



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**НОРМАЛЬ**

PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY

**«NORMAL»**

ул. Литвинова, 74, г. Нижний Новгород, РОССИЯ 603002  
тел. (831)246-25-04, 246-32-72, факс (831)246-00-62, E-mail: main@normalnn.ru

74, Litvinova str., N. Novgorod, 603002, Russia, phone 007 (831) 246-25-04, 007 (831) 246-32-72,  
Fax 007 (831) 246-00-62, E-mail: main@normalnn.ru

№ 2344 от 20.11.2018.  
На № Сл-07-05-21497/18 от 02.11.2018

Департамент жилья и  
инженерной инфраструктуры  
Исполняющему обязанности  
директора департамента  
О.К. Фролову

ул. Пискунова, д.7  
Нижний Новгород г., 603005

**О проекте схемы теплоснабжения**

Направляем Вам замечания по проекту актуализированной схемы  
теплоснабжения города Нижнего Новгорода по состоянию на 2019 год.

**Глава 1, приложение 1, часть 1**

1. Абонента по адресу ул. Коммунистическая, 77 из приложения исключить  
(данный абонент к котельной ПАО «Нормаль» не подключен).

2. Не указаны подключенные к котельной ПАО «Нормаль» абоненты:

а) ул. Коммунистическая, 75 (Гимназия № 50);

б) ул. Приокская, 14 (ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 4 Канавинского  
района г. Нижнего Новгорода», ФКУ «Главное бюро медико-социальной  
экспертизы по Нижегородской области»;

в) ул. Коммунистическая, 79 (МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»);

г) ул. Интернациональная, 81а (Храм Преображения Господня).

Необходимо включить тепловые нагрузки по указанным абонентам в Главу  
1, приложение 1, часть 1 (Приложение № 1).

**Глава 1, приложение 4**

3. Необходимо включить в Главу 1, приложение 4 схему теплосети до абонентов, указанных в п. 2, а, б (от крыши транспортного цеха ПАО «Нормаль»):

ГВС (в однострубно́м исполнении): Ду 89;

Отопление (в двухтрубно́м исполнении): Ду 273;

Прокладка: надземная

Граница эксплуатационной ответственности ПАО «Нормаль» - запорная арматура на крыше транспортного цеха.

Теплотрасса от крыши транспортного цеха ПАО «Нормаль» до абонентов указанных в п. 2, а, б. на данный момент является бесхозной.

С уважением,  
Главный инженер



А.В. ГУСЕВ

Мальшев А.Г.  
(831)249-50-35

## Приложение №1

Наименование объекта, адрес	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч.		Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал.			Теплопотребление в отопительный период, Гкал.
	Отопление	ГВС	Отопление	ГВС	Всего	
1.Гимназия №50 ул. Коммунистическая ,75	0,155	0,0041	370,80	31,54	402,34	342,67
2.ГБУЗ НО «Городская поликлиника №4 Канавинского района» ул. Приокская, 14	0,286	0,0210	672,16	69,90	742,06	717,56
3.ФКУ «ГБ МСЭ по Нижегородской области Минтруда России» ул. Приокская, 14	0,006	0,0017	33,20	14,80	48,00	37,15
4.МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» ул. Коммунистическая, 79	0,3639	-	822,70	-	822,70	801,70
5. «Православный Приход церкви в честь Славного Преображения Господня» ул.Интернациональная, 81а	0,056	-	67,10	-	67,10	67,10