



Пр. Ленина, 93, БОКС-1376, г. Нижний Новгород, 603950; тел.: (831) 259-99-68, факс: (831) 253-17-76, 253-09-96  
E-mail: post@teploobmennik.ru; www.teploobmennik.ru  
ОКПО 07511614, ОГРН 1025202607473, ИНН/КПП 5258000011/525801001

13.04.2022 № 201900-07/421  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору департамента  
жилья и инженерной  
инфраструктуры  
города Нижнего Новгорода

Д.А. Скалкину

ул. Пискунова, д. 47  
г. Нижний Новгород, 603000

Уважаемый Денис Анатольевич!

В ответ на Ваш запрос от 25.03.2022 №Сл-07-05-186244/22 направляю Вам свои замечания и предложения по проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Нижнего Новгорода по состоянию на 2023 год:

1. В разделе 3.4.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельных прочих теплоснабжающих организаций, в табл. 3.5, стр. 111, для котельной квартала "А" АО ПКО "Теплообменник" нужно откорректировать данные согласно таблице представленной ниже:

Показатель	2019 - 2030
Установленная тепловая мощность, Гкал/час	4,13
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час	3,87
Тепловая нагрузка на собственные нужды источника, Гкал/час	0,1
Тепловая мощность нетто, Гкал/час	3,77
Фактическая тепловая нагрузка потребителей, в т.ч.:	3,18
отопление и вентиляция, Гкал/час	2,73
ГВС, Гкал/час	0,45
Потери в тепловых сетях, Гкал/час	0,22
Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/час(+/-)	0,37

2. В разделе 6.9 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения, в табл. 6.21, стр. 273, в колонке Наименование источника, нужно откорректировать неточность в наименовании организации на **АО ПКО "Теплообменник"**.

3. В разделе 9.1 Топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе, в табл. 9.9, стр. 481, в табл. 9.10, стр.484, в табл. 9.11, стр.486 и в табл. 9.12, стр. 491, в колонке Котельная, нужно откорректировать неточность в наименовании организации на **АО ПКО "Теплообменник"**.

Главный энергетик

М.А. Малых