

УТВЕРЖДАЮ  
Никulina M.B.  
Управляющая ЖСК 418



14.09.2025

СОГЛАСОВАН  
Котляров М.И.

(ФИО, должность представителя единой теплоснабжающей организации) Теплоснабженер

«16» 04 2025 г.

План подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2025-2026 гг.

Общие сведения о многоквартирном доме

|                                                |                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Адрес                                          | г. Нижний Новгород, проспект Союзный, д.3 |
| Организация осуществляющая управление МКД      | Жилищно-Строительный кооператив № 418     |
| Год постройки/ ввода в эксплуатацию            | 1991                                      |
| Материал стен МКД                              | ж/б панели                                |
| Наличие подвала (тех.этажа)                    | имеется                                   |
| Наличие приборов учета тепловой энергии в МКД  | имеется                                   |
| Наличие элеваторов                             | имеются                                   |
| Система отопления в МКД                        | закрытая                                  |
| Система ГВС в МКД                              | закрытая                                  |
| Материал трубопроводов системы отопления в МКД | металлические                             |
| Система газоснабжения в МКД                    | имеется                                   |
|                                                |                                           |

8952.4341850

М.П.

| № п/п | Организационные и технические мероприятия                                                                                                                                           | Ответственный за выполнение                                               | Срок выполнения | Примечание                                   | Отметка о выполнении |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------|
| 1.    | Выполнение требований, установленных частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ)   | Управляющая ЖСК 418<br>Никulina М.В.                                      |                 |                                              |                      |
| 1.1.  | Обеспечение эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона № 190-ФЗ    | Управляющая ЖСК 418<br>Никulina М.В.<br>Слесарь ЖСК 418<br>Кулибанов И.И. |                 | Удостоверен.5<br>22412403203<br>От 6.08.2021 |                      |
| 1.2.  | Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии                                                                        | Управляющая ЖСК 418<br>Никulina М.В.                                      |                 |                                              |                      |
| 1.3.  | Обеспечение отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель                                                                                     | Управляющая ЖСК 418<br>Никulina М.В.                                      | постоянно       | Задолженность отсутствует                    |                      |
| 1.4.  | Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Федерального закона № 190-ФЗ                               | Управляющая ЖСК 418<br>Никulina М.В.                                      |                 | Техническое обслуживание регулярное          |                      |
| 2.    | Выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила № 170), в том числе: | Управляющая ЖСК 418<br>Никulina М.В.                                      | До 01.09.25     | Соблюдаются                                  |                      |
| 2.1.  | устранение неисправностей: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и                                                | ЖСК 418                                                                   |                 | Не требуется, выполняется по мере            |                      |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |               |                                     |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--|
|      | дверных заполнений, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |               | необходимости                       |  |
| 2.2. | приведение в технически исправное состояние территории домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных примков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Управляющая ЖСК 418<br>Никulina М.В. |               | Отмостка восстанавливается в 2023г. |  |
| 2.3. | обеспечение надлежащей гидроизоляции фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ЖСК 418<br>Никulina М.В.             | Не требуется, |                                     |  |
| 2.4. | обеспечение котельных, тепловых пунктов и узлов средствами автоматизации, контрольно-измерительными приборами (КИП), запорной регулирующей аппаратурой, схемами разводки систем отопления, ГВС, ХВС, приточно-вытяжной вентиляции, конструкциями с указанием использования оборудования при различных эксплуатационных режимах (наполнении, подпитке, спуске воды из систем отопления и др.), техническими паспортами оборудования, режимными картами, журналами записи параметров, журналами дефектов оборудования | Управляющая ЖСК 418<br>Никulina М.В. | До 01.09.25   |                                     |  |
| 2.5. | выполнение наладки внутриквартальных сетей с корректировкой расчетных диаметров драсселирующих устройств на тепловом (элеваторном) узле                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Слесарь ЖСК 418<br>Кулибанов И.Н.    | До 1.09.2025  |                                     |  |
| 2.6. | выполнение наладки запорно-предохранительных клапанов и регуляторов давления устройств газового хозяйства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |               | отсутствуют                         |  |
| 2.7. | укomплектование оборудования насосных станций, систем противопожарного оборудования основным и резервным оборудованием, обеспечение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |               | отсутствуют                         |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                 |                                                                           |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|       | автоматического включения резервных насосов при отказе основных                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                 |                                                                           |  |
| 2.8.  | ревизия арматуры и оборудования приборов КИП (контрольно-измерительных приборов) и автоматики котельных, устранение щелей в обмуровке котлов и дымоходов, подготовка контингента операторов и осуществление завоза топлива: твердого - в расчете 70% потребности в отопительном сезоне, жидкого - по наличию складов, но не менее среднемесячного запаса |                                                                               |                 | отсутствуют                                                               |  |
| 2.9.  | промывка систем тепловых сетей, ревизия арматуры, устранение постоянных и периодических засорений каналов, восстановление разрушенной или замена недостаточной тепловой изоляции труб в камерах, подземных каналах и подвалах (технических подпольях)                                                                                                    | Управляющая<br>Никулпина<br>М.В.<br>Сантехник<br>Кулибанов<br>И.Н.            | До 01.09.25     |                                                                           |  |
| 2.10. | ревизия арматуры и оборудования (насосов, подогревателей и др.) тепловых пунктов                                                                                                                                                                                                                                                                         | Никулпина М.В.<br>сантехник<br>Кулибанов И.                                   | До 01.09.25     |                                                                           |  |
| 2.11. | ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухооборников систем отопления и горячего водоснабжения, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов. При наличии неопрегрета радиаторов проведение гидропневматической промывки          | Управляющая<br>ЖСК 418<br>Никулпина<br>М.В.<br>сантехник<br>Кулибанов<br>И.Н. | До 01.09.25     |                                                                           |  |
| 3.    | Выполнение требований к оснащенности газоиспользующего оборудования теплоутилизирующим оборудованием, средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного                                              | Управляющая<br>ЖСК 418<br>Никулпина<br>М.В.                                   | Декабрь<br>2025 | ТО<br>прямые<br>договора<br>декабрь 2024г.<br>ВДО<br>пройдено<br>согласно |  |

| газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |               | графика                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|--|
| <p>4. Выполнение предписаний Ростехнадзора, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 (далее - Правила № 115), пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 (далее – Правила № 536)</p> |                                                      |               |                                                |  |
| <p>5. Выполнение настоящего плана подготовки к отопительному периоду и представление комиссии в установленный ею срок документов, подтверждающих выполнение требований пунктов 1-4 настоящего плана, а также:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Управляющая<br/>ЖСК 418<br/>Никulina<br/>М.В.</p> | До 01.09.25   |                                                |  |
| <p>5.1. актов промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленными пунктами 9.2.9 Правил № 115</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Управляющая<br/>ЖСК 418<br/>Никulina<br/>М.В.</p> | До 01.09.2025 | Работы выполняет подрядная организация         |  |
| <p>5.2. актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутримомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании проселельных (ограничительных) устройств во</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Управляющая<br/>ЖСК 418<br/>Никulina<br/>М.В.</p> | До 01.09.2025 | Работы проводятся по предписанию «Теплоэнерго» |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
|      | внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил № 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                  |  |
| 5.3  | акта проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в верхних (воздушники) и нижних точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) салыниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличие неповрежденных пломб, установленных теплонабжающими и теплосетевыми организациями                                                                                                                                                                                                       | Управляющая<br>ЖСК 418<br>Никulina<br>М.В.<br>Сантехник<br>Кулибанов И. |                  |  |
| 5.4. | организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся опасными производственными объектами (далее - ОПО), в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 115, в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО - организационно-распорядительных документов организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля в соответствии с пунктом 228 Правил № 536 | Управляющая<br>ЖСК 418<br>Никulina<br>М.В.                              | До<br>15.08.2025 |  |
| 5.5. | актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальными тепловых пунктов и внутренних систем                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Управляющая<br>ЖСК 418<br>Никulina М.В.                                 | До<br>01.09.2025 |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |             |                                                                    |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--|
|      | теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил № 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок                                                                                                                                                                                                      |                                            |             |                                                                    |  |
| 5.6. | организационно-распорядительных документов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил № 536, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115 |                                            |             |                                                                    |  |
| 5.7. | утвержденных в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил № 115 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций, разработанных в соответствии с пунктом 278 Правил № 536                                                                                                                                                                                        |                                            |             |                                                                    |  |
| 5.8. | паспортов тепловых пунктов или копий паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил № 115, а также проектно-технической документации на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении)                                                                                                                | ЖСК 418<br>Никulina<br>М.В.                |             | Проектно-техническая документация на систему теплоснабжен. имеется |  |
| 5.9. | выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования                                                                                           | Управляющая<br>ЖСК 418<br>Никulina<br>М.В. | До 01.09.25 |                                                                    |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5.10. | <p>актов или документов, подтверждающих проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды, на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил № 115</p> | <p>Управляющая<br/>ЖСК 418<br/>Никulina<br/>М.В.<br/>Сантехник<br/>ЖСК 418</p> | <p>До<br/>1.09.2025</p>              | <p>Ежемесячно<br/>визуальный<br/>осмотр<br/>трубопроводов<br/>теплоснабжения и ГВС – сантехникам.<br/>Проверка<br/>задвижек и<br/>вентилей. И<br/>контроль<br/>за<br/>параметрами<br/>теплоносителя.</p> |  |
| 5.11. | <p>актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения</p>                                                                                                   |                                                                                |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |
| 5.12. | <p>копий заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808</p>                                                                                                                                                                                   | <p>Управляющая<br/>ЖСК 418<br/>Никulina<br/>М.В.</p>                           | <p>До 01.09.25</p>                   | <p>имеется</p>                                                                                                                                                                                           |  |
| 5.13. | <p>акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности, либо подписанного сторонами документа, подтверждающего</p>                                                                                                                                                                                   | <p>Управляющая<br/>ЖСК 418<br/>Никulina<br/>М.В.</p>                           | <p>Ежеквартально<br/>До 01.09.25</p> |                                                                                                                                                                                                          |  |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                         |                                                                     |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
|       | урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                         |                                                                     |  |
| 5.14. | актов периодической проверки узла учета, составленных в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034, актов разграничения балансовой принадлежности                                                                                                | Управляющая<br>ЖСК 418<br>Никulina<br>М.В. | Ежегодно<br>До 15.09.25 |                                                                     |  |
| 5.15. | актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил № 115, содержащих результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» | Управляющая<br>ЖСК 418<br>Никulina<br>М.В. | До<br>01.09.2025        | Выполнены в<br>2023                                                 |  |
| 5.16. | акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170                                                                                                                                                                                                                                  | Управляющая<br>ЖСК 418<br>Никulina<br>М.В. | До<br>01.09.2025        |                                                                     |  |
| 5.17. | актов о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил № 170, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 и актов о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленных аккредитованной лабораторией                                |                                            |                         |                                                                     |  |
| 5.18. | копию акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копию действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового                                                                                                                               | Управляющая<br>ЖСК 418<br>Никulina<br>М.В. | До<br>01.09.2025        | Проверка<br>вентканалов<br>3 раза в год, и<br>ВКГО - 1 раз в<br>год |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |                                                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | газового оборудования в многоквартирном доме                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                  |                                                                                                    |
| 5.19 | подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к Правилам обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила № 2234)), составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплоснабжающих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии | Управляющая<br>ЖСК 418<br>Никulina<br>M.B. | До<br>15.09.2025 |                                                                                                    |
| 6.   | Мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Управляющая<br>ЖСК 418<br>Никulina<br>M.B. |                  | Анализ<br>прохождения<br>трех прошлых<br>отопительных<br>периодов –<br>проблем<br>в<br>МКД не было |
| 6.1. | * <i>указываются мероприятия в зависимости от возникших проблем за предыдущие периоды</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                  |                                                                                                    |

Приложение  
к плану подготовки к отопительному  
периоду 2025-2026 гг.

**Перечень многоквартирных домов,  
участующих в подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.**

| №<br>п/п | Адрес многоквартирного дома<br>(далее – МКД) | Тип системы теплоснабжения                               |                                                                                            | Наличие/отсутствие<br>в МКД<br>газиспользующего<br>оборудования |
|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|          |                                              | МКД с<br>центральным<br>отоплением<br>(ТЭЦ, котельная №) | МКД с индивидуальным<br>отоплением (крышные,<br>встроенные-пристроенные<br>котельные, АГВ) |                                                                 |
| 1        | Нижний Новгород ,проспект<br>Союзный , дом 3 | Г.Нижний Новгород<br>Пер.Союзный ,43                     |                                                                                            | Наличие газовых<br>плит                                         |
|          |                                              |                                                          |                                                                                            |                                                                 |
|          |                                              |                                                          |                                                                                            |                                                                 |