



Акционерное общество  
«Российская  
самолетостроительная  
корпорация «МиГ»

Директору департамента жилья и  
инженерной инфраструктуры  
г. Нижнего Новгорода

Нижегородский  
авиастроительный завод «Сокол»–  
филиал АО «РСК «МиГ»

П.А. Маркову

603035, г.Нижний Новгород, ул.Чаадаева, 1  
Тел.: (831) 242-36-03  
Тел./ факс (831) 276-46-04, 222-19-25  
E-mail: nazsokol@rsk-mig.ru  
ОГРН 1087746371844

ИНН 7714733528  
26.06.2019 № 0206-12-329-2019

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уважаемый Павел Александрович!

Направляю Вам замечания к проекту актуализированной схемы теплоснабжения г. Н. Новгорода на 2020г.

1. Приложение 1, часть 1 «Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами» - тепловые нагрузки объектов отличаются от нагрузок, указанных в договорах на теплоснабжения с ОАО «Теплоэнерго».

2. Глава 2, табл. 2.5, стр. 71 – отсутствуют технические условия на подключение к источнику теплоснабжения (Чаадаева, 10В) с ООО ИК «СМ-Финанс»;  
стр. 80 - отсутствуют технические условия на подключение к источнику теплоснабжения (Чаадаева, 10В) с ОАО «Кулебакское Масло «Торговый дом»  
стр. 88 – источник теплоснабжения Чаадаева, 1

3. Глава 2. Приложение 1. Часть 2, табл. 2.1. стр. 335

Объект «Здание для предприятия общественного питания и магазина кулинарии по ул. Героя Рябцева»- источник теплоснабжения Чаадаева, 1, тепловая нагрузка не соответствует, выданным техническим условиям.

Объект «Кафе ул. Ярошенко у д. 1Б в Московском районе»- тепловая нагрузка не соответствует, выданным техническим условиям.

Объект «Производственная база по ул. Чаадаева, 40а»- отсутствуют технические условия на подключение к источнику теплоснабжения (Чаадаева, 10В)

С уважением,

Главный инженер

А.Б. Шанов

Попова Е.П.  
242-39-68

Почтовый адрес:  
ул. Чаадаева, 1, г. Нижний Новгород, БОКС-593, 603950

045265