



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
**К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА**  
**НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА**  
**(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)**

**ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ**  
**ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ И**  
**ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПО**  
**ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ**

**ЧАСТЬ 2**

**2. ПРОГНОЗ ВВОДА СТРОЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Таблица 2.1. – Прогноз ввода строений различного назначения на территории г. Нижнего Новгорода на период до 2030 года

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
<b>Сормовский район</b>		<b>864,72</b>	<b>0,00</b>	<b>446,26</b>	<b>1309,97</b>	<b>72,1676</b>
"3 МР Сормово", ул. Иванова, 14-б	10-ти этажный жилой дом по ул. В. Иванова, 23а	6,50		0,00	6,50	0,2509
"3 МР Сормово", ул. Иванова, 14-б	2020	6,50		0,00	6,50	0,2509
"3 МР Сормово", ул. Иванова, 14-б	комбинат бытового обслуживания населения (салон красоты, услуги печати, приемный пункт химчистки, ремонт сотовых телефонов, ателье) ул. Василия Иванова, напротив дома 14, корпус 4			0,50	0,50	0,0640
"3 МР Сормово", ул. Иванова, 14-б	2019			0,50	0,50	0,0640
"3 МР Сормово", ул. Иванова, 14-б	магазин ул. Мокроусова, 7б			2,00	2,00	0,5333
"3 МР Сормово", ул. Иванова, 14-б	2020			2,00	2,00	0,5333
"3 МР Сормово", ул. Иванова, 14-б	проект планировки территории в границах улиц Светлоярская, Силикатная	94,87		37,95	132,82	7,0000
"3 МР Сормово", ул. Иванова, 14-б	2019	18,21		7,28	25,49	1,4000
"3 МР Сормово", ул. Иванова, 14-б	2020	18,21		7,28	25,49	1,4000
"3 МР Сормово", ул. Иванова, 14-б	2021	18,21		7,28	25,49	1,4000
"3 МР Сормово", ул. Иванова, 14-б	2022	20,13		8,05	28,18	1,4000
"3 МР Сормово", ул. Иванова, 14-б	2023	20,13		8,05	28,18	1,4000
"3 МР Сормово", ул. Иванова, 14-б	Комбинат бытового обслуживания по ул. Светлоярская, к западу от дома № 46			0,30	0,30	0,0310
"3 МР Сормово", ул. Иванова, 14-б	2022			0,30	0,30	0,0310
"3 МР Сормово", ул. Иванова, 14-б Итого		<b>101,37</b>		<b>40,75</b>	<b>142,12</b>	<b>7,8792</b>
"7 МР Сормово №2", ул. Гаугеля, 25	физкультурно - оздоровительный комплекс по ул. Светлоярская	0,00		38,52	38,52	1,3992
"7 МР Сормово №2", ул. Гаугеля, 25	2019	0,00		38,52	38,52	1,3992
"7 МР Сормово №2", ул. Гаугеля, 25 Итого		<b>0,00</b>		<b>38,52</b>	<b>38,52</b>	<b>1,3992</b>
"9 МР Сормово", ул. Базарная, 6	дом бытового обслуживания по ул. Ефремова, у дома № 10			1,34	1,34	0,1150
"9 МР Сормово", ул. Базарная, 6	2019			1,34	1,34	0,1150

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
"9 МР Сормово", ул. Базарная, 6	Многофункциональный центр с помещениями общественного назначения, гостиничными номерами и квартирами на верхних этажах по ул. Ефремова, в районе домов №№ 178, 180, 182 по ул. Коминтерна в Сормовском районе	0,00		5,66	5,66	0,2979
"9 МР Сормово", ул. Базарная, 6	2022	0,00		5,66	5,66	0,2979
"9 МР Сормово", ул. Базарная, 6 Итого		<b>0,00</b>		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,4129</b>
"Баня №7", ул. Станиславского, 3	жилой комплекс, состоящий из 3-х семнадцатизэтажных домов с подземными стоянками и помещениями общественного назначения по ул. Светлоярской, напротив дома №25	39,02	0,00	0,00	39,02	1,5060
"Баня №7", ул. Станиславского, 3	2020	19,51	0,00	0,00	19,51	0,7530
"Баня №7", ул. Станиславского, 3	2021	19,51	0,00	0,00	19,51	0,7530
"Баня №7", ул. Станиславского, 3	комбинат бытового обслуживания ул. Светлоярская, у дома №25			1,10	1,10	0,1400
"Баня №7", ул. Станиславского, 3	2020			1,10	1,10	0,1400
"Баня №7", ул. Станиславского, 3	учебный центр по ул. Станиславского, 45	0,00		6,38	6,38	0,2040
"Баня №7", ул. Станиславского, 3	2022	0,00		6,38	6,38	0,2040
"Баня №7", ул. Станиславского, 3	Нежилое здание по ул. Станиславского, 1			0,20	0,20	0,0150
"Баня №7", ул. Станиславского, 3	2021			0,20	0,20	0,0150
"Баня №7", ул. Станиславского, 3 Итого		<b>39,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7,68</b>	<b>46,69</b>	<b>1,8650</b>
"КЭЧ", ул. Федосеенко, 89-а	производственно-складской комплекс с административными помещениями по ул. Федосеенко, напротив дома №52	0,00		0,82	0,82	0,0217
"КЭЧ", ул. Федосеенко, 89-а	2021	0,00		0,82	0,82	0,0217
"КЭЧ", ул. Федосеенко, 89-а Итого		<b>0,00</b>		<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>0,0217</b>
"Циолковского, 5", ул. Коперника, 1-а	проект планировки и межевания территории в границах улиц Циолковского, Культуры, Коперника, бульвара Юбилейный	55,45	0,00	10,00	65,45	3,1110
"Циолковского, 5", ул. Коперника, 1-а	2021	16,54	0,00	0,00	16,54	0,7940
"Циолковского, 5", ул. Коперника, 1-а	2022	19,46	0,00	0,00	19,46	0,9340
"Циолковского, 5", ул. Коперника, 1-а	2023	19,46	0,00	0,00	19,46	0,9340
"Циолковского, 5", ул. Коперника, 1-а	2024	0,00	0,00	10,00	10,00	0,4490
"Циолковского, 5", ул. Коперника, 1-а	проект планировки территории в границах улиц Культуры, Коперника, Новосоветская, Судостроительная в Сормовском районе	28,96		11,58	40,54	2,2270
"Циолковского, 5", ул. Коперника, 1-а	2022	28,96		11,58	40,54	2,2270

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
"Циолковского, 5", ул. Коперника, 1-а	Административно-торговое здание ул. Циолковского, 7/2 стр	0,00		3,00	3,00	0,2673
"Циолковского, 5", ул. Коперника, 1-а	2024	0,00		3,00	3,00	0,2673
"Циолковского, 5", ул. Коперника, 1-а Итого		<b>84,41</b>	<b>0,00</b>	<b>24,59</b>	<b>108,99</b>	<b>5,6053</b>
пр. Союзный, 43	Территория по ул. Хальзовская, в сторону р.Волга между памятником природы «Копосовская дубрава» в садоводческом товариществе	0,00		105,00	105,00	5,6013
пр. Союзный, 43	2026	0,00		30,00	30,00	1,6004
пр. Союзный, 43	2027	0,00		30,00	30,00	1,6004
пр. Союзный, 43	2028	0,00		30,00	30,00	1,6004
пр. Союзный, 43	2029	0,00		15,00	15,00	0,8002
пр. Союзный, 43	Проект планировки и межевания территории в границах улиц Старая Канава, Свободы, пер. Союзный	38,00		1,00	39,00	2,7040
пр. Союзный, 43	2022	38,00		1,00	39,00	2,7040
пр. Союзный, 43	Пристрой к зданию МБОУ "Школа № 117" по ул. Чайковского, 12			3,50	3,50	0,7396
пр. Союзный, 43	2021			3,50	3,50	0,7396
пр. Союзный, 43 Итого		<b>38,00</b>		<b>109,50</b>	<b>147,50</b>	<b>9,0449</b>
Сормовская ТЭЦ	автотехнический центр ул. Коминтерна	0,00		2,98	2,98	0,0783
Сормовская ТЭЦ	2028	0,00		2,98	2,98	0,0783
Сормовская ТЭЦ	административно-выставочное здание в границах улиц Акимова-Маркса-Волжская наб.	0,00		17,00	17,00	1,5144
Сормовская ТЭЦ	2019	0,00		17,00	17,00	1,5144
Сормовская ТЭЦ	административное здание с подземной парковкой, магазином и банно-оздоровительным центром по ул. Гордеевская, между домами 105 м 131			13,74	13,74	1,1812
Сормовская ТЭЦ	2020			13,74	13,74	1,1812
Сормовская ТЭЦ	административное здание, гараж и складские помещения 30-ПЧ, ул. Свободы, 33	0,00		3,86	3,86	0,2030
Сормовская ТЭЦ	2019	0,00		3,86	3,86	0,2030
Сормовская ТЭЦ	административное здание, пр. Героев, 37/4	0,00		4,19	4,19	0,1340
Сормовская ТЭЦ	2027	0,00		4,19	4,19	0,1340
Сормовская ТЭЦ	административно-учебный комплекс по ул. Коминтерна, у дома № 47Б	0,00		3,39	3,39	0,1295
Сормовская ТЭЦ	2019	0,00		3,39	3,39	0,1295

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Сормовская ТЭЦ	В границах ул. Степана Шаумяна	15,70		0,00	15,70	0,6665
Сормовская ТЭЦ	2022	15,70		0,00	15,70	0,6665
Сормовская ТЭЦ	ДОУ в квартале ограниченном домами № 14 по ул. Генерала Зимина и №№ 3, 5, 5 корп. 1, 7 по ул. Тонкинская	0,00		2,66	2,66	0,1142
Сормовская ТЭЦ	2026	0,00		2,66	2,66	0,1142
Сормовская ТЭЦ	застройка территории (2 очередь строительства – 10-ти этажные жилые дома №№ 19-25, 17-этажные № 26-29, 2-х этажное здание многофункционального назначения № 34, детское дошкольное учреждение на 300 мест № 35)	8,24	0,00	2,06	10,30	0,4382
Сормовская ТЭЦ	2019	8,24	0,00	2,06	10,30	0,4382
Сормовская ТЭЦ	застройка территории в границах улиц Давыдова, Лубянская, Руставелли	19,00	0,00	2,00	21,00	1,7289
Сормовская ТЭЦ	2021	9,50	0,00	1,00	10,50	0,8644
Сормовская ТЭЦ	2022	9,50	0,00	1,00	10,50	0,8644
Сормовская ТЭЦ	нежилое здание в пересечении уд. Маршала Казакова и Московского шоссе			2,76	2,76	0,2373
Сормовская ТЭЦ	2020			2,76	2,76	0,2373
Сормовская ТЭЦ	нежилые бытовые помещения по ул. Баррикад,22	0,00		0,65	0,65	0,0170
Сормовская ТЭЦ	2021	0,00		0,65	0,65	0,0170
Сормовская ТЭЦ	объект с видами разрешенного использования по ул. Ефремова у дома 6	0,00		2,69	2,69	0,0708
Сормовская ТЭЦ	2019	0,00		2,69	2,69	0,0708
Сормовская ТЭЦ	Открытый аквапарк с развлекательно-оздоровительным центром (1 и 2 очередь строительства-гостиница) по Мещерскому бульвару	0,00	0,00	13,91	13,91	0,9149
Сормовская ТЭЦ	2022	0,00	0,00	6,95	6,95	0,4575
Сормовская ТЭЦ	2023	0,00	0,00	6,95	6,95	0,4575
Сормовская ТЭЦ	производственное здание ул. Щербакова, 37в			5,40	5,40	0,6000
Сормовская ТЭЦ	2019			5,40	5,40	0,6000
Сормовская ТЭЦ	Территория в границах ул.Маршала Казакова, Бригадная, Хохломская, Чебоксарская	92,30	0,00	0,00	92,30	3,9181
Сормовская ТЭЦ	2019	7,10	0,00	0,00	7,10	0,3014
Сормовская ТЭЦ	2020	7,10	0,00	0,00	7,10	0,3014
Сормовская ТЭЦ	2021	7,10	0,00	0,00	7,10	0,3014

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Сормовская ТЭЦ	2022	7,10	0,00	0,00	7,10	0,3014
Сормовская ТЭЦ	2023	7,10	0,00	0,00	7,10	0,3014
Сормовская ТЭЦ	2024	7,10	0,00	0,00	7,10	0,3014
Сормовская ТЭЦ	2025	7,10	0,00	0,00	7,10	0,3014
Сормовская ТЭЦ	2026	7,10	0,00	0,00	7,10	0,3014
Сормовская ТЭЦ	2027	7,10	0,00	0,00	7,10	0,3014
Сормовская ТЭЦ	2028	7,10	0,00	0,00	7,10	0,3014
Сормовская ТЭЦ	2029	7,10	0,00	0,00	7,10	0,3014
Сормовская ТЭЦ	2030	14,20	0,00	0,00	14,20	0,6028
Сормовская ТЭЦ	территория в границах улиц Энгельса, Карпинского, Большевикская	62,83	0,00	26,18	89,00	4,8900
Сормовская ТЭЦ	2020	13,51	0,00	15,38	28,88	1,8020
Сормовская ТЭЦ	2021	5,02	0,00	4,99	10,01	0,5660
Сормовская ТЭЦ	2022	2,62	0,00	4,96	7,57	0,4460
Сормовская ТЭЦ	2023	6,54	0,00	0,00	6,54	0,3130
Сормовская ТЭЦ	2024	4,71	0,00	0,00	4,71	0,2260
Сормовская ТЭЦ	2025	4,83	0,00	0,00	4,83	0,2320
Сормовская ТЭЦ	2026	7,72	0,00	0,00	7,72	0,3710
Сормовская ТЭЦ	2027	13,61	0,00	0,00	13,61	0,6530
Сормовская ТЭЦ	2028	2,14	0,00	0,86	3,00	0,1780
Сормовская ТЭЦ	2029	2,14	0,00	0,00	2,14	0,1030
Сормовская ТЭЦ	торговый центр, 50 лет Победы ул., у д. 1 (пересечение ул. Коминтерна и ул. 50 лет Победы, со стороны ОАО "НМЗ")	0,00		10,03	10,03	0,2640
Сормовская ТЭЦ	2026	0,00		10,03	10,03	0,2640
Сормовская ТЭЦ	три нежилых здания транспортного отдела по ул. Гордеевская, 97б			0,99	0,99	0,0850
Сормовская ТЭЦ	2019			0,99	0,99	0,0850
Сормовская ТЭЦ	Церковь в честь Святого благоверного князя Александра Невского по ул. Баррикад,3	0,00		1,62	1,62	0,0519
Сормовская ТЭЦ	2019	0,00		1,62	1,62	0,0519

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Сормовская ТЭЦ	административное здание ул. Свободы, ул. Восстания	0,00		5,50	5,50	0,1449
Сормовская ТЭЦ	2019	0,00		5,50	5,50	0,1449
Сормовская ТЭЦ	В границах ул. Волжская набережная, К.Маркса (Детское дошкольное учреждение на 320 мест)	0,00		6,00	6,00	0,5345
Сормовская ТЭЦ	2021	0,00		6,00	6,00	0,5345
Сормовская ТЭЦ	ул. Коминтерна, 65 стр (ЖК "Планетарий")	22,70		0,00	22,70	1,4030
Сормовская ТЭЦ	2020	22,70		0,00	22,70	1,4030
Сормовская ТЭЦ	Детское дошкольное учреждение на 320 мест (ул. Карла Маркса, 45А)	0,00		6,00	6,00	0,4767
Сормовская ТЭЦ	2021	0,00		6,00	6,00	0,4767
Сормовская ТЭЦ	Нежилое здание (проходная, гараж, растворно-бетонный узел, склад лакокрасочных материалов) по ул. Заводской парк, 23А	0,00		1,00	1,00	0,0500
Сормовская ТЭЦ	2020	0,00		1,00	1,00	0,0500
Сормовская ТЭЦ	Нежилое здание (чешский склад 1) по ул. Коминтерна, 31	0,00		1,50	1,50	0,0611
Сормовская ТЭЦ	2019	0,00		1,50	1,50	0,0611
Сормовская ТЭЦ	Автотехцентр по ул. Щербаклова, напротив д. 13 по ул. Заводской парк	0,00		4,00	4,00	0,3630
Сормовская ТЭЦ	2019	0,00		4,00	4,00	0,3630
Сормовская ТЭЦ Итого		<b>220,76</b>	<b>0,00</b>	<b>140,09</b>	<b>360,85</b>	<b>20,2703</b>
ул. Баранова, 11	застройка территории в границах улиц Коммуны, Лобачевского, Островского (ЖК "Циолковский", ул. Островского, ЖД №1	8,80	0,00	0,00	8,80	0,3857
ул. Баранова, 11	2019	8,80	0,00	0,00	8,80	0,3857
ул. Баранова, 11	застройка территории в границах улиц Коммуны, Лобачевского, Островского (ЖК "Циолковский", ул. Островского, ЖД №2	8,80	0,00	0,00	8,80	0,3857
ул. Баранова, 11	2020	8,80	0,00	0,00	8,80	0,3857
ул. Баранова, 11	застройка территории в границах улиц Коммуны, Лобачевского, Островского (ЖК "Циолковский", ул. Островского, ЖД №3	8,80	0,00	0,00	8,80	0,3431
ул. Баранова, 11	2021	8,80	0,00	0,00	8,80	0,3431
ул. Баранова, 11	застройка территории в границах улиц Коммуны, Лобачевского, Островского (ЖК "Циолковский", ул. Островского, ЖД №4	8,80	0,00	0,00	8,80	0,3431
ул. Баранова, 11	2022	8,80	0,00	0,00	8,80	0,3431
ул. Баранова, 11	застройка территории в границах улиц Коммуны, Лобачевского, Островского (ЖК "Циолковский", ул. Островского, ЖД №5	8,80	0,00	0,00	8,80	0,3431
ул. Баранова, 11	2023	8,80	0,00	0,00	8,80	0,3431

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
ул. Баранова, 11	застройка территории в границах улиц Коммуны, Лобачевского, Островского (ЖК "Циолковский", ул. Островского, ЖД №6	8,80	0,00	0,00	8,80	0,3431
ул. Баранова, 11	2024	8,80	0,00	0,00	8,80	0,3431
ул. Баранова, 11 Итог		<b>52,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,80</b>	<b>2,1439</b>
ул. Баренца, 9а	пристройка пищеблока ул. В.Иванова, 63			4,43	4,43	0,5800
ул. Баренца, 9а	2019			4,43	4,43	0,5800
ул. Баренца, 9а Итог				<b>4,43</b>	<b>4,43</b>	<b>0,5800</b>
ул. Иванова, 36-б	автомойка по ул.Иванова у дома №36а	0,00		1,84	1,84	0,0483
ул. Иванова, 36-б	2021	0,00		1,84	1,84	0,0483
ул. Иванова, 36-б	Планировка и межевание территории в границах улиц пр. Кораблестроителей, ул. Василия Иванова	5,47	0,00	1,37	6,84	0,3107
ул. Иванова, 36-б	2019	1,82	0,00	0,46	2,28	0,0970
ул. Иванова, 36-б	2020	1,82	0,00	0,46	2,28	0,0970
ул. Иванова, 36-б	2021	1,82	0,00	0,46	2,28	0,1166
ул. Иванова, 36-б Итог		<b>5,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3,21</b>	<b>8,68</b>	<b>0,3591</b>
ул. Пугачева, 1	подземная автостоянка с размещением в надземной части административного здания с помещениями общественного назначения по ул. Культуры, между домами № 11/1 и № 13	0,00		25,00	25,00	0,8500
ул. Пугачева, 1	2019	0,00		25,00	25,00	0,8500
ул. Пугачева, 1	проект планировки территории в границах улиц Боевой Дружины, Вождей Революции, Пугачева, пер. Хмелева	42,00	0,00	2,00	44,00	3,5582
ул. Пугачева, 1	2022	16,00	0,00	2,00	18,00	1,3836
ул. Пугачева, 1	2023	12,00	0,00	0,00	12,00	1,0518
ул. Пугачева, 1	2024	14,00	0,00	0,00	14,00	1,1228
ул. Пугачева, 1	10-этажный 2-х секционный многоквартирный дом по ул. Боевых дружин, 1	7,00		0,00	7,00	0,3270
ул. Пугачева, 1	2021	7,00		0,00	7,00	0,3270
ул. Пугачева, 1 Итог		<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>76,00</b>	<b>4,7352</b>
Федосеенко, д. 64	4-е 12-ти этажных одноподъездных жилых дома, гостиница с рестораном	8,50	0,00	0,00	8,50	0,3282
Федосеенко, д. 64	2019	8,50	0,00	0,00	8,50	0,3282
Федосеенко, д. 64	жилая застройка на территории	26,92	0,00	0,00	26,92	1,0391

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Федосеенко, д. 64	2021	13,46	0,00	0,00	13,46	0,5196
Федосеенко, д. 64	2022	13,46	0,00	0,00	13,46	0,5196
Федосеенко, д. 64	жилые дома в границах улиц 8-е Марта, Достоевского, Рабфаковской, Болотной	10,00	0,00	0,00	10,00	0,3841
Федосеенко, д. 64	2020	10,00	0,00	0,00	10,00	0,3841
Федосеенко, д. 64	группа жилых домов в границах улиц Федосеенко, 8-е Марта, Достоевского (ЖК "Сормовская сторона")	27,00	0,00	0,00	27,00	1,1834
Федосеенко, д. 64	2021	17,00	0,00	0,00	17,00	0,7451
Федосеенко, д. 64	2022	10,00	0,00	0,00	10,00	0,4383
Федосеенко, д. 64	Спортивный комплекс по ул. Федосеенко, 37			2,50	2,50	0,3652
Федосеенко, д. 64	2022			2,50	2,50	0,3652
Федосеенко, д. 64	Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения (1-я очередь строительства) в границах бул. Юбилейный, улиц Циолковского, Культуры, Коперника	11,00	0,00	0,00	11,00	0,6677
Федосеенко, д. 64	2022	11,00	0,00	0,00	11,00	0,6677
Федосеенко, д. 64 Итого		<b>83,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>85,92</b>	<b>3,9677</b>
ул. Зайцева, 31	досуговый центр с залами рекреации по ул. Зайцева у д.11 в Сормовском районе			0,30	0,30	0,0258
ул. Зайцева, 31	2019			0,30	0,30	0,0258
ул. Зайцева, 31	Комплексное освоение земельного участка в целях жилищного строительства по пр. Кораблестроителей, в районе домов №№42,44,45/1 в Сормовском районе (в том числе ФОК)	106,00	0,00	20,00	126,00	6,8512
ул. Зайцева, 31	2019	12,50	0,00	0,00	12,50	0,4825
ул. Зайцева, 31	2021	23,50	0,00	0,00	23,50	0,9071
ул. Зайцева, 31	2022	16,00	0,00	20,00	36,00	3,3772
ул. Зайцева, 31	2023	16,00	0,00	0,00	16,00	0,6176
ул. Зайцева, 31	2024	23,00	0,00	0,00	23,00	0,8878
ул. Зайцева, 31	2025	15,00	0,00	0,00	15,00	0,5790
ул. Зайцева, 31	многоквартирный жилой дом по ул. Волжская, рядом с домом №40/2	6,15		0,00	6,15	0,5080
ул. Зайцева, 31	2019	6,15		0,00	6,15	0,5080
ул. Зайцева, 31	многоквартирный жилой дом по ул. Зайцева, рядом с домом № 22	14,45		5,29	19,74	1,2720

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
ул. Зайцева, 31	2020	14,45		5,29	19,74	1,2720
ул. Зайцева, 31	многоквартирный жилой дом по ул. Победная, напротив дома №17	3,87		0,00	3,87	0,1494
ул. Зайцева, 31	2020	3,87		0,00	3,87	0,1494
ул. Зайцева, 31	спортивно-оздоровительный клуб по ул.Кима, напротив д.333 в Сорновском районе	0,00		2,36	2,36	0,1241
ул. Зайцева, 31	2020	0,00		2,36	2,36	0,1241
ул. Зайцева, 31	спортивно-оздоровительный комплекс около дома № 2 на ул. Зайцева			1,00	1,00	0,1307
ул. Зайцева, 31	2019			1,00	1,00	0,1307
ул. Зайцева, 31	станция обеззараживания воды на Ново-Сорновской водопроводной станции ул. Алебастровая, 91			1,05	1,05	0,1558
ул. Зайцева, 31	2019			1,05	1,05	0,1558
ул. Зайцева, 31	ДДУ на 300 мест на территории застройки земельного участка по проспекту Кораблестроителей в районе домов №42, 44, 45/1			3,50	3,50	0,7268
ул. Зайцева, 31	2020			3,50	3,50	0,7268
ул. Зайцева, 31	Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения в районе ул. Зайцева, VI микрорайон Комсомольского жилого района	14,00	0,00	0,00	14,00	0,8960
ул. Зайцева, 31	2021	14,00	0,00	0,00	14,00	0,8960
ул. Зайцева, 31 Итого		<b>144,47</b>	<b>0,00</b>	<b>33,50</b>	<b>177,97</b>	<b>10,8397</b>
"Посёлок Народный", ул. Планетная, 8-а	Автосалон по ул. Ясная в Сорновском районе г. Нижнего Новгорода			3,49	3,49	0,3000
"Посёлок Народный", ул. Планетная, 8-а	2021			3,49	3,49	0,3000
"Посёлок Народный", ул. Планетная, 8-а Итого				<b>3,49</b>	<b>3,49</b>	<b>0,3000</b>
Пристроенная котельная №4 на участке в границах улиц Культуры, Коперника, Новосоветская	Многоэтажный дом со встроенными помещениями общественного назначения в границах улиц Культуры, Коперника, Новосоветская в Сорновском районе города Нижнего Новгорода (поз. 1 ПП)	11,50			11,50	0,5826
Пристроенная котельная №4 на участке в границах улиц Культуры, Коперника, Новосоветская	2022	11,50			11,50	0,5826
Пристроенная котельная №4 на участке в границах улиц Культуры, Коперника, Новосоветская	Дошкольная образовательная организация в границах улиц Культуры, Коперника, Новосоветская в Сорновском районе города Нижнего Новгорода (поз. 3 ПП)			1,00		0,2044
Пристроенная котельная №4 на участке в границах улиц Культуры, Коперника, Новосоветская	2022			1,00		0,2044

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Пристроенная котельная №4 на участке в границах улиц Культуры, Коперника, Новосоветская Итог		11,50		1,00	11,50	0,7870
Пристроенная котельная №5 на участке в границах улиц Культуры, Коперника, Новосоветская	Многоэтажный дом со встроенными помещениями общественного назначения в границах улиц Культуры, Коперника, Новосоветская в Сормовском районе города Нижнего Новгорода (поз. 2 ПП)	34,50			34,50	1,7477
Пристроенная котельная №5 на участке в границах улиц Культуры, Коперника, Новосоветская	2021	34,50			34,50	1,7477
Пристроенная котельная №5 на участке в границах улиц Культуры, Коперника, Новосоветская Итог		34,50			34,50	1,7477
ул. Энгельса, 1-б	Отдельно стоящий корпус МБДОУ Детский сад № 364 "Звездочка" на 4 групповые ячейки по ул. Энгельса, 25			2,20	2,20	0,2090
ул. Энгельса, 1-б	2021			2,20	2,20	0,2090
ул. Энгельса, 1-б Итог				2,20	2,20	0,2090
<b>Канавинский район</b>		<b>1371,34</b>	<b>0,00</b>	<b>471,78</b>	<b>1843,13</b>	<b>85,0281</b>
"Квартал Д", пр. Ленина, 5-а	кафе по пр. Ленина, напротив дома № 15/1 (на берегу у Силикатного озера)	0,00		10,17	10,17	0,2676
"Квартал Д", пр. Ленина, 5-а	2020	0,00		10,17	10,17	0,2676
"Квартал Д", пр. Ленина, 5-а	многофункциональный торгово-офисный центр "Рядомаг" с подземной парковкой по пр. Ленина, между домами №2 и №4	0,00		8,28	8,28	0,5300
"Квартал Д", пр. Ленина, 5-а	2020	0,00		8,28	8,28	0,5300
"Квартал Д", пр. Ленина, 5-а	многоэтажные жилые дома в границах улиц Журова, Менделеева, Искры, Чонгарская в Канавинском районе	44,06			44,06	1,9620
"Квартал Д", пр. Ленина, 5-а	2024	44,06			44,06	1,9620
"Квартал Д", пр. Ленина, 5-а Итог		44,06		18,45	62,51	2,7596
Июльских дней, 1	ул. Украинская, 48 к2 (ЖК "Первомайский")	27,00		0,00	27,00	1,0527
Июльских дней, 1	2020	27,00		0,00	27,00	1,0527
Июльских дней, 1	ул. Украинская, 48 к3 (ЖК "Первомайский")	27,00		0,00	27,00	1,0527
Июльских дней, 1	2020	27,00		0,00	27,00	1,0527
Июльских дней, 1	ул. Украинская, 48 к4 (ЖК "Первомайский")	27,00		0,00	27,00	1,0527
Июльских дней, 1	2020	27,00		0,00	27,00	1,0527
Июльских дней, 1	ул. Украинская, 48 к5 (ЖК "Первомайский")	27,00		0,00	27,00	1,0527

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Июльских дней, 1	2020	27,00		0,00	27,00	1,0527
Июльских дней, 1	ул. Украинская, 48 к6 (ЖК "Первомайский")	27,00		0,00	27,00	1,0527
Июльских дней, 1	2020	27,00		0,00	27,00	1,0527
Июльских дней, 1	ул. Украинская, 50 к2 (ЖК "Первомайский")	18,00		0,00	18,00	0,7018
Июльских дней, 1	2020	18,00		0,00	18,00	0,7018
Июльских дней, 1	ул. Украинская, 50 к3 (ЖК "Первомайский")	18,00		0,00	18,00	0,7018
Июльских дней, 1	2020	18,00		0,00	18,00	0,7018
Июльских дней, 1	ул. Украинская, 50 к4 (ЖК "Первомайский")	18,00		0,00	18,00	0,7018
Июльских дней, 1	2020	18,00		0,00	18,00	0,7018
Июльских дней, 1 Итого		<b>189,00</b>		<b>0,00</b>	<b>189,00</b>	<b>7,3692</b>
котельная завода «Красный Якорь»	Проект планировки территории в границах улиц Актюбинская, Московское шоссе, Комсомольское шоссе, Фибролитовая в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода. Административное здание (учреждения, специализированный магазин, кафе)	0,00	0,00	13,30	13,30	0,9320
котельная завода «Красный Якорь»	2028	0,00	0,00	13,30	13,30	0,9320
котельная завода «Красный Якорь»	Проект планировки территории в границах улиц Актюбинская, Московское шоссе, Комсомольское шоссе, Фибролитовая в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода. Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения № 4.1 по ГП	13,40	0,00	0,00	13,40	0,6430
котельная завода «Красный Якорь»	2023	13,40	0,00	0,00	13,40	0,6430
котельная завода «Красный Якорь»	Проект планировки территории в границах улиц Актюбинская, Московское шоссе, Комсомольское шоссе, Фибролитовая в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода. Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения № 4.2 по ГП	13,40	0,00	0,00	13,40	0,6430
котельная завода «Красный Якорь»	2022	13,40	0,00	0,00	13,40	0,6430
котельная завода «Красный Якорь»	Проект планировки территории в границах улиц Актюбинская, Московское шоссе, Комсомольское шоссе, Фибролитовая в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода. Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения № 4.3 по ГП	32,37	0,00	0,00	32,37	1,5540
котельная завода «Красный Якорь»	2024	13,40	0,00	0,00	13,40	0,6430
котельная завода «Красный Якорь»	2027	18,97	0,00	0,00	18,97	0,9110
котельная завода «Красный Якорь»	Проект планировки территории в границах улиц Актюбинская, Московское	13,40	0,00	0,00	13,40	0,6430

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Якорь»	шоссе, Комсомольское шоссе, Фибролитовая в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода. Жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения № 4.4 по ГП					
котельная завода «Красный Якорь»	2024	13,40	0,00	0,00	13,40	0,6430
котельная завода «Красный Якорь»	Проект планировки территории в границах улиц Актюбинская, Московское шоссе, Комсомольское шоссе, Фибролитовая в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода. Жилой дом со встроенной ДОО № 5.1 по ГП	18,98	0,00	0,00	18,98	0,9110
котельная завода «Красный Якорь»	2026	18,98	0,00	0,00	18,98	0,9110
котельная завода «Красный Якорь»	Проект планировки территории в границах улиц Актюбинская, Московское шоссе, Комсомольское шоссе, Фибролитовая в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода. Культовое здание с проведением обрядов и Пристрой к православной гимназии во имя святого благоверного князя Александра Невского	0,00	0,00	2,92	2,92	0,2490
котельная завода «Красный Якорь»	2029	0,00	0,00	2,92	2,92	0,2490
котельная завода «Красный Якорь»	Проект планировки территории в границах улиц Актюбинская, Московское шоссе, Комсомольское шоссе, Фибролитовая в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода. Торгово-выставочный комплекс	0,00	0,00	5,90	5,90	0,5010
котельная завода «Красный Якорь»	2029	0,00	0,00	5,90	5,90	0,5010
котельная завода «Красный Якорь» Итог		<b>91,55</b>	<b>0,00</b>	<b>22,11</b>	<b>113,66</b>	<b>6,0760</b>
Московское шоссе, д. 52	застройка территории в границах ул. Якорная, Актюбинская, Крановая, Авангардная	70,00	0,00	5,00	75,00	3,2233
Московское шоссе, д. 52	2019	10,00	0,00	0,00	10,00	0,4383
Московское шоссе, д. 52	2020	10,00	0,00	0,00	10,00	0,4383
Московское шоссе, д. 52	2021	10,00	0,00	1,70	11,70	0,5250
Московское шоссе, д. 52	2022	17,00	0,00	3,30	20,30	0,9250
Московское шоссе, д. 52	2023	23,00	0,00	0,00	23,00	0,8968
Московское шоссе, д. 52	Двухэтажное административное здание по Московскому шоссе, 84Б			0,80	0,80	0,0600
Московское шоссе, д. 52	2021			0,80	0,80	0,0600
Московское шоссе, д. 52 Итог		<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,80</b>	<b>75,80</b>	<b>3,2833</b>
Перспективная котельная ООО «Фиакр»	«Гостинично-административный комплекс» по адресу: г.Н.Новгород, Канавинский район, Московское шоссе, д.11 «а»			10,96	10,96	1,5873
Перспективная котельная ООО «Фиакр»	2019			10,96	10,96	1,5873

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Перспективная котельная ООО "Фиакр" Итог				10,96	10,96	1,5873
Сормовская ТЭЦ	гостиница со встроенной автостоянкой на пересечении улиц Совнаркомовская и Мануфактурная, примерно в 6 метрах на юго-запад от дома № 6а по ул. Совнаркомовская			3,70	3,70	0,4592
Сормовская ТЭЦ	2020			3,70	3,70	0,4592
Сормовская ТЭЦ	Диспетчерский пункт, с прилегающей территорией по Мещерскому бульвару, у дома № 10Б	0,00		4,94	4,94	0,1300
Сормовская ТЭЦ	2022	0,00		4,94	4,94	0,1300
Сормовская ТЭЦ	объект с разрешенным видом использования – «транспорт» по ул. С. Акимова, напротив домов №№ 42, 43, 48, 55, 56	0,00		5,28	5,28	0,5425
Сормовская ТЭЦ	2019	0,00		5,28	5,28	0,5425
Сормовская ТЭЦ	Планировка территории с детализацией застройки и парковой зоны в границах улиц Керченская, Совнаркомовская, набережная рек Волга и Ока в г. Нижний Новгород на период проведения ЧМ по футболу 2018 г	122,56		26,32	148,88	6,0600
Сормовская ТЭЦ	2020	122,56		26,32	148,88	6,0600
Сормовская ТЭЦ	Проект планировки и межевания территории в границах улиц Бетанкура, Самаркандская, Должанская, Мануфактурная в Канавинском районе г. Н. Новгорода	1,63		0,65	2,28	0,1250
Сормовская ТЭЦ	2019	1,63		0,65	2,28	0,1250
Сормовская ТЭЦ	Станция метро «Волга» Сормовско-Мещерской линии метрополитена	0,00		28,13	28,13	0,6000
Сормовская ТЭЦ	2020	0,00		28,13	28,13	0,6000
Сормовская ТЭЦ	торгово-офисный центр по ул. Гордеевская	0,00		3,21	3,21	0,0846
Сормовская ТЭЦ	2020	0,00		3,21	3,21	0,0846
Сормовская ТЭЦ	Участок Москва-Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань-Екатеринбург» (ВСМ 2) 8 этап – комплекс работ по строительству железной дороги и сопутствующих объектов (за исключением работ по подготовке территории) на участке п.п. 410 км (вкл.) – ст. Н.Новгород ВСМ (вкл.) – ст. Аэропорт ВСМ (искл.) (Н.Новгород). Вокзальный комплекс и служебно-технические здания и сооружения на ст. Н.Новгород ВСМ, пл. Революции, 7-7б			16,20	16,20	3,6904
Сормовская ТЭЦ	2020			16,20	16,20	3,6904
Сормовская ТЭЦ	цех оттаивания поездов "Сапсан" на станции Нижний Новгород по Московскому шоссе, 6с	0,00		31,26	31,26	0,9060
Сормовская ТЭЦ	2027	0,00		31,26	31,26	0,9060
Сормовская ТЭЦ	частный детский сад между домами № 38, 36 по ул. Сергея Есенина и домами № 11, 13, 14 по ул. Сергея Акимова			2,50	2,50	0,2460

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Сормовская ТЭЦ	2020			2,50	2,50	0,2460
Сормовская ТЭЦ	жилой дом со встроенно-пристроенным детским дошкольным учреждением по ул. Генерала Зимины, у дома №40 (ЖК "Гордеевский")	10,50		0,00	10,50	0,4094
Сормовская ТЭЦ	2023	10,50		0,00	10,50	0,4094
Сормовская ТЭЦ	Нежилое помещение ул. Гордеевская, д. 1, пом. П2	0,00		1,37	1,37	0,0610
Сормовская ТЭЦ	2020	0,00		1,37	1,37	0,0610
Сормовская ТЭЦ	Объект незавершенного строительства - административно-выставочное здание с оздоровительным комплексом по ул. Карла Маркса, в границах ул. Сергея Акимова, Волжская набережная	0,00		0,05	0,05	0,0630
Сормовская ТЭЦ	2021	0,00		0,05	0,05	0,0630
Сормовская ТЭЦ	Гостиница по ул. Стрелка, 1 (литеры А, А1, А3)	0,00		2,00	2,00	0,0950
Сормовская ТЭЦ	2020	0,00		2,00	2,00	0,0950
Сормовская ТЭЦ	Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в г. Нижний Новгород в квартале ул. Бетанкура, набережной р. Волга, ул. Должанская, ул. Самаркандская			21,00	21,00	11,6510
Сормовская ТЭЦ	2023			21,00	21,00	11,6510
Сормовская ТЭЦ Итого		<b>134,69</b>		<b>146,60</b>	<b>281,29</b>	<b>25,1231</b>
ул. Бульвар Мира, 4-а	Административное здание по ул. Совнаркомовская, 23	0,00		6,14	6,14	0,2690
ул. Бульвар Мира, 4-а	2019	0,00		6,14	6,14	0,2690
ул. Бульвар Мира, 4-а Итого		<b>0,00</b>		<b>6,14</b>	<b>6,14</b>	<b>0,2690</b>
ул. Вольская, 15-а	застройка территории в границах улиц Октябрьской Революции, Григорьева, Витебская	71,01		11,66	82,67	4,0855
ул. Вольская, 15-а	2021	71,01		11,66	82,67	4,0855
ул. Вольская, 15-а Итого		<b>71,01</b>		<b>11,66</b>	<b>82,67</b>	<b>4,0855</b>
ул. Знаменская, 5-б	Территория в границах ул. Кузбасская, Ракетная, Пурехская	225,60	0,00	56,40	282,00	8,3298
ул. Знаменская, 5-б	2023	59,36	0,00	14,84	74,20	2,3546
ул. Знаменская, 5-б	2024	106,88	0,00	26,72	133,60	3,8417
ул. Знаменская, 5-б	2025	59,36	0,00	14,84	74,20	2,1336
ул. Знаменская, 5-б Итого		<b>225,60</b>	<b>0,00</b>	<b>56,40</b>	<b>282,00</b>	<b>8,3298</b>
ул. Ивана Романова, 3-а	3-этажное здание по ул. Советская, 13е	0,00		0,93	0,93	0,0245

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
ул. Ивана Романова, 3-а	2020	0,00		0,93	0,93	0,0245
ул. Ивана Романова, 3-а Итого		<b>0,00</b>		<b>0,93</b>	<b>0,93</b>	<b>0,0245</b>
ул. Климовская, 86-а	административное здание по ул.Симферопольская	0,00		12,56	12,56	0,4320
ул. Климовская, 86-а	2023	0,00		12,56	12,56	0,4320
ул. Климовская, 86-а	жилой дом по ул.Журова, у дома №18			4,65	4,65	0,4000
ул. Климовская, 86-а	2020			4,65	4,65	0,4000
ул. Климовская, 86-а	кафе по ул. Спартака, у д.21 в Канавинском районе	0,00		2,34	2,34	0,0617
ул. Климовская, 86-а	2019	0,00		2,34	2,34	0,0617
ул. Климовская, 86-а	кафе-ресторан "Догмара" с местами для пикников и отдыха на Комсомольском шоссе в районе дома №12 в Ленинском районе	0,00		4,03	4,03	0,1060
ул. Климовская, 86-а	2019	0,00		4,03	4,03	0,1060
ул. Климовская, 86-а	проект планировки и межевания территории в границах улиц Октябрьской революции, Менделеева, Журова, пер. Сивашский.	52,43	0,00	13,11	65,54	3,0711
ул. Климовская, 86-а	2023	13,11	0,00	3,28	16,38	0,6973
ул. Климовская, 86-а	2024	13,11	0,00	3,28	16,38	0,6973
ул. Климовская, 86-а	2025	13,11	0,00	3,28	16,38	0,8382
ул. Климовская, 86-а	2026	13,11	0,00	3,28	16,38	0,8382
ул. Климовская, 86-а	Территория в границах Комсомольского шоссе, ул.Н.Пахомова, Напольно-Выставочная, Обухова, пер. Балаклавский, ул. Украинская	193,20	0,00	0,00	193,20	4,6256
ул. Климовская, 86-а	2026	96,60	0,00	0,00	96,60	2,3128
ул. Климовская, 86-а	2027	48,30	0,00	0,00	48,30	1,1564
ул. Климовская, 86-а	2028	48,30	0,00	0,00	48,30	1,1564
ул. Климовская, 86-а	Территория в границах ул.Обухова, Н.Пахомова, Июльских Дней, Витебская, Октябрьской революции	95,04	0,00	35,56	130,60	4,0456
ул. Климовская, 86-а	2025	23,76	0,00	5,94	29,70	0,8540
ул. Климовская, 86-а	2026	23,76	0,00	5,94	29,70	0,8540
ул. Климовская, 86-а	2027	23,76	0,00	5,94	29,70	0,8540
ул. Климовская, 86-а	2028	23,76	0,00	5,94	29,70	0,8540
ул. Климовская, 86-а	2029	0,00	0,00	5,90	5,90	0,3147

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
ул. Климовская, 86-а	2030	0,00	0,00	5,90	5,90	0,3147
ул. Климовская, 86-а	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой № 1 (по генплану) в границах улиц Октябрьской революции, Менделеева, Журова, пер. Сивашский	7,00	0,00	1,50	8,50	0,4109
ул. Климовская, 86-а	2022	7,00	0,00	1,50	8,50	0,4109
ул. Климовская, 86-а Итого		<b>347,67</b>	<b>0,00</b>	<b>73,75</b>	<b>421,42</b>	<b>13,1529</b>
ул. Конотопская, 5	Территория в границах ул.Кузбасская, Ракетная, Пурехская	59,36	0,00	14,84	74,20	2,3546
ул. Конотопская, 5	2023	59,36	0,00	14,84	74,20	2,3546
ул. Конотопская, 5 Итого		<b>59,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14,84</b>	<b>74,20</b>	<b>2,3546</b>
ул. Лесной городок, 6-а	ДОУ по ул.Лесной городок у дома № 6	0,00		3,66	3,66	0,1554
ул. Лесной городок, 6-а	2020	0,00		3,66	3,66	0,1554
ул. Лесной городок, 6-а	Жилая застройка	95,28	0,00	0,00	95,28	3,6778
ул. Лесной городок, 6-а	2022	15,88	0,00	0,00	15,88	0,6130
ул. Лесной городок, 6-а	2023	15,88	0,00	0,00	15,88	0,6130
ул. Лесной городок, 6-а	2024	15,88	0,00	0,00	15,88	0,6130
ул. Лесной городок, 6-а	2025	15,88	0,00	0,00	15,88	0,6130
ул. Лесной городок, 6-а	2026	15,88	0,00	0,00	15,88	0,6130
ул. Лесной городок, 6-а	2027	15,88	0,00	0,00	15,88	0,6130
ул. Лесной городок, 6-а	Малосемейное общежитие по Московскому шоссе, 294в	0,00		3,38	3,38	0,2990
ул. Лесной городок, 6-а	2021	0,00		3,38	3,38	0,2990
ул. Лесной городок, 6-а	Многофункциональный общественный центр по ул.Айвазовского	0,00		12,34	12,34	0,4750
ул. Лесной городок, 6-а	2021	0,00		12,34	12,34	0,4750
ул. Лесной городок, 6-а	Объекты, соответствующие разрешенным видам использования около дома №27 по ул. Лесной городок в Канавинском районе			1,84	1,84	0,1580
ул. Лесной городок, 6-а	2021			1,84	1,84	0,1580
ул. Лесной городок, 6-а Итого		<b>95,28</b>	<b>0,00</b>	<b>21,22</b>	<b>116,50</b>	<b>4,7652</b>
ул. Мурашкинская, 13-б	административно-офисное здание с подземной парковкой у дома № 9 по ул. Советская			2,80	2,80	0,5100

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
ул. Мурашкинская, 13-б	2019			2,80	2,80	0,5100
ул. Мурашкинская, 13-б	многоэтажная жилая застройка по ул. Мурашкинской, 13, лит А	14,20			14,20	0,6020
ул. Мурашкинская, 13-б	2021	14,20			14,20	0,6020
ул. Мурашкинская, 13-б	проект планировки и межевания территории в границах ул. Должанская, Мануфактурная, Совнаркомовская, Ярмарочный проезд			2,00	2,00	0,1872
ул. Мурашкинская, 13-б	2020			2,00	2,00	0,1872
ул. Мурашкинская, 13-б	Здание с офисными помещениями по ул. Интернациональная, 15			0,50	0,50	0,0400
ул. Мурашкинская, 13-б	2022			0,50	0,50	0,0400
ул. Мурашкинская, 13-б Итого		<b>14,20</b>		<b>5,30</b>	<b>19,50</b>	<b>1,3392</b>
ул. Невельская, 9-а	торговый центр по улице Гороховецкая, 4а	0,00		2,55	2,55	0,2810
ул. Невельская, 9-а	2019	0,00		2,55	2,55	0,2810
ул. Невельская, 9-а Итого		<b>0,00</b>		<b>2,55</b>	<b>2,55</b>	<b>0,2810</b>
ул. Таллинская, 15-в	14-ти этажный жилой дом по ул. Архангельская, 4 стр (ул. Архангельская, 18)	11,72			11,72	0,4970
ул. Таллинская, 15-в	2022	11,72			11,72	0,4970
ул. Таллинская, 15-в	в границах улиц Болотникова, Гороховецкая, Путейская (Административное здание)	0,00		4,50	4,50	0,4009
ул. Таллинская, 15-в	2020	0,00		4,50	4,50	0,4009
ул. Таллинская, 15-в	Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения в районе ул. Путейская, 16Б	2,00	0,00	0,00	2,00	0,1730
ул. Таллинская, 15-в	2022	2,00	0,00	0,00	2,00	0,1730
ул. Таллинская, 15-в	Отдельно стоящий корпус МБДОУ "Детский сад № 7 " на 4 групповые ячейки по ул. Движенцев, 9А			2,20	2,20	0,2160
ул. Таллинская, 15-в	2021			2,20	2,20	0,2160
ул. Таллинская, 15-в Итого		<b>13,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6,70</b>	<b>20,42</b>	<b>1,2869</b>
ул. Тепличная, 8-а (БМК)	Гостиница, автосалон и автосервис с мойкой	0,00		38,21	38,21	0,0000
ул. Тепличная, 8-а (БМК)	2021	0,00		38,21	38,21	0,0000
ул. Тепличная, 8-а (БМК)	Объект торговли по адресу г. Нижний Новгород, Московское шоссе, рядом с домом №314			4,42	4,42	0,3800
ул. Тепличная, 8-а (БМК)	2021			4,42	4,42	0,3800
ул. Тепличная, 8-а (БМК)	Проект планировки и межевания территории СНТ "Балтика" по Московскому шоссе	0,00		16,47	16,47	0,8671

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
ул. Тепличная, 8-а (БМК)	2020	0,00		16,47	16,47	0,8671
ул. Тепличная, 8-а (БМК) Итог		<b>0,00</b>		<b>59,10</b>	<b>59,10</b>	<b>1,2471</b>
ул. Чкалова, 37-а (БМК)	проект планировки и межевания территории в границах улиц Обухова, Октябрьской Революции, Чкалова, Рутковского в Канавинском районе	2,47		0,99	3,46	0,1900
ул. Чкалова, 37-а (БМК)	2019	2,47		0,99	3,46	0,1900
ул. Чкалова, 37-а (БМК) Итог		<b>2,47</b>		<b>0,99</b>	<b>3,46</b>	<b>0,1900</b>
"15 квартал Московское шоссе", ул. Тихорецкая, 3-в	Жилой дом с подземной автостоянкой по адресу: Московское шоссе, 84б в Конавинском районе г.Н.Новгорода	12,74			12,74	0,5400
"15 квартал Московское шоссе", ул. Тихорецкая, 3-в	2025	12,74			12,74	0,5400
"15 квартал Московское шоссе", ул. Тихорецкая, 3-в	здание рынка со стационарной парковкой автомашин у дома №3 по ул. Авангардная			4,32	4,32	0,3717
"15 квартал Московское шоссе", ул. Тихорецкая, 3-в	2019			4,32	4,32	0,3717
"15 квартал Московское шоссе", ул. Тихорецкая, 3-в	Храм православной гимназии имени Александра Невского ул. Аэродромная, 29			2,40	2,40	0,4731
"15 квартал Московское шоссе", ул. Тихорецкая, 3-в	2019			2,40	2,40	0,4731
"15 квартал Московское шоссе", ул. Тихорецкая, 3-в	Система отопления Храма в честь иконы Божией Матери "Феодоровская" по ул. Аэродромная, напротив дома № 29			0,55	0,55	0,0480
"15 квартал Московское шоссе", ул. Тихорецкая, 3-в	2021			0,55	0,55	0,0480
"15 квартал Московское шоссе", ул. Тихорецкая, 3-в Итог		<b>12,74</b>		<b>7,27</b>	<b>20,01</b>	<b>1,4328</b>
ул. Металлистов, 4-б	Нежилое здание по ул. Металлистов, 1А			1,00	1,00	0,0710
ул. Металлистов, 4-б	2022			1,00	1,00	0,0710
ул. Металлистов, 4-б Итог				<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,0710</b>
<b>Приокский район</b>		<b>991,42</b>	<b>826,80</b>	<b>428,42</b>	<b>2246,64</b>	<b>62,7216</b>
"Академия МВД", Анкудиновское шоссе, 3-б	общежитие на 1000 мест, Анкудиновское ш., 3	0,00		16,90	16,90	0,7750
"Академия МВД", Анкудиновское шоссе, 3-б	2021	0,00		16,90	16,90	0,7750
"Академия МВД", Анкудиновское шоссе, 3-б	Объекты капитального строительства на территории академии по Анкудиновскому шоссе, 3 (общежитие, спортзал, административное здание)	0,00	0,00	104,40	104,40	7,1625
"Академия МВД", Анкудиновское шоссе, 3-б	2020	0,00	0,00	26,10	26,10	1,1938
"Академия МВД", Анкудиновское шоссе, 3-б	2021	0,00	0,00	26,10	26,10	1,1938

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
шоссе, 3-б						
"Академия МВД", Анкудиновское шоссе, 3-б	2022	0,00	0,00	26,10	26,10	2,3875
"Академия МВД", Анкудиновское шоссе, 3-б	2023	0,00	0,00	26,10	26,10	2,3875
"Академия МВД", Анкудиновское шоссе, 3-б Итого		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,30</b>	<b>121,30</b>	<b>7,9375</b>
"Кварц", ул. Горная, 13-а	Здание бытового обслуживания по ул. Горная, у дома №2а	0,00		2,89	2,89	0,0985
"Кварц", ул. Горная, 13-а	2020	0,00		2,89	2,89	0,0985
"Кварц", ул. Горная, 13-а	многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения и ТП по ул. 40 лет Октября (ЖК "Маленькая страна", ул. 40 лет Октября, 15 к3)	10,00		1,00	11,00	1,1730
"Кварц", ул. Горная, 13-а	2019	10,00		1,00	11,00	1,1730
"Кварц", ул. Горная, 13-а Итого		<b>10,00</b>		<b>3,89</b>	<b>13,89</b>	<b>1,2715</b>
"Лесная школа", Анкудиновское шоссе, 24	В границах Анкудиновского шоссе	12,20		0,00	12,20	1,2735
"Лесная школа", Анкудиновское шоссе, 24	2021	12,20		0,00	12,20	1,2735
"Лесная школа", Анкудиновское шоссе, 24	спортивная школа в районе дома №22 по шоссе Анкудиновское			0,70	0,70	0,0603
"Лесная школа", Анкудиновское шоссе, 24	2020			0,70	0,70	0,0603
"Лесная школа", Анкудиновское шоссе, 24	Храм во имя Священномученика Лаврентия епископа Балахнинского (между домами № 11 и № 11а по Анкудиновскому шоссе)			1,57	1,57	0,2463
"Лесная школа", Анкудиновское шоссе, 24	2019			1,57	1,57	0,2463
"Лесная школа", Анкудиновское шоссе, 24	жилой дом с двухуровневой стоянкой и помещениями общественного назначения по Анкудиновскому шоссе, 11а (ЖК "Анкудиновский")	7,00		0,00	7,00	0,4371
"Лесная школа", Анкудиновское шоссе, 24	2019	7,00		0,00	7,00	0,4371
"Лесная школа", Анкудиновское шоссе, 24 Итого		<b>19,20</b>		<b>2,27</b>	<b>21,47</b>	<b>2,0171</b>
"Медицинская Академия", пр. Гагарина, 70-а	В границах ул. Медицинская-Братьев Игнатовых-Щепкина-Манежная	8,13		0,00	8,13	0,8490
"Медицинская Академия", пр. Гагарина, 70-а	2024	8,13		0,00	8,13	0,8490
"Медицинская Академия", пр. Гагарина, 70-а	общежитие по пер. Корейский, 8	6,50			6,50	0,3990
"Медицинская Академия", пр. Гагарина, 70-а	2019	6,50			6,50	0,3990

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
"Медицинская Академия", пр. Гагарина, 70-а	проект планировки и межевания территории в границах улиц Сурикова, Корейская, Крылова, пер. Корейский	32,00	0,00	0,00	32,00	1,2477
"Медицинская Академия", пр. Гагарина, 70-а	2022	13,00	0,00	0,00	13,00	0,5069
"Медицинская Академия", пр. Гагарина, 70-а	2023	19,00	0,00	0,00	19,00	0,7408
"Медицинская Академия", пр. Гагарина, 70-а	ремонтируемое здание лечебного корпуса № 1 ГБУЗ НО "ДГКБ № 1" пр. Гагарина, 76			11,00	11,00	1,0365
"Медицинская Академия", пр. Гагарина, 70-а	2020			11,00	11,00	1,0365
"Медицинская Академия", пр. Гагарина, 70-а Итого		<b>46,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>57,63</b>	<b>3,5322</b>
"МР Юго-Запад", ул. 40 лет Победы, 15	Многофункциональный комплекс с гостиничным блоком и офисными помещениями по ул. 40 лет Победы	0,00		16,54	16,54	0,5766
"МР Юго-Запад", ул. 40 лет Победы, 15	2019	0,00		16,54	16,54	0,5766
"МР Юго-Запад", ул. 40 лет Победы, 15 Итого		<b>0,00</b>		<b>16,54</b>	<b>16,54</b>	<b>0,5766</b>
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	Жилой дом по ул. Петровского,9 (стр.) в Приокском районе	8,50		0,00	8,50	0,3281
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	2023	8,50		0,00	8,50	0,3281
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	земли населенных пунктов, под наземную многоярусную автостоянку (площадь земельного участка – 20 025 м2, кадастровый номер: 52:18:0080161:275) пр. Гагарина, 97			2,39	2,39	0,1000
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	2021			2,39	2,39	0,1000
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	Мини автотехцентр по ул.Ларина, у дома №7 корп.3 в приокском районе	0,00		3,05	3,05	0,1165
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	2020	0,00		3,05	3,05	0,1165
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	общеобразовательная школа на 525 мест пр. Гагарина, 97			8,93	8,93	1,0293
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	2019			8,93	8,93	1,0293
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	планировка и межевание территории	0,00		15,23	15,23	1,3564
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	2020	0,00		15,23	15,23	1,3564
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	Территория в границах Крутойярский проезд, ул.Кашенко, Ларина, р.Ока	137,44	0,00	54,98	192,41	5,3611
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	2024	22,91	0,00	9,16	32,07	0,8935
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	2026	45,81	0,00	18,33	64,14	1,7870
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	2028	22,91	0,00	9,16	32,07	0,8935

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	2029	22,91	0,00	9,16	32,07	0,8935
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	2030	22,91	0,00	9,16	32,07	0,8935
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	Нежилое здание по ул. Гагарина, 182А			0,15	0,15	0,0100
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	2022			0,15	0,15	0,0100
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	Трехсекционный жилой дом в районе пр. Гагарина, 97	33,00	0,00	0,00	33,00	3,1490
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	2022	33,00	0,00	0,00	33,00	3,1490
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	ДДУ на 280 мест по пр. Гагарина (в районе Нижегородской сельскохозяйственной академии)			3,00	3,00	0,3897
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б	2021			3,00	3,00	0,3897
"Термаль", пр. Гагарина, 178-б Итого		<b>178,94</b>	<b>0,00</b>	<b>87,72</b>	<b>266,66</b>	<b>11,8401</b>
"Щербинки МР 2", ул. Военных комиссаров, 9	предприятие обслуживание населения по ул. Учхоз Щербинки, 23 в Приокском районе			3,28	3,28	0,2270
"Щербинки МР 2", ул. Военных комиссаров, 9	2021			3,28	3,28	0,2270
"Щербинки МР 2", ул. Военных комиссаров, 9 Итого				<b>3,28</b>	<b>3,28</b>	<b>0,2270</b>
Индивидуальное теплоснабжение	Территория в границах ул. Межевая, ул. Юго-западная (территория СНТ «Дружба»)	0,00	826,80	0,00	826,80	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2019	0,00	63,60	0,00	63,60	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2020	0,00	63,60	0,00	63,60	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2021	0,00	63,60	0,00	63,60	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2022	0,00	63,60	0,00	63,60	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2023	0,00	63,60	0,00	63,60	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2024	0,00	127,20	0,00	127,20	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2025	0,00	63,60	0,00	63,60	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2026	0,00	63,60	0,00	63,60	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2027	0,00	63,60	0,00	63,60	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2028	0,00	63,60	0,00	63,60	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2029	0,00	63,60	0,00	63,60	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2030	0,00	63,60	0,00	63,60	0,0000

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Индивидуальное теплоснабжение Итог		<b>0,00</b>	<b>826,80</b>	<b>0,00</b>	<b>826,80</b>	<b>0,0000</b>
пр. Гагарина, 97 (БМК)	Территория сельхозакадемии	171,65	0,00	47,94	219,58	6,7645
пр. Гагарина, 97 (БМК)	2022	53,92	0,00	13,48	67,40	2,1388
пр. Гагарина, 97 (БМК)	2023	49,91	0,00	12,48	62,39	1,7940
пр. Гагарина, 97 (БМК)	2024	33,91	0,00	8,48	42,39	1,2189
пр. Гагарина, 97 (БМК)	2025	33,90		13,50	47,40	1,6127
пр. Гагарина, 97 (БМК)	ул. Маршала Жукова, 8 стр (ЖК "Приокский")	17,50		0,00	17,50	0,7670
пр. Гагарина, 97 (БМК)	2019	17,50		0,00	17,50	0,7670
пр. Гагарина, 97 (БМК)	ул. Вятская, 2А (Жилой дом по адресу ул. Вятская, 2А)	5,00		0,00	5,00	0,2191
пр. Гагарина, 97 (БМК)	2019	5,00		0,00	5,00	0,2191
пр. Гагарина, 97 (БМК)	ул. Вятская, 8 стр (ЖК "На Вятской")	21,50		0,00	21,50	0,9423
пр. Гагарина, 97 (БМК)	2019	21,50		0,00	21,50	0,9423
пр. Гагарина, 97 (БМК) Итог		<b>215,65</b>	<b>0,00</b>	<b>47,94</b>	<b>263,58</b>	<b>8,6930</b>
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	ДОУ по ул. Цветочная	0,00		7,50	7,50	0,2744
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	2021	0,00		7,50	7,50	0,2744
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	ЖК "Цветы", ул. Академика Сахарова, 10-2 стр	11,30		0,00	11,30	0,7547
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	2019	11,30		0,00	11,30	0,7547
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	ЖК "Цветы", ул. Академика Сахарова, 11-2 стр	11,30		0,00	11,30	0,7547
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	2020	11,30		0,00	11,30	0,7547
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	ЖК "Цветы", ул. Академика Сахарова, 12-2 стр	11,30		0,00	11,30	0,7547
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	2020	11,30		0,00	11,30	0,7547
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	Кафе, в районе дублера пр.Гагарина, напротив войсковой части			6,19	6,19	0,5320
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	2019			6,19	6,19	0,5320
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	Строительство общеобразовательной школы по ул. Цветочная,3 в Приокском районе г. Н.Новгорода	0,00		11,56	11,56	1,3096
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	2020	0,00		11,56	11,56	1,3096
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	торгово-развлекательный центр, Анкудиновское ш., памятник природы "Щелоковский хутор", ул. Цветочная, дублер пр-та Гагарина (участок	0,00		5,79	5,79	0,3050

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
	№12)					
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	2025	0,00		5,79	5,79	0,3050
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	Жилые дома №№ 20(стр.), 21(стр.), 22(стр.) по ул. Цветочная в пос. Дубенки (участок № 3) в Приокском районе (ЖД №20-2)	11,30		0,00	11,30	0,7720
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	2020	11,30		0,00	11,30	0,7720
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	Жилые дома №№ 20(стр.), 21(стр.), 22(стр.) по ул. Цветочная в пос. Дубенки (участок № 3) в Приокском районе (ЖД №21-2)	11,30		0,00	11,30	0,7720
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	2021	11,30		0,00	11,30	0,7720
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	Жилые дома №№ 20(стр.), 21(стр.), 22(стр.) по ул. Цветочная в пос. Дубенки (участок № 3) в Приокском районе (ЖД №22-2)	11,30		0,00	11,30	0,7720
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	2022	11,30		0,00	11,30	0,7720
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	ул. Академика Сахарова, 6-2 стр (ЖК "Цветы")	11,30		0,00	11,30	0,4953
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	2021	11,30		0,00	11,30	0,4953
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	ул. Академика Сахарова, дом №1116, ЖД №46 (ЖК "Цветы")	11,30		0,00	11,30	0,4953
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	2019	11,30		0,00	11,30	0,4953
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	ул. Академика Сахарова, дом №1136, ЖД №47 (ЖК "Цветы")	11,30		0,00	11,30	0,4953
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	2019	11,30		0,00	11,30	0,4953
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	ул. Академика Сахарова, дом №115, ЖД №48 (ЖК "Цветы")	11,30		0,00	11,30	0,4953
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а	2019	11,30		0,00	11,30	0,4953
Совхоз "Цветы", ул. Цветочная, 3-а Итого		<b>113,00</b>		<b>31,04</b>	<b>144,04</b>	<b>8,9822</b>
ул. Батумская, 7-б	многоквартирный жилой дом № 1Б (по генплану) с помещениями общественного назначения и подземно-надземной автостоянкой с эксплуатируемой кровлей в границах улиц Пятигорская, 40 лет Октября, пр. Гагарина	20,74		3,18	23,92	1,6210
ул. Батумская, 7-б	2020	20,74		3,18	23,92	1,6210
ул. Батумская, 7-б	многоквартирный жилой дом № 6 (по генплану, пусковой комплекс № 10) в границах улиц Пятигорская, 40 лет Октября, пр. Гагарина	17,75		3,18	20,93	1,3771
ул. Батумская, 7-б	2020	17,75		3,18	20,93	1,3771
ул. Батумская, 7-б	проект планировки и межевания в границах улиц Бонч-Бруевича, Героя Елисеева, Батумской, Столетова в Приокском районе	11,60	0,00	2,90	14,50	0,7003
ул. Батумская, 7-б	2020	3,87	0,00	0,97	4,83	0,2057
ул. Батумская, 7-б	2021	3,87	0,00	0,97	4,83	0,2473

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
ул. Батумская, 7-б	2022	3,87	0,00	0,97	4,83	0,2473
ул. Батумская, 7-б Итого		<b>50,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9,26</b>	<b>59,35</b>	<b>3,6984</b>
ул. Радистов, 24	жилой дом по ул. 40 лет Октября, 23 (на месте магазина №12)	9,06			9,06	0,3840
ул. Радистов, 24	2022	9,06			9,06	0,3840
ул. Радистов, 24 Итого		<b>9,06</b>			<b>9,06</b>	<b>0,3840</b>
ул. Тропинина, д.47	Диспетчерский пункт для междугородних пригородных сообщений и городских маршрутов по пр.Гагарина, в районе ипподрома в Приокском районе			5,59	5,59	0,4805
ул. Тропинина, д.47	2030			5,59	5,59	0,4805
ул. Тропинина, д.47	Спортивный клуб в СНТ "Поляна-2", на смежном участке с территорией НГСХА, участки №5,, №6 в Приокском районе			5,16	5,16	0,4440
ул. Тропинина, д.47	2030			5,16	5,16	0,4440
ул. Тропинина, д.47	Территория в районе д.Ольгино	348,86	0,00	83,44	432,30	12,6375
ул. Тропинина, д.47	2027	15,10		0,00	15,10	0,6410
ул. Тропинина, д.47	2028	83,44	0,00	20,86	104,30	2,9991
ул. Тропинина, д.47	2029	166,88	0,00	41,72	208,60	5,9983
ул. Тропинина, д.47	2030	83,44	0,00	20,86	104,30	2,9991
ул. Тропинина, д.47 Итого		<b>348,86</b>	<b>0,00</b>	<b>94,19</b>	<b>443,05</b>	<b>13,5620</b>
<b>Советский район</b>		<b>3467,06</b>	<b>597,75</b>	<b>1449,24</b>	<b>5514,05</b>	<b>320,8288</b>
"Высоковский проезд, 39", пер. Звенигородский, 8-а	Территория в границах Высоковский проезд, ул.Родниковая, р.Кова	136,96	0,00	34,24	171,20	4,9499
"Высоковский проезд, 39", пер. Звенигородский, 8-а	2023	17,12	0,00	4,28	21,40	0,5654
"Высоковский проезд, 39", пер. Звенигородский, 8-а	2024	17,12	0,00	4,28	21,40	0,5649
"Высоковский проезд, 39", пер. Звенигородский, 8-а	2025	17,12	0,00	4,28	21,40	0,6791
"Высоковский проезд, 39", пер. Звенигородский, 8-а	2026	17,12	0,00	4,28	21,40	0,6791
"Высоковский проезд, 39", пер. Звенигородский, 8-а	2027	17,12	0,00	4,28	21,40	0,6154
"Высоковский проезд, 39", пер. Звенигородский, 8-а	2028	17,12	0,00	4,28	21,40	0,6154
"Высоковский проезд, 39", пер. Звенигородский, 8-а	2029	17,12	0,00	4,28	21,40	0,6154

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Звенигородский, 8-а						
"Высоковский проезд, 39", пер. Звенигородский, 8-а	2030	17,12	0,00	4,28	21,40	0,6154
"Высоковский проезд, 39", пер. Звенигородский, 8-а Итого		<b>136,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34,24</b>	<b>171,20</b>	<b>4,9499</b>
"ГЗРУ", пр. Гагарина 60 корп. 22	ЖК "Зенит" (ул. Краснозвездная, 17)	13,52		0,00	13,52	1,6038
"ГЗРУ", пр. Гагарина 60 корп. 22	2020	13,52		0,00	13,52	1,6038
"ГЗРУ", пр. Гагарина 60 корп. 22 Итого		<b>13,52</b>		<b>0,00</b>	<b>13,52</b>	<b>1,6038</b>
"Дворец Спорта", пр. Гагарина, 25-е	спортивный комплекс с искусственным льдом на территории за дворцом спорта "Нагорный" областного совета профсоюзов на пересечении ул. Бекетова и пр. Гагарина			48,54	48,54	4,1740
"Дворец Спорта", пр. Гагарина, 25-е	2029			48,54	48,54	4,1740
"Дворец Спорта", пр. Гагарина, 25-е	пр-кт Гагарина, 31Б (МФК "Аквамания")	0,00		105,00	105,00	9,3537
"Дворец Спорта", пр. Гагарина, 25-е	2020	0,00		105,00	105,00	9,3537
"Дворец Спорта", пр. Гагарина, 25-е	Многоквартирный жилой дом по адресу пр-кт Гагарина, 33 стр (ЖК "Олимпийский")	9,50		0,00	9,50	0,8042
"Дворец Спорта", пр. Гагарина, 25-е	2021	9,50		0,00	9,50	0,8042
"Дворец Спорта", пр. Гагарина, 25-е Итого		<b>9,50</b>		<b>153,54</b>	<b>163,04</b>	<b>14,3319</b>
"Кардиоцентр", ул. Ванеева, 209-б	ДОУ по ул. Ванеева, у дома №221	0,00		2,66	2,66	0,1142
"Кардиоцентр", ул. Ванеева, 209-б	2020	0,00		2,66	2,66	0,1142
"Кардиоцентр", ул. Ванеева, 209-б	Жилой дом № 19 (по генплану) по ул. Ванеева	5,86		0,00	5,86	0,6117
"Кардиоцентр", ул. Ванеева, 209-б	2021	5,86		0,00	5,86	0,6117
"Кардиоцентр", ул. Ванеева, 209-б	Жилой дом № 10 (по генплану) по ул. Ванеева	12,80		0,00	12,80	0,4926
"Кардиоцентр", ул. Ванеева, 209-б	2019	12,80		0,00	12,80	0,4926
"Кардиоцентр", ул. Ванеева, 209-б Итого		<b>18,66</b>		<b>2,66</b>	<b>21,32</b>	<b>1,2185</b>
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	«Автомойка механизированная для легковых автомобилей на 1 линию по адресу г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Ванеева напротив дома ,116»	0,00		22,00	22,00	1,7478
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	0,00		22,00	22,00	1,7478

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	18-этажный жилой дом со встроенными помещениями в первом этаже, 3-х уровневой подземной стоянкой и пристроенным 3-х этажным торговым центром по ул. Оранжерейная	8,32		0,00	8,32	0,3212
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	8,32		0,00	8,32	0,3212
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	5-ти этажное офисное здание ул. Новая	0,00	0,00	15,79	15,79	0,4155
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2027	0,00	0,00	15,79	15,79	0,4155
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Административно-гостиничное здание с подземной автостоянкой на пересечении улиц Короленко - Новая			19,81	19,81	1,7040
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2019			19,81	19,81	1,7040
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	административное здание по ул. Большая Печерская, д.20А	0,00		6,56	6,56	0,1728
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	0,00		6,56	6,56	0,1728
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	административное здание по ул. Большая Печерская, д.44	0,00		2,30	2,30	0,1295
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2019	0,00		2,30	2,30	0,1295
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	административное здание с гостиничными номерами и двухуровневой подземной парковкой на пересечении ул. Академика Блохиной и ул. Варварская			14,00	14,00	1,7340
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2020			14,00	14,00	1,7340
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	административное здание с магазином и подземной автостоянкой по ул. Большая Печерская, 34а			14,30	14,30	1,1361
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022			14,30	14,30	1,1361
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Административное здание с подземной парковкой в границах улиц Воровского - Костина	0,00		6,50	6,50	0,2725
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	0,00		6,50	6,50	0,2725
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	административное здание ул. Бекетова, 61	0,00	0,00	1,05	1,05	0,0335
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	0,00	0,00	1,05	1,05	0,0335
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	административно-жилое здание с подземной автостоянкой по ул. Грузинской, 42	0,00		9,12	9,12	0,2400
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	0,00		9,12	9,12	0,2400
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	административно-торговое здание - 2 очередь, Белинского - Костина ул.	0,00	0,00	14,55	14,55	1,0700
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2029	0,00	0,00	14,55	14,55	1,0700
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Апарт-отель в границах улиц Б.Покровская, Звездинка	0,00		13,93	13,93	0,9915
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2020	0,00		13,93	13,93	0,9915

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Военный госпиталь по ул. Ванеева	0,00		39,80	39,80	3,2400
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	0,00		39,80	39,80	3,2400
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Гостиница длительного проживания с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения в границах ул. Пушкина, Косогорная, пер. Светлогорский	0,00		16,80	16,80	0,4423
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	0,00		16,80	16,80	0,4423
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	гостиница и жилой блок со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по улице Б.Печерская- пл.Сенная	33,00	0,00	0,00	33,00	1,2867
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	33,00	0,00	0,00	33,00	1,2867
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	гостиница с подземной автостоянкой по ул. Алексеевская, 6/16	0,00		8,00	8,00	0,7535
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	0,00		8,00	8,00	0,7535
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	гостинично-административный комплекс с подземной автостоянкой на пересечении улиц М.Горького, Одесская и Б.Перекрестная, напротив дома №13 по ул. Б.Перекрестная	0,00		49,81	49,81	2,0122
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	0,00		49,81	49,81	2,0122
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	гостиничный комплекс на 190 номеров по ул.Бекетова, около дома №38А	0,00		13,88	13,88	0,7412
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	0,00		13,88	13,88	0,7412
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	группа жилых домов 2 пускового комплекса со встроенными административными помещениями и подземной автостоянкой в квартале улиц Тимирязева, 1-я, 2-я Оранжевая, рядом с домами №7, №11 по ул. Тимирязева	23,00	0,00	0,00	23,00	1,0721
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2019	11,50	0,00	0,00	11,50	0,5361
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2020	11,50	0,00	0,00	11,50	0,5361
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Группа жилых домов в границах ул. М.Горького-Трудовая-Ковалихинская	0,41	0,00	0,00	0,41	0,0424
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2028	0,41	0,00	0,00	0,41	0,0424
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Детская юношеская спортивная школа по ул. Маршала Малиновского, у дома №12 в Советском районе			11,63	11,63	1,1370
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021			11,63	11,63	1,1370
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	детское образовательное учреждение на 280 мест с бассейном в границах улиц Малая Ямская, Маслякова, Ильинская	0,00		9,56	9,56	0,2516
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	0,00		9,56	9,56	0,2516
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	жилой дом № 5 (1 очередь) по пер. Гаражный	4,90		0,00	4,90	0,1891
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	4,90		0,00	4,90	0,1891

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	жилой дом № 5 (2 очередь) по пер. Гаражный	10,00		0,00	10,00	0,3899
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	10,00		0,00	10,00	0,3899
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	жилой дом Грузинская ул., 32, Октябрьская ул., 11И			14,74	14,74	1,2674
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021			14,74	14,74	1,2674
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Жилой дом по ул. М.Горького	0,48	0,00	0,00	0,48	0,0497
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2029	0,48	0,00	0,00	0,48	0,0497
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Жилой дом по ул. Светлогорская 6, пер. Светлогорский 5, 7/8	6,00	0,00	0,00	6,00	0,2339
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2023	6,00	0,00	0,00	6,00	0,2339
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Жилой дом с подземной автомобильной парковкой и офисными помещениями на первом этаже по адресу Верхне-Волжская набережная, 19а	2,25		0,00	2,25	0,0869
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	2,25		0,00	2,25	0,0869
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Жилой дом с подземной парковкой и помещениями общественного назначения по ул. Семашко, 33А	10,00			10,00	0,5220
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	10,00			10,00	0,5220
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Жилой дом с подземной парковкой по ул. Семашко, 5В	5,04		0,00	5,04	0,1945
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	5,04		0,00	5,04	0,1945
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	жилой дом с помещениями общественного назначения и автостоянкой по ул. Минина и Пожарского, у дома №4	10,75		0,00	10,75	0,4150
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	10,75		0,00	10,75	0,4150
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой на пересечении улиц Ковалихинская и Семашко	15,00		0,00	15,00	0,9260
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	15,00		0,00	15,00	0,9260
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, автостоянкой и ТП в границах улиц Белинского, Тверская, Славянская, Ашхабадская (1 очередь)	34,00		0,00	34,00	1,3257
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	34,00		0,00	34,00	1,3257
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	жилой комплекс по ул. Гаражная, 7	21,19	0,00	0,00	21,19	0,8179
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	10,60	0,00	0,00	10,60	0,4090
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	10,60	0,00	0,00	10,60	0,4090
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Жилой комплекс со встроенными административно-торговыми помещениями, подземной автостоянкой и распределительным пунктом с	8,54	0,00	0,00	8,54	0,3296

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
	трансформаторной подстанцией (1 очередь строительства) по ул. М.Горького в Нижегородском районе					
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	2,85	0,00	0,00	2,85	0,1099
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2023	2,85	0,00	0,00	2,85	0,1099
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	2,85	0,00	0,00	2,85	0,1099
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	жилые дома №1, 2, 3, 4 по пр. Гагарина, 34	67,00		6,50	73,50	3,1288
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	16,30		0,00	16,30	0,6356
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	9,70		0,00	9,70	0,3782
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2023	7,10		0,00	7,10	0,2768
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	17,00		6,50	23,50	1,1793
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	16,90		0,00	16,90	0,6589
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	жилые дома №12, 13 (по генплану) с подземной автостоянкой в квартале улиц Б.Печерская, М.Горького, Ковалихинская, Фрунзе	11,00	0,00	0,00	11,00	0,4821
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2019	11,00	0,00	0,00	11,00	0,4821
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	жилые дома №№ 34, 35 со встроенными офисными помещениями и многоуровневой подземной автостоянкой в границах улиц Ильинская, переулка Плотничный, Добролюбова, архитектора А.Е.Харитонова, Малая покровская	32,00	0,00	0,00	32,00	1,2352
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2020	16,00	0,00	0,00	16,00	0,6176
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	16,00	0,00	0,00	16,00	0,6176
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Застройка квартала в границах улиц Крупской-Б.Покровская-Воровского	0,00		19,00	19,00	9,1600
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	0,00		19,00	19,00	9,1600
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	застройка территории (1 очередь 2 ПК, 2 очередь 1 ПК, 2 очередь 2 ПК))	13,10	0,00	3,27	16,37	0,7671
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	6,55	0,00	1,64	8,19	0,3484
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2026	6,55	0,00	1,64	8,19	0,4187
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	застройка территории в границах улиц Белинского, Тверская, Невзоровых	21,03	0,00	5,26	26,29	1,8633
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2020	2,63	0,00	0,66	3,29	0,2329
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	2,63	0,00	0,66	3,29	0,2329
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	2,63	0,00	0,66	3,29	0,2329

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2023	2,63	0,00	0,66	3,29	0,2329
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	2,63	0,00	0,66	3,29	0,2329
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	2,63	0,00	0,66	3,29	0,2329
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2026	2,63	0,00	0,66	3,29	0,2329
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2027	2,63	0,00	0,66	3,29	0,2329
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	застройка территории в границах улиц Красносельская, Барминская, Максима Горького, Малая Ямская	47,51	0,00	35,38	82,89	7,0180
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	18,07	0,00	0,00	18,07	1,4600
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	0,00	0,00	8,88	8,88	0,7730
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2026	29,43	0,00	0,00	29,43	2,5610
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2027	0,00	0,00	11,85	11,85	0,9490
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2028	0,00	0,00	14,66	14,66	1,2750
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	застройка территории в границах улиц Малая Покровская, Заломова, Нижегородская, Гоголя в Нижегородском районе г.Н.Новгорода	18,33		4,58	22,91	1,1721
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	9,16		2,29	11,46	0,5860
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	9,16		2,29	11,46	0,5860
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	застройка территории по ул. Ванеева	20,00	0,00	5,50	25,50	3,4916
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	11,50	0,00	0,50	12,00	1,4412
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2023	0,00	0,00	2,50	2,50	0,5381
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	8,50	0,00	0,50	9,00	1,0809
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	0,00	0,00	2,00	2,00	0,4315
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	застройка части квартала в границах улиц Новая, Короленко	10,58		2,65	13,23	0,5631
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	10,58		2,65	13,23	0,5631
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	комбинат бытового обслуживания (включающий приемный пункт прачечной и химчистки, пошивочное ателье, парикмахерскую) ул. Салганская, между домами №№ 12а и 22г			0,30	0,30	0,0400
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2019			0,30	0,30	0,0400
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Крытая парковка для легкого личного автотранспорта и служебное здание для обслуживающего персонала по ул. Генерала Ивлиева, напротив дома № 37 корп.1 в Советском районе	0,00		6,74	6,74	0,1775

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	0,00		6,74	6,74	0,1775
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	магазин товаров первой необходимости с подземной автостоянкой ул. Головнина, напротив домов №№ 31-35			4,20	4,20	0,4841
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2020			4,20	4,20	0,4841
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	многоквартирный жилой дом № 1 (по генплану) с подземной автостоянкой – 1 этап, восточная часть квартала в границах улиц Ульянова, Семашко, Ковалихинская, Нестерова	8,60		0,00	8,60	1,1380
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2019	4,20		0,00	4,20	0,5560
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2020	4,40		0,00	4,40	0,5820
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения по ул. 2-ая Оранжевая в Советском районе	10,00	0,00	0,00	10,00	0,3899
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	10,00	0,00	0,00	10,00	0,3899
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	многоквартирный жилой дом с учреждениями обслуживания и подземной автостоянкой по ул. Октябрьская между домами № 18 по ул. Б.Покровская и № 12 по ул. Октябрьская	16,44		0,00	16,44	0,6346
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	16,44		0,00	16,44	0,6346
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и полуподземной автостоянкой №3 (по генплану) по ул. Артельная, 15	55,80			55,80	2,3659
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2023	55,80			55,80	2,3659
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	многофункциональное здание с двухуровневой подземной автостоянкой, выставочными залами для сельскохозяйственной продукции	0,00		18,81	18,81	0,7190
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2019	0,00		18,81	18,81	0,7190
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) ул. Пушкина, снт "завода № 170"	28,70		0,44	29,14	2,7924
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	28,70		0,44	29,14	2,7924
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Нежилое отдельно стоящее здание на пл. Советской, у дома №3	0,00		8,54	8,54	0,2247
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2020	0,00		8,54	8,54	0,2247
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	общежитие ННГУ им. Лобачевского	20,00			20,00	1,7840
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	20,00			20,00	1,7840
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	объект с видами разрешенного использования по ул. Моховая, у дома 26			3,49	3,49	0,3000
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2020			3,49	3,49	0,3000

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	отдельно стоящее здание под административно-складское помещение с гаражом, ул. Ветеринарная, 5а литер П1	0,00	0,00	1,12	1,12	0,0294
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	0,00	0,00	1,12	1,12	0,0294
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	парикмахерская, ул. Б.Корнилова, между домами №№ 1, 3	0,00	0,00	0,73	0,73	0,0470
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2019	0,00	0,00	0,73	0,73	0,0470
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	планировка и межевание территории в границах Артельного проезда, ул. Артельной, реки Старка	78,80	0,00	8,20	87,00	8,2560
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	21,30	0,00	0,00	21,30	1,9300
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	21,30	0,00	0,00	21,30	1,9300
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2026	14,90	0,00	4,20	19,10	1,9210
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2027	21,30	0,00	0,00	21,30	1,9300
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2028	0,00	0,00	4,00	4,00	0,5450
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	предприятие общественного питания ул. Рокоссовского, напротив дома № 18			1,00	1,00	0,2220
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2020			1,00	1,00	0,2220
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Проект планировки и межевания территории в границах улиц Бекетова, Нартова, Юбилейная, переулок Нартова в Советском районе г. Нижнего Новгорода. Административное 10-эт. здание с автостоянкой	0,00	0,00	8,65	8,65	0,3174
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	0,00	0,00	8,65	8,65	0,3174
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Проект планировки и межевания территории в границах улиц Бекетова, Нартова, Юбилейная, переулок Нартова в Советском районе г. Нижнего Новгорода. Административно-офисное 12-эт. здание с автостоянкой	0,00	0,00	6,00	6,00	0,2204
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	0,00	0,00	6,00	6,00	0,2204
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Проект планировки и межевания территории в границах улиц Бекетова, Нартова, Юбилейная, переулок Нартова в Советском районе г. Нижнего Новгорода. Административно-офисное 5-эт. здание с автостоянкой	0,00	0,00	9,93	9,93	0,3645
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2023	0,00	0,00	9,93	9,93	0,3645
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Проект планировки и межевания территории в границах улиц Бекетова, Нартова, Юбилейная, переулок Нартова в Советском районе г. Нижнего Новгорода. Гараж-стоянка 5-эт. закрытого типа	0,00	0,00	22,54	22,54	0,8274
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	0,00	0,00	22,54	22,54	0,8274
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Проект планировки и межевания территории в границах улиц Бекетова, Нартова, Юбилейная, переулок Нартова в Советском районе г. Нижнего Новгорода. Надстройка 3-этажного здания торгового центра до 4-х этажей	0,00	0,00	3,55	3,55	0,1303
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	0,00	0,00	3,55	3,55	0,1303

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Проект планировки и межевания территории в границах улиц Невзоровых, Ашхабадская, Тверская, Генкиной в Советском районе г.Н.Новгорода	27,00		10,80	37,80	3,2325
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2023	27,00		10,80	37,80	3,2325
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	проект планировки и межевания территории в границах улиц Пушкина, Тимирязева в Советском районе	20,56		8,23	28,79	1,5813
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	20,56		8,23	28,79	1,5813
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Региональный тренировочный центр (комплекс трамплинов)			10,15	10,15	0,8725
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2020			10,15	10,15	0,8725
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	реконструируемое административное здание по ул. Кулибина, 3 литера Е			3,00	3,00	0,1567
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2019			3,00	3,00	0,1567
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	реконструируемые дома №№ 55 литер "А", 55 литер "В" по ул. Ильинская	0,00		18,47	18,47	0,4863
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2019	0,00		18,47	18,47	0,4863
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	реконструируемый учебный корпус № 2, подземный паркинг на 78 м/мест по ул. Б.Печерская,25/12	0,00		20,83	20,83	0,9249
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	0,00		20,83	20,83	0,9249
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	реконструкция жилого дома № 7, ул. Тверская в Нижегородском районе г. Н.Новгорода» (2 очередь строительства)	3,50	0,00	0,00	3,50	0,1632
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2019	3,50	0,00	0,00	3,50	0,1632
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	реконструкция здания клуба СТК "Автокласс-Мастер" со строительством пристроя и подземной автостоянкой по ул. Б.Панина-Гаражная	0,00		4,00	4,00	0,7483
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2020	0,00		4,00	4,00	0,7483
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	спортивный теннисный комплекс между домами №№ 2, 3 по ул. Маршала Рокоссовского и домами №№ 7, 10 по ул. Маршала Малиновского			1,39	1,39	0,1198
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021			1,39	1,39	0,1198
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Территория в границах улиц М.Горького, Малая Ямская, Ильинская	13,20		2,50	15,70	3,3960
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	13,20		2,50	15,70	3,3960
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Торговый центр по ул. Ванеева (около д. Кузнечиха)	0,00		15,87	15,87	1,2600
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2019	0,00		15,87	15,87	1,2600
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	торговый центр с офисными помещениями, Панина Бориса ул., между домами №9 и №11	0,00	0,00	3,13	3,13	0,1417
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	0,00	0,00	3,13	3,13	0,1417

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	учебный корпус и подземный паркинг на 78 м/мест ул. Б.Печерская, 25/12	0,00	0,00	20,83	20,83	0,6925
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2025	0,00	0,00	20,83	20,83	0,6925
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Васюнина	0,00		36,00	36,00	4,0978
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2023	0,00		36,00	36,00	4,0978
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Горького, у здания №150 в Нижегородском районе	0,00		12,00	12,00	0,6100
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2019	0,00		12,00	12,00	0,6100
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Здание многофункционального использования по ул. Горького, у дома № 71 (ЖК "Дом на Горького")	20,00		2,67	22,67	1,1148
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	20,00		2,67	22,67	1,1148
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	проект планировки и межевания территории в границах улиц Обозная, Маслякова, Похвалинский съезд в Нижегородском районе г. Н. Новгорода	30,50		20,00	50,50	2,9944
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2023	30,50		20,00	50,50	2,9944
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	1-я очередь группы шумозащитных жилых домов с конторскими помещениями в границах улиц Ошарская-Ванеева в Советском районе (ЖК "На Ошарской")	20,00		0,00	20,00	1,0011
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2019	20,00		0,00	20,00	1,0011
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	жилой дом №5 (по генплану), Крупской - Ильинская - Б. Покровская в границах улиц (ЖК "С видом на небо")	9,39		0,00	9,39	0,3625
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2020	9,39		0,00	9,39	0,3625
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	жилой дом с помещениями общественного назначения по ул. Артельная, в районе домов №8, 10а, 12а (ЖК "Клевер", ул. Артельная, 1 стр)	7,00		0,00	7,00	0,6496
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	7,00		0,00	7,00	0,6496
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	жилой дом с помещениями общественного назначения по ул. Артельная, в районе домов №8, 10а, 12а (ЖК "Клевер", ул. Артельная, 2 стр)	7,00		0,00	7,00	0,6496
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2020	7,00		0,00	7,00	0,6496
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	застройка жилого квартала в границах улиц Студенческая, Окский съезд в Советском районе г.Н.Новгорода (ЖК "Маршал Град", ул. Окский съезд, 17Д стр)	40,38	0,00	0,00	40,38	1,7360
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2019	40,38	0,00	0,00	40,38	1,7360
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	застройка жилого квартала в границах улиц Студенческая, Окский съезд в Советском районе г.Н.Новгорода (ЖК "Маршал Град", ул. Окский съезд, 17Е стр)	46,48	0,00	10,11	56,59	2,5430
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2020	46,48	0,00	10,11	56,59	2,5430
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	застройка жилого квартала в границах улиц Студенческая, Окский съезд в	51,64	0,00	8,01	59,65	2,6720

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
	Советском районе г.Н.Новгорода (ЖК "Маршал Град", ул. Окский съезд, 17Ж стр)					
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	51,64	0,00	8,01	59,65	2,6720
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	застройка жилого квартала в границах улиц Студенческая, Окский съезд в Советском районе г.Н.Новгорода (в составе ЖК "Маршал Град")	0,00	0,00	26,68	26,68	1,0660
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	0,00	0,00	26,68	26,68	1,0660
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	застройка территории в границах пр.Гагарина, ул.Краснозвездная (ЖК "Алый парус")	9,00		1,00	10,00	0,8129
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2019	9,00		1,00	10,00	0,8129
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	застройка территории в границах ул.Шевченко, 3-я Ямская, Большие овраги в Нижегородском районе (ЖК "Воскресенская слобода")	13,50		4,50	18,00	1,1837
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2020	4,50		1,50	6,00	0,3946
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	4,50		1,50	6,00	0,3946
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	4,50		1,50	6,00	0,3946
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Здание многофункцион. использования с квартир. на верхних этажах по пер. Короткому, 8А (ЖК "Дом на Свободе")	0,00		36,00	36,00	1,5524
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2019	0,00		36,00	36,00	1,5524
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	здания многофункционального назначения переменной этажности с размещением квартир в верхних этажах, со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой в границах улиц Трудовая, Ульянова	14,00		2,70	16,70	2,1523
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	14,00		2,70	16,70	2,1523
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Территория в границах улиц М.Горького, пл. Горького, Новая, Ильинская (ЖК "Симфония Нижнего")	54,50	0,00	3,20	57,70	2,8096
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2019	36,00	0,00	1,60	37,60	1,7883
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	18,50	0,00	1,60	20,10	1,0213
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	шесть жилых домов в границах улиц Гоголя, Малая Покровская (ЖК "Дворянский")	26,00		0,00	26,00	1,1395
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2020	5,00		0,00	5,00	0,2191
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	9,00		0,00	9,00	0,3945
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	12,00		0,00	12,00	0,5259
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения пр. Гагарина, 21/21 (ЖК "Студии на Лядова")	8,20		0,00	8,20	0,5127
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2019	8,20		0,00	8,20	0,5127

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения пр. Гагарина, 21/23 (ЖК "Студии на Лядова")	8,20		0,00	8,20	0,5128
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2020	8,20		0,00	8,20	0,5128
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	ул. Тимирязева, 3 стр (ЖК "Орбита")	43,50		0,00	43,50	1,9065
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2020	43,50		0,00	43,50	1,9065
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Магазин товаров первой необходимости с подземной автостоянкой по ул. Головнина напротив домов №№31-35 в Советском районе			4,30	4,30	0,5172
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2020			4,30	4,30	0,5172
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Жилой дом с помещениями общественного назначения в цокольном этаже и подземной автостоянкой (ж.д. № 1 по г.п.) по ул. Провиантская, 12, 14	10,60	0,00	0,00	10,60	0,3670
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2020	10,60	0,00	0,00	10,60	0,3670
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Здание многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и размещением на нижних этажах офисных помещений, помещений культурного и обслуживающего назначения, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией в границах улиц Маслякова, Обозная, пер. Обозный, Ильинская (ЖК "Классика Модерн", ул. Обозная, 6 стр)	19,50		0,00	19,50	1,6200
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2020	19,50		0,00	19,50	1,6200
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Жилой дом по ул.Надежды Сусловой, 22А (ЖК "Каскад на Сусловой")	11,00		0,00	11,00	0,4821
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2019	11,00		0,00	11,00	0,4821
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Хозпостройки с прилегающей территорией в районе ул. Октябрьская, 21Б	0,00		6,00	6,00	0,5450
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	0,00		6,00	6,00	0,5450
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	5-9-12-этажные жилые дома №№ 30, 31, 32, 33, 34 (по генплану застройки) с подземной автостоянкой, административными помещениями и трансформаторной подстанцией (I и II очереди строительства II жилого комплекса) в квартале улиц Генкиной-Ижорская-Дунаева-Полтавская в Советском районе	18,02		0,00	18,02	1,2940
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2023	18,02		0,00	18,02	1,2940
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Офисное здание по ул. Маршала Малиновского, напротив дома №116 по ул. Ванеева	0,00		3,80	3,80	0,0994
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2023	0,00		3,80	3,80	0,0994
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	многоквартирный жилой дом № 1 (по генплану) с подземной автостоянкой – 2 этап, восточная часть квартала в границах улиц Ульянова, Семашко, Ковалихинская, Нестерова	4,40		0,00	4,40	0,5820

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2020	4,40		0,00	4,40	0,5820
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Жилой дом с подземной автостоянкой и офисными помещениями, Светлогорская ул., около дома № 4а по Светлогорскому проезду	9,00	0,00	0,00	9,00	0,7830
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2024	9,00	0,00	0,00	9,00	0,7830
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	ОДЗ по ул. Бориса Панина, 7Е			4,00	4,00	
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2020			4,00	4,00	
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Жилой дом по ул.Надежды Сусловой, 22Б (ЖК "Каскад на Сусловой")	12,00	0,00	0,00	12,00	0,6079
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	12,00	0,00	0,00	12,00	0,6079
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Проект планировки и межевания территории в границах улиц Барминская, Елецкая, Енисейская	15,00	0,00	3,00	18,00	1,4373
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	15,00	0,00	3,00	18,00	1,4373
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Жилой дом с магазинами, конторскими помещениями и подземной автостоянкой в границах улиц Максима Горького, Короленко, Славянская, Студеная	25,00	0,00	0,00	25,00	2,7650
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	25,00	0,00	0,00	25,00	2,7650
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5 Итог		<b>1249,82</b>	<b>0,00</b>	<b>793,68</b>	<b>2043,50</b>	<b>134,9954</b>
Индивидуальное теплоснабжение	Территория в границах пр-т Гагарина, ул.Бекетова, Агрономическая, Ванеева, Юбилейная	0,00	597,35	0,00	597,35	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2019	0,00	35,50	0,00	35,50	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2020	0,00	8,04	0,00	8,04	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2022	0,00	102,44	0,00	102,44	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2023	0,00	66,05	0,00	66,05	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2024	0,00	105,70	0,00	105,70	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2025	0,00	155,00	0,00	155,00	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2026	0,00	8,07	0,00	8,07	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2027	0,00	17,39	0,00	17,39	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2028	0,00	35,60	0,00	35,60	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2029	0,00	6,46	0,00	6,46	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2030	0,00	57,10	0,00	57,10	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение Итог		<b>0,00</b>	<b>597,35</b>	<b>0,00</b>	<b>597,35</b>	<b>0,0000</b>

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
ИТ-Парк Анкудиновка ОАО "Сбербанк РФ" (Кузнечиха)"	семейный медицинский центр "Мать и дитя Нижний Новгород"	0,00		10,83	10,83	2,3700
ИТ-Парк Анкудиновка ОАО "Сбербанк РФ" (Кузнечиха)"	2022	0,00		10,83	10,83	2,3700
ИТ-Парк Анкудиновка ОАО "Сбербанк РФ" (Кузнечиха)"	участок № 1 в технопарке "ИТ парк Анкудиновка" жилищное строительство (ЖК "Цветы-2")	187,00	0,00	7,30	194,30	7,8712
ИТ-Парк Анкудиновка ОАО "Сбербанк РФ" (Кузнечиха)"	2021	28,00	0,00	0,00	28,00	1,0917
ИТ-Парк Анкудиновка ОАО "Сбербанк РФ" (Кузнечиха)"	2022	29,00	0,00	0,00	29,00	1,1307
ИТ-Парк Анкудиновка ОАО "Сбербанк РФ" (Кузнечиха)"	2023	30,00	0,00	0,00	30,00	1,1697
ИТ-Парк Анкудиновка ОАО "Сбербанк РФ" (Кузнечиха)"	2024	31,00	0,00	4,20	35,20	1,5424
ИТ-Парк Анкудиновка ОАО "Сбербанк РФ" (Кузнечиха)"	2025	33,00	0,00	0,00	33,00	1,2867
ИТ-Парк Анкудиновка ОАО "Сбербанк РФ" (Кузнечиха)"	2026	36,00	0,00	3,10	39,10	1,6499
ИТ-Парк Анкудиновка ОАО "Сбербанк РФ" (Кузнечиха)" Итог		<b>187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,13</b>	<b>205,13</b>	<b>10,2412</b>
Новая блочно-модульная котельная "ИТ парк Анкудиновка"	Проект планировки и межевания территории в районе деревни Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода для размещения технопарка "ИТ парк Анкудиновка". Гостиница 10-эт. с ТП	12,00	0,00	0,00	12,00	0,5750
Новая блочно-модульная котельная "ИТ парк Анкудиновка"	2022	12,00	0,00	0,00	12,00	0,5750
Новая блочно-модульная котельная "ИТ парк Анкудиновка"	Проект планировки и межевания территории в районе деревни Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода для размещения технопарка "ИТ парк Анкудиновка". Диспетчерский центр 12-эт. системного управления режимами работы магистральных нефтепроводов	0,00	0,00	24,00	24,00	1,6800
Новая блочно-модульная котельная "ИТ парк Анкудиновка"	2023	0,00	0,00	24,00	24,00	1,6800
Новая блочно-модульная котельная "ИТ парк Анкудиновка"	Проект планировки и межевания территории в районе деревни Кузнечиха в Советском районе города Нижнего Новгорода для размещения технопарка "ИТ парк Анкудиновка". Комплексный диагностический 4-эт. центр с ТП	0,00	0,00	6,00	6,00	0,4200
Новая блочно-модульная котельная "ИТ парк Анкудиновка"	2024	0,00	0,00	6,00	6,00	0,4200
Новая блочно-модульная котельная "ИТ парк Анкудиновка" Итог		<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>42,00</b>	<b>2,6750</b>
"Инфекционная больница №2", ул. Барминская, 8-в	жилой дом по ул. Барминская, 14	0,00	0,40	0,00	0,40	0,0000
"Инфекционная больница №2", ул. Барминская, 8-в	2019	0,00	0,40	0,00	0,40	0,0000

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
"Инфекционная больница №2", ул. Барминская, 8-в Итог		0,00	0,40	0,00	0,40	0,0000
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 4 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	7,40		0,00	7,40	0,4916
Котельная "Север"	2019	7,40		0,00	7,40	0,4916
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 5 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	10,50		0,00	10,50	0,8035
Котельная "Север"	2019	10,50		0,00	10,50	0,8035
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 6 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	14,50		0,00	14,50	0,9679
Котельная "Север"	2019	14,50		0,00	14,50	0,9679
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 1 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	7,40		0,00	7,40	0,5272
Котельная "Север"	2019	7,40		0,00	7,40	0,5272
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 2 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	12,50		0,00	12,50	0,8157
Котельная "Север"	2019	12,50		0,00	12,50	0,8157
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 3 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	14,70		0,00	14,70	0,9894
Котельная "Север"	2019	14,70		0,00	14,70	0,9894
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 10 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	7,40		0,00	7,40	0,5272
Котельная "Север"	2021	7,40		0,00	7,40	0,5272
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 11 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	12,50		0,00	12,50	0,8157
Котельная "Север"	2021	12,50		0,00	12,50	0,8157
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 12 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	14,70		0,00	14,70	0,9894
Котельная "Север"	2021	14,70		0,00	14,70	0,9894
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 13 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	8,00		0,00	8,00	0,5960
Котельная "Север"	2021	8,00		0,00	8,00	0,5960
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 14 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	14,80		0,00	14,80	0,9617
Котельная "Север"	2021	14,80		0,00	14,80	0,9617
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 15 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	14,90		0,00	14,90	1,0479
Котельная "Север"	2021	14,90		0,00	14,90	1,0479
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 16 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	8,00		0,00	8,00	0,5960

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Котельная "Север"	2020	8,00		0,00	8,00	0,5960
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 17 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	14,90		0,00	14,90	1,0176
Котельная "Север"	2020	14,90		0,00	14,90	1,0176
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 18 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	14,80		0,00	14,80	0,9980
Котельная "Север"	2020	14,80		0,00	14,80	0,9980
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 19.1 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	12,10		0,00	12,10	0,7298
Котельная "Север"	2024	12,10		0,00	12,10	0,7298
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 19.2 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	12,10		0,00	12,10	0,7298
Котельная "Север"	2024	12,10		0,00	12,10	0,7298
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 20 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	10,30		0,00	10,30	0,6194
Котельная "Север"	2024	10,30		0,00	10,30	0,6194
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 21 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	7,40		0,00	7,40	0,5272
Котельная "Север"	2023	7,40		0,00	7,40	0,5272
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 22 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	12,50		0,00	12,50	0,8157
Котельная "Север"	2023	12,50		0,00	12,50	0,8157
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 23 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	14,70		0,00	14,70	0,9894
Котельная "Север"	2023	14,70		0,00	14,70	0,9894
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 24 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	7,40		0,00	7,40	0,5272
Котельная "Север"	2023	7,40		0,00	7,40	0,5272
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 25 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	12,50		0,00	12,50	0,8157
Котельная "Север"	2023	12,50		0,00	12,50	0,8157
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 26 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	14,70		0,00	14,70	0,9894
Котельная "Север"	2023	14,70		0,00	14,70	0,9894
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 27 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	7,40		0,00	7,40	0,5272
Котельная "Север"	2022	7,40		0,00	7,40	0,5272
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 28 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	12,50		0,00	12,50	0,8157

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Котельная "Север"	2022	12,50		0,00	12,50	0,8157
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 29 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	14,70		0,00	14,70	0,9894
Котельная "Север"	2022	14,70		0,00	14,70	0,9894
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 30 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	7,40		0,00	7,40	0,5272
Котельная "Север"	2022	7,40		0,00	7,40	0,5272
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 31 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	12,50		0,00	12,50	0,8157
Котельная "Север"	2022	12,50		0,00	12,50	0,8157
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 32 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	14,70		0,00	14,70	0,9894
Котельная "Север"	2022	14,70		0,00	14,70	0,9894
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 33 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	8,00		0,00	8,00	0,5960
Котельная "Север"	2020	8,00		0,00	8,00	0,5960
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 34 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	14,90		0,00	14,90	0,9617
Котельная "Север"	2020	14,90		0,00	14,90	0,9617
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 35 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	7,30		0,00	7,30	0,4994
Котельная "Север"	2020	7,30		0,00	7,30	0,4994
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 36 стр (ЖК "Новая Кузнечиха")	4,70		0,00	4,70	0,2878
Котельная "Север"	2020	4,70		0,00	4,70	0,2878
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 37 стр (Детский сад)	0,00		6,90	6,90	0,3131
Котельная "Север"	2022	0,00		6,90	6,90	0,3131
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 38 стр (Школа на 1000 мест)	0,00		21,60	21,60	1,7475
Котельная "Север"	2023	0,00		21,60	21,60	1,7475
Котельная "Север"	ул. Бархатная, 39 стр (Детский сад)	0,00		5,80	5,80	0,3025
Котельная "Север"	2025	0,00		5,80	5,80	0,3025
Котельная "Север"	Жилой дом №1 12-ти этажный	31,90		0,00	31,90	2,0040
Котельная "Север"	2025	31,90		0,00	31,90	2,0040
Котельная "Север"	Жилой дом №2 12-ти этажный	14,60		0,00	14,60	0,8959

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Котельная "Север"	2025	14,60		0,00	14,60	0,8959
Котельная "Север"	Жилой дом №3 12-ти этажный	28,80		0,00	28,80	1,8051
Котельная "Север"	2025	28,80		0,00	28,80	1,8051
Котельная "Север"	Жилой дом №4 12-ти этажный	63,60		0,00	63,60	4,0553
Котельная "Север"	2025	63,60		0,00	63,60	4,0553
Котельная "Север"	Жилой дом №5 12-ти этажный	45,00		0,00	45,00	2,8516
Котельная "Север"	2025	45,00		0,00	45,00	2,8516
Котельная "Север"	Жилой дом №32 9-12-ти этажный	8,30		0,00	8,30	0,4915
Котельная "Север"	2026	8,30		0,00	8,30	0,4915
Котельная "Север"	Жилой дом №33 9-12-ти этажный	11,80		0,00	11,80	0,7156
Котельная "Север"	2026	11,80		0,00	11,80	0,7156
Котельная "Север"	Жилой дом №34 9-12-ти этажный	15,40		0,00	15,40	0,9419
Котельная "Север"	2026	15,40		0,00	15,40	0,9419
Котельная "Север"	Жилой дом №35 9-12-ти этажный	15,40		0,00	15,40	0,9419
Котельная "Север"	2026	15,40		0,00	15,40	0,9419
Котельная "Север"	Жилой дом №36 9-12-ти этажный (со встроенным дет. садом)	15,40		0,00	15,40	0,9419
Котельная "Север"	2026	15,40		0,00	15,40	0,9419
Котельная "Север"	Жилой дом №37 9-12-ти этажный	15,40		0,00	15,40	0,9419
Котельная "Север"	2026	15,40		0,00	15,40	0,9419
Котельная "Север"	Жилой дом №38 9-12-ти этажный	17,70		0,00	17,70	1,0940
Котельная "Север"	2027	17,70		0,00	17,70	1,0940
Котельная "Север"	Жилой дом №39 9-12-ти этажный	17,70		0,00	17,70	1,0940
Котельная "Север"	2027	17,70		0,00	17,70	1,0940
Котельная "Север"	Жилой дом №40 9-12-ти этажный	17,70		0,00	17,70	1,0940
Котельная "Север"	2027	17,70		0,00	17,70	1,0940
Котельная "Север"	Спортивный комплекс №46	0,00		8,00	8,00	0,5665

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Котельная "Север"	2027	0,00		8,00	8,00	0,5665
Котельная "Север"	Торгово-административное здание №47	0,00		23,50	23,50	1,7452
Котельная "Север"	2027	0,00		23,50	23,50	1,7452
Котельная "Север"	Торгово-административное здание №48	0,00		23,50	23,50	1,7452
Котельная "Север"	2027	0,00		23,50	23,50	1,7452
Котельная "Север"	Бизнес-центр №1	0,00		36,00	36,00	2,6968
Котельная "Север"	2026	0,00		36,00	36,00	2,6968
Котельная "Север"	Культурно-развлекательный центр №6	0,00		78,10	78,10	4,7328
Котельная "Север"	2024	0,00		78,10	78,10	4,7328
Котельная "Север"	Храм №2 и часовня №4	0,00		2,50	2,50	0,1659
Котельная "Север"	2027	0,00		2,50	2,50	0,1659
Котельная "Север"	Физкультурно-оздоровительный комплекс №7	0,00		11,00	11,00	0,7895
Котельная "Север"	2024	0,00		11,00	11,00	0,7895
Котельная "Север"	Школа №41 на 1200 учащихся	0,00		21,60	21,60	1,7475
Котельная "Север"	2026	0,00		21,60	21,60	1,7475
Котельная "Север"	Детский сад №44 на 220 мест	0,00		6,90	6,90	0,3131
Котельная "Север"	2027	0,00		6,90	6,90	0,3131
Котельная "Север"	Станция скорой помощи №3	0,00		4,60	4,60	0,3169
Котельная "Север"	2023	0,00		4,60	4,60	0,3169
Котельная "Север"	Поликлиника №8	0,00		6,00	6,00	0,4171
Котельная "Север"	2023	0,00		6,00	6,00	0,4171
Котельная "Север" Итого		<b>703,50</b>		<b>256,00</b>	<b>959,50</b>	<b>63,3661</b>
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-6-ти этажный жилой дом №1	7,60		1,70	9,30	0,6128
Котельная "Заречье"	2024	7,60		1,70	9,30	0,6128
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-6-ти этажный жилой дом №2	5,10		0,90	6,00	0,3906
Котельная "Заречье"	2024	5,10		0,90	6,00	0,3906

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №3	3,90		2,20	6,10	0,3754
Котельная "Заречье"	2024	3,90		2,20	6,10	0,3754
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-6-ти этажный жилой дом №4	4,00		0,50	4,50	0,2865
Котельная "Заречье"	2024	4,00		0,50	4,50	0,2865
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-6-ти этажный жилой дом №5	3,80		0,00	3,80	0,2439
Котельная "Заречье"	2024	3,80		0,00	3,80	0,2439
Котельная "Заречье"	Многосекционный 6-ти этажный жилой дом №6	10,10		0,00	10,10	0,6967
Котельная "Заречье"	2024	10,10		0,00	10,10	0,6967
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-6-ти этажный жилой дом №7	4,40		0,00	4,40	0,2856
Котельная "Заречье"	2024	4,40		0,00	4,40	0,2856
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №8	3,80		0,00	3,80	0,2456
Котельная "Заречье"	2024	3,80		0,00	3,80	0,2456
Котельная "Заречье"	Многосекционный 9-12-ти этажный жилой дом №9	7,60		0,00	7,60	0,5127
Котельная "Заречье"	2024	7,60		0,00	7,60	0,5127
Котельная "Заречье"	Многосекционный 19-ти этажный жилой дом №10	13,70		0,00	13,70	0,9612
Котельная "Заречье"	2024	13,70		0,00	13,70	0,9612
Котельная "Заречье"	Многосекционный 19-ти этажный жилой дом №11	13,70		0,00	13,70	0,9612
Котельная "Заречье"	2025	13,70		0,00	13,70	0,9612
Котельная "Заречье"	Многосекционный 19-ти этажный жилой дом №12	13,70		0,00	13,70	0,9612
Котельная "Заречье"	2025	13,70		0,00	13,70	0,9612
Котельная "Заречье"	Многосекционный 9-12-ти этажный жилой дом №13	7,60		0,00	7,60	0,5127
Котельная "Заречье"	2025	7,60		0,00	7,60	0,5127
Котельная "Заречье"	Односекционный 12-ти этажный жилой дом №14	4,30		0,00	4,30	0,2812
Котельная "Заречье"	2025	4,30		0,00	4,30	0,2812
Котельная "Заречье"	Многосекционный 9-12-ти этажный жилой дом №15	7,60		0,00	7,60	0,5127
Котельная "Заречье"	2025	7,60		0,00	7,60	0,5127

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-6-9-ти этажный жилой дом №16	5,80		1,40	7,20	0,4665
Котельная "Заречье"	2025	5,80		1,40	7,20	0,4665
Котельная "Заречье"	Башенного типа 24-х этажный жилой дом №17	18,50		0,00	18,50	1,3124
Котельная "Заречье"	2025	18,50		0,00	18,50	1,3124
Котельная "Заречье"	Башенного типа 24-х этажный жилой дом №18	18,50		0,00	18,50	1,3124
Котельная "Заречье"	2026	18,50		0,00	18,50	1,3124
Котельная "Заречье"	Башенного типа 24-х этажный жилой дом №19	18,50		0,00	18,50	1,3124
Котельная "Заречье"	2026	18,50		0,00	18,50	1,3124
Котельная "Заречье"	Башенного типа 24-х этажный жилой дом №20	18,50		0,00	18,50	1,3124
Котельная "Заречье"	2026	18,50		0,00	18,50	1,3124
Котельная "Заречье"	Многосекционный 19-ти этажный жилой дом №21	13,70		0,00	13,70	0,9612
Котельная "Заречье"	2026	13,70		0,00	13,70	0,9612
Котельная "Заречье"	Многосекционный 9-12-ти этажный жилой дом №22	7,60		0,00	7,60	0,5127
Котельная "Заречье"	2027	7,60		0,00	7,60	0,5127
Котельная "Заречье"	Многосекционный 9-12-ти этажный жилой дом №23	7,60		0,00	7,60	0,5127
Котельная "Заречье"	2027	7,60		0,00	7,60	0,5127
Котельная "Заречье"	Односекционный 12-ти этажный жилой дом №24	4,30		0,00	4,30	0,2812
Котельная "Заречье"	2027	4,30		0,00	4,30	0,2812
Котельная "Заречье"	Многосекционный 9-12-ти этажный жилой дом №25	7,60		0,00	7,60	0,5127
Котельная "Заречье"	2027	7,60		0,00	7,60	0,5127
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-6-ти этажный жилой дом №26	3,60		0,00	3,60	0,2315
Котельная "Заречье"	2027	3,60		0,00	3,60	0,2315
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-6-ти этажный жилой дом №27	3,60		0,00	3,60	0,2315
Котельная "Заречье"	2027	3,60		0,00	3,60	0,2315
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-ти этажный жилой дом №28	2,90		0,00	2,90	0,1811
Котельная "Заречье"	2027	2,90		0,00	2,90	0,1811

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Котельная "Заречье"	Многосекционный 6-ти этажный жилой дом №29	3,20		0,80	4,00	0,2492
Котельная "Заречье"	2027	3,20		0,80	4,00	0,2492
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №30	1,40		0,70	2,10	0,1220
Котельная "Заречье"	2027	1,40		0,70	2,10	0,1220
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-6-ти этажный жилой дом №31	7,60		1,70	9,30	0,6128
Котельная "Заречье"	2027	7,60		1,70	9,30	0,6128
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-6-ти этажный жилой дом №32	7,60		1,70	9,30	0,6128
Котельная "Заречье"	2027	7,60		1,70	9,30	0,6128
Котельная "Заречье"	Многосекционный 9-12-14-ти этажный жилой дом №33	12,60		0,00	12,60	0,8826
Котельная "Заречье"	2028	12,60		0,00	12,60	0,8826
Котельная "Заречье"	Односекционный 19-ти этажный жилой дом №34	6,80		0,00	6,80	0,4610
Котельная "Заречье"	2028	6,80		0,00	6,80	0,4610
Котельная "Заречье"	Многосекционный 9-12-14-ти этажный жилой дом №35	12,60		0,00	12,60	0,8826
Котельная "Заречье"	2028	12,60		0,00	12,60	0,8826
Котельная "Заречье"	Многосекционный 9-12-ти этажный жилой дом №36	7,60		0,00	7,60	0,5127
Котельная "Заречье"	2028	7,60		0,00	7,60	0,5127
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-6-ти этажный жилой дом №37	3,60		0,00	3,60	0,2315
Котельная "Заречье"	2028	3,60		0,00	3,60	0,2315
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №38	2,90		0,00	2,90	0,1811
Котельная "Заречье"	2028	2,90		0,00	2,90	0,1811
Котельная "Заречье"	Многосекционный 6-ти этажный жилой дом №39	3,20		0,80	4,00	0,2492
Котельная "Заречье"	2028	3,20		0,80	4,00	0,2492
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №40	1,40		0,70	2,10	0,1220
Котельная "Заречье"	2028	1,40		0,70	2,10	0,1220
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №41	1,40		0,70	2,10	0,1220
Котельная "Заречье"	2028	1,40		0,70	2,10	0,1220

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №42	1,40		0,70	2,10	0,1220
Котельная "Заречье"	2028	1,40		0,70	2,10	0,1220
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №43	1,40		0,70	2,10	0,1220
Котельная "Заречье"	2028	1,40		0,70	2,10	0,1220
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №44	2,80		1,20	4,00	0,2439
Котельная "Заречье"	2028	2,80		1,20	4,00	0,2439
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №45	2,80		1,20	4,00	0,2439
Котельная "Заречье"	2028	2,80		1,20	4,00	0,2439
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №46	1,40		0,70	2,10	0,1220
Котельная "Заречье"	2028	1,40		0,70	2,10	0,1220
Котельная "Заречье"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №47	1,40		0,70	2,10	0,1220
Котельная "Заречье"	2028	1,40		0,70	2,10	0,1220
Котельная "Заречье"	Школа №48 на 1200 учащихся	0,00		15,00	15,00	1,3094
Котельная "Заречье"	2025	0,00		15,00	15,00	1,3094
Котельная "Заречье"	Детский сад №49 на 220 мест	0,00		4,00	4,00	0,1405
Котельная "Заречье"	2024	0,00		4,00	4,00	0,1405
Котельная "Заречье"	Детский сад №50 на 220 мест	0,00		4,00	4,00	0,1405
Котельная "Заречье"	2027	0,00		4,00	4,00	0,1405
Котельная "Заречье"	Торговый центр №51	0,00		8,00	8,00	1,4679
Котельная "Заречье"	2026	0,00		8,00	8,00	1,4679
Котельная "Заречье" Итого		<b>324,70</b>		<b>50,00</b>	<b>374,70</b>	<b>26,2563</b>
Котельная "Центр"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №30	2,30		1,00	3,30	0,1952
Котельная "Центр"	2027	2,30		1,00	3,30	0,1952
Котельная "Центр"	Многосекционный 15-17-25-ти этажный жилой дом №1	28,50		2,00	30,50	2,1788
Котельная "Центр"	2025	28,50		2,00	30,50	2,1788
Котельная "Центр"	Многосекционный 30-ти этажный жилой дом №2	13,90		0,70	14,60	1,0166

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Котельная "Центр"	2025	13,90		0,70	14,60	1,0166
Котельная "Центр"	Многосекционный 25-ти этажный жилой дом №3	11,20		0,00	11,20	0,7763
Котельная "Центр"	2025	11,20		0,00	11,20	0,7763
Котельная "Центр"	Многосекционный 15-17-ти этажный жилой дом №4	13,80		0,00	13,80	0,9683
Котельная "Центр"	2025	13,80		0,00	13,80	0,9683
Котельная "Центр"	Многосекционный 15-ти этажный жилой дом №5	12,60		0,00	12,60	0,8781
Котельная "Центр"	2025	12,60		0,00	12,60	0,8781
Котельная "Центр"	Многосекционный 25-ти этажный жилой дом №6	11,20		0,00	11,20	0,7763
Котельная "Центр"	2026	11,20		0,00	11,20	0,7763
Котельная "Центр"	Многосекционный 30-ти этажный жилой дом №7	14,60		0,70	15,30	1,0667
Котельная "Центр"	2026	14,60		0,70	15,30	1,0667
Котельная "Центр"	Многосекционный 12-15-ти этажный жилой дом №8	10,30		1,10	11,40	0,7808
Котельная "Центр"	2026	10,30		1,10	11,40	0,7808
Котельная "Центр"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №9	3,40		0,00	3,40	0,2164
Котельная "Центр"	2026	3,40		0,00	3,40	0,2164
Котельная "Центр"	Башенного типа 9-ти этажный жилой дом №10	5,50		0,00	5,50	0,3621
Котельная "Центр"	2026	5,50		0,00	5,50	0,3621
Котельная "Центр"	Многосекционный 5-ти этажный жилой дом №11	5,80		1,30	7,10	0,4593
Котельная "Центр"	2026	5,80		1,30	7,10	0,4593
Котельная "Центр"	Многосекционный 5-ти этажный жилой дом №12	4,70		0,00	4,70	0,3051
Котельная "Центр"	2026	4,70		0,00	4,70	0,3051
Котельная "Центр"	Многосекционный 5-ти этажный жилой дом №13	8,10		0,00	8,10	0,5521
Котельная "Центр"	2026	8,10		0,00	8,10	0,5521
Котельная "Центр"	Многосекционный 5-ти этажный жилой дом №14	4,20		0,00	4,20	0,2731
Котельная "Центр"	2026	4,20		0,00	4,20	0,2731
Котельная "Центр"	Многосекционный 5-ти этажный жилой дом №15	3,40		0,00	3,40	0,2164

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Котельная "Центр"	2026	3,40		0,00	3,40	0,2164
Котельная "Центр"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №16	2,70		0,00	2,70	0,1723
Котельная "Центр"	2027	2,70		0,00	2,70	0,1723
Котельная "Центр"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №17	2,10		0,00	2,10	0,1352
Котельная "Центр"	2027	2,10		0,00	2,10	0,1352
Котельная "Центр"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №18	2,10		0,00	2,10	0,1352
Котельная "Центр"	2027	2,10		0,00	2,10	0,1352
Котельная "Центр"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №19	3,40		0,00	3,40	0,2164
Котельная "Центр"	2027	3,40		0,00	3,40	0,2164
Котельная "Центр"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №20	3,00		0,00	3,00	0,1927
Котельная "Центр"	2027	3,00		0,00	3,00	0,1927
Котельная "Центр"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №21	3,40		0,00	3,40	0,2164
Котельная "Центр"	2027	3,40		0,00	3,40	0,2164
Котельная "Центр"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №22	3,00		0,00	3,00	0,1927
Котельная "Центр"	2027	3,00		0,00	3,00	0,1927
Котельная "Центр"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №23	1,10		0,50	1,60	0,0957
Котельная "Центр"	2027	1,10		0,50	1,60	0,0957
Котельная "Центр"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №24	1,80		0,80	2,60	0,1520
Котельная "Центр"	2027	1,80		0,80	2,60	0,1520
Котельная "Центр"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №25	3,40		0,00	3,40	0,2164
Котельная "Центр"	2027	3,40		0,00	3,40	0,2164
Котельная "Центр"	Многосекционный 4-5-ти этажный жилой дом №26	4,00		0,90	4,90	0,3078
Котельная "Центр"	2027	4,00		0,90	4,90	0,3078
Котельная "Центр"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №27	3,00		1,30	4,30	0,2598
Котельная "Центр"	2027	3,00		1,30	4,30	0,2598
Котельная "Центр"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №28	2,30		1,00	3,30	0,2005

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Котельная "Центр"	2027	2,30		1,00	3,30	0,2005
Котельная "Центр"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №29	2,30		1,00	3,30	0,1952
Котельная "Центр"	2027	2,30		1,00	3,30	0,1952
Котельная "Центр"	Многосекционный 5-ти этажный жилой дом №31	3,80		0,00	3,80	0,2412
Котельная "Центр"	2027	3,80		0,00	3,80	0,2412
Котельная "Центр"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №32	3,00		0,00	3,00	0,1927
Котельная "Центр"	2027	3,00		0,00	3,00	0,1927
Котельная "Центр"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №33	3,40		0,00	3,40	0,2164
Котельная "Центр"	2027	3,40		0,00	3,40	0,2164
Котельная "Центр"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №34	3,40		0,00	3,40	0,2164
Котельная "Центр"	2027	3,40		0,00	3,40	0,2164
Котельная "Центр"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №35	3,40		0,00	3,40	0,2164
Котельная "Центр"	2027	3,40		0,00	3,40	0,2164
Котельная "Центр"	Многосекционный 4-х этажный жилой дом №36	2,60		1,20	3,80	0,2270
Котельная "Центр"	2027	2,60		1,20	3,80	0,2270
Котельная "Центр"	Многосекционный 5-ти этажный жилой дом №37	3,80		0,00	3,80	0,2412
Котельная "Центр"	2027	3,80		0,00	3,80	0,2412
Котельная "Центр"	Многосекционный 5-ти этажный жилой дом №38	2,50		0,00	2,50	0,1590
Котельная "Центр"	2027	2,50		0,00	2,50	0,1590
Котельная "Центр"	Многосекционный 5-ти этажный жилой дом №39	3,50		0,00	3,50	0,2236
Котельная "Центр"	2027	3,50		0,00	3,50	0,2236
Котельная "Центр"	Многосекционный 5-ти этажный жилой дом №40	5,20		1,30	6,50	0,4138
Котельная "Центр"	2028	5,20		1,30	6,50	0,4138
Котельная "Центр"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №41	5,40		0,90	6,30	0,4083
Котельная "Центр"	2028	5,40		0,90	6,30	0,4083
Котельная "Центр"	Многосекционный 12-ти этажный жилой дом №42	15,50		1,20	16,70	1,1649

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Котельная "Центр"	2028	15,50		1,20	16,70	1,1649
Котельная "Центр"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №43	3,60		0,00	3,60	0,2289
Котельная "Центр"	2028	3,60		0,00	3,60	0,2289
Котельная "Центр"	Многосекционный 12-ти этажный жилой дом №44	12,70		1,50	14,20	0,9773
Котельная "Центр"	2028	12,70		1,50	14,20	0,9773
Котельная "Центр"	Многосекционный 12-ти этажный жилой дом №45	8,10		1,00	9,10	0,6084
Котельная "Центр"	2028	8,10		1,00	9,10	0,6084
Котельная "Центр"	Многосекционный 12-ти этажный жилой дом №46	11,40		0,00	11,40	0,7932
Котельная "Центр"	2028	11,40		0,00	11,40	0,7932
Котельная "Центр"	Многосекционный 12-ти этажный жилой дом №47	8,10		1,00	9,10	0,6084
Котельная "Центр"	2028	8,10		1,00	9,10	0,6084
Котельная "Центр"	Многосекционный 12-ти этажный жилой дом №48	12,40		0,90	13,30	0,9219
Котельная "Центр"	2029	12,40		0,90	13,30	0,9219
Котельная "Центр"	Многосекционный 25-ти этажный жилой дом №49	7,80		0,00	7,80	0,5279
Котельная "Центр"	2029	7,80		0,00	7,80	0,5279
Котельная "Центр"	Многосекционный 25-ти этажный жилой дом №50	10,40		0,00	10,40	0,7209
Котельная "Центр"	2029	10,40		0,00	10,40	0,7209
Котельная "Центр"	Многосекционный 30-ти этажный жилой дом №51	7,60		0,40	8,00	0,5359
Котельная "Центр"	2029	7,60		0,40	8,00	0,5359
Котельная "Центр"	Многосекционный 12-25-ти этажный жилой дом №52	22,00		0,90	22,90	1,6271
Котельная "Центр"	2029	22,00		0,90	22,90	1,6271
Котельная "Центр"	Многосекционный 12-20-ти этажный жилой дом №53 (со встроенным дет. садом)	16,70		1,60	18,30	1,2785
Котельная "Центр"	2029	16,70		1,60	18,30	1,2785
Котельная "Центр"	Школа №54 на 1350 учащихся	0,00		15,00	15,00	1,3094
Котельная "Центр"	2026	0,00		15,00	15,00	1,3094
Котельная "Центр"	Детский сад №55 на 220 мест	0,00		4,50	4,50	0,1861

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Котельная "Центр"	2025	0,00		4,50	4,50	0,1861
Котельная "Центр"	Детский сад №56 на 220 мест	0,00		4,50	4,50	0,1861
Котельная "Центр"	2028	0,00		4,50	4,50	0,1861
Котельная "Центр"	Торгово-административное здание №57	0,00		2,50	2,50	0,3581
Котельная "Центр"	2027	0,00		2,50	2,50	0,3581
Котельная "Центр"	Торговый центр №58	0,00		4,50	4,50	0,7806
Котельная "Центр"	2028	0,00		4,50	4,50	0,7806
Котельная "Центр"	Общественно-деловое здание №61	0,00		1,50	1,50	0,1895
Котельная "Центр"	2025	0,00		1,50	1,50	0,1895
Котельная "Центр"	Общественно-деловое здание №62	0,00		1,20	1,20	0,1441
Котельная "Центр"	2026	0,00		1,20	1,20	0,1441
Котельная "Центр"	Общественно-деловое здание №63	0,00		1,10	1,10	0,1222
Котельная "Центр"	2027	0,00		1,10	1,10	0,1222
Котельная "Центр"	Общественно-деловое здание №64	0,00		1,00	1,00	0,1160
Котельная "Центр"	2029	0,00		1,00	1,00	0,1160
Котельная "Центр" Итого		<b>367,40</b>		<b>60,00</b>	<b>427,40</b>	<b>29,8513</b>
Котельная "Юг"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №19	30,90		1,50	32,40	1,7688
Котельная "Юг"	2030	30,90		1,50	32,40	1,7688
Котельная "Юг"	Башенного типа 17-ти этажный жилой дом №1	6,50		0,00	6,50	0,4571
Котельная "Юг"	2027	6,50		0,00	6,50	0,4571
Котельная "Юг"	Башенного типа 17-ти этажный жилой дом №2	6,50		0,00	6,50	0,4571
Котельная "Юг"	2027	6,50		0,00	6,50	0,4571
Котельная "Юг"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №3	28,50		0,00	28,50	1,6411
Котельная "Юг"	2027	28,50		0,00	28,50	1,6411
Котельная "Юг"	Многосекционный 25-ти этажный жилой дом №4	29,30		1,60	30,90	1,6907
Котельная "Юг"	2027	29,30		1,60	30,90	1,6907

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Котельная "Юг"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №5 (со встроенным дет. садом)	18,30		1,00	19,30	1,1004
Котельная "Юг"	2027	18,30		1,00	19,30	1,1004
Котельная "Юг"	Многосекционный 19-ти этажный жилой дом №6	22,00		1,60	23,60	1,3039
Котельная "Юг"	2027	22,00		1,60	23,60	1,3039
Котельная "Юг"	Многосекционный 12-ти этажный жилой дом №7	31,70		0,00	31,70	1,8105
Котельная "Юг"	2028	31,70		0,00	31,70	1,8105
Котельная "Юг"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №8	26,80		2,20	29,00	1,6610
Котельная "Юг"	2028	26,80		2,20	29,00	1,6610
Котельная "Юг"	Многосекционный 25-ти этажный жилой дом №9	29,30		1,60	30,90	1,7437
Котельная "Юг"	2028	29,30		1,60	30,90	1,7437
Котельная "Юг"	Многосекционный 12-ти этажный жилой дом №10	31,70		0,00	31,70	1,6445
Котельная "Юг"	2028	31,70		0,00	31,70	1,6445
Котельная "Юг"	Многосекционный 12-ти этажный жилой дом №11	14,70		0,00	14,70	0,8965
Котельная "Юг"	2029	14,70		0,00	14,70	0,8965
Котельная "Юг"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №12	23,80		0,00	23,80	1,3849
Котельная "Юг"	2029	23,80		0,00	23,80	1,3849
Котельная "Юг"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №13	12,10		0,00	12,10	0,7572
Котельная "Юг"	2029	12,10		0,00	12,10	0,7572
Котельная "Юг"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №14	12,10		0,00	12,10	0,7572
Котельная "Юг"	2029	12,10		0,00	12,10	0,7572
Котельная "Юг"	Многосекционный 12-ти этажный жилой дом №15	16,10		0,00	16,10	0,9739
Котельная "Юг"	2029	16,10		0,00	16,10	0,9739
Котельная "Юг"	Многосекционный 12-ти этажный жилой дом №16	39,60		0,00	39,60	2,2361
Котельная "Юг"	2029	39,60		0,00	39,60	2,2361
Котельная "Юг"	Многосекционный 12-ти этажный жилой дом №17	16,50		0,00	16,50	0,9928
Котельная "Юг"	2030	16,50		0,00	16,50	0,9928

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Котельная "Юг"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №18	4,50		0,00	4,50	0,3470
Котельная "Юг"	2030	4,50		0,00	4,50	0,3470
Котельная "Юг"	Многосекционный 9-ти этажный жилой дом №20	30,90		1,50	32,40	1,7688
Котельная "Юг"	2030	30,90		1,50	32,40	1,7688
Котельная "Юг"	Башенного типа 17-ти этажный жилой дом №21	6,10		0,00	6,10	0,4588
Котельная "Юг"	2030	6,10		0,00	6,10	0,4588
Котельная "Юг"	Башенного типа 17-ти этажный жилой дом №22	6,10		0,00	6,10	0,4588
Котельная "Юг"	2030	6,10		0,00	6,10	0,4588
Котельная "Юг"	Школа №23 на 800 учащихся	0,00		10,00	10,00	1,1063
Котельная "Юг"	2030	0,00		10,00	10,00	1,1063
Котельная "Юг"	Школа №24 на 500 учащихся	0,00		7,50	7,50	0,7942
Котельная "Юг"	2028	0,00		7,50	7,50	0,7942
Котельная "Юг"	Детский сад №26 на 120 мест	0,00		2,50	2,50	0,2774
Котельная "Юг"	2027	0,00		2,50	2,50	0,2774
Котельная "Юг"	Детский сад №27 на 120 мест	0,00		2,50	2,50	0,2774
Котельная "Юг"	2029	0,00		2,50	2,50	0,2774
Котельная "Юг"	Детский сад №28 на 120 мест	0,00		2,50	2,50	0,2774
Котельная "Юг"	2030	0,00		2,50	2,50	0,2774
Котельная "Юг"	Административно-торговое здание №29	0,00		6,50	6,50	0,9042
Котельная "Юг"	2028	0,00		6,50	6,50	0,9042
Котельная "Юг"	Общественно-деловое здание №30	0,00		2,50	2,50	0,4021
Котельная "Юг"	2027	0,00		2,50	2,50	0,4021
Котельная "Юг"	Общественно-деловое здание №31	0,00		1,00	1,00	0,2129
Котельная "Юг"	2029	0,00		1,00	1,00	0,2129
Котельная "Юг"	Общественно-деловое здание №32	0,00		2,50	2,50	0,4021
Котельная "Юг"	2030	0,00		2,50	2,50	0,4021

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Котельная "Юг"	Торговый центр №33	0,00		2,50	2,50	0,3746
Котельная "Юг"	2030	0,00		2,50	2,50	0,3746
Котельная "Юг" Итого		<b>444,00</b>		<b>51,00</b>	<b>495,00</b>	<b>31,3394</b>
<b>Ленинский район</b>		<b>569,35</b>	<b>0,00</b>	<b>222,74</b>	<b>792,09</b>	<b>57,2441</b>
"Ипподром", пр. Ленина, 51 корпус 10	жилой дом по ул. Радио, рядом с домом № 8	15,80		7,06	22,86	1,7274
"Ипподром", пр. Ленина, 51 корпус 10	2021	15,80		7,06	22,86	1,7274
"Ипподром", пр. Ленина, 51 корпус 10 Итого		<b>15,80</b>		<b>7,06</b>	<b>22,86</b>	<b>1,7274</b>
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	ул. 1-я Оранжевой, 33Г стр (ТДЦ "Miramar")	0,00		23,50	23,50	2,0935
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2019	0,00		23,50	23,50	2,0935
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5 Итого		<b>0,00</b>		<b>23,50</b>	<b>23,50</b>	<b>2,0935</b>
Автозаводская ТЭЦ	«Реконструкция и технологическое оснащение комплекса зданий и сооружений ОАО «СО ЕЭС»» ул.Шлиссельбургская, д.29	0,00	0,00	1,50	1,50	0,3161
Автозаводская ТЭЦ	2026	0,00	0,00	1,50	1,50	0,3161
Автозаводская ТЭЦ	многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой, по адресу г. Н. Новгород, пр.Ленина, 57, корпус 3	21,60		0,00	21,60	0,9876
Автозаводская ТЭЦ	2020	21,60		0,00	21,60	0,9876
Автозаводская ТЭЦ	Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и гаражем-стоянкой, по адресу г.Н.Новгород, ул.Новикова-Прибоя, д.2(стр.)	13,00		0,00	13,00	1,1070
Автозаводская ТЭЦ	2020	13,00		0,00	13,00	1,1070
Автозаводская ТЭЦ	Департамент градостроительного развития территории Ниж.области индивидуальный жилой дом по ул.Суздальская,5	0,80		0,00	0,80	0,0606
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,80		0,00	0,80	0,0606
Автозаводская ТЭЦ	Департамент градостроительного развития территории Ниж.области индивидуальный жилой дом по ул.Суздальская, 32	1,00		0,00	1,00	0,0714
Автозаводская ТЭЦ	2020	1,00		0,00	1,00	0,0714
Автозаводская ТЭЦ	Департамент градостроительного развития территории Ниж.области индивидуальный жилой дом по ул.Г.Попова, 7Ч	2,70		0,00	2,70	0,1900
Автозаводская ТЭЦ	2021	2,70		0,00	2,70	0,1900
Автозаводская ТЭЦ	Департамент градостроительного развития территории Ниж.области индивидуальный жилой дом по ул.Ржевская, 20	5,90		0,00	5,90	0,4200

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Автозаводская ТЭЦ	2019	5,90		0,00	5,90	0,4200
Автозаводская ТЭЦ	Департамент градостроительного развития территории Ниж.области индивидуальный жилой дом по ул.Структурная, 16участок	11,10		0,00	11,10	0,7900
Автозаводская ТЭЦ	2019	11,10		0,00	11,10	0,7900
Автозаводская ТЭЦ	Департамент градостроительного развития территории Ниж.области индивидуальный жилой дом по ул.Газонная, 23	9,10		0,00	9,10	0,6500
Автозаводская ТЭЦ	2020	9,10		0,00	9,10	0,6500
Автозаводская ТЭЦ	Департамент градостроительного развития территории Ниж.области индивидуальный жилой дом по ул.Авторская, 14	2,00		0,00	2,00	0,1400
Автозаводская ТЭЦ	2020	2,00		0,00	2,00	0,1400
Автозаводская ТЭЦ	Департамент градостроительного развития территории Ниж.области индивидуальный жилой дом по ул.Газонная, 12а	8,70		0,00	8,70	0,6200
Автозаводская ТЭЦ	2021	8,70		0,00	8,70	0,6200
Автозаводская ТЭЦ	Департамент градостроительного развития территории Ниж.области индивидуальный жилой дом по ул.Структурная, 38	6,20		0,00	6,20	0,4400
Автозаводская ТЭЦ	2021	6,20		0,00	6,20	0,4400
Автозаводская ТЭЦ	Департамент градостроительного развития территории Ниж.области индивидуальный жилой дом по ул.Садовая,6	6,20		0,00	6,20	0,4400
Автозаводская ТЭЦ	2022	6,20		0,00	6,20	0,4400
Автозаводская ТЭЦ	Департамент градостроительного развития территории Ниж.области индивидуальный жилой дом по ул.Владивостокская 3	1,70		0,00	1,70	0,1200
Автозаводская ТЭЦ	2022	1,70		0,00	1,70	0,1200
Автозаводская ТЭЦ	Департамент градостроительного развития территории Ниж.области индивидуальный жилой дом по ул.Тяблинская, 26	3,80		0,00	3,80	0,2700
Автозаводская ТЭЦ	2023	3,80		0,00	3,80	0,2700
Автозаводская ТЭЦ	Департамент градостроительного развития территории Ниж.области индивидуальный жилой дом по ул.Чапаева 5	1,00		0,00	1,00	0,0680
Автозаводская ТЭЦ	2023	1,00		0,00	1,00	0,0680
Автозаводская ТЭЦ	Департамент градостроительного развития территории Ниж.области индивидуальный жилой дом по Новая Стройка 11	1,40		0,00	1,40	0,0980
Автозаводская ТЭЦ	2023	1,40		0,00	1,40	0,0980
Автозаводская ТЭЦ	РОСТ-НН, Административно- хозяйственное здание,Усиевича 4А	0,00		0,50	0,50	0,0380
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,00		0,50	0,50	0,0380
Автозаводская ТЭЦ	ООО Квартстрой -НН ИК , жилые многоквартирные дома	35,00		0,00	35,00	4,9070

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Автозаводская ТЭЦ	2020	35,00		0,00	35,00	4,9070
Автозаводская ТЭЦ	Проект планировки и межевания в границах ул. Профинтерна, Гончарова, Арктическая, бул. Заречный в Ленинском районе	44,00		20,00	64,00	6,4219
Автозаводская ТЭЦ	2019	44,00		20,00	64,00	6,4219
Автозаводская ТЭЦ	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями коммунально-бытового обслуживания №4 (номер по генплану) по ул. Глеба Успенского	8,38	0,00	0,00	8,38	0,6074
Автозаводская ТЭЦ	2019	8,38	0,00	0,00	8,38	0,6074
Автозаводская ТЭЦ	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями коммунально-бытового обслуживания №5 (номер по генплану) по ул. Глеба Успенского	8,38	0,00	0,00	8,38	0,6074
Автозаводская ТЭЦ	2020	8,38	0,00	0,00	8,38	0,6074
Автозаводская ТЭЦ	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями коммунально-бытового обслуживания №6 (номер по генплану) по ул. Глеба Успенского	9,86	0,00	0,00	9,86	0,7146
Автозаводская ТЭЦ	2019	9,86	0,00	0,00	9,86	0,7146
Автозаводская ТЭЦ	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями коммунально-бытового обслуживания №7 (номер по генплану) по ул. Глеба Успенского	9,86	0,00	0,00	9,86	0,7146
Автозаводская ТЭЦ	2020	9,86	0,00	0,00	9,86	0,7146
Автозаводская ТЭЦ	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями коммунально-бытового обслуживания №3 (номер по генплану) по ул. Глеба Успенского	12,86	0,00	0,00	12,86	0,9321
Автозаводская ТЭЦ	2020	12,86	0,00	0,00	12,86	0,9321
Автозаводская ТЭЦ	ОДЗ по ул. Грекова, 21А			3,00	3,00	
Автозаводская ТЭЦ	2020			3,00	3,00	
Автозаводская ТЭЦ	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями коммунально-бытового обслуживания №1 (номер по генплану) по ул. Глеба Успенского	25,72	0,00	0,00	25,72	1,8642
Автозаводская ТЭЦ	2021	12,86	0,00	0,00	12,86	0,9321
Автозаводская ТЭЦ	2022	12,86	0,00	0,00	12,86	0,9321
Автозаводская ТЭЦ	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями коммунально-бытового обслуживания №8 (номер по генплану) по ул. Глеба Успенского	13,33	0,00	0,00	13,33	0,9661
Автозаводская ТЭЦ	2021	13,33	0,00	0,00	13,33	0,9661

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Автозаводская ТЭЦ	Детское дошкольное учреждение (ДДУ) №9 (номер по генплану) по ул. Глеба Успенского			3,67	3,67	0,7501
Автозаводская ТЭЦ	2020			3,67	3,67	0,7501
Автозаводская ТЭЦ	Гостиница по пр. Ленина			5,56	5,56	0,5682
Автозаводская ТЭЦ	2020			5,56	5,56	0,5682
Автозаводская ТЭЦ	Комбинат бытового обслуживания в границах пр. Ленина и улиц Новикова Прибоя, Станкозаводская, Снежная, Херсонская			0,74	0,74	0,0756
Автозаводская ТЭЦ	2021			0,74	0,74	0,0756
Автозаводская ТЭЦ Итого		<b>263,59</b>	<b>0,00</b>	<b>34,97</b>	<b>298,56</b>	<b>25,9559</b>
Июльских дней, 1	10-12 этажный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой в границах улиц Мичурина - Июльских дней	15,00			15,00	0,6433
Июльских дней, 1	2021	15,00			15,00	0,6433
Июльских дней, 1	детское дошкольное учреждение ул. Деревообделочная, 2			2,26	2,26	0,2082
Июльских дней, 1	2020			2,26	2,26	0,2082
Июльских дней, 1	застройка территории в границах улиц Октябрьской Революции, Менделеева, Июльских дней, Чонгарская	7,50	0,00	3,00	10,50	0,5762
Июльских дней, 1	2022	0,94	0,00	0,38	1,31	0,0720
Июльских дней, 1	2023	0,94	0,00	0,38	1,31	0,0720
Июльских дней, 1	2024	0,94	0,00	0,38	1,31	0,0720
Июльских дней, 1	2025	0,94	0,00	0,38	1,31	0,0720
Июльских дней, 1	2026	0,94	0,00	0,38	1,31	0,0720
Июльских дней, 1	2027	0,94	0,00	0,38	1,31	0,0720
Июльских дней, 1	2028	0,94	0,00	0,38	1,31	0,0720
Июльских дней, 1	2029	0,94	0,00	0,38	1,31	0,0720
Июльских дней, 1	многофункциональный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями административного и торгового назначения по ул. Июльских дней, 1	40,00		16,00	56,00	3,4171
Июльских дней, 1	2019	40,00		16,00	56,00	3,4171
Июльских дней, 1	планировка территории в границах улиц Июльских дней, Приокская, Октябрьской Революции, пл. Комсомольская, реки Ока	55,38	0,00	22,15	77,53	4,2588
Июльских дней, 1	2026	13,85	0,00	5,54	19,38	1,0647

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Июльских дней, 1	2027	13,85	0,00	5,54	19,38	1,0647
Июльских дней, 1	2028	13,85	0,00	5,54	19,38	1,0647
Июльских дней, 1	2029	13,85	0,00	5,54	19,38	1,0647
Июльских дней, 1	поликлиника, Ленинский район, ул.Июльских дней, напротив дома № 3	0,00		0,77	0,77	0,0587
Июльских дней, 1	2019	0,00		0,77	0,77	0,0587
Июльских дней, 1	центр по подготовке и повышению квалификации сотрудников вневедомственной охраны и частных охранных предприятий восточнее здания № 96К по ул. Интернациональная			20,93	20,93	1,8000
Июльских дней, 1	2019			20,93	20,93	1,8000
Июльских дней, 1 Итого		<b>117,88</b>	<b>0,00</b>	<b>65,11</b>	<b>182,98</b>	<b>10,9623</b>
Котельная ПАО ПКТ "Теплообменник"	Проект планировки территории в границах улиц Переходникова, Новикова-Прибоя, проспекта Ленина в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода. "Фитнес-клуб"	0,00	0,00	7,92	7,92	0,5490
Котельная ПАО ПКТ "Теплообменник"	2023	0,00	0,00	7,92	7,92	0,5490
Котельная ПАО ПКТ "Теплообменник"	Проект планировки территории в границах улиц Переходникова, Новикова-Прибоя, проспекта Ленина в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода. Учебно-тренировочный центр "CROSS FIT"	0,00	0,00	0,84	0,84	0,0580
Котельная ПАО ПКТ "Теплообменник"	2023	0,00	0,00	0,84	0,84	0,0580
Котельная ПАО ПКТ "Теплообменник" Итого		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,76</b>	<b>8,76</b>	<b>0,6070</b>
ул. Академика Баха, 4-а	Автосервис по ул. Голубева, напротив дома №4 и №6 в Ленинском районе			11,63	11,63	1,0000
ул. Академика Баха, 4-а	2021			11,63	11,63	1,0000
ул. Академика Баха, 4-а	административное здание пер. Трамвайный, 9, пом. П8			1,03	1,03	0,0049
ул. Академика Баха, 4-а	2019			1,03	1,03	0,0049
ул. Академика Баха, 4-а	ДОУ по ул. Молитовской, у дома №6 корп.2	0,00		2,66	2,66	0,1142
ул. Академика Баха, 4-а	2021	0,00		2,66	2,66	0,1142
ул. Академика Баха, 4-а	Жилой дом Даргомыжского ул., Трамвайная, Академика Баха, между домами №11 корпус 1 и №13 по ул. Академика Баха.	14,06		0,00	14,06	0,5428
ул. Академика Баха, 4-а	2022	14,06		0,00	14,06	0,5428
ул. Академика Баха, 4-а	магазин ул. Академика Баха, 4б			1,44	1,44	0,2251
ул. Академика Баха, 4-а	2019			1,44	1,44	0,2251

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
ул. Академика Баха, 4-а	нежилое здание со встроенными универсальными магазинами ул. Академика Баха, 1д			0,60	0,60	0,0551
ул. Академика Баха, 4-а	2020			0,60	0,60	0,0551
ул. Академика Баха, 4-а	Торговое здание с административными помещениями по ул. Голубева, напротив дома №4	0,00		0,69	0,69	0,0182
ул. Академика Баха, 4-а	2020	0,00		0,69	0,69	0,0182
ул. Академика Баха, 4-а Итого		<b>14,06</b>		<b>18,04</b>	<b>32,11</b>	<b>1,9603</b>
ул. Заводская, д.19	административно-офисное здание в 45 метрах на восток от дома №2а по ул. Космонавта Комарова	0,00		1,13	1,13	0,0383
ул. Заводская, д.19	2019	0,00		1,13	1,13	0,0383
ул. Заводская, д.19	В границах ул. Правдинская, Баумана	8,00		0,00	8,00	0,3396
ул. Заводская, д.19	2022	8,00		0,00	8,00	0,3396
ул. Заводская, д.19	В границах ул. Профинтерна, Гончарова, Арктическая, бул. Заречный	28,20		2,00	30,20	4,3091
ул. Заводская, д.19	2019	9,40		0,00	9,40	1,3412
ул. Заводская, д.19	2020	9,40		0,70	10,10	1,4411
ул. Заводская, д.19	2022	9,40		1,30	10,70	1,5268
ул. Заводская, д.19	жилой комплекс с торгово-офисными помещениями и автостоянкой по ул. Перекопская, 12	12,37		4,95	17,31	0,9510
ул. Заводская, д.19	2024	12,37		4,95	17,31	0,9510
ул. Заводская, д.19	ул. Профинтерна, 11 стр (ЖК "На Гончарова")	7,20		0,00	7,20	0,3156
ул. Заводская, д.19	2020	7,20		0,00	7,20	0,3156
ул. Заводская, д.19	ул. Профинтерна, 11А стр (ЖК "На Гончарова")	7,20		0,00	7,20	0,2807
ул. Заводская, д.19	2021	7,20		0,00	7,20	0,2807
ул. Заводская, д.19	ул. Профинтерна, 15 стр (ЖК "На Гончарова")	10,40		0,00	10,40	0,4055
ул. Заводская, д.19	2022	10,40		0,00	10,40	0,4055
ул. Заводская, д.19 Итого		<b>73,37</b>		<b>8,08</b>	<b>81,44</b>	<b>6,6397</b>
ул. Мурашкинская, 13-б	Помещения в отдельно стоящем 4-х этажном здании по ул. Памирская, 11			0,60	0,60	0,0485
ул. Мурашкинская, 13-б	2019			0,60	0,60	0,0485
ул. Мурашкинская, 13-б Итого				<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,0485</b>

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
ул. Памирская, 11	проект планировки и межевания территории в границах улиц Перекопская, Сафронова, Заводская, Диксона, Каширская, реки Борзовка	78,30		31,32	109,62	6,0210
ул. Памирская, 11	2021	26,10		10,44	36,54	2,0070
ул. Памирская, 11	2023	52,20		20,88	73,08	4,0140
ул. Памирская, 11	Территория в границах ул. Адмирала Нахимова, Паскаля, Композиторская	0,00		2,00	2,00	0,1067
ул. Памирская, 11	2023	0,00		2,00	2,00	0,1067
ул. Памирская, 11	центр бытового обслуживания с объектами торговли по ул. Сафронова, 7	0,00		22,28	22,28	0,7750
ул. Памирская, 11	2021	0,00		22,28	22,28	0,7750
ул. Памирская, 11	Здание производства рекламного оборудования по ул. Партизанская, между домами № 2 и № 8а			0,85	0,85	0,0942
ул. Памирская, 11	2021			0,85	0,85	0,0942
ул. Памирская, 11 Итого		<b>78,30</b>		<b>56,45</b>	<b>134,75</b>	<b>6,9969</b>
ул. Премудрова, 12-а	жилой дом по ул. Энтузиастов около домов №№ 3, 5, 7, 9	6,36		0,00	6,36	0,2455
ул. Премудрова, 12-а	2021	6,36		0,00	6,36	0,2455
ул. Премудрова, 12-а	здание склада ул. Снежная, 10а			0,17	0,17	0,0072
ул. Премудрова, 12-а	2020			0,17	0,17	0,0072
ул. Премудрова, 12-а Итого		<b>6,36</b>		<b>0,17</b>	<b>6,53</b>	<b>0,2527</b>
<b>Нижегородский район</b>		<b>808,67</b>	<b>98,06</b>	<b>358,20</b>	<b>1264,93</b>	<b>106,8444</b>
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Здание спортивного назначения, Контрольно-пропускной пункт			3,10	3,10	0,4275
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2020			3,10	3,10	0,4275
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Средней рынок			17,44	17,44	1,5000
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021			17,44	17,44	1,5000
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	штаб-квартира Нижегородской нотариальной палаты, центр оказания бесплатной юридической помощи населению Нижегородской области, учебно-методический центр по профессиональной подготовке и повышению квалификации нотариусов Нижегородской нотариальной палаты ул. Ковалихинская			4,60	4,60	0,7670
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2020			4,60	4,60	0,7670
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Жилой дом по адресу ул. Нестерова, 24	10,00		0,00	10,00	0,3899
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	10,00		0,00	10,00	0,3899

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	в границах улицы Ильинская, переулка Плотничный, улиц Добролюбова, архитектора Харитонова, Малая Покровская, ул. Ильинская, 56В (поз. 9 ПП) и ул. Ильинская, 56Б (поз. 37 ПП)	5,70		0,00	5,70	0,2222
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022	5,70		0,00	5,70	0,2222
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	в границах улицы Ильинская, переулка Плотничный, улиц Добролюбова, архитектора Харитонова, Малая Покровская, ул. Ильинская, 80 (поз. 7 ПП) и пер. Плотничный, 38А (поз. 38 ПП)	14,80		13,90	28,70	1,6814
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2023	14,80		13,90	28,70	1,6814
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Проект планировки территории, проект межевания территории в границах улиц Ульянова и Пискунова, ул. Ульянова, в районе дома № 8Б	2,00	0,00	0,00	2,00	0,1520
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	2,00	0,00	0,00	2,00	0,1520
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Деловое управление по ул. Ульянова, 4В			0,25	0,25	0,0277
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022			0,25	0,25	0,0277
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Гостиница "Монарх" по ул. Ульянова, 6В			0,00	0,00	0,0260
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022			0,00	0,00	0,0260
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Нежилое здание под размещение продовольственного магазина по ул. Генерала Ивлиева, 1А (литера А)			0,50	0,50	0,0400
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2022			0,50	0,50	0,0400
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) в границах улиц Бориса Панина, Полтавская, Гаражный проезд	2,00	0,00	0,00	2,00	0,2400
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5	2021	2,00	0,00	0,00	2,00	0,2400
"НТЦ", ул. Ветеринарная, 5 Итого		<b>34,50</b>	<b>0,00</b>	<b>39,79</b>	<b>74,29</b>	<b>5,4737</b>
Деловая, 14	Воисковская часть 6908 г. Нижний Новгород, комплекс зданий военного городка СМВЧ, в границах ул. Яблонева-Деловая, за жилым домом №165, кор. 6, корп. 2 по ул. Родионова	0,00	0,00	57,00	57,00	5,7730
Деловая, 14	2024	0,00	0,00	38,00	38,00	3,8640
Деловая, 14	2026	0,00	0,00	19,00	19,00	1,9090
Деловая, 14	комбинат бытовых услуг, ул. Деловая, в 77 м за ТЦ "ОВИ"	0,00	0,00	1,50	1,50	0,0690
Деловая, 14	2019	0,00	0,00	1,50	1,50	0,0690
Деловая, 14	ППМ территории в границах улиц Родионова, Приусадебная, Фруктовая	38,30	0,00	1,70	40,00	4,5270
Деловая, 14	2028	15,30	0,00	0,00	15,30	1,6610
Деловая, 14	2029	10,10	0,00	1,70	11,80	1,4656

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Деловая, 14	2030	12,90	0,00	0,00	12,90	1,4004
Деловая, 14	ППМ территории по ул. Родионова (юго-восточнее мкрн. "Медвежья долина")	16,67	0,00	4,19	20,86	2,8851
Деловая, 14	2024	5,56	0,00	1,40	6,95	0,9617
Деловая, 14	2025	5,56	0,00	1,40	6,95	0,9617
Деловая, 14	2026	5,56	0,00	1,40	6,95	0,9617
Деловая, 14	проект планировки и межевания территории	216,80		82,00	298,80	27,8800
Деловая, 14	2024	141,40		53,50	194,90	18,1800
Деловая, 14	2026	75,40		28,50	103,90	9,7000
Деловая, 14	ул. Родионова, напротив жилого дома №188	0,00	0,00	3,00	3,00	3,1260
Деловая, 14	2022	0,00	0,00	1,50	1,50	1,5630
Деловая, 14	2023	0,00	0,00	1,50	1,50	1,5630
Деловая, 14	ул. Усилова, возле дома 3/3	0,00	0,00	0,28	0,28	0,1190
Деловая, 14	2021	0,00	0,00	0,28	0,28	0,1190
Деловая, 14	ФОК			34,40	34,40	4,4300
Деловая, 14	2023			34,40	34,40	4,4300
Деловая, 14	Комплекс жилых домов с объектами социального и культурно-бытового обслуживания, нежилых зданий и объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, ул. Родионова (напротив ГУЗ НОКБ им.Н.А. Семашко) (ЖК "Атлант Сити")	160,00	0,00	13,00	173,00	11,5330
Деловая, 14	2019	40,00	0,00	0,00	40,00	2,6360
Деловая, 14	2020	40,00	0,00	0,00	40,00	2,6850
Деловая, 14	2021	40,00	0,00	0,00	40,00	2,6850
Деловая, 14	2022	40,00	0,00	0,00	40,00	2,6850
Деловая, 14	2023	0,00	0,00	13,00	13,00	0,8420
Деловая, 14	Многоквартирный жилой дом со встроенными объектами обслуживания и детским садом на 60 мест, ул. Деловая (участок №2 – лоты 5, 8, 9) (ЖК "Облака")	23,28	0,00	0,00	23,28	1,0320
Деловая, 14	2020	23,28	0,00	0,00	23,28	1,0320
Деловая, 14	Многоквартирный жилой дом со встроенными объектами обслуживания и детским садом на 60 мест, ул. Деловая (участок №1 – лоты 27, 30, 31, 32)	38,00	0,00	0,00	38,00	1,6390

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
	(ЖК "Облака")					
Деловая, 14	2022	38,00	0,00	0,00	38,00	1,6390
Деловая, 14	Храм в честь апостола Тимофея и великомученицы Татианы по ул. Родионова, у дома №23	0,00		3,00	3,00	0,3423
Деловая, 14	2020	0,00		3,00	3,00	0,3423
Деловая, 14	Спортивный клуб по ул. Родионова, 23-Б и 23-А пом.1	0,00		1,00	1,00	0,0700
Деловая, 14	2021	0,00		1,00	1,00	0,0700
Деловая, 14	Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой автомобилей в границах улиц Родионова, Приусадебная, Фруктовая (1-я очередь)	15,00	0,00	0,00	15,00	1,2197
Деловая, 14	2021	15,00	0,00	0,00	15,00	1,2197
Деловая, 14	Жилой шумозащитный дом со встроенно-пристроенными помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий и офисами (лот 21) в границах улиц Родионова, Деловая (2-я очередь, 16-ти этажная часть)	6,50	0,00	0,00	6,50	0,3180
Деловая, 14	2021	6,50	0,00	0,00	6,50	0,3180
Деловая, 14 Итого		<b>514,55</b>	<b>0,00</b>	<b>201,07</b>	<b>715,62</b>	<b>64,9631</b>
Зеленый город, санаторий ВЦСПС, 2-я территория	проект планировки и межевания территории к.п. Зеленый город			4,07	4,07	0,4563
Зеленый город, санаторий ВЦСПС, 2-я территория	2019			4,07	4,07	0,4563
Зеленый город, санаторий ВЦСПС, 2-я территория Итого				<b>4,07</b>	<b>4,07</b>	<b>0,4563</b>
Индивидуальное теплоснабжение	Территория района «Большие Овраги»	0,00	98,06	0,00	98,06	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2020	0,00	2,86	0,00	2,86	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2021	0,00	47,60	0,00	47,60	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2026	0,00	47,60	0,00	47,60	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение Итого		<b>0,00</b>	<b>98,06</b>	<b>0,00</b>	<b>98,06</b>	<b>0,0000</b>
пер. Плотничный, 11	6-ти этажный жилой дом (№36 по генплану) со встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой (первая очередь второго пускового комплекса) в границах улицы Ильинская, пер. Плотничный, улиц Добролюбова, архитектора Харитонов А.Е., Малая Покровская (ЖК "Сердце Нижнего")	6,70		1,10	7,80	0,3917
пер. Плотничный, 11	2019	6,70		1,10	7,80	0,3917
пер. Плотничный, 11	в границах улицы Ильинская, переуллка Плотничный, улиц Добролюбова,	7,50		0,00	7,50	0,3988

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
	архитектора Харитонова, Малая Покровская (ЖК "Сердце Нижнего", ул. Ильинская, 33 стр)					
пер. Плотничный, 11	2022	7,50		0,00	7,50	0,3988
пер. Плотничный, 11	в границах улицы Ильинская, переулка Плотничный, улиц Добролюбова, архитектора Харитонова, Малая Покровская (ЖК "Сердце Нижнего", ул. Ильинская, 32 стр)	5,50		0,00	5,50	0,2918
пер. Плотничный, 11	2023	5,50		0,00	5,50	0,2918
пер. Плотничный, 11	Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения в районе ул. Нижегородская, 5 (ул. Нижегородская, 5А)	8,00		0,00	8,00	0,3506
пер. Плотничный, 11	2022	8,00		0,00	8,00	0,3506
пер. Плотничный, 11	Проект планировки и межевания территории в границах улиц Большая Покровская, Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода. Многоквартирные дома со встроенными и пристроенными помещениями общественного назначения (в районе ул. Октябрьская, 10А)	15,00		0,00	15,00	0,6574
пер. Плотничный, 11	2022	15,00		0,00	15,00	0,6574
пер. Плотничный, 11	Нежилые помещения (подземная автостоянка, встроенные офисные помещения и места общего пользования) строения № 36 (по генплану) в границах улицы Ильинская, пер. Плотничный, улиц Добролюбова, архитектора Харитонова А.Е., Малая Покровская			2,00	2,00	0,2730
пер. Плотничный, 11	2020			2,00	2,00	0,2730
пер. Плотничный, 11 Итого		<b>42,70</b>		<b>3,10</b>	<b>45,80</b>	<b>2,3633</b>
Родионова, 1946	Автосалон, ул. Бринского, напротив дома №2	0,00	0,00	1,32	1,32	0,5820
Родионова, 1946	2024	0,00	0,00	1,32	1,32	0,5820
Родионова, 1946	Аптека, ул. Родионова, 190	0,00	0,00	0,90	0,90	0,0782
Родионова, 1946	2021	0,00	0,00	0,90	0,90	0,0782
Родионова, 1946	в границах ул. Родионова, ул. Северно-Восточная	49,04	0,00	12,31	61,35	6,5100
Родионова, 1946	2026	16,35	0,00	4,10	20,45	2,4680
Родионова, 1946	2027	16,35	0,00	4,10	20,45	2,0210
Родионова, 1946	2029	16,35	0,00	4,10	20,45	2,0210
Родионова, 1946	гостиничный комплекс	11,90		4,50	16,40	1,5300
Родионова, 1946	2022	11,90		4,50	16,40	1,5300
Родионова, 1946	Жилой дом №2"Б", микрорайон 5 "Верхние Печеры" в Нижегородском	3,50	0,00	0,00	3,50	0,3581

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
	районе					
Родионова, 1946	2021	3,50	0,00	0,00	3,50	0,3581
Родионова, 1946	Жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой, ул. Родионова, у дома №186Б	11,10	0,00	0,00	11,10	1,8341
Родионова, 1946	2022	11,10	0,00	0,00	11,10	1,8341
Родионова, 1946	земельные участки	35,00		13,20	48,20	4,5000
Родионова, 1946	2021	7,80		2,90	10,70	1,0000
Родионова, 1946	2022	27,20		10,30	37,50	3,5000
Родионова, 1946	Спортивно-реабилитационный теннисный центр, ул. Родионова у дома 190	0,00		6,08	6,08	0,7550
Родионова, 1946	2024	0,00		6,08	6,08	0,7550
Родионова, 1946	Универсальный спортивный зал, ул.Верхне-Печерская, 1а	0,00		13,72	13,72	0,4156
Родионова, 1946	2025	0,00		13,72	13,72	0,4156
Родионова, 1946	Участки по ул. Германа Лопатина	8,88	0,00	2,23	11,11	3,1700
Родионова, 1946	2025	8,88	0,00	2,23	11,11	3,1700
Родионова, 1946	ФОК и паркинг со встроенными торговыми помещениями			38,70	38,70	4,9730
Родионова, 1946	2023			38,70	38,70	4,9730
Родионова, 1946	Гостиничный комплекс по ул.Нижне-Печерская, напротив д.№2 и храма по ул.Верхне-Печерской, 8А	0,00	0,00	3,11	3,11	0,5129
Родионова, 1946	2024	0,00	0,00	3,11	3,11	0,5129
Родионова, 1946	Жилые дома, микрорайон "Верхние Печеры", около домов №№8,10,12 по ул. Композитора Касьянова (1 очередь)	12,80	0,00	0,00	12,80	1,3020
Родионова, 1946	2020	12,80	0,00	0,00	12,80	1,3020
Родионова, 1946	Жилые дома, микрорайон "Верхние Печеры", около домов №№8,10,12 по ул. Композитора Касьянова (2 очередь)	22,20	0,00	0,00	22,20	2,2920
Родионова, 1946	2021	22,20	0,00	0,00	22,20	2,2920
Родионова, 1946	ул. Лысогорская, ЖД №1 (ЖК "Люксор")	11,00		0,00	11,00	0,6290
Родионова, 1946	2020	11,00		0,00	11,00	0,6290
Родионова, 1946	ул. Лысогорская, ЖД №2 (ЖК "Люксор")	11,00		0,00	11,00	0,6290
Родионова, 1946	2021	11,00		0,00	11,00	0,6290

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Родионова, 1946	ул. Лысогорская, ЖД №3 (ЖК "Люксор")	11,00		0,00	11,00	0,6290
Родионова, 1946	2022	11,00		0,00	11,00	0,6290
Родионова, 1946	ул. Лысогорская, ЖД №4 (ЖК "Люксор")	11,00		0,00	11,00	0,6290
Родионова, 1946	2023	11,00		0,00	11,00	0,6290
Родионова, 1946	ул. Лысогорская, ЖД №5 (ЖК "Люксор")	15,00		0,00	15,00	0,8730
Родионова, 1946	2024	15,00		0,00	15,00	0,8730
Родионова, 1946	ул. Лысогорская (Школа на 500 мест в составе ЖК "Люксор")	0,00		10,00	10,00	0,8908
Родионова, 1946	2025	0,00		10,00	10,00	0,8908
Родионова, 1946	Отдельно стоящий корпус МБДОУ «Детский сад №469» на 4 групповые ячейки по ул. Германа Лопатина, д.3, корп.4	0,00		3,00	3,00	0,2090
Родионова, 1946	2020	0,00		3,00	3,00	0,2090
Родионова, 1946	Реконструкция объекта незавершенного строительства- здания ЦТП-44 под здание - ЦТП- 44 с водопроводно-насосной станцией по ул. Деловая, д.22, корпус 5	0,00		0,10	0,10	0,0057
Родионова, 1946	2021	0,00		0,10	0,10	0,0057
Родионова, 1946	Блокированный жилой дом №90 в районе мкр. Новая деревня	1,50	0,00	0,00	1,50	0,0760
Родионова, 1946	2021	1,50	0,00	0,00	1,50	0,0760
Родионова, 1946	Блокированный жилой дом №111 в районе мкр. Новая деревня	2,00	0,00	0,00	2,00	0,1013
Родионова, 1946	2021	2,00	0,00	0,00	2,00	0,1013
Родионова, 1946 Итого		<b>216,91</b>	<b>0,00</b>	<b>109,17</b>	<b>326,09</b>	<b>33,4848</b>
Варварская, 15Б (Школа № 40)	Пристрой к зданию МБОУ "Лицей № 40" по ул. Варварская, 15А			1,00	1,00	0,1033
Варварская, 15Б (Школа № 40)	2021			1,00	1,00	0,1033
Варварская, 15Б (Школа № 40) Итого				<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,1033</b>
<b>Московский район</b>		<b>1432,59</b>	<b>313,63</b>	<b>428,33</b>	<b>2174,55</b>	<b>90,4792</b>
"Почтовый съезд, 2", ул. Рождественская, 24	Административно-гостиничный комплекс «Ильинская слобода» по пер.Вахитова,12	0,00		9,56	9,56	0,2517
"Почтовый съезд, 2", ул. Рождественская, 24	2022	0,00		9,56	9,56	0,2517
"Почтовый съезд, 2", ул. Рождественская, 24 Итого		<b>0,00</b>		<b>9,56</b>	<b>9,56</b>	<b>0,2517</b>
"Тургенева, 13", пер. Бойновский,	жилой семиэтажный дом с встроенными офисными помещениями и	16,84			16,84	0,9333

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
9-д	подземной парковкой по ул. Тургенева, 27					
"Тургенева, 13", пер. Бойновский, 9-д	2021	16,84			16,84	0,9333
"Тургенева, 13", пер. Бойновский, 9-д Итого		<b>16,84</b>			<b>16,84</b>	<b>0,9333</b>
Березовая пойма	Территория п.Березовая пойма	679,36	0,00	159,84	839,20	30,4039
Березовая пойма	2024	40,00		0,00	40,00	1,6980
Березовая пойма	2025	71,04	0,00	17,76	88,80	4,1167
Березовая пойма	2026	110,08	0,00	27,52	137,60	4,8158
Березовая пойма	2027	150,08	0,00	37,52	187,60	6,9577
Березовая пойма	2028	150,08	0,00	37,52	187,60	7,1337
Березовая пойма	2029	79,04	0,00	19,76	98,80	2,8410
Березовая пойма	2030	79,04	0,00	19,76	98,80	2,8410
Березовая пойма Итого		<b>679,36</b>	<b>0,00</b>	<b>159,84</b>	<b>839,20</b>	<b>30,4039</b>
Гаршина, д. 40	гостиничный комплекс, в 400м от дома № 20 по ул. Черниговская	0,00		3,80	3,80	0,2000
Гаршина, д. 40	2023	0,00		3,80	3,80	0,2000
Гаршина, д. 40	реконструируемое административное здание по ул. Черниговская, 8	0,00		1,85	1,85	0,0868
Гаршина, д. 40	2019	0,00		1,85	1,85	0,0868
Гаршина, д. 40 Итого		<b>0,00</b>		<b>5,65</b>	<b>5,65</b>	<b>0,2868</b>
Деловая, 14	Территория в границах улиц Ковровская, Родниковая, Максима Горького, площадь Сенная, Казанская набережная	131,20	0,00	32,80	164,00	5,0700
Деловая, 14	2022	26,24	0,00	6,56	32,80	1,0140
Деловая, 14	2023	26,24	0,00	6,56	32,80	1,0140
Деловая, 14	2024	26,24	0,00	6,56	32,80	1,0140
Деловая, 14	2025	26,24	0,00	6,56	32,80	1,0140
Деловая, 14	2026	26,24	0,00	6,56	32,80	1,0140
Деловая, 14 Итого		<b>131,20</b>	<b>0,00</b>	<b>32,80</b>	<b>164,00</b>	<b>5,0700</b>
Индивидуальное теплоснабжение	Территория п.Березовая пойма	0,00	313,63	0,00	313,63	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2026	0,00	21,93	0,00	21,93	0,0000

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Индивидуальное теплоснабжение	2027	0,00	76,48	0,00	76,48	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2028	0,00	88,80	0,00	88,80	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение	2029	0,00	126,42	0,00	126,42	0,0000
Индивидуальное теплоснабжение Итого		<b>0,00</b>	<b>313,63</b>	<b>0,00</b>	<b>313,63</b>	<b>0,0000</b>
Казанское шоссе, д. 12	Жилищное строительство, участок по Казанскому шоссе, 12, кадастровый №52:18:0000000:536 (ЖК "Университетский")	22,00		2,00	24,00	1,0167
Казанское шоссе, д. 12	2023	22,00		2,00	24,00	1,0167
Казанское шоссе, д. 12 Итого		<b>22,00</b>		<b>2,00</b>	<b>24,00</b>	<b>1,0167</b>
пер. Плотничный, 11	жилой комплекс, ФОК и подземная автостоянка по пер. Плотничный (ЖК "Плотничный")	19,31	0,00	4,83	24,14	1,0273
пер. Плотничный, 11	2020	9,66	0,00	2,41	12,07	0,5137
пер. Плотничный, 11	2021	9,66	0,00	2,41	12,07	0,5137
пер. Плотничный, 11 Итого		<b>19,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4,83</b>	<b>24,14</b>	<b>1,0273</b>
пл. Горького, 4-а	застройка территории, в границах улиц Маслякова, Ильинская	7,28	0,00	1,82	9,10	0,4219
пл. Горького, 4-а	2019	0,91	0,00	0,23	1,14	0,0527
пл. Горького, 4-а	2020	0,91	0,00	0,23	1,14	0,0527
пл. Горького, 4-а	2021	0,91	0,00	0,23	1,14	0,0527
пл. Горького, 4-а	2022	0,91	0,00	0,23	1,14	0,0527
пл. Горького, 4-а	2023	0,91	0,00	0,23	1,14	0,0527
пл. Горького, 4-а	2024	0,91	0,00	0,23	1,14	0,0527
пл. Горького, 4-а	2025	0,91	0,00	0,23	1,14	0,0527
пл. Горького, 4-а	2026	0,91	0,00	0,23	1,14	0,0527
пл. Горького, 4-а Итого		<b>7,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1,82</b>	<b>9,10</b>	<b>0,4219</b>
пр. Героев, 13	Здание бытового обслуживания населения между домами: Московское шоссе дом № 137 и Бурнаковский проезд д. 14			1,54	1,54	0,2780
пр. Героев, 13	2019			1,54	1,54	0,2780
пр. Героев, 13	Административное здание по адресу Московское шоссе, 117			1,00	1,00	0,1480
пр. Героев, 13	2022			1,00	1,00	0,1480

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
пр. Героев, 13 Итог				2,54	2,54	0,4260
Родионова, 1946	Магазин товаров первой необходимости, ул. Верхне-Печерская, в районе дома №7	0,00	0,00	1,97	1,97	0,1040
Родионова, 1946	2019	0,00	0,00	1,97	1,97	0,1040
Родионова, 1946	Отдельно стоящий пункт обслуживания населения с магазином товаров первой необходимости, кафе и пунктом ремонта бытовой техники на пересечении улиц Германа Лопатина и Верхне-Печерской (напротив дома №4, корпус 1 по ул. Верхне-Печерской)	0,00	0,00	4,09	4,09	0,2150
Родионова, 1946	2020	0,00	0,00	4,09	4,09	0,2150
Родионова, 1946 Итог		0,00	0,00	6,06	6,06	0,3190
Сормовская ТЭЦ	гостиница по ул. 50-летия Победы, у дома №1	0,00		0,04	0,04	0,0010
Сормовская ТЭЦ	2020	0,00		0,04	0,04	0,0010
Сормовская ТЭЦ	ДОУ по ул. Куйбышева, у дома №65	0,00		4,03	4,03	0,1515
Сормовская ТЭЦ	2019	0,00		4,03	4,03	0,1515
Сормовская ТЭЦ	Жилой дом №1 в границах улиц Героя Давыдова, Лубянская, Шота Руставели	9,50		0,00	9,50	0,7394
Сормовская ТЭЦ	2023	9,50		0,00	9,50	0,7394
Сормовская ТЭЦ	жилой дом с помещениями общественного назначения по ул. Линдовская, 15	7,20		0,00	7,20	0,2779
Сормовская ТЭЦ	2026	7,20		0,00	7,20	0,2779
Сормовская ТЭЦ	застройка территории в границах улиц Страж революции, Гвардейцев, 50 лет Победы, Е.Никонова	9,50	0,00	0,00	9,50	0,3704
Сормовская ТЭЦ	2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,1950
Сормовская ТЭЦ	2024	4,50	0,00	0,00	4,50	0,1755
Сормовская ТЭЦ	многоквартирный жилой дом ул. Куйбышева, у дома № 49	9,60		0,00	9,60	0,4091
Сормовская ТЭЦ	2020	9,60		0,00	9,60	0,4091
Сормовская ТЭЦ	отдельно стоящее здание по ул. Шаляпина, 2б	0,00		0,19	0,19	0,0050
Сормовская ТЭЦ	2019	0,00		0,19	0,19	0,0050
Сормовская ТЭЦ	офисно-складской комплекс	0,00		7,87	7,87	0,2072
Сормовская ТЭЦ	2019	0,00		7,87	7,87	0,2072
Сормовская ТЭЦ	проект планировки и межевания в границах улиц Героя Рябцева, Героя Давыдова, пер. Рессорный	65,86	0,00	0,63	66,49	5,2864

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Сормовская ТЭЦ	2022	25,92	0,00	0,00	25,92	2,0021
Сормовская ТЭЦ	2023	27,19	0,00	0,00	27,19	2,1530
Сормовская ТЭЦ	2024	12,75	0,00	0,63	13,38	1,1314
Сормовская ТЭЦ	проект планировки территории бульвара от ул. Героя Рябцева до р. Левинки	35,64	0,00	8,91	44,55	2,0238
Сормовская ТЭЦ	2021	11,88	0,00	2,97	14,85	0,6320
Сормовская ТЭЦ	2022	11,88	0,00	2,97	14,85	0,6320
Сормовская ТЭЦ	2023	11,88	0,00	2,97	14,85	0,7597
Сормовская ТЭЦ	производственное здание по Сормовскому шоссе, д.24 корп.36	0,00		10,54	10,54	0,2775
Сормовская ТЭЦ	2021	0,00		10,54	10,54	0,2775
Сормовская ТЭЦ	реконструкция административного здания по ул. Куйбышева, 26 под размещение отдела полиции №4			4,25	4,25	0,7318
Сормовская ТЭЦ	2019			4,25	4,25	0,7318
Сормовская ТЭЦ	спортивно-оздоровительный комплекс по ул. Коминтерна, у дома № 6/1	0,00		5,00	5,00	0,1780
Сормовская ТЭЦ	2020	0,00		5,00	5,00	0,1780
Сормовская ТЭЦ	территория в границах улиц Акмолинская, Народная, Нефтегазовская	25,76	0,00	6,44	32,20	1,4928
Сормовская ТЭЦ	2020	5,15	0,00	1,29	6,44	0,2986
Сормовская ТЭЦ	2021	5,15	0,00	1,29	6,44	0,2986
Сормовская ТЭЦ	2022	5,15	0,00	1,29	6,44	0,2986
Сормовская ТЭЦ	2023	5,15	0,00	1,29	6,44	0,2986
Сормовская ТЭЦ	2024	5,15	0,00	1,29	6,44	0,2986
Сормовская ТЭЦ	территория в границах улиц Буревестника, Страж Революции, Е. Никонова, С.Перовской	10,35	0,00	2,59	12,94	0,6064
Сормовская ТЭЦ	2019	5,18	0,00	1,29	6,47	0,2754
Сормовская ТЭЦ	2020	5,18	0,00	1,29	6,47	0,3310
Сормовская ТЭЦ	Храм Георгия Всеволодовича основателя Нижнего Новгорода по ул. Левинка, около дома № 47А			2,10	2,10	0,2463
Сормовская ТЭЦ	2020			2,10	2,10	0,2463
Сормовская ТЭЦ	центр сервисного обслуживания автомобилей по ул.Коминтерна, рядом с домом №30	0,00		4,14	4,14	0,1089

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Сормовская ТЭЦ	2019	0,00		4,14	4,14	0,1089
Сормовская ТЭЦ	цех по переоборудованию автомашин под спецтехнику с офисными помещениями по ул. Коминтерна, у дома №32	0,00		28,65	28,65	0,7540
Сормовская ТЭЦ	2019	0,00		28,65	28,65	0,7540
Сормовская ТЭЦ	объект ОДЗ, подключаемый отдельно к ТК-422	0,00	0,00	3,70	3,70	0,1591
Сормовская ТЭЦ	2019	0,00	0,00	3,70	3,70	0,1591
Сормовская ТЭЦ	Жилой дом №2 в границах улиц Героя Давыдова, Лубянская, Шота Руставели	9,50		0,00	9,50	0,7394
Сормовская ТЭЦ	2024	9,50		0,00	9,50	0,7394
Сормовская ТЭЦ	Жилой дом №3 в границах улиц Героя Давыдова, Лубянская, Шота Руставели	9,50		0,00	9,50	0,7394
Сормовская ТЭЦ	2025	9,50		0,00	9,50	0,7394
Сормовская ТЭЦ	Жилой дом №4 в границах улиц Героя Давыдова, Лубянская, Шота Руставели	9,50		0,00	9,50	0,7394
Сормовская ТЭЦ	2026	9,50		0,00	9,50	0,7394
Сормовская ТЭЦ	застройка территории в границах улиц Страж революции, Гвардейцев, 50 лет Победы, Е.Никонова (многоквартирный жилой дом № 18 по генплану)	15,00	0,00	0,00	15,00	0,8104
Сормовская ТЭЦ	2019	7,50	0,00	0,00	7,50	0,4052
Сормовская ТЭЦ	2020	7,50	0,00	0,00	7,50	0,4052
Сормовская ТЭЦ	застройка территории в границах улиц Страж революции, Гвардейцев, 50 лет Победы, Е.Никонова (многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой № 3 по генплану)	7,50	0,00	0,00	7,50	0,2611
Сормовская ТЭЦ	2022	7,50	0,00	0,00	7,50	0,2611
Сормовская ТЭЦ	Отдельно стоящий корпус МАДОУ "Детский сад № 114" на 4 групповые ячейки по ул. Народная, 38Б	0,00		2,50	2,50	0,2630
Сормовская ТЭЦ	2021	0,00		2,50	2,50	0,2630
Сормовская ТЭЦ	Нежилое здание слесарной мастерской по ул. Куйбышева, 26 (литера В)	0,00		0,20	0,20	0,0162
Сормовская ТЭЦ	2019	0,00		0,20	0,20	0,0162
Сормовская ТЭЦ	Отдельно стоящий корпус МБДОУ "Детский сад № 115" на 4 групповые ячейки по ул. Шаляпина, 5А	0,00		2,50	2,50	0,2700
Сормовская ТЭЦ	2021	0,00		2,50	2,50	0,2700
Сормовская ТЭЦ	отдельно стоящее здание ресторана быстрого обслуживания сети "КФС" по Сормовское шоссе, д. 15Д	0,00		1,00	1,00	0,0417
Сормовская ТЭЦ	2021	0,00		1,00	1,00	0,0417

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Сормовская ТЭЦ	Здание школы (пристройка) по Московское шоссе, 207а	0,00		3,00	3,00	0,5185
Сормовская ТЭЦ	2020	0,00		3,00	3,00	0,5185
Сормовская ТЭЦ	10-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой и пристроенной газовой котельной (№ 1 по генплану, 2-я очередь строительства) в границах улиц Гвардейцев, Новосибирская, Коминтерна, Страж Революции	12,50		0,00	12,50	0,7070
Сормовская ТЭЦ	2022	12,50		0,00	12,50	0,7070
Сормовская ТЭЦ	8-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой и пристроенной газовой котельной (№ 2 по генплану, 3-я очередь строительства) в границах улиц Гвардейцев, Новосибирская, Коминтерна, Страж Революции	4,50		0,00	4,50	0,2540
Сормовская ТЭЦ	2023	4,50		0,00	4,50	0,2540
Сормовская ТЭЦ	8-12-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой и пристроенной газовой котельной (№ 3 по генплану, 1-я очередь строительства) в границах улиц Гвардейцев, Новосибирская, Коминтерна, Страж Революции	5,50		0,00	5,50	0,3360
Сормовская ТЭЦ	2021	5,50		0,00	5,50	0,3360
Сормовская ТЭЦ	Жилой дом № 46 (по г.п.) вдоль ул. Бурнаковской, напротив дома №26А и Бурнаковского рынка	8,50	0,00	0,00	8,50	0,3390
Сормовская ТЭЦ	2019	8,50	0,00	0,00	8,50	0,3390
Сормовская ТЭЦ	Жилой дом № 47 (по г.п.) вдоль ул. Бурнаковской, напротив дома №26А и Бурнаковского рынка	8,50	0,00	0,00	8,50	0,3390
Сормовская ТЭЦ	2019	8,50	0,00	0,00	8,50	0,3390
Сормовская ТЭЦ	Жилой дом № 48 (по г.п.) вдоль ул. Бурнаковской, напротив дома №26А и Бурнаковского рынка	8,50	0,00	0,00	8,50	0,3390
Сормовская ТЭЦ	2020	8,50	0,00	0,00	8,50	0,3390
Сормовская ТЭЦ	Жилой дом № 53 (по г.п.) вдоль ул. Бурнаковской, напротив дома №26А и Бурнаковского рынка	12,00	0,00	0,00	12,00	0,5170
Сормовская ТЭЦ	2021	12,00	0,00	0,00	12,00	0,5170
Сормовская ТЭЦ	Жилой дом № 54 и здание № 44 (по г.п.) вдоль ул. Бурнаковской, напротив дома №26А и Бурнаковского рынка	10,00	0,00	1,50	11,50	0,6890
Сормовская ТЭЦ	2022	10,00	0,00	1,50	11,50	0,6890
Сормовская ТЭЦ	Многоквартирный 17-этажный жилком дом № 18 (по генплану) в границах улиц Страж Революции, Гвардейцев, 50-летия Победы, Евгения Никонова (по условиям подключения - ул. Буревестника, земельный участок 4)	16,50	0,00	0,00	16,50	1,1243
Сормовская ТЭЦ	2021	16,50	0,00	0,00	16,50	1,1243

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
<b>Сормовская ТЭЦ Итого</b>		<b>310,91</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77</b>	<b>410,69</b>	<b>23,0698</b>
ул. Баранова, 11	для размещения производства строительных материалов по ул. Чаадаева, 1			38,63	38,63	2,9900
ул. Баранова, 11	2021			38,63	38,63	2,9900
ул. Баранова, 11	Магазин шаговой доступности по ул. Черняховского, за домом № 13	0,00		3,02	3,02	0,0796
ул. Баранова, 11	2019	0,00		3,02	3,02	0,0796
<b>ул. Баранова, 11 Итого</b>		<b>0,00</b>		<b>41,65</b>	<b>41,65</b>	<b>3,0696</b>
ул. Гастелло, 1-а	двухэтажная надстройка к нежилому зданию по адресу: г. Н.Новгород, ул. Дежнева, 10	0,00		2,15	2,15	0,0565
ул. Гастелло, 1-а	2019	0,00		2,15	2,15	0,0565
ул. Гастелло, 1-а	жилой дом по пр.Героев у дома №30	6,90		0,00	6,90	0,2663
ул. Гастелло, 1-а	2021	6,90		0,00	6,90	0,2663
ул. Гастелло, 1-а	многоквартирный жилой дом (№1 по генплану) по ул. Кошелева, между д. 13 и 17	44,95			44,95	1,9060
ул. Гастелло, 1-а	2021	44,95			44,95	1,9060
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Автостоянка закрытого типа №69	0,00	0,00	7,31	7,31	1,2153
ул. Гастелло, 1-а	2024	0,00	0,00	7,31	7,31	1,2153
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Здание ДОО (детсад на 115 мест) №64	0,00	0,00	1,30	1,30	0,1696
ул. Гастелло, 1-а	2021	0,00	0,00	1,30	1,30	0,1696
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Комбинат бытового обслуживания №62	0,00	0,00	1,74	1,74	1,1460
ул. Гастелло, 1-а	2023	0,00	0,00	1,74	1,74	1,1460
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в	9,33	0,00	0,00	9,33	0,8644

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
	Московском районе г. Нижнего Новгорода. Многоквартирный дом №57/1					
ул. Гастелло, 1-а	2021	9,33	0,00	0,00	9,33	0,8644
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Многоквартирный дом №57/2	11,88	0,00	0,00	11,88	1,1069
ул. Гастелло, 1-а	2022	11,88	0,00	0,00	11,88	1,1069
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Многоквартирный дом №58/1	9,33	0,00	0,00	9,33	0,8644
ул. Гастелло, 1-а	2022	9,33	0,00	0,00	9,33	0,8644
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Многоквартирный дом №58/2	11,88	0,00	0,00	11,88	1,1069
ул. Гастелло, 1-а	2023	11,88	0,00	0,00	11,88	1,1069
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Многоквартирный дом №59/1	9,33	0,00	0,00	9,33	0,8644
ул. Гастелло, 1-а	2023	9,33	0,00	0,00	9,33	0,8644
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Многоквартирный дом №59/2	11,88	0,00	0,00	11,88	1,1069
ул. Гастелло, 1-а	2024	11,88	0,00	0,00	11,88	1,1069
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Многоквартирный дом №60/1	16,80	0,00	0,00	16,80	1,5820
ул. Гастелло, 1-а	2019	16,80	0,00	0,00	16,80	1,5820
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Многоквартирный дом №60/2	15,97	0,00	0,00	15,97	1,4820

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
ул. Гастелло, 1-а	2020	15,97	0,00	0,00	15,97	1,4820
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Многоквартирный дом №60/3	16,80	0,00	0,00	16,80	1,5620
ул. Гастелло, 1-а	2021	16,80	0,00	0,00	16,80	1,5620
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Многоквартирный дом №61	4,74	0,00	0,00	4,74	0,4290
ул. Гастелло, 1-а	2024	4,74	0,00	0,00	4,74	0,4290
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Многоквартирный дом №63	8,26	0,00	0,00	8,26	1,0090
ул. Гастелло, 1-а	2025	8,26	0,00	0,00	8,26	1,0090
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Многоквартирный дом, с помещениями коммунально-бытового назначения и подземной автостоянкой №67	6,50	0,00	0,00	6,50	0,3684
ул. Гастелло, 1-а	2024	6,50	0,00	0,00	6,50	0,3684
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Многоквартирный дом, с помещениями коммунально-бытового назначения и подземной автостоянкой №68	13,03	0,00	0,00	13,03	0,7184
ул. Гастелло, 1-а	2026	13,03	0,00	0,00	13,03	0,7184
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Многоквартирный дом, с размещением помещений коммунально-бытового назнач., кабинетов врачей общей практики и подземной автостоянкой №65	4,90	0,00	0,00	4,90	0,3159
ул. Гастелло, 1-а	2025	4,90	0,00	0,00	4,90	0,3159

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Многоквартирный дом, с размещением помещений обществ. назначения, раздаточного пункта молочной кухни, приемного пункта прачечной и химчистки и подземной автостоянкой №66	4,90	0,00	0,00	4,90	0,3159
ул. Гастелло, 1-а	2025	4,90	0,00	0,00	4,90	0,3159
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Подземная гараж-стоянка №71	0,00	0,00	3,00	3,00	0,2027
ул. Гастелло, 1-а	2026	0,00	0,00	3,00	3,00	0,2027
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Подземная гараж-стоянка №72	0,00	0,00	6,44	6,44	0,4260
ул. Гастелло, 1-а	2026	0,00	0,00	6,44	6,44	0,4260
ул. Гастелло, 1-а	Проект планировки территории в границах улиц Березовская, Николая Гастелло, проспекта Героев, Московское шоссе и проекта межевания территории в границах улиц Березовская, Дежнева, им. Кошелева П.Л. в Московском районе г. Нижнего Новгорода. Полуподземная гараж-стоянка №73	0,00	0,00	1,24	1,24	0,1826
ул. Гастелло, 1-а	2025	0,00	0,00	1,24	1,24	0,1826
ул. Гастелло, 1-а Итого		<b>207,39</b>	<b>0,00</b>	<b>23,18</b>	<b>230,57</b>	<b>19,2674</b>
ул. Минина, 1	гостиница и жилые помещения с подземной автостоянкой, пристроенной котельной, РП, ТП по Верхне-Волжской наб., 2а, предприятие общественного питания с пристроенным жилым домом с помещениями общественного назначения по ул. Минина, 6	0,00		17,53	17,53	1,9937
ул. Минина, 1	2019	0,00		17,53	17,53	1,9937
ул. Минина, 1 Итого		<b>0,00</b>		<b>17,53</b>	<b>17,53</b>	<b>1,9937</b>
ул. Соревнования, 4-а	Гостиница по ул. Соревнования, около дома 26 в Нижегородском районе			2,11	2,11	0,1810
ул. Соревнования, 4-а	2021			2,11	2,11	0,1810
ул. Соревнования, 4-а	многоквартирный жилой дом с подземной автопарковкой по ул. Соревнования, д.24, д.26, ул. Чернышевского д.19 литера А	13,44			13,44	0,5700
ул. Соревнования, 4-а	2022	13,44			13,44	0,5700
ул. Соревнования, 4-а Итого		<b>13,44</b>		<b>2,11</b>	<b>15,55</b>	<b>0,7510</b>

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
ул. Суетинская, 21 (БМК)	застройка территории в границах улиц Гоголя, Нижегородская	5,10	0,00	1,27	6,37	0,2953
ул. Суетинская, 21 (БМК)	2019	0,64	0,00	0,16	0,80	0,0369
ул. Суетинская, 21 (БМК)	2020	0,64	0,00	0,16	0,80	0,0369
ул. Суетинская, 21 (БМК)	2021	0,64	0,00	0,16	0,80	0,0369
ул. Суетинская, 21 (БМК)	2022	0,64	0,00	0,16	0,80	0,0369
ул. Суетинская, 21 (БМК)	2023	0,64	0,00	0,16	0,80	0,0369
ул. Суетинская, 21 (БМК)	2024	0,64	0,00	0,16	0,80	0,0369
ул. Суетинская, 21 (БМК)	2025	0,64	0,00	0,16	0,80	0,0369
ул. Суетинская, 21 (БМК)	2026	0,64	0,00	0,16	0,80	0,0369
ул. Суетинская, 21 (БМК)	застройка территории в границах улиц Суетинская, Гоголя, Нижегородская, пер. Гоголя	7,87		1,97	9,83	0,5031
ул. Суетинская, 21 (БМК)	2023	7,87		1,97	9,83	0,5031
ул. Суетинская, 21 (БМК)	застройка территории по улице Сергиевская	5,10	0,00	1,27	6,37	0,2953
ул. Суетинская, 21 (БМК)	2019	0,64	0,00	0,16	0,80	0,0369
ул. Суетинская, 21 (БМК)	2020	0,64	0,00	0,16	0,80	0,0369
ул. Суетинская, 21 (БМК)	2021	0,64	0,00	0,16	0,80	0,0369
ул. Суетинская, 21 (БМК)	2022	0,64	0,00	0,16	0,80	0,0369
ул. Суетинская, 21 (БМК)	2023	0,64	0,00	0,16	0,80	0,0369
ул. Суетинская, 21 (БМК)	2024	0,64	0,00	0,16	0,80	0,0369
ул. Суетинская, 21 (БМК)	2025	0,64	0,00	0,16	0,80	0,0369
ул. Суетинская, 21 (БМК)	2026	0,64	0,00	0,16	0,80	0,0369
ул. Суетинская, 21 (БМК) Итого		<b>18,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4,51</b>	<b>22,57</b>	<b>1,0937</b>
Чаадаева, д. 10в	Здание для предприятия общественного питания и магазина кулинарии по ул.Героя Рязцева (между домами №№34 и 36)	0,00		3,09	3,09	0,0990
Чаадаева, д. 10в	2020	0,00		3,09	3,09	0,0990
Чаадаева, д. 10в	кафе ул. Ярошенко у д.1Б в Московском районе			2,47	2,47	0,2125
Чаадаева, д. 10в	2023			2,47	2,47	0,2125
Чаадаева, д. 10в	Производственная база по ул. Чаадаева, 40а			4,67	4,67	0,4020

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Чаадаева, д. 10в	2028			4,67	4,67	0,4020
Чаадаева, д. 10в	ЖК "Дом на Чаадаева", ул. Чаадаева, 2 стр	6,80			6,80	
Чаадаева, д. 10в	2020	6,80			6,80	
<b>Чаадаева, д. 10в Итого</b>		<b>6,80</b>		<b>10,24</b>	<b>17,04</b>	<b>0,7135</b>
ул. Рождественская, 40-а	Ресторан на Нижне- Волжской набережной			4,23	4,23	0,3640
ул. Рождественская, 40-а	2028			4,23	4,23	0,3640
<b>ул. Рождественская, 40-а Итого</b>				<b>4,23</b>	<b>4,23</b>	<b>0,3640</b>
<b>Автозаводский район</b>		<b>784,44</b>	<b>0,00</b>	<b>228,93</b>	<b>1013,36</b>	<b>69,8410</b>
Автозаводская ТЭЦ	17-этажный многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой ул. Маковского, у дома № 23	18,37		0,00	18,37	2,7364
Автозаводская ТЭЦ	2022	18,37		0,00	18,37	2,7364
Автозаводская ТЭЦ	Административное здание пр-т Ленина, д. 121	0,00		4,57	4,57	0,3505
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,00		4,57	4,57	0,3505
Автозаводская ТЭЦ	временная торговая площадка ул. Старых Произвенников - Южное Шоссе, д. 22	0,00		13,68	13,68	0,8270
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,00		13,68	13,68	0,8270
Автозаводская ТЭЦ	детский плавательный бассейн с комплексом игровых залов и рекреационными помещениями для отдыха ул. Героя Смирнова, д. 16	0,00		13,38	13,38	2,4388
Автозаводская ТЭЦ	2025	0,00		13,38	13,38	2,4388
Автозаводская ТЭЦ	Жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой ул. Мельникова, д. 26а	10,50		0,00	10,50	1,4850
Автозаводская ТЭЦ	2019	10,50		0,00	10,50	1,4850
Автозаводская ТЭЦ	жилые дома с встроенными объектами общественного назначения на первых этажах Ленина 96б	21,20		0,00	21,20	4,1230
Автозаводская ТЭЦ	2019	21,20		0,00	21,20	4,1230
Автозаводская ТЭЦ	здание поликлиники ул. Дьяконова, д. 11б	0,00		9,75	9,75	0,2339
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,00		9,75	9,75	0,2339
Автозаводская ТЭЦ	Здание родильного дома, хозяйственный корпус родильного дома ул. Героя Смирнова, д. 71	0,00		9,80	9,80	0,3158
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,00		9,80	9,80	0,3158
Автозаводская ТЭЦ	здание стационара ул. Васильева, д. 52	0,00		3,72	3,72	0,2250

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,00		3,72	3,72	0,2250
Автозаводская ТЭЦ	КБО ул. Мончегорская , д. 3 корп. 1	0,00		1,39	1,39	0,0987
Автозаводская ТЭЦ	2020	0,00		1,39	1,39	0,0987
Автозаводская ТЭЦ	Комплексная застройка площадок в соответствии с ГП (Территория по ул. Новикова-Прибоя)	16,09		2,56	18,65	0,8466
Автозаводская ТЭЦ	2029	16,09		2,56	18,65	0,8466
Автозаводская ТЭЦ	многофункциональное здание Бусыгина -Пермякова	0,00		8,49	8,49	0,4264
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,00		8,49	8,49	0,4264
Автозаводская ТЭЦ	объекты ГБПОУ Нижегородского индустриального колледжа ул. Юлиуса Фучика, д. 12А	0,00	0,00	2,00	2,00	0,5240
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,00	0,00	2,00	2,00	0,5240
Автозаводская ТЭЦ	ООО "Меркурий-НВ" Застройка в районе дома № 8А по ул. Коломенская	32,57		0,00	32,57	4,4180
Автозаводская ТЭЦ	2025	32,57		0,00	32,57	4,4180
Автозаводская ТЭЦ	система вентиляции пр-т Ленина, д. 54	0,00		3,13	3,13	0,1900
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,00		3,13	3,13	0,1900
Автозаводская ТЭЦ	Мини-закусочная, пр-т Молодежный, д. 29Б			0,35	0,35	0,0137
Автозаводская ТЭЦ	2019			0,35	0,35	0,0137
Автозаводская ТЭЦ	Здание учреждения, предоставляющих услуги населению, ул. Строкина, 3Б			0,75	0,75	0,1282
Автозаводская ТЭЦ	2019			0,75	0,75	0,1282
Автозаводская ТЭЦ	Нежилое здание, Южное Шоссе, д. 28В			0,40	0,40	0,0160
Автозаводская ТЭЦ	2019			0,40	0,40	0,0160
Автозаводская ТЭЦ	ООО ПЕРС, магазин, Комсомольская 38А	0,00		2,20	2,20	0,2200
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,00		2,20	2,20	0,2200
Автозаводская ТЭЦ	многоквартирный жилой дом, по адресу г.Н.Новгород, пересечение ул.Советской Армии и ул.Краснодонцев, около дома №13А по ул.Советской Армии	11,50		0,00	11,50	0,5228
Автозаводская ТЭЦ	2019	11,50		0,00	11,50	0,5228
Автозаводская ТЭЦ	Храм в честь святого благоверного великого князя Георгия Всеволодовича, ул.Шнитникова, напротив д.12	0,00		3,51	3,51	0,3900
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,00		3,51	3,51	0,3900

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Автозаводская ТЭЦ	многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения №1 (по генплану), по адресу г.Н.Новгород, Ленинский район, ул.Профинтерна	20,80		0,00	20,80	1,4904
Автозаводская ТЭЦ	2019	20,80		0,00	20,80	1,4904
Автозаводская ТЭЦ	Жилой комплекс на пересечении улиц Янки Купалы и Коломенская ул. Коломенская, д. 8д (ЖК "Мой дом на Коломенской")	42,00		0,00	42,00	4,2220
Автозаводская ТЭЦ	2019	42,00		0,00	42,00	4,2220
Автозаводская ТЭЦ	ООО "Жилстрой-НН" Микрорайон "Юг" в границах ул. Героя Шнитникова, Булавина и р. Ока	81,83		0,00	81,83	3,7973
Автозаводская ТЭЦ	2027	81,83		0,00	81,83	3,7973
Автозаводская ТЭЦ	здание для бытового обслуживания населения ул. Комсомольская, д. 33А	0,00	0,00	0,98	0,98	0,3256
Автозаводская ТЭЦ	2020	0,00	0,00	0,98	0,98	0,3256
Автозаводская ТЭЦ	Жилой дом по адресу пр-кт Молодежный, 76А	15,00		0,00	15,00	0,7770
Автозаводская ТЭЦ	2021	15,00		0,00	15,00	0,7770
Автозаводская ТЭЦ	Жилые дома в границах пр.Молодежный, ул.Красноуральская, пр.Ильича в Автозаводском районе (ул. Красноуральская, 15/1 и ул. Красноуральская, 15/2)	10,00		0,00	10,00	0,3899
Автозаводская ТЭЦ	2022	10,00		0,00	10,00	0,3899
Автозаводская ТЭЦ	Жилые дома в границах пр.Молодежный, ул.Красноуральская, пр.Ильича в Автозаводском районе (ул. Красноуральская, 15/3 и ул. Красноуральская, 15/4)	10,00		0,00	10,00	0,3899
Автозаводская ТЭЦ	2023	10,00		0,00	10,00	0,3899
Автозаводская ТЭЦ	Гостиница, пр.Ленина (в районе пр-кт Ленина, 98)	0,00		20,00	20,00	1,1401
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,00		20,00	20,00	1,1401
Автозаводская ТЭЦ	многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенной автостоянкой, по адресу ул.Сухопутная в Ленинском районе г.Н.Новгорода	19,00		0,00	19,00	1,4500
Автозаводская ТЭЦ	2020	19,00		0,00	19,00	1,4500
Автозаводская ТЭЦ	Научно производственная фирма «Селеста», Окская Гавань, 10	0,00		11,00	11,00	1,1370
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,00		11,00	11,00	1,1370
Автозаводская ТЭЦ	Кафе "Лас Вегас" (пристрой 2 этажа+цоколь) ул.Лескова, д.60А	0,00		2,50	2,50	0,5800
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,00		2,50	2,50	0,5800
Автозаводская ТЭЦ	Торговый центр "Тетрис" Ю.Шоссе, д.16г.	0,00		1,50	1,50	0,1135

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,00		1,50	1,50	0,1135
Автозаводская ТЭЦ	манеж легкоатлетический , ул.Лоскутова, 11	0,00		3,00	3,00	2,4208
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,00		3,00	3,00	2,4208
Автозаводская ТЭЦ	магазин с офисом, Челюскинцев, 16	0,00		0,50	0,50	0,0437
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,00		0,50	0,50	0,0437
Автозаводская ТЭЦ	Детский сад №12 "Катюша" на 4 групповые ячейки, Ю.Шоссе,50Б	0,00		2,30	2,30	0,2630
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,00		2,30	2,30	0,2630
Автозаводская ТЭЦ	Здание магазина, ул.Васнецова, 36Б	0,00		1,00	1,00	0,0681
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,00		1,00	1,00	0,0681
Автозаводская ТЭЦ	центр по инклюзивному обеспечению реабилитации детей с привлечением специалистов, ул.Комсомольская, 38а	0,00		7,00	7,00	0,7600
Автозаводская ТЭЦ	2020	0,00		7,00	7,00	0,7600
Автозаводская ТЭЦ	Магазин, ул.Политбойцов, у дома 2	0,00		0,80	0,80	0,1800
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,00		0,80	0,80	0,1800
Автозаводская ТЭЦ	вспомогательное здание, ул.Мельникова, 7	0,00		0,50	0,50	0,0620
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,00		0,50	0,50	0,0620
Автозаводская ТЭЦ	Рубин ООО,Магазин товаров первой необходимости, Строкина между домами №16Б и №16В	0,00		0,70	0,70	0,0518
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,00		0,70	0,70	0,0518
Автозаводская ТЭЦ	Голдобина Людмила Вадимовна ФЛ, нежилое торгово-административное здание,Ленина 98б	0,00		0,70	0,70	0,0560
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,00		0,70	0,70	0,0560
Автозаводская ТЭЦ	Селеста ООО НПФ, Модуль1, модуль 2	0,00		5,00	5,00	0,7530
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,00		5,00	5,00	0,7530
Автозаводская ТЭЦ	Сорокин Александр Николаевич_Мойка автомобилей_Дьяконова у д. 2/4	0,00		0,80	0,80	0,0710
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,00		0,80	0,80	0,0710
Автозаводская ТЭЦ	МЧС России_Учебно-тренировочный комплекс_Переходникова,1а	0,00		0,60	0,60	0,0460
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,00		0,60	0,60	0,0460
Автозаводская ТЭЦ	Сура ООО_Магазин товаров первой необходимости_Политбойцов,13	0,00		1,00	1,00	0,0938

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,00		1,00	1,00	0,0938
Автозаводская ТЭЦ	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Мончегорская	18,37		0,00	18,37	0,8051
Автозаводская ТЭЦ	2020	18,37		0,00	18,37	0,8051
Автозаводская ТЭЦ	многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения, по адресу г.Н.Новгород, ул.Мончегорская, 85 (ЖК "Авиа")	12,00		0,00	12,00	0,9014
Автозаводская ТЭЦ	2020	12,00		0,00	12,00	0,9014
Автозаводская ТЭЦ	Общественный многофункциональный центр ул. Фучика - пр-т Ленина (пр-т Ленина, 108)	0,00		14,00	14,00	1,6100
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,00		14,00	14,00	1,6100
Автозаводская ТЭЦ	Спортивно-оздоровительный центр по ул. Краснодонцев у дома №21 корп.3	0,00		1,45	1,45	0,1595
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,00		1,45	1,45	0,1595
Автозаводская ТЭЦ	Епархия Нижегородская РО, Реконструкция здания бывшего ПТУ№25 под общеобразовательную школу на 550 мест, Школьная 9	0,00		9,00	9,00	1,8320
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,00		9,00	9,00	1,8320
Автозаводская ТЭЦ	"Белгаз автосервис-НН" ООО_производственная база_Переходникова,6	0,00		1,00	1,00	0,0734
Автозаводская ТЭЦ	2019	0,00		1,00	1,00	0,0734
Автозаводская ТЭЦ	ОДЗ по ул. Южное шоссе, 41А к1			6,00	6,00	
Автозаводская ТЭЦ	2021			6,00	6,00	
Автозаводская ТЭЦ	Многоквартирный жилой дом по ул. Космическая, 34 стр	13,00			13,00	0,6586
Автозаводская ТЭЦ	2021	13,00			13,00	0,6586
Автозаводская ТЭЦ	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения №1 (по генплану) по ул. Профинтерна	24,12			24,12	1,2219
Автозаводская ТЭЦ	2020	24,12			24,12	1,2219
Автозаводская ТЭЦ	Новое строительство, разрешенное использование з/у - ТЖм-3-зона многоквартирной высокоплотной, многоэтажной застройки выделена для сохранения и формирования кварталов, состоящих из жилых домов высотной застройки и среднеэтажных жилых домов квартального типа с минимально разрешенным набором услуг для местного населения по ул Автомеханическая, у дома №11 "Б"			0,74	0,74	0,0756
Автозаводская ТЭЦ	2021			0,74	0,74	0,0756
Автозаводская ТЭЦ	Индивидуальный жилой дом по ул. Чапаева, участок 18	0,80		0,00	0,80	0,0606

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Автозаводская ТЭЦ	2022	0,80		0,00	0,80	0,0606
Автозаводская ТЭЦ	Индивидуальный жилой дом по ул. Чапаева, д.36	0,62		0,00	0,62	0,0470
Автозаводская ТЭЦ	2022	0,62		0,00	0,62	0,0470
Автозаводская ТЭЦ	Индивидуальный жилой дом по ул. Луговая, д.18	0,68		0,00	0,68	0,0515
Автозаводская ТЭЦ	2022	0,68		0,00	0,68	0,0515
Автозаводская ТЭЦ	Здание школы в микрорайоне "Юг", бульвар Южный			9,51	9,51	0,9718
Автозаводская ТЭЦ	2021			9,51	9,51	0,9718
Автозаводская ТЭЦ	Участок (с разрешенным использованием - амбулаторно-поликлиническое обслуживание) по ул. Красноуральская, д.7			0,74	0,74	0,0756
Автозаводская ТЭЦ	2021			0,74	0,74	0,0756
Автозаводская ТЭЦ	Участок (с разрешенным использованием - амбулаторно-поликлиническое обслуживание) по ул. Мончегорская, д.34А			0,98	0,98	0,1002
Автозаводская ТЭЦ	2022			0,98	0,98	0,1002
Автозаводская ТЭЦ	Построенное, но неподключенное здание гаража №30 по ул. Строкина, д.3Е			0,20	0,20	0,0060
Автозаводская ТЭЦ	2020			0,20	0,20	0,0060
Автозаводская ТЭЦ	Православный приход церкви в честь иконы Божией Матери "Прибавление ума" Нижегородской Епархии Русской Православной Церкви по пр. Молодежный у д.25А			1,00	1,00	0,0525
Автозаводская ТЭЦ	2019			1,00	1,00	0,0525
Автозаводская ТЭЦ	Тепловой узел учебно-производственных мастерских по ул. Ю. Фучика, д.12А			1,05	1,05	0,1082
Автозаводская ТЭЦ	2021			1,05	1,05	0,1082
Автозаводская ТЭЦ Итого		<b>378,44</b>	<b>0,00</b>	<b>185,23</b>	<b>563,66</b>	<b>50,0226</b>
Деловая, 14	в районе ул. Родионова - ул. Деловая (Многоярусная автостоянка с техническим центром №8)	0,00		5,30	5,30	0,4721
Деловая, 14	2026	0,00		5,30	5,30	0,4721
Деловая, 14 Итого		<b>0,00</b>		<b>5,30</b>	<b>5,30</b>	<b>0,4721</b>
ул. Зайцева, 31	1-я очередь строительства комплекса жилых домов с объектами общественного назначения по адресу г.Н.Новгород, ул. Малоэтажная, в районе домов №1-91	40,00		0,00	40,00	1,9900
ул. Зайцева, 31	2019	40,00		0,00	40,00	1,9900
ул. Зайцева, 31 Итого		<b>40,00</b>		<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>1,9900</b>

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
ул. Героя Бахтина, 10Б (БМК)	Храм в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» (ул. Героя Бахтина, 8В)	0,00		1,40	1,40	0,1460
ул. Героя Бахтина, 10Б (БМК)	2019	0,00		1,40	1,40	0,1460
ул. Героя Бахтина, 10Б (БМК) Итог		<b>0,00</b>		<b>1,40</b>	<b>1,40</b>	<b>0,1460</b>
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	ул. Малоэтажная, ЖД №3 (ЖК "Торпедо")	21,00		0,00	21,00	0,8188
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2021	21,00		0,00	21,00	0,8188
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	ул. Малоэтажная, ЖД №5 (ЖК "Торпедо")	21,00		0,00	21,00	0,8188
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2021	21,00		0,00	21,00	0,8188
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	ул. Малоэтажная, ЖД №6 (ЖК "Торпедо")	6,00		0,00	6,00	0,2339
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2021	6,00		0,00	6,00	0,2339
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	ул. Малоэтажная, ЖД №7 (ЖК "Торпедо")	21,00		0,00	21,00	0,8188
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2022	21,00		0,00	21,00	0,8188
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	ул. Малоэтажная, ЖД №8 (ЖК "Торпедо")	10,00		0,00	10,00	0,3899
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2021	10,00		0,00	10,00	0,3899
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	ул. Малоэтажная, ЖД №9 (ЖК "Торпедо")	21,00		0,00	21,00	0,8188
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2022	21,00		0,00	21,00	0,8188
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	ул. Малоэтажная, ЖД №10 (ЖК "Торпедо")	21,00		0,00	21,00	0,8188
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2023	21,00		0,00	21,00	0,8188
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	ул. Малоэтажная, ЖД №11 (ЖК "Торпедо")	21,00		0,00	21,00	0,8188
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2023	21,00		0,00	21,00	0,8188
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	ул. Малоэтажная, ЖД №15 (ЖК "Торпедо")	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2022	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	ул. Малоэтажная, ЖД №16 (ЖК "Торпедо")	7,00		0,00	7,00	0,2729

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2023	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	ул. Малоэтажная, ЖД №17 (ЖК "Торпедо")	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2024	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	ул. Малоэтажная, ЖД №18 (ЖК "Торпедо")	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2024	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	ул. Малоэтажная, ЖД №19 (ЖК "Торпедо")	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2024	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	ул. Малоэтажная, ЖД №20 (ЖК "Торпедо")	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2024	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	ул. Малоэтажная, ЖД №26 (ЖК "Торпедо")	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2024	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	ул. Малоэтажная, ЖД №27 (ЖК "Торпедо")	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2025	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	ул. Малоэтажная, ЖД №28 (ЖК "Торпедо")	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2025	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	ул. Малоэтажная, ЖД №29 (ЖК "Торпедо")	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2025	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	ул. Малоэтажная, ЖД №34 (ЖК "Торпедо")	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2025	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	ул. Малоэтажная, ЖД №35 (ЖК "Торпедо")	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2025	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	ул. Малоэтажная, ЖД №36 (ЖК "Торпедо")	7,00		0,00	7,00	0,2729

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Малозатяжная						
Новая котельная в районе ул. Малозатяжная	2026	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малозатяжная	ул. Малозатяжная, ЖД №37 (ЖК "Торпедо")	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малозатяжная	2026	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малозатяжная	ул. Малозатяжная, ЖД №38 (ЖК "Торпедо")	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малозатяжная	2026	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малозатяжная	ул. Малозатяжная, ЖД №39 (ЖК "Торпедо")	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малозатяжная	2026	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малозатяжная	ул. Малозатяжная, ЖД №40 (ЖК "Торпедо")	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малозатяжная	2026	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малозатяжная	ул. Малозатяжная, ЖД №41 (ЖК "Торпедо")	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малозатяжная	2027	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малозатяжная	ул. Малозатяжная, ЖД №42 (ЖК "Торпедо")	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малозатяжная	2027	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малозатяжная	ул. Малозатяжная, ЖД №43 (ЖК "Торпедо")	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малозатяжная	2027	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малозатяжная	ул. Малозатяжная, ЖД №44 (ЖК "Торпедо")	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малозатяжная	2027	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малозатяжная	ул. Малозатяжная, ЖД №47 (ЖК "Торпедо")	14,00		0,00	14,00	0,5459
Новая котельная в районе ул. Малозатяжная	2027	14,00		0,00	14,00	0,5459
Новая котельная в районе ул. Малозатяжная	ул. Малозатяжная, ЖД №48 (ЖК "Торпедо")	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малозатяжная	2027	7,00		0,00	7,00	0,2729

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	ул. Малоэтажная, ЖД №49 (ЖК "Торпедо")	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2028	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	ул. Малоэтажная, ЖД №50 (ЖК "Торпедо")	14,00		0,00	14,00	0,5459
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2028	14,00		0,00	14,00	0,5459
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	ул. Малоэтажная, ЖД №51 (ЖК "Торпедо")	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2028	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	ул. Малоэтажная, ЖД №52 (ЖК "Торпедо")	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2029	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	ул. Малоэтажная, ЖД №53 (ЖК "Торпедо")	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2029	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	ул. Малоэтажная, ЖД №54 (ЖК "Торпедо")	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2029	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	ул. Малоэтажная, ЖД №55 (ЖК "Торпедо")	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2029	7,00		0,00	7,00	0,2729
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	в районе ул. Малоэтажная (Детский сад на 500 мест)	0,00		12,00	12,00	0,9534
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2022	0,00		6,00	6,00	0,4767
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2025	0,00		6,00	6,00	0,4767
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	в районе ул. Малоэтажная (Школа на 1100 мест)	0,00		15,00	15,00	1,1917
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2023	0,00		15,00	15,00	1,1917
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	в районе ул. Малоэтажная (Торговый центр)	0,00		10,00	10,00	0,7945
Новая котельная в районе ул. Малоэтажная	2026	0,00		10,00	10,00	0,7945

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Район, источник теплоснабжения	Наименование объекта	Сумма по полю Площадь МКД, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ИЖФ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь ОДЗ, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Сумма по полю Суммарная расчетная нагрузка, Гкал/ч
Новая котельная в районе ул. Малозэтажная Итог		366,00		37,00	403,00	17,2102
Березовая пойма район		302,40	0,00	67,20	369,60	10,6714
пр. Союзный, 43	Территория в сторону р.Волга в районе озера поймы р.Черная	302,40	0,00	67,20	369,60	10,6714
пр. Союзный, 43	2022	33,60	0,00	8,40	42,00	1,3328
пр. Союзный, 43	2023	33,60	0,00	8,40	42,00	1,2077
пр. Союзный, 43	2024	33,60	0,00	8,40	42,00	1,2077
пр. Союзный, 43	2025	33,60	0,00	8,40	42,00	1,2077
пр. Союзный, 43	2026	33,60	0,00	8,40	42,00	1,2077
пр. Союзный, 43	2027	33,60	0,00	8,40	42,00	1,2077
пр. Союзный, 43	2028	33,60	0,00	8,40	42,00	1,2077
пр. Союзный, 43	2030	67,20	0,00	8,40	75,60	2,0924
пр. Союзный, 43 Итог		302,40	0,00	67,20	369,60	10,6714
<b>Общий итог</b>		<b>10591,99</b>	<b>1836,24</b>	<b>4101,09</b>	<b>16528,32</b>	<b>875,8262</b>