



Форма 6837

Акционерное общество
«Российская
самолетостроительная
корпорация «МиГ»

Нижегородский
авиастроительный завод «Сокол» –
филиал АО «РСК «МиГ»

603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 1

Тел.: (831) 242-36-03

Тел./ факс (831) 242-33-04, 242-35-25

E-mail: nazsokol@rsk-mig.ru

ОГРН 1087746371844

ИНН 7714733528

06.04.2020 № 0206-12-406-2020

На № _____ от _____

Департамент жилья и
инженерной инфраструктуры
г. Нижнего Новгорода

Директору департамента
П.А. Маркову

Уважаемый Павел Александрович!

Направляю Вам замечания к проекту актуализированной схемы теплоснабжения г. Н. Новгорода на 2021г.

1. Приложение 1, часть 1 «Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами» - тепловые нагрузки объектов отличаются от нагрузок, указанных в договорах на теплоснабжения с ОАО «Теплоэнерго».

2. Глава 2. Приложение 1. Часть 2, табл. 2.1. стр. 329

Объект «Здание для предприятия общественного питания и магазина кулинарии по ул. Героя Рябцева» - источник теплоснабжения Чаадаева, 1, тепловая нагрузка не соответствует, выданным техническим условиям.

Объект «Кафе ул. Ярошенко у д.1Б в Московском районе» - тепловая нагрузка не соответствует, выданным техническим условиям.

Объект «Производственная база по ул. Чаадаева, 40а» - отсутствуют технические условия на подключение к источнику теплоснабжения (Чаадаева, 10В)

С уважением,

Главный инженер

А.Б. Шанов

Фролова О.Н.
Ведущий инженер
242-39-68

Почтовый адрес:
ул. Чаадаева, 1, г. Нижний Новгород, БОКС-593, 603950

056010

