

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«БОР ТЕПЛОЭНЕРГО»**

ООО «Бор Теплоэнерго»  
Почтовый адрес:  
606440, Нижегородская обл., г.о.г. Бор,  
ул. Чайковского д.18А  
Юридический адрес:  
606490, Нижегородская обл., г.о.г Бор,  
пос. Большеорловское (Останкинский с/с),  
ул. Микрорайон, участок 8В  
Тел./Факс (83159) 7-42-70/ 9-07-60  
e-mail: atrium@atriumn.ru

ИНН 5246043589 КПП 524601001  
ОГРН 1135246001000  
Дата гос. регистрации 24.07.2013  
спец/сч 40821810700240015270  
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ  
НОВГОРОДЕ  
БИК 042202837  
р/сч 40702810900240015270  
кор/сч 30101810200000000837

06.07.2020 № 0622  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главе администрации  
Нижегородского района  
города Нижний Новгород

А.А. Вовненко

Об актуализации схемы теплоснабжения

**Уважаемый Александр Анатольевич!**

ООО «Бор Теплоэнерго» рассмотрев проект актуализированной схемы теплоснабжения г. Нижний Новгород в разрезе котельной по ул. Родионова, д. 190 Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко просит внести следующие изменения в таблицы:

Схема теплоснабжения города Нижнего Новгорода на период до 2030 года (актуализация на 2021 г.)

Таблица 9.6 – Топливоно – энергетический баланс котельных прочих теплоснабжающих организаций (стр. 608)

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ул. Родионова, д. 190											
Отпуск тепловой энергии, Гкал	17 824	17 824	17 824	17 824	17 824	17 824	17 824	17 824	17 824	17 824	17 824
УРУТ. Кг/Гкал	161,46	161,46	161,46	161,46	161,46	161,46	161,46	161,46	161,46	161,46	161,46
Потребление топлива, т.у.т	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

**Глава 10 «Перспективные топливные балансы»**

Таблица 4,5 – Расчет максимально – часового топливопотребления для каждого периода теплоснабжения котельными прочих теплоснабжающих организаций (стр. 138)

Показатель	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ул. Родионова, д. 190											
УРУТ. Кг/Гкал	161,46	161,46	161,46	161,46	161,46	161,46	161,46	161,46	161,46	161,46	161,46

С уважением,  
Директор ООО «Бор Теплоэнерго»



Исп. Иванова Н.В.