



Акционерное общество  
**«Российская  
самолетостроительная  
корпорация «МиГ»  
АО «РСК «МиГ»  
Нижегородский  
авиастроительный завод «Сокол»-  
филиал АО «РСК «МиГ»**

ул. Чаадаева, д. 1, г. Нижний Новгород,  
БОКС-593, 603950  
Тел: (831) 242-36-03 Факс: (831) 242-33-04  
E-mail: nazsokol@rsk-mig.ru  
ОКПО/ОГРН 42836853/1087746371844  
ИНН/КПП 7714733528/525943001

04.06.2021 № 0106-12-310-2021

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Замечания к проекту  
актуализированной схемы  
теплоснабжения

Первому заместителю главы  
администрации  
**АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО  
РАЙОНА** города Нижнего Новгорода  
Сокурову О. Л.

Уважаемый Олег Леонидович!

Направляю Вам замечания к проекту актуализированной схемы теплоснабжения г. Н. Новгорода на 2022г.

1. Приложение 1, часть 1 «Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами» - тепловые нагрузки объектов отличаются от нагрузок, указанных в договорах на теплоснабжения с ОАО «Теплоэнерго».

2. Глава 2. Приложение 1. Часть 2, табл. 2.1. стр. 339

Объект «Здание для предприятия общественного питания и магазина кулинарии по ул. Героя Рябцева» - источник теплоснабжения Чаадаева, 1, тепловая нагрузка не соответствует, выданным техническим условиям.

Объект «Кафе ул. Ярошенко у д. 1Б в Московском районе» - тепловая нагрузка не соответствует, выданным техническим условиям.

Объект «Производственная база по ул. Чаадаева, 40а» - отсутствуют технические условия на подключение к источнику теплоснабжения (Чаадаева, 10В)

С уважением,

И.о. главного инженера НАЗ "Сокол"

А.В. Гуреев

Попова Е.П.  
Начальник бюро  
242-39-68