



Директор ГБУ «Автосаводский ПНИ»

Утверждаю

Пануров А.А.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 года

## План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026гг.

1. Провести текущий ремонт газового оборудования ОАО «Газпром Газораспределение Нижний Новгород», службой «Промгаз»;
2. Произвести текущий ремонт автоматики безопасности котлоагрегатов «Факел» - 2шт;
3. Проверить исправность дымоходов котлов и дымовой трубы;
4. Проверить исправность приточно-вытяжной вентиляции котельной и ГРП;
5. Проверить исправность вентиляторов воздуха горения котлов;
6. Проверить исправность дымососов котлов;
7. Произвести текущий ремонт подпиточных и циркуляционных насосов;
8. Произвести текущий ремонт теплообменника;
9. Провести промывку опрессовку системы отопления, ревизию запорной арматуры, частично восстановить теплоизоляцию;
10. Произвести осмотр канализационной и ливневой линий;
11. Произвести текущий ремонт электрооборудования, проверить освещение, заземление и молниеотводящие устройства в котельной;
12. Произвести осмотр несущих конструкций здания котельной, плит перекрытия, отмостки, состояние кровли;
13. Проверить пожарную сигнализацию котельной, огнетушители, первичные средства пожаротушения, телефон для вызова экстренных служб;
14. Произвести проверку знаний и медицинское освидетельствование персонала котельной.

Составил:

Начальник котельной

В.В.Кудрявцев В.В.Кудрявцев

« 13 » 03 2025г.

Согласовано:

Начальник хозотдела

А.В.Георгиев А.В.Георгиев

« 13 » 03 2025г.