



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА  
НИЖНЕГО НОВГОРОДА  
НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2030 ГОДА  
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)**

**ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ  
ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ  
ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ И  
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ АБОНЕНТАМИ»**

**ЧАСТЬ 1**

## СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения города Нижнего Новгорода на период до 2030 года (актуализация на 2025 год)	22401.СТ-ПСТ.000.000
<i>Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Нижнего Новгорода на период до 2030 года (актуализация на 2025 год)</i>	
Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	22401.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1 «Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами»	22401.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2 «Тепловые сети»	22401.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3 «Оценка надежности теплоснабжения»	22401.ОМ-ПСТ.001.003
Приложение 4 «Существующие гидравлические режимы тепловых сетей»	22401.ОМ-ПСТ.001.004
Приложение 5 «Графическая часть»	22401.ОМ-ПСТ.001.005
Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	22401.ОМ-ПСТ.002.000
Приложение 1 «Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления»	22401.ОМ-ПСТ.002.001
Глава 3 «Электронная модель систем теплоснабжения»	22401.ОМ-ПСТ.003.000
Приложение 1 «Инструкция пользователя»	22401.ОМ-ПСТ.003.001
Приложение 2 «Руководство оператора»	22401.ОМ-ПСТ.003.002
Приложение 3 «Графическая часть»	22401.ОМ-ПСТ.003.003
Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	22401.ОМ-ПСТ.004.000
Приложение 1 «Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей»	22401.ОМ-ПСТ.004.001
Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения»	22401.ОМ-ПСТ.005.000



Наименование документа	Шифр
Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»	22401.ОМ-ПСТ.006.000
Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	22401.ОМ-ПСТ.007.000
Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	22401.ОМ-ПСТ.008.000
Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»	22401.ОМ-ПСТ.009.000
Глава 10 «Перспективные топливные балансы»	22401.ОМ-ПСТ.010.000
Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	22401.ОМ-ПСТ.011.000
Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	22401.ОМ-ПСТ.012.000
Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»	22401.ОМ-ПСТ.013.000
Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	22401.ОМ-ПСТ.014.000
Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	22401.ОМ-ПСТ.015.000
Приложение 1 «Графическая часть»	22401.ОМ-ПСТ.015.001
Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»	22401.ОМ-ПСТ.016.000
Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	22401.ОМ-ПСТ.017.000
Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения»	22401.ОМ-ПСТ.018.000
Глава 19 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения»	22401.ОМ-ПСТ.019.000

## СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц .....	5
1. Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами АО «Теплоэнерго» .....	6

## **ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ**

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами АО «Теплоэнерго» .....	6
--	---

## 1. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ АБОНЕНТАМИ АО «ТЕПЛОЭНЕРГО»

Таблица 1.1 – Тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии абонентами АО «Теплоэнерго»

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Травяная ул, 20	ЖФ	0,0498			0,0498	125,43	0,00	125,43	125,43
Травяная ул, 20а	ЖФ	0,0372			0,0372	93,69	0,00	93,69	93,69
Травяная ул, 21	ЖФ	0,0377			0,0377	94,95	0,00	94,95	94,95
Травяная ул, 22	ЖФ	0,0372			0,0372	93,69	0,00	93,69	93,69
Травяная ул, 23	ЖФ	0,0371			0,0371	93,44	0,00	93,44	93,44
Травяная ул, 23а	ЖФ	0,0365			0,0365	91,93	0,00	91,93	91,93
Травяная ул, 24	ЖФ	0,0385			0,0385	96,97	0,00	96,97	96,97
Травяная ул, 25	ЖФ	0,0378			0,0378	95,21	0,00	95,21	95,21
Ударная ул, 12	ЖФ	0,0457			0,0457	115,10	0,00	115,10	115,10
Ударная ул, 14	ЖФ	0,0554			0,0554	139,53	0,00	139,53	139,53
Федосеенко ул, 36	ЖФ	0,1023			0,1023	257,66	0,00	257,66	257,66
Федосеенко ул, 36а	ЖФ	0,1377			0,1377	346,82	0,00	346,82	346,82
Федосеенко ул, 38	ЖФ	0,1023			0,1023	257,66	0,00	257,66	257,66
Федосеенко ул, 40	ЖФ	0,0651			0,0651	163,97	0,00	163,97	163,97
Федосеенко ул, 42	ЖФ	0,0652			0,0652	164,22	0,00	164,22	164,22
Федосеенко ул, 44	ЖФ	0,0643			0,0643	161,95	0,00	161,95	161,95
Федосеенко ул, 7	ЖФ	0,0455			0,0455	114,60	0,00	114,60	114,60
Базарная ул, 6	ОДЗ	0,0348			0,0348	87,65	0,00	87,65	87,65
Ефремова ул, 9	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коминтерна ул, 184	ОДЗ	0,0047		0,0005	0,0052	11,84	1,17	13,00	12,58
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Коминтерна ул, 246	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Коминтерна ул, 246	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Коминтерна ул, 246	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Коминтерна ул, 246	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Коминтерна ул, 246	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Коминтерна ул, 180	ОДЗ	0,0055		0,0000	0,0055	13,85	0,09	13,95	13,91
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Коминтерна ул, 180	ЖФ	0,2721		0,0508	0,3229	685,33	375,15	1060,48	940,14
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Коминтерна ул, 180	ОДЗ	0,0051		0,0026	0,0077	12,85	6,10	18,94	16,75
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Культуры ул, 5	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Коминтерна ул, 182	ОДЗ	0,0126			0,0126	31,74	0,00	31,74	31,74
Коминтерна ул, 182	ОДЗ	0,0445		0,0012	0,0457	112,08	2,89	114,97	113,93
Исполкома ул, 8	ОДЗ	0,0042		0,0002	0,0044	10,58	0,42	10,99	10,84
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Ефремова ул, 10	ОДЗ	0,0047		0,0000	0,0047	11,84	0,06	11,90	11,88
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Коминтерна ул, 182	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коминтерна ул, 182	ОДЗ	0,0196			0,0196	49,37	0,00	49,37	49,37
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Коминтерна ул, 182	ЖФ	0,2804		0,0557	0,3361	706,24	411,33	1117,57	985,63
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Коминтерна ул, 180	ОДЗ	0,0053		0,0001	0,0054	13,35	0,12	13,47	13,43
Вождей Революции ул, 5а корпус 2	ОДЗ	0,1821			0,1821	458,65	0,00	458,65	458,65
Вождей Революции ул, 5а корпус 2	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,38	0,38	0,25
Вождей Революции ул, 5а корпус 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефремова ул, 16	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Ефремова ул, 16	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коминтерна ул, 180	ОДЗ	0,0434		0,0223	0,0657	109,31	51,94	161,25	142,56
Коминтерна ул, 178	ОДЗ	0,0033		0,0000	0,0033	8,31	0,06	8,37	8,35
Исполкома ул, 6	ОДЗ	0,0433			0,0433	109,06	0,00	109,06	109,06
Исполкома ул, 6	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполкома ул, 5	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Исполкома ул, 5	ОДЗ	0,0390			0,0390	98,23	0,00	98,23	98,23
Исполкома ул, 5	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коминтерна ул, 178	ОДЗ	0,0860		0,0003	0,0863	216,61	0,58	217,19	216,98
Льва Толстого ул, 7	ЖФ	0,6910			0,6910	1740,40	0,00	1740,40	1740,40
Исполкома ул, 11	ЖФ	0,3356		0,0633	0,3989	845,27	467,46	1312,72	1162,78
Исполкома ул, 14	ЖФ	0,1828			0,1828	460,41	0,00	460,41	460,41

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Исполкома ул, 14	ЖФ	0,5368		0,1154	0,6522	1352,11	852,21	2204,32	1930,96
Исполкома ул, 14	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,83	0,83	0,53
Исполкома ул, 14	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Коминтерна ул, 246	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Коминтерна ул, 184	ОДЗ	0,0010		0,0001	0,0011	2,52	0,23	2,75	2,67
Коминтерна ул, 246	ОДЗ	0,0169			0,0169	42,57	0,00	42,57	42,57
Коминтерна ул, 182	ОДЗ	0,0154		0,0006	0,0160	38,79	1,48	40,27	39,73
Коминтерна ул, 184	ОДЗ	0,0021		0,0003	0,0024	5,29	0,70	5,99	5,74
Коминтерна ул, 184	ОДЗ	0,0021		0,0003	0,0024	5,29	0,70	5,99	5,74
Исполкома ул, 5	ЖФ	0,2232			0,2232	562,17	0,00	562,17	562,17
Исполкома ул, 5	ЖФ	0,2200		0,0673	0,2873	554,11	497,00	1051,10	891,68
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Вождей Революции ул, 23	ЖФ			0,0102	0,0102	0,00	75,32	75,32	51,16
Ефремова ул, 10	ЖФ	0,2288		0,0505	0,2793	576,27	372,93	949,20	829,58
Ефремова ул, 11	ЖФ	0,2339		0,0471	0,2810	589,12	347,82	936,94	825,37
Ефремова ул, 12	ЖФ	0,2338		0,0490	0,2828	588,87	361,86	950,72	834,65
Ефремова ул, 13	ЖФ	0,2530		0,0624	0,3154	637,22	460,81	1098,04	950,22
Ефремова ул, 17	ЖФ	0,8320		0,1813	1,0133	2095,54	1338,86	3434,40	3004,94
Ефремова ул, 7	ЖФ	0,1570		0,0546	0,2116	395,43	403,21	798,64	669,31
Ефремова ул, 8	ЖФ	0,2320		0,0501	0,2821	584,33	369,98	954,31	835,63
Ефремова ул, 8а	ЖФ	0,2138		0,0519	0,2657	538,49	383,27	921,76	798,82
Ефремова ул, 8б	ЖФ	0,2103		0,0442	0,2545	529,68	326,41	856,08	751,38
Ефремова ул, 9	ЖФ	0,2334		0,0591	0,2925	587,86	436,44	1024,30	884,30
Исполкома ул, 1	ЖФ	0,5821		0,1286	0,7107	1466,12	949,69	2415,80	2111,18
Исполкома ул, 10	ЖФ	0,3120		0,0736	0,3856	785,83	543,52	1329,35	1155,00
Исполкома ул, 12	ЖФ	0,3303		0,0837	0,4140	831,92	618,11	1450,03	1251,76
Исполкома ул, 13	ЖФ	0,6121		0,1484	0,7605	1541,68	1095,90	2637,58	2286,05
Исполкома ул, 3	ЖФ	0,8432		0,1832	1,0264	2123,74	1352,90	3476,64	3042,68
Исполкома ул, 4	ЖФ	0,8439		0,1708	1,0147	2125,51	1261,32	3386,83	2982,24
Исполкома ул, 6	ЖФ	1,2157		0,2583	1,4740	3061,95	1907,49	4969,44	4357,58
Исполкома ул, 7	ЖФ	0,6179		0,1454	0,7633	1556,29	1073,75	2630,04	2285,61
Исполкома ул, 8	ЖФ	0,6093		0,1353	0,7446	1534,63	999,16	2533,79	2213,29
Исполкома ул, 9	ЖФ	0,3670		0,0860	0,4530	924,35	635,09	1559,45	1355,73
Коминтерна ул, 178	ЖФ	0,2808		0,0628	0,3436	707,24	463,77	1171,01	1022,25
Коминтерна ул, 184	ЖФ	0,3697		0,0843	0,4540	931,15	622,54	1553,69	1354,00
Культуры ул, 3	ЖФ	1,9020			1,9020	4790,51	0,00	4790,51	4790,51
Культуры ул, 5	ЖФ	0,5741			0,5741	1445,97	0,00	1445,97	1445,97
Льва Толстого ул, 1	ЖФ	0,2574			0,2574	648,31	0,00	648,31	648,31
Льва Толстого ул, 2	ЖФ	0,2963			0,2963	746,28	0,00	746,28	746,28
Льва Толстого ул, 3	ЖФ	0,2962			0,2962	746,03	0,00	746,03	746,03
Льва Толстого ул, 4	ЖФ	0,2940			0,2940	740,49	0,00	740,49	740,49
Льва Толстого ул, 5	ЖФ	0,2972			0,2972	748,55	0,00	748,55	748,55
Льва Толстого ул, 6	ЖФ	0,5800			0,5800	1460,83	0,00	1460,83	1460,83
Римского-Корсакова ул, 18	ЖФ			0,0006	0,0006	0,00	4,43	4,43	3,01
Коминтерна ул, 184	ОДЗ	0,0014		0,0002	0,0016	3,53	0,47	3,99	3,82

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Коминтерна ул, 184	ОДЗ	0,0017		0,0002	0,0019	4,28	0,47	4,75	4,58
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Коминтерна ул, 246	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,98	0,00	30,98	30,98
Ефремова ул, 5а	ЖФ	0,3650		0,0308	0,3958	919,32	227,45	1146,77	1073,81
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Коминтерна ул, 180	ОДЗ	0,0022		0,0000	0,0022	5,54	0,05	5,59	5,57
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Коминтерна ул, 184	ОДЗ	0,0024		0,0003	0,0027	6,04	0,70	6,74	6,49
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Коминтерна ул, 234	ОДЗ			0,0032	0,0032	0,00	7,46	7,46	4,78
Коминтерна ул, 234	ОДЗ	0,0260			0,0260	65,49	0,00	65,49	65,49
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Исполкома ул, 9	ОДЗ	0,0162		0,0000	0,0162	40,80	0,11	40,91	40,87
Культуры ул, 3	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Ефремова ул, 9а	ОДЗ	0,0750		0,0030	0,0780	188,90	6,96	195,86	193,35
Ефремова ул, 9а	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Исполкома ул, 2	ОДЗ	0,1953		0,0082	0,2035	491,90	19,02	510,92	504,07
Вождей Революции ул, 5а корпус 1	ОДЗ	0,1450		0,0026	0,1476	365,21	6,08	371,29	369,10
Коминтерна ул, 244	ОДЗ	0,1001			0,1001	252,12	0,00	252,12	252,12
Коминтерна ул, 244	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Коминтерна ул, 244	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Коминтерна ул, 244	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Коминтерна ул, 244	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Римского-Корсакова ул, 38а	ОДЗ			0,0065	0,0065	0,00	15,21	15,21	9,73
Пугачева ул, 12	ОДЗ	0,3780		0,0025	0,3805	952,06	5,88	957,94	955,82
Коминтерна ул, 184	ОДЗ	0,0017		0,0002	0,0019	4,28	0,47	4,75	4,58
Ефремова ул, 10А	ОДЗ	0,0910			0,0910	229,20	0,00	229,20	229,20
Римского-Корсакова ул, 15	ОДЗ	0,0302		0,0036	0,0338	76,06	8,48	84,54	81,49
Римского-Корсакова ул, 15	ОДЗ	0,1150		0,0106	0,1256	289,65	24,63	314,27	305,41
Римского-Корсакова ул, 15	ОДЗ	0,0102		0,0033	0,0135	25,69	7,77	33,46	30,67
Римского-Корсакова ул, 15	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Римского-Корсакова ул, 15	ОДЗ	0,0293		0,0033	0,0326	73,80	7,71	81,51	78,73
Баренца ул, 9а	ОДЗ			0,0015	0,0015	0,00	3,46	3,46	2,22
Василия Иванова ул, нет	ОДЗ			0,0071	0,0071	0,00	16,56	16,56	10,60
Баренца ул, 2	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Баренца ул, 7	ОДЗ	0,0136			0,0136	34,25	0,00	34,25	34,25
Баренца ул, 6	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Кораблестроителей пр-кт, 3	ОДЗ			0,0113	0,0113	0,00	26,34	26,34	16,86
Кораблестроителей пр-кт, 3	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,71	0,71	0,45
Стрелковая ул, 59	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Кораблестроителей пр-кт, 10	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Кораблестроителей пр-кт, 1	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,11	0,11	0,07
Кораблестроителей пр-кт, 1	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,11	0,11	0,07

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Кораблестроителей пр-кт, 1а	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,45
Василия Иванова ул, 63	ОДЗ	0,0769			0,0769	193,69	0,00	193,69	193,69
Василия Иванова ул, 63	ОДЗ		0,0813		0,0813	204,77	0,00	204,77	204,77
Василия Иванова ул, 63	ОДЗ	0,2722			0,2722	685,58	0,00	685,58	685,58
Василия Иванова ул, 63	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кораблестроителей пр-кт, 226	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кораблестроителей пр-кт, 226	ОДЗ	0,2670	0,2109		0,4779	1203,67	0,00	1203,67	1203,67
Баренца ул, 7а	ОДЗ	0,0127			0,0127	31,99	0,00	31,99	31,99
Баренца ул, 8а	ОДЗ	0,0274			0,0274	69,01	0,00	69,01	69,01
Баренца ул, 7	ОДЗ	0,0133			0,0133	33,50	0,00	33,50	33,50
Стрелковая ул, 59	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Стрелковая ул, 59	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Кораблестроителей пр-кт, 10	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Кораблестроителей пр-кт, 10	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Стрелковая ул, 76	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Баренца ул, 2	ЖФ	0,2687			0,2687	676,77	0,00	676,77	676,77
Баренца ул, 22	ЖФ	0,3405			0,3405	857,61	0,00	857,61	857,61
Баренца ул, 5	ЖФ	0,3908			0,3908	984,30	0,00	984,30	984,30
Баренца ул, 6	ЖФ	0,3882			0,3882	977,75	0,00	977,75	977,75
Баренца ул, 7	ЖФ	0,4578			0,4578	1153,05	0,00	1153,05	1153,05
Баренца ул, 8	ЖФ	0,2332			0,2332	587,35	0,00	587,35	587,35
Василия Иванова ул, 55а	ЖФ	0,2391			0,2391	602,21	0,00	602,21	602,21
Кораблестроителей пр-кт, 1	ЖФ			0,1985	0,1985	0,00	1465,88	1465,88	995,68
Кораблестроителей пр-кт, 10	ЖФ	0,0236			0,0236	59,44	0,00	59,44	59,44
Кораблестроителей пр-кт, 3	ЖФ			0,1443	0,1443	0,00	1065,63	1065,63	723,81
Кораблестроителей пр-кт, 8	ЖФ	0,0228			0,0228	57,43	0,00	57,43	57,43
Кораблестроителей пр-кт, 9	ЖФ			0,1409	0,1409	0,00	1040,52	1040,52	706,75
Стрелковая ул, 59	ЖФ	0,0329			0,0329	82,86	0,00	82,86	82,86
Стрелковая ул, 61	ЖФ	0,0161			0,0161	40,55	0,00	40,55	40,55
Стрелковая ул, 65	ЖФ	0,0221			0,0221	55,66	0,00	55,66	55,66
Стрелковая ул, 67	ЖФ	0,0451			0,0451	113,59	0,00	113,59	113,59
Стрелковая ул, 69	ЖФ	0,0367			0,0367	92,44	0,00	92,44	92,44
Стрелковая ул, 71	ЖФ	0,0217			0,0217	54,66	0,00	54,66	54,66
Стрелковая ул, 73	ЖФ	0,0457			0,0457	115,10	0,00	115,10	115,10
Стрелковая ул, 75	ЖФ	0,0381			0,0381	95,96	0,00	95,96	95,96
Стрелковая ул, 76	ЖФ	0,0960			0,0960	241,79	0,00	241,79	241,79
Стрелковая ул, 77	ЖФ	0,0454			0,0454	114,35	0,00	114,35	114,35
Кораблестроителей пр-кт, 8	ОДЗ	0,0153			0,0153	38,54	0,00	38,54	38,54
Стрелковая ул, 61	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Кораблестроителей пр-кт, 1а	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,51	0,51	0,33
Баренца ул, 7	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,97	0,00	29,97	29,97
Кораблестроителей пр-кт, 1а	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,66	0,66	0,42
Кораблестроителей пр-кт, 1а	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,45



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Кораблестроителей пр-кт, 1а	ЖФ			0,0691	0,0691	0,00	510,29	510,29	346,61
Баренца ул, 7	ОДЗ	0,0276			0,0276	69,52	0,00	69,52	69,52
Стрелковая ул, 81	ОДЗ	0,3880		0,0027	0,3907	977,24	6,22	983,46	981,23
Баренца ул, 23	ОДЗ	0,0342			0,0342	86,14	0,00	86,14	86,14
Баренца ул, 7б	ОДЗ	0,1248		0,0090	0,1338	314,33	20,89	335,22	327,70
Баренца ул, 4а	ОДЗ	0,3173		0,0068	0,3241	799,17	15,90	815,07	809,35
Баренца ул, 15а	ОДЗ	0,2280		0,0080	0,2360	574,26	18,56	592,82	586,14
Баренца ул, 18	ОДЗ	0,4222		0,0063	0,4285	1063,38	14,78	1078,16	1072,84
Баренца ул, 18	ОДЗ		0,0528		0,0528	132,99	0,00	132,99	132,99
Кораблестроителей пр-кт, 2а	ОДЗ	0,0581		0,0058	0,0639	146,33	13,51	159,85	154,99
Баренца ул, 7	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
Баренца ул, 9а	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,74	1,74	1,11
Кораблестроителей пр-кт, 4	ОДЗ	0,0049		0,0002	0,0051	12,34	0,43	12,77	12,62
Кораблестроителей пр-кт, 4	ОДЗ	0,0052		0,0000	0,0052	13,10	0,06	13,16	13,14
Кораблестроителей пр-кт, 4	ОДЗ	0,0030		0,0000	0,0030	7,56	0,06	7,62	7,60
Кораблестроителей пр-кт, 2	ОДЗ	0,0039		0,0001	0,0040	9,82	0,22	10,04	9,96
Кораблестроителей пр-кт, 11а	ОДЗ	0,0074		0,0000	0,0074	18,64	0,06	18,70	18,68
Кораблестроителей пр-кт, 4	ОДЗ	0,0053		0,0000	0,0053	13,35	0,05	13,40	13,38
Кораблестроителей пр-кт, 11а	ОДЗ	0,0039		0,0000	0,0039	9,82	0,06	9,88	9,86
Кораблестроителей пр-кт, 11а	ОДЗ	0,0043		0,0000	0,0043	10,83	0,06	10,89	10,87
Кораблестроителей пр-кт, 5	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,11	0,11	0,07
Кораблестроителей пр-кт, 7	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,83	0,83	0,53
Василия Иванова ул, 60	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,43	0,43	0,28
Кораблестроителей пр-кт, 2	ОДЗ	0,0037		0,0000	0,0037	9,32	0,07	9,39	9,36
Кораблестроителей пр-кт, 4	ОДЗ	0,0045		0,0000	0,0045	11,33	0,06	11,40	11,37
Кораблестроителей пр-кт, 11а	ОДЗ	0,0048		0,0000	0,0048	12,09	0,05	12,14	12,12
Кораблестроителей пр-кт, 4	ОДЗ	0,0062		0,0000	0,0062	15,62	0,06	15,68	15,66
Кораблестроителей пр-кт, 11а	ОДЗ	0,0050		0,0000	0,0050	12,59	0,05	12,64	12,62
Кораблестроителей пр-кт, 5	ОДЗ			0,0047	0,0047	0,00	11,04	11,04	7,06
Кораблестроителей пр-кт, 6	ОДЗ	0,0046		0,0000	0,0046	11,59	0,05	11,63	11,62
Кораблестроителей пр-кт, 6	ОДЗ	0,0039		0,0000	0,0039	9,82	0,05	9,87	9,85
Кораблестроителей пр-кт, 6	ОДЗ	0,0050		0,0000	0,0050	12,59	0,03	12,62	12,61
Кораблестроителей пр-кт, 4	ОДЗ	0,0043		0,0000	0,0043	10,83	0,03	10,86	10,85
Кораблестроителей пр-кт, 6	ОДЗ	0,0024		0,0000	0,0024	6,04	0,09	6,14	6,10
Кораблестроителей пр-кт, 4	ОДЗ	0,0065		0,0000	0,0065	16,37	0,11	16,48	16,44
Кораблестроителей пр-кт, 4	ОДЗ	0,0036		0,0000	0,0036	9,07	0,05	9,11	9,10
Кораблестроителей пр-кт, 4	ОДЗ	0,0035		0,0000	0,0035	8,82	0,08	8,89	8,86
Кораблестроителей пр-кт, 6	ОДЗ	0,0059		0,0000	0,0059	14,86	0,08	14,94	14,91
Кораблестроителей пр-кт, 6	ОДЗ	0,0048		0,0000	0,0048	12,09	0,05	12,14	12,12
Кораблестроителей пр-кт, 4	ОДЗ	0,0040		0,0000	0,0040	10,07	0,06	10,14	10,11

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Кораблестроителей пр-кт, 4	ОДЗ	0,0036		0,0000	0,0036	9,07	0,08	9,14	9,12
Кораблестроителей пр-кт, 3а	ОДЗ			0,0094	0,0094	0,00	21,98	21,98	14,07
Кораблестроителей пр-кт, 4	ОДЗ	0,0068		0,0001	0,0069	17,13	0,12	17,25	17,21
Кораблестроителей пр-кт, 4	ОДЗ	0,0043		0,0000	0,0043	10,83	0,08	10,91	10,88
Кораблестроителей пр-кт, 4	ОДЗ	0,0040		0,0000	0,0040	10,07	0,05	10,12	10,10
Кораблестроителей пр-кт, 4	ОДЗ	0,0051		0,0001	0,0052	12,85	0,15	13,00	12,94
Кораблестроителей пр-кт, 11а	ОДЗ	0,0056		0,0004	0,0060	14,10	0,83	14,94	14,64
Кораблестроителей пр-кт, 4	ОДЗ	0,0050		0,0000	0,0050	12,59	0,09	12,69	12,65
Кораблестроителей пр-кт, 4	ОДЗ	0,0028		0,0000	0,0028	7,05	0,06	7,11	7,09
Баренца ул, 1	ЖФ	0,5820		0,1368	0,7188	1465,87	1010,24	2476,11	2152,06
Баренца ул, 10	ЖФ	0,2329		0,0568	0,2897	586,60	419,46	1006,06	871,51
Баренца ул, 12	ЖФ	0,2348		0,0579	0,2927	591,38	427,58	1018,96	881,81
Баренца ул, 14	ЖФ	0,2331		0,0587	0,2918	587,10	433,49	1020,59	881,54
Баренца ул, 15	ЖФ	0,2975		0,0703	0,3678	749,31	519,15	1268,46	1101,93
Баренца ул, 16	ЖФ	0,8693		0,1996	1,0689	2189,48	1474,01	3663,49	3190,68
Баренца ул, 3	ЖФ	0,5830		0,1308	0,7138	1468,39	965,93	2434,32	2124,48
Баренца ул, 3а	ЖФ	0,2952		0,0748	0,3700	743,51	552,38	1295,90	1118,71
Баренца ул, 4	ЖФ	0,4389		0,1136	0,5525	1105,45	838,91	1944,36	1675,26
Баренца ул, 9	ЖФ	0,8701		0,2168	1,0869	2191,50	1601,02	3792,52	3278,97
Василия Иванова ул, 25	ЖФ			0,0062	0,0062	0,00	45,79	45,79	31,10
Василия Иванова ул, 25а	ЖФ			0,0075	0,0075	0,00	55,39	55,39	37,62
Василия Иванова ул, 25б	ЖФ			0,0093	0,0093	0,00	68,68	68,68	46,65
Василия Иванова ул, 27	ЖФ			0,0082	0,0082	0,00	60,56	60,56	41,13
Василия Иванова ул, 28	ЖФ			0,0053	0,0053	0,00	39,14	39,14	26,58
Василия Иванова ул, 29	ЖФ			0,0065	0,0065	0,00	48,00	48,00	32,60
Василия Иванова ул, 30	ЖФ			0,0062	0,0062	0,00	45,79	45,79	31,10
Василия Иванова ул, 31	ЖФ			0,0069	0,0069	0,00	50,96	50,96	34,61
Василия Иванова ул, 32	ЖФ			0,0090	0,0090	0,00	66,46	66,46	45,14
Василия Иванова ул, 33	ЖФ			0,0065	0,0065	0,00	48,00	48,00	32,60
Василия Иванова ул, 34	ЖФ			0,0053	0,0053	0,00	39,14	39,14	26,58
Василия Иванова ул, 35	ЖФ			0,0072	0,0072	0,00	53,17	53,17	36,12
Василия Иванова ул, 36	ЖФ			0,0078	0,0078	0,00	57,60	57,60	39,12
Василия Иванова ул, 46	ЖФ			0,0366	0,0366	0,00	270,28	270,28	183,59
Василия Иванова ул, 48	ЖФ			0,0075	0,0075	0,00	55,39	55,39	37,62
Василия Иванова ул, 49	ЖФ			0,0079	0,0079	0,00	58,34	58,34	39,63
Василия Иванова ул, 50	ЖФ			0,0097	0,0097	0,00	71,63	71,63	48,66
Василия Иванова ул, 51	ЖФ			0,0067	0,0067	0,00	49,48	49,48	33,61
Василия Иванова ул, 52	ЖФ			0,0082	0,0082	0,00	60,56	60,56	41,13
Василия Иванова ул, 53	ЖФ			0,0718	0,0718	0,00	530,23	530,23	360,15
Василия Иванова ул, 54	ЖФ			0,0710	0,0710	0,00	524,32	524,32	356,14
Василия Иванова ул, 60	ЖФ			0,0093	0,0093	0,00	68,68	68,68	46,65
Кораблестроителей пр-кт, 11а	ЖФ	0,8367		0,1993	1,0360	2107,37	1471,79	3579,16	3107,06
Кораблестроителей пр-кт, 2	ЖФ	0,8561		0,2094	1,0655	2156,24	1546,38	3702,61	3206,59

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Кораблестроителей пр-кт, 4	ЖФ	0,7752		0,1944	0,9696	1952,47	1435,61	3388,08	2927,59
Кораблестроителей пр-кт, 5	ЖФ			0,1327	0,1327	0,00	979,96	979,96	665,62
Кораблестроителей пр-кт, 6	ЖФ	0,8392		0,1910	1,0302	2113,67	1410,50	3524,17	3071,73
Кораблестроителей пр-кт, 7	ЖФ			0,1428	0,1428	0,00	1054,55	1054,55	716,28
Кораблестроителей пр-кт, 5	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,05	0,05	0,03
Кораблестроителей пр-кт, 4	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Баренца ул, 1а	ЖФ	0,2643		0,0395	0,3038	665,69	291,70	957,38	863,82
Кораблестроителей пр-кт, 2	ОДЗ	0,0037		0,0000	0,0037	9,32	0,09	9,41	9,38
Кораблестроителей пр-кт, 6	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Кораблестроителей пр-кт, 4	ОДЗ	0,0036		0,0000	0,0036	9,07	0,06	9,13	9,11
Василия Иванова ул, 5б	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,91	0,91	0,58
Кораблестроителей пр-кт, 6	ОДЗ	0,0038		0,0000	0,0038	9,57	0,06	9,63	9,61
Кораблестроителей пр-кт, 6	ОДЗ	0,0038		0,0000	0,0038	9,57	0,03	9,60	9,59
Кораблестроителей пр-кт, 11а	ОДЗ	0,0050		0,0000	0,0050	12,59	0,06	12,65	12,63
Гаугеля ул, 22	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Героев космоса ул, 4	ОДЗ	0,0057		0,0000	0,0057	14,36	0,08	14,43	14,41
Гаугеля ул, 27	ЖФ	0,2966		0,0369	0,3335	747,04	272,50	1019,54	932,13
Героев космоса ул, 14	ЖФ	0,2155			0,2155	542,77	0,00	542,77	542,77
Героев космоса ул, 12	ЖФ	0,1617			0,1617	407,27	0,00	407,27	407,27
Гаугеля ул, 21	ОДЗ	0,0610			0,0610	153,64	0,00	153,64	153,64
Героев космоса ул, 6	ОДЗ	0,0598		0,0001	0,0599	150,62	0,29	150,91	150,80
Героев космоса ул, 6	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гаугеля ул, 29а	ОДЗ	0,0202		0,0018	0,0220	50,88	4,17	55,05	53,55
Героев космоса ул, 28	ОДЗ	0,0079		0,0004	0,0083	19,90	0,85	20,74	20,44
Героев космоса ул, 8	ОДЗ	0,0537		0,0005	0,0542	135,25	1,23	136,48	136,04
Героев космоса ул, 8	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гаугеля ул, 6	ЖФ			0,0412	0,0412	0,00	304,25	304,25	206,66
Гаугеля ул, 23	ЖФ	0,2990			0,2990	753,08	0,00	753,08	753,08
Гаугеля ул, 12	ОДЗ	0,0158		0,0018	0,0176	39,80	4,17	43,97	42,47
Гаугеля ул, 12	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гаугеля ул, 21	ОДЗ	0,0310			0,0310	78,08	0,00	78,08	78,08
Гаугеля ул, 1	ОДЗ	0,0044		0,0000	0,0044	11,08	0,06	11,14	11,12
Гаугеля ул, 1	ОДЗ	0,0018		0,0000	0,0018	4,53	0,08	4,61	4,58
Героев космоса ул, 4	ОДЗ	0,0046		0,0000	0,0046	11,59	0,03	11,62	11,61
Героев космоса ул, 8а	ОДЗ	0,1277		0,0188	0,1465	321,63	43,93	365,57	349,76
Героев космоса ул, 8	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Героев космоса ул, 2	ОДЗ	0,0127			0,0127	31,99	0,00	31,99	31,99
Героев космоса ул, 2	ОДЗ	0,0943		0,0012	0,0955	237,51	2,71	240,22	239,24
Героев космоса ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гаугеля ул, 31	ОДЗ	0,0362			0,0362	91,18	0,00	91,18	91,18
Гаугеля ул, 31	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гаугеля ул, 9а	ОДЗ	0,0247		0,0005	0,0252	62,21	1,14	63,35	62,94
Гаугеля ул, 9а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гаугеля ул, 12	ОДЗ	0,0310		0,0021	0,0331	78,08	5,00	83,08	81,28

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Гаугеля ул, 2	ОДЗ	0,0325		0,0030	0,0355	81,86	7,08	88,94	86,39
Гаугеля ул, 2	ОДЗ	0,0165			0,0165	41,56	0,00	41,56	41,56
Гаугеля ул, 21	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Героев космоса ул, 10	ОДЗ	0,0160		0,0025	0,0185	40,30	5,83	46,13	44,03
Героев космоса ул, 2	ЖФ	0,2917		0,0505	0,3422	734,70	372,93	1107,63	988,00
Гаугеля ул, 14	ЖФ	0,2501		0,0525	0,3026	629,92	387,70	1017,62	893,26
Гаугеля ул, 3	ЖФ	0,2342		0,0497	0,2839	589,87	367,02	956,90	839,17
Героев космоса ул, 10	ОДЗ	0,0054		0,0005	0,0059	13,60	1,25	14,85	14,40
Гаугеля ул, 1	ЖФ	0,4326		0,0983	0,5309	1089,58	725,93	1815,50	1582,65
Гаугеля ул, 11	ЖФ	0,2967		0,0658	0,3625	747,29	485,92	1233,21	1077,34
Гаугеля ул, 12	ЖФ	0,4301		0,0998	0,5299	1083,28	737,00	1820,28	1583,88
Гаугеля ул, 13	ЖФ	0,2200		0,0718	0,2918	554,11	530,23	1084,34	914,26
Гаугеля ул, 2	ЖФ	0,4354		0,1166	0,5520	1096,63	861,07	1957,70	1681,50
Гаугеля ул, 20	ЖФ	0,2985		0,0673	0,3658	751,82	497,00	1248,82	1089,40
Гаугеля ул, 21	ЖФ	0,4358			0,4358	1097,64	0,00	1097,64	1097,64
Гаугеля ул, 22	ЖФ	0,3028			0,3028	762,65	0,00	762,65	762,65
Гаугеля ул, 29а	ЖФ	0,3729		0,1028	0,4757	939,21	759,16	1698,37	1454,86
Гаугеля ул, 31	ЖФ	0,2059		0,1050	0,3109	518,59	775,40	1294,00	1045,27
Гаугеля ул, 32	ЖФ	0,4432			0,4432	1116,28	0,00	1116,28	1116,28
Гаугеля ул, 33	ЖФ	0,2342			0,2342	589,87	0,00	589,87	589,87
Гаугеля ул, 34	ЖФ	0,1977			0,1977	497,94	0,00	497,94	497,94
Гаугеля ул, 4	ЖФ	0,1661		0,0320	0,1981	418,35	236,31	654,67	578,86
Гаугеля ул, 5	ЖФ	0,1603		0,0379	0,1982	403,74	279,88	683,63	593,85
Гаугеля ул, 9	ЖФ	0,2291		0,0748	0,3039	577,03	552,38	1129,41	952,22
Героев космоса ул, 10	ЖФ	0,5747		0,1424	0,7171	1447,48	1051,60	2499,08	2161,76
Героев космоса ул, 16	ЖФ	0,3429			0,3429	863,65	0,00	863,65	863,65
Героев космоса ул, 18	ЖФ	0,3400			0,3400	856,35	0,00	856,35	856,35
Героев космоса ул, 20	ЖФ	0,3436			0,3436	865,42	0,00	865,42	865,42
Героев космоса ул, 22	ЖФ	0,2245		0,0493	0,2738	565,44	364,07	929,51	812,73
Героев космоса ул, 24	ЖФ	0,2248		0,0501	0,2749	566,20	369,98	936,18	817,50
Героев космоса ул, 26	ЖФ	0,2267		0,0475	0,2742	570,98	350,78	921,76	809,24
Героев космоса ул, 28	ЖФ	0,5631		0,1361	0,6992	1418,26	1005,07	2423,34	2100,94
Героев космоса ул, 34	ЖФ	0,5837		0,1451	0,7288	1470,15	1071,53	2541,68	2197,97
Героев космоса ул, 6	ЖФ	0,2684		0,0553	0,3237	676,01	408,38	1084,39	953,40
Героев космоса ул, 8	ЖФ	0,2848		0,0550	0,3398	717,32	406,16	1123,48	993,20
Гаугеля ул, 7	ЖФ	0,2348		0,0462	0,2810	591,38	341,18	932,56	823,12
Гаугеля ул, 24а	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Гаугеля ул, 5а	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Гаугеля ул, 1	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Гаугеля ул, 19	ЖФ	0,2620		0,0554	0,3174	659,89	409,12	1069,01	937,78
Гаугеля ул, 28	ЖФ	0,2399			0,2399	604,23	0,00	604,23	604,23
Гаугеля ул, 30	ЖФ	0,2174			0,2174	547,56	0,00	547,56	547,56
Гаугеля ул, 24	ЖФ	0,2590			0,2590	652,34	0,00	652,34	652,34
Гаугеля ул, 6а	ЖФ			0,0901	0,0901	0,00	665,37	665,37	451,94
Гаугеля ул, 29	ЖФ	0,2326			0,2326	585,84	0,00	585,84	585,84

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Гаугеля ул, 10	ЖФ	0,2198		0,0419	0,2617	553,60	309,42	863,03	763,77
Героев космоса ул, 4	ЖФ	0,2468		0,0542	0,3010	621,61	400,26	1021,86	893,48
Гаугеля ул, 19а	ОДЗ	0,2930		0,0082	0,3012	737,97	19,15	757,12	750,23
Героев космоса ул, 43а	ОДЗ	0,5196		0,0057	0,5253	1308,70	13,21	1321,91	1317,16
Героев космоса ул, 43а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Героев космоса ул, 6	ОДЗ	0,0130		0,0001	0,0131	32,74	0,23	32,97	32,89
Кораблестроителей пр-кт, 43	ОДЗ			0,0090	0,0090	0,00	20,89	20,89	13,37
Героев космоса ул, 34а	ОДЗ	0,2515		0,0120	0,2635	633,45	27,97	661,41	651,35
Героев космоса ул, 34а	ОДЗ		0,0810		0,0810	204,01	0,00	204,01	204,01
Героев космоса ул, 1	ОДЗ	0,4236	0,6020	0,0137	1,0393	2583,15	31,92	2615,07	2603,59
Гаугеля ул, 36	ОДЗ	0,2470		0,0087	0,2557	622,11	20,30	642,41	635,11
Гаугеля ул, 15	ОДЗ	0,2200		0,0238	0,2438	554,11	55,51	609,61	589,64
Гаугеля ул, 15	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Героев космоса ул, 8	ОДЗ	0,0050		0,0000	0,0050	12,59	0,03	12,62	12,61
Гаугеля ул, 36 литер Б	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Гаугеля ул, 31	ОДЗ	0,0164			0,0164	41,31	0,00	41,31	41,31
Героев космоса ул, 22	ОДЗ	0,0037		0,0002	0,0039	9,32	0,52	9,84	9,65
Гаугеля ул, 6а	ОДЗ			0,0052	0,0052	0,00	12,07	12,07	7,72
Гаугеля ул, 29а	ОДЗ	0,0148			0,0148	37,28	0,00	37,28	37,28
Кораблестроителей пр-кт, 35	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кораблестроителей пр-кт, 44	ОДЗ	0,0246		0,0001	0,0247	61,96	0,26	62,22	62,13
Кораблестроителей пр-кт, 23	ЖФ	0,2290		0,0474	0,2764	576,78	350,04	926,82	814,53
Кораблестроителей пр-кт, 44	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Кораблестроителей пр-кт, 15	ОДЗ	0,0034		0,0000	0,0034	8,56	0,09	8,66	8,62
Кораблестроителей пр-кт, 25	ОДЗ	0,0061		0,0000	0,0061	15,36	0,06	15,43	15,40
Кораблестроителей пр-кт, 15а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кораблестроителей пр-кт, 15а	ОДЗ	0,0318			0,0318	80,09	0,00	80,09	80,09
Гаугеля ул, 6	ЖФ	0,2437			0,2437	613,80	0,00	613,80	613,80
Героев космоса ул, 30	ОДЗ	0,0065		0,0001	0,0066	16,37	0,31	16,68	16,57
Кораблестроителей пр-кт, 37	ОДЗ	0,0019		0,0001	0,0020	4,79	0,12	4,91	4,86
Кораблестроителей пр-кт, 36 корпус 2	ОДЗ	0,0037		0,0001	0,0038	9,32	0,15	9,47	9,42
Кораблестроителей пр-кт, 36 корпус 2	ОДЗ	0,0035		0,0000	0,0035	8,82	0,05	8,86	8,84
Кораблестроителей пр-кт, 36 корпус 2	ОДЗ	0,0499			0,0499	125,68	0,00	125,68	125,68
Кораблестроителей пр-кт, 44	ОДЗ	0,0303		0,0001	0,0304	76,32	0,32	76,64	76,52
Кораблестроителей пр-кт, 38 корпус 1	ОДЗ	0,0342			0,0342	86,14	0,00	86,14	86,14
Кораблестроителей пр-кт, 38/1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кораблестроителей пр-кт, 15	ОДЗ	0,0048		0,0000	0,0048	12,09	0,09	12,18	12,15
Героев космоса ул, 52	ОДЗ	0,0044		0,0001	0,0045	11,08	0,23	11,31	11,23

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Героев космоса ул, 52	ОДЗ	0,0479		0,0016	0,0495	120,64	3,77	124,41	123,06
Героев космоса ул, 52	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кораблестроителей пр-кт, 44	ОДЗ	0,0042		0,0000	0,0042	10,58	0,03	10,61	10,60
Кораблестроителей пр-кт, 44	ОДЗ	0,0076		0,0000	0,0076	19,14	0,06	19,20	19,18
Кораблестроителей пр-кт, 19	ЖФ	0,2215		0,0487	0,2702	557,89	359,64	917,53	802,17
Кораблестроителей пр-кт, 45 корпус 3	ЖФ	0,2412			0,2412	607,50	0,00	607,50	607,50
Кораблестроителей пр-кт, 17	ЖФ	0,2242		0,0680	0,2922	564,69	502,17	1066,85	905,77
Кораблестроителей пр-кт, 38 корпус 2	ЖФ	0,7821			0,7821	1969,85	0,00	1969,85	1969,85
Гаугеля ул, 8	ЖФ	0,2138		0,0479	0,2617	538,49	353,73	892,22	778,76
Кораблестроителей пр-кт, 45 корпус 2	ЖФ	0,2385			0,2385	600,70	0,00	600,70	600,70
Кораблестроителей пр-кт, 45 корпус 1	ЖФ	0,2314			0,2314	582,82	0,00	582,82	582,82
Героев космоса ул, 30	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,42	0,42	0,27
Героев космоса ул, 30	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Кораблестроителей пр-кт, 21	ЖФ	0,3320		0,0707	0,4027	836,20	522,11	1358,30	1190,83
Гаугеля ул, 16	ЖФ	0,3355			0,3355	845,01	0,00	845,01	845,01
Гаугеля ул, 17	ЖФ	0,3380			0,3380	851,31	0,00	851,31	851,31
Героев космоса ул, 30	ЖФ	0,8220		0,1765	0,9985	2070,35	1303,42	3373,77	2955,67
Героев космоса ул, 32	ЖФ	0,2956		0,0908	0,3864	744,52	670,54	1415,06	1199,97
Героев космоса ул, 38	ЖФ	0,3397		0,0830	0,4227	855,59	612,94	1468,53	1271,92
Героев космоса ул, 40	ЖФ	0,3392		0,0860	0,4252	854,33	635,09	1489,43	1285,71
Героев космоса ул, 42	ЖФ	0,3433		0,0987	0,4420	864,66	728,88	1593,54	1359,74
Героев космоса ул, 44	ЖФ	0,2276		0,0531	0,2807	573,25	392,13	965,38	839,60
Героев космоса ул, 46	ЖФ	0,5973		0,1391	0,7364	1504,40	1027,23	2531,63	2202,13
Героев космоса ул, 50	ЖФ	0,3274		0,0845	0,4119	824,61	624,02	1448,63	1248,47
Героев космоса ул, 52	ЖФ	0,8305		0,1899	1,0204	2091,76	1402,37	3494,13	3044,30
Кораблестроителей пр-кт, 25	ЖФ	0,8544		0,1996	1,0540	2151,95	1474,01	3625,96	3153,15
Кораблестроителей пр-кт, 33	ЖФ	0,2324		0,0464	0,2788	585,34	342,65	927,99	818,08
Кораблестроителей пр-кт, 35	ЖФ	0,2492		0,0658	0,3150	627,65	485,92	1113,57	957,71
Кораблестроителей пр-кт, 36 корпус 1	ЖФ	0,8324		0,1847	1,0171	2096,54	1363,97	3460,52	3023,00
Кораблестроителей пр-кт, 36 корпус 2	ЖФ	1,0473		0,2456	1,2929	2637,81	1813,71	4451,51	3869,74
Кораблестроителей пр-кт, 37	ЖФ	0,3311		0,0789	0,4100	833,93	582,66	1416,59	1229,69
Кораблестроителей пр-кт, 38 корпус 1	ЖФ	0,2914			0,2914	733,94	0,00	733,94	733,94
Кораблестроителей пр-кт, 39	ЖФ	0,3365		0,0815	0,4180	847,53	601,86	1449,39	1256,34
Кораблестроителей пр-кт, 40	ЖФ	0,4556		0,1077	0,5633	1147,51	795,34	1942,85	1687,73
Кораблестроителей пр-кт, 41	ЖФ	0,3379		0,0860	0,4239	851,06	635,09	1486,15	1282,44
Кораблестроителей пр-кт, 42	ЖФ	0,4444		0,1092	0,5536	1119,30	806,42	1925,72	1667,05
Кораблестроителей пр-кт, 44	ЖФ	0,5483		0,1424	0,6907	1380,99	1051,60	2432,58	2095,27
Героев космоса ул, 52	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Кораблестроителей пр-кт, 15	ЖФ	0,7903		0,1485	0,9388	1990,51	1096,64	3087,15	2735,38
Кораблестроителей пр-кт, 31	ЖФ	0,2303		0,0464	0,2767	580,05	342,65	922,70	812,79
Гаугеля ул, 6а	ЖФ	0,4052			0,4052	1020,57	0,00	1020,57	1020,57
Героев космоса ул, 30	ОДЗ	0,0044		0,0002	0,0046	11,08	0,43	11,51	11,36
Кораблестроителей пр-кт, 15	ОДЗ	0,0034		0,0004	0,0038	8,56	0,89	9,46	9,13
Героев космоса ул, 30	ОДЗ	0,0045		0,0000	0,0045	11,33	0,08	11,41	11,38
Героев космоса ул, 47	ОДЗ	0,1440		0,0125	0,1565	362,69	29,25	391,93	381,41
Героев космоса ул, 50а	ОДЗ	0,0580		0,0026	0,0606	146,08	6,00	152,09	149,93
Кораблестроителей пр-кт, 43	ОДЗ	0,2097			0,2097	528,17	0,00	528,17	528,17
Кораблестроителей пр-кт, 25а	ОДЗ	0,3470		0,0054	0,3524	873,98	12,59	886,57	882,04
Кораблестроителей пр-кт, 44	ОДЗ	0,0043		0,0000	0,0043	10,83	0,08	10,91	10,88
Кораблестроителей пр-кт, 35	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,31	0,14	8,45	8,40
Гаугеля ул, 6а	ОДЗ	0,1266			0,1266	318,86	0,00	318,86	318,86
Зайцева ул, 6	ОДЗ	0,0647			0,0647	162,96	0,00	162,96	162,96
Зайцева ул, 6	ОДЗ	0,0264			0,0264	66,49	0,00	66,49	66,49
Зайцева ул, 5	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Победная ул, 17 корпус 1	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Зайцева ул, 22	ЖФ	0,2824			0,2824	711,27	0,00	711,27	711,27
Кораблестроителей пр-кт, 16	ЖФ	0,4798			0,4798	1208,46	0,00	1208,46	1208,46
Зайцева ул, 2	ОДЗ	0,0327			0,0327	82,36	0,00	82,36	82,36
Зайцева ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Победная ул, 14	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,90	0,00	19,90	19,90
Победная ул, 14	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Победная ул, 14	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,68	0,00	23,68	23,68
Кораблестроителей пр-кт, 26 корпус 1	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Зайцева ул, 11	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Зайцева ул, 10	ОДЗ	0,0779			0,0779	196,20	0,00	196,20	196,20
Зайцева ул, 10	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 5	ОДЗ	0,0129			0,0129	32,49	0,00	32,49	32,49
Кораблестроителей пр-кт, 22/5	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кораблестроителей пр-кт, 26 корпус 1	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Зайцева ул, 17 корпус 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Зайцева ул, 23 корпус 1	ЖФ	0,2841			0,2841	715,55	0,00	715,55	715,55
Зайцева ул, 17	ЖФ	0,3624			0,3624	912,77	0,00	912,77	912,77
Победная ул, 17 корпус 1	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Победная ул, 17 корпус 1	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Зайцева ул, 1	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 1	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 2	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Зайцева ул, 17 корпус 1	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Кораблестроителей пр-кт, 24 корпус 2	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Зайцева ул, 19	ЖФ	0,4351			0,4351	1095,87	0,00	1095,87	1095,87
Победная ул, 14	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Зайцева ул, 1	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Кораблестроителей пр-кт, 26 корпус 2	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Победная ул, 17 корпус 1	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 2	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 2	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Зайцева ул, 3	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Победная ул, 10	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 2	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Победная ул, 4	ОДЗ	0,0121			0,0121	30,48	0,00	30,48	30,48
Победная ул, 6	ОДЗ	0,0293			0,0293	73,80	0,00	73,80	73,80
Победная ул, 17 корпус 2	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Зайцева ул, 17 корпус 2	ЖФ	0,1613			0,1613	406,26	0,00	406,26	406,26
Победная ул, 17	ЖФ	0,2941			0,2941	740,74	0,00	740,74	740,74
Победная ул, 17 корпус 1	ЖФ	0,4693			0,4693	1182,01	0,00	1182,01	1182,01
Победная ул, 17 корпус 2	ЖФ	0,3234			0,3234	814,54	0,00	814,54	814,54
Победная ул, 18	ЖФ	0,3854			0,3854	970,70	0,00	970,70	970,70
Победная ул, 20	ЖФ	0,2954			0,2954	744,02	0,00	744,02	744,02
Победная ул, 20 корпус 1	ЖФ	0,2418			0,2418	609,01	0,00	609,01	609,01
Победная ул, 20 корпус 2	ЖФ	0,2170			0,2170	546,55	0,00	546,55	546,55
Победная ул, 21	ЖФ	0,2114			0,2114	532,45	0,00	532,45	532,45
Победная ул, 21 корпус 1	ЖФ	0,3097			0,3097	780,03	0,00	780,03	780,03
Победная ул, 21 корпус 2	ЖФ	0,2109			0,2109	531,19	0,00	531,19	531,19
Победная ул, 17 корпус 1	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 2	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Победная ул, 14	ОДЗ	0,0133			0,0133	33,50	0,00	33,50	33,50
Кораблестроителей пр-кт, 26 корпус 2	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Победная ул, 14	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Победная ул, 14	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Победная ул, 8	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Зайцева ул, 3	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Зайцева ул, 19 А	ОДЗ	0,0309		0,0112	0,0421	77,83	26,12	103,95	94,55
Зайцева ул, 19 А	ОДЗ		0,0561		0,0561	141,30	0,00	141,30	141,30



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 5	ОДЗ	0,0121			0,0121	30,48	0,00	30,48	30,48
Победная ул, 8	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
Зайцева ул, 3	ОДЗ	0,0113			0,0113	28,46	0,00	28,46	28,46
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 2	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Кораблестроителей пр-кт, 26 корпус 2	ОДЗ	0,0177			0,0177	44,58	0,00	44,58	44,58
Зайцева ул, 15а	ОДЗ	0,0357			0,0357	89,92	0,00	89,92	89,92
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 2	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Зайцева ул, 3	ОДЗ	0,0212			0,0212	53,40	0,00	53,40	53,40
Победная ул, 14	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,90	0,00	19,90	19,90
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 2	ОДЗ	0,0879			0,0879	221,39	0,00	221,39	221,39
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 5	ОДЗ	0,0388			0,0388	97,72	0,00	97,72	97,72
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 1	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Зайцева ул, 12	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Зайцева ул, 1	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 2	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Зайцева ул, 20	ЖФ	0,2646			0,2646	666,44	0,00	666,44	666,44
Машинная ул, 29	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
Зайцева ул, 1	ЖФ	0,3484			0,3484	877,51	0,00	877,51	877,51
Зайцева ул, 10	ЖФ	0,5088			0,5088	1281,50	0,00	1281,50	1281,50
Зайцева ул, 11	ЖФ	0,3423			0,3423	862,14	0,00	862,14	862,14
Зайцева ул, 12	ЖФ	0,3380			0,3380	851,31	0,00	851,31	851,31
Зайцева ул, 13	ЖФ	0,3492			0,3492	879,52	0,00	879,52	879,52
Зайцева ул, 15	ЖФ	0,4677			0,4677	1177,98	0,00	1177,98	1177,98
Зайцева ул, 2	ЖФ	0,2856			0,2856	719,33	0,00	719,33	719,33
Зайцева ул, 21	ЖФ	0,3863			0,3863	972,96	0,00	972,96	972,96
Зайцева ул, 3	ЖФ	0,3407			0,3407	858,11	0,00	858,11	858,11
Зайцева ул, 4	ЖФ	0,6521			0,6521	1642,43	0,00	1642,43	1642,43
Зайцева ул, 5	ЖФ	0,7055			0,7055	1776,92	0,00	1776,92	1776,92
Зайцева ул, 6	ЖФ	0,7304			0,7304	1839,64	0,00	1839,64	1839,64
Зайцева ул, 9	ЖФ	0,5618			0,5618	1414,99	0,00	1414,99	1414,99
Кораблестроителей пр-кт, 18	ЖФ	0,4556			0,4556	1147,51	0,00	1147,51	1147,51
Кораблестроителей пр-кт, 20	ЖФ	0,4593			0,4593	1156,83	0,00	1156,83	1156,83
Кораблестроителей пр-кт, 22	ЖФ	0,8761			0,8761	2206,61	0,00	2206,61	2206,61
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 1	ЖФ	0,1800			0,1800	453,36	0,00	453,36	453,36

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 2	ЖФ	0,8243			0,8243	2076,14	0,00	2076,14	2076,14
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 3	ЖФ	0,5854			0,5854	1474,43	0,00	1474,43	1474,43
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 4	ЖФ	0,1893			0,1893	476,78	0,00	476,78	476,78
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 5	ЖФ	0,2948			0,2948	742,50	0,00	742,50	742,50
Кораблестроителей пр-кт, 24 корпус 1	ЖФ	0,2902			0,2902	730,92	0,00	730,92	730,92
Кораблестроителей пр-кт, 24 корпус 2	ЖФ	0,7703			0,7703	1940,13	0,00	1940,13	1940,13
Кораблестроителей пр-кт, 26 корпус 1	ЖФ	1,0431			1,0431	2627,23	0,00	2627,23	2627,23
Кораблестроителей пр-кт, 26 корпус 2	ЖФ	0,8701			0,8701	2191,50	0,00	2191,50	2191,50
Кораблестроителей пр-кт, 28	ЖФ	0,4521			0,4521	1138,69	0,00	1138,69	1138,69
Кораблестроителей пр-кт, 30	ЖФ	0,4512			0,4512	1136,42	0,00	1136,42	1136,42
Кораблестроителей пр-кт, 32	ЖФ	0,5642			0,5642	1421,03	0,00	1421,03	1421,03
Машинная ул, 37	ЖФ	0,0729			0,0729	183,61	0,00	183,61	183,61
Победная ул, 12	ЖФ	0,1703			0,1703	428,93	0,00	428,93	428,93
Победная ул, 14	ЖФ	0,8486			0,8486	2137,35	0,00	2137,35	2137,35
Победная ул, 19	ЖФ	0,4106			0,4106	1034,17	0,00	1034,17	1034,17
Победная ул, 19 корпус 1	ЖФ	0,5986			0,5986	1507,68	0,00	1507,68	1507,68
Победная ул, 19 корпус 2	ЖФ	0,2052			0,2052	516,83	0,00	516,83	516,83
Победная ул, 4	ЖФ	0,1745			0,1745	439,51	0,00	439,51	439,51
Победная ул, 6	ЖФ	0,3492			0,3492	879,52	0,00	879,52	879,52
Победная ул, 4	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Победная ул, 16	ЖФ	0,3637			0,3637	916,04	0,00	916,04	916,04
Победная ул, 16	ОДЗ	0,0322			0,0322	81,10	0,00	81,10	81,10
Машинная ул, 29	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Победная ул, 17 корпус 2	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Победная ул, 19 корпус 2	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Победная ул, 14	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Победная ул, 17	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Победная ул, 17 корпус 1	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Победная ул, 20	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Алебастровая ул, 91	ОДЗ	4,0060			4,0060	10089,80	0,00	10089,80	10089,80
Алебастровая ул, 91	ОДЗ		0,7860		0,7860	1979,68	0,00	1979,68	1979,68
Алебастровая ул, 91	ОДЗ	0,0098	0,1460		0,1558	392,41	0,00	392,41	392,41
Алебастровая ул, 91	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Зайцева ул, 17-а	ОДЗ	0,0303			0,0303	76,32	0,00	76,32	76,32
Зайцева ул, 17-а	ОДЗ		0,0333		0,0333	83,87	0,00	83,87	83,87
Зайцева ул, 2	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Кораблестроителей пр-кт, 24 корпус 1	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 1	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Победная ул, 18	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Победная ул, 18	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Победная ул, 20	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Победная ул, 20	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Зайцева ул, 17 корпус 1	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 2	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Победная ул, 17 корпус 1	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Победная ул, 17 корпус 1	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Победная ул, 17 корпус 1	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 2	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Победная ул, 19 корпус 2	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Победная ул, 14	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Зайцева ул, 23	ЖФ	0,5642			0,5642	1421,03	0,00	1421,03	1421,03
Машинная ул, 31	ЖФ	0,4524			0,4524	1139,45	0,00	1139,45	1139,45
Победная ул, 10	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Победная ул, 10	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Зайцева ул, 24	ЖФ	0,2314			0,2314	582,82	0,00	582,82	582,82
Победная ул, 6	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Победная ул, 12	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Победная ул, 17 корпус 1	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Кораблестроителей пр-кт, 22	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Зайцева ул, 19 В	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Зайцева ул, 19 В	ОДЗ	0,0258			0,0258	64,98	0,00	64,98	64,98
Победная ул, 10	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 6	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 6	ОДЗ	0,0004			0,0004	1,01	0,00	1,01	1,01
Победная ул, 10	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 10	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 10	ОДЗ	0,0004			0,0004	1,01	0,00	1,01	1,01
Победная ул, 10	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 6	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Победная ул, 14	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Победная ул, 14	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Победная ул, 6	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 6	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 6	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 6	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 6	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Победная ул, 6	ОДЗ	0,0004			0,0004	1,01	0,00	1,01	1,01



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Победная ул, 10	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,26	0,00	1,26	1,26
Победная ул, 10	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,26	0,00	1,26	1,26
Победная ул, 10	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,26	0,00	1,26	1,26
Победная ул, 12	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Победная ул, 6	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Зайцева ул, 14	ОДЗ		0,0800		0,0800	201,49	0,00	201,49	201,49
Зайцева ул, 14	ОДЗ	0,3140			0,3140	790,86	0,00	790,86	790,86
Победная ул, 6	ОДЗ	0,0004			0,0004	1,01	0,00	1,01	1,01
Кораблестроителей пр-кт, 46	ОДЗ	0,0300			0,0300	75,56	0,00	75,56	75,56
Кораблестроителей пр-кт, 46	ОДЗ		0,0700		0,0700	176,31	0,00	176,31	176,31
Кораблестроителей пр-кт, 46	ОДЗ	0,1980			0,1980	498,70	0,00	498,70	498,70
Кораблестроителей пр-кт, 46	ОДЗ		0,0800		0,0800	201,49	0,00	201,49	201,49
Зайцева ул, 1	ОДЗ	0,0381			0,0381	95,96	0,00	95,96	95,96
Кораблестроителей пр-кт, 24 корпус 2	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Зайцева ул, 18а	ОДЗ	0,0367			0,0367	92,44	0,00	92,44	92,44
Зайцева ул, 18а	ОДЗ	0,5252			0,5252	1322,81	0,00	1322,81	1322,81
Зайцева ул, 18а	ОДЗ		0,6950		0,6950	1750,48	0,00	1750,48	1750,48
Машинная ул, 37	ОДЗ	0,0300			0,0300	75,56	0,00	75,56	75,56
Машинная ул, 37	ОДЗ	0,0765			0,0765	192,68	0,00	192,68	192,68
Машинная ул, 37	ОДЗ	0,2858			0,2858	719,84	0,00	719,84	719,84
Машинная ул, 37	ОДЗ	0,1786			0,1786	449,83	0,00	449,83	449,83
Машинная ул, 37	ОДЗ	0,1560			0,1560	392,91	0,00	392,91	392,91
Кораблестроителей пр-кт, 32а	ОДЗ		0,0437		0,0437	110,07	0,00	110,07	110,07
Кораблестроителей пр-кт, 32а	ОДЗ	0,2214			0,2214	557,63	0,00	557,63	557,63
Победная ул, 6	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 6	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 6	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 6	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 10	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,26	0,00	1,26	1,26
Победная ул, 6	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 6	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,26	0,00	1,26	1,26
Победная ул, 10	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,26	0,00	1,26	1,26
Победная ул, 10	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,26	0,00	1,26	1,26
Победная ул, 18	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,90	0,00	19,90	19,90
Победная ул, 6	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 10	ОДЗ	0,0004			0,0004	1,01	0,00	1,01	1,01
Победная ул, 6	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 10	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,26	0,00	1,26	1,26
Победная ул, 10	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,26	0,00	1,26	1,26
Победная ул, 10	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,26	0,00	1,26	1,26
Кораблестроителей пр-кт, 24 корпус 1	ОДЗ	0,0560			0,0560	141,05	0,00	141,05	141,05

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Победная ул, 10	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 10	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 10	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 10	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 10	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 10	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 6	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 6	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 6	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,26	0,00	1,26	1,26
Победная ул, 10	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 10	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 6	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 10	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 10	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Машинная ул, 29	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Машинная ул, 29	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Машинная ул, 29	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Машинная ул, 29	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Победная ул, 6	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 10	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 6	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 6	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Победная ул, 10	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,26	0,00	1,26	1,26
Победная ул, 6	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Машинная ул, 29	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Машинная ул, 29	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Машинная ул, 29	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Машинная ул, 29	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Победная ул, 6	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Машинная ул, 29	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Машинная ул, 29	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
Зайцева ул, 8	ОДЗ	0,2214			0,2214	557,63	0,00	557,63	557,63
Зайцева ул, 7	ОДЗ	0,0640			0,0640	161,20	0,00	161,20	161,20
Кораблестроителей пр-кт, 52 корпус 1	ОДЗ	0,1680			0,1680	423,14	0,00	423,14	423,14
Кораблестроителей пр-кт, 52 корпус 1	ОДЗ	0,0140			0,0140	35,26	0,00	35,26	35,26
Кораблестроителей пр-кт, 52 корпус 1	ОДЗ	0,5910	1,2080		1,7990	4531,09	0,00	4531,09	4531,09
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 2	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Победная ул, 10	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,26	0,00	1,26	1,26
Победная ул, 8	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Зайцева ул, 21	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Зайцева ул, 22	ЖФ			0,0553	0,0553	0,00	408,38	408,38	277,38

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Зайцева ул, 23 корпус 1	ЖФ			0,0471	0,0471	0,00	347,82	347,82	236,25
Зайцева ул, 19	ЖФ			0,0942	0,0942	0,00	695,65	695,65	472,51
Зайцева ул, 20	ЖФ			0,0650	0,0650	0,00	480,01	480,01	326,04
Зайцева ул, 21	ЖФ			0,0882	0,0882	0,00	651,34	651,34	442,41
Зайцева ул, 23	ЖФ			0,1050	0,1050	0,00	775,40	775,40	526,68
Машинная ул, 31	ЖФ			0,0812	0,0812	0,00	599,65	599,65	407,30
Зайцева ул, 24	ЖФ			0,0551	0,0551	0,00	406,90	406,90	276,38
Зайцева ул, 18а	ОДЗ			0,0043	0,0043	0,00	10,00	10,00	6,40
Зайцева ул, 18а	ОДЗ			0,0138	0,0138	0,00	32,17	32,17	20,59
Зайцева ул, 5	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Зайцева ул, 2	ОДЗ			0,0011	0,0011	0,00	2,51	2,51	1,61
Зайцева ул, 11	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,20	0,20	0,13
Зайцева ул, 10	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,97	0,97	0,62
Зайцева ул, 1	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Зайцева ул, 1	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,63	0,63	0,40
Зайцева ул, 3	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,15	0,15	0,10
Зайцева ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Зайцева ул, 12	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,22	0,22	0,14
Зайцева ул, 1	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Зайцева ул, 1	ЖФ			0,0888	0,0888	0,00	655,77	655,77	445,42
Зайцева ул, 10	ЖФ			0,1144	0,1144	0,00	844,82	844,82	573,83
Зайцева ул, 11	ЖФ			0,0722	0,0722	0,00	533,18	533,18	362,16
Зайцева ул, 12	ЖФ			0,0699	0,0699	0,00	516,20	516,20	350,62
Зайцева ул, 13	ЖФ			0,0845	0,0845	0,00	624,02	624,02	423,85
Зайцева ул, 15	ЖФ			0,1260	0,1260	0,00	930,48	930,48	632,02
Зайцева ул, 2	ЖФ			0,0872	0,0872	0,00	643,95	643,95	437,40
Зайцева ул, 3	ЖФ			0,0844	0,0844	0,00	623,28	623,28	423,35
Зайцева ул, 4	ЖФ			0,1738	0,1738	0,00	1283,48	1283,48	871,78
Зайцева ул, 5	ЖФ			0,1779	0,1779	0,00	1313,76	1313,76	892,35
Зайцева ул, 6	ЖФ			0,1656	0,1656	0,00	1222,92	1222,92	830,65
Зайцева ул, 9	ЖФ			0,1357	0,1357	0,00	1002,12	1002,12	680,67
Зайцева ул, 7	ЖФ			0,1073	0,1073	0,00	792,39	792,39	538,22
Зайцева ул, 14	ОДЗ			0,0080	0,0080	0,00	18,56	18,56	11,88
Зайцева ул, 8	ОДЗ			0,0058	0,0058	0,00	13,50	13,50	8,64
Зайцева ул, 7	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,32	0,32	0,21
Победная ул, нет	ОДЗ	0,1001			0,1001	252,12	0,00	252,12	252,12
Победная ул, 17 корпус 1	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,06	0,06	0,04
Победная ул, 14	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,40	1,40	0,90
Победная ул, 14	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,45
Победная ул, 14	ОДЗ			0,0035	0,0035	0,00	8,16	8,16	5,23
Зайцева ул, 17 корпус 1	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,17	0,17	0,11
Зайцева ул, 17	ЖФ			0,0755	0,0755	0,00	557,55	557,55	378,71
Победная ул, 17 корпус 1	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,83	0,83	0,53
Победная ул, 17 корпус 1	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,43	0,43	0,28
Зайцева ул, 17 корпус 1	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Победная ул, 14	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,93	0,93	0,60
Победная ул, 17 корпус 1	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,40	1,40	0,90
Победная ул, 10	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,47	0,47	0,30
Победная ул, 4	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,17	1,17	0,75
Победная ул, 6	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,33	2,33	1,49
Победная ул, 17 корпус 2	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,05	0,05	0,03
Зайцева ул, 17 корпус 2	ЖФ			0,0340	0,0340	0,00	251,08	251,08	170,54
Победная ул, 17	ЖФ			0,0856	0,0856	0,00	632,14	632,14	429,37
Победная ул, 17 корпус 1	ЖФ			0,1198	0,1198	0,00	884,70	884,70	600,92
Победная ул, 17 корпус 2	ЖФ			0,0708	0,0708	0,00	522,84	522,84	355,13
Победная ул, 18	ЖФ			0,0724	0,0724	0,00	534,66	534,66	363,16
Победная ул, 20	ЖФ			0,0719	0,0719	0,00	530,97	530,97	360,65
Победная ул, 20 корпус 1	ЖФ			0,0697	0,0697	0,00	514,72	514,72	349,62
Победная ул, 20 корпус 2	ЖФ			0,0490	0,0490	0,00	361,86	361,86	245,78
Победная ул, 21	ЖФ			0,0515	0,0515	0,00	380,32	380,32	258,32
Победная ул, 21 корпус 1	ЖФ			0,0576	0,0576	0,00	425,36	425,36	288,92
Победная ул, 21 корпус 2	ЖФ			0,0723	0,0723	0,00	533,92	533,92	362,66
Победная ул, 17 корпус 1	ОДЗ			0,0019	0,0019	0,00	4,43	4,43	2,84
Победная ул, 14	ОДЗ			0,0016	0,0016	0,00	3,73	3,73	2,39
Победная ул, 14	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,93	0,93	0,60
Победная ул, 14	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,40	1,40	0,90
Победная ул, 8	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Победная ул, 8	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Зайцева ул, 15а	ОДЗ			0,0073	0,0073	0,00	17,00	17,00	10,88
Победная ул, 14	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,40	1,40	0,90
Победная ул, 12	ЖФ			0,0326	0,0326	0,00	240,74	240,74	163,52
Победная ул, 14	ЖФ			0,1573	0,1573	0,00	1161,63	1161,63	789,02
Победная ул, 19	ЖФ			0,0961	0,0961	0,00	709,68	709,68	482,04
Победная ул, 19 корпус 1	ЖФ			0,1492	0,1492	0,00	1101,81	1101,81	748,39
Победная ул, 19 корпус 2	ЖФ			0,0427	0,0427	0,00	315,33	315,33	214,18
Победная ул, 4	ЖФ			0,0326	0,0326	0,00	240,74	240,74	163,52
Победная ул, 6	ЖФ			0,0652	0,0652	0,00	481,49	481,49	327,04
Победная ул, 4	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Победная ул, 16	ЖФ			0,0652	0,0652	0,00	481,49	481,49	327,04
Победная ул, 16	ОДЗ			0,0012	0,0012	0,00	2,80	2,80	1,79
Победная ул, 17 корпус 2	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,05	0,05	0,03
Победная ул, 19 корпус 2	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,08	0,08	0,05
Победная ул, 14	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,45
Победная ул, 17	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,38	0,38	0,25
Победная ул, 17 корпус 1	ОДЗ			0,0023	0,0023	0,00	5,36	5,36	3,43
Победная ул, 20	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,68	0,68	0,43
Победная ул, 18	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Победная ул, 18	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Победная ул, 20	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Победная ул, 20	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Зайцева ул, 17 корпус 1	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Победная ул, 17 корпус 1	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Победная ул, 17 корпус 1	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Победная ул, 17 корпус 1	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Победная ул, 19 корпус 2	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,06	0,06	0,04
Победная ул, 14	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,90	0,90	0,57
Победная ул, 10	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,45
Победная ул, 10	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,47	0,47	0,30
Победная ул, 6	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Победная ул, 12	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,16	0,16	0,10
Победная ул, 17 корпус 1	ОДЗ			0,0014	0,0014	0,00	3,27	3,27	2,09
Победная ул, 14	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,67	1,67	1,07
Победная ул, 14	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,93	0,93	0,60
Победная ул, 10	ЖФ			0,0327	0,0327	0,00	241,48	241,48	164,02
Победная ул, 8	ЖФ			0,0651	0,0651	0,00	480,75	480,75	326,54
Победная ул, 8	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,40	1,40	0,90
Победная ул, 12	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,49	0,49	0,31
Зайцева ул, 17 корпус 1	ЖФ			0,1473	0,1473	0,00	1087,78	1087,78	738,86
Победная ул, 12	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,52	0,52	0,33
Победная ул, 18	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,14	0,14	0,09
Победная ул, 8	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,47	0,47	0,30
Кораблестроителей пр-кт, 16	ЖФ			0,0744	0,0744	0,00	549,43	549,43	373,19
Кораблестроителей пр-кт, 26 корпус 1	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,05	0,05	0,03
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 5	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,55	0,55	0,35
Кораблестроителей пр-кт, 26 корпус 1	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,83	0,83	0,53
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 1	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,06	0,06	0,04
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 2	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,09	0,09	0,06
Кораблестроителей пр-кт, 24 корпус 2	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,05	0,05	0,03
Кораблестроителей пр-кт, 26 корпус 2	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,05	0,05	0,03
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 2	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 2	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,34	0,34	0,22
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 2	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,15	0,15	0,10
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 2	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,31	0,31	0,20
Кораблестроителей пр-кт, 26 корпус 2	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,06	0,06	0,04

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 5	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 2	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,13	0,13	0,08
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 2	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,51	0,51	0,33
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 5	ОДЗ			0,0018	0,0018	0,00	4,17	4,17	2,67
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 1	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,14	0,14	0,09
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 2	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,47	0,47	0,30
Кораблестроителей пр-кт, 45 корпус 3	ЖФ			0,0506	0,0506	0,00	373,67	373,67	253,81
Кораблестроителей пр-кт, 38 корпус 2	ЖФ			0,1213	0,1213	0,00	895,78	895,78	608,44
Кораблестроителей пр-кт, 45 корпус 2	ЖФ			0,0436	0,0436	0,00	321,98	321,98	218,70
Кораблестроителей пр-кт, 45 корпус 1	ЖФ			0,0395	0,0395	0,00	291,70	291,70	198,13
Кораблестроителей пр-кт, 18	ЖФ			0,1099	0,1099	0,00	811,59	811,59	551,26
Кораблестроителей пр-кт, 20	ЖФ			0,1065	0,1065	0,00	786,48	786,48	534,20
Кораблестроителей пр-кт, 22	ЖФ			0,2097	0,2097	0,00	1548,59	1548,59	1051,86
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 1	ЖФ			0,0329	0,0329	0,00	242,96	242,96	165,03
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 2	ЖФ			0,2111	0,2111	0,00	1558,93	1558,93	1058,88
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 3	ЖФ			0,1022	0,1022	0,00	754,73	754,73	512,64
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 4	ЖФ			0,0404	0,0404	0,00	298,35	298,35	202,65
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 5	ЖФ			0,0647	0,0647	0,00	477,80	477,80	324,54
Кораблестроителей пр-кт, 24 корпус 1	ЖФ			0,0703	0,0703	0,00	519,15	519,15	352,62
Кораблестроителей пр-кт, 24 корпус 2	ЖФ			0,1843	0,1843	0,00	1361,02	1361,02	924,45
Кораблестроителей пр-кт, 26 корпус 1	ЖФ			0,2441	0,2441	0,00	1802,63	1802,63	1224,41
Кораблестроителей пр-кт, 26 корпус 2	ЖФ			0,2112	0,2112	0,00	1559,67	1559,67	1059,38
Кораблестроителей пр-кт, 28	ЖФ			0,1114	0,1114	0,00	822,67	822,67	558,78
Кораблестроителей пр-кт, 30	ЖФ			0,0994	0,0994	0,00	734,05	734,05	498,59
Кораблестроителей пр-кт, 32	ЖФ			0,1398	0,1398	0,00	1032,40	1032,40	701,24
Кораблестроителей пр-кт, 38 корпус 1	ЖФ			0,0695	0,0695	0,00	513,24	513,24	348,61

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 1	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,06	0,06	0,04
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 2	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 2	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,10	0,10	0,06
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 2	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 2	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,05	0,05	0,03
Кораблестроителей пр-кт, 26 корпус 2	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,55	0,55	0,35
Кораблестроителей пр-кт, 46 корпус 2	ОДЗ			0,0057	0,0057	0,00	13,29	13,29	8,51
Кораблестроителей пр-кт, 46 корпус 2	ОДЗ			0,0085	0,0085	0,00	19,73	19,73	12,63
Кораблестроителей пр-кт, 46 корпус 2	ОДЗ			0,0045	0,0045	0,00	10,59	10,59	6,78
Кораблестроителей пр-кт, 24 корпус 2	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,09	0,09	0,06
Кораблестроителей пр-кт, 32а	ОДЗ			0,0099	0,0099	0,00	22,98	22,98	14,71
Кораблестроителей пр-кт, 24 корпус 1	ОДЗ			0,0161	0,0161	0,00	37,60	37,60	24,07
Кораблестроителей пр-кт, 22 корпус 2	ОДЗ			0,0012	0,0012	0,00	2,80	2,80	1,79
Кораблестроителей пр-кт, 68	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кораблестроителей пр-кт, 60	ЖФ	0,2900			0,2900	730,41	0,00	730,41	730,41
Кораблестроителей пр-кт, 56	ЖФ	0,6690			0,6690	1684,99	0,00	1684,99	1684,99
Кораблестроителей пр-кт, 62	ЖФ	0,3200			0,3200	805,98	0,00	805,98	805,98
Кораблестроителей пр-кт, 68	ЖФ	0,2900			0,2900	730,41	0,00	730,41	730,41
Кораблестроителей пр-кт, 72	ЖФ	0,2820			0,2820	710,27	0,00	710,27	710,27
Кораблестроителей пр-кт, 74	ЖФ	0,2970			0,2970	748,05	0,00	748,05	748,05
Кораблестроителей пр-кт, 74 корпус 1	ЖФ	0,2970			0,2970	748,05	0,00	748,05	748,05
Кораблестроителей пр-кт, 74 корпус 2	ЖФ	0,2970			0,2970	748,05	0,00	748,05	748,05
Кораблестроителей пр-кт, 50	ЖФ	0,3200			0,3200	805,98	0,00	805,98	805,98
Кораблестроителей пр-кт, 50 литер корпус 1	ЖФ	0,3200			0,3200	805,98	0,00	805,98	805,98
Кораблестроителей пр-кт, 50 литер корпус 2	ЖФ	0,3200			0,3200	805,98	0,00	805,98	805,98
Кораблестроителей пр-кт, 52	ЖФ	0,2700			0,2700	680,04	0,00	680,04	680,04
Кораблестроителей пр-кт, 54	ЖФ	0,7000			0,7000	1763,07	0,00	1763,07	1763,07
Кораблестроителей пр-кт, 58	ЖФ	0,3200			0,3200	805,98	0,00	805,98	805,98
Кораблестроителей пр-кт, 58 корпус 1	ЖФ	0,3200			0,3200	805,98	0,00	805,98	805,98
Кораблестроителей пр-кт, 62 корпус 1	ЖФ	0,3200			0,3200	805,98	0,00	805,98	805,98
Кораблестроителей пр-кт, 66	ЖФ	0,3200			0,3200	805,98	0,00	805,98	805,98

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Кораблестроителей пр-кт, 66 корпус 1	ЖФ	0,3200			0,3200	805,98	0,00	805,98	805,98
Кораблестроителей пр-кт, 70	ЖФ	0,6400			0,6400	1611,95	0,00	1611,95	1611,95
Кораблестроителей пр-кт, 56	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Кораблестроителей пр-кт, 56	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Кораблестроителей пр-кт, 56	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Кораблестроителей пр-кт, 56	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Кораблестроителей пр-кт, 56	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Кораблестроителей пр-кт, 56	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Кораблестроителей пр-кт, 64	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кораблестроителей пр-кт, 64	ОДЗ	0,2996	0,0231		0,3227	812,70	0,00	812,70	812,70
Кораблестроителей пр-кт, 64	ОДЗ	0,0165			0,0165	41,56	0,00	41,56	41,56
Кораблестроителей пр-кт, 78	ЖФ	0,2900			0,2900	730,41	0,00	730,41	730,41
Кораблестроителей пр-кт, 80	ЖФ	0,2900			0,2900	730,41	0,00	730,41	730,41
Планетная ул, 38	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ясная ул, 33	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ясная ул, 33	ОДЗ	0,0043		0,0002	0,0045	10,83	0,35	11,18	11,06
Планетная ул, 35б	ОДЗ	0,0044		0,0001	0,0045	11,08	0,15	11,24	11,18
Ясная ул, 32	ОДЗ	0,0058		0,0000	0,0058	14,61	0,03	14,64	14,63
Планетная ул, 37	ЖФ	0,2979		0,0725	0,3704	750,31	535,40	1285,71	1113,97
Ясная ул, 32	ЖФ	0,4401		0,1155	0,5556	1108,47	852,94	1961,41	1687,82
Дизельная ул, 31	ОДЗ			0,0156	0,0156	0,00	36,36	36,36	23,27
Дизельная ул, 31	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Дизельная ул, 31	ОДЗ			0,0013	0,0013	0,00	3,03	3,03	1,94
Дизельная ул, 31	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,75	1,75	1,12
Дизельная ул, 31	ОДЗ			0,0014	0,0014	0,00	3,20	3,20	2,05
Волжская ул, 40	ЖФ	0,3172		0,0751	0,3923	798,92	554,60	1353,52	1175,62
Волжская ул, 40 корпус 1	ЖФ	0,2051		0,0467	0,2518	516,58	344,87	861,45	750,83
Волжская ул, 40 корпус 2	ЖФ	0,3164		0,0849	0,4013	796,91	626,97	1423,88	1222,77
Волжская ул, 42	ЖФ	0,1416		0,0340	0,1756	356,74	251,08	607,82	527,28
Планетная ул, 35б	ЖФ	0,2931		0,0822	0,3753	738,22	607,03	1345,25	1150,54
Планетная ул, 38	ЖФ	0,4434		0,1122	0,5556	1116,78	828,57	1945,35	1679,57
Планетная ул, 39	ЖФ	0,2818		0,0819	0,3637	709,76	604,82	1314,58	1120,57
Ясная ул, 33	ЖФ	0,8558		0,2015	1,0573	2155,48	1488,04	3643,52	3166,20
Волжская ул, нет	ОДЗ	0,0165			0,0165	41,56	0,00	41,56	41,56
Волжская ул, 42	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,74	0,00	42,74	42,74
Волжская ул, 42	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,26	0,00	2,26	2,26
Планетная ул, 39	ОДЗ	0,0005		0,0000	0,0005	1,26	0,03	1,29	1,28
Планетная ул, 39	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Ясная ул, 33	ОДЗ	0,0294		0,0004	0,0298	74,05	0,99	75,03	74,68
Ясная ул, 33	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Планетная ул, 39	ОДЗ	0,0261		0,0001	0,0262	65,74	0,26	66,00	65,90
Василия Иванова ул, 14в	ОДЗ	0,0126			0,0126	31,74	0,00	31,74	31,74
Василия Иванова ул, 14д	ОДЗ			0,0022	0,0022	0,00	5,20	5,20	3,33
Мокроусова ул, 2	ОДЗ	0,0498			0,0498	125,43	0,00	125,43	125,43

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Василия Иванова ул, 15	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Василия Иванова ул, 16	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Василия Иванова ул, 15	ОДЗ	0,0223			0,0223	56,17	0,00	56,17	56,17
Василия Иванова ул, 23 литер А	ЖФ	0,2912		0,0543	0,3455	733,44	400,99	1134,43	1005,81
Василия Иванова ул	ОДЗ	0,0738		0,0084	0,0822	185,88	19,49	205,36	198,35
Починки	ОДЗ	0,0226		0,0025	0,0251	56,92	5,85	62,77	60,67
Починки	ОДЗ	0,0187			0,0187	47,10	0,00	47,10	47,10
Светлоярская ул, 46	ОДЗ	0,0900		0,0037	0,0937	226,68	8,73	235,41	232,27
Василия Иванова ул, 11а	ОДЗ	0,0400			0,0400	100,75	0,00	100,75	100,75
Василия Иванова ул, 11а	ОДЗ	0,0308			0,0308	77,58	0,00	77,58	77,58
Василия Иванова ул, 11а	ОДЗ	0,0499			0,0499	125,68	0,00	125,68	125,68
Василия Иванова ул, 11а	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Василия Иванова ул, 11а	ОДЗ	0,2695			0,2695	678,78	0,00	678,78	678,78
Василия Иванова ул, 11а	ОДЗ	0,0268			0,0268	67,50	0,00	67,50	67,50
Василия Иванова ул, 11а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Мокроусова ул, 19	ОДЗ	0,2470			0,2470	622,11	0,00	622,11	622,11
Мокроусова ул, 19	ОДЗ		0,1470	0,0115	0,1585	370,24	26,74	396,98	387,36
Мокроусова ул, 19	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Василия Иванова ул, 14б	ОДЗ	0,0281		0,0003	0,0284	70,77	0,58	71,36	71,15
Василия Иванова ул, 16	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Василия Иванова ул, 15	ОДЗ	0,0140			0,0140	35,26	0,00	35,26	35,26
Василия Иванова ул, 15	ЖФ	0,1214			0,1214	305,77	0,00	305,77	305,77
Василия Иванова ул, 16	ЖФ	0,1426			0,1426	359,16	0,00	359,16	359,16
Василия Иванова ул, 17	ЖФ	0,1553			0,1553	391,15	0,00	391,15	391,15
Василия Иванова ул, 18	ЖФ	0,1608			0,1608	405,00	0,00	405,00	405,00
Василия Иванова ул, 19	ЖФ	0,2043			0,2043	514,56	0,00	514,56	514,56
Василия Иванова ул, 21	ЖФ	0,1022			0,1022	257,41	0,00	257,41	257,41
Василия Иванова ул, 22	ЖФ	0,1017			0,1017	256,15	0,00	256,15	256,15
Василия Иванова ул, 23	ЖФ	0,1615			0,1615	406,77	0,00	406,77	406,77
Василия Иванова ул, 24	ЖФ	0,1615			0,1615	406,77	0,00	406,77	406,77
Василия Иванова ул, 8	ЖФ			0,0172	0,0172	0,00	127,02	127,02	86,28
Василия Иванова ул, 14 корпус 9	ОДЗ	0,3374		0,0112	0,3486	849,80	26,07	875,87	866,49
Василия Иванова ул, 14 корпус 9	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Василия Иванова ул, 9а	ОДЗ	0,1150		0,0155	0,1305	289,65	36,20	325,85	312,82
Василия Иванова ул, 9а	ОДЗ	0,0520			0,0520	130,97	0,00	130,97	130,97
Василия Иванова ул, 9а	ОДЗ	0,0520			0,0520	130,97	0,00	130,97	130,97
Василия Иванова ул, 9а	ОДЗ	0,1992			0,1992	501,72	0,00	501,72	501,72
Василия Иванова ул, 9а	ОДЗ	0,1660			0,1660	418,10	0,00	418,10	418,10
Василия Иванова ул, 9а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Василия Иванова ул, 9а	ОДЗ	0,0404			0,0404	101,75	0,00	101,75	101,75
Мокроусова ул, 19	ОДЗ	0,2513		0,0090	0,2603	632,94	20,89	653,83	646,31
Мокроусова ул, 19	ОДЗ			0,0072	0,0072	0,00	16,72	16,72	10,70

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Василия Иванова ул, 20а	ОДЗ	0,1795		0,0167	0,1962	452,10	38,95	491,05	477,03
Василия Иванова ул, 20а	ОДЗ		0,0542		0,0542	136,51	0,00	136,51	136,51
Василия Иванова ул, 20а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Василия Иванова ул, 15а	ОДЗ	0,0853			0,0853	214,84	0,00	214,84	214,84
Василия Иванова ул, 21а	ОДЗ	0,0124		0,0179	0,0303	31,23	41,77	73,01	57,97
Василия Иванова ул, 21а	ОДЗ		0,0272		0,0272	68,51	0,00	68,51	68,51
Василия Иванова ул, 21а	ОДЗ	0,1517		0,0090	0,1607	382,08	20,89	402,97	395,45
Василия Иванова ул, 17	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Мокроусова ул, 21	ОДЗ	0,0160			0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
Мокроусова ул, 21	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Мокроусова ул, 21	ОДЗ	0,6224		0,0012	0,6236	1567,62	2,83	1570,45	1569,43
Василия Иванова ул, 15	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Василия Иванова ул, 16	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,68	0,00	23,68	23,68
Василия Иванова ул, 14в	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,74	1,74	1,11
Василия Иванова ул, 14 корпус 1	ОДЗ	0,0071		0,0001	0,0072	17,88	0,15	18,04	17,98
Василия Иванова ул, 14 корпус 1	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Василия Иванова ул, 14 корпус 1	ОДЗ	0,0034		0,0000	0,0034	8,56	0,03	8,59	8,58
Василия Иванова ул, 14 корпус 3	ОДЗ	0,0049		0,0000	0,0049	12,34	0,06	12,40	12,38
Василия Иванова ул, 14 корпус 1	ОДЗ	0,0045		0,0000	0,0045	11,33	0,03	11,36	11,35
Телеграфная ул, 3	ОДЗ	0,0022		0,0000	0,0022	5,54	0,09	5,63	5,60
Телеграфная ул, 3	ОДЗ	0,0022		0,0000	0,0022	5,54	0,03	5,57	5,56
Василия Иванова ул, 14 корпус 5	ОДЗ	0,0034		0,0000	0,0034	8,56	0,08	8,64	8,61
Василия Иванова ул, 14 корпус 8	ЖФ	1,5616		0,3649	1,9265	3933,16	2694,71	6627,87	5763,50
Телеграфная ул, 1	ОДЗ	0,0036		0,0001	0,0037	9,07	0,18	9,25	9,19
Мокроусова ул, 23 корпус 1	ЖФ	0,3146		0,0488	0,3634	792,37	360,38	1152,75	1037,16
Василия Иванова ул, 14 корпус 1	ЖФ	0,3133		0,0613	0,3746	789,10	452,69	1241,79	1096,58
Василия Иванова ул, 14 корпус 2	ЖФ	0,5772		0,1365	0,7137	1453,78	1008,03	2461,80	2138,46
Василия Иванова ул, 14 корпус 3	ЖФ	0,2802		0,0710	0,3512	705,73	524,32	1230,05	1061,87
Василия Иванова ул, 14 корпус 4	ЖФ	0,5705		0,1346	0,7051	1436,90	993,99	2430,90	2112,06
Василия Иванова ул, 14 корпус 5	ЖФ	0,5759		0,1320	0,7079	1450,50	974,79	2425,30	2112,62
Василия Иванова ул, 14 корпус 6	ЖФ	1,4069		0,3151	1,7220	3543,52	2326,95	5870,47	5124,06
Василия Иванова ул, 14 корпус 7	ЖФ	1,2382		0,2908	1,5290	3118,62	2147,50	5266,12	4577,27

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Василия Иванова ул, 19	ЖФ			0,0153	0,0153	0,00	112,99	112,99	76,74
Василия Иванова ул, 20	ЖФ	0,2979		0,0624	0,3603	750,31	460,81	1211,12	1063,31
Василия Иванова ул, 26	ЖФ	0,2963		0,0658	0,3621	746,28	485,92	1232,20	1076,34
Мокроусова ул, 23	ЖФ	0,4402		0,1222	0,5624	1108,72	902,42	2011,14	1721,67
Светлоярская ул, 38	ЖФ	0,4244		0,1095	0,5339	1068,92	808,64	1877,56	1618,18
Светлоярская ул, 40	ЖФ	0,9473		0,2520	1,1993	2385,94	1860,97	4246,91	3649,97
Телеграфная ул, 1	ЖФ	0,8338		0,1783	1,0121	2100,07	1316,71	3416,78	2994,42
Телеграфная ул, 2	ЖФ	1,2184		0,2785	1,4969	3068,75	2056,67	5125,42	4465,71
Телеграфная ул, 3	ЖФ	1,0278		0,2299	1,2577	2588,69	1697,77	4286,46	3741,87
Василия Иванова ул, 14 корпус 8	ОДЗ	0,0027		0,0002	0,0029	6,80	0,47	7,27	7,10
Василия Иванова ул, 14 корпус 8	ОДЗ	0,0038		0,0003	0,0041	9,57	0,70	10,27	10,02
Василия Иванова ул, 14 корпус 1	ОДЗ	0,0038		0,0000	0,0038	9,57	0,03	9,60	9,59
Василия Иванова ул, 14 корпус 1	ОДЗ	0,0050		0,0000	0,0050	12,59	0,03	12,62	12,61
Василия Иванова ул, 14	ЖФ	0,2416		0,0409	0,2825	608,51	302,04	910,55	813,67
Василия Иванова ул, 15а	ОДЗ			0,0025	0,0025	0,00	5,80	5,80	3,71
Светлоярская ул, 38а	ОДЗ	0,1530		0,0028	0,1558	385,36	6,51	391,87	389,52
Кораблестроителей пр-кт, 5	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Василия Иванова ул, 60	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Василия Иванова ул, 2	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,69	0,00	25,69	25,69
Кораблестроителей пр-кт, 9	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94
Кораблестроителей пр-кт, 5	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Кораблестроителей пр-кт, 5	ОДЗ	0,0503			0,0503	126,69	0,00	126,69	126,69
Кораблестроителей пр-кт, 1	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Кораблестроителей пр-кт, 1	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
Кораблестроителей пр-кт, 1а	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Кораблестроителей пр-кт, 3а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кораблестроителей пр-кт, 3а	ОДЗ	0,1526	0,4925		0,6451	1624,80	0,00	1624,80	1624,80
Кораблестроителей пр-кт, 3а	ОДЗ	0,0223	0,0695		0,0918	231,21	0,00	231,21	231,21
Василия Иванова ул, 35а	ОДЗ	0,0370			0,0370	93,19	0,00	93,19	93,19
Василия Иванова ул, 35б	ОДЗ	0,0171			0,0171	43,07	0,00	43,07	43,07
Кораблестроителей пр-кт, 9	ОДЗ	0,0423			0,0423	106,54	0,00	106,54	106,54
Кораблестроителей пр-кт, 9	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Василия Иванова ул, 9	ОДЗ	0,0143			0,0143	36,02	0,00	36,02	36,02
Баренца ул, 11	ЖФ	0,0407			0,0407	102,51	0,00	102,51	102,51
Баренца ул, 13	ЖФ	0,0405			0,0405	102,01	0,00	102,01	102,01
Василия Иванова ул, 1	ЖФ	0,1241			0,1241	312,57	0,00	312,57	312,57
Василия Иванова ул, 10	ЖФ	0,1214			0,1214	305,77	0,00	305,77	305,77
Василия Иванова ул, 11	ЖФ	0,1581			0,1581	398,20	0,00	398,20	398,20
Василия Иванова ул, 12	ЖФ	0,1220			0,1220	307,28	0,00	307,28	307,28
Василия Иванова ул, 13	ЖФ	0,1219			0,1219	307,03	0,00	307,03	307,03
Василия Иванова ул, 2	ЖФ	0,0536			0,0536	135,00	0,00	135,00	135,00



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Василия Иванова ул, 25	ЖФ	0,0302			0,0302	76,06	0,00	76,06	76,06
Василия Иванова ул, 25а	ЖФ	0,0304			0,0304	76,57	0,00	76,57	76,57
Василия Иванова ул, 25б	ЖФ	0,0309			0,0309	77,83	0,00	77,83	77,83
Василия Иванова ул, 27	ЖФ	0,0306			0,0306	77,07	0,00	77,07	77,07
Василия Иванова ул, 28	ЖФ	0,0313			0,0313	78,83	0,00	78,83	78,83
Василия Иванова ул, 29	ЖФ	0,0307			0,0307	77,32	0,00	77,32	77,32
Василия Иванова ул, 3	ЖФ	0,0814			0,0814	205,02	0,00	205,02	205,02
Василия Иванова ул, 30	ЖФ	0,0303			0,0303	76,32	0,00	76,32	76,32
Василия Иванова ул, 31	ЖФ	0,0302			0,0302	76,06	0,00	76,06	76,06
Василия Иванова ул, 32	ЖФ	0,0309			0,0309	77,83	0,00	77,83	77,83
Василия Иванова ул, 33	ЖФ	0,0307			0,0307	77,32	0,00	77,32	77,32
Василия Иванова ул, 34	ЖФ	0,0305			0,0305	76,82	0,00	76,82	76,82
Василия Иванова ул, 35	ЖФ	0,0306			0,0306	77,07	0,00	77,07	77,07
Василия Иванова ул, 36	ЖФ	0,0307			0,0307	77,32	0,00	77,32	77,32
Василия Иванова ул, 37	ЖФ	0,0337			0,0337	84,88	0,00	84,88	84,88
Василия Иванова ул, 38	ЖФ	0,0336			0,0336	84,63	0,00	84,63	84,63
Василия Иванова ул, 39	ЖФ	0,0332			0,0332	83,62	0,00	83,62	83,62
Василия Иванова ул, 4	ЖФ	0,0815			0,0815	205,27	0,00	205,27	205,27
Василия Иванова ул, 40	ЖФ	0,0333			0,0333	83,87	0,00	83,87	83,87
Василия Иванова ул, 41	ЖФ	0,0335			0,0335	84,38	0,00	84,38	84,38
Василия Иванова ул, 42	ЖФ	0,0336			0,0336	84,63	0,00	84,63	84,63
Василия Иванова ул, 43	ЖФ	0,0336			0,0336	84,63	0,00	84,63	84,63
Василия Иванова ул, 44	ЖФ	0,0337			0,0337	84,88	0,00	84,88	84,88
Василия Иванова ул, 45	ЖФ	0,0336			0,0336	84,63	0,00	84,63	84,63
Василия Иванова ул, 46	ЖФ	0,1898			0,1898	478,04	0,00	478,04	478,04
Василия Иванова ул, 47	ЖФ	0,2399			0,2399	604,23	0,00	604,23	604,23
Василия Иванова ул, 48	ЖФ	0,0313			0,0313	78,83	0,00	78,83	78,83
Василия Иванова ул, 49	ЖФ	0,0312			0,0312	78,58	0,00	78,58	78,58
Василия Иванова ул, 5	ЖФ	0,0779			0,0779	196,20	0,00	196,20	196,20
Василия Иванова ул, 50	ЖФ	0,0317			0,0317	79,84	0,00	79,84	79,84
Василия Иванова ул, 51	ЖФ	0,0314			0,0314	79,09	0,00	79,09	79,09
Василия Иванова ул, 52	ЖФ	0,0315			0,0315	79,34	0,00	79,34	79,34
Василия Иванова ул, 53	ЖФ	0,2959			0,2959	745,28	0,00	745,28	745,28
Василия Иванова ул, 54	ЖФ	0,3012			0,3012	758,62	0,00	758,62	758,62
Василия Иванова ул, 55	ЖФ	0,2011			0,2011	506,51	0,00	506,51	506,51
Василия Иванова ул, 57	ЖФ	0,0315			0,0315	79,34	0,00	79,34	79,34
Василия Иванова ул, 58	ЖФ	0,0317			0,0317	79,84	0,00	79,84	79,84
Василия Иванова ул, 59	ЖФ	0,0314			0,0314	79,09	0,00	79,09	79,09
Василия Иванова ул, 6	ЖФ	0,1219			0,1219	307,03	0,00	307,03	307,03
Василия Иванова ул, 60	ЖФ	0,0283			0,0283	71,28	0,00	71,28	71,28
Василия Иванова ул, 7	ЖФ	0,1218			0,1218	306,77	0,00	306,77	306,77
Василия Иванова ул, 8	ЖФ	0,0728			0,0728	183,36	0,00	183,36	183,36
Василия Иванова ул, 9	ЖФ	0,0780			0,0780	196,46	0,00	196,46	196,46
Кораблестроителей пр-кт, 1	ЖФ	0,8570			0,8570	2158,50	0,00	2158,50	2158,50
Кораблестроителей пр-кт, 3	ЖФ	0,5805			0,5805	1462,09	0,00	1462,09	1462,09



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Кораблестроителей пр-кт, 5	ЖФ	0,5826			0,5826	1467,38	0,00	1467,38	1467,38
Кораблестроителей пр-кт, 7	ЖФ	0,5852			0,5852	1473,93	0,00	1473,93	1473,93
Кораблестроителей пр-кт, 9	ЖФ	0,5791			0,5791	1458,56	0,00	1458,56	1458,56
Кораблестроителей пр-кт, 5	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Кораблестроителей пр-кт, 9	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Василия Иванова ул, 52а	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,91	0,00	21,91	21,91
Василия Иванова ул, 52а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кораблестроителей пр-кт, 1	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Василия Иванова ул, 2	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Кораблестроителей пр-кт, 1а	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Василия Иванова ул, 2	ОДЗ	0,0139			0,0139	35,01	0,00	35,01	35,01
Василия Иванова ул, 56	ОДЗ	0,0505			0,0505	127,19	0,00	127,19	127,19
Кораблестроителей пр-кт, 1а	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Василия Иванова ул, 2	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Кораблестроителей пр-кт, 1а	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Кораблестроителей пр-кт, 1а	ЖФ	0,3440			0,3440	866,42	0,00	866,42	866,42
Василия Иванова ул, 56а	ОДЗ	0,0608			0,0608	153,14	0,00	153,14	153,14
Василия Иванова ул, 1	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Василия Иванова ул, 47а	ОДЗ	0,0306			0,0306	77,07	0,00	77,07	77,07
Василия Иванова ул, 28а	ОДЗ	0,0799			0,0799	201,24	0,00	201,24	201,24
Коперника ул, 20	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Юбилейный б-р, 29	ЖФ	0,2775			0,2775	698,93	0,00	698,93	698,93
Шимборского ул, 9	ЖФ	0,2759			0,2759	694,90	0,00	694,90	694,90
Циолковского ул, 7 корпус 1	ЖФ	0,1217			0,1217	306,52	0,00	306,52	306,52
Культуры ул, 113	ОДЗ	0,0189			0,0189	47,60	0,00	47,60	47,60
Новосоветская ул, 13	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Никиты Рыбакова ул, 1	ОДЗ	0,0129			0,0129	32,49	0,00	32,49	32,49
Культуры ул, 101а	ОДЗ	0,0730			0,0730	183,86	0,00	183,86	183,86
Никиты Рыбакова ул, 19	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Новосоветская ул, 13	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Никиты Рыбакова ул, 10	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Никиты Рыбакова ул, 10	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Шимборского ул, 15	ОДЗ	0,0369			0,0369	92,94	0,00	92,94	92,94
Культуры ул, 107	ОДЗ	0,0400			0,0400	100,75	0,00	100,75	100,75
Шимборского ул, 15	ОДЗ	0,0153			0,0153	38,54	0,00	38,54	38,54
Шимборского ул, 15б	ОДЗ	0,0376			0,0376	94,70	0,00	94,70	94,70
Никиты Рыбакова ул, 9	ОДЗ	0,0161			0,0161	40,55	0,00	40,55	40,55
Никиты Рыбакова ул, 19	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Никиты Рыбакова ул, 9	ОДЗ	0,0125			0,0125	31,48	0,00	31,48	31,48
Новосоветская ул, 14	ОДЗ	0,0188			0,0188	47,35	0,00	47,35	47,35
Циолковского ул, 7	ЖФ	0,1585			0,1585	399,21	0,00	399,21	399,21
Коперника ул, 20	ЖФ	0,0510			0,0510	128,45	0,00	128,45	128,45
Коперника ул, 21	ЖФ	0,0448			0,0448	112,84	0,00	112,84	112,84
Коперника ул, 22	ЖФ	0,0455			0,0455	114,60	0,00	114,60	114,60
Коперника ул, 23	ЖФ	0,0655			0,0655	164,97	0,00	164,97	164,97

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Культуры ул, 101	ЖФ	0,0336			0,0336	84,63	0,00	84,63	84,63
Культуры ул, 102	ЖФ	0,0340			0,0340	85,63	0,00	85,63	85,63
Культуры ул, 104	ЖФ	0,0338			0,0338	85,13	0,00	85,13	85,13
Культуры ул, 111	ЖФ	0,1533			0,1533	386,11	0,00	386,11	386,11
Культуры ул, 113	ЖФ	0,1530			0,1530	385,36	0,00	385,36	385,36
Культуры ул, 98	ЖФ	0,1483			0,1483	373,52	0,00	373,52	373,52
Культуры ул, 99	ЖФ	0,0166			0,0166	41,81	0,00	41,81	41,81
Никиты Рыбакова ул, 1	ЖФ	0,1818			0,1818	457,89	0,00	457,89	457,89
Никиты Рыбакова ул, 10	ЖФ	0,3842			0,3842	967,67	0,00	967,67	967,67
Никиты Рыбакова ул, 11	ЖФ	0,4630			0,4630	1166,15	0,00	1166,15	1166,15
Никиты Рыбакова ул, 18	ЖФ	0,2688			0,2688	677,02	0,00	677,02	677,02
Никиты Рыбакова ул, 19	ЖФ	0,4105			0,4105	1033,91	0,00	1033,91	1033,91
Никиты Рыбакова ул, 2	ЖФ	0,1905			0,1905	479,81	0,00	479,81	479,81
Никиты Рыбакова ул, 3	ЖФ	0,0671			0,0671	169,00	0,00	169,00	169,00
Никиты Рыбакова ул, 4	ЖФ	0,0669			0,0669	168,50	0,00	168,50	168,50
Никиты Рыбакова ул, 5	ЖФ	0,0453			0,0453	114,10	0,00	114,10	114,10
Никиты Рыбакова ул, 6	ЖФ	0,0758			0,0758	190,92	0,00	190,92	190,92
Никиты Рыбакова ул, 7	ЖФ	0,4611			0,4611	1161,36	0,00	1161,36	1161,36
Никиты Рыбакова ул, 8	ЖФ	0,4348			0,4348	1095,12	0,00	1095,12	1095,12
Никиты Рыбакова ул, 9	ЖФ	0,2149			0,2149	541,26	0,00	541,26	541,26
Новосоветская ул, 10	ЖФ	0,0590			0,0590	148,60	0,00	148,60	148,60
Новосоветская ул, 12	ЖФ	0,1113			0,1113	280,33	0,00	280,33	280,33
Новосоветская ул, 13	ЖФ	0,0988			0,0988	248,84	0,00	248,84	248,84
Новосоветская ул, 14	ЖФ	0,1394			0,1394	351,10	0,00	351,10	351,10
Новосоветская ул, 9	ЖФ	0,0615			0,0615	154,90	0,00	154,90	154,90
Островского ул, 1	ЖФ	0,2931			0,2931	738,22	0,00	738,22	738,22
Островского ул, 2	ЖФ	0,2985			0,2985	751,82	0,00	751,82	751,82
Циолковского ул, 32	ЖФ	0,0360			0,0360	90,67	0,00	90,67	90,67
Циолковского ул, 38	ЖФ	0,0460			0,0460	115,86	0,00	115,86	115,86
Циолковского ул, 40	ЖФ	0,0433			0,0433	109,06	0,00	109,06	109,06
Циолковского ул, 42	ЖФ	0,0556			0,0556	140,04	0,00	140,04	140,04
Шимборского ул, 1	ЖФ	0,2789			0,2789	702,46	0,00	702,46	702,46
Шимборского ул, 10	ЖФ	0,2750			0,2750	692,63	0,00	692,63	692,63
Шимборского ул, 11	ЖФ	0,2764			0,2764	696,16	0,00	696,16	696,16
Шимборского ул, 2	ЖФ	0,2797			0,2797	704,47	0,00	704,47	704,47
Шимборского ул, 3	ЖФ	0,2775			0,2775	698,93	0,00	698,93	698,93
Шимборского ул, 4	ЖФ	0,2792			0,2792	703,21	0,00	703,21	703,21
Шимборского ул, 7	ЖФ	0,2796			0,2796	704,22	0,00	704,22	704,22
Юбилейный б-р, 21	ЖФ	0,1763			0,1763	444,04	0,00	444,04	444,04
Юбилейный б-р, 22	ЖФ	0,1777			0,1777	447,57	0,00	447,57	447,57
Юбилейный б-р, 23	ЖФ	0,1794			0,1794	451,85	0,00	451,85	451,85
Юбилейный б-р, 24	ЖФ	0,1790			0,1790	450,84	0,00	450,84	450,84
Юбилейный б-р, 25	ЖФ	0,1772			0,1772	446,31	0,00	446,31	446,31
Юбилейный б-р, 26	ЖФ	0,1798			0,1798	452,86	0,00	452,86	452,86
Юбилейный б-р, 27	ЖФ	0,2775			0,2775	698,93	0,00	698,93	698,93

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Юбилейный б-р, 28	ЖФ	0,2775			0,2775	698,93	0,00	698,93	698,93
Никиты Рыбакова ул, 19	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Никиты Рыбакова ул, 19	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Никиты Рыбакова ул, 8	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Циолковского ул, 42	ОДЗ	0,0124			0,0124	31,23	0,00	31,23	31,23
Шимборского ул, 15	ОДЗ	0,0408			0,0408	102,76	0,00	102,76	102,76
Никиты Рыбакова ул, 19	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Шимборского ул, 6	ЖФ	0,2650			0,2650	667,45	0,00	667,45	667,45
Никиты Рыбакова ул, 16	ЖФ	0,2679			0,2679	674,75	0,00	674,75	674,75
Никиты Рыбакова ул, 17	ЖФ	0,2690			0,2690	677,52	0,00	677,52	677,52
Шимборского ул, 8	ЖФ	0,2114			0,2114	532,45	0,00	532,45	532,45
Шимборского ул, 5	ЖФ	0,2769			0,2769	697,42	0,00	697,42	697,42
Циолковского ул, 7 корпус 1	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Циолковского ул, 7 корпус 1	ОДЗ	0,0116			0,0116	29,22	0,00	29,22	29,22
Циолковского ул, 7 корпус 1	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Циолковского ул, 7 корпус 1	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Циолковского ул, 7 корпус 1	ОДЗ	0,0149			0,0149	37,53	0,00	37,53	37,53
Циолковского ул, 7 корпус 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Циолковского ул, 7 корпус 1	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Никиты Рыбакова ул, 1	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Никиты Рыбакова ул, 1	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Культуры ул, 113	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,71	0,00	28,71	28,71
Шимборского ул, 13	ОДЗ	0,1790			0,1790	450,84	0,00	450,84	450,84
Шимборского ул, 3а	ОДЗ	0,1093			0,1093	275,29	0,00	275,29	275,29
Шимборского ул, 3а	ОДЗ		0,0212		0,0212	53,40	0,00	53,40	53,40
Шимборского ул, 3а	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,66	0,00	21,66	21,66
Шимборского ул, 3а	ОДЗ	0,0093			0,0093	23,42	0,00	23,42	23,42
Никиты Рыбакова ул, 12	ОДЗ	0,1657			0,1657	417,34	0,00	417,34	417,34
Никиты Рыбакова ул, 13	ОДЗ	0,1070			0,1070	269,50	0,00	269,50	269,50
Никиты Рыбакова ул, 13	ОДЗ	0,0300			0,0300	75,56	0,00	75,56	75,56
Никиты Рыбакова ул, 13	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Никиты Рыбакова ул, 15	ОДЗ	0,7150			0,7150	1800,85	0,00	1800,85	1800,85
Новосоветская ул, 11	ОДЗ	0,0935			0,0935	235,50	0,00	235,50	235,50
Культуры ул, 100	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Культуры ул, 100	ОДЗ	0,0900			0,0900	226,68	0,00	226,68	226,68
Культуры ул, 100	ОДЗ		0,1720		0,1720	433,21	0,00	433,21	433,21
Культуры ул, 115	ОДЗ	0,2428			0,2428	611,53	0,00	611,53	611,53
Никиты Рыбакова ул, 14	ОДЗ	0,0200			0,0200	50,37	0,00	50,37	50,37
Никиты Рыбакова ул, 14	ОДЗ	0,1358			0,1358	342,04	0,00	342,04	342,04
Никиты Рыбакова ул, 14	ОДЗ	0,1890			0,1890	476,03	0,00	476,03	476,03
Никиты Рыбакова ул, 14	ОДЗ	0,0093			0,0093	23,42	0,00	23,42	23,42
Циолковского ул, 9	ОДЗ	0,1280			0,1280	322,39	0,00	322,39	322,39
Культуры ул, 111	ОДЗ	0,0499			0,0499	125,68	0,00	125,68	125,68
Коперника ул, 2	ЖФ	1,0224			1,0224	2575,09	0,00	2575,09	2575,09
Коперника ул, 2	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Коперника ул, 2	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Коперника ул, 2	ОДЗ		0,0038		0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Коперника ул, 2	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Коперника ул, 2	ОДЗ		0,0058		0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Коперника ул, 2	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Коперника ул, 2	ОДЗ		0,0044		0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Коперника ул, 2	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Коперника ул, 2	ОДЗ		0,0033		0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Меднолитейная ул, 1а	ОДЗ	0,2100			0,2100	528,92	0,00	528,92	528,92
Котова ул, 2	ОДЗ	0,0469			0,0469	118,13	0,00	118,13	118,13
Общественный пер, 2	ОДЗ	0,1490			0,1490	375,28	0,00	375,28	375,28
Пугачева ул, 17	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Культуры ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,05	0,05	0,03
Культуры ул, 21	ЖФ	0,5380		0,1201	0,6581	1355,05	886,91	2241,96	1957,47
Ивана Чугурина ул, 7	ЖФ	0,1448		0,0216	0,1664	364,70	159,51	524,22	473,05
Культуры ул, 6	ОДЗ	0,0081		0,0000	0,0081	20,40	0,09	20,49	20,46
Культуры ул, 17	ОДЗ	0,0042		0,0000	0,0042	10,58	0,03	10,61	10,60
Культуры ул, 17	ЖФ	0,3061		0,0602	0,3663	770,97	444,56	1215,53	1072,93
Культуры ул, 17	ОДЗ	0,0099		0,0004	0,0103	24,93	0,97	25,90	25,56
Ивана Чугурина ул, 2	ЖФ	0,2663			0,2663	670,72	0,00	670,72	670,72
Ивана Чугурина ул, 3	ЖФ	0,2238			0,2238	563,68	0,00	563,68	563,68
Культуры ул, 7 корпус 1	ОДЗ	0,0025		0,0000	0,0025	6,30	0,03	6,33	6,32
Культуры ул, 6	ОДЗ	0,0058		0,0000	0,0058	14,61	0,03	14,64	14,63
Культуры ул, 11 корпус 1	ОДЗ	0,0050		0,0000	0,0050	12,59	0,03	12,62	12,61
Культуры ул, 11 корпус 1	ОДЗ	0,0066		0,0004	0,0070	16,62	0,85	17,47	17,17
Культуры ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,06	0,06	0,04
Культуры ул, 3	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,22	0,22	0,14
Культуры ул, 2	ОДЗ	0,0089		0,0005	0,0094	22,42	1,06	23,48	23,10
Культуры ул, 16	ОДЗ	0,1331		0,0001	0,1332	335,24	0,29	335,53	335,42
Культуры ул, 3	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,14	0,14	0,09
Культуры ул, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Культуры ул, 2	ОДЗ	0,0036		0,0000	0,0036	9,07	0,03	9,10	9,09
Пугачева ул, 17	ОДЗ	0,0058		0,0002	0,0060	14,61	0,43	15,04	14,88
Культуры ул, 12	ОДЗ	0,0488		0,0067	0,0555	122,91	15,72	138,63	132,97
Культуры ул, 12	ОДЗ		0,0073		0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Культуры ул, 12	ОДЗ	0,0046		0,0003	0,0049	11,59	0,80	12,39	12,10
Культуры ул, 12	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,86	1,86	1,19
Культуры ул, 12	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Культуры ул, 6	ОДЗ	0,0414		0,0003	0,0417	104,27	0,74	105,01	104,75
Культуры ул, 6	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Культуры ул, 2	ОДЗ	0,0049		0,0000	0,0049	12,34	0,05	12,39	12,37
Культуры ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,06	0,06	0,04
Культуры ул, 10	ОДЗ	0,0167		0,0002	0,0169	42,06	0,38	42,45	42,31
Культуры ул, 10	ОДЗ	0,0210			0,0210	52,89	0,00	52,89	52,89
Культуры ул, 10	ОДЗ	0,0627		0,0005	0,0632	157,92	1,15	159,08	158,66

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Культуры ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Культуры ул, 5	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Культуры ул, 2	ОДЗ	0,0065		0,0000	0,0065	16,37	0,09	16,46	16,43
Культуры ул, 2	ОДЗ	0,0062		0,0001	0,0063	15,62	0,12	15,74	15,69
Культуры ул, 15а	ОДЗ	0,0022		0,0002	0,0024	5,54	0,40	5,94	5,80
Культуры ул, 15а	ОДЗ	0,0033		0,0000	0,0033	8,31	0,06	8,37	8,35
Культуры ул, 19а	ОДЗ	0,0109			0,0109	27,45	0,00	27,45	27,45
Пугачева ул, 17	ОДЗ	0,0036		0,0001	0,0037	9,07	0,20	9,27	9,20
Культуры ул, 14	ОДЗ	0,0671		0,0024	0,0695	169,00	5,58	174,58	172,58
Культуры ул, 11 корпус 1	ОДЗ	0,0043		0,0000	0,0043	10,83	0,03	10,86	10,85
Культуры ул, 19	ОДЗ	0,0034		0,0002	0,0036	8,56	0,43	8,99	8,84
Культуры ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,06	0,06	0,04
Культуры ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,08	0,08	0,05
Культуры ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,06	0,06	0,04
Ивана Чугурина ул, 6	ЖФ	0,0657		0,0086	0,0743	165,48	63,51	228,99	208,61
Культуры ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,06	0,06	0,04
Культуры ул, 7 корпус 1	ОДЗ	0,0041		0,0001	0,0042	10,33	0,14	10,47	10,42
Культуры ул, 8	ОДЗ	0,0046		0,0002	0,0048	11,59	0,51	12,09	11,91
Культуры ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,05	0,05	0,03
Культуры ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Культуры ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,06	0,06	0,04
Ивана Чугурина ул, 5	ЖФ	0,1255		0,0180	0,1435	316,09	132,93	449,02	406,38
Ивана Чугурина ул, 5	ЖФ	0,0535		0,0064	0,0599	134,75	47,26	182,01	166,85
Культуры ул, 3	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,15	0,15	0,10
Культуры ул, 6а	ОДЗ	0,0025		0,0000	0,0025	6,30	0,11	6,40	6,37
Культуры ул, 3	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,14	0,14	0,09
Культуры ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,08	0,08	0,05
Культуры ул, 3	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,85	0,85	0,54
Культуры ул, 15	ЖФ	0,2038		0,1058	0,3096	513,31	781,31	1294,62	1044,00
Культуры ул, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0050		0,0000	0,0050	12,59	0,03	12,62	12,61
Культуры ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,06	0,06	0,04
Культуры ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,05	0,05	0,03
Культуры ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,05	0,05	0,03
Культуры ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,05	0,05	0,03
Культуры ул, 7 корпус 1	ОДЗ	0,0068		0,0000	0,0068	17,13	0,03	17,16	17,15
Культуры ул, 7 корпус 1	ОДЗ	0,0051		0,0000	0,0051	12,85	0,06	12,91	12,88
Культуры ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,05	0,05	0,03
Пугачева ул, 17	ОДЗ	0,0040		0,0000	0,0040	10,07	0,03	10,11	10,09
Культуры ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Культуры ул, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0027		0,0000	0,0027	6,80	0,03	6,83	6,82
Культуры ул, 4	ОДЗ	0,0064		0,0000	0,0064	16,12	0,03	16,15	16,14
Культуры ул, 10	ОДЗ	0,0126		0,0000	0,0126	31,74	0,06	31,80	31,77
Культуры ул, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0040		0,0000	0,0040	10,07	0,05	10,12	10,10
Никитина ул, 1	ОДЗ	0,0200			0,0200	50,37	0,00	50,37	50,37

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Никитина ул, 1	ОДЗ	0,0221			0,0221	55,66	0,00	55,66	55,66
Культуры ул, 6	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,90	0,00	19,90	19,90
Культуры ул, 4	ОДЗ	0,0077		0,0004	0,0081	19,39	0,83	20,22	19,93
Ивана Чугурина ул, 5	ОДЗ	0,0075		0,0001	0,0076	18,89	0,17	19,06	19,00
Культуры ул, 6	ОДЗ	0,0062		0,0000	0,0062	15,62	0,06	15,68	15,66
Культуры ул, 13	ОДЗ	0,0335		0,0002	0,0337	84,38	0,54	84,91	84,72
Культуры ул, 14	ОДЗ	0,0692		0,0025	0,0717	174,29	5,75	180,04	177,97
Культуры ул, 11 корпус 1	ОДЗ	0,0031		0,0000	0,0031	7,81	0,06	7,87	7,85
Пугачева ул, 15	ЖФ	0,3035		0,0535	0,3570	764,42	395,09	1159,50	1032,77
Льва Толстого ул, 7	ЖФ			0,1086	0,1086	0,00	801,99	801,99	544,74
Культуры ул, 9	ЖФ	0,2826		0,0817	0,3643	711,78	603,34	1315,11	1121,58
Свирская ул, 14	ЖФ	0,1991		0,0543	0,2534	501,47	400,99	902,46	773,84
Ивана Чугурина ул, 4	ЖФ	0,1723			0,1723	433,97	0,00	433,97	433,97
Юбилейный б-р, 15	ЖФ	0,1078		0,0364	0,1442	271,51	268,81	540,32	454,10
Юбилейный б-р, 16	ЖФ	0,1104		0,0283	0,1387	278,06	208,99	487,05	420,01
Судостроительная ул, 28	ЖФ	0,2896		0,0426	0,3322	729,41	314,59	1044,00	943,09
Судостроительная ул, 28	ЖФ			0,0277	0,0277	0,00	204,56	204,56	138,94
Судостроительная ул, 28	ОДЗ	0,0032		0,0001	0,0033	8,06	0,14	8,20	8,15
Культуры ул, 16	ОДЗ	0,0030		0,0002	0,0032	7,56	0,42	7,97	7,82
Культуры ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,08	0,08	0,05
Культуры ул, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0026		0,0000	0,0026	6,55	0,05	6,59	6,58
Вождей Революции ул, 16	ЖФ	0,0565			0,0565	142,30	0,00	142,30	142,30
Вождей Революции ул, 17	ЖФ	0,0567			0,0567	142,81	0,00	142,81	142,81
Вождей Революции ул, 19	ЖФ	0,0567			0,0567	142,81	0,00	142,81	142,81
Ивана Чугурина ул, 1	ЖФ	0,3915			0,3915	986,06	0,00	986,06	986,06
Культуры ул, 10	ЖФ	0,5075		0,1095	0,6170	1278,23	808,64	2086,86	1827,48
Культуры ул, 11 корпус 1	ЖФ	0,4586		0,0991	0,5577	1155,06	731,83	1886,90	1652,15
Культуры ул, 11 корпус 2	ЖФ	0,6154		0,1372	0,7526	1549,99	1013,19	2563,19	2238,19
Культуры ул, 12	ЖФ	0,5068		0,1006	0,6074	1276,46	742,91	2019,37	1781,07
Культуры ул, 13	ЖФ	0,5678		0,1421	0,7099	1430,10	1049,38	2479,48	2142,88
Культуры ул, 14	ЖФ	0,5047		0,1095	0,6142	1271,17	808,64	2079,81	1820,43
Культуры ул, 16	ЖФ	0,5065		0,1073	0,6138	1275,71	792,39	2068,10	1813,92
Культуры ул, 19	ЖФ	0,6226		0,1439	0,7665	1568,13	1062,67	2630,80	2289,93
Культуры ул, 2	ЖФ	0,4631		0,0942	0,5573	1166,40	695,65	1862,05	1638,90
Культуры ул, 3	ЖФ			0,4213	0,4213	0,00	3111,22	3111,22	2113,24
Культуры ул, 4	ЖФ	0,2313		0,0714	0,3027	582,57	527,27	1109,84	940,71
Культуры ул, 4	ЖФ	0,6774		0,1297	0,8071	1706,15	957,81	2663,96	2356,72
Культуры ул, 4а	ЖФ	0,2989		0,0677	0,3666	752,83	499,95	1252,78	1092,41
Культуры ул, 5	ЖФ			0,1219	0,1219	0,00	900,21	900,21	611,45
Культуры ул, 6	ЖФ	1,0493		0,2378	1,2871	2642,84	1756,11	4398,95	3835,65
Культуры ул, 6а	ЖФ	0,2903		0,0650	0,3553	731,17	480,01	1211,18	1057,21
Культуры ул, 7 корпус 1	ЖФ	0,4451		0,1036	0,5487	1121,06	765,07	1886,13	1640,72
Культуры ул, 7 корпус 2	ЖФ	0,4455		0,1047	0,5502	1122,07	773,19	1895,26	1647,24
Культуры ул, 8	ЖФ	1,0560		0,2337	1,2897	2659,72	1725,83	4385,55	3831,96
Культуры ул, 8а	ЖФ	0,2939		0,0736	0,3675	740,24	543,52	1283,76	1109,42



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Культуры ул, 93	ЖФ	0,0159			0,0159	40,05	0,00	40,05	40,05
Культуры ул, 95	ЖФ	0,0339			0,0339	85,38	0,00	85,38	85,38
Культуры ул, 97	ЖФ	0,0171			0,0171	43,07	0,00	43,07	43,07
Льва Толстого ул, 1	ЖФ			0,0583	0,0583	0,00	430,53	430,53	292,43
Льва Толстого ул, 2	ЖФ			0,0617	0,0617	0,00	455,64	455,64	309,49
Льва Толстого ул, 3	ЖФ			0,0669	0,0669	0,00	494,04	494,04	335,57
Льва Толстого ул, 4	ЖФ			0,0677	0,0677	0,00	499,95	499,95	339,58
Льва Толстого ул, 5	ЖФ			0,0647	0,0647	0,00	477,80	477,80	324,54
Льва Толстого ул, 6	ЖФ			0,1361	0,1361	0,00	1005,07	1005,07	682,68
Пугачева ул, 17	ЖФ	0,4500		0,1140	0,5640	1133,40	841,87	1975,27	1705,23
Римского-Корсакова ул, 53	ЖФ	0,3601			0,3601	906,97	0,00	906,97	906,97
Римского-Корсакова ул, 54	ЖФ	0,2660		0,0482	0,3142	669,97	355,95	1025,91	911,74
Свирская ул, 15	ЖФ	0,0651			0,0651	163,97	0,00	163,97	163,97
Свирская ул, 17	ЖФ	0,0820			0,0820	206,53	0,00	206,53	206,53
Свирская ул, 18	ЖФ	0,0562			0,0562	141,55	0,00	141,55	141,55
Свирская ул, 19	ЖФ	0,0661			0,0661	166,48	0,00	166,48	166,48
Судостроительная ул, 10	ЖФ	0,0565			0,0565	142,30	0,00	142,30	142,30
Судостроительная ул, 12	ЖФ	0,0568			0,0568	143,06	0,00	143,06	143,06
Юбилейный б-р, 17	ЖФ	0,1789		0,0318	0,2107	450,59	234,84	685,43	610,10
Юбилейный б-р, 18	ЖФ	0,1793		0,0411	0,2204	451,60	303,52	755,11	657,76
Юбилейный б-р, 19	ЖФ	0,1776		0,0351	0,2127	447,32	259,21	706,52	623,38
Юбилейный б-р, 20	ЖФ	0,1793		0,0359	0,2152	451,60	265,11	716,71	631,67
Пугачева ул, 21	ОДЗ	0,1488			0,1488	374,78	0,00	374,78	374,78
Пугачева ул, 21	ОДЗ		0,0860		0,0860	216,61	0,00	216,61	216,61
Пугачева ул, 21	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Культуры ул, 4	ОДЗ	0,0683		0,0002	0,0685	172,03	0,38	172,41	172,27
Культуры ул, 4	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Римского-Корсакова ул, 53	ЖФ			0,0856	0,0856	0,00	632,14	632,14	429,37
Культуры ул, 11 корпус 1	ОДЗ	0,0051		0,0000	0,0051	12,85	0,03	12,88	12,86
Культуры ул, 15а	ЖФ	0,4680		0,0591	0,5271	1178,74	436,44	1615,18	1475,18
Культуры ул, 19а	ОДЗ	0,0773			0,0773	194,69	0,00	194,69	194,69
Культуры ул, 19а	ОДЗ		0,0647		0,0647	162,96	0,00	162,96	162,96
Культуры ул, 19а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Культуры ул, 2	ОДЗ	0,0056		0,0001	0,0057	14,10	0,31	14,41	14,30
Культуры ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,05	0,05	0,03
Никитина ул, 2	ОДЗ	0,0280			0,0280	70,52	0,00	70,52	70,52
Никитина ул, 2	ОДЗ	0,0308		0,0006	0,0314	77,58	1,32	78,90	78,42
Культуры ул, 8	ОДЗ	0,0042		0,0000	0,0042	10,58	0,03	10,61	10,60
Культуры ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,06	0,06	0,04
Культуры ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,05	0,05	0,03
Культуры ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Культуры ул, 7 корпус 1	ОДЗ	0,0039		0,0000	0,0039	9,82	0,06	9,88	9,86
Культуры ул, 3	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,20	0,20	0,13
Культуры ул, 6	ОДЗ	0,0050		0,0001	0,0051	12,59	0,12	12,72	12,67
Культуры ул, 2	ОДЗ	0,0047		0,0001	0,0048	11,84	0,14	11,98	11,93



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Никитина ул, 2	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Никитина ул, 2	ОДЗ	0,0168		0,0002	0,0170	42,31	0,35	42,67	42,54
Никитина ул, 2	ОДЗ	0,0151		0,0000	0,0151	38,03	0,09	38,12	38,09
Никитина ул, 2	ОДЗ	0,0024		0,0000	0,0024	6,04	0,03	6,08	6,06
Культуры ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Культуры ул, 15а	ОДЗ	0,0085		0,0003	0,0088	21,41	0,75	22,16	21,89
Культуры ул, 15а	ОДЗ	0,0227		0,0004	0,0231	57,17	0,91	58,08	57,76
Свирская ул, 20	ОДЗ	0,0196			0,0196	49,37	0,00	49,37	49,37
Свирская ул, 20	ЖФ	0,1610		0,0421	0,2031	405,51	311,16	716,66	616,86
Свирская ул, 20	ОДЗ	0,0968		0,0120	0,1088	243,81	28,09	271,90	261,79
Свирская ул, 20	ОДЗ	0,5770		0,0236	0,6006	1453,27	54,93	1508,21	1488,44
Ивана Чугурина ул, 9	ОДЗ	0,0135		0,0255	0,0390	34,00	59,41	93,42	72,03
Ивана Чугурина ул, 9	ОДЗ	0,2075		0,0082	0,2157	522,62	19,15	541,77	534,88
Ивана Чугурина ул, 9	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,71	1,71	1,09
Культуры ул, 1	ОДЗ			0,0069	0,0069	0,00	15,99	15,99	10,24
Культуры ул, 12а	ОДЗ	0,0670		0,0058	0,0728	168,75	13,45	182,20	177,36
Культуры ул, 91	ОДЗ	0,1777			0,1777	447,57	0,00	447,57	447,57
Боевых Дружин ул, 1	ЖФ	0,2535		0,0520	0,3055	638,48	384,01	1022,49	899,32
Культуры ул, 19а	ОДЗ	0,0064		0,0002	0,0066	16,12	0,35	16,47	16,35
Культуры ул, 19а	ОДЗ		0,0045		0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Никитина ул, 2	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Никитина ул, 2	ОДЗ	0,0069		0,0000	0,0069	17,38	0,09	17,47	17,44
Никитина ул, 2	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Культуры ул, 11 корпус 1	ОДЗ	0,0042		0,0002	0,0044	10,58	0,42	10,99	10,84
Павла Мочалова ул, 8	ОДЗ	0,0520		0,0454	0,0974	130,97	105,97	236,95	198,81
Никитина ул, 2	ОДЗ	0,0303		0,0001	0,0304	76,32	0,15	76,47	76,41
Никитина ул, 2	ОДЗ	0,0050		0,0000	0,0050	12,59	0,06	12,65	12,63
Культуры ул, 13	ОДЗ	0,0148		0,0002	0,0150	37,28	0,38	37,66	37,52
Культуры ул, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0029		0,0000	0,0029	7,30	0,05	7,35	7,33
Культуры ул, 11 корпус 1	ОДЗ	0,0040		0,0000	0,0040	10,07	0,09	10,17	10,13
Ефремова ул, 10А	ОДЗ			0,0017	0,0017	0,00	3,86	3,86	2,47
Культуры ул, 17	ОДЗ	0,0798		0,0066	0,0864	200,99	15,45	216,44	210,88
Павла Мочалова ул, 8	ОДЗ	0,0345		0,0012	0,0357	86,89	2,89	89,79	88,75
Павла Мочалова ул, 8	ОДЗ	0,2155		0,0005	0,2160	542,77	1,23	544,01	543,56
Павла Мочалова ул, 8	ОДЗ	0,1454		0,0567	0,2021	366,21	132,19	498,40	450,83
Павла Мочалова ул, 8	ОДЗ	0,0300		0,0033	0,0333	75,56	7,70	83,26	80,49
Павла Мочалова ул, 8	ОДЗ	0,5230		0,0784	0,6014	1317,27	182,78	1500,05	1434,27
Павла Мочалова ул, 8	ОДЗ	0,3607		0,0351	0,3958	908,49	81,78	990,26	960,83
Павла Мочалова ул, 9	ОДЗ	0,2152		0,0015	0,2167	542,02	3,51	545,53	544,26
Павла Мочалова ул, 9	ОДЗ	0,0358		0,0013	0,0371	90,17	3,05	93,22	92,12
Павла Мочалова ул, 9	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Павла Мочалова ул, 9	ОДЗ	0,3653		0,0097	0,3750	920,07	22,69	942,76	934,59
Вождей Революции ул, 4	ОДЗ	0,0108			0,0108	27,20	0,00	27,20	27,20
Вождей Революции ул, 28	ОДЗ	0,0140			0,0140	35,26	0,00	35,26	35,26
Боевых Дружин ул, 3	ЖФ	0,0375			0,0375	94,45	0,00	94,45	94,45

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Вождей Революции ул, 28	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Боевых Дружин ул, 5а	ЖФ	0,0470			0,0470	118,38	0,00	118,38	118,38
Вождей Революции ул, 4	ОДЗ	0,0129			0,0129	32,49	0,00	32,49	32,49
Вождей Революции ул, 4	ОДЗ	0,0127			0,0127	31,99	0,00	31,99	31,99
Боевых Дружин ул, 11	ЖФ	0,0465			0,0465	117,12	0,00	117,12	117,12
Боевых Дружин ул, 13	ЖФ	0,0470			0,0470	118,38	0,00	118,38	118,38
Боевых Дружин ул, 5	ЖФ	0,0380			0,0380	95,71	0,00	95,71	95,71
Боевых Дружин ул, 7	ЖФ	0,0384			0,0384	96,72	0,00	96,72	96,72
Боевых Дружин ул, 9	ЖФ	0,0371			0,0371	93,44	0,00	93,44	93,44
Вождей Революции ул, 1	ЖФ	0,1442			0,1442	363,19	0,00	363,19	363,19
Вождей Революции ул, 10	ЖФ	0,0475			0,0475	119,64	0,00	119,64	119,64
Вождей Революции ул, 11	ЖФ	0,0443			0,0443	111,58	0,00	111,58	111,58
Вождей Революции ул, 12	ЖФ	0,0468			0,0468	117,87	0,00	117,87	117,87
Вождей Революции ул, 13	ЖФ	0,0476			0,0476	119,89	0,00	119,89	119,89
Вождей Революции ул, 14	ЖФ	0,0473			0,0473	119,13	0,00	119,13	119,13
Вождей Революции ул, 15	ЖФ	0,0456			0,0456	114,85	0,00	114,85	114,85
Вождей Революции ул, 18	ЖФ	0,0899			0,0899	226,43	0,00	226,43	226,43
Вождей Революции ул, 2	ЖФ	0,1385			0,1385	348,84	0,00	348,84	348,84
Вождей Революции ул, 20	ЖФ	0,1030			0,1030	259,42	0,00	259,42	259,42
Вождей Революции ул, 21	ЖФ	0,1058			0,1058	266,48	0,00	266,48	266,48
Вождей Революции ул, 22	ЖФ	0,0558			0,0558	140,54	0,00	140,54	140,54
Вождей Революции ул, 23	ЖФ	0,0911			0,0911	229,45	0,00	229,45	229,45
Вождей Революции ул, 24	ЖФ	0,0664			0,0664	167,24	0,00	167,24	167,24
Вождей Революции ул, 26	ЖФ	0,0569			0,0569	143,31	0,00	143,31	143,31
Вождей Революции ул, 28	ЖФ	0,0835			0,0835	210,31	0,00	210,31	210,31
Вождей Революции ул, 3	ЖФ	0,1333			0,1333	335,74	0,00	335,74	335,74
Вождей Революции ул, 30	ЖФ	0,0754			0,0754	189,91	0,00	189,91	189,91
Вождей Революции ул, 32	ЖФ	0,0757			0,0757	190,66	0,00	190,66	190,66
Вождей Революции ул, 4	ЖФ	0,1419			0,1419	357,40	0,00	357,40	357,40
Вождей Революции ул, 5	ЖФ	0,0458			0,0458	115,36	0,00	115,36	115,36
Вождей Революции ул, 6	ЖФ	0,0462			0,0462	116,36	0,00	116,36	116,36
Вождей Революции ул, 7	ЖФ	0,0456			0,0456	114,85	0,00	114,85	114,85
Вождей Революции ул, 7а	ЖФ	0,0719			0,0719	181,09	0,00	181,09	181,09
Вождей Революции ул, 8	ЖФ	0,0457			0,0457	115,10	0,00	115,10	115,10
Вождей Революции ул, 9	ЖФ	0,0473			0,0473	119,13	0,00	119,13	119,13
Римского-Корсакова ул, 38	ЖФ	0,0704			0,0704	177,31	0,00	177,31	177,31
Римского-Корсакова ул, 39	ЖФ	0,1016			0,1016	255,90	0,00	255,90	255,90
Римского-Корсакова ул, 41	ЖФ	0,0491			0,0491	123,67	0,00	123,67	123,67
Римского-Корсакова ул, 42	ЖФ	0,1052			0,1052	264,96	0,00	264,96	264,96
Римского-Корсакова ул, 43	ЖФ	0,0311			0,0311	78,33	0,00	78,33	78,33
Римского-Корсакова ул, 44	ЖФ	0,1122			0,1122	282,60	0,00	282,60	282,60
Римского-Корсакова ул, 45	ЖФ	0,0478			0,0478	120,39	0,00	120,39	120,39
Римского-Корсакова ул, 47	ЖФ	0,1075			0,1075	270,76	0,00	270,76	270,76
Римского-Корсакова ул, 49	ЖФ	0,0655			0,0655	164,97	0,00	164,97	164,97
Судостроительная ул, 24	ЖФ	0,0648			0,0648	163,21	0,00	163,21	163,21

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Судостроительная ул, 9	ЖФ	0,0561			0,0561	141,30	0,00	141,30	141,30
Хмелева пер, 1	ЖФ	0,0471			0,0471	118,63	0,00	118,63	118,63
Хмелева пер, 2	ЖФ	0,0468			0,0468	117,87	0,00	117,87	117,87
Вождей Революции ул, 3	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Вождей Революции ул, 8а	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Вождей Революции ул, 4	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Вождей Революции ул, 18	ОДЗ	0,0160			0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
Римского-Корсакова ул, 11	ОДЗ	0,0910			0,0910	229,20	0,00	229,20	229,20
Римского-Корсакова ул, 51	ОДЗ	0,0700			0,0700	176,31	0,00	176,31	176,31
Римского-Корсакова ул, 38а	ОДЗ	0,1795			0,1795	452,10	0,00	452,10	452,10
Вождей Революции ул, 29	ОДЗ	0,2760			0,2760	695,15	0,00	695,15	695,15
Союзный пер, 43	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,98	0,00	30,98	30,98
Вахтангова ул, 10	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сутырина ул, 33	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Ногина ул, 5б	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Союзный пр-кт, 11	ЖФ	0,5885		0,1458	0,7343	1482,24	1076,70	2558,94	2213,57
Коминтерна ул, 256	ЖФ	0,2120		0,0267	0,2387	533,96	197,17	731,13	667,89
Коминтерна ул, 256 корпус 1	ЖФ	0,1575		0,0254	0,1829	396,69	187,57	584,26	524,10
Коминтерна ул, 256а	ЖФ	0,0640		0,0082	0,0722	161,20	60,56	221,75	202,33
Коминтерна ул, 258	ЖФ	0,2166		0,0252	0,2418	545,54	186,10	731,64	671,95
Коминтерна ул, 258	ОДЗ	0,0081		0,0001	0,0082	20,40	0,32	20,72	20,61
Коминтерна ул, 258	ОДЗ	0,0050		0,0001	0,0051	12,59	0,20	12,79	12,72
Коминтерна ул, 258 корпус 1	ЖФ	0,3281		0,0592	0,3873	826,38	437,18	1263,56	1123,32
Коминтерна ул, 258а	ЖФ	0,0642		0,0064	0,0706	161,70	47,26	208,96	193,80
Коминтерна ул, 260	ЖФ	0,2137		0,0281	0,2418	538,24	207,51	745,75	679,19
Коминтерна ул, 260 корпус 1	ЖФ	0,4692		0,0879	0,5571	1181,76	649,12	1830,88	1622,67
Союзный пр-кт, 1	ЖФ	0,4623		0,0561	0,5184	1164,38	414,29	1578,67	1445,78
Ефима Рубинчика ул, 15	ЖФ	0,4314		0,0738	0,5052	1086,56	545,00	1631,55	1456,74
Вахтангова ул, 16	ЖФ	0,2447			0,2447	616,32	0,00	616,32	616,32
Сутырина ул, 18	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Ногина ул, 7	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Ефима Рубинчика ул, 19	ОДЗ	0,0415			0,0415	104,52	0,00	104,52	104,52
Союзный пер, 44	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Коминтерна ул, 258	ОДЗ	0,0084		0,0001	0,0085	21,16	0,33	21,49	21,37
Союзный пр-кт, 2	ОДЗ	0,0079		0,0007	0,0086	19,90	1,63	21,53	20,94
Союзный пр-кт, 7а	ОДЗ	0,0065		0,0001	0,0066	16,37	0,18	16,56	16,49
Ефима Рубинчика ул, 22	ЖФ	0,2265		0,0307	0,2572	570,48	226,71	797,19	724,47
Ногина ул, 1	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Союзный пр-кт, 7а	ОДЗ	0,0057		0,0000	0,0057	14,36	0,09	14,45	14,42
Сутырина ул, 18	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Сутырина ул, 18а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коминтерна ул, 258	ОДЗ	0,0070		0,0001	0,0071	17,63	0,27	17,90	17,81
Союзный пр-кт, 1а	ОДЗ	0,0061		0,0001	0,0062	15,36	0,12	15,49	15,44
Союзный пр-кт, 2	ОДЗ	0,0050		0,0006	0,0056	12,59	1,40	13,99	13,49
Союзный пр-кт, 2	ОДЗ	0,0066		0,0006	0,0072	16,62	1,40	18,02	17,52

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Союзный пр-кт, 7а	ОДЗ	0,0039		0,0000	0,0039	9,82	0,09	9,92	9,88
Коминтерна ул, 258	ОДЗ	0,0122		0,0002	0,0124	30,73	0,48	31,21	31,04
Союзный пр-кт, 5а	ОДЗ	0,0060		0,0001	0,0060	15,04	0,12	15,16	15,12
Союзный пр-кт, 13а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Вахтангова ул, 12	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Союзный пр-кт, 5	ОДЗ	0,0069		0,0000	0,0069	17,38	0,09	17,47	17,44
Союзный пр-кт, 5а	ОДЗ	0,0100		0,0005	0,0105	25,19	1,11	26,29	25,90
Союзный пр-кт, 2А	ЖФ	0,3505		0,0691	0,4196	882,79	510,29	1393,08	1229,40
Союзный пр-кт, 2б	ОДЗ	0,0016		0,0005	0,0021	4,04	1,07	5,12	4,73
Союзный пр-кт, 2б	ОДЗ	0,0020		0,0005	0,0025	5,04	1,17	6,20	5,78
Союзный пр-кт, 2в	ОДЗ	0,0037		0,0008	0,0045	9,32	1,87	11,18	10,51
Вахтангова ул, 20	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Ефима Рубинчика ул, 19	ОДЗ	0,0067		0,0001	0,0068	16,88	0,15	17,03	16,97
Союзный пр-кт, 2в	ОДЗ	0,0038		0,0008	0,0046	9,57	1,87	11,44	10,77
Союзный пр-кт, 2б	ОДЗ	0,0018		0,0004	0,0022	4,53	0,93	5,47	5,13
Союзный пр-кт, 2б	ОДЗ	0,0023		0,0005	0,0028	5,79	1,17	6,96	6,54
Союзный пр-кт, 2г	ОДЗ	0,0078		0,0005	0,0083	19,65	1,17	20,81	20,39
Союзный пр-кт, 2г	ОДЗ	0,0090		0,0005	0,0095	22,67	1,17	23,83	23,41
Сутырина ул, 15	ОДЗ	0,0210		0,0011	0,0221	52,89	2,57	55,46	54,53
Сутырина ул, 15	ОДЗ	0,0126		0,0006	0,0132	31,74	1,40	33,13	32,63
Сутырина ул, 15	ЖФ	0,1952		0,0519	0,2471	491,64	383,27	874,92	751,98
Сутырина ул, 15	ЖФ	0,1795		0,0470	0,2265	452,10	347,09	799,19	687,85
Пензенский пер, 20а	ОДЗ	0,0412		0,0001	0,0413	103,77	0,28	104,05	103,95
Пензенский пер, 20а	ОДЗ			0,0011	0,0011	0,00	2,51	2,51	1,61
Пензенский пер, 20а	ОДЗ	0,0359		0,0001	0,0360	90,42	0,12	90,55	90,50
Пензенский пер, 20а	ОДЗ	0,0437		0,0001	0,0438	110,07	0,15	110,22	110,16
Пензенский пер, 20а	ОДЗ	0,0234		0,0001	0,0235	58,94	0,17	59,11	59,05
Пензенский пер, 20а	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,25	1,25	0,80
Пензенский пер, 20а	ОДЗ	0,0561		0,0000	0,0561	141,30	0,03	141,33	141,32
Сутырина ул, 16	ОДЗ	0,0016		0,0000	0,0016	4,03	0,08	4,11	4,08
Сутырина ул, 16	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Вахтангова ул, 12	ОДЗ	0,0113		0,0013	0,0126	28,46	2,92	31,39	30,33
Коминтерна ул, 256	ОДЗ	0,0316		0,0025	0,0341	79,59	5,90	85,49	83,36
Коминтерна ул, 260	ОДЗ	0,0134		0,0016	0,0150	33,75	3,65	37,41	36,09
Коминтерна ул, 260	ОДЗ	0,0230		0,0016	0,0246	57,93	3,66	61,59	60,27
Коминтерна ул, 260	ОДЗ	0,0098		0,0004	0,0102	24,68	0,85	25,53	25,22
Коминтерна ул, 256 корпус 1	ОДЗ	0,0064		0,0010	0,0074	16,12	2,33	18,45	17,61
Коминтерна ул, 256	ОДЗ	0,0082		0,0004	0,0086	20,65	0,91	21,56	21,23
Ефима Рубинчика ул, 22	ОДЗ	0,0049		0,0002	0,0051	12,34	0,43	12,77	12,62
Ногина ул, 5б	ЖФ	0,0677			0,0677	170,51	0,00	170,51	170,51
Ногина ул, 9	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Ногина ул, 9	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Союзный пр-кт, 2	ОДЗ	0,0064		0,0006	0,0070	16,12	1,40	17,52	17,02
Коминтерна ул, 256	ОДЗ	0,0081		0,0001	0,0082	20,40	0,25	20,65	20,56
Замкнутая ул, 26	ОДЗ	0,0280			0,0280	70,52	0,00	70,52	70,52

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Замкнутая ул, 26	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Союзный пр-кт, 9а	ОДЗ	0,0117		0,0009	0,0126	29,47	1,99	31,45	30,74
Союзный пр-кт, 7а	ОДЗ	0,0100		0,0002	0,0102	25,19	0,54	25,73	25,53
Союзный пр-кт, 2	ОДЗ	0,0077		0,0007	0,0084	19,39	1,63	21,03	20,44
Сутырина ул, 15	ОДЗ	0,0055		0,0003	0,0058	13,85	0,70	14,55	14,30
Союзный пр-кт, 2	ОДЗ	0,0038		0,0004	0,0042	9,57	0,93	10,50	10,17
Союзный пр-кт, 2г	ОДЗ	0,0078		0,0004	0,0082	19,65	0,93	20,58	20,24
Сутырина ул, 15	ОДЗ	0,0073		0,0004	0,0077	18,39	0,93	19,32	18,98
Сутырина ул, 15	ОДЗ	0,0058		0,0003	0,0061	14,61	0,70	15,31	15,06
Сутырина ул, 15	ОДЗ	0,0077		0,0004	0,0081	19,39	0,93	20,33	19,99
Сутырина ул, 15	ОДЗ	0,0056		0,0003	0,0059	14,10	0,70	14,80	14,55
Союзный пр-кт, 2г	ОДЗ	0,0067		0,0004	0,0071	16,88	0,93	17,81	17,47
Союзный пр-кт, 2	ОДЗ	0,0049		0,0006	0,0055	12,34	1,40	13,74	13,24
Союзный пр-кт, 2	ОДЗ	0,0036		0,0004	0,0040	9,07	0,93	10,00	9,66
Союзный пр-кт, 2	ОДЗ	0,0058		0,0005	0,0063	14,61	1,17	15,77	15,35
Пензенский пер, 20а	ОДЗ	0,0768		0,0007	0,0775	193,43	1,55	194,99	194,43
Сутырина ул, 18	ОДЗ	0,0093			0,0093	23,42	0,00	23,42	23,42
Сутырина ул, 32а	ОДЗ	0,1240			0,1240	312,32	0,00	312,32	312,32
Сутырина ул, 32а	ОДЗ	0,0840		0,0004	0,0844	211,57	0,99	212,55	212,20
Ногина ул, 7	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Союзный пр-кт, 2г	ОДЗ	0,0085		0,0005	0,0090	21,41	1,17	22,57	22,16
Сутырина ул, 15	ОДЗ	0,0078		0,0004	0,0082	19,65	0,93	20,58	20,24
Союзный пер, 45	ОДЗ	0,1338		0,0071	0,1409	337,00	16,56	353,56	347,60
Союзный пер, 45	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сутырина ул, 8а	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,48	1,48	0,95
Замкнутая ул, 26а(стр.)	ОДЗ	0,0916			0,0916	230,71	0,00	230,71	230,71
Замкнутая ул, 26а(стр.)	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ногина ул, 2	ОДЗ	0,0960			0,0960	241,79	0,00	241,79	241,79
Ногина ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ногина ул, 13а	ОДЗ	0,0144			0,0144	36,27	0,00	36,27	36,27
Замкнутая ул, 15	ОДЗ	0,0454			0,0454	114,35	0,00	114,35	114,35
Замкнутая ул, 15	ОДЗ	0,0603			0,0603	151,88	0,00	151,88	151,88
Замкнутая ул, 15	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Союзный пр-кт, 13а	ОДЗ	0,0260			0,0260	65,49	0,00	65,49	65,49
Союзный пр-кт, 2б	ОДЗ	0,0031		0,0007	0,0038	7,81	1,63	9,44	8,85
Союзный пр-кт, 2б	ОДЗ	0,0249		0,0071	0,0320	62,70	16,65	79,35	73,36
Сутырина ул, 18а	ОДЗ	0,0287			0,0287	72,29	0,00	72,29	72,29
Союзный пр-кт, 13	ОДЗ	0,0213			0,0213	53,65	0,00	53,65	53,65
Союзный пр-кт, 2	ОДЗ	0,0042		0,0004	0,0046	10,58	0,93	11,51	11,18
Силикатная ул, 10а	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,71	0,00	28,71	28,71
Ногина ул, 9	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Сутырина ул, 22	ОДЗ	0,0169			0,0169	42,57	0,00	42,57	42,57
Ефима Рубинчика ул, 17	ЖФ	0,5848		0,1161	0,7009	1472,92	857,38	2330,29	2055,28
Ногина ул, 22	ЖФ	0,4828		0,0830	0,5658	1216,02	612,94	1828,95	1632,34
Свободы ул, 112	ЖФ	0,5123		0,0952	0,6075	1290,32	703,03	1993,35	1767,84

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Союзный пр-кт, 13	ЖФ	0,8266		0,1477	0,9743	2081,93	1090,73	3172,67	2822,80
Союзный пр-кт, 5	ЖФ	0,7195		0,0796	0,7991	1812,18	587,83	2400,01	2211,46
Ногина ул, 4	ЖФ	0,4335		0,1058	0,5393	1091,84	781,31	1873,16	1622,54
Ногина ул, 4	ЖФ	0,2891		0,0385	0,3276	728,15	284,31	1012,46	921,26
Союзный пр-кт, 3	ЖФ	0,5586		0,0806	0,6392	1406,93	595,21	2002,15	1811,22
Союзный пр-кт, 3	ОДЗ	0,0018		0,0000	0,0018	4,53	0,02	4,55	4,54
Вахтангова ул, 24	ОДЗ	0,0242			0,0242	60,95	0,00	60,95	60,95
Союзный пр-кт, 1а	ОДЗ	0,0459		0,0004	0,0463	115,61	0,93	116,54	116,20
Союзный пр-кт, 1а	ЖФ	0,3781		0,1320	0,5101	952,31	974,79	1927,10	1614,42
Союзный пр-кт, 2	ОДЗ	0,0177			0,0177	44,58	0,00	44,58	44,58
Союзный пр-кт, 2	ОДЗ			0,0058	0,0058	0,00	13,53	13,53	8,66
Союзный пр-кт, 10	ЖФ	0,0961		0,0102	0,1063	242,04	75,32	317,37	293,21
Союзный пр-кт, 12	ЖФ	0,1614		0,0141	0,1755	406,51	104,13	510,64	477,24
Союзный пр-кт, 14	ЖФ	0,1947		0,0233	0,2180	490,39	172,07	662,45	607,26
Союзный пр-кт, 16	ЖФ	0,0870		0,0065	0,0935	219,12	48,00	267,13	251,73
Союзный пр-кт, 18	ЖФ	0,1352		0,0120	0,1472	340,52	88,62	429,14	400,72
Союзный пр-кт, 20	ЖФ	0,2260		0,0247	0,2507	569,22	182,40	751,62	693,12
Союзный пр-кт, 6	ЖФ	0,1616		0,0217	0,1833	407,02	160,25	567,27	515,86
Союзный пр-кт, 8	ЖФ	0,0472		0,0060	0,0532	118,88	44,31	163,19	148,98
Союзный пр-кт, 9а	ОДЗ	0,0076		0,0000	0,0076	19,14	0,07	19,21	19,19
Вахтангова ул, 10	ЖФ	0,2995			0,2995	754,34	0,00	754,34	754,34
Вахтангова ул, 12	ЖФ	0,2092		0,0850	0,2942	526,91	627,71	1154,61	953,27
Вахтангова ул, 14	ЖФ	0,3316			0,3316	835,19	0,00	835,19	835,19
Вахтангова ул, 18	ЖФ	0,1618			0,1618	407,52	0,00	407,52	407,52
Вахтангова ул, 20	ЖФ	0,1617			0,1617	407,27	0,00	407,27	407,27
Вахтангова ул, 24	ЖФ	0,4895			0,4895	1232,89	0,00	1232,89	1232,89
Вахтангова ул, 26	ЖФ	0,2415			0,2415	608,26	0,00	608,26	608,26
Ефима Рубинчика ул, 13	ЖФ	0,5964		0,1417	0,7381	1502,14	1046,43	2548,56	2212,90
Ефима Рубинчика ул, 14	ЖФ	0,5875		0,1458	0,7333	1479,72	1076,70	2556,42	2211,05
Ефима Рубинчика ул, 16	ЖФ	1,3069		0,3252	1,6321	3291,65	2401,54	5693,19	4922,86
Ефима Рубинчика ул, 19	ЖФ	0,5773		0,1477	0,7250	1454,03	1090,73	2544,76	2194,89
Ефима Рубинчика ул, 20	ЖФ	0,5859		0,1439	0,7298	1475,69	1062,67	2538,36	2197,49
Замкнутая ул, 11	ЖФ	0,0538			0,0538	135,50	0,00	135,50	135,50
Замкнутая ул, 12	ЖФ	0,0536			0,0536	135,00	0,00	135,00	135,00
Замкнутая ул, 13	ЖФ	0,0546			0,0546	137,52	0,00	137,52	137,52
Замкнутая ул, 17	ЖФ	0,0562			0,0562	141,55	0,00	141,55	141,55
Замкнутая ул, 18	ЖФ	0,0513			0,0513	129,21	0,00	129,21	129,21
Замкнутая ул, 2	ЖФ	0,0547			0,0547	137,77	0,00	137,77	137,77
Замкнутая ул, 20	ЖФ	0,0567			0,0567	142,81	0,00	142,81	142,81
Замкнутая ул, 22	ЖФ	0,0553			0,0553	139,28	0,00	139,28	139,28
Замкнутая ул, 23	ЖФ	0,0556			0,0556	140,04	0,00	140,04	140,04
Замкнутая ул, 24	ЖФ	0,0535			0,0535	134,75	0,00	134,75	134,75
Замкнутая ул, 25	ЖФ	0,0565			0,0565	142,30	0,00	142,30	142,30
Замкнутая ул, 27	ЖФ	0,0557		0,0108	0,0665	140,29	79,76	220,05	194,46
Замкнутая ул, 28	ЖФ	0,0560		0,0108	0,0668	141,05	79,76	220,80	195,22



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Замкнутая ул, 29	ЖФ	0,0541			0,0541	136,26	0,00	136,26	136,26
Замкнутая ул, 4	ЖФ	0,0553			0,0553	139,28	0,00	139,28	139,28
Замкнутая ул, 7	ЖФ	0,0622		0,0138	0,0760	156,66	101,91	258,57	225,88
Ногина ул, 1	ЖФ	0,0137			0,0137	34,51	0,00	34,51	34,51
Ногина ул, 13а	ЖФ	0,0563			0,0563	141,80	0,00	141,80	141,80
Ногина ул, 15	ЖФ	1,2810		0,3133	1,5943	3226,42	2313,66	5540,08	4797,93
Ногина ул, 3	ЖФ	0,2461			0,2461	619,85	0,00	619,85	619,85
Ногина ул, 7	ЖФ	0,1272			0,1272	320,38	0,00	320,38	320,38
Ногина ул, 9	ЖФ	0,1896			0,1896	477,54	0,00	477,54	477,54
Свободы ул, 114	ЖФ	0,6431		0,1555	0,7986	1619,76	1148,34	2768,09	2399,75
Свободы ул, 118	ЖФ	0,5859		0,1462	0,7321	1475,69	1079,66	2555,35	2209,03
Свободы ул, 120	ЖФ	0,7967		0,1750	0,9717	2006,63	1292,34	3298,97	2884,43
Свободы ул, 81	ЖФ	0,5251		0,1118	0,6369	1322,55	825,62	2148,18	1883,34
Силикатная ул, 10а	ЖФ	0,0561			0,0561	141,30	0,00	141,30	141,30
Силикатная ул, 11	ЖФ	0,0632			0,0632	159,18	0,00	159,18	159,18
Силикатная ул, 3а	ЖФ	0,0449			0,0449	113,09	0,00	113,09	113,09
Силикатная ул, 7	ЖФ	0,0391			0,0391	98,48	0,00	98,48	98,48
Силикатная ул, 8	ЖФ	0,1934			0,1934	487,11	0,00	487,11	487,11
Силикатная ул, 9	ЖФ	0,0569			0,0569	143,31	0,00	143,31	143,31
Союзный пер, 44	ЖФ	0,1374		0,0011	0,1385	346,07	8,12	354,19	351,58
Союзный пр-кт, 2	ЖФ	0,3696		0,0990	0,4686	930,90	731,10	1662,00	1427,49
Союзный пр-кт, 2б	ЖФ	0,2361		0,0464	0,2825	594,66	342,65	937,31	827,40
Союзный пр-кт, 2в	ЖФ	0,2222		0,0561	0,2783	559,65	414,29	973,94	841,05
Союзный пр-кт, 2г	ЖФ	0,2672		0,0667	0,3339	672,99	492,57	1165,56	1007,56
Сутырина ул, 10	ЖФ	0,0561		0,0146	0,0707	141,30	107,82	249,12	214,53
Сутырина ул, 12	ЖФ	0,0391		0,0165	0,0556	98,48	121,85	220,33	181,24
Сутырина ул, 14	ЖФ	0,0368			0,0368	92,69	0,00	92,69	92,69
Сутырина ул, 15	ЖФ	0,0760		0,0232	0,0992	191,42	171,33	362,75	307,79
Сутырина ул, 16	ЖФ	0,0200		0,0078	0,0278	50,37	57,60	107,97	89,50
Сутырина ул, 18	ЖФ	0,1252			0,1252	315,34	0,00	315,34	315,34
Сутырина ул, 20	ЖФ	0,1488			0,1488	374,78	0,00	374,78	374,78
Сутырина ул, 22	ЖФ	0,5001			0,5001	1259,59	0,00	1259,59	1259,59
Сутырина ул, 33	ЖФ	0,0948			0,0948	238,77	0,00	238,77	238,77
Сутырина ул, 4	ЖФ	0,1436		0,0015	0,1451	361,68	11,08	372,76	369,21
Сутырина ул, 6	ЖФ	0,0969			0,0969	244,06	0,00	244,06	244,06
Холмистая ул, 11	ЖФ	0,0565			0,0565	142,30	0,00	142,30	142,30
Холмистая ул, 5	ЖФ	0,0563			0,0563	141,80	0,00	141,80	141,80
Холмистая ул, 7	ЖФ	0,0549			0,0549	138,28	0,00	138,28	138,28
Холмистая ул, 9	ЖФ	0,0557			0,0557	140,29	0,00	140,29	140,29
Радищева ул, 18	ОДЗ	0,0417			0,0417	105,03	0,00	105,03	105,03
Радищева ул, 18	ОДЗ	0,0128			0,0128	32,24	0,00	32,24	32,24
Радищева ул, 18	ОДЗ	0,1101		0,0062	0,1163	277,31	14,44	291,74	286,55
Союзный пр-кт, 2	ОДЗ	0,0068		0,0006	0,0074	17,13	1,40	18,53	18,02
Сутырина ул, 20	ОДЗ	0,0140			0,0140	35,26	0,00	35,26	35,26
Союзный пер, нет	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,92	0,00	22,92	22,92



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ефима Рубинчика ул, 16	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Замкнутая ул, 26 литер А	ОДЗ	0,1785		0,0068	0,1853	449,58	15,86	465,44	459,73
Замкнутая ул, 26 литер А	ОДЗ		0,0616		0,0616	155,15	0,00	155,15	155,15
Замкнутая ул, 26 литер А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коминтерна ул, 260	ОДЗ	0,0080		0,0001	0,0081	20,15	0,14	20,29	20,24
Коминтерна ул, 260	ОДЗ	0,0046		0,0000	0,0046	11,59	0,09	11,68	11,65
Союзный пр-кт, 9а	ОДЗ	0,0056		0,0002	0,0058	14,10	0,54	14,64	14,45
Союзный пр-кт, 5а	ОДЗ	0,0072		0,0009	0,0081	18,13	2,14	20,27	19,50
Союзный пр-кт, 9а	ОДЗ	0,0109		0,0000	0,0109	27,45	0,10	27,56	27,52
Сутырина ул, 15	ОДЗ	0,0068		0,0003	0,0071	17,13	0,70	17,83	17,57
Ефима Рубинчика ул, 21	ЖФ	0,4146		0,1055	0,5201	1044,24	779,10	1823,34	1573,43
Ногина ул, 20	ЖФ	0,2293		0,0281	0,2574	577,53	207,51	785,04	718,48
Союзный пр-кт, 7	ЖФ	0,7530		0,1080	0,8610	1896,56	797,56	2694,12	2438,29
Союзный пр-кт, 5а	ЖФ	0,0948		0,0273	0,1221	238,77	201,49	440,26	375,63
Союзный пр-кт, 7а	ЖФ	0,0885		0,0116	0,1001	222,90	85,66	308,57	281,09
Союзный пр-кт, 9а	ЖФ	0,0983		0,0164	0,1147	247,59	121,11	368,70	329,85
Ногина ул, 6	ЖФ	0,3058			0,3058	770,21	0,00	770,21	770,21
Холмистая ул, 3	ЖФ	0,1863			0,1863	469,23	0,00	469,23	469,23
Союзный пр-кт, 9	ЖФ	0,7524		0,1140	0,8664	1895,05	841,87	2736,92	2466,87
Союзный пр-кт, 9	ОДЗ	0,0045		0,0001	0,0046	11,33	0,34	11,67	11,55
Коминтерна ул, 260	ОДЗ	0,0048		0,0001	0,0049	12,09	0,18	12,27	12,21
Свободы ул, 100а	ОДЗ	0,0780			0,0780	196,46	0,00	196,46	196,46
Союзный пр-кт, 1а	ОДЗ	0,0097		0,0001	0,0098	24,43	0,20	24,63	24,56
Союзный пр-кт, 2г	ОДЗ	0,0085		0,0005	0,0090	21,41	1,17	22,57	22,16
Ногина ул, 7	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Сутырина ул, 16	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Ефима Рубинчика ул, 14	ОДЗ	0,0043		0,0000	0,0043	10,83	0,03	10,86	10,85
Союзный пр-кт, 3 литер А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Союзный пр-кт, 3 литер А	ОДЗ	0,2003		0,0004	0,2007	504,49	0,88	505,37	505,05
Союзный пр-кт, 2	ОДЗ	0,0078		0,0008	0,0086	19,65	1,87	21,51	20,84
Союзный пер, 46	ОДЗ	0,0320		0,0004	0,0324	80,60	0,89	81,49	81,17
Союзный пер, 47	ОДЗ	0,0320		0,0004	0,0324	80,60	0,89	81,49	81,17
Свободы ул, 114 литер а	ОДЗ	0,1165		0,0043	0,1208	293,43	9,99	303,41	299,82
Чайковского ул, 12	ОДЗ	0,2514	0,3813	0,0135	0,6462	1593,56	31,48	1625,05	1613,72
Чайковского ул, 12	ОДЗ	0,4074		0,0052	0,4126	1026,11	12,16	1038,27	1033,89
Коминтерна ул, 250	ОДЗ			0,0050	0,0050	0,00	11,67	11,67	7,47
Вахтангова ул, 24	ОДЗ	0,0189			0,0189	47,60	0,00	47,60	47,60
Сутырина ул, 16	ОДЗ	0,0224		0,0005	0,0229	56,42	1,06	57,48	57,10
Союзный пр-кт, 4	ОДЗ	0,3740	0,0300	0,0114	0,4154	1017,54	26,69	1044,23	1034,63
Вузовская ул, 1	ОДЗ	0,0885			0,0885	222,90	0,00	222,90	222,90
Вузовская ул, 1	ОДЗ		0,0819		0,0819	206,28	0,00	206,28	206,28
Вузовская ул, 1	ОДЗ	0,2644		0,0039	0,2683	665,94	8,99	674,93	671,69
Ногина ул, 7а	ОДЗ	0,2200		0,0096	0,2296	554,11	22,50	576,61	568,51
Ногина ул, 4	ОДЗ	0,0053		0,0001	0,0054	13,35	0,12	13,47	13,43
Ефима Рубинчика ул, 17А	ОДЗ	0,2030	0,1160	0,0198	0,3388	803,46	46,18	849,63	833,02

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ефима Рубинчика ул, 17а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Силикатная ул, 1	ОДЗ	0,0757			0,0757	190,66	0,00	190,66	190,66
Коминтерна ул, 181а	ОДЗ			0,0055	0,0055	0,00	12,76	12,76	8,17
Замкнутая ул, 25а	ОДЗ	0,1280		0,0007	0,1287	322,39	1,65	324,04	323,44
Свободы ул, 110	ЖФ	0,2289		0,0579	0,2868	576,52	427,58	1004,10	866,95
Сутырина ул, 18	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Замкнутая ул, 18а	ОДЗ	0,0540			0,0540	136,01	0,00	136,01	136,01
Сутырина ул, 16а	ОДЗ	0,0261			0,0261	65,74	0,00	65,74	65,74
Сутырина ул, 16а	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Сутырина ул, 16а	ОДЗ	0,0126		0,0001	0,0127	31,74	0,28	32,01	31,91
Союзный пр-кт, 5а	ОДЗ	0,0073		0,0001	0,0074	18,39	0,18	18,57	18,50
Ногина ул, 5б	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Сутырина ул, 16	ОДЗ	0,0182		0,0001	0,0183	45,84	0,23	46,07	45,99
Сутырина ул, 14	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Вахтангова ул, 18	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Союзный пр-кт, 17	ОДЗ	0,2166		0,0206	0,2372	545,54	48,10	593,64	576,33
Союзный пр-кт, 17	ОДЗ	0,0205			0,0205	51,63	0,00	51,63	51,63
Союзный пр-кт, 17	ОДЗ	0,0229			0,0229	57,68	0,00	57,68	57,68
Союзный пер, 11а	ОДЗ	0,1276	0,1770	0,0049	0,3095	767,19	11,47	778,65	774,53
Сутырина ул, 17	ОДЗ	0,0242		0,0006	0,0248	60,95	1,39	62,34	61,84
Сутырина ул, 17	ОДЗ	0,0431		0,0106	0,0537	108,55	24,69	133,24	124,36
Сутырина ул, 17	ОДЗ	0,0622		0,0124	0,0746	156,66	28,86	185,52	175,14
Сутырина ул, 17	ОДЗ	0,0248			0,0248	62,46	0,00	62,46	62,46
Сутырина ул, 17	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Сутырина ул, 4	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Сутырина ул, 6	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Свободы ул, 110	ОДЗ	0,0148			0,0148	37,28	0,00	37,28	37,28
Свободы ул, 110	ОДЗ			0,0037	0,0037	0,00	8,63	8,63	5,52
Ногина ул, 6	ОДЗ	0,0316			0,0316	79,59	0,00	79,59	79,59
Федосеенко ул, 4	ОДЗ	0,0491	0,1327		0,1818	457,89	0,00	457,89	457,89
Федосеенко ул, 4	ЖФ	0,5435		0,0635	0,6070	1368,90	468,93	1837,83	1687,41
Федосеенко ул, 4	ОДЗ	0,0250		0,0030	0,0280	62,97	7,02	69,98	67,46
Федосеенко ул, 4	ОДЗ		0,0321		0,0321	80,85	0,00	80,85	80,85
Федосеенко ул, 4	ОДЗ	0,0228		0,0018	0,0246	57,43	4,13	61,55	60,07
Федосеенко ул, 4	ОДЗ	0,0030		0,0002	0,0032	7,56	0,39	7,94	7,80
Федосеенко ул, 4	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Федосеенко ул, 4	ОДЗ	0,0084		0,0007	0,0091	21,16	1,53	22,68	22,13
Федосеенко ул, 102	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Федосеенко ул, 102	ЖФ	0,8935			0,8935	2250,43	0,00	2250,43	2250,43
Федосеенко ул, 87	ЖФ	0,4751			0,4751	1196,62	0,00	1196,62	1196,62
Федосеенко ул, 88	ЖФ	0,8974			0,8974	2260,26	0,00	2260,26	2260,26
Федосеенко ул, 102	ОДЗ	0,0140			0,0140	35,26	0,00	35,26	35,26
Федосеенко ул, 88-г	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,97	0,00	29,97	29,97
Федосеенко ул, воен.городок №53	ОДЗ	0,0408			0,0408	102,76	0,00	102,76	102,76

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Федосееенко ул, 102	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Коммуны ул, 18	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммуны ул, 18	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Федосееенко ул, 27а	ОДЗ	0,0254			0,0254	63,97	0,00	63,97	63,97
Федосееенко ул, 31	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Федосееенко ул, 9	ОДЗ	0,0183			0,0183	46,09	0,00	46,09	46,09
Федосееенко ул, 11	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Коммуны ул, 14	ЖФ	0,3127			0,3127	787,59	0,00	787,59	787,59
Коммуны ул, 14	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,92	0,00	22,92	22,92
Островского ул, 4	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Федосееенко ул, 1	ОДЗ	0,0112			0,0112	28,21	0,00	28,21	28,21
Коммуны ул, 18	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Культуры ул, 112	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Культуры ул, 112	ОДЗ	0,0004			0,0004	1,01	0,00	1,01	1,01
Коммуны ул, 16	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,93	0,00	24,93	24,93
Коммуны ул, 16	ОДЗ	0,0159			0,0159	40,05	0,00	40,05	40,05
Циолковского ул, 17	ОДЗ	0,0546			0,0546	137,52	0,00	137,52	137,52
Коммуны ул, 18	ОДЗ	0,0092			0,0092	23,17	0,00	23,17	23,17
Островского ул, 7	ОДЗ	0,0443			0,0443	111,58	0,00	111,58	111,58
Федосееенко ул, 1а	ОДЗ	0,0721			0,0721	181,60	0,00	181,60	181,60
Коммуны ул, 16	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Федосееенко ул, 11а	ОДЗ	0,1200			0,1200	302,24	0,00	302,24	302,24
Федосееенко ул, 11а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Федосееенко ул, 11б	ОДЗ	0,0560			0,0560	141,05	0,00	141,05	141,05
Культуры ул, 112	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,68	0,00	23,68	23,68
Федосееенко ул, 9	ОДЗ	0,0317			0,0317	79,84	0,00	79,84	79,84
Культуры ул, 112	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
Культуры ул, 112	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,26	0,00	1,26	1,26
Культуры ул, 112	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Культуры ул, 112	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Культуры ул, 112	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Культуры ул, 112	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Коммуны ул, 14	ОДЗ	0,0136			0,0136	34,25	0,00	34,25	34,25
Федосееенко ул, 12	ОДЗ	0,0544			0,0544	137,02	0,00	137,02	137,02
Коммуны ул, 14	ОДЗ	0,0164			0,0164	41,31	0,00	41,31	41,31
Островского ул, 10	ЖФ	0,2182			0,2182	549,57	0,00	549,57	549,57
Культуры ул, 112	ОДЗ	0,0168			0,0168	42,31	0,00	42,31	42,31
Культуры ул, 112	ЖФ	0,1974			0,1974	497,19	0,00	497,19	497,19
Островского ул, 3	ЖФ	0,2805			0,2805	706,49	0,00	706,49	706,49
Островского ул, 4	ЖФ	0,2913			0,2913	733,69	0,00	733,69	733,69
Островского ул, 5	ЖФ	0,7273			0,7273	1831,83	0,00	1831,83	1831,83
Островского ул, 6 корпус 1	ЖФ	0,5784			0,5784	1456,80	0,00	1456,80	1456,80
Островского ул, 6 корпус 2	ЖФ	0,7585			0,7585	1910,41	0,00	1910,41	1910,41
Островского ул, 7	ЖФ	0,4520			0,4520	1138,44	0,00	1138,44	1138,44
Островского ул, 8	ЖФ	0,7125			0,7125	1794,55	0,00	1794,55	1794,55

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Федосеенко ул, 11	ЖФ	1,1166			1,1166	2812,35	0,00	2812,35	2812,35
Федосеенко ул, 12	ЖФ	0,1929			0,1929	485,85	0,00	485,85	485,85
Федосеенко ул, 13	ЖФ	0,3251			0,3251	818,82	0,00	818,82	818,82
Федосеенко ул, 15	ЖФ	0,5647			0,5647	1422,29	0,00	1422,29	1422,29
Федосеенко ул, 27	ЖФ	0,2595			0,2595	653,60	0,00	653,60	653,60
Федосеенко ул, 27а	ЖФ	0,2308			0,2308	581,31	0,00	581,31	581,31
Федосеенко ул, 28	ЖФ	0,2589			0,2589	652,08	0,00	652,08	652,08
Федосеенко ул, 29	ЖФ	0,2049			0,2049	516,08	0,00	516,08	516,08
Федосеенко ул, 31	ЖФ	0,2333			0,2333	587,61	0,00	587,61	587,61
Федосеенко ул, 32	ЖФ	0,2425			0,2425	610,78	0,00	610,78	610,78
Федосеенко ул, 33	ЖФ	0,2455			0,2455	618,33	0,00	618,33	618,33
Федосеенко ул, 34	ЖФ	0,3062			0,3062	771,22	0,00	771,22	771,22
Федосеенко ул, 9	ЖФ	0,2087			0,2087	525,65	0,00	525,65	525,65
Коммуны ул, 14	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,68	0,00	24,68	24,68
Коммуны ул, 18	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Коммуны ул, 18	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,68	0,00	24,68	24,68
Островского ул, 6 корпус 2	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Островского ул, 3	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Коммуны ул, 16	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Коммуны ул, 18	ЖФ	0,3127			0,3127	787,59	0,00	787,59	787,59
Коммуны ул, 16	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Культуры ул, 112	ОДЗ	0,0135			0,0135	34,00	0,00	34,00	34,00
Культуры ул, 112	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,74	0,00	32,74	32,74
Коммуны ул, 18	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,69	0,00	25,69	25,69
Островского ул, 9	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Островского ул, 9	ЖФ	0,2264			0,2264	570,23	0,00	570,23	570,23
Федосеенко ул, 31	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Коммуны ул, 16	ЖФ	0,3127			0,3127	787,59	0,00	787,59	787,59
Коммуны ул, 14	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,69	0,00	25,69	25,69
Коммуны ул, 16	ОДЗ	0,0097			0,0097	24,43	0,00	24,43	24,43
Коммуны ул, 14	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,93	0,00	24,93	24,93
Коммуны ул, 18	ОДЗ	0,0162			0,0162	40,80	0,00	40,80	40,80
Коммуны ул, 11	ОДЗ	0,0178			0,0178	44,83	0,00	44,83	44,83
Коммуны ул, 11	ОДЗ	0,0852			0,0852	214,59	0,00	214,59	214,59
Культуры ул, 112	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Культуры ул, 112	ОДЗ	0,0004			0,0004	1,01	0,00	1,01	1,01
Командина ул, 1	ОДЗ	0,0198			0,0198	49,87	0,00	49,87	49,87
Коммуны ул, 16	ОДЗ	0,0149			0,0149	37,53	0,00	37,53	37,53
Коммуны ул, 18	ОДЗ	0,0135			0,0135	34,00	0,00	34,00	34,00
Циолковского ул, 15	ОДЗ	0,0902			0,0902	227,18	0,00	227,18	227,18
Культуры ул, 110	ОДЗ	0,1024			0,1024	257,91	0,00	257,91	257,91
Федосеенко ул, 11	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Островского ул, 40	ОДЗ	0,2000			0,2000	503,73	0,00	503,73	503,73
Островского ул, 3	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Федосеенко ул, 16	ОДЗ	0,1080			0,1080	272,02	0,00	272,02	272,02

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Коммуны ул, 13	ОДЗ	0,2080			0,2080	523,88	0,00	523,88	523,88
Федосеенко ул, 10	ОДЗ	0,1047	0,0198		0,1245	313,57	0,00	313,57	313,57
Федосеенко ул, 10	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Федосеенко ул, 37	ОДЗ	0,3010			0,3010	758,12	0,00	758,12	758,12
Островского ул, 3	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Островского ул, 6 корпус 1	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Федосеенко ул, 9	ОДЗ	0,0159			0,0159	40,05	0,00	40,05	40,05
Федосеенко ул, 11	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Федосеенко ул, 11	ОДЗ	0,0204			0,0204	51,38	0,00	51,38	51,38
Федосеенко ул, 29	ОДЗ	0,0139			0,0139	35,01	0,00	35,01	35,01
Федосеенко ул, нет	ОДЗ	0,0187		0,0006	0,0193	47,10	1,40	48,50	47,99
Коммуны ул, 14	ЖФ			0,0791	0,0791	0,00	584,14	584,14	396,77
Коммуны ул, 14	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,45
Островского ул, 4	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Культуры ул, 112	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,93	0,93	0,60
Культуры ул, 112	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Коммуны ул, 16	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,17	1,17	0,75
Коммуны ул, 16	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,87	1,87	1,19
Коммуны ул, 18	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,93	0,93	0,60
Островского ул, 7	ОДЗ			0,0045	0,0045	0,00	10,39	10,39	6,65
Федосеенко ул, 1а	ОДЗ			0,0035	0,0035	0,00	8,10	8,10	5,18
Коммуны ул, 16	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,93	0,93	0,60
Федосеенко ул, 11а	ОДЗ			0,0036	0,0036	0,00	8,34	8,34	5,34
Федосеенко ул, 11б	ОДЗ			0,0020	0,0020	0,00	4,69	4,69	3,01
Культуры ул, 112	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,87	1,87	1,19
Культуры ул, 112	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Культуры ул, 112	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Культуры ул, 112	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,47	0,47	0,30
Культуры ул, 112	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Культуры ул, 112	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,47	0,47	0,30
Коммуны ул, 14	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,17	1,17	0,75
Коммуны ул, 14	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,40	1,40	0,90
Островского ул, 10	ЖФ			0,0435	0,0435	0,00	321,24	321,24	218,20
Культуры ул, 112	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,09	0,09	0,06
Коммуны ул, 20	ОДЗ	0,0148		0,0005	0,0153	37,28	1,17	38,44	38,02
Культуры ул, 112	ЖФ			0,0462	0,0462	0,00	341,18	341,18	231,74
Островского ул, 3	ЖФ			0,0662	0,0662	0,00	488,87	488,87	332,06
Островского ул, 4	ЖФ			0,0680	0,0680	0,00	502,17	502,17	341,09
Островского ул, 5	ЖФ			0,1768	0,1768	0,00	1305,63	1305,63	886,83
Островского ул, 6 корпус 1	ЖФ			0,1379	0,1379	0,00	1018,36	1018,36	691,71
Островского ул, 6 корпус 2	ЖФ			0,1817	0,1817	0,00	1341,82	1341,82	911,41
Островского ул, 7	ЖФ			0,1047	0,1047	0,00	773,19	773,19	525,18
Островского ул, 8	ЖФ			0,1559	0,1559	0,00	1151,29	1151,29	781,99
Федосеенко ул, 11	ЖФ			0,2464	0,2464	0,00	1819,61	1819,61	1235,94
Федосеенко ул, 13	ЖФ			0,0893	0,0893	0,00	659,46	659,46	447,93

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Федосеенко ул, 15	ЖФ			0,1350	0,1350	0,00	996,95	996,95	677,16
Коммуны ул, 20	ОДЗ	0,0099		0,0003	0,0102	24,93	0,70	25,63	25,38
Коммуны ул, 20	ОДЗ	0,0088		0,0003	0,0091	22,16	0,70	22,86	22,61
Коммуны ул, 20	ОДЗ	0,0098		0,0003	0,0101	24,68	0,70	25,38	25,13
Коммуны ул, 14	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,45
Коммуны ул, 18	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,17	1,17	0,75
Коммуны ул, 18	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,17	1,17	0,75
Островского ул, 6 корпус 2	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,18	0,18	0,12
Коммуны ул, 16	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,45
Коммуны ул, 18	ЖФ			0,0791	0,0791	0,00	584,14	584,14	396,77
Коммуны ул, 16	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,17	1,17	0,75
Культуры ул, 112	ОДЗ			0,0011	0,0011	0,00	2,57	2,57	1,64
Культуры ул, 112	ОДЗ			0,0011	0,0011	0,00	2,57	2,57	1,64
Коммуны ул, 18	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,17	1,17	0,75
Островского ул, 9	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Островского ул, 9	ЖФ			0,0313	0,0313	0,00	231,14	231,14	157,00
Коммуны ул, 16	ЖФ			0,0791	0,0791	0,00	584,14	584,14	396,77
Коммуны ул, 14	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,93	0,93	0,60
Коммуны ул, 16	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,17	1,17	0,75
Коммуны ул, 14	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,45
Коммуны ул, 20	ОДЗ	0,0161		0,0006	0,0167	40,55	1,40	41,95	41,45
Коммуны ул, 20	ОДЗ	0,0095		0,0004	0,0099	23,93	0,93	24,86	24,52
Коммуны ул, 18	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,87	1,87	1,19
Культуры ул, 112	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,45
Культуры ул, 112	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Командина ул, 1	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,11	0,11	0,07
Коммуны ул, 16	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,63	1,63	1,05
Коммуны ул, 18	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,40	1,40	0,90
Циолковского ул, 15	ОДЗ			0,0089	0,0089	0,00	20,65	20,65	13,22
Федосеенко ул, 11	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,42	0,42	0,27
Островского ул, 40	ОДЗ			0,0114	0,0114	0,00	26,51	26,51	16,97
Коммуны ул, 13	ОДЗ			0,0072	0,0072	0,00	16,82	16,82	10,77
Федосеенко ул, 10	ОДЗ			0,0130	0,0130	0,00	30,26	30,26	19,37
Федосеенко ул, 25	ОДЗ	0,4920			0,4920	1239,19	0,00	1239,19	1239,19
Федосеенко ул, 25	ОДЗ		0,6900		0,6900	1737,88	0,00	1737,88	1737,88
Островского ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Островского ул, 6 корпус 1	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,08	0,08	0,05
Коммуны ул, 20	ЖФ	0,3127		0,0701	0,3828	787,59	517,67	1305,26	1139,21
Федосеенко ул, 97а	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Федосеенко ул, 92	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Федосеенко ул, 99	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Федосеенко ул, 101	ЖФ	0,4805			0,4805	1210,22	0,00	1210,22	1210,22
Федосеенко ул, 80	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Федосеенко ул, 94а	ОДЗ	0,0261			0,0261	65,74	0,00	65,74	65,74
Федосеенко ул, нет	ОДЗ	0,0862			0,0862	217,11	0,00	217,11	217,11

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Федосеенко ул, 100	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Федосеенко ул, 69а	ОДЗ	0,0367			0,0367	92,44	0,00	92,44	92,44
Федосеенко ул, 69а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Федосеенко ул, 100	ЖФ	0,4747			0,4747	1195,61	0,00	1195,61	1195,61
Федосеенко ул, 65	ЖФ	0,0133			0,0133	33,50	0,00	33,50	33,50
Федосеенко ул, 66	ЖФ	0,0135			0,0135	34,00	0,00	34,00	34,00
Федосеенко ул, 67	ЖФ	0,0120			0,0120	30,22	0,00	30,22	30,22
Федосеенко ул, 68	ЖФ	0,0108			0,0108	27,20	0,00	27,20	27,20
Федосеенко ул, 69	ЖФ	0,0137			0,0137	34,51	0,00	34,51	34,51
Федосеенко ул, 79	ЖФ	0,1212			0,1212	305,26	0,00	305,26	305,26
Федосеенко ул, 80	ЖФ	0,1346			0,1346	339,01	0,00	339,01	339,01
Федосеенко ул, 81	ЖФ	0,1395			0,1395	351,35	0,00	351,35	351,35
Федосеенко ул, 89	ЖФ	0,1269			0,1269	319,62	0,00	319,62	319,62
Федосеенко ул, 90	ЖФ	0,1247			0,1247	314,08	0,00	314,08	314,08
Федосеенко ул, 91	ЖФ	0,1224			0,1224	308,29	0,00	308,29	308,29
Федосеенко ул, 92	ЖФ	0,1206			0,1206	303,75	0,00	303,75	303,75
Федосеенко ул, 93	ЖФ	0,1223			0,1223	308,03	0,00	308,03	308,03
Федосеенко ул, 94	ЖФ	0,2404			0,2404	605,49	0,00	605,49	605,49
Федосеенко ул, 95	ЖФ	0,2425			0,2425	610,78	0,00	610,78	610,78
Федосеенко ул, 96	ЖФ	0,1938			0,1938	488,12	0,00	488,12	488,12
Федосеенко ул, 96	ЖФ	0,0387			0,0387	97,47	0,00	97,47	97,47
Федосеенко ул, 97	ЖФ	0,2344			0,2344	590,38	0,00	590,38	590,38
Федосеенко ул, 98	ЖФ	0,2433			0,2433	612,79	0,00	612,79	612,79
Федосеенко ул, 98а	ЖФ	0,2626			0,2626	661,40	0,00	661,40	661,40
Федосеенко ул, 98б	ЖФ	0,1047			0,1047	263,70	0,00	263,70	263,70
Федосеенко ул, 99	ЖФ	0,2588			0,2588	651,83	0,00	651,83	651,83
Федосеенко ул, 97	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Федосеенко ул, 98а	ОДЗ	0,0097			0,0097	24,43	0,00	24,43	24,43
Федосеенко ул, 80	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Федосеенко ул, 80	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Федосеенко ул, 102	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Федосеенко ул, 101	ЖФ			0,1245	0,1245	0,00	919,41	919,41	624,49
Федосеенко ул, 100	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,09	0,09	0,06
Федосеенко ул, 100	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,22	0,22	0,14
Федосеенко ул, 100	ЖФ			0,1151	0,1151	0,00	849,99	849,99	577,34
Федосеенко ул, 102	ЖФ			0,2131	0,2131	0,00	1573,70	1573,70	1068,91
Федосеенко ул, 87	ЖФ			0,1170	0,1170	0,00	864,02	864,02	586,87
Федосеенко ул, 88	ЖФ			0,2026	0,2026	0,00	1496,16	1496,16	1016,24
Федосеенко ул, 89	ЖФ			0,0351	0,0351	0,00	259,21	259,21	176,06
Федосеенко ул, 98а	ЖФ			0,0621	0,0621	0,00	458,60	458,60	311,49
Федосеенко ул, 98б	ЖФ			0,0262	0,0262	0,00	193,48	193,48	131,42
Федосеенко ул, воен.городок №53	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,37	0,37	0,24
Федосеенко ул, воен.городок №53	ОДЗ			0,0017	0,0017	0,00	4,03	4,03	2,58



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Энгельса ул, нет	ОДЗ	0,0546		0,0006	0,0552	137,52	1,48	139,00	138,47
Энгельса ул, нет	ОДЗ	0,0586			0,0586	147,59	0,00	147,59	147,59
Энгельса ул, нет	ОДЗ	0,0210			0,0210	52,89	0,00	52,89	52,89
Энгельса ул, нет	ОДЗ	0,0674		0,0022	0,0696	169,76	5,07	174,82	173,00
Энгельса ул, нет	ОДЗ	0,0597			0,0597	150,36	0,00	150,36	150,36
Коминтерна ул, 160	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Энгельса ул, 1	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефремова ул, 2	ОДЗ	0,0092			0,0092	23,17	0,00	23,17	23,17
Юбилейный б-р, 4	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Юбилейный б-р, 7	ОДЗ	0,0590			0,0590	148,60	0,00	148,60	148,60
Юбилейный б-р, 4	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Коминтерна ул, 160	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Энгельса ул, 10	ЖФ	0,2168			0,2168	546,05	0,00	546,05	546,05
Энгельса ул, 23	ЖФ	0,2782			0,2782	700,69	0,00	700,69	700,69
Ефремова ул, 2	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Энгельса ул, 2	ОДЗ	0,0040		0,0000	0,0040	10,07	0,05	10,12	10,10
Юбилейный б-р, 6	ОДЗ	0,0028		0,0000	0,0028	7,05	0,03	7,08	7,07
Юбилейный б-р, 8	ОДЗ	0,0038		0,0001	0,0039	9,57	0,31	9,88	9,77
Коминтерна ул, 164	ОДЗ	0,1152			0,1152	290,15	0,00	290,15	290,15
Юбилейный б-р, 6	ОДЗ	0,0012		0,0002	0,0014	3,02	0,43	3,45	3,30
Юбилейный б-р, 8	ОДЗ	0,0125		0,0002	0,0127	31,48	0,35	31,84	31,71
Юбилейный б-р, 32	ОДЗ	0,4450			0,4450	1120,81	0,00	1120,81	1120,81
Коминтерна ул, 158	ОДЗ	0,0183			0,0183	46,09	0,00	46,09	46,09
Юбилейный б-р, 6	ОДЗ	0,0033		0,0000	0,0033	8,31	0,03	8,34	8,33
Энгельса ул, 7	ЖФ	0,2132			0,2132	536,98	0,00	536,98	536,98
Юбилейный б-р, 8	ОДЗ	0,0061		0,0001	0,0062	15,36	0,14	15,50	15,45
Юбилейный б-р, 4	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Ефремова ул, 2	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Юбилейный б-р, 2	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Энгельса ул, 28	ЖФ	0,0573			0,0573	144,32	0,00	144,32	144,32
Энгельса ул, 28	ОДЗ	0,0723			0,0723	182,10	0,00	182,10	182,10
Энгельса ул, 30	ЖФ	0,0242			0,0242	60,95	0,00	60,95	60,95
Энгельса ул, 30	ОДЗ	0,0479			0,0479	120,64	0,00	120,64	120,64
Коминтерна ул, 160	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,69	0,00	25,69	25,69
Юбилейный б-р, 30	ОДЗ	0,0306			0,0306	77,07	0,00	77,07	77,07
Энгельса ул, 29	ЖФ	0,0674			0,0674	169,76	0,00	169,76	169,76
Энгельса ул, 29	ОДЗ	0,0684			0,0684	172,28	0,00	172,28	172,28
Ефремова ул, 2	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Ефремова ул, 2	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Юбилейный б-р, 8	ОДЗ	0,0037		0,0001	0,0038	9,32	0,26	9,58	9,49
Энгельса ул, 2	ОДЗ	0,0028		0,0001	0,0029	7,05	0,14	7,19	7,14
Юбилейный б-р, 2	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Павла Мочалова ул, 2	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Энгельса ул, 2	ОДЗ	0,0221		0,0001	0,0222	55,66	0,14	55,80	55,75
Юбилейный б-р, 8	ОДЗ	0,0004			0,0004	1,01	0,00	1,01	1,01

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Юбилейный б-р, 2	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Юбилейный б-р, 4	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Юбилейный б-р, 4	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Энгельса ул, 29	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Коминтерна ул, 160	ОДЗ	0,0302			0,0302	76,06	0,00	76,06	76,06
Коминтерна ул, 162	ОДЗ	0,0560			0,0560	141,05	0,00	141,05	141,05
Юбилейный б-р, 3	ОДЗ	0,0200			0,0200	50,37	0,00	50,37	50,37
Юбилейный б-р, 3	ОДЗ	0,0360			0,0360	90,67	0,00	90,67	90,67
Юбилейный б-р, 6	ОДЗ	0,0064		0,0000	0,0064	16,12	0,03	16,15	16,14
Юбилейный б-р, 6	ОДЗ	0,0220		0,0001	0,0221	55,41	0,20	55,61	55,54
Энгельса ул, 26	ОДЗ	0,0211			0,0211	53,14	0,00	53,14	53,14
Энгельса ул, 26	ОДЗ	0,0132			0,0132	33,25	0,00	33,25	33,25
Энгельса ул, 26	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Энгельса ул, 1а	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Ефремова ул, 2	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Коминтерна ул, 160	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Энгельса ул, нет	ОДЗ	0,0156			0,0156	39,29	0,00	39,29	39,29
Энгельса ул, нет	ОДЗ	0,0650			0,0650	163,71	0,00	163,71	163,71
Энгельса ул, нет	ОДЗ	0,0195			0,0195	49,11	0,00	49,11	49,11
Энгельса ул, 1	ОДЗ	0,0225		0,0001	0,0226	56,67	0,34	57,01	56,89
Энгельса ул, 1	ОДЗ	0,0314		0,0000	0,0314	79,09	0,08	79,16	79,14
Ефремова ул, 2	ОДЗ	0,0097			0,0097	24,43	0,00	24,43	24,43
Павла Мочалова ул, 2	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Юбилейный б-р, 2	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Ефремова ул, 2	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Юбилейный б-р, 4	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Коминтерна ул, 158	ОДЗ	0,0979			0,0979	246,58	0,00	246,58	246,58
Юбилейный б-р, 14	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Коминтерна ул, 160	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Юбилейный б-р, 6	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Коминтерна ул, 160	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Юбилейный б-р, 6	ОДЗ	0,0170		0,0001	0,0171	42,82	0,12	42,94	42,90
Большевистская ул, 1	ЖФ	0,3522			0,3522	887,08	0,00	887,08	887,08
Большевистская ул, 2	ЖФ	0,1673			0,1673	421,37	0,00	421,37	421,37
Большевистская ул, 3	ЖФ	0,3561			0,3561	896,90	0,00	896,90	896,90
Большевистская ул, 4	ЖФ	0,2796			0,2796	704,22	0,00	704,22	704,22
Большевистская ул, 5	ЖФ	0,3535			0,3535	890,35	0,00	890,35	890,35
Большевистская ул, 6	ЖФ	0,2820			0,2820	710,27	0,00	710,27	710,27
Большевистская ул, 7	ЖФ	0,2787			0,2787	701,95	0,00	701,95	701,95
Ефремова ул, 2	ЖФ	0,4851			0,4851	1221,81	0,00	1221,81	1221,81
Коминтерна ул, 158	ЖФ	0,3081			0,3081	776,00	0,00	776,00	776,00
Коминтерна ул, 160	ЖФ	0,4012			0,4012	1010,49	0,00	1010,49	1010,49
Коминтерна ул, 162	ЖФ	0,1960			0,1960	493,66	0,00	493,66	493,66
Коминтерна ул, 164	ЖФ	0,1673			0,1673	421,37	0,00	421,37	421,37
Павла Мочалова ул, 1	ЖФ	0,0361			0,0361	90,92	0,00	90,92	90,92

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Павла Мочалова ул, 2	ЖФ	0,2189			0,2189	551,34	0,00	551,34	551,34
Павла Мочалова ул, 3	ЖФ	0,1221			0,1221	307,53	0,00	307,53	307,53
Павла Мочалова ул, 4	ЖФ	0,2746			0,2746	691,63	0,00	691,63	691,63
Павла Мочалова ул, 5	ЖФ	0,0639			0,0639	160,94	0,00	160,94	160,94
Павла Мочалова ул, 7	ЖФ	0,2757			0,2757	694,40	0,00	694,40	694,40
Энгельса ул, 1	ЖФ	0,3147		0,0701	0,3848	792,63	517,67	1310,30	1144,25
Энгельса ул, 11	ЖФ	0,2782			0,2782	700,69	0,00	700,69	700,69
Энгельса ул, 12	ЖФ	0,2764			0,2764	696,16	0,00	696,16	696,16
Энгельса ул, 13	ЖФ	0,2781			0,2781	700,44	0,00	700,44	700,44
Энгельса ул, 14	ЖФ	0,2803			0,2803	705,98	0,00	705,98	705,98
Энгельса ул, 15	ЖФ	0,2781			0,2781	700,44	0,00	700,44	700,44
Энгельса ул, 16	ЖФ	0,2779			0,2779	699,94	0,00	699,94	699,94
Энгельса ул, 17	ЖФ	0,2775			0,2775	698,93	0,00	698,93	698,93
Энгельса ул, 18	ЖФ	0,2755			0,2755	693,89	0,00	693,89	693,89
Энгельса ул, 19	ЖФ	0,2787			0,2787	701,95	0,00	701,95	701,95
Энгельса ул, 2	ЖФ	0,3169		0,0657	0,3826	798,17	485,18	1283,35	1127,72
Энгельса ул, 20	ЖФ	0,2782			0,2782	700,69	0,00	700,69	700,69
Энгельса ул, 22	ЖФ	0,2671			0,2671	672,74	0,00	672,74	672,74
Энгельса ул, 24	ЖФ	0,1930			0,1930	486,10	0,00	486,10	486,10
Энгельса ул, 4	ЖФ	0,2221			0,2221	559,40	0,00	559,40	559,40
Энгельса ул, 5	ЖФ	0,1824			0,1824	459,41	0,00	459,41	459,41
Энгельса ул, 6	ЖФ	0,2889			0,2889	727,64	0,00	727,64	727,64
Энгельса ул, 8	ЖФ	0,2785			0,2785	701,45	0,00	701,45	701,45
Энгельса ул, 9	ЖФ	0,2777			0,2777	699,44	0,00	699,44	699,44
Юбилейный б-р, 1	ЖФ	0,1873			0,1873	471,75	0,00	471,75	471,75
Юбилейный б-р, 11	ЖФ	0,2771			0,2771	697,92	0,00	697,92	697,92
Юбилейный б-р, 14	ЖФ	0,2756			0,2756	694,15	0,00	694,15	694,15
Юбилейный б-р, 2	ЖФ	0,2151			0,2151	541,77	0,00	541,77	541,77
Юбилейный б-р, 3	ЖФ	0,1907			0,1907	480,31	0,00	480,31	480,31
Юбилейный б-р, 4	ЖФ	0,2084			0,2084	524,89	0,00	524,89	524,89
Юбилейный б-р, 5	ЖФ	0,1468			0,1468	369,74	0,00	369,74	369,74
Юбилейный б-р, 6	ЖФ	0,3056		0,0579	0,3635	769,71	427,58	1197,29	1060,13
Юбилейный б-р, 7	ЖФ	0,1878			0,1878	473,01	0,00	473,01	473,01
Юбилейный б-р, 8	ЖФ	0,2673		0,0522	0,3195	673,24	385,49	1058,73	935,08
Энгельса ул, 2	ОДЗ	0,0246		0,0000	0,0246	61,96	0,05	62,01	61,99
Коминтерна ул, 160	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Энгельса ул, 7	ОДЗ	0,0586			0,0586	147,59	0,00	147,59	147,59
Павла Мочалова ул, 4	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Ефремова ул, 2	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Юбилейный б-р, 30	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Юбилейный б-р, 30б	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Юбилейный б-р, 32	ОДЗ	0,0237			0,0237	59,69	0,00	59,69	59,69
Юбилейный б-р, 32	ОДЗ		0,0112		0,0112	28,21	0,00	28,21	28,21
Юбилейный б-р, 32	ОДЗ	0,3289			0,3289	828,39	0,00	828,39	828,39
Юбилейный б-р, 32	ОДЗ		0,1888		0,1888	475,53	0,00	475,53	475,53

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Юбилейный б-р, 8	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Ефремова ул, 2	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Энгельса ул, 21	ЖФ	0,2772			0,2772	698,18	0,00	698,18	698,18
Юбилейный б-р, 13	ЖФ	0,1932			0,1932	486,61	0,00	486,61	486,61
Юбилейный б-р, 9	ЖФ	0,2341			0,2341	589,62	0,00	589,62	589,62
Павла Мочалова ул, 2	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Юбилейный б-р, 8	ОДЗ	0,0017		0,0000	0,0017	4,28	0,03	4,31	4,30
Юбилейный б-р, 2	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Коминтерна ул, 160	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Юбилейный б-р, 2	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Юбилейный б-р, 2	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,82	0,00	42,82	42,82
Юбилейный б-р, 4	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Юбилейный б-р, 1	ОДЗ	0,0590			0,0590	148,60	0,00	148,60	148,60
Энгельса ул, 1	ОДЗ	0,0073		0,0000	0,0073	18,39	0,08	18,46	18,44
Юбилейный б-р, 3	ОДЗ	0,0160			0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
Коминтерна ул, 160	ОДЗ	0,0261			0,0261	65,74	0,00	65,74	65,74
Коминтерна ул, 160	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Павла Мочалова ул, 2	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Ефремова ул, 2	ОДЗ	0,0441			0,0441	111,07	0,00	111,07	111,07
Энгельса ул, 18	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Энгельса ул, 27	ОДЗ	0,3199			0,3199	805,72	0,00	805,72	805,72
Энгельса ул, 28а	ОДЗ	0,2032			0,2032	511,79	0,00	511,79	511,79
Энгельса ул, 25	ОДЗ	0,1610			0,1610	405,51	0,00	405,51	405,51
Энгельса ул, 25А	ОДЗ	0,0555	0,0657		0,1212	305,26	0,00	305,26	305,26
Энгельса ул, 25А	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,91	0,00	21,91	21,91
Энгельса ул, 25А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Энгельса ул, 2	ОДЗ	0,0163		0,0001	0,0164	41,05	0,26	41,32	41,22
Юбилейный б-р, 8	ОДЗ	0,0159		0,0001	0,0160	40,05	0,32	40,37	40,25
Юбилейный б-р, 12	ОДЗ	0,1840			0,1840	463,44	0,00	463,44	463,44
Юбилейный б-р, 12	ОДЗ	0,0117			0,0117	29,47	0,00	29,47	29,47
Юбилейный б-р, 12	ОДЗ	0,0253			0,0253	63,72	0,00	63,72	63,72
Юбилейный б-р, 8	ОДЗ	0,0063		0,0000	0,0063	15,87	0,03	15,90	15,89
Энгельса ул, 5а	ОДЗ	0,0776			0,0776	195,45	0,00	195,45	195,45
Энгельса ул, 2	ОДЗ	0,0091		0,0001	0,0092	22,92	0,22	23,14	23,06
Юбилейный б-р, 30	ОДЗ	0,2294	0,3880	0,0215	0,6389	1555,03	50,04	1605,07	1587,06
Юбилейный б-р, 30	ОДЗ		0,1720		0,1720	433,21	0,00	433,21	433,21
Юбилейный б-р, 30	ОДЗ		0,0193		0,0193	48,61	0,00	48,61	48,61
Юбилейный б-р, 30	ОДЗ	0,0328			0,0328	82,61	0,00	82,61	82,61
Юбилейный б-р, 30	ОДЗ	0,0156			0,0156	39,29	0,00	39,29	39,29
Юбилейный б-р, 32	ОДЗ	0,0464			0,0464	116,87	0,00	116,87	116,87
Энгельса ул, 1	ОДЗ	0,0163		0,0008	0,0171	41,05	1,97	43,02	42,31
Юбилейный б-р, 6	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Коминтерна ул, 160	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Энгельса ул, 2	ОДЗ	0,0017		0,0001	0,0018	4,28	0,14	4,42	4,37
Энгельса ул, 2	ОДЗ	0,0260		0,0001	0,0261	65,49	0,17	65,65	65,59

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Энгельса ул, 2	ОДЗ	0,0101		0,0001	0,0102	25,44	0,12	25,56	25,52
Энгельса ул, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Энгельса ул, 3	ОДЗ	0,3830	0,0030	0,0166	0,4026	972,21	38,73	1010,93	997,00
Энгельса ул, 3	ОДЗ	0,0470			0,0470	118,38	0,00	118,38	118,38
Энгельса ул, 3	ЖФ	0,0983		0,0238	0,1221	247,59	175,99	423,57	367,12
Юбилейный б-р, 5	ОДЗ	0,0560			0,0560	141,05	0,00	141,05	141,05
Энгельса ул, 1	ОДЗ	0,0183		0,0009	0,0192	46,09	2,21	48,30	47,50
Энгельса ул, 1	ОДЗ	0,0208		0,0001	0,0209	52,39	0,14	52,53	52,48
Коминтерна ул, 160	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Коминтерна ул, 250	ОДЗ	0,2723			0,2723	685,83	0,00	685,83	685,83
Культуры ул, 1	ОДЗ	0,3538			0,3538	891,11	0,00	891,11	891,11
Коминтерна ул, 181а	ОДЗ	0,0743			0,0743	187,14	0,00	187,14	187,14
Московское ш, 146	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,08	0,08	0,05
Московское ш, 146	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Московское ш, 146	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,08	0,08	0,05
Московское ш, 146	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,42	0,42	0,27
Московское ш, 146	ЖФ			0,1239	0,1239	0,00	914,98	914,98	621,48
Московское ш, 144	ОДЗ			0,0035	0,0035	0,00	8,20	8,20	5,25
Московское ш, 144	ОДЗ			0,0155	0,0155	0,00	36,08	36,08	23,10
Московское ш, 144	ОДЗ			0,0540	0,0540	0,00	125,83	125,83	80,55
Московское ш, 144	ОДЗ			0,0832	0,0832	0,00	194,00	194,00	124,19
Московское ш, 144	ОДЗ			0,0923	0,0923	0,00	215,17	215,17	137,73
Московское ш, 146	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,15	0,15	0,10
Московское ш, 146	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Московское ш, 146	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Московское ш, 146	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Московское ш, 146	ОДЗ	0,0004			0,0004	1,01	0,00	1,01	1,01
Московское ш, 146	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Московское ш, 146	ЖФ	0,5932			0,5932	1494,08	0,00	1494,08	1494,08
Московское ш, 146	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Московское ш, 144	ОДЗ	0,0449			0,0449	113,09	0,00	113,09	113,09
Московское ш, 144	ОДЗ	0,0166			0,0166	41,81	0,00	41,81	41,81
Московское ш, 144	ОДЗ	0,0830			0,0830	209,05	0,00	209,05	209,05
Московское ш, 144	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Московское ш, 144	ОДЗ	0,0184			0,0184	46,34	0,00	46,34	46,34
Московское ш, 144	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,74	0,00	32,74	32,74
Московское ш, 144	ОДЗ	0,0385			0,0385	96,97	0,00	96,97	96,97
Московское ш, 144	ОДЗ	0,5061			0,5061	1274,70	0,00	1274,70	1274,70
Московское ш, 144	ОДЗ		0,5020		0,5020	1264,37	0,00	1264,37	1264,37
Московское ш, 144	ОДЗ	0,4870			0,4870	1226,59	0,00	1226,59	1226,59
Московское ш, 146	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Баранова ул, 12	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чаадаева ул, 8а	ОДЗ	0,0286		0,0001	0,0287	72,03	0,24	72,27	72,19
Чаадаева ул, 8а	ОДЗ	0,0092			0,0092	23,17	0,00	23,17	23,17
Чаадаева ул, 8а	ОДЗ	0,0623		0,0052	0,0675	156,91	12,15	169,06	164,69
Чаадаева ул, 8а	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Чаадаева ул, 8а	ОДЗ	0,0552			0,0552	139,03	0,00	139,03	139,03
Чаадаева ул, 8а	ОДЗ	0,0182			0,0182	45,84	0,00	45,84	45,84
Баранова ул, 10	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Баранова ул, 12	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чаадаева ул, 10	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Чаадаева ул, 10	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Черняховского ул, 5а	ЖФ	0,2771			0,2771	697,92	0,00	697,92	697,92
Черняховского ул, 5а	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Черняховского ул, 5а	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Чаадаева ул, 20	ОДЗ	0,0300			0,0300	75,56	0,00	75,56	75,56
Чаадаева ул, 6а	ЖФ	0,2981		0,0707	0,3688	750,82	522,11	1272,92	1105,45
Чаадаева ул, 31	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Чаадаева ул, 22	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Черняховского ул, 9	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Чаадаева ул, 10	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Баранова ул, 5	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Ярошенко ул, 12	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Чаадаева ул, 2	ОДЗ	0,0301			0,0301	75,81	0,00	75,81	75,81
Чаадаева ул, 2	ОДЗ	0,0203			0,0203	51,13	0,00	51,13	51,13
Чаадаева ул, 2	ОДЗ	0,0462			0,0462	116,36	0,00	116,36	116,36
Чаадаева ул, 2	ОДЗ	0,0466			0,0466	117,37	0,00	117,37	117,37
Чаадаева ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чаадаева ул, 29а	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,69	0,69	0,44
Чаадаева ул, 4	ОДЗ	0,0051		0,0004	0,0055	12,85	0,83	13,68	13,38
Чаадаева ул, 33	ОДЗ	0,0050		0,0003	0,0053	12,59	0,63	13,22	13,00
Ярошенко ул, 10	ОДЗ	0,0173			0,0173	43,57	0,00	43,57	43,57
Чаадаева ул, 26	ОДЗ	0,0091		0,0016	0,0107	22,92	3,76	26,68	25,32
Чаадаева ул, 13	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Чаадаева ул, 20	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Чаадаева ул, 26	ОДЗ	0,0060		0,0000	0,0060	15,11	0,03	15,14	15,13
Мечникова ул, 55	ЖФ	0,2258			0,2258	568,72	0,00	568,72	568,72
Мечникова ул, 57	ЖФ	0,2257			0,2257	568,46	0,00	568,46	568,46
Мечникова ул, 59	ЖФ	0,2148			0,2148	541,01	0,00	541,01	541,01
Мечникова ул, 61	ЖФ	0,2168			0,2168	546,05	0,00	546,05	546,05
Панфиловцев ул, 4	ЖФ	0,1837		0,0579	0,2416	462,68	427,58	890,26	753,11
Панфиловцев ул, 4а	ЖФ	0,1348		0,0229	0,1577	339,52	169,11	508,63	454,38
Панфиловцев ул, 4б	ЖФ	0,2332		0,0577	0,2909	587,35	426,10	1013,46	876,78



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Чаадаева ул, 22	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Чаадаева ул, 10	ОДЗ	0,0142			0,0142	35,77	0,00	35,77	35,77
Чаадаева ул, 43	ОДЗ	0,0318		0,0005	0,0323	80,09	1,23	81,33	80,88
Чаадаева ул, 126	ОДЗ	0,1000		0,0006	0,1006	251,87	1,32	253,19	252,71
Чаадаева ул, 126	ОДЗ	0,0360			0,0360	90,67	0,00	90,67	90,67
Чаадаева ул, 126	ОДЗ	0,0490			0,0490	123,41	0,00	123,41	123,41
Чаадаева ул, 16	ЖФ	0,2682			0,2682	675,51	0,00	675,51	675,51
Ярошенко ул, 10	ОДЗ	0,0133			0,0133	33,50	0,00	33,50	33,50
Ярошенко ул, 9	ЖФ	0,2417			0,2417	608,76	0,00	608,76	608,76
Панфиловцев ул, 4в	ЖФ	0,2199		0,0336	0,2535	553,86	248,13	801,99	722,39
Панфиловцев ул, 4в	ОДЗ	0,0656		0,0065	0,0721	165,22	15,15	180,37	174,92
Чаадаева ул, 19	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Ярошенко ул, 7	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чаадаева ул, 10	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Чаадаева ул, 4	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Чаадаева ул, 4	ОДЗ	0,0027		0,0000	0,0027	6,80	0,03	6,83	6,82
Ярошенко ул, 2в	ЖФ	0,2027		0,0501	0,2528	510,53	369,98	880,51	761,84
Ярошенко ул, 1	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Чаадаева ул, 22а	ОДЗ	0,0169			0,0169	42,57	0,00	42,57	42,57
Черняховского ул, 8	ОДЗ	0,0215			0,0215	54,15	0,00	54,15	54,15
Чаадаева ул, 11	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Чаадаева ул, 14	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Черняховского ул, 4	ОДЗ	0,0113			0,0113	28,46	0,00	28,46	28,46
Чаадаева ул, 33	ОДЗ	0,0052		0,0000	0,0052	13,10	0,08	13,17	13,15
Ярошенко ул, 1	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Баранова ул, 3	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Баранова ул, 3	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Ярошенко ул, 17	ОДЗ	0,0299			0,0299	75,31	0,00	75,31	75,31
Чаадаева ул, 14	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Чаадаева ул, 14	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Баранова ул, 7	ОДЗ	0,0140			0,0140	35,26	0,00	35,26	35,26
Баранова ул, 7	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Чаадаева ул, 16	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Баранова ул, 7	ОДЗ	0,0142			0,0142	35,77	0,00	35,77	35,77
Чаадаева ул, 26	ОДЗ	0,0046		0,0001	0,0047	11,59	0,14	11,72	11,67
Ярошенко ул, 1	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Черняховского ул, 2	ОДЗ	0,0420			0,0420	105,78	0,00	105,78	105,78
Черняховского ул, 2	ОДЗ		0,1510		0,1510	380,32	0,00	380,32	380,32
Черняховского ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чаадаева ул, 5	ОДЗ	0,2120			0,2120	533,96	0,00	533,96	533,96
Чаадаева ул, 5	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чаадаева ул, 28а	ОДЗ	0,0167			0,0167	42,06	0,00	42,06	42,06
Чаадаева ул, 10к	ОДЗ	0,0600			0,0600	151,12	0,00	151,12	151,12



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Чаадаева ул, 10к	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чаадаева ул, 10с	ОДЗ	0,0156			0,0156	39,29	0,00	39,29	39,29
Чаадаева ул, 10б	ОДЗ	0,0309			0,0309	77,83	0,00	77,83	77,83
Чаадаева ул, 10б	ОДЗ	0,0245			0,0245	61,71	0,00	61,71	61,71
Чаадаева ул, 10б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чаадаева ул, 10г	ОДЗ	0,0300			0,0300	75,56	0,00	75,56	75,56
Чаадаева ул, 10г	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чаадаева ул, нет	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Евгения Мирошникова ул, 3	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Чаадаева ул, 10	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Ярошенко ул, 12	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Чаадаева ул, 23	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,91	0,00	21,91	21,91
Чаадаева ул, 28б	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Чаадаева ул, 31	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Чаадаева ул, 25	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Чаадаева ул, 14а	ОДЗ	0,1386		0,0165	0,1551	349,09	38,48	387,57	373,72
Чаадаева ул, 14а	ОДЗ	0,0238			0,0238	59,94	0,00	59,94	59,94
Чаадаева ул, 16а	ОДЗ			0,0787	0,0787	0,00	183,55	183,55	117,50
Чаадаева ул, 8	ОДЗ	0,0013		0,0000	0,0013	3,27	0,02	3,30	3,29
Чаадаева ул, 8	ОДЗ	0,0306		0,0008	0,0314	77,07	1,82	78,89	78,23
Чаадаева ул, 8	ОДЗ	0,0563		0,0002	0,0565	141,80	0,56	142,36	142,16
Чаадаева ул, 8	ОДЗ	0,0009		0,0000	0,0009	2,27	0,05	2,31	2,30
Чаадаева ул, 8	ОДЗ	0,0027		0,0001	0,0028	6,80	0,12	6,92	6,88
Чаадаева ул, 8	ОДЗ	0,0041		0,0000	0,0041	10,33	0,08	10,40	10,38
Чаадаева ул, 8	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Чаадаева ул, 33	ОДЗ	0,0140		0,0000	0,0140	35,26	0,06	35,32	35,30
Чаадаева ул, 23	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Чаадаева ул, 31	ОДЗ	0,0133			0,0133	33,50	0,00	33,50	33,50
Черняховского ул, 8	ОДЗ	0,0215			0,0215	54,15	0,00	54,15	54,15
Чаадаева ул, 35	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Баранова ул, 5а	ОДЗ	0,0175			0,0175	44,08	0,00	44,08	44,08
Баранова ул, 5а	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Баранова ул, 5а	ОДЗ	0,0439	0,0390		0,0829	208,80	0,00	208,80	208,80
Баранова ул, 5а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чаадаева ул, 29	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Баранова ул, 1	ОДЗ	0,0249			0,0249	62,71	0,00	62,71	62,71
Чаадаева ул, 19	ОДЗ	0,0177			0,0177	44,58	0,00	44,58	44,58
Чаадаева ул, 16	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Чаадаева ул, 22	ОДЗ	0,0052		0,0000	0,0052	13,10	0,03	13,13	13,12
Чаадаева ул, 11	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Черняховского ул, 8	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Чаадаева ул, 31	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41
Чаадаева ул, 21	ОДЗ	0,0178			0,0178	44,83	0,00	44,83	44,83
Ярошенко ул, 13	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Чаадаева ул, 52в	ОДЗ	0,0304			0,0304	76,57	0,00	76,57	76,57

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Чаадаева ул, 23	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
Ярошенко ул, 2а	ЖФ	0,1143		0,0182	0,1325	287,88	134,40	422,29	379,18
Евгения Мирошникова ул, 7	ЖФ	0,2104		0,0501	0,2605	529,93	369,98	899,91	781,23
Евгения Мирошникова ул, 7	ЖФ			0,0209	0,0209	0,00	154,34	154,34	104,83
Баранова ул, 10	ЖФ	0,0386			0,0386	97,22	0,00	97,22	97,22
Баранова ул, 12	ЖФ			0,1368	0,1368	0,00	1010,24	1010,24	686,19
Баранова ул, 4	ЖФ	0,0388			0,0388	97,72	0,00	97,72	97,72
Баранова ул, 5а	ЖФ			0,0669	0,0669	0,00	494,04	494,04	335,57
Баранова ул, 6	ЖФ	0,0386			0,0386	97,22	0,00	97,22	97,22
Баранова ул, 8	ЖФ	0,0389			0,0389	97,98	0,00	97,98	97,98
Мечникова ул, 52	ЖФ	0,0467			0,0467	117,62	0,00	117,62	117,62
Мечникова ул, 56	ЖФ	0,0464			0,0464	116,87	0,00	116,87	116,87
Мечникова ул, 58	ЖФ	0,0459			0,0459	115,61	0,00	115,61	115,61
Орджоникидзе ул, 2	ЖФ	0,0386			0,0386	97,22	0,00	97,22	97,22
Орджоникидзе ул, 28	ЖФ	0,0461			0,0461	116,11	0,00	116,11	116,11
Орджоникидзе ул, 4	ЖФ	0,0391			0,0391	98,48	0,00	98,48	98,48
Чаадаева ул, 12а	ЖФ			0,0860	0,0860	0,00	635,09	635,09	431,38
Чаадаева ул, 14	ЖФ	0,0481			0,0481	121,15	0,00	121,15	121,15
Чаадаева ул, 15	ЖФ	0,2044			0,2044	514,82	0,00	514,82	514,82
Чаадаева ул, 2	ЖФ			0,0912	0,0912	0,00	673,49	673,49	457,46
Чаадаева ул, 26	ЖФ			0,0234	0,0234	0,00	172,80	172,80	117,37
Чаадаева ул, 27	ЖФ	0,0350			0,0350	88,15	0,00	88,15	88,15
Чаадаева ул, 29	ЖФ	0,0297			0,0297	74,80	0,00	74,80	74,80
Чаадаева ул, 35	ЖФ	0,0441			0,0441	111,07	0,00	111,07	111,07
Чаадаева ул, 35а	ЖФ	0,0463			0,0463	116,61	0,00	116,61	116,61
Чаадаева ул, 37	ЖФ	0,0453			0,0453	114,10	0,00	114,10	114,10
Чаадаева ул, 39	ЖФ			0,0486	0,0486	0,00	358,90	358,90	243,78
Чаадаева ул, 43	ЖФ			0,0550	0,0550	0,00	406,16	406,16	275,88
Чаадаева ул, 45	ЖФ			0,0527	0,0527	0,00	389,18	389,18	264,34
Чаадаева ул, 6	ЖФ			0,0565	0,0565	0,00	417,24	417,24	283,40
Чаадаева ул, 8	ЖФ			0,1047	0,1047	0,00	773,19	773,19	525,18
Черняховского ул, 4	ЖФ	0,1210			0,1210	304,76	0,00	304,76	304,76
Черняховского ул, 6	ЖФ	0,1468			0,1468	369,74	0,00	369,74	369,74
Черняховского ул, 9б	ЖФ			0,0314	0,0314	0,00	231,88	231,88	157,50
Ярошенко ул, 2	ЖФ	0,2280			0,2280	574,26	0,00	574,26	574,26
Ярошенко ул, 5	ЖФ			0,0325	0,0325	0,00	240,01	240,01	163,02
Чаадаева ул, 24	ОДЗ	0,0036		0,0000	0,0036	9,07	0,06	9,13	9,11
Мечникова ул, 63	ЖФ	0,2680			0,2680	675,00	0,00	675,00	675,00
Баранова ул, 1	ЖФ	0,1491			0,1491	375,53	0,00	375,53	375,53
Баранова ул, 12	ЖФ	0,5764			0,5764	1451,76	0,00	1451,76	1451,76
Баранова ул, 3	ЖФ	0,4786			0,4786	1205,44	0,00	1205,44	1205,44
Баранова ул, 3а	ЖФ	0,4826			0,4826	1215,51	0,00	1215,51	1215,51
Баранова ул, 5	ЖФ	0,1999			0,1999	503,48	0,00	503,48	503,48
Баранова ул, 5а	ЖФ	0,2865			0,2865	721,60	0,00	721,60	721,60
Баранова ул, 7	ЖФ	0,3916			0,3916	986,31	0,00	986,31	986,31

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Евгения Мирошникова ул, 1	ЖФ	0,0544			0,0544	137,02	0,00	137,02	137,02
Евгения Мирошникова ул, 10	ЖФ	0,0725			0,0725	182,60	0,00	182,60	182,60
Евгения Мирошникова ул, 1а	ЖФ	0,0546			0,0546	137,52	0,00	137,52	137,52
Евгения Мирошникова ул, 1б	ЖФ	0,0536			0,0536	135,00	0,00	135,00	135,00
Евгения Мирошникова ул, 2	ЖФ	0,0727			0,0727	183,11	0,00	183,11	183,11
Евгения Мирошникова ул, 3	ЖФ	0,0461			0,0461	116,11	0,00	116,11	116,11
Евгения Мирошникова ул, 4	ЖФ	0,0732			0,0732	184,37	0,00	184,37	184,37
Евгения Мирошникова ул, 5	ЖФ	0,0509			0,0509	128,20	0,00	128,20	128,20
Евгения Мирошникова ул, 6	ЖФ	0,0727			0,0727	183,11	0,00	183,11	183,11
Евгения Мирошникова ул, 8	ЖФ	0,0720			0,0720	181,34	0,00	181,34	181,34
Мечникова ул, 48	ЖФ	0,0453			0,0453	114,10	0,00	114,10	114,10
Мечникова ул, 50	ЖФ	0,0454			0,0454	114,35	0,00	114,35	114,35
Мечникова ул, 54	ЖФ	0,0465			0,0465	117,12	0,00	117,12	117,12
Орджоникидзе ул, 1	ЖФ	0,0388			0,0388	97,72	0,00	97,72	97,72
Орджоникидзе ул, 10	ЖФ	0,0427			0,0427	107,55	0,00	107,55	107,55
Орджоникидзе ул, 11	ЖФ	0,0283			0,0283	71,28	0,00	71,28	71,28
Орджоникидзе ул, 12	ЖФ	0,0280			0,0280	70,52	0,00	70,52	70,52
Орджоникидзе ул, 13	ЖФ	0,0281			0,0281	70,77	0,00	70,77	70,77
Орджоникидзе ул, 14	ЖФ	0,0285			0,0285	71,78	0,00	71,78	71,78
Орджоникидзе ул, 15	ЖФ	0,0283			0,0283	71,28	0,00	71,28	71,28
Орджоникидзе ул, 16	ЖФ	0,0285			0,0285	71,78	0,00	71,78	71,78
Орджоникидзе ул, 17	ЖФ	0,0281			0,0281	70,77	0,00	70,77	70,77
Орджоникидзе ул, 20	ЖФ	0,0284			0,0284	71,53	0,00	71,53	71,53
Орджоникидзе ул, 23	ЖФ	0,0556			0,0556	140,04	0,00	140,04	140,04
Орджоникидзе ул, 25	ЖФ	0,0561			0,0561	141,30	0,00	141,30	141,30
Орджоникидзе ул, 26	ЖФ	0,0458			0,0458	115,36	0,00	115,36	115,36
Орджоникидзе ул, 28а	ЖФ	0,0231			0,0231	58,18	0,00	58,18	58,18
Орджоникидзе ул, 3	ЖФ	0,0344			0,0344	86,64	0,00	86,64	86,64
Орджоникидзе ул, 5	ЖФ	0,0346			0,0346	87,15	0,00	87,15	87,15
Орджоникидзе ул, 6	ЖФ	0,0343			0,0343	86,39	0,00	86,39	86,39
Орджоникидзе ул, 8	ЖФ	0,0278			0,0278	70,02	0,00	70,02	70,02
Чаадаева ул, 10	ЖФ	0,2516			0,2516	633,70	0,00	633,70	633,70
Чаадаева ул, 11	ЖФ	0,0644			0,0644	162,20	0,00	162,20	162,20
Чаадаева ул, 12	ЖФ	0,2725		0,0246	0,2971	686,34	181,67	868,00	809,73
Чаадаева ул, 12а	ЖФ	0,3463			0,3463	872,22	0,00	872,22	872,22
Чаадаева ул, 13	ЖФ	0,0741			0,0741	186,63	0,00	186,63	186,63
Чаадаева ул, 18	ЖФ	0,3903			0,3903	983,04	0,00	983,04	983,04
Чаадаева ул, 19	ЖФ	0,2301			0,2301	579,55	0,00	579,55	579,55
Чаадаева ул, 2	ЖФ	0,3665			0,3665	923,09	0,00	923,09	923,09
Чаадаева ул, 20	ЖФ	0,2693			0,2693	678,28	0,00	678,28	678,28
Чаадаева ул, 21	ЖФ	0,0617			0,0617	155,40	0,00	155,40	155,40
Чаадаева ул, 22	ЖФ	0,2551		0,0342	0,2893	642,51	252,56	895,07	814,06
Чаадаева ул, 23	ЖФ	0,0577			0,0577	145,33	0,00	145,33	145,33
Чаадаева ул, 24	ЖФ	0,2645		0,0603	0,3248	666,19	445,30	1111,49	968,65
Чаадаева ул, 25	ЖФ	0,0312			0,0312	78,58	0,00	78,58	78,58

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Чаадаева ул, 26	ЖФ	0,2816			0,2816	709,26	0,00	709,26	709,26
Чаадаева ул, 30	ЖФ	0,2889			0,2889	727,64	0,00	727,64	727,64
Чаадаева ул, 31	ЖФ	0,1051			0,1051	264,71	0,00	264,71	264,71
Чаадаева ул, 32	ЖФ	0,2303			0,2303	580,05	0,00	580,05	580,05
Чаадаева ул, 33	ЖФ	0,6597		0,1563	0,8160	1661,57	1154,24	2815,81	2445,57
Чаадаева ул, 34	ЖФ	0,3645			0,3645	918,06	0,00	918,06	918,06
Чаадаева ул, 36	ЖФ	0,2228			0,2228	561,16	0,00	561,16	561,16
Чаадаева ул, 38	ЖФ	0,2560			0,2560	644,78	0,00	644,78	644,78
Чаадаева ул, 39	ЖФ	0,2260			0,2260	569,22	0,00	569,22	569,22
Чаадаева ул, 4	ЖФ	0,2286		0,0467	0,2753	575,77	344,87	920,64	810,02
Чаадаева ул, 40	ЖФ	0,4129			0,4129	1039,96	0,00	1039,96	1039,96
Чаадаева ул, 41	ЖФ	0,2229		0,0467	0,2696	561,41	344,87	906,28	795,66
Чаадаева ул, 42	ЖФ	0,2901			0,2901	730,67	0,00	730,67	730,67
Чаадаева ул, 43	ЖФ	0,2189			0,2189	551,34	0,00	551,34	551,34
Чаадаева ул, 44	ЖФ	0,2891			0,2891	728,15	0,00	728,15	728,15
Чаадаева ул, 45	ЖФ	0,2241			0,2241	564,43	0,00	564,43	564,43
Чаадаева ул, 46	ЖФ	0,4089			0,4089	1029,89	0,00	1029,89	1029,89
Чаадаева ул, 48	ЖФ	0,4115			0,4115	1036,43	0,00	1036,43	1036,43
Чаадаева ул, 50	ЖФ	0,4146			0,4146	1044,24	0,00	1044,24	1044,24
Чаадаева ул, 52	ЖФ	0,3079			0,3079	775,50	0,00	775,50	775,50
Чаадаева ул, 6	ЖФ	0,2267			0,2267	570,98	0,00	570,98	570,98
Чаадаева ул, 8	ЖФ	0,3792			0,3792	955,08	0,00	955,08	955,08
Черняховского ул, 3	ЖФ	0,1518			0,1518	382,33	0,00	382,33	382,33
Черняховского ул, 5	ЖФ	0,0865			0,0865	217,87	0,00	217,87	217,87
Черняховского ул, 7	ЖФ	0,1194			0,1194	300,73	0,00	300,73	300,73
Черняховского ул, 8	ЖФ	0,1151			0,1151	289,90	0,00	289,90	289,90
Черняховского ул, 9	ЖФ	0,6714			0,6714	1691,04	0,00	1691,04	1691,04
Черняховского ул, 9а	ЖФ	0,1328		0,0269	0,1597	334,48	198,65	533,13	469,41
Черняховского ул, 9б	ЖФ	0,1312			0,1312	330,45	0,00	330,45	330,45
Ярошенко ул, 1	ЖФ	0,3935			0,3935	991,10	0,00	991,10	991,10
Ярошенко ул, 10	ЖФ	0,0996			0,0996	250,86	0,00	250,86	250,86
Ярошенко ул, 11	ЖФ	0,2423			0,2423	610,27	0,00	610,27	610,27
Ярошенко ул, 12	ЖФ	0,1081			0,1081	272,27	0,00	272,27	272,27
Ярошенко ул, 13	ЖФ	0,2330			0,2330	586,85	0,00	586,85	586,85
Ярошенко ул, 15	ЖФ	0,2410			0,2410	607,00	0,00	607,00	607,00
Ярошенко ул, 17	ЖФ	0,2296			0,2296	578,29	0,00	578,29	578,29
Ярошенко ул, 19	ЖФ	0,1319		0,0265	0,1584	332,21	195,70	527,91	465,14
Ярошенко ул, 3	ЖФ	0,4151			0,4151	1045,50	0,00	1045,50	1045,50
Ярошенко ул, 4	ЖФ	0,2381			0,2381	599,70	0,00	599,70	599,70
Ярошенко ул, 5	ЖФ	0,1465			0,1465	368,99	0,00	368,99	368,99
Ярошенко ул, 6	ЖФ	0,2341			0,2341	589,62	0,00	589,62	589,62
Ярошенко ул, 7	ЖФ	0,4088			0,4088	1029,63	0,00	1029,63	1029,63
Ярошенко ул, 8	ЖФ	0,2422			0,2422	610,02	0,00	610,02	610,02
Чаадаева ул, 22	ОДЗ	0,0110		0,0000	0,0110	27,71	0,08	27,78	27,75
Чаадаева ул, 6	ОДЗ	0,0127		0,0001	0,0128	31,99	0,23	32,22	32,14

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Чаадаева ул, 22	ОДЗ	0,0160		0,0001	0,0161	40,30	0,12	40,42	40,38
Чаадаева ул, 10а	ОДЗ	0,0257			0,0257	64,73	0,00	64,73	64,73
Чаадаева ул, 10а	ОДЗ	0,0724		0,0000	0,0724	182,35	0,09	182,44	182,41
Чаадаева ул, 9	ОДЗ	0,0553			0,0553	139,28	0,00	139,28	139,28
Чаадаева ул, 11	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Чаадаева ул, 22	ОДЗ	0,0175		0,0003	0,0178	44,08	0,77	44,85	44,57
Баранова ул, 7	ОДЗ	0,0915			0,0915	230,46	0,00	230,46	230,46
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чаадаева ул, 22	ОДЗ	0,0301		0,0002	0,0303	75,81	0,48	76,29	76,12
Чаадаева ул, 4	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Черняховского ул, 9б	ОДЗ	0,0109		0,0000	0,0109	27,45	0,09	27,55	27,51
Черняховского ул, 9б	ОДЗ	0,0099		0,0000	0,0099	24,93	0,09	25,03	24,99
Ярошенко ул, 2	ОДЗ	0,0147			0,0147	37,02	0,00	37,02	37,02
Чаадаева ул, 6	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Чаадаева ул, 32	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Чаадаева ул, 32	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Чаадаева ул, 43	ОДЗ	0,0173		0,0000	0,0173	43,57	0,03	43,60	43,59
Ярошенко ул, 17	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,44	0,00	8,44	8,44
Ярошенко ул, 17	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,44	0,00	8,44	8,44
Баранова ул, 7	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Чаадаева ул, 52в	ОДЗ	0,0213			0,0213	53,65	0,00	53,65	53,65
Чаадаева ул, 16	ОДЗ	0,0349			0,0349	87,90	0,00	87,90	87,90
Чаадаева ул, 20	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Чаадаева ул, 31	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Чаадаева ул, 4	ОДЗ	0,0023		0,0000	0,0023	5,79	0,05	5,84	5,82
Чаадаева ул, 12	ОДЗ	0,0277		0,0002	0,0279	69,77	0,45	70,21	70,05
Чаадаева ул, 17	ОДЗ	0,2490	0,0180		0,2670	672,49	0,00	672,49	672,49
Чаадаева ул, 17	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чаадаева ул, 10	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Евгения Мирошникова ул, 9а	ОДЗ	0,0676		0,0068	0,0744	170,26	15,78	186,04	180,36
Чаадаева ул, 19а	ОДЗ	0,0469		0,0061	0,0530	118,13	14,27	132,39	127,26
Чаадаева ул, 21а	ОДЗ	0,1460		0,0053	0,1513	367,73	12,42	380,15	375,68
Чаадаева ул, 21а	ОДЗ	0,0028		0,0008	0,0036	7,05	1,86	8,91	8,24
Чаадаева ул, 2б	ОДЗ	0,7217		0,0006	0,7223	1817,73	1,32	1819,05	1818,57
Чаадаева ул, 2б	ОДЗ			0,0102	0,0102	0,00	23,77	23,77	15,21
Чаадаева ул, 2б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чаадаева ул, 2б	ОДЗ			0,0012	0,0012	0,00	2,82	2,82	1,80
Ярошенко ул, 19	ОДЗ	0,0175		0,0007	0,0182	44,08	1,65	45,72	45,13
Ярошенко ул, 2б	ОДЗ	0,2087		0,0044	0,2131	525,65	10,33	535,98	532,26
Ярошенко ул, 2б	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Ярошенко ул, 4а	ОДЗ	0,1064		0,0065	0,1129	267,99	15,08	283,07	277,64
Ярошенко ул, 4а	ОДЗ	0,0111		0,0010	0,0121	27,96	2,32	30,28	29,45
Чаадаева ул, 15	ОДЗ	0,0467			0,0467	117,62	0,00	117,62	117,62
Черняховского ул, 9	ОДЗ	0,0236			0,0236	59,44	0,00	59,44	59,44

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Черняховского ул, 8а	ОДЗ	0,2811		0,0032	0,2843	708,00	7,48	715,48	712,79
Чаадаева ул, 23а	ОДЗ	0,1353		0,0066	0,1419	340,78	15,44	356,21	350,66
Чаадаева ул, 16б	ОДЗ	0,0200		0,0054	0,0254	50,37	12,70	63,07	58,50
Черняховского ул, 9	ОДЗ	0,0218			0,0218	54,91	0,00	54,91	54,91
Чаадаева ул, 12а	ОДЗ	0,0116		0,0001	0,0117	29,22	0,34	29,56	29,43
Чаадаева ул, 30а	ОДЗ	0,0273			0,0273	68,76	0,00	68,76	68,76
Черняховского ул, 4	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,79	0,00	38,79	38,79
Ярошенко ул, 7а	ЖФ	0,2308		0,0394	0,2702	581,31	290,68	871,99	778,75
Ярошенко ул, 7а	ЖФ		0,1696		0,1696	427,17	0,00	427,17	427,17
Ярошенко ул, 7а	ОДЗ	0,0779		0,0035	0,0814	196,20	8,08	204,29	201,38
Ярошенко ул, 7а	ОДЗ		0,0734		0,0734	184,87	0,00	184,87	184,87
Ярошенко ул, 7а	ОДЗ	0,0407		0,0113	0,0520	102,51	26,31	128,82	119,35
Ярошенко ул, 7а	ОДЗ		0,0617		0,0617	155,40	0,00	155,40	155,40
Баранова ул, 1а	ОДЗ	0,1063		0,0046	0,1109	267,73	10,79	278,52	274,64
Чаадаева ул, 15а	ОДЗ	0,0667		0,0057	0,0724	168,00	13,34	181,34	176,54
Чаадаева ул, 15а	ОДЗ	0,0111		0,0007	0,0118	27,96	1,63	29,59	29,00
Чаадаева ул, 24а	ОДЗ	0,2858		0,0120	0,2978	719,84	27,97	747,80	737,74
Чаадаева ул, 10а	ОДЗ	0,0228			0,0228	57,43	0,00	57,43	57,43
Чаадаева ул, 10а	ОДЗ	0,0668			0,0668	168,25	0,00	168,25	168,25
Черняховского ул, 9а	ОДЗ	0,0184		0,0000	0,0184	46,34	0,09	46,44	46,40
Чаадаева ул, 41	ОДЗ	0,0029		0,0000	0,0029	7,30	0,09	7,40	7,36
Чаадаева ул, 22	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Чаадаева ул, 52г	ОДЗ	0,0196			0,0196	49,37	0,00	49,37	49,37
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Чаадаева ул, 10д	ОДЗ	0,0420			0,0420	105,78	0,00	105,78	105,78
Чаадаева ул, 10д	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Черняховского ул, 5	ОДЗ	0,0339			0,0339	85,38	0,00	85,38	85,38
Черняховского ул, 5	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,50	0,00	0,50	0,50
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ	0,0104			0,0104	26,19	0,00	26,19	26,19
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Чаадаева ул, 7	ЖФ	0,3597		0,0366	0,3963	905,97	270,41	1176,37	1089,64
Чаадаева ул, 7	ЖФ		0,1920		0,1920	483,59	0,00	483,59	483,59
Чаадаева ул, 7	ОДЗ	0,2382		0,0165	0,2547	599,95	38,53	638,47	624,61



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Чаадаева ул, 7	ОДЗ		0,2567		0,2567	646,54	0,00	646,54	646,54
Ярошенко ул, 1	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Чаадаева ул, 4	ОДЗ	0,0018		0,0000	0,0018	4,53	0,08	4,62	4,59
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,26	0,00	1,26	1,26
Чаадаева ул, 5в	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Героя Рябцева ул, 12Кор	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Героя Рябцева ул, 34	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Героя Рябцева ул, 34	ОДЗ	0,0203			0,0203	51,13	0,00	51,13	51,13
Героя Рябцева ул, 15	ОДЗ	0,0116			0,0116	29,22	0,00	29,22	29,22
Героя Рябцева ул, 31	ОДЗ	0,0135			0,0135	34,00	0,00	34,00	34,00
Героя Рябцева ул, 34	ОДЗ	0,0444			0,0444	111,83	0,00	111,83	111,83
Героя Рябцева ул, 34	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,95	0,00	26,95	26,95
Им Героя Давыдова ул, 14	ОДЗ	0,0151			0,0151	38,03	0,00	38,03	38,03
Героя Рябцева ул, 3	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Героя Рябцева ул, 15	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Героя Рябцева ул, 31	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Героя Рябцева ул, 31	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Героя Рябцева ул, 11	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Им Героя Давыдова ул, 14	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Героя Рябцева ул, 19	ОДЗ	0,0703			0,0703	177,06	0,00	177,06	177,06
Героя Рябцева ул, 15	ОДЗ	0,0220			0,0220	55,41	0,00	55,41	55,41
Героя Рябцева ул, 27	ОДЗ	0,0240			0,0240	60,45	0,00	60,45	60,45
Героя Рябцева ул, 23	ОДЗ	0,0319			0,0319	80,35	0,00	80,35	80,35
Героя Рябцева ул, 34	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Героя Рябцева ул, 31	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Героя Рябцева ул, 31	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Героя Рябцева ул, 23	ЖФ	0,1209			0,1209	304,51	0,00	304,51	304,51
Героя Рябцева ул, 25	ЖФ	0,1872			0,1872	471,50	0,00	471,50	471,50
Героя Рябцева ул, 1	ЖФ	0,2192			0,2192	552,09	0,00	552,09	552,09
Героя Рябцева ул, 11	ЖФ	0,1896			0,1896	477,54	0,00	477,54	477,54
Героя Рябцева ул, 13	ЖФ	0,2399			0,2399	604,23	0,00	604,23	604,23
Героя Рябцева ул, 15	ЖФ	0,1197			0,1197	301,49	0,00	301,49	301,49
Героя Рябцева ул, 19	ЖФ	0,1209			0,1209	304,51	0,00	304,51	304,51
Героя Рябцева ул, 27	ЖФ	0,1389			0,1389	349,84	0,00	349,84	349,84
Героя Рябцева ул, 29	ЖФ	0,1557			0,1557	392,16	0,00	392,16	392,16
Героя Рябцева ул, 3	ЖФ	0,1620			0,1620	408,02	0,00	408,02	408,02
Героя Рябцева ул, 31	ЖФ	0,2828			0,2828	712,28	0,00	712,28	712,28
Героя Рябцева ул, 33	ЖФ	0,1631			0,1631	410,80	0,00	410,80	410,80
Героя Рябцева ул, 34	ЖФ	0,4399			0,4399	1107,96	0,00	1107,96	1107,96
Героя Рябцева ул, 5	ЖФ	0,1923			0,1923	484,34	0,00	484,34	484,34
Героя Рябцева ул, 7	ЖФ	0,1914			0,1914	482,07	0,00	482,07	482,07



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Героя Рябцева ул, 9	ЖФ	0,1837			0,1837	462,68	0,00	462,68	462,68
Им Героя Давыдова ул, 14	ЖФ	0,2331			0,2331	587,10	0,00	587,10	587,10
Им Героя Давыдова ул, 16	ЖФ	0,3076			0,3076	774,74	0,00	774,74	774,74
Героя Рябцева ул, 23	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Героя Рябцева ул, 23	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,68	0,00	23,68	23,68
Героя Рябцева ул, 23	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Героя Рябцева ул, 13	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Героя Рябцева ул, 3	ОДЗ	0,0135			0,0135	34,00	0,00	34,00	34,00
Героя Рябцева ул, 27	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Героя Рябцева ул, 29	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,91	0,00	21,91	21,91
Им Героя Давыдова ул, 13	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Им Героя Давыдова ул, 13	ОДЗ	0,0431			0,0431	108,55	0,00	108,55	108,55
Им Героя Давыдова ул, 13	ОДЗ	0,3209			0,3209	808,24	0,00	808,24	808,24
Героя Рябцева ул, 9	ОДЗ	0,0155			0,0155	39,04	0,00	39,04	39,04
Героя Рябцева ул, 17	ОДЗ	0,1183		0,0096	0,1279	297,96	22,40	320,35	312,29
Героя Рябцева ул, 21	ОДЗ	0,0868		0,0066	0,0934	218,62	15,32	233,94	228,42
Героя Рябцева ул, 34	ОДЗ	0,0138			0,0138	34,76	0,00	34,76	34,76
Героя Рябцева ул, 5	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Героя Рябцева ул, 34	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Им Героя Давыдова ул, 22	ОДЗ	0,2000			0,2000	503,73	0,00	503,73	503,73
Им Героя Давыдова ул, 22	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Им Героя Давыдова ул, 22	ОДЗ	0,0200			0,0200	50,37	0,00	50,37	50,37
Героя Рябцева ул, 12	ОДЗ	0,0042		0,0000	0,0042	10,58	0,03	10,61	10,60
Героя Рябцева ул, 12	ОДЗ	0,0027		0,0000	0,0027	6,80	0,03	6,83	6,82
Героя Рябцева ул, 12	ОДЗ	0,0035		0,0000	0,0035	8,82	0,08	8,89	8,86
Героя Рябцева ул, 12	ЖФ			0,0598	0,0598	0,00	441,61	441,61	299,96
Героя Рябцева ул, 1а	ЖФ			0,0751	0,0751	0,00	554,60	554,60	376,70
Героя Рябцева ул, 12	ЖФ	0,2834			0,2834	713,79	0,00	713,79	713,79
Героя Рябцева ул, 1а	ЖФ	0,2903			0,2903	731,17	0,00	731,17	731,17
Героя Рябцева ул, 1а	ОДЗ	0,0041		0,0001	0,0042	10,33	0,32	10,65	10,53
Героя Рябцева ул, 1а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Героя Рябцева ул, 1а	ОДЗ	0,0350			0,0350	88,15	0,00	88,15	88,15
Московское ш, 219а	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Московское ш, 219а	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Московское ш, 219а	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Московское ш, 219а	ОДЗ	0,0157			0,0157	39,54	0,00	39,54	39,54
Московское ш, 231	ОДЗ	0,0237		0,0001	0,0238	59,69	0,15	59,85	59,79
Московское ш, 227	ОДЗ	0,0131			0,0131	32,99	0,00	32,99	32,99
Московское ш, 233	ОДЗ	0,0023		0,0000	0,0023	5,79	0,08	5,87	5,84
Московское ш, 227	ОДЗ	0,0204			0,0204	51,38	0,00	51,38	51,38
Московское ш, 219	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Московское ш, 215	ЖФ	0,1712			0,1712	431,20	0,00	431,20	431,20
Московское ш, 217	ЖФ	0,1738			0,1738	437,75	0,00	437,75	437,75
Московское ш, 219	ЖФ	0,4554			0,4554	1147,00	0,00	1147,00	1147,00
Московское ш, 221	ЖФ	0,1885			0,1885	474,77	0,00	474,77	474,77

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Московское ш, 223	ЖФ	0,1808			0,1808	455,38	0,00	455,38	455,38
Московское ш, 225	ЖФ	0,4625			0,4625	1164,89	0,00	1164,89	1164,89
Московское ш, 227	ЖФ	0,4395			0,4395	1106,96	0,00	1106,96	1106,96
Московское ш, 229	ЖФ	0,2409			0,2409	606,75	0,00	606,75	606,75
Московское ш, 231	ЖФ	0,2580		0,0494	0,3074	649,82	364,81	1014,63	897,61
Московское ш, 233	ЖФ	0,2625		0,0601	0,3226	661,15	443,83	1104,98	962,61
Московское ш, 233	ОДЗ	0,0331		0,0001	0,0332	83,37	0,32	83,69	83,57
Московское ш, 227	ОДЗ	0,0092			0,0092	23,17	0,00	23,17	23,17
Московское ш, 219а	ОДЗ	0,0250			0,0250	62,97	0,00	62,97	62,97
Московское ш, 77	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Московское ш, 77	ОДЗ	0,0196			0,0196	49,37	0,00	49,37	49,37
Московское ш, 77	ЖФ	0,1471			0,1471	370,50	0,00	370,50	370,50
Московское ш, 75/63	ЖФ	0,0164			0,0164	41,31	0,00	41,31	41,31
Московское ш, 75/64	ЖФ	0,0491			0,0491	123,67	0,00	123,67	123,67
Московское ш, 75/65	ЖФ	0,0148			0,0148	37,28	0,00	37,28	37,28
Баранова ул, 11	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Баранова ул, 11а	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Баранова ул, 11а	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Баранова ул, 11а	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Мечникова ул, 71	ЖФ	0,3821		0,0992	0,4813	962,38	732,57	1694,96	1459,97
Панфиловцев ул, 15	ЖФ	0,2049		0,0558	0,2607	516,08	412,07	928,15	795,97
Мечникова ул, 67	ЖФ	0,2151			0,2151	541,77	0,00	541,77	541,77
Баранова ул, 9а	ОДЗ	0,0085		0,0004	0,0089	21,41	0,83	22,24	21,94
Мечникова ул, 39	ОДЗ	0,0057		0,0054	0,0111	14,36	12,51	26,87	22,37
Мечникова ул, 39	ОДЗ	0,0560			0,0560	141,05	0,00	141,05	141,05
Мечникова ул, 69	ОДЗ	0,0128			0,0128	32,24	0,00	32,24	32,24
Мечникова ул, 69	ОДЗ	0,0051		0,0001	0,0052	12,85	0,23	13,08	12,99
Евгения Мирошникова ул, 3б	ОДЗ	0,0086		0,0001	0,0087	21,66	0,22	21,88	21,80
Баранова ул, 9	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Мечникова ул, 81	ЖФ	0,5528		0,1241	0,6769	1392,32	916,45	2308,78	2014,81
Баранова ул, 22	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,06	0,06	0,04
Баранова ул, 22	ОДЗ	0,0210		0,0001	0,0211	52,89	0,14	53,03	52,98
Баранова ул, 22	ОДЗ	0,0340		0,0094	0,0434	85,63	21,93	107,57	99,68
Баранова ул, 22	ОДЗ	0,0177			0,0177	44,58	0,00	44,58	44,58
Баранова ул, 22	ОДЗ	0,0123		0,0004	0,0127	30,98	0,83	31,81	31,51
Черняховского ул, 17	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Мечникова ул, 75	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Мечникова ул, 75	ОДЗ	0,0573			0,0573	144,32	0,00	144,32	144,32
Мечникова ул, 75	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Евгения Мирошникова ул, 3а	ОДЗ	0,0018		0,0000	0,0018	4,53	0,06	4,60	4,57
Мечникова ул, 39	ОДЗ	0,0046		0,0000	0,0046	11,59	0,03	11,62	11,61
Баранова ул, 9	ОДЗ	0,0026		0,0004	0,0030	6,55	0,83	7,38	7,08
Мечникова ул, 39	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Мечникова ул, 39	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Мечникова ул, 39	ОДЗ	0,0016		0,0000	0,0016	4,03	0,06	4,09	4,07

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Евгения Мирошникова ул, 2а	ОДЗ	0,0033		0,0002	0,0035	8,31	0,44	8,75	8,59
Евгения Мирошникова ул, 2а	ОДЗ	0,0045		0,0003	0,0048	11,33	0,61	11,94	11,72
Мечникова ул, 37	ОДЗ	0,0074		0,0000	0,0074	18,64	0,05	18,68	18,67
Мечникова ул, 37(пристр.)	ОДЗ	0,0140			0,0140	35,26	0,00	35,26	35,26
Мечникова ул, 69	ОДЗ	0,0280		0,0002	0,0282	70,52	0,54	71,06	70,87
Черняховского ул, 11	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Черняховского ул, 11	ОДЗ	0,0410			0,0410	103,27	0,00	103,27	103,27
Черняховского ул, 11	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,32	0,32	0,21
Черняховского ул, 19	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Черняховского ул, 13	ОДЗ	0,0733			0,0733	184,62	0,00	184,62	184,62
Баранова ул, 11	ЖФ			0,0663	0,0663	0,00	489,61	489,61	332,56
Баранова ул, 9	ЖФ			0,1439	0,1439	0,00	1062,67	1062,67	721,80
Баранова ул, 9а	ЖФ			0,1447	0,1447	0,00	1068,58	1068,58	725,82
Евгения Мирошникова ул, 3а	ЖФ			0,0953	0,0953	0,00	703,77	703,77	478,02
Мечникова ул, 37	ЖФ			0,1424	0,1424	0,00	1051,60	1051,60	714,28
Мечникова ул, 39	ЖФ			0,1533	0,1533	0,00	1132,09	1132,09	768,95
Мечникова ул, 69	ЖФ			0,2060	0,2060	0,00	1521,27	1521,27	1033,30
Мечникова ул, 77	ЖФ			0,1320	0,1320	0,00	974,79	974,79	662,11
Мечникова ул, 79	ЖФ			0,0946	0,0946	0,00	698,60	698,60	474,51
Панфиловцев ул, 13	ЖФ			0,0646	0,0646	0,00	477,06	477,06	324,03
Панфиловцев ул, 5	ЖФ			0,2695	0,2695	0,00	1990,20	1990,20	1351,81
Панфиловцев ул, 7	ЖФ			0,1570	0,1570	0,00	1159,41	1159,41	787,51
Панфиловцев ул, 9	ЖФ			0,0852	0,0852	0,00	629,18	629,18	427,36
Черняховского ул, 11	ЖФ			0,0470	0,0470	0,00	347,09	347,09	235,75
Мечникова ул, 39	ОДЗ	0,0117			0,0117	29,47	0,00	29,47	29,47
Мечникова ул, 39	ОДЗ	0,0048		0,0018	0,0066	12,09	4,17	16,26	14,76
Черняховского ул, 12А	ОДЗ	0,0104			0,0104	26,19	0,00	26,19	26,19
Черняховского ул, 12А	ОДЗ	0,0325			0,0325	81,86	0,00	81,86	81,86
Черняховского ул, 12А	ОДЗ		0,0360	0,0030	0,0390	90,67	7,00	97,67	95,15
Черняховского ул, 12А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Черняховского ул, 23	ЖФ	0,1644			0,1644	414,07	0,00	414,07	414,07
Баранова ул, 11	ЖФ	0,3210			0,3210	808,49	0,00	808,49	808,49
Баранова ул, 9	ЖФ	0,6104			0,6104	1537,40	0,00	1537,40	1537,40
Баранова ул, 9а	ЖФ	0,5966			0,5966	1502,64	0,00	1502,64	1502,64
Евгения Мирошникова ул, 2а	ЖФ	0,1491		0,0213	0,1704	375,53	157,30	532,83	482,37
Евгения Мирошникова ул, 3а	ЖФ	0,3721			0,3721	937,20	0,00	937,20	937,20
Евгения Мирошникова ул, 3б	ЖФ	0,2989		0,0687	0,3676	752,83	507,34	1260,17	1097,43
Лобачевского ул, 17	ЖФ	0,2720			0,2720	685,08	0,00	685,08	685,08
Лобачевского ул, 19	ЖФ	0,2770			0,2770	697,67	0,00	697,67	697,67
Мечникова ул, 37	ЖФ	0,5723			0,5723	1441,44	0,00	1441,44	1441,44
Мечникова ул, 39	ЖФ	0,6213			0,6213	1564,85	0,00	1564,85	1564,85
Мечникова ул, 41	ЖФ	0,3358			0,3358	845,77	0,00	845,77	845,77
Мечникова ул, 43	ЖФ	0,4432			0,4432	1116,28	0,00	1116,28	1116,28
Мечникова ул, 45	ЖФ	0,4428			0,4428	1115,27	0,00	1115,27	1115,27
Мечникова ул, 47	ЖФ	0,3345			0,3345	842,50	0,00	842,50	842,50

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Мечникова ул, 49	ЖФ	0,3380			0,3380	851,31	0,00	851,31	851,31
Мечникова ул, 51	ЖФ	0,2673			0,2673	673,24	0,00	673,24	673,24
Мечникова ул, 53	ЖФ	0,2686			0,2686	676,52	0,00	676,52	676,52
Мечникова ул, 69	ЖФ	0,8325			0,8325	2096,79	0,00	2096,79	2096,79
Мечникова ул, 73	ЖФ	0,7599			0,7599	1913,94	0,00	1913,94	1913,94
Мечникова ул, 75	ЖФ	0,3997		0,0908	0,4905	1006,71	670,54	1677,25	1462,17
Мечникова ул, 77	ЖФ	0,5547			0,5547	1397,11	0,00	1397,11	1397,11
Мечникова ул, 79	ЖФ	0,3266			0,3266	822,60	0,00	822,60	822,60
Панфиловцев ул, 11	ЖФ	0,0668			0,0668	168,25	0,00	168,25	168,25
Панфиловцев ул, 12	ЖФ	0,0668			0,0668	168,25	0,00	168,25	168,25
Панфиловцев ул, 13	ЖФ	0,3242			0,3242	816,55	0,00	816,55	816,55
Панфиловцев ул, 14	ЖФ	0,0661			0,0661	166,48	0,00	166,48	166,48
Панфиловцев ул, 5	ЖФ	1,1319			1,1319	2850,89	0,00	2850,89	2850,89
Панфиловцев ул, 7	ЖФ	0,6274			0,6274	1580,22	0,00	1580,22	1580,22
Панфиловцев ул, 9	ЖФ	0,3313			0,3313	834,44	0,00	834,44	834,44
Черняховского ул, 11	ЖФ	0,2008			0,2008	505,75	0,00	505,75	505,75
Черняховского ул, 12	ЖФ	0,2781			0,2781	700,44	0,00	700,44	700,44
Черняховского ул, 13	ЖФ	0,1947			0,1947	490,39	0,00	490,39	490,39
Черняховского ул, 14	ЖФ	0,2771			0,2771	697,92	0,00	697,92	697,92
Черняховского ул, 15	ЖФ	0,2752			0,2752	693,14	0,00	693,14	693,14
Черняховского ул, 16	ЖФ	0,1223			0,1223	308,03	0,00	308,03	308,03
Черняховского ул, 17	ЖФ	0,2777			0,2777	699,44	0,00	699,44	699,44
Черняховского ул, 18	ЖФ	0,2773			0,2773	698,43	0,00	698,43	698,43
Черняховского ул, 19	ЖФ	0,2392			0,2392	602,47	0,00	602,47	602,47
Черняховского ул, 20	ЖФ	0,1968			0,1968	495,67	0,00	495,67	495,67
Черняховского ул, 21	ЖФ	0,2802			0,2802	705,73	0,00	705,73	705,73
Черняховского ул, 22	ЖФ	0,2728			0,2728	687,09	0,00	687,09	687,09
Мечникова ул, 65	ЖФ	0,2247			0,2247	565,95	0,00	565,95	565,95
Черняховского ул, 22г	ОДЗ	0,0132			0,0132	33,25	0,00	33,25	33,25
Мечникова ул, 37	ОДЗ	0,0057		0,0000	0,0057	14,36	0,10	14,46	14,42
Черняховского ул, 11	ОДЗ	0,0052		0,0000	0,0052	13,10	0,05	13,14	13,13
Лобачевского ул, 17	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Евгения Мирошникова ул, 3б	ОДЗ	0,0025		0,0000	0,0025	6,30	0,03	6,33	6,32
Баранова ул, 22	ОДЗ	0,0344			0,0344	86,64	0,00	86,64	86,64
Баранова ул, 22	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Мечникова ул, 73	ЖФ			0,1731	0,1731	0,00	1278,31	1278,31	868,27
Черняховского ул, 20	ОДЗ	0,0850			0,0850	214,09	0,00	214,09	214,09
Мечникова ул, 81	ОДЗ	0,0109		0,0001	0,0110	27,45	0,22	27,67	27,59
Евгения Мирошникова ул, 2а	ОДЗ	0,0035		0,0002	0,0037	8,82	0,47	9,29	9,12
Черняховского ул, 13а	ОДЗ	0,1360		0,0007	0,1367	342,54	1,65	344,19	343,59
Евгения Мирошникова ул, 4а	ОДЗ	0,1631		0,0102	0,1733	410,80	23,77	434,56	426,01
Евгения Мирошникова ул, 4а	ОДЗ	0,2443			0,2443	615,31	0,00	615,31	615,31
Мечникова ул, 77а	ОДЗ	0,2214		0,0085	0,2299	557,63	19,73	577,37	570,27
Мечникова ул, 77а	ОДЗ		0,0437		0,0437	110,07	0,00	110,07	110,07
Баранова ул, 24	ОДЗ	0,3214		0,0111	0,3325	809,50	25,92	835,42	826,09

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Мечникова ул, 73	ОДЗ	0,0188			0,0188	47,35	0,00	47,35	47,35
Мечникова ул, 73	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,77	0,77	0,49
Мечникова ул, 74	ОДЗ	0,0267			0,0267	67,25	0,00	67,25	67,25
Мечникова ул, 74	ОДЗ	0,2432		0,0129	0,2561	612,54	30,11	642,65	631,81
Мечникова ул, 73	ОДЗ	0,0373			0,0373	93,95	0,00	93,95	93,95
Мечникова ул, 73	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,82	0,82	0,52
Мечникова ул, 44	ОДЗ	0,2273		0,0099	0,2372	572,49	22,98	595,47	587,20
Мечникова ул, 44	ОДЗ		0,0437		0,0437	110,07	0,00	110,07	110,07
Черняховского ул, 14а	ОДЗ	0,0921		0,0061	0,0982	231,97	14,27	246,24	241,10
Мечникова ул, 38	ОДЗ	0,2779		0,0127	0,2906	699,94	29,71	729,65	718,96
Мечникова ул, 38	ОДЗ		0,0437		0,0437	110,07	0,00	110,07	110,07
Баранова ул, 9а	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Евгения Мирошникова ул, 2а	ОДЗ	0,0041		0,0002	0,0043	10,33	0,56	10,88	10,68
Евгения Мирошникова ул, 2а	ОДЗ	0,0036		0,0002	0,0038	9,07	0,48	9,55	9,38
Евгения Мирошникова ул, 2а	ОДЗ	0,0042		0,0002	0,0044	10,58	0,57	11,15	10,94
Евгения Мирошникова ул, 2а	ОДЗ	0,0061		0,0004	0,0065	15,36	0,82	16,19	15,89
Баранова ул, 22	ОДЗ	0,0603		0,0001	0,0604	151,88	0,12	152,00	151,95
Баранова ул, 22	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бурнаковский проезд, 16	ОДЗ	0,0254			0,0254	63,97	0,00	63,97	63,97
Бурнаковский проезд, 16	ОДЗ	0,0137			0,0137	34,51	0,00	34,51	34,51
Березовская ул, 1	ОДЗ	0,0439			0,0439	110,57	0,00	110,57	110,57
Московское ш, 179	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Московское ш, 179	ОДЗ	0,0124			0,0124	31,23	0,00	31,23	31,23
Героев пр-кт, 48	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Героев пр-кт, 31	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Героев пр-кт, 35	ОДЗ	0,0140			0,0140	35,26	0,00	35,26	35,26
Московское ш, 175	ОДЗ	0,0142			0,0142	35,77	0,00	35,77	35,77
Московское ш, 179	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Героев пр-кт, 60	ОДЗ	0,0175			0,0175	44,08	0,00	44,08	44,08
Московское ш, 173	ОДЗ	0,0249			0,0249	62,71	0,00	62,71	62,71
Московское ш, 175	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Московское ш, 171	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Московское ш, 171	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Московское ш, 171	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Московское ш, 171	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Московское ш, 175	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Героев пр-кт, 26	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Московское ш, 171	ОДЗ	0,0132			0,0132	33,25	0,00	33,25	33,25
Московское ш, 175	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Московское ш, 179	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Березовская ул, 7	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Московское ш, 171	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Им Кошелева П.Л. ул, 4	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Березовская ул, 3	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Героев пр-кт, 26	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Николая Гастелло ул, 14	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Героев пр-кт, 26	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Московское ш, 171	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Московское ш, 175	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Московское ш, 177	ОДЗ	0,0431			0,0431	108,55	0,00	108,55	108,55
Березовская ул, 3	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Березовская ул, 7	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Московское ш, 179	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,95	0,00	26,95	26,95
Березовская ул, 1	ОДЗ	0,0183			0,0183	46,09	0,00	46,09	46,09
Героев пр-кт, 48	ОДЗ	0,0126			0,0126	31,74	0,00	31,74	31,74
Героев пр-кт, 48	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Героев пр-кт, 35	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Московское ш, 169	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Березовская ул, 3	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Московское ш, 173	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,70	0,00	26,70	26,70
Им Кошелева П.Л. ул, 2	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Московское ш, 179	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Героев пр-кт, 42	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Героев пр-кт, 22	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Николая Гастелло ул, 4	ОДЗ	0,0781			0,0781	196,71	0,00	196,71	196,71
Московское ш, 169	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Московское ш, 171	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Московское ш, 171	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Дежнева ул, 1	ЖФ			0,0209	0,0209	0,00	154,34	154,34	104,83
Дежнева ул, 4	ЖФ	0,0521		0,0112	0,0633	131,22	82,71	213,93	187,40
Дежнева ул, 6	ЖФ	0,0506			0,0506	127,44	0,00	127,44	127,44
Дежнева ул, 8	ЖФ	0,0521			0,0521	131,22	0,00	131,22	131,22
Дежнева ул, 9	ЖФ	0,1109			0,1109	279,32	0,00	279,32	279,32
Им Кошелева П.Л. ул, 1	ЖФ	0,0501		0,0108	0,0609	126,19	79,76	205,94	180,36
Им Кошелева П.Л. ул, 5	ЖФ	0,0390			0,0390	98,23	0,00	98,23	98,23
Николая Гастелло ул, 10	ЖФ	0,0725			0,0725	182,60	0,00	182,60	182,60
Николая Гастелло ул, 2	ЖФ	0,0730		0,0172	0,0902	183,86	127,02	310,88	270,14
Московское ш, 175	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Березовская ул, 1	ЖФ	0,1930			0,1930	486,10	0,00	486,10	486,10
Березовская ул, 10	ЖФ	0,1085			0,1085	273,28	0,00	273,28	273,28
Березовская ул, 3	ЖФ	0,1802			0,1802	453,86	0,00	453,86	453,86
Березовская ул, 4	ЖФ	0,1898			0,1898	478,04	0,00	478,04	478,04
Березовская ул, 5	ЖФ	0,5246			0,5246	1321,30	0,00	1321,30	1321,30
Березовская ул, 6	ЖФ	0,1915			0,1915	482,33	0,00	482,33	482,33
Березовская ул, 7	ЖФ	0,1853			0,1853	466,71	0,00	466,71	466,71
Березовская ул, 9	ЖФ	0,1212			0,1212	305,26	0,00	305,26	305,26
Героев пр-кт, 22	ЖФ	0,0838			0,0838	211,06	0,00	211,06	211,06
Героев пр-кт, 24	ЖФ	0,1604			0,1604	404,00	0,00	404,00	404,00
Героев пр-кт, 26	ЖФ	0,1479			0,1479	372,51	0,00	372,51	372,51
Героев пр-кт, 27	ЖФ	0,3552			0,3552	894,63	0,00	894,63	894,63



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Героев пр-кт, 28	ЖФ	0,1622			0,1622	408,53	0,00	408,53	408,53
Героев пр-кт, 29	ЖФ	0,4309			0,4309	1085,30	0,00	1085,30	1085,30
Героев пр-кт, 30	ЖФ	0,1606			0,1606	404,50	0,00	404,50	404,50
Героев пр-кт, 31	ЖФ	0,3532			0,3532	889,60	0,00	889,60	889,60
Героев пр-кт, 34	ЖФ	0,1618			0,1618	407,52	0,00	407,52	407,52
Героев пр-кт, 35	ЖФ	0,3404			0,3404	857,36	0,00	857,36	857,36
Героев пр-кт, 36	ЖФ	0,1613			0,1613	406,26	0,00	406,26	406,26
Героев пр-кт, 38	ЖФ	0,1610			0,1610	405,51	0,00	405,51	405,51
Героев пр-кт, 39	ЖФ	0,1920			0,1920	483,59	0,00	483,59	483,59
Героев пр-кт, 40	ЖФ	0,1026			0,1026	258,42	0,00	258,42	258,42
Героев пр-кт, 42	ЖФ	0,2003			0,2003	504,49	0,00	504,49	504,49
Героев пр-кт, 44	ЖФ	0,1605			0,1605	404,25	0,00	404,25	404,25
Героев пр-кт, 48	ЖФ	0,1210			0,1210	304,76	0,00	304,76	304,76
Героев пр-кт, 50	ЖФ	0,2016			0,2016	507,76	0,00	507,76	507,76
Героев пр-кт, 52	ЖФ	0,1863			0,1863	469,23	0,00	469,23	469,23
Героев пр-кт, 58	ЖФ	0,1849			0,1849	465,70	0,00	465,70	465,70
Героев пр-кт, 60	ЖФ	0,1652			0,1652	416,08	0,00	416,08	416,08
Героев пр-кт, 64	ЖФ	0,1613			0,1613	406,26	0,00	406,26	406,26
Героев пр-кт, 66	ЖФ	0,2131			0,2131	536,73	0,00	536,73	536,73
Героев пр-кт, 68	ЖФ	0,1615			0,1615	406,77	0,00	406,77	406,77
Героев пр-кт, 70	ЖФ	0,1161			0,1161	292,42	0,00	292,42	292,42
Дежнева ул, 1	ЖФ	0,0737			0,0737	185,63	0,00	185,63	185,63
Дежнева ул, 3	ЖФ	0,1105			0,1105	278,31	0,00	278,31	278,31
Дежнева ул, 5	ЖФ	0,1110			0,1110	279,57	0,00	279,57	279,57
Дежнева ул, 7	ЖФ	0,1113			0,1113	280,33	0,00	280,33	280,33
Им Кошелева П.Л. ул, 11	ЖФ	0,0546			0,0546	137,52	0,00	137,52	137,52
Им Кошелева П.Л. ул, 13	ЖФ	0,0549			0,0549	138,28	0,00	138,28	138,28
Им Кошелева П.Л. ул, 17	ЖФ	0,0537			0,0537	135,25	0,00	135,25	135,25
Им Кошелева П.Л. ул, 2	ЖФ	0,1183			0,1183	297,96	0,00	297,96	297,96
Им Кошелева П.Л. ул, 3	ЖФ	0,0539			0,0539	135,76	0,00	135,76	135,76
Им Кошелева П.Л. ул, 4	ЖФ	0,1155			0,1155	290,91	0,00	290,91	290,91
Им Кошелева П.Л. ул, 9	ЖФ	0,0569			0,0569	143,31	0,00	143,31	143,31
Московское ш, 163	ЖФ	0,1902			0,1902	479,05	0,00	479,05	479,05
Московское ш, 165	ЖФ	0,1186			0,1186	298,71	0,00	298,71	298,71
Московское ш, 169	ЖФ	0,1102			0,1102	277,56	0,00	277,56	277,56
Московское ш, 171	ЖФ	0,2032			0,2032	511,79	0,00	511,79	511,79
Московское ш, 173	ЖФ	0,1931			0,1931	486,36	0,00	486,36	486,36
Московское ш, 175	ЖФ	0,2079			0,2079	523,63	0,00	523,63	523,63
Московское ш, 177	ЖФ	0,1523			0,1523	383,59	0,00	383,59	383,59
Московское ш, 179	ЖФ	0,1531			0,1531	385,61	0,00	385,61	385,61
Николая Гастелло ул, 12	ЖФ	0,0736			0,0736	185,37	0,00	185,37	185,37
Николая Гастелло ул, 14	ЖФ	0,0487			0,0487	122,66	0,00	122,66	122,66
Николая Гастелло ул, 4	ЖФ	0,2057			0,2057	518,09	0,00	518,09	518,09
Николая Гастелло ул, 8	ЖФ	0,0648			0,0648	163,21	0,00	163,21	163,21
Московское ш, 173	ОДЗ	0,0439			0,0439	110,57	0,00	110,57	110,57



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Героев пр-кт, 60	ОДЗ	0,0196			0,0196	49,37	0,00	49,37	49,37
Московское ш, 175	ОДЗ	0,0161			0,0161	40,55	0,00	40,55	40,55
Героев пр-кт, 48	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Дежнева ул, 2	ОДЗ	0,0673			0,0673	169,51	0,00	169,51	169,51
Героев пр-кт, 25	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Героев пр-кт, 25	ОДЗ	0,1089			0,1089	274,28	0,00	274,28	274,28
Героев пр-кт, 39	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Березовская ул, 1	ОДЗ	0,0149			0,0149	37,53	0,00	37,53	37,53
Московское ш, 179	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Николая Гастелло ул, 1	ОДЗ	0,0510			0,0510	128,45	0,00	128,45	128,45
Николая Гастелло ул, нет	ОДЗ	0,0310			0,0310	78,08	0,00	78,08	78,08
Московское ш, 165	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Им Кошелева П.Л. ул, 4	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Героев пр-кт, 58	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Березовская ул, 8	ОДЗ	0,0720		0,0069	0,0789	181,34	16,01	197,35	191,59
Березовская ул, 2	ОДЗ	0,2210			0,2210	556,63	0,00	556,63	556,63
Березовская ул, 10	ОДЗ	0,0157			0,0157	39,54	0,00	39,54	39,54
Героев пр-кт, 39	ОДЗ	0,1125			0,1125	283,35	0,00	283,35	283,35
Героев пр-кт, 39	ОДЗ	0,0359			0,0359	90,42	0,00	90,42	90,42
Николая Гастелло ул, 6	ОДЗ	0,0450			0,0450	113,34	0,00	113,34	113,34
Николая Гастелло ул, 6	ОДЗ			0,0055	0,0055	0,00	12,88	12,88	8,25
Николая Гастелло ул, 6 литер А	ОДЗ	0,1418	0,1211	0,0099	0,2728	662,16	23,09	685,25	676,94
Николая Гастелло ул, 6а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Николая Гастелло ул, 14	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,69	0,00	25,69	25,69
Героев пр-кт, 66	ОДЗ	0,0323			0,0323	81,35	0,00	81,35	81,35
Героев пр-кт, 62	ОДЗ	0,0450			0,0450	113,34	0,00	113,34	113,34
Героев пр-кт, 22	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,72	0,00	29,72	29,72
Героев пр-кт, 27	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Московское ш, 179	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Им Кошелева П.Л. ул, 5	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Им Кошелева П.Л. ул, 5	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Московское ш, 177	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Героев пр-кт, 46	ОДЗ	0,0770			0,0770	193,94	0,00	193,94	193,94
Героев пр-кт, 46	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Героев пр-кт, 11	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Московское ш, 139	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Московское ш, 113	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Московское ш, 141	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Героев пр-кт, 21	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Московское ш, 159	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Московское ш, 159	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Бурнаковский проезд, 12а	ОДЗ	0,1119			0,1119	281,84	0,00	281,84	281,84
Бурнаковский проезд, 12а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Московское ш, 137	ОДЗ	0,0204			0,0204	51,38	0,00	51,38	51,38

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Московское ш, 139	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Героев пр-кт, 21	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Героев пр-кт, 19	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Московское ш, 159	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Московское ш, 141	ОДЗ	0,0395			0,0395	99,49	0,00	99,49	99,49
Московское ш, 115	ОДЗ	0,0410			0,0410	103,27	0,00	103,27	103,27
Московское ш, 159	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Московское ш, 159	ОДЗ	0,0116			0,0116	29,22	0,00	29,22	29,22
Героев пр-кт, 21	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Бурнаковский проезд, 1	ОДЗ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
Бурнаковский проезд, 1	ОДЗ	0,0166			0,0166	41,81	0,00	41,81	41,81
Бурнаковский проезд, 1	ОДЗ	0,0624			0,0624	157,17	0,00	157,17	157,17
Бурнаковский проезд, 1	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Героев пр-кт, 4	ЖФ	0,0298			0,0298	75,06	0,00	75,06	75,06
Героев пр-кт, 9	ЖФ	0,0560			0,0560	141,05	0,00	141,05	141,05
Бурнаковский проезд, 10	ЖФ	0,1014			0,1014	255,39	0,00	255,39	255,39
Бурнаковский проезд, 11	ЖФ	0,0997			0,0997	251,11	0,00	251,11	251,11
Бурнаковский проезд, 9	ЖФ	0,1014			0,1014	255,39	0,00	255,39	255,39
Героев пр-кт, 10	ЖФ	0,0413			0,0413	104,02	0,00	104,02	104,02
Героев пр-кт, 11	ЖФ	0,0446			0,0446	112,33	0,00	112,33	112,33
Героев пр-кт, 12	ЖФ	0,0331			0,0331	83,37	0,00	83,37	83,37
Героев пр-кт, 14	ЖФ	0,0439			0,0439	110,57	0,00	110,57	110,57
Героев пр-кт, 15	ЖФ	0,0846			0,0846	213,08	0,00	213,08	213,08
Героев пр-кт, 16	ЖФ	0,0430			0,0430	108,30	0,00	108,30	108,30
Героев пр-кт, 17	ЖФ	0,2028			0,2028	510,79	0,00	510,79	510,79
Героев пр-кт, 18	ЖФ	0,0320			0,0320	80,60	0,00	80,60	80,60
Героев пр-кт, 19	ЖФ	0,1002			0,1002	252,37	0,00	252,37	252,37
Героев пр-кт, 2	ЖФ	0,0910			0,0910	229,20	0,00	229,20	229,20
Героев пр-кт, 21	ЖФ	0,1076			0,1076	271,01	0,00	271,01	271,01
Героев пр-кт, 6	ЖФ	0,0362			0,0362	91,18	0,00	91,18	91,18
Героев пр-кт, 8	ЖФ	0,0363			0,0363	91,43	0,00	91,43	91,43
Московское ш, 113	ЖФ	0,1550			0,1550	390,39	0,00	390,39	390,39
Московское ш, 137	ЖФ	0,1946			0,1946	490,13	0,00	490,13	490,13
Московское ш, 139	ЖФ	0,3842			0,3842	967,67	0,00	967,67	967,67
Московское ш, 141	ЖФ	0,4775			0,4775	1202,67	0,00	1202,67	1202,67
Московское ш, 155	ЖФ	0,2237			0,2237	563,43	0,00	563,43	563,43
Московское ш, 159	ЖФ	0,2809			0,2809	707,50	0,00	707,50	707,50
Героев пр-кт, 11	ОДЗ	0,0109			0,0109	27,45	0,00	27,45	27,45
Героев пр-кт, 19	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Московское ш, 137	ОДЗ	0,0751			0,0751	189,15	0,00	189,15	189,15
Московское ш, 117	ОДЗ	0,0690			0,0690	173,79	0,00	173,79	173,79
Московское ш, 117	ОДЗ		0,0300		0,0300	75,56	0,00	75,56	75,56
Бурнаковский проезд, 14	ОДЗ	0,0720			0,0720	181,34	0,00	181,34	181,34
Бурнаковский проезд, 14	ОДЗ	0,0970			0,0970	244,31	0,00	244,31	244,31
Героев пр-кт, 19	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Московское ш, 141	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Героев пр-кт, 20	ОДЗ	0,2976			0,2976	749,56	0,00	749,56	749,56
Московское ш, 161	ОДЗ	0,1058			0,1058	266,48	0,00	266,48	266,48
Московское ш, 155	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Героев пр-кт, 2	ОДЗ	0,0132			0,0132	33,25	0,00	33,25	33,25
Героев пр-кт, 17а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Героев пр-кт, 17а	ОДЗ	0,0600			0,0600	151,12	0,00	151,12	151,12
Московское ш, 159а	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Московское ш, 155	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Московское ш, 155	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Московское ш, 111	ОДЗ	0,1700			0,1700	428,17	0,00	428,17	428,17
Героев пр-кт, 19	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Красных Зорь ул, 4а	ОДЗ		0,2403		0,2403	605,24	0,00	605,24	605,24
Красных Зорь ул, 4а	ОДЗ	0,0153			0,0153	38,54	0,00	38,54	38,54
Героя Рябцева ул, 18	ОДЗ	0,0234			0,0234	58,94	0,00	58,94	58,94
Героя Рябцева ул, 2	ОДЗ	0,0151			0,0151	38,03	0,00	38,03	38,03
Московское ш, 189	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Московское ш, 191	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Героя Рябцева ул, 16	ОДЗ	0,0157			0,0157	39,54	0,00	39,54	39,54
Московское ш, 191	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Шота Руставели ул, 12а	ЖФ	0,1878			0,1878	473,01	0,00	473,01	473,01
Московское ш, 191	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Московское ш, 183	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Павла Орлова ул, 6	ЖФ	0,2071			0,2071	521,62	0,00	521,62	521,62
Московское ш, 189	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Московское ш, 187	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Московское ш, 189	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Героя Рябцева ул, 20	ОДЗ	0,0131			0,0131	32,99	0,00	32,99	32,99
Московское ш, 181	ОДЗ	0,0483			0,0483	121,65	0,00	121,65	121,65
Московское ш, 181	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Александра Люкина ул, 3	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Александра Люкина ул, 3	ОДЗ	0,0955			0,0955	240,53	0,00	240,53	240,53
Московское ш, 191	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Героя Рябцева ул, 18	ОДЗ	0,0274			0,0274	69,01	0,00	69,01	69,01
Московское ш, 189	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,72	0,00	29,72	29,72
Героя Рябцева ул, 18	ОДЗ	0,0374			0,0374	94,20	0,00	94,20	94,20
Героя Рябцева ул, 20	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Московское ш, 189	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Московское ш, 191	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Московское ш, 191	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Московское ш, 191	ОДЗ	0,0182			0,0182	45,84	0,00	45,84	45,84
Московское ш, 213	ОДЗ	0,0205			0,0205	51,63	0,00	51,63	51,63
Красных Зорь ул, 5а	ЖФ			0,1008	0,1008	0,00	744,39	744,39	505,61
Героя Рябцева ул, 18	ЖФ	0,2071			0,2071	521,62	0,00	521,62	521,62
Героя Рябцева ул, 20	ЖФ	0,0281			0,0281	70,77	0,00	70,77	70,77

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Героя Рябцева ул, 22	ЖФ	0,0413			0,0413	104,02	0,00	104,02	104,02
Им Героя Давыдова ул, 11	ЖФ	0,0385			0,0385	96,97	0,00	96,97	96,97
Им Героя Давыдова ул, 7	ЖФ	0,0379			0,0379	95,46	0,00	95,46	95,46
Московское ш, 207	ЖФ	0,2754			0,2754	693,64	0,00	693,64	693,64
Павла Орлова ул, 3	ЖФ	0,2954			0,2954	744,02	0,00	744,02	744,02
Павла Орлова ул, 7	ЖФ	0,2666			0,2666	671,48	0,00	671,48	671,48
Шота Руставели ул, 1	ЖФ	0,0414			0,0414	104,27	0,00	104,27	104,27
Московское ш, 191	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Героя Рябцева ул, 10	ЖФ	0,0326			0,0326	82,11	0,00	82,11	82,11
Героя Рябцева ул, 14	ЖФ	0,0601			0,0601	151,37	0,00	151,37	151,37
Героя Рябцева ул, 16	ЖФ	0,0283			0,0283	71,28	0,00	71,28	71,28
Героя Рябцева ул, 2	ЖФ	0,0463			0,0463	116,61	0,00	116,61	116,61
Героя Рябцева ул, 24	ЖФ	0,0542			0,0542	136,51	0,00	136,51	136,51
Героя Рябцева ул, 30	ЖФ	0,0416			0,0416	104,78	0,00	104,78	104,78
Героя Рябцева ул, 4	ЖФ	0,0593			0,0593	149,36	0,00	149,36	149,36
Героя Рябцева ул, 6	ЖФ	0,0615			0,0615	154,90	0,00	154,90	154,90
Героя Рябцева ул, 8	ЖФ	0,0534			0,0534	134,50	0,00	134,50	134,50
Им Героя Давыдова ул, 1	ЖФ	0,0558			0,0558	140,54	0,00	140,54	140,54
Им Героя Давыдова ул, 10	ЖФ	0,0418			0,0418	105,28	0,00	105,28	105,28
Им Героя Давыдова ул, 12	ЖФ	0,0458			0,0458	115,36	0,00	115,36	115,36
Им Героя Давыдова ул, 2	ЖФ	0,0556			0,0556	140,04	0,00	140,04	140,04
Им Героя Давыдова ул, 3	ЖФ	0,0555			0,0555	139,79	0,00	139,79	139,79
Им Героя Давыдова ул, 4	ЖФ	0,0559			0,0559	140,79	0,00	140,79	140,79
Им Героя Давыдова ул, 6	ЖФ	0,0413			0,0413	104,02	0,00	104,02	104,02
Им Героя Давыдова ул, 8	ЖФ	0,0560			0,0560	141,05	0,00	141,05	141,05
Им Героя Давыдова ул, 9	ЖФ	0,0382			0,0382	96,21	0,00	96,21	96,21
Лубянская ул, 2	ЖФ	0,4379			0,4379	1102,93	0,00	1102,93	1102,93
Лубянская ул, 3	ЖФ	0,0550			0,0550	138,53	0,00	138,53	138,53
Лубянская ул, 5	ЖФ	0,0556			0,0556	140,04	0,00	140,04	140,04
Московское ш, 183	ЖФ	0,2996			0,2996	754,59	0,00	754,59	754,59
Московское ш, 185	ЖФ	0,1843			0,1843	464,19	0,00	464,19	464,19
Московское ш, 187	ЖФ	0,1717			0,1717	432,46	0,00	432,46	432,46
Московское ш, 189	ЖФ	0,2132			0,2132	536,98	0,00	536,98	536,98
Московское ш, 191	ЖФ	0,4083			0,4083	1028,37	0,00	1028,37	1028,37
Московское ш, 193	ЖФ	0,2807			0,2807	706,99	0,00	706,99	706,99
Московское ш, 195	ЖФ	0,2312			0,2312	582,32	0,00	582,32	582,32
Московское ш, 197	ЖФ	0,2294			0,2294	577,78	0,00	577,78	577,78
Московское ш, 199	ЖФ	0,1456		0,0383	0,1839	366,72	282,84	649,56	558,83
Московское ш, 201	ЖФ	0,1888		0,0198	0,2086	475,53	146,22	621,74	574,84
Московское ш, 203	ЖФ	0,1475		0,0374	0,1849	371,50	276,19	647,70	559,10
Московское ш, 205	ЖФ	0,2760			0,2760	695,15	0,00	695,15	695,15
Московское ш, 209	ЖФ	0,2719			0,2719	684,83	0,00	684,83	684,83
Московское ш, 211	ЖФ	0,2768			0,2768	697,17	0,00	697,17	697,17
Московское ш, 213	ЖФ	0,2451			0,2451	617,33	0,00	617,33	617,33
Павла Орлова ул, 1	ЖФ	0,5522			0,5522	1390,81	0,00	1390,81	1390,81

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Павла Орлова ул, 10	ЖФ	0,2908			0,2908	732,43	0,00	732,43	732,43
Павла Орлова ул, 12	ЖФ	0,0529			0,0529	133,24	0,00	133,24	133,24
Павла Орлова ул, 2	ЖФ	0,5553			0,5553	1398,62	0,00	1398,62	1398,62
Павла Орлова ул, 4	ЖФ	0,2908			0,2908	732,43	0,00	732,43	732,43
Павла Орлова ул, 5	ЖФ	0,2727			0,2727	686,84	0,00	686,84	686,84
Павла Орлова ул, 8	ЖФ	0,2661			0,2661	670,22	0,00	670,22	670,22
Павла Орлова ул, 9	ЖФ	0,2704			0,2704	681,05	0,00	681,05	681,05
Шота Руставели ул, 12	ЖФ	0,0549			0,0549	138,28	0,00	138,28	138,28
Шота Руставели ул, 14	ЖФ	0,0413			0,0413	104,02	0,00	104,02	104,02
Шота Руставели ул, 2	ЖФ	0,0415			0,0415	104,52	0,00	104,52	104,52
Шота Руставели ул, 5	ЖФ	0,0189			0,0189	47,60	0,00	47,60	47,60
Павла Орлова ул, 1	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Московское ш, 213а	ОДЗ			0,0084	0,0084	0,00	19,70	19,70	12,61
Московское ш, 213а	ОДЗ			0,0072	0,0072	0,00	16,84	16,84	10,78
Московское ш, 193	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Шота Руставели ул, 5	ОДЗ	0,0259			0,0259	65,23	0,00	65,23	65,23
Московское ш, 185	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Павла Орлова ул, 1	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Московское ш, 187	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41
Московское ш, 211а	ОДЗ	0,0950		0,0059	0,1009	239,27	13,76	253,03	248,08
Александра Люкина ул, 3	ОДЗ	0,0097			0,0097	24,43	0,00	24,43	24,43
Героя Рябцева ул, 10	ОДЗ	0,0288			0,0288	72,54	0,00	72,54	72,54
Героя Рябцева ул, 10	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Героя Рябцева ул, 14а	ОДЗ	0,0193			0,0193	48,61	0,00	48,61	48,61
Героя Рябцева ул, 8	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Московское ш, 213	ОДЗ	0,0205			0,0205	51,63	0,00	51,63	51,63
Московское ш, 183	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Александра Люкина ул, 2	ОДЗ	0,0651			0,0651	163,97	0,00	163,97	163,97
Павла Орлова ул, 10	ОДЗ	0,0155			0,0155	39,04	0,00	39,04	39,04
Московское ш, 183	ОДЗ	0,0902			0,0902	227,18	0,00	227,18	227,18
Московское ш, 213	ОДЗ	0,0108			0,0108	27,20	0,00	27,20	27,20
Кима ул, 339 литер А	ОДЗ	0,0092			0,0092	23,17	0,00	23,17	23,17
Кима ул, 339 литер А	ОДЗ		0,0113		0,0113	28,46	0,00	28,46	28,46
Механизаторов ул, 3е	ОДЗ	0,0439			0,0439	110,57	0,00	110,57	110,57
Лучистая ул, 12 литер А	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Лучистая ул, 12 литер А	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Лучистая ул, 14	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Брикетная ул, 1	ЖФ	0,1007		0,0236	0,1243	253,63	174,28	427,91	372,01
Брикетная ул, 11	ЖФ	0,1023		0,0221	0,1244	257,66	163,20	420,86	368,51
Брикетная ул, 3	ЖФ	0,0750			0,0750	188,90	0,00	188,90	188,90
Брикетная ул, 4	ЖФ	0,0750			0,0750	188,90	0,00	188,90	188,90
Брикетная ул, 5	ЖФ	0,0504		0,0097	0,0601	126,94	71,63	198,57	175,60
Брикетная ул, 7	ЖФ	0,0302		0,0075	0,0377	76,06	55,39	131,45	113,68
Брикетная ул, 8	ЖФ	0,0200		0,0011	0,0211	50,37	8,12	58,50	55,89
Брикетная ул, 9	ЖФ	0,0449		0,0105	0,0554	113,09	77,54	190,63	165,76

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Лучистая ул, 11	ЖФ	0,0850			0,0850	214,09	0,00	214,09	214,09
Лучистая ул, 12	ЖФ	0,0303			0,0303	76,32	0,00	76,32	76,32
Лучистая ул, 6	ЖФ	0,0850			0,0850	214,09	0,00	214,09	214,09
Лучистая ул, 7	ЖФ	0,0850			0,0850	214,09	0,00	214,09	214,09
Лучистая ул, 8	ЖФ	0,0326			0,0326	82,11	0,00	82,11	82,11
Лучистая ул, 9	ЖФ	0,0850			0,0850	214,09	0,00	214,09	214,09
Механизаторов ул, 10	ЖФ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Механизаторов ул, 11	ЖФ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Механизаторов ул, 12	ЖФ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Механизаторов ул, 14	ЖФ	0,0123			0,0123	30,98	0,00	30,98	30,98
Механизаторов ул, 6	ЖФ	0,0468			0,0468	117,87	0,00	117,87	117,87
Механизаторов ул, 7	ЖФ	0,0138			0,0138	34,76	0,00	34,76	34,76
Механизаторов ул, 8	ЖФ	0,0469			0,0469	118,13	0,00	118,13	118,13
Механизаторов ул, 9	ЖФ	0,0092			0,0092	23,17	0,00	23,17	23,17
Пырская ул, 1	ЖФ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Пырская ул, 11	ЖФ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Пырская ул, 15	ЖФ	0,0160			0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
Пырская ул, 17	ЖФ	0,0169			0,0169	42,57	0,00	42,57	42,57
Пырская ул, 2А	ЖФ	0,0445			0,0445	112,08	0,00	112,08	112,08
Пырская ул, 3	ЖФ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Пырская ул, 5	ЖФ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Пырская ул, 6	ЖФ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Пырская ул, 9	ЖФ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Фрезеристов ул, 1	ЖФ	0,0321			0,0321	80,85	0,00	80,85	80,85
Фрезеристов ул, 2	ЖФ	0,0284			0,0284	71,53	0,00	71,53	71,53
Фрезеристов ул, 3	ЖФ	0,0326			0,0326	82,11	0,00	82,11	82,11
Фрезеристов ул, 4	ЖФ	0,0464			0,0464	116,87	0,00	116,87	116,87
Фрезеристов ул, 5	ЖФ	0,0465			0,0465	117,12	0,00	117,12	117,12
Ягодная ул, 1	ЖФ	0,0319		0,0025	0,0344	80,35	18,46	98,81	92,89
Ягодная ул, 2	ЖФ	0,0291		0,0012	0,0303	73,29	8,86	82,16	79,31
Ягодная ул, 2А	ЖФ	0,0300		0,0079	0,0379	75,56	58,34	133,90	115,19
Ягодная ул, 5	ЖФ	0,0332			0,0332	83,62	0,00	83,62	83,62
Ягодная ул, 6	ЖФ	0,0335		0,0052	0,0387	84,38	38,40	122,78	110,46
Лучистая ул, 12 литер А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Лучистая ул, 10	ОДЗ	0,0447			0,0447	112,58	0,00	112,58	112,58
Механизаторов ул, 4 литер Б	ОДЗ	0,0210			0,0210	52,89	0,00	52,89	52,89
Лучистая ул, 4	ОДЗ	0,1170			0,1170	294,68	0,00	294,68	294,68
Ягодная ул, 3	ОДЗ	0,0155		0,0109	0,0264	39,04	25,42	64,46	55,31
Ягодная ул, 4	ОДЗ	0,0115		0,0071	0,0186	28,96	16,56	45,52	39,56
Лучистая ул, 12 литер А	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Механизаторов ул, 15	ОДЗ	0,0103		0,0859	0,0962	25,94	200,33	226,27	154,18
Героя Безрукова ул, нет	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Героя Безрукова ул, нет	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Березовская ул, 64	ОДЗ	0,0360			0,0360	90,67	0,00	90,67	90,67
Куйбышева ул, 4	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Куйбышева ул, 4	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Шальяпина ул, 18	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Шальяпина ул, 10	ЖФ	0,4300			0,4300	1083,03	0,00	1083,03	1083,03
Березовская ул, 64	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Красных Зорь ул, 22	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Красных Зорь ул, 22	ОДЗ	0,0161			0,0161	40,55	0,00	40,55	40,55
Красных Зорь ул, 22(3,4 под.)	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Красных Зорь ул, 1	ЖФ	0,2163			0,2163	544,79	0,00	544,79	544,79
Красных Зорь ул, 2	ЖФ	0,2029			0,2029	511,04	0,00	511,04	511,04
Красных Зорь ул, 7 (узел 1)	ЖФ	0,1394			0,1394	351,10	0,00	351,10	351,10
Красных Зорь ул, 7 (узел 2)	ЖФ	0,1692			0,1692	426,16	0,00	426,16	426,16
Березовская ул, 82а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Красных Зорь ул, 22	ОДЗ	0,0135			0,0135	34,00	0,00	34,00	34,00
Красных Зорь ул, 22	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Куйбышева ул, 8	ОДЗ	0,0380			0,0380	95,71	0,00	95,71	95,71
Березовская ул, 81	ОДЗ	0,0747			0,0747	188,14	0,00	188,14	188,14
Березовская ул, 81	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Березовская ул, 81	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Куйбышева ул, 2	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Куйбышева ул, 30	ОДЗ	0,1136			0,1136	286,12	0,00	286,12	286,12
Куйбышева ул, 32	ОДЗ	0,3521	0,4831		0,8352	2103,60	0,00	2103,60	2103,60
Куйбышева ул, 32	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Шальяпина ул, 17	ЖФ	0,2140			0,2140	539,00	0,00	539,00	539,00
Шальяпина ул, 20а	ОДЗ	0,2004	0,0440		0,2444	615,56	0,00	615,56	615,56
Шальяпина ул, 20а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Шальяпина ул, 23б	ОДЗ	0,1370	0,0885	0,0075	0,2330	567,96	17,41	585,37	579,10
Шальяпина ул, 23б	ОДЗ			0,0149	0,0149	0,00	34,82	34,82	22,29
Шальяпина ул, 23б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Красных Зорь ул, 22	ОДЗ	0,0165			0,0165	41,56	0,00	41,56	41,56
Куйбышева ул, 2	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Шальяпина ул, 20	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,66	0,00	21,66	21,66
Шальяпина ул, 20	ОДЗ	0,0171			0,0171	43,07	0,00	43,07	43,07
Красных Зорь ул, 5а	ЖФ	0,3603			0,3603	907,48	0,00	907,48	907,48
Красных Зорь ул, 22	ЖФ	0,3831			0,3831	964,90	0,00	964,90	964,90
Красных Зорь ул, 22	ЖФ	0,3243			0,3243	816,81	0,00	816,81	816,81
Березовская ул, 64	ЖФ	0,4276			0,4276	1076,98	0,00	1076,98	1076,98
Шальяпина ул, 19	ЖФ	0,5799			0,5799	1460,58	0,00	1460,58	1460,58
Шальяпина ул, 20	ЖФ	0,8585			0,8585	2162,28	0,00	2162,28	2162,28
Шальяпина ул, 21	ЖФ	0,2904			0,2904	731,42	0,00	731,42	731,42
Красных Зорь ул, 22	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Березовская ул, 68	ЖФ	0,2553			0,2553	643,02	0,00	643,02	643,02
Березовская ул, 70	ЖФ	0,2656			0,2656	668,96	0,00	668,96	668,96
Березовская ул, 71	ЖФ	0,2688			0,2688	677,02	0,00	677,02	677,02
Березовская ул, 72	ЖФ	0,2523			0,2523	635,46	0,00	635,46	635,46
Березовская ул, 73	ЖФ	0,2339			0,2339	589,12	0,00	589,12	589,12



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Березовская ул, 76	ЖФ	0,2862			0,2862	720,84	0,00	720,84	720,84
Березовская ул, 78	ЖФ	0,2655			0,2655	668,71	0,00	668,71	668,71
Березовская ул, 79	ЖФ	0,2682			0,2682	675,51	0,00	675,51	675,51
Березовская ул, 80	ЖФ	0,2965			0,2965	746,79	0,00	746,79	746,79
Березовская ул, 84	ЖФ	0,2644			0,2644	665,94	0,00	665,94	665,94
Березовская ул, 86	ЖФ	0,3064			0,3064	771,72	0,00	771,72	771,72
Березовская ул, 88	ЖФ	0,2308			0,2308	581,31	0,00	581,31	581,31
Красных Зорь ул, 3	ЖФ	0,2017			0,2017	508,02	0,00	508,02	508,02
Красных Зорь ул, 8	ЖФ	0,2045			0,2045	515,07	0,00	515,07	515,07
Красных Зорь ул, 9	ЖФ	0,1892			0,1892	476,53	0,00	476,53	476,53
Куйбышева ул, 2	ЖФ	0,1387			0,1387	349,34	0,00	349,34	349,34
Куйбышева ул, 4	ЖФ	0,2103			0,2103	529,68	0,00	529,68	529,68
Шаляпина ул, 15	ЖФ	0,4565			0,4565	1149,77	0,00	1149,77	1149,77
Шаляпина ул, 16	ЖФ	0,2613			0,2613	658,13	0,00	658,13	658,13
Шаляпина ул, 18	ЖФ	0,3177			0,3177	800,18	0,00	800,18	800,18
Шаляпина ул, 19а	ЖФ	0,2624			0,2624	660,90	0,00	660,90	660,90
Шаляпина ул, 22	ЖФ	0,8809			0,8809	2218,70	0,00	2218,70	2218,70
Шаляпина ул, 24	ЖФ	0,2873			0,2873	723,61	0,00	723,61	723,61
Шаляпина ул, 5	ЖФ	0,2118			0,2118	533,45	0,00	533,45	533,45
Шаляпина ул, 8	ЖФ	0,1476			0,1476	371,76	0,00	371,76	371,76
Шаляпина ул, 9	ЖФ	0,1269			0,1269	319,62	0,00	319,62	319,62
Маршала Воронова ул, 20а	ОДЗ	0,0363			0,0363	91,43	0,00	91,43	91,43
Красных Зорь ул, 4	ЖФ	0,2361			0,2361	594,66	0,00	594,66	594,66
Красных Зорь ул, 5	ЖФ	0,2412			0,2412	607,50	0,00	607,50	607,50
Красных Зорь ул, 6	ЖФ	0,2465			0,2465	620,85	0,00	620,85	620,85
Куйбышева ул, 2	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Московское ш, 213а	ОДЗ	0,2362			0,2362	594,91	0,00	594,91	594,91
Московское ш, 213а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Московское ш, 213а	ОДЗ	0,0573			0,0573	144,32	0,00	144,32	144,32
Красных Зорь ул, 22	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Березовская ул, 73	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Маршала Воронова ул, 22а	ОДЗ	0,1273			0,1273	320,63	0,00	320,63	320,63
Маршала Воронова ул, 22а	ОДЗ		0,1744		0,1744	439,26	0,00	439,26	439,26
Маршала Воронова ул, 22а	ОДЗ	0,0238			0,0238	59,94	0,00	59,94	59,94
Маршала Воронова ул, 22а	ОДЗ		0,0533		0,0533	134,25	0,00	134,25	134,25
Маршала Воронова ул, 22а	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Маршала Воронова ул, 22а	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Маршала Воронова ул, 22а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Шаляпина ул, 25а	ОДЗ	0,1654	0,1140		0,2794	703,77	0,00	703,77	703,77
Шаляпина ул, 25а	ОДЗ	0,0247			0,0247	62,21	0,00	62,21	62,21
Шаляпина ул, 25а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Страж Революции ул, 35в	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Шаляпина ул, 23	ОДЗ	0,3700			0,3700	931,91	0,00	931,91	931,91
Хохломская ул, 5	ОДЗ	0,0650			0,0650	163,71	0,00	163,71	163,71
Хохломская ул, 5	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Шаляпина ул, 5а	ОДЗ	0,0430			0,0430	108,30	0,00	108,30	108,30
Шаляпина ул, 5а	ОДЗ	0,2007			0,2007	505,50	0,00	505,50	505,50
Шаляпина ул, 5а	ОДЗ		0,0223		0,0223	56,17	0,00	56,17	56,17
Красных Зорь ул, 11а	ОДЗ	0,2120			0,2120	533,96	0,00	533,96	533,96
Красных Зорь ул, 11а	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,68	0,00	24,68	24,68
Шаляпина ул, 5	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Березовская ул, 80	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Березовская ул, 81	ОДЗ	0,0220			0,0220	55,41	0,00	55,41	55,41
Шаляпина ул, 5	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,70	0,00	26,70	26,70
Куйбышева ул, 2	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Маршала Воронова ул, 20а	ОДЗ	0,1202		0,0001	0,1203	302,74	0,26	303,01	302,91
Маршала Воронова ул, 20а	ОДЗ	0,1660		0,0048	0,1708	418,10	11,14	429,24	425,23
Маршала Воронова ул, 20а	ОДЗ	0,0187		0,0273	0,0460	47,10	63,69	110,79	87,87
Маршала Воронова ул, 20а	ОДЗ	0,1505		0,0064	0,1569	379,06	14,96	394,02	388,64
Маршала Воронова ул, 20а	ОДЗ	0,4100		0,0393	0,4493	1032,66	91,55	1124,21	1091,26
Маршала Воронова ул, 20а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Страж Революции ул, 35	ОДЗ	0,0165			0,0165	41,56	0,00	41,56	41,56
Страж Революции ул, 35	ОДЗ	0,2262			0,2262	569,72	0,00	569,72	569,72
Страж Революции ул, нет	ОДЗ	0,0328			0,0328	82,61	0,00	82,61	82,61
Страж Революции ул, нет	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Шаляпина ул, 5	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41
Березовская ул, 85	ОДЗ	0,0196			0,0196	49,37	0,00	49,37	49,37
Березовская ул, 85	ОДЗ	0,0139			0,0139	35,01	0,00	35,01	35,01
Шота Руставели ул, 14	ЖФ			0,0128	0,0128	0,00	94,53	94,53	64,20
Шота Руставели ул, 14	ЖФ			0,0022	0,0022	0,00	16,25	16,25	11,04
Шаляпина ул, 18	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Шаляпина ул, 10	ЖФ			0,0776	0,0776	0,00	573,06	573,06	389,24
Шаляпина ул, 8	ЖФ			0,0220	0,0220	0,00	162,47	162,47	110,35
Шаляпина ул, 9	ЖФ			0,0312	0,0312	0,00	230,41	230,41	156,50
Куйбышева ул, 2	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Шаляпина ул, 17	ЖФ			0,0696	0,0696	0,00	513,81	513,81	349,00
Шаляпина ул, 17	ЖФ			0,0046	0,0046	0,00	34,21	34,21	23,24
Шаляпина ул, 20а	ОДЗ			0,0194	0,0194	0,00	45,31	45,31	29,01
Куйбышева ул, 2	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Шаляпина ул, 20	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,31	0,31	0,20
Шаляпина ул, 20	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,30
Куйбышева ул, 4	ЖФ			0,0452	0,0452	0,00	333,79	333,79	226,72
Шаляпина ул, 18	ЖФ			0,0834	0,0834	0,00	615,89	615,89	418,33
Шаляпина ул, 19	ЖФ			0,1361	0,1361	0,00	1005,07	1005,07	682,68
Шаляпина ул, 20	ЖФ			0,1981	0,1981	0,00	1462,93	1462,93	993,67
Шаляпина ул, 21	ЖФ			0,0669	0,0669	0,00	494,04	494,04	335,57
Шаляпина ул, 24	ЖФ			0,0624	0,0624	0,00	460,81	460,81	313,00
Куйбышева ул, 2	ЖФ			0,0441	0,0441	0,00	325,67	325,67	221,21
Шаляпина ул, 15	ЖФ			0,0859	0,0859	0,00	634,35	634,35	430,87
Шаляпина ул, 16	ЖФ			0,0553	0,0553	0,00	408,38	408,38	277,38

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Шаляпина ул, 19а	ЖФ			0,0397	0,0397	0,00	293,18	293,18	199,14
Шаляпина ул, 22	ЖФ			0,2157	0,2157	0,00	1592,90	1592,90	1081,95
Шаляпина ул, 5	ЖФ			0,0467	0,0467	0,00	344,87	344,87	234,25
Куйбышева ул, 2	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Маршала Воронова ул, 22а	ОДЗ			0,0102	0,0102	0,00	23,74	23,74	15,20
Маршала Воронова ул, 22а	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,11	1,11	0,71
Шаляпина ул, 23	ОДЗ			0,0108	0,0108	0,00	25,21	25,21	16,14
Хохломская ул, 5	ОДЗ			0,0075	0,0075	0,00	17,41	17,41	11,14
Хохломская ул, 5	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,30
Шаляпина ул, 5а	ОДЗ			0,0014	0,0014	0,00	3,34	3,34	2,14
Шаляпина ул, 5а	ОДЗ			0,0113	0,0113	0,00	26,46	26,46	16,94
Шаляпина ул, 5	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,35	0,35	0,23
Шаляпина ул, 5	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,32	0,32	0,21
Куйбышева ул, 2	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,09	0,09	0,06
Шаляпина ул, 5	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	1,02	1,02	0,65
Мокроусова ул, 11	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,31	0,31	0,20
Мокроусова ул, 11	ЖФ			0,0503	0,0503	0,00	371,46	371,46	252,30
Циолковского ул, 29	ЖФ	0,2389			0,2389	601,71	0,00	601,71	601,71
Циолковского ул, 25а	ЖФ	0,2393			0,2393	602,72	0,00	602,72	602,72
Циолковского ул, 27	ЖФ	0,2102			0,2102	529,42	0,00	529,42	529,42
Коммуны ул, 40	ЖФ	0,0177			0,0177	44,58	0,00	44,58	44,58
Лобачевского ул, 12	ЖФ	0,0451			0,0451	113,59	0,00	113,59	113,59
Лобачевского ул, 13	ЖФ	0,0255			0,0255	64,23	0,00	64,23	64,23
Лобачевского ул, 15	ЖФ	0,0254			0,0254	63,97	0,00	63,97	63,97
Островского ул, 11	ЖФ	0,3377			0,3377	850,56	0,00	850,56	850,56
Озерная 4-я ул, 1	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Полесская ул, 5	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Дубравная ул, 7	ОДЗ	0,0030		0,0000	0,0030	7,56	0,05	7,60	7,59
Дубравная 11-я ул, 1А	ОДЗ	0,1120			0,1120	282,09	0,00	282,09	282,09
Дубравная 11-я ул, 1а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Дубравная ул, 8	ОДЗ	0,0030		0,0000	0,0030	7,56	0,08	7,63	7,61
Дубравная ул, 8	ОДЗ	0,0026		0,0000	0,0026	6,55	0,06	6,61	6,59
Дубравная ул, 9а	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Дубравная ул, 5	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Дубравная ул, 8	ОДЗ	0,0033		0,0000	0,0033	8,31	0,09	8,40	8,37
Озерная 2-я ул, 4	ОДЗ	0,0283			0,0283	71,28	0,00	71,28	71,28
Дубравная ул, нет	ОДЗ	0,0413		0,0021	0,0434	104,02	4,82	108,84	107,11
Полесская ул, 5	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Дубравная 2-я ул, 1а	ОДЗ	0,0510			0,0510	128,45	0,00	128,45	128,45
Дубравная 2-я ул, 1а	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Дубравная 2-я ул, 1а	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Дубравная 2-я ул, 1а	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Дубравная 2-я ул, 1а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Дубравная 2-я ул, 1а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Полесская ул, 5	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Дубравная 1-я ул, 1	ЖФ	0,0153			0,0153	38,54	0,00	38,54	38,54
Дубравная 1-я ул, 2	ЖФ	0,0250			0,0250	62,97	0,00	62,97	62,97
Дубравная 1-я ул, 3	ЖФ	0,0254			0,0254	63,97	0,00	63,97	63,97
Дубравная 1-я ул, 4	ЖФ	0,0252			0,0252	63,47	0,00	63,47	63,47
Дубравная 10-я ул, 1	ЖФ	0,0261			0,0261	65,74	0,00	65,74	65,74
Дубравная 10-я ул, 2	ЖФ	0,0260			0,0260	65,49	0,00	65,49	65,49
Дубравная 10-я ул, 3	ЖФ	0,0257			0,0257	64,73	0,00	64,73	64,73
Дубравная 10-я ул, 4	ЖФ	0,0264			0,0264	66,49	0,00	66,49	66,49
Дубравная 11-я ул, 1	ЖФ	0,0773			0,0773	194,69	0,00	194,69	194,69
Дубравная 11-я ул, 2	ЖФ	0,0260			0,0260	65,49	0,00	65,49	65,49
Дубравная 11-я ул, 4	ЖФ	0,0254			0,0254	63,97	0,00	63,97	63,97
Дубравная 2-я ул, 1	ЖФ	0,0223			0,0223	56,17	0,00	56,17	56,17
Дубравная 2-я ул, 2	ЖФ	0,0249			0,0249	62,71	0,00	62,71	62,71
Дубравная 2-я ул, 3	ЖФ	0,0251			0,0251	63,22	0,00	63,22	63,22
Дубравная 2-я ул, 4	ЖФ	0,0253			0,0253	63,72	0,00	63,72	63,72
Дубравная 3-я ул, 1	ЖФ	0,0256			0,0256	64,48	0,00	64,48	64,48
Дубравная 3-я ул, 2	ЖФ	0,0254			0,0254	63,97	0,00	63,97	63,97
Дубравная 3-я ул, 3	ЖФ	0,0252			0,0252	63,47	0,00	63,47	63,47
Дубравная 3-я ул, 4	ЖФ	0,0251			0,0251	63,22	0,00	63,22	63,22
Дубравная 4-я ул, 1	ЖФ	0,0256			0,0256	64,48	0,00	64,48	64,48
Дубравная 4-я ул, 2	ЖФ	0,0254			0,0254	63,97	0,00	63,97	63,97
Дубравная 4-я ул, 3	ЖФ	0,0250			0,0250	62,97	0,00	62,97	62,97
Дубравная 5-я ул, 1	ЖФ	0,0244			0,0244	61,46	0,00	61,46	61,46
Дубравная 5-я ул, 2	ЖФ	0,0249			0,0249	62,71	0,00	62,71	62,71
Дубравная 6-я ул, 1	ЖФ	0,0245			0,0245	61,71	0,00	61,71	61,71
Дубравная 6-я ул, 2	ЖФ	0,0242			0,0242	60,95	0,00	60,95	60,95
Дубравная 6-я ул, 3	ЖФ	0,0245			0,0245	61,71	0,00	61,71	61,71
Дубравная 6-я ул, 4	ЖФ	0,0250			0,0250	62,97	0,00	62,97	62,97
Дубравная 7-я ул, 1	ЖФ	0,0264			0,0264	66,49	0,00	66,49	66,49
Дубравная 7-я ул, 2	ЖФ	0,0260			0,0260	65,49	0,00	65,49	65,49
Дубравная 7-я ул, 3	ЖФ	0,0257			0,0257	64,73	0,00	64,73	64,73
Дубравная 7-я ул, 4	ЖФ	0,0253			0,0253	63,72	0,00	63,72	63,72
Дубравная 8-я ул, 1	ЖФ	0,0259			0,0259	65,23	0,00	65,23	65,23
Дубравная 8-я ул, 2	ЖФ	0,0258			0,0258	64,98	0,00	64,98	64,98
Дубравная 8-я ул, 3	ЖФ	0,0260			0,0260	65,49	0,00	65,49	65,49
Дубравная 8-я ул, 4	ЖФ	0,0257			0,0257	64,73	0,00	64,73	64,73
Дубравная 9-я ул, 1	ЖФ	0,0255			0,0255	64,23	0,00	64,23	64,23
Дубравная 9-я ул, 2	ЖФ	0,0254			0,0254	63,97	0,00	63,97	63,97
Дубравная 9-я ул, 3	ЖФ	0,0254			0,0254	63,97	0,00	63,97	63,97
Дубравная 9-я ул, 4	ЖФ	0,0255			0,0255	64,23	0,00	64,23	64,23
Дубравная ул, 10	ЖФ	0,0216		0,0067	0,0283	54,40	49,48	103,88	88,01
Дубравная ул, 11	ЖФ	0,0218		0,0067	0,0285	54,91	49,48	104,39	88,51
Дубравная ул, 12	ЖФ	0,0217		0,0056	0,0273	54,66	41,35	96,01	82,74
Дубравная ул, 13	ЖФ	0,0216		0,0037	0,0253	54,40	27,32	81,73	72,96
Дубравная ул, 14	ЖФ	0,0213		0,0075	0,0288	53,65	55,39	109,03	91,27

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Дубравная ул, 15	ЖФ	0,0218		0,0056	0,0274	54,91	41,35	96,26	83,00
Дубравная ул, 16	ЖФ	0,0228		0,0049	0,0277	57,43	36,19	93,61	82,00
Дубравная ул, 17	ЖФ	0,0227		0,0060	0,0287	57,17	44,31	101,48	87,27
Дубравная ул, 5	ЖФ	0,0187		0,0056	0,0243	47,10	41,35	88,45	75,19
Дубравная ул, 6	ЖФ	0,0218		0,0067	0,0285	54,91	49,48	104,39	88,51
Дубравная ул, 7	ЖФ	0,0190		0,0041	0,0231	47,85	30,28	78,13	68,42
Дубравная ул, 8	ЖФ	0,0137		0,0037	0,0174	34,51	27,32	61,83	53,07
Дубравная ул, 9	ЖФ	0,0218		0,0041	0,0259	54,91	30,28	85,18	75,47
Озерная 1-я ул, 1	ЖФ	0,0245			0,0245	61,71	0,00	61,71	61,71
Озерная 1-я ул, 2	ЖФ	0,0247			0,0247	62,21	0,00	62,21	62,21
Озерная 1-я ул, 3	ЖФ	0,0249			0,0249	62,71	0,00	62,71	62,71
Озерная 1-я ул, 4	ЖФ	0,0247			0,0247	62,21	0,00	62,21	62,21
Озерная 2-я ул, 1	ЖФ	0,0250			0,0250	62,97	0,00	62,97	62,97
Озерная 2-я ул, 2	ЖФ	0,0247			0,0247	62,21	0,00	62,21	62,21
Озерная 2-я ул, 3	ЖФ	0,0248			0,0248	62,46	0,00	62,46	62,46
Озерная 4-я ул, 1	ЖФ	0,0220			0,0220	55,41	0,00	55,41	55,41
Озерная 4-я ул, 3	ЖФ	0,0256			0,0256	64,48	0,00	64,48	64,48
Озерная 5-я ул, 1	ЖФ	0,0260			0,0260	65,49	0,00	65,49	65,49
Озерная 5-я ул, 2	ЖФ	0,0259			0,0259	65,23	0,00	65,23	65,23
Озерная 5-я ул, 3	ЖФ	0,0252			0,0252	63,47	0,00	63,47	63,47
Озерная 5-я ул, 4	ЖФ	0,0253			0,0253	63,72	0,00	63,72	63,72
Озерная 6-я ул, 1	ЖФ	0,0260			0,0260	65,49	0,00	65,49	65,49
Озерная 6-я ул, 2	ЖФ	0,0255			0,0255	64,23	0,00	64,23	64,23
Озерная 6-я ул, 3	ЖФ	0,0257			0,0257	64,73	0,00	64,73	64,73
Озерная 6-я ул, 4	ЖФ	0,0258			0,0258	64,98	0,00	64,98	64,98
Озерная 6-я ул, 5	ЖФ	0,0256			0,0256	64,48	0,00	64,48	64,48
Озерная 6-я ул, 6	ЖФ	0,0259			0,0259	65,23	0,00	65,23	65,23
Озерная 7-я ул, 1	ЖФ	0,0254			0,0254	63,97	0,00	63,97	63,97
Озерная 7-я ул, 2	ЖФ	0,0255			0,0255	64,23	0,00	64,23	64,23
Озерная 7-я ул, 3	ЖФ	0,0255			0,0255	64,23	0,00	64,23	64,23
Озерная 7-я ул, 4	ЖФ	0,0254			0,0254	63,97	0,00	63,97	63,97
Озерная 7-я ул, 5	ЖФ	0,0256			0,0256	64,48	0,00	64,48	64,48
Озерная 7-я ул, 6	ЖФ	0,0257			0,0257	64,73	0,00	64,73	64,73
Озерная 7-я ул, 7	ЖФ	0,0251			0,0251	63,22	0,00	63,22	63,22
Полесская ул, 10	ЖФ	0,0216		0,0064	0,0280	54,40	47,26	101,67	86,51
Полесская ул, 11	ЖФ	0,0218		0,0052	0,0270	54,91	38,40	93,31	80,99
Полесская ул, 12	ЖФ	0,0218		0,0060	0,0278	54,91	44,31	99,22	85,00
Полесская ул, 13	ЖФ	0,0216		0,0064	0,0280	54,40	47,26	101,67	86,51
Полесская ул, 14	ЖФ	0,0219		0,0045	0,0264	55,16	33,23	88,39	77,73
Полесская ул, 15	ЖФ	0,0223		0,0056	0,0279	56,17	41,35	97,52	84,26
Полесская ул, 18	ЖФ	0,0225		0,0056	0,0281	56,67	41,35	98,03	84,76
Полесская ул, 19	ЖФ	0,0222		0,0060	0,0282	55,91	44,31	100,22	86,01
Полесская ул, 20	ЖФ	0,0220		0,0067	0,0287	55,41	49,48	104,89	89,02
Полесская ул, 21	ЖФ	0,0218		0,0060	0,0278	54,91	44,31	99,22	85,00
Полесская ул, 22	ЖФ	0,0219		0,0075	0,0294	55,16	55,39	110,54	92,78

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Полесская ул, 6	ЖФ	0,0223		0,0067	0,0290	56,17	49,48	105,64	89,77
Полесская ул, 7	ЖФ	0,0218		0,0041	0,0259	54,91	30,28	85,18	75,47
Полесская ул, 8	ЖФ	0,0218		0,0071	0,0289	54,91	52,43	107,34	90,52
Полесская ул, 9	ЖФ	0,0226		0,0060	0,0286	56,92	44,31	101,23	87,02
Дубравная 1-я ул, 1	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Дубравная 2-я ул, 1	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Озерная 3-я ул, 1	ОДЗ	0,0300			0,0300	75,56	0,00	75,56	75,56
Полесская ул, 17	ОДЗ	0,0595		0,0047	0,0642	149,86	11,02	160,88	156,92
Полесская ул, 17	ОДЗ	0,0088		0,0002	0,0090	22,16	0,35	22,52	22,39
Дубравная 2-я ул, 1	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Дубравная 5-я ул, 3	ОДЗ	0,0562			0,0562	141,55	0,00	141,55	141,55
Озерная 3-я ул, 4	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Полесская ул, 5	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Дубравная 4-я ул, 4	ОДЗ	0,0290			0,0290	73,04	0,00	73,04	73,04
Дубравная 5-я ул, 3	ОДЗ	0,0171			0,0171	43,07	0,00	43,07	43,07
Дубравная ул, 19	ОДЗ	0,1074			0,1074	270,51	0,00	270,51	270,51
Дубравная ул, 21	ОДЗ	0,1133		0,0012	0,1145	285,37	2,79	288,15	287,15
Дубравная ул, 21	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Дубравная 5-я ул, 3	ОДЗ	0,0267			0,0267	67,25	0,00	67,25	67,25
Планетная ул, 36	ОДЗ	0,0056		0,0003	0,0059	14,10	0,63	14,74	14,51
Планетная ул, 36а	ОДЗ	0,0840			0,0840	211,57	0,00	211,57	211,57
Планетная ул, 36а	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,25	1,25	0,80
Планетная ул, 36а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Планетная ул, 24б	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Планетная ул, 34	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Планетная ул, 4	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Планетная ул, 8б	ОДЗ	0,0347		0,0004	0,0351	87,40	0,97	88,37	88,02
Планетная ул, 8а	ОДЗ	0,0245			0,0245	61,71	0,00	61,71	61,71
Планетная ул, 25б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Планетная ул, 25б	ОДЗ	0,0637			0,0637	160,44	0,00	160,44	160,44
Волжская ул, 9а	ОДЗ	0,0558		0,0793	0,1351	140,54	184,94	325,49	258,93
Волжская ул, 9а	ОДЗ	0,0011		0,0001	0,0012	2,77	0,30	3,07	2,96
Красносормовская ул, 13а	ОДЗ	0,0299			0,0299	75,31	0,00	75,31	75,31
Красносормовская ул, 13а	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Планетная ул, 35а	ОДЗ	0,0210			0,0210	52,89	0,00	52,89	52,89
Планетная ул, 35	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,82	0,00	42,82	42,82
Волжская ул, 1	ЖФ	0,0671			0,0671	169,00	0,00	169,00	169,00
Волжская ул, 10	ЖФ	0,0697			0,0697	175,55	0,00	175,55	175,55
Волжская ул, 11	ЖФ	0,0223			0,0223	56,17	0,00	56,17	56,17
Волжская ул, 12	ЖФ	0,0698			0,0698	175,80	0,00	175,80	175,80
Волжская ул, 12а	ЖФ	0,0223			0,0223	56,17	0,00	56,17	56,17
Волжская ул, 13	ЖФ	0,0713			0,0713	179,58	0,00	179,58	179,58
Волжская ул, 13а	ЖФ	0,0471			0,0471	118,63	0,00	118,63	118,63
Волжская ул, 14	ЖФ	0,0675			0,0675	170,01	0,00	170,01	170,01
Волжская ул, 15	ЖФ	0,0683			0,0683	172,03	0,00	172,03	172,03



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Волжская ул, 15а	ЖФ	0,0446			0,0446	112,33	0,00	112,33	112,33
Волжская ул, 16	ЖФ	0,8618		0,2153	1,0771	2170,59	1589,95	3760,54	3250,54
Волжская ул, 1а	ЖФ	0,0223			0,0223	56,17	0,00	56,17	56,17
Волжская ул, 2	ЖФ	0,0227			0,0227	57,17	0,00	57,17	57,17
Волжская ул, 3	ЖФ	0,0692			0,0692	174,29	0,00	174,29	174,29
Волжская ул, 4	ЖФ	0,0672			0,0672	169,25	0,00	169,25	169,25
Волжская ул, 5	ЖФ	0,0237			0,0237	59,69	0,00	59,69	59,69
Волжская ул, 6	ЖФ	0,0700			0,0700	176,31	0,00	176,31	176,31
Волжская ул, 6а	ЖФ	0,0244			0,0244	61,46	0,00	61,46	61,46
Волжская ул, 7	ЖФ	0,0671			0,0671	169,00	0,00	169,00	169,00
Волжская ул, 7а	ЖФ	0,0236			0,0236	59,44	0,00	59,44	59,44
Волжская ул, 8	ЖФ	0,0233			0,0233	58,69	0,00	58,69	58,69
Волжская ул, 9	ЖФ	0,0657			0,0657	165,43	0,00	165,43	165,43
Красносормовская ул, 1	ЖФ	0,0235			0,0235	59,19	0,00	59,19	59,19
Красносормовская ул, 10	ЖФ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
Красносормовская ул, 10а	ЖФ	0,0224			0,0224	56,42	0,00	56,42	56,42
Красносормовская ул, 11	ЖФ	0,0218			0,0218	54,91	0,00	54,91	54,91
Красносормовская ул, 12	ЖФ	0,0218			0,0218	54,91	0,00	54,91	54,91
Красносормовская ул, 12а	ЖФ	0,0219			0,0219	55,16	0,00	55,16	55,16
Красносормовская ул, 13	ЖФ	0,0230			0,0230	57,93	0,00	57,93	57,93
Красносормовская ул, 14	ЖФ	0,0224			0,0224	56,42	0,00	56,42	56,42
Красносормовская ул, 14а	ЖФ	0,0222			0,0222	55,91	0,00	55,91	55,91
Красносормовская ул, 15	ЖФ	0,0231			0,0231	58,18	0,00	58,18	58,18
Красносормовская ул, 16	ЖФ	0,0220			0,0220	55,41	0,00	55,41	55,41
Красносормовская ул, 16а	ЖФ	0,0221			0,0221	55,66	0,00	55,66	55,66
Красносормовская ул, 17	ЖФ	0,0232			0,0232	58,43	0,00	58,43	58,43
Красносормовская ул, 19	ЖФ	0,0221			0,0221	55,66	0,00	55,66	55,66
Красносормовская ул, 2	ЖФ	0,0223			0,0223	56,17	0,00	56,17	56,17
Красносормовская ул, 21	ЖФ	0,0221			0,0221	55,66	0,00	55,66	55,66
Красносормовская ул, 23	ЖФ	0,0222			0,0222	55,91	0,00	55,91	55,91
Красносормовская ул, 25	ЖФ	0,0228			0,0228	57,43	0,00	57,43	57,43
Красносормовская ул, 27	ЖФ	0,0225			0,0225	56,67	0,00	56,67	56,67
Красносормовская ул, 29	ЖФ	0,0228			0,0228	57,43	0,00	57,43	57,43
Красносормовская ул, 2а	ЖФ	0,0227			0,0227	57,17	0,00	57,17	57,17
Красносормовская ул, 3	ЖФ	0,0240			0,0240	60,45	0,00	60,45	60,45
Красносормовская ул, 31	ЖФ	0,0250			0,0250	62,97	0,00	62,97	62,97
Красносормовская ул, 4	ЖФ	0,0231			0,0231	58,18	0,00	58,18	58,18
Красносормовская ул, 4а	ЖФ	0,0239			0,0239	60,20	0,00	60,20	60,20
Красносормовская ул, 5	ЖФ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
Красносормовская ул, 6	ЖФ	0,0225			0,0225	56,67	0,00	56,67	56,67
Красносормовская ул, 6а	ЖФ	0,0234			0,0234	58,94	0,00	58,94	58,94
Красносормовская ул, 7	ЖФ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
Красносормовская ул, 8	ЖФ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
Красносормовская ул, 8а	ЖФ	0,0229			0,0229	57,68	0,00	57,68	57,68
Красносормовская ул, 9	ЖФ	0,0232			0,0232	58,43	0,00	58,43	58,43



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Планетная ул, 1	ЖФ	0,0224			0,0224	56,42	0,00	56,42	56,42
Планетная ул, 10	ЖФ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
Планетная ул, 10а	ЖФ	0,0229			0,0229	57,68	0,00	57,68	57,68
Планетная ул, 10б	ЖФ	0,0227			0,0227	57,17	0,00	57,17	57,17
Планетная ул, 10в	ЖФ	0,0233			0,0233	58,69	0,00	58,69	58,69
Планетная ул, 11	ЖФ	0,0217			0,0217	54,66	0,00	54,66	54,66
Планетная ул, 11а	ЖФ	0,0209			0,0209	52,64	0,00	52,64	52,64
Планетная ул, 12	ЖФ	0,0233			0,0233	58,69	0,00	58,69	58,69
Планетная ул, 12а	ЖФ	0,0233			0,0233	58,69	0,00	58,69	58,69
Планетная ул, 12б	ЖФ	0,0241			0,0241	60,70	0,00	60,70	60,70
Планетная ул, 12в	ЖФ	0,0231			0,0231	58,18	0,00	58,18	58,18
Планетная ул, 13	ЖФ	0,0611			0,0611	153,89	0,00	153,89	153,89
Планетная ул, 14	ЖФ	0,0244			0,0244	61,46	0,00	61,46	61,46
Планетная ул, 14а	ЖФ	0,0239			0,0239	60,20	0,00	60,20	60,20
Планетная ул, 14б	ЖФ	0,0239			0,0239	60,20	0,00	60,20	60,20
Планетная ул, 14в	ЖФ	0,0229			0,0229	57,68	0,00	57,68	57,68
Планетная ул, 15	ЖФ	0,0217			0,0217	54,66	0,00	54,66	54,66
Планетная ул, 15а	ЖФ	0,0228			0,0228	57,43	0,00	57,43	57,43
Планетная ул, 16	ЖФ	0,0229			0,0229	57,68	0,00	57,68	57,68
Планетная ул, 16а	ЖФ	0,0239			0,0239	60,20	0,00	60,20	60,20
Планетная ул, 16б	ЖФ	0,0240			0,0240	60,45	0,00	60,45	60,45
Планетная ул, 16в	ЖФ	0,0224			0,0224	56,42	0,00	56,42	56,42
Планетная ул, 17	ЖФ	0,0229			0,0229	57,68	0,00	57,68	57,68
Планетная ул, 17а	ЖФ	0,0230			0,0230	57,93	0,00	57,93	57,93
Планетная ул, 18	ЖФ	0,0238			0,0238	59,94	0,00	59,94	59,94
Планетная ул, 18а	ЖФ	0,0239			0,0239	60,20	0,00	60,20	60,20
Планетная ул, 18б	ЖФ	0,0237			0,0237	59,69	0,00	59,69	59,69
Планетная ул, 18в	ЖФ	0,0235			0,0235	59,19	0,00	59,19	59,19
Планетная ул, 19	ЖФ	0,0220			0,0220	55,41	0,00	55,41	55,41
Планетная ул, 19а	ЖФ	0,0221			0,0221	55,66	0,00	55,66	55,66
Планетная ул, 1а	ЖФ	0,0224			0,0224	56,42	0,00	56,42	56,42
Планетная ул, 2	ЖФ	0,0228			0,0228	57,43	0,00	57,43	57,43
Планетная ул, 20	ЖФ	0,0237			0,0237	59,69	0,00	59,69	59,69
Планетная ул, 20а	ЖФ	0,0235			0,0235	59,19	0,00	59,19	59,19
Планетная ул, 20в	ЖФ	0,0236			0,0236	59,44	0,00	59,44	59,44
Планетная ул, 22	ЖФ	0,0231			0,0231	58,18	0,00	58,18	58,18
Планетная ул, 22а	ЖФ	0,0232			0,0232	58,43	0,00	58,43	58,43
Планетная ул, 22б	ЖФ	0,0235			0,0235	59,19	0,00	59,19	59,19
Планетная ул, 22в	ЖФ	0,0229			0,0229	57,68	0,00	57,68	57,68
Планетная ул, 24	ЖФ	0,0231			0,0231	58,18	0,00	58,18	58,18
Планетная ул, 24а	ЖФ	0,0227			0,0227	57,17	0,00	57,17	57,17
Планетная ул, 24в	ЖФ	0,0227			0,0227	57,17	0,00	57,17	57,17
Планетная ул, 25	ЖФ	0,0446			0,0446	112,33	0,00	112,33	112,33
Планетная ул, 25а	ЖФ	0,0450			0,0450	113,34	0,00	113,34	113,34
Планетная ул, 26	ЖФ	0,0470			0,0470	118,38	0,00	118,38	118,38

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Планетная ул, 26а	ЖФ	0,0456			0,0456	114,85	0,00	114,85	114,85
Планетная ул, 27	ЖФ	0,0238			0,0238	59,94	0,00	59,94	59,94
Планетная ул, 28	ЖФ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
Планетная ул, 29	ЖФ	0,0235			0,0235	59,19	0,00	59,19	59,19
Планетная ул, 2а	ЖФ	0,0223			0,0223	56,17	0,00	56,17	56,17
Планетная ул, 2б	ЖФ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
Планетная ул, 2в	ЖФ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
Планетная ул, 3	ЖФ	0,0239			0,0239	60,20	0,00	60,20	60,20
Планетная ул, 30	ЖФ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
Планетная ул, 31	ЖФ	0,0227			0,0227	57,17	0,00	57,17	57,17
Планетная ул, 32	ЖФ	0,0242			0,0242	60,95	0,00	60,95	60,95
Планетная ул, 33	ЖФ	0,0471			0,0471	118,63	0,00	118,63	118,63
Планетная ул, 33а	ЖФ	0,0472			0,0472	118,88	0,00	118,88	118,88
Планетная ул, 34	ЖФ	0,0428			0,0428	107,80	0,00	107,80	107,80
Планетная ул, 34а	ЖФ	0,0444			0,0444	111,83	0,00	111,83	111,83
Планетная ул, 35	ЖФ	0,0469			0,0469	118,13	0,00	118,13	118,13
Планетная ул, 35а	ЖФ	0,0444			0,0444	111,83	0,00	111,83	111,83
Планетная ул, 36	ЖФ	0,8674		0,2097	1,0771	2184,70	1548,59	3733,29	3236,55
Планетная ул, 3а	ЖФ	0,0240			0,0240	60,45	0,00	60,45	60,45
Планетная ул, 4	ЖФ	0,0171			0,0171	43,07	0,00	43,07	43,07
Планетная ул, 4а	ЖФ	0,0232			0,0232	58,43	0,00	58,43	58,43
Планетная ул, 4б	ЖФ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
Планетная ул, 4в	ЖФ	0,0224			0,0224	56,42	0,00	56,42	56,42
Планетная ул, 5	ЖФ	0,0236			0,0236	59,44	0,00	59,44	59,44
Планетная ул, 5а	ЖФ	0,0236			0,0236	59,44	0,00	59,44	59,44
Планетная ул, 6	ЖФ	0,0229			0,0229	57,68	0,00	57,68	57,68
Планетная ул, 6а	ЖФ	0,0233			0,0233	58,69	0,00	58,69	58,69
Планетная ул, 7	ЖФ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
Планетная ул, 7а	ЖФ	0,0233			0,0233	58,69	0,00	58,69	58,69
Планетная ул, 8	ЖФ	0,0229			0,0229	57,68	0,00	57,68	57,68
Планетная ул, 9	ЖФ	0,0224			0,0224	56,42	0,00	56,42	56,42
Планетная ул, 9а	ЖФ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
Ясная ул, 1	ЖФ	0,0236			0,0236	59,44	0,00	59,44	59,44
Ясная ул, 10	ЖФ	0,0364			0,0364	91,68	0,00	91,68	91,68
Ясная ул, 11	ЖФ	0,0373			0,0373	93,95	0,00	93,95	93,95
Ясная ул, 12	ЖФ	0,0368			0,0368	92,69	0,00	92,69	92,69
Ясная ул, 13	ЖФ	0,0371			0,0371	93,44	0,00	93,44	93,44
Ясная ул, 14	ЖФ	0,0359			0,0359	90,42	0,00	90,42	90,42
Ясная ул, 15	ЖФ	0,0360			0,0360	90,67	0,00	90,67	90,67
Ясная ул, 16	ЖФ	0,0361			0,0361	90,92	0,00	90,92	90,92
Ясная ул, 17	ЖФ	0,0222			0,0222	55,91	0,00	55,91	55,91
Ясная ул, 18	ЖФ	0,0221			0,0221	55,66	0,00	55,66	55,66
Ясная ул, 19	ЖФ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
Ясная ул, 2	ЖФ	0,0237			0,0237	59,69	0,00	59,69	59,69
Ясная ул, 20	ЖФ	0,0231			0,0231	58,18	0,00	58,18	58,18

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ясная ул, 21	ЖФ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
Ясная ул, 22	ЖФ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
Ясная ул, 23	ЖФ	0,0243			0,0243	61,20	0,00	61,20	61,20
Ясная ул, 24	ЖФ	0,0249			0,0249	62,71	0,00	62,71	62,71
Ясная ул, 25	ЖФ	0,0488			0,0488	122,91	0,00	122,91	122,91
Ясная ул, 25а	ЖФ	0,0477			0,0477	120,14	0,00	120,14	120,14
Ясная ул, 26	ЖФ	0,0235			0,0235	59,19	0,00	59,19	59,19
Ясная ул, 26а	ЖФ	0,0506			0,0506	127,44	0,00	127,44	127,44
Ясная ул, 27	ЖФ	0,0237			0,0237	59,69	0,00	59,69	59,69
Ясная ул, 28	ЖФ	0,0236			0,0236	59,44	0,00	59,44	59,44
Ясная ул, 28а	ЖФ	0,0445			0,0445	112,08	0,00	112,08	112,08
Ясная ул, 29	ЖФ	0,0459			0,0459	115,61	0,00	115,61	115,61
Ясная ул, 29а	ЖФ	0,0484			0,0484	121,90	0,00	121,90	121,90
Ясная ул, 3	ЖФ	0,0245			0,0245	61,71	0,00	61,71	61,71
Ясная ул, 30а	ЖФ	0,0467			0,0467	117,62	0,00	117,62	117,62
Ясная ул, 4	ЖФ	0,0246			0,0246	61,96	0,00	61,96	61,96
Ясная ул, 5	ЖФ	0,0234			0,0234	58,94	0,00	58,94	58,94
Ясная ул, 6	ЖФ	0,0240			0,0240	60,45	0,00	60,45	60,45
Ясная ул, 7	ЖФ	0,0232			0,0232	58,43	0,00	58,43	58,43
Ясная ул, 8	ЖФ	0,0228			0,0228	57,43	0,00	57,43	57,43
Ясная ул, 9	ЖФ	0,0372			0,0372	93,69	0,00	93,69	93,69
Планетная ул, 35	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Планетная ул, 20б	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Планетная ул, 20б	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Планетная ул, 20б	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Планетная ул, 20б	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Планетная ул, 20б	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Планетная ул, 20б	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Планетная ул, 3б	ОДЗ	0,0148			0,0148	37,28	0,00	37,28	37,28
Красносормовская ул, 12б	ОДЗ	0,0513			0,0513	129,21	0,00	129,21	129,21
Красносормовская ул, 12б	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Планетная ул, 38а	ОДЗ	0,2176		0,0196	0,2372	548,06	45,79	593,85	577,38
Планетная ул, 35	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Планетная ул, 35а	ОДЗ	0,0120			0,0120	30,22	0,00	30,22	30,22
Красносормовская ул, 4б	ОДЗ	0,3914		0,0055	0,3969	985,81	12,84	998,65	994,03
Красносормовская ул, 4б	ОДЗ		0,1963		0,1963	494,42	0,00	494,42	494,42
Красносормовская ул, 4б	ОДЗ	0,1166			0,1166	293,68	0,00	293,68	293,68
Планетная ул, 24б	ОДЗ	0,0131			0,0131	32,99	0,00	32,99	32,99
Планетная ул, 4	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Планетная ул, 4	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Планетная ул, 20б	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Планетная ул, 24б	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Планетная ул, 20б	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Мокроусова ул, 1	ОДЗ	0,0494			0,0494	124,42	0,00	124,42	124,42
Станиславского ул, нет	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Станиславского ул, нет	ОДЗ	0,0126			0,0126	31,74	0,00	31,74	31,74
Станиславского ул, нет	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Станиславского ул, нет	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Станиславского ул, нет	ОДЗ	0,0501			0,0501	126,19	0,00	126,19	126,19
Станиславского ул, нет	ОДЗ	0,0178			0,0178	44,83	0,00	44,83	44,83
Станиславского ул, 30	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Мокроусова ул, 26	ОДЗ	0,0138			0,0138	34,76	0,00	34,76	34,76
Светлоярская ул, 15	ОДЗ	0,0199			0,0199	50,12	0,00	50,12	50,12
Светлоярская ул, 15	ОДЗ	0,0146			0,0146	36,77	0,00	36,77	36,77
Светлоярская ул, 15	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Станиславского ул, 2	ОДЗ	0,0180			0,0180	45,34	0,00	45,34	45,34
Станиславского ул, 21	ОДЗ	0,0140			0,0140	35,26	0,00	35,26	35,26
Светлоярская ул, 15	ОДЗ	0,0325			0,0325	81,86	0,00	81,86	81,86
Мокроусова ул, 17	ЖФ	0,2693			0,2693	678,28	0,00	678,28	678,28
Мокроусова ул, 32	ЖФ	0,1999			0,1999	503,48	0,00	503,48	503,48
Мокроусова ул, 5	ЖФ	0,2384			0,2384	600,45	0,00	600,45	600,45
Светлоярская ул, 34	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Мокроусова ул, 26	ОДЗ	0,0138			0,0138	34,76	0,00	34,76	34,76
Мокроусова ул, 7	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Станиславского ул, 7	ОДЗ	0,0937			0,0937	236,00	0,00	236,00	236,00
Светлоярская ул, 19	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Светлоярская ул, 36	ЖФ	0,3289			0,3289	828,39	0,00	828,39	828,39
Мокроусова ул, 3	ЖФ	0,2338			0,2338	588,87	0,00	588,87	588,87
Светлоярская ул, 32	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Мокроусова ул, 11	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,92	0,00	22,92	22,92
Светлоярская ул, 34	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Светлоярская ул, 17	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Станиславского ул, 1	ОДЗ	0,1300		0,0002	0,1302	327,43	0,38	327,81	327,67
Станиславского ул, 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Мокроусова ул, 5	ОДЗ	0,0146			0,0146	36,77	0,00	36,77	36,77
Светлоярская ул, 21	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Мокроусова ул, 8	ОДЗ	0,0292			0,0292	73,55	0,00	73,55	73,55
Мокроусова ул, 8	ОДЗ	0,0220			0,0220	55,41	0,00	55,41	55,41
Станиславского ул, 11а	ОДЗ	0,0120			0,0120	30,22	0,00	30,22	30,22
Станиславского ул, 18	ОДЗ	0,0205			0,0205	51,63	0,00	51,63	51,63
Станиславского ул, 18	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Станиславского ул, 18	ОДЗ	0,0330			0,0330	83,12	0,00	83,12	83,12
Светлоярская ул, 34	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Светлоярская ул, 19	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Мокроусова ул, 8а	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Станиславского ул, 30	ОДЗ	0,0117			0,0117	29,47	0,00	29,47	29,47
Светлоярская ул, 9	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Мокроусова ул, 11	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Светлоярская ул, 34	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Светлоярская ул, 24	ОДЗ	0,0320			0,0320	80,60	0,00	80,60	80,60

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Светлоярская ул, 34	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Мокроусова ул, 7	ОДЗ	0,0140			0,0140	35,26	0,00	35,26	35,26
Мокроусова ул, 16	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Светлоярская ул, 21	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Мокроусова ул, 28	ЖФ	0,2126			0,2126	535,47	0,00	535,47	535,47
Станиславского ул, 48	ЖФ	0,1840			0,1840	463,44	0,00	463,44	463,44
Мокроусова ул, 10	ЖФ	0,1618			0,1618	407,52	0,00	407,52	407,52
Мокроусова ул, 11	ЖФ	0,2522			0,2522	635,21	0,00	635,21	635,21
Мокроусова ул, 13	ЖФ	0,2443			0,2443	615,31	0,00	615,31	615,31
Мокроусова ул, 15	ЖФ	0,2700			0,2700	680,04	0,00	680,04	680,04
Мокроусова ул, 16	ЖФ	0,1475			0,1475	371,50	0,00	371,50	371,50
Мокроусова ул, 18	ЖФ	0,0765			0,0765	192,68	0,00	192,68	192,68
Мокроусова ул, 2	ЖФ	0,1626			0,1626	409,54	0,00	409,54	409,54
Мокроусова ул, 20	ЖФ	0,1513			0,1513	381,08	0,00	381,08	381,08
Мокроусова ул, 26	ЖФ	0,2443			0,2443	615,31	0,00	615,31	615,31
Мокроусова ул, 30	ЖФ	0,1966			0,1966	495,17	0,00	495,17	495,17
Мокроусова ул, 34	ЖФ	0,2681			0,2681	675,26	0,00	675,26	675,26
Мокроусова ул, 4	ЖФ	0,1629			0,1629	410,29	0,00	410,29	410,29
Мокроусова ул, 6	ЖФ	0,1603			0,1603	403,74	0,00	403,74	403,74
Мокроусова ул, 7	ЖФ	0,2268			0,2268	571,23	0,00	571,23	571,23
Светлоярская ул, 10	ЖФ	0,0683			0,0683	172,03	0,00	172,03	172,03
Светлоярская ул, 11	ЖФ	0,1629			0,1629	410,29	0,00	410,29	410,29
Светлоярская ул, 12	ЖФ	0,0658			0,0658	165,73	0,00	165,73	165,73
Светлоярская ул, 13	ЖФ	0,1017			0,1017	256,15	0,00	256,15	256,15
Светлоярская ул, 13а	ЖФ	0,1604			0,1604	404,00	0,00	404,00	404,00
Светлоярская ул, 13б	ЖФ	0,1621			0,1621	408,28	0,00	408,28	408,28
Светлоярская ул, 14	ЖФ	0,1188			0,1188	299,22	0,00	299,22	299,22
Светлоярская ул, 15	ЖФ	0,1215			0,1215	306,02	0,00	306,02	306,02
Светлоярская ул, 16	ЖФ	0,1182			0,1182	297,71	0,00	297,71	297,71
Светлоярская ул, 17	ЖФ	0,1004			0,1004	252,87	0,00	252,87	252,87
Светлоярская ул, 18	ЖФ	0,1191			0,1191	299,97	0,00	299,97	299,97
Светлоярская ул, 19	ЖФ	0,1515			0,1515	381,58	0,00	381,58	381,58
Светлоярская ул, 2	ЖФ	0,0518			0,0518	130,47	0,00	130,47	130,47
Светлоярская ул, 20	ЖФ	0,1180			0,1180	297,20	0,00	297,20	297,20
Светлоярская ул, 21	ЖФ	0,1440			0,1440	362,69	0,00	362,69	362,69
Светлоярская ул, 22	ЖФ	0,0723			0,0723	182,10	0,00	182,10	182,10
Светлоярская ул, 24	ЖФ	0,1185			0,1185	298,46	0,00	298,46	298,46
Светлоярская ул, 25	ЖФ	0,1631			0,1631	410,80	0,00	410,80	410,80
Светлоярская ул, 26	ЖФ	0,0725			0,0725	182,60	0,00	182,60	182,60
Светлоярская ул, 27	ЖФ	0,1628			0,1628	410,04	0,00	410,04	410,04
Светлоярская ул, 28	ЖФ	0,1228			0,1228	309,29	0,00	309,29	309,29
Светлоярская ул, 3	ЖФ	0,0628			0,0628	158,17	0,00	158,17	158,17
Светлоярская ул, 30	ЖФ	0,1512			0,1512	380,82	0,00	380,82	380,82
Светлоярская ул, 32	ЖФ	0,1160			0,1160	292,17	0,00	292,17	292,17
Светлоярская ул, 34	ЖФ	0,2390			0,2390	601,96	0,00	601,96	601,96

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Светлоярская ул, 4	ЖФ	0,0225			0,0225	56,67	0,00	56,67	56,67
Светлоярская ул, 5	ЖФ	0,0652			0,0652	164,22	0,00	164,22	164,22
Светлоярская ул, 6	ЖФ	0,0223			0,0223	56,17	0,00	56,17	56,17
Светлоярская ул, 7	ЖФ	0,1529			0,1529	385,11	0,00	385,11	385,11
Светлоярская ул, 8	ЖФ	0,0222			0,0222	55,91	0,00	55,91	55,91
Светлоярская ул, 9	ЖФ	0,1569			0,1569	395,18	0,00	395,18	395,18
Станиславского ул, 10	ЖФ	0,3896			0,3896	981,27	0,00	981,27	981,27
Станиславского ул, 12	ЖФ	0,1974			0,1974	497,19	0,00	497,19	497,19
Станиславского ул, 14	ЖФ	0,2680			0,2680	675,00	0,00	675,00	675,00
Станиславского ул, 15	ЖФ	0,0741			0,0741	186,63	0,00	186,63	186,63
Станиславского ул, 17	ЖФ	0,1187			0,1187	298,97	0,00	298,97	298,97
Станиславского ул, 19	ЖФ	0,1155			0,1155	290,91	0,00	290,91	290,91
Станиславского ул, 2	ЖФ	0,2452			0,2452	617,58	0,00	617,58	617,58
Станиславского ул, 20	ЖФ	0,2700			0,2700	680,04	0,00	680,04	680,04
Станиславского ул, 21	ЖФ	0,1028			0,1028	258,92	0,00	258,92	258,92
Станиславского ул, 22	ЖФ	0,2674			0,2674	673,49	0,00	673,49	673,49
Станиславского ул, 23	ЖФ	0,1173			0,1173	295,44	0,00	295,44	295,44
Станиславского ул, 24	ЖФ	0,2684			0,2684	676,01	0,00	676,01	676,01
Станиславского ул, 25	ЖФ	0,0744			0,0744	187,39	0,00	187,39	187,39
Станиславского ул, 27	ЖФ	0,0740			0,0740	186,38	0,00	186,38	186,38
Станиславского ул, 30	ЖФ	0,2455			0,2455	618,33	0,00	618,33	618,33
Станиславского ул, 31	ЖФ	0,0733			0,0733	184,62	0,00	184,62	184,62
Станиславского ул, 32	ЖФ	0,0410			0,0410	103,27	0,00	103,27	103,27
Станиславского ул, 34	ЖФ	0,0406			0,0406	102,26	0,00	102,26	102,26
Станиславского ул, 35	ЖФ	0,1513			0,1513	381,08	0,00	381,08	381,08
Станиславского ул, 36	ЖФ	0,0406			0,0406	102,26	0,00	102,26	102,26
Станиславского ул, 37	ЖФ	0,1530			0,1530	385,36	0,00	385,36	385,36
Станиславского ул, 38	ЖФ	0,0408			0,0408	102,76	0,00	102,76	102,76
Станиславского ул, 39	ЖФ	0,1513			0,1513	381,08	0,00	381,08	381,08
Станиславского ул, 4	ЖФ	0,3909			0,3909	984,55	0,00	984,55	984,55
Станиславского ул, 40	ЖФ	0,2708			0,2708	682,06	0,00	682,06	682,06
Станиславского ул, 42	ЖФ	0,2989			0,2989	752,83	0,00	752,83	752,83
Станиславского ул, 46	ЖФ	0,2675			0,2675	673,74	0,00	673,74	673,74
Станиславского ул, 50	ЖФ	0,2690			0,2690	677,52	0,00	677,52	677,52
Станиславского ул, 52	ЖФ	0,2682			0,2682	675,51	0,00	675,51	675,51
Станиславского ул, 6	ЖФ	0,1961			0,1961	493,91	0,00	493,91	493,91
Станиславского ул, 8	ЖФ	0,1967			0,1967	495,42	0,00	495,42	495,42
Станиславского ул, 9	ЖФ	0,0131			0,0131	32,99	0,00	32,99	32,99
Мокроусова ул, 7а	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Станиславского ул, 7	ОДЗ	0,0433			0,0433	109,06	0,00	109,06	109,06
Светлоярская ул, 32	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Станиславского ул, 13	ОДЗ	0,0295			0,0295	74,30	0,00	74,30	74,30
Станиславского ул, 13	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Станиславского ул, 2	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,82	0,00	42,82	42,82
Станиславского ул, 30	ОДЗ	0,0128			0,0128	32,24	0,00	32,24	32,24



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Станиславского ул, 9	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,93	0,00	24,93	24,93
Мокроусова ул, 10а	ОДЗ	0,0740			0,0740	186,38	0,00	186,38	186,38
Светлоярская ул, 21	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Станиславского ул, 16	ОДЗ	0,4410			0,4410	1110,73	0,00	1110,73	1110,73
Светлоярская ул, 26а	ОДЗ	0,1030			0,1030	259,42	0,00	259,42	259,42
Станиславского ул, 14а	ОДЗ	0,0907			0,0907	228,44	0,00	228,44	228,44
Станиславского ул, 14а	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Станиславского ул, 14а	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,95	0,00	26,95	26,95
Станиславского ул, 24а	ОДЗ	0,0860			0,0860	216,61	0,00	216,61	216,61
Мокроусова ул, 24	ОДЗ	0,4440			0,4440	1118,29	0,00	1118,29	1118,29
Станиславского ул, 11а	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Станиславского ул, 11а	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Станиславского ул, 11а	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Станиславского ул, 29	ОДЗ	0,0694			0,0694	174,80	0,00	174,80	174,80
Светлоярская ул, 1	ОДЗ	0,0169			0,0169	42,57	0,00	42,57	42,57
Светлоярская ул, 1	ОДЗ	0,0778			0,0778	195,95	0,00	195,95	195,95
Светлоярская ул, 7	ОДЗ	0,0129			0,0129	32,49	0,00	32,49	32,49
Инженерная ул, 11а	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Инженерная ул, 4	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Марта ул, 10	ЖФ	0,1415		0,0196	0,1611	356,39	144,74	501,13	454,71
8 Марта ул, 12	ЖФ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
8 Марта ул, 14	ЖФ	0,0119			0,0119	29,97	0,00	29,97	29,97
Инженерная ул, 10	ЖФ	0,0550			0,0550	138,53	0,00	138,53	138,53
Инженерная ул, 11	ЖФ	0,1020			0,1020	256,90	0,00	256,90	256,90
Инженерная ул, 12	ЖФ	0,0550			0,0550	138,53	0,00	138,53	138,53
Инженерная ул, 13	ЖФ	0,0303			0,0303	76,32	0,00	76,32	76,32
Инженерная ул, 14	ЖФ	0,0593			0,0593	149,36	0,00	149,36	149,36
Инженерная ул, 15	ЖФ	0,0646			0,0646	162,71	0,00	162,71	162,71
Инженерная ул, 16	ЖФ	0,0593			0,0593	149,36	0,00	149,36	149,36
Инженерная ул, 19	ЖФ	0,0574			0,0574	144,57	0,00	144,57	144,57
Инженерная ул, 21	ЖФ	0,0417			0,0417	105,03	0,00	105,03	105,03
Инженерная ул, 23	ЖФ	0,0585			0,0585	147,34	0,00	147,34	147,34
Инженерная ул, 25	ЖФ	0,0201			0,0201	50,63	0,00	50,63	50,63
Инженерная ул, 27	ЖФ	0,0245			0,0245	61,71	0,00	61,71	61,71
Инженерная ул, 4	ЖФ	0,3349		0,0622	0,3971	843,50	459,33	1302,84	1155,50
Инженерная ул, 8	ЖФ	0,0920			0,0920	231,72	0,00	231,72	231,72
Инженерная ул, 9	ЖФ	0,1230			0,1230	309,80	0,00	309,80	309,80
Краснофлотская ул, 10	ЖФ	0,0819			0,0819	206,28	0,00	206,28	206,28
Краснофлотская ул, 11	ЖФ	0,0737		0,0107	0,0844	185,63	79,02	264,64	239,30
Краснофлотская ул, 12	ЖФ	0,0789			0,0789	198,72	0,00	198,72	198,72
Краснофлотская ул, 13	ЖФ	0,1260		0,0161	0,1421	317,35	118,90	436,25	398,11
Краснофлотская ул, 15	ЖФ	0,1709		0,0139	0,1848	430,44	102,65	533,09	500,16
Краснофлотская ул, 16	ЖФ	0,0834			0,0834	210,06	0,00	210,06	210,06
Краснофлотская ул, 18	ЖФ	0,0794			0,0794	199,98	0,00	199,98	199,98
Краснофлотская ул, 2	ЖФ	0,2740		0,0306	0,3046	690,12	225,97	916,09	843,61



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Краснофлотская ул, 20	ЖФ	0,0404			0,0404	101,75	0,00	101,75	101,75
Краснофлотская ул, 24	ЖФ	0,0636		0,0040	0,0676	160,19	29,54	189,73	180,25
Краснофлотская ул, 26	ЖФ	0,0368			0,0368	92,69	0,00	92,69	92,69
Краснофлотская ул, 30	ЖФ	0,2511		0,0402	0,2913	632,44	296,87	929,31	834,08
Краснофлотская ул, 32	ЖФ	0,1913		0,0357	0,2270	481,82	263,64	745,46	660,89
Краснофлотская ул, 4	ЖФ	0,1609		0,0198	0,1807	405,25	146,22	551,47	504,57
Краснофлотская ул, 6	ЖФ	0,1643		0,0274	0,1917	413,82	202,34	616,16	551,26
Краснофлотская ул, 9	ЖФ	0,0462		0,0113	0,0575	116,36	83,45	199,81	173,04
Ленина ул, 70	ЖФ	0,2385			0,2385	600,70	0,00	600,70	600,70
Ленина ул, 72	ЖФ	0,2395			0,2395	603,22	0,00	603,22	603,22
Ленина ул, 74	ЖФ	0,5660			0,5660	1425,57	0,00	1425,57	1425,57
Лесной кв-л, 11	ЖФ	0,3257		0,0491	0,3748	820,33	362,59	1182,93	1066,62
Лесной кв-л, 2	ЖФ	0,0483		0,0105	0,0588	121,65	77,54	199,19	174,32
Лесной кв-л, 3	ЖФ	0,0525		0,0110	0,0635	132,23	81,23	213,46	187,41
Лесной кв-л, 3а	ЖФ	0,0087		0,0008	0,0095	21,91	5,91	27,82	25,93
Лесной кв-л, 5	ЖФ	0,1946		0,0306	0,2252	490,13	225,97	716,11	643,62
Лесной кв-л, 6	ЖФ	0,1928		0,0225	0,2153	485,60	166,16	651,76	598,46
Лесной кв-л, 7	ЖФ	0,1986		0,0300	0,2286	500,21	221,54	721,75	650,69
Лесной кв-л, 8	ЖФ	0,2053		0,0300	0,2353	517,08	221,54	738,63	667,56
Мира ул, 1	ЖФ	0,4120		0,0606	0,4726	1037,69	447,52	1485,21	1341,66
Мира ул, 11	ЖФ	0,0670			0,0670	168,75	0,00	168,75	168,75
Мира ул, 12	ЖФ	0,0877			0,0877	220,89	0,00	220,89	220,89
Мира ул, 16	ЖФ	0,0360			0,0360	90,67	0,00	90,67	90,67
Мира ул, 2	ЖФ	0,3790		0,0531	0,4321	954,58	392,13	1346,71	1220,93
Мира ул, 3	ЖФ	0,2057		0,0330	0,2387	518,09	243,70	761,79	683,62
Мира ул, 4	ЖФ	0,2399		0,0386	0,2785	604,23	285,05	889,28	797,85
Народная ул, 25	ЖФ	0,2648		0,0416	0,3064	666,94	307,21	974,15	875,61
Народная ул, 26	ЖФ	0,2000		0,0373	0,2373	503,73	275,45	779,19	690,83
Нахимова ул, 12	ЖФ	0,0387		0,0032	0,0419	97,47	23,63	121,10	113,52
Нахимова ул, 14	ЖФ	0,0480		0,0032	0,0512	120,90	23,63	144,53	136,95
Нахимова ул, 16а	ЖФ	0,0370		0,0016	0,0386	93,19	11,82	105,01	101,22
Нахимова ул, 7	ЖФ	0,0172		0,0013	0,0185	43,32	9,60	52,92	49,84
Нахимова ул, 9	ЖФ	0,0877			0,0877	220,89	0,00	220,89	220,89
Пушкина ул, 45	ЖФ	0,2607		0,0418	0,3025	656,62	308,68	965,30	866,29
Пушкина ул, 47	ЖФ	1,0845		0,1357	1,2202	2731,50	1002,12	3733,62	3412,17
Пушкина ул, 49	ЖФ	0,5229		0,0630	0,5859	1317,01	465,24	1782,26	1633,02
Мира ул, 15	ОДЗ	0,1430			0,1430	360,17	0,00	360,17	360,17
Мира ул, 17	ОДЗ	0,0700			0,0700	176,31	0,00	176,31	176,31
Мира ул, 17	ОДЗ	0,0800			0,0800	201,49	0,00	201,49	201,49
8 Марта ул, 10	ОДЗ	0,0056		0,0017	0,0073	14,10	3,96	18,07	16,64
Инженерная ул, 4	ОДЗ	0,0026		0,0005	0,0031	6,55	1,17	7,71	7,29
Инженерная ул, 4	ОДЗ	0,0153		0,0012	0,0165	38,54	2,80	41,33	40,33
Инженерная ул, 11	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Инженерная ул, 11	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Ленина ул, 70	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Ленина ул, 72	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Ленина ул, 72	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Ленина ул, 74	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,68	0,00	23,68	23,68
Ленина ул, 74	ОДЗ	0,0225			0,0225	56,67	0,00	56,67	56,67
Мира ул, 1	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Нахимова ул, 9	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Пушкина ул, 47	ОДЗ	0,0370		0,0000	0,0370	93,19	0,03	93,22	93,21
Ленина ул, 74	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Ленина ул, 74	ОДЗ	0,0113			0,0113	28,46	0,00	28,46	28,46
Ленина ул, 74	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Пушкина ул, 47	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Мира ул, 1	ОДЗ	0,0043		0,0001	0,0044	10,83	0,23	11,06	10,98
Пушкина ул, 47а	ОДЗ	0,1557			0,1557	392,16	0,00	392,16	392,16
Пушкина ул, 47а	ОДЗ			0,0133	0,0133	0,00	30,95	30,95	19,81
Пушкина ул, 49	ОДЗ	0,0034		0,0000	0,0034	8,56	0,07	8,63	8,61
Пушкина ул, 49	ОДЗ	0,0048		0,0006	0,0054	12,09	1,42	13,51	13,00
Пушкина ул, 49	ОДЗ	0,0048		0,0006	0,0054	12,09	1,42	13,51	13,00
Пушкина ул, 49	ОДЗ	0,0020		0,0001	0,0021	5,04	0,23	5,27	5,19
Пушкина ул, 49	ОДЗ	0,0050		0,0006	0,0056	12,59	1,47	14,06	13,53
Лесной кв-л, 5	ОДЗ	0,0122		0,0002	0,0124	30,73	0,47	31,19	31,03
Пушкина ул, 47	ОДЗ	0,0181			0,0181	45,59	0,00	45,59	45,59
Пушкина ул, 47	ОДЗ	0,0186		0,0000	0,0186	46,85	0,11	46,96	46,92
Пушкина ул, 47	ОДЗ	0,0207		0,0001	0,0208	52,14	0,12	52,26	52,22
Инженерная ул, 11	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,66	0,00	21,66	21,66
Лесной кв-л, 1	ОДЗ	0,1238			0,1238	311,81	0,00	311,81	311,81
Мира ул, 1	ОДЗ	0,0585	0,0354	0,0062	0,1001	236,50	14,46	250,96	245,76
Инженерная ул, 9	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Ленина ул, 70	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Инженерная ул, 4	ОДЗ	0,0026		0,0005	0,0031	6,55	1,17	7,71	7,29
Пушкина ул, 49	ОДЗ	0,0034		0,0001	0,0035	8,56	0,23	8,80	8,71
Пушкина ул, 49	ОДЗ	0,0053		0,0006	0,0059	13,35	1,42	14,77	14,26
Ленина ул, 70	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Ленина ул, 72	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Пушкина ул, 49	ОДЗ	0,0048		0,0006	0,0054	12,09	1,42	13,51	13,00
Ленина ул, 70	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Ленина ул, 70	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Ленина ул, 72	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Ленина ул, 72	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Ленина ул, 72	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Пушкина ул, 49	ОДЗ	0,0048		0,0006	0,0054	12,09	1,42	13,51	13,00
Ленина ул, 74	ОДЗ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
Лесной кв-л, 5	ОДЗ	0,0076		0,0001	0,0077	19,14	0,23	19,38	19,29
Лесной кв-л, 5	ОДЗ	0,0174		0,0002	0,0176	43,82	0,47	44,29	44,12
Лесной кв-л, 4	ЖФ	0,4377		0,0597	0,4974	1102,42	440,87	1543,30	1401,88
Мира ул, 1	ОДЗ	0,0027		0,0001	0,0028	6,80	0,23	7,03	6,95

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Лесной кв-л	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Ленина ул, 74	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Инженерная ул, 4	ОДЗ	0,0206		0,0001	0,0207	51,88	0,28	52,16	52,06
Ленина ул, 72	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Мира ул, 1	ОДЗ	0,0050		0,0001	0,0051	12,59	0,23	12,83	12,74
Пушкина ул, 49	ОДЗ	0,0029		0,0001	0,0030	7,30	0,23	7,54	7,45
Пушкина ул, 49	ОДЗ	0,0029		0,0001	0,0030	7,30	0,23	7,54	7,45
Пушкина ул, 49	ОДЗ	0,0040		0,0001	0,0041	10,07	0,23	10,31	10,22
Пушкина ул, 49	ОДЗ	0,0039		0,0001	0,0040	9,82	0,23	10,06	9,97
Пушкина ул, 49	ОДЗ	0,0038		0,0001	0,0039	9,57	0,23	9,80	9,72
Лесной кв-л	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Ленина ул, 76	ОДЗ	0,0080	0,0045	0,0493	0,0618	31,48	114,97	146,46	105,08
Ленина ул, 76	ЖФ	0,0470		0,0038	0,0508	118,38	28,06	146,44	137,44
Ленина ул, 76	ОДЗ	0,1030		0,0008	0,1038	259,42	1,87	261,29	260,62
Пушкина ул, 47	ОДЗ	0,0059		0,0000	0,0059	14,86	0,03	14,89	14,88
Пушкина ул, 47	ОДЗ	0,0135			0,0135	34,00	0,00	34,00	34,00
Пушкина ул, 47	ОДЗ	0,0511		0,0001	0,0512	128,70	0,23	128,94	128,85
Мира ул, 2	ОДЗ	0,0019		0,0001	0,0020	4,79	0,12	4,90	4,86
Мира ул, 2	ОДЗ	0,0019		0,0001	0,0020	4,79	0,12	4,90	4,86
Пушкина ул, 47	ОДЗ	0,0113			0,0113	28,46	0,00	28,46	28,46
Народная ул, около д. 26	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Пушкина ул, 47	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
Лесной кв-л	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Лесной кв-л	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Мира ул, 4	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Краснофлотская ул, 8	ОДЗ	0,0765			0,0765	192,68	0,00	192,68	192,68
Краснофлотская ул, 15	ОДЗ	0,0131		0,0006	0,0137	32,99	1,40	34,39	33,89
Пушкина ул, 47	ОДЗ	0,0155		0,0004	0,0159	39,04	0,93	39,97	39,64
Краснофлотская ул, 28	ОДЗ	0,0800		0,0114	0,0914	201,49	26,59	228,08	218,51
Нахимова ул, 12а	ОДЗ	0,0850		0,0096	0,0946	214,09	22,39	236,48	228,42
Нахимова ул, 16б	ОДЗ	0,0270			0,0270	68,00	0,00	68,00	68,00
Нахимова ул, 16б	ОДЗ	0,0150		0,0026	0,0176	37,78	6,06	43,84	41,66
Пушкина ул, 47	ОДЗ	0,0404		0,0001	0,0405	101,75	0,23	101,99	101,90
Инженерная ул, 7	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Ленина ул, 72	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Лесной кв-л	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Пушкина ул, 47	ОДЗ	0,0352		0,0001	0,0353	88,66	0,23	88,89	88,81
Мира ул, 4	ОДЗ	0,0077		0,0023	0,0100	19,39	5,36	24,76	22,83
Краснофлотская ул, 11	ОДЗ	0,0066		0,0003	0,0069	16,62	0,67	17,29	17,05
8 Марта ул, 10	ОДЗ	0,1780		0,0100	0,1880	448,32	23,32	471,65	463,25
Краснофлотская ул, 1	ОДЗ	0,0860			0,0860	216,61	0,00	216,61	216,61
Краснофлотская ул, 1	ОДЗ	0,2170			0,2170	546,55	0,00	546,55	546,55
Краснофлотская ул, 1	ОДЗ	0,2100			0,2100	528,92	0,00	528,92	528,92
Краснофлотская ул, 1	ОДЗ	0,1550			0,1550	390,39	0,00	390,39	390,39
Краснофлотская ул, 14	ОДЗ	0,0340			0,0340	85,63	0,00	85,63	85,63

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Краснофлотская ул, 14	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пушкина ул, 39	ОДЗ	0,3323	0,0245		0,3568	898,66	0,00	898,66	898,66
Казанское ш, 16 корпус 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Казанское ш, 16 корпус 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Казанское ш, 16 корпус 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Казанское ш, 16 корпус 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Казанское ш, 16 корпус 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Казанское ш, 16 корпус 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Казанское ш, 16 корпус 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Казанское ш, 16 корпус 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Казанское ш, 14 корпус 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Казанское ш, 12	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Казанское ш, 16 корпус 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Казанское ш, 16 корпус 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Казанское ш, 16 корпус 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Казанское ш, 12 корпус 6	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Вольская ул, 15а	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,66	0,00	21,66	21,66
Витебская ул, 54	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Июльских Дней ул, 14	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Вольская ул, 13а	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Витебская ул, 50	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Вольская ул, 19	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Вольская ул, 13а	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Витебская ул, 56	ЖФ	0,0515			0,0515	129,71	0,00	129,71	129,71
Вольская ул, 15	ЖФ	0,0331			0,0331	83,37	0,00	83,37	83,37
Вольская ул, 17	ЖФ	0,0441			0,0441	111,07	0,00	111,07	111,07
Вольская ул, 20	ЖФ	0,0949			0,0949	239,02	0,00	239,02	239,02
Витебская ул, 66	ОДЗ	0,0230			0,0230	57,93	0,00	57,93	57,93
Витебская ул, 48	ЖФ	0,0880			0,0880	221,64	0,00	221,64	221,64
Витебская ул, 50	ЖФ	0,1064			0,1064	267,99	0,00	267,99	267,99
Витебская ул, 52	ЖФ	0,1808			0,1808	455,38	0,00	455,38	455,38
Витебская ул, 54	ЖФ	0,1917			0,1917	482,83	0,00	482,83	482,83
Витебская ул, 58	ЖФ	0,1018			0,1018	256,40	0,00	256,40	256,40
Витебская ул, 60	ЖФ	0,1036			0,1036	260,93	0,00	260,93	260,93
Витебская ул, 62	ЖФ	0,0775			0,0775	195,20	0,00	195,20	195,20
Витебская ул, 64	ЖФ	0,0960			0,0960	241,79	0,00	241,79	241,79
Витебская ул, 66	ЖФ	0,0807			0,0807	203,26	0,00	203,26	203,26
Вольская ул, 13	ЖФ	0,1029			0,1029	259,17	0,00	259,17	259,17
Вольская ул, 13а	ЖФ	0,3707			0,3707	933,67	0,00	933,67	933,67
Вольская ул, 17а	ЖФ	0,1035			0,1035	260,68	0,00	260,68	260,68
Вольская ул, 19	ЖФ	0,4600			0,4600	1158,59	0,00	1158,59	1158,59
Вольская ул, 21а	ЖФ	0,0767			0,0767	193,18	0,00	193,18	193,18
Вольская ул, 23	ЖФ	0,1223			0,1223	308,03	0,00	308,03	308,03
Июльских Дней ул, 10	ЖФ	0,2040			0,2040	513,81	0,00	513,81	513,81
Июльских Дней ул, 12	ЖФ	0,1020			0,1020	256,90	0,00	256,90	256,90

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Июльских Дней ул, 14	ЖФ	0,1008			0,1008	253,88	0,00	253,88	253,88
Июльских Дней ул, 16	ЖФ	0,1119			0,1119	281,84	0,00	281,84	281,84
Июльских Дней ул, 18	ЖФ	0,2036			0,2036	512,80	0,00	512,80	512,80
Вольская ул, 19	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94
Витебская ул, 66	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Витебская ул, 66	ОДЗ	0,0206			0,0206	51,88	0,00	51,88	51,88
Витебская ул, 52	ОДЗ	0,0450			0,0450	113,34	0,00	113,34	113,34
Витебская ул, 48	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Витебская ул, 50	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Витебская ул, 54	ОДЗ	0,0282			0,0282	71,03	0,00	71,03	71,03
Вольская ул, 13а	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Витебская ул, 52	ОДЗ	0,0156			0,0156	39,29	0,00	39,29	39,29
Вольская ул, 12	ОДЗ	0,0247			0,0247	62,21	0,00	62,21	62,21
Вольская ул, 10	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Вольская ул, 10	ЖФ	0,1119			0,1119	281,84	0,00	281,84	281,84
Знаменская ул, 5б	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Электровозная ул, 1	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,72	0,00	29,72	29,72
Электровозная ул, 1	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Знаменская ул, 11	ЖФ	0,1021			0,1021	257,16	0,00	257,16	257,16
Знаменская ул, 13	ЖФ	0,0980			0,0980	246,83	0,00	246,83	246,83
Знаменская ул, 3	ЖФ	0,0334			0,0334	84,12	0,00	84,12	84,12
Знаменская ул, 5	ЖФ	0,2042			0,2042	514,31	0,00	514,31	514,31
Знаменская ул, 9	ЖФ	0,0964			0,0964	242,80	0,00	242,80	242,80
Ракетная ул, 2а	ЖФ	0,2682			0,2682	675,51	0,00	675,51	675,51
Электровозная ул, 1	ЖФ	0,1923			0,1923	484,34	0,00	484,34	484,34
Электровозная ул, 1	ОДЗ	0,0191			0,0191	48,11	0,00	48,11	48,11
Знаменская ул, 13	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Электровозная ул, 1	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Электровозная ул, 15	ОДЗ	0,1279	0,0387		0,1666	419,61	0,00	419,61	419,61
Электровозная ул, 8а	ОДЗ	0,0845		0,0044	0,0889	212,83	10,33	223,16	219,44
Электровозная ул, 1	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Знаменская ул, 9	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Электровозная ул, 1	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Осипенко ул, 20	ОДЗ	0,0413			0,0413	104,02	0,00	104,02	104,02
Осипенко ул, 20	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Осипенко ул, 20	ОДЗ	0,0413			0,0413	104,02	0,00	104,02	104,02
Осипенко ул, 20	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Электровозная ул, 1	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Касимовская ул, 19а	ЖФ	0,1002		0,0140	0,1142	252,37	103,39	355,76	322,59
Касимовская ул, 21	ЖФ	0,1984		0,0467	0,2451	499,70	344,87	844,57	733,95
Касимовская ул, 17	ЖФ			0,0920	0,0920	0,00	679,40	679,40	461,47
Касимовская ул, 19	ЖФ			0,0819	0,0819	0,00	604,82	604,82	410,81
Касимовская ул, 17	ЖФ	0,3147			0,3147	792,63	0,00	792,63	792,63
Касимовская ул, 19	ЖФ	0,3170			0,3170	798,42	0,00	798,42	798,42
Касимовская ул, 21а	ЖФ	0,0691			0,0691	174,04	0,00	174,04	174,04

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Интернациональная ул, 81	ЖФ	0,0174			0,0174	43,82	0,00	43,82	43,82
Интернациональная ул, 85	ЖФ	0,0370			0,0370	93,19	0,00	93,19	93,19
Вольская ул, 11	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Июльских Дней ул, 8	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Вольская ул, 11	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Июльских Дней ул, 1а	ОДЗ	0,4395	0,6175		1,0570	2662,24	0,00	2662,24	2662,24
Июльских Дней ул, 1а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Июльских Дней ул, 1а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Вольская ул, 11	ЖФ	0,0760			0,0760	191,42	0,00	191,42	191,42
Интернациональная ул, 102	ЖФ	0,1062			0,1062	267,48	0,00	267,48	267,48
Интернациональная ул, 104	ЖФ	0,0184			0,0184	46,34	0,00	46,34	46,34
Интернациональная ул, 106	ЖФ	0,0284			0,0284	71,53	0,00	71,53	71,53
Июльских Дней ул, 6	ЖФ	0,2457			0,2457	618,84	0,00	618,84	618,84
Июльских Дней ул, 8	ЖФ	0,1964			0,1964	494,67	0,00	494,67	494,67
Интернациональная ул, 96К	ОДЗ	0,0178			0,0178	44,83	0,00	44,83	44,83
Июльских Дней ул, 2	ОДЗ	0,1800			0,1800	453,36	0,00	453,36	453,36
Июльских Дней ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Климовская ул, 86а	ОДЗ	0,0346			0,0346	87,15	0,00	87,15	87,15
Менделеева ул, 26	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Обухова ул, 51а	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Искры ул, 1б	ОДЗ	0,0215			0,0215	54,15	0,00	54,15	54,15
Искры ул, 11	ЖФ	0,1088			0,1088	274,03	0,00	274,03	274,03
Октябрьской Революции ул, 39	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Октябрьской Революции ул, 39	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Искры ул, 11а	ЖФ	0,1140			0,1140	287,13	0,00	287,13	287,13
Октябрьской Революции ул, 37	ОДЗ	0,0139			0,0139	35,01	0,00	35,01	35,01
Октябрьской Революции ул, 35	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Октябрьской Революции ул, 37	ОДЗ	0,0263			0,0263	66,24	0,00	66,24	66,24
Искры ул, 1а	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,69	0,00	25,69	25,69
Чонгарская ул, 44	ЖФ	0,2925			0,2925	736,71	0,00	736,71	736,71
Сивашский пер, 1	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Октябрьской Революции ул, 39	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,90	0,00	19,90	19,90
Менделеева ул, 15а	ЖФ	0,3694			0,3694	930,40	0,00	930,40	930,40
Искры ул, 1а	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Искры ул, 1	ОДЗ	0,0171			0,0171	43,07	0,00	43,07	43,07
Октябрьской Революции ул, 39	ОДЗ	0,0160			0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
Сивашский пер, 2	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Октябрьской Революции ул, 35	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,69	0,00	25,69	25,69
Октябрьской Революции ул, 37	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Артемовская ул, 30	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Октябрьской Революции ул, 37	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,92	0,00	22,92	22,92
Климовская ул, 10	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,71	0,00	28,71	28,71
Журова ул, 2	ОДЗ	0,1175	0,2398		0,3573	899,92	0,00	899,92	899,92
Журова ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Климовская ул, 86	ОДЗ	0,0578		0,0004	0,0582	145,58	1,02	146,60	146,23
Климовская ул, 86а	ОДЗ	0,0277			0,0277	69,77	0,00	69,77	69,77
Климовская ул, 86а	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,31	0,31	0,20
Обухова ул, 34а	ОДЗ	0,1416			0,1416	356,64	0,00	356,64	356,64
Обухова ул, 34а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Октябрьской Революции ул, 23а	ОДЗ	0,0181			0,0181	45,59	0,00	45,59	45,59
Октябрьской Революции ул, 23а	ОДЗ	0,0882			0,0882	222,15	0,00	222,15	222,15
Октябрьской Революции ул, 23б	ОДЗ	0,0953			0,0953	240,03	0,00	240,03	240,03
Октябрьской Революции ул, 23б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Октябрьской Революции ул, 23в	ОДЗ	0,0175			0,0175	44,08	0,00	44,08	44,08
Октябрьской Революции ул, 23в	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Октябрьской Революции ул, 23е	ОДЗ	0,0576			0,0576	145,08	0,00	145,08	145,08
Октябрьской Революции ул, 23е	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Октябрьской Революции ул, 39	ОДЗ	0,0105			0,0105	26,45	0,00	26,45	26,45
Сивашский пер, 4	ОДЗ	0,0044	0,0076		0,0120	30,22	0,00	30,22	30,22
Сивашский пер, 1	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Октябрьской Революции ул, 39	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Украинская ул, 48	ОДЗ	0,0169			0,0169	42,57	0,00	42,57	42,57
Октябрьской Революции ул, 37	ОДЗ	0,0092			0,0092	23,17	0,00	23,17	23,17
Сивашский пер, 10	ОДЗ	0,0410			0,0410	103,27	0,00	103,27	103,27
Октябрьской Революции ул, 35а	ОДЗ	0,0152			0,0152	38,28	0,00	38,28	38,28
Климовская ул, 3	ОДЗ	0,0097			0,0097	24,43	0,00	24,43	24,43
Климовская ул, 3	ОДЗ	0,0161			0,0161	40,55	0,00	40,55	40,55
Украинская ул, 86а	ОДЗ	0,0882			0,0882	222,15	0,00	222,15	222,15



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Октябрьской Революции ул, 31	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Октябрьской Революции ул, 39	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,66	0,00	21,66	21,66
Чонгарская ул, 44а	ОДЗ	0,0120			0,0120	30,22	0,00	30,22	30,22
Чонгарская ул, 44а	ОДЗ	0,0126			0,0126	31,74	0,00	31,74	31,74
Чонгарская ул, 44а	ОДЗ	0,0143			0,0143	36,02	0,00	36,02	36,02
Чонгарская ул, 44а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Климовская ул, 84	ЖФ	0,0547			0,0547	137,77	0,00	137,77	137,77
Октябрьской Революции ул, 37	ЖФ	0,1738			0,1738	437,75	0,00	437,75	437,75
Октябрьской Революции ул, 39	ЖФ	0,1038			0,1038	261,44	0,00	261,44	261,44
Сивашский пер, 1	ЖФ	0,1690			0,1690	425,66	0,00	425,66	425,66
Спартака ул, нет	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Климовская ул, 10	ОДЗ	0,0113			0,0113	28,46	0,00	28,46	28,46
Октябрьской Революции ул, 35	ОДЗ	0,0152			0,0152	38,28	0,00	38,28	38,28
Артемовская ул, 30	ЖФ	0,3297			0,3297	830,41	0,00	830,41	830,41
Журова ул, 1	ЖФ	0,0697			0,0697	175,55	0,00	175,55	175,55
Искры ул, 1	ЖФ	0,1978			0,1978	498,19	0,00	498,19	498,19
Искры ул, 1а	ЖФ	0,2293			0,2293	577,53	0,00	577,53	577,53
Искры ул, 2	ЖФ	0,0696			0,0696	175,30	0,00	175,30	175,30
Искры ул, 4	ЖФ	0,0748			0,0748	188,40	0,00	188,40	188,40
Климовская ул, 10	ЖФ	0,4496			0,4496	1132,40	0,00	1132,40	1132,40
Климовская ул, 86	ЖФ	0,0779			0,0779	196,20	0,00	196,20	196,20
Литературная ул, 2	ЖФ	0,1043			0,1043	262,70	0,00	262,70	262,70
Менделеева ул, 26	ЖФ	0,5887			0,5887	1482,74	0,00	1482,74	1482,74
Менделеева ул, 8	ЖФ	0,2717			0,2717	684,32	0,00	684,32	684,32
Обухова ул, 32	ЖФ	0,1173			0,1173	295,44	0,00	295,44	295,44
Обухова ул, 34	ЖФ	0,0756			0,0756	190,41	0,00	190,41	190,41
Октябрьской Революции ул, 35	ЖФ	0,1781			0,1781	448,58	0,00	448,58	448,58
Сивашский пер, 2	ЖФ	0,1017			0,1017	256,15	0,00	256,15	256,15
Сивашский пер, 4	ЖФ	0,2392			0,2392	602,47	0,00	602,47	602,47
Сивашский пер, 4	ЖФ	0,0204			0,0204	51,38	0,00	51,38	51,38
Украинская ул, 48	ЖФ	1,4224			1,4224	3582,56	0,00	3582,56	3582,56
Украинская ул, 50	ЖФ	0,5026			0,5026	1265,88	0,00	1265,88	1265,88
Чонгарская ул, 46	ЖФ	0,2972			0,2972	748,55	0,00	748,55	748,55
Менделеева ул, 15а	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,74	0,00	32,74	32,74
Украинская ул, 50	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Украинская ул, 50	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Октябрьской Революции ул, 39	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Менделеева ул, 15а	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Менделеева ул, 15а	ОДЗ	0,0675			0,0675	170,01	0,00	170,01	170,01
Менделеева ул, 15а	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Менделеева ул, 15а	ОДЗ	0,0166			0,0166	41,81	0,00	41,81	41,81
Журова ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Журова ул, 2	ОДЗ	0,4118	0,8400		1,2518	3152,87	0,00	3152,87	3152,87
Сивашский пер, 2	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Украинская ул, 50	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Украинская ул, 48	ОДЗ	0,0169			0,0169	42,57	0,00	42,57	42,57
Украинская ул, 50	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Украинская ул, 50	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Украинская ул, 50	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Украинская ул, 50	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Украинская ул, 50	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Украинская ул, 50	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Украинская ул, 50	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Украинская ул, 48	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сивашский пер, 1	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Сивашский пер, 4	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Обухова ул, 52	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Украинская ул, 10	ОДЗ	0,3155	0,4189		0,7344	1849,71	0,00	1849,71	1849,71
Украинская ул, 10	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Украинская ул, 86	ОДЗ	0,1591			0,1591	400,72	0,00	400,72	400,72
Украинская ул, 86	ОДЗ	0,0129			0,0129	32,49	0,00	32,49	32,49
Украинская ул, 86	ОДЗ	0,0883			0,0883	222,40	0,00	222,40	222,40
Украинская ул, 86	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Артемовская ул, 30	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Октябрьской Революции ул, 23	ОДЗ	0,0904			0,0904	227,69	0,00	227,69	227,69
Октябрьской Революции ул, 23	ОДЗ	0,2050			0,2050	516,33	0,00	516,33	516,33
Октябрьской Революции ул, 35	ОДЗ	0,0127			0,0127	31,99	0,00	31,99	31,99
Сивашский пер, 2	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Журова ул, 2	ОДЗ	0,1300			0,1300	327,43	0,00	327,43	327,43
Журова ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Балаклавский пер, 1г	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Балаклавский пер, 1г	ОДЗ			0,0016	0,0016	0,00	3,72	3,72	2,38
Балаклавский пер, 1г	ОДЗ	0,1799		0,0031	0,1830	453,11	7,23	460,34	457,74
Балаклавский пер, 1г	ОДЗ		0,0293		0,0293	73,80	0,00	73,80	73,80
Балаклавский пер, 1Г	ОДЗ	0,3199	0,3218	0,0842	0,7260	1616,39	196,37	1812,76	1742,09
Балаклавский пер, 1г	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Балаклавский пер, 1г	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Балаклавский пер, 1г	ОДЗ	0,0221			0,0221	55,66	0,00	55,66	55,66
Балаклавский пер, 1г	ОДЗ	0,0175			0,0175	44,08	0,00	44,08	44,08
Балаклавский пер, 1г	ОДЗ	0,0754		0,0215	0,0969	189,91	50,02	239,93	221,93

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Балаклавский пер, 1г	ОДЗ		0,0653		0,0653	164,47	0,00	164,47	164,47
Балаклавский пер, 1г	ОДЗ	0,0108			0,0108	27,20	0,00	27,20	27,20
Балаклавский пер, 1г	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Балаклавский пер, 1г	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Балаклавский пер, 1г	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Балаклавский пер, 1г	ОДЗ	0,8000			0,8000	2014,94	0,00	2014,94	2014,94
Искры ул, 1а	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Октябрьской Революции ул, 35	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Октябрьской Революции ул, 35	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Октябрьской Революции ул, 39	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Украинская ул, 48	ОДЗ	0,0148			0,0148	37,28	0,00	37,28	37,28
Искры ул, 1	ОДЗ	0,0276			0,0276	69,52	0,00	69,52	69,52
Украинская ул, 48	ОДЗ	0,0290			0,0290	73,04	0,00	73,04	73,04
Сивашский пер, 4	ОДЗ	0,0044	0,0075		0,0119	29,97	0,00	29,97	29,97
Октябрьской Революции ул, 37	ОДЗ	0,0131			0,0131	32,99	0,00	32,99	32,99
Искры ул, 11	ЖФ			0,0156	0,0156	0,00	115,20	115,20	78,25
Искры ул, 11а	ЖФ			0,0194	0,0194	0,00	143,27	143,27	97,31
Менделеева ул, 26	ЖФ			0,1365	0,1365	0,00	1008,03	1008,03	684,68
Октябрьской Революции ул, 31	ОДЗ	0,0320			0,0320	80,60	0,00	80,60	80,60
Октябрьской Революции ул, 31	ОДЗ	0,0171			0,0171	43,07	0,00	43,07	43,07
Октябрьской Революции ул, 21/30	ЖФ	0,1144			0,1144	288,14	0,00	288,14	288,14
Октябрьской Революции ул, 23	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Октябрьской Революции ул, 25	ОДЗ	0,0900			0,0900	226,68	0,00	226,68	226,68
Октябрьской Революции ул, 25	ОДЗ	0,0128			0,0128	32,24	0,00	32,24	32,24
Октябрьской Революции ул, 27	ОДЗ	0,0608			0,0608	153,14	0,00	153,14	153,14
Октябрьской Революции ул, 27	ОДЗ	0,0157			0,0157	39,54	0,00	39,54	39,54
Октябрьской Революции ул, 27	ОДЗ	0,2020			0,2020	508,77	0,00	508,77	508,77
Обухова ул, 51	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Напольно-Выставочная ул, 11	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Обухова ул, 49а	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,26	0,00	1,26	1,26
Зеленодольская ул, 34	ЖФ	0,2441			0,2441	614,81	0,00	614,81	614,81

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Зеленодольская ул, 46	ЖФ	0,1227			0,1227	309,04	0,00	309,04	309,04
Напольно-Выставочная ул, 11	ЖФ	0,1452			0,1452	365,71	0,00	365,71	365,71
Обухова ул, 49	ЖФ	0,3149			0,3149	793,13	0,00	793,13	793,13
Обухова ул, 49а	ЖФ	0,2888			0,2888	727,39	0,00	727,39	727,39
Обухова ул, 51	ЖФ	0,1641			0,1641	413,31	0,00	413,31	413,31
Напольно-Выставочная ул, 11	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Напольно-Выставочная ул, 11	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Зеленодольская ул, 48	ОДЗ	0,0559			0,0559	140,79	0,00	140,79	140,79
Обухова ул, 53а	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Зеленодольская ул, 54а	ОДЗ	0,0022		0,0001	0,0023	5,54	0,14	5,68	5,63
Зеленодольская ул, 54а	ОДЗ	0,0069		0,0000	0,0069	17,38	0,03	17,41	17,40
Костромской пер, 1	ОДЗ	0,0274			0,0274	69,01	0,00	69,01	69,01
Зеленодольская ул, 52	ОДЗ	0,0135			0,0135	34,00	0,00	34,00	34,00
Зеленодольская ул, 52	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Архимеда ул, 14а	ЖФ	0,2502			0,2502	630,17	0,00	630,17	630,17
Зеленодольская ул, 52	ЖФ	0,2282			0,2282	574,76	0,00	574,76	574,76
Зеленодольская ул, 54	ЖФ	0,1497		0,0465	0,1962	377,05	343,39	720,44	610,29
Зеленодольская ул, 54а	ЖФ	0,1849		0,0246	0,2095	465,70	181,67	647,37	589,10
Зеленодольская ул, 56	ЖФ	0,4704			0,4704	1184,78	0,00	1184,78	1184,78
Костромской пер, 1	ЖФ	0,2130			0,2130	536,48	0,00	536,48	536,48
Костромской пер, 1	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Костромской пер, 1	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Обухова ул, 52	ОДЗ	0,3781		0,0038	0,3819	952,31	8,96	961,27	958,05
Зеленодольская ул, 50	ОДЗ	0,1470		0,0077	0,1547	370,24	17,87	388,12	381,68
Костромской пер, 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Костромской пер, 1	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,97	0,00	29,97	29,97
Костромской пер, 1	ОДЗ	0,0097			0,0097	24,43	0,00	24,43	24,43
Архимеда ул, 14а	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Украинская ул, 1а	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
Украинская ул, 1	ОДЗ	0,0330		0,0001	0,0331	83,12	0,22	83,33	83,25
Украинская ул, 1	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Украинская ул, 1	ОДЗ	0,0306		0,0061	0,0367	77,07	14,11	91,19	86,11
Украинская ул, 1	ОДЗ	0,0342		0,0076	0,0418	86,14	17,64	103,78	97,43
Украинская ул, 1	ОДЗ	0,0342		0,0091	0,0433	86,14	21,16	107,30	99,69
Украинская ул, 1	ОДЗ	0,0287		0,0045	0,0332	72,29	10,59	82,88	79,06
Украинская ул, 1	ОДЗ	0,0350		0,0073	0,0423	88,15	16,93	105,08	98,99
Украинская ул, 1	ОДЗ	0,2000		0,0176	0,2176	503,73	40,94	544,68	529,94
Украинская ул, 1	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Украинская ул, 1	ОДЗ	0,0170		0,0025	0,0195	42,82	5,80	48,62	46,53
Украинская ул, 1	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Украинская ул, 1	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Ленина пр-кт, 5а	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,68	0,00	23,68	23,68

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Рубо пер, 3	ОДЗ	0,0189			0,0189	47,60	0,00	47,60	47,60
Рубо ул, 1	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Ленина пр-кт, 1	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Ленина пр-кт, 1	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Ленина пр-кт, 1	ОДЗ	0,0433			0,0433	109,06	0,00	109,06	109,06
Ленина пр-кт, 7 корпус 1	ОДЗ	0,0159			0,0159	40,05	0,00	40,05	40,05
Литературная ул, 20а	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Литературная ул, 28	ЖФ	0,0538			0,0538	135,50	0,00	135,50	135,50
Ленина пр-кт, 4	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Тираспольская ул, 9	ОДЗ	0,0245			0,0245	61,71	0,00	61,71	61,71
Тираспольская ул, 9	ОДЗ	0,0193			0,0193	48,61	0,00	48,61	48,61
Ленина пр-кт, 1	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,91	0,00	21,91	21,91
Ленина пр-кт, 4	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Октябрьской Революции ул, 51	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленина пр-кт, 1	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Журова ул, 18	ОДЗ	0,0407			0,0407	102,51	0,00	102,51	102,51
Журова ул, 18	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Журова ул, 18	ОДЗ	0,0407			0,0407	102,51	0,00	102,51	102,51
Журова ул, 18	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Ленина пр-кт, 9	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Ленина пр-кт, 8	ОДЗ	0,0247			0,0247	62,21	0,00	62,21	62,21
Литературная ул, 18	ОДЗ	0,0655			0,0655	164,97	0,00	164,97	164,97
Литературная ул, 19	ОДЗ	0,0245			0,0245	61,71	0,00	61,71	61,71
Литературная ул, 20	ОДЗ	0,0655			0,0655	164,97	0,00	164,97	164,97
Литературная ул, 22	ОДЗ	0,0655			0,0655	164,97	0,00	164,97	164,97
Октябрьской Революции ул, 51	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Октябрьской Революции ул, 61	ОДЗ	0,0194			0,0194	48,86	0,00	48,86	48,86
Октябрьской Революции ул, 61	ОДЗ	0,4487			0,4487	1130,13	0,00	1130,13	1130,13
Октябрьской Революции ул, 61	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Октябрьской Революции ул, 61а	ОДЗ	0,3700			0,3700	931,91	0,00	931,91	931,91
Октябрьской Революции ул, 61а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Октябрьской Революции ул, 51б	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Ленина пр-кт, 9а	ОДЗ	0,0129			0,0129	32,49	0,00	32,49	32,49
Ленина пр-кт, 7а	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Ленина пр-кт, 9	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Рубо ул, 15	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Весенняя ул, 27	ЖФ	0,0583			0,0583	146,84	0,00	146,84	146,84

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Весенняя ул, 31	ЖФ	0,0574			0,0574	144,57	0,00	144,57	144,57
Власть Советов ул, 22	ЖФ	0,0410			0,0410	103,27	0,00	103,27	103,27
Ленина пр-кт, 1	ЖФ	0,2417			0,2417	608,76	0,00	608,76	608,76
Ленина пр-кт, 7 корпус 2	ЖФ	0,2401			0,2401	604,73	0,00	604,73	604,73
Ленина пр-кт, 9	ЖФ	0,2912			0,2912	733,44	0,00	733,44	733,44
Рубо пер, 1	ЖФ	0,0415			0,0415	104,52	0,00	104,52	104,52
Рубо пер, 2	ЖФ	0,0415			0,0415	104,52	0,00	104,52	104,52
Рубо пер, 3	ЖФ	0,0409			0,0409	103,01	0,00	103,01	103,01
Рубо ул, 1	ЖФ	0,0776			0,0776	195,45	0,00	195,45	195,45
Рубо ул, 15	ЖФ	0,0557			0,0557	140,29	0,00	140,29	140,29
Рубо ул, 17	ЖФ	0,0298			0,0298	75,06	0,00	75,06	75,06
Рубо ул, 19	ЖФ	0,0603			0,0603	151,88	0,00	151,88	151,88
Рубо ул, 2	ЖФ	0,0418			0,0418	105,28	0,00	105,28	105,28
Рубо ул, 21	ЖФ	0,0522			0,0522	131,47	0,00	131,47	131,47
Рубо ул, 3	ЖФ	0,0738			0,0738	185,88	0,00	185,88	185,88
Рубо ул, 4	ЖФ	0,0412			0,0412	103,77	0,00	103,77	103,77
Рубо ул, 6	ЖФ	0,0408			0,0408	102,76	0,00	102,76	102,76
Рубо ул, 8	ЖФ	0,0411			0,0411	103,52	0,00	103,52	103,52
Весенняя ул, 1	ЖФ	0,0506			0,0506	127,44	0,00	127,44	127,44
Весенняя ул, 25	ЖФ	0,0587			0,0587	147,85	0,00	147,85	147,85
Весенняя ул, 29	ЖФ	0,0296			0,0296	74,55	0,00	74,55	74,55
Весенняя ул, 3	ЖФ	0,0581			0,0581	146,33	0,00	146,33	146,33
Весенняя ул, 33	ЖФ	0,0590			0,0590	148,60	0,00	148,60	148,60
Весенняя ул, 35	ЖФ	0,0587			0,0587	147,85	0,00	147,85	147,85
Весенняя ул, 37	ЖФ	0,0594			0,0594	149,61	0,00	149,61	149,61
Весенняя ул, 5	ЖФ	0,0590			0,0590	148,60	0,00	148,60	148,60
Весенняя ул, 7	ЖФ	0,0556			0,0556	140,04	0,00	140,04	140,04
Власть Советов ул, 24	ЖФ	0,0398			0,0398	100,24	0,00	100,24	100,24
Журова ул, 24	ЖФ	0,1190			0,1190	299,72	0,00	299,72	299,72
Искры ул, 17	ЖФ	0,4617			0,4617	1162,87	0,00	1162,87	1162,87
Ленина пр-кт, 3	ЖФ	0,1925			0,1925	484,84	0,00	484,84	484,84
Ленина пр-кт, 3 корпус 1	ЖФ	0,2576			0,2576	648,81	0,00	648,81	648,81
Ленина пр-кт, 3 корпус 2	ЖФ	0,3449			0,3449	868,69	0,00	868,69	868,69
Ленина пр-кт, 5	ЖФ	0,2421			0,2421	609,77	0,00	609,77	609,77
Ленина пр-кт, 7	ЖФ	0,1954			0,1954	492,15	0,00	492,15	492,15
Ленина пр-кт, 7 корпус 1	ЖФ	0,2220			0,2220	559,15	0,00	559,15	559,15
Литературная ул, 19	ЖФ	0,3180			0,3180	800,94	0,00	800,94	800,94
Литературная ул, 20а	ЖФ	0,3409			0,3409	858,62	0,00	858,62	858,62
Рубо ул, 7	ЖФ	0,0742			0,0742	186,89	0,00	186,89	186,89
Солнечная ул, 10	ЖФ	0,0410			0,0410	103,27	0,00	103,27	103,27
Солнечная ул, 12	ЖФ	0,0411			0,0411	103,52	0,00	103,52	103,52
Солнечная ул, 3	ЖФ	0,0520			0,0520	130,97	0,00	130,97	130,97
Солнечная ул, 4	ЖФ	0,0408			0,0408	102,76	0,00	102,76	102,76
Солнечная ул, 5	ЖФ	0,0571			0,0571	143,82	0,00	143,82	143,82
Солнечная ул, 6	ЖФ	0,0412			0,0412	103,77	0,00	103,77	103,77

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Солнечная ул, 8	ЖФ	0,0415			0,0415	104,52	0,00	104,52	104,52
Тираспольская ул, 11	ЖФ	0,7843			0,7843	1975,39	0,00	1975,39	1975,39
Тираспольская ул, 21	ЖФ	0,0720			0,0720	181,34	0,00	181,34	181,34
Тираспольская ул, 23	ЖФ	0,0307			0,0307	77,32	0,00	77,32	77,32
Чонгарская ул, 17	ЖФ	0,0971			0,0971	244,56	0,00	244,56	244,56
Чонгарская ул, 20	ЖФ	0,0575			0,0575	144,82	0,00	144,82	144,82
Ленина пр-кт, 3	ОДЗ	0,0784			0,0784	197,46	0,00	197,46	197,46
Искры ул, 17	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Искры ул, 17	ОДЗ	0,0308			0,0308	77,58	0,00	77,58	77,58
Ленина пр-кт, 7	ОДЗ	0,0810			0,0810	204,01	0,00	204,01	204,01
Ленина пр-кт, 1	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Ленина пр-кт, 1	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Рубо ул, 21	ОДЗ	0,0112			0,0112	28,21	0,00	28,21	28,21
Рубо ул, 7	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Ленина пр-кт, 9	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Весенняя ул, 1	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Рубо ул, 5	ОДЗ	0,0603			0,0603	151,88	0,00	151,88	151,88
Литературная ул, 26а	ОДЗ	0,2810			0,2810	707,75	0,00	707,75	707,75
Ленина пр-кт, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,66	0,00	21,66	21,66
Солнечная ул, 14	ОДЗ	0,0495			0,0495	124,67	0,00	124,67	124,67
Литературная ул, 19	ОДЗ	0,0552			0,0552	139,03	0,00	139,03	139,03
Ленина пр-кт, 2А	ОДЗ	0,3728	0,1572		0,5300	1334,90	0,00	1334,90	1334,90
Рубо ул, 5а	ОДЗ	0,0186			0,0186	46,85	0,00	46,85	46,85
Рубо ул, 5а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Рубо ул, 5а	ОДЗ	0,2254			0,2254	567,71	0,00	567,71	567,71
Октябрьской Революции ул, 51	ОДЗ	0,0273		0,0003	0,0276	68,76	0,69	69,45	69,20
Октябрьской Революции ул, 51	ОДЗ	0,0768		0,0002	0,0770	193,43	0,35	193,79	193,66
Октябрьской Революции ул, 51	ОДЗ	0,0354		0,0002	0,0356	89,16	0,55	89,72	89,52
Октябрьской Революции ул, 51	ОДЗ	0,0143		0,0002	0,0145	36,02	0,55	36,57	36,37
Литературная ул, 17	ЖФ			0,0650	0,0650	0,00	480,01	480,01	326,04
Октябрьской Революции ул, 51	ЖФ			0,1712	0,1712	0,00	1264,28	1264,28	858,74
Литературная ул, 17	ЖФ	0,2926			0,2926	736,96	0,00	736,96	736,96
Октябрьской Революции ул, 51	ЖФ	0,8535			0,8535	2149,69	0,00	2149,69	2149,69
Октябрьской Революции ул, 51	ОДЗ	0,0039		0,0000	0,0039	9,82	0,05	9,87	9,85
Октябрьской Революции ул, 51	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Литературная ул, 28	ЖФ			0,0085	0,0085	0,00	62,77	62,77	42,64
Тираспольская ул, 11	ЖФ			0,1181	0,1181	0,00	872,14	872,14	592,39



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Тираспольская ул, 22	ОДЗ	0,0990			0,0990	249,35	0,00	249,35	249,35
Тираспольская ул, 22	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Лесной городок ул, 6в	ОДЗ	0,0277	0,5768		0,6045	1522,54	0,00	1522,54	1522,54
Камчатский пер, 3	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Камчатский пер, 3	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Лесной городок ул, 3	ЖФ	0,5389		0,0714	0,6103	1357,31	527,27	1884,59	1715,45
Лесной городок ул, 5б	ЖФ	0,3084		0,0460	0,3544	776,76	339,70	1116,46	1007,49
Декабристов ул, 9 корпус 1	ЖФ	0,2132		0,0348	0,2480	536,98	256,99	793,97	711,54
Болотникова ул, 9	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Камчатский пер, 7	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,92	0,00	22,92	22,92
Камчатский пер, 7	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Болотникова ул, 7	ОДЗ	0,0144			0,0144	36,27	0,00	36,27	36,27
Камчатский пер, 3	ОДЗ	0,0156			0,0156	39,29	0,00	39,29	39,29
Лесной городок ул, 1	ОДЗ	0,0027		0,0001	0,0028	6,80	0,15	6,95	6,90
Камчатский пер, 5	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,71	0,00	28,71	28,71
Камчатский пер, 5	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Лесной городок ул, 1	ОДЗ	0,0014		0,0001	0,0015	3,53	0,22	3,74	3,66
Лесной городок ул, 1	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Камчатский пер, 7	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Камчатский пер, 7	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Камчатский пер, 7	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Камчатский пер, 7	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Лесной городок ул, 1	ОДЗ	0,0049		0,0000	0,0049	12,34	0,03	12,37	12,36
Лесной городок ул, 1	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Лесной городок ул, 1/1	ОДЗ	0,0458			0,0458	115,36	0,00	115,36	115,36
Лесной городок ул, 1	ОДЗ	0,0059		0,0000	0,0059	14,86	0,09	14,95	14,92
Московское ш, 294М	ЖФ	0,2300		0,0577	0,2877	579,29	426,10	1005,40	868,72
Лесной городок ул, 1	ОДЗ	0,0067		0,0001	0,0068	16,88	0,15	17,03	16,97
Лесной городок ул, 1	ОДЗ	0,0085		0,0001	0,0086	21,41	0,20	21,61	21,54
Айвазовского ул, 29	ОДЗ	0,0543			0,0543	136,76	0,00	136,76	136,76
Айвазовского ул, 29	ОДЗ	0,4069		0,0029	0,4098	1024,85	6,82	1031,67	1029,21
Айвазовского ул, 29	ОДЗ	0,0353			0,0353	88,91	0,00	88,91	88,91
Камчатский пер, 7	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Болотникова ул, 9	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,70	0,00	26,70	26,70
Вторчермета ул, 6а	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Айвазовского ул, 3А	ОДЗ	0,0516			0,0516	129,96	0,00	129,96	129,96
Айвазовского ул, 3А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Камчатский пер, 7	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Камчатский пер, 7	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Декабристов ул, 40	ЖФ			0,1649	0,1649	0,00	1217,75	1217,75	827,14
Декабристов ул, 9	ЖФ			0,0763	0,0763	0,00	563,46	563,46	382,72
Камчатский пер, 15	ЖФ			0,0759	0,0759	0,00	560,51	560,51	380,71
Камчатский пер, 4	ЖФ			0,0890	0,0890	0,00	657,25	657,25	446,42
Лесной городок ул, 2	ЖФ			0,2213	0,2213	0,00	1634,26	1634,26	1110,04
Лесной городок ул, 27	ЖФ	0,0774			0,0774	194,95	0,00	194,95	194,95

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Лесной городок ул, 2а	ЖФ			0,1589	0,1589	0,00	1173,44	1173,44	797,04
Лесной городок ул, 3а	ЖФ			0,1918	0,1918	0,00	1416,40	1416,40	962,07
Лесной городок ул, 4	ЖФ			0,1518	0,1518	0,00	1121,01	1121,01	761,43
Лесной городок ул, 4а	ЖФ			0,1110	0,1110	0,00	819,71	819,71	556,78
Лесной городок ул, 5а	ЖФ	0,0659			0,0659	165,98	0,00	165,98	165,98
Лесной городок ул, 6	ЖФ			0,1174	0,1174	0,00	866,98	866,98	588,88
Лесной городок ул, 1	ОДЗ	0,0058		0,0000	0,0058	14,61	0,05	14,65	14,64
Айвазовского ул, 10	ЖФ	0,0442			0,0442	111,33	0,00	111,33	111,33
Айвазовского ул, 4	ЖФ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
Айвазовского ул, 5	ЖФ	0,0224			0,0224	56,42	0,00	56,42	56,42
Айвазовского ул, 6	ЖФ	0,0225			0,0225	56,67	0,00	56,67	56,67
Айвазовского ул, 7	ЖФ	0,0218			0,0218	54,91	0,00	54,91	54,91
Айвазовского ул, 8	ЖФ	0,0222			0,0222	55,91	0,00	55,91	55,91
Айвазовского ул, 9	ЖФ	0,0190			0,0190	47,85	0,00	47,85	47,85
Болотникова ул, 2	ЖФ	0,3408			0,3408	858,36	0,00	858,36	858,36
Болотникова ул, 4	ЖФ	0,2465			0,2465	620,85	0,00	620,85	620,85
Болотникова ул, 6	ЖФ	0,3474			0,3474	874,99	0,00	874,99	874,99
Болотникова ул, 7	ЖФ	0,3339			0,3339	840,98	0,00	840,98	840,98
Болотникова ул, 9	ЖФ	0,6209			0,6209	1563,84	0,00	1563,84	1563,84
Вязниковская ул, 1	ЖФ	0,0165			0,0165	41,56	0,00	41,56	41,56
Вязниковская ул, 11	ЖФ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Вязниковская ул, 19а	ЖФ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Вязниковская ул, 2	ЖФ	0,0124			0,0124	31,23	0,00	31,23	31,23
Вязниковская ул, 21	ЖФ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Вязниковская ул, 21а	ЖФ	0,0092			0,0092	23,17	0,00	23,17	23,17
Вязниковская ул, 22	ЖФ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Вязниковская ул, 23	ЖФ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Вязниковская ул, 25	ЖФ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Вязниковская ул, 26	ЖФ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Вязниковская ул, 29а	ЖФ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Вязниковская ул, 30	ЖФ	0,0079			0,0079	19,90	0,00	19,90	19,90
Вязниковская ул, 31	ЖФ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Вязниковская ул, 37	ЖФ	0,0264			0,0264	66,49	0,00	66,49	66,49
Вязниковская ул, 6	ЖФ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Вязниковская ул, 88А корпус 1	ЖФ	0,0474			0,0474	119,39	0,00	119,39	119,39
Декабристов ул, 40	ЖФ	0,5904			0,5904	1487,02	0,00	1487,02	1487,02
Декабристов ул, 9	ЖФ	0,3109			0,3109	783,06	0,00	783,06	783,06
Камчатский пер, 1	ЖФ	0,3622			0,3622	912,26	0,00	912,26	912,26
Камчатский пер, 15	ЖФ	0,3043			0,3043	766,43	0,00	766,43	766,43
Камчатский пер, 2	ЖФ	0,2628			0,2628	661,91	0,00	661,91	661,91
Камчатский пер, 3	ЖФ	0,4341			0,4341	1093,36	0,00	1093,36	1093,36
Камчатский пер, 4	ЖФ	0,4059			0,4059	1022,33	0,00	1022,33	1022,33
Камчатский пер, 5	ЖФ	0,4427			0,4427	1115,02	0,00	1115,02	1115,02
Камчатский пер, 7	ЖФ	0,2955			0,2955	744,27	0,00	744,27	744,27

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Камчатский пер, 9	ЖФ	0,2450			0,2450	617,07	0,00	617,07	617,07
Лесной городок ул, 1	ЖФ	0,5736		0,1492	0,7228	1444,71	1101,81	2546,52	2193,10
Лесной городок ул, 2	ЖФ	0,8633			0,8633	2174,37	0,00	2174,37	2174,37
Лесной городок ул, 2а	ЖФ	0,5742			0,5742	1446,22	0,00	1446,22	1446,22
Лесной городок ул, 3а	ЖФ	0,7594			0,7594	1912,68	0,00	1912,68	1912,68
Лесной городок ул, 4	ЖФ	0,5853			0,5853	1474,18	0,00	1474,18	1474,18
Лесной городок ул, 4а	ЖФ	0,4316			0,4316	1087,06	0,00	1087,06	1087,06
Лесной городок ул, 6	ЖФ	0,5076			0,5076	1278,48	0,00	1278,48	1278,48
Лесной городок ул, 7	ЖФ	0,0470			0,0470	118,38	0,00	118,38	118,38
Лесной городок ул, 7а	ЖФ	0,0451			0,0451	113,59	0,00	113,59	113,59
Лесной городок ул, 8	ЖФ	0,0397			0,0397	99,99	0,00	99,99	99,99
Лесной городок ул, 8а	ЖФ	0,0223			0,0223	56,17	0,00	56,17	56,17
Лесной городок ул, 9	ЖФ	0,0812			0,0812	204,52	0,00	204,52	204,52
Лесной городок ул, 3а	ОДЗ	0,0031		0,0000	0,0031	7,81	0,06	7,86	7,84
Камчатский пер, 7	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Лесной городок ул, 3а	ОДЗ	0,0056		0,0001	0,0057	14,10	0,14	14,24	14,19
Болотникова ул, 2	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Московское ш, 294в	ОДЗ	0,0254			0,0254	63,97	0,00	63,97	63,97
Московское ш, 294в	ОДЗ	0,0196			0,0196	49,37	0,00	49,37	49,37
Московское ш, 294В	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Московское ш, 294В	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Камчатский пер, 7	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Вторчермета ул, 7б	ОДЗ	0,0172			0,0172	43,32	0,00	43,32	43,32
Вторчермета ул, 7б	ОДЗ	0,0952			0,0952	239,78	0,00	239,78	239,78
Вторчермета ул, 7б	ОДЗ	0,0161			0,0161	40,55	0,00	40,55	40,55
Вторчермета ул, 7б	ОДЗ	0,0192			0,0192	48,36	0,00	48,36	48,36
Вторчермета ул, 7б	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Камчатский пер, 7	ОДЗ	0,0526			0,0526	132,48	0,00	132,48	132,48
Камчатский пер, 7	ОДЗ	0,0124			0,0124	31,23	0,00	31,23	31,23
Лесной городок ул, 27В	ОДЗ	0,0200			0,0200	50,37	0,00	50,37	50,37
Лесной городок ул, 27В	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Болотникова ул, 9	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Лесной городок ул, 3а	ОДЗ	0,0129			0,0129	32,49	0,00	32,49	32,49
Камчатский пер, 7	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Вязниковская ул, 36	ОДЗ	0,0336			0,0336	84,63	0,00	84,63	84,63
Вязниковская ул, 36	ОДЗ	0,0862			0,0862	217,11	0,00	217,11	217,11
Вязниковская ул, 36	ОДЗ	0,0474			0,0474	119,39	0,00	119,39	119,39
Вязниковская ул, 36	ОДЗ	0,0096			0,0096	24,18	0,00	24,18	24,18
Вязниковская ул, 36	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Лесной городок ул, 6а	ОДЗ	0,6802		0,0049	0,6851	1713,20	11,51	1724,71	1720,57
Камчатский пер, 5	ОДЗ	0,0127			0,0127	31,99	0,00	31,99	31,99
Болотникова ул, 2	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Камчатский пер, 4	ОДЗ	0,0174		0,0007	0,0181	43,82	1,57	45,39	44,83
Болотникова ул, 7	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Болотникова ул, 9	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Лесной городок ул, 5а	ОДЗ	0,0180			0,0180	45,34	0,00	45,34	45,34
Айвазовского ул, 29	ОДЗ	0,1822			0,1822	458,90	0,00	458,90	458,90
Айвазовского ул, 29	ОДЗ	0,0694			0,0694	174,80	0,00	174,80	174,80
Айвазовского ул, 29	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Айвазовского ул, 29	ОДЗ	0,0589			0,0589	148,35	0,00	148,35	148,35
Камчатский пер, 9	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Московское ш, 296	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Московское ш, 296	ОДЗ		0,0215		0,0215	54,15	0,00	54,15	54,15
Московское ш, 296	ОДЗ		0,1720		0,1720	433,21	0,00	433,21	433,21
Московское ш, 296	ОДЗ	0,0650	0,6460		0,7110	1790,78	0,00	1790,78	1790,78
Камчатский пер, 9	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Московское ш, 294в	ОДЗ	0,3374	0,4533	0,0116	0,8023	1991,51	27,05	2018,57	2008,83
Московское ш, 294в	ОДЗ	0,0426			0,0426	107,30	0,00	107,30	107,30
Московское ш, 294в	ОДЗ	0,0433	0,1365	0,0012	0,1810	452,86	2,85	455,71	454,68
Московское ш, 294в	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Московское ш, 294в	ОДЗ	0,1332			0,1332	335,49	0,00	335,49	335,49
Московское ш, 294в	ОДЗ	0,1693		0,0005	0,1698	426,41	1,15	427,57	427,15
Московское ш, 294в	ОДЗ			0,0040	0,0040	0,00	9,24	9,24	5,91
Московское ш, 294в	ОДЗ	0,0595			0,0595	149,86	0,00	149,86	149,86
Московское ш, 294В	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Московское ш, 294В	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Лесной городок ул, 3а	ОДЗ	0,0035		0,0000	0,0035	8,82	0,06	8,87	8,85
Болотникова ул, 2а	ОДЗ	0,0164			0,0164	41,31	0,00	41,31	41,31
Болотникова ул, 2а	ОДЗ	0,0212			0,0212	53,40	0,00	53,40	53,40
Болотникова ул, 2а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Лесной городок ул, 5	ОДЗ	0,0037		0,0001	0,0038	9,32	0,25	9,57	9,48
Лесной городок ул, 5	ОДЗ	0,0022		0,0001	0,0023	5,54	0,22	5,76	5,68
Лесной городок ул, 5	ЖФ			0,2153	0,2153	0,00	1589,95	1589,95	1079,94
Лесной городок ул, 5	ЖФ	0,9629			0,9629	2425,23	0,00	2425,23	2425,23
Приокская ул, 14	ОДЗ	0,2860		0,0210	0,3070	720,34	48,98	769,32	751,69
Коммунистическая ул, 75	ОДЗ	0,2117		0,0041	0,2158	533,20	9,53	542,73	539,30
Октябрьской Революции ул, 40	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Октябрьской Революции ул, 42	ОДЗ	0,0063		0,0001	0,0064	15,87	0,28	16,15	16,05
Октябрьской Революции ул, 42	ОДЗ	0,0132		0,0001	0,0133	33,25	0,12	33,37	33,33
Витебская ул, 2	ОДЗ	0,0291			0,0291	73,29	0,00	73,29	73,29
Витебская ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Октябрьской Революции ул, 42	ОДЗ	0,0368		0,0003	0,0371	92,69	0,77	93,46	93,18
Октябрьской Революции ул, 42	ОДЗ	0,0182		0,0001	0,0183	45,84	0,23	46,07	45,99
Витебская ул, 4	ЖФ			0,0867	0,0867	0,00	640,26	640,26	434,89
Витебская ул, 6	ЖФ			0,0647	0,0647	0,00	477,80	477,80	324,54

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Витебская ул, 7	ЖФ			0,0692	0,0692	0,00	511,03	511,03	347,11
Витебская ул, 9	ЖФ			0,1787	0,1787	0,00	1319,66	1319,66	896,36
Октябрьской Революции ул, 40	ЖФ			0,1525	0,1525	0,00	1126,18	1126,18	764,94
Октябрьской Революции ул, 42	ЖФ			0,1937	0,1937	0,00	1430,44	1430,44	971,60
Витебская ул, 2	ЖФ	0,2902			0,2902	730,92	0,00	730,92	730,92
Витебская ул, 4	ЖФ	0,3282			0,3282	826,63	0,00	826,63	826,63
Витебская ул, 6	ЖФ	0,2864			0,2864	721,35	0,00	721,35	721,35
Витебская ул, 7	ЖФ	0,2910			0,2910	732,93	0,00	732,93	732,93
Витебская ул, 9	ЖФ	0,7804			0,7804	1965,57	0,00	1965,57	1965,57
Октябрьской Революции ул, 40	ЖФ	0,6370			0,6370	1604,39	0,00	1604,39	1604,39
Октябрьской Революции ул, 42	ЖФ	0,8351			0,8351	2103,34	0,00	2103,34	2103,34
Октябрьской Революции ул, 42	ОДЗ	0,0174		0,0005	0,0179	43,82	1,28	45,10	44,64
Витебская ул, 6	ОДЗ	0,0423		0,0053	0,0476	106,54	12,28	118,82	114,40
Витебская ул, 2	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Витебская ул, 4	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Октябрьской Революции ул, 42	ОДЗ	0,0398		0,0004	0,0402	100,24	0,83	101,07	100,78
Металлистов ул, 4б	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Московское ш, 250	ОДЗ	0,0213			0,0213	53,65	0,00	53,65	53,65
Московское ш, 288	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Московское ш, 288	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Московское ш, 262	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Московское ш, 266	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Московское ш, 262	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Московское ш, 262	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Московское ш, 262	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Металлистов ул, 4а	ОДЗ	0,0426			0,0426	107,30	0,00	107,30	107,30
Металлистов ул, 4а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Металлистов ул, 1а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Металлистов ул, 1а	ОДЗ	0,0796			0,0796	200,49	0,00	200,49	200,49
Металлистов ул, 1	ОДЗ	0,0138			0,0138	34,76	0,00	34,76	34,76
Металлистов ул, 1	ЖФ	0,0553			0,0553	139,28	0,00	139,28	139,28
Металлистов ул, 10	ЖФ	0,0294			0,0294	74,05	0,00	74,05	74,05
Металлистов ул, 119а	ЖФ	0,0560			0,0560	141,05	0,00	141,05	141,05
Металлистов ул, 2	ЖФ	0,0695			0,0695	175,05	0,00	175,05	175,05
Металлистов ул, 3	ЖФ	0,0689			0,0689	173,54	0,00	173,54	173,54
Металлистов ул, 4	ЖФ	0,0669			0,0669	168,50	0,00	168,50	168,50
Металлистов ул, 5	ЖФ	0,1555			0,1555	391,65	0,00	391,65	391,65
Металлистов ул, 5а	ЖФ	0,1561			0,1561	393,16	0,00	393,16	393,16
Металлистов ул, 6	ЖФ	0,1748			0,1748	440,26	0,00	440,26	440,26

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Металлистов ул, 7	ЖФ	0,0677			0,0677	170,51	0,00	170,51	170,51
Металлистов ул, 8	ЖФ	0,0315			0,0315	79,34	0,00	79,34	79,34
Металлистов ул, 9	ЖФ	0,0290			0,0290	73,04	0,00	73,04	73,04
Московское ш, 250	ЖФ	0,1077			0,1077	271,26	0,00	271,26	271,26
Московское ш, 262	ЖФ	0,3182			0,3182	801,44	0,00	801,44	801,44
Московское ш, 266	ЖФ	0,2399			0,2399	604,23	0,00	604,23	604,23
Московское ш, 280	ЖФ	0,1162			0,1162	292,67	0,00	292,67	292,67
Московское ш, 282	ЖФ	0,1492			0,1492	375,79	0,00	375,79	375,79
Московское ш, 284	ЖФ	0,0675			0,0675	170,01	0,00	170,01	170,01
Московское ш, 288	ЖФ	0,1039			0,1039	261,69	0,00	261,69	261,69
Московское ш, 290	ЖФ	0,0915			0,0915	230,46	0,00	230,46	230,46
Московское ш, 292	ЖФ	0,1741			0,1741	438,50	0,00	438,50	438,50
Металлистов ул, 111	ОДЗ	0,0889			0,0889	223,91	0,00	223,91	223,91
Московское ш, 288	ОДЗ	0,0149			0,0149	37,53	0,00	37,53	37,53
Металлистов ул, 6	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Металлистов ул, 1А	ОДЗ	0,0709			0,0709	178,57	0,00	178,57	178,57
Металлистов ул, 1А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Металлистов ул, 1Б	ОДЗ	0,0141			0,0141	35,51	0,00	35,51	35,51
Московское ш, 288	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Металлистов ул, 6	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,72	0,00	29,72	29,72
Московское ш, 290	ОДЗ	0,0667			0,0667	168,00	0,00	168,00	168,00
Московское ш, 292	ОДЗ	0,0175			0,0175	44,08	0,00	44,08	44,08
Московское ш, 250а	ОДЗ	0,0767			0,0767	193,18	0,00	193,18	193,18
Московское ш, 262	ОДЗ	0,0637			0,0637	160,44	0,00	160,44	160,44
Московское ш, 248	ОДЗ	0,1640			0,1640	413,06	0,00	413,06	413,06
Московское ш, 282	ОДЗ	0,0109			0,0109	27,45	0,00	27,45	27,45
Московское ш, 262	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Металлистов ул, 6	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Металлистов ул, 1Б	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Московское ш, 262	ОДЗ	0,0129			0,0129	32,49	0,00	32,49	32,49
Московское ш, 280	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Московское ш, 280	ОДЗ	0,0372			0,0372	93,69	0,00	93,69	93,69
Актюбинская ул, 7	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Авангардная ул, 8	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Авангардная ул, 10	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Авангардная ул, 10	ОДЗ	0,0370			0,0370	93,19	0,00	93,19	93,19
Авангардная ул, 10	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Актюбинская ул, 17г	ОДЗ	0,0120			0,0120	30,22	0,00	30,22	30,22
Актюбинская ул, 17г	ОДЗ	0,0671			0,0671	169,00	0,00	169,00	169,00
Актюбинская ул, 17г	ОДЗ	0,1890			0,1890	476,03	0,00	476,03	476,03
Актюбинская ул, 17г	ОДЗ	0,0753			0,0753	189,66	0,00	189,66	189,66
Авангардная ул, 22	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,66	0,00	21,66	21,66
Актюбинская ул, 17д	ОДЗ	0,0244			0,0244	61,46	0,00	61,46	61,46
Актюбинская ул, 17д	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Актюбинская ул, 17л	ОДЗ	0,0262			0,0262	65,99	0,00	65,99	65,99



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Актюбинская ул, 17м	ОДЗ	0,0396			0,0396	99,74	0,00	99,74	99,74
Актюбинская ул, 4/22	ОДЗ	0,0262			0,0262	65,99	0,00	65,99	65,99
Авангардная ул, 18	ЖФ	0,0507			0,0507	127,70	0,00	127,70	127,70
Авангардная ул, 10	ЖФ	0,2866			0,2866	721,85	0,00	721,85	721,85
Авангардная ул, 11	ЖФ	0,6413			0,6413	1615,22	0,00	1615,22	1615,22
Авангардная ул, 12	ЖФ	0,5709			0,5709	1437,91	0,00	1437,91	1437,91
Авангардная ул, 14	ЖФ	0,3393			0,3393	854,59	0,00	854,59	854,59
Авангардная ул, 16	ЖФ	0,5812			0,5812	1463,85	0,00	1463,85	1463,85
Авангардная ул, 20	ЖФ	0,2808			0,2808	707,24	0,00	707,24	707,24
Авангардная ул, 22	ЖФ	0,3608			0,3608	908,74	0,00	908,74	908,74
Авангардная ул, 6	ЖФ	0,2891			0,2891	728,15	0,00	728,15	728,15
Авангардная ул, 7	ЖФ	0,2849			0,2849	717,57	0,00	717,57	717,57
Авангардная ул, 8	ЖФ	0,5863			0,5863	1476,70	0,00	1476,70	1476,70
Авангардная ул, 9	ЖФ	0,2920			0,2920	735,45	0,00	735,45	735,45
Актюбинская ул, 10	ЖФ	0,0400			0,0400	100,75	0,00	100,75	100,75
Актюбинская ул, 11	ЖФ	0,0486			0,0486	122,41	0,00	122,41	122,41
Актюбинская ул, 13	ЖФ	0,0478			0,0478	120,39	0,00	120,39	120,39
Актюбинская ул, 15	ЖФ	0,0472			0,0472	118,88	0,00	118,88	118,88
Актюбинская ул, 1а	ЖФ	0,0535			0,0535	134,75	0,00	134,75	134,75
Актюбинская ул, 3	ЖФ	0,0551			0,0551	138,78	0,00	138,78	138,78
Актюбинская ул, 4/22	ЖФ	0,0510			0,0510	128,45	0,00	128,45	128,45
Актюбинская ул, 5	ЖФ	0,0444			0,0444	111,83	0,00	111,83	111,83
Актюбинская ул, 6	ЖФ	0,0399			0,0399	100,50	0,00	100,50	100,50
Актюбинская ул, 7	ЖФ	0,0700			0,0700	176,31	0,00	176,31	176,31
Актюбинская ул, 8	ЖФ	0,0481			0,0481	121,15	0,00	121,15	121,15
Конотопская ул, 14	ЖФ	0,0401			0,0401	101,00	0,00	101,00	101,00
Конотопская ул, 16	ЖФ	0,0401			0,0401	101,00	0,00	101,00	101,00
Конотопская ул, 18	ЖФ	0,0398			0,0398	100,24	0,00	100,24	100,24
Крановая ул, 11	ЖФ	0,0397			0,0397	99,99	0,00	99,99	99,99
Крановая ул, 13	ЖФ	0,0405			0,0405	102,01	0,00	102,01	102,01
Крановая ул, 21	ЖФ	0,0850			0,0850	214,09	0,00	214,09	214,09
Крановая ул, 5	ЖФ	0,0661			0,0661	166,48	0,00	166,48	166,48
Фибролитовая ул, 18	ЖФ	0,0522			0,0522	131,47	0,00	131,47	131,47
Фибролитовая ул, 24	ЖФ	0,0400			0,0400	100,75	0,00	100,75	100,75
Фибролитовая ул, 5	ЖФ	0,0453			0,0453	114,10	0,00	114,10	114,10
Авангардная ул, 14а	ОДЗ	0,0845			0,0845	212,83	0,00	212,83	212,83
Авангардная ул, 22	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Московское ш, 56	ЖФ	0,0289			0,0289	72,79	0,00	72,79	72,79
Московское ш, 58	ЖФ	0,0302			0,0302	76,06	0,00	76,06	76,06
Московское ш, 60	ЖФ	0,0311			0,0311	78,33	0,00	78,33	78,33
Московское ш, 62	ЖФ	0,0301			0,0301	75,81	0,00	75,81	75,81
Московское ш, 64	ЖФ	0,0272			0,0272	68,51	0,00	68,51	68,51
Московское ш, 84а	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Московское ш, 52г	ОДЗ	0,0835			0,0835	210,31	0,00	210,31	210,31
Московское ш, 52г	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Московское ш, 80	ОДЗ	0,0400			0,0400	100,75	0,00	100,75	100,75
Московское ш, 80	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Московское ш, 64а	ОДЗ	0,0230			0,0230	57,93	0,00	57,93	57,93
Московское ш, 64а	ОДЗ	0,0200			0,0200	50,37	0,00	50,37	50,37
Московское ш, 64а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Московское ш, 84а	ЖФ	0,2435			0,2435	613,30	0,00	613,30	613,30
Московское ш, 84б	ОДЗ	0,0507			0,0507	127,70	0,00	127,70	127,70
Московское ш, 84б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Московское ш, 15а	ОДЗ	0,0200			0,0200	50,37	0,00	50,37	50,37
Московское ш, 35	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Московское ш, 17а	ЖФ	0,5853		0,0948	0,6801	1474,18	700,08	2174,26	1949,70
Тонкинская ул, 1а	ЖФ	0,3314		0,0693	0,4007	834,69	511,77	1346,45	1182,30
Тонкинская ул, 1а	ОДЗ	0,0238		0,0000	0,0238	59,94	0,04	59,98	59,97
Тонкинская ул, 1	ЖФ	0,2934		0,0722	0,3656	738,98	533,18	1272,16	1101,13
Тонкинская ул, 1	ОДЗ	0,0934		0,0032	0,0966	235,24	7,50	242,74	240,04
Московское ш, 11	ОДЗ	0,0038		0,0000	0,0038	9,57	0,09	9,66	9,63
Московское ш, 11	ОДЗ	0,0059		0,0000	0,0059	14,86	0,09	14,95	14,92
Московское ш, 19	ОДЗ	0,0040		0,0004	0,0044	10,07	0,83	10,91	10,61
Московское ш, 29	ОДЗ	0,0032		0,0002	0,0034	8,06	0,42	8,48	8,33
Московское ш, 13	ОДЗ	0,0035		0,0000	0,0035	8,82	0,03	8,85	8,84
Московское ш, 17а	ОДЗ	0,0058		0,0000	0,0058	14,61	0,11	14,72	14,68
Московское ш, 25	ОДЗ	0,0340		0,0005	0,0345	85,63	1,28	86,91	86,45
Московское ш, 25	ОДЗ	0,0027		0,0004	0,0031	6,80	0,85	7,65	7,34
Тонкинская ул, 5	ЖФ			0,0715	0,0715	0,00	528,01	528,01	358,64
Тонкинская ул, 5	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Тонкинская ул, 5	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Тонкинская ул, 5	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Тонкинская ул, 5	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Тонкинская ул, 5	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Тонкинская ул, 5	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Тонкинская ул, 5	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Тонкинская ул, 5	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Тонкинская ул, 5	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Тонкинская ул, 5	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Тонкинская ул, 5	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Тонкинская ул, 5	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Тонкинская ул, 5	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Тонкинская ул, 5	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Тонкинская ул, 5	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Тонкинская ул, 5	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Тонкинская ул, 5	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Тонкинская ул, 5	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Тонкинская ул, 5	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Тонкинская ул, 5	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,40	0,40	0,26
Московское ш, 27	ОДЗ	0,0037		0,0001	0,0038	9,32	0,17	9,49	9,43
Московское ш, 31	ОДЗ	0,0036		0,0001	0,0037	9,07	0,12	9,19	9,15
Московское ш, 13	ОДЗ	0,0048		0,0000	0,0048	12,09	0,08	12,17	12,14

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Московское ш, 17 корпус 1	ЖФ	0,2610		0,0738	0,3348	657,37	545,00	1202,37	1027,55
Московское ш, 17 корпус 1	ОДЗ	0,0620		0,0105	0,0725	156,16	24,60	180,76	171,91
Тонкинская ул, 1а	ОДЗ	0,0128		0,0000	0,0128	32,24	0,02	32,26	32,25
Московское ш, 37	ОДЗ	0,1190		0,0052	0,1242	299,72	12,14	311,87	307,50
Московское ш, 37	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Московское ш, 37а	ОДЗ	0,0824			0,0824	207,54	0,00	207,54	207,54
Московское ш, 37а	ОДЗ			0,0020	0,0020	0,00	4,76	4,76	3,05
Московское ш, 37а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Тонкинская ул, 1а	ОДЗ	0,0075		0,0000	0,0075	18,89	0,01	18,90	18,90
Московское ш, 31	ОДЗ	0,0146		0,0001	0,0147	36,77	0,31	37,08	36,97
Московское ш, 29	ОДЗ	0,0026		0,0001	0,0027	6,55	0,28	6,83	6,73
Московское ш, 29	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,73	0,00	30,73	30,73
Московское ш, 17а	ОДЗ	0,0950			0,0950	239,27	0,00	239,27	239,27
Московское ш, 11	ЖФ			0,1297	0,1297	0,00	957,81	957,81	650,58
Московское ш, 13	ЖФ			0,1985	0,1985	0,00	1465,88	1465,88	995,68
Московское ш, 15	ЖФ			0,1966	0,1966	0,00	1451,85	1451,85	986,15
Московское ш, 17	ЖФ			0,2064	0,2064	0,00	1524,22	1524,22	1035,30
Московское ш, 19	ЖФ			0,1208	0,1208	0,00	892,08	892,08	605,93
Московское ш, 21	ЖФ			0,1365	0,1365	0,00	1008,03	1008,03	684,68
Московское ш, 23	ЖФ			0,1353	0,1353	0,00	999,16	999,16	678,66
Московское ш, 25	ЖФ			0,1327	0,1327	0,00	979,96	979,96	665,62
Московское ш, 27	ЖФ			0,1331	0,1331	0,00	982,92	982,92	667,63
Московское ш, 29	ЖФ			0,1338	0,1338	0,00	988,09	988,09	671,14
Московское ш, 31	ЖФ			0,1361	0,1361	0,00	1005,07	1005,07	682,68
Московское ш, 35	ЖФ			0,1118	0,1118	0,00	825,62	825,62	560,79
Московское ш, 37	ЖФ			0,1170	0,1170	0,00	864,02	864,02	586,87
Московское ш, 11	ЖФ	0,5788			0,5788	1457,81	0,00	1457,81	1457,81
Московское ш, 13	ЖФ	0,8613			0,8613	2169,33	0,00	2169,33	2169,33
Московское ш, 15	ЖФ	0,8577			0,8577	2160,27	0,00	2160,27	2160,27
Московское ш, 17	ЖФ	0,8669			0,8669	2183,44	0,00	2183,44	2183,44
Московское ш, 19	ЖФ	0,5736			0,5736	1444,71	0,00	1444,71	1444,71
Московское ш, 21	ЖФ	0,5837			0,5837	1470,15	0,00	1470,15	1470,15
Московское ш, 23	ЖФ	0,5772			0,5772	1453,78	0,00	1453,78	1453,78
Московское ш, 25	ЖФ	0,5747			0,5747	1447,48	0,00	1447,48	1447,48
Московское ш, 27	ЖФ	0,5745			0,5745	1446,98	0,00	1446,98	1446,98
Московское ш, 29	ЖФ	0,5712			0,5712	1438,67	0,00	1438,67	1438,67
Московское ш, 31	ЖФ	0,5669			0,5669	1427,84	0,00	1427,84	1427,84
Московское ш, 35	ЖФ	0,5031			0,5031	1267,14	0,00	1267,14	1267,14
Московское ш, 37	ЖФ	0,5185			0,5185	1305,93	0,00	1305,93	1305,93
Московское ш, 33	ЖФ	0,2340		0,0640	0,2980	589,37	472,63	1062,00	910,39
Московское ш, 33	ЖФ	0,2340			0,2340	589,37	0,00	589,37	589,37
Московское ш, 23	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Московское ш, 15	ОДЗ	0,0035		0,0000	0,0035	8,82	0,06	8,88	8,85
Тонкинская ул, 1а	ОДЗ	0,0058		0,0000	0,0058	14,61	0,01	14,62	14,61
Московское ш, 15	ОДЗ	0,0036		0,0003	0,0039	9,07	0,63	9,70	9,47

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Тонкинская ул, 5	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Тонкинская ул, 2а	ОДЗ	0,1743		0,0112	0,1855	439,00	26,11	465,11	455,72
Тонкинская ул, 2а	ОДЗ		0,0542		0,0542	136,51	0,00	136,51	136,51
Тонкинская ул, 2а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Московское ш, 35а	ОДЗ	0,1640		0,0091	0,1731	413,06	21,24	434,30	426,66
Московское ш, 35а	ОДЗ		0,0490		0,0490	123,41	0,00	123,41	123,41
Тонкинская ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Тонкинская ул, 2	ОДЗ	0,3640		0,0055	0,3695	916,80	12,93	929,73	925,07
Московское ш, 33	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Московское ш, 33	ОДЗ	0,0329		0,0064	0,0393	82,86	14,99	97,86	92,46
Московское ш, 33	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Московское ш, 19	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Московское ш, 27	ОДЗ	0,0061		0,0002	0,0063	15,36	0,46	15,83	15,66
Московское ш, 31	ОДЗ	0,0066		0,0001	0,0067	16,62	0,12	16,75	16,70
Московское ш, 31	ОДЗ	0,0142			0,0142	35,77	0,00	35,77	35,77
Московское ш, 19а	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Московское ш, 35	ОДЗ	0,1009		0,0043	0,1052	254,13	10,10	264,23	260,60
Невельская ул, 9а	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Путейская ул, 1	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Движенцев ул, 2	ОДЗ	0,0231			0,0231	58,18	0,00	58,18	58,18
Движенцев ул, 2	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Гороховецкая ул, 4	ОДЗ	0,0483			0,0483	121,65	0,00	121,65	121,65
Движенцев ул, 4	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Движенцев ул, 4	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Движенцев ул, 6	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Движенцев ул, 4	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Движенцев ул, 2	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Архангельская ул, 5	ОДЗ	0,0231			0,0231	58,18	0,00	58,18	58,18
Архангельская ул, 5	ОДЗ	0,0217			0,0217	54,66	0,00	54,66	54,66
Гороховецкая ул, 4	ОДЗ	0,0225			0,0225	56,67	0,00	56,67	56,67
Путейская ул, 5	ЖФ	0,0507			0,0507	127,70	0,00	127,70	127,70
Путейская ул, 7	ЖФ	0,1853		0,0464	0,2317	466,71	342,65	809,36	699,45
Архангельская ул, 5	ЖФ	0,2389			0,2389	601,71	0,00	601,71	601,71
Архангельская ул, 5а	ЖФ	0,2441			0,2441	614,81	0,00	614,81	614,81
Архангельская ул, 7	ЖФ	0,1419			0,1419	357,40	0,00	357,40	357,40
Гороховецкая ул, 2	ЖФ	0,3509			0,3509	883,80	0,00	883,80	883,80
Гороховецкая ул, 4	ЖФ	0,2089			0,2089	526,15	0,00	526,15	526,15
Движенцев ул, 2	ЖФ	0,0977			0,0977	246,07	0,00	246,07	246,07
Движенцев ул, 4	ЖФ	0,0750			0,0750	188,90	0,00	188,90	188,90
Движенцев ул, 6	ЖФ	0,0510			0,0510	128,45	0,00	128,45	128,45
Путейская ул, 1	ЖФ	0,0876			0,0876	220,64	0,00	220,64	220,64
Путейская ул, 3	ЖФ	0,0743			0,0743	187,14	0,00	187,14	187,14
Путейская ул, 5а	ЖФ	0,0992			0,0992	249,85	0,00	249,85	249,85
Путейская ул, 1	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Движенцев ул, 4	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Гороховецкая ул, 3	ОДЗ	0,0336			0,0336	84,63	0,00	84,63	84,63
Гороховецкая ул, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Путейская ул, 5а	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Путейская ул, 1	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,90	0,00	19,90	19,90
Гороховецкая ул, 4а	ОДЗ	0,0828		0,0054	0,0882	208,55	12,53	221,08	216,57
Гороховецкая ул, 3Б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гороховецкая ул, 3Б	ОДЗ	0,0700			0,0700	176,31	0,00	176,31	176,31
Архангельская ул, 5б	ОДЗ	0,0650			0,0650	163,71	0,00	163,71	163,71
Невельская ул, 7а	ОДЗ	0,0470		0,0012	0,0482	118,38	2,79	121,16	120,16
Невельская ул, 7а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Октябрьской Революции ул, 64б	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Октябрьской Революции ул, 66	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Октябрьской Революции ул, 66	ОДЗ	0,0588			0,0588	148,10	0,00	148,10	148,10
Витебская ул, 33	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,96	0,00	27,96	27,96
Октябрьской Революции ул, 56	ОДЗ	0,0162			0,0162	40,80	0,00	40,80	40,80
Витебская ул, 39	ЖФ	0,1932			0,1932	486,61	0,00	486,61	486,61
Октябрьской Революции ул, 58	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,69	0,00	25,69	25,69
Октябрьской Революции ул, 64	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Октябрьской Революции ул, 66	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Октябрьской Революции ул, 64	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Витебская ул, 33	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Октябрьской Революции ул, 58	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Октябрьской Революции ул, 60	ОДЗ	0,0358			0,0358	90,17	0,00	90,17	90,17
Октябрьской Революции ул, 64	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Октябрьской Революции ул, 64	ОДЗ	0,0283			0,0283	71,28	0,00	71,28	71,28
Витебская ул, 35	ЖФ	0,0701			0,0701	176,56	0,00	176,56	176,56
Октябрьской Революции ул, 60	ЖФ	0,1550			0,1550	390,39	0,00	390,39	390,39
Октябрьской Революции ул, 66	ЖФ	0,1586			0,1586	399,46	0,00	399,46	399,46
Витебская ул, 31	ЖФ	0,1217			0,1217	306,52	0,00	306,52	306,52
Витебская ул, 33	ЖФ	0,2284			0,2284	575,26	0,00	575,26	575,26
Витебская ул, 37	ЖФ	0,0712			0,0712	179,33	0,00	179,33	179,33

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Октябрьской Революции ул, 56	ЖФ	0,0483			0,0483	121,65	0,00	121,65	121,65
Октябрьской Революции ул, 58	ЖФ	0,0485			0,0485	122,16	0,00	122,16	122,16
Октябрьской Революции ул, 64	ЖФ	0,2344			0,2344	590,38	0,00	590,38	590,38
Октябрьской Революции ул, 64а	ЖФ	0,0728			0,0728	183,36	0,00	183,36	183,36
Октябрьской Революции ул, 56	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,69	0,00	25,69	25,69
Октябрьской Революции ул, 64	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
Октябрьской Революции ул, 64	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Октябрьской Революции ул, 66	ОДЗ	0,0604		0,0008	0,0612	152,13	1,77	153,90	153,26
Октябрьской Революции ул, 66	ЖФ	0,4770		0,0516	0,5286	1201,41	380,80	1582,21	1460,06
Октябрьской Революции ул, 66	ОДЗ	0,0275			0,0275	69,26	0,00	69,26	69,26
Октябрьской Революции ул, 66	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Октябрьской Революции ул, 66	ОДЗ			0,0011	0,0011	0,00	2,46	2,46	1,58
Октябрьской Революции ул, 66	ОДЗ			0,0020	0,0020	0,00	4,59	4,59	2,94
Октябрьской Революции ул, 66	ОДЗ			0,0021	0,0021	0,00	4,94	4,94	3,16
Октябрьской Революции ул, 66	ОДЗ	0,0043		0,0005	0,0048	10,83	1,06	11,89	11,51
Октябрьской Революции ул, 66	ОДЗ	0,0413			0,0413	104,02	0,00	104,02	104,02
Октябрьской Революции ул, 66	ОДЗ	0,2200			0,2200	554,11	0,00	554,11	554,11
Октябрьской Революции ул, 66	ОДЗ		0,0270		0,0270	68,00	0,00	68,00	68,00
Октябрьской Революции ул, 66	ОДЗ	0,0628		0,0076	0,0704	158,17	17,64	175,81	169,46
Октябрьской Революции ул, 66	ОДЗ		0,2068		0,2068	520,86	0,00	520,86	520,86
Октябрьской Революции ул, 66	ОДЗ	0,0230			0,0230	57,93	0,00	57,93	57,93
Октябрьской Революции ул, 66	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Октябрьской Революции ул, 66	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Октябрьской Революции ул, 66	ОДЗ	0,0142		0,0058	0,0200	35,77	13,55	49,31	44,44
Октябрьской Революции ул, 66	ОДЗ			0,0055	0,0055	0,00	12,93	12,93	8,28
Октябрьской Революции ул, 66а	ЖФ	0,2880		0,0272	0,3152	725,38	201,05	926,43	861,94
Октябрьской Революции ул, 66а	ЖФ		0,3189		0,3189	803,20	0,00	803,20	803,20
Октябрьской Революции ул, 66а	ОДЗ	0,0171		0,0017	0,0188	43,07	3,85	46,92	45,53
Октябрьской Революции ул, 66а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Октябрьской Революции ул, 66а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Октябрьской Революции ул, 66а	ОДЗ			0,0030	0,0030	0,00	6,90	6,90	4,41
Октябрьской Революции ул, 66а	ОДЗ	0,0053		0,0002	0,0055	13,35	0,42	13,76	13,61
Витебская ул, 33	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Октябрьской Революции ул, 60	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,82	0,00	42,82	42,82
Октябрьской Революции ул, 66В	ОДЗ	0,4269		0,0392	0,4661	1075,22	91,40	1166,62	1133,73
Витебская ул, 41	ОДЗ	0,0097			0,0097	24,43	0,00	24,43	24,43
Витебская ул, 41	ОДЗ	0,5422			0,5422	1365,62	0,00	1365,62	1365,62
Путейская ул, 31а	ОДЗ	0,0034		0,0001	0,0035	8,56	0,25	8,82	8,72
Гороховецкая ул, 30	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Путейская ул, 55	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Гороховецкая ул, 40	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Путейская ул, 25	ОДЗ	0,0193			0,0193	48,61	0,00	48,61	48,61
Гороховецкая ул, 58	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94
Гороховецкая ул, 40	ОДЗ	0,0149			0,0149	37,53	0,00	37,53	37,53
Путейская ул, 29	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Гороховецкая ул, 58а	ЖФ	0,2131			0,2131	536,73	0,00	536,73	536,73
Путейская ул, 33	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Гороховецкая ул, 40	ОДЗ	0,0164			0,0164	41,31	0,00	41,31	41,31
Путейская ул, 31	ОДЗ	0,0203			0,0203	51,13	0,00	51,13	51,13
Путейская ул, 47	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Путейская ул, 29	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Гороховецкая ул, 46	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Гороховецкая ул, 46	ОДЗ	0,0133			0,0133	33,50	0,00	33,50	33,50
Путейская ул, 31	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,92	0,00	22,92	22,92
Гороховецкая ул, 30	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Гороховецкая ул, 48а	ОДЗ	0,0810			0,0810	204,01	0,00	204,01	204,01
Гороховецкая ул, 48	ОДЗ	0,0342			0,0342	86,14	0,00	86,14	86,14
Гороховецкая ул, 32	ЖФ	0,1027			0,1027	258,67	0,00	258,67	258,67

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Гороховецкая ул, 32а	ЖФ			0,0348	0,0348	0,00	256,99	256,99	174,56
Гороховецкая ул, 42а	ЖФ	0,1018			0,1018	256,40	0,00	256,40	256,40
Гороховецкая ул, 54а	ЖФ			0,0344	0,0344	0,00	254,04	254,04	172,55
Путейская ул, 27	ЖФ	0,1596			0,1596	401,98	0,00	401,98	401,98
Путейская ул, 37	ЖФ	0,1014			0,1014	255,39	0,00	255,39	255,39
Путейская ул, 39	ЖФ			0,0258	0,0258	0,00	190,53	190,53	129,41
Путейская ул, 41	ЖФ			0,0284	0,0284	0,00	209,73	209,73	142,45
Путейская ул, 47	ЖФ	0,0961			0,0961	242,04	0,00	242,04	242,04
Путейская ул, 49	ЖФ	0,1586		0,0079	0,1665	399,46	58,34	457,80	439,09
Гороховецкая ул, 30	ЖФ	0,1535			0,1535	386,62	0,00	386,62	386,62
Гороховецкая ул, 32а	ЖФ	0,1379			0,1379	347,32	0,00	347,32	347,32
Гороховецкая ул, 34	ЖФ	0,1033			0,1033	260,18	0,00	260,18	260,18
Гороховецкая ул, 36	ЖФ	0,1033			0,1033	260,18	0,00	260,18	260,18
Гороховецкая ул, 38	ЖФ	0,1020			0,1020	256,90	0,00	256,90	256,90
Гороховецкая ул, 40	ЖФ	0,1229			0,1229	309,54	0,00	309,54	309,54
Гороховецкая ул, 42	ЖФ	0,1012			0,1012	254,89	0,00	254,89	254,89
Гороховецкая ул, 44	ЖФ	0,3147			0,3147	792,63	0,00	792,63	792,63
Гороховецкая ул, 46	ЖФ	0,1014			0,1014	255,39	0,00	255,39	255,39
Гороховецкая ул, 46а	ЖФ	0,1034			0,1034	260,43	0,00	260,43	260,43
Гороховецкая ул, 48	ЖФ	0,1557			0,1557	392,16	0,00	392,16	392,16
Гороховецкая ул, 50	ЖФ	0,1018			0,1018	256,40	0,00	256,40	256,40
Гороховецкая ул, 52	ЖФ	0,1933		0,0483	0,2416	486,86	356,69	843,55	729,13
Гороховецкая ул, 54	ЖФ	0,1018			0,1018	256,40	0,00	256,40	256,40
Гороховецкая ул, 54а	ЖФ	0,1503			0,1503	378,56	0,00	378,56	378,56
Гороховецкая ул, 56	ЖФ	0,1024			0,1024	257,91	0,00	257,91	257,91
Гороховецкая ул, 58	ЖФ	0,2511			0,2511	632,44	0,00	632,44	632,44
Путейская ул, 25	ЖФ	0,0767			0,0767	193,18	0,00	193,18	193,18
Путейская ул, 25а	ЖФ	0,1018			0,1018	256,40	0,00	256,40	256,40
Путейская ул, 25б	ЖФ	0,1025			0,1025	258,16	0,00	258,16	258,16
Путейская ул, 29	ЖФ	0,0942			0,0942	237,26	0,00	237,26	237,26
Путейская ул, 31	ЖФ	0,1337			0,1337	336,75	0,00	336,75	336,75
Путейская ул, 33	ЖФ	0,0972			0,0972	244,81	0,00	244,81	244,81
Путейская ул, 35	ЖФ	0,1035			0,1035	260,68	0,00	260,68	260,68
Путейская ул, 39	ЖФ	0,1092			0,1092	275,04	0,00	275,04	275,04
Путейская ул, 41	ЖФ	0,1066			0,1066	268,49	0,00	268,49	268,49
Путейская ул, 43	ЖФ	0,1016			0,1016	255,90	0,00	255,90	255,90
Путейская ул, 45	ЖФ	0,1011			0,1011	254,64	0,00	254,64	254,64
Путейская ул, 51	ЖФ	0,1018			0,1018	256,40	0,00	256,40	256,40
Путейская ул, 53	ЖФ	0,2418			0,2418	609,01	0,00	609,01	609,01
Путейская ул, 55	ЖФ	0,3392			0,3392	854,33	0,00	854,33	854,33
Путейская ул, 53	ОДЗ	0,0281			0,0281	70,77	0,00	70,77	70,77
Путейская ул, 45а	ОДЗ	0,1897		0,0089	0,1986	477,79	20,76	498,56	491,08
Гороховецкая ул, 40	ОДЗ	0,0108			0,0108	27,20	0,00	27,20	27,20
Гороховецкая ул, 32а	ОДЗ	0,0103		0,0006	0,0109	25,94	1,51	27,45	26,91
Путейская ул, 56	ОДЗ	0,0190			0,0190	47,85	0,00	47,85	47,85



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Путейская ул, 56	ОДЗ	0,0112			0,0112	28,21	0,00	28,21	28,21
Гороховецкая ул, 42	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,82	0,00	42,82	42,82
Гороховецкая ул, 42	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ивана Романова ул, 3	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Канавинская ул, 5	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Луначарского ул, 25	ОДЗ	0,0296			0,0296	74,55	0,00	74,55	74,55
Луначарского ул, 25	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Ивана Романова ул, 2	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,96	0,00	28,96	28,96
Ивана Романова ул, 11	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Канавинская ул, 3	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Ивана Романова ул, 2	ОДЗ	0,0270			0,0270	68,00	0,00	68,00	68,00
Луначарского ул, 10/16	ОДЗ	0,0093			0,0093	23,42	0,00	23,42	23,42
Канавинская ул, 3	ОДЗ	0,0192			0,0192	48,36	0,00	48,36	48,36
Ивана Романова ул, 11	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Советская ул, 11	ОДЗ	0,0348			0,0348	87,65	0,00	87,65	87,65
Луначарского ул, 25	ОДЗ	0,0300			0,0300	75,56	0,00	75,56	75,56
Луначарского ул, 25	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Советская ул, 15	ОДЗ	0,0092			0,0092	23,17	0,00	23,17	23,17
Советская ул, 15	ОДЗ	0,0582			0,0582	146,59	0,00	146,59	146,59
Луначарского ул, 25	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94
Советская ул, 19/2	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,71	0,00	28,71	28,71
Канавинская ул, 2а	ОДЗ	0,2530			0,2530	637,22	0,00	637,22	637,22
Канавинская ул, 2а	ОДЗ		0,0100		0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Канавинская ул, 2а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Советская ул, 19/2	ОДЗ	0,0357			0,0357	89,92	0,00	89,92	89,92
Советская ул, 15	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Советская ул, 15	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Советская ул, 19/2	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Советская ул, 15	ОДЗ	0,0127			0,0127	31,99	0,00	31,99	31,99
Советская ул, 19/2	ОДЗ	0,0088			0,0088	22,16	0,00	22,16	22,16
Советская ул, 19/2	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Ивана Романова ул, 2	ОДЗ	0,0127			0,0127	31,99	0,00	31,99	31,99
Луначарского ул, 23	ОДЗ	0,0161			0,0161	40,55	0,00	40,55	40,55
Ивана Романова ул, 17	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,96	0,00	27,96	27,96
Ивана Романова ул, 2	ОДЗ	0,0129			0,0129	32,49	0,00	32,49	32,49
Канавинская ул, 3а	ОДЗ	0,0683			0,0683	172,03	0,00	172,03	172,03
Канавинская ул, 3а	ОДЗ	0,0136			0,0136	34,25	0,00	34,25	34,25
Канавинская ул, 3а	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Ивана Романова ул, 11	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Луначарского ул, 10/16	ОДЗ	0,0143			0,0143	36,02	0,00	36,02	36,02
Луначарского ул, 25	ОДЗ	0,0530			0,0530	133,49	0,00	133,49	133,49
Советская ул, 21/1	ОДЗ	0,0132			0,0132	33,25	0,00	33,25	33,25
Ивана Романова ул, 11	ЖФ	0,0425			0,0425	107,04	0,00	107,04	107,04
Советская ул, 13	ОДЗ	0,0161			0,0161	40,55	0,00	40,55	40,55
Луначарского ул, 10/16	ОДЗ	0,0135			0,0135	34,00	0,00	34,00	34,00

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Луначарского ул, 10/16	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Алеши Пешкова ул, 4/11	ЖФ	0,0143			0,0143	36,02	0,00	36,02	36,02
Алеши Пешкова ул, 6	ЖФ	0,0168			0,0168	42,31	0,00	42,31	42,31
Алеши Пешкова ул, 7	ЖФ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Ивана Романова ул, 2	ЖФ	0,0210			0,0210	52,89	0,00	52,89	52,89
Ивана Романова ул, 20	ЖФ	0,0588			0,0588	148,10	0,00	148,10	148,10
Канавинская ул, 3	ЖФ	0,0476			0,0476	119,89	0,00	119,89	119,89
Канавинская ул, 3б	ЖФ	0,0158			0,0158	39,80	0,00	39,80	39,80
Луначарского ул, 10/16	ЖФ	0,1090			0,1090	274,54	0,00	274,54	274,54
Луначарского ул, 23	ЖФ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Советская ул, 19/2	ЖФ	0,2741			0,2741	690,37	0,00	690,37	690,37
Советская ул, 13	ОДЗ	0,0299			0,0299	75,31	0,00	75,31	75,31
Советская ул, 13	ОДЗ	0,0418			0,0418	105,28	0,00	105,28	105,28
Советская ул, 13	ОДЗ	0,0212			0,0212	53,40	0,00	53,40	53,40
Ивана Романова ул, 2	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Канавинская ул, 3	ОДЗ	0,0167			0,0167	42,06	0,00	42,06	42,06
Ивана Романова ул, 2	ОДЗ	0,0088			0,0088	22,16	0,00	22,16	22,16
Луначарского ул, 23	ОДЗ	0,0145			0,0145	36,52	0,00	36,52	36,52
Вокзальная ул, 21	ОДЗ	0,1260			0,1260	317,35	0,00	317,35	317,35
Ивана Романова ул, 3	ОДЗ	0,2783			0,2783	700,95	0,00	700,95	700,95
Ивана Романова ул, 3	ОДЗ	0,0104			0,0104	26,19	0,00	26,19	26,19
Советская ул, 15	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Ивана Романова ул, 2	ОДЗ	0,0121			0,0121	30,48	0,00	30,48	30,48
Советская ул, 15	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Ивана Романова ул, 2	ОДЗ	0,0109			0,0109	27,45	0,00	27,45	27,45
Канавинская ул, 5	ОДЗ	0,0513			0,0513	129,21	0,00	129,21	129,21
Ивана Романова ул, 2	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,96	0,00	27,96	27,96
Алеши Пешкова ул, 14	ОДЗ	0,0180			0,0180	45,34	0,00	45,34	45,34
Советская ул, 15	ОДЗ	0,0307			0,0307	77,32	0,00	77,32	77,32
Луначарского ул, 25	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Советская ул, 15	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Ивана Романова ул, 2	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Ивана Романова ул, 2	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Ивана Романова ул, 2	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Советская ул, 15	ОДЗ	0,0239			0,0239	60,20	0,00	60,20	60,20
Советская ул, 11	ОДЗ	0,0900			0,0900	226,68	0,00	226,68	226,68
Советская ул, 17	ОДЗ	0,0347			0,0347	87,40	0,00	87,40	87,40
Советская ул, 17	ОДЗ	0,0324			0,0324	81,60	0,00	81,60	81,60
Советская ул, 17	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Алеши Пешкова ул, 14	ОДЗ	0,0619			0,0619	155,91	0,00	155,91	155,91
Советская ул, 15	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Советская ул, 15	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Советская ул, 15	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Советская ул, 15	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Советская ул, 15	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Советская ул, 17	ОДЗ	0,0244			0,0244	61,46	0,00	61,46	61,46
Советская ул, 17	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Канавинская ул, 2а	ОДЗ	0,0379			0,0379	95,46	0,00	95,46	95,46
Алеши Пешкова ул, 4/11	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Алеши Пешкова ул, 9	ОДЗ	0,0847			0,0847	213,33	0,00	213,33	213,33
Алеши Пешкова ул, 9	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Луначарского ул, 25	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Советская ул, 13	ОДЗ	0,0242			0,0242	60,95	0,00	60,95	60,95
Вокзальная ул, 18	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,90	0,00	19,90	19,90
Вокзальная ул, 18	ОДЗ	0,0982			0,0982	247,33	0,00	247,33	247,33
Коммунистическая ул, 25	ОДЗ	0,0311			0,0311	78,33	0,00	78,33	78,33
Советская ул, 17	ОДЗ	0,0219			0,0219	55,16	0,00	55,16	55,16
Архангельская ул, 11а	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Движенцев ул, нет	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Заречная ул, нет	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Путейская ул, 9а	ОДЗ	0,0228			0,0228	57,43	0,00	57,43	57,43
Таллинская ул, 15в	ОДЗ	0,0200			0,0200	50,37	0,00	50,37	50,37
Архангельская ул, 22	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Архангельская ул, 22	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,71	0,00	28,71	28,71
Архангельская ул, 22	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Архангельская ул, 22	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Подворная ул, нет	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Заречная ул, 3а	ЖФ	0,1815			0,1815	457,14	0,00	457,14	457,14
Движенцев ул, 10	ЖФ	0,3930			0,3930	989,84	0,00	989,84	989,84
Движенцев ул, 10	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Архангельская ул, 11	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Гороховецкая ул, 20	ОДЗ	0,0153			0,0153	38,54	0,00	38,54	38,54
Движенцев ул, 12	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Движенцев ул, 3	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Путейская ул, 8а	ЖФ	0,2329			0,2329	586,60	0,00	586,60	586,60
Движенцев ул, 14	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Подворная ул, 8	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Заречная ул, 3	ОДЗ	0,0312			0,0312	78,58	0,00	78,58	78,58
Гороховецкая ул, 16	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Путейская ул, 17	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Гороховецкая ул, 20	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Путейская ул, 4а	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Путейская ул, 4а	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Таллинская ул, 7	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Подворная ул, 8	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Путейская ул, 23а	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Движенцев ул, 34б	ОДЗ	0,0310	0,0120		0,0430	108,30	0,00	108,30	108,30
Движенцев ул, 34б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гороховецкая ул, 22а	ЖФ	0,1510			0,1510	380,32	0,00	380,32	380,32
Гороховецкая ул, 16а	ЖФ	0,3192			0,3192	803,96	0,00	803,96	803,96

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Движенцев ул, 12	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Архангельская ул, 17	ОДЗ	0,0327			0,0327	82,36	0,00	82,36	82,36
Гороховецкая ул, 12	ОДЗ	0,2767			0,2767	696,92	0,00	696,92	696,92
Гороховецкая ул, 12	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Движенцев ул, 14	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,68	0,00	24,68	24,68
Движенцев ул, 17и	ОДЗ	0,1526		0,0076	0,1602	384,35	17,81	402,16	395,75
Движенцев ул, 17и	ОДЗ	0,0819		0,0099	0,0918	206,28	23,10	229,38	221,07
Движенцев ул, 17и	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Движенцев ул, 17и	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Движенцев ул, 17л	ОДЗ	0,1147			0,1147	288,89	0,00	288,89	288,89
Движенцев ул, 17л	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Движенцев ул, 30	ОДЗ	0,0595			0,0595	149,86	0,00	149,86	149,86
Движенцев ул, 30	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Подворная ул, 18	ОДЗ	0,1190			0,1190	299,72	0,00	299,72	299,72
Подворная ул, 18	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Подворная ул, 18	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94
Путейская ул, 14	ОДЗ	0,1026			0,1026	258,42	0,00	258,42	258,42
Путейская ул, 14	ОДЗ	0,0155			0,0155	39,04	0,00	39,04	39,04
Путейская ул, 14	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Путейская ул, 21	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Таллинская ул, 8в	ОДЗ	0,0414			0,0414	104,27	0,00	104,27	104,27
Таллинская ул, 8в	ОДЗ	0,0319			0,0319	80,35	0,00	80,35	80,35
Таллинская ул, 8в	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Таллинская ул, 8в	ОДЗ	0,0342			0,0342	86,14	0,00	86,14	86,14
Движенцев ул, 12	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Движенцев ул, 14	ОДЗ	0,0162			0,0162	40,80	0,00	40,80	40,80
Запрудная ул, 2	ЖФ	0,3183			0,3183	801,69	0,00	801,69	801,69
Запрудная ул, 3	ЖФ	0,8625			0,8625	2172,35	0,00	2172,35	2172,35
Подворная ул, 8	ЖФ	0,3532			0,3532	889,60	0,00	889,60	889,60
Движенцев ул, 17м	ОДЗ	0,0155			0,0155	39,04	0,00	39,04	39,04
Подворная ул, 7а	ОДЗ	0,1060			0,1060	266,98	0,00	266,98	266,98
Подворная ул, 7а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Запрудная ул, 2	ОДЗ	0,0270			0,0270	68,00	0,00	68,00	68,00
Запрудная ул, 2	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Архангельская ул, 22	ЖФ	0,8397			0,8397	2114,93	0,00	2114,93	2114,93
Гороховецкая ул, 22	ЖФ	0,0773			0,0773	194,69	0,00	194,69	194,69
Движенцев ул, 12	ЖФ	0,0403			0,0403	101,50	0,00	101,50	101,50
Движенцев ул, 14	ЖФ	0,0329			0,0329	82,86	0,00	82,86	82,86
Движенцев ул, 3	ЖФ	0,0282			0,0282	71,03	0,00	71,03	71,03
Движенцев ул, 32а	ЖФ	0,8458			0,8458	2130,29	0,00	2130,29	2130,29
Движенцев ул, 5	ЖФ	0,0331			0,0331	83,37	0,00	83,37	83,37
Заречная ул, 4	ЖФ	0,0743			0,0743	187,14	0,00	187,14	187,14
Кольцевая ул, 34	ЖФ	0,3239			0,3239	815,80	0,00	815,80	815,80
Подворная ул, 11	ЖФ	0,0338			0,0338	85,13	0,00	85,13	85,13
Подворная ул, 12	ЖФ	0,0344			0,0344	86,64	0,00	86,64	86,64

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Подворная ул, 13	ЖФ	0,0323			0,0323	81,35	0,00	81,35	81,35
Подворная ул, 14	ЖФ	0,0362			0,0362	91,18	0,00	91,18	91,18
Подворная ул, 15	ЖФ	0,0332			0,0332	83,62	0,00	83,62	83,62
Подворная ул, 15а	ЖФ	0,0328			0,0328	82,61	0,00	82,61	82,61
Подворная ул, 16	ЖФ	0,0343			0,0343	86,39	0,00	86,39	86,39
Путейская ул, 10	ЖФ	0,0508			0,0508	127,95	0,00	127,95	127,95
Путейская ул, 2	ЖФ	0,0511			0,0511	128,70	0,00	128,70	128,70
Путейская ул, 4	ЖФ	0,0501			0,0501	126,19	0,00	126,19	126,19
Путейская ул, 6	ЖФ	0,0311			0,0311	78,33	0,00	78,33	78,33
Путейская ул, 8	ЖФ	0,0652			0,0652	164,22	0,00	164,22	164,22
Таллинская ул, 5	ЖФ	0,0774			0,0774	194,95	0,00	194,95	194,95
Таллинская ул, 7	ЖФ	0,0608			0,0608	153,14	0,00	153,14	153,14
Таллинская ул, 8	ЖФ	0,0329			0,0329	82,86	0,00	82,86	82,86
Таллинская ул, 8а	ЖФ	0,0330			0,0330	83,12	0,00	83,12	83,12
Таллинская ул, 8б	ЖФ	0,0339			0,0339	85,38	0,00	85,38	85,38
Архангельская ул, 11	ЖФ	0,0977			0,0977	246,07	0,00	246,07	246,07
Архангельская ул, 17	ЖФ	0,2776			0,2776	699,18	0,00	699,18	699,18
Архангельская ул, 20	ЖФ	0,8562			0,8562	2156,49	0,00	2156,49	2156,49
Архангельская ул, 24	ЖФ	0,4432			0,4432	1116,28	0,00	1116,28	1116,28
Архангельская ул, 7	ЖФ			0,0340	0,0340	0,00	251,08	251,08	170,54
Архангельская ул, 9а	ЖФ	0,0765			0,0765	192,68	0,00	192,68	192,68
Гороховецкая ул, 16	ЖФ	0,0697			0,0697	175,55	0,00	175,55	175,55
Гороховецкая ул, 18	ЖФ	0,0749			0,0749	188,65	0,00	188,65	188,65
Гороховецкая ул, 18а	ЖФ	0,1459			0,1459	367,47	0,00	367,47	367,47
Гороховецкая ул, 20	ЖФ	0,1540			0,1540	387,88	0,00	387,88	387,88
Гороховецкая ул, 24	ЖФ	0,1194			0,1194	300,73	0,00	300,73	300,73
Гороховецкая ул, 24а	ЖФ	0,2556			0,2556	643,77	0,00	643,77	643,77
Гороховецкая ул, 26	ЖФ	0,1196			0,1196	301,23	0,00	301,23	301,23
Гороховецкая ул, 26а	ЖФ	0,1234			0,1234	310,80	0,00	310,80	310,80
Гороховецкая ул, 28	ЖФ	0,1198			0,1198	301,74	0,00	301,74	301,74
Гороховецкая ул, 28а	ЖФ	0,0721			0,0721	181,60	0,00	181,60	181,60
Движенцев ул, 11	ЖФ	0,0367			0,0367	92,44	0,00	92,44	92,44
Движенцев ул, 13	ЖФ	0,0367			0,0367	92,44	0,00	92,44	92,44
Движенцев ул, 15	ЖФ	0,0365			0,0365	91,93	0,00	91,93	91,93
Движенцев ул, 15а	ЖФ	0,0223			0,0223	56,17	0,00	56,17	56,17
Движенцев ул, 17	ЖФ	0,0351			0,0351	88,41	0,00	88,41	88,41
Движенцев ул, 18	ЖФ	0,0281			0,0281	70,77	0,00	70,77	70,77
Движенцев ул, 19	ЖФ	0,0361			0,0361	90,92	0,00	90,92	90,92
Движенцев ул, 19а	ЖФ	0,0367			0,0367	92,44	0,00	92,44	92,44
Движенцев ул, 21	ЖФ	0,0363			0,0363	91,43	0,00	91,43	91,43
Движенцев ул, 23	ЖФ	0,0372			0,0372	93,69	0,00	93,69	93,69
Движенцев ул, 30	ЖФ	0,5866			0,5866	1477,45	0,00	1477,45	1477,45
Движенцев ул, 32	ЖФ	0,5680			0,5680	1430,61	0,00	1430,61	1430,61
Движенцев ул, 9	ЖФ	0,0365			0,0365	91,93	0,00	91,93	91,93
Декабристов ул, 50	ЖФ	0,0143			0,0143	36,02	0,00	36,02	36,02

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Декабристов ул, 51	ЖФ	0,0106			0,0106	26,70	0,00	26,70	26,70
Декабристов ул, 52	ЖФ	0,0374			0,0374	94,20	0,00	94,20	94,20
Декабристов ул, 52а	ЖФ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
Декабристов ул, 53	ЖФ	0,0353			0,0353	88,91	0,00	88,91	88,91
Запрудная ул, 1	ЖФ	0,4168			0,4168	1049,78	0,00	1049,78	1049,78
Заречная ул, 1	ЖФ	0,0748			0,0748	188,40	0,00	188,40	188,40
Заречная ул, 3	ЖФ	0,2232			0,2232	562,17	0,00	562,17	562,17
Заречная ул, 5	ЖФ	0,0747			0,0747	188,14	0,00	188,14	188,14
Заречная ул, 6	ЖФ	0,0747			0,0747	188,14	0,00	188,14	188,14
Клубная ул, 3	ЖФ	0,0897			0,0897	225,92	0,00	225,92	225,92
Клубная ул, 5	ЖФ	0,1061			0,1061	267,23	0,00	267,23	267,23
Подворная ул, 1	ЖФ	0,8616			0,8616	2170,09	0,00	2170,09	2170,09
Подворная ул, 10	ЖФ	0,3399			0,3399	856,10	0,00	856,10	856,10
Подворная ул, 2	ЖФ	0,5064			0,5064	1275,46	0,00	1275,46	1275,46
Подворная ул, 3	ЖФ	0,2815			0,2815	709,01	0,00	709,01	709,01
Подворная ул, 4	ЖФ	0,3396			0,3396	855,34	0,00	855,34	855,34
Подворная ул, 5	ЖФ	0,2834			0,2834	713,79	0,00	713,79	713,79
Подворная ул, 6	ЖФ	0,3381			0,3381	851,56	0,00	851,56	851,56
Подворная ул, 7	ЖФ	0,0629			0,0629	158,42	0,00	158,42	158,42
Путейская ул, 15	ЖФ	0,2400			0,2400	604,48	0,00	604,48	604,48
Путейская ул, 16	ЖФ	0,0325			0,0325	81,86	0,00	81,86	81,86
Путейская ул, 16 В	ЖФ	0,1083			0,1083	272,77	0,00	272,77	272,77
Путейская ул, 16а	ЖФ	0,0327			0,0327	82,36	0,00	82,36	82,36
Путейская ул, 17	ЖФ	0,1796			0,1796	452,35	0,00	452,35	452,35
Путейская ул, 18	ЖФ	0,0320			0,0320	80,60	0,00	80,60	80,60
Путейская ул, 19	ЖФ	0,1830			0,1830	460,92	0,00	460,92	460,92
Путейская ул, 20	ЖФ	0,0323			0,0323	81,35	0,00	81,35	81,35
Путейская ул, 20а	ЖФ	0,0328			0,0328	82,61	0,00	82,61	82,61
Путейская ул, 21	ЖФ	0,1161			0,1161	292,42	0,00	292,42	292,42
Путейская ул, 23	ЖФ	0,1199			0,1199	301,99	0,00	301,99	301,99
Путейская ул, 23а	ЖФ	0,0702			0,0702	176,81	0,00	176,81	176,81
Путейская ул, 24	ЖФ	0,0323			0,0323	81,35	0,00	81,35	81,35
Путейская ул, 26	ЖФ	0,0322			0,0322	81,10	0,00	81,10	81,10
Путейская ул, 28	ЖФ	0,0310			0,0310	78,08	0,00	78,08	78,08
Путейская ул, 4а	ЖФ	0,2528			0,2528	636,72	0,00	636,72	636,72
Путейская ул, 9	ЖФ	0,4257			0,4257	1072,20	0,00	1072,20	1072,20
Таллинская ул, 15	ЖФ	0,0330			0,0330	83,12	0,00	83,12	83,12
Таллинская ул, 15а	ЖФ	0,0324			0,0324	81,60	0,00	81,60	81,60
Таллинская ул, 17	ЖФ	0,0315			0,0315	79,34	0,00	79,34	79,34
Таллинская ул, 19	ЖФ	0,0322			0,0322	81,10	0,00	81,10	81,10
Таллинская ул, 19а	ЖФ	0,0324			0,0324	81,60	0,00	81,60	81,60
Таллинская ул, 21	ЖФ	0,0324			0,0324	81,60	0,00	81,60	81,60
Таллинская ул, 23	ЖФ	0,0324			0,0324	81,60	0,00	81,60	81,60
Таллинская ул, 23а	ЖФ	0,0322			0,0322	81,10	0,00	81,10	81,10
Таллинская ул, 25	ЖФ	0,0332			0,0332	83,62	0,00	83,62	83,62



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Таллинская ул, 27	ЖФ	0,0329			0,0329	82,86	0,00	82,86	82,86
Таллинская ул, 27а	ЖФ	0,0324			0,0324	81,60	0,00	81,60	81,60
Таллинская ул, 27б	ЖФ	0,0328			0,0328	82,61	0,00	82,61	82,61
Таллинская ул, 3	ЖФ	0,0778			0,0778	195,95	0,00	195,95	195,95
Таллинская ул, 6	ЖФ	0,0329			0,0329	82,86	0,00	82,86	82,86
Движенцев ул, 34	ЖФ	0,2322		0,0731	0,3053	584,84	539,83	1124,66	951,51
Движенцев ул, 36	ЖФ	0,2322		0,0731	0,3053	584,84	539,83	1124,66	951,51
Путейская ул, 8	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Таллинская ул, 8в	ОДЗ	0,1017			0,1017	256,15	0,00	256,15	256,15
Таллинская ул, 8в	ОДЗ	0,2586			0,2586	651,33	0,00	651,33	651,33
Таллинская ул, 8в	ОДЗ	0,0604			0,0604	152,13	0,00	152,13	152,13
Таллинская ул, 8в	ОДЗ	0,0113			0,0113	28,46	0,00	28,46	28,46
Таллинская ул, 8в	ОДЗ	0,1750			0,1750	440,77	0,00	440,77	440,77
Таллинская ул, 8в	ОДЗ	0,2388			0,2388	601,46	0,00	601,46	601,46
Таллинская ул, 8в	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Архангельская ул, 20	ОДЗ	0,0543			0,0543	136,76	0,00	136,76	136,76
Архангельская ул, 20	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,91	0,00	21,91	21,91
Архангельская ул, 20	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Движенцев ул, 16	ОДЗ	0,0362			0,0362	91,18	0,00	91,18	91,18
Движенцев ул, 16	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гороховецкая ул, 28а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Движенцев ул, 32	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41
Движенцев ул, 32	ОДЗ	0,0234			0,0234	58,94	0,00	58,94	58,94
Подворная ул, 2	ОДЗ	0,0448			0,0448	112,84	0,00	112,84	112,84
Подворная ул, 1	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Путейская ул, 16 В	ОДЗ	0,0407			0,0407	102,51	0,00	102,51	102,51
Заречная ул, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Заречная ул, 3	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,79	0,00	38,79	38,79
Клубная ул, 5	ОДЗ	0,0194			0,0194	48,86	0,00	48,86	48,86
Путейская ул, 23б	ОДЗ	0,2203			0,2203	554,86	0,00	554,86	554,86
Гороховецкая ул, 24а	ОДЗ	0,0380		0,0113	0,0493	95,71	26,46	122,17	112,65
Гороховецкая ул, 24а	ОДЗ	0,1038		0,0047	0,1085	261,44	11,02	272,46	268,49
Путейская ул, 23б	ОДЗ	0,2612			0,2612	657,88	0,00	657,88	657,88
Движенцев ул, 32а	ОДЗ	0,1207			0,1207	304,00	0,00	304,00	304,00
Движенцев ул, 17 г,е,и	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Движенцев ул, 17г	ОДЗ	0,0310		0,0005	0,0315	78,08	1,14	79,22	78,81
Движенцев ул, 17г	ОДЗ			0,0013	0,0013	0,00	2,96	2,96	1,89
Движенцев ул, 17е	ОДЗ	0,0853			0,0853	214,84	0,00	214,84	214,84
Движенцев ул, 17е	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
Движенцев ул, 17и	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Ухтомского ул, 90	ОДЗ	0,1434			0,1434	361,18	0,00	361,18	361,18
Подворная ул, 16а	ОДЗ	0,0638			0,0638	160,69	0,00	160,69	160,69
Подворная ул, 16а	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Движенцев ул, 9а	ОДЗ	0,0483	0,0656		0,1139	286,88	0,00	286,88	286,88
Движенцев ул, 9а	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Движенцев ул, 9а	ОДЗ	0,2172			0,2172	547,06	0,00	547,06	547,06
Движенцев ул, 9а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Движенцев ул, 7	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Движенцев ул, 7	ОДЗ	0,2009			0,2009	506,00	0,00	506,00	506,00
Путейская ул, 12а	ОДЗ	0,1489			0,1489	375,03	0,00	375,03	375,03
Движенцев ул, 7	ОДЗ	0,0879			0,0879	221,39	0,00	221,39	221,39
Движенцев ул, 7	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Движенцев ул, 18	ОДЗ	0,0302			0,0302	76,06	0,00	76,06	76,06
Движенцев ул, 30	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Архангельская ул, 9	ОДЗ	0,0811			0,0811	204,26	0,00	204,26	204,26
Архангельская ул, 9	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Архангельская ул, 9	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Архангельская ул, 9	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Архангельская ул, 22	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Гороховецкая ул, 18а	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Гороховецкая ул, 18а	ОДЗ	0,0545			0,0545	137,27	0,00	137,27	137,27
Путейская ул, 10	ОДЗ	0,0220			0,0220	55,41	0,00	55,41	55,41
Архангельская ул, 22	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Архангельская ул, 14	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Архангельская ул, 16	ОДЗ	0,1095		0,0003	0,1098	275,79	0,60	276,39	276,18
Архангельская ул, 14	ОДЗ	0,0681		0,0002	0,0683	171,52	0,57	172,09	171,89
Архангельская ул, 17	ЖФ	0,0695		0,0695	0,0695	0,00	513,24	513,24	348,61
Архангельская ул, 20	ЖФ	0,1966		0,1966	0,1966	0,00	1451,85	1451,85	986,15
Архангельская ул, 22	ЖФ	0,1832		0,1832	0,1832	0,00	1352,90	1352,90	918,93
Архангельская ул, 24	ЖФ	0,1226		0,1226	0,1226	0,00	905,38	905,38	614,96
Архангельская ул, 7а	ЖФ	0,0393		0,0393	0,0393	0,00	290,22	290,22	197,13
Подворная ул, 1	ЖФ	0,2269		0,2269	0,2269	0,00	1675,61	1675,61	1138,13
Подворная ул, 2	ЖФ	0,1178		0,1178	0,1178	0,00	869,93	869,93	590,88
Подворная ул, 3	ЖФ	0,0658		0,0658	0,0658	0,00	485,92	485,92	330,05
Подворная ул, 5	ЖФ	0,0654		0,0654	0,0654	0,00	482,97	482,97	328,05
Архангельская ул, 12	ЖФ	0,2340		0,0608	0,2948	589,37	449,00	1038,37	894,34
Архангельская ул, 14	ЖФ	0,1795		0,0502	0,2297	452,10	370,72	822,82	703,90
Архангельская ул, 16	ЖФ	0,1990		0,0464	0,2454	501,22	342,65	843,87	733,96
Архангельская ул, 7а	ЖФ	0,1779			0,1779	448,07	0,00	448,07	448,07
Архангельская ул, 20	ОДЗ			0,0165	0,0165	0,00	38,48	38,48	24,63
Архангельская ул, 20	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,45	0,45	0,29
Подворная ул, 2	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,12	1,12	0,72
Архангельская ул, 9	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,15	1,15	0,74
Движенцев ул, 10	ЖФ	0,0404		0,0404	0,0404	0,00	298,35	298,35	202,65
Движенцев ул, 10	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,20	0,20	0,13
Подворная ул, 8	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,66	1,66	1,06
Подворная ул, 8	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,11	0,11	0,07
Движенцев ул, 17л	ОДЗ			0,0090	0,0090	0,00	20,92	20,92	13,39
Движенцев ул, 30	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,42	1,42	0,91
Запрудная ул, 2	ЖФ			0,0703	0,0703	0,00	519,15	519,15	352,62

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Запрудная ул, 3	ЖФ			0,2105	0,2105	0,00	1554,50	1554,50	1055,87
Подворная ул, 8	ЖФ			0,0826	0,0826	0,00	609,98	609,98	414,32
Запрудная ул, 2	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	1,03	1,03	0,66
Запрудная ул, 2	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,42	0,42	0,27
Движенцев ул, 30	ЖФ			0,1454	0,1454	0,00	1073,75	1073,75	729,33
Движенцев ул, 32	ЖФ			0,1383	0,1383	0,00	1021,32	1021,32	693,71
Движенцев ул, 32а	ЖФ			0,2041	0,2041	0,00	1507,24	1507,24	1023,77
Запрудная ул, 1	ЖФ			0,0946	0,0946	0,00	698,60	698,60	474,51
Кольцевая ул, 34	ЖФ			0,0822	0,0822	0,00	607,03	607,03	412,32
Подворная ул, 10	ЖФ			0,0710	0,0710	0,00	524,32	524,32	356,14
Подворная ул, 12	ЖФ			0,0075	0,0075	0,00	55,39	55,39	37,62
Подворная ул, 14	ЖФ			0,0079	0,0079	0,00	58,34	58,34	39,63
Подворная ул, 16	ЖФ			0,0075	0,0075	0,00	55,39	55,39	37,62
Подворная ул, 4	ЖФ			0,0751	0,0751	0,00	554,60	554,60	376,70
Движенцев ул, 11	ЖФ			0,0097	0,0097	0,00	71,63	71,63	48,66
Движенцев ул, 13	ЖФ			0,0090	0,0090	0,00	66,46	66,46	45,14
Движенцев ул, 15	ЖФ			0,0090	0,0090	0,00	66,46	66,46	45,14
Движенцев ул, 17	ЖФ			0,0060	0,0060	0,00	44,31	44,31	30,10
Движенцев ул, 17а	ЖФ			0,0056	0,0056	0,00	41,35	41,35	28,09
Движенцев ул, 19	ЖФ			0,0056	0,0056	0,00	41,35	41,35	28,09
Движенцев ул, 9	ЖФ			0,0075	0,0075	0,00	55,39	55,39	37,62
Декабристов ул, 50	ЖФ			0,0022	0,0022	0,00	16,25	16,25	11,04
Декабристов ул, 51	ЖФ			0,0026	0,0026	0,00	19,20	19,20	13,04
Декабристов ул, 52	ЖФ			0,0079	0,0079	0,00	58,34	58,34	39,63
Декабристов ул, 52а	ЖФ			0,0086	0,0086	0,00	63,51	63,51	43,14
Подворная ул, 6	ЖФ			0,0740	0,0740	0,00	546,48	546,48	371,18
Движенцев ул, 32	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,66	1,66	1,06
Движенцев ул, 32а	ОДЗ			0,0037	0,0037	0,00	8,56	8,56	5,48
Движенцев ул, 17е	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,08
Подворная ул, 16а	ОДЗ			0,0038	0,0038	0,00	8,93	8,93	5,71
Заречная ул, 3а	ЖФ			0,0345	0,0345	0,00	254,78	254,78	173,05
Заречная ул, 3	ОДЗ			0,0011	0,0011	0,00	2,51	2,51	1,61
Путейская ул, 17	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,07	0,07	0,04
Гороховецкая ул, 22а	ЖФ			0,0351	0,0351	0,00	259,21	259,21	176,06
Гороховецкая ул, 24а	ЖФ			0,0680	0,0680	0,00	502,17	502,17	341,09
Заречная ул, 3	ЖФ			0,0308	0,0308	0,00	227,45	227,45	154,49
Путейская ул, 17	ЖФ			0,0430	0,0430	0,00	317,55	317,55	215,69
Путейская ул, 19	ЖФ			0,0410	0,0410	0,00	302,78	302,78	205,66
Заречная ул, 3	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,35	0,35	0,23
Гороховецкая ул, 16а	ЖФ			0,0288	0,0288	0,00	212,68	212,68	144,46
Путейская ул, 14	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,55	0,55	0,35
Путейская ул, 14	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,20	1,20	0,77
Гороховецкая ул, 18а	ЖФ			0,0142	0,0142	0,00	104,86	104,86	71,23
Движенцев ул, 1	ЖФ	0,4188		0,0860	0,5048	1054,82	635,09	1689,91	1486,20
Путейская ул, 9	ЖФ			0,1017	0,1017	0,00	751,03	751,03	510,13

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Движенцев ул, 9а	ОДЗ			0,0093	0,0093	0,00	21,70	21,70	13,89
Движенцев ул, 1	ОДЗ	0,0008		0,0000	0,0008	2,01	0,06	2,07	2,05
Движенцев ул, 1	ОДЗ	0,0010		0,0000	0,0010	2,52	0,06	2,57	2,55
Гороховецкая ул, 18а	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,34	0,34	0,22
Тепличная ул, 8а	ОДЗ	0,0161			0,0161	40,55	0,00	40,55	40,55
Московское ш, 310	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Московское ш, 336	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Московское ш, 304	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Тепличная ул, 6	ОДЗ	0,0181		0,0018	0,0199	45,59	4,17	49,76	48,26
Московское ш, 314а	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Тепличная ул, 8	ОДЗ	0,0200		0,0014	0,0214	50,37	3,34	53,71	52,51
Тепличная ул, 10	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Московское ш, 336	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Московское ш, 306	ОДЗ	0,0127			0,0127	31,99	0,00	31,99	31,99
Московское ш, 314а	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Московское ш, 312	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Московское ш, 304Б	ЖФ			0,1237	0,1237	0,00	913,50	913,50	620,48
Московское ш, 306	ЖФ	0,0873			0,0873	219,88	0,00	219,88	219,88
Московское ш, 312	ЖФ	0,0345			0,0345	86,89	0,00	86,89	86,89
Московское ш, 318	ЖФ	0,0673			0,0673	169,51	0,00	169,51	169,51
Московское ш, 324	ЖФ	0,0675			0,0675	170,01	0,00	170,01	170,01
Московское ш, 336	ЖФ	0,0488			0,0488	122,91	0,00	122,91	122,91
Московское ш, 338	ЖФ	0,0677			0,0677	170,51	0,00	170,51	170,51
Московское ш, 340	ЖФ	0,0679			0,0679	171,02	0,00	171,02	171,02
Московское ш, 342	ЖФ	0,0681			0,0681	171,52	0,00	171,52	171,52
Московское ш, 344	ЖФ	0,0684			0,0684	172,28	0,00	172,28	172,28
Московское ш, 348	ЖФ	0,0681			0,0681	171,52	0,00	171,52	171,52
Московское ш, 350	ЖФ	0,0679			0,0679	171,02	0,00	171,02	171,02
Тепличная ул, 1	ЖФ	0,0416			0,0416	104,78	0,00	104,78	104,78
Тепличная ул, 2	ЖФ			0,0550	0,0550	0,00	406,16	406,16	275,88
Тепличная ул, 2	ЖФ	0,2240			0,2240	564,18	0,00	564,18	564,18
Тепличная ул, 3	ЖФ	0,0353			0,0353	88,91	0,00	88,91	88,91
Тепличная ул, 4	ЖФ			0,0594	0,0594	0,00	438,66	438,66	297,95
Тепличная ул, 5	ЖФ	0,0409			0,0409	103,01	0,00	103,01	103,01
Тепличная ул, 9	ЖФ			0,1346	0,1346	0,00	993,99	993,99	675,15
Московское ш, 304	ЖФ	0,0995			0,0995	250,61	0,00	250,61	250,61
Московское ш, 304Б	ЖФ	0,4876			0,4876	1228,10	0,00	1228,10	1228,10
Московское ш, 308	ЖФ	0,0783		0,0112	0,0895	197,21	82,71	279,92	253,39
Московское ш, 310	ЖФ	0,0350			0,0350	88,15	0,00	88,15	88,15
Московское ш, 314	ЖФ	0,0595			0,0595	149,86	0,00	149,86	149,86
Московское ш, 314а	ЖФ	0,2290			0,2290	576,78	0,00	576,78	576,78
Московское ш, 316	ЖФ	0,0670			0,0670	168,75	0,00	168,75	168,75
Московское ш, 320	ЖФ	0,0666			0,0666	167,74	0,00	167,74	167,74
Московское ш, 322	ЖФ	0,0672			0,0672	169,25	0,00	169,25	169,25
Московское ш, 326	ЖФ	0,0685			0,0685	172,53	0,00	172,53	172,53

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Московское ш, 328	ЖФ	0,0687			0,0687	173,03	0,00	173,03	173,03
Московское ш, 330	ЖФ	0,0663			0,0663	166,99	0,00	166,99	166,99
Московское ш, 332	ЖФ	0,0665			0,0665	167,49	0,00	167,49	167,49
Московское ш, 334	ЖФ	0,0667			0,0667	168,00	0,00	168,00	168,00
Московское ш, 346	ЖФ	0,0684			0,0684	172,28	0,00	172,28	172,28
Тепличная ул, 10	ЖФ	0,2284			0,2284	575,26	0,00	575,26	575,26
Тепличная ул, 12	ЖФ	0,2446		0,0247	0,2693	616,07	182,40	798,47	739,96
Тепличная ул, 4	ЖФ	0,2469			0,2469	621,86	0,00	621,86	621,86
Тепличная ул, 6	ЖФ	0,2353			0,2353	592,64	0,00	592,64	592,64
Тепличная ул, 7	ЖФ	0,2357			0,2357	593,65	0,00	593,65	593,65
Тепличная ул, 8	ЖФ	0,2341			0,2341	589,62	0,00	589,62	589,62
Тепличная ул, 9	ЖФ	0,5693			0,5693	1433,88	0,00	1433,88	1433,88
Московское ш, 304к	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Московское ш, 318в	ОДЗ	0,0132			0,0132	33,25	0,00	33,25	33,25
Московское ш, 314а	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Тепличная ул, 1а	ОДЗ	0,0800		0,0079	0,0879	201,49	18,47	219,96	213,32
Тепличная ул, 1а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Тепличная ул, 10	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Тепличная ул, 6а	ОДЗ	0,1152		0,0061	0,1213	290,15	14,16	304,31	299,22
Московское ш, 314а	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Московское ш, 314а	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Тепличная ул, 4б	ОДЗ	0,1711		0,0049	0,1760	430,94	11,34	442,29	438,21
Тепличная ул, 4б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Московское ш, 336	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Тихорецкая ул, 3в	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,71	0,00	28,71	28,71
Аэродромная ул, 28	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Тихорецкая ул, 11	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Московское ш, 104	ОДЗ	0,0366			0,0366	92,18	0,00	92,18	92,18
Московское ш, 104	ОДЗ	0,0136			0,0136	34,25	0,00	34,25	34,25
Московское ш, 140	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Аэродромная ул, 23а	ОДЗ	0,0174			0,0174	43,82	0,00	43,82	43,82
Московское ш, 126	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Тихорецкая ул, 6	ЖФ	0,1822		0,0326	0,2148	458,90	240,74	699,65	622,42
Тихорецкая ул, 7	ЖФ	0,1594		0,0272	0,1866	401,48	200,87	602,34	537,91
Московское ш, 126	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Московское ш, 108	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Московское ш, 126	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Тихорецкая ул, 5а	ЖФ	0,1746		0,0265	0,2011	439,76	195,70	635,46	572,68
Московское ш, 134	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Московское ш, 108	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Московское ш, 82	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,97	0,00	29,97	29,97
Тихорецкая ул, 13	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Московское ш, 108а	ЖФ	0,2067			0,2067	520,61	0,00	520,61	520,61
Московское ш, 108а	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Московское ш, 134	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Аэродромная ул, 32	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Московское ш, 142	ОДЗ	0,0047		0,0000	0,0047	11,84	0,03	11,87	11,86
Аэродромная ул, 28	ОДЗ	0,0195			0,0195	49,11	0,00	49,11	49,11
Московское ш, 140	ОДЗ	0,0250		0,0001	0,0251	62,97	0,14	63,11	63,06
Московское ш, 142	ОДЗ	0,0827		0,0336	0,1163	208,29	78,32	286,61	258,43
Московское ш, 142	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Московское ш, 108	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Московское ш, 108	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Московское ш, 110	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Московское ш, 134	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Московское ш, 126	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Московское ш, 86	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Московское ш, 140	ОДЗ	0,0028		0,0002	0,0030	7,05	0,43	7,48	7,33
Тихорецкая ул, 10	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Московское ш, 134	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Тихорецкая ул, 13	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Московское ш, 84	ОДЗ	0,0656			0,0656	165,22	0,00	165,22	165,22
Тихорецкая ул, 13	ОДЗ	0,0113			0,0113	28,46	0,00	28,46	28,46
Московское ш, 126	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Тихорецкая ул, 8	ОДЗ	0,0162			0,0162	40,80	0,00	40,80	40,80
Московское ш, 142а	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Московское ш, 132	ОДЗ	0,0680			0,0680	171,27	0,00	171,27	171,27
Аэродромная ул, 29	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Московское ш, 126	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Авангардная ул, 8а	ОДЗ	0,0097			0,0097	24,43	0,00	24,43	24,43
Авангардная ул, 8а	ОДЗ	0,0190			0,0190	47,85	0,00	47,85	47,85
Авангардная ул, 8а	ОДЗ	0,0250			0,0250	62,97	0,00	62,97	62,97
Авангардная ул, 8а	ОДЗ	0,0344			0,0344	86,64	0,00	86,64	86,64
Авангардная ул, 8а	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Авангардная ул, 8а	ОДЗ	0,0500			0,0500	125,93	0,00	125,93	125,93
Авангардная ул, 8а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Авангардная ул, 22	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,08	0,08	0,05
Московское ш, 106 литер А	ОДЗ	0,2447	0,2805		0,5252	1322,81	0,00	1322,81	1322,81
Московское ш, 106 литер А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Московское ш, 106 литер А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Московское ш, 106 литер А	ОДЗ	0,1818	0,2548		0,4366	1099,65	0,00	1099,65	1099,65
Московское ш, 106 литер А	ОДЗ	0,0192			0,0192	48,36	0,00	48,36	48,36
Актюбинская ул, 1	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Актюбинская ул, 1	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Актюбинская ул, 1	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Тихорецкая ул, 9	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Аэродромная ул, 30	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Авангардная ул, 10	ЖФ			0,0751	0,0751	0,00	554,60	554,60	376,70
Авангардная ул, 11	ЖФ			0,1611	0,1611	0,00	1189,69	1189,69	808,08
Авангардная ул, 12	ЖФ			0,1230	0,1230	0,00	908,33	908,33	616,97

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Авангардная ул, 14	ЖФ			0,0931	0,0931	0,00	687,52	687,52	466,99
Авангардная ул, 16	ЖФ			0,1409	0,1409	0,00	1040,52	1040,52	706,75
Авангардная ул, 20	ЖФ			0,0707	0,0707	0,00	522,11	522,11	354,63
Авангардная ул, 22	ЖФ			0,0905	0,0905	0,00	668,32	668,32	453,95
Авангардная ул, 6	ЖФ			0,0733	0,0733	0,00	541,31	541,31	367,67
Авангардная ул, 7	ЖФ			0,0688	0,0688	0,00	508,07	508,07	345,10
Авангардная ул, 8	ЖФ			0,1365	0,1365	0,00	1008,03	1008,03	684,68
Авангардная ул, 9	ЖФ			0,0665	0,0665	0,00	491,09	491,09	333,56
Аэродромная ул, 30	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Аэродромная ул, 32	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Московское ш, 104	ЖФ	0,1984			0,1984	499,70	0,00	499,70	499,70
Московское ш, 132	ЖФ	0,1534			0,1534	386,36	0,00	386,36	386,36
Московское ш, 140	ЖФ			0,0621	0,0621	0,00	458,60	458,60	311,49
Московское ш, 142	ЖФ			0,0621	0,0621	0,00	458,60	458,60	311,49
Московское ш, 86	ЖФ	0,1835			0,1835	462,18	0,00	462,18	462,18
Тихорецкая ул, 3а	ЖФ			0,0688	0,0688	0,00	508,07	508,07	345,10
Авангардная ул, 2	ЖФ	0,0685			0,0685	172,53	0,00	172,53	172,53
Авангардная ул, 8а	ЖФ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Актюбинская ул, 1	ЖФ	0,0977			0,0977	246,07	0,00	246,07	246,07
Актюбинская ул, 16	ЖФ	0,1873			0,1873	471,75	0,00	471,75	471,75
Аэродромная ул, 23а	ЖФ	0,1882			0,1882	474,01	0,00	474,01	474,01
Аэродромная ул, 27а	ЖФ	0,1226			0,1226	308,79	0,00	308,79	308,79
Аэродромная ул, 28	ЖФ	0,1661			0,1661	418,35	0,00	418,35	418,35
Аэродромная ул, 30	ЖФ	0,2232			0,2232	562,17	0,00	562,17	562,17
Аэродромная ул, 32	ЖФ	0,2203			0,2203	554,86	0,00	554,86	554,86
Московское ш, 108	ЖФ	0,1783			0,1783	449,08	0,00	449,08	449,08
Московское ш, 110	ЖФ	0,2384			0,2384	600,45	0,00	600,45	600,45
Московское ш, 126	ЖФ	0,2196			0,2196	553,10	0,00	553,10	553,10
Московское ш, 128	ЖФ	0,1921			0,1921	483,84	0,00	483,84	483,84
Московское ш, 130	ЖФ	0,1932			0,1932	486,61	0,00	486,61	486,61
Московское ш, 134	ЖФ	0,2298			0,2298	578,79	0,00	578,79	578,79
Московское ш, 140	ЖФ	0,2785			0,2785	701,45	0,00	701,45	701,45
Московское ш, 142	ЖФ	0,2712			0,2712	683,06	0,00	683,06	683,06
Московское ш, 82	ЖФ	0,1811			0,1811	456,13	0,00	456,13	456,13
Московское ш, 84	ЖФ	0,1958			0,1958	493,16	0,00	493,16	493,16
Тихорецкая ул, 10	ЖФ	0,3590			0,3590	904,20	0,00	904,20	904,20
Тихорецкая ул, 11	ЖФ	0,2457			0,2457	618,84	0,00	618,84	618,84
Тихорецкая ул, 12	ЖФ	0,3674			0,3674	925,36	0,00	925,36	925,36
Тихорецкая ул, 13	ЖФ	0,3305			0,3305	832,42	0,00	832,42	832,42
Тихорецкая ул, 3	ЖФ	0,3628			0,3628	913,77	0,00	913,77	913,77
Тихорецкая ул, 3а	ЖФ	0,2735			0,2735	688,86	0,00	688,86	688,86
Тихорецкая ул, 4	ЖФ	0,3652			0,3652	919,82	0,00	919,82	919,82
Тихорецкая ул, 5	ЖФ	0,3618			0,3618	911,26	0,00	911,26	911,26
Тихорецкая ул, 8	ЖФ	0,3559			0,3559	896,40	0,00	896,40	896,40
Тихорецкая ул, 9	ЖФ	0,3662			0,3662	922,34	0,00	922,34	922,34



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Шланговый пер, 5а	ЖФ	0,1528			0,1528	384,85	0,00	384,85	384,85
Московское ш, 86	ОДЗ	0,0092			0,0092	23,17	0,00	23,17	23,17
Тихорецкая ул, 3	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Аэродромная ул, 28	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,70	0,00	26,70	26,70
Аэродромная ул, 29	ОДЗ	0,0480			0,0480	120,90	0,00	120,90	120,90
Московское ш, 104	ОДЗ	0,0276			0,0276	69,52	0,00	69,52	69,52
Шланговый пер, 3а	ЖФ	0,1135			0,1135	285,87	0,00	285,87	285,87
Московское ш, 104	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Московское ш, 142	ОДЗ	0,0106		0,0000	0,0106	26,70	0,03	26,73	26,72
Тихорецкая ул, 3	ОДЗ	0,2650		0,0092	0,2742	667,45	21,35	688,80	681,11
Якорная ул, 121	ОДЗ	0,2310			0,2310	581,81	0,00	581,81	581,81
Авангардная ул, 14а	ОДЗ			0,0052	0,0052	0,00	12,19	12,19	7,80
Актюбинская ул, 1	ОДЗ	0,0125			0,0125	31,48	0,00	31,48	31,48
Авангардная ул, 22	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,35	0,35	0,23
Авангардная ул, 2	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Шланговый пер, 5а	ОДЗ	0,0265			0,0265	66,74	0,00	66,74	66,74
Авангардная ул, 28	ОДЗ	0,0376			0,0376	94,70	0,00	94,70	94,70
Авангардная ул, 28	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Авангардная ул, 28	ОДЗ	0,0318			0,0318	80,09	0,00	80,09	80,09
Авангардная ул, 28	ОДЗ	0,1180			0,1180	297,20	0,00	297,20	297,20
Авангардная ул, 28	ОДЗ	0,0982			0,0982	247,33	0,00	247,33	247,33
Авангардная ул, 28	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Авангардная ул, 28	ОДЗ	0,0344			0,0344	86,64	0,00	86,64	86,64
Авангардная ул, 28	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Авангардная ул, 28	ОДЗ	0,1060			0,1060	266,98	0,00	266,98	266,98
Авангардная ул, 28	ОДЗ	0,0097			0,0097	24,43	0,00	24,43	24,43
Московское ш, 140	ОДЗ	0,0209		0,0001	0,0210	52,64	0,32	52,96	52,85
Московское ш, 140	ОДЗ	0,0731	0,1162		0,1893	476,78	0,00	476,78	476,78
Октябрьской Революции ул, 18б	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Октябрьской Революции ул, 18б	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Чкалова ул, 37	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Октябрьской Революции ул, 18	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Чкалова ул, 37	ОДЗ	0,0063		0,0004	0,0067	15,87	0,83	16,70	16,40
Октябрьской Революции ул, 18	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Чкалова ул, 41	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Чкалова ул, 41	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Чкалова ул, 41	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Чкалова ул, 41	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Чкалова ул, 37	ОДЗ	0,0039		0,0002	0,0041	9,82	0,43	10,25	10,10
Чкалова ул, 37	ЖФ			0,0991	0,0991	0,00	731,83	731,83	497,09



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Октябрьской Революции ул, 18	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Обухова ул, 19	ЖФ	0,0091			0,0091	22,92	0,00	22,92	22,92
Обухова ул, 20	ЖФ	0,4177			0,4177	1052,05	0,00	1052,05	1052,05
Обухова ул, 21	ЖФ	0,0107			0,0107	26,95	0,00	26,95	26,95
Октябрьской Революции ул, 14	ЖФ	0,0200			0,0200	50,37	0,00	50,37	50,37
Октябрьской Революции ул, 16/23	ЖФ	0,0238			0,0238	59,94	0,00	59,94	59,94
Октябрьской Революции ул, 18	ЖФ	0,1723			0,1723	433,97	0,00	433,97	433,97
Чкалова ул, 37	ЖФ	0,4095			0,4095	1031,40	0,00	1031,40	1031,40
Чкалова ул, 37 корпус 1	ЖФ	0,3198		0,0329	0,3527	805,47	242,96	1048,43	970,50
Чкалова ул, 41	ЖФ	0,2496			0,2496	628,66	0,00	628,66	628,66
Октябрьской Революции ул, 18б	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Октябрьской Революции ул, 18	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Чкалова ул, 41	ОДЗ	0,0750		0,0017	0,0767	188,90	3,96	192,86	191,43
Зеленодольская ул, 20а	ОДЗ	0,0462			0,0462	116,36	0,00	116,36	116,36
Зеленодольская ул, 20а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чкалова ул, 7	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Чкалова ул, 13	ОДЗ	0,0238			0,0238	59,94	0,00	59,94	59,94
Чкалова ул, 15	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41
Чкалова ул, 7	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Чкалова ул, 7	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Чкалова ул, 7	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Вольская ул, 4	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Чкалова ул, 11	ОДЗ	0,0124			0,0124	31,23	0,00	31,23	31,23
Чкалова ул, 13	ОДЗ	0,0286			0,0286	72,03	0,00	72,03	72,03
Чкалова ул, 7	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Обухова ул, 6	ЖФ	0,3248			0,3248	818,06	0,00	818,06	818,06
Обухова ул, 6	ОДЗ	0,1099			0,1099	276,80	0,00	276,80	276,80
Чкалова ул, 7	ОДЗ	0,0133			0,0133	33,50	0,00	33,50	33,50
Чкалова ул, 1	ОДЗ	0,0685			0,0685	172,53	0,00	172,53	172,53
Чкалова ул, 5	ОДЗ	0,0159			0,0159	40,05	0,00	40,05	40,05
Чкалова ул, 7	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Чкалова ул, 7	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Чкалова ул, 7	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Чкалова ул, 28	ЖФ	0,2750			0,2750	692,63	0,00	692,63	692,63
Чкалова ул, 7а	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Чкалова ул, 9б	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Витебская ул, 46	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Вольская ул, 1а	ОДЗ	0,0555			0,0555	139,79	0,00	139,79	139,79
Вольская ул, 1а	ОДЗ	0,2362			0,2362	594,91	0,00	594,91	594,91

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Зеленодольская ул, 1	ОДЗ	0,0610	0,1080		0,1690	425,66	0,00	425,66	425,66
Николая Пахомова ул, 14	ОДЗ	0,0543			0,0543	136,76	0,00	136,76	136,76
Николая Пахомова ул, 14	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Николая Пахомова ул, 14	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чкалова ул, 5а	ОДЗ	0,0270			0,0270	68,00	0,00	68,00	68,00
Чкалова ул, 9д	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,74	0,00	32,74	32,74
Чкалова ул, 9д	ОДЗ	0,1500			0,1500	377,80	0,00	377,80	377,80
Чкалова ул, 9д	ОДЗ	0,7330			0,7330	1846,19	0,00	1846,19	1846,19
Чкалова ул, 9д	ОДЗ	0,1140			0,1140	287,13	0,00	287,13	287,13
Чкалова ул, 9д	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чкалова ул, 9д	ОДЗ	0,0340			0,0340	85,63	0,00	85,63	85,63
Чкалова ул, 9д	ОДЗ	0,0210			0,0210	52,89	0,00	52,89	52,89
Чкалова ул, 9д	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Чкалова ул, 9д	ОДЗ	0,0760			0,0760	191,42	0,00	191,42	191,42
Чкалова ул, 9д	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чкалова ул, 9д	ОДЗ	0,5230			0,5230	1317,27	0,00	1317,27	1317,27
Чкалова ул, 7	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Чкалова ул, 13	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
Чкалова ул, 3	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Чкалова ул, 3	ОДЗ	0,0341			0,0341	85,89	0,00	85,89	85,89
Анатолия Григорьева ул, 16	ОДЗ	0,0903			0,0903	227,44	0,00	227,44	227,44
Анатолия Григорьева ул, 16	ЖФ	0,1548			0,1548	389,89	0,00	389,89	389,89
Вольская ул, 9а	ЖФ	0,0383			0,0383	96,47	0,00	96,47	96,47
Чкалова ул, 1	ЖФ	0,1546			0,1546	389,39	0,00	389,39	389,39
Чкалова ул, 11а	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чкалова ул, 11б	ЖФ	0,2395			0,2395	603,22	0,00	603,22	603,22
Чкалова ул, 3	ЖФ	0,1526			0,1526	384,35	0,00	384,35	384,35
Вольская ул, 4	ЖФ	0,1938			0,1938	488,12	0,00	488,12	488,12
Вольская ул, 5	ЖФ	0,0828			0,0828	208,55	0,00	208,55	208,55
Вольская ул, 6	ЖФ	0,1430			0,1430	360,17	0,00	360,17	360,17
Вольская ул, 7а	ЖФ	0,1023			0,1023	257,66	0,00	257,66	257,66
Вольская ул, 8	ЖФ	0,0671			0,0671	169,00	0,00	169,00	169,00
Чкалова ул, 11	ЖФ	0,1542			0,1542	388,38	0,00	388,38	388,38
Чкалова ул, 11а	ЖФ	0,2160			0,2160	544,03	0,00	544,03	544,03
Чкалова ул, 13	ЖФ	0,1172			0,1172	295,19	0,00	295,19	295,19
Чкалова ул, 15	ЖФ	0,0224			0,0224	56,42	0,00	56,42	56,42
Чкалова ул, 17	ЖФ	0,0186			0,0186	46,85	0,00	46,85	46,85
Чкалова ул, 5	ЖФ	0,2406			0,2406	605,99	0,00	605,99	605,99
Чкалова ул, 7	ЖФ	0,2512			0,2512	632,69	0,00	632,69	632,69
Чкалова ул, 7а	ЖФ	0,2419			0,2419	609,27	0,00	609,27	609,27
Чкалова ул, 7б	ЖФ	0,2548			0,2548	641,76	0,00	641,76	641,76
Чкалова ул, 9	ЖФ	0,2006			0,2006	505,25	0,00	505,25	505,25
Чкалова ул, 9а	ЖФ	0,1947			0,1947	490,39	0,00	490,39	490,39
Чкалова ул, 9б	ЖФ	0,0651			0,0651	163,97	0,00	163,97	163,97
Чкалова ул, 9в	ЖФ	0,1060			0,1060	266,98	0,00	266,98	266,98

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Чкалова ул, 11	ОДЗ	0,0168			0,0168	42,31	0,00	42,31	42,31
Революции пл, 2	ОДЗ	0,0574			0,0574	144,57	0,00	144,57	144,57
Революции пл, 2	ОДЗ	0,0811			0,0811	204,26	0,00	204,26	204,26
Революции пл, 2	ОДЗ	0,3677			0,3677	926,12	0,00	926,12	926,12
Революции пл, 2	ОДЗ	0,0715			0,0715	180,09	0,00	180,09	180,09
Революции пл, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чкалова ул, 7	ОДЗ	0,0167			0,0167	42,06	0,00	42,06	42,06
Чкалова ул, 7	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Чкалова ул, 7	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Анатолия Григорьева ул, 4	ОДЗ	0,1580			0,1580	397,95	0,00	397,95	397,95
Чкалова ул, 7	ОДЗ	0,0097			0,0097	24,43	0,00	24,43	24,43
Чкалова ул, 9	ОДЗ	0,0814			0,0814	205,02	0,00	205,02	205,02
Чкалова ул, 7	ОДЗ	0,0097			0,0097	24,43	0,00	24,43	24,43
Чкалова ул, 11	ОДЗ	0,0151			0,0151	38,03	0,00	38,03	38,03
Чкалова ул, 9а	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Чкалова ул, 9а	ОДЗ	0,0296			0,0296	74,55	0,00	74,55	74,55
Чкалова ул, 28	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Чкалова ул, 28	ОДЗ	0,0211			0,0211	53,14	0,00	53,14	53,14
Чкалова ул, 6	ОДЗ	0,0120			0,0120	30,22	0,00	30,22	30,22
Чкалова ул, 6	ОДЗ	0,0120			0,0120	30,22	0,00	30,22	30,22
Чкалова ул, 6	ОДЗ	0,0120			0,0120	30,22	0,00	30,22	30,22
Чкалова ул, 6	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чкалова ул, 6	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чкалова ул, 6	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чкалова ул, 24	ОДЗ	0,0828			0,0828	208,55	0,00	208,55	208,55
Чкалова ул, 9а	ОДЗ	0,0136			0,0136	34,25	0,00	34,25	34,25
Вольская ул, 6	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Чкалова ул, 3	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Анатолия Григорьева ул, 2	ОДЗ	0,0776			0,0776	195,45	0,00	195,45	195,45
Анатолия Григорьева ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чкалова ул, 3а	ОДЗ	0,0350			0,0350	88,15	0,00	88,15	88,15
Чкалова ул, 7б	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Чкалова ул, 26	ОДЗ	0,5009			0,5009	1261,60	0,00	1261,60	1261,60
Чкалова ул, 11в	ОДЗ	0,1129			0,1129	284,36	0,00	284,36	284,36
Анатолия Григорьева ул, 1	ОДЗ	0,1138			0,1138	286,62	0,00	286,62	286,62
Вольская ул, 1,3	ОДЗ	0,2241			0,2241	564,43	0,00	564,43	564,43
Вольская ул, 6	ОДЗ	0,0280			0,0280	70,52	0,00	70,52	70,52
Вольская ул, 5	ОДЗ	0,0105			0,0105	26,45	0,00	26,45	26,45
Вольская ул, 5	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Вольская ул, 5	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Чкалова ул, 7а	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Чкалова ул, 9	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94
Чкалова ул, 7а	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Чкалова ул, 5	ЖФ	0,1016			0,1016	255,90	0,00	255,90	255,90
Чкалова ул, 5а	ОДЗ	0,0112			0,0112	28,21	0,00	28,21	28,21

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Чкалова ул, 5а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чкалова ул, 5а	ОДЗ	0,8345			0,8345	2101,83	0,00	2101,83	2101,83
Чкалова ул, 13	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,97	0,00	29,97	29,97
Чкалова ул, 6	ОДЗ	0,0225			0,0225	56,67	0,00	56,67	56,67
Чкалова ул, 6	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Витебская ул, 1	ЖФ			0,0658	0,0658	0,00	485,92	485,92	330,05
Витебская ул, 1	ЖФ	0,2858			0,2858	719,84	0,00	719,84	719,84
Витебская ул, 1	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Витебская ул, 1	ОДЗ	0,0123		0,0002	0,0125	30,98	0,35	31,33	31,21
Витебская ул, 5	ОДЗ	0,0828			0,0828	208,55	0,00	208,55	208,55
Витебская ул, 5	ОДЗ	0,0543			0,0543	136,76	0,00	136,76	136,76
Витебская ул, 5	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Витебская ул, 11	ЖФ			0,0319	0,0319	0,00	235,58	235,58	160,01
Витебская ул, 11	ОДЗ	0,0013		0,0000	0,0013	3,27	0,05	3,33	3,31
Витебская ул, 11	ОДЗ	0,0107		0,0001	0,0108	26,95	0,23	27,18	27,10
Витебская ул, 11	ОДЗ	0,0050		0,0001	0,0051	12,59	0,19	12,78	12,71
Витебская ул, 11	ОДЗ	0,0148		0,0000	0,0148	37,28	0,05	37,33	37,31
Витебская ул, 50	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,08	0,08	0,05
Витебская ул, 11	ОДЗ	0,0021		0,0000	0,0021	5,29	0,09	5,38	5,34
Витебская ул, 46	ОДЗ	0,1178	0,0750	0,0021	0,1949	485,60	5,00	490,60	488,80
Витебская ул, 46	ОДЗ	0,0820		0,0008	0,0828	206,53	1,75	208,29	207,65
Витебская ул, 48	ЖФ			0,0183	0,0183	0,00	135,14	135,14	91,79
Витебская ул, 50	ЖФ			0,0288	0,0288	0,00	212,68	212,68	144,46
Витебская ул, 46	ЖФ			0,2968	0,2968	0,00	2191,81	2191,81	1488,75
Витебская ул, 11	ЖФ	0,3263			0,3263	821,84	0,00	821,84	821,84
Витебская ул, 46	ЖФ	0,3613			0,3613	910,00	0,00	910,00	910,00
Витебская ул, 46	ЖФ	1,1721			1,1721	2952,14	0,00	2952,14	2952,14
Витебская ул, 52	ЖФ			0,0445	0,0445	0,00	328,62	328,62	223,21
Витебская ул, 11	ОДЗ	0,0026		0,0000	0,0026	6,55	0,11	6,65	6,62
Витебская ул, 11	ОДЗ	0,0030		0,0001	0,0031	7,56	0,12	7,68	7,63
Витебская ул, 11	ОДЗ	0,0009		0,0000	0,0009	2,27	0,04	2,30	2,29
Витебская ул, 46	ОДЗ	0,0367		0,0003	0,0370	92,44	0,60	93,04	92,82
Витебская ул, 11	ОДЗ	0,0021		0,0000	0,0021	5,29	0,09	5,38	5,34
Витебская ул, 11	ОДЗ	0,0013		0,0000	0,0013	3,27	0,05	3,33	3,31
Витебская ул, 11	ОДЗ	0,0010		0,0000	0,0010	2,52	0,04	2,56	2,54
Витебская ул, 11	ОДЗ	0,0020		0,0000	0,0020	5,04	0,08	5,12	5,09
Витебская ул, 11	ОДЗ	0,0005		0,0000	0,0005	1,26	0,02	1,28	1,27
Витебская ул, 11	ОДЗ	0,0010		0,0000	0,0010	2,52	0,04	2,56	2,54
Витебская ул, 48	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Витебская ул, 11	ОДЗ	0,0024		0,0000	0,0024	6,04	0,10	6,14	6,11
Витебская ул, 11	ОДЗ	0,0049		0,0001	0,0050	12,34	0,18	12,53	12,46
Витебская ул, 52	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,07
Чонгарская ул, 43а	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Чонгарская ул, 43	ОДЗ	0,0218			0,0218	54,91	0,00	54,91	54,91
Чонгарская ул, 43	ОДЗ	0,4140		0,0619	0,4759	1042,73	144,30	1187,03	1135,10

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Чонгарская ул, 43	ОДЗ	0,0245		0,0030	0,0275	61,71	7,05	68,76	66,22
Чонгарская ул, 43	ОДЗ	0,0273		0,0089	0,0362	68,76	20,84	89,60	82,10
Мира б-р, 5	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Мира б-р, 5	ОДЗ	0,0209		0,0002	0,0211	52,64	0,38	53,03	52,89
Мурашкинская ул, 13б	ОДЗ	0,0144			0,0144	36,27	0,00	36,27	36,27
Мурашкинская ул, 13б	ОДЗ	0,0242			0,0242	60,95	0,00	60,95	60,95
Советская ул, 16	ОДЗ	0,0120			0,0120	30,22	0,00	30,22	30,22
Советская ул, 3	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Должанская ул, 33/11	ОДЗ	0,0327			0,0327	82,36	0,00	82,36	82,36
Совнаркомовская ул, 25	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Совнаркомовская ул, 40	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,68	0,00	23,68	23,68
Должанская ул, 9	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Совнаркомовская ул, 40	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Советская ул, 3	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,69	0,00	25,69	25,69
Должанская ул, 8	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Советская ул, 18а	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Советская ул, 18	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Советская ул, 5	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,93	0,00	24,93	24,93
Советская ул, 18	ОДЗ	0,0142			0,0142	35,77	0,00	35,77	35,77
Мира б-р, 12	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Мира б-р, 12	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Мира б-р, 17а	ЖФ	0,2615		0,0406	0,3021	658,63	299,82	958,46	862,28
Мира б-р, 17а	ОДЗ	0,1047		0,0036	0,1083	263,70	8,43	272,13	269,10
Мира б-р, 3	ЖФ	0,2968		0,0779	0,3747	747,54	575,28	1322,82	1138,29
Мира б-р, 7	ЖФ	0,2781		0,0519	0,3300	700,44	383,27	1083,71	960,77
Мира б-р, 7	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Мира б-р, 7	ОДЗ	0,0058		0,0009	0,0067	14,61	2,10	16,71	15,95
Мира б-р, 7	ОДЗ	0,0067		0,0014	0,0081	16,88	3,27	20,14	18,97
Мира б-р, 7	ОДЗ	0,0074		0,0014	0,0088	18,64	3,27	21,90	20,73
Мира б-р, 7	ОДЗ	0,2164		0,0094	0,2258	545,04	21,92	566,96	559,07
Совнаркомовская ул, 40	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Мурашкинская ул, 14	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Мира б-р, 12	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Коммунистическая ул, 2	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Мурашкинская ул, 14	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Мира б-р, 12	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Советская ул, 3	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Советская ул, 3	ОДЗ	0,0135			0,0135	34,00	0,00	34,00	34,00
Мира б-р, 12	ОДЗ	0,0261			0,0261	65,74	0,00	65,74	65,74
Совнаркомовская ул, 36	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Советская ул, 14	ОДЗ	0,1030		0,0002	0,1032	259,42	0,54	259,96	259,77
Советская ул, 14	ОДЗ		0,0923		0,0923	232,47	0,00	232,47	232,47
Советская ул, 14	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Совнаркомовская ул, 25	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Совнаркомовская ул, 25	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Совнаркомовская ул, 25	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,71	0,00	28,71	28,71
Совнаркомовская ул, 38	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
Советская ул, 18	ОДЗ	0,0384			0,0384	96,72	0,00	96,72	96,72
Советская ул, 3	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Советская ул, 5	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Совнаркомовская ул, 38	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Мира б-р, 10	ОДЗ	0,0035		0,0001	0,0036	8,82	0,14	8,95	8,90
Совнаркомовская ул, 28	ОДЗ	0,0980		0,0003	0,0983	246,83	0,62	247,45	247,22
Советская ул, 18а	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Мира б-р, 17	ОДЗ	0,0105		0,0000	0,0105	26,45	0,09	26,54	26,51
Мира б-р, 17	ОДЗ	0,0261		0,0027	0,0288	65,74	6,25	71,99	69,74
Мира б-р, 10	ОДЗ	0,0077		0,0000	0,0077	19,39	0,09	19,49	19,45
Совнаркомовская ул, 32	ОДЗ	0,0083		0,0001	0,0084	20,90	0,12	21,03	20,98
Мира б-р, 10	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Совнаркомовская ул, 34	ОДЗ	0,0335		0,0003	0,0338	84,38	0,77	85,15	84,87
Мира б-р, 10	ОДЗ	0,0100		0,0001	0,0101	25,19	0,12	25,31	25,27
Мира б-р, 9	ОДЗ	0,0205		0,0000	0,0205	51,63	0,11	51,74	51,70
Должанская ул, 35/18	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Должанская ул, 35/18	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Должанская ул, 35/18	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Должанская ул, 9	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Должанская ул, 35/18	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Мира б-р, 8	ОДЗ	0,0052		0,0000	0,0052	13,10	0,03	13,13	13,12
Должанская ул, 1	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Совнаркомовская ул, 36	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Мурашкинская ул, 7	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Мира б-р, 16	ОДЗ	0,0126			0,0126	31,74	0,00	31,74	31,74
Марата ул, 19	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Должанская ул, 33/11	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Совнаркомовская ул, 30	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Совнаркомовская ул, 25	ОДЗ	0,0265			0,0265	66,74	0,00	66,74	66,74
Совнаркомовская ул, 25	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Советская ул, 18а	ОДЗ	0,0171			0,0171	43,07	0,00	43,07	43,07
Мира б-р, 10	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Мира б-р, 10	ОДЗ	0,0082		0,0001	0,0083	20,65	0,32	20,98	20,86
Совнаркомовская ул, 25	ОДЗ	0,0160			0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
Совнаркомовская ул, 32	ОДЗ	0,0292		0,0007	0,0299	73,55	1,66	75,21	74,61
Совнаркомовская ул, 32	ОДЗ	0,0074		0,0001	0,0075	18,64	0,12	18,76	18,72
Совнаркомовская ул, 30	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Мира б-р, 12	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Мира б-р, 5	ОДЗ	0,0075		0,0000	0,0075	18,89	0,05	18,94	18,92
Совнаркомовская ул, 36	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,95	0,00	26,95	26,95
Советская ул, 9	ОДЗ	0,1730			0,1730	435,73	0,00	435,73	435,73
Совнаркомовская ул, 30	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Советская ул, 3	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Советская ул, 3	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Советская ул, 3	ОДЗ	0,0135			0,0135	34,00	0,00	34,00	34,00
Совнаркомовская ул, 34	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Мира б-р, 3	ОДЗ	0,0118		0,0000	0,0118	29,72	0,09	29,81	29,78
Мира б-р, 3	ОДЗ	0,0093		0,0000	0,0093	23,42	0,07	23,50	23,47
Мира б-р, 3	ОДЗ	0,0291		0,0001	0,0292	73,29	0,22	73,52	73,44
Мира б-р, 9	ОДЗ	0,0056		0,0000	0,0056	14,10	0,03	14,14	14,12
Мира б-р, 3	ОДЗ	0,0251		0,0001	0,0252	63,22	0,19	63,41	63,34
Мира б-р, 3	ОДЗ	0,0128		0,0000	0,0128	32,24	0,10	32,34	32,30
Мира б-р, 3	ОДЗ	0,0250		0,0001	0,0251	62,97	0,19	63,16	63,09
Должанская ул, 38	ОДЗ	0,0816			0,0816	205,52	0,00	205,52	205,52
Коммунистическая ул, 14/11	ОДЗ	0,0215			0,0215	54,15	0,00	54,15	54,15
Луначарского ул, 9	ОДЗ	0,0143			0,0143	36,02	0,00	36,02	36,02
Совнаркомовская ул, 36	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Мира б-р, 3	ОДЗ	0,0115		0,0000	0,0115	28,96	0,09	29,05	29,02
Мира б-р, 17а	ОДЗ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
Мира б-р, 17а	ОДЗ	0,0979		0,0035	0,1014	246,58	8,21	254,79	251,84
Мира б-р, 3	ОДЗ	0,0222		0,0001	0,0223	55,91	0,17	56,09	56,02
Советская ул, 16	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Советская ул, 16	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Советская ул, 16	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Мира б-р, 3	ОДЗ	0,0077		0,0000	0,0077	19,39	0,06	19,45	19,43
Мира б-р, 3	ОДЗ	0,0077		0,0000	0,0077	19,39	0,06	19,45	19,43
Должанская ул, 37	ОДЗ	0,3463			0,3463	872,22	0,00	872,22	872,22
Должанская ул, 37	ОДЗ	0,0230			0,0230	57,93	0,00	57,93	57,93
Должанская ул, 37	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Мира б-р, 17а	ОДЗ	0,0227			0,0227	57,17	0,00	57,17	57,17
Совнаркомовская ул, 26б	ОДЗ	0,0410			0,0410	103,27	0,00	103,27	103,27
Совнаркомовская ул, 26б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Мира б-р, 9	ОДЗ	0,0105		0,0005	0,0110	26,45	1,25	27,69	27,24
Мира б-р, 7	ОДЗ	0,0186		0,0008	0,0194	46,85	1,87	48,71	48,04
Совнаркомовская ул, 26	ОДЗ	0,1021		0,0021	0,1042	257,16	4,79	261,94	260,22
Советская ул, 3	ОДЗ	0,0125			0,0125	31,48	0,00	31,48	31,48
Мира б-р, 12	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Совнаркомовская ул, 28	ОДЗ	0,0021		0,0001	0,0022	5,29	0,17	5,46	5,40
Мира б-р, 17а	ОДЗ	0,0038		0,0001	0,0039	9,57	0,23	9,80	9,72
Совнаркомовская ул, 40	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Мира б-р, 17а	ОДЗ	0,0038		0,0001	0,0039	9,57	0,23	9,80	9,72
Должанская ул, 1	ЖФ	0,3582			0,3582	902,19	0,00	902,19	902,19
Интернациональная ул, 11	ЖФ	0,0589			0,0589	148,35	0,00	148,35	148,35
Интернациональная ул, 16	ЖФ	0,0413			0,0413	104,02	0,00	104,02	104,02
Луначарского ул, 2/18	ЖФ	0,0443			0,0443	111,58	0,00	111,58	111,58
Луначарского ул, 6/16	ЖФ	0,0260			0,0260	65,49	0,00	65,49	65,49
Марата ул, 19	ЖФ	0,0313			0,0313	78,83	0,00	78,83	78,83
Мира б-р, 10	ЖФ			0,3054	0,3054	0,00	2255,32	2255,32	1531,89



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Мира б-р, 12	ЖФ	0,0255			0,0255	64,23	0,00	64,23	64,23
Мира б-р, 21	ЖФ	0,0605		0,0093	0,0698	152,38	68,68	221,06	199,03
Мира б-р, 5	ЖФ			0,0505	0,0505	0,00	372,93	372,93	253,31
Мира б-р, 8	ЖФ	0,0814		0,0161	0,0975	205,02	118,90	323,92	285,78
Мира б-р, 9	ЖФ			0,0546	0,0546	0,00	403,21	403,21	273,87
Советская ул, 14	ЖФ	0,6869		0,1252	0,8121	1730,08	924,58	2654,65	2358,08
Советская ул, 18а	ЖФ	0,1120			0,1120	282,09	0,00	282,09	282,09
Советская ул, 5	ЖФ	0,0413			0,0413	104,02	0,00	104,02	104,02
Советская ул, 7	ЖФ	0,0400			0,0400	100,75	0,00	100,75	100,75
Совнаркомовская ул, 25	ЖФ	0,0980			0,0980	246,83	0,00	246,83	246,83
Совнаркомовская ул, 26	ЖФ			0,1383	0,1383	0,00	1021,32	1021,32	693,71
Совнаркомовская ул, 28	ЖФ			0,1353	0,1353	0,00	999,16	999,16	678,66
Совнаркомовская ул, 32	ЖФ			0,0452	0,0452	0,00	333,79	333,79	226,72
Совнаркомовская ул, 34	ЖФ			0,2561	0,2561	0,00	1891,25	1891,25	1284,60
Совнаркомовская ул, 36	ЖФ	0,0731			0,0731	184,11	0,00	184,11	184,11
Совнаркомовская ул, 38	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Мира б-р, 12	ОДЗ	0,0088			0,0088	22,16	0,00	22,16	22,16
Совнаркомовская ул, 38	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,93	0,00	24,93	24,93
Советская ул, 3	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,69	0,00	25,69	25,69
Должанская ул, 11	ЖФ	0,3908			0,3908	984,30	0,00	984,30	984,30
Должанская ул, 33/11	ЖФ	0,1662			0,1662	418,60	0,00	418,60	418,60
Должанская ул, 35/18	ЖФ	0,1582			0,1582	398,45	0,00	398,45	398,45
Должанская ул, 35а	ЖФ	0,1025			0,1025	258,16	0,00	258,16	258,16
Должанская ул, 5	ЖФ	0,1960			0,1960	493,66	0,00	493,66	493,66
Должанская ул, 7	ЖФ	0,1959			0,1959	493,41	0,00	493,41	493,41
Должанская ул, 8	ЖФ	0,2834			0,2834	713,79	0,00	713,79	713,79
Должанская ул, 9	ЖФ	0,3578			0,3578	901,18	0,00	901,18	901,18
Интернациональная ул, 13/7	ЖФ	0,1395			0,1395	351,35	0,00	351,35	351,35
Интернациональная ул, 20	ЖФ	0,0338			0,0338	85,13	0,00	85,13	85,13
Интернациональная ул, 26/5	ЖФ	0,0214			0,0214	53,90	0,00	53,90	53,90
Коммунистическая ул, 2	ЖФ	0,0563			0,0563	141,80	0,00	141,80	141,80
Марата ул, 21/1	ЖФ	0,0253			0,0253	63,72	0,00	63,72	63,72
Марата ул, 23/2	ЖФ	0,0170			0,0170	42,82	0,00	42,82	42,82
Мира б-р, 10	ЖФ	1,4088			1,4088	3548,31	0,00	3548,31	3548,31
Мира б-р, 11	ЖФ	0,1992			0,1992	501,72	0,00	501,72	501,72
Мира б-р, 15	ЖФ	0,2004			0,2004	504,74	0,00	504,74	504,74
Мира б-р, 15а	ЖФ	0,2046			0,2046	515,32	0,00	515,32	515,32
Мира б-р, 16	ЖФ	0,0896			0,0896	225,67	0,00	225,67	225,67
Мира б-р, 17	ЖФ	0,2517		0,0538	0,3055	633,95	397,30	1031,25	903,81
Мира б-р, 19	ЖФ	0,2056			0,2056	517,84	0,00	517,84	517,84
Мира б-р, 5	ЖФ	0,2461			0,2461	619,85	0,00	619,85	619,85
Мира б-р, 9	ЖФ	0,2550			0,2550	642,26	0,00	642,26	642,26
Мурашкинская ул, 12	ЖФ	0,0938			0,0938	236,25	0,00	236,25	236,25
Мурашкинская ул, 14	ЖФ	0,1568			0,1568	394,93	0,00	394,93	394,93
Мурашкинская ул, 16	ЖФ	0,0542			0,0542	136,51	0,00	136,51	136,51

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Мурашкинская ул, 7	ЖФ	0,0708			0,0708	178,32	0,00	178,32	178,32
Мурашкинская ул, 9	ЖФ	0,0747			0,0747	188,14	0,00	188,14	188,14
Революционная ул, 4	ЖФ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94
Революционная ул, 8	ЖФ	0,0211			0,0211	53,14	0,00	53,14	53,14
Совнаркомовская ул, 26	ЖФ	0,6794			0,6794	1711,19	0,00	1711,19	1711,19
Совнаркомовская ул, 28	ЖФ	0,6807			0,6807	1714,46	0,00	1714,46	1714,46
Совнаркомовская ул, 30	ЖФ	0,4785			0,4785	1205,18	0,00	1205,18	1205,18
Совнаркомовская ул, 32	ЖФ	0,2439			0,2439	614,30	0,00	614,30	614,30
Совнаркомовская ул, 34	ЖФ	1,3363			1,3363	3365,70	0,00	3365,70	3365,70
Совнаркомовская ул, 38	ЖФ	0,1084			0,1084	273,02	0,00	273,02	273,02
Совнаркомовская ул, 40	ЖФ	0,0820			0,0820	206,53	0,00	206,53	206,53
Совнаркомовская ул, 42	ЖФ	0,0566			0,0566	142,56	0,00	142,56	142,56
Совнаркомовская ул, 44	ЖФ	0,0746			0,0746	187,89	0,00	187,89	187,89
Совнаркомовская ул, 46	ЖФ	0,0653			0,0653	164,47	0,00	164,47	164,47
Совнаркомовская ул, 48	ЖФ	0,0765			0,0765	192,68	0,00	192,68	192,68
Мурашкинская ул, 14	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Мурашкинская ул, 14	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Мира б-р, 17а	ОДЗ	0,0586		0,0015	0,0601	147,59	3,57	151,16	149,88
Мурашкинская ул, 16	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Мира б-р, 3	ОДЗ	0,0218		0,0001	0,0219	54,91	0,17	55,07	55,01
Должанская ул, 33/11	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Мира б-р, 12	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Совнаркомовская ул, 26	ОДЗ	0,0022		0,0000	0,0022	5,54	0,03	5,57	5,56
Советская ул, 7	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Мурашкинская ул, 12	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Мурашкинская ул, 16	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Мира б-р, 12	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Советская ул, 18а	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
Совнаркомовская ул, 26б	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Совнаркомовская ул, 25	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,66	0,00	21,66	21,66
Интернациональная ул, 13/7	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Мира б-р, 10	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,98	0,00	30,98	30,98
Совнаркомовская ул, 21 литер А	ОДЗ	0,1015			0,1015	255,65	0,00	255,65	255,65
Мира б-р, 21	ОДЗ	0,0098		0,0001	0,0099	24,68	0,12	24,81	24,76
Мира б-р, 8б	ОДЗ	0,0594			0,0594	149,61	0,00	149,61	149,61
Мира б-р, 8б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Мира б-р, 8	ОДЗ	0,0049		0,0000	0,0049	12,34	0,08	12,42	12,39
Мира б-р, 3	ОДЗ	0,0146		0,0000	0,0146	36,77	0,11	36,88	36,84
Мира б-р, 12	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Совнаркомовская ул, 28	ОДЗ	0,0035		0,0000	0,0035	8,82	0,09	8,91	8,87
Советская ул, 16	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,91	0,00	21,91	21,91
Советская ул, 18	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,66	0,00	21,66	21,66
Советская ул, 18	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,66	0,00	21,66	21,66
Совнаркомовская ул, 42	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Совнаркомовская ул, 34	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Мира б-р, 10	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Советская ул, 12	ОДЗ	0,8361			0,8361	2105,86	0,00	2105,86	2105,86
Мира б-р, 15	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Советская ул, 16	ОДЗ	0,0164			0,0164	41,31	0,00	41,31	41,31
Мира б-р, 12	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Мира б-р, 11	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Мира б-р, 12	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Совнаркомовская ул, 32	ОДЗ	0,0089		0,0000	0,0089	22,42	0,02	22,44	22,43
Мира б-р, 12	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Мира б-р, 12	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Совнаркомовская ул, 38	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Мира б-р, 12	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Мира б-р, 12	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Совнаркомовская ул, 38	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Мира б-р, 10	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Советская ул, 16	ОДЗ	0,0096			0,0096	24,18	0,00	24,18	24,18
Советская ул, 16	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Советская ул, 16	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Советская ул, 16	ОДЗ	0,0405			0,0405	102,01	0,00	102,01	102,01
Советская ул, 16	ОДЗ	0,0133			0,0133	33,50	0,00	33,50	33,50
Советская ул, 16	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,95	0,00	26,95	26,95
Советская ул, 16	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,96	0,00	27,96	27,96
Советская ул, 5	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41
Советская ул, 18б	ОДЗ	0,1831	0,4475		0,6306	1588,27	0,00	1588,27	1588,27
Советская ул, 18б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Должанская ул, 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Советская ул, 3	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Советская ул, 7	ОДЗ	0,0093			0,0093	23,42	0,00	23,42	23,42
Советская ул, 7	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Мира б-р, 12	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Мира б-р, 12	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Мира б-р, 17а	ОДЗ	0,0129		0,0004	0,0133	32,49	0,89	33,38	33,06
Советская ул, 3	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Советская ул, 14	ОДЗ	0,0410		0,0001	0,0411	103,27	0,21	103,48	103,40
Должанская ул, 8	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Интернациональная ул, 13/7	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Совнаркомовская ул, 34	ОДЗ	0,0134		0,0000	0,0134	33,75	0,03	33,78	33,77
Совнаркомовская ул, 34	ОДЗ	0,0110		0,0002	0,0112	27,71	0,35	28,06	27,93
Луначарского ул, 7	ОДЗ	0,0321			0,0321	80,85	0,00	80,85	80,85
Луначарского ул, 7	ОДЗ	0,0655			0,0655	164,97	0,00	164,97	164,97
Мира б-р, 11а	ОДЗ	0,0579			0,0579	145,83	0,00	145,83	145,83
Луначарского ул, 4	ОДЗ	0,0151			0,0151	38,03	0,00	38,03	38,03
Мира б-р, 4	ОДЗ	0,2279			0,2279	574,01	0,00	574,01	574,01
Советская ул, 16	ОДЗ	0,0131			0,0131	32,99	0,00	32,99	32,99

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Советская ул, 3	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Мурашкинская ул, 13а	ОДЗ	0,0181			0,0181	45,59	0,00	45,59	45,59
Мурашкинская ул, 13а	ОДЗ	0,0332			0,0332	83,62	0,00	83,62	83,62
Мурашкинская ул, 13а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Мира б-р, 21	ОДЗ	0,0139		0,0001	0,0140	35,01	0,25	35,26	35,17
Интернациональная ул, 20 литер ББ1	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Интернациональная ул, 20 литер ББ1	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Луначарского ул, 6/16	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Советская ул, 14	ОДЗ	0,0331		0,0001	0,0332	83,37	0,17	83,54	83,48
Советская ул, 3	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Советская ул, 5	ОДЗ	0,0093			0,0093	23,42	0,00	23,42	23,42
Советская ул, 5	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Совнаркомовская ул, 34	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Мира б-р, 10	ОДЗ	0,0101		0,0000	0,0101	25,44	0,03	25,47	25,46
Совнаркомовская ул, 32	ОДЗ	0,0044		0,0000	0,0044	11,08	0,01	11,09	11,09
Должанская ул, 1	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Мира б-р, 10	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Мира б-р, 8	ОДЗ	0,0093		0,0000	0,0093	23,42	0,07	23,49	23,47
Мира б-р, 17а	ОДЗ	0,0191		0,0006	0,0197	48,11	1,31	49,42	48,95
Мира б-р, 17а	ОДЗ	0,0134		0,0004	0,0138	33,75	0,92	34,67	34,34
Совнаркомовская ул, 34	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Совнаркомовская ул, 34	ОДЗ	0,0208		0,0000	0,0208	52,39	0,09	52,48	52,45
Совнаркомовская ул, 26	ОДЗ	0,0022		0,0000	0,0022	5,54	0,03	5,57	5,56
Должанская ул, 9	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,91	0,00	21,91	21,91
Мира б-р, 12	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Совнаркомовская ул, 25а	ОДЗ	0,0592			0,0592	149,11	0,00	149,11	149,11
Совнаркомовская ул, 23	ОДЗ	0,1316			0,1316	331,46	0,00	331,46	331,46
Совнаркомовская ул, 23	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Мурашкинская ул, 12	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Луначарского ул, 4	ОДЗ	0,0395			0,0395	99,49	0,00	99,49	99,49
Мира б-р, 17а	ОДЗ	0,0180		0,0000	0,0180	45,34	0,04	45,37	45,36
Советская ул, 3	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Мира б-р, 11а	ОДЗ	0,0850			0,0850	214,09	0,00	214,09	214,09
Мира б-р, 11а	ОДЗ	0,0180			0,0180	45,34	0,00	45,34	45,34
Мурашкинская ул, 13а	ОДЗ	0,0283			0,0283	71,28	0,00	71,28	71,28
Мурашкинская ул, 13а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Мира б-р, 8	ОДЗ	0,1092			0,1092	275,04	0,00	275,04	275,04
Мира б-р, 8	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Советская ул, 16	ОДЗ	0,0620			0,0620	156,16	0,00	156,16	156,16
Советская ул, 16	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Совнаркомовская ул, 25	ОДЗ	0,0116			0,0116	29,22	0,00	29,22	29,22
Мира б-р, 12	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Мира б-р, 12	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Должанская ул, 35/18	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,92	0,00	22,92	22,92
Мурашкинская ул, 16	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,93	0,00	24,93	24,93
Тонкинская ул, 5	ЖФ	0,4571			0,4571	1151,29	0,00	1151,29	1151,29
Тонкинская ул, 5	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Тонкинская ул, 5	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Тонкинская ул, 5	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Тонкинская ул, 5	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Тонкинская ул, 5	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Тонкинская ул, 5	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Тонкинская ул, 5	ОДЗ	0,0222			0,0222	55,91	0,00	55,91	55,91
Тонкинская ул, 5	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Тонкинская ул, 5	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Тонкинская ул, 5	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Тонкинская ул, 5	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Тонкинская ул, 5	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
Тонкинская ул, 5	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Тонкинская ул, 5	ОДЗ	0,0108			0,0108	27,20	0,00	27,20	27,20
Тонкинская ул, 5	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Тонкинская ул, 5	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Тонкинская ул, 5	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Тонкинская ул, 5	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Тонкинская ул, 5	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Менделеева ул, 8	ОДЗ	0,0129			0,0129	32,49	0,00	32,49	32,49
Менделеева ул, 8	ОДЗ		0,0242		0,0242	61,03	0,00	61,03	61,03
Менделеева ул, 8	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,97	0,00	29,97	29,97
Менделеева ул, 8	ОДЗ		0,0222		0,0222	55,91	0,00	55,91	55,91
Ленина пр-кт, 15 корпус 1	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленина пр-кт, 13	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Ленина пр-кт, 19	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Ленина пр-кт, 19а	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Ленина пр-кт, 17	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Ленина пр-кт, 19	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Ленина пр-кт, 19	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Ленина пр-кт, 19	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Ленина пр-кт, 17	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Ленина пр-кт, 19	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Ленина пр-кт, 13	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Ленина пр-кт, 10	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Ленина пр-кт, 10а	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Ленина пр-кт, 21	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Ленина пр-кт, 21	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Ленина пр-кт, 23а	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Ленина пр-кт, 19	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Ленина пр-кт, 15 корпус 1	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Ленина пр-кт, 17	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Ленина пр-кт, 15	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Ленина пр-кт, 13	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Октябрьской Революции ул, 78	ОДЗ	0,4837			0,4837	1218,28	0,00	1218,28	1218,28
Октябрьской Революции ул, 78	ОДЗ	0,0163			0,0163	41,05	0,00	41,05	41,05
Октябрьской Революции ул, 78	ОДЗ	0,1847			0,1847	465,20	0,00	465,20	465,20
Ленина пр-кт, 17	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Ленина пр-кт, 11	ОДЗ	0,2132			0,2132	536,98	0,00	536,98	536,98
Ленина пр-кт, 11	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленина пр-кт, 17	ОДЗ	0,0252			0,0252	63,47	0,00	63,47	63,47
Ленина пр-кт, 19	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Ленина пр-кт, 19	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Ленина пр-кт, 10Б	ОДЗ	0,0280	0,2210		0,2490	627,15	0,00	627,15	627,15
Ленина пр-кт, 10Б	ОДЗ		0,0270		0,0270	68,00	0,00	68,00	68,00
Ленина пр-кт, 10Б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленина пр-кт, 21	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Ленина пр-кт, 21	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Ленина пр-кт, 17	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,69	0,00	25,69	25,69
Ленина пр-кт, 13	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Искры ул, 44	ЖФ	0,1924			0,1924	484,59	0,00	484,59	484,59
Ленина пр-кт, 10	ЖФ	0,2073			0,2073	522,12	0,00	522,12	522,12
Ленина пр-кт, 10а	ЖФ	0,2389			0,2389	601,71	0,00	601,71	601,71
Ленина пр-кт, 13	ЖФ	0,2073			0,2073	522,12	0,00	522,12	522,12
Ленина пр-кт, 13а	ЖФ	0,1203			0,1203	303,00	0,00	303,00	303,00
Ленина пр-кт, 15	ЖФ	0,1992			0,1992	501,72	0,00	501,72	501,72
Ленина пр-кт, 15 корпус 1	ЖФ	0,1368			0,1368	344,55	0,00	344,55	344,55
Ленина пр-кт, 15а	ЖФ	0,0916			0,0916	230,71	0,00	230,71	230,71
Ленина пр-кт, 17	ЖФ	0,3809			0,3809	959,36	0,00	959,36	959,36
Ленина пр-кт, 19	ЖФ	0,2083			0,2083	524,64	0,00	524,64	524,64
Ленина пр-кт, 19а	ЖФ	0,0773			0,0773	194,69	0,00	194,69	194,69
Ленина пр-кт, 21	ЖФ	0,1074			0,1074	270,51	0,00	270,51	270,51
Ленина пр-кт, 23	ЖФ	0,1920			0,1920	483,59	0,00	483,59	483,59
Ленина пр-кт, 23а	ЖФ	0,2316			0,2316	583,32	0,00	583,32	583,32
Ленина пр-кт, 4	ЖФ	0,1870			0,1870	470,99	0,00	470,99	470,99
Ленина пр-кт, 6	ЖФ	0,2019			0,2019	508,52	0,00	508,52	508,52
Ленина пр-кт, 8	ЖФ	0,0998			0,0998	251,36	0,00	251,36	251,36
Ленина пр-кт, 17	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Ленина пр-кт, 17	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Ленина пр-кт, 21	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Ленина пр-кт, 4	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Ленина пр-кт, 8	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Шлиссельбургская ул, 24	ОДЗ	0,2388			0,2388	601,46	0,00	601,46	601,46
Ленина пр-кт, 13	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Ленина пр-кт, 13	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Ленина пр-кт, 15	ОДЗ	0,0172			0,0172	43,32	0,00	43,32	43,32
Ленина пр-кт, 19	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Ленина пр-кт, 19	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Ленина пр-кт, 13	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Ленина пр-кт, 17	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Ленина пр-кт, 10	ОДЗ	0,0233			0,0233	58,69	0,00	58,69	58,69
Ленина пр-кт, 19	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Ленина пр-кт, 19б	ОДЗ	0,0844			0,0844	212,58	0,00	212,58	212,58
Ленина пр-кт, 15	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Ленина пр-кт, 17	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Ленина пр-кт, 13	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Ленина пр-кт, 17	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Ленина пр-кт, 23а	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Октябрьской Революции ул, 78	ОДЗ	0,0096			0,0096	24,18	0,00	24,18	24,18
Ленина пр-кт, 23	ОДЗ	0,0345			0,0345	86,89	0,00	86,89	86,89
Менделеева ул, 4	ЖФ	0,0555			0,0555	139,79	0,00	139,79	139,79
Менделеева ул, 4а	ЖФ	0,0404			0,0404	101,75	0,00	101,75	101,75
Октябрьской Революции ул, 78	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сормовское ш, 5	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Куйбышева ул, 41а	ОДЗ	0,0602			0,0602	151,62	0,00	151,62	151,62
Куйбышева ул, 41а	ОДЗ	0,0671			0,0671	169,00	0,00	169,00	169,00
Куйбышева ул, 13	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Куйбышева ул, 7	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Куйбышева ул, 3	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Сормовское ш, 5	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Куйбышева ул, 3	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Сормовское ш, 4	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Куйбышева ул, 23	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,71	0,00	28,71	28,71
Куйбышева ул, 1	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,96	0,00	27,96	27,96
Сормовское ш, 3	ОДЗ	0,0360			0,0360	90,67	0,00	90,67	90,67
Сормовское ш, 3	ОДЗ	0,0384			0,0384	96,72	0,00	96,72	96,72
Сормовское ш, 4	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Сормовское ш, 4	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сормовское ш, 5	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Куйбышева ул, 13	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94
Куйбышева ул, 1	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Куйбышева ул, 13	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Куйбышева ул, 5	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Куйбышева ул, 1	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Куйбышева ул, 5	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Сормовское ш, 5	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Сормовское ш, 5	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Сормовское ш, 5	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Нефтегазовская ул, 47	ОДЗ	0,0318			0,0318	80,09	0,00	80,09	80,09
Мориса Тореза ул, 31а	ОДЗ	0,0235			0,0235	59,19	0,00	59,19	59,19
Мориса Тореза ул, 31а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Куйбышева ул, 11	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Куйбышева ул, 15	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Куйбышева ул, 43	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Куйбышева ул, 3	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Куйбышева ул, 3	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Куйбышева ул, 7	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Сормовское ш, 5	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Куйбышева ул, 3	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Куйбышева ул, 21	ЖФ	0,2767			0,2767	696,92	0,00	696,92	696,92
Мориса Тореза ул, 27	ЖФ	0,0449			0,0449	113,09	0,00	113,09	113,09
Мориса Тореза ул, 27а	ЖФ	0,0457			0,0457	115,10	0,00	115,10	115,10
Мориса Тореза ул, 29	ЖФ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
Мориса Тореза ул, 35	ЖФ	0,0447			0,0447	112,58	0,00	112,58	112,58
Мориса Тореза ул, 37	ЖФ	0,0193			0,0193	48,61	0,00	48,61	48,61
Нефтегазовская ул, 51	ЖФ	0,0225			0,0225	56,67	0,00	56,67	56,67
Куйбышева ул, 5	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Куйбышева ул, 1	ЖФ	0,1485			0,1485	374,02	0,00	374,02	374,02
Куйбышева ул, 11	ЖФ	0,2111			0,2111	531,69	0,00	531,69	531,69
Куйбышева ул, 13	ЖФ	0,2097			0,2097	528,17	0,00	528,17	528,17
Куйбышева ул, 15	ЖФ	0,2009			0,2009	506,00	0,00	506,00	506,00
Куйбышева ул, 17	ЖФ	0,2385			0,2385	600,70	0,00	600,70	600,70
Куйбышева ул, 23	ЖФ	0,2286			0,2286	575,77	0,00	575,77	575,77
Куйбышева ул, 3	ЖФ	0,2728			0,2728	687,09	0,00	687,09	687,09
Куйбышева ул, 33	ЖФ	0,2724			0,2724	686,09	0,00	686,09	686,09
Куйбышева ул, 35	ЖФ	0,2379			0,2379	599,19	0,00	599,19	599,19
Куйбышева ул, 37	ЖФ	0,2364			0,2364	595,41	0,00	595,41	595,41
Куйбышева ул, 39	ЖФ	0,2762			0,2762	695,66	0,00	695,66	695,66
Куйбышева ул, 41	ЖФ	0,2740			0,2740	690,12	0,00	690,12	690,12
Куйбышева ул, 43	ЖФ	0,2266			0,2266	570,73	0,00	570,73	570,73
Куйбышева ул, 45	ЖФ	0,2345			0,2345	590,63	0,00	590,63	590,63
Куйбышева ул, 47	ЖФ	0,2765			0,2765	696,41	0,00	696,41	696,41
Куйбышева ул, 49	ЖФ	0,2664			0,2664	670,97	0,00	670,97	670,97
Куйбышева ул, 5	ЖФ	0,2288			0,2288	576,27	0,00	576,27	576,27
Куйбышева ул, 51	ЖФ	0,2745			0,2745	691,38	0,00	691,38	691,38
Куйбышева ул, 7	ЖФ	0,2255			0,2255	567,96	0,00	567,96	567,96
Мориса Тореза ул, 31	ЖФ	0,0452			0,0452	113,84	0,00	113,84	113,84
Мориса Тореза ул, 39	ЖФ	0,0673			0,0673	169,51	0,00	169,51	169,51
Нефтегазовская ул, 49	ЖФ	0,0225			0,0225	56,67	0,00	56,67	56,67
Сормовское ш, 1	ЖФ	0,2682			0,2682	675,51	0,00	675,51	675,51
Сормовское ш, 2	ЖФ	0,2791			0,2791	702,96	0,00	702,96	702,96
Сормовское ш, 4	ЖФ	0,2646			0,2646	666,44	0,00	666,44	666,44

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Сормовское ш, 5	ЖФ	0,2168			0,2168	546,05	0,00	546,05	546,05
Куйбышева ул, 3	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Сормовское ш, 1	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Куйбышева ул, 1	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Сормовское ш, 1	ОДЗ	0,0112			0,0112	28,21	0,00	28,21	28,21
Куйбышева ул, 1	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94
Куйбышева ул, 13	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Куйбышева ул, 5	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Сормовское ш, 3	ОДЗ	0,0326			0,0326	82,11	0,00	82,11	82,11
Куйбышева ул, 1	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Сормовское ш, 5	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Сормовское ш, 4	ОДЗ	0,0116			0,0116	29,22	0,00	29,22	29,22
Сормовское ш, 5	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Сормовское ш, 5	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Куйбышева ул, 9	ОДЗ	0,0443			0,0443	111,58	0,00	111,58	111,58
Куйбышева ул, 29	ОДЗ	0,3701			0,3701	932,16	0,00	932,16	932,16
Куйбышева ул, 13	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Куйбышева ул, 31	ОДЗ	0,0685			0,0685	172,53	0,00	172,53	172,53
Куйбышева ул, 11	ОДЗ	0,0360			0,0360	90,67	0,00	90,67	90,67
Куйбышева ул, 13	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,72	0,00	29,72	29,72
Куйбышева ул, 19	ОДЗ	0,0772			0,0772	194,44	0,00	194,44	194,44
Куйбышева ул, 25	ОДЗ	0,0463			0,0463	116,61	0,00	116,61	116,61
Куйбышева ул, 25	ОДЗ		0,0151		0,0151	38,03	0,00	38,03	38,03
Куйбышева ул, 25	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Куйбышева ул, 25	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Куйбышева ул, 27	ОДЗ	0,0900			0,0900	226,68	0,00	226,68	226,68
Куйбышева ул, 15	ОДЗ	0,0240			0,0240	60,45	0,00	60,45	60,45
Куйбышева ул, 7	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Куйбышева ул, 7	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Куйбышева ул, 13	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Куйбышева ул, 15	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Куйбышева ул, 13	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Куйбышева ул, 15	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Куйбышева ул, 9	ОДЗ	0,0299			0,0299	75,31	0,00	75,31	75,31
Сормовское ш, 2	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,68	0,00	23,68	23,68
Ленина пр-кт, 64	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Ленина пр-кт, 38а	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Июльских Дней ул, 1 корпус 1	ОДЗ	0,0105			0,0105	26,45	0,00	26,45	26,45
Июльских Дней ул, 1 корпус 1	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Июльских Дней ул, 19	ОДЗ	0,0017		0,0005	0,0022	4,28	1,20	5,49	5,05
Июльских Дней ул, 20б	ОДЗ			0,0039	0,0039	0,00	9,13	9,13	5,84
Академика Баха ул, 4	ОДЗ	0,0645			0,0645	162,45	0,00	162,45	162,45
Академика Баха ул, нет	ОДЗ	0,1291		0,0060	0,1351	325,16	13,92	339,08	334,07
Адмирала Макарова ул, 7	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Академика Баха ул, 2	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Академика Баха ул, 2	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Даргомыжского ул, 15	ЖФ	0,2278			0,2278	573,75	0,00	573,75	573,75
Даргомыжского ул, 15а	ЖФ	0,3628			0,3628	913,77	0,00	913,77	913,77
Даргомыжского ул, 15б	ЖФ	0,1269			0,1269	319,62	0,00	319,62	319,62
Адмирала Макарова ул, 7 корпус 1	ЖФ	0,7229		0,1111	0,8340	1820,75	820,45	2641,20	2378,03
Академика Баха ул, 5	ЖФ	0,2323		0,0344	0,2667	585,09	254,04	839,12	757,64
Академика Баха ул, 11	ЖФ	0,2948		0,0390	0,3338	742,50	288,01	1030,51	938,13
Академика Баха ул, 9	ЖФ	0,2374		0,0363	0,2737	597,93	268,07	866,00	780,01
Ленина пр-кт, 30б	ЖФ			0,0854	0,0854	0,00	630,66	630,66	428,37
Ленина пр-кт, 30б	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,88	0,88	0,56
Академика Баха ул, 7	ЖФ	0,2952		0,0429	0,3381	743,51	316,81	1060,32	958,70
Голубева ул, 1	ОДЗ	0,1422			0,1422	358,16	0,00	358,16	358,16
Голубева ул, 1	ОДЗ			0,0025	0,0025	0,00	5,83	5,83	3,73
Голубева ул, 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Адмирала Макарова ул, 14	ОДЗ	0,0053		0,0000	0,0053	13,35	0,03	13,38	13,37
Адмирала Макарова ул, 16	ОДЗ	0,1190		0,0005	0,1195	299,72	1,19	300,91	300,48
Адмирала Макарова ул, 6	ОДЗ	0,0036		0,0001	0,0037	9,07	0,20	9,26	9,19
Адмирала Макарова ул, 14	ОДЗ	0,0064		0,0001	0,0065	16,12	0,23	16,35	16,27
Адмирала Макарова ул, 8	ОДЗ	0,0007		0,0000	0,0007	1,76	0,08	1,84	1,81
Адмирала Макарова ул, 8	ОДЗ	0,0036		0,0001	0,0037	9,07	0,18	9,25	9,19
Даргомыжского ул, 20	ОДЗ	0,0022		0,0000	0,0022	5,54	0,03	5,57	5,56
Адмирала Макарова ул, 14	ОДЗ	0,0021		0,0004	0,0025	5,29	0,83	6,12	5,82
Адмирала Макарова ул, 14	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Адмирала Макарова ул, 1	ОДЗ	0,0039		0,0001	0,0040	9,82	0,26	10,08	9,99
Адмирала Макарова ул, 1	ОДЗ	0,0167			0,0167	42,06	0,00	42,06	42,06
Делегатская ул, 101	ОДЗ	0,0170		0,0001	0,0171	42,82	0,12	42,94	42,90
Адмирала Макарова ул, 6 корпус 3	ОДЗ	0,0085		0,0000	0,0085	21,41	0,09	21,50	21,47
Адмирала Макарова ул, 8 корпус 1	ОДЗ	0,0082		0,0007	0,0089	20,65	1,69	22,35	21,74
Даргомыжского ул, 20	ОДЗ	0,0030		0,0004	0,0034	7,56	0,85	8,40	8,10
Даргомыжского ул, 13	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Даргомыжского ул, 13а	ОДЗ	0,0089		0,0020	0,0109	22,42	4,59	27,00	25,35
Адмирала Макарова ул, 1	ОДЗ	0,0089		0,0002	0,0091	22,42	0,42	22,83	22,68
Адмирала Макарова ул, 1	ОДЗ	0,0041		0,0001	0,0042	10,33	0,28	10,60	10,50
Адмирала Макарова ул, 1	ОДЗ	0,0156			0,0156	39,29	0,00	39,29	39,29
Даргомыжского ул, 22	ОДЗ	0,0343		0,0006	0,0349	86,39	1,51	87,90	87,36
Адмирала Макарова ул, 3	ОДЗ	0,1053		0,0027	0,1080	265,22	6,23	271,45	269,21
Адмирала Макарова ул, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленина пр-кт, 20	ОДЗ	0,2040			0,2040	513,81	0,00	513,81	513,81
Адмирала Макарова ул, 16	ОДЗ	0,0042		0,0000	0,0042	10,58	0,03	10,61	10,60
Голубева ул, 8	ЖФ	0,2405		0,0769	0,3174	605,74	567,89	1173,63	991,47
Адмирала Макарова ул, 5 корпус 1	ОДЗ	0,0031		0,0000	0,0031	7,81	0,08	7,88	7,86

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Даргомыжского ул, 22	ОДЗ	0,0149		0,0001	0,0150	37,53	0,28	37,81	37,71
Даргомыжского ул, 22	ОДЗ		0,0325		0,0325	81,86	0,00	81,86	81,86
Адмирала Макарова ул, 10	ОДЗ	0,0019		0,0000	0,0019	4,79	0,03	4,82	4,81
Адмирала Макарова ул, 5	ОДЗ	0,0033		0,0000	0,0033	8,31	0,03	8,34	8,33
Адмирала Макарова ул, 6	ОДЗ	0,0031		0,0001	0,0032	7,81	0,26	8,07	7,98
Адмирала Макарова ул, 5	ОДЗ	0,0052		0,0000	0,0052	13,10	0,06	13,16	13,14
Адмирала Макарова ул, 18	ОДЗ	0,0750			0,0750	189,00	0,00	189,00	189,00
Адмирала Макарова ул, 18	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Даргомыжского ул, 20	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Ленина пр-кт, 30в	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,22	2,22	1,42
Адмирала Макарова ул, 10	ОДЗ	0,0018		0,0002	0,0020	4,53	0,43	4,96	4,81
Адмирала Макарова ул, 6 корпус 4	ОДЗ	0,0049		0,0001	0,0050	12,34	0,23	12,57	12,49
Адмирала Макарова ул, 3 корпус 2	ОДЗ	0,0030		0,0000	0,0030	7,56	0,09	7,65	7,62
Адмирала Макарова ул, 3 корпус 2	ОДЗ	0,0030		0,0000	0,0030	7,56	0,06	7,62	7,60
Академика Баха ул, 2а	ОДЗ	0,0304		0,0003	0,0307	76,57	0,77	77,34	77,06
Адмирала Макарова ул, 1	ЖФ			0,1937	0,1937	0,00	1430,44	1430,44	971,60
Адмирала Макарова ул, 18	ЖФ			0,0505	0,0505	0,00	372,93	372,93	253,31
Адмирала Макарова ул, 2	ЖФ			0,1398	0,1398	0,00	1032,40	1032,40	701,24
Адмирала Макарова ул, 3	ЖФ			0,1959	0,1959	0,00	1446,68	1446,68	982,63
Адмирала Макарова ул, 3 корпус 2	ЖФ			0,0658	0,0658	0,00	485,92	485,92	330,05
Адмирала Макарова ул, 4	ЖФ			0,1910	0,1910	0,00	1410,50	1410,50	958,06
Адмирала Макарова ул, 4 корпус 1	ЖФ			0,1641	0,1641	0,00	1211,85	1211,85	823,13
Адмирала Макарова ул, 4 корпус 2	ЖФ			0,1379	0,1379	0,00	1018,36	1018,36	691,71
Адмирала Макарова ул, 4 корпус 3	ЖФ			0,1166	0,1166	0,00	861,07	861,07	584,87
Адмирала Макарова ул, 5	ЖФ			0,2882	0,2882	0,00	2128,30	2128,30	1445,61
Адмирала Макарова ул, 5 корпус 1	ЖФ			0,1424	0,1424	0,00	1051,60	1051,60	714,28
Адмирала Макарова ул, 5 корпус 2	ЖФ			0,1095	0,1095	0,00	808,64	808,64	549,25
Адмирала Макарова ул, 6	ЖФ			0,1293	0,1293	0,00	954,85	954,85	648,57
Адмирала Макарова ул, 6 корпус 3	ЖФ			0,1140	0,1140	0,00	841,87	841,87	571,82
Адмирала Макарова ул, 7	ЖФ			0,0516	0,0516	0,00	381,06	381,06	258,83
Адмирала Макарова ул, 7 корпус 2	ЖФ			0,1080	0,1080	0,00	797,56	797,56	541,73
Голубева ул, 1	ЖФ			0,1948	0,1948	0,00	1438,56	1438,56	977,12
Голубева ул, 3	ЖФ			0,0385	0,0385	0,00	284,31	284,31	193,12
Голубева ул, 6	ЖФ			0,0441	0,0441	0,00	325,67	325,67	221,21
Голубева ул, 6 корпус 1	ЖФ			0,1570	0,1570	0,00	1159,41	1159,41	787,51

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Голубева ул, 6 корпус 3	ЖФ			0,0363	0,0363	0,00	268,07	268,07	182,08
Голубева ул, 6 корпус 5	ЖФ			0,0322	0,0322	0,00	237,79	237,79	161,52
Даргомыжского ул, 11	ЖФ			0,0901	0,0901	0,00	665,37	665,37	451,94
Даргомыжского ул, 13	ЖФ			0,2022	0,2022	0,00	1493,21	1493,21	1014,24
Даргомыжского ул, 14	ЖФ			0,1021	0,1021	0,00	753,99	753,99	512,13
Даргомыжского ул, 16	ЖФ			0,0430	0,0430	0,00	317,55	317,55	215,69
Даргомыжского ул, 18	ЖФ			0,1006	0,1006	0,00	742,91	742,91	504,61
Даргомыжского ул, 20	ЖФ			0,1237	0,1237	0,00	913,50	913,50	620,48
Даргомыжского ул, 20 корпус 2	ЖФ			0,1024	0,1024	0,00	756,20	756,20	513,64
Даргомыжского ул, 22	ЖФ			0,0639	0,0639	0,00	471,89	471,89	320,52
Даргомыжского ул, 13	ОДЗ	0,0144			0,0144	36,27	0,00	36,27	36,27
Адмирала Макарова ул, 4	ОДЗ	0,0480	0,0354	0,0022	0,0856	210,06	5,13	215,19	213,34
Адмирала Макарова ул, 4	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Академика Баха ул, 2	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Академика Баха ул, 2	ОДЗ	0,0534			0,0534	134,50	0,00	134,50	134,50
Даргомыжского ул, 20	ОДЗ	0,0053		0,0000	0,0053	13,35	0,02	13,37	13,36
Адмирала Макарова ул, 1	ОДЗ	0,0200		0,0000	0,0200	50,37	0,05	50,42	50,40
Голубева ул, 4	ОДЗ	0,0764			0,0764	192,43	0,00	192,43	192,43
Ленина пр-кт, 24Г	ОДЗ	0,0255	0,0423		0,0678	170,77	0,00	170,77	170,77
Адмирала Макарова ул, 4 корпус 4	ЖФ	0,4588		0,1453	0,6041	1155,57	1073,01	2228,58	1884,39
Адмирала Макарова ул, 4 корпус 5	ЖФ	0,3777		0,1120	0,4897	951,30	827,10	1778,40	1513,09
Голубева ул, 8 корпус 1	ЖФ	0,2919		0,0783	0,3702	735,20	578,23	1313,43	1127,95
Голубева ул, 8 корпус 1	ЖФ	0,3026		0,0583	0,3609	762,15	430,53	1192,68	1054,58
Голубева ул, 8 корпус 1	ОДЗ	0,0106		0,0001	0,0107	26,70	0,25	26,94	26,86
Ленина пр-кт, 30в	ЖФ			0,0497	0,0497	0,00	367,02	367,02	249,30
Ленина пр-кт, 30в	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,06	0,06	0,04
Ленина пр-кт, 30г	ЖФ			0,0611	0,0611	0,00	451,21	451,21	306,48
Адмирала Макарова ул, 1	ЖФ	0,8369			0,8369	2107,88	0,00	2107,88	2107,88
Адмирала Макарова ул, 10	ЖФ	0,3096			0,3096	779,78	0,00	779,78	779,78
Адмирала Макарова ул, 12	ЖФ	0,3087			0,3087	777,51	0,00	777,51	777,51
Адмирала Макарова ул, 14	ЖФ	0,2926			0,2926	736,96	0,00	736,96	736,96
Адмирала Макарова ул, 16	ЖФ	0,4765			0,4765	1200,15	0,00	1200,15	1200,15
Адмирала Макарова ул, 18	ЖФ	0,2365			0,2365	595,67	0,00	595,67	595,67
Адмирала Макарова ул, 2	ЖФ	0,5724			0,5724	1441,69	0,00	1441,69	1441,69
Адмирала Макарова ул, 3	ЖФ	0,8355			0,8355	2104,35	0,00	2104,35	2104,35
Адмирала Макарова ул, 3 корпус 2	ЖФ	0,2833			0,2833	713,54	0,00	713,54	713,54
Адмирала Макарова ул, 4	ЖФ	0,8777			0,8777	2210,64	0,00	2210,64	2210,64
Адмирала Макарова ул, 4 корпус 1	ЖФ	0,6458			0,6458	1626,56	0,00	1626,56	1626,56
Адмирала Макарова ул, 4 корпус 2	ЖФ	0,5620			0,5620	1415,49	0,00	1415,49	1415,49

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Адмирала Макарова ул, 4 корпус 3	ЖФ	0,4524			0,4524	1139,45	0,00	1139,45	1139,45
Адмирала Макарова ул, 5	ЖФ	1,2121			1,2121	3052,88	0,00	3052,88	3052,88
Адмирала Макарова ул, 5 корпус 1	ЖФ	0,5808			0,5808	1462,84	0,00	1462,84	1462,84
Адмирала Макарова ул, 5 корпус 2	ЖФ	0,4389			0,4389	1105,45	0,00	1105,45	1105,45
Адмирала Макарова ул, 6	ЖФ	0,5967			0,5967	1502,89	0,00	1502,89	1502,89
Адмирала Макарова ул, 6 корпус 2	ЖФ	0,5671			0,5671	1428,34	0,00	1428,34	1428,34
Адмирала Макарова ул, 6 корпус 3	ЖФ	0,4457			0,4457	1122,57	0,00	1122,57	1122,57
Адмирала Макарова ул, 6 корпус 4	ЖФ	0,4508			0,4508	1135,42	0,00	1135,42	1135,42
Адмирала Макарова ул, 7	ЖФ	0,2261			0,2261	569,47	0,00	569,47	569,47
Адмирала Макарова ул, 7 корпус 2	ЖФ	0,4483			0,4483	1129,12	0,00	1129,12	1129,12
Адмирала Макарова ул, 8	ЖФ	0,5819			0,5819	1465,62	0,00	1465,62	1465,62
Адмирала Макарова ул, 8 корпус 1	ЖФ	0,6096			0,6096	1535,38	0,00	1535,38	1535,38
Академика Баха ул, 11 корпус 1	ЖФ	0,2713			0,2713	683,32	0,00	683,32	683,32
Академика Баха ул, 13	ЖФ	0,2586			0,2586	651,33	0,00	651,33	651,33
Академика Баха ул, 2	ЖФ	0,4401			0,4401	1108,47	0,00	1108,47	1108,47
Академика Баха ул, 9 корпус 1	ЖФ	0,3919			0,3919	987,07	0,00	987,07	987,07
Голубева ул, 1	ЖФ	0,8317			0,8317	2094,78	0,00	2094,78	2094,78
Голубева ул, 10	ЖФ	0,2895			0,2895	729,16	0,00	729,16	729,16
Голубева ул, 3	ЖФ	0,1894			0,1894	477,04	0,00	477,04	477,04
Голубева ул, 3 корпус 1	ЖФ	0,5758			0,5758	1450,25	0,00	1450,25	1450,25
Голубева ул, 3 корпус 2	ЖФ	0,5678			0,5678	1430,10	0,00	1430,10	1430,10
Голубева ул, 3 корпус 3	ЖФ	0,2898			0,2898	729,91	0,00	729,91	729,91
Голубева ул, 4	ЖФ	0,8300			0,8300	2090,50	0,00	2090,50	2090,50
Голубева ул, 6	ЖФ	0,1931			0,1931	486,36	0,00	486,36	486,36
Голубева ул, 6 корпус 1	ЖФ	0,5866			0,5866	1477,45	0,00	1477,45	1477,45
Голубева ул, 6 корпус 2	ЖФ	0,5597			0,5597	1409,70	0,00	1409,70	1409,70
Голубева ул, 6 корпус 3	ЖФ	0,1431			0,1431	360,42	0,00	360,42	360,42
Голубева ул, 6 корпус 4	ЖФ	0,1443			0,1443	363,44	0,00	363,44	363,44
Голубева ул, 6 корпус 5	ЖФ	0,1452			0,1452	365,71	0,00	365,71	365,71
Даргомыжского ул, 10	ЖФ	0,1983			0,1983	499,45	0,00	499,45	499,45
Даргомыжского ул, 11	ЖФ	0,3640			0,3640	916,80	0,00	916,80	916,80
Даргомыжского ул, 12	ЖФ	0,1968			0,1968	495,67	0,00	495,67	495,67
Даргомыжского ул, 13	ЖФ	0,7903			0,7903	1990,51	0,00	1990,51	1990,51
Даргомыжского ул, 13а	ЖФ	0,0172		0,0015	0,0187	43,32	11,08	54,40	50,85
Даргомыжского ул, 14	ЖФ	0,4491			0,4491	1131,14	0,00	1131,14	1131,14



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Даргомыжского ул, 16	ЖФ	0,1993			0,1993	501,97	0,00	501,97	501,97
Даргомыжского ул, 18	ЖФ	0,4206			0,4206	1059,35	0,00	1059,35	1059,35
Даргомыжского ул, 20	ЖФ	0,5632			0,5632	1418,52	0,00	1418,52	1418,52
Даргомыжского ул, 20 корпус 1	ЖФ	0,4551			0,4551	1146,25	0,00	1146,25	1146,25
Даргомыжского ул, 20 корпус 2	ЖФ	0,4484			0,4484	1129,37	0,00	1129,37	1129,37
Даргомыжского ул, 22	ЖФ	0,2841			0,2841	715,55	0,00	715,55	715,55
Даргомыжского ул, 3	ЖФ	0,2144			0,2144	540,00	0,00	540,00	540,00
Даргомыжского ул, 5	ЖФ	0,2249			0,2249	566,45	0,00	566,45	566,45
Даргомыжского ул, 7	ЖФ	0,2258			0,2258	568,72	0,00	568,72	568,72
Даргомыжского ул, 8	ЖФ	0,1967			0,1967	495,42	0,00	495,42	495,42
Делегатская ул, 101	ЖФ			0,0105	0,0105	0,00	77,54	77,54	52,67
Делегатская ул, 101	ЖФ			0,0265	0,0265	0,00	195,70	195,70	132,92
Делегатская ул, 101	ЖФ	0,1981		0,0026	0,2007	498,95	19,20	518,15	511,99
Делегатская ул, 102	ЖФ	0,0327		0,0065	0,0392	82,36	48,00	130,36	114,96
Ленина пр-кт, 24Г	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленина пр-кт, 28б	ЖФ	0,2692			0,2692	678,03	0,00	678,03	678,03
Трамвайный пер, 11	ЖФ	0,0186		0,0030	0,0216	46,85	22,15	69,00	61,90
Трамвайный пер, 13	ЖФ	0,0185		0,0037	0,0222	46,60	27,32	73,92	65,15
Трамвайный пер, 15	ЖФ	0,0186		0,0040	0,0226	46,85	29,54	76,39	66,91
Трамвайный пер, 21	ЖФ	0,0183		0,0050	0,0233	46,09	36,92	83,02	71,17
Трамвайный пер, 23	ЖФ	0,0183		0,0053	0,0236	46,09	39,14	85,23	72,68
Даргомыжского ул, 20а	ОДЗ	0,0238			0,0238	59,94	0,00	59,94	59,94
Адмирала Макарова ул, 10	ЖФ			0,0665	0,0665	0,00	491,09	491,09	333,56
Адмирала Макарова ул, 12	ЖФ			0,0673	0,0673	0,00	497,00	497,00	337,58
Адмирала Макарова ул, 14	ЖФ			0,0662	0,0662	0,00	488,87	488,87	332,06
Адмирала Макарова ул, 16	ЖФ			0,1136	0,1136	0,00	838,91	838,91	569,82
Адмирала Макарова ул, 8	ЖФ			0,1323	0,1323	0,00	977,01	977,01	663,62
Адмирала Макарова ул, 8 корпус 1	ЖФ			0,1279	0,1279	0,00	944,52	944,52	641,55
Голубева ул, 4	ЖФ			0,2049	0,2049	0,00	1513,15	1513,15	1027,78
Голубева ул, 6 корпус 4	ЖФ			0,0419	0,0419	0,00	309,42	309,42	210,17
Адмирала Макарова ул, 6 корпус 2	ЖФ			0,1409	0,1409	0,00	1040,52	1040,52	706,75
Адмирала Макарова ул, 6 корпус 4	ЖФ			0,1140	0,1140	0,00	841,87	841,87	571,82
Голубева ул, 10	ЖФ			0,0673	0,0673	0,00	497,00	497,00	337,58
Голубева ул, 3 корпус 1	ЖФ			0,1406	0,1406	0,00	1038,30	1038,30	705,25
Голубева ул, 3 корпус 2	ЖФ			0,1308	0,1308	0,00	965,93	965,93	656,09
Голубева ул, 3 корпус 3	ЖФ			0,0647	0,0647	0,00	477,80	477,80	324,54
Голубева ул, 6 корпус 2	ЖФ			0,1286	0,1286	0,00	949,69	949,69	645,06
Даргомыжского ул, 20 корпус 1	ЖФ			0,1084	0,1084	0,00	800,51	800,51	543,73
Ленина пр-кт, 24Г	ЖФ	0,2309			0,2309	581,56	0,00	581,56	581,56



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Адмирала Макарова ул, 3	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Голубева ул, 3 корпус 1	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Даргомыжского ул, 13а	ОДЗ	0,0109			0,0109	27,45	0,00	27,45	27,45
Даргомыжского ул, 22	ОДЗ	0,0553		0,0011	0,0564	139,28	2,51	141,79	140,89
Адмирала Макарова ул, 3	ОДЗ	0,0022		0,0000	0,0022	5,54	0,08	5,62	5,59
Голубева ул, 4а	ОДЗ	0,0874	0,2617	0,0028	0,3519	879,27	6,59	885,86	883,49
Голубева ул, 4а	ОДЗ	0,4115	0,6950	0,0038	1,1103	2786,91	8,96	2795,87	2792,65
Адмирала Макарова ул, 6	ОДЗ	0,0209		0,0002	0,0211	52,64	0,42	53,06	52,91
Адмирала Макарова ул, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Адмирала Макарова ул, 3	ОДЗ	0,4760		0,0425	0,5185	1198,89	99,12	1298,00	1262,33
Адмирала Макарова ул, 3	ОДЗ		0,1350		0,1350	340,02	0,00	340,02	340,02
Адмирала Макарова ул, 3	ОДЗ	0,0232			0,0232	58,43	0,00	58,43	58,43
Адмирала Макарова ул, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Даргомыжского ул, 1/1	ОДЗ	0,2210			0,2210	556,63	0,00	556,63	556,63
Адмирала Макарова ул, 8	ОДЗ	0,0078		0,0013	0,0091	19,65	3,06	22,71	21,61
Адмирала Макарова ул, 5 корпус 3	ОДЗ	0,2339		0,0124	0,2463	589,12	29,01	618,13	607,69
Адмирала Макарова ул, 5 корпус 3	ОДЗ		0,0031		0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Адмирала Макарова ул, 2 корпус 1	ОДЗ	0,0276		0,0239	0,0515	69,52	55,69	125,20	105,16
Адмирала Макарова ул, 2 корпус 1	ОДЗ		0,0760		0,0760	191,42	0,00	191,42	191,42
Адмирала Макарова ул, 2 корпус 1	ОДЗ	0,2779		0,0119	0,2898	699,94	27,84	727,78	717,76
Адмирала Макарова ул, 2 корпус 1	ОДЗ		0,0021		0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Молитовская ул, 6А	ОДЗ	0,1536	0,0661		0,2197	553,35	0,00	553,35	553,35
Молитовская ул, 6А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Молитовская ул, 6А	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Даргомыжского ул, 11а	ОДЗ	0,1732			0,1732	436,23	0,00	436,23	436,23
Даргомыжского ул, 11а	ОДЗ		0,1500		0,1500	377,80	0,00	377,80	377,80
Адмирала Макарова ул, 4 корпус 1	ОДЗ	0,0022		0,0000	0,0022	5,54	0,08	5,62	5,59
Адмирала Макарова ул, 5	ОДЗ	0,0014		0,0000	0,0014	3,53	0,08	3,60	3,58
Адмирала Макарова ул, 5	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Даргомыжского ул, 20 корпус 2	ОДЗ	0,0053		0,0001	0,0054	13,35	0,34	13,69	13,57
Даргомыжского ул, 22	ОДЗ	0,0035		0,0002	0,0037	8,82	0,40	9,22	9,07
Даргомыжского ул, 3	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,70	0,00	26,70	26,70
Адмирала Макарова ул, 14	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Адмирала Макарова ул, 14	ОДЗ	0,0079		0,0000	0,0079	19,90	0,03	19,93	19,92
Ленина пр-кт, 30г	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,56	0,56	0,36
Делегатская ул, 118	ОДЗ	0,1030			0,1030	259,42	0,00	259,42	259,42
Делегатская ул, 118	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Адмирала Макарова ул, 2	ОДЗ	0,0824		0,0027	0,0851	207,54	6,20	213,74	211,51
Адмирала Макарова ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Заречный б-р, 16	ОДЗ	0,2040			0,2040	513,81	0,00	513,81	513,81
Даргомьжского ул, 22а	ОДЗ	0,0356		0,0042	0,0398	89,66	9,87	99,53	95,98
Даргомьжского ул, 22а	ОДЗ	0,3977		0,0061	0,4038	1001,68	14,13	1015,81	1010,72
Даргомьжского ул, 22а	ОДЗ		0,6020		0,6020	1516,24	0,00	1516,24	1516,24
Адмирала Макарова ул, 1а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Адмирала Макарова ул, 1а	ОДЗ	0,1150		0,0076	0,1226	289,65	17,64	307,29	300,94
Даргомьжского ул, 1 корпус 2	ОДЗ	0,1970			0,1970	496,18	0,00	496,18	496,18
Даргомьжского ул, 1 корпус 2	ОДЗ	0,0440			0,0440	110,82	0,00	110,82	110,82
Трамвайная ул, 83	ОДЗ	0,1600			0,1600	402,99	0,00	402,99	402,99
Трамвайная ул, 83	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Голубева ул, 8а	ОДЗ	0,0492			0,0492	123,92	0,00	123,92	123,92
Голубева ул, 8а	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Голубева ул, 8а	ОДЗ	0,2390		0,0011	0,2401	601,96	2,60	604,56	603,63
Голубева ул, 8а	ОДЗ	0,1780		0,0281	0,2061	448,32	65,65	513,97	490,35
Голубева ул, 8а	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Голубева ул, 8а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Даргомьжского ул, 18	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Академика Баха ул, 4а	ОДЗ	0,0442		0,0000	0,0442	111,33	0,06	111,38	111,36
Ленина пр-кт, 30	ЖФ	0,1612		0,0493	0,2105	406,01	364,07	770,08	653,30
Ленина пр-кт, 26б	ЖФ	0,1790		0,0278	0,2068	450,84	205,30	656,14	590,29
Академика Баха ул, 3	ЖФ	0,1638		0,0184	0,1822	412,56	135,88	548,44	504,85
Ленина пр-кт, 30 корпус 1	ЖФ	0,2247		0,0411	0,2658	565,95	303,52	869,46	772,10
Ленина пр-кт, 30 корпус 4	ЖФ	0,2876		0,0635	0,3511	724,37	468,93	1193,30	1042,89
Ленина пр-кт, 30 корпус 4	ОДЗ	0,0029		0,0000	0,0029	7,30	0,11	7,41	7,37
Ленина пр-кт, 30 корпус 2	ЖФ	0,1590		0,0207	0,1797	400,47	152,87	553,33	504,30
Ленина пр-кт, 28/ 9	ОДЗ	0,0101		0,0001	0,0102	25,44	0,26	25,70	25,61
Ленина пр-кт, 28в	ЖФ	0,2941		0,0642	0,3583	740,74	474,10	1214,85	1062,77
Ленина пр-кт, 30 корпус 3	ЖФ	0,1983		0,0378	0,2361	499,45	279,15	778,60	689,06
Ленина пр-кт, 24а	ЖФ	0,1844		0,0315	0,2159	464,44	232,62	697,06	622,45
Ленина пр-кт, 28/ 6	ЖФ			0,0923	0,0923	0,00	681,62	681,62	462,98
Ленина пр-кт, 28/ 9	ЖФ			0,0628	0,0628	0,00	463,77	463,77	315,00
Ленина пр-кт, 28/11	ЖФ			0,0445	0,0445	0,00	328,62	328,62	223,21
Ленина пр-кт, 28/12	ЖФ			0,0452	0,0452	0,00	333,79	333,79	226,72
Ленина пр-кт, 28/13	ЖФ			0,0628	0,0628	0,00	463,77	463,77	315,00
Ленина пр-кт, 30 корпус 6	ЖФ			0,0445	0,0445	0,00	328,62	328,62	223,21
Ленина пр-кт, 30 корпус 7	ЖФ			0,0994	0,0994	0,00	734,05	734,05	498,59
Ленина пр-кт, 30 корпус 8	ЖФ			0,0523	0,0523	0,00	386,23	386,23	262,34
Академика Баха ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Заречный б-р, 10а	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Ленина пр-кт, 30 корпус 5	ОДЗ	0,0097		0,0001	0,0098	24,43	0,28	24,71	24,61
Ленина пр-кт, 30 корпус 5	ЖФ	0,4605		0,0554	0,5159	1159,85	409,12	1568,97	1437,74
Ленина пр-кт, 30 корпус 5	ОДЗ	0,0129		0,0003	0,0132	32,49	0,80	33,29	33,00
Ленина пр-кт, 30 корпус 5	ОДЗ	0,0177		0,0004	0,0181	44,58	1,00	45,58	45,22

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ленина пр-кт, 28/ 6	ЖФ	0,3856			0,3856	971,20	0,00	971,20	971,20
Ленина пр-кт, 28/ 9	ЖФ	0,2447			0,2447	616,32	0,00	616,32	616,32
Ленина пр-кт, 28/11	ЖФ	0,1956			0,1956	492,65	0,00	492,65	492,65
Ленина пр-кт, 28/12	ЖФ	0,1940			0,1940	488,62	0,00	488,62	488,62
Ленина пр-кт, 28/13	ЖФ	0,2684			0,2684	676,01	0,00	676,01	676,01
Ленина пр-кт, 28г	ЖФ	0,2693			0,2693	678,28	0,00	678,28	678,28
Ленина пр-кт, 30 корпус 6	ЖФ	0,1976			0,1976	497,69	0,00	497,69	497,69
Ленина пр-кт, 30 корпус 7	ЖФ	0,4340			0,4340	1093,10	0,00	1093,10	1093,10
Ленина пр-кт, 30 корпус 8	ЖФ	0,2270			0,2270	571,74	0,00	571,74	571,74
Ленина пр-кт, 28/ 9	ОДЗ	0,0054		0,0007	0,0061	13,60	1,66	15,26	14,66
Ленина пр-кт, 28/ 6	ОДЗ	0,0013		0,0001	0,0014	3,27	0,23	3,51	3,42
Ленина пр-кт, 28 корпус 15	ОДЗ	0,2210		0,0100	0,2310	556,63	23,21	579,84	571,48
Ленина пр-кт, 28/11	ОДЗ	0,0040		0,0000	0,0040	10,07	0,06	10,14	10,11
Ленина пр-кт, 28/ 6	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Академика Баха ул, 6	ОДЗ	0,5270		0,0046	0,5316	1327,34	10,70	1338,04	1334,19
Даргомыжского ул, 17	ОДЗ	0,0991		0,0040	0,1031	249,60	9,33	258,93	255,57
Даргомыжского ул, 23	ОДЗ	0,0908		0,0004	0,0912	228,70	0,83	229,53	229,23
Даргомыжского ул, 23	ОДЗ		0,0600		0,0600	151,12	0,00	151,12	151,12
Даргомыжского ул, 19 корпус 1	ОДЗ	0,0908			0,0908	228,70	0,00	228,70	228,70
Даргомыжского ул, 19 корпус 1	ОДЗ			0,0021	0,0021	0,00	5,00	5,00	3,20
Даргомыжского ул, 23	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Даргомыжского ул, 19 корпус 1	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Даргомыжского ул, 19 корпус 1	ЖФ			0,0950	0,0950	0,00	701,56	701,56	476,52
Даргомыжского ул, 19 корпус 2	ЖФ			0,0662	0,0662	0,00	488,87	488,87	332,06
Даргомыжского ул, 19 корпус 4	ЖФ			0,0710	0,0710	0,00	524,32	524,32	356,14
Даргомыжского ул, 19 корпус 5	ЖФ			0,0692	0,0692	0,00	511,03	511,03	347,11
Даргомыжского ул, 19 корпус 6	ЖФ			0,0359	0,0359	0,00	265,11	265,11	180,07
Даргомыжского ул, 21	ЖФ			0,1735	0,1735	0,00	1281,26	1281,26	870,28
Даргомыжского ул, 21 корпус 1	ЖФ			0,1398	0,1398	0,00	1032,40	1032,40	701,24
Даргомыжского ул, 23 корпус 2	ЖФ			0,0684	0,0684	0,00	505,12	505,12	343,09
Даргомыжского ул, 23 корпус 3	ЖФ			0,0718	0,0718	0,00	530,23	530,23	360,15
Даргомыжского ул, 24	ЖФ			0,1394	0,1394	0,00	1029,44	1029,44	699,23
Даргомыжского ул, 26	ЖФ			0,1451	0,1451	0,00	1071,53	1071,53	727,82
Даргомыжского ул, 28	ЖФ			0,0400	0,0400	0,00	295,39	295,39	200,64

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Даргомыжского ул, 19 корпус 1	ЖФ	0,4335			0,4335	1091,84	0,00	1091,84	1091,84
Даргомыжского ул, 19 корпус 2	ЖФ	0,2896			0,2896	729,41	0,00	729,41	729,41
Даргомыжского ул, 19 корпус 4	ЖФ	0,2908			0,2908	732,43	0,00	732,43	732,43
Даргомыжского ул, 19 корпус 5	ЖФ	0,2775			0,2775	698,93	0,00	698,93	698,93
Даргомыжского ул, 19 корпус 6	ЖФ	0,1676			0,1676	422,13	0,00	422,13	422,13
Даргомыжского ул, 21	ЖФ	0,7142			0,7142	1798,84	0,00	1798,84	1798,84
Даргомыжского ул, 21 корпус 1	ЖФ	0,5821			0,5821	1466,12	0,00	1466,12	1466,12
Даргомыжского ул, 23 корпус 1	ЖФ	0,4340			0,4340	1093,10	0,00	1093,10	1093,10
Даргомыжского ул, 23 корпус 2	ЖФ	0,2912			0,2912	733,44	0,00	733,44	733,44
Даргомыжского ул, 23 корпус 3	ЖФ	0,2896			0,2896	729,41	0,00	729,41	729,41
Даргомыжского ул, 24	ЖФ	0,5858			0,5858	1475,44	0,00	1475,44	1475,44
Даргомыжского ул, 26	ЖФ	0,5882			0,5882	1481,48	0,00	1481,48	1481,48
Даргомыжского ул, 28	ЖФ	0,1907			0,1907	480,31	0,00	480,31	480,31
Даргомыжского ул, 19 корпус 3	ЖФ	0,3305		0,0919	0,4224	832,42	678,66	1511,08	1293,39
Даргомыжского ул, 19 корпус 3	ОДЗ	0,0045		0,0000	0,0045	11,33	0,03	11,36	11,35
Даргомыжского ул, 23 корпус 1	ЖФ			0,0961	0,0961	0,00	709,68	709,68	482,04
Комсомольская пл, 10/4	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Комсомольская пл, 6/3	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленина пр-кт, 16а	ЖФ	0,1934			0,1934	487,11	0,00	487,11	487,11
Комсомольская пл, 2/2	ЖФ	0,8726		0,1268	0,9994	2197,79	936,39	3134,19	2833,82
Комсомольская пл, 2/2	ЖФ	0,0244			0,0244	61,46	0,00	61,46	61,46
Комсомольская пл, 2/2	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Комсомольская пл, 2/2	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Комсомольская пл, 6/2	ЖФ	0,5765		0,1051	0,6816	1452,01	776,14	2228,16	1979,20
Ленина пр-кт, 16	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Ленина пр-кт, 16	ОДЗ	0,0164			0,0164	41,31	0,00	41,31	41,31
Ленина пр-кт, 16	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Ленина пр-кт, 12	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Комсомольская пл, 10 корпус 1 литер А2	ОДЗ	0,0424		0,0011	0,0435	106,79	2,60	109,39	108,46
Комсомольская пл, 10/1	ОДЗ	0,0129		0,0004	0,0133	32,49	0,86	33,35	33,04
Комсомольская пл, 10/1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Комсомольская пл, 2/1	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Комсомольская пл, 2/1	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Комсомольская пл, 2/1	ОДЗ	0,0284		0,0001	0,0285	71,53	0,22	71,75	71,67
Комсомольская пл, 2/1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Комсомольская пл, 2/1	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,26	0,00	1,26	1,26
Комсомольская пл, 6/1	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Комсомольская пл, 6/1	ОДЗ	0,0413		0,0003	0,0416	104,02	0,65	104,67	104,43
Комсомольская пл, 6/1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Комсомольская пл, 10/3	ОДЗ	0,0123		0,0001	0,0124	30,98	0,17	31,15	31,09
Комсомольская пл, 10/2	ОДЗ	0,0055		0,0002	0,0057	13,85	0,37	14,22	14,09
Ленина пр-кт, 12а	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Комсомольская пл, 2/1	ОДЗ	0,0169		0,0001	0,0170	42,57	0,28	42,84	42,74
Ленина пр-кт, 12а	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Ленина пр-кт, 12а	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Ленина пр-кт, 16	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
Даргомыжского ул, 3	ЖФ			0,0497	0,0497	0,00	367,02	367,02	249,30
Даргомыжского ул, 5	ЖФ			0,0557	0,0557	0,00	411,33	411,33	279,39
Даргомыжского ул, 7	ЖФ			0,0471	0,0471	0,00	347,82	347,82	236,25
Комсомольская пл, 10/1	ЖФ			0,0707	0,0707	0,00	522,11	522,11	354,63
Комсомольская пл, 10/2	ЖФ			0,1682	0,1682	0,00	1242,12	1242,12	843,69
Комсомольская пл, 10/3	ЖФ			0,1290	0,1290	0,00	952,64	952,64	647,06
Комсомольская пл, 14/1	ЖФ			0,0643	0,0643	0,00	474,84	474,84	322,53
Комсомольская пл, 14/2	ЖФ			0,2714	0,2714	0,00	2004,23	2004,23	1361,34
Комсомольская пл, 2/1	ЖФ			0,0658	0,0658	0,00	485,92	485,92	330,05
Комсомольская пл, 2/3	ЖФ			0,1245	0,1245	0,00	919,41	919,41	624,49
Комсомольская пл, 6/1	ЖФ			0,0688	0,0688	0,00	508,07	508,07	345,10
Комсомольская пл, 6/3	ЖФ			0,1507	0,1507	0,00	1112,89	1112,89	755,91
Трамвайный пер, 2	ОДЗ	0,0228		0,0001	0,0229	57,43	0,23	57,66	57,57
Трамвайный пер, 4	ОДЗ	0,0227		0,0002	0,0229	57,17	0,46	57,64	57,47
Ленина пр-кт, 16б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленина пр-кт, 16б	ОДЗ	0,3755			0,3755	945,76	0,00	945,76	945,76
Комсомольская пл, 2/1	ОДЗ	0,0148		0,0000	0,0148	37,28	0,05	37,32	37,31
Ленина пр-кт, 16	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Ленина пр-кт, 16	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Комсомольская пл, 10/1	ЖФ	0,2816			0,2816	709,26	0,00	709,26	709,26
Комсомольская пл, 10/2	ЖФ	0,8117			0,8117	2044,41	0,00	2044,41	2044,41
Комсомольская пл, 10/3	ЖФ	0,5535			0,5535	1394,09	0,00	1394,09	1394,09
Комсомольская пл, 14/1	ЖФ	0,2801			0,2801	705,48	0,00	705,48	705,48
Комсомольская пл, 14/2	ЖФ	1,2305			1,2305	3099,23	0,00	3099,23	3099,23
Комсомольская пл, 2/1	ЖФ	0,3244			0,3244	817,06	0,00	817,06	817,06
Комсомольская пл, 2/3	ЖФ	0,5859			0,5859	1475,69	0,00	1475,69	1475,69
Комсомольская пл, 6/1	ЖФ	0,2817			0,2817	709,51	0,00	709,51	709,51
Комсомольская пл, 6/3	ЖФ	0,6576			0,6576	1656,28	0,00	1656,28	1656,28
Ленина пр-кт, 12	ЖФ	0,2339			0,2339	589,12	0,00	589,12	589,12
Ленина пр-кт, 12а	ЖФ	0,2269			0,2269	571,49	0,00	571,49	571,49
Ленина пр-кт, 14	ЖФ	0,2068			0,2068	520,86	0,00	520,86	520,86
Ленина пр-кт, 16	ЖФ	0,2040			0,2040	513,81	0,00	513,81	513,81

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Комсомольская пл, 10/1	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,31	0,26	8,57	8,48
Комсомольская пл, 10/2	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Ленина пр-кт, 16	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Ленина пр-кт, 14	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Комсомольская пл, 2/1	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Комсомольская пл, 6/1	ОДЗ	0,0044		0,0001	0,0045	11,08	0,23	11,31	11,23
Комсомольская пл, 10 корпус 1 литер А2	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Ленина пр-кт, 14	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Трамвайный пер, 9	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Ленина пр-кт, 14	ОДЗ	0,0535			0,0535	134,75	0,00	134,75	134,75
Ленина пр-кт, 16а	ОДЗ	0,1094			0,1094	275,54	0,00	275,54	275,54
Трамвайная ул, 66	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Трамвайная ул, 66	ОДЗ	0,3300		0,0022	0,3322	831,16	5,06	836,23	834,40
Трамвайная ул, 66	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Даргомьжского ул, 1/1	ОДЗ			0,0100	0,0100	0,00	23,21	23,21	14,86
Комсомольская пл, 10/2	ОДЗ	0,0056		0,0009	0,0065	14,10	2,19	16,29	15,50
Трамвайная ул, 81	ОДЗ	0,1370		0,0022	0,1392	345,06	5,06	350,12	348,30
Комсомольская пл, 14/1	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,08	0,08	0,05
Комсомольская пл, 14/1	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Комсомольская пл, 14/1	ОДЗ			0,0021	0,0021	0,00	4,86	4,86	3,11
Даргомьжского ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,08	0,08	0,05
Ленина пр-кт, 14а	ОДЗ	0,4540		0,0044	0,4584	1143,48	10,20	1153,68	1150,01
Трамвайный пер, 9	ОДЗ	0,0497			0,0497	125,18	0,00	125,18	125,18
Трамвайный пер, 9	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Даргомьжского ул, 1 корпус 2	ОДЗ			0,0115	0,0115	0,00	26,92	26,92	17,23
Даргомьжского ул, 1 корпус 2	ОДЗ			0,0119	0,0119	0,00	27,84	27,84	17,82
Трамвайная ул, 83	ОДЗ			0,0047	0,0047	0,00	10,97	10,97	7,03
Трамвайная ул, 83	ОДЗ			0,0045	0,0045	0,00	10,42	10,42	6,67
Молитовская ул, 6/3	ОДЗ	0,0396		0,0006	0,0402	99,74	1,47	101,21	100,68
Молитовская ул, 3 корпус 1	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Молитовская ул, 3 корпус 1	ОДЗ	0,0009		0,0000	0,0009	2,27	0,03	2,30	2,29
Молитовская ул, 6 корпус 1	ЖФ	0,2970		0,0684	0,3654	748,05	505,12	1253,17	1091,14
Молитовская ул, 2	ЖФ	0,4852		0,0935	0,5787	1222,06	690,48	1912,54	1691,06
Молитовская ул, 3	ЖФ			0,0434	0,0434	0,00	320,50	320,50	217,69
Молитовская ул, 3 корпус 1	ЖФ			0,0669	0,0669	0,00	494,04	494,04	335,57
Молитовская ул, 4	ЖФ			0,0826	0,0826	0,00	609,98	609,98	414,32
Молитовская ул, 5	ЖФ			0,0763	0,0763	0,00	563,46	563,46	382,72
Молитовская ул, 6	ЖФ			0,0407	0,0407	0,00	300,56	300,56	204,15
Молитовская ул, 6 корпус 2	ЖФ			0,0381	0,0381	0,00	281,36	281,36	191,11
Трамвайный пер, 1	ЖФ			0,0796	0,0796	0,00	587,83	587,83	399,27
Молитовская ул, 7	ОДЗ	0,0720			0,0720	181,34	0,00	181,34	181,34
Молитовская ул, 7	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Воротынская ул, 2	ОДЗ	0,1329			0,1329	334,73	0,00	334,73	334,73
Молитовская ул, 3	ЖФ	0,1810			0,1810	455,88	0,00	455,88	455,88

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Молитовская ул, 3 корпус 1	ЖФ	0,2967			0,2967	747,29	0,00	747,29	747,29
Молитовская ул, 4	ЖФ	0,3072			0,3072	773,74	0,00	773,74	773,74
Молитовская ул, 5	ЖФ	0,3080			0,3080	775,75	0,00	775,75	775,75
Молитовская ул, 6	ЖФ	0,1805			0,1805	454,62	0,00	454,62	454,62
Молитовская ул, 6 корпус 2	ЖФ	0,1546			0,1546	389,39	0,00	389,39	389,39
Мотальный пер, 11	ЖФ	0,0442		0,0106	0,0548	111,33	78,28	189,60	164,49
Мотальный пер, 5	ЖФ	0,0222		0,0052	0,0274	55,91	38,40	94,32	82,00
Мотальный пер, 6	ЖФ	0,0553		0,0047	0,0600	139,28	34,71	173,99	162,86
Мотальный пер, 7	ЖФ	0,0221		0,0040	0,0261	55,66	29,54	85,20	75,73
Мотальный пер, 9	ЖФ	0,0447		0,0137	0,0584	112,58	101,17	213,76	181,30
Трамвайный пер, 1	ЖФ	0,3274			0,3274	824,61	0,00	824,61	824,61
Молитовская ул, 6А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Мотальный пер, 6	ОДЗ	0,0298		0,0001	0,0299	75,06	0,25	75,30	75,21
Арктическая ул, 20	ЖФ	0,8079		0,1115	0,9194	2034,84	823,54	2858,38	2594,21
Арктическая ул, 20	ОДЗ	0,0054		0,0001	0,0055	13,60	0,15	13,75	13,70
Арктическая ул, 20	ОДЗ	0,0151		0,0004	0,0155	38,03	0,99	39,02	38,66
Арктическая ул, 20	ОДЗ	0,0047		0,0002	0,0049	11,84	0,43	12,27	12,11
Арктическая ул, 20	ОДЗ	0,0054		0,0004	0,0058	13,60	0,93	14,53	14,20
Геройская ул, 11а	ОДЗ	0,0166			0,0166	41,81	0,00	41,81	41,81
Героя Чугунова ул, 1а	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Таганская ул, 9	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Ленина пр-кт, 48	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Космонавта Комарова ул, 19	ОДЗ	0,0301			0,0301	75,81	0,00	75,81	75,81
Ленина пр-кт, 62	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,96	0,00	27,96	27,96
Ленина пр-кт, 40	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Ленина пр-кт, 50	ОДЗ	0,0264			0,0264	66,49	0,00	66,49	66,49
Ленина пр-кт, 50	ОДЗ	0,0453			0,0453	114,10	0,00	114,10	114,10
Космонавта Комарова ул, 21	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,98	0,00	30,98	30,98
Ленина пр-кт, 48а	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Ленина пр-кт, 62	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Космонавта Комарова ул, 21	ОДЗ	0,0215			0,0215	54,15	0,00	54,15	54,15
Ленина пр-кт, 44	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Ленина пр-кт, 66	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Ленина пр-кт, 48	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Ленина пр-кт, 44	ОДЗ	0,0166			0,0166	41,81	0,00	41,81	41,81
Героя Чугунова ул, 5	ОДЗ	0,0203			0,0203	51,13	0,00	51,13	51,13
Героя Чугунова ул, 5	ОДЗ	0,0157			0,0157	39,54	0,00	39,54	39,54
Героя Чугунова ул, 5	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Адмирала Нахимова ул, 4	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Подводников ул, 26	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Космонавта Комарова ул, 15	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Ленина пр-кт, 48	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Ленина пр-кт, 44в	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Ленина пр-кт, 68а	ОДЗ	0,0239			0,0239	60,20	0,00	60,20	60,20
Ленина пр-кт, 66	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Ленина пр-кт, 48в	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Героя Чугунова ул, 15	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Ленина пр-кт, 44а	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Ленина пр-кт, 42	ОДЗ	0,0620			0,0620	156,16	0,00	156,16	156,16
Таганская ул, 5	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Ленина пр-кт, 64	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Ленина пр-кт, 44а	ОДЗ	0,0210			0,0210	52,89	0,00	52,89	52,89
Таганская ул, 5	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Адмирала Нахимова ул, 4	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Ленина пр-кт, 66	ОДЗ	0,0113			0,0113	28,46	0,00	28,46	28,46
Ленина пр-кт, 66	ОДЗ	0,0113			0,0113	28,46	0,00	28,46	28,46
Ленина пр-кт, 52	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Юпитерская ул, 9	ОДЗ	0,0240			0,0240	60,45	0,00	60,45	60,45
Подводников ул, 26	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Ленина пр-кт, 44в	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Ленина пр-кт, 44а	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Ленина пр-кт, 48а	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Ленина пр-кт, 52	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Ленина пр-кт, 62	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,92	0,00	22,92	22,92
Героя Чугунова ул, 11	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Таганская ул, 3	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Ленина пр-кт, 48	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Подводников ул, 26	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Ленина пр-кт, 44	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Таганская ул, 1	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Космонавта Комарова ул, 15	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Ленина пр-кт, 64	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Ленина пр-кт, 64	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Ленина пр-кт, 64	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Таганская ул, 3	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Подводников ул, 24	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Героя Чугунова ул, 15	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Космонавта Комарова ул, 15	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Космонавта Комарова ул, 17	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Ленина пр-кт, 62	ОДЗ	0,0088			0,0088	22,16	0,00	22,16	22,16
Героя Чугунова ул, 15	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Героя Чугунова ул, 15	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Ленина пр-кт, 62	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Героя Чугунова ул, 15	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Ленина пр-кт, 64	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Космонавта Комарова ул, 13	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Адмирала Нахимова ул, 4	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Космонавта Комарова ул, 21	ОДЗ	0,0176			0,0176	44,33	0,00	44,33	44,33
Ленина пр-кт, 44	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Таганская ул, 3	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Таганская ул, 3	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Ленина пр-кт, 66	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,66	0,00	21,66	21,66
Ленина пр-кт, 64	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Космонавта Комарова ул, 13б	ОДЗ	0,5184			0,5184	1305,68	0,00	1305,68	1305,68
Космонавта Комарова ул, 13б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Героя Чугунова ул, 15	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Героя Чугунова ул, 11	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Ленина пр-кт, 40	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Героя Чугунова ул, 13	ОДЗ	0,0769			0,0769	193,69	0,00	193,69	193,69
Ленина пр-кт, 68	ОДЗ	0,0510			0,0510	128,45	0,00	128,45	128,45
Ленина пр-кт, 48	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Ленина пр-кт, 44	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Героя Чугунова ул, 15	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Ленина пр-кт, 48	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Таганская ул, 1	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Таганская ул, 10/1	ОДЗ	0,0680			0,0680	171,27	0,00	171,27	171,27
Ленина пр-кт, 48	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Ленина пр-кт, 48	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Ленина пр-кт, 50	ОДЗ	0,0233			0,0233	58,69	0,00	58,69	58,69
Адмирала Нахимова ул, 4	ЖФ	0,1802			0,1802	453,86	0,00	453,86	453,86
Адмирала Нахимова ул, 8	ЖФ	0,1884			0,1884	474,52	0,00	474,52	474,52
Героя Чугунова ул, 11	ЖФ	0,1900			0,1900	478,55	0,00	478,55	478,55
Героя Чугунова ул, 11а	ЖФ	0,2800			0,2800	705,23	0,00	705,23	705,23
Героя Чугунова ул, 13	ЖФ	0,1959			0,1959	493,41	0,00	493,41	493,41
Героя Чугунова ул, 13а	ЖФ	0,2693			0,2693	678,28	0,00	678,28	678,28
Героя Чугунова ул, 15	ЖФ	0,1953			0,1953	491,90	0,00	491,90	491,90
Героя Чугунова ул, 1а	ЖФ	0,2697			0,2697	679,29	0,00	679,29	679,29
Героя Чугунова ул, 3а	ЖФ	0,2709			0,2709	682,31	0,00	682,31	682,31
Героя Чугунова ул, 5	ЖФ	0,0692			0,0692	174,29	0,00	174,29	174,29
Героя Чугунова ул, 5а	ЖФ	0,2685			0,2685	676,26	0,00	676,26	676,26
Героя Чугунова ул, 6	ЖФ	0,1064			0,1064	267,99	0,00	267,99	267,99
Героя Чугунова ул, 7а	ЖФ	0,2699			0,2699	679,79	0,00	679,79	679,79
Героя Чугунова ул, 8	ЖФ	0,1061			0,1061	267,23	0,00	267,23	267,23
Космонавта Комарова ул, 11	ЖФ	0,2308			0,2308	581,31	0,00	581,31	581,31
Космонавта Комарова ул, 13	ЖФ	0,1903			0,1903	479,30	0,00	479,30	479,30
Космонавта Комарова ул, 13а	ЖФ	0,2300			0,2300	579,29	0,00	579,29	579,29
Космонавта Комарова ул, 15	ЖФ	0,2689			0,2689	677,27	0,00	677,27	677,27
Космонавта Комарова ул, 15а	ЖФ	0,1228			0,1228	309,29	0,00	309,29	309,29
Космонавта Комарова ул, 17	ЖФ	0,2803			0,2803	705,98	0,00	705,98	705,98
Космонавта Комарова ул, 17а	ЖФ	0,1185			0,1185	298,46	0,00	298,46	298,46
Космонавта Комарова ул, 19	ЖФ	0,2060			0,2060	518,85	0,00	518,85	518,85
Космонавта Комарова ул, 19а	ЖФ	0,1885			0,1885	474,77	0,00	474,77	474,77
Космонавта Комарова ул, 21	ЖФ	0,1969			0,1969	495,93	0,00	495,93	495,93
Ленина пр-кт, 38	ЖФ	0,1962			0,1962	494,16	0,00	494,16	494,16
Ленина пр-кт, 40	ЖФ	0,2214			0,2214	557,63	0,00	557,63	557,63

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ленина пр-кт, 42	ЖФ	0,1973			0,1973	496,93	0,00	496,93	496,93
Ленина пр-кт, 44	ЖФ	0,2411			0,2411	607,25	0,00	607,25	607,25
Ленина пр-кт, 44а	ЖФ	0,0977			0,0977	246,07	0,00	246,07	246,07
Ленина пр-кт, 44б	ЖФ	0,2674			0,2674	673,49	0,00	673,49	673,49
Ленина пр-кт, 44в	ЖФ	0,1896			0,1896	477,54	0,00	477,54	477,54
Ленина пр-кт, 48	ЖФ	0,2326			0,2326	585,84	0,00	585,84	585,84
Ленина пр-кт, 48а	ЖФ	0,1086			0,1086	273,53	0,00	273,53	273,53
Ленина пр-кт, 48б	ЖФ	0,2679			0,2679	674,75	0,00	674,75	674,75
Ленина пр-кт, 48в	ЖФ	0,1929			0,1929	485,85	0,00	485,85	485,85
Ленина пр-кт, 48г	ЖФ	0,2702			0,2702	680,55	0,00	680,55	680,55
Ленина пр-кт, 50	ЖФ	0,1872			0,1872	471,50	0,00	471,50	471,50
Ленина пр-кт, 52	ЖФ	0,1918			0,1918	483,08	0,00	483,08	483,08
Ленина пр-кт, 52а	ЖФ	0,2695			0,2695	678,78	0,00	678,78	678,78
Ленина пр-кт, 62	ЖФ	0,2504			0,2504	630,68	0,00	630,68	630,68
Ленина пр-кт, 64	ЖФ	0,1914			0,1914	482,07	0,00	482,07	482,07
Ленина пр-кт, 64а	ЖФ	0,2322			0,2322	584,84	0,00	584,84	584,84
Ленина пр-кт, 66	ЖФ	0,2064			0,2064	519,85	0,00	519,85	519,85
Ленина пр-кт, 68	ЖФ	0,1942			0,1942	489,13	0,00	489,13	489,13
Ленина пр-кт, 68а	ЖФ	0,2142			0,2142	539,50	0,00	539,50	539,50
Подводников ул, 24	ЖФ	0,1796			0,1796	452,35	0,00	452,35	452,35
Подводников ул, 26	ЖФ	0,2746			0,2746	691,63	0,00	691,63	691,63
Таганская ул, 1	ЖФ	0,2190			0,2190	551,59	0,00	551,59	551,59
Таганская ул, 11	ЖФ	0,1932			0,1932	486,61	0,00	486,61	486,61
Таганская ул, 3	ЖФ	0,2188			0,2188	551,09	0,00	551,09	551,09
Таганская ул, 3а	ЖФ	0,2424			0,2424	610,53	0,00	610,53	610,53
Таганская ул, 5	ЖФ	0,1745			0,1745	439,51	0,00	439,51	439,51
Таганская ул, 7	ЖФ	0,2325			0,2325	585,59	0,00	585,59	585,59
Таганская ул, 7 корпус 1	ЖФ	0,2973			0,2973	748,80	0,00	748,80	748,80
Таганская ул, 9	ЖФ	0,2321			0,2321	584,58	0,00	584,58	584,58
Юпитерская ул, 9	ЖФ	0,0789			0,0789	198,72	0,00	198,72	198,72
Героя Чугунова ул, 3	ОДЗ	0,1778			0,1778	447,82	0,00	447,82	447,82
Героя Чугунова ул, 3	ОДЗ	0,0196			0,0196	49,37	0,00	49,37	49,37
Ленина пр-кт, 40	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Ленина пр-кт, 40	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Таганская ул, 11	ОДЗ	0,0410			0,0410	103,27	0,00	103,27	103,27
Космонавта Комарова ул, 17	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Ленина пр-кт, 48	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Ленина пр-кт, 52	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Ленина пр-кт, 52	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Космонавта Комарова ул, 11	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Ленина пр-кт, 66	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Ленина пр-кт, 66	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Ленина пр-кт, 66	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Ленина пр-кт, 64а	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Космонавта Комарова ул, 19а	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ленина пр-кт, 64	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Космонавта Комарова ул, 17	ОДЗ	0,0147			0,0147	37,02	0,00	37,02	37,02
Космонавта Комарова ул, 19	ОДЗ	0,0152			0,0152	38,28	0,00	38,28	38,28
Ленина пр-кт, 62	ОДЗ	0,0280			0,0280	70,52	0,00	70,52	70,52
Ленина пр-кт, 44б	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Адмирала Нахимова ул, 6	ОДЗ	0,2400			0,2400	604,48	0,00	604,48	604,48
Ленина пр-кт, 46	ОДЗ	0,2310			0,2310	581,81	0,00	581,81	581,81
Ленина пр-кт, 46	ОДЗ	0,0223			0,0223	56,17	0,00	56,17	56,17
Таганская ул, 7	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Героя Чугунова ул, 9	ОДЗ	0,2660			0,2660	669,97	0,00	669,97	669,97
Ленина пр-кт, 38а	ОДЗ	0,0770			0,0770	193,94	0,00	193,94	193,94
Ленина пр-кт, 38	ОДЗ	0,0480			0,0480	120,90	0,00	120,90	120,90
Космонавта Комарова ул, 13в	ОДЗ	0,0951			0,0951	239,53	0,00	239,53	239,53
Ленина пр-кт, 50а	ОДЗ	0,0863			0,0863	217,36	0,00	217,36	217,36
Героя Чугунова ул, 5б	ОДЗ	0,0850			0,0850	214,09	0,00	214,09	214,09
Ленина пр-кт, 52	ОДЗ	0,0160			0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
Таганская ул, 9б	ОДЗ	0,0498			0,0498	125,43	0,00	125,43	125,43
Ленина пр-кт, 40	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Ленина пр-кт, 6б	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Ленина пр-кт, 68а	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Таганская ул, 1	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Таганская ул, 7	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Ленина пр-кт, 62	ОДЗ	0,0151			0,0151	38,03	0,00	38,03	38,03
Таганская ул, 9а	ОДЗ	0,0503			0,0503	126,69	0,00	126,69	126,69
Героя Чугунова ул, 15	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Героя Чугунова ул, 7	ОДЗ	0,1130			0,1130	284,61	0,00	284,61	284,61
Героя Чугунова ул, 7	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,98	0,00	30,98	30,98
Космонавта Комарова ул, 19	ОДЗ	0,0268			0,0268	67,50	0,00	67,50	67,50
Героя Чугунова ул, 15	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Таганская ул, 3	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Таганская ул, 3	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Искры ул, 43/23	ОДЗ	0,0120			0,0120	30,22	0,00	30,22	30,22
Ленина пр-кт, 2	ОДЗ	0,0600			0,0600	151,12	0,00	151,12	151,12
Ленина пр-кт, 2	ОДЗ	0,0523		0,0001	0,0524	131,73	0,17	131,90	131,83
Ленина пр-кт, 2	ОДЗ	0,0223			0,0223	56,17	0,00	56,17	56,17
Октябрьской Революции ул, 65	ОДЗ	0,0081		0,0000	0,0081	20,40	0,03	20,43	20,42
Ленина пр-кт, 2	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Ленина пр-кт, 2	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Ленина пр-кт, 2	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Ленина пр-кт, 2	ОДЗ	0,0200			0,0200	50,37	0,00	50,37	50,37
Ленина пр-кт, 2	ОДЗ	0,0098		0,0001	0,0099	24,68	0,17	24,85	24,79
Ленина пр-кт, 2	ОДЗ	0,0107		0,0001	0,0108	26,95	0,22	27,17	27,09
Октябрьской Революции ул, 65	ЖФ			0,0164	0,0164	0,00	121,11	121,11	82,26

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Искры ул, 43/23	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Ленина пр-кт, 2	ОДЗ	0,0187			0,0187	47,10	0,00	47,10	47,10
Ленина пр-кт, 2	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,90	0,00	19,90	19,90
Искры ул, 43/23	ЖФ	0,1543			0,1543	388,63	0,00	388,63	388,63
Ленина пр-кт, 2	ЖФ	0,2451		0,0214	0,2665	617,33	158,03	775,36	724,67
Октябрьской Революции ул, 65	ЖФ	0,0742			0,0742	186,89	0,00	186,89	186,89
Ленина пр-кт, нет	ОДЗ	0,0376	0,0594		0,0970	244,31	0,00	244,31	244,31
Ленина пр-кт, нет	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленина пр-кт, 2	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0304			0,0304	76,57	0,00	76,57	76,57
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0699			0,0699	176,06	0,00	176,06	176,06
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0221			0,0221	55,66	0,00	55,66	55,66
Памирская ул, 11	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0217			0,0217	54,66	0,00	54,66	54,66
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0347			0,0347	87,40	0,00	87,40	87,40
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,1800			0,1800	453,36	0,00	453,36	453,36
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,3448			0,3448	868,44	0,00	868,44	868,44
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,2173			0,2173	547,31	0,00	547,31	547,31
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,1256			0,1256	316,35	0,00	316,35	316,35
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0490			0,0490	123,41	0,00	123,41	123,41
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0650			0,0650	163,71	0,00	163,71	163,71
Памирская ул, 11	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,1835			0,1835	462,18	0,00	462,18	462,18
Памирская ул, 11	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0352			0,0352	88,66	0,00	88,66	88,66
Памирская ул, 11	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0510			0,0510	128,45	0,00	128,45	128,45
Памирская ул, 11	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Памирская ул, 11	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0444			0,0444	111,83	0,00	111,83	111,83
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,3556			0,3556	895,64	0,00	895,64	895,64
Памирская ул, 11	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Памирская ул, 11	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Памирская ул, 11	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,1352			0,1352	340,52	0,00	340,52	340,52
Баумана ул, 173	ОДЗ	0,1376			0,1376	346,57	0,00	346,57	346,57
Баумана ул, 173	ОДЗ	0,0607			0,0607	152,88	0,00	152,88	152,88
Баумана ул, 173	ОДЗ	0,2570	0,0906		0,3476	875,49	0,00	875,49	875,49
Баумана ул, 173	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Баумана ул, 173	ОДЗ	0,3620	0,0799		0,4419	1113,00	0,00	1113,00	1113,00
Баумана ул, 173	ОДЗ	0,0198			0,0198	49,87	0,00	49,87	49,87
Баумана ул, 173	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Памирская ул, 11	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0720			0,0720	181,34	0,00	181,34	181,34
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0688			0,0688	173,28	0,00	173,28	173,28
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,2121			0,2121	534,21	0,00	534,21	534,21
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0483			0,0483	121,65	0,00	121,65	121,65
Памирская ул, 11	ОДЗ		0,0345		0,0345	86,89	0,00	86,89	86,89
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0687			0,0687	173,03	0,00	173,03	173,03
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,2390			0,2390	601,96	0,00	601,96	601,96
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0799			0,0799	201,24	0,00	201,24	201,24
Памирская ул, 11	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Глеба Успенского ул, 9	ОДЗ	0,0246			0,0246	61,96	0,00	61,96	61,96
Каховская ул, 7	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Баумана ул, 173	ОДЗ	0,1837			0,1837	462,68	0,00	462,68	462,68
Баумана ул, 173	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0120			0,0120	30,22	0,00	30,22	30,22
Памирская ул, 11	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,1221			0,1221	307,53	0,00	307,53	307,53
Памирская ул, 11	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Глеба Успенского ул, 9	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Глеба Успенского ул, 9	ОДЗ	0,0121			0,0121	30,48	0,00	30,48	30,48
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0112			0,0112	28,21	0,00	28,21	28,21
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0520			0,0520	130,97	0,00	130,97	130,97
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0203			0,0203	51,13	0,00	51,13	51,13
Памирская ул, 11	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Памирская ул, 11	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Памирская ул, 11	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0241			0,0241	60,70	0,00	60,70	60,70
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,2649			0,2649	667,20	0,00	667,20	667,20
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,1122			0,1122	282,60	0,00	282,60	282,60
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0400			0,0400	100,75	0,00	100,75	100,75
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,1588			0,1588	399,97	0,00	399,97	399,97
Памирская ул, 11	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Памирская ул, 11	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Памирская ул, 11	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0258			0,0258	64,98	0,00	64,98	64,98
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0647			0,0647	162,96	0,00	162,96	162,96
Памирская ул, 11	ОДЗ		0,0166		0,0166	41,81	0,00	41,81	41,81
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0496			0,0496	124,93	0,00	124,93	124,93
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0871			0,0871	219,38	0,00	219,38	219,38
Памирская ул, 11	ОДЗ		0,4554		0,4554	1147,00	0,00	1147,00	1147,00
Каховская ул, 1а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Глеба Успенского ул, 16	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Партизанская ул, 10а	ОДЗ	0,1350			0,1350	340,02	0,00	340,02	340,02
Героя Советского Союза Сафронова ул, 5	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0286			0,0286	72,03	0,00	72,03	72,03
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0260			0,0260	65,49	0,00	65,49	65,49
Памирская ул, 11	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Памирская ул, 11	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,2809			0,2809	707,50	0,00	707,50	707,50
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0300			0,0300	75,56	0,00	75,56	75,56
Глеба Успенского ул, 9	ЖФ	0,1202			0,1202	302,74	0,00	302,74	302,74
Каховская ул, 5	ЖФ	0,1693			0,1693	426,41	0,00	426,41	426,41
Каховская ул, 7	ЖФ	0,1180			0,1180	297,20	0,00	297,20	297,20
Каширская ул, 69	ЖФ	0,4522			0,4522	1138,94	0,00	1138,94	1138,94
Каширская ул, 70	ЖФ	0,6114			0,6114	1539,92	0,00	1539,92	1539,92
Каширская ул, 70 корпус 1	ЖФ	0,5010			0,5010	1261,85	0,00	1261,85	1261,85
Каширская ул, 71	ЖФ	0,2722			0,2722	685,58	0,00	685,58	685,58
Памирская ул, 6	ЖФ	0,1656			0,1656	417,09	0,00	417,09	417,09
Памирская ул, 8	ЖФ	0,1133			0,1133	285,37	0,00	285,37	285,37
Памирская ул, 13	ОДЗ	0,2107			0,2107	530,68	0,00	530,68	530,68
Памирская ул, 13	ОДЗ	0,0794			0,0794	199,98	0,00	199,98	199,98
Памирская ул, 13	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Памирская ул, 13	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Баумана ул, 76	ОДЗ	0,0527			0,0527	132,73	0,00	132,73	132,73
Баумана ул, 76	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Баумана ул, 68	ОДЗ	0,0318			0,0318	80,09	0,00	80,09	80,09
Баумана ул, 68	ОДЗ	0,1066			0,1066	268,49	0,00	268,49	268,49
Баумана ул, 68	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0550			0,0550	138,53	0,00	138,53	138,53
Композиторская ул, 18	ОДЗ	0,0584			0,0584	147,09	0,00	147,09	147,09
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,1842			0,1842	463,94	0,00	463,94	463,94
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Памирская ул, 11	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0120			0,0120	30,22	0,00	30,22	30,22
Памирская ул, 11	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0120			0,0120	30,22	0,00	30,22	30,22
Памирская ул, 11	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Композиторская ул, 18а	ОДЗ	0,1640			0,1640	413,06	0,00	413,06	413,06
Композиторская ул, 18а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Композиторская ул, 18а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Композиторская ул, 18а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Партизанская ул, 6	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Каховская ул, 7	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Каширская ул, 58	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Памирская ул, 8	ОДЗ	0,0306			0,0306	77,07	0,00	77,07	77,07
Каховская ул, 7	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Каширская ул, 71	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Адмирала Нахимова ул, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,93	0,00	13,93	13,93



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0516			0,0516	129,96	0,00	129,96	129,96
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0823			0,0823	207,29	0,00	207,29	207,29
Космонавта Комарова ул, 2	ОДЗ	0,2958			0,2958	745,02	0,00	745,02	745,02
Памирская ул, 11	ОДЗ	0,0189			0,0189	47,60	0,00	47,60	47,60
Памирская ул, 11	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Каширская ул, 69а	ОДЗ	0,1765			0,1765	444,55	0,00	444,55	444,55
Баумана ул, 58а	ОДЗ	0,0440			0,0440	110,82	0,00	110,82	110,82
Каширская ул, 65	ОДЗ	0,0462		0,0001	0,0463	116,36	0,28	116,64	116,54
Баумана ул, 64	ЖФ	0,1779		0,0630	0,2409	448,07	465,24	913,31	764,08
Баумана ул, 58	ЖФ			0,1136	0,1136	0,00	838,91	838,91	569,82
Баумана ул, 60	ЖФ			0,1518	0,1518	0,00	1121,01	1121,01	761,43
Баумана ул, 62	ЖФ			0,1129	0,1129	0,00	833,74	833,74	566,31
Баумана ул, 64 корпус 1	ЖФ			0,1077	0,1077	0,00	795,34	795,34	540,22
Каширская ул, 65	ЖФ			0,1746	0,1746	0,00	1289,39	1289,39	875,79
Каширская ул, 69	ЖФ			0,0979	0,0979	0,00	722,97	722,97	491,07
Каширская ул, 70	ЖФ			0,1551	0,1551	0,00	1145,38	1145,38	777,98
Каширская ул, 70 корпус 1	ЖФ			0,1252	0,1252	0,00	924,58	924,58	628,00
Каширская ул, 71	ЖФ			0,0639	0,0639	0,00	471,89	471,89	320,52
Баумана ул, 58	ЖФ	0,4555			0,4555	1147,26	0,00	1147,26	1147,26
Баумана ул, 60	ЖФ	0,6211			0,6211	1564,35	0,00	1564,35	1564,35
Баумана ул, 62	ЖФ	0,4509			0,4509	1135,67	0,00	1135,67	1135,67
Баумана ул, 64 корпус 1	ЖФ	0,4556			0,4556	1147,51	0,00	1147,51	1147,51
Каширская ул, 65	ЖФ	0,7383			0,7383	1859,54	0,00	1859,54	1859,54
Баумана ул, 58а	ОДЗ	0,0403			0,0403	101,50	0,00	101,50	101,50
Каширская ул, 58	ОДЗ	0,1467			0,1467	369,49	0,00	369,49	369,49
Диксона ул, 33	ОДЗ	0,2100		0,0114	0,2214	528,92	26,69	555,61	546,01
Баумана ул, 58	ОДЗ	0,0036		0,0000	0,0036	9,07	0,05	9,11	9,10
Баумана ул, 62	ОДЗ	0,0008		0,0001	0,0009	2,01	0,15	2,17	2,11
Баумана ул, 62	ОДЗ	0,0010		0,0000	0,0010	2,52	0,08	2,60	2,57
Каширская ул, 58	ОДЗ	0,0349			0,0349	87,90	0,00	87,90	87,90
Каширская ул, 69а	ОДЗ			0,0100	0,0100	0,00	23,21	23,21	14,86
Паскаля пер, 1	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Глеба Успенского ул, 7	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Глеба Успенского ул, 17	ОДЗ	0,0220		0,0000	0,0220	55,41	0,11	55,52	55,48
Адмирала Нахимова ул, 14	ОДЗ	0,0092			0,0092	23,17	0,00	23,17	23,17
Глеба Успенского ул, 11	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Адмирала Нахимова ул, 28	ОДЗ	0,0125			0,0125	31,48	0,00	31,48	31,48
Композиторская ул, 4	ОДЗ	0,0120			0,0120	30,22	0,00	30,22	30,22
Глеба Успенского ул, 7	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Адмирала Нахимова ул, 12	ОДЗ	0,0206			0,0206	51,88	0,00	51,88	51,88
Глеба Успенского ул, 13	ЖФ			0,1129	0,1129	0,00	833,74	833,74	566,31
Глеба Успенского ул, 17	ЖФ			0,1462	0,1462	0,00	1079,66	1079,66	733,34
Паскаля ул, 1а	ЖФ			0,0520	0,0520	0,00	384,01	384,01	260,83
Паскаля ул, 3	ЖФ			0,0004	0,0004	0,00	2,95	2,95	2,01
Глеба Успенского ул, 16	ОДЗ	0,0915			0,0915	230,46	0,00	230,46	230,46

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Глеба Успенского ул, 16	ОДЗ		0,0580		0,0580	146,08	0,00	146,08	146,08
Партизанская ул, 8а	ОДЗ	0,1538			0,1538	387,37	0,00	387,37	387,37
Адмирала Нахимова ул, 14	ОДЗ	0,0096			0,0096	24,18	0,00	24,18	24,18
Паскаля пер, 1	ОДЗ	0,0225			0,0225	56,67	0,00	56,67	56,67
Адмирала Нахимова ул, 12	ЖФ	0,2368			0,2368	596,42	0,00	596,42	596,42
Адмирала Нахимова ул, 14	ЖФ	0,0986			0,0986	248,34	0,00	248,34	248,34
Адмирала Нахимова ул, 24	ЖФ	0,0373			0,0373	93,95	0,00	93,95	93,95
Адмирала Нахимова ул, 26	ЖФ	0,0381			0,0381	95,96	0,00	95,96	95,96
Адмирала Нахимова ул, 28	ЖФ	0,1638			0,1638	412,56	0,00	412,56	412,56
Глеба Успенского ул, 1	ЖФ	0,1646			0,1646	414,57	0,00	414,57	414,57
Глеба Успенского ул, 11	ЖФ	0,1502			0,1502	378,30	0,00	378,30	378,30
Глеба Успенского ул, 13	ЖФ	0,4550			0,4550	1146,00	0,00	1146,00	1146,00
Глеба Успенского ул, 15	ЖФ	0,2705			0,2705	681,30	0,00	681,30	681,30
Глеба Успенского ул, 17	ЖФ	0,5732			0,5732	1443,70	0,00	1443,70	1443,70
Глеба Успенского ул, 3	ЖФ	0,1627			0,1627	409,79	0,00	409,79	409,79
Глеба Успенского ул, 7	ЖФ	0,1403			0,1403	353,37	0,00	353,37	353,37
Глеба Успенского ул, 9а	ЖФ	0,2933		0,0407	0,3340	738,73	300,56	1039,29	942,88
Глеба Успенского ул, 9б	ЖФ	0,1770		0,0243	0,2013	445,81	179,45	625,26	567,69
Композиторская ул, 1	ЖФ	0,1488			0,1488	374,78	0,00	374,78	374,78
Композиторская ул, 12	ЖФ	0,0225			0,0225	56,67	0,00	56,67	56,67
Композиторская ул, 14	ЖФ	0,0453			0,0453	114,10	0,00	114,10	114,10
Композиторская ул, 16	ЖФ	0,0227			0,0227	57,17	0,00	57,17	57,17
Композиторская ул, 4	ЖФ	0,0635			0,0635	159,94	0,00	159,94	159,94
Композиторская ул, 5	ЖФ	0,1218			0,1218	306,77	0,00	306,77	306,77
Композиторская ул, 6	ЖФ	0,0745			0,0745	187,64	0,00	187,64	187,64
Композиторская ул, 8	ЖФ	0,0677			0,0677	170,51	0,00	170,51	170,51
Композиторская ул, 8а	ЖФ	0,1409		0,0209	0,1618	354,88	154,34	509,22	459,72
Партизанская ул, 10	ЖФ	0,0474			0,0474	119,39	0,00	119,39	119,39
Партизанская ул, 11	ЖФ	0,0468			0,0468	117,87	0,00	117,87	117,87
Партизанская ул, 2	ЖФ	0,0377			0,0377	94,95	0,00	94,95	94,95
Партизанская ул, 3	ЖФ	0,0380			0,0380	95,71	0,00	95,71	95,71
Партизанская ул, 4	ЖФ	0,0384			0,0384	96,72	0,00	96,72	96,72
Партизанская ул, 5	ЖФ	0,0376			0,0376	94,70	0,00	94,70	94,70
Партизанская ул, 8	ЖФ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
Партизанская ул, 9	ЖФ	0,0451			0,0451	113,59	0,00	113,59	113,59
Паскаля пер, 1	ЖФ	0,0115			0,0115	28,96	0,00	28,96	28,96
Паскаля пер, 3	ЖФ	0,0441			0,0441	111,07	0,00	111,07	111,07
Паскаля пер, 4	ЖФ	0,0433			0,0433	109,06	0,00	109,06	109,06
Паскаля пер, 6	ЖФ	0,0439			0,0439	110,57	0,00	110,57	110,57
Паскаля ул, 1	ЖФ	0,1633		0,0034	0,1667	411,30	25,11	436,41	428,35
Паскаля ул, 10	ЖФ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
Паскаля ул, 11	ЖФ	0,0972		0,0170	0,1142	244,81	125,54	370,36	330,09
Паскаля ул, 12	ЖФ	0,0493			0,0493	124,17	0,00	124,17	124,17
Паскаля ул, 14	ЖФ	0,0227			0,0227	57,17	0,00	57,17	57,17
Паскаля ул, 15	ЖФ	0,1183			0,1183	297,96	0,00	297,96	297,96

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Паскаля ул, 16	ЖФ	0,0229			0,0229	57,68	0,00	57,68	57,68
Паскаля ул, 17	ЖФ	0,1222			0,1222	307,78	0,00	307,78	307,78
Паскаля ул, 18	ЖФ	0,0455			0,0455	114,60	0,00	114,60	114,60
Паскаля ул, 19	ЖФ	0,0775			0,0775	195,20	0,00	195,20	195,20
Паскаля ул, 1а	ЖФ	0,2295			0,2295	578,04	0,00	578,04	578,04
Паскаля ул, 21	ЖФ	0,1214			0,1214	305,77	0,00	305,77	305,77
Паскаля ул, 23	ЖФ	0,1623			0,1623	408,78	0,00	408,78	408,78
Паскаля ул, 25	ЖФ	0,1588			0,1588	399,97	0,00	399,97	399,97
Паскаля ул, 27	ЖФ	0,1040			0,1040	261,94	0,00	261,94	261,94
Паскаля ул, 3	ЖФ	0,1656			0,1656	417,09	0,00	417,09	417,09
Паскаля ул, 5	ЖФ	0,0441			0,0441	111,07	0,00	111,07	111,07
Паскаля ул, 7	ЖФ	0,0445			0,0445	112,08	0,00	112,08	112,08
Паскаля ул, 8	ЖФ	0,0237			0,0237	59,69	0,00	59,69	59,69
Паскаля ул, 8а	ЖФ	0,0462			0,0462	116,36	0,00	116,36	116,36
Робеспьера ул, 2	ЖФ	0,0637			0,0637	160,44	0,00	160,44	160,44
Робеспьера ул, 3	ЖФ	0,2040			0,2040	513,81	0,00	513,81	513,81
Робеспьера ул, 4	ЖФ	0,1642			0,1642	413,57	0,00	413,57	413,57
Адмирала Нахимова ул, 14	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,73	0,00	30,73	30,73
Глеба Успенского ул, 1в	ОДЗ	0,1030			0,1030	259,42	0,00	259,42	259,42
Глеба Успенского ул, 1в	ОДЗ	0,0710			0,0710	178,83	0,00	178,83	178,83
Глеба Успенского ул, 1в	ОДЗ	0,2930			0,2930	737,97	0,00	737,97	737,97
Глеба Успенского ул, 1в	ОДЗ	0,2370			0,2370	596,93	0,00	596,93	596,93
Глеба Успенского ул, 1в	ОДЗ	0,0730			0,0730	183,86	0,00	183,86	183,86
Композиторская ул, 8а	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Робеспьера ул, 2	ОДЗ	0,0155			0,0155	39,04	0,00	39,04	39,04
Глеба Успенского ул, 7	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Партизанская ул, 6	ОДЗ	0,0434	0,0508		0,0942	237,26	0,00	237,26	237,26
Адмирала Нахимова ул, 28	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Адмирала Нахимова ул, 28	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,91	0,00	21,91	21,91
Глеба Успенского ул, 7	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Глеба Успенского ул, 7	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Композиторская ул, 8	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Паскаля ул, 9	ОДЗ	0,1490			0,1490	375,28	0,00	375,28	375,28
Адмирала Нахимова ул, 12	ОДЗ	0,0720		0,0030	0,0750	181,34	6,88	188,22	185,75
Глеба Успенского ул, 17	ОДЗ	0,0044		0,0002	0,0046	11,08	0,36	11,44	11,31
Глеба Успенского ул, 17	ОДЗ	0,0206			0,0206	51,88	0,00	51,88	51,88
Партизанская ул, 8а	ОДЗ	0,0514			0,0514	129,46	0,00	129,46	129,46
Глеба Успенского ул, 11а	ОДЗ	0,1820		0,0089	0,1909	458,40	20,66	479,05	471,62
Глеба Успенского ул, 1а	ОДЗ	0,0690		0,0076	0,0766	173,79	17,64	191,43	185,08
Композиторская ул, 3	ОДЗ	0,0840		0,0053	0,0893	211,57	12,42	223,99	219,52
Паскаля ул, 6	ОДЗ	0,0940		0,0066	0,1006	236,76	15,44	252,19	246,64
Адмирала Нахимова ул, 14	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Адмирала Нахимова ул, 28	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Адмирала Нахимова ул, 28	ОДЗ	0,0181			0,0181	45,59	0,00	45,59	45,59
Адмирала Нахимова ул, 3	ОДЗ	0,0890		0,0044	0,0934	224,16	10,20	234,36	230,69

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Паскаля ул, 4	ОДЗ	0,0640		0,0078	0,0718	161,20	18,10	179,30	172,78
Перекопская ул, 8 корпус 1	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Перекопская ул, 6 корпус 1	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,70	0,00	26,70	26,70
Перекопская ул, 3	ОДЗ	0,0265			0,0265	66,74	0,00	66,74	66,74
Перекопская ул, 5	ОДЗ	0,0191			0,0191	48,11	0,00	48,11	48,11
Перекопская ул, 6 корпус 1	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Перекопская ул, 6 корпус 1	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Перекопская ул, 3	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Перекопская ул, 3	ОДЗ	0,0139			0,0139	35,01	0,00	35,01	35,01
Перекопская ул, 3	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Перекопская ул, 10	ЖФ			0,3522	0,3522	0,00	2600,93	2600,93	1766,64
Перекопская ул, 8 корпус 1	ЖФ			0,0598	0,0598	0,00	441,61	441,61	299,96
Перекопская ул, 8 корпус 1	ЖФ			0,0075	0,0075	0,00	55,39	55,39	37,62
Каховская ул, 1а	ОДЗ	0,1062			0,1062	267,48	0,00	267,48	267,48
Перекопская ул, 3	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Героя Советского Союза Сафронова ул, 5	ОДЗ	0,0964			0,0964	242,80	0,00	242,80	242,80
Перекопская ул, 3	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Героя Советского Союза Сафронова ул, 10	ЖФ	0,0223			0,0223	56,17	0,00	56,17	56,17
Героя Советского Союза Сафронова ул, 11	ЖФ	0,0228			0,0228	57,43	0,00	57,43	57,43
Героя Советского Союза Сафронова ул, 12	ЖФ	0,0227			0,0227	57,17	0,00	57,17	57,17
Героя Советского Союза Сафронова ул, 13	ЖФ	0,0453			0,0453	114,10	0,00	114,10	114,10
Героя Советского Союза Сафронова ул, 14	ЖФ	0,0229			0,0229	57,68	0,00	57,68	57,68
Героя Советского Союза Сафронова ул, 15	ЖФ	0,0444			0,0444	111,83	0,00	111,83	111,83
Героя Советского Союза Сафронова ул, 16	ЖФ	0,0229			0,0229	57,68	0,00	57,68	57,68
Героя Советского Союза Сафронова ул, 18	ЖФ	0,0232			0,0232	58,43	0,00	58,43	58,43
Героя Советского Союза Сафронова ул, 4	ЖФ	0,0596			0,0596	150,11	0,00	150,11	150,11
Героя Советского Союза Сафронова ул, 6	ЖФ	0,0574			0,0574	144,57	0,00	144,57	144,57
Героя Советского Союза Сафронова ул, 8	ЖФ	0,0543			0,0543	136,76	0,00	136,76	136,76
Героя Советского Союза Сафронова ул, 9	ЖФ	0,0229			0,0229	57,68	0,00	57,68	57,68
Диксона ул, 44	ЖФ	0,0223			0,0223	56,17	0,00	56,17	56,17
Диксона ул, 46	ЖФ	0,0241			0,0241	60,70	0,00	60,70	60,70
Диксона ул, 48	ЖФ	0,0219			0,0219	55,16	0,00	55,16	55,16
Каховская ул, 1	ЖФ	0,0475			0,0475	119,64	0,00	119,64	119,64

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Памирская ул, 2	ЖФ	0,0561			0,0561	141,30	0,00	141,30	141,30
Памирская ул, 8	ЖФ			0,0343	0,0343	0,00	253,30	253,30	172,05
Перекопская ул, 1	ЖФ	0,3024			0,3024	761,65	0,00	761,65	761,65
Перекопская ул, 10	ЖФ	1,4342			1,4342	3612,28	0,00	3612,28	3612,28
Перекопская ул, 3	ЖФ	0,2147			0,2147	540,76	0,00	540,76	540,76
Перекопская ул, 3а	ЖФ	0,0577			0,0577	145,33	0,00	145,33	145,33
Перекопская ул, 4	ЖФ	0,3937			0,3937	991,60	0,00	991,60	991,60
Перекопская ул, 5	ЖФ	0,2967			0,2967	747,29	0,00	747,29	747,29
Перекопская ул, 6 корпус 1	ЖФ	0,3281			0,3281	826,38	0,00	826,38	826,38
Перекопская ул, 8	ЖФ	0,2218		0,0630	0,2848	558,64	465,24	1023,88	874,65
Перекопская ул, 8 корпус 1	ЖФ	0,2737			0,2737	689,36	0,00	689,36	689,36
Каховская ул, 3а	ОДЗ	0,0138			0,0138	34,76	0,00	34,76	34,76
Каховская ул, 3а	ОДЗ	0,0404			0,0404	101,75	0,00	101,75	101,75
Каховская ул, 3а	ОДЗ	0,0529			0,0529	133,24	0,00	133,24	133,24
Перекопская ул, 8 корпус 1	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Перекопская ул, 3	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Каховская ул, 1	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
Перекопская ул, 5а	ОДЗ	0,1377			0,1377	346,82	0,00	346,82	346,82
Перекопская ул, 3	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Перекопская ул, 3	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,90	0,00	19,90	19,90
Космонавта Комарова ул, 2	ОДЗ			0,0034	0,0034	0,00	7,99	7,99	5,11
Перекопская ул, 1а	ЖФ	0,0641			0,0641	161,45	0,00	161,45	161,45
Перекопская ул, 1	ОДЗ	0,0156			0,0156	39,29	0,00	39,29	39,29
Гончарова ул, 8	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Архитектурная ул, 6	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гончарова ул, 8	ОДЗ	0,0327			0,0327	82,36	0,00	82,36	82,36
Арктическая ул, 4	ЖФ	0,0823			0,0823	207,29	0,00	207,29	207,29
Архитектурная ул, 11	ЖФ	0,1023			0,1023	257,66	0,00	257,66	257,66
Архитектурная ул, 13	ЖФ	0,2604			0,2604	655,86	0,00	655,86	655,86
Архитектурная ул, 6	ЖФ	0,5123			0,5123	1290,32	0,00	1290,32	1290,32
Архитектурная ул, 9	ЖФ	0,0483			0,0483	121,65	0,00	121,65	121,65
Гончарова ул, 10	ЖФ	0,0679			0,0679	171,02	0,00	171,02	171,02
Гончарова ул, 8	ЖФ	0,0931			0,0931	234,49	0,00	234,49	234,49
Гончарова ул, 12	ОДЗ	0,1403			0,1403	353,37	0,00	353,37	353,37
Арктическая ул, 4а	ОДЗ	0,0803			0,0803	202,25	0,00	202,25	202,25
Арктическая ул, 4а	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Архитектурная ул, 9а	ОДЗ	0,0318			0,0318	80,09	0,00	80,09	80,09
Архитектурная ул, 9а	ОДЗ	0,0308			0,0308	77,58	0,00	77,58	77,58
Архитектурная ул, 9а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гончарова ул, 16	ОДЗ	0,0335			0,0335	84,38	0,00	84,38	84,38
Заводская ул, 17	ОДЗ	0,0188			0,0188	47,35	0,00	47,35	47,35
Заводская ул, 17/2	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гончарова ул, 2б	ЖФ	0,2873		0,0594	0,3467	723,61	438,66	1162,27	1021,56
Гончарова ул, 2б	ЖФ	0,1182			0,1182	297,71	0,00	297,71	297,71
Баумана ул, 50	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Гончарова ул, 1	ЖФ	0,1669		0,0287	0,1956	420,37	211,94	632,31	564,33
Баумана ул, 50	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Баумана ул, 48 корпус 1	ОДЗ	0,0326		0,0007	0,0333	82,11	1,66	83,77	83,17
Баумана ул, 48/1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Заводская ул, 17	ОДЗ	0,0163			0,0163	41,05	0,00	41,05	41,05
Баумана ул, 48 корпус 2	ОДЗ	0,0032		0,0000	0,0032	8,06	0,03	8,09	8,08
Заводская ул, 17	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Заводская ул, 17	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Заводская ул, 17	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Заводская ул, 17	ОДЗ	0,0251			0,0251	63,22	0,00	63,22	63,22
Баумана ул, 48	ОДЗ	0,0377			0,0377	94,95	0,00	94,95	94,95
Гончарова ул, 1 корпус 1	ЖФ			0,1477	0,1477	0,00	1090,73	1090,73	740,86
Заводская ул, 17	ЖФ			0,0090	0,0090	0,00	66,46	66,46	45,14
Баумана ул, 50	ОДЗ	0,0536			0,0536	135,00	0,00	135,00	135,00
Баумана ул, 50	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Баумана ул, 50 литер А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Баумана ул, 50а	ОДЗ	0,0765			0,0765	192,68	0,00	192,68	192,68
Баумана ул, 50а	ОДЗ	0,0541			0,0541	136,26	0,00	136,26	136,26
Заводская ул, 17	ОДЗ	0,0054		0,0003	0,0057	13,60	0,80	14,40	14,11
Баумана ул, 50	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Гончарова ул, 26	ОДЗ	0,0017		0,0004	0,0021	4,28	0,83	5,11	4,81
Баумана ул, 50	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Заводская ул, 15/4	ОДЗ	0,0128			0,0128	32,24	0,00	32,24	32,24
Баумана ул, 48	ЖФ	0,5747			0,5747	1447,48	0,00	1447,48	1447,48
Баумана ул, 48 корпус 1	ЖФ	0,5697			0,5697	1434,89	0,00	1434,89	1434,89
Баумана ул, 48 корпус 2	ЖФ	0,3155			0,3155	794,64	0,00	794,64	794,64
Баумана ул, 50	ЖФ	0,4161			0,4161	1048,02	0,00	1048,02	1048,02
Баумана ул, 50 корпус 1	ЖФ	0,2596			0,2596	653,85	0,00	653,85	653,85
Баумана ул, 52	ЖФ	0,1407			0,1407	354,38	0,00	354,38	354,38
Баумана ул, 52 корпус 1	ЖФ	0,2582			0,2582	650,32	0,00	650,32	650,32
Баумана ул, 52 корпус 2	ЖФ	0,2619			0,2619	659,64	0,00	659,64	659,64
Баумана ул, 54	ЖФ	0,1516			0,1516	381,83	0,00	381,83	381,83
Гончарова ул, 1 корпус 1	ЖФ	0,5836			0,5836	1469,90	0,00	1469,90	1469,90
Заводская ул, 15/1	ЖФ	0,2446			0,2446	616,07	0,00	616,07	616,07
Заводская ул, 15/2	ЖФ	0,2464			0,2464	620,60	0,00	620,60	620,60
Заводская ул, 15/3	ЖФ	0,2431			0,2431	612,29	0,00	612,29	612,29
Заводская ул, 15/4	ЖФ	0,2333			0,2333	587,61	0,00	587,61	587,61
Заводская ул, 15/5	ЖФ	0,2388			0,2388	601,46	0,00	601,46	601,46
Заводская ул, 15/6	ЖФ	0,2890			0,2890	727,90	0,00	727,90	727,90
Заводская ул, 17	ЖФ	0,2901			0,2901	730,67	0,00	730,67	730,67
Заводская ул, 17/1	ЖФ	0,2610			0,2610	657,37	0,00	657,37	657,37
Заводская ул, 17/2	ЖФ	0,2595			0,2595	653,60	0,00	653,60	653,60
Баумана ул, 48	ЖФ			0,1290	0,1290	0,00	952,64	952,64	647,06
Баумана ул, 48 корпус 1	ЖФ			0,1290	0,1290	0,00	952,64	952,64	647,06
Баумана ул, 48 корпус 2	ЖФ			0,0601	0,0601	0,00	443,83	443,83	301,46



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Баумана ул, 54	ЖФ			0,0344	0,0344	0,00	254,04	254,04	172,55
Заводская ул, 15/6	ЖФ			0,0673	0,0673	0,00	497,00	497,00	337,58
Баумана ул, 52	ЖФ			0,0329	0,0329	0,00	242,96	242,96	165,03
Заводская ул, 15/5	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Баумана ул, 48	ОДЗ	0,0070		0,0001	0,0071	17,63	0,15	17,78	17,73
Баумана ул, 50	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Заводская ул, 15/5	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Баумана ул, 52	ОДЗ	0,0115		0,0001	0,0116	28,96	0,17	29,13	29,07
Баумана ул, 50	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Баумана ул, 50	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Гончарова ул, 1д	ОДЗ	0,3000	0,1265	0,0277	0,4542	1074,21	64,55	1138,77	1115,54
Гончарова ул, 1д	ОДЗ		0,0216		0,0216	54,40	0,00	54,40	54,40
Заводская ул, 15/7	ОДЗ	0,0946		0,0019	0,0965	238,27	4,36	242,62	241,05
Заводская ул, 15/7	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арктическая ул, 18	ЖФ	0,0705			0,0705	177,57	0,00	177,57	177,57
Профинтерна ул, 15	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Профинтерна ул, 15	ЖФ	0,2841			0,2841	715,55	0,00	715,55	715,55
Профинтерна ул, 15	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Июльских Дней ул, 1 корпус 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Октябрьской Революции ул, 70	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Октябрьской Революции ул, 70	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Июльских Дней ул, 7	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Июльских Дней ул, 1	ОДЗ	0,1390			0,1390	350,10	0,00	350,10	350,10
Фабричная ул, 2	ОДЗ	0,0990			0,0990	249,35	0,00	249,35	249,35
Фабричная ул, 2	ОДЗ	0,0160			0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
Июльских Дней ул, 1	ОДЗ	0,0507			0,0507	127,70	0,00	127,70	127,70
Июльских Дней ул, 1	ОДЗ	0,2243			0,2243	564,94	0,00	564,94	564,94
Июльских Дней ул, 1г	ОДЗ	0,1150			0,1150	289,65	0,00	289,65	289,65
Июльских Дней ул, 1г	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Октябрьской Революции ул, 70	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Октябрьской Революции ул, 70	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,96	0,00	28,96	28,96
Июльских Дней ул, 1	ОДЗ	0,0383			0,0383	96,47	0,00	96,47	96,47
Июльских Дней ул, 1	ОДЗ	0,0205			0,0205	51,63	0,00	51,63	51,63
Июльских Дней ул, 1	ОДЗ	0,0570			0,0570	143,56	0,00	143,56	143,56
Июльских Дней ул, 1	ОДЗ	0,0560			0,0560	141,05	0,00	141,05	141,05
Июльских Дней ул, 1	ОДЗ	0,0412			0,0412	103,77	0,00	103,77	103,77
Фабричная ул, 2	ОДЗ	0,0190			0,0190	47,85	0,00	47,85	47,85
Фабричная ул, 2	ОДЗ	0,0293			0,0293	73,80	0,00	73,80	73,80
Фабричная ул, 2	ОДЗ	0,0460			0,0460	115,86	0,00	115,86	115,86
Фабричная ул, 2	ОДЗ	0,0138			0,0138	34,76	0,00	34,76	34,76
Фабричная ул, 2	ОДЗ	0,0180			0,0180	45,34	0,00	45,34	45,34



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Фабричная ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Фабричная ул, 2	ОДЗ	0,0570	0,0330		0,0900	226,68	0,00	226,68	226,68
Фабричная ул, 2	ОДЗ		0,0410		0,0410	103,27	0,00	103,27	103,27
Фабричная ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Менделеева ул, 6	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,72	0,00	29,72	29,72
Фабричная ул, 2	ОДЗ	0,0350			0,0350	88,15	0,00	88,15	88,15
Июльских Дней ул, 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Фабричная ул, 2	ОДЗ	0,0137			0,0137	34,51	0,00	34,51	34,51
Фабричная ул, 2	ОДЗ	0,0301			0,0301	75,81	0,00	75,81	75,81
Фабричная ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Фабричная ул, 2	ОДЗ	0,0914			0,0914	230,21	0,00	230,21	230,21
Июльских Дней ул, 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Июльских Дней ул, 1 корпус 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Октябрьской Революции ул, 70	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Левобережная ул, 1	ЖФ	0,4810			0,4810	1211,48	0,00	1211,48	1211,48
Левобережная ул, 2	ЖФ	0,6153			0,6153	1549,74	0,00	1549,74	1549,74
Левобережная ул, 3	ЖФ	0,4810			0,4810	1211,48	0,00	1211,48	1211,48
Левобережная ул, 4	ЖФ	0,6089			0,6089	1533,62	0,00	1533,62	1533,62
Левобережная ул, 5	ЖФ	0,4810			0,4810	1211,48	0,00	1211,48	1211,48
Окская ул, 1	ЖФ	0,4810			0,4810	1211,48	0,00	1211,48	1211,48
Окская ул, 2	ЖФ	0,6112			0,6112	1539,41	0,00	1539,41	1539,41
Окская ул, 3	ЖФ	0,6189			0,6189	1558,81	0,00	1558,81	1558,81
Окская ул, 1	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Окская ул, 3	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Окская ул, 3	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Окская ул, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Тургайская ул, 1	ОДЗ	0,5130	0,4582		0,9712	2446,13	0,00	2446,13	2446,13
Тургайская ул, 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Деревообделочная ул, 2	ОДЗ	0,1774	1,6325		1,8099	4558,55	0,00	4558,55	4558,55
Деревообделочная ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Июльских Дней ул, 1 корпус 1	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Июльских Дней ул, 1 корпус 1	ОДЗ	0,0105			0,0105	26,45	0,00	26,45	26,45
Окская ул, 1	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Левобережная ул, 1	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Окская ул, 2	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Окская ул, 2	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Окская ул, 2	ОДЗ	0,0164			0,0164	41,31	0,00	41,31	41,31
Окская ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Левобережная ул, 1	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Левобережная ул, 1	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Окская ул, 1	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Окская ул, 1	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Октябрьской Революции ул, 70	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Июльских Дней ул, 1 корпус 1	ЖФ	1,8209			1,8209	4586,25	0,00	4586,25	4586,25
Июльских Дней ул, 1 корпус 2	ЖФ	1,7609			1,7609	4435,13	0,00	4435,13	4435,13
Июльских Дней ул, 3	ЖФ	0,1272			0,1272	320,38	0,00	320,38	320,38
Июльских Дней ул, 3/1	ЖФ	0,2312			0,2312	582,32	0,00	582,32	582,32
Июльских Дней ул, 5	ЖФ	0,1300			0,1300	327,43	0,00	327,43	327,43
Июльских Дней ул, 5/1	ЖФ	0,2447			0,2447	616,32	0,00	616,32	616,32
Июльских Дней ул, 7	ЖФ	0,1551			0,1551	390,65	0,00	390,65	390,65
Менделеева ул, 6	ЖФ	0,2309			0,2309	581,56	0,00	581,56	581,56
Менделеева ул, 6а	ЖФ	0,0532			0,0532	133,99	0,00	133,99	133,99
Октябрьской Революции ул, 70	ЖФ	0,4401			0,4401	1108,47	0,00	1108,47	1108,47
Правды ул, 2а	ЖФ	0,0285			0,0285	71,78	0,00	71,78	71,78
Тургайский пер, 2а	ЖФ	0,1669			0,1669	420,37	0,00	420,37	420,37
Деревообделочная ул, 8	ОДЗ		0,0704		0,0704	177,31	0,00	177,31	177,31
Деревообделочная ул, 8	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Левобережная ул, 2	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Левобережная ул, 4	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Левобережная ул, 5	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Левобережная ул, 4	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Левобережная ул, 5	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Левобережная ул, 4	ОДЗ	0,0186			0,0186	46,85	0,00	46,85	46,85
Левобережная ул, 3	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Левобережная ул, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Левобережная ул, 5	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Левобережная ул, 5	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Левобережная ул, 5	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Деревообделочная ул, 1а	ОДЗ	0,0790			0,0790	198,98	0,00	198,98	198,98
Деревообделочная ул, 1а	ОДЗ	0,0160			0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
Деревообделочная ул, 1а	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Деревообделочная ул, 1а	ОДЗ	0,0220			0,0220	55,41	0,00	55,41	55,41
Деревообделочная ул, 1а	ОДЗ	0,1130			0,1130	284,61	0,00	284,61	284,61
Деревообделочная ул, 1а	ОДЗ	0,0220			0,0220	55,41	0,00	55,41	55,41
Октябрьской Революции ул, 70	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Левобережная ул, 3	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Левобережная ул, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Левобережная ул, 2	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Левобережная ул, 2	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Левобережная ул, 2	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Фабричная ул, 2	ОДЗ	0,0433			0,0433	109,06	0,00	109,06	109,06
Фабричная ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Левобережная ул, 3	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Левобережная ул, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Июльских Дней ул, 5	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Июльских Дней ул, 1 корпус 2	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Июльских Дней ул, 1 корпус 2	ОДЗ		0,0083		0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
Июльских Дней ул, 1 корпус 2	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,69	0,00	25,69	25,69
Июльских Дней ул, 1 корпус 2	ОДЗ		0,0278		0,0278	70,02	0,00	70,02	70,02
Июльских Дней ул, 1 корпус 2	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Июльских Дней ул, 1 корпус 2	ОДЗ		0,0083		0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
Июльских Дней ул, 1 корпус 2	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,69	0,00	25,69	25,69
Июльских Дней ул, 1 корпус 2	ОДЗ		0,0278		0,0278	70,02	0,00	70,02	70,02
Июльских Дней ул, 1 корпус 2	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Июльских Дней ул, 1 корпус 1	ОДЗ	0,0199			0,0199	50,12	0,00	50,12	50,12
Июльских Дней ул, 1 корпус 1	ОДЗ	0,0199			0,0199	50,12	0,00	50,12	50,12
Июльских Дней ул, 1 корпус 1	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Июльских Дней ул, 1 корпус 1	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Левобережная ул, 3	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Левобережная ул, 4	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Окская ул, 2	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Окская ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Июльских Дней ул, 1 корпус 1	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Июльских Дней ул, 3	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Июльских Дней ул, 1 корпус 2	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Июльских Дней ул, 1 корпус 2	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Июльских Дней ул, 1 корпус 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Июльских Дней ул, 1 корпус 2	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Июльских Дней ул, 1 корпус 2	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Левобережная ул, 4	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Июльских Дней ул, 1 корпус 1	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Окская ул, 3	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Левобережная ул, 1	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Левобережная ул, 1	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Июльских Дней ул, 1 корпус 2	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Июльских Дней ул, 1 корпус 2	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Окская ул, 1	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Июльских Дней ул, 1 корпус 2	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Июльских Дней ул, 1 корпус 2	ОДЗ		0,0127		0,0127	31,99	0,00	31,99	31,99
Июльских Дней ул, 1 корпус 2	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,69	0,00	25,69	25,69
Июльских Дней ул, 1 корпус 2	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,69	0,00	25,69	25,69
Июльских Дней ул, 1 корпус 2	ОДЗ		0,0279		0,0279	70,27	0,00	70,27	70,27
Июльских Дней ул, 1 корпус 2	ОДЗ		0,0279		0,0279	70,27	0,00	70,27	70,27
Июльских Дней ул, 1 корпус 2	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Левобережная ул, 3	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Октябрьской Революции ул, 70	ОДЗ	0,0293			0,0293	73,80	0,00	73,80	73,80
Октябрьской Революции ул, 70	ОДЗ	0,0403			0,0403	101,50	0,00	101,50	101,50
Мичурина ул, 2	ОДЗ	0,0932			0,0932	234,74	0,00	234,74	234,74
Мичурина ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Тургайская ул, 5	ОДЗ	0,1609			0,1609	405,25	0,00	405,25	405,25
Менделеева ул, 6а	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Июльских Дней ул, 3а	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Июльских Дней ул, 3а	ОДЗ	0,0830			0,0830	209,05	0,00	209,05	209,05
Июльских Дней ул, 28	ЖФ	0,3364			0,3364	847,28	0,00	847,28	847,28
Июльских Дней ул, 28	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Июльских Дней ул, 28	ОДЗ	0,0202			0,0202	50,88	0,00	50,88	50,88
Июльских Дней ул, 10	ОДЗ	0,3547			0,3547	893,37	0,00	893,37	893,37
Июльских Дней ул, 10	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Левобережная ул, 1	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Левобережная ул, 2	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Июльских Дней ул, 1 корпус 2	ОДЗ	0,0128			0,0128	32,24	0,00	32,24	32,24
Июльских Дней ул, 8	ОДЗ	0,2281			0,2281	574,51	0,00	574,51	574,51
Окская ул, 3	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Июльских Дней ул, 21/96	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Июльских Дней ул, 19	ЖФ	0,4926		0,0654	0,5580	1240,70	482,83	1723,52	1568,65
Июльских Дней ул, 19	ОДЗ	0,0239		0,0017	0,0256	60,20	3,97	64,16	62,74
Мичурина ул, 1	ОДЗ	0,0456	0,0800		0,1256	316,35	0,00	316,35	316,35
Мичурина ул, 1	ЖФ	0,9100		0,0288	0,9388	2291,99	212,68	2504,67	2436,45
Мичурина ул, 1	ЖФ	0,2916		0,0041	0,2957	734,44	30,28	764,72	755,01
Мичурина ул, 1	ОДЗ	0,0450		0,0001	0,0451	113,34	0,13	113,47	113,43
Мичурина ул, 1 корпус 1	ЖФ	0,1531		0,0310	0,1841	385,61	228,93	614,54	541,10
Мичурина ул, 1 корпус 1	ОДЗ	0,0284		0,0019	0,0303	71,53	4,48	76,01	74,40
Июльских Дней ул, 19	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Июльских Дней ул, 21/96	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Июльских Дней ул, 21/96	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Июльских Дней ул, 19	ОДЗ	0,0061		0,0019	0,0080	15,36	4,44	19,80	18,20
Июльских Дней ул, 21/96	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Июльских Дней ул, 11/1	ЖФ			0,0920	0,0920	0,00	679,40	679,40	461,47
Июльских Дней ул, 11/1	ОДЗ	0,0012		0,0000	0,0012	3,02	0,03	3,05	3,04
Июльских Дней ул, 11/1	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Июльских Дней ул, 21/96	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Июльских Дней ул, 19	ОДЗ	0,0133		0,0010	0,0143	33,50	2,38	35,88	35,02
Мичурина ул, 1	ОДЗ	0,0015		0,0001	0,0016	3,78	0,12	3,90	3,86
Июльских Дней ул, 11/1	ЖФ	0,4518			0,4518	1137,94	0,00	1137,94	1137,94
Июльских Дней ул, 21/96	ЖФ	0,3422			0,3422	861,89	0,00	861,89	861,89
Мичурина ул, 1	ОДЗ	0,0053		0,0002	0,0055	13,35	0,43	13,78	13,62
Мичурина ул, 1	ОДЗ	0,0054		0,0002	0,0056	13,60	0,43	14,03	13,88
Мичурина ул, 1	ОДЗ	0,0041		0,0001	0,0042	10,33	0,33	10,66	10,54
Мичурина ул, 1	ОДЗ	0,0072		0,0002	0,0074	18,13	0,58	18,71	18,51
Мичурина ул, 1	ОДЗ	0,0006		0,0000	0,0006	1,51	0,05	1,56	1,54
Июльских Дней ул, 19	ОДЗ	0,0144		0,0010	0,0154	36,27	2,28	38,55	37,73
Мичурина ул, 1	ОДЗ	0,0039		0,0001	0,0040	9,82	0,31	10,13	10,02
Июльских Дней ул, 21/96	ОДЗ	0,0140			0,0140	35,26	0,00	35,26	35,26
Июльских Дней ул, 21/96	ОДЗ	0,0460			0,0460	115,86	0,00	115,86	115,86

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Июльских Дней ул, 20	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Июльских Дней ул, 26	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Июльских Дней ул, 20	ЖФ	0,1009			0,1009	254,13	0,00	254,13	254,13
Июльских Дней ул, 20а	ЖФ	0,1031			0,1031	259,68	0,00	259,68	259,68
Июльских Дней ул, 22	ЖФ	0,1023			0,1023	257,66	0,00	257,66	257,66
Июльских Дней ул, 24	ЖФ	0,1018			0,1018	256,40	0,00	256,40	256,40
Июльских Дней ул, 26	ЖФ	0,2611			0,2611	657,63	0,00	657,63	657,63
Менделеева ул, 2а	ЖФ	0,0761			0,0761	191,67	0,00	191,67	191,67
Июльских Дней ул, 20б	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Июльских Дней ул, 20б	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Июльских Дней ул, 20б	ОДЗ	0,1043			0,1043	262,70	0,00	262,70	262,70
Июльских Дней ул, 22	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,89	0,00	11,89	11,89
Июльских Дней ул, 9	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Июльских Дней ул, 9	ОДЗ	0,0034		0,0000	0,0034	8,56	0,03	8,59	8,58
Июльских Дней ул, 9	ЖФ			0,1256	0,1256	0,00	927,53	927,53	630,01
Тургайский пер, 6	ЖФ			0,0426	0,0426	0,00	314,59	314,59	213,68
Июльских Дней ул, 9	ЖФ	0,6267			0,6267	1578,45	0,00	1578,45	1578,45
Тургайский пер, 6	ЖФ	0,1934			0,1934	487,11	0,00	487,11	487,11
Июльских Дней ул, 9	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Июльских Дней ул, 9	ОДЗ	0,0232			0,0232	58,43	0,00	58,43	58,43
Тургайская ул, 5	ОДЗ	0,0657			0,0657	165,48	0,00	165,48	165,48
Тургайская ул, 5	ОДЗ		0,0509		0,0509	128,20	0,00	128,20	128,20
Тургайская ул, 5	ОДЗ			0,0031	0,0031	0,00	7,17	7,17	4,59
Октябрьской Революции ул, 72	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Октябрьской Революции ул, 72	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Менделеева ул, 5	ЖФ			0,0336	0,0336	0,00	248,13	248,13	168,54
Октябрьской Революции ул, 72	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Октябрьской Революции ул, 72	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Менделеева ул, 5	ЖФ	0,1745			0,1745	439,51	0,00	439,51	439,51
Октябрьской Революции ул, 72	ЖФ	0,2357			0,2357	593,65	0,00	593,65	593,65
Правды ул, 5а	ЖФ	0,0266			0,0266	67,00	0,00	67,00	67,00
Октябрьской Революции ул, 72	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Октябрьской Революции ул, 72	ОДЗ	0,0142			0,0142	35,77	0,00	35,77	35,77
Октябрьской Революции ул, 72	ОДЗ	0,0121			0,0121	30,48	0,00	30,48	30,48
Октябрьской Революции ул, 72	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Октябрьской Революции ул, 74	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Октябрьской Революции ул, 74	ЖФ	0,4098			0,4098	1032,15	0,00	1032,15	1032,15
Октябрьской Революции ул, 74	ОДЗ	0,0455			0,0455	114,60	0,00	114,60	114,60
Космонавта Комарова ул, 2 корпус 2	ЖФ	0,3704		0,0792	0,4496	932,92	584,93	1517,85	1330,22
Космонавта Комарова ул, 2 корпус 1	ЖФ	0,6285		0,1296	0,7581	1582,99	956,97	2539,96	2232,99
Космонавта Комарова ул, 2 корпус 1	ОДЗ	0,0051		0,0001	0,0052	12,85	0,14	12,98	12,93
Космонавта Комарова ул, 2 корпус 1	ОДЗ	0,0055		0,0002	0,0057	13,85	0,38	14,24	14,10
Космонавта Комарова ул, 2 корпус 1	ОДЗ	0,0047		0,0001	0,0048	11,84	0,14	11,98	11,93
Ленина пр-кт, 51 корпус 10	ОДЗ	0,0271			0,0271	68,26	0,00	68,26	68,26
Ленина пр-кт, 51 корпус 10	ОДЗ	0,0394			0,0394	99,24	0,00	99,24	99,24
Ленина пр-кт, 51/9	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Ленина пр-кт, 59 корпус 5	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Ленина пр-кт, 49 корпус 2	ЖФ	0,2834			0,2834	713,79	0,00	713,79	713,79
Радио ул, 7	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Ленина пр-кт, 55 корпус 1	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Ленина пр-кт, 51 корпус 8	ЖФ	0,3167			0,3167	797,66	0,00	797,66	797,66
Ленина пр-кт, 61 корпус 4	ЖФ	0,3916			0,3916	986,31	0,00	986,31	986,31
Ленина пр-кт, 53 корпус 1	ЖФ	0,2706			0,2706	681,55	0,00	681,55	681,55
Ленина пр-кт, 53	ОДЗ	0,1138			0,1138	286,62	0,00	286,62	286,62
Ленина пр-кт, 53	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Радио ул, 7	ОДЗ	0,0344			0,0344	86,64	0,00	86,64	86,64
Ленина пр-кт, 51 корпус 2	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Ленина пр-кт, 55	ОДЗ	0,0310			0,0310	78,08	0,00	78,08	78,08
Ленина пр-кт, 53	ОДЗ	0,0157			0,0157	39,54	0,00	39,54	39,54
Ленина пр-кт, 53	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41
Ленина пр-кт, 53	ОДЗ	0,0811			0,0811	204,26	0,00	204,26	204,26
Ленина пр-кт, 53	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленина пр-кт, 51 корпус 2а	ОДЗ	0,0520			0,0520	130,97	0,00	130,97	130,97
Снежная ул, 25	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Снежная ул, 25	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленина пр-кт, 57	ЖФ	0,3697			0,3697	931,15	0,00	931,15	931,15
Ленина пр-кт, 57	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Ленина пр-кт, 57	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Ленина пр-кт, 57	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Ленина пр-кт, 57	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Ленина пр-кт, 57	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Ленина пр-кт, 57	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ленина пр-кт, 53 корпус 2	ЖФ	0,2717			0,2717	684,32	0,00	684,32	684,32
Ленина пр-кт, 59 корпус 5	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Ленина пр-кт, 49 корпус 1	ЖФ	0,2699			0,2699	679,79	0,00	679,79	679,79
Ленина пр-кт, 51 корпус 2	ЖФ	0,3863			0,3863	972,96	0,00	972,96	972,96
Ленина пр-кт, 51 корпус 3	ЖФ	0,1969			0,1969	495,93	0,00	495,93	495,93
Ленина пр-кт, 51 корпус 4	ЖФ	0,1952			0,1952	491,64	0,00	491,64	491,64
Ленина пр-кт, 51 корпус 5	ЖФ	0,2690			0,2690	677,52	0,00	677,52	677,52
Ленина пр-кт, 51 корпус 6	ЖФ	0,1974			0,1974	497,19	0,00	497,19	497,19
Ленина пр-кт, 51 корпус 7	ЖФ	0,2696			0,2696	679,03	0,00	679,03	679,03
Ленина пр-кт, 51 корпус 9	ЖФ	0,2279			0,2279	574,01	0,00	574,01	574,01
Ленина пр-кт, 53	ЖФ	1,0537			1,0537	2653,93	0,00	2653,93	2653,93
Ленина пр-кт, 53 корпус 3	ЖФ	0,2686			0,2686	676,52	0,00	676,52	676,52
Ленина пр-кт, 53 корпус 4	ЖФ	0,3935			0,3935	991,10	0,00	991,10	991,10
Ленина пр-кт, 55	ЖФ	0,2703			0,2703	680,80	0,00	680,80	680,80
Ленина пр-кт, 55 корпус 1	ЖФ	0,2691			0,2691	677,77	0,00	677,77	677,77
Ленина пр-кт, 55 корпус 2	ЖФ	0,2706			0,2706	681,55	0,00	681,55	681,55
Ленина пр-кт, 57 корпус 1	ЖФ	0,2683			0,2683	675,76	0,00	675,76	675,76
Ленина пр-кт, 57 корпус 2	ЖФ	0,3912			0,3912	985,30	0,00	985,30	985,30
Ленина пр-кт, 59 корпус 2	ЖФ	0,3951			0,3951	995,13	0,00	995,13	995,13
Ленина пр-кт, 59 корпус 3	ЖФ	0,1977			0,1977	497,94	0,00	497,94	497,94
Ленина пр-кт, 59 корпус 4	ЖФ	0,1987			0,1987	500,46	0,00	500,46	500,46
Ленина пр-кт, 59 корпус 5	ЖФ	0,2614			0,2614	658,38	0,00	658,38	658,38
Ленина пр-кт, 59 корпус 6	ЖФ	0,2704			0,2704	681,05	0,00	681,05	681,05
Ленина пр-кт, 59 корпус 7	ЖФ	0,3917			0,3917	986,56	0,00	986,56	986,56
Ленина пр-кт, 59 корпус 8	ЖФ	0,1975			0,1975	497,44	0,00	497,44	497,44
Ленина пр-кт, 61 корпус 1	ЖФ	0,2671			0,2671	672,74	0,00	672,74	672,74
Ленина пр-кт, 61 корпус 2	ЖФ	0,2700			0,2700	680,04	0,00	680,04	680,04
Ленина пр-кт, 61 корпус 3	ЖФ	0,2698			0,2698	679,54	0,00	679,54	679,54
Ленина пр-кт, 63 корпус 1	ЖФ	0,2707			0,2707	681,80	0,00	681,80	681,80
Ленина пр-кт, 63 корпус 2	ЖФ	0,2700			0,2700	680,04	0,00	680,04	680,04
Радио ул, 10	ЖФ	0,6157			0,6157	1550,75	0,00	1550,75	1550,75
Радио ул, 7	ЖФ	0,4289			0,4289	1080,26	0,00	1080,26	1080,26
Радио ул, 9	ЖФ	0,7188			0,7188	1810,42	0,00	1810,42	1810,42
Снежная ул, 25 корпус 1	ЖФ	0,8774			0,8774	2209,88	0,00	2209,88	2209,88
Снежная ул, 25 корпус 4	ЖФ	0,5717			0,5717	1439,92	0,00	1439,92	1439,92
Ленина пр-кт, 57 корпус 2	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Ленина пр-кт, 51 корпус 9	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Ленина пр-кт, 53	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Ленина пр-кт, 57 корпус 1	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Радио ул, 7	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Ленина пр-кт, 51/11	ОДЗ	0,0480			0,0480	120,90	0,00	120,90	120,90
Ленина пр-кт, 53	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Ленина пр-кт, 61 корпус 6	ОДЗ	0,3999			0,3999	1007,22	0,00	1007,22	1007,22
Ленина пр-кт, 55/3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленина пр-кт, 55/3	ОДЗ	0,2980			0,2980	750,56	0,00	750,56	750,56



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Снежная ул, 25 корпус 4	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Ленина пр-кт, 61а	ОДЗ	0,1400			0,1400	352,61	0,00	352,61	352,61
Ленина пр-кт, 49а	ОДЗ	0,1430			0,1430	360,17	0,00	360,17	360,17
Ленина пр-кт, 49а	ОДЗ	0,0483	0,0656		0,1139	286,88	0,00	286,88	286,88
Ленина пр-кт, 49а	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Ленина пр-кт, 57 корпус 4	ОДЗ	0,1430			0,1430	360,17	0,00	360,17	360,17
Ленина пр-кт, 59 корпус 5	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Радио ул, 9	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Героя Самочкина ул, 29 корпус 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Премудрова ул, 12а	ОДЗ	0,0260			0,0260	65,49	0,00	65,49	65,49
Героя Самочкина ул, 29 корпус 2	ОДЗ	0,0300			0,0300	75,56	0,00	75,56	75,56
Энтузиастов ул, 8	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Героя Самочкина ул, 18/12	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Героя Самочкина ул, 15/10	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Премудрова ул, 10	ОДЗ	0,0112			0,0112	28,21	0,00	28,21	28,21
Дружбы ул, 56	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Героя Самочкина ул, 29 корпус 2	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Снежная ул, 4	ОДЗ	0,0434			0,0434	109,31	0,00	109,31	109,31
Кировская ул, 11а	ЖФ	0,2254			0,2254	567,71	0,00	567,71	567,71
Премудрова ул, 14	ЖФ	0,2479			0,2479	624,38	0,00	624,38	624,38
Кировская ул, 9	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Премудрова ул, 10/5	ОДЗ	0,0264			0,0264	66,49	0,00	66,49	66,49
Кировская ул, 3	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Лейтенанта Шмидта ул, 1а литер А-А3	ОДЗ	0,0457			0,0457	115,10	0,00	115,10	115,10
Лейтенанта Шмидта ул, 1а литер В-В1	ОДЗ	0,0520			0,0520	130,97	0,00	130,97	130,97
Лейтенанта Шмидта ул, 1а литер Д	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Лейтенанта Шмидта ул, 1а литер И+Е	ОДЗ	0,0435			0,0435	109,56	0,00	109,56	109,56
Снежная ул, 18	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,73	0,00	30,73	30,73
Кировская ул, 9	ОДЗ	0,0281			0,0281	70,77	0,00	70,77	70,77
Кировская ул, 16	ОДЗ	0,0147			0,0147	37,02	0,00	37,02	37,02
Кировская ул, 8а	ОДЗ	0,0167			0,0167	42,06	0,00	42,06	42,06
Премудрова ул, 10/5	ОДЗ	0,0127			0,0127	31,99	0,00	31,99	31,99
Кировская ул, 16	ОДЗ	0,0132			0,0132	33,25	0,00	33,25	33,25
Кировская ул, 8а	ОДЗ	0,0333			0,0333	83,87	0,00	83,87	83,87
Кировская ул, 14	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Кировская ул, 14	ОДЗ	0,0225			0,0225	56,67	0,00	56,67	56,67
Премудрова ул, 18 корпус 1	ОДЗ	0,0459			0,0459	115,61	0,00	115,61	115,61
Порт-Артурская ул, 12	ОДЗ	0,2020			0,2020	508,77	0,00	508,77	508,77

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Порт-Артурская ул, 12	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кировская ул, 14	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Кировская ул, 14а	ОДЗ	0,0402			0,0402	101,25	0,00	101,25	101,25
Кировская ул, 14а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Премудрова ул, 11а	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
Кировская ул, 9	ОДЗ	0,0113			0,0113	28,46	0,00	28,46	28,46
Лейтенанта Шмидта ул, 16	ОДЗ	0,0258			0,0258	64,98	0,00	64,98	64,98
Лейтенанта Шмидта ул, 16	ОДЗ	0,0313			0,0313	78,83	0,00	78,83	78,83
Лейтенанта Шмидта ул, 16	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Лейтенанта Шмидта ул, 16	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,74	0,00	32,74	32,74
Снежная ул, 4а	ОДЗ	0,1544			0,1544	388,88	0,00	388,88	388,88
Снежная ул, 4а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кировская ул, 8	ОДЗ	0,0900			0,0900	226,68	0,00	226,68	226,68
Кировская ул, 8	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Героя Самочкина ул, 15/10	ОДЗ	0,0203			0,0203	51,13	0,00	51,13	51,13
Кировская ул, 14	ОДЗ	0,0144			0,0144	36,27	0,00	36,27	36,27
Кировская ул, 14	ОДЗ	0,0131			0,0131	32,99	0,00	32,99	32,99
Героя Самочкина ул, 29 корпус 2	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Героя Самочкина ул, 14	ЖФ	0,2232			0,2232	562,17	0,00	562,17	562,17
Волочильная ул, 1	ЖФ	0,0181			0,0181	45,59	0,00	45,59	45,59
Волочильная ул, 10	ЖФ	0,0154			0,0154	38,79	0,00	38,79	38,79
Волочильная ул, 11	ЖФ	0,0176			0,0176	44,33	0,00	44,33	44,33
Волочильная ул, 11а	ЖФ	0,0455			0,0455	114,60	0,00	114,60	114,60
Волочильная ул, 12	ЖФ	0,0170			0,0170	42,82	0,00	42,82	42,82
Волочильная ул, 13	ЖФ	0,0189			0,0189	47,60	0,00	47,60	47,60
Волочильная ул, 13а	ЖФ	0,0452			0,0452	113,84	0,00	113,84	113,84
Волочильная ул, 14	ЖФ	0,0279			0,0279	70,27	0,00	70,27	70,27
Волочильная ул, 15	ЖФ	0,0180			0,0180	45,34	0,00	45,34	45,34
Волочильная ул, 16	ЖФ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Волочильная ул, 17	ЖФ	0,0441			0,0441	111,07	0,00	111,07	111,07
Волочильная ул, 18	ЖФ	0,0441			0,0441	111,07	0,00	111,07	111,07
Волочильная ул, 2	ЖФ	0,0148			0,0148	37,28	0,00	37,28	37,28
Волочильная ул, 22	ЖФ	0,0224			0,0224	56,42	0,00	56,42	56,42
Волочильная ул, 3	ЖФ	0,0193			0,0193	48,61	0,00	48,61	48,61
Волочильная ул, 4	ЖФ	0,0173			0,0173	43,57	0,00	43,57	43,57
Волочильная ул, 5	ЖФ	0,0209			0,0209	52,64	0,00	52,64	52,64
Волочильная ул, 6	ЖФ	0,0201			0,0201	50,63	0,00	50,63	50,63
Волочильная ул, 7	ЖФ	0,0156			0,0156	39,29	0,00	39,29	39,29
Волочильная ул, 8	ЖФ	0,0160			0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
Волочильная ул, 8а	ЖФ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Волочильная ул, 9	ЖФ	0,0209			0,0209	52,64	0,00	52,64	52,64
Гвоздильная ул, 1	ЖФ	0,0273			0,0273	68,76	0,00	68,76	68,76
Гвоздильная ул, 10	ЖФ	0,0174			0,0174	43,82	0,00	43,82	43,82
Гвоздильная ул, 12	ЖФ	0,0414			0,0414	104,27	0,00	104,27	104,27

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Гвоздильная ул, 12а	ЖФ	0,0488			0,0488	122,91	0,00	122,91	122,91
Гвоздильная ул, 14	ЖФ	0,0410			0,0410	103,27	0,00	103,27	103,27
Гвоздильная ул, 16	ЖФ	0,0687			0,0687	173,03	0,00	173,03	173,03
Гвоздильная ул, 2	ЖФ	0,0166			0,0166	41,81	0,00	41,81	41,81
Гвоздильная ул, 3	ЖФ	0,0277			0,0277	69,77	0,00	69,77	69,77
Гвоздильная ул, 4	ЖФ	0,0209			0,0209	52,64	0,00	52,64	52,64
Гвоздильная ул, 5	ЖФ	0,0277			0,0277	69,77	0,00	69,77	69,77
Гвоздильная ул, 6	ЖФ	0,0197			0,0197	49,62	0,00	49,62	49,62
Гвоздильная ул, 7	ЖФ	0,0273			0,0273	68,76	0,00	68,76	68,76
Героя Самочкина ул, 11	ЖФ	0,2049			0,2049	516,08	0,00	516,08	516,08
Героя Самочкина ул, 11а	ЖФ	0,1630			0,1630	410,54	0,00	410,54	410,54
Героя Самочкина ул, 12	ЖФ	0,2442			0,2442	615,06	0,00	615,06	615,06
Героя Самочкина ул, 13	ЖФ	0,1618			0,1618	407,52	0,00	407,52	407,52
Героя Самочкина ул, 15/10	ЖФ	0,0609			0,0609	153,39	0,00	153,39	153,39
Героя Самочкина ул, 18/12	ЖФ	0,0678			0,0678	170,77	0,00	170,77	170,77
Героя Самочкина ул, 19	ЖФ	0,0463			0,0463	116,61	0,00	116,61	116,61
Героя Самочкина ул, 20	ЖФ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Героя Самочкина ул, 21	ЖФ	0,0457			0,0457	115,10	0,00	115,10	115,10
Героя Самочкина ул, 22	ЖФ	0,0410			0,0410	103,27	0,00	103,27	103,27
Героя Самочкина ул, 22а	ЖФ	0,0556			0,0556	140,04	0,00	140,04	140,04
Героя Самочкина ул, 23	ЖФ	0,0452			0,0452	113,84	0,00	113,84	113,84
Героя Самочкина ул, 24	ЖФ	0,0400			0,0400	100,75	0,00	100,75	100,75
Героя Самочкина ул, 24а	ЖФ	0,0696			0,0696	175,30	0,00	175,30	175,30
Героя Самочкина ул, 25	ЖФ	0,0463			0,0463	116,61	0,00	116,61	116,61
Героя Самочкина ул, 26	ЖФ	0,0401			0,0401	101,00	0,00	101,00	101,00
Героя Самочкина ул, 26а	ЖФ	0,0709			0,0709	178,57	0,00	178,57	178,57
Героя Самочкина ул, 28	ЖФ	0,0399			0,0399	100,50	0,00	100,50	100,50
Героя Самочкина ул, 28а	ЖФ	0,0390			0,0390	98,23	0,00	98,23	98,23
Героя Самочкина ул, 29 корпус 2	ЖФ	0,3360			0,3360	846,27	0,00	846,27	846,27
Героя Самочкина ул, 4	ЖФ	0,0376			0,0376	94,70	0,00	94,70	94,70
Героя Самочкина ул, 5	ЖФ	0,2369			0,2369	596,67	0,00	596,67	596,67
Героя Самочкина ул, 6	ЖФ	0,0368			0,0368	92,69	0,00	92,69	92,69
Героя Самочкина ул, 7	ЖФ	0,2338			0,2338	588,87	0,00	588,87	588,87
Героя Самочкина ул, 8	ЖФ	0,0276			0,0276	69,52	0,00	69,52	69,52
Героя Самочкина ул, 9	ЖФ	0,2331			0,2331	587,10	0,00	587,10	587,10
Дачная ул, 1	ЖФ	0,0488			0,0488	122,91	0,00	122,91	122,91
Дачная ул, 11	ЖФ	0,0455			0,0455	114,60	0,00	114,60	114,60
Дачная ул, 14	ЖФ	0,0980			0,0980	246,83	0,00	246,83	246,83
Дачная ул, 15	ЖФ	0,0233			0,0233	58,69	0,00	58,69	58,69
Дачная ул, 16	ЖФ	0,0224			0,0224	56,42	0,00	56,42	56,42
Дачная ул, 17	ЖФ	0,0687			0,0687	173,03	0,00	173,03	173,03
Дачная ул, 18	ЖФ	0,0693			0,0693	174,54	0,00	174,54	174,54
Дачная ул, 19	ЖФ	0,0722			0,0722	181,85	0,00	181,85	181,85
Дачная ул, 2	ЖФ	0,0600			0,0600	151,12	0,00	151,12	151,12

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Дачная ул, 20	ЖФ	0,0457			0,0457	115,10	0,00	115,10	115,10
Дачная ул, 21	ЖФ	0,0453			0,0453	114,10	0,00	114,10	114,10
Дачная ул, 22	ЖФ	0,0471			0,0471	118,63	0,00	118,63	118,63
Дачная ул, 23	ЖФ	0,0461			0,0461	116,11	0,00	116,11	116,11
Дачная ул, 24	ЖФ	0,0672			0,0672	169,25	0,00	169,25	169,25
Дачная ул, 25	ЖФ	0,0469			0,0469	118,13	0,00	118,13	118,13
Дачная ул, 26	ЖФ	0,0474			0,0474	119,39	0,00	119,39	119,39
Дачная ул, 27	ЖФ	0,0232			0,0232	58,43	0,00	58,43	58,43
Дачная ул, 29	ЖФ	0,0224			0,0224	56,42	0,00	56,42	56,42
Дачная ул, 3	ЖФ	0,0425			0,0425	107,04	0,00	107,04	107,04
Дачная ул, 30	ЖФ	0,0477			0,0477	120,14	0,00	120,14	120,14
Дачная ул, 31	ЖФ	0,0466			0,0466	117,37	0,00	117,37	117,37
Дачная ул, 32	ЖФ	0,0696			0,0696	175,30	0,00	175,30	175,30
Дачная ул, 33	ЖФ	0,0455			0,0455	114,60	0,00	114,60	114,60
Дачная ул, 34	ЖФ	0,0452			0,0452	113,84	0,00	113,84	113,84
Дачная ул, 35	ЖФ	0,0452			0,0452	113,84	0,00	113,84	113,84
Дачная ул, 36	ЖФ	0,0704			0,0704	177,31	0,00	177,31	177,31
Дачная ул, 4	ЖФ	0,0349			0,0349	87,90	0,00	87,90	87,90
Дачная ул, 5	ЖФ	0,0225			0,0225	56,67	0,00	56,67	56,67
Дачная ул, 6	ЖФ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
Дачная ул, 8	ЖФ	0,1077			0,1077	271,26	0,00	271,26	271,26
Днепропетровская ул, 1	ЖФ	0,0699			0,0699	176,06	0,00	176,06	176,06
Днепропетровская ул, 2	ЖФ	0,0458			0,0458	115,36	0,00	115,36	115,36
Днепропетровская ул, 3	ЖФ	0,0452			0,0452	113,84	0,00	113,84	113,84
Днепропетровская ул, 4	ЖФ	0,0460			0,0460	115,86	0,00	115,86	115,86
Днепропетровская ул, 5	ЖФ	0,0467			0,0467	117,62	0,00	117,62	117,62
Днепропетровская ул, 6	ЖФ	0,0454			0,0454	114,35	0,00	114,35	114,35
Днепропетровская ул, 7	ЖФ	0,0390			0,0390	98,23	0,00	98,23	98,23
Дружбы ул, 11	ЖФ	0,0379			0,0379	95,46	0,00	95,46	95,46
Дружбы ул, 13	ЖФ	0,0378			0,0378	95,21	0,00	95,21	95,21
Дружбы ул, 19	ЖФ	0,4272			0,4272	1075,98	0,00	1075,98	1075,98
Дружбы ул, 19 корпус 1	ЖФ	0,4376			0,4376	1102,17	0,00	1102,17	1102,17
Дружбы ул, 21	ЖФ	0,2328			0,2328	586,35	0,00	586,35	586,35
Дружбы ул, 23/20	ЖФ	0,0746			0,0746	187,89	0,00	187,89	187,89
Дружбы ул, 25	ЖФ	0,0575			0,0575	144,82	0,00	144,82	144,82
Дружбы ул, 27	ЖФ	0,0593			0,0593	149,36	0,00	149,36	149,36
Дружбы ул, 29	ЖФ	0,0282			0,0282	71,03	0,00	71,03	71,03
Дружбы ул, 3	ЖФ	0,0422			0,0422	106,29	0,00	106,29	106,29
Дружбы ул, 31	ЖФ	0,0401			0,0401	101,00	0,00	101,00	101,00
Дружбы ул, 33	ЖФ	0,0341			0,0341	85,89	0,00	85,89	85,89
Дружбы ул, 5	ЖФ	0,0420			0,0420	105,78	0,00	105,78	105,78
Дружбы ул, 52	ЖФ	0,0685			0,0685	172,53	0,00	172,53	172,53
Дружбы ул, 54	ЖФ	0,0676			0,0676	170,26	0,00	170,26	170,26
Дружбы ул, 56	ЖФ	0,0662			0,0662	166,74	0,00	166,74	166,74
Дружбы ул, 9	ЖФ	0,0390			0,0390	98,23	0,00	98,23	98,23

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ильменская ул, 2а	ЖФ	0,0415			0,0415	104,52	0,00	104,52	104,52
Кировская ул, 11	ЖФ	0,0971			0,0971	244,56	0,00	244,56	244,56
Кировская ул, 12/10	ЖФ	0,1238			0,1238	311,81	0,00	311,81	311,81
Кировская ул, 13	ЖФ	0,1008			0,1008	253,88	0,00	253,88	253,88
Кировская ул, 14	ЖФ	0,1715			0,1715	431,95	0,00	431,95	431,95
Кировская ул, 16	ЖФ	0,1321			0,1321	332,72	0,00	332,72	332,72
Кировская ул, 3	ЖФ	0,2478			0,2478	624,13	0,00	624,13	624,13
Кировская ул, 4	ЖФ	0,2327			0,2327	586,10	0,00	586,10	586,10
Кировская ул, 5	ЖФ	0,1837			0,1837	462,68	0,00	462,68	462,68
Кировская ул, 7	ЖФ	0,2340			0,2340	589,37	0,00	589,37	589,37
Кировская ул, 9	ЖФ	0,1964			0,1964	494,67	0,00	494,67	494,67
Премудрова ул, 10	ЖФ	0,2338			0,2338	588,87	0,00	588,87	588,87
Премудрова ул, 10 корпус 1	ЖФ	0,5697			0,5697	1434,89	0,00	1434,89	1434,89
Премудрова ул, 10 корпус 2	ЖФ	0,2936			0,2936	739,48	0,00	739,48	739,48
Премудрова ул, 10 корпус 3	ЖФ	0,1415			0,1415	356,39	0,00	356,39	356,39
Премудрова ул, 10 корпус 4	ЖФ	0,2957			0,2957	744,77	0,00	744,77	744,77
Премудрова ул, 11	ЖФ	0,1933			0,1933	486,86	0,00	486,86	486,86
Премудрова ул, 11а	ЖФ	0,2415			0,2415	608,26	0,00	608,26	608,26
Премудрова ул, 12	ЖФ	0,2512			0,2512	632,69	0,00	632,69	632,69
Премудрова ул, 12 корпус 1	ЖФ	0,2764			0,2764	696,16	0,00	696,16	696,16
Премудрова ул, 12 корпус 2	ЖФ	0,6418			0,6418	1616,48	0,00	1616,48	1616,48
Премудрова ул, 14 корпус 1	ЖФ	0,2327			0,2327	586,10	0,00	586,10	586,10
Премудрова ул, 16 корпус 1	ЖФ	0,2582			0,2582	650,32	0,00	650,32	650,32
Премудрова ул, 17	ЖФ	0,0299			0,0299	75,31	0,00	75,31	75,31
Премудрова ул, 18	ЖФ	0,1511			0,1511	380,57	0,00	380,57	380,57
Премудрова ул, 18 корпус 1	ЖФ	0,1415			0,1415	356,39	0,00	356,39	356,39
Премудрова ул, 19	ЖФ	0,0293			0,0293	73,80	0,00	73,80	73,80
Премудрова ул, 21	ЖФ	0,0289			0,0289	72,79	0,00	72,79	72,79
Премудрова ул, 23	ЖФ	0,0299			0,0299	75,31	0,00	75,31	75,31
Премудрова ул, 25	ЖФ	0,0306			0,0306	77,07	0,00	77,07	77,07
Премудрова ул, 27	ЖФ	0,0298			0,0298	75,06	0,00	75,06	75,06
Премудрова ул, 31	ЖФ	0,0451			0,0451	113,59	0,00	113,59	113,59
Премудрова ул, 33	ЖФ	0,0409			0,0409	103,01	0,00	103,01	103,01
Премудрова ул, 6	ЖФ	0,2615			0,2615	658,63	0,00	658,63	658,63
Премудрова ул, 7	ЖФ	0,2340			0,2340	589,37	0,00	589,37	589,37
Премудрова ул, 7 корпус 1	ЖФ	0,3331			0,3331	838,97	0,00	838,97	838,97
Премудрова ул, 8 корпус 1	ЖФ	0,8803			0,8803	2217,19	0,00	2217,19	2217,19
Премудрова ул, 9	ЖФ	0,2708			0,2708	682,06	0,00	682,06	682,06
Снежная ул, 13	ЖФ	0,0557			0,0557	140,29	0,00	140,29	140,29
Снежная ул, 14	ЖФ	0,2357			0,2357	593,65	0,00	593,65	593,65
Снежная ул, 16	ЖФ	0,0754			0,0754	189,91	0,00	189,91	189,91
Снежная ул, 17	ЖФ	0,0568			0,0568	143,06	0,00	143,06	143,06
Снежная ул, 18	ЖФ	0,0629			0,0629	158,42	0,00	158,42	158,42
Снежная ул, 3	ЖФ	0,0356			0,0356	89,66	0,00	89,66	89,66
Снежная ул, 4	ЖФ	0,1971			0,1971	496,43	0,00	496,43	496,43

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Снежная ул, 5	ЖФ	0,0293			0,0293	73,80	0,00	73,80	73,80
Снежная ул, 7	ЖФ	0,0297			0,0297	74,80	0,00	74,80	74,80
Снежная ул, 9	ЖФ	0,0415			0,0415	104,52	0,00	104,52	104,52
Энтузиастов ул, 1	ЖФ	0,0427			0,0427	107,55	0,00	107,55	107,55
Энтузиастов ул, 5	ЖФ	0,0402			0,0402	101,25	0,00	101,25	101,25
Энтузиастов ул, 6	ЖФ	0,2379			0,2379	599,19	0,00	599,19	599,19
Энтузиастов ул, 7	ЖФ	0,0415			0,0415	104,52	0,00	104,52	104,52
Энтузиастов ул, 8	ЖФ	0,2388			0,2388	601,46	0,00	601,46	601,46
Энтузиастов ул, 9	ЖФ	0,0409			0,0409	103,01	0,00	103,01	103,01
Лейтенанта Шмидта ул, 1	ОДЗ	0,0248			0,0248	62,46	0,00	62,46	62,46
Лейтенанта Шмидта ул, 1	ОДЗ	0,0325			0,0325	81,86	0,00	81,86	81,86
Лейтенанта Шмидта ул, 1	ОДЗ	0,0248			0,0248	62,46	0,00	62,46	62,46
Лейтенанта Шмидта ул, 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Премудрова ул, 10/5	ОДЗ	0,0238			0,0238	59,94	0,00	59,94	59,94
Героя Самочкина ул, 8	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,74	0,00	32,74	32,74
Премудрова ул, 7 корпус 1	ОДЗ	0,0134			0,0134	33,75	0,00	33,75	33,75
Премудрова ул, 7 корпус 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Премудрова ул, 7 корпус 1	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Премудрова ул, 7 корпус 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кировская ул, 12/10	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Кировская ул, 5	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Кировская ул, 5	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Премудрова ул, 7 корпус 1	ОДЗ	0,0214			0,0214	53,90	0,00	53,90	53,90
Премудрова ул, 7а	ОДЗ	0,1832			0,1832	461,42	0,00	461,42	461,42
Премудрова ул, 7а	ЖФ	0,0245			0,0245	61,71	0,00	61,71	61,71
Премудрова ул, 7а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Премудрова ул, 10 корпус 1	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Премудрова ул, 10 корпус 1	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Героя Самочкина ул, 29 корпус 2	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Кировская ул, 9	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Кировская ул, 12/10	ОДЗ	0,0190			0,0190	47,85	0,00	47,85	47,85
Гвоздильная ул, 9	ОДЗ	0,1634			0,1634	411,55	0,00	411,55	411,55
Дружбы ул, 50	ОДЗ	0,3000			0,3000	755,60	0,00	755,60	755,60
Дружбы ул, 50	ОДЗ		0,1416		0,1416	356,64	0,00	356,64	356,64
Кировская ул, 16	ОДЗ	0,0145			0,0145	36,52	0,00	36,52	36,52
Премудрова ул, 10	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Кировская ул, 12а	ОДЗ	0,1158	0,0200		0,1358	342,04	0,00	342,04	342,04
Кировская ул, 12а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кировская ул, 12а	ОДЗ	0,0217			0,0217	54,66	0,00	54,66	54,66
Снежная ул, 15	ОДЗ	0,0667			0,0667	168,00	0,00	168,00	168,00
Снежная ул, 15	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Героя Самочкина ул, 5а	ОДЗ	0,1743			0,1743	439,00	0,00	439,00	439,00
Героя Самочкина ул, 18/12	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Завкомовская ул, 1	ОДЗ	0,3431			0,3431	864,16	0,00	864,16	864,16



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Снежная ул, 2	ОДЗ	0,1575			0,1575	396,69	0,00	396,69	396,69
Дружбы ул, 19 корпус 1	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Снежная ул, 4	ОДЗ	0,0270			0,0270	68,00	0,00	68,00	68,00
Снежная ул, 4	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Дружбы ул, 29	ОДЗ	0,0217			0,0217	54,66	0,00	54,66	54,66
Героя Самочкина ул, 22а	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,71	0,00	28,71	28,71
Премудрова ул, 10/5	ОДЗ	0,0233			0,0233	58,69	0,00	58,69	58,69
Дачная ул, 28	ОДЗ	0,0992			0,0992	249,85	0,00	249,85	249,85
Дачная ул, 28	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Волочильная ул, 20	ОДЗ	0,0491			0,0491	123,67	0,00	123,67	123,67
Гвоздильная ул, 8	ОДЗ	0,0353			0,0353	88,91	0,00	88,91	88,91
Дружбы ул, 33	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Кировская ул, 12/10	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Кировская ул, 12/10	ОДЗ	0,0193			0,0193	48,61	0,00	48,61	48,61
Днепропетровская ул, 8а	ОДЗ	0,0077		0,0040	0,0117	19,39	9,33	28,72	25,37
Днепропетровская ул, 16	ЖФ	0,3947		0,0779	0,4726	994,12	575,28	1569,40	1384,87
Днепропетровская ул, 14	ЖФ	0,2376		0,0400	0,2776	598,44	295,39	893,83	799,08
Днепропетровская ул, 8	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Днепропетровская ул, 8	ЖФ			0,2441	0,2441	0,00	1802,63	1802,63	1224,41
Днепропетровская ул, 10	ЖФ			0,0695	0,0695	0,00	513,24	513,24	348,61
Днепропетровская ул, 12	ЖФ			0,1122	0,1122	0,00	828,57	828,57	562,80
Премудрова ул, 10 корпус 1	ЖФ			0,1293	0,1293	0,00	954,85	954,85	648,57
Премудрова ул, 10 корпус 2	ЖФ			0,0785	0,0785	0,00	579,71	579,71	393,76
Премудрова ул, 10 корпус 3	ЖФ			0,0329	0,0329	0,00	242,96	242,96	165,03
Премудрова ул, 10 корпус 4	ЖФ			0,0778	0,0778	0,00	574,54	574,54	390,24
Премудрова ул, 12 корпус 2	ЖФ			0,1548	0,1548	0,00	1143,17	1143,17	776,48
Премудрова ул, 18	ЖФ			0,0348	0,0348	0,00	256,99	256,99	174,56
Премудрова ул, 18 корпус 1	ЖФ			0,0359	0,0359	0,00	265,11	265,11	180,07
Премудрова ул, 6	ЖФ			0,0647	0,0647	0,00	477,80	477,80	324,54
Премудрова ул, 8 корпус 1	ЖФ			0,2161	0,2161	0,00	1595,86	1595,86	1083,96
Днепропетровская ул, 10	ЖФ	0,2795			0,2795	703,97	0,00	703,97	703,97
Днепропетровская ул, 12	ЖФ	0,4658			0,4658	1173,20	0,00	1173,20	1173,20
Днепропетровская ул, 8	ЖФ	0,6373			0,6373	1605,15	0,00	1605,15	1605,15
Премудрова ул, 12 корпус 1	ЖФ			0,0449	0,0449	0,00	331,58	331,58	225,22
Премудрова ул, 7а	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,97	0,97	0,62
Премудрова ул, 7а	ЖФ			0,0049	0,0049	0,00	35,90	35,90	24,39
Премудрова ул, 10 корпус 1	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Премудрова ул, 10 корпус 1	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Ленина пр-кт, 2А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Грузинская ул, 12б	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Большая Покровская ул, 32	ОДЗ	0,0244			0,0244	61,46	0,00	61,46	61,46
Звездинка ул, 7а	ОДЗ	0,0157			0,0157	39,54	0,00	39,54	39,54
Нижегородская ул, 29	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Алексеевская ул, 24а	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Большая Покровская ул, 32	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Большая Покровская ул, 32	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Студеная ул, 12	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Большая Покровская ул, 27	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Максима Горького пл, 1/61	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Большая Покровская ул, 29	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Грузинская ул, 29	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Алексеевская ул, 24	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Алексеевская ул, 24в	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Максима Горького ул, 80/1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Алексеевская ул, 20б	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Алексеевская ул, 20б	ЖФ	0,1431			0,1431	360,42	0,00	360,42	360,42
Алексеевская ул, 20б	ОДЗ	0,0144			0,0144	36,27	0,00	36,27	36,27
Большая Покровская ул, 24/22	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,97	0,00	29,97	29,97
Большая Покровская ул, 24/22	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Алексеевская ул, 24/27	ОДЗ	0,0551			0,0551	138,78	0,00	138,78	138,78
Большая Покровская ул, 25	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Большая Покровская ул, 63	ОДЗ	0,0205			0,0205	51,63	0,00	51,63	51,63
Заломова ул, 10	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Студеная ул, 7	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Большая Покровская ул, 47	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Большая Покровская ул, 49	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Большая Покровская ул, 59/2	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,82	0,00	42,82	42,82
Большая Покровская ул, 23	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Большая Покровская ул, 23	ОДЗ	0,0401			0,0401	101,00	0,00	101,00	101,00
Грузинская ул, 15	ЖФ	0,1843			0,1843	464,19	0,00	464,19	464,19
Нижегородская ул, 28	ЖФ	0,1442		0,0167	0,1609	363,19	123,33	486,52	446,96
Малая Покровская ул, 7	ОДЗ	0,0188			0,0188	47,35	0,00	47,35	47,35
Малая Покровская ул, 7	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Студеная ул, 7	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Студеная ул, 7	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Студеная ул, 7	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Гоголя ул, 2	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Большая Покровская ул, 49	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,95	0,00	26,95	26,95
Большая Покровская ул, 63	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Большая Покровская ул, 63	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Большая Покровская ул, 35	ОДЗ	0,0320			0,0320	80,60	0,00	80,60	80,60
Холодный пер, 10	ЖФ	0,2840			0,2840	715,30	0,00	715,30	715,30
Звездинка ул, 10/52	ОДЗ	0,0145	0,0225		0,0370	93,19	0,00	93,19	93,19
Студеная ул, 3	ОДЗ	0,0189			0,0189	47,60	0,00	47,60	47,60
Максима Горького пл, 2	ОДЗ	0,0482			0,0482	121,40	0,00	121,40	121,40
Алексеевская ул, 24г	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Звездинка ул, 20б	ОДЗ	0,0327			0,0327	82,36	0,00	82,36	82,36
Большая Покровская ул, 63	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Грузинская ул, 40	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Грузинская ул, 40	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,91	0,00	21,91	21,91
Звездинка ул, 24	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Алексеевская ул, 24а	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Малая Покровская ул, 4	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Большая Покровская ул, 49	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Большая Покровская ул, 63	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Звездинка ул, 24	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Малая Покровская ул, 4	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Алексеевская ул, 24б	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Алексеевская ул, 24	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Студеная ул, 9	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Большая Покровская ул, 24/22	ОДЗ	0,0157			0,0157	39,54	0,00	39,54	39,54
Большая Покровская ул, 49	ОДЗ	0,0121			0,0121	30,48	0,00	30,48	30,48
Алексеевская ул, 24	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Большая Покровская ул, 22	ОДЗ	0,0223			0,0223	56,17	0,00	56,17	56,17
Большая Покровская ул, 22	ОДЗ	0,0235			0,0235	59,19	0,00	59,19	59,19
Большая Покровская ул, 22	ОДЗ	0,0290			0,0290	73,04	0,00	73,04	73,04
Большая Покровская ул, 63	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Гоголя ул, 2	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Алексеевская ул, 22	ОДЗ	0,0096			0,0096	24,18	0,00	24,18	24,18
Студеная ул, 3	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Алексеевская ул, 22	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Большая Покровская ул, 28	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,50	0,00	0,50	0,50
Студеная ул, 9	ОДЗ	0,0174			0,0174	43,82	0,00	43,82	43,82
Студеная ул, 9	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Студеная ул, 9	ОДЗ	0,0004			0,0004	1,01	0,00	1,01	1,01
Большая Покровская ул, 49	ОДЗ	0,0131			0,0131	32,99	0,00	32,99	32,99
Алексеевская ул, 24в	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Грузинская ул, 12б	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Большая Покровская ул, 24/22	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Грузинская ул, 40	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Малая Покровская ул, 4	ОДЗ	0,0109			0,0109	27,45	0,00	27,45	27,45
Большая Покровская ул, 32	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Грузинская ул, 12а	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Звездинка ул, 24	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Большая Покровская ул, 50/12	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Покровская ул, 50/12	ОДЗ	0,0956			0,0956	240,79	0,00	240,79	240,79
Большая Покровская ул, 50/12	ОДЗ		0,1240		0,1240	312,32	0,00	312,32	312,32
Большая Покровская ул, 23	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Алексеевская ул, 24в	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
Максима Горького ул, 150б	ОДЗ	0,0437	0,2076		0,2513	632,94	0,00	632,94	632,94
Максима Горького ул, у здания 150	ОДЗ	0,0657	0,3477		0,4134	1041,22	0,00	1041,22	1041,22
Максима Горького ул, у здания 150	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, у здания 150	ОДЗ	0,0616	0,0126		0,0742	186,89	0,00	186,89	186,89
Максима Горького ул, у здания 150	ОДЗ	0,2650	0,4134		0,6784	1708,67	0,00	1708,67	1708,67
Максима Горького ул, у здания 150	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, у здания 150	ОДЗ	0,2425			0,2425	610,78	0,00	610,78	610,78
Большая Покровская ул, 20б	ОДЗ	0,0160			0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
Заломова ул, 2	ОДЗ	0,1360		0,0017	0,1377	342,54	3,85	346,39	345,00
Заломова ул, 2	ОДЗ	0,7080		0,0446	0,7526	1783,22	103,90	1887,12	1849,73
Заломова ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Малая Покровская ул, 7	ОДЗ	0,0873			0,0873	219,88	0,00	219,88	219,88
Малая Покровская ул, 7	ОДЗ		0,0873		0,0873	219,88	0,00	219,88	219,88
Малая Покровская ул, 7	ОДЗ	0,1859			0,1859	468,22	0,00	468,22	468,22
Малая Покровская ул, 7	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Малая Покровская ул, 7	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Звездинка ул, 26	ОДЗ	0,0730			0,0730	183,86	0,00	183,86	183,86
Студеная ул, 5	ОДЗ	0,0350			0,0350	88,15	0,00	88,15	88,15
Большая Покровская ул, 59/2	ОДЗ	0,0363			0,0363	91,43	0,00	91,43	91,43
Малая Покровская ул, 6 корпус 2	ОДЗ	0,1102			0,1102	277,56	0,00	277,56	277,56
Малая Покровская ул, 6 корпус 2	ОДЗ		0,0795		0,0795	200,23	0,00	200,23	200,23
Малая Покровская ул, 6 корпус 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Университетский пер, 4	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Университетский пер, 8	ОДЗ	0,2000			0,2000	503,73	0,00	503,73	503,73
Заломова ул, 21а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Заломова ул, 21а	ОДЗ	0,0292			0,0292	73,55	0,00	73,55	73,55
Заломова ул, 21а	ОДЗ	0,0168			0,0168	42,31	0,00	42,31	42,31
Большая Покровская ул, 50а	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Большая Покровская ул, 20б	ОДЗ	0,0172			0,0172	43,32	0,00	43,32	43,32
Малая Покровская ул, 6	ОДЗ	0,0134			0,0134	33,75	0,00	33,75	33,75
Малая Покровская ул, 6 корпус 1	ОДЗ	0,0190			0,0190	47,85	0,00	47,85	47,85
Большая Покровская ул, 56	ОДЗ	0,2750			0,2750	692,63	0,00	692,63	692,63
Большая Покровская ул, 56	ОДЗ	0,1100			0,1100	277,05	0,00	277,05	277,05
Большая Покровская ул, 56	ОДЗ	0,2000			0,2000	503,73	0,00	503,73	503,73

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Большая Покровская ул, 56	ОДЗ	0,3060			0,3060	770,71	0,00	770,71	770,71
Большая Покровская ул, 56	ОДЗ	1,0000			1,0000	2518,67	0,00	2518,67	2518,67
Большая Покровская ул, 56	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Покровская ул, 51а	ОДЗ	0,1190	0,3130		0,4320	1088,07	0,00	1088,07	1088,07
Большая Покровская ул, 51а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Алексеевская ул, 26	ОДЗ	1,1165			1,1165	2812,10	0,00	2812,10	2812,10
Алексеевская ул, 26	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Алексеевская ул, 26	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Покровская ул, 20	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Большая Покровская ул, 20	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Октябрьская ул, 9а	ОДЗ	0,0440			0,0440	110,82	0,00	110,82	110,82
Октябрьская ул, 9а	ОДЗ		0,0121		0,0121	30,48	0,00	30,48	30,48
Октябрьская ул, 9а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Алексеевская ул, 22	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Нижегородская ул, 37/33а	ОДЗ	0,0290			0,0290	73,04	0,00	73,04	73,04
Звездинка ул, 8/54	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Звездинка ул, 8/54	ОДЗ	0,0650			0,0650	163,71	0,00	163,71	163,71
Большая Покровская ул, 20б	ОДЗ	0,0238			0,0238	59,94	0,00	59,94	59,94
Максима Горького пл, 2	ОДЗ	0,0559	0,2528		0,3087	777,51	0,00	777,51	777,51
Максима Горького пл, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Заломова ул, 13б	ОДЗ	0,0135			0,0135	34,00	0,00	34,00	34,00
Звездинка ул, 24	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Заломова ул, 9	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Большая Покровская ул, 47б	ЖФ	0,3256			0,3256	820,08	0,00	820,08	820,08
Большая Покровская ул, 63	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Холодный пер, 2	ЖФ	0,1240			0,1240	312,32	0,00	312,32	312,32
Холодный пер, 2	ОДЗ	0,0131			0,0131	32,99	0,00	32,99	32,99
Звездинка ул, 28/13	ОДЗ	0,0599			0,0599	150,87	0,00	150,87	150,87
Звездинка ул, 28/13	ЖФ	0,0912			0,0912	229,70	0,00	229,70	229,70
Звездинка ул, 28/13	ОДЗ	0,0198			0,0198	49,87	0,00	49,87	49,87
Студеная ул, 1а	ЖФ	0,1128			0,1128	284,11	0,00	284,11	284,11
Студеная ул, 3а	ЖФ	0,0799			0,0799	201,24	0,00	201,24	201,24
Студеная ул, 3б	ЖФ	0,1366			0,1366	344,05	0,00	344,05	344,05
Холодный пер, 3	ЖФ	0,1234			0,1234	310,80	0,00	310,80	310,80
Звездинка ул, 26а	ЖФ	0,1030			0,1030	259,42	0,00	259,42	259,42
Звездинка ул, 26а	ЖФ	0,2135			0,2135	537,74	0,00	537,74	537,74
Звездинка ул, 26а	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Алексеевская ул, 22	ЖФ	0,1091			0,1091	274,79	0,00	274,79	274,79
Алексеевская ул, 24г	ЖФ	0,1399			0,1399	352,36	0,00	352,36	352,36
Большая Покровская ул, 24/22	ЖФ	0,1033			0,1033	260,18	0,00	260,18	260,18
Большая Покровская ул, 25	ЖФ	0,0332			0,0332	83,62	0,00	83,62	83,62
Большая Покровская ул, 28	ЖФ	0,0848			0,0848	213,58	0,00	213,58	213,58
Большая Покровская ул, 30а	ЖФ	0,2353			0,2353	592,64	0,00	592,64	592,64
Большая Покровская ул, 32	ЖФ	0,5835		0,1058	0,6893	1469,65	781,31	2250,96	2000,34

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Большая Покровская ул, 35	ЖФ	0,0599			0,0599	150,87	0,00	150,87	150,87
Большая Покровская ул, 35а	ЖФ	0,1492			0,1492	375,79	0,00	375,79	375,79
Заломова ул, 7	ЖФ	0,1929			0,1929	485,85	0,00	485,85	485,85
Нижегородская ул, 37/33а	ЖФ	0,1282			0,1282	322,89	0,00	322,89	322,89
Студеная ул, 7а	ЖФ	0,1434			0,1434	361,18	0,00	361,18	361,18
Студеная ул, 9а	ЖФ	0,0819			0,0819	206,28	0,00	206,28	206,28
Алексеевская ул, 20б	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,96	0,00	11,96	11,96
Алексеевская ул, 20б	ОДЗ	0,0048			0,0048	11,96	0,00	11,96	11,96
Максима Горького пл, 2	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
Ильинская ул, 88а	ОДЗ	0,0580			0,0580	146,08	0,00	146,08	146,08
Ильинская ул, 88а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ильинская ул, 88а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Покровская ул, 21/5	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Большая Покровская ул, 25	ОДЗ	0,0330			0,0330	83,12	0,00	83,12	83,12
Максима Горького пл, 1/61	ОДЗ	0,0469			0,0469	118,13	0,00	118,13	118,13
Алексеевская ул, 24	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Алексеевская ул, 24	ЖФ	0,1338			0,1338	337,00	0,00	337,00	337,00
Алексеевская ул, 24а	ЖФ	0,1441			0,1441	362,94	0,00	362,94	362,94
Алексеевская ул, 24б	ЖФ	0,1523			0,1523	383,59	0,00	383,59	383,59
Алексеевская ул, 24в	ЖФ	0,1339			0,1339	337,25	0,00	337,25	337,25
Большая Покровская ул, 21/5	ЖФ	0,0483			0,0483	121,65	0,00	121,65	121,65
Большая Покровская ул, 27	ЖФ	0,0262			0,0262	65,99	0,00	65,99	65,99
Большая Покровская ул, 29	ЖФ	0,2708			0,2708	682,06	0,00	682,06	682,06
Большая Покровская ул, 49	ЖФ	0,0295			0,0295	74,30	0,00	74,30	74,30
Большая Покровская ул, 51	ЖФ	0,0182			0,0182	45,84	0,00	45,84	45,84
Гоголя ул, 2	ЖФ	0,0266			0,0266	67,00	0,00	67,00	67,00
Гоголя ул, 4	ЖФ	0,0614			0,0614	154,65	0,00	154,65	154,65
Грузинская ул, 12а	ЖФ	0,1239			0,1239	312,06	0,00	312,06	312,06
Грузинская ул, 12б	ЖФ	0,1282			0,1282	322,89	0,00	322,89	322,89
Грузинская ул, 14а	ЖФ	0,2439			0,2439	614,30	0,00	614,30	614,30
Грузинская ул, 29	ЖФ	0,1425			0,1425	358,91	0,00	358,91	358,91
Грузинская ул, 40	ЖФ	0,1545			0,1545	389,13	0,00	389,13	389,13
Заломова ул, 1	ЖФ	0,2374			0,2374	597,93	0,00	597,93	597,93
Заломова ул, 10	ЖФ	0,2024			0,2024	509,78	0,00	509,78	509,78
Заломова ул, 11	ЖФ	0,1916			0,1916	482,58	0,00	482,58	482,58
Заломова ул, 13	ЖФ	0,3929			0,3929	989,59	0,00	989,59	989,59
Заломова ул, 15	ЖФ	0,3933			0,3933	990,59	0,00	990,59	990,59
Заломова ул, 3	ЖФ	0,1890			0,1890	476,03	0,00	476,03	476,03
Заломова ул, 4	ЖФ	0,1932			0,1932	486,61	0,00	486,61	486,61
Заломова ул, 5	ЖФ	0,2455			0,2455	618,33	0,00	618,33	618,33
Заломова ул, 6	ЖФ	0,2507			0,2507	631,43	0,00	631,43	631,43
Заломова ул, 8	ЖФ	0,1940			0,1940	488,62	0,00	488,62	488,62
Заломова ул, 9	ЖФ	0,2401			0,2401	604,73	0,00	604,73	604,73
Звездинка ул, 20б	ЖФ	0,0357			0,0357	89,92	0,00	89,92	89,92
Звездинка ул, 24	ЖФ	0,1942			0,1942	489,13	0,00	489,13	489,13

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Максима Горького пл, 1/61	ЖФ	0,1416			0,1416	356,64	0,00	356,64	356,64
Максима Горького пл, 2	ЖФ	0,2948			0,2948	742,50	0,00	742,50	742,50
Малая Покровская ул, 4	ЖФ	0,0735			0,0735	185,12	0,00	185,12	185,12
Малая Покровская ул, 6	ЖФ	0,0559			0,0559	140,79	0,00	140,79	140,79
Октябрьская ул, 1	ЖФ	0,1833			0,1833	461,67	0,00	461,67	461,67
Студеная ул, 10	ЖФ	0,0143			0,0143	36,02	0,00	36,02	36,02
Студеная ул, 10а	ЖФ	0,0327			0,0327	82,36	0,00	82,36	82,36
Студеная ул, 6	ЖФ	0,0359			0,0359	90,42	0,00	90,42	90,42
Студеная ул, 9б	ЖФ	0,0980			0,0980	246,83	0,00	246,83	246,83
Большая Покровская ул, 43	ОДЗ	0,1830			0,1830	460,92	0,00	460,92	460,92
Большая Покровская ул, 43	ОДЗ	0,1820			0,1820	458,40	0,00	458,40	458,40
Алексеевская ул, 24г	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Большая Покровская ул, 21/5	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Большая Покровская ул, 32	ОДЗ	0,0075	0,0050		0,0125	31,48	0,00	31,48	31,48
Большая Покровская ул, 32	ОДЗ	0,0132	0,0088	0,0007	0,0227	55,41	1,71	57,12	56,51
Большая Покровская ул, 32	ОДЗ	0,0075	0,0050		0,0125	31,48	0,00	31,48	31,48
Большая Покровская ул, 32	ОДЗ	0,0117	0,0079	0,0006	0,0202	49,37	1,52	50,88	50,34
Малая Покровская ул, 4	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Большая Покровская ул, 35а	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Алексеевская ул, 24	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Грузинская ул, 40	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Большая Покровская ул, 47	ОДЗ	0,0159			0,0159	40,05	0,00	40,05	40,05
Холодный пер, 5	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Грузинская ул, 40	ОДЗ	0,0104			0,0104	26,19	0,00	26,19	26,19
Заломова ул, 10	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Большая Покровская ул, 29	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Большая Покровская ул, 47б	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Алексеевская ул, 22	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Большая Покровская ул, 20б	ОДЗ	0,0117			0,0117	29,47	0,00	29,47	29,47
Алексеевская ул, 22	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Большая Покровская ул, 35а	ОДЗ	0,0330			0,0330	83,12	0,00	83,12	83,12
Малая Покровская ул, 4	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Большая Покровская ул, 27	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Большая Покровская ул, 22	ОДЗ	0,0202			0,0202	50,88	0,00	50,88	50,88
Большая Покровская ул, 28	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Большая Покровская ул, 30а	ОДЗ	0,0335			0,0335	84,38	0,00	84,38	84,38
Большая Покровская ул, 28	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,82	0,00	42,82	42,82
Большая Покровская ул, 21/5	ОДЗ	0,0289			0,0289	72,79	0,00	72,79	72,79
Студеная ул, 9а	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Большая Покровская ул, 30а	ОДЗ	0,0355			0,0355	89,41	0,00	89,41	89,41
Большая Покровская ул, 30а	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Студеная ул, 10б	ОДЗ	0,0385			0,0385	96,97	0,00	96,97	96,97
Студеная ул, 6	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,96	0,00	28,96	28,96
Звездинка ул, 10/52	ОДЗ	0,1060	0,0758		0,1818	457,89	0,00	457,89	457,89
Большая Покровская ул, 20б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Большая Покровская ул, 20б	ОДЗ	0,0153			0,0153	38,54	0,00	38,54	38,54
Большая Покровская ул, 20б	ОДЗ	0,0942			0,0942	237,26	0,00	237,26	237,26
Большая Покровская ул, 32	ОДЗ	0,0195		0,0001	0,0196	49,11	0,20	49,31	49,24
Большая Покровская ул, 32	ОДЗ	0,0132			0,0132	33,25	0,00	33,25	33,25
Большая Покровская ул, 32	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Звездинка ул, 24	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Большая Покровская ул, 29	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Грузинская ул, 29	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Большая Покровская ул, 24/22	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,66	0,00	21,66	21,66
Максима Горького пл, 1/61	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Большая Покровская ул, 35	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Большая Покровская ул, 35	ОДЗ	0,0143			0,0143	36,02	0,00	36,02	36,02
Большая Покровская ул, 35	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Большая Покровская ул, 35	ОДЗ	0,0380			0,0380	95,71	0,00	95,71	95,71
Максима Горького ул, 150	ОДЗ	0,3584			0,3584	902,69	0,00	902,69	902,69
Максима Горького ул, 150	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 150	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Звездинка ул, 28/13	ОДЗ	0,0117			0,0117	29,39	0,00	29,39	29,39
Грузинская ул, 29	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Университетский пер, 5а	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Университетский пер, 5а	ОДЗ	0,0155			0,0155	39,04	0,00	39,04	39,04
Университетский пер, 5а	ОДЗ	0,0151			0,0151	38,03	0,00	38,03	38,03
Грузинская ул, 5а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Грузинская ул, 5а	ОДЗ	0,0770			0,0770	193,94	0,00	193,94	193,94
Студеная ул, 7	ОДЗ	0,0128			0,0128	32,24	0,00	32,24	32,24
Студеная ул, 7	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Студеная ул, 7	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Малая Покровская ул, 4	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Большая Покровская ул, 25	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Малая Покровская ул, 6	ЖФ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Малая Покровская ул, 6	ОДЗ	0,0468			0,0468	117,87	0,00	117,87	117,87
Грузинская ул, 29	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Малая Покровская ул, 10а	ОДЗ	0,1521	0,2245		0,3766	948,53	0,00	948,53	948,53
Малая Покровская ул, 12	ЖФ	0,4024			0,4024	1013,51	0,00	1013,51	1013,51
Малая Покровская ул, 5а	ОДЗ	0,0413			0,0413	104,02	0,00	104,02	104,02
Малая Покровская ул, 8а	ОДЗ	0,1017			0,1017	256,15	0,00	256,15	256,15
Алексеевская ул, 24г	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,74	0,00	32,74	32,74
Холодный пер, 5	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Студеная ул, 10	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Студеная ул, 10	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,68	0,00	23,68	23,68
Большая Покровская ул, 31 литер А	ОДЗ	0,0259			0,0259	65,23	0,00	65,23	65,23
Большая Покровская ул, 31 литер А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Холодный пер, 5	ЖФ	0,1693			0,1693	426,41	0,00	426,41	426,41
Алексеевская ул, 24	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Большая Покровская ул, 24/22	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Холодный пер, 5	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Большая Покровская ул, 32	ОДЗ	0,0072		0,0001	0,0073	18,13	0,23	18,37	18,28
Алексеевская ул, 24/27	ОДЗ	0,0220			0,0220	55,41	0,00	55,41	55,41
Малая Покровская ул, 7	ОДЗ	0,0827			0,0827	208,29	0,00	208,29	208,29
Малая Покровская ул, 7	ОДЗ		0,0827		0,0827	208,29	0,00	208,29	208,29
Малая Покровская ул, 7	ОДЗ	0,1966			0,1966	495,17	0,00	495,17	495,17
Малая Покровская ул, 7	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Малая Покровская ул, 7	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Грузинская ул, 29	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Грузинская ул, 12а	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Большая Покровская ул, 32	ОДЗ	0,0095	0,0063	0,0005	0,0163	39,80	1,22	41,02	40,58
Большая Покровская ул, 47	ОДЗ	0,0295	0,0400		0,0695	175,05	0,00	175,05	175,05
Большая Покровская ул, 32	ОДЗ	0,0136	0,0091	0,0008	0,0235	57,17	1,76	58,93	58,30
Университетский пер, 3	ОДЗ	0,1511			0,1511	380,57	0,00	380,57	380,57
Университетский пер, 5а	ЖФ	0,3050			0,3050	768,20	0,00	768,20	768,20
Звездинка ул, 11	ОДЗ	0,4960	0,1612		0,6572	1655,27	0,00	1655,27	1655,27
Звездинка ул, 11	ОДЗ	0,4130	0,5947		1,0077	2538,07	0,00	2538,07	2538,07
Звездинка ул, 11	ОДЗ	0,0500			0,0500	125,93	0,00	125,93	125,93
Звездинка ул, 11	ОДЗ	0,0150	0,0420		0,0570	143,56	0,00	143,56	143,56
Звездинка ул, 11	ОДЗ	0,0330	0,2200		0,2530	637,22	0,00	637,22	637,22
Малая Покровская ул, 8	ОДЗ	0,0450			0,0450	113,34	0,00	113,34	113,34
Малая Покровская ул, 8	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Грузинская ул, 12в	ОДЗ	0,0600			0,0600	151,12	0,00	151,12	151,12
Большая Покровская ул, 39	ОДЗ	0,0850			0,0850	214,09	0,00	214,09	214,09
Заломова ул, 20	ОДЗ	0,0200			0,0200	50,37	0,00	50,37	50,37
Заломова ул, 20	ОДЗ	0,0930			0,0930	234,24	0,00	234,24	234,24
Большая Покровская ул, 39	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Большая Покровская ул, 39	ОДЗ	0,2420			0,2420	609,52	0,00	609,52	609,52
Большая Покровская ул, 29	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,82	0,00	42,82	42,82
Грузинская ул, 16	ОДЗ	0,0241			0,0241	60,70	0,00	60,70	60,70
Грузинская ул, 16	ОДЗ	0,0450			0,0450	113,34	0,00	113,34	113,34
Грузинская ул, 16	ОДЗ	0,0367			0,0367	92,44	0,00	92,44	92,44
Грузинская ул, 16 б,б1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Покровская ул, 29	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Маслякова ул, 1	ОДЗ	0,0942			0,0942	237,26	0,00	237,26	237,26
Маслякова ул, 1 литер Б	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Заломова ул, 10	ОДЗ	0,0168			0,0168	42,31	0,00	42,31	42,31
Грузинская ул, 23	ОДЗ	0,2761	0,0379		0,3140	790,86	0,00	790,86	790,86
Грузинская ул, 23	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Грузинская ул, 23	ОДЗ	0,1366			0,1366	344,05	0,00	344,05	344,05
Гоголя ул, 16а	ОДЗ	0,1580			0,1580	397,95	0,00	397,95	397,95

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Заломова ул, 1	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Заломова ул, 10	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Холодный пер, 4	ОДЗ	0,0400			0,0400	100,75	0,00	100,75	100,75
Холодный пер, 4	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Холодный пер, 15а	ОДЗ	0,3026			0,3026	762,15	0,00	762,15	762,15
Звездинка ул, 24	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Заломова ул, 11а	ОДЗ	0,0890			0,0890	224,16	0,00	224,16	224,16
Грузинская ул, 24	ОДЗ	0,0455			0,0455	114,60	0,00	114,60	114,60
Грузинская ул, 24	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Грузинская ул, 26	ОДЗ		0,0552		0,0552	139,03	0,00	139,03	139,03
Грузинская ул, 26	ОДЗ	0,3500			0,3500	881,54	0,00	881,54	881,54
Грузинская ул, 26	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Алексеевская ул, 24б	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Маслякова ул, 3а	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41
Маслякова ул, 3а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Маслякова ул, 3а	ОДЗ	0,2820			0,2820	710,27	0,00	710,27	710,27
Маслякова ул, 3а	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41
Алексеевская ул, 24а	ОДЗ	0,0155			0,0155	39,04	0,00	39,04	39,04
Алексеевская ул, 24а	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Алексеевская ул, 24б	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Алексеевская ул, 24г	ОДЗ	0,0104			0,0104	26,19	0,00	26,19	26,19
Большая Покровская ул, 22 литер лит.ББ1	ОДЗ	0,0241			0,0241	60,70	0,00	60,70	60,70
Большая Покровская ул, 37а	ОДЗ	0,0494			0,0494	124,42	0,00	124,42	124,42
Студеная ул, 10а	ОДЗ	0,0128			0,0128	32,24	0,00	32,24	32,24
Студеная ул, 6	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Большая Покровская ул, 32	ОДЗ	0,0416	0,0279	0,0023	0,0718	175,05	5,37	180,42	178,49
Грузинская ул, 40	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,91	0,00	21,91	21,91
Большая Покровская ул, 20б	ЖФ	0,1463			0,1463	368,48	0,00	368,48	368,48
Большая Покровская ул, 49	ОДЗ	0,0155			0,0155	39,04	0,00	39,04	39,04
Грузинская ул, 22	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Грузинская ул, 22	ОДЗ	0,0437			0,0437	110,07	0,00	110,07	110,07
Малая Покровская ул, 6 корпус 2	ОДЗ	0,0360			0,0360	90,67	0,00	90,67	90,67
Холодный пер, 2	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Звездинка ул, 18	ЖФ	0,2419			0,2419	609,27	0,00	609,27	609,27
Звездинка ул, 18	ОДЗ	0,0580			0,0580	146,08	0,00	146,08	146,08
Звездинка ул, 20а	ЖФ	0,0784			0,0784	197,46	0,00	197,46	197,46
Звездинка ул, 20а	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,91	0,00	21,91	21,91
Звездинка ул, 20а	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,79	0,00	38,79	38,79
Алексеевская ул, 24а	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Алексеевская ул, 24а	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Холодный пер, 5	ОДЗ	0,0112			0,0112	28,21	0,00	28,21	28,21
Большая Покровская ул, 21/5	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Большая Покровская ул, 23	ОДЗ	0,0210			0,0210	52,89	0,00	52,89	52,89

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Большая Покровская ул, 23	ОДЗ	0,1187			0,1187	298,97	0,00	298,97	298,97
Большая Покровская ул, 23	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Покровская ул, 25	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Большая Покровская ул, 25	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Покровская ул, 40	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Большая Покровская ул, 40	ОДЗ	0,0617		0,0044	0,0661	155,40	10,27	165,67	161,97
Студеная ул, 3а	ОДЗ	0,0216			0,0216	54,40	0,00	54,40	54,40
Студеная ул, 8	ОДЗ	0,0847			0,0847	213,33	0,00	213,33	213,33
Студеная ул, 8	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Малая Покровская ул, 9	ОДЗ	0,0630			0,0630	158,68	0,00	158,68	158,68
Малая Покровская ул, 9	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Малая Покровская ул, 9	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Алексеевская ул, 22а /38	ОДЗ	0,0164			0,0164	41,31	0,00	41,31	41,31
Алексеевская ул, 22а/38	ОДЗ	0,1071			0,1071	269,75	0,00	269,75	269,75
Малая Покровская ул, 1	ОДЗ	0,8750	0,2380		1,1130	2803,28	0,00	2803,28	2803,28
Малая Покровская ул, 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Малая Покровская ул, 3	ОДЗ	0,2400			0,2400	604,48	0,00	604,48	604,48
Малая Покровская ул, 3/5	ОДЗ	0,0680			0,0680	171,27	0,00	171,27	171,27
Малая Покровская ул, 5	ОДЗ	0,2540			0,2540	639,74	0,00	639,74	639,74
Малая Покровская ул, 5	ОДЗ	0,1040			0,1040	261,94	0,00	261,94	261,94
Малая Покровская ул, 1а	ОДЗ	0,3541	0,1915		0,5456	1374,19	0,00	1374,19	1374,19
Малая Покровская ул, 1а	ОДЗ	0,0274	0,0458		0,0732	184,37	0,00	184,37	184,37
Малая Покровская ул, 1а	ОДЗ	0,0205	0,0123		0,0328	82,61	0,00	82,61	82,61
Малая Покровская ул, 1а ст	ОДЗ	0,2300			0,2300	579,29	0,00	579,29	579,29
Максима Горького ул, 150	ОДЗ	0,0292			0,0292	73,55	0,00	73,55	73,55
Большая Покровская ул, 20	ОДЗ	0,0700			0,0700	176,31	0,00	176,31	176,31
Большая Покровская ул, 33	ОДЗ	0,0866			0,0866	218,12	0,00	218,12	218,12
Грузинская ул, 10	ОДЗ	0,0240			0,0240	60,45	0,00	60,45	60,45
Гоголя ул, 9а	ОДЗ			0,0343	0,0343	0,00	80,07	80,07	51,25
Гоголя ул, 9а	ОДЗ	0,2316		0,0173	0,2489	583,32	40,40	623,73	609,19
Гоголя ул, 9а	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,20	1,20	0,77
Гоголя ул, 9а	ОДЗ			0,0037	0,0037	0,00	8,56	8,56	5,48
Гоголя ул, 9б	ОДЗ	0,3240		0,0371	0,3611	816,05	86,58	902,63	871,47
Гоголя ул, 9в	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,05	0,05	0,03
Гоголя ул, 9в	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,51	0,51	0,33
Гоголя ул, 9в	ОДЗ	0,0163			0,0163	41,05	0,00	41,05	41,05
Гоголя ул, 9е	ОДЗ	0,0158		0,0002	0,0160	39,80	0,51	40,30	40,12
Гоголя ул, 9з	ОДЗ			0,0024	0,0024	0,00	5,57	5,57	3,57
Гоголя ул, 9з	ОДЗ	0,0134		0,0008	0,0142	33,75	1,86	35,61	34,94
Большая Покровская ул, 37	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Большая Покровская ул, 37	ОДЗ	0,0160			0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
Большая Покровская ул, 37	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Большая Покровская ул, 37	ОДЗ	0,3178			0,3178	800,43	0,00	800,43	800,43
Большая Покровская ул, 37	ОДЗ	0,2762			0,2762	695,66	0,00	695,66	695,66
Университетский пер, 9	ОДЗ	0,1000			0,1000	251,87	0,00	251,87	251,87

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Большая Покровская ул, 32	ОДЗ	0,0287		0,0000	0,0287	72,29	0,03	72,32	72,31
Максима Горького ул, 150	ОДЗ	0,0314			0,0314	79,09	0,00	79,09	79,09
Максима Горького ул, 150	ОДЗ		0,0280		0,0280	70,52	0,00	70,52	70,52
Холодный пер, 10	ОДЗ	0,0670			0,0670	168,75	0,00	168,75	168,75
Университетский пер, 5а	ОДЗ	0,0088			0,0088	22,16	0,00	22,16	22,16
Грузинская ул, 10	ОДЗ	0,2130			0,2130	536,48	0,00	536,48	536,48
Малая Покровская ул, 12	ЖФ			0,0192	0,0192	0,00	141,64	141,64	96,20
Малая Покровская ул, 8	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Малая Покровская ул, 5а	ОДЗ			0,0036	0,0036	0,00	8,47	8,47	5,42
г. Нижний Новгород	ОДЗ	0,0704			0,0704	177,31	0,00	177,31	177,31
Университетский пер, 4	ОДЗ	0,4430		0,0264	0,4694	1115,77	61,57	1177,34	1155,18
Большая Покровская ул, 476	ЖФ			0,0171	0,0171	0,00	126,28	126,28	85,77
Большая Покровская ул, 476	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Звездинка ул, 7а	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,30	1,30	0,83
Максима Горького ул, 80/1	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Максима Горького ул, 80/1	ОДЗ	0,0163			0,0163	41,05	0,00	41,05	41,05
Звездинка ул, 3	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,26	0,00	1,26	1,26
Звездинка ул, 3	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Звездинка ул, 9	ОДЗ	0,0035		0,0000	0,0035	8,82	0,03	8,85	8,84
Звездинка ул, 9	ОДЗ	0,0065		0,0000	0,0065	16,37	0,06	16,43	16,41
Звездинка ул, 9	ОДЗ	0,0030		0,0000	0,0030	7,56	0,05	7,60	7,59
Звездинка ул, 9	ОДЗ	0,0059		0,0000	0,0059	14,86	0,03	14,89	14,88
Максима Горького ул, 80/1	ОДЗ	0,0200			0,0200	50,37	0,00	50,37	50,37
Звездинка ул, 7	ОДЗ	0,0067		0,0000	0,0067	16,88	0,08	16,95	16,92
Звездинка ул, 7	ОДЗ	0,0081		0,0000	0,0081	20,40	0,08	20,48	20,45
Звездинка ул, 7	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Максима Горького ул, 140	ОДЗ	0,0600	0,0112		0,0712	179,33	0,00	179,33	179,33
Максима Горького ул, 140	ОДЗ	0,0568	0,0224		0,0792	199,48	0,00	199,48	199,48
Максима Горького ул, 140	ОДЗ	0,0032		0,0002	0,0034	8,06	0,35	8,41	8,29
Максима Горького ул, 146	ОДЗ	0,0225		0,0000	0,0225	56,67	0,05	56,72	56,70
Максима Горького ул, 146	ОДЗ	0,0090		0,0000	0,0090	22,67	0,05	22,71	22,70
Звездинка ул, 7	ОДЗ	0,0027		0,0001	0,0028	6,80	0,16	6,96	6,90
Звездинка ул, 7	ОДЗ	0,0058		0,0000	0,0058	14,61	0,03	14,64	14,63
Звездинка ул, 9	ОДЗ	0,0187		0,0000	0,0187	47,10	0,11	47,21	47,17
Максима Горького ул, 80/1	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Звездинка ул, 9	ОДЗ	0,0127		0,0000	0,0127	31,99	0,03	32,02	32,01
Звездинка ул, 7	ОДЗ	0,0041		0,0000	0,0041	10,33	0,06	10,39	10,37
Звездинка ул, 3а	ЖФ	0,0605		0,0030	0,0635	152,38	22,15	174,53	167,43
Звездинка ул, 5	ЖФ	0,7267		0,1320	0,8587	1830,32	974,79	2805,11	2492,43
Звездинка ул, 7	ЖФ			0,1271	0,1271	0,00	938,61	938,61	637,53
Звездинка ул, 9	ЖФ	0,4542		0,0781	0,5323	1143,98	576,75	1720,73	1535,73
Звездинка ул, 9 корпус 1	ЖФ			0,1047	0,1047	0,00	773,19	773,19	525,18
Максима Горького ул, 140	ЖФ	0,6947		0,1320	0,8267	1749,72	974,79	2724,52	2411,83
Максима Горького ул, 142	ЖФ			0,0284	0,0284	0,00	209,73	209,73	142,45
Максима Горького ул, 142а	ЖФ			0,0538	0,0538	0,00	397,30	397,30	269,86

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Максима Горького ул, 144	ЖФ	0,6730		0,1256	0,7986	1695,07	927,53	2622,60	2325,08
Максима Горького ул, 146	ЖФ			0,0273	0,0273	0,00	201,61	201,61	136,94
Максима Горького ул, 146	ЖФ	0,1740			0,1740	438,25	0,00	438,25	438,25
Максима Горького ул, 146а	ЖФ	0,2903		0,0531	0,3434	731,17	392,13	1123,30	997,52
Максима Горького ул, 148	ЖФ	0,7149		0,1249	0,8398	1800,60	922,36	2722,96	2427,10
Максима Горького ул, 80/1	ОДЗ	0,0183			0,0183	46,09	0,00	46,09	46,09
Звездинка ул, 7	ОДЗ	0,0031		0,0001	0,0032	7,81	0,12	7,93	7,89
Звездинка ул, 3	ЖФ	0,3275			0,3275	824,87	0,00	824,87	824,87
Звездинка ул, 7	ЖФ	0,7175			0,7175	1807,15	0,00	1807,15	1807,15
Звездинка ул, 9 корпус 1	ЖФ	0,6230			0,6230	1569,13	0,00	1569,13	1569,13
Максима Горького ул, 142	ЖФ	0,1729			0,1729	435,48	0,00	435,48	435,48
Максима Горького ул, 142а	ЖФ	0,1901			0,1901	478,80	0,00	478,80	478,80
Максима Горького ул, 80/1	ЖФ	0,3065			0,3065	771,97	0,00	771,97	771,97
Максима Горького ул, 148	ОДЗ	0,0208		0,0008	0,0216	52,26	1,87	54,13	53,46
Максима Горького ул, 148	ОДЗ	0,0208		0,0008	0,0216	52,26	1,87	54,13	53,46
Максима Горького ул, 80/1	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Звездинка ул, 3	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Звездинка ул, 3	ОДЗ	0,0194			0,0194	48,86	0,00	48,86	48,86
Звездинка ул, 9 корпус 1	ОДЗ	0,0054		0,0000	0,0054	13,60	0,09	13,69	13,66
Звездинка ул, 9	ОДЗ	0,0065		0,0001	0,0066	16,37	0,18	16,56	16,49
Звездинка ул, 7	ОДЗ	0,0077		0,0000	0,0077	19,39	0,06	19,46	19,43
Звездинка ул, 9 корпус 1	ОДЗ	0,0139		0,0002	0,0141	35,01	0,40	35,41	35,27
Звездинка ул, 7	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Звездинка ул, 7	ОДЗ	0,0069		0,0000	0,0069	17,38	0,03	17,41	17,40
Максима Горького ул, 148	ОДЗ	0,0403		0,0002	0,0405	101,50	0,48	101,98	101,81
Максима Горького ул, 142	ОДЗ	0,0380		0,0003	0,0383	95,71	0,72	96,43	96,17
Максима Горького ул, 142	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 80/1	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Звездинка ул, 7	ОДЗ	0,0072		0,0000	0,0072	18,13	0,09	18,23	18,19
Звездинка ул, 7	ОДЗ	0,0035		0,0000	0,0035	8,82	0,03	8,85	8,84
Максима Горького ул, 144	ОДЗ	0,1191		0,0003	0,1194	299,97	0,80	300,77	300,49
Максима Горького ул, 144	ОДЗ		0,0331		0,0331	83,37	0,00	83,37	83,37
Звездинка ул, 3а	ОДЗ	0,0414		0,0001	0,0415	104,27	0,28	104,55	104,45
Звездинка ул, 3	ОДЗ	0,0620			0,0620	156,16	0,00	156,16	156,16
Звездинка ул, 3	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Звездинка ул, 5а	ОДЗ	0,0267			0,0267	67,25	0,00	67,25	67,25
Звездинка ул, 5а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Звездинка ул, 5б	ОДЗ	0,0280			0,0280	70,52	0,00	70,52	70,52
Звездинка ул, 7а	ОДЗ	0,0830		0,0310	0,1140	209,05	72,30	281,35	255,33
Максима Горького ул, 100г	ОДЗ	0,0740		0,0430	0,1170	186,38	100,28	286,66	250,57
Звездинка ул, 9	ОДЗ	0,0141		0,0002	0,0143	35,51	0,35	35,87	35,74
Максима Горького ул, 148	ОДЗ	0,1159		0,0007	0,1166	291,91	1,63	293,55	292,96
Звездинка ул, 5	ОДЗ	0,2040		0,0009	0,2049	513,81	2,00	515,81	515,09
г. Нижний Новгород	ОДЗ	0,0212			0,0212	53,40	0,00	53,40	53,40
Грузинская ул, 30а	ОДЗ	0,0031		0,0000	0,0031	7,81	0,05	7,85	7,84

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Грузинская ул, 28	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Грузинская ул, 30а	ЖФ			0,0325	0,0325	0,00	240,01	240,01	163,02
Грузинская ул, 28	ЖФ	0,0434			0,0434	109,31	0,00	109,31	109,31
Грузинская ул, 30а	ЖФ	0,1787			0,1787	450,09	0,00	450,09	450,09
Грузинская ул, 30а	ОДЗ	0,0029		0,0000	0,0029	7,30	0,08	7,38	7,35
Грузинская ул, 28	ОДЗ	0,0700		0,0005	0,0705	176,31	1,15	177,46	177,05
Грузинская ул, 21	ОДЗ	0,2240			0,2240	564,18	0,00	564,18	564,18
Грузинская ул, 21	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ошарская ул, 15	ОДЗ	0,0035		0,0000	0,0035	8,82	0,03	8,85	8,84
Ошарская ул, 15	ОДЗ	0,0050		0,0000	0,0050	12,59	0,05	12,64	12,62
Ошарская ул, 15	ОДЗ	0,0034		0,0001	0,0035	8,56	0,14	8,70	8,65
Ошарская ул, 15	ОДЗ	0,0070		0,0000	0,0070	17,63	0,08	17,71	17,68
Ошарская ул, 15	ОДЗ	0,0064		0,0000	0,0064	16,12	0,03	16,15	16,14
Ошарская ул, 15	ЖФ	0,9852		0,1708	1,1560	2481,40	1261,32	3742,72	3338,13
Ошарская ул, 15	ОДЗ	0,0198		0,0001	0,0199	49,87	0,15	50,02	49,97
Ошарская ул, 15	ОДЗ	0,0166		0,0002	0,0168	41,81	0,38	42,19	42,06
Ошарская ул, 15	ОДЗ	0,0105		0,0000	0,0105	26,45	0,09	26,54	26,51
Ошарская ул, 15	ОДЗ	0,0085		0,0000	0,0085	21,41	0,09	21,50	21,47
Ошарская ул, 15	ОДЗ	0,0271		0,0001	0,0272	68,26	0,12	68,38	68,33
Грузинская ул, 14а	ЖФ			0,0422	0,0422	0,00	311,64	311,64	211,68
Октябрьская ул, 1	ЖФ			0,0348	0,0348	0,00	256,99	256,99	174,56
Грузинская ул, 12а	ЖФ			0,0209	0,0209	0,00	154,34	154,34	104,83
Грузинская ул, 12в	ОДЗ			0,0046	0,0046	0,00	10,68	10,68	6,84
Маслякова ул, 1	ОДЗ			0,0021	0,0021	0,00	4,85	4,85	3,10
Маслякова ул, 1 литер Б	ОДЗ			0,0009	0,0009	0,00	2,08	2,08	1,33
Маслякова ул, 3а	ОДЗ			0,0157	0,0157	0,00	36,56	36,56	23,40
Оранжерейная 2-я ул, 4А корпус 1	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оранжерейная 2-я ул, 4А корпус 2	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Горловская ул	ОДЗ	0,0730			0,0730	183,86	0,00	183,86	183,86
Ломоносова ул, 13б	ОДЗ	0,0096			0,0096	24,18	0,00	24,18	24,18
Мельникова-Печерского ул, 8	ОДЗ	0,0142			0,0142	35,77	0,00	35,77	35,77
Невзоровых ул, 7б	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Бекетова ул, 4б	ОДЗ	0,0208			0,0208	52,39	0,00	52,39	52,39
Бекетова ул, 4б	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Бекетова ул, 67	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Белинского ул, 45	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Гагарина пр-кт, 36 корпус 4 (стр)	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Моховая ул, 11	ОДЗ	0,0310			0,0310	78,08	0,00	78,08	78,08
Проломная ул, 40	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0472	0,3213		0,3685	928,13	0,00	928,13	928,13
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0026	0,0078		0,0104	26,19	0,00	26,19	26,19
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0088	0,0266		0,0354	89,16	0,00	89,16	89,16
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0040	0,0121		0,0161	40,55	0,00	40,55	40,55
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0029	0,0088		0,0117	29,47	0,00	29,47	29,47
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0047	0,0143		0,0190	47,85	0,00	47,85	47,85
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0079	0,0239		0,0318	80,09	0,00	80,09	80,09
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0025	0,0077		0,0102	25,69	0,00	25,69	25,69
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0033	0,0099		0,0132	33,25	0,00	33,25	33,25
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0017	0,0051		0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0024	0,0073		0,0097	24,43	0,00	24,43	24,43
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0029	0,0088		0,0117	29,47	0,00	29,47	29,47
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0056	0,0169		0,0225	56,67	0,00	56,67	56,67
Чукотская ул, 3а	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Бекетова ул, 63/34	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Светлогорский пер, 14	ЖФ	0,1702			0,1702	428,68	0,00	428,68	428,68
Бекетова ул, 7	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Бекетова ул, 35	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Бекетова ул, 35	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Бекетова ул, 88	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Бекетова ул, 88	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Белинского ул, 45	ОДЗ	0,0156			0,0156	39,29	0,00	39,29	39,29
Студеная ул, 68а	ЖФ	0,4883			0,4883	1229,87	0,00	1229,87	1229,87
Студеная ул, 68а	ОДЗ	0,0322			0,0322	81,10	0,00	81,10	81,10
Бекетова ул, 20	ОДЗ	0,0322			0,0322	81,10	0,00	81,10	81,10
Бекетова ул, 67	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Бекетова ул, 53	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Тверская ул, 20	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Тверская ул, 20	ЖФ	0,1957			0,1957	492,90	0,00	492,90	492,90
Светлогорский пер, 2	ЖФ	0,3756			0,3756	946,01	0,00	946,01	946,01
Бекетова ул, 5	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Тимирязева ул, 7	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Бекетова ул, 16	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Бекетова ул, 51	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Бекетова ул, 30а	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Бекетова ул, 59	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Бекетова ул, 59	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Бекетова ул, 59	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Пушкина ул, 27	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Пушкина ул, 27	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Пушкина ул, 27	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Бекетова ул, 43/20	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Бекетова ул, 43/20	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Бекетова ул, 5	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Норвежская ул, 4	ОДЗ	0,0526			0,0526	132,48	0,00	132,48	132,48
Юбилейная ул, 34	ОДЗ	0,0175			0,0175	44,08	0,00	44,08	44,08
Бекетова ул, 51	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Бекетова ул, 51	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Бекетова ул, 63/34	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Бекетова ул, 28	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Конный проезд, 10	ОДЗ	0,1250			0,1250	314,83	0,00	314,83	314,83
Конный проезд, 10	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Конный проезд, 10 (стр.)	ОДЗ	0,0161	0,0285		0,0446	112,33	0,00	112,33	112,33
Белинского ул, 43	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Бекетова ул, 43/20	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Тимирязева ул, 7	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Бекетова ул, 43/20	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Мельникова-Печерского ул, 1	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Ашхабадская ул, 8/27	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Тимирязева ул, 41	ЖФ	0,9150			0,9150	2304,59	0,00	2304,59	2304,59
Тимирязева ул, 43 (1секц)	ЖФ	0,3220			0,3220	811,01	0,00	811,01	811,01
Тимирязева ул, 43 (2секц)	ЖФ	0,1210			0,1210	304,76	0,00	304,76	304,76
Бекетова ул, 57	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Бекетова ул, 33	ОДЗ	0,0097			0,0097	24,43	0,00	24,43	24,43
Бекетова ул, 24/2	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Бекетова ул, 24/2	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Бекетова ул, 63а	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Тимирязева ул, 39	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Бекетова ул, 52	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Тимирязева ул, 39	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Бекетова ул, 66	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Бекетова ул, 53	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Бекетова ул, 57	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Светлогорский пер, 2	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Бекетова ул, 11/1	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Бекетова ул, 35	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Бекетова ул, 14	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Бекетова ул, 28	ОДЗ	0,0165			0,0165	41,56	0,00	41,56	41,56
Бекетова ул, 52	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Моховая ул, 21	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Бекетова ул, 67	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Бекетова ул, 63/34	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Бекетова ул, 63а	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Мельникова-Печерского ул, 9	ОДЗ	0,0112			0,0112	28,21	0,00	28,21	28,21
Бекетова ул, 57	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Генкиной ул, 25а	ОДЗ	0,0097			0,0097	24,43	0,00	24,43	24,43
Бекетова ул, 9	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Мельникова-Печерского ул, 9	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Генкиной ул, 24/9	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Белинского ул, 41	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Белинского ул, 41	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Белинского ул, 41	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Бекетова ул, 18	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Бекетова ул, 7	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Бекетова ул, 24/2	ОДЗ	0,0139			0,0139	35,01	0,00	35,01	35,01
Тимирязева ул, 7	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Белинского ул, 43	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Тимирязева ул, 39	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,71	0,00	28,71	28,71
Тимирязева ул, 39	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Артельная ул, 14	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Ветеринарная ул, 5а	ОДЗ			0,0038	0,0038	0,00	8,86	8,86	5,67
Бекетова ул, 90	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Невзоровых ул, 35	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Тимирязева ул, 41	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Бекетова ул, 92	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Бекетова ул, 18	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Белинского ул, 45	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Бекетова ул, 11/1	ОДЗ	0,0308			0,0308	77,58	0,00	77,58	77,58
Бекетова ул, 88	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Светлогорский пер, 13	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Бекетова ул, 9	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Бекетова ул, 20	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Белинского ул, 41	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Светлогорский пер, 4	ЖФ	0,4034			0,4034	1016,03	0,00	1016,03	1016,03
Бекетова ул, 51	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Светлогорский проезд, 4а	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Генкиной ул, 25а	ОДЗ	0,0214			0,0214	53,90	0,00	53,90	53,90
Нартова ул, 9	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Нартова ул, 9	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Нартова ул, 9	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Бекетова ул, 10б	ОДЗ	0,0112			0,0112	28,21	0,00	28,21	28,21
Бекетова ул, 67	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Студеная ул, 68а	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Бекетова ул, 28	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0057	0,0173		0,0230	57,93	0,00	57,93	57,93
Оранжерейная 1-я ул, 28а	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Оранжерейная 1-я ул, 24А	ОДЗ	0,0168			0,0168	42,31	0,00	42,31	42,31
Оранжерейная 1-я ул, 24А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оранжерейная 1-я ул, 24А	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Оранжерейная 1-я ул, 24А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Оранжерейная 1-я ул, 24А	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Оранжерейная 1-я ул, 24А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оранжерейная 1-я ул, 24А	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Оранжерейная 1-я ул, 24А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бекетова ул, 8	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Бекетова ул, 8	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Тимирязева ул, 39	ОДЗ	0,0348			0,0348	87,65	0,00	87,65	87,65
Тимирязева ул, 39	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Тимирязева ул, 39	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Тимирязева ул, 39	ОДЗ	0,0223			0,0223	56,17	0,00	56,17	56,17
Тимирязева ул, 39	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Тимирязева ул, 39	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Тимирязева ул, 39	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Тимирязева ул, 39	ОДЗ	0,0176			0,0176	44,33	0,00	44,33	44,33
Тимирязева ул, 41	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Тимирязева ул, 41	ОДЗ	0,0229			0,0229	57,68	0,00	57,68	57,68
Тимирязева ул, 41	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Тимирязева ул, 41	ОДЗ	0,0214			0,0214	53,90	0,00	53,90	53,90
Тимирязева ул, 43 (1секц)	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Тимирязева ул, 43 (1секц)	ОДЗ	0,0158			0,0158	39,80	0,00	39,80	39,80
Тимирязева ул, 43 (2секц)	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Тимирязева ул, 43 (2секц)	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Тимирязева ул, 43 (2секц)	ОДЗ	0,0600			0,0600	151,12	0,00	151,12	151,12
Тимирязева ул, 39	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Бекетова ул, 16	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Тимирязева ул, 39	ОДЗ	0,0134			0,0134	33,75	0,00	33,75	33,75
Тимирязева ул, 39	ОДЗ	0,0134			0,0134	33,75	0,00	33,75	33,75
Студеная ул, 68а	ОДЗ	0,0152			0,0152	38,28	0,00	38,28	38,28
Оранжерейная 1-я ул, 28а	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Оранжерейная 1-я ул, 28а	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Оранжерейная 1-я ул, 28а	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Оранжерейная 1-я ул, 28а	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Оранжерейная 1-я ул, 28а	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Оранжерейная 1-я ул, 28а	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Студеная ул, 68а	ОДЗ	0,0425			0,0425	107,04	0,00	107,04	107,04
Оранжерейная 1-я ул, 28а	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Оранжерейная 1-я ул, 28а	ОДЗ	0,0008			0,0008	1,89	0,00	1,89	1,89
Оранжерейная 1-я ул, 28а	ОДЗ	0,0008			0,0008	1,89	0,00	1,89	1,89
Оранжерейная 1-я ул, 28а	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Бекетова ул, 3б	ОДЗ	0,1694			0,1694	426,66	0,00	426,66	426,66
Бекетова ул, 3б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Тимирязева ул, 43 (1секц)	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,96	0,00	28,96	28,96
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0088	0,0266		0,0354	89,16	0,00	89,16	89,16
Тимирязева ул, 43 (1секц)	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Бекетова ул, 3	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Бекетова ул, 3	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Бекетова ул, 3в	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Невзоровых ул, 6	ОДЗ	0,0176			0,0176	44,33	0,00	44,33	44,33
Невзоровых ул, 6	ОДЗ	0,0323			0,0323	81,35	0,00	81,35	81,35
Бекетова ул, 16	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Бекетова ул, 61	ОДЗ	0,1640			0,1640	413,06	0,00	413,06	413,06
Бекетова ул, 61	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,82	0,00	42,82	42,82
Бекетова ул, 61	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Тимирязева ул, 41	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Тимирязева ул, 41	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Тимирязева ул, 41	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Тимирязева ул, 41	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Тимирязева ул, 41	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Тимирязева ул, 41	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Тимирязева ул, 41	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Бекетова ул, 8	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Саврасова ул, 24	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Краснозвездная ул, 6	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бекетова ул, 43/20	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Бекетова ул, 63/34	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Белинского ул, 41	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Бекетова ул, 39	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Шорина ул, 10	ЖФ	0,0729			0,0729	183,61	0,00	183,61	183,61
Тимирязева ул, 39	ЖФ	0,6760			0,6760	1702,62	0,00	1702,62	1702,62
Чачиной ул, 24а	ОДЗ	0,0232			0,0232	58,43	0,00	58,43	58,43
Чачиной ул, 24а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Генкиной ул, 29	ОДЗ	0,0149			0,0149	37,53	0,00	37,53	37,53
Генкиной ул, 29	ОДЗ	0,0520			0,0520	130,97	0,00	130,97	130,97
Ломоносова ул, 9б	ОДЗ	0,0321			0,0321	80,85	0,00	80,85	80,85
Ломоносова ул, 9б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Артельная ул, 15	ОДЗ	0,2160			0,2160	544,03	0,00	544,03	544,03
Артельная ул, 15	ОДЗ	0,0750			0,0750	188,90	0,00	188,90	188,90
Артельная ул, 15 корпус 1	ОДЗ	0,0403	0,0599		0,1002	252,37	0,00	252,37	252,37
Тверской проезд, 29а	ОДЗ	0,0690			0,0690	173,79	0,00	173,79	173,79
Тверской проезд, 29а	ОДЗ	0,0300			0,0300	75,56	0,00	75,56	75,56
Тверской проезд, 29а	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Тверской проезд, 29а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бекетова ул, 11/1	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,97	0,00	29,97	29,97
Бекетова ул, 18	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Саврасова ул, 26а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Артельная ул	ОДЗ	0,0423			0,0423	106,57	0,00	106,57	106,57
Артельная ул, садовый дом №1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Студеная ул, 68а	ОДЗ	0,0320			0,0320	80,60	0,00	80,60	80,60
Бекетова ул, 33	ОДЗ	0,0131			0,0131	32,99	0,00	32,99	32,99
Генжиной ул, 25а	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,74	0,00	32,74	32,74
Бекетова ул, 3б	ОДЗ	0,1886			0,1886	475,02	0,00	475,02	475,02
Бекетова ул, 3б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бекетова ул, 3в	ОДЗ	0,1296	0,0380		0,1676	422,13	0,00	422,13	422,13
Бекетова ул, 3в	ОДЗ	0,0151			0,0151	38,03	0,00	38,03	38,03
Бекетова ул, 3в	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснозвездная ул, 2	ОДЗ	0,0086		0,0012	0,0098	21,66	2,80	24,46	23,45
Краснозвездная ул, 6	ОДЗ	0,0048		0,0007	0,0055	12,09	1,63	13,72	13,13
Бекетова ул, 26/1	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Бекетова ул, 43/20	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Бекетова ул, 8	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Бекетова ул, 4б	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Бекетова ул, 4б	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Бекетова ул, 43/20	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Бекетова ул, 43/20	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Артельная ул, 6 корпус 2	ЖФ	0,2010			0,2010	506,25	0,00	506,25	506,25
Гагарина пр-кт, 3б корпус 2	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,68	0,00	23,68	23,68
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Невзоровых ул, 6	ЖФ	0,1658			0,1658	417,60	0,00	417,60	417,60
Ломоносова ул, 15	ЖФ	0,3445			0,3445	867,68	0,00	867,68	867,68
Бекетова ул, 37	ОДЗ	0,0279			0,0279	70,27	0,00	70,27	70,27
Конный проезд, 7а	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,68	0,00	24,68	24,68
Конный проезд, 7а	ОДЗ	0,0190			0,0190	47,85	0,00	47,85	47,85
Конный проезд, 7а	ОДЗ	0,0310			0,0310	78,08	0,00	78,08	78,08
Конный проезд, 7а	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Конный проезд, 7а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Тимирязева ул, 39	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,95	0,00	26,95	26,95
Светлогорская ул, 5а	ЖФ	0,2553			0,2553	643,02	0,00	643,02	643,02
Светлогорский пер, 13	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,79	0,00	38,79	38,79
Краснозвездная ул, 2	ОДЗ	0,0007		0,0001	0,0008	1,76	0,23	2,00	1,91
Юбилейная ул, 38	ОДЗ	0,0173			0,0173	43,57	0,00	43,57	43,57
Светлогорская ул, 6	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Светлогорская ул, 6	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Артельная ул, 12	ЖФ	0,0388			0,0388	97,72	0,00	97,72	97,72
Артельная ул, 14	ЖФ	0,0990			0,0990	249,35	0,00	249,35	249,35
Бекетова ул, 14	ЖФ	0,0970			0,0970	244,31	0,00	244,31	244,31
Бекетова ул, 20	ЖФ	0,1324			0,1324	333,47	0,00	333,47	333,47
Бекетова ул, 51а	ЖФ	0,0652			0,0652	164,22	0,00	164,22	164,22
Бекетова ул, 53а	ЖФ	0,0441			0,0441	111,07	0,00	111,07	111,07
Бекетова ул, 5а	ЖФ	0,0426			0,0426	107,30	0,00	107,30	107,30
Белинского ул, 43	ЖФ	0,0985			0,0985	248,09	0,00	248,09	248,09
Генжиной ул, 18/12	ЖФ	0,0507			0,0507	127,70	0,00	127,70	127,70
Генжиной ул, 24/9	ЖФ	0,1070			0,1070	269,50	0,00	269,50	269,50

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Генкиной ул, 25	ЖФ	0,2419			0,2419	609,27	0,00	609,27	609,27
Генкиной ул, 28	ЖФ	0,0562			0,0562	141,55	0,00	141,55	141,55
Головнина ул, 36а	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Конный проезд, 9	ЖФ	0,0508			0,0508	127,95	0,00	127,95	127,95
Косогорная ул, 20	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Косогорная ул, 3	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ломоносова ул, 7	ЖФ	0,0529			0,0529	133,24	0,00	133,24	133,24
Ломоносова ул, 7а	ЖФ	0,0528			0,0528	132,99	0,00	132,99	132,99
Мельникова-Печерского ул, 4	ЖФ	0,2512			0,2512	632,69	0,00	632,69	632,69
Мельникова-Печерского ул, 5	ЖФ	0,3211			0,3211	808,75	0,00	808,75	808,75
Мельникова-Печерского ул, 9	ЖФ	0,2240			0,2240	564,18	0,00	564,18	564,18
Нартова ул, 3	ЖФ	0,0369			0,0369	92,94	0,00	92,94	92,94
Нартова ул, 3а	ЖФ	0,0439			0,0439	110,57	0,00	110,57	110,57
Нартова ул, 7	ЖФ	0,0941			0,0941	237,01	0,00	237,01	237,01
Пушкина ул, 47а	ЖФ	0,0391			0,0391	98,48	0,00	98,48	98,48
Пушкина ул, 50	ЖФ	0,0393			0,0393	98,98	0,00	98,98	98,98
Светлогорская ул, 1а	ЖФ	0,0494			0,0494	124,42	0,00	124,42	124,42
Светлогорская ул, 2	ЖФ	0,0451			0,0451	113,59	0,00	113,59	113,59
Светлогорский пер, 6	ЖФ	0,0407			0,0407	102,51	0,00	102,51	102,51
Тимирязева ул, 7	ЖФ	0,5520			0,5520	1390,31	0,00	1390,31	1390,31
Чукотская ул, 16	ЖФ	0,0334			0,0334	84,12	0,00	84,12	84,12
Чукотская ул, 3а	ЖФ	0,3234			0,3234	814,54	0,00	814,54	814,54
Шорина ул, 12	ЖФ	0,0697			0,0697	175,55	0,00	175,55	175,55
Шорина ул, 13/13	ЖФ	0,0445			0,0445	112,08	0,00	112,08	112,08
Шорина ул, 8	ЖФ	0,0733			0,0733	184,62	0,00	184,62	184,62
Юбилейная ул, 34	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Юбилейная ул, 37	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бекетова ул, 8а	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Генкиной ул, 15	ОДЗ	0,0179			0,0179	45,08	0,00	45,08	45,08
Генкиной ул, 15	ОДЗ	0,0361			0,0361	90,92	0,00	90,92	90,92
Генкиной ул, 15	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оранжевая 1-я ул, 28а	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Бекетова ул, 55	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Тимирязева ул, 41	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Тимирязева ул, 41	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Тимирязева ул, 41	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Тимирязева ул, 41	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Бекетова ул, 6в	ОДЗ	0,0129			0,0129	32,49	0,00	32,49	32,49
Артельная ул, 10а	ЖФ	0,3400			0,3400	856,35	0,00	856,35	856,35
Артельная ул, 12а	ЖФ	0,2461			0,2461	619,85	0,00	619,85	619,85
Артельная ул, 16	ЖФ	0,0394			0,0394	99,24	0,00	99,24	99,24
Артельная ул, 46	ЖФ	0,0978			0,0978	246,33	0,00	246,33	246,33
Артельная ул, 8	ЖФ	0,2584			0,2584	650,82	0,00	650,82	650,82
Ашхабадская ул, 10	ЖФ	0,0573			0,0573	144,32	0,00	144,32	144,32
Ашхабадская ул, 8/27	ЖФ	0,0902			0,0902	227,18	0,00	227,18	227,18



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Бекетова ул, 10а	ЖФ	0,1364			0,1364	343,55	0,00	343,55	343,55
Бекетова ул, 10б	ЖФ	0,1057			0,1057	266,22	0,00	266,22	266,22
Бекетова ул, 11/1	ЖФ	0,1405			0,1405	353,87	0,00	353,87	353,87
Бекетова ул, 12	ЖФ	0,1232			0,1232	310,30	0,00	310,30	310,30
Бекетова ул, 16	ЖФ	0,1093			0,1093	275,29	0,00	275,29	275,29
Бекетова ул, 18	ЖФ	0,3475			0,3475	875,24	0,00	875,24	875,24
Бекетова ул, 22	ЖФ	0,1819			0,1819	458,15	0,00	458,15	458,15
Бекетова ул, 24/2	ЖФ	0,1238			0,1238	311,81	0,00	311,81	311,81
Бекетова ул, 26/1	ЖФ	0,1390			0,1390	350,10	0,00	350,10	350,10
Бекетова ул, 28	ЖФ	0,0773			0,0773	194,69	0,00	194,69	194,69
Бекетова ул, 28а	ЖФ	0,1245			0,1245	313,57	0,00	313,57	313,57
Бекетова ул, 3	ЖФ	0,0836			0,0836	210,56	0,00	210,56	210,56
Бекетова ул, 30а	ЖФ	0,0956			0,0956	240,79	0,00	240,79	240,79
Бекетова ул, 33	ЖФ	0,0798			0,0798	200,99	0,00	200,99	200,99
Бекетова ул, 35	ЖФ	0,1030			0,1030	259,42	0,00	259,42	259,42
Бекетова ул, 37	ЖФ	0,1935			0,1935	487,36	0,00	487,36	487,36
Бекетова ул, 39	ЖФ	0,1211			0,1211	305,01	0,00	305,01	305,01
Бекетова ул, 3а	ЖФ	0,0441			0,0441	111,07	0,00	111,07	111,07
Бекетова ул, 43/20	ЖФ	0,1701			0,1701	428,43	0,00	428,43	428,43
Бекетова ул, 45	ЖФ	0,0725			0,0725	182,60	0,00	182,60	182,60
Бекетова ул, 45б/6	ЖФ	0,1382			0,1382	348,08	0,00	348,08	348,08
Бекетова ул, 47	ЖФ	0,0680			0,0680	171,27	0,00	171,27	171,27
Бекетова ул, 47а	ЖФ	0,0885			0,0885	222,90	0,00	222,90	222,90
Бекетова ул, 49	ЖФ	0,0902			0,0902	227,18	0,00	227,18	227,18
Бекетова ул, 49а	ЖФ	0,1111			0,1111	279,82	0,00	279,82	279,82
Бекетова ул, 4а	ЖФ	0,0866			0,0866	218,12	0,00	218,12	218,12
Бекетова ул, 4б	ЖФ	0,3156			0,3156	794,89	0,00	794,89	794,89
Бекетова ул, 4в	ЖФ	0,1879			0,1879	473,26	0,00	473,26	473,26
Бекетова ул, 5	ЖФ	0,1768			0,1768	445,30	0,00	445,30	445,30
Бекетова ул, 51	ЖФ	0,0626			0,0626	157,67	0,00	157,67	157,67
Бекетова ул, 52	ЖФ	0,0791			0,0791	199,23	0,00	199,23	199,23
Бекетова ул, 53	ЖФ	0,1383			0,1383	348,33	0,00	348,33	348,33
Бекетова ул, 54	ЖФ	0,0954			0,0954	240,28	0,00	240,28	240,28
Бекетова ул, 55	ЖФ	0,1557			0,1557	392,16	0,00	392,16	392,16
Бекетова ул, 57	ЖФ	0,1355			0,1355	341,28	0,00	341,28	341,28
Бекетова ул, 59	ЖФ	0,0582			0,0582	146,59	0,00	146,59	146,59
Бекетова ул, 5б	ЖФ	0,0426			0,0426	107,30	0,00	107,30	107,30
Бекетова ул, 63/34	ЖФ	0,1397			0,1397	351,86	0,00	351,86	351,86
Бекетова ул, 63а	ЖФ	0,0588			0,0588	148,10	0,00	148,10	148,10
Бекетова ул, 65	ЖФ	0,1355			0,1355	341,28	0,00	341,28	341,28
Бекетова ул, 67	ЖФ	0,1761			0,1761	443,54	0,00	443,54	443,54
Бекетова ул, 67а	ЖФ	0,1138			0,1138	286,62	0,00	286,62	286,62
Бекетова ул, 6а	ЖФ	0,1531			0,1531	385,61	0,00	385,61	385,61
Бекетова ул, 6б	ЖФ	0,1458			0,1458	367,22	0,00	367,22	367,22
Бекетова ул, 6в	ЖФ	0,1640			0,1640	413,06	0,00	413,06	413,06



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Бекетова ул, 7	ЖФ	0,1409			0,1409	354,88	0,00	354,88	354,88
Бекетова ул, 8	ЖФ	0,2969			0,2969	747,79	0,00	747,79	747,79
Бекетова ул, 88	ЖФ	0,0271			0,0271	68,26	0,00	68,26	68,26
Бекетова ул, 8а	ЖФ	0,2272			0,2272	572,24	0,00	572,24	572,24
Бекетова ул, 9	ЖФ	0,1397			0,1397	351,86	0,00	351,86	351,86
Бекетова ул, 90	ЖФ	0,0230			0,0230	57,93	0,00	57,93	57,93
Бекетова ул, 92	ЖФ	0,0323			0,0323	81,35	0,00	81,35	81,35
Белинского ул, 41	ЖФ	0,2665			0,2665	671,23	0,00	671,23	671,23
Белинского ул, 41а	ЖФ	0,0196			0,0196	49,37	0,00	49,37	49,37
Белинского ул, 45	ЖФ	0,1415			0,1415	356,39	0,00	356,39	356,39
Гагарина пр-кт, 36 корпус 2	ЖФ	0,4240			0,4240	1067,92	0,00	1067,92	1067,92
Гагарина пр-кт, 36 корпус 4	ЖФ	0,2936			0,2936	739,48	0,00	739,48	739,48
Генкиной ул, 19	ЖФ	0,2340			0,2340	589,37	0,00	589,37	589,37
Генкиной ул, 20	ЖФ	0,0397			0,0397	99,99	0,00	99,99	99,99
Генкиной ул, 21	ЖФ	0,1015			0,1015	255,65	0,00	255,65	255,65
Генкиной ул, 22	ЖФ	0,0397			0,0397	99,99	0,00	99,99	99,99
Генкиной ул, 25а	ЖФ	0,8500			0,8500	2140,87	0,00	2140,87	2140,87
Генкиной ул, 25а	ЖФ	0,0310			0,0310	78,08	0,00	78,08	78,08
Головнина ул, 34	ЖФ	0,0344			0,0344	86,64	0,00	86,64	86,64
Головнина ул, 36а	ЖФ	0,2315			0,2315	583,07	0,00	583,07	583,07
Головнина ул, 41	ЖФ	0,0995			0,0995	250,61	0,00	250,61	250,61
Головнина ул, 43	ЖФ	0,2305			0,2305	580,55	0,00	580,55	580,55
Конный проезд, 5	ЖФ	0,0339			0,0339	85,38	0,00	85,38	85,38
Конный проезд, 6	ЖФ	0,0304			0,0304	76,57	0,00	76,57	76,57
Конный проезд, 7	ЖФ	0,1195			0,1195	300,98	0,00	300,98	300,98
Конный проезд, 8	ЖФ	0,0215			0,0215	54,15	0,00	54,15	54,15
Косогорная ул, 18	ЖФ	0,0386			0,0386	97,22	0,00	97,22	97,22
Косогорная ул, 20	ЖФ	0,3465			0,3465	872,72	0,00	872,72	872,72
Косогорная ул, 3	ЖФ	0,2866			0,2866	721,85	0,00	721,85	721,85
Краснозвездная ул, 2	ЖФ	0,2583		0,0688	0,3271	650,57	508,07	1158,65	995,67
Ладыжникова ул, 13	ЖФ	0,0223			0,0223	56,17	0,00	56,17	56,17
Ладыжникова ул, 15	ЖФ	0,0221			0,0221	55,66	0,00	55,66	55,66
Ломоносова ул, 10	ЖФ	0,0538			0,0538	135,50	0,00	135,50	135,50
Мельникова-Печерского ул, 1	ЖФ	0,2372			0,2372	597,43	0,00	597,43	597,43
Мельникова-Печерского ул, 8	ЖФ	0,7096			0,7096	1787,25	0,00	1787,25	1787,25
Моховая ул, 18	ЖФ	0,0931			0,0931	234,49	0,00	234,49	234,49
Моховая ул, 21	ЖФ	0,1005			0,1005	253,13	0,00	253,13	253,13
Моховая ул, 22	ЖФ	0,0219			0,0219	55,16	0,00	55,16	55,16
Моховая ул, 25	ЖФ	0,0789			0,0789	198,72	0,00	198,72	198,72
Нартова ул, 5	ЖФ	0,0440			0,0440	110,82	0,00	110,82	110,82
Нартова ул, 9	ЖФ	0,0950			0,0950	239,27	0,00	239,27	239,27
Невзоровых ул, 31/5	ЖФ	0,0788			0,0788	198,47	0,00	198,47	198,47
Невзоровых ул, 33/8	ЖФ	0,1484			0,1484	373,77	0,00	373,77	373,77
Невзоровых ул, 35	ЖФ	0,0728			0,0728	183,36	0,00	183,36	183,36
Невзоровых ул, 38/6	ЖФ	0,1896			0,1896	477,54	0,00	477,54	477,54

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Невzorовых ул, 40	ЖФ	0,0243			0,0243	61,20	0,00	61,20	61,20
Невzorовых ул, 42	ЖФ	0,0647			0,0647	162,96	0,00	162,96	162,96
Норвежская ул, 25	ЖФ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
Норвежская ул, 31	ЖФ	0,0391			0,0391	98,48	0,00	98,48	98,48
Норвежская ул, 33	ЖФ	0,1180			0,1180	297,20	0,00	297,20	297,20
Норвежская ул, 4	ЖФ	0,8630			0,8630	2173,61	0,00	2173,61	2173,61
Оранжевая 1-я ул, 28а	ЖФ	0,3676			0,3676	925,86	0,00	925,86	925,86
Оранжевая 1-я ул, 28а	ЖФ	0,2722			0,2722	685,58	0,00	685,58	685,58
Оранжевая 1-я ул, 28а	ЖФ	0,2425			0,2425	610,78	0,00	610,78	610,78
Оранжевая 1-я ул, 28а	ЖФ	0,1410			0,1410	355,13	0,00	355,13	355,13
Проломная ул, 40	ЖФ	0,1489			0,1489	375,03	0,00	375,03	375,03
Проломная ул, 40	ЖФ	0,0063	0,0109		0,0172	43,32	0,00	43,32	43,32
Пушкина ул, 27	ЖФ	0,1099			0,1099	276,80	0,00	276,80	276,80
Пушкина ул, 31	ЖФ	0,0788			0,0788	198,47	0,00	198,47	198,47
Пушкина ул, 33	ЖФ	0,0885			0,0885	222,90	0,00	222,90	222,90
Пушкина ул, 46	ЖФ	0,0705			0,0705	177,57	0,00	177,57	177,57
Пушкина ул, 47	ЖФ	0,0337			0,0337	84,88	0,00	84,88	84,88
Пушкина ул, 48	ЖФ	0,0660			0,0660	166,23	0,00	166,23	166,23
Пушкина ул, 52	ЖФ	0,0586			0,0586	147,59	0,00	147,59	147,59
Пушкина ул, 54	ЖФ	0,1031			0,1031	259,68	0,00	259,68	259,68
Саврасова ул, 10	ЖФ	0,2300			0,2300	579,29	0,00	579,29	579,29
Саврасова ул, 24	ЖФ	0,2047			0,2047	515,57	0,00	515,57	515,57
Саврасова ул, 26а	ЖФ	0,2418			0,2418	609,01	0,00	609,01	609,01
Саврасова ул, 8	ЖФ	0,3010			0,3010	758,12	0,00	758,12	758,12
Светлогорская ул, 1	ЖФ	0,0587			0,0587	147,85	0,00	147,85	147,85
Светлогорская ул, 16	ЖФ	0,0567			0,0567	142,81	0,00	142,81	142,81
Светлогорская ул, 2а	ЖФ	0,0768			0,0768	193,43	0,00	193,43	193,43
Светлогорская ул, 2б	ЖФ	0,2542			0,2542	640,25	0,00	640,25	640,25
Светлогорская ул, 6	ОДЗ	0,0491			0,0491	123,64	0,00	123,64	123,64
Светлогорская ул, 6	ОДЗ		0,2631		0,2631	662,66	0,00	662,66	662,66
Светлогорская ул, 6	ЖФ	0,1390			0,1390	350,10	0,00	350,10	350,10
Светлогорская ул, 6	ЖФ	0,2852			0,2852	718,33	0,00	718,33	718,33
Светлогорский пер, 10	ЖФ	0,0298			0,0298	75,06	0,00	75,06	75,06
Светлогорский пер, 12	ЖФ	0,0249			0,0249	62,71	0,00	62,71	62,71
Светлогорский пер, 13	ЖФ	0,5336			0,5336	1343,96	0,00	1343,96	1343,96
Светлогорский пер, 16	ЖФ	0,1486			0,1486	374,27	0,00	374,27	374,27
Светлогорский пер, 16	ЖФ	0,0531			0,0531	133,74	0,00	133,74	133,74
Светлогорский пер, 3	ЖФ	0,1178			0,1178	296,70	0,00	296,70	296,70
Светлогорский пер, 5	ЖФ	0,0419			0,0419	105,53	0,00	105,53	105,53
Светлогорский пер, 6а	ЖФ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Светлогорский пер, 8	ЖФ	0,0341			0,0341	85,89	0,00	85,89	85,89
Светлогорский проезд, 4а	ЖФ	0,1361			0,1361	342,79	0,00	342,79	342,79
Тимирязева ул, 9	ЖФ	0,4441			0,4441	1118,54	0,00	1118,54	1118,54
Тимирязева ул, 9/1	ЖФ	0,4515			0,4515	1137,18	0,00	1137,18	1137,18
Четверикова ул, 11	ЖФ	0,0268			0,0268	67,50	0,00	67,50	67,50

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Чукотская ул, 12	ЖФ	0,0235			0,0235	59,19	0,00	59,19	59,19
Чукотская ул, 2/24	ЖФ	0,0220			0,0220	55,41	0,00	55,41	55,41
Чукотская ул, 20	ЖФ	0,0663			0,0663	166,99	0,00	166,99	166,99
Чукотская ул, 3	ЖФ	0,3278			0,3278	825,62	0,00	825,62	825,62
Чукотская ул, 38	ЖФ	0,0881			0,0881	221,90	0,00	221,90	221,90
Чукотская ул, 4	ЖФ	0,0220			0,0220	55,41	0,00	55,41	55,41
Чукотская ул, 5	ЖФ	0,3334			0,3334	839,73	0,00	839,73	839,73
Шорина ул, 3	ЖФ	0,0735			0,0735	185,12	0,00	185,12	185,12
Шорина ул, 4	ЖФ	0,0871			0,0871	219,38	0,00	219,38	219,38
Шорина ул, 4а	ЖФ	0,1012			0,1012	254,89	0,00	254,89	254,89
Эльтонская ул, 25	ЖФ	0,0448			0,0448	112,84	0,00	112,84	112,84
Эльтонская ул, 50	ЖФ	0,0597			0,0597	150,36	0,00	150,36	150,36
Юбилейная ул, 26	ЖФ	0,2655			0,2655	668,71	0,00	668,71	668,71
Юбилейная ул, 34	ЖФ	0,4647			0,4647	1170,43	0,00	1170,43	1170,43
Юбилейная ул, 35	ЖФ	0,2443			0,2443	615,31	0,00	615,31	615,31
Юбилейная ул, 36	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Юбилейная ул, 36	ЖФ	0,2472			0,2472	622,62	0,00	622,62	622,62
Юбилейная ул, 37	ЖФ	0,2509			0,2509	631,93	0,00	631,93	631,93
Юбилейная ул, 38	ЖФ	0,2295			0,2295	578,04	0,00	578,04	578,04
Косогорная ул, 20	ОДЗ	0,0185			0,0185	46,60	0,00	46,60	46,60
Бекетова ул, 53	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Бекетова ул, 53	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Оранжевая ул, 1-я ул, 28а	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Тверская ул, 20	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,96	0,00	28,96	28,96
Бекетова ул, 24/2	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Бекетова ул, 57	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Генкиной ул, 18/12	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Бекетова ул, 16	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Бекетова ул, 57	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Тимирязева ул, 41	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,72	0,00	29,72	29,72
Бекетова ул, 24/2	ОДЗ	0,0088			0,0088	22,16	0,00	22,16	22,16
Генкиной ул, 19	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Бекетова ул, 35	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Бекетова ул, 63/34	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Косогорная ул, 3	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Юбилейная ул, 34	ОДЗ	0,0235			0,0235	59,19	0,00	59,19	59,19
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Гагарина пр-кт, 36 корпус 5	ЖФ	0,6972			0,6972	1756,02	0,00	1756,02	1756,02
Гагарина пр-кт, 36 корпус 5	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Светлогорский пер, 2	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Оранжевая ул, 1-я ул, 37	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Белинского ул, 41	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Бекетова ул, 43/20	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Светлогорский пер, 2	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Светлогорский пер, 2	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Светлогорский пер, 2	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0153			0,0153	38,54	0,00	38,54	38,54
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0429			0,0429	108,05	0,00	108,05	108,05
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Бекетова ул, 8	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,71	0,00	28,71	28,71
Бекетова ул, 14	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Бекетова ул, 14	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Оранжерейная 1-я ул, 28а	ОДЗ	0,0001			0,0001	0,25	0,00	0,25	0,25
Оранжерейная 1-я ул, 28а	ОДЗ	0,0001			0,0001	0,25	0,00	0,25	0,25
Оранжерейная 1-я ул, 28а	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Оранжерейная 1-я ул, 28а	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Оранжерейная 1-я ул, 28а	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Оранжерейная 1-я ул, 28а	ОДЗ	0,0162			0,0162	40,80	0,00	40,80	40,80
Артельная ул, 8 корпус 1	ЖФ	0,2407			0,2407	606,24	0,00	606,24	606,24
Артельная ул, 8 корпус 1	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Артельная ул, 8 корпус 2	ЖФ	0,2414			0,2414	608,01	0,00	608,01	608,01
Артельная ул, 8 корпус 2	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,69	0,00	8,69	8,69
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Юбилейная ул, 26	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Оранжерейная 1-я ул, 28а	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Артельная ул, 8 корпус 1	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Косогорная ул, 3	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Бекетова ул, 16	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0004			0,0004	1,01	0,00	1,01	1,01
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Гагарина пр-кт, 36 корпус 4	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Проломная ул, 40	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Гагарина пр-кт, 36 корпус 4	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Бекетова ул, 8	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,72	0,00	12,72	12,72
Бекетова ул, 8	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,72	0,00	12,72	12,72
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0004			0,0004	1,01	0,00	1,01	1,01
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,92	0,00	22,92	22,92
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0092			0,0092	23,17	0,00	23,17	23,17
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Головнина ул, 43	ОДЗ	0,0121			0,0121	30,48	0,00	30,48	30,48
Белинского ул, 41	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Белинского ул, 43	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Генкиной ул, 18/12	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Бекетова ул, 16	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Саврасова ул, 8	ОДЗ	0,1256			0,1256	316,35	0,00	316,35	316,35
Светлогорская ул, 2б	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,72	0,00	29,72	29,72
Бекетова ул, 49а	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Бекетова ул, 45	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Бекетова ул, 24/2	ОДЗ	0,0117			0,0117	29,47	0,00	29,47	29,47
Пушкина ул, 48	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Бекетова ул, 53	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Бекетова ул, 67а	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Чукотская ул, 3а	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Юбилейная ул, 26	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Белинского ул, 43	ОДЗ	0,0157			0,0157	39,54	0,00	39,54	39,54
Бекетова ул, 63/34	ОДЗ	0,0109			0,0109	27,45	0,00	27,45	27,45
Бекетова ул, 47	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Бекетова ул, 10а	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Генкиной ул, 18/12	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Шорина ул, 12	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Бекетова ул, 4а	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Бекетова ул, 11/1	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Бекетова ул, 7	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Нартова ул, 3	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Бекетова ул, 57	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Саврасова ул, 10	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Бекетова ул, 6в	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Белинского ул, 41	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Юбилейная ул, 26	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Тимирязева ул, 43 (2секц)	ОДЗ	0,0138			0,0138	34,76	0,00	34,76	34,76
Чукотская ул, 3а	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Бекетова ул, 53	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Бекетова ул, 6в	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Бекетова ул, 16	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Светлогорский пер, 2	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Бекетова ул, 8	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Бекетова ул, 52	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Моховая ул, 18	ОДЗ	0,0093			0,0093	23,42	0,00	23,42	23,42
Моховая ул, 18	ОДЗ	0,0121			0,0121	30,48	0,00	30,48	30,48
Артельная ул, 12а	ОДЗ	0,0097			0,0097	24,43	0,00	24,43	24,43
Бекетова ул, 39	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Бекетова ул, 92	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Белинского ул, 45	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Гагарина пр-кт, 36 корпус 2	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Гагарина пр-кт, 36 корпус 2	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Белинского ул, 43	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Светлогорский пер, 13	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,74	0,00	32,74	32,74
Бекетова ул, 88	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Невзоровых ул, 38/6	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Бекетова ул, 53	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Артельная ул, 8 корпус 2	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,69	0,00	8,69	8,69
Бекетова ул, 55	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Бекетова ул, 28	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Бекетова ул, 28	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Студеная ул, 68а	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Оранжевая 1-я ул, 28а	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Бекетова ул, 55	ОДЗ	0,0377			0,0377	94,95	0,00	94,95	94,95
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Оранжевая 1-я ул, 28а	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Оранжевая 1-я ул, 28а	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Бекетова ул, 6в	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Белинского ул, 41	ОДЗ	0,0133			0,0133	33,50	0,00	33,50	33,50
Краснозвездная ул, 6	ОДЗ	0,0041		0,0006	0,0047	10,33	1,40	11,73	11,22
Тимирязева ул, 43 (1секц)	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Тверская ул, 20	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Тимирязева ул, 43 (1секц)	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Тимирязева ул, 43 (1секц)	ОДЗ	0,0214			0,0214	53,90	0,00	53,90	53,90
Косогорная ул, 20	ОДЗ	0,0120			0,0120	30,22	0,00	30,22	30,22
Бекетова ул, 43/20	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Юбилейная ул, 37	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0169			0,0169	42,57	0,00	42,57	42,57
Оранжевая 1-я ул, 28а	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Оранжевая 1-я ул, 28а	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Генкиной ул, 15	ОДЗ	0,1035			0,1035	260,68	0,00	260,68	260,68
Генкиной ул, 15	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Бекетова ул, 57	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Краснозвездная ул, 10	ОДЗ	0,0191	0,1264		0,1455	366,47	0,00	366,47	366,47
Краснозвездная ул, 10	ЖФ	0,3110		0,0360	0,3470	783,31	265,85	1049,16	963,88
Краснозвездная ул, 10	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Тимирязева ул, 43 (1секц)	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,95	0,00	26,95	26,95
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Бекетова ул, 54	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Бекетова ул, 54	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Краснозвездная ул, 2	ОДЗ	0,0029		0,0007	0,0036	7,30	1,63	8,94	8,35
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Гагарина пр-кт, 42	ОДЗ	1,5120			1,5120	3808,23	0,00	3808,23	3808,23
Гагарина пр-кт, 42	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бекетова ул, 6	ЖФ	0,2880			0,2880	725,38	0,00	725,38	725,38
Бекетова ул, 4а	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Светлогорская ул, 6	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Светлогорская ул, 6	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ашхабадская ул, 8/27	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Бекетова ул, 3	ОДЗ	0,2810			0,2810	707,75	0,00	707,75	707,75
Бекетова ул, 5в	ОДЗ	0,3440			0,3440	866,42	0,00	866,42	866,42
Бекетова ул, 5в	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бекетова ул, 39	ОДЗ	0,0319			0,0319	80,35	0,00	80,35	80,35
Ашхабадская ул, 8/27	ОДЗ	0,0727			0,0727	183,11	0,00	183,11	183,11
Мельникова-Печерского ул, 8	ОДЗ	0,0849			0,0849	213,84	0,00	213,84	213,84
Головина ул, 36а	ОДЗ	0,0134			0,0134	33,75	0,00	33,75	33,75



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Бекетова ул, 10	ОДЗ	0,2973			0,2973	748,80	0,00	748,80	748,80
Бекетова ул, 10	ОДЗ		0,1130		0,1130	284,61	0,00	284,61	284,61
Бекетова ул, 10	ОДЗ	0,1310			0,1310	329,95	0,00	329,95	329,95
Бекетова ул, 10	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Юбилейная ул, 35	ОДЗ	0,0174			0,0174	43,82	0,00	43,82	43,82
Юбилейная ул, 36	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Юбилейная ул, 37	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Юбилейная ул, 5	ОДЗ	0,0105			0,0105	26,45	0,00	26,45	26,45
Юбилейная ул, 5	ОДЗ	0,0770			0,0770	193,94	0,00	193,94	193,94
Юбилейная ул, 5	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Юбилейная ул, 5	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Юбилейная ул, 5	ОДЗ	0,4730			0,4730	1191,33	0,00	1191,33	1191,33
Юбилейная ул, 5	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Мельникова-Гечерского ул, 1	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Светлогорский пер, 13	ОДЗ	0,0092			0,0092	23,17	0,00	23,17	23,17
Чукотская ул, 5	ОДЗ	0,0129			0,0129	32,49	0,00	32,49	32,49
Саврасова ул, 24	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Невзоровых ул, 6	ОДЗ	0,0664			0,0664	167,24	0,00	167,24	167,24
Саврасова ул, 24	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Артельная ул, 15 корпус 1	ОДЗ	0,0696	0,1730		0,2426	611,03	0,00	611,03	611,03
Артельная ул, 15 корпус 1	ЖФ	0,2927			0,2927	737,22	0,00	737,22	737,22
Артельная ул, 15 корпус 1	ЖФ	0,3024			0,3024	761,65	0,00	761,65	761,65
Бекетова ул, 10	ОДЗ	0,0471			0,0471	118,63	0,00	118,63	118,63
Бекетова ул, 10	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Генкиной ул, 20а	ОДЗ	0,0789			0,0789	198,72	0,00	198,72	198,72
Бекетова ул, 7б	ОДЗ	0,0400			0,0400	100,75	0,00	100,75	100,75
Бекетова ул, 7а	ОДЗ	0,0930			0,0930	234,24	0,00	234,24	234,24
Чукотская ул, 8	ОДЗ	0,0400			0,0400	100,75	0,00	100,75	100,75
Бекетова ул, 49б	ОДЗ	0,0760			0,0760	191,42	0,00	191,42	191,42
Бекетова ул, 37	ОДЗ	0,0320			0,0320	80,60	0,00	80,60	80,60
Чукотская ул, 38	ОДЗ	0,0181			0,0181	45,59	0,00	45,59	45,59
Артельная ул, 10	ОДЗ	0,1150			0,1150	289,65	0,00	289,65	289,65
Бекетова ул, 28	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Гагарина пр-кт, 46	ОДЗ	0,7510			0,7510	1891,52	0,00	1891,52	1891,52
Гагарина пр-кт, 46	ОДЗ	0,0560			0,0560	141,05	0,00	141,05	141,05
Белинского ул, 35а	ОДЗ	0,0800			0,0800	201,49	0,00	201,49	201,49
Невзоровых ул, 36/3	ОДЗ	0,3190			0,3190	803,46	0,00	803,46	803,46
Невзоровых ул, 36/3	ОДЗ	0,0230			0,0230	57,93	0,00	57,93	57,93
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Бекетова ул, 47	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Бекетова ул, 37	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Артельная ул, 12а	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Бекетова ул, 8а	ОДЗ	0,1778			0,1778	447,82	0,00	447,82	447,82
Артельная ул, 4б	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Бекетова ул, 18	ОДЗ	0,0121			0,0121	30,48	0,00	30,48	30,48

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Бекетова ул, 35	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Бекетова ул, 37	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Бекетова ул, 37	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Бекетова ул, 37	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,97	0,00	29,97	29,97
Бекетова ул, 4а	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Бекетова ул, 4б	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Бекетова ул, 4б	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Бекетова ул, 4б	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Бекетова ул, 6в	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Бекетова ул, 6в	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Бекетова ул, 8	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Бекетова ул, 8	ОДЗ	0,0097			0,0097	24,43	0,00	24,43	24,43
Бекетова ул, 8а	ОДЗ	0,0201			0,0201	50,63	0,00	50,63	50,63
Бекетова ул, 8а	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Бекетова ул, 9	ОДЗ	0,0088			0,0088	22,16	0,00	22,16	22,16
Ломоносова ул, 15	ОДЗ	0,0325			0,0325	81,86	0,00	81,86	81,86
Мельникова-Печерского ул, 1	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Пушкина ул, 46	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Пушкина ул, 50	ОДЗ	0,0372			0,0372	93,69	0,00	93,69	93,69
Пушкина ул, 50	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,66	0,00	21,66	21,66
Саврасова ул, 10	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Чукотская ул, 38	ОДЗ	0,0177			0,0177	44,58	0,00	44,58	44,58
Чукотская ул, 3а	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Чукотская ул, 3а	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Чукотская ул, 3а	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Эльтонская ул, 25	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,76	0,00	0,76	0,76
Юбилейная ул, 36	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Саврасова ул, 26а	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Бекетова ул, 35в	ОДЗ	0,0828			0,0828	208,55	0,00	208,55	208,55
Краснозвездная ул, 6	ЖФ	0,2617		0,0843	0,3460	659,14	622,54	1281,68	1081,99
Бекетова ул, 65	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Бекетова ул, 65	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Бекетова ул, 65	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Мельникова-Печерского ул, 1а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Мельникова-Печерского ул, 1а	ОДЗ	0,0480			0,0480	120,90	0,00	120,90	120,90
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Проломная ул, 40	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Оранжерейная 2-я ул, 4А	ОДЗ	0,0411			0,0411	103,52	0,00	103,52	103,52
Оранжерейная 2-я ул, 4А корпус 1	ОДЗ	0,0171			0,0171	43,07	0,00	43,07	43,07

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Оранжевая 2-я ул, 4А корпус 2	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Моховая ул, 11	ЖФ	0,2481			0,2481	624,88	0,00	624,88	624,88
Моховая ул, 11	ЖФ	0,0579			0,0579	145,83	0,00	145,83	145,83
Бекетова ул, 6в	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Светлогорский пер, 16	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бекетова ул, 47	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Бекетова ул, 55	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Бекетова ул, 45б/6	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Светлогорский пер, 2	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Оранжевая 1-я ул, 24А	ЖФ	1,5882			1,5882	4000,16	0,00	4000,16	4000,16
Оранжевая 1-я ул, 24А	ОДЗ	0,0289			0,0289	72,79	0,00	72,79	72,79
Оранжевая 1-я ул, 24А	ОДЗ		0,5073		0,5073	1277,72	0,00	1277,72	1277,72
Оранжевая 1-я ул, 24А	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0946	0,2842		0,3788	954,07	0,00	954,07	954,07
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,1450	0,5700		0,7150	1800,85	0,00	1800,85	1800,85
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ЖФ	0,8480			0,8480	2135,83	0,00	2135,83	2135,83
Бекетова ул, 11/1	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Оранжевая 2-я ул, 4А	ЖФ	1,1636			1,1636	2930,73	0,00	2930,73	2930,73
Оранжевая 2-я ул, 4А	ОДЗ	0,0139			0,0139	35,01	0,00	35,01	35,01
Оранжевая 2-я ул, 4А корпус 1	ЖФ	0,7760			0,7760	1954,49	0,00	1954,49	1954,49
Оранжевая 2-я ул, 4А корпус 2	ЖФ	0,4564			0,4564	1149,52	0,00	1149,52	1149,52
Светлогорский пер, 13	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Бекетова ул, 5	ОДЗ	0,0328			0,0328	82,61	0,00	82,61	82,61
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0021	0,0064		0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Тимирязева ул, 9	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0060	0,0182		0,0242	60,95	0,00	60,95	60,95
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0046	0,0139		0,0185	46,60	0,00	46,60	46,60
Тимирязева ул, 41	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,98	0,00	30,98	30,98
Ломоносова ул, 9	ОДЗ	0,3980	0,2249		0,6229	1568,88	0,00	1568,88	1568,88
Ломоносова ул, 9	ОДЗ	0,0300			0,0300	75,56	0,00	75,56	75,56
Ломоносова ул, 9	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ашхабадская ул, 86/34	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ашхабадская ул, 86/34	ОДЗ	0,0589			0,0589	148,35	0,00	148,35	148,35
Ашхабадская ул, 86/34	ОДЗ	0,2951			0,2951	743,26	0,00	743,26	743,26
Невзоровых ул, 34	ОДЗ	0,0120			0,0120	30,22	0,00	30,22	30,22
Невзоровых ул, 34	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Невзоровых ул, 34	ОДЗ	0,2727			0,2727	686,84	0,00	686,84	686,84
Артельная ул, 23А литер Г	ОДЗ	0,0672			0,0672	169,25	0,00	169,25	169,25

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Гагарина пр-кт, 36 корпус 5	ОДЗ	0,0318			0,0318	80,09	0,00	80,09	80,09
Гагарина пр-кт, 36 корпус 5	ОДЗ		0,0500		0,0500	125,93	0,00	125,93	125,93
Тимирязева ул, 5	ОДЗ	0,3780	0,0430		0,4210	1060,36	0,00	1060,36	1060,36
Чачиной ул, 24	ОДЗ	0,1400			0,1400	352,61	0,00	352,61	352,61
Чачиной ул, 24	ОДЗ	0,0200			0,0200	50,37	0,00	50,37	50,37
Чачиной ул, 24	ОДЗ	0,1400			0,1400	352,61	0,00	352,61	352,61
Чачиной ул, 24	ОДЗ		0,3000		0,3000	755,60	0,00	755,60	755,60
Чачиной ул, 24	ОДЗ	0,0820			0,0820	206,53	0,00	206,53	206,53
Невзоровых ул, 29	ОДЗ	0,3360			0,3360	846,27	0,00	846,27	846,27
Чукотская ул, 32	ЖФ	0,2390			0,2390	601,96	0,00	601,96	601,96
Чукотская ул, 32	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бекетова ул, 8а	ОДЗ	0,0861			0,0861	216,86	0,00	216,86	216,86
Моховая ул, 26	ОДЗ	0,0250			0,0250	62,97	0,00	62,97	62,97
Оранжевая 2-я ул, 4А корпус 2	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Бекетова ул, 39	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Проломная ул, 40	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Проломная ул, 40	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0060	0,0182		0,0242	60,95	0,00	60,95	60,95
Гагарина пр-кт, 44	ОДЗ	0,2650			0,2650	667,45	0,00	667,45	667,45
Светлогорская ул, 6	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Светлогорская ул, 6	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0027	0,0082		0,0109	27,45	0,00	27,45	27,45
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0031	0,0094		0,0125	31,48	0,00	31,48	31,48
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0047	0,0141		0,0188	47,35	0,00	47,35	47,35
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0067	0,0203		0,0270	68,00	0,00	68,00	68,00
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0024	0,0073		0,0097	24,43	0,00	24,43	24,43
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0030	0,0092		0,0122	30,73	0,00	30,73	30,73
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0046	0,0139		0,0185	46,60	0,00	46,60	46,60
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0021	0,0062		0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0029	0,0088		0,0117	29,47	0,00	29,47	29,47
Ашхабадская ул, 4	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ашхабадская ул, 4	ОДЗ	0,1578			0,1578	397,45	0,00	397,45	397,45
Бекетова ул, 43/20	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94
Оранжевая 2-я ул, 4А	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Краснозвездная ул, 10	ОДЗ	0,0311	0,0081	0,0052	0,0444	98,73	12,13	110,86	106,49
Краснозвездная ул, 10	ОДЗ	0,0125		0,0018	0,0143	31,48	4,20	35,68	34,17
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Тимирязева ул, 9/1	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Светлогорская ул, 6	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Светлогорская ул, 6	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Тимирязева ул, 9 корпус 2	ОДЗ	0,0039	0,0119		0,0158	39,80	0,00	39,80	39,80
Косогорная ул, 3	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Тимирязева ул, 7	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,09	0,09	0,06

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Тимирязева ул, 7	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,08
Тимирязева ул, 7	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,08	0,08	0,05
Тимирязева ул, 7	ЖФ			0,1077	0,1077	0,00	795,34	795,34	540,22
Тимирязева ул, 5	ОДЗ			0,0100	0,0100	0,00	23,40	23,40	14,98
Ломоносова ул, 13	ЖФ	0,4620			0,4620	1163,63	0,00	1163,63	1163,63
Ломоносова ул, 13	ОДЗ	0,0800			0,0800	201,49	0,00	201,49	201,49
Светлогорский проезд, 4	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Светлогорский проезд, 4	ЖФ	0,6204			0,6204	1562,58	0,00	1562,58	1562,58
Светлогорский проезд, 4	ОДЗ	0,0209			0,0209	52,64	0,00	52,64	52,64
Светлогорский проезд, 4	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Светлогорский проезд, 4	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Оранжерейная 1-я ул, 44	ЖФ	0,3117		0,0450	0,3567	785,07	332,32	1117,39	1010,79
Тимирязева ул, 13 корпус 1	ЖФ	0,1202		0,0144	0,1346	302,74	106,34	409,09	374,97
Тимирязева ул, 11	ЖФ	0,3419		0,0612	0,4031	861,13	451,95	1313,08	1168,11
Тимирязева ул, 13	ЖФ	0,2858		0,0613	0,3471	719,84	452,69	1172,52	1027,32
Тимирязева ул, 13 корпус 1	ОДЗ	0,0112		0,0000	0,0112	28,21	0,06	28,27	28,25
Оранжерейная 1-я ул, 37	ОДЗ	0,0834			0,0834	210,06	0,00	210,06	210,06
Оранжерейная 1-я ул, 37	ОДЗ	0,1522	0,1892		0,3414	859,87	0,00	859,87	859,87
Оранжерейная 1-я ул, 60	ОДЗ	0,0330			0,0330	83,12	0,00	83,12	83,12
Оранжерейная 1-я ул, 60	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оранжерейная 1-я ул, 46	ОДЗ	0,1466		0,0039	0,1505	369,24	9,05	378,29	375,03
Оранжерейная 1-я ул, 46	ОДЗ		0,0659		0,0659	165,98	0,00	165,98	165,98
Оранжерейная 1-я ул, 46	ОДЗ	0,0411			0,0411	103,52	0,00	103,52	103,52
Оранжерейная 1-я ул, 46	ОДЗ		0,0197		0,0197	49,62	0,00	49,62	49,62
Оранжерейная 1-я ул, 46	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оранжерейная 1-я ул, 58	ОДЗ	0,0191			0,0191	48,11	0,00	48,11	48,11
Оранжерейная 1-я ул, 58	ОДЗ	0,1379			0,1379	347,32	0,00	347,32	347,32
Оранжерейная 1-я ул, 58	ОДЗ	0,2200			0,2200	554,11	0,00	554,11	554,11
Оранжерейная 1-я ул, 58	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оранжерейная 1-я ул, 46	ОДЗ	0,0760		0,0018	0,0778	191,42	4,31	195,73	194,18
Оранжерейная 1-я ул, 46	ОДЗ		0,0319		0,0319	80,35	0,00	80,35	80,35
Оранжерейная 1-я ул, 46	ОДЗ	0,0176			0,0176	44,33	0,00	44,33	44,33
Оранжерейная 1-я ул, 46	ОДЗ		0,0095		0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Невзоровых ул, 1	ЖФ			0,1671	0,1671	0,00	1234,00	1234,00	838,17
Студеная ул, 80	ЖФ			0,0744	0,0744	0,00	549,43	549,43	373,19
Студеная ул, 78	ЖФ	0,3058		0,0308	0,3366	770,21	227,45	997,66	924,70
Студеная ул, 78	ОДЗ	0,0144			0,0144	36,27	0,00	36,27	36,27
Невзоровых ул, 1	ЖФ	0,7337			0,7337	1847,95	0,00	1847,95	1847,95
Студеная ул, 80	ЖФ	0,2982			0,2982	751,07	0,00	751,07	751,07
Невзоровых ул, 1	ОДЗ	0,0020		0,0001	0,0021	5,04	0,12	5,15	5,11
Невзоровых ул, 7а	ОДЗ	0,0290		0,0002	0,0292	73,04	0,38	73,43	73,29
Невзоровых ул, 7	ЖФ			0,0673	0,0673	0,00	497,00	497,00	337,58
Тверская ул, 25/15	ЖФ	0,2420			0,2420	609,52	0,00	609,52	609,52
Невзоровых ул, 7	ЖФ	0,3513			0,3513	884,81	0,00	884,81	884,81
Ошарская ул, 15а	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
г. Нижний Новгород	ОДЗ	0,0742			0,0742	186,89	0,00	186,89	186,89
Чукотская ул, 3а	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Чукотская ул, 3	ЖФ			0,0852	0,0852	0,00	629,18	629,18	427,36
Чукотская ул, 3а	ЖФ			0,0976	0,0976	0,00	720,76	720,76	489,56
Чукотская ул, 3б	ЖФ			0,0770	0,0770	0,00	568,63	568,63	386,23
Юбилейная ул, 2б	ЖФ			0,0613	0,0613	0,00	452,69	452,69	307,48
Юбилейная ул, 28	ЖФ	0,1600		0,0322	0,1922	402,99	237,79	640,78	564,50
Юбилейная ул, 30	ЖФ			0,0632	0,0632	0,00	466,72	466,72	317,01
Чукотская ул, 3б	ЖФ	0,3079			0,3079	775,50	0,00	775,50	775,50
Юбилейная ул, 30	ЖФ	0,2905			0,2905	731,67	0,00	731,67	731,67
Юбилейная ул, 2б	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,08	0,08	0,05
Юбилейная ул, 28	ОДЗ	0,0830		0,0001	0,0831	209,05	0,12	209,17	209,13
Юбилейная ул, 28	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чукотская ул, 3а	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Чукотская ул, 3а	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Чукотская ул, 3а	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
г. Нижний Новгород	ОДЗ	0,0560			0,0560	141,05	0,00	141,05	141,05
Пушкина ул, 34в	ОДЗ	0,0050		0,0000	0,0050	12,59	0,06	12,65	12,63
Пушкина ул, 3б	ЖФ	0,1791		0,0220	0,2011	451,09	162,47	613,56	561,45
Артельная ул, 13	ЖФ	0,2243		0,0025	0,2268	564,94	18,46	583,40	577,48
Артельная ул, 13	ЖФ			0,0457	0,0457	0,00	337,49	337,49	229,23
Артельная ул, 13 корпус 1	ЖФ	0,1572		0,0218	0,1790	395,94	160,99	556,92	505,28
Пушкина ул, 34в	ЖФ	0,2865		0,0579	0,3444	721,60	427,58	1149,18	1012,03
Артельная ул, 11	ЖФ	0,6572		0,1686	0,8258	1655,27	1245,08	2900,35	2500,97
Пушкина ул, 34б	ЖФ	0,3647		0,0994	0,4641	918,56	734,05	1652,61	1417,15
Пушкина ул, 34г	ЖФ	0,2809		0,0636	0,3445	707,50	469,67	1177,17	1026,51
Артельная ул, 13	ОДЗ	0,0153		0,0000	0,0153	38,54	0,08	38,62	38,59
Артельная ул, 13	ОДЗ	0,0154		0,0000	0,0154	38,79	0,08	38,87	38,84
Пушкина ул, 34б	ОДЗ	0,0643			0,0643	161,95	0,00	161,95	161,95
Пушкина ул, 38а	ЖФ	0,0607			0,0607	152,88	0,00	152,88	152,88
Пушкина ул, 40а	ЖФ	0,0597			0,0597	150,36	0,00	150,36	150,36
Пушкина ул, 42	ЖФ	0,0505			0,0505	127,19	0,00	127,19	127,19
Шорина ул, 16а	ЖФ	0,0438			0,0438	110,32	0,00	110,32	110,32
Шорина ул, 18	ЖФ	0,0599			0,0599	150,87	0,00	150,87	150,87
Шорина ул, 20а	ЖФ	0,0599			0,0599	150,87	0,00	150,87	150,87
Шорина ул, 6а	ЖФ	0,0592			0,0592	149,11	0,00	149,11	149,11
Пушкина ул, 38	ЖФ	0,0587			0,0587	147,85	0,00	147,85	147,85
Пушкина ул, 39	ЖФ	0,0350			0,0350	88,15	0,00	88,15	88,15
Пушкина ул, 39а	ЖФ	0,0347			0,0347	87,40	0,00	87,40	87,40
Пушкина ул, 39б	ЖФ	0,0348			0,0348	87,65	0,00	87,65	87,65
Пушкина ул, 39в	ЖФ	0,0347			0,0347	87,40	0,00	87,40	87,40
Пушкина ул, 41	ЖФ	0,0348			0,0348	87,65	0,00	87,65	87,65
Пушкина ул, 42а	ЖФ	0,0442			0,0442	111,33	0,00	111,33	111,33
Пушкина ул, 43	ЖФ	0,0351			0,0351	88,41	0,00	88,41	88,41
Пушкина ул, 43а	ЖФ	0,0355			0,0355	89,41	0,00	89,41	89,41



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Пушкина ул, 43б	ЖФ	0,0349			0,0349	87,90	0,00	87,90	87,90
Пушкина ул, 43в	ЖФ	0,0347			0,0347	87,40	0,00	87,40	87,40
Пушкина ул, 43г	ЖФ	0,0347			0,0347	87,40	0,00	87,40	87,40
Пушкина ул, 44	ЖФ	0,0497			0,0497	125,18	0,00	125,18	125,18
Пушкина ул, 45	ЖФ	0,0330			0,0330	83,12	0,00	83,12	83,12
Пушкина ул, 45а	ЖФ	0,0314			0,0314	79,09	0,00	79,09	79,09
Пушкина ул, 45б	ЖФ	0,0304			0,0304	76,57	0,00	76,57	76,57
Пушкина ул, 45в	ЖФ	0,0300			0,0300	75,56	0,00	75,56	75,56
Шорина ул, 14	ЖФ	0,0904			0,0904	227,69	0,00	227,69	227,69
Шорина ул, 16	ЖФ	0,0443			0,0443	111,58	0,00	111,58	111,58
Шорина ул, 18а	ЖФ	0,0598			0,0598	150,62	0,00	150,62	150,62
Шорина ул, 20	ЖФ	0,0596			0,0596	150,11	0,00	150,11	150,11
Шорина ул, 6	ЖФ	0,0591			0,0591	148,85	0,00	148,85	148,85
Шорина ул, 8а	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Шорина ул, 8а	ОДЗ	0,0120			0,0120	30,22	0,00	30,22	30,22
Шорина ул, 8а	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Шорина ул, 8а	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Шорина ул, 8а	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,92	0,00	22,92	22,92
Шорина ул, 8а	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,97	0,00	29,97	29,97
Шорина ул, 14	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,68	0,00	24,68	24,68
Шорина ул, 20а	ОДЗ	0,0117			0,0117	29,47	0,00	29,47	29,47
Бекетова ул, 8б	ОДЗ	0,1000			0,1000	251,87	0,00	251,87	251,87
Бекетова ул, 8б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бекетова ул, 8б	ОДЗ	0,2340			0,2340	589,37	0,00	589,37	589,37
Пушкина ул, 40	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пушкина ул, 40	ОДЗ	0,0840			0,0840	211,57	0,00	211,57	211,57
Пушкина ул, 41б	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Шорина ул, 20а	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Шорина ул, 12а	ОДЗ	0,1470			0,1470	370,24	0,00	370,24	370,24
Шорина ул, 12а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бекетова ул, 48	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Бекетова ул, 48	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Бекетова ул, 46	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Бекетова ул, 46	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Бекетова ул, 50	ОДЗ	0,0546			0,0546	137,52	0,00	137,52	137,52
Горловская ул, 12	ОДЗ	0,0373			0,0373	93,95	0,00	93,95	93,95
Горловская ул, 12	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бекетова ул, 44	ОДЗ	0,0212			0,0212	53,40	0,00	53,40	53,40
Горловская ул, 14/11	ЖФ	0,0338			0,0338	85,13	0,00	85,13	85,13
Горловская ул, 6а	ЖФ	0,0322			0,0322	81,10	0,00	81,10	81,10
Сибирцева ул, 3	ЖФ	0,0334			0,0334	84,12	0,00	84,12	84,12
Бекетова ул, 46	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
Агрономическая ул, 167/1	ЖФ	0,0316			0,0316	79,59	0,00	79,59	79,59
Агрономическая ул, 169	ЖФ	0,0325			0,0325	81,86	0,00	81,86	81,86
Агрономическая ул, 171	ЖФ	0,0329			0,0329	82,86	0,00	82,86	82,86



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Агрономическая ул, 171а	ЖФ	0,0327			0,0327	82,36	0,00	82,36	82,36
Агрономическая ул, 173	ЖФ	0,0329			0,0329	82,86	0,00	82,86	82,86
Агрономическая ул, 175а	ЖФ	0,0327			0,0327	82,36	0,00	82,36	82,36
Агрономическая ул, 179/1	ЖФ	0,0272			0,0272	68,51	0,00	68,51	68,51
Агрономическая ул, 181	ЖФ	0,0268			0,0268	67,50	0,00	67,50	67,50
Агрономическая ул, 183	ЖФ	0,0272			0,0272	68,51	0,00	68,51	68,51
Агрономическая ул, 185	ЖФ	0,0275			0,0275	69,26	0,00	69,26	69,26
Агрономическая ул, 187	ЖФ	0,0266			0,0266	67,00	0,00	67,00	67,00
Агрономическая ул, 189	ЖФ	0,0273			0,0273	68,76	0,00	68,76	68,76
Бекетова ул, 44	ЖФ	0,1218			0,1218	306,77	0,00	306,77	306,77
Бекетова ул, 46	ЖФ	0,1810			0,1810	455,88	0,00	455,88	455,88
Бекетова ул, 48	ЖФ	0,1587			0,1587	399,71	0,00	399,71	399,71
Бекетова ул, 50	ЖФ	0,1208			0,1208	304,26	0,00	304,26	304,26
Горловская ул, 10/14	ЖФ	0,0337			0,0337	84,88	0,00	84,88	84,88
Горловская ул, 16	ЖФ	0,1939			0,1939	488,37	0,00	488,37	488,37
Горловская ул, 6	ЖФ	0,0312			0,0312	78,58	0,00	78,58	78,58
Горловская ул, 8/7	ЖФ	0,0310			0,0310	78,08	0,00	78,08	78,08
Моховая ул, 15/2	ЖФ	0,1923			0,1923	484,34	0,00	484,34	484,34
Моховая ул, 3	ЖФ	0,0317			0,0317	79,84	0,00	79,84	79,84
Моховая ул, 5	ЖФ	0,0313			0,0313	78,83	0,00	78,83	78,83
Моховая ул, 5а	ЖФ	0,0326			0,0326	82,11	0,00	82,11	82,11
Моховая ул, 7/1	ЖФ	0,0310			0,0310	78,08	0,00	78,08	78,08
Моховая ул, 9/2	ЖФ	0,0326			0,0326	82,11	0,00	82,11	82,11
Сестер Рукавишниковых ул, 10	ЖФ	0,0337			0,0337	84,88	0,00	84,88	84,88
Сестер Рукавишниковых ул, 12	ЖФ	0,0337			0,0337	84,88	0,00	84,88	84,88
Сестер Рукавишниковых ул, 3	ЖФ	0,0321		0,0072	0,0393	80,85	53,17	134,02	116,96
Сестер Рукавишниковых ул, 3а	ЖФ	0,0328			0,0328	82,61	0,00	82,61	82,61
Сестер Рукавишниковых ул, 4	ЖФ	0,0331			0,0331	83,37	0,00	83,37	83,37
Сестер Рукавишниковых ул, 5	ЖФ	0,0331			0,0331	83,37	0,00	83,37	83,37
Сестер Рукавишниковых ул, 5а	ЖФ	0,0324			0,0324	81,60	0,00	81,60	81,60
Сестер Рукавишниковых ул, 6	ЖФ	0,0333			0,0333	83,87	0,00	83,87	83,87
Сестер Рукавишниковых ул, 8	ЖФ	0,0326			0,0326	82,11	0,00	82,11	82,11
Сибирцева ул, 10	ЖФ	0,0670			0,0670	168,75	0,00	168,75	168,75
Сибирцева ул, 4	ЖФ	0,0666			0,0666	167,74	0,00	167,74	167,74
Сибирцева ул, 5	ЖФ	0,0331			0,0331	83,37	0,00	83,37	83,37
Сибирцева ул, 6	ЖФ	0,0656			0,0656	165,22	0,00	165,22	165,22
Сибирцева ул, 7	ЖФ	0,0330			0,0330	83,12	0,00	83,12	83,12
Сибирцева ул, 8	ЖФ	0,0676			0,0676	170,26	0,00	170,26	170,26
Сибирцева ул, 9	ЖФ	0,0325			0,0325	81,86	0,00	81,86	81,86
Бекетова ул, 50	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,79	0,00	38,79	38,79
Бекетова ул, 50	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,79	0,00	38,79	38,79

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Бекетова ул, 48	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Бекетова ул, 46	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Бекетова ул, 48	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Бекетова ул, 48	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Бекетова ул, 48	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Бекетова ул, 48	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Бекетова ул, 48	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Бекетова ул, 44	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Бекетова ул, 44	ОДЗ	0,0320			0,0320	80,60	0,00	80,60	80,60
Бекетова ул, 46	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Сибирцева ул, 5а	ОДЗ	0,0921		0,0047	0,0968	231,97	11,02	242,99	239,02
Сибирцева ул, 9а	ОДЗ	0,0721		0,0027	0,0748	181,60	6,39	187,98	185,69
Заярская ул, нет	ОДЗ			0,0011	0,0011	0,00	2,46	2,46	1,58
Заярская ул, нет	ОДЗ	0,0762			0,0762	191,92	0,00	191,92	191,92
Бекетова ул, 34	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Бекетова ул, 32	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,68	0,00	24,68	24,68
Бекетова ул, 36	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Бекетова ул, 30	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Бекетова ул, 21/16	ОДЗ	0,0116			0,0116	29,22	0,00	29,22	29,22
Агрономическая ул, 183а	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Агрономическая ул, 183а	ОДЗ	0,0112			0,0112	28,21	0,00	28,21	28,21
Бекетова ул, 23	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Бекетова ул, 30	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Бекетова ул, 21/16	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Бекетова ул, 32	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Бекетова ул, 36	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Заярская ул, 18	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,92	0,00	22,92	22,92
Бекетова ул, 36	ОДЗ	0,0105			0,0105	26,45	0,00	26,45	26,45
Бекетова ул, 21/16	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Бекетова ул, 36	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Бекетова ул, 27	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Заярская ул, 18	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Заярская ул, 18	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Бекетова ул, 36	ОДЗ	0,0134			0,0134	33,75	0,00	33,75	33,75
Бекетова ул, 32	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Бекетова ул, 21/16	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Бекетова ул, 40	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Бекетова ул, 32	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Бекетова ул, 32	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Бекетова ул, 32	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Сестер Рукавишниковых ул, 24а	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Сестер Рукавишниковых ул, 24	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,92	0,00	22,92	22,92
Бекетова ул, 32	ОДЗ	0,0131			0,0131	32,99	0,00	32,99	32,99

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Горловская ул, 11	ОДЗ	0,0193			0,0193	48,61	0,00	48,61	48,61
Агрономическая ул, 191а	ОДЗ	0,0128			0,0128	32,24	0,00	32,24	32,24
Заярская ул, 18	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Горловская ул, 3а	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Бекетова ул, 30	ЖФ	0,0815			0,0815	205,27	0,00	205,27	205,27
Горловская ул, 11	ЖФ	0,1038			0,1038	261,44	0,00	261,44	261,44
Горловская ул, 13	ЖФ	0,0901			0,0901	226,93	0,00	226,93	226,93
Заярская ул, 3/1	ЖФ	0,0713			0,0713	179,58	0,00	179,58	179,58
Горловская ул, 3	ОДЗ	0,0188			0,0188	47,35	0,00	47,35	47,35
Бекетова ул, 30	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Агрономическая ул, 183а	ЖФ	0,2428			0,2428	611,53	0,00	611,53	611,53
Агрономическая ул, 191	ЖФ	0,0761			0,0761	191,67	0,00	191,67	191,67
Агрономическая ул, 191а	ЖФ	0,1996			0,1996	502,73	0,00	502,73	502,73
Агрономическая ул, 193	ЖФ	0,0338			0,0338	85,13	0,00	85,13	85,13
Бекетова ул, 21/16	ЖФ	0,1290			0,1290	324,91	0,00	324,91	324,91
Бекетова ул, 23	ЖФ	0,1818			0,1818	457,89	0,00	457,89	457,89
Бекетова ул, 23а	ЖФ	0,0446			0,0446	112,33	0,00	112,33	112,33
Бекетова ул, 25	ЖФ	0,0225			0,0225	56,67	0,00	56,67	56,67
Бекетова ул, 27	ЖФ	0,1911			0,1911	481,32	0,00	481,32	481,32
Бекетова ул, 27а	ЖФ	0,0225			0,0225	56,67	0,00	56,67	56,67
Бекетова ул, 29	ЖФ	0,0623			0,0623	156,91	0,00	156,91	156,91
Бекетова ул, 32	ЖФ	0,0848			0,0848	213,58	0,00	213,58	213,58
Бекетова ул, 34	ЖФ	0,0837			0,0837	210,81	0,00	210,81	210,81
Бекетова ул, 36	ЖФ	0,1303			0,1303	328,18	0,00	328,18	328,18
Бекетова ул, 36а	ЖФ	0,0794			0,0794	199,98	0,00	199,98	199,98
Бекетова ул, 40	ЖФ	0,1512			0,1512	380,82	0,00	380,82	380,82
Бекетова ул, 40а	ЖФ	0,0752			0,0752	189,40	0,00	189,40	189,40
Бекетова ул, 42/15	ЖФ	0,0838			0,0838	211,06	0,00	211,06	211,06
Горловская ул, 3	ЖФ	0,1033			0,1033	260,18	0,00	260,18	260,18
Горловская ул, 3а	ЖФ	0,1021			0,1021	257,16	0,00	257,16	257,16
Горловская ул, 5	ЖФ	0,1529			0,1529	385,11	0,00	385,11	385,11
Горловская ул, 7/9	ЖФ	0,1620			0,1620	408,02	0,00	408,02	408,02
Заярская ул, 1	ЖФ	0,0341			0,0341	85,89	0,00	85,89	85,89
Заярская ул, 10	ЖФ	0,1035			0,1035	260,68	0,00	260,68	260,68
Заярская ул, 12	ЖФ	0,1007			0,1007	253,63	0,00	253,63	253,63
Заярская ул, 13	ЖФ	0,1270			0,1270	319,87	0,00	319,87	319,87
Заярская ул, 18	ЖФ	0,1397			0,1397	351,86	0,00	351,86	351,86
Заярская ул, 2	ЖФ	0,1144			0,1144	288,14	0,00	288,14	288,14
Заярская ул, 20а	ЖФ	0,0632			0,0632	159,18	0,00	159,18	159,18
Заярская ул, 2а	ЖФ	0,1209			0,1209	304,51	0,00	304,51	304,51
Заярская ул, 4	ЖФ	0,1211			0,1211	305,01	0,00	305,01	305,01
Сестер Рукавишниковых ул, 11	ЖФ	0,1708			0,1708	430,19	0,00	430,19	430,19
Сестер Рукавишниковых ул, 16/9	ЖФ	0,0755			0,0755	190,16	0,00	190,16	190,16

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Сестер Рукавишниковых ул, 17	ЖФ	0,1597			0,1597	402,23	0,00	402,23	402,23
Сестер Рукавишниковых ул, 18	ЖФ	0,0745			0,0745	187,64	0,00	187,64	187,64
Сестер Рукавишниковых ул, 18а	ЖФ	0,0741			0,0741	186,63	0,00	186,63	186,63
Сестер Рукавишниковых ул, 24	ЖФ	0,0750			0,0750	188,90	0,00	188,90	188,90
Сестер Рукавишниковых ул, 24а	ЖФ	0,0770			0,0770	193,94	0,00	193,94	193,94
Сестер Рукавишниковых ул, 26	ЖФ	0,0801			0,0801	201,75	0,00	201,75	201,75
Юбилейная ул, 6/22	ЖФ	0,0332			0,0332	83,62	0,00	83,62	83,62
Юбилейная ул, 9	ЖФ	0,0217			0,0217	54,66	0,00	54,66	54,66
Заярская ул, 12	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Бекетова ул, 40	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Заярская ул, 1	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Бекетова ул, 34	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Бекетова ул, 23	ОДЗ	0,0449			0,0449	113,09	0,00	113,09	113,09
Горловская ул, 13	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Бекетова ул, 30	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Сестер Рукавишниковых ул, 11	ОДЗ	0,0350			0,0350	88,15	0,00	88,15	88,15
Сестер Рукавишниковых ул, 24	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Бекетова ул, 21/16	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Заярская ул, 18	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,68	0,00	23,68	23,68
Бекетова ул, 40	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Горловская ул, 13	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Бекетова ул, 42/15	ОДЗ	0,0140			0,0140	35,26	0,00	35,26	35,26
Заярская ул, 2а	ОДЗ	0,0214			0,0214	53,90	0,00	53,90	53,90
Бекетова ул, 34	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Сестер Рукавишниковых ул, 17	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,71	0,00	28,71	28,71
Заярская ул, 3/1	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Горловская ул, 3а	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Заярская ул, 18	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Бекетова ул, 36а	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Бекетова ул, 36а	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Бекетова ул, 23	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Бекетова ул, 30	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Горловская ул, 7/9	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Горловская ул, 11	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Заярская ул, 4	ОДЗ	0,0596			0,0596	150,11	0,00	150,11	150,11
Бекетова ул, 29	ОДЗ	0,0361			0,0361	90,92	0,00	90,92	90,92

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Сестер Рукавишниковых ул, 17	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Бекетова ул, 29а	ОДЗ	0,3060			0,3060	770,71	0,00	770,71	770,71
Бекетова ул, 19	ОДЗ	0,4170			0,4170	1050,29	0,00	1050,29	1050,29
Заярская ул, 9	ОДЗ	0,3160			0,3160	795,90	0,00	795,90	795,90
Заярская ул, 9	ОДЗ	0,0400			0,0400	100,75	0,00	100,75	100,75
Сестер Рукавишниковых ул, 13	ОДЗ	0,1500			0,1500	377,80	0,00	377,80	377,80
Сестер Рукавишниковых ул, 15	ОДЗ	0,1500			0,1500	377,80	0,00	377,80	377,80
Шорина ул, 18б	ОДЗ	0,2440			0,2440	614,56	0,00	614,56	614,56
Заярская ул, 13	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Бекетова ул, 25а	ОДЗ	0,0440			0,0440	110,82	0,00	110,82	110,82
Заярская ул, 18	ОДЗ	0,0126			0,0126	31,74	0,00	31,74	31,74
Бекетова ул, 42/15	ОДЗ	0,0147			0,0147	37,02	0,00	37,02	37,02
Агрономическая ул, 183а	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Горловская ул, 3а	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Сестер Рукавишниковых ул, 26	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Бекетова ул, 32	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Горловская ул, 7/9	ОДЗ	0,0180			0,0180	45,34	0,00	45,34	45,34
г. Нижний Новгород	ОДЗ	0,1140			0,1140	287,13	0,00	287,13	287,13
Гагарина пр-кт, 32	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Пушкина ул, 37	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Пушкина ул, 29	ОДЗ	0,0382		0,0000	0,0382	96,21	0,08	96,29	96,26
Гагарина пр-кт, 36	ОДЗ	0,0109			0,0109	27,45	0,00	27,45	27,45
Гагарина пр-кт, 38	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Гагарина пр-кт, 38	ОДЗ	0,0212			0,0212	53,40	0,00	53,40	53,40
Гагарина пр-кт, 38	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Пушкина ул, 29	ОДЗ	0,0039		0,0000	0,0039	9,82	0,08	9,90	9,87
Пушкина ул, 29	ОДЗ	0,0274		0,0001	0,0275	69,01	0,32	69,33	69,22
Гагарина пр-кт, 30	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Артельная ул, 5а	ОДЗ	0,0027		0,0000	0,0027	6,80	0,09	6,89	6,86
Артельная ул, 5а	ОДЗ	0,0027		0,0000	0,0027	6,80	0,03	6,83	6,82
Артельная ул, 3	ЖФ			0,0441	0,0441	0,00	325,67	325,67	221,21
Артельная ул, 5	ЖФ			0,0292	0,0292	0,00	215,64	215,64	146,47
Артельная ул, 5а	ЖФ			0,0265	0,0265	0,00	195,70	195,70	132,92
Артельная ул, 7	ЖФ			0,0299	0,0299	0,00	220,81	220,81	149,98
Пушкина ул, 21	ЖФ			0,0314	0,0314	0,00	231,88	231,88	157,50
Пушкина ул, 21а	ЖФ			0,0292	0,0292	0,00	215,64	215,64	146,47
Пушкина ул, 23	ЖФ			0,0348	0,0348	0,00	256,99	256,99	174,56
Пушкина ул, 29	ЖФ			0,0950	0,0950	0,00	701,56	701,56	476,52
Артельная ул, 3	ЖФ	0,2071			0,2071	521,62	0,00	521,62	521,62
Артельная ул, 5	ЖФ	0,1508			0,1508	379,82	0,00	379,82	379,82
Артельная ул, 5а	ЖФ	0,1473			0,1473	371,00	0,00	371,00	371,00

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Артельная ул, 7	ЖФ	0,1475			0,1475	371,50	0,00	371,50	371,50
Гагарина пр-кт, 30	ЖФ	0,1183			0,1183	297,96	0,00	297,96	297,96
Гагарина пр-кт, 32	ЖФ	0,1165			0,1165	293,43	0,00	293,43	293,43
Гагарина пр-кт, 36	ЖФ	0,2601			0,2601	655,11	0,00	655,11	655,11
Гагарина пр-кт, 38	ЖФ	0,1049			0,1049	264,21	0,00	264,21	264,21
Гагарина пр-кт, 40	ЖФ	0,1640			0,1640	413,06	0,00	413,06	413,06
Пушкина ул, 21	ЖФ	0,1487			0,1487	374,53	0,00	374,53	374,53
Пушкина ул, 21а	ЖФ	0,1488			0,1488	374,78	0,00	374,78	374,78
Пушкина ул, 23	ЖФ	0,1500			0,1500	377,80	0,00	377,80	377,80
Пушкина ул, 25	ЖФ	0,0777			0,0777	195,70	0,00	195,70	195,70
Пушкина ул, 29	ЖФ	0,4462			0,4462	1123,83	0,00	1123,83	1123,83
Пушкина ул, 29а	ЖФ	0,3658			0,3658	921,33	0,00	921,33	921,33
Пушкина ул, 35	ЖФ	0,1191			0,1191	299,97	0,00	299,97	299,97
Пушкина ул, 37	ЖФ	0,1212			0,1212	305,26	0,00	305,26	305,26
Артельная ул, 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Артельная ул, 1	ОДЗ	0,0526			0,0526	132,48	0,00	132,48	132,48
Пушкина ул, 37	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Артельная ул, 7	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Артельная ул, 3	ОДЗ	0,0429		0,0016	0,0445	108,05	3,76	111,81	110,46
Гагарина пр-кт, 38	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Гагарина пр-кт, 32	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Пушкина ул, 34	ОДЗ	0,0650			0,0650	163,71	0,00	163,71	163,71
Пушкина ул, 37	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Пушкина ул, 29а	ОДЗ	0,0396			0,0396	99,74	0,00	99,74	99,74
Артельная ул, 9	ОДЗ	0,3610			0,3610	909,24	0,00	909,24	909,24
Артельная ул, 9а	ОДЗ	0,1721			0,1721	433,46	0,00	433,46	433,46
Артельная ул, 9а	ОДЗ			0,0024	0,0024	0,00	5,57	5,57	3,57
Артельная ул, 9а	ЖФ	0,1829		0,0185	0,2014	460,67	136,91	597,58	553,66
Пушкина ул, 37	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Гагарина пр-кт, 36	ОДЗ	0,0435			0,0435	109,56	0,00	109,56	109,56
Светлогорский пер, 14	ЖФ			0,0355	0,0355	0,00	262,16	262,16	178,07
Бекетова ул, 6б	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Светлогорский пер, 13	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,02	0,02	0,01
Бекетова ул, 8	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Бекетова ул, 8	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,08	0,08	0,05
Бекетова ул, 8	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,08	0,08	0,05
Бекетова ул, 4б	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,11	0,11	0,07
Светлогорский пер, 13	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,69	0,69	0,44
Бекетова ул, 6б	ЖФ			0,0322	0,0322	0,00	237,79	237,79	161,52
Светлогорский пер, 13	ЖФ			0,1353	0,1353	0,00	999,16	999,16	678,66
Светлогорский пер, 16	ЖФ			0,0277	0,0277	0,00	204,56	204,56	138,94
Бекетова ул, 6в	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Бекетова ул, 4б	ЖФ			0,0587	0,0587	0,00	433,49	433,49	294,44
Бекетова ул, 4в	ЖФ			0,0082	0,0082	0,00	60,56	60,56	41,13
Бекетова ул, 4в	ЖФ			0,0222	0,0222	0,00	163,94	163,94	111,36

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Бекетова ул, 6в	ЖФ			0,0260	0,0260	0,00	192,00	192,00	130,42
Бекетова ул, 8	ЖФ			0,0428	0,0428	0,00	316,07	316,07	214,68
Бекетова ул, 8а	ЖФ			0,0346	0,0346	0,00	255,51	255,51	173,55
Бекетова ул, 8	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Бекетова ул, 8	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,46	1,46	0,94
Бекетова ул, 8	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,46	1,46	0,94
Бекетова ул, 6в	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,08
Бекетова ул, 8	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Светлогорский пер, 13	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,05	0,05	0,03
Бекетова ул, 6	ЖФ			0,0988	0,0988	0,00	729,56	729,56	495,54
Бекетова ул, 6	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Светлогорский пер, 13	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,15	0,15	0,10
Бекетова ул, 8а	ОДЗ			0,0124	0,0124	0,00	28,97	28,97	18,54
Бекетова ул, 8	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,08	0,08	0,05
Бекетова ул, 8	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,28	0,28	0,18
Светлогорский пер, 13	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,05	0,05	0,03
Мельникова-Печерского ул, 1	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,10	0,10	0,06
Мельникова-Печерского ул, 9	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Краснозвездная ул, 15	ОДЗ	0,0430			0,0430	108,30	0,00	108,30	108,30
Краснозвездная ул, 17	ОДЗ	0,0710			0,0710	178,83	0,00	178,83	178,83
Краснозвездная ул, 19 корпус 1	ЖФ	0,1645		0,0318	0,1963	414,32	234,84	649,16	573,83
Краснозвездная ул, 1	ЖФ	0,0573			0,0573	144,32	0,00	144,32	144,32
Краснозвездная ул, 12	ЖФ	0,0456			0,0456	114,85	0,00	114,85	114,85
Краснозвездная ул, 3	ЖФ	0,0466			0,0466	117,37	0,00	117,37	117,37
Краснозвездная ул, 4	ЖФ	0,3007		0,0632	0,3639	757,36	466,72	1224,08	1074,38
Краснозвездная ул, 8а	ЖФ	0,0447			0,0447	112,58	0,00	112,58	112,58
Мельникова-Печерского ул, 1	ЖФ			0,0591	0,0591	0,00	436,44	436,44	296,45
Мельникова-Печерского ул, 4	ЖФ			0,0598	0,0598	0,00	441,61	441,61	299,96
Мельникова-Печерского ул, 5	ЖФ			0,0822	0,0822	0,00	607,03	607,03	412,32
Мельникова-Печерского ул, 8	ЖФ			0,1551	0,1551	0,00	1145,38	1145,38	777,98
Мельникова-Печерского ул, 9	ЖФ			0,0467	0,0467	0,00	344,87	344,87	234,25
Краснозвездная ул, 10а	ЖФ	0,0445			0,0445	112,08	0,00	112,08	112,08
Краснозвездная ул, 14	ЖФ	0,0449			0,0449	113,09	0,00	113,09	113,09
Краснозвездная ул, 19	ЖФ	0,3849		0,0871	0,4720	969,44	643,22	1612,65	1406,33
Мельникова-Печерского ул, 8	ОДЗ			0,0059	0,0059	0,00	13,68	13,68	8,76
Мельникова-Печерского ул, 1	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,17	0,17	0,11
Краснозвездная ул, 4	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,26	0,00	1,26	1,26
Норвежская ул, 4	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,08	0,08	0,05
Норвежская ул, 4	ЖФ			0,1955	0,1955	0,00	1443,73	1443,73	980,63
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Минина ул, 6	ОДЗ	0,0111	0,0235		0,0346	87,15	0,00	87,15	87,15
Минина ул, 6	ОДЗ	0,0051	0,0108		0,0159	40,05	0,00	40,05	40,05



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Свободы пл, 1/37 б	ОДЗ	0,0410			0,0410	103,27	0,00	103,27	103,27
Свободы пл, 1/37 б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Славянская ул, 189 (2 оч стр)	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Володарского ул, 3а	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Володарского ул, 4а	ОДЗ	0,0172			0,0172	43,32	0,00	43,32	43,32
Ковалихинская ул, 49б	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Нестерова ул, 34л	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Алексеевская ул, 4	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Белинского ул, 32	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Белинского ул, 32	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Большая Печерская ул, 24	ОДЗ	0,0300			0,0300	75,56	0,00	75,56	75,56
Большая Покровская ул, 10в	ОДЗ	0,0169			0,0169	42,57	0,00	42,57	42,57
Большая Покровская ул, 19з	ЖФ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Большая Покровская ул, 4	ОДЗ	0,0159			0,0159	40,05	0,00	40,05	40,05
Большая Покровская ул, 4	ОДЗ	0,0143			0,0143	36,02	0,00	36,02	36,02
Большая Покровская ул, 60	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Большая Покровская ул, 60	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 1а	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,66	0,00	21,66	21,66
Варварская ул, 44/41	ОДЗ	0,0093			0,0093	23,42	0,00	23,42	23,42
Ильинская ул, 85 корпус 1	ОДЗ		0,0433		0,0433	109,06	0,00	109,06	109,06
Короленко ул, 12	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Максима Горького ул, 153	ОДЗ	0,0485			0,0485	122,16	0,00	122,16	122,16
Максима Горького ул, 70	ОДЗ		0,2299		0,2299	579,04	0,00	579,04	579,04
Октябрьская ул, 21А	ОДЗ		0,0904		0,0904	227,69	0,00	227,69	227,69
Пискунова ул, 18д	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Семашко ул, 100	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Нестерова ул, 33	ЖФ	0,3372		0,0696	0,4068	849,30	513,98	1363,28	1198,41
Нестерова ул, 33	ОДЗ	0,1673		0,0001	0,1674	421,37	0,28	421,65	421,55
Пискунова ул, 18	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Студеная ул, 63/1	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Большая Покровская ул, 58/1	ОДЗ	0,0181			0,0181	45,59	0,00	45,59	45,59
Ошарская ул, 54	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0281			0,0281	70,77	0,00	70,77	70,77
Минина ул, 27/4	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Короленко ул, 12 литер А А1	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Ванеева ул, 1	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Провиантская ул, 47	ОДЗ	0,0151			0,0151	38,03	0,00	38,03	38,03
Ульянова ул, 12	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Алексеевская ул, 14/17б	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Минина ул, 27/4	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Варварская ул, 4	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94
Свободы пл, 4 (5-10 эт)	ОДЗ	0,0105			0,0105	26,45	0,00	26,45	26,45

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Варварская ул, 10/25	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Короленко ул, 19а	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Алексеевская ул, 8а/1	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
Алексеевская ул, 16	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,79	0,00	38,79	38,79
Ванеева ул, 1	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Свободы пл, 4 (5-10 эт)	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Ульянова ул, 26/11	ОДЗ	0,0315			0,0315	79,34	0,00	79,34	79,34
Белинского ул, 30	ОДЗ	0,0129			0,0129	32,49	0,00	32,49	32,49
Варварская ул, 8/22	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Варварская ул, 8/22	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Варварская ул, 8/22	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,68	0,00	23,68	23,68
Варварская ул, 8/22	ОДЗ	0,0113			0,0113	28,46	0,00	28,46	28,46
Варварская ул, 8/22	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,90	0,00	19,90	19,90
Варварская ул, 8/22	ОДЗ	0,0203			0,0203	51,13	0,00	51,13	51,13
Ильинская ул, 123б	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Большая Печерская ул, 30	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Алексеевская ул, 15/14	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Белинского ул, 106а	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Минина ул, 5	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Варварская ул, 10/25	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Большая Покровская ул, 9	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Славянская ул, 23	ОДЗ	0,0341			0,0341	85,89	0,00	85,89	85,89
Славянская ул, 23	ЖФ	0,4414			0,4414	1111,74	0,00	1111,74	1111,74
Славянская ул, 23	ОДЗ	0,0380			0,0380	95,71	0,00	95,71	95,71
Варварская ул, 4	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Свободы пл, 4 (5-10 эт)	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Большая Покровская ул, 60	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,95	0,00	26,95	26,95
Алексеевская ул, 11	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Октябрьская ул, 6	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Максима Горького ул, 149а	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,72	0,00	29,72	29,72
Большая Покровская ул, 2	ОДЗ	0,0109			0,0109	27,45	0,00	27,45	27,45
Максима Горького ул, 149а	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Алексеевская ул, 13	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Большая Покровская ул, 58/1	ОДЗ	0,0160			0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
Варварская ул, 14	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Минина ул, 19а	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Алексеевская ул, 4	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Студеная ул, 63/1	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,91	0,00	21,91	21,91
Белинского ул, 64 (бл.1,2)	ЖФ	0,1359			0,1359	342,29	0,00	342,29	342,29
Белинского ул, 64 (бл.1,2)	ЖФ	0,3879			0,3879	976,99	0,00	976,99	976,99
Минина ул, 9/4	ЖФ	0,0491			0,0491	123,67	0,00	123,67	123,67
Студеная ул, 32	ОДЗ	0,0135			0,0135	34,00	0,00	34,00	34,00
Студеная ул, 32	ЖФ	0,0931			0,0931	234,49	0,00	234,49	234,49
Славянская ул, 1а	ЖФ	0,1103			0,1103	277,81	0,00	277,81	277,81
Славянская ул, 1а	ОДЗ	0,0400			0,0400	100,75	0,00	100,75	100,75

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Максима Горького ул, 220	ЖФ	0,1686			0,1686	424,65	0,00	424,65	424,65
Максима Горького ул, 220	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Максима Горького ул, 220	ОДЗ	0,0691			0,0691	174,04	0,00	174,04	174,04
Белинского ул, 106б	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Алексеевская ул, 13	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,91	0,00	21,91	21,91
Ошарская ул, 54	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Алексеевская ул, 11	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Алексеевская ул, 11	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Алексеевская ул, 13	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Алексеевская ул, 13	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Минина ул, 27/4	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Максима Горького ул, 149а	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,90	0,00	19,90	19,90
Белинского ул, 34	ЖФ	0,2897			0,2897	729,66	0,00	729,66	729,66
Белинского ул, 36	ЖФ	0,3321			0,3321	836,45	0,00	836,45	836,45
Белинского ул, 38	ЖФ	0,3198			0,3198	805,47	0,00	805,47	805,47
Новая ул, 8	ЖФ	0,1947			0,1947	490,39	0,00	490,39	490,39
Новая ул, 8	ОДЗ	0,0313			0,0313	78,83	0,00	78,83	78,83
Студеная ул, 63/1	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Пискунова ул, 3 корпус 4	ОДЗ	0,0096			0,0096	24,18	0,00	24,18	24,18
Новая ул, 15	ЖФ	0,0619			0,0619	155,91	0,00	155,91	155,91
Новая ул, 15	ОДЗ	0,0276			0,0276	69,52	0,00	69,52	69,52
Ошарская ул, 1/2	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,68	0,00	24,68	24,68
Варварская ул, 44/41	ОДЗ	0,0145			0,0145	36,52	0,00	36,52	36,52
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Максима Горького пл, 6	ОДЗ	0,2113			0,2113	532,20	0,00	532,20	532,20
Большая Покровская ул, 10	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Нестерова ул, 3	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Нестерова ул, 3	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Большая Покровская ул, 15	ОДЗ	0,0516			0,0516	129,96	0,00	129,96	129,96
Большая Покровская ул, 11	ОДЗ	0,0290			0,0290	73,04	0,00	73,04	73,04
Алексеевская ул, 8/15	ОДЗ	0,0341			0,0341	85,89	0,00	85,89	85,89
Большая Покровская ул, 4	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Большая Покровская ул, 6	ОДЗ	0,0270			0,0270	68,00	0,00	68,00	68,00
Минина и Пожарского пл, 2/2	ОДЗ	0,0498			0,0498	125,43	0,00	125,43	125,43
Ульянова ул, 5	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Алексеевская ул, 15/14	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Грузинская ул, 41а	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Большая Печерская ул, 8	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0136			0,0136	34,25	0,00	34,25	34,25
Большая Покровская ул, 10	ОДЗ	0,0173			0,0173	43,57	0,00	43,57	43,57
Большая Покровская ул, 11	ОДЗ	0,0313			0,0313	78,83	0,00	78,83	78,83
Пискунова ул, 33	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Максима Горького пл, 6	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Ошарская ул, 1/2	ОДЗ	0,0182			0,0182	45,84	0,00	45,84	45,84
Ошарская ул, 1/2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 1	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Пискунова ул, 18а	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Студеная ул, 55а	ЖФ	0,3160			0,3160	795,90	0,00	795,90	795,90
Ошарская ул, 52	ОДЗ	0,0872			0,0872	219,63	0,00	219,63	219,63
Ошарская ул, 52	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ульянова ул, 31е	ЖФ	0,0905			0,0905	227,94	0,00	227,94	227,94
Пискунова ул, 3 корпус 3	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Большая Покровская ул, 6	ЖФ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Ошарская ул, 14	ЖФ	0,8098			0,8098	2039,62	0,00	2039,62	2039,62
Ошарская ул, 14	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ошарская ул, 14	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ошарская ул, 14	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ошарская ул, 14	ОДЗ	0,1279			0,1279	322,14	0,00	322,14	322,14
Ошарская ул, 14	ОДЗ	0,0502			0,0502	126,44	0,00	126,44	126,44
Ошарская ул, 14	ОДЗ	0,0352			0,0352	88,66	0,00	88,66	88,66
Ошарская ул, 14	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ошарская ул, 14	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ошарская ул, 14	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ошарская ул, 14	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ошарская ул, 14	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ошарская ул, 14	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ошарская ул, 14	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ошарская ул, 14	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ошарская ул, 14	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ошарская ул, 14	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ошарская ул, 14	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ошарская ул, 14	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ошарская ул, 14	ОДЗ	0,0587			0,0587	147,85	0,00	147,85	147,85
Ошарская ул, 14	ОДЗ	0,0576			0,0576	145,08	0,00	145,08	145,08
Ошарская ул, 14	ОДЗ	0,0817			0,0817	205,78	0,00	205,78	205,78
Ошарская ул, 14	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ошарская ул, 14	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ошарская ул, 14	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ошарская ул, 14	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ошарская ул, 14	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ошарская ул, 14	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ошарская ул, 14	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Ошарская ул, 14	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Варварская ул, 4	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,90	0,00	19,90	19,90
Большая Печерская ул, 19	ОДЗ	0,0525			0,0525	132,23	0,00	132,23	132,23
Большая Печерская ул, 19а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Свободы пл, 4 (5-10 эт)	ОДЗ	0,0746			0,0746	187,89	0,00	187,89	187,89
Ульянова ул, 12	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Большая Покровская ул, 15	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Грузинская ул, 46	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Ванеева ул, 1а	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Большая Покровская ул, 9б	ОДЗ	0,0208			0,0208	52,39	0,00	52,39	52,39
Новая ул, 29	ЖФ	0,0878			0,0878	221,14	0,00	221,14	221,14
Новая ул, 29	ОДЗ	0,0236			0,0236	59,44	0,00	59,44	59,44
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Славянская ул, 11/51	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Покровская ул, 58/1	ОДЗ	0,0243			0,0243	61,20	0,00	61,20	61,20
Славянская ул, 189 (1оч.стр)	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Славянская ул, 189 (2оч.стр)	ОДЗ	0,0916			0,0916	230,77	0,00	230,77	230,77
Славянская ул, 25А	ОДЗ	0,0204			0,0204	51,38	0,00	51,38	51,38
Славянская ул, 25А	ОДЗ		0,0100		0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Тверская ул, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Белинского ул, 32	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,73	0,00	30,73	30,73
Провиантская ул, 47	ОДЗ	0,0161			0,0161	40,55	0,00	40,55	40,55
Провиантская ул, 47	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Алексеевская ул, 8а/1	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Ульянова ул, 5	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Ульянова ул, 12	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Максима Горького ул, 161	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Ковалихинская ул, 14/43	ОДЗ	0,0526	0,0526		0,1052	264,96	0,00	264,96	264,96
Ковалихинская ул, 14/43	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Минина ул, 19/6	ОДЗ	0,0270	0,1330		0,1600	402,99	0,00	402,99	402,99
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0141			0,0141	35,51	0,00	35,51	35,51
Верхне-Волжская наб, 2а	ОДЗ	0,0069	0,0125		0,0194	48,86	0,00	48,86	48,86
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Максима Горького ул, 161	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Алексеевская ул, 14/17а	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Большая Печерская ул, 30	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Белинского ул, 38	ОДЗ	0,0156			0,0156	39,29	0,00	39,29	39,29
Нестерова ул, 31	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,45	0,45	0,29
Нестерова ул, 31	ОДЗ	0,1237		0,0018	0,1255	311,56	4,09	315,65	314,18
Нестерова ул, 31	ОДЗ		0,1930		0,1930	486,10	0,00	486,10	486,10
Нестерова ул, 31	ОДЗ			0,0042	0,0042	0,00	9,84	9,84	6,30
Нестерова ул, 31	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Нестерова ул, 31	ОДЗ	0,1235			0,1235	311,06	0,00	311,06	311,06
Большая Покровская ул, 60	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,92	0,00	22,92	22,92

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ульянова ул, 5	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,98	0,00	30,98	30,98
Большая Покровская ул, 10	ОДЗ	0,0140			0,0140	35,26	0,00	35,26	35,26
Большая Покровская ул, 9а	ОДЗ	0,0208			0,0208	52,39	0,00	52,39	52,39
Пискунова ул, 8/8	ОДЗ	0,0235			0,0235	59,19	0,00	59,19	59,19
Пискунова ул, 8/8	ОДЗ	0,0335			0,0335	84,38	0,00	84,38	84,38
Большая Печерская ул, 5/9	ОДЗ	0,0165			0,0165	41,56	0,00	41,56	41,56
Большая Печерская ул, 5/9	ЖФ	0,1481			0,1481	373,02	0,00	373,02	373,02
Большая Печерская ул, 5/9	ОДЗ	0,0135			0,0135	34,00	0,00	34,00	34,00
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Алексеевская ул, 8/15	ОДЗ	0,0109			0,0109	27,45	0,00	27,45	27,45
Алексеевская ул, 3	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Белинского ул, 110 (4оч.)	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Варварская ул, 14	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Ошарская ул, 1/2	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Алексеевская ул, 3	ОДЗ	0,0249			0,0249	62,71	0,00	62,71	62,71
Варварская ул, 10/25	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Минина ул, 27/4	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Максима Горького пл, 6	ОДЗ	0,1454			0,1454	366,21	0,00	366,21	366,21
Максима Горького пл, 6	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Белинского ул, 32, Квадратная	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Большая Покровская ул, 58/1	ОДЗ	0,0188			0,0188	47,35	0,00	47,35	47,35
Большая Покровская ул, 60	ОДЗ	0,0491			0,0491	123,67	0,00	123,67	123,67
Большая Покровская ул, 60	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Максима Горького ул, 151	ОДЗ	0,3248			0,3248	818,06	0,00	818,06	818,06
Максима Горького ул, 151	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арзамасская ул, 5	ЖФ	0,1132			0,1132	285,11	0,00	285,11	285,11
Арзамасская ул, 5	ОДЗ	0,0265			0,0265	66,74	0,00	66,74	66,74
Ульянова ул, 26/11	ЖФ	0,2463			0,2463	620,35	0,00	620,35	620,35
Пискунова ул, 8/8	ОДЗ	0,0200			0,0200	50,37	0,00	50,37	50,37
Нестерова ул, 31	ОДЗ	0,2240		0,0046	0,2286	564,18	10,74	574,93	571,06
Нестерова ул, 31	ОДЗ	0,0260			0,0260	65,49	0,00	65,49	65,49
Алексеевская ул, 4	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Большая Покровская ул, 9	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Пискунова ул, 5	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Большая Покровская ул, 19/6	ОДЗ	0,0141			0,0141	35,51	0,00	35,51	35,51
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0347			0,0347	87,40	0,00	87,40	87,40
Максима Горького ул, 149а	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Варварская ул, 44/41	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Варварская ул, 44/41	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0217			0,0217	54,66	0,00	54,66	54,66



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0133			0,0133	33,50	0,00	33,50	33,50
Нестерова ул, 31	ОДЗ	0,0190			0,0190	47,85	0,00	47,85	47,85
Белинского ул, 30	ОДЗ	0,0247			0,0247	62,21	0,00	62,21	62,21
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Большая Покровская ул, 4	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,93	0,00	24,93	24,93
Ульянова ул, 26/11	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94
Ванеева ул, 1	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Алексеевская ул, 4	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Варварская ул, 44/41	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Максима Горького ул, 149а	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Алексеевская ул, 14/17а	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Короленко ул, 19	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Свободы пл, 4 (5-10 эт)	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Алексеевская ул, 3	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Верхне-Волжская наб, 9/1	ОДЗ	0,0247			0,0247	62,21	0,00	62,21	62,21
Минина ул, 17	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Ульянова ул, 31	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Ульянова ул, 31	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Минина и Пожарского пл, 2/2	ОДЗ	0,0590			0,0590	148,60	0,00	148,60	148,60
Варварская ул, 8/22	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Варварская ул, 8/22	ОДЗ	0,0160			0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
Варварская ул, 8/22	ОДЗ	0,0264			0,0264	66,49	0,00	66,49	66,49
Варварская ул, 8/22	ОДЗ	0,0290			0,0290	73,04	0,00	73,04	73,04
Белинского ул, 106б	ОДЗ	0,0160			0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
Пискунова ул, 5	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Ильинская ул, 132/26	ОДЗ	0,0474			0,0474	119,39	0,00	119,39	119,39
Ильинская ул, 132/26	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Большая Покровская ул, 9	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Пискунова ул, 5	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Варварская ул, 10/25	ОДЗ	0,0142			0,0142	35,77	0,00	35,77	35,77
Семашко ул, 12	ОДЗ	0,0153			0,0153	38,54	0,00	38,54	38,54



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Семашко ул, 12	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Семашко ул, 12	ЖФ	0,2650			0,2650	667,45	0,00	667,45	667,45
Семашко ул, 12	ОДЗ	0,0454			0,0454	114,35	0,00	114,35	114,35
Семашко ул, 12	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Семашко ул, 12	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Семашко ул, 12	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Семашко ул, 12	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Семашко ул, 12	ОДЗ	0,0262			0,0262	65,99	0,00	65,99	65,99
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0128			0,0128	32,24	0,00	32,24	32,24
Большая Печерская ул, 32 (блок 1,2)	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Большая Покровская ул, 15	ОДЗ	0,0149			0,0149	37,53	0,00	37,53	37,53
Большая Покровская ул, 9	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,68	0,00	24,68	24,68
Варварская ул, 14	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,69	0,00	25,69	25,69
Белинского ул, 34	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Ульянова ул, 12	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Ульянова ул, 5	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Большая Покровская ул, 9б	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Пискунова ул, 47/1	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Варварская ул, 6 А	ЖФ	0,0521			0,0521	131,22	0,00	131,22	131,22
Варварская ул, 6 А	ЖФ	0,0612			0,0612	154,14	0,00	154,14	154,14
Варварская ул, 6 А	ЖФ	0,1901			0,1901	478,80	0,00	478,80	478,80
Варварская ул, 6 А	ОДЗ	0,1034			0,1034	260,43	0,00	260,43	260,43
Семашко ул, 5	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Семашко ул, 5	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,71	0,00	28,71	28,71
Варварская ул, 12	ОДЗ	0,0096			0,0096	24,18	0,00	24,18	24,18
Большая Покровская ул, 15	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Ошарская ул, 1/2	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Ульянова ул, 5	ОДЗ	0,0146			0,0146	36,77	0,00	36,77	36,77
Славянская ул, 25	ОДЗ	0,0698			0,0698	175,80	0,00	175,80	175,80
Славянская ул, 25	ЖФ	0,5754			0,5754	1449,24	0,00	1449,24	1449,24
Славянская ул, 25	ОДЗ	0,0767	0,0604		0,1371	345,31	0,00	345,31	345,31
Белинского ул, 11/66	ЖФ	0,4330			0,4330	1090,59	0,00	1090,59	1090,59
Алексеевская ул, 8а/1	ОДЗ	0,0109			0,0109	27,45	0,00	27,45	27,45
Большая Покровская ул, 9б	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Большая Покровская ул, 60	ОДЗ	0,0128			0,0128	32,24	0,00	32,24	32,24
Большая Покровская ул, 60	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Минина ул, 22/4	ЖФ	0,1312			0,1312	330,45	0,00	330,45	330,45
Минина ул, 22/4	ОДЗ	0,0298			0,0298	75,06	0,00	75,06	75,06
Октябрьская ул, 21А	ОДЗ		0,0618		0,0618	155,65	0,00	155,65	155,65
Октябрьская ул, 21А	ОДЗ	0,0161			0,0161	40,55	0,00	40,55	40,55
Октябрьская ул, 21А	ЖФ	0,1951			0,1951	491,39	0,00	491,39	491,39
Семашко ул, 9	ЖФ	0,2370			0,2370	596,93	0,00	596,93	596,93
Семашко ул, 9	ЖФ	0,0283			0,0283	71,28	0,00	71,28	71,28
Ульянова ул, 5а	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Алексеевская ул, 16	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Белинского ул, 34	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,96	0,00	27,96	27,96
Короленко ул, 19	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Алексеевская ул, 4	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Минина ул, 5	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Минина ул, 19а	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Октябрьская ул, 4а	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Варварская ул, 4	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,98	0,00	30,98	30,98
Пискунова ул, 8/8	ОДЗ	0,0252			0,0252	63,47	0,00	63,47	63,47
Пискунова ул, 8/8	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Пискунова ул, 8/8	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Минина ул, 19/6	ЖФ	0,3394			0,3394	854,84	0,00	854,84	854,84
Минина ул, 19/6	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Белинского ул, 106а	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Большая Покровская ул, 60	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Большая Покровская ул, 60	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Большая Покровская ул, 60	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Семашко ул, 5	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Пискунова ул, 5	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Большая Покровская ул, 15	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Варварская ул, 44/41	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Минина ул, 16а	ЖФ	0,2216			0,2216	558,14	0,00	558,14	558,14
Минина ул, 16а	ОДЗ	0,1475			0,1475	371,50	0,00	371,50	371,50
Минина ул, 16а	ОДЗ		0,1842		0,1842	463,94	0,00	463,94	463,94
Минина ул, 16а	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Минина ул, 16а	ОДЗ		0,0109		0,0109	27,45	0,00	27,45	27,45
Минина ул, 16а	ОДЗ	0,0259			0,0259	65,23	0,00	65,23	65,23
Минина ул, 16а	ОДЗ		0,0281		0,0281	70,77	0,00	70,77	70,77
Семашко ул, 21/1	ОДЗ	0,0004			0,0004	1,01	0,00	1,01	1,01
Свободы пл, 4 (5-10 эт)	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Белинского ул, 36	ОДЗ	0,0441			0,0441	111,07	0,00	111,07	111,07
Могилевича пер, 5	ОДЗ		0,0440		0,0440	110,82	0,00	110,82	110,82
Могилевича пер, 5	ЖФ	0,1059			0,1059	266,73	0,00	266,73	266,73
Большая Покровская ул, 78	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41
Большая Покровская ул, 78	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Могилевича пер, 5	ОДЗ	0,0193			0,0193	48,61	0,00	48,61	48,61
Большая Покровская ул, 18А	ОДЗ	0,0252			0,0252	63,47	0,00	63,47	63,47
Алексеевская ул, 16	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Варварская ул, 14	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Минина ул, 18а	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Провиантская ул, 26	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Провиантская ул, 26	ЖФ	0,2170			0,2170	546,55	0,00	546,55	546,55
Верхне-Волжская наб, 2а	ОДЗ	0,0069	0,0125		0,0194	48,86	0,00	48,86	48,86

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ульянова ул, 7	ОДЗ	0,0490	0,0540		0,1030	259,42	0,00	259,42	259,42
Ульянова ул, 7	ЖФ	0,0564			0,0564	142,05	0,00	142,05	142,05
Ульянова ул, 7	ОДЗ	0,0674			0,0674	169,76	0,00	169,76	169,76
Ульянова ул, 7	ОДЗ		0,1630		0,1630	410,54	0,00	410,54	410,54
Ульянова ул, 7	ОДЗ	0,0150	0,0390		0,0540	136,01	0,00	136,01	136,01
Ульянова ул, 7	ОДЗ	0,0222			0,0222	55,91	0,00	55,91	55,91
Нестерова ул, 3	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Белинского ул, 34	ОДЗ	0,0104			0,0104	26,19	0,00	26,19	26,19
Провиантская ул, 47	ОДЗ	0,0125			0,0125	31,48	0,00	31,48	31,48
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Большая Печерская ул, 30	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Пискунова ул, 8/8	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Верхне-Волжская наб, 10 корпус 1	ОДЗ	0,0258			0,0258	64,98	0,00	64,98	64,98
Верхне-Волжская наб, 10 корпус 1	ОДЗ		0,1712		0,1712	431,20	0,00	431,20	431,20
Верхне-Волжская наб, 10 корпус 1	ЖФ	0,4780			0,4780	1203,93	0,00	1203,93	1203,93
Верхне-Волжская наб, 10 корпус 1	ОДЗ	0,0254			0,0254	63,97	0,00	63,97	63,97
Верхне-Волжская наб, 10 корпус 1	ОДЗ		0,0898		0,0898	226,18	0,00	226,18	226,18
Пискунова ул, 8/8	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Пискунова ул, 8/8	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Пискунова ул, 8/8	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,96	0,00	27,96	27,96
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Пискунова ул, 9	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Большая Печерская ул, 24	ОДЗ	0,0228			0,0228	57,43	0,00	57,43	57,43
Большая Печерская ул, 24	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Печерская ул, 24	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Большая Печерская ул, 24	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Печерская ул, 24	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Большая Печерская ул, 24	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Печерская ул, 24	ОДЗ	0,0218			0,0218	54,91	0,00	54,91	54,91
Большая Печерская ул, 24	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Печерская ул, 24	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Большая Печерская ул, 24	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Печерская ул, 24	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Малая Ямская ул, 1 (стр)	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Алексеевская ул, 11	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Большая Покровская ул, 10	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Варварская ул, 44/41	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,66	0,00	21,66	21,66
Варварская ул, 44/41	ОДЗ	0,0108			0,0108	27,20	0,00	27,20	27,20

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Варварская ул, 14	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Белинского ул, 106б	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Белинского ул, 106б	ОДЗ	0,0129			0,0129	32,49	0,00	32,49	32,49
Минина ул, 19а	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Минина ул, 16а	ОДЗ	0,0268			0,0268	67,50	0,00	67,50	67,50
Минина ул, 16а	ОДЗ		0,0335		0,0335	84,38	0,00	84,38	84,38
Алексеевская ул, 14/17а	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Белинского ул, 11/66	ОДЗ	0,0102	0,0191		0,0293	73,80	0,00	73,80	73,80
Белинского ул, 11/66	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Пискунова ул, 5	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Максима Горького ул, 43	ЖФ	0,5211			0,5211	1312,48	0,00	1312,48	1312,48
Максима Горького ул, 43	ЖФ	0,1072			0,1072	270,00	0,00	270,00	270,00
Максима Горького ул, 43	ОДЗ		0,0688		0,0688	173,28	0,00	173,28	173,28
Максима Горького ул, 43	ОДЗ	0,0332			0,0332	83,62	0,00	83,62	83,62
Максима Горького ул, 45	ОДЗ	0,0628			0,0628	158,17	0,00	158,17	158,17
Максима Горького ул, 45	ЖФ	0,3127			0,3127	787,59	0,00	787,59	787,59
Минина ул, 16а	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Минина ул, 16а	ОДЗ		0,0064		0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Минина ул, 16а	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Минина ул, 16а	ОДЗ		0,0074		0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Минина ул, 16а	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Минина ул, 16а	ОДЗ		0,0069		0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Минина ул, 16а	ОДЗ	0,0223			0,0223	56,17	0,00	56,17	56,17
Минина ул, 16а	ОДЗ		0,0278		0,0278	70,02	0,00	70,02	70,02
Минина ул, 16а	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,50	0,00	0,50	0,50
Минина ул, 16а	ОДЗ	0,0092			0,0092	23,17	0,00	23,17	23,17
Минина ул, 16а	ОДЗ		0,0116		0,0116	29,22	0,00	29,22	29,22
Семашко ул, 9	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Семашко ул, 28	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Семашко ул, 30	ОДЗ	0,0065	0,0008		0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Семашко ул, 30	ОДЗ	0,0146			0,0146	36,77	0,00	36,77	36,77
Семашко ул, 30	ОДЗ	0,0133	0,0019		0,0152	38,28	0,00	38,28	38,28
Алексеевская ул, 8/15	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Большая Покровская ул, 18А	ОДЗ	0,0435			0,0435	109,56	0,00	109,56	109,56
Ошарская ул, 1/2	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,71	0,00	28,71	28,71
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Белинского ул, 11/66	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,90	0,00	19,90	19,90
Минина ул, 19/6	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Нестерова ул, 33	ОДЗ	0,0143		0,0001	0,0144	36,02	0,22	36,23	36,15
Нестерова ул, 33	ОДЗ	0,0119		0,0001	0,0120	29,97	0,22	30,19	30,11
Нестерова ул, 33	ОДЗ	0,0233		0,0000	0,0233	58,69	0,06	58,75	58,72
Варварская ул, 6 А	ОДЗ	0,0153			0,0153	38,54	0,00	38,54	38,54
Максима Горького ул, 43	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Ульянова ул, 12	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,76	0,00	0,76	0,76
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Ошарская ул, 52а	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Алексеевская ул, 13	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,69	0,00	25,69	25,69
Алексеевская ул, 15	ОДЗ	0,0319			0,0319	80,35	0,00	80,35	80,35
Новая ул, 3	ОДЗ	0,0198			0,0198	49,87	0,00	49,87	49,87
Новая ул, 3	ОДЗ	0,0232			0,0232	58,43	0,00	58,43	58,43
Минина ул, 9/4	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Минина ул, 9/4	ОДЗ	0,0250			0,0250	62,97	0,00	62,97	62,97
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Белинского ул, 32, Квадратная	ОДЗ	0,0211			0,0211	53,14	0,00	53,14	53,14
Максима Горького ул, 45	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Белинского ул, 64 (бл.1,2)	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Ульянова ул, 26/11	ОДЗ	0,0441			0,0441	111,07	0,00	111,07	111,07
Ошарская ул, 52а	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Ошарская ул, 52а	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Ижорская ул, 4	ОДЗ	0,0134			0,0134	33,75	0,00	33,75	33,75
Провиантская ул, 47	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Варварская ул, 29	ОДЗ		0,0347		0,0347	87,40	0,00	87,40	87,40
Варварская ул, 4б	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Театральная пл, 1	ОДЗ	0,2548			0,2548	641,76	0,00	641,76	641,76
Театральная пл, 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Печерская ул, 24	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Большая Печерская ул, 24	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Новая ул, 3	ОДЗ	0,0088			0,0088	22,16	0,00	22,16	22,16
Новая ул, 3	ОДЗ	0,0088			0,0088	22,16	0,00	22,16	22,16
Пискунова ул, 9	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Пискунова ул, 9	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,98	0,00	30,98	30,98
Максима Горького ул, 45	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Максима Горького ул, 45	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Максима Горького ул, 43	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Минина ул, 17	ОДЗ	0,0140			0,0140	35,26	0,00	35,26	35,26
Белинского ул, 36	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Максима Горького ул, 43	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Ижорская ул, 4	ОДЗ	0,0117			0,0117	29,47	0,00	29,47	29,47
Ижорская ул, 4	ОДЗ	0,0097			0,0097	24,43	0,00	24,43	24,43
Ижорская ул, 4	ОДЗ	0,0132			0,0132	33,25	0,00	33,25	33,25
Ижорская ул, 4	ОДЗ	0,0128			0,0128	32,24	0,00	32,24	32,24
Белинского ул, 64 (бл.1,2)	ОДЗ	0,0126			0,0126	31,74	0,00	31,74	31,74
Ижорская ул, 4	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Минина ул, 19/6	ОДЗ	0,0203			0,0203	51,13	0,00	51,13	51,13
Минина ул, 18а	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Минина ул, 18а	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,68	0,00	24,68	24,68
Минина ул, 18а	ОДЗ	0,0132			0,0132	33,25	0,00	33,25	33,25

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Пискунова ул, 41	ОДЗ	0,0321	0,0287		0,0608	153,14	0,00	153,14	153,14
Пискунова ул, 41	ОДЗ	0,0854	0,1350		0,2204	555,12	0,00	555,12	555,12
Пискунова ул, 41	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пискунова ул, 41	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Печерская ул, 5/9	ОДЗ	0,0257	0,0669		0,0926	233,23	0,00	233,23	233,23
Короленко ул, 27	ОДЗ	0,1598			0,1598	402,48	0,00	402,48	402,48
Короленко ул, 27	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Покровская ул, 15б	ОДЗ	0,0340			0,0340	85,63	0,00	85,63	85,63
Большая Покровская ул, 15б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Алексеевская ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Алексеевская ул, 2	ОДЗ	0,0759			0,0759	191,17	0,00	191,17	191,17
Алексеевская ул, 9	ОДЗ	0,0862			0,0862	217,11	0,00	217,11	217,11
Алексеевская ул, 9	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Театральная пл, 5/6	ОДЗ	0,0621			0,0621	156,41	0,00	156,41	156,41
Театральная пл, 5/6	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Академика И.Н.Блохиной ул, 14	ОДЗ	0,3000			0,3000	755,60	0,00	755,60	755,60
Академика И.Н.Блохиной ул, 14	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Академика И.Н.Блохиной ул, 14	ОДЗ	0,0250			0,0250	62,97	0,00	62,97	62,97
Академика И.Н.Блохиной ул, 14	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Печерская ул, 28/7	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
Большая Печерская ул, 5/9	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,95	0,00	26,95	26,95
Большая Печерская ул, 5/9	ОДЗ	0,0187			0,0187	47,10	0,00	47,10	47,10
Нестерова ул, 9	ОДЗ	0,3435			0,3435	865,16	0,00	865,16	865,16
Нестерова ул, 9	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ульянова ул, 26/11	ОДЗ	0,0595			0,0595	149,86	0,00	149,86	149,86
Ульянова ул, 26/11	ОДЗ	0,0308			0,0308	77,58	0,00	77,58	77,58
Ульянова ул, 26/11	ОДЗ	0,0300			0,0300	75,56	0,00	75,56	75,56
Ульянова ул, 26/11	ОДЗ	0,0371			0,0371	93,44	0,00	93,44	93,44
Ульянова ул, 26/11	ОДЗ	0,0299			0,0299	75,31	0,00	75,31	75,31
Нестерова ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Нестерова ул, 2	ОДЗ	0,0640			0,0640	161,20	0,00	161,20	161,20
Нестерова ул, 26	ОДЗ	0,0129			0,0129	32,49	0,00	32,49	32,49
Максима Горького ул, 141а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 141а	ОДЗ	0,0660			0,0660	166,23	0,00	166,23	166,23
Максима Горького ул, 117	ОДЗ	0,3087	0,3632		0,6719	1692,30	0,00	1692,30	1692,30
Максима Горького ул, 117	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пискунова ул, 10	ОДЗ	0,1190			0,1190	299,72	0,00	299,72	299,72
Пискунова ул, 10	ОДЗ	0,0450			0,0450	113,34	0,00	113,34	113,34
Пискунова ул, 12	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,82	0,00	42,82	42,82
Пискунова ул, 3/5	ОДЗ	0,1560			0,1560	392,91	0,00	392,91	392,91
Семашко ул, 9	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Семашко ул, 9	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Семашко ул, 9	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Семашко ул, 9	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Гоголя ул, 12 Г	ОДЗ	0,0271			0,0271	68,26	0,00	68,26	68,26
Гоголя ул, 12Г	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гоголя ул, 2	ОДЗ	0,0353			0,0353	88,91	0,00	88,91	88,91
Гоголя ул, 2	ОДЗ		0,2975		0,2975	749,31	0,00	749,31	749,31
Гоголя ул, 2	ЖФ	0,1928	0,0168		0,2096	527,91	0,00	527,91	527,91
Гоголя ул, 2	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гоголя ул, 2	ОДЗ	0,0469			0,0469	118,13	0,00	118,13	118,13
Гоголя ул, 2	ОДЗ		0,1169		0,1169	294,43	0,00	294,43	294,43
Гоголя ул, 2 стр	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гоголя ул, 2 стр	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гоголя ул, 2 стр	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гоголя ул, 3	ОДЗ	0,0146			0,0146	36,77	0,00	36,77	36,77
Гоголя ул, 3	ОДЗ		0,0297		0,0297	74,80	0,00	74,80	74,80
Гоголя ул, 3	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Гоголя ул, 3	ЖФ	0,2273			0,2273	572,49	0,00	572,49	572,49
Гоголя ул, 3	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пискунова ул, 8/8	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,73	0,00	30,73	30,73
Пискунова ул, 9	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Верхне-Волжская наб, 2а	ОДЗ	0,0040	0,0072		0,0112	28,21	0,00	28,21	28,21
Ульянова ул, 5	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Ульянова ул, 26/11	ОДЗ	0,0274			0,0274	69,01	0,00	69,01	69,01
Максима Горького ул, 43	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Максима Горького ул, 43	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Максима Горького ул, 43	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Максима Горького ул, 43	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Максима Горького ул, 43	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Театральная пл, 3	ОДЗ	0,1240			0,1240	312,32	0,00	312,32	312,32
Большая Покровская ул, 15а	ОДЗ	0,0318			0,0318	80,09	0,00	80,09	80,09
Большая Печерская ул, 24	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Большая Печерская ул, 24	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Октябрьская ул, 33	ОДЗ	0,1062			0,1062	267,48	0,00	267,48	267,48
Октябрьская ул, 33	ОДЗ		0,0500		0,0500	125,93	0,00	125,93	125,93
Октябрьская ул, 33	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Костина ул, 4	ОДЗ	0,3130	0,2425		0,5555	1399,12	0,00	1399,12	1399,12
Костина ул, 4	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Короленко ул, 29	ОДЗ	0,1694	0,2074		0,3768	949,04	0,00	949,04	949,04
Короленко ул, 29	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Покровская ул, 7 г, к	ОДЗ	0,0171			0,0171	43,07	0,00	43,07	43,07
Большая Покровская ул, 7/10	ОДЗ	0,0273			0,0273	68,76	0,00	68,76	68,76
Большая Покровская ул, 7/10	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Большая Покровская ул, 7/10	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
Большая Покровская ул, 7/10	ОДЗ	0,0350			0,0350	88,15	0,00	88,15	88,15



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Большая Покровская ул, 7/10	ОДЗ	0,0705			0,0705	177,57	0,00	177,57	177,57
Большая Покровская ул, 7/10	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Большая Покровская ул, 7/10	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Большая Покровская ул, 7/10 литер А	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Большая Покровская ул, 7/10 литер А	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Большая Покровская ул, 7/10ДД1	ОДЗ	0,0275			0,0275	69,26	0,00	69,26	69,26
Большая Покровская ул, 7е	ОДЗ	0,0322			0,0322	81,10	0,00	81,10	81,10
Пискунова ул, 40а	ОДЗ	0,0092			0,0092	23,17	0,00	23,17	23,17
Пискунова ул, 40а	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,97	0,00	29,97	29,97
Пискунова ул, 40а	ОДЗ	0,0149			0,0149	37,53	0,00	37,53	37,53
Арзамасская ул, 1	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Большая Печерская ул, 24	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Большая Печерская ул, 24	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Семашко ул, 23	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Арзамасская ул, 1	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Пискунова ул, 33	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Верхне-Волжская наб, 2а	ОДЗ	0,0385	0,0697		0,1082	272,52	0,00	272,52	272,52
Минина ул, 6	ОДЗ	0,0431	0,0533		0,0964	242,80	0,00	242,80	242,80
Арзамасская ул, 3	ОДЗ	0,0128			0,0128	32,24	0,00	32,24	32,24
Верхне-Волжская наб, 8/59	ОДЗ	0,5190			0,5190	1307,19	0,00	1307,19	1307,19
Верхне-Волжская наб, 8/59	ОДЗ		0,0830		0,0830	209,05	0,00	209,05	209,05
Верхне-Волжская наб, 8/59	ОДЗ	0,0650			0,0650	163,71	0,00	163,71	163,71
Верхне-Волжская наб, 8/59	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ковалихинская ул, 2а	ОДЗ	0,2456			0,2456	618,59	0,00	618,59	618,59
Ковалихинская ул, 2а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Варварская ул, 29	ОДЗ	0,0108			0,0108	27,20	0,00	27,20	27,20
Варварская ул, 29	ОДЗ	0,0167			0,0167	42,06	0,00	42,06	42,06
Семашко ул, 30	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Семашко ул, 30	ОДЗ	0,0031	0,0004		0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Пожарского ул, 20	ОДЗ	0,1200			0,1200	302,24	0,00	302,24	302,24
Алексеевская ул, 17/15	ОДЗ	0,0159			0,0159	40,05	0,00	40,05	40,05
Алексеевская ул, 17/15	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Покровская ул, 2а	ОДЗ	0,1160			0,1160	292,17	0,00	292,17	292,17
Большая Покровская ул, 2а	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Ковалихинская ул, 8	ОДЗ	0,6114	1,3010		1,9124	4816,71	0,00	4816,71	4816,71
Ковалихинская ул, 8	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пискунова ул, 40	ОДЗ	0,0380			0,0380	95,71	0,00	95,71	95,71
Пискунова ул, 28	ОДЗ	0,0220			0,0220	55,41	0,00	55,41	55,41
Пискунова ул, 28	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Покровская ул, 7	ОДЗ	0,0176			0,0176	44,33	0,00	44,33	44,33

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Большая Покровская ул, 7	ОДЗ	0,0253			0,0253	63,72	0,00	63,72	63,72
Большая Печерская ул, 8	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,72	0,00	29,72	29,72
Костина ул, 3	ОДЗ	0,3753			0,3753	945,26	0,00	945,26	945,26
Костина ул, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Костина ул, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Костина ул, 3	ОДЗ	0,1795			0,1795	452,10	0,00	452,10	452,10
Костина ул, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Нестерова ул, 33	ОДЗ	0,0089		0,0000	0,0089	22,42	0,03	22,45	22,44
Большая Покровская ул, 4 литер Е	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Большая Покровская ул, 15	ОДЗ	0,0281			0,0281	70,77	0,00	70,77	70,77
Большая Печерская ул, 21	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
Большая Печерская ул, 21	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Большая Печерская ул, 21	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Большая Печерская ул, 21	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Алексеевская ул, 3	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Новая ул, 34 литер Б	ОДЗ	0,1090	0,1767		0,2857	719,58	0,00	719,58	719,58
Новая ул, 34 литер Б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Провиантская ул, 47	ОДЗ	0,0152			0,0152	38,28	0,00	38,28	38,28
Семашко ул, 37	ОДЗ	0,0601			0,0601	151,37	0,00	151,37	151,37
Семашко ул, 37	ОДЗ	0,3635			0,3635	915,54	0,00	915,54	915,54
Семашко ул, 37	ОДЗ	0,0571			0,0571	143,82	0,00	143,82	143,82
Семашко ул, 37	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Октябрьская пл, 1 литер А	ОДЗ	0,1200	0,8182		0,9382	2363,02	0,00	2363,02	2363,02
Октябрьская пл, 1 литер А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Минина ул, 27/4	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Большая Покровская ул, 11	ОДЗ	0,0449			0,0449	113,09	0,00	113,09	113,09
Алексеевская ул, 10/16	ОДЗ		0,7137		0,7137	1797,58	0,00	1797,58	1797,58
Алексеевская ул, 10/16	ОДЗ	0,2581	0,8743		1,1324	2852,14	0,00	2852,14	2852,14
Алексеевская ул, 10/16	ОДЗ	0,4261	0,2919		0,7180	1808,41	0,00	1808,41	1808,41
Алексеевская ул, 10/16	ОДЗ	0,2240	0,3309		0,5549	1397,61	0,00	1397,61	1397,61
Алексеевская ул, 10/16	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Алексеевская ул, 10/16	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Нестерова ул, у дома №37	ОДЗ	0,1230	0,1810		0,3040	765,68	0,00	765,68	765,68
Свободы пл, 6	ОДЗ	0,0133			0,0133	33,50	0,00	33,50	33,50
Свободы пл, 6	ОДЗ		0,0481		0,0481	121,15	0,00	121,15	121,15
Свободы пл, 6	ОДЗ	0,3824			0,3824	963,14	0,00	963,14	963,14
Свободы пл, 6	ОДЗ		0,0120		0,0120	30,32	0,00	30,32	30,32
Свободы пл, 6	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Семашко ул, 21/1	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,26	0,00	1,26	1,26
Минина ул, 27/4	ОДЗ	0,0175			0,0175	44,08	0,00	44,08	44,08
Пискунова ул, 41	ОДЗ	0,0989	0,0883		0,1872	471,50	0,00	471,50	471,50
Семашко ул, 30	ОДЗ	0,0353	0,0036		0,0389	98,05	0,00	98,05	98,05
Семашко ул, 30	ОДЗ	0,0354			0,0354	89,16	0,00	89,16	89,16
Семашко ул, 30	ОДЗ		0,0108		0,0108	27,20	0,00	27,20	27,20

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Семашко ул, 9	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Пискунова ул, 4/22	ОДЗ	0,0622			0,0622	156,66	0,00	156,66	156,66
Пискунова ул, 4/22	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Белинского ул, 38	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Белинского ул, 38	ОДЗ		0,0036		0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Минина ул, 18б	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,93	0,00	24,93	24,93
Ульянова ул, 31	ОДЗ	0,0310			0,0310	78,08	0,00	78,08	78,08
Ульянова ул, 31	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Покровская ул, 19	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Ижорская ул, 3	ЖФ	0,1885			0,1885	474,77	0,00	474,77	474,77
Ижорская ул, 3	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Нестерова ул, 33	ОДЗ	0,0208			0,0208	52,39	0,00	52,39	52,39
Семашко ул, 30	ОДЗ	0,0049	0,0007		0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Белинского ул, 106а	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Белинского ул, 106а	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Ошарская ул, 14	ОДЗ	0,0142			0,0142	35,77	0,00	35,77	35,77
Ошарская ул, 14	ОДЗ	0,0502			0,0502	126,44	0,00	126,44	126,44
Алексеевская ул, 3	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Варварская ул, 10/25	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Ванеева ул, 1	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Белинского ул, 106б	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Белинского ул, 106б	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Максима Горького ул, 70	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Новая ул, 17б	ОДЗ	0,0350			0,0350	88,15	0,00	88,15	88,15
Новая ул, 17б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Новая ул, 17б	ОДЗ	0,0350			0,0350	88,15	0,00	88,15	88,15
Новая ул, 17б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Печерская ул, 30	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Студеная ул, 34б	ОДЗ	0,1150			0,1150	289,65	0,00	289,65	289,65
Студеная ул, 34б	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Максима Горького ул, 149а	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Алексеевская ул, 11	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Ульянова ул, 26/11	ОДЗ	0,0255			0,0255	64,23	0,00	64,23	64,23
Белинского ул, 32	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,91	0,00	21,91	21,91
Максима Горького ул, 70	ОДЗ	0,0146			0,0146	36,77	0,00	36,77	36,77
Максима Горького ул, 70	ОДЗ	0,0146			0,0146	36,77	0,00	36,77	36,77
Максима Горького ул, 70	ОДЗ	0,0312			0,0312	78,58	0,00	78,58	78,58
Верхне-Волжская наб, 9/1	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Верхне-Волжская наб, 9/1	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Верхне-Волжская наб, 9/1	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Варварская ул, 14	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Могилевича пер, 5	ОДЗ	0,0314			0,0314	79,09	0,00	79,09	79,09
Большая Покровская ул, 15	ОДЗ	0,0124			0,0124	31,23	0,00	31,23	31,23
Варварская ул, 14	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Максима Горького ул, 141	ОДЗ	0,1260			0,1260	317,35	0,00	317,35	317,35
Максима Горького ул, 141	ОДЗ		0,2586		0,2586	651,33	0,00	651,33	651,33
Максима Горького ул, 141а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Белинского ул, 106б	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Варварская ул, 10/25	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Максима Горького ул, 218/22	ОДЗ	0,0192			0,0192	48,36	0,00	48,36	48,36
Максима Горького ул, 218/22	ОДЗ	0,0173			0,0173	43,57	0,00	43,57	43,57
Максима Горького ул, 45	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Семашко ул, 9	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Варварская ул, 6	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Минина ул, 27/4	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Алексеевская ул, 14/17а	ЖФ	0,0640			0,0640	161,20	0,00	161,20	161,20
Алексеевская ул, 14/17б	ЖФ	0,0388			0,0388	97,72	0,00	97,72	97,72
Большая Печерская ул, 16в	ЖФ	0,0196			0,0196	49,37	0,00	49,37	49,37
Большая Печерская ул, 8	ЖФ	0,0547			0,0547	137,77	0,00	137,77	137,77
Большая Покровская ул, 10	ЖФ	0,2138			0,2138	538,49	0,00	538,49	538,49
Большая Покровская ул, 10в	ЖФ	0,1526			0,1526	384,35	0,00	384,35	384,35
Большая Покровская ул, 58/1	ЖФ	0,1236			0,1236	311,31	0,00	311,31	311,31
Большая Покровская ул, 9	ЖФ	0,1465			0,1465	368,99	0,00	368,99	368,99
Большая Покровская ул, 9а	ЖФ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Большая Покровская ул, 9б	ЖФ	0,0171			0,0171	43,07	0,00	43,07	43,07
Ванеева ул, 1а	ЖФ	0,1438			0,1438	362,19	0,00	362,19	362,19
Варварская ул, 12	ЖФ	0,0481			0,0481	121,15	0,00	121,15	121,15
Варварская ул, 4	ЖФ	0,0358			0,0358	90,17	0,00	90,17	90,17
Верхне-Волжская наб, 8а	ЖФ	0,2195			0,2195	552,85	0,00	552,85	552,85
Верхне-Волжская наб, 9/1	ЖФ	0,1023			0,1023	257,66	0,00	257,66	257,66
Грузинская ул, 41а	ЖФ	0,0606			0,0606	152,63	0,00	152,63	152,63
Грузинская ул, 46	ЖФ	0,1809			0,1809	455,63	0,00	455,63	455,63
Ковалихинская ул, 28а	ЖФ	0,1881			0,1881	473,76	0,00	473,76	473,76
Ковалихинская ул, 28б	ЖФ	0,1303			0,1303	328,18	0,00	328,18	328,18
Максима Горького ул, 161	ЖФ	0,3050			0,3050	768,20	0,00	768,20	768,20
Минина ул, 23	ЖФ	0,0894			0,0894	225,17	0,00	225,17	225,17
Минина ул, 27/4	ЖФ	0,2549			0,2549	642,01	0,00	642,01	642,01
Минина ул, 5	ЖФ	0,5270			0,5270	1327,34	0,00	1327,34	1327,34
Новая ул, 23	ЖФ	0,0396			0,0396	99,74	0,00	99,74	99,74
Октябрьская ул, 4а	ЖФ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Ошарская ул, 52а	ЖФ	0,0479			0,0479	120,64	0,00	120,64	120,64
Ошарская ул, 8	ЖФ	0,0572			0,0572	144,07	0,00	144,07	144,07
Пискунова ул, 18а	ЖФ	0,0485			0,0485	122,16	0,00	122,16	122,16

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Пискунова ул, 20а	ЖФ	0,1269			0,1269	319,62	0,00	319,62	319,62
Пискунова ул, 3 корпус 4	ЖФ	0,1378			0,1378	347,07	0,00	347,07	347,07
Пискунова ул, 33	ЖФ	0,0191			0,0191	48,11	0,00	48,11	48,11
Пискунова ул, 47/1	ЖФ	0,0296			0,0296	74,55	0,00	74,55	74,55
Свободы пл, 4 (5-10 эт)	ЖФ	0,1537			0,1537	387,12	0,00	387,12	387,12
Свободы пл, 4 (5-10 эт)	ЖФ	0,2407			0,2407	606,24	0,00	606,24	606,24
Ульянова ул, 5	ЖФ	0,1738			0,1738	437,75	0,00	437,75	437,75
Семашко ул, 30	ЖФ	0,6727			0,6727	1694,31	0,00	1694,31	1694,31
Семашко ул, 30	ОДЗ	0,0618	0,0189		0,0807	203,34	0,00	203,34	203,34
Гоголя ул, 12 Г	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Гоголя ул, 12 Г	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Ульянова ул, 31	ОДЗ	0,0908			0,0908	228,70	0,00	228,70	228,70
Ульянова ул, 31	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Верхне-Волжская наб, 9а	ОДЗ	0,2380	0,1866		0,4246	1069,43	0,00	1069,43	1069,43
Верхне-Волжская наб, 9а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Алексеевская ул, 16	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Алексеевская ул, 16	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Алексеевская ул, 16	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Ульянова ул, 31	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Ульянова ул, 31	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Печерская ул, 24	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Печерская ул, 24	ОДЗ	0,0302			0,0302	76,06	0,00	76,06	76,06
Большая Печерская ул, 24	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Белинского ул, 38	ОДЗ	0,0228			0,0228	57,43	0,00	57,43	57,43
Белинского ул, 38	ОДЗ		0,0207		0,0207	52,14	0,00	52,14	52,14
Белинского ул, 38	ОДЗ	0,0198			0,0198	49,87	0,00	49,87	49,87
Белинского ул, 38	ОДЗ		0,0179		0,0179	45,08	0,00	45,08	45,08
Арзамасская ул, 3	ОДЗ	0,0142			0,0142	35,77	0,00	35,77	35,77
Ошарская ул, 8	ОДЗ	0,0143			0,0143	36,02	0,00	36,02	36,02
Большая Покровская ул, 4	ОДЗ	0,0259			0,0259	65,23	0,00	65,23	65,23
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Алексеевская ул, 11	ЖФ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Алексеевская ул, 13	ЖФ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Алексеевская ул, 15/14	ЖФ	0,0625			0,0625	157,42	0,00	157,42	157,42
Алексеевская ул, 3	ЖФ	0,0760			0,0760	191,42	0,00	191,42	191,42
Алексеевская ул, 4	ЖФ	0,0707			0,0707	178,07	0,00	178,07	178,07
Алексеевская ул, 8/15	ЖФ	0,1900			0,1900	478,55	0,00	478,55	478,55
Алексеевская ул, 8а/1	ЖФ	0,0951			0,0951	239,53	0,00	239,53	239,53
Арзамасская ул, 1	ЖФ	0,1151			0,1151	289,90	0,00	289,90	289,90
Арзамасская ул, 3	ЖФ	0,0832			0,0832	209,55	0,00	209,55	209,55
Белинского ул, 106а	ЖФ	0,1998			0,1998	503,23	0,00	503,23	503,23
Белинского ул, 106б	ЖФ	0,2078			0,2078	523,38	0,00	523,38	523,38
Белинского ул, 110	ЖФ	1,0095			1,0095	2542,60	0,00	2542,60	2542,60
Белинского ул, 30	ЖФ	0,2284			0,2284	575,26	0,00	575,26	575,26
Белинского ул, 32	ЖФ	0,5489			0,5489	1382,50	0,00	1382,50	1382,50

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Большая Печерская ул, 16	ЖФ	0,0338			0,0338	85,13	0,00	85,13	85,13
Большая Печерская ул, 30	ЖФ	0,1403			0,1403	353,37	0,00	353,37	353,37
Большая Покровская ул, 18А	ЖФ	0,2292			0,2292	577,28	0,00	577,28	577,28
Большая Покровская ул, 19д	ЖФ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Большая Покровская ул, 4	ЖФ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Большая Покровская ул, 78	ОДЗ	0,0550			0,0550	138,53	0,00	138,53	138,53
Большая Покровская ул, 78	ЖФ	0,4870			0,4870	1226,59	0,00	1226,59	1226,59
Большая Покровская ул, 80	ОДЗ	0,0284			0,0284	71,53	0,00	71,53	71,53
Большая Покровская ул, 80	ЖФ	0,2915			0,2915	734,19	0,00	734,19	734,19
Ванеева ул, 1	ЖФ	0,1643			0,1643	413,82	0,00	413,82	413,82
Варварская ул, 10/25	ЖФ	0,1634			0,1634	411,55	0,00	411,55	411,55
Варварская ул, 10А	ЖФ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Варварская ул, 14	ЖФ	0,0275			0,0275	69,26	0,00	69,26	69,26
Варварская ул, 29	ЖФ	0,1460			0,1460	367,73	0,00	367,73	367,73
Варварская ул, 3б	ЖФ	0,0748			0,0748	188,40	0,00	188,40	188,40
Варварская ул, 44/41	ЖФ	0,1902			0,1902	479,05	0,00	479,05	479,05
Варварская ул, 4б	ЖФ	0,0218			0,0218	54,91	0,00	54,91	54,91
Варварская ул, 6	ЖФ	0,1575			0,1575	396,69	0,00	396,69	396,69
Гоголя ул, 12 Г	ЖФ	0,1791			0,1791	451,09	0,00	451,09	451,09
Ижорская ул, 4	ЖФ	0,0735			0,0735	185,12	0,00	185,12	185,12
Ильинская ул, 123б	ЖФ	0,0989			0,0989	249,10	0,00	249,10	249,10
Ильинская ул, 132/26	ЖФ	0,2387			0,2387	601,21	0,00	601,21	601,21
Ильинская ул, 85 корпус 1	ОДЗ	0,5803			0,5803	1461,59	0,00	1461,59	1461,59
Ильинская ул, 85 корпус 1	ЖФ	0,4389			0,4389	1105,45	0,00	1105,45	1105,45
Ковалихинская ул, 28	ЖФ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Короленко ул, 12	ЖФ	0,1499			0,1499	377,55	0,00	377,55	377,55
Короленко ул, 17а	ЖФ	0,0856			0,0856	215,60	0,00	215,60	215,60
Короленко ул, 19	ЖФ	0,2210			0,2210	556,63	0,00	556,63	556,63
Короленко ул, 19а	ЖФ	0,2363			0,2363	595,16	0,00	595,16	595,16
Костина ул, 22а	ЖФ	0,1151			0,1151	289,90	0,00	289,90	289,90
Максима Горького ул, 149а	ЖФ	0,2846			0,2846	716,81	0,00	716,81	716,81
Максима Горького ул, 153	ЖФ	0,1767			0,1767	445,05	0,00	445,05	445,05
Максима Горького ул, 70	ОДЗ	0,1636			0,1636	412,05	0,00	412,05	412,05
Максима Горького ул, 70	ЖФ	0,9048			0,9048	2278,89	0,00	2278,89	2278,89
Минина и Пожарского пл, 4А	ЖФ	0,2218			0,2218	558,64	0,00	558,64	558,64
Минина и Пожарского пл, 4А	ОДЗ	0,0322			0,0322	81,10	0,00	81,10	81,10
Минина и Пожарского пл, 4А	ОДЗ		0,0777		0,0777	195,70	0,00	195,70	195,70
Минина ул, 11	ЖФ	0,0172			0,0172	43,32	0,00	43,32	43,32
Минина ул, 13а	ЖФ	0,1735			0,1735	436,99	0,00	436,99	436,99
Минина ул, 15а	ЖФ	0,1115			0,1115	280,83	0,00	280,83	280,83
Минина ул, 17	ЖФ	0,2042			0,2042	514,31	0,00	514,31	514,31
Минина ул, 19а	ЖФ	0,0772			0,0772	194,44	0,00	194,44	194,44
Минина ул, 29	ЖФ	0,2763			0,2763	695,91	0,00	695,91	695,91
Нестерова ул, 3	ЖФ	0,2260			0,2260	569,22	0,00	569,22	569,22
Новая ул, 25	ЖФ	0,1129			0,1129	284,36	0,00	284,36	284,36



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Новая ул, 31	ЖФ	0,0258			0,0258	64,98	0,00	64,98	64,98
Октябрьская ул, 6	ЖФ	0,0205			0,0205	51,63	0,00	51,63	51,63
Ошарская ул, 1/2	ЖФ	0,1053			0,1053	265,22	0,00	265,22	265,22
Ошарская ул, 54	ЖФ	0,1957			0,1957	492,90	0,00	492,90	492,90
Пискунова ул, 18	ЖФ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Пискунова ул, 3 корпус 1	ЖФ	0,1200			0,1200	302,24	0,00	302,24	302,24
Пискунова ул, 3 корпус 2	ЖФ	0,1165			0,1165	293,43	0,00	293,43	293,43
Пискунова ул, 3 корпус 3	ЖФ	0,1823			0,1823	459,15	0,00	459,15	459,15
Пискунова ул, 40а	ЖФ	0,1540			0,1540	387,88	0,00	387,88	387,88
Пискунова ул, 5	ЖФ	0,2889			0,2889	727,64	0,00	727,64	727,64
Пискунова ул, 9в	ЖФ	0,0231			0,0231	58,18	0,00	58,18	58,18
Пискунова ул, 9г	ЖФ	0,0129			0,0129	32,49	0,00	32,49	32,49
Провиантская ул, 14	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Провиантская ул, 14	ЖФ	0,2618			0,2618	659,39	0,00	659,39	659,39
Провиантская ул, 46	ЖФ	0,0956			0,0956	240,79	0,00	240,79	240,79
Свободы пл, 7	ЖФ	0,4297			0,4297	1082,27	0,00	1082,27	1082,27
Свободы пл, 7	ЖФ	0,1720			0,1720	433,21	0,00	433,21	433,21
Свободы пл, 7	ЖФ	0,1957			0,1957	492,90	0,00	492,90	492,90
Свободы пл, 7	ЖФ	0,1372			0,1372	345,56	0,00	345,56	345,56
Свободы пл, 7	ЖФ	0,0537			0,0537	135,25	0,00	135,25	135,25
Семашко ул, 21/1	ЖФ	0,1508			0,1508	379,82	0,00	379,82	379,82
Семашко ул, 23	ЖФ	0,0651			0,0651	163,97	0,00	163,97	163,97
Семашко ул, 28	ЖФ	0,0148	0,0690		0,0838	211,06	0,00	211,06	211,06
Семашко ул, 28	ЖФ	0,3745			0,3745	943,24	0,00	943,24	943,24
Семашко ул, 33А	ЖФ	0,0129	0,0203		0,0332	83,62	0,00	83,62	83,62
Семашко ул, 33А	ЖФ	0,0986			0,0986	248,34	0,00	248,34	248,34
Семашко ул, 5	ЖФ	0,0367			0,0367	92,44	0,00	92,44	92,44
Славянская ул, 11/51	ЖФ	0,0958			0,0958	241,29	0,00	241,29	241,29
Славянская ул, 25А	ОДЗ		0,0500		0,0500	125,93	0,00	125,93	125,93
Славянская ул, 25А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Славянская ул, 25А	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,82	0,00	42,82	42,82
Славянская ул, 25А	ЖФ	0,1323			0,1323	333,22	0,00	333,22	333,22
Студеная ул, 52 корпус 1	ЖФ	0,2592			0,2592	652,84	0,00	652,84	652,84
Студеная ул, 59а	ЖФ	0,0651			0,0651	163,97	0,00	163,97	163,97
Тверская ул, 3	ЖФ	0,0590			0,0590	148,60	0,00	148,60	148,60
Ульянова ул, 12	ЖФ	0,0421			0,0421	106,04	0,00	106,04	106,04
Ульянова ул, 12	ЖФ	0,2427			0,2427	611,28	0,00	611,28	611,28
Ульянова ул, 31д	ЖФ	0,0568			0,0568	143,06	0,00	143,06	143,06
Ульянова ул, 5а	ЖФ	0,0889			0,0889	223,91	0,00	223,91	223,91
Костина ул, 2	ОДЗ	0,6040			0,6040	1521,28	0,00	1521,28	1521,28
Костина ул, 2	ОДЗ	0,0850			0,0850	214,09	0,00	214,09	214,09
Костина ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Новая ул, 36	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,73	0,00	30,73	30,73
Белинского ул, 32	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,92	0,00	22,92	22,92
Арзамасская ул, 1	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ульянова ул, 12	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Ульянова ул, 12	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,95	0,00	26,95	26,95
Максима Горького ул, 218/22	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Ульянова ул, 26/11	ОДЗ	0,0417			0,0417	105,03	0,00	105,03	105,03
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0320			0,0320	80,60	0,00	80,60	80,60
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Свободы пл, 7	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,66	0,00	21,66	21,66
Максима Горького ул, 45	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Гоголя ул, 12 Г	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Гоголя ул, 12 Г	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Гоголя ул, 12 Г	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Гоголя ул, 12 Г	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Гоголя ул, 12 Г	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Гоголя ул, 12 Г	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Гоголя ул, 12 Г	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Гоголя ул, 12 Г	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Гоголя ул, 12 Г	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Гоголя ул, 12 Г	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Гоголя ул, 12 Г	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Гоголя ул, 12 Г	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Гоголя ул, 12 Г	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Минина ул, 15а	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Минина ул, 5	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Максима Горького ул, 70	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Пискунова ул, 14/5а	ОДЗ	0,0263			0,0263	66,24	0,00	66,24	66,24
Пискунова ул, 14/5а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,72	0,00	29,72	29,72
Гоголя ул, 12 Г	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Гоголя ул, 12 Г	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Нестерова ул, 33	ОДЗ	0,0112		0,0000	0,0112	28,21	0,06	28,27	28,25
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Семашко ул, 21/1	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Семашко ул, 21/1	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Семашко ул, 21/1	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Семашко ул, 21/1	ОДЗ	0,0004			0,0004	1,01	0,00	1,01	1,01
Семашко ул, 21/1	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Семашко ул, 21/1	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,26	0,00	1,26	1,26
Семашко ул, 21/1	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Семашко ул, 21/1	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Большая Печерская ул, 31а	ОДЗ	0,0344			0,0344	86,64	0,00	86,64	86,64
Большая Печерская ул, 31а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Ижорская ул, 3	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Максима Горького ул, 218/22	ОДЗ	0,0488			0,0488	122,91	0,00	122,91	122,91
Большая Покровская ул, 11	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Большая Покровская ул, 15 литер А	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Белинского ул, 64 (бл.1,2)	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Пискунова ул, 18а	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Верхне-Волжская наб, 10 корпус 1	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Верхне-Волжская наб, 10 корпус 1	ОДЗ		0,0166		0,0166	41,81	0,00	41,81	41,81
Октябрьская ул, 21А	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Октябрьская ул, 21А	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Октябрьская ул, 21А	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Октябрьская ул, 6	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Ульянова ул, 26/11	ОДЗ	0,0302			0,0302	76,06	0,00	76,06	76,06
Большая Покровская ул, 15	ОДЗ	0,0496			0,0496	124,93	0,00	124,93	124,93
Ванеева ул, 1а	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Максима Горького ул, 71	ОДЗ	0,2330	0,3680		0,6010	1513,72	0,00	1513,72	1513,72
Максима Горького ул, 71	ОДЗ	1,2400	0,7800		2,0200	5087,72	0,00	5087,72	5087,72
Максима Горького ул, 71	ОДЗ	0,3320	0,2520		0,5840	1470,90	0,00	1470,90	1470,90
Максима Горького ул, 71	ОДЗ	0,2300	0,6513		0,8813	2219,71	0,00	2219,71	2219,71
Максима Горького ул, 71	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Свободы пл, 1	ОДЗ	0,0362			0,0362	91,18	0,00	91,18	91,18
Свободы пл, 1б	ОДЗ	0,4350			0,4350	1095,62	0,00	1095,62	1095,62
Свободы пл, 1в	ОДЗ	0,1965			0,1965	494,92	0,00	494,92	494,92
Свободы пл, 1в	ОДЗ		0,4381		0,4381	1103,43	0,00	1103,43	1103,43
Минина ул, 5	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Ошарская ул, 8	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Ильинская ул, 85 корпус 1	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Максима Горького ул, 218/22	ЖФ	0,2886			0,2886	726,89	0,00	726,89	726,89
Максима Горького ул, 218/22	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Большая Покровская ул, 4 литер Д	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,79	0,00	38,79	38,79
Максима Горького ул, 43	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Максима Горького ул, 43	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Большая Печерская ул, 24	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Большая Покровская ул, 10	ОДЗ	0,0210			0,0210	52,89	0,00	52,89	52,89
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Большая Печерская ул, 24	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Студеная ул, 63/1	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,93	0,00	24,93	24,93
Большая Печерская ул, 5/9	ОДЗ	0,0264	0,0973		0,1237	311,56	0,00	311,56	311,56
Студеная ул, 32	ОДЗ	0,0240			0,0240	60,45	0,00	60,45	60,45
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Новая ул, 8	ОДЗ	0,0131			0,0131	32,99	0,00	32,99	32,99
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Новая ул, 8	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,93	0,00	24,93	24,93
Большая Печерская ул, 24	ОДЗ	0,0360			0,0360	90,67	0,00	90,67	90,67
Большая Печерская ул, 24	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Славянская ул, 19	ОДЗ	0,1203			0,1203	303,00	0,00	303,00	303,00
Славянская ул, 19	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,92	0,00	22,92	22,92
Славянская ул, 19	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94
Семашко ул, 5	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Новая ул, 8	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Белинского ул, 30	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Белинского ул, 30	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Белинского ул, 30	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Белинского ул, 30	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Белинского ул, 30	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Белинского ул, 30	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Белинского ул, 30	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Белинского ул, 30	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Белинского ул, 30	ОДЗ	0,0109			0,0109	27,45	0,00	27,45	27,45
Белинского ул, 30	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Ульянова ул, 26/11	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Новая д, 10	ОДЗ	0,1520	0,2070		0,3590	904,20	0,00	904,20	904,20
Новая ул, 10	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Семашко ул, 9	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Семашко ул, 9	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Семашко ул, 9	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,76	0,00	0,76	0,76
Семашко ул, 9	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,26	0,00	1,26	1,26
Провиантская ул, 47	ОДЗ	0,0178			0,0178	44,83	0,00	44,83	44,83
Провиантская ул, 47	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Провиантская ул, 47	ОДЗ	0,0149			0,0149	37,53	0,00	37,53	37,53
Провиантская ул, 47	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Провиантская ул, 47	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Семашко ул, 21/1	ОДЗ	0,0004			0,0004	1,01	0,00	1,01	1,01
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Ульянова ул, 31	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,96	0,00	27,96	27,96
Ульянова ул, 31	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ульянова ул, 7б	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Ульянова ул, 7б	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Ульянова ул, 7б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ульянова ул, 7б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Покровская ул, 9	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Белинского ул, 38	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Пискунова ул, 20а	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Белинского ул, 30	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Короленко ул, 19	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Ульянова ул, 26/11	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,79	0,00	38,79	38,79
Ульянова ул, 26/11	ОДЗ	0,0126			0,0126	31,74	0,00	31,74	31,74
Нестерова ул, 3	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Белинского ул, 36	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,70	0,00	26,70	26,70
Белинского ул, 36	ОДЗ	0,0210			0,0210	52,89	0,00	52,89	52,89
Белинского ул, 36	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Белинского ул, 36	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Белинского ул, 36	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Белинского ул, 36	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Белинского ул, 36	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Белинского ул, 36	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,70	0,00	26,70	26,70
Белинского ул, 36	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Белинского ул, 38	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Белинского ул, 34	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Белинского ул, 38	ОДЗ	0,0127			0,0127	31,99	0,00	31,99	31,99
Белинского ул, 38	ОДЗ		0,0116		0,0116	29,22	0,00	29,22	29,22
Ульянова ул, 26/11	ОДЗ	0,0308			0,0308	77,58	0,00	77,58	77,58
Белинского ул, 34	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,66	0,00	21,66	21,66
Белинского ул, 34	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Белинского ул, 38	ОДЗ	0,0221			0,0221	55,66	0,00	55,66	55,66
Белинского ул, 38	ОДЗ		0,0201		0,0201	50,63	0,00	50,63	50,63
Белинского ул, 34	ОДЗ	0,0227			0,0227	57,17	0,00	57,17	57,17
Белинского ул, 34	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Белинского ул, 34	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Белинского ул, 34	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Белинского ул, 34	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Белинского ул, 34	ОДЗ	0,0196			0,0196	49,37	0,00	49,37	49,37
Семашко ул, 30	ОДЗ	0,0238	0,0034		0,0272	68,51	0,00	68,51	68,51
Пожарского ул, 1	ОДЗ	0,1365	0,0836		0,2201	554,36	0,00	554,36	554,36
Пожарского ул, 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Белинского ул, 38	ОДЗ	0,0207			0,0207	52,14	0,00	52,14	52,14
Белинского ул, 38	ОДЗ	0,0185			0,0185	46,60	0,00	46,60	46,60

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Белинского ул, 38	ОДЗ	0,0113			0,0113	28,46	0,00	28,46	28,46
Белинского ул, 38	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94
Белинского ул, 38	ОДЗ		0,0094		0,0094	23,68	0,00	23,68	23,68
Белинского ул, 38	ОДЗ	0,0229			0,0229	57,68	0,00	57,68	57,68
Белинского ул, 38	ОДЗ		0,0208		0,0208	52,39	0,00	52,39	52,39
Белинского ул, 38	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Максима Горького ул, 70	ОДЗ		0,4138		0,4138	1042,23	0,00	1042,23	1042,23
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Ванеева ул, 1	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Максима Горького ул, 70	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Белинского ул, 38	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Белинского ул, 38	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Большая Покровская ул, 9а	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Большая Покровская ул, 9а	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Белинского ул, 38	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Максима Горького ул, 70	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Максима Горького ул, 70	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Максима Горького ул, 70	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Максима Горького ул, 70	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Максима Горького ул, 70	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Провиантская ул, 14	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Белинского ул, 64 (бл.1,2)	ОДЗ	0,0189			0,0189	47,60	0,00	47,60	47,60
Ижорская ул, 3	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Максима Горького ул, 70	ОДЗ	0,0173			0,0173	43,57	0,00	43,57	43,57
Большая Покровская ул, 10в	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Ульянова ул, 7б	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Ульянова ул, 7б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Варварская ул, 29	ОДЗ	0,0208			0,0208	52,39	0,00	52,39	52,39
Минина ул, 27/4	ОДЗ	0,0153			0,0153	38,54	0,00	38,54	38,54
Максима Горького ул, 43	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Большая Покровская ул, 18А	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Максима Горького ул, 43	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Максима Горького ул, 43	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Максима Горького ул, 70	ОДЗ	0,0338			0,0338	85,13	0,00	85,13	85,13
Максима Горького ул, 45	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Провиантская ул, 14	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 70	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Белинского ул, 30	ОДЗ	0,1035			0,1035	260,68	0,00	260,68	260,68
Семашко ул, 23	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Белинского ул, 106а	ОДЗ	0,0217			0,0217	54,66	0,00	54,66	54,66
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ульянова ул, 12	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Новая ул, 19/20	ОДЗ	0,0261			0,0261	65,74	0,00	65,74	65,74
Студеная ул, 34а	ОДЗ	0,0648			0,0648	163,21	0,00	163,21	163,21
Большая Печерская ул, 32 (блок 1,2)	ОДЗ		0,1030		0,1030	259,42	0,00	259,42	259,42
Большая Печерская ул, 32 (блок 1,2)	ОДЗ	0,0179			0,0179	45,08	0,00	45,08	45,08
Большая Печерская ул, 32 (блок 1,2)	ЖФ	0,0983			0,0983	247,59	0,00	247,59	247,59
Большая Печерская ул, 32 (блок 1,2)	ЖФ	0,2355			0,2355	593,15	0,00	593,15	593,15
Большая Печерская ул, 32 (блок 1,2)	ОДЗ	0,0307			0,0307	77,32	0,00	77,32	77,32
Большая Печерская ул, 32 (блок 1,2)	ОДЗ	0,0136			0,0136	34,25	0,00	34,25	34,25
Большая Печерская ул, 32 (блок 1,2)	ОДЗ	0,0187			0,0187	47,10	0,00	47,10	47,10
Большая Печерская ул, 32 (блок 1,2)	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Большая Печерская ул, 32 (блок 1,2)	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,92	0,00	22,92	22,92
Большая Печерская ул, 32 (блок 1,2)	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Большая Печерская ул, 32 (блок 1,2)	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Верхне-Волжская наб, 2а	ОДЗ	0,0038	0,0068		0,0106	26,70	0,00	26,70	26,70
Студеная ул, 52 корпус 1	ОДЗ	0,0508			0,0508	127,95	0,00	127,95	127,95
Студеная ул, 52 корпус 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 70	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Белинского ул, 64 (бл.1,2)	ОДЗ	0,0187			0,0187	47,10	0,00	47,10	47,10
Белинского ул, 38	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Белинского ул, 38	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Белинского ул, 38	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Белинского ул, 38	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Белинского ул, 38	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Белинского ул, 38	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Белинского ул, 38	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Белинского ул, 38	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Белинского ул, 38	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Белинского ул, 38	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Семашко ул, 9	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Алексеевская ул, 14/17а	ОДЗ	0,0157			0,0157	39,54	0,00	39,54	39,54
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 45	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Максима Горького ул, 45	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Ильинская ул, 85 корпус 1	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Ильинская ул, 85 корпус 1	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Ильинская ул, 85 корпус 1	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Ильинская ул, 85 корпус 1	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Ильинская ул, 85 корпус 1	ОДЗ	0,0109			0,0109	27,45	0,00	27,45	27,45
Ильинская ул, 85 корпус 1	ОДЗ	0,0176			0,0176	44,33	0,00	44,33	44,33
Ильинская ул, 85 корпус 1	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Максима Горького ул, 45	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Максима Горького ул, 45	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Верхне-Волжская наб, 8а	ОДЗ	0,0133			0,0133	33,50	0,00	33,50	33,50
Большая Печерская ул, 21	ОДЗ	0,0529			0,0529	133,24	0,00	133,24	133,24
Пискунова ул, 14/5а	ОДЗ	0,0834			0,0834	210,06	0,00	210,06	210,06
Пискунова ул, 14/5а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ульянова ул, 26/11	ОДЗ	0,0313			0,0313	78,83	0,00	78,83	78,83
Ульянова ул, 26/11	ОДЗ	0,0293			0,0293	73,80	0,00	73,80	73,80
Большая Покровская ул, 9б	ОДЗ	0,0109			0,0109	27,45	0,00	27,45	27,45
Ульянова ул, 7б	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Ульянова ул, 7б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пискунова ул, 20а	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Пискунова ул, 20а	ОДЗ	0,0105			0,0105	26,45	0,00	26,45	26,45
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Минина ул, 29	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Минина ул, 29	ОДЗ	0,0109			0,0109	27,45	0,00	27,45	27,45
Минина ул, 29	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Минина ул, 29	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Провиантская ул, 14	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Белинского ул, 38	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Белинского ул, 38	ОДЗ		0,0016		0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Ульянова ул, 26/11	ОДЗ	0,0921			0,0921	231,97	0,00	231,97	231,97
Ошарская ул, 40	ОДЗ	0,2012	0,3552		0,5564	1401,39	0,00	1401,39	1401,39
Ошарская ул, 40	ОДЗ		0,0929		0,0929	233,98	0,00	233,98	233,98
Ошарская ул, 40	ОДЗ		0,0309		0,0309	77,83	0,00	77,83	77,83
Ошарская ул, 40	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Свободы пл, 1/37	ОДЗ	0,2439			0,2439	614,30	0,00	614,30	614,30
Свободы пл, 1/37 в	ОДЗ	0,0529			0,0529	133,24	0,00	133,24	133,24
Свободы пл, 1/37 в	ОДЗ	0,1055			0,1055	265,72	0,00	265,72	265,72



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Свободы пл, 3	ОДЗ		0,0540		0,0540	136,01	0,00	136,01	136,01
Свободы пл, 3	ОДЗ		0,0260		0,0260	65,49	0,00	65,49	65,49
Свободы пл, 3	ОДЗ	0,0210			0,0210	52,89	0,00	52,89	52,89
Свободы пл, 3	ОДЗ	0,2960	0,0688		0,3648	918,81	0,00	918,81	918,81
Свободы пл, 3	ОДЗ	0,3250	0,0344		0,3594	905,21	0,00	905,21	905,21
Свободы пл, 3	ОДЗ	0,5417	0,2128		0,7545	1900,34	0,00	1900,34	1900,34
Свободы пл, 3	ОДЗ		0,0750		0,0750	188,90	0,00	188,90	188,90
Свободы пл, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Свободы пл, 3	ОДЗ	0,0350			0,0350	88,15	0,00	88,15	88,15
Алексеевская ул, 3б	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Ульянова ул, 10 А	ОДЗ	0,6670			0,6670	1679,95	0,00	1679,95	1679,95
Ульянова ул, 10 А	ОДЗ	0,0220			0,0220	55,41	0,00	55,41	55,41
Ульянова ул, 10А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ульянова ул, 10 А	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Ульянова ул, 10 А	ОДЗ	0,1541			0,1541	388,13	0,00	388,13	388,13
Ульянова ул, 10 А	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Ульянова ул, 10 А	ОДЗ	0,0358			0,0358	90,17	0,00	90,17	90,17
Ульянова ул, 10 А	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Ульянова ул, 10 А	ОДЗ	0,0270			0,0270	68,00	0,00	68,00	68,00
Большая Покровская ул, 18А	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Гоголя ул, 12 Г	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Октябрьская ул, 21А	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Октябрьская ул, 21А	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Октябрьская ул, 21А	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Октябрьская ул, 21А	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Октябрьская ул, 21А	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Белинского ул, 64 (бл.1,2)	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,74	0,00	32,74	32,74
Большая Покровская ул, 60	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Максима Горького ул, 149а	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0233			0,0233	58,69	0,00	58,69	58,69
Максима Горького ул, 43	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
Максима Горького ул, 43	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Максима Горького ул, 43	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Максима Горького ул, 43	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Максима Горького ул, 43	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Максима Горького ул, 43	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Максима Горького ул, 43	ОДЗ	0,0097			0,0097	24,43	0,00	24,43	24,43
Максима Горького ул, 43	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Провиантская ул, 47	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Ильинская ул, 85 корпус 1	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Студеная ул, 63/1	ОДЗ	0,0191			0,0191	48,11	0,00	48,11	48,11
Максима Горького ул, 43	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Белинского ул, 36	ОДЗ	0,0139			0,0139	35,01	0,00	35,01	35,01
Минина и Пожарского пл, 2/2	ОДЗ	0,0260			0,0260	65,49	0,00	65,49	65,49
Гоголя ул, 12 Г	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Максима Горького ул, 45	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Новая ул, 3	ОДЗ	0,0151			0,0151	38,03	0,00	38,03	38,03
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0268			0,0268	67,50	0,00	67,50	67,50
Гоголя ул, 12 Г	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Гоголя ул, 12 Г	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Белинского ул, 106б	ОДЗ	0,0096			0,0096	24,18	0,00	24,18	24,18
Минина и Пожарского пл, 11	ОДЗ	0,0314	0,0776		0,1090	274,54	0,00	274,54	274,54
Минина и Пожарского пл, 11	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ковалихинская ул	ОДЗ	0,3920	0,3330		0,7250	1826,04	0,00	1826,04	1826,04
Ковалихинская ул, (стр)	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ильинская ул, 85 корпус 1	ОДЗ	0,0143			0,0143	36,02	0,00	36,02	36,02
Семашко ул, 30	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Минина ул, 20к	ОДЗ	0,1630			0,1630	410,54	0,00	410,54	410,54
Минина ул, 20к	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Новая ул, 36 литер А	ОДЗ	0,1446	0,1255		0,2701	680,29	0,00	680,29	680,29
Новая ул, 36 литер А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пискунова ул, 40а	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Большая Покровская ул, 78	ОДЗ		0,0419		0,0419	105,53	0,00	105,53	105,53
Большая Покровская ул, 78	ОДЗ		0,3034		0,3034	764,17	0,00	764,17	764,17
Большая Покровская ул, 80	ОДЗ		0,1833		0,1833	461,67	0,00	461,67	461,67
Алексеевская ул, 3	ОДЗ	0,0108			0,0108	27,20	0,00	27,20	27,20
Гоголя ул, 12 Г	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Гоголя ул, 12 Г	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Ильинская ул, 85 корпус 1	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Ильинская ул, 85 корпус 1	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Ильинская ул, 85 корпус 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Ильинская ул, 85 корпус 1	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Ильинская ул, 85 корпус 1	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Ильинская ул, 85 корпус 1	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Ильинская ул, 85 корпус 1	ОДЗ	0,0189			0,0189	47,60	0,00	47,60	47,60
Ильинская ул, 85 корпус 1	ОДЗ	0,0189			0,0189	47,60	0,00	47,60	47,60
Минина ул, 20е	ОДЗ	0,1578			0,1578	397,45	0,00	397,45	397,45
Минина ул, 20е	ОДЗ	0,0319			0,0319	80,35	0,00	80,35	80,35
Минина ул, 20е	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Минина ул, 20и	ОДЗ	0,0529	0,1711		0,2240	564,18	0,00	564,18	564,18
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 43	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Ошарская ул, 1/2	ОДЗ	0,0113			0,0113	28,46	0,00	28,46	28,46
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Большая Покровская ул, 2/1	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,73	0,00	30,73	30,73
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Ильинская ул, 85 корпус 1	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Славянская ул, 33	ОДЗ	0,0280			0,0280	70,52	0,00	70,52	70,52
Славянская ул, 33	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Славянская ул, 33	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Нестерова ул, 33	ОДЗ	0,0287		0,0001	0,0288	72,29	0,14	72,42	72,37
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0376			0,0376	94,70	0,00	94,70	94,70
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Белинского ул, 38	ОДЗ	0,0291			0,0291	73,29	0,00	73,29	73,29
Большая Покровская ул, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Покровская ул, 3, 3/4	ОДЗ	0,0229			0,0229	57,68	0,00	57,68	57,68
Большая Покровская ул, 3, 3/4	ОДЗ	0,0407	0,0240		0,0647	162,96	0,00	162,96	162,96
Большая Покровская ул, 5	ОДЗ	0,0164			0,0164	41,31	0,00	41,31	41,31
Большая Покровская ул, 5	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Костина ул, 6	ОДЗ	0,1200			0,1200	302,24	0,00	302,24	302,24
Костина ул, 6	ОДЗ	0,5090	0,4490		0,9580	2412,89	0,00	2412,89	2412,89
Костина ул, 6	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Октябрьская ул, 35	ОДЗ	0,0414	0,1697		0,2111	531,69	0,00	531,69	531,69
Октябрьская ул, 35	ОДЗ	0,5710	0,6286		1,1996	3021,46	0,00	3021,46	3021,46
Октябрьская ул, 35	ОДЗ	0,2414	0,2750		0,5164	1300,64	0,00	1300,64	1300,64
Октябрьская ул, 35	ОДЗ		0,0690		0,0690	173,79	0,00	173,79	173,79
Октябрьская ул, 35	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Октябрьская ул, 35	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пожарского ул, 6а	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Ульянова ул, 13	ОДЗ	0,0869	0,1585		0,2454	618,08	0,00	618,08	618,08
Ульянова ул, 13	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Варварская ул, 10/25	ОДЗ	0,0174			0,0174	43,82	0,00	43,82	43,82
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Большая Печерская ул, 32 (блок 1,2)	ОДЗ	0,0139			0,0139	35,01	0,00	35,01	35,01
Верхне-Волжская наб, 2а	ОДЗ	0,0077	0,0140		0,0217	54,66	0,00	54,66	54,66
Верхне-Волжская наб, 2а	ОДЗ	0,0071	0,0129		0,0200	50,37	0,00	50,37	50,37
Ульянова ул, 12	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Ижорская ул, 3	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0004			0,0004	1,01	0,00	1,01	1,01
Пискунова ул, 18	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Нестерова ул, 32	ОДЗ	0,0427			0,0427	107,55	0,00	107,55	107,55
Нестерова ул, 32	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Белинского ул, 64 (бл.1,2)	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,97	0,00	29,97	29,97
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Пискунова ул, 8/8	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Пискунова ул, 8/8	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0407			0,0407	102,51	0,00	102,51	102,51
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0181			0,0181	45,59	0,00	45,59	45,59
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Большая Покровская ул, 18А	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Максима Горького ул, 43	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Большая Покровская ул, 5/6	ОДЗ	0,0196			0,0196	49,37	0,00	49,37	49,37
Максима Горького ул, 218/22	ОДЗ	0,0161			0,0161	40,55	0,00	40,55	40,55
Максима Горького ул, 218/22	ОДЗ	0,0149			0,0149	37,53	0,00	37,53	37,53
Максима Горького ул, 218/22	ОДЗ	0,0540			0,0540	136,01	0,00	136,01	136,01
Максима Горького ул, 218/22	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94
Максима Горького ул, 218/22	ОДЗ	0,0194			0,0194	48,86	0,00	48,86	48,86
Максима Горького ул, 218/22	ОДЗ	0,0243			0,0243	61,20	0,00	61,20	61,20
Максима Горького ул, 70	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Максима Горького ул, 218/22	ОДЗ	0,0097			0,0097	24,43	0,00	24,43	24,43
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Минина и Пожарского пл, 4А	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Максима Горького ул, 113/30	ЖФ	0,2740			0,2740	690,12	0,00	690,12	690,12
Максима Горького ул, 113/30	ОДЗ	0,0740			0,0740	186,38	0,00	186,38	186,38
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Большая Покровская ул, 78	ОДЗ		0,2425		0,2425	610,78	0,00	610,78	610,78
Большая Покровская ул, 80	ОДЗ		0,3399		0,3399	856,10	0,00	856,10	856,10
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Ульянова ул, 12	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 218/22	ОДЗ	0,0412			0,0412	103,77	0,00	103,77	103,77
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Пискунова ул, 3 корпус 4	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Пискунова ул, 38	ОДЗ	0,0450			0,0450	113,34	0,00	113,34	113,34
Пискунова ул, 38	ОДЗ	0,1430			0,1430	360,17	0,00	360,17	360,17
Ульянова ул, 1	ОДЗ	0,0116			0,0116	29,22	0,00	29,22	29,22
Ульянова ул, 1	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Ульянова ул, 1	ОДЗ	0,3039			0,3039	765,42	0,00	765,42	765,42
Ульянова ул, 12	ОДЗ	0,0239			0,0239	60,20	0,00	60,20	60,20
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Семашко ул, 33А	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Славянская ул, 25А	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Тверская ул, 3	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Пискунова ул, 18а	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Белинского ул, 32, Квадратная	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Белинского ул, 32, Квадратная	ОДЗ	0,0210			0,0210	52,89	0,00	52,89	52,89
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0383			0,0383	96,47	0,00	96,47	96,47
Белинского ул, 32, Квадратная	ОДЗ	0,0394			0,0394	99,24	0,00	99,24	99,24
Белинского ул, 32, Квадратная	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Белинского ул, 32, Квадратная	ОДЗ	0,0096			0,0096	24,18	0,00	24,18	24,18
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Белинского ул, 32	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Белинского ул, 32	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Белинского ул, 32, Квадратная	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Белинского ул, 32, Квадратная	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0131			0,0131	32,99	0,00	32,99	32,99
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Белинского ул, 32	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Белинского ул, 32, Квадратная	ОДЗ	0,0240			0,0240	60,45	0,00	60,45	60,45
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0180			0,0180	45,34	0,00	45,34	45,34
Белинского ул, 32, Квадратная	ОДЗ	0,0246			0,0246	61,96	0,00	61,96	61,96
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Белинского ул, 32	ОДЗ	0,0088			0,0088	22,16	0,00	22,16	22,16
Белинского ул, 32	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,68	0,00	24,68	24,68
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Белинского ул, 32	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,66	0,00	21,66	21,66
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Белинского ул, 32, Квадратная	ОДЗ	0,0109			0,0109	27,45	0,00	27,45	27,45
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Максима Горького пл	ОДЗ	0,0188	0,3235		0,3423	862,14	0,00	862,14	862,14
Максима Горького пл	ОДЗ	0,0955	0,3667		0,4622	1164,13	0,00	1164,13	1164,13
Максима Горького пл	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Грузинская ул, 48	ОДЗ	0,2471			0,2471	622,36	0,00	622,36	622,36
Грузинская ул, 48	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кремль тер, стр.6	ОДЗ	0,4130	0,4520		0,8650	2178,65	0,00	2178,65	2178,65
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Театральная пл, 2	ОДЗ	0,0880			0,0880	221,64	0,00	221,64	221,64
Кремль тер, корп. 10 корпус 2А	ОДЗ	0,1240	0,1324		0,2564	645,79	0,00	645,79	645,79

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Кремль тер, корп. 10 корпус 2А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Минина и Пожарского пл, 2/2	ОДЗ	0,0872			0,0872	219,63	0,00	219,63	219,63
Минина и Пожарского пл, 2/2	ОДЗ	0,0800			0,0800	201,49	0,00	201,49	201,49
Ульянова ул, 10д	ОДЗ	0,0400			0,0400	100,75	0,00	100,75	100,75
Большая Покровская ул, 15	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Варварская ул, 5	ОДЗ	0,0218			0,0218	54,91	0,00	54,91	54,91
Варварская ул, 5	ОДЗ	0,1032			0,1032	259,93	0,00	259,93	259,93
Большая Печерская ул, 16б	ОДЗ	0,2765			0,2765	696,41	0,00	696,41	696,41
Славянская ул, 35	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Славянская ул, 35	ОДЗ	0,2390	1,0912		1,3302	3350,34	0,00	3350,34	3350,34
Кремль тер, 2	ОДЗ	0,1263	0,1166		0,2429	611,79	0,00	611,79	611,79
Кремль тер, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Варварская ул, 42	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Покровская ул, 13	ОДЗ	0,2838	0,0100		0,2938	739,99	0,00	739,99	739,99
Большая Печерская ул, 25/12	ОДЗ	0,0353			0,0353	88,91	0,00	88,91	88,91
Большая Печерская ул, 25/12	ОДЗ	0,1190			0,1190	299,72	0,00	299,72	299,72
Большая Печерская ул, 25/12	ОДЗ	0,2770			0,2770	697,67	0,00	697,67	697,67
Костина ул, 2б	ОДЗ	0,1728	0,0759		0,2487	626,39	0,00	626,39	626,39
Костина ул, 2б	ОДЗ	0,0830			0,0830	209,05	0,00	209,05	209,05
Костина ул, 2б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Минина ул, 2б литер А, А1	ОДЗ	0,0937			0,0937	236,00	0,00	236,00	236,00
Семашко ул, 19	ОДЗ	0,0830			0,0830	209,05	0,00	209,05	209,05
Ульянова ул, 32а	ОДЗ	0,0744			0,0744	187,39	0,00	187,39	187,39
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Белинского ул, 32, Квадратная	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Белинского ул, 32, Квадратная	ОДЗ	0,0277			0,0277	69,77	0,00	69,77	69,77
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Максима Горького ул, 145	ОДЗ	0,0137			0,0137	34,51	0,00	34,51	34,51
Максима Горького ул, 145	ОДЗ	0,0327	0,1501		0,1828	460,41	0,00	460,41	460,41
Максима Горького ул, 145	ОДЗ	0,1799	0,4151		0,5950	1498,61	0,00	1498,61	1498,61
Максима Горького ул, 145	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 145	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Новая ул, 17в	ОДЗ	0,0700			0,0700	176,31	0,00	176,31	176,31
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Грузинская ул, 41и	ОДЗ	0,0468			0,0468	117,87	0,00	117,87	117,87
Грузинская ул, 41и	ОДЗ	0,0419	0,0258		0,0677	170,51	0,00	170,51	170,51
Грузинская ул, 41и	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Белинского ул, 32, Квадратная	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Белинского ул, 32, Квадратная	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0179			0,0179	45,08	0,00	45,08	45,08
Белинского ул, 32, Квадратная	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,26	0,00	1,26	1,26
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0271			0,0271	68,26	0,00	68,26	68,26
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Белинского ул, 32, Квадратная	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Максима Горького ул, 149а	ОДЗ	0,0340			0,0340	85,63	0,00	85,63	85,63
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Белинского ул, 32, Квадратная	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Большая Покровская ул, 15	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Пискунова ул, 3 корпус 4	ОДЗ	0,0160			0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
Большая Покровская ул, 80	ОДЗ	0,0138			0,0138	34,76	0,00	34,76	34,76
Большая Покровская ул, 80	ОДЗ	0,0842			0,0842	212,07	0,00	212,07	212,07
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Свободы пл, 2	ОДЗ	0,1876			0,1876	472,50	0,00	472,50	472,50
Свободы пл, 2	ОДЗ	0,0375			0,0375	94,45	0,00	94,45	94,45
Свободы пл, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,65	0,00	3,65	3,65
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,65	0,00	3,65	3,65
Большая Покровская ул, 10в	ОДЗ	0,0180			0,0180	45,34	0,00	45,34	45,34
Пискунова ул, 3 корпус 3	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Пискунова ул, 39	ОДЗ	0,2520			0,2520	634,71	0,00	634,71	634,71
Пискунова ул, 39	ОДЗ			0,0035	0,0035	0,00	8,23	8,23	5,27
Пискунова ул, 39а	ОДЗ	0,0406		0,0140	0,0546	102,26	32,59	134,84	123,12
Пискунова ул, 39а	ОДЗ	0,0171			0,0171	43,07	0,00	43,07	43,07
Свободы пл, 1/37 в	ОДЗ	0,0265			0,0265	66,74	0,00	66,74	66,74
Свободы пл, 1/37 в	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Свободы пл, 1/37 в	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Свободы пл, 1/37 в	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Лыковая дамба наб, 2	ОДЗ	0,0519			0,0519	130,72	0,00	130,72	130,72
Лыковая дамба наб, 2а	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,69	0,00	25,69	25,69
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Максима Горького пл, 6	ОДЗ	0,0220			0,0220	55,41	0,00	55,41	55,41

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Максима Горького пл, 6	ОДЗ	0,0247			0,0247	62,21	0,00	62,21	62,21
Чернопрудский пер, 4	ОДЗ	0,0324			0,0324	81,60	0,00	81,60	81,60
Кремль тер, 1а	ОДЗ	0,0290			0,0290	73,04	0,00	73,04	73,04
Кремль тер, 1а	ОДЗ	0,1910	0,1330		0,3240	816,05	0,00	816,05	816,05
Кремль тер, 1а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пискунова ул, 1	ОДЗ	0,2206			0,2206	555,62	0,00	555,62	555,62
Пискунова ул, 1	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Белинского ул, 32	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,66	0,00	21,66	21,66
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Большая Покровская ул, 15	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Большая Покровская ул, 15	ОДЗ	0,0335			0,0335	84,38	0,00	84,38	84,38
Большая Покровская ул, 15	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Большая Покровская ул, 15	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Большая Покровская ул, 15	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Ульянова ул, 12	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,92	0,00	22,92	22,92
Белинского ул, 32, Квадратная	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Большая Покровская ул, 15	ОДЗ	0,0319			0,0319	80,35	0,00	80,35	80,35
Большая Покровская ул, 15	ОДЗ	0,0255			0,0255	64,23	0,00	64,23	64,23
Большая Покровская ул, 15	ОДЗ	0,0176			0,0176	44,33	0,00	44,33	44,33
Большая Покровская ул, 15	ОДЗ	0,0212			0,0212	53,40	0,00	53,40	53,40
Пискунова ул, 47/1	ОДЗ	0,0719			0,0719	181,09	0,00	181,09	181,09
Пискунова ул, 47/1	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Свободы пл, 1/37 в	ОДЗ	0,0528			0,0528	132,99	0,00	132,99	132,99
Чернопрудский пер, 4	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94
Чернопрудский пер, 4	ОДЗ	0,0345			0,0345	86,89	0,00	86,89	86,89
Чернопрудский пер, 4	ОДЗ	0,0466			0,0466	117,37	0,00	117,37	117,37
Большая Покровская ул, 60	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Большая Покровская ул, 60	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Пискунова ул, 11/7 литер А	ОДЗ	0,0645	0,0218		0,0863	217,36	0,00	217,36	217,36
Белинского ул, 106б	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
Ковалихинская ул, 28а	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Ковалихинская ул, 28а	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,79	0,00	38,79	38,79
Пискунова ул, 35	ОДЗ	0,3750		0,0170	0,3920	944,50	39,65	984,15	969,88
Пискунова ул, 35	ОДЗ	0,0478			0,0478	120,39	0,00	120,39	120,39
Большая Печерская ул, 24	ОДЗ	0,0199			0,0199	50,12	0,00	50,12	50,12
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Октябрьская ул, 21А	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 147а (1в.)	ОДЗ	0,1680			0,1680	423,14	0,00	423,14	423,14
Максима Горького ул, 147а (2в.)	ОДЗ	0,1683			0,1683	423,89	0,00	423,89	423,89
Максима Горького ул, 147а (2в.)	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Алексеевская ул, 1	ОДЗ	0,1528			0,1528	384,85	0,00	384,85	384,85
Алексеевская ул, 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Алексеевская ул, 8а/1	ОДЗ	0,3176			0,3176	799,93	0,00	799,93	799,93
Алексеевская ул, 8а/1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Минина ул, 20а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Минина ул, 20а	ОДЗ	0,3527			0,3527	888,34	0,00	888,34	888,34
Провиантская ул, 26	ОДЗ	0,0338			0,0338	85,13	0,00	85,13	85,13
Семашко ул, 22	ОДЗ		0,6740		0,6740	1697,59	0,00	1697,59	1697,59
Семашко ул, 22	ОДЗ	0,3630			0,3630	914,28	0,00	914,28	914,28
Семашко ул, 22	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Нестерова ул, 8	ОДЗ	0,1155			0,1155	290,91	0,00	290,91	290,91
Нестерова ул, 8	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Ильинская ул, 85 корпус 1	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Алексеевская ул, 8/15	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Алексеевская ул, 3	ОДЗ	0,0231			0,0231	58,18	0,00	58,18	58,18
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Ульянова ул, 41	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Варварская ул, 8 литер литер 3	ОДЗ	0,0365			0,0365	91,93	0,00	91,93	91,93
Алексеевская ул, 15/14	ОДЗ	0,0253			0,0253	63,72	0,00	63,72	63,72
Костина ул, 5а	ЖФ	0,2060			0,2060	518,85	0,00	518,85	518,85
Костина ул, 5а	ОДЗ	0,0140			0,0140	35,26	0,00	35,26	35,26
Костина ул, 5а	ОДЗ	0,0560			0,0560	141,05	0,00	141,05	141,05
Пискунова ул, 18а	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Белинского ул, 106б	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Большая Покровская ул, 19/6	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Большая Покровская ул, 60	ОДЗ	0,0093			0,0093	23,42	0,00	23,42	23,42
Большая Покровская ул, 9б	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Ванеева ул, 1а	ОДЗ	0,0004			0,0004	1,01	0,00	1,01	1,01
Ванеева ул, 1а	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Ванеева ул, 1а	ОДЗ	0,0105			0,0105	26,45	0,00	26,45	26,45
Варварская ул, 44/41	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Короленко ул, 19а	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Максима Горького ул, 218/22	ОДЗ	0,0219			0,0219	55,16	0,00	55,16	55,16
Минина ул, 18а	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Минина ул, 27/4	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Варварская ул, 44/41	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Ульянова ул, 4В	ОДЗ	0,0132	0,0115		0,0247	62,21	0,00	62,21	62,21
Ульянова ул, 4В	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0104			0,0104	26,19	0,00	26,19	26,19
Белинского ул, 32, Квадратная	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Максима Горького ул, 43	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,93	0,00	24,93	24,93
Белинского ул, 32	ОДЗ	0,0158			0,0158	39,80	0,00	39,80	39,80
Белинского ул, 32, Квадратная	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Славянская ул, 35 корпус 1	ЖФ	0,3236			0,3236	815,04	0,00	815,04	815,04
Славянская ул, 35 корпус 1	ЖФ	0,3987			0,3987	1004,19	0,00	1004,19	1004,19
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0954			0,0954	240,28	0,00	240,28	240,28
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ		0,2633		0,2633	663,17	0,00	663,17	663,17
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Гоголя ул, 12 Г	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Семашко ул, 28	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,90	0,00	19,90	19,90



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Семашко ул, 28	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Семашко ул, 28	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Белинского ул, 32, Квадратная	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Провиантская ул, 14	ОДЗ	0,0123	0,0163		0,0286	72,03	0,00	72,03	72,03
Провиантская ул, 14	ОДЗ		0,0190		0,0190	47,85	0,00	47,85	47,85
Белинского ул, 32, Квадратная	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Минина ул, 19/6	ОДЗ	0,0096			0,0096	24,18	0,00	24,18	24,18
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Семашко ул, 28	ОДЗ	0,0169			0,0169	42,57	0,00	42,57	42,57
Тверская ул, 7	ЖФ	0,2198			0,2198	553,60	0,00	553,60	553,60
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Тверская ул, 7	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Тверская ул, 7	ОДЗ	0,0108			0,0108	27,20	0,00	27,20	27,20
Тверская ул, 3	ОДЗ	0,0295			0,0295	74,30	0,00	74,30	74,30
Тверская ул, 7	ОДЗ	0,0171			0,0171	43,07	0,00	43,07	43,07
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Семашко ул, 33А	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Семашко ул, 33А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Семашко ул, 33А	ОДЗ	0,0224			0,0224	56,42	0,00	56,42	56,42
Семашко ул, 33А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Гранитный пер, 4/1	ОДЗ	0,0846			0,0846	213,08	0,00	213,08	213,08
Гранитный пер, 4/1	ОДЗ	0,1152	0,2420		0,3572	899,67	0,00	899,67	899,67
Гранитный пер, 4/1	ОДЗ	0,2925	0,3089		0,6014	1514,73	0,00	1514,73	1514,73
Гранитный пер, 4/1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Алексеевская ул, 3	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Минина ул, 11	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Алексеевская ул, 8а/1	ОДЗ	0,0148			0,0148	37,28	0,00	37,28	37,28
Большая Покровская ул, 4	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41
Большая Покровская ул, 78	ОДЗ	0,0158			0,0158	39,80	0,00	39,80	39,80
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Большая Покровская ул, 78	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Ульянова ул, 26/11	ОДЗ	0,0340			0,0340	85,63	0,00	85,63	85,63
Ульянова ул, 26/11	ОДЗ		0,0006		0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Большая Покровская ул, 15	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Тверская ул, 7	ОДЗ	0,0145			0,0145	36,52	0,00	36,52	36,52
Тверская ул, 7	ОДЗ	0,0136			0,0136	34,25	0,00	34,25	34,25
Варварская ул, 4	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Белинского ул, 64 (бл.1,2)	ОДЗ	0,0113			0,0113	28,46	0,00	28,46	28,46
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Минина и Пожарского пл, 4А	ОДЗ	0,0188			0,0188	47,35	0,00	47,35	47,35
Минина и Пожарского пл, 4А	ОДЗ		0,0040		0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Минина и Пожарского пл, 4А	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Минина и Пожарского пл, 4А	ОДЗ		0,0004		0,0004	1,01	0,00	1,01	1,01
Минина и Пожарского пл, 4А	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,96	0,00	28,96	28,96
Минина и Пожарского пл, 4А	ОДЗ		0,0024		0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Минина и Пожарского пл, 4А	ОДЗ	0,0177			0,0177	44,58	0,00	44,58	44,58
Минина и Пожарского пл, 4А	ОДЗ		0,0037		0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Минина и Пожарского пл, 4А	ОДЗ	0,0181			0,0181	45,59	0,00	45,59	45,59
Минина и Пожарского пл, 4А	ОДЗ		0,0038		0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Минина и Пожарского пл, 4А	ОДЗ	0,0181			0,0181	45,59	0,00	45,59	45,59
Минина и Пожарского пл, 4А	ОДЗ		0,0038		0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Минина и Пожарского пл, 4А	ОДЗ	0,0181			0,0181	45,59	0,00	45,59	45,59
Минина и Пожарского пл, 4А	ОДЗ		0,0038		0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Минина и Пожарского пл, 4А	ОДЗ	0,0181			0,0181	45,59	0,00	45,59	45,59
Минина и Пожарского пл, 4А	ОДЗ		0,0038		0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Минина и Пожарского пл, 4А	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Минина и Пожарского пл, 4А	ОДЗ		0,0001		0,0001	0,25	0,00	0,25	0,25
Минина и Пожарского пл, 4А	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41
Минина и Пожарского пл, 4А	ОДЗ		0,0018		0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Минина и Пожарского пл, 4А	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,91	0,00	21,91	21,91
Минина и Пожарского пл, 4А	ОДЗ		0,0018		0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Минина и Пожарского пл, 4А	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Минина и Пожарского пл, 4А	ОДЗ		0,0006		0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Арзамасская ул, 1	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Белинского ул, 66	ОДЗ		0,6148		0,6148	1548,48	0,00	1548,48	1548,48
Верхне-Волжская наб, 2а	ОДЗ	0,0656	0,3892		0,4548	1145,49	0,00	1145,49	1145,49
Верхне-Волжская наб, 2а	ЖФ	0,7392			0,7392	1861,80	0,00	1861,80	1861,80
Минина ул, 6	ЖФ	0,1386			0,1386	349,09	0,00	349,09	349,09
Провиантская ул, 47	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Белинского ул, 64 (бл.1,2)	ОДЗ	0,0357			0,0357	89,92	0,00	89,92	89,92
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Белинского ул, 32	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Пискунова ул, 47/1	ОДЗ	0,0332			0,0332	83,62	0,00	83,62	83,62
Пискунова ул, 47/1	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
Провиантская ул, 14	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Грузинская ул, 48	ОДЗ	0,0627			0,0627	157,92	0,00	157,92	157,92
Кремль тер, 1а	ОДЗ	0,0605			0,0605	152,38	0,00	152,38	152,38
Кремль тер, 1а	ОДЗ	0,1221			0,1221	307,53	0,00	307,53	307,53
Кремль тер, 1а	ОДЗ		0,2144		0,2144	540,00	0,00	540,00	540,00
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Верхне-Волжская наб, 2а	ОДЗ	0,0038	0,0068		0,0106	26,70	0,00	26,70	26,70
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,91	0,00	4,91	4,91
Верхне-Волжская наб, 2а	ОДЗ	0,0038	0,0068		0,0106	26,70	0,00	26,70	26,70
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0020			0,0020	4,91	0,00	4,91	4,91
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Белинского ул, 32, Круглая	ОДЗ	0,0179			0,0179	45,08	0,00	45,08	45,08
Белинского ул, 66	ЖФ	0,5117			0,5117	1288,80	0,00	1288,80	1288,80
Белинского ул, 66	ЖФ	0,8701			0,8701	2191,50	0,00	2191,50	2191,50
Белинского ул, 66	ЖФ	0,0976			0,0976	245,82	0,00	245,82	245,82
Белинского ул, 66	ОДЗ	0,0307	0,7892		0,8199	2065,06	0,00	2065,06	2065,06
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Ульянова ул, 26/11	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Ульянова ул, 26/11	ОДЗ	0,0603			0,0603	151,88	0,00	151,88	151,88
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Нестерова ул, 10	ЖФ	0,0903			0,0903	227,44	0,00	227,44	227,44
Нестерова ул, 10	ОДЗ	0,0380			0,0380	95,71	0,00	95,71	95,71
Большая Печерская ул, 5а	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Большая Печерская ул, 5а	ОДЗ	0,2250			0,2250	566,70	0,00	566,70	566,70
Большая Печерская ул, 5а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Верхне-Волжская наб, 2а	ОДЗ	0,0069	0,0125		0,0194	48,86	0,00	48,86	48,86
Верхне-Волжская наб, 2а	ОДЗ	0,0055	0,0100		0,0155	39,04	0,00	39,04	39,04
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Верхне-Волжская наб, 2а	ОДЗ	0,0038	0,0068		0,0106	26,70	0,00	26,70	26,70
Ильинская ул, 85 корпус 1	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Ильинская ул, 85 корпус 1	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Ильинская ул, 85 корпус 1	ОДЗ	0,0169			0,0169	42,57	0,00	42,57	42,57
Ильинская ул, 85 корпус 1	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Минина ул, 5	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Большая Покровская ул, 17	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Большая Покровская ул, 17	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Большая Покровская ул, 17	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Большая Покровская ул, 17	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Большая Покровская ул, 17	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Большая Покровская ул, 17	ОДЗ	0,5118			0,5118	1289,06	0,00	1289,06	1289,06
Большая Покровская ул, 19/6	ОДЗ	0,0222			0,0222	55,91	0,00	55,91	55,91
Большая Покровская ул, 19/6	ОДЗ	0,0140			0,0140	35,26	0,00	35,26	35,26
Большая Покровская ул, 78	ОДЗ	0,0175			0,0175	44,08	0,00	44,08	44,08
Крупской ул, 5	ЖФ	0,3418			0,3418	860,88	0,00	860,88	860,88
Семашко ул, 20	ОДЗ	0,5200			0,5200	1309,71	0,00	1309,71	1309,71

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Семашко ул, 20	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Варварская ул, 3	ОДЗ	0,3340	0,1370		0,4710	1186,29	0,00	1186,29	1186,29
Варварская ул, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Варварская ул, 3в	ОДЗ	0,0720			0,0720	181,34	0,00	181,34	181,34
Варварская ул, 3Д	ОДЗ	0,1270	0,0054		0,1324	333,47	0,00	333,47	333,47
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Большая Покровская ул, 78	ОДЗ	0,0568			0,0568	143,06	0,00	143,06	143,06
Варварская ул, 8	ОДЗ	0,0246			0,0246	61,96	0,00	61,96	61,96
Варварская ул, 8	ОДЗ	0,0241			0,0241	60,70	0,00	60,70	60,70
Варварская ул, 8	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,73	0,00	30,73	30,73
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Максима Горького пл, 6	ОДЗ	0,0379			0,0379	95,46	0,00	95,46	95,46
Максима Горького пл, 6	ОДЗ	0,0146			0,0146	36,77	0,00	36,77	36,77
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Свободы пл, 7	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,26	0,00	1,26	1,26
Ошарская ул, 1/2	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Ульянова ул, 46	ОДЗ	0,0038	0,0585		0,0623	156,91	0,00	156,91	156,91
Ульянова ул, 46	ОДЗ	0,8256			0,8256	2079,42	0,00	2079,42	2079,42
Ульянова ул, 46	ОДЗ	0,1390	0,2335		0,3725	938,21	0,00	938,21	938,21
Ульянова ул, 46	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Ульянова ул, 46	ОДЗ		0,0170		0,0170	42,82	0,00	42,82	42,82
Ульянова ул, 46	ОДЗ	0,0989	0,2700		0,3689	929,14	0,00	929,14	929,14
Ульянова ул, 46	ОДЗ	0,5412	0,1440		0,6852	1725,79	0,00	1725,79	1725,79
Ульянова ул, 46	ОДЗ	0,3781	0,5818		0,9599	2417,67	0,00	2417,67	2417,67
Ульянова ул, 46	ОДЗ	0,0233			0,0233	58,69	0,00	58,69	58,69
Ульянова ул, 46	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Белинского ул, 110	ОДЗ	0,0125			0,0125	31,48	0,00	31,48	31,48
Большая Покровская ул, 19	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Большая Покровская ул, 19	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Большая Покровская ул, 19	ОДЗ	0,0221			0,0221	55,66	0,00	55,66	55,66
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Пискунова ул, 11/7	ЖФ	0,4110			0,4110	1035,17	0,00	1035,17	1035,17
Пискунова ул, 11/7	ОДЗ	0,0690			0,0690	173,79	0,00	173,79	173,79
Максима Горького пл, 6	ОДЗ	0,1077			0,1077	271,26	0,00	271,26	271,26
Большая Покровская ул, 15	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Пискунова ул, 40 литер А	ОДЗ	0,1586	0,0274		0,1860	468,47	0,00	468,47	468,47
Пискунова ул, 40 литер А	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Пискунова ул, 40 литер Б	ОДЗ	0,1050			0,1050	264,46	0,00	264,46	264,46
Кремль тер корпус 1	ОДЗ	0,2116			0,2116	532,95	0,00	532,95	532,95
Большая Покровская ул, 78	ОДЗ	0,0146			0,0146	36,77	0,00	36,77	36,77
Большая Покровская ул, 78	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ульянова ул, 5	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Грузинская ул, 48	ОДЗ	0,0526			0,0526	132,48	0,00	132,48	132,48
Большая Покровская ул, 1	ОДЗ	0,2871			0,2871	723,11	0,00	723,11	723,11
Большая Покровская ул, 1	ОДЗ		0,1222		0,1222	307,78	0,00	307,78	307,78
Большая Покровская ул, 3, 3/4	ОДЗ	0,0239			0,0239	60,20	0,00	60,20	60,20
Большая Покровская ул, 5	ОДЗ	0,0180			0,0180	45,34	0,00	45,34	45,34
Варварская ул, 1	ОДЗ	0,0490			0,0490	123,41	0,00	123,41	123,41
Варварская ул, 1	ОДЗ	0,1200			0,1200	302,24	0,00	302,24	302,24
Пискунова ул, 3 корпус 3	ОДЗ	0,0138			0,0138	34,76	0,00	34,76	34,76
Пискунова ул, 3 корпус 3	ОДЗ	0,0183			0,0183	46,09	0,00	46,09	46,09
Большая Печерская ул, 22	ОДЗ	0,2184			0,2184	550,08	0,00	550,08	550,08
Большая Печерская ул, 22	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Кремль тер, башня Дмитр.	ОДЗ	0,1107			0,1107	278,82	0,00	278,82	278,82
Провиантская ул, 5	ОДЗ	0,0142			0,0142	35,77	0,00	35,77	35,77
Пискунова ул, 9	ОДЗ	0,0261			0,0261	65,74	0,00	65,74	65,74
Пискунова ул, 9	ОДЗ	0,0537			0,0537	135,25	0,00	135,25	135,25
Белинского ул, 106б	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Варварская ул, 8/22	ОДЗ	0,0458			0,0458	115,36	0,00	115,36	115,36
Варварская ул, 8/22	ОДЗ	0,0912			0,0912	229,70	0,00	229,70	229,70
Алексеевская ул, 3	ОДЗ	0,2020			0,2020	508,77	0,00	508,77	508,77
Минина и Пожарского пл, 2/2	ОДЗ	0,0730			0,0730	183,86	0,00	183,86	183,86
Кремль тер	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Свободы пл, 1/37 в	ОДЗ	0,1068			0,1068	268,99	0,00	268,99	268,99
Свободы пл, 1/37 в	ОДЗ	0,0113			0,0113	28,46	0,00	28,46	28,46
Свободы пл, 1/37 в	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,98	0,00	30,98	30,98
Свободы пл, 1/37 в	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Большая Покровская ул, 4а	ОДЗ	0,0689			0,0689	173,54	0,00	173,54	173,54
Варварская ул, 3а	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Варварская ул, 3а	ОДЗ	0,0893			0,0893	224,92	0,00	224,92	224,92
Чернопрудский пер, 4	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Ульянова ул, 12	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Костина ул, 8	ОДЗ	0,0634			0,0634	159,68	0,00	159,68	159,68
Максима Горького ул, 153	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Покровская ул, 15	ОДЗ	0,0591			0,0591	148,85	0,00	148,85	148,85
Большая Покровская ул, 15	ОДЗ	0,0553			0,0553	139,28	0,00	139,28	139,28
Семашко ул, 20/7	ОДЗ	0,0820			0,0820	206,53	0,00	206,53	206,53
Семашко ул, 5б	ОДЗ	0,0922			0,0922	232,22	0,00	232,22	232,22
Верхне-Волжская наб, 2а	ОДЗ	0,0071	0,0129		0,0200	50,37	0,00	50,37	50,37
Кремль тер корпус 1	ОДЗ	0,4283	0,3578		0,7861	1979,93	0,00	1979,93	1979,93
Кремль тер, 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кремль тер, 11	ОДЗ	0,0278			0,0278	70,02	0,00	70,02	70,02
Кремль тер, 14	ОДЗ	0,1772	0,3161		0,4933	1242,46	0,00	1242,46	1242,46
Кремль тер, 14	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Кремль тер, 14/1	ОДЗ		0,2332		0,2332	587,35	0,00	587,35	587,35
Кремль тер, 14/1	ОДЗ	0,1205	0,1353		0,2558	644,28	0,00	644,28	644,28
Кремль тер, 2	ОДЗ		0,0921		0,0921	231,97	0,00	231,97	231,97
Кремль тер, 2	ОДЗ	0,5984			0,5984	1507,17	0,00	1507,17	1507,17
Кремль тер, 2	ОДЗ	0,1810			0,1810	455,88	0,00	455,88	455,88
Кремль тер, 2	ОДЗ		0,3156		0,3156	794,89	0,00	794,89	794,89
Кремль тер, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кремль тер, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кремль тер, 4а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Минина ул, 13а	ОДЗ	0,0575			0,0575	144,82	0,00	144,82	144,82
Ильинская ул, 85 корпус 1	ОДЗ	0,0088			0,0088	22,16	0,00	22,16	22,16
Ильинская ул, 85 корпус 1	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Пискунова ул, 47/1	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Пискунова ул, 47/1	ОДЗ	0,0134			0,0134	33,75	0,00	33,75	33,75
Пискунова ул, 47/1	ОДЗ	0,0240			0,0240	60,45	0,00	60,45	60,45
Славянская ул, 35 корпус 1	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Пискунова ул, 18а	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Большая Покровская ул, 60	ОДЗ	0,1680			0,1680	423,14	0,00	423,14	423,14
Большая Покровская ул, 60	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ошарская ул, 8д	ОДЗ	0,0950			0,0950	239,27	0,00	239,27	239,27
Ульянова ул, 10	ОДЗ	0,1579			0,1579	397,70	0,00	397,70	397,70
Ульянова ул, 10	ОДЗ		0,2285		0,2285	575,52	0,00	575,52	575,52
Ульянова ул, 10	ОДЗ	0,2000			0,2000	503,73	0,00	503,73	503,73
Большая Печерская ул, 25/12а	ОДЗ	0,2564			0,2564	645,79	0,00	645,79	645,79
Большая Печерская ул, 25/12а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Алексеевская ул, 3	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Белинского ул, 36	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Белинского ул, 36	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Новая ул, 8	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,74	0,00	32,74	32,74
Белинского ул, 32	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Максима Горького ул, 23А	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Минина ул, 6	ОДЗ	0,0222	0,0470		0,0692	174,29	0,00	174,29	174,29
Минина ул, 6	ОДЗ	0,0102	0,0216		0,0318	80,09	0,00	80,09	80,09
Ульянова ул, 31	ОДЗ	0,0157			0,0157	39,54	0,00	39,54	39,54
Ульянова ул, 31	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пискунова ул, 45	ОДЗ	0,1024			0,1024	257,91	0,00	257,91	257,91
Пискунова ул, 45	ЖФ	0,3246			0,3246	817,56	0,00	817,56	817,56
Кремль тер, 9	ОДЗ	0,0430			0,0430	108,30	0,00	108,30	108,30



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Кремль тер, 9	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кремль тер, 7	ОДЗ	0,2185			0,2185	550,33	0,00	550,33	550,33
Кремль тер, 9	ОДЗ	0,2750			0,2750	692,63	0,00	692,63	692,63
Кремль тер, 7	ОДЗ	0,0408			0,0408	102,76	0,00	102,76	102,76
Нестерова ул, 4а	ЖФ	0,4912			0,4912	1237,17	0,00	1237,17	1237,17
Нестерова ул, 4а	ОДЗ	0,0237			0,0237	59,69	0,00	59,69	59,69
Нестерова ул, 4а	ОДЗ	0,0331			0,0331	83,37	0,00	83,37	83,37
Большая Печерская ул, 23/9	ОДЗ	0,0337			0,0337	84,88	0,00	84,88	84,88
Большая Печерская ул, 23/9	ОДЗ	0,1400			0,1400	352,61	0,00	352,61	352,61
Семашко ул, 2	ОДЗ	0,0039		0,0000	0,0039	9,82	0,03	9,85	9,84
Семашко ул, 2	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Семашко ул, 2	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Семашко ул, 2	ЖФ	0,3691		0,0373	0,4064	929,64	275,45	1205,10	1116,74
Семашко ул, 2а	ОДЗ	0,1400			0,1400	352,61	0,00	352,61	352,61
Семашко ул, 2а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Семашко ул, 17а	ОДЗ	0,0930			0,0930	234,24	0,00	234,24	234,24
Ульянова ул, 35	ОДЗ	0,0670			0,0670	168,75	0,00	168,75	168,75
Ульянова ул, 37	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Ульянова ул, 37	ЖФ	0,1552			0,1552	390,90	0,00	390,90	390,90
Минина ул, 25а	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Минина ул, 25а	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Минина ул, 25а	ЖФ	0,1636			0,1636	412,05	0,00	412,05	412,05
Ванеева ул, 3	ОДЗ	0,0116			0,0116	29,22	0,00	29,22	29,22
Белинского ул, 102	ОДЗ	0,0243			0,0243	61,20	0,00	61,20	61,20
Белинского ул, 102	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Белинского ул, 102	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Ванеева ул, 3	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Ванеева ул, 3	ОДЗ	0,0178			0,0178	44,83	0,00	44,83	44,83
Ванеева ул, 3	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Белинского ул, 102	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Белинского ул, 100	ОДЗ	0,0609		0,0001	0,0610	153,39	0,22	153,60	153,53
Белинского ул, 104/5	ОДЗ	0,0033		0,0000	0,0033	8,31	0,07	8,38	8,35
Белинского ул, 104/5	ОДЗ	0,0094		0,0000	0,0094	23,68	0,03	23,71	23,70
Белинского ул, 102	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Белинского ул, 102	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Белинского ул, 104/5	ОДЗ	0,0033		0,0000	0,0033	8,31	0,03	8,34	8,33
Белинского ул, 104/5	ОДЗ	0,0049		0,0000	0,0049	12,34	0,08	12,42	12,39
Белинского ул, 102	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Белинского ул, 104/5	ОДЗ	0,0035		0,0000	0,0035	8,82	0,07	8,88	8,86
Белинского ул, 102	ЖФ	0,2598			0,2598	654,35	0,00	654,35	654,35
Белинского ул, 104/5	ЖФ			0,0325	0,0325	0,00	240,01	240,01	163,02
Ошарская ул, 56	ЖФ			0,0314	0,0314	0,00	231,88	231,88	157,50
Ошарская ул, 58	ЖФ			0,0378	0,0378	0,00	279,15	279,15	189,60
Белинского ул, 100	ЖФ	0,1604		0,0318	0,1922	404,00	234,84	638,83	563,50
Белинского ул, 104/5	ЖФ	0,1538			0,1538	387,37	0,00	387,37	387,37



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ванеева ул, 3	ЖФ	0,1517			0,1517	382,08	0,00	382,08	382,08
Ошарская ул, 56	ЖФ	0,1582			0,1582	398,45	0,00	398,45	398,45
Ошарская ул, 58	ЖФ	0,1435			0,1435	361,43	0,00	361,43	361,43
Белинского ул, 102	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Белинского ул, 104/5	ОДЗ	0,0033		0,0000	0,0033	8,31	0,03	8,34	8,33
Белинского ул, 100	ОДЗ	0,0040		0,0003	0,0043	10,07	0,63	10,70	10,48
Белинского ул, 102	ОДЗ	0,0167			0,0167	42,06	0,00	42,06	42,06
Белинского ул, 102	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Провиантская ул, 20	ЖФ			0,1716	0,1716	0,00	1267,23	1267,23	860,75
Володарского ул, 56	ОДЗ	0,0903			0,0903	227,44	0,00	227,44	227,44
Володарского ул, 56	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Семашко ул, 10	ОДЗ			0,0033	0,0033	0,00	7,80	7,80	5,00
Семашко ул, 10	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,51	0,51	0,33
Семашко ул, 10	ОДЗ	0,1114		0,0003	0,1117	280,58	0,69	281,27	281,02
Семашко ул, 10	ОДЗ		0,2914		0,2914	733,94	0,00	733,94	733,94
Семашко ул, 10	ОДЗ	0,0507	0,0542	0,0080	0,1129	264,21	18,56	282,77	276,09
Максима Горького ул, 52	ОДЗ	0,0129			0,0129	32,49	0,00	32,49	32,49
Максима Горького ул, 52	ОДЗ	0,0135			0,0135	34,00	0,00	34,00	34,00
Максима Горького ул, 52	ЖФ	0,1785			0,1785	449,58	0,00	449,58	449,58
Решетниковская ул, 4	ОДЗ	0,1457			0,1457	366,97	0,00	366,97	366,97
Решетниковская ул, 4	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Решетниковская ул, 4	ОДЗ	0,0345		0,0003	0,0348	86,89	0,59	87,48	87,27
Решетниковская ул, 4	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Решетниковская ул, 4	ОДЗ	0,0301		0,0002	0,0303	75,81	0,51	76,32	76,14
Решетниковская ул, 4	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Решетниковская ул, 4	ОДЗ	0,1255		0,0009	0,1264	316,09	2,13	318,23	317,46
Решетниковская ул, 4	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Решетниковская ул, 4	ОДЗ	0,0441		0,0003	0,0444	111,07	0,75	111,82	111,55
Решетниковская ул, 4	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Решетниковская ул, 4	ОДЗ	0,0048		0,0000	0,0048	12,09	0,08	12,17	12,14
Решетниковская ул, 4	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Решетниковская ул, 4	ОДЗ	0,0024		0,0000	0,0024	6,04	0,04	6,09	6,07
Решетниковская ул, 2	ОДЗ	0,3830	0,2200	0,0310	0,6340	1518,76	72,30	1591,06	1565,04
Решетниковская ул, 2	ОДЗ			0,0015	0,0015	0,00	3,42	3,42	2,19
Решетниковская ул, 4	ОДЗ	0,0856		0,0006	0,0862	215,60	1,45	217,05	216,53
Решетниковская ул, 4	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Володарского ул, 4а	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,57	1,57	1,00
Ошарская ул, 16	ЖФ	0,1047		0,0339	0,1386	263,70	250,34	514,05	433,75
Ошарская ул, 16	ОДЗ	0,0650		0,0009	0,0659	163,71	2,06	165,78	165,03
Максима Горького ул, 162	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Академика И.Н.Блохиной ул, 3	ОДЗ	0,0050		0,0000	0,0050	12,59	0,05	12,64	12,62
Ошарская ул, 21	ОДЗ	0,0246		0,0003	0,0249	61,96	0,80	62,76	62,47
Ошарская ул, 21	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Ошарская ул, 21	ОДЗ	0,0206		0,0005	0,0211	51,88	1,06	52,95	52,56

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ошарская ул, 17	ОДЗ	0,0267		0,0002	0,0269	67,25	0,47	67,71	67,55
Максима Горького ул, 164	ОДЗ	0,0284			0,0284	71,53	0,00	71,53	71,53
Ошарская ул, 21	ОДЗ	0,0346		0,0000	0,0346	87,15	0,03	87,18	87,17
Ошарская ул, 18/1	ОДЗ	0,0500		0,0009	0,0509	125,93	2,19	128,12	127,33
Ошарская ул, 21	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Ошарская ул, 36б	ОДЗ	0,0250			0,0250	62,97	0,00	62,97	62,97
Ошарская ул, 21	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Максима Горького ул, 162	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Максима Горького ул, 162	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Володарского ул, 11	ЖФ			0,0565	0,0565	0,00	417,24	417,24	283,40
Володарского ул, 5	ЖФ	0,2928		0,0609	0,3537	737,47	449,73	1187,20	1042,94
Володарского ул, 7	ЖФ			0,0654	0,0654	0,00	482,97	482,97	328,05
Володарского ул, 9	ЖФ			0,0594	0,0594	0,00	438,66	438,66	297,95
Максима Горького ул, 162	ЖФ	0,0540			0,0540	136,01	0,00	136,01	136,01
Ошарская ул, 21	ЖФ	0,7729		0,1465	0,9194	1946,68	1081,87	3028,56	2681,53
Академика И.Н.Блохиной ул, 3	ЖФ	0,0841		0,0082	0,0923	211,82	60,56	272,38	252,95
Володарского ул, 11	ЖФ	0,2977			0,2977	749,81	0,00	749,81	749,81
Володарского ул, 7	ЖФ	0,2951			0,2951	743,26	0,00	743,26	743,26
Володарского ул, 9	ЖФ	0,2948			0,2948	742,50	0,00	742,50	742,50
Максима Горького ул, 164	ЖФ	0,0972			0,0972	244,81	0,00	244,81	244,81
Ошарская ул, 17	ЖФ	0,1416		0,0108	0,1524	356,64	79,76	436,40	410,82
Академика И.Н.Блохиной ул, 3	ОДЗ	0,0110		0,0000	0,0110	27,71	0,08	27,78	27,75
Максима Горького ул, 164	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Академика И.Н.Блохиной ул, 3	ОДЗ	0,0047		0,0000	0,0047	11,84	0,08	11,91	11,89
Академика И.Н.Блохиной ул, 3	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Академика И.Н.Блохиной ул, 3	ОДЗ	0,0115		0,0000	0,0115	28,96	0,09	29,06	29,02
Максима Горького ул, 164	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,90	0,00	19,90	19,90
Максима Горького ул, 162	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Ошарская ул, 21	ОДЗ	0,0064		0,0000	0,0064	16,12	0,03	16,15	16,14
Ошарская ул, 17	ОДЗ	0,0225			0,0225	56,67	0,00	56,67	56,67
Ошарская ул, 17	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,22	0,22	0,14
Ошарская пл, 1/2	ОДЗ	0,0117			0,0117	29,47	0,00	29,47	29,47
Ошарская пл, 1/2	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Ошарская пл, 1/2а	ОДЗ	0,0245			0,0245	61,71	0,00	61,71	61,71
Ошарская пл, 1/41	ОДЗ	0,1020			0,1020	256,90	0,00	256,90	256,90
Ошарская пл, 1/41	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ошарская ул, 21	ОДЗ	0,0123		0,0000	0,0123	30,98	0,05	31,03	31,01
Алексеевская ул, 30а	ОДЗ	0,1250			0,1250	314,83	0,00	314,83	314,83
Алексеевская ул, 30а	ОДЗ	0,0180			0,0180	45,34	0,00	45,34	45,34
Алексеевская ул, 30а	ОДЗ	0,0130		0,0046	0,0176	32,74	10,73	43,47	39,61

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Володарского ул, 3а	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,35	1,35	0,87
Володарского ул, 3	ОДЗ	0,0160			0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
Володарского ул, 4	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Володарского ул, 3	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Володарского ул, 3	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41
Максима Горького ул, 154	ОДЗ	0,0155			0,0155	39,04	0,00	39,04	39,04
Максима Горького ул, 154	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 158	ОДЗ	0,0407		0,0002	0,0409	102,51	0,42	102,93	102,78
Максима Горького ул, 158	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 152а	ОДЗ	0,0259		0,0000	0,0259	65,23	0,11	65,34	65,30
Максима Горького ул, 154	ОДЗ			0,0014	0,0014	0,00	3,33	3,33	2,13
Максима Горького ул, 154	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,68	0,68	0,43
Максима Горького ул, 154	ОДЗ			0,0038	0,0038	0,00	8,75	8,75	5,60
Максима Горького ул, 154	ОДЗ	0,0422		0,0013	0,0435	106,29	2,92	109,21	108,16
Максима Горького ул, 154	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Володарского ул, 3	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Максима Горького ул, 158	ОДЗ	0,0155		0,0000	0,0155	39,04	0,03	39,07	39,06
Максима Горького ул, 152а	ОДЗ	0,0290		0,0002	0,0292	73,04	0,54	73,58	73,39
Максима Горького ул, 152	ОДЗ	0,0406		0,0000	0,0406	102,26	0,04	102,30	102,28
Максима Горького ул, 156	ОДЗ	0,0049		0,0001	0,0050	12,34	0,12	12,46	12,42
Максима Горького ул, 152	ОДЗ	0,0428		0,0001	0,0429	107,80	0,22	108,02	107,94
Максима Горького ул, 152	ОДЗ	0,0745		0,0003	0,0748	187,64	0,82	188,46	188,16
Максима Горького ул, 152	ОДЗ	0,0198		0,0000	0,0198	49,87	0,10	49,97	49,94
Максима Горького ул, 160	ОДЗ	0,0320		0,0006	0,0326	80,60	1,31	81,91	81,44
Максима Горького ул, 156	ОДЗ	0,0500			0,0500	125,93	0,00	125,93	125,93
Максима Горького ул, 152а	ОДЗ	0,0087		0,0018	0,0105	21,91	4,17	26,08	24,58
Максима Горького ул, 160а/2	ОДЗ	0,0463			0,0463	116,61	0,00	116,61	116,61
Максима Горького ул, 160а/2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Володарского ул, 3	ЖФ			0,1006	0,1006	0,00	742,91	742,91	504,61
Володарского ул, 4	ЖФ	1,7052		0,3354	2,0406	4294,84	2476,86	6771,70	5977,21
Максима Горького ул, 154	ЖФ	0,2875		0,0501	0,3376	724,12	369,98	1094,10	975,42
Максима Горького ул, 156	ЖФ	0,2832		0,0609	0,3441	713,29	449,73	1163,02	1018,76
Максима Горького ул, 158	ЖФ			0,0553	0,0553	0,00	408,38	408,38	277,38
Володарского ул, 3	ЖФ	0,5543			0,5543	1396,10	0,00	1396,10	1396,10
Максима Горького ул, 152	ЖФ	0,9237		0,1525	1,0762	2326,50	1126,18	3452,68	3091,44
Максима Горького ул, 152а	ЖФ	0,6061		0,0927	0,6988	1526,57	684,57	2211,14	1991,55
Максима Горького ул, 158	ЖФ	0,2881			0,2881	725,63	0,00	725,63	725,63
Максима Горького ул, 160	ЖФ	0,2897		0,0527	0,3424	729,66	389,18	1118,84	994,00
Максима Горького ул, 152	ОДЗ	0,0145		0,0001	0,0146	36,52	0,23	36,75	36,67
Максима Горького ул, 152	ОДЗ	0,0168		0,0000	0,0168	42,31	0,09	42,40	42,37
Максима Горького ул, 156	ОДЗ	0,0209		0,0001	0,0210	52,64	0,15	52,79	52,74
Максима Горького ул, 152а	ОДЗ	0,0231		0,0003	0,0234	58,18	0,69	58,87	58,62
Володарского ул, 4	ОДЗ	0,0180		0,0001	0,0181	45,34	0,22	45,55	45,47
Володарского ул, 13	ОДЗ	0,0444			0,0444	111,83	0,00	111,83	111,83
Володарского ул, 4	ОДЗ	0,0063		0,0001	0,0064	15,87	0,32	16,19	16,07

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Максима Горького ул, 156	ОДЗ	0,0029		0,0000	0,0029	7,30	0,02	7,33	7,32
Максима Горького ул, 150в	ОДЗ	0,1263		0,0012	0,1275	318,11	2,89	321,00	319,96
Максима Горького ул, 156	ОДЗ	0,0033		0,0000	0,0033	8,31	0,02	8,34	8,33
Ковалихинская ул, 49б	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,57	1,57	1,00
Варварская ул, 27а	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Варварская ул, 27а	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Варварская ул, 33	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Варварская ул, 27а	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Варварская ул, 35	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Варварская ул, 35	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Варварская ул, 27а	ОДЗ	0,0129			0,0129	32,49	0,00	32,49	32,49
Максима Горького ул, 184	ОДЗ	0,0025		0,0000	0,0025	6,30	0,05	6,34	6,33
Ковалихинская ул, 49	ОДЗ	0,0039		0,0000	0,0039	9,82	0,05	9,87	9,85
Максима Горького ул, 184	ОДЗ	0,0027		0,0000	0,0027	6,80	0,03	6,83	6,82
Максима Горького ул, 186	ОДЗ	0,0032		0,0000	0,0032	8,06	0,05	8,11	8,09
Максима Горького ул, 184	ОДЗ	0,0039		0,0001	0,0040	9,82	0,15	9,98	9,92
Максима Горького ул, 186	ОДЗ	0,0100		0,0005	0,0105	25,19	1,14	26,33	25,92
Максима Горького ул, 184	ОДЗ	0,0032		0,0000	0,0032	8,06	0,06	8,12	8,10
Максима Горького ул, 184	ОДЗ	0,0023		0,0003	0,0026	5,79	0,63	6,42	6,20
Максима Горького ул, 184	ОДЗ	0,0059		0,0000	0,0059	14,86	0,03	14,89	14,88
Варварская ул, 27а	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Максима Горького ул, 184	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Варварская ул, 33	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Максима Горького ул, 184	ОДЗ	0,0014		0,0000	0,0014	3,53	0,04	3,57	3,55
Максима Горького ул, 184	ОДЗ	0,0017		0,0000	0,0017	4,28	0,05	4,33	4,31
Варварская ул, 33	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Варварская ул, 35	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Ковалихинская ул, 49в	ОДЗ	0,0521			0,0521	131,22	0,00	131,22	131,22
Варварская ул, 33	ОДЗ	0,0162			0,0162	40,80	0,00	40,80	40,80
Максима Горького ул, 186	ОДЗ	0,0019		0,0000	0,0019	4,79	0,03	4,82	4,81
Варварская ул, 27а	ЖФ	0,0846			0,0846	213,08	0,00	213,08	213,08
Варварская ул, 33	ЖФ	0,0189			0,0189	47,60	0,00	47,60	47,60
Ковалихинская ул, 47	ЖФ	0,2943		0,0744	0,3687	741,25	549,43	1290,67	1114,44
Ковалихинская ул, 49	ЖФ	0,5622		0,1379	0,7001	1416,00	1018,36	2434,36	2107,70
Ковалихинская ул, 51	ЖФ	0,2986		0,0628	0,3614	752,08	463,77	1215,84	1067,08
Ковалихинская ул, 53	ЖФ			0,0617	0,0617	0,00	455,64	455,64	309,49
Ковалихинская ул, 55	ЖФ			0,0617	0,0617	0,00	455,64	455,64	309,49
Ковалихинская ул, 57	ЖФ			0,0613	0,0613	0,00	452,69	452,69	307,48
Максима Горького ул, 184	ЖФ			0,1761	0,1761	0,00	1300,46	1300,46	883,32
Максима Горького ул, 186	ЖФ			0,1241	0,1241	0,00	916,45	916,45	622,49
Варварская ул, 35	ЖФ	0,0131			0,0131	32,99	0,00	32,99	32,99
Ковалихинская ул, 53	ЖФ	0,2901			0,2901	730,67	0,00	730,67	730,67
Ковалихинская ул, 55	ЖФ	0,2926			0,2926	736,96	0,00	736,96	736,96
Ковалихинская ул, 57	ЖФ	0,2948			0,2948	742,50	0,00	742,50	742,50
Максима Горького ул, 184	ЖФ	0,8240			0,8240	2075,39	0,00	2075,39	2075,39

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Максима Горького ул, 186	ЖФ	0,5987			0,5987	1507,93	0,00	1507,93	1507,93
Максима Горького ул, 184	ОДЗ	0,0053		0,0000	0,0053	13,35	0,06	13,41	13,39
Максима Горького ул, 186	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Максима Горького ул, 184	ОДЗ	0,0041		0,0001	0,0042	10,33	0,12	10,45	10,41
Варварская ул, 27а	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Варварская ул, 33	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Максима Горького ул, 184	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Ковалихинская ул, 49г	ОДЗ	0,0200			0,0200	50,37	0,00	50,37	50,37
Ковалихинская ул, 49г	ЖФ	0,5111			0,5111	1287,29	0,00	1287,29	1287,29
Ковалихинская ул, 49г	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,97	0,00	29,97	29,97
Ковалихинская ул, 49г	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,93	0,00	24,93	24,93
Ковалихинская ул, 49г	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Ковалихинская ул, 49г	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Ковалихинская ул, 49г	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Варварская ул, 42 корпус 56	ОДЗ	0,2830			0,2830	712,78	0,00	712,78	712,78
Ковалихинская ул, 33 (А,А1,А2)	ОДЗ	0,0141			0,0141	35,51	0,00	35,51	35,51
Ковалихинская ул, 33 (Ж)	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Максима Горького ул, 186	ОДЗ	0,0011		0,0001	0,0012	2,77	0,14	2,91	2,86
Короткий пер, 9а	ОДЗ	0,0600		0,0058	0,0658	151,12	13,45	164,57	159,73
Ковалихинская ул, 49а	ОДЗ	0,0840		0,0073	0,0913	211,57	16,95	228,52	222,42
Володарского ул, 63	ОДЗ	0,0853		0,0071	0,0924	214,84	16,47	231,31	225,39
Ковалихинская ул, 35	ОДЗ	0,0840		0,0077	0,0917	211,57	17,87	229,44	223,01
Нестерова ул, 34л	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,28	0,28	0,18
Нестерова ул, 34а	ОДЗ	0,1680		0,0103	0,1783	423,14	24,13	447,27	438,59
Нестерова ул, 34а	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,66	1,66	1,06
Нестерова ул, 34	ОДЗ	0,0590		0,0005	0,0595	148,60	1,15	149,76	149,34
Нестерова ул, 34	ОДЗ		0,6500		0,6500	1637,14	0,00	1637,14	1637,14
Нестерова ул, 34	ОДЗ	0,2430			0,2430	612,04	0,00	612,04	612,04
Нестерова ул, 34	ОДЗ	0,2550			0,2550	642,26	0,00	642,26	642,26
Нестерова ул, 34	ОДЗ	0,1970			0,1970	496,18	0,00	496,18	496,18
Нестерова ул, 34	ОДЗ	0,6500	1,2500	0,1132	2,0132	4785,48	264,07	5049,55	4954,51
Нестерова ул, 34	ОДЗ	0,1170	0,3200	0,0421	0,4791	1100,66	98,23	1198,89	1163,54
Арзамасская ул, 5	ЖФ			0,0165	0,0165	0,00	121,85	121,85	82,76
Арзамасская ул, 5	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,80	0,80	0,51
Ильинская ул, 132/26	ОДЗ			0,0018	0,0018	0,00	4,17	4,17	2,67
Арзамасская ул, 1	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,14	0,14	0,09
Арзамасская ул, 1	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,17	0,17	0,11
Арзамасская ул, 3	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,22	0,22	0,14
Арзамасская ул, 3	ОДЗ			0,0045	0,0045	0,00	10,56	10,56	6,76
Арзамасская ул, 3	ОДЗ			0,0013	0,0013	0,00	2,97	2,97	1,90
Арзамасская ул, 3	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,37	0,37	0,24
Арзамасская ул, 1	ЖФ			0,0116	0,0116	0,00	85,66	85,66	58,19
Арзамасская ул, 3	ЖФ			0,0093	0,0093	0,00	68,68	68,68	46,65
Ильинская ул, 132/26	ЖФ			0,0389	0,0389	0,00	287,27	287,27	195,12

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Арзамасская ул, 1	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,17	0,17	0,11
Арзамасская ул, 1	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,32	0,32	0,21
Максима Горького ул, 61	ЖФ			0,0054	0,0054	0,00	39,88	39,88	27,09
Максима Горького ул, 61	ОДЗ			0,0040	0,0040	0,00	9,34	9,34	5,98
Большая Покровская ул, 93б	ЖФ			0,0396	0,0396	0,00	292,44	292,44	198,63
Большая Покровская ул, 93б	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,11	1,11	0,71
г. Нижний Новгород	ОДЗ	0,0200			0,0200	50,37	0,00	50,37	50,37
Ульянова ул, 6 литер Д	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Минина и Пожарского пл, 6а	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Минина и Пожарского пл, 5	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Ульянова ул, 8б	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Минина и Пожарского пл, 6а	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Ульянова ул, 4	ОДЗ	0,0270			0,0270	68,00	0,00	68,00	68,00
Минина и Пожарского пл, 6	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Минина и Пожарского пл, 6	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Минина и Пожарского пл, 3а	ОДЗ	0,0845			0,0845	212,83	0,00	212,83	212,83
Пискунова ул, 40а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ульянова ул, 6в	ОДЗ	0,0241			0,0241	60,70	0,00	60,70	60,70
Ульянова ул, 4	ОДЗ	0,0268			0,0268	67,50	0,00	67,50	67,50
Минина и Пожарского пл, 6	ЖФ	0,0573			0,0573	144,32	0,00	144,32	144,32
Ульянова ул, 4б	ЖФ	0,0278			0,0278	70,02	0,00	70,02	70,02
Минина и Пожарского пл, 6	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Минина и Пожарского пл, 6	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Минина и Пожарского пл, 4б	ЖФ	0,0151			0,0151	38,03	0,00	38,03	38,03
Минина и Пожарского пл, 6а	ЖФ	0,0256			0,0256	64,48	0,00	64,48	64,48
Ульянова ул, 8б	ЖФ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Минина и Пожарского пл, 6а	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Ульянова ул, 6 литер А	ОДЗ	0,0480			0,0480	120,90	0,00	120,90	120,90
Ульянова ул, 6 литер Д	ОДЗ	0,0588			0,0588	148,10	0,00	148,10	148,10
Минина и Пожарского пл, 7	ОДЗ	0,1694			0,1694	426,66	0,00	426,66	426,66
Минина и Пожарского пл, 7а	ОДЗ	0,1315		0,0025	0,1340	331,21	5,83	337,04	334,94
Минина и Пожарского пл, 4	ОДЗ	0,1680		0,0013	0,1693	423,14	3,02	426,15	425,07
Минина и Пожарского пл, 4	ОДЗ			0,0019	0,0019	0,00	4,45	4,45	2,85
Минина и Пожарского пл, 5	ОДЗ	0,2580			0,2580	649,82	0,00	649,82	649,82
Минина и Пожарского пл, 6	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,68	0,00	24,68	24,68
Минина и Пожарского пл, 4	ОДЗ	0,0235		0,0001	0,0236	59,19	0,12	59,31	59,27
Минина и Пожарского пл, 4	ОДЗ	0,0396		0,0013	0,0409	99,74	3,03	102,77	101,68
Ульянова ул, 2	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
Ульянова ул, 2	ОДЗ	0,0599			0,0599	150,87	0,00	150,87	150,87
Ульянова ул, 2	ОДЗ	0,2157			0,2157	543,28	0,00	543,28	543,28
Ткачева пер, 1	ОДЗ	0,0431			0,0431	108,55	0,00	108,55	108,55
Ткачева пер, 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Володарского ул, 38б	ЖФ	0,2009		0,0101	0,2110	506,00	74,59	580,59	556,66
Володарского ул, 38а	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Могилевича пер, 7	ОДЗ	0,0099	0,0430		0,0529	133,24	0,00	133,24	133,24



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Володарского ул, 38а	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Ошарская ул, 38а	ОДЗ	0,0694			0,0694	174,80	0,00	174,80	174,80
Ошарская ул, 38а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Володарского ул, 38а	ЖФ	0,0399			0,0399	100,50	0,00	100,50	100,50
Ошарская ул, 38	ЖФ	0,0663			0,0663	166,99	0,00	166,99	166,99
Ошарская ул, 38	ЖФ	0,0868		0,0165	0,1033	218,62	121,85	340,47	301,38
Могилевича пер, 7	ОДЗ	0,0301			0,0301	75,81	0,00	75,81	75,81
Володарского ул, 36/2	ОДЗ	0,0421			0,0421	106,04	0,00	106,04	106,04
Володарского ул, 38а	ОДЗ	0,0199			0,0199	50,12	0,00	50,12	50,12
Славянская ул, 10	ЖФ	0,3479		0,0363	0,3842	876,25	268,07	1144,31	1058,33
Славянская ул, 10а	ОДЗ	0,0441			0,0441	111,07	0,00	111,07	111,07
Славянская ул, 10а	ЖФ	0,1487		0,0059	0,1546	374,53	43,57	418,10	404,12
Славянская ул, 10	ОДЗ	0,0107		0,0001	0,0108	26,95	0,26	27,21	27,12
Славянская ул, 10	ОДЗ	0,0339		0,0002	0,0341	85,38	0,52	85,91	85,72
Славянская ул, 10	ОДЗ	0,0077		0,0001	0,0078	19,39	0,32	19,72	19,60
Славянская ул, 10а	ОДЗ	0,0176		0,0000	0,0176	44,33	0,06	44,39	44,37
Славянская ул, 10а	ОДЗ	0,0042		0,0000	0,0042	10,58	0,03	10,61	10,60
Семашко ул, 22	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Семашко ул, 22	ОДЗ	0,0610			0,0610	153,64	0,00	153,64	153,64
Семашко ул, 22	ОДЗ	0,0410			0,0410	103,27	0,00	103,27	103,27
Семашко ул, 22	ОДЗ	0,0100		0,0044	0,0144	25,19	10,27	35,45	31,76
Семашко ул, 22	ОДЗ	0,2970		0,0520	0,3490	748,05	121,21	869,26	825,64
Семашко ул, 22	ОДЗ	0,1500			0,1500	377,80	0,00	377,80	377,80
Семашко ул, 22	ОДЗ	0,0250		0,0035	0,0285	62,97	8,13	71,09	68,17
Семашко ул, 22	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,22	0,22	0,14
Семашко ул, 22	ОДЗ	0,0570			0,0570	143,56	0,00	143,56	143,56
Семашко ул, 22	ОДЗ	0,0188		0,0001	0,0189	47,35	0,22	47,57	47,49
Семашко ул, 22е	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Максима Горького ул, 24	ОДЗ	0,0194			0,0194	48,86	0,00	48,86	48,86
Максима Горького ул, 24	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Максима Горького ул, 24	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Максима Горького ул, 24	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Максима Горького ул, 24	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Максима Горького ул, 24	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Максима Горького ул, 24	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Максима Горького ул, 24	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Максима Горького ул, 24	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,68	0,00	23,68	23,68
Максима Горького ул, 24	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Провиантская ул, 20	ЖФ	0,8883			0,8883	2237,34	0,00	2237,34	2237,34
Большая Покровская ул, 71а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Покровская ул, 71а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 61	ЖФ	0,0609			0,0609	153,39	0,00	153,39	153,39
Максима Горького ул, 61	ОДЗ	0,1490			0,1490	375,28	0,00	375,28	375,28
Большая Покровская ул, 93б	ЖФ	0,2505			0,2505	630,93	0,00	630,93	630,93
Большая Покровская ул, 93б	ОДЗ	0,0660			0,0660	166,23	0,00	166,23	166,23



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ветеринарная ул, 5	ОДЗ	0,0572			0,0572	144,07	0,00	144,07	144,07
Ветеринарная ул, 5	ОДЗ	0,0136			0,0136	34,25	0,00	34,25	34,25
Ветеринарная ул, 5	ОДЗ	0,0400			0,0400	100,75	0,00	100,75	100,75
Ветеринарная ул, 5	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94
Ветеринарная ул, 5	ОДЗ	0,0140			0,0140	35,26	0,00	35,26	35,26
Тимирязева ул, 1а	ОДЗ	0,0280			0,0280	70,52	0,00	70,52	70,52
Тимирязева ул, 29	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Тимирязева ул, 33	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Белинского ул, 66	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Тимирязева ул, 3	ОДЗ	0,0314			0,0314	79,09	0,00	79,09	79,09
Тимирязева ул, 29б	ОДЗ	0,0540			0,0540	136,01	0,00	136,01	136,01
Тимирязева ул, 3	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Тимирязева ул, 3	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Белинского ул, 15	ЖФ	0,1131			0,1131	284,86	0,00	284,86	284,86
Белинского ул, 15	ЖФ	0,3696			0,3696	930,90	0,00	930,90	930,90
Белинского ул, 15	ОДЗ	0,0080	0,0223		0,0303	76,32	0,00	76,32	76,32
Тимирязева ул, 3а	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Тимирязева ул, 3 корпус 2	ЖФ	1,1066			1,1066	2787,16	0,00	2787,16	2787,16
Тимирязева ул, 3 корпус 2	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Тимирязева ул, 3 корпус 2	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Тимирязева ул, 3 корпус 2	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Тимирязева ул, 3 корпус 2	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Тимирязева ул, 3 корпус 2	ОДЗ	0,0136			0,0136	34,25	0,00	34,25	34,25
Тимирязева ул, 3 корпус 2	ОДЗ	0,0136			0,0136	34,25	0,00	34,25	34,25
Белинского ул, 11/66	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Оранжевая ул, 1-я ул, 30 литер Д	ОДЗ	0,0358			0,0358	90,17	0,00	90,17	90,17
Оранжевая ул, 1-я ул, 30 литер Д	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Тимирязева ул, 1	ОДЗ	0,0221			0,0221	55,66	0,00	55,66	55,66
Белинского ул, 9а	ОДЗ	0,1120			0,1120	282,09	0,00	282,09	282,09
Белинского ул, 9а	ОДЗ	0,0820			0,0820	206,53	0,00	206,53	206,53
Белинского ул, 9а	ОДЗ	0,1420			0,1420	357,65	0,00	357,65	357,65
Белинского ул, 9а	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Белинского ул, 9а	ОДЗ		0,0850		0,0850	214,09	0,00	214,09	214,09
Белинского ул, 9а	ОДЗ	0,1570			0,1570	395,43	0,00	395,43	395,43
Белинского ул, 9а	ОДЗ		0,1393		0,1393	350,85	0,00	350,85	350,85
Белинского ул, 9а	ОДЗ	0,1740			0,1740	438,25	0,00	438,25	438,25
Белинского ул, 9а	ОДЗ		0,0125		0,0125	31,48	0,00	31,48	31,48
Белинского ул, 9а	ОДЗ	0,0720			0,0720	181,34	0,00	181,34	181,34
Белинского ул, 9а	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Белинского ул, 9а	ОДЗ	0,0260			0,0260	65,49	0,00	65,49	65,49
Белинского ул, 9а	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Белинского ул, 66	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Белинского ул, 66	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Белинского ул, 66	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Тимирязева ул, 3 корпус 2	ОДЗ	0,0561			0,0561	141,30	0,00	141,30	141,30
Белинского ул, 15	ОДЗ	0,0140			0,0140	35,26	0,00	35,26	35,26
Белинского ул, 66	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Белинского ул, 66	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Оранжевая ул, 30	ОДЗ	0,0430			0,0430	108,30	0,00	108,30	108,30
Оранжевая ул, 30	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Белинского ул, 66	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Белинского ул, 66	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Тимирязева ул, 3а	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оранжевая ул, 32а	ЖФ	0,0878			0,0878	221,14	0,00	221,14	221,14
Оранжевая ул, 1	ЖФ	0,0278			0,0278	70,02	0,00	70,02	70,02
Тимирязева ул, 1	ЖФ	0,5733			0,5733	1443,95	0,00	1443,95	1443,95
Тимирязева ул, 29б	ЖФ	0,2351			0,2351	592,14	0,00	592,14	592,14
Тимирязева ул, 3	ЖФ	0,8382			0,8382	2111,15	0,00	2111,15	2111,15
Тимирязева ул, 33	ЖФ	0,3596			0,3596	905,71	0,00	905,71	905,71
Тимирязева ул, 33а	ЖФ	0,1289			0,1289	324,66	0,00	324,66	324,66
Тимирязева ул, 3а	ЖФ	0,3854			0,3854	970,70	0,00	970,70	970,70
Белинского ул, 15	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Белинского ул, 30	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Белинского ул, 30	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Тимирязева ул, 3 корпус 1	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Тимирязева ул, 3 корпус 1	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Тимирязева ул, 3 корпус 1	ЖФ	0,2945			0,2945	741,75	0,00	741,75	741,75
Белинского ул, 66	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Тимирязева ул, 3 корпус 2	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Белинского ул, 15	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Тимирязева ул, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Белинского ул, 66	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Тимирязева ул, 29а	ОДЗ	0,1700			0,1700	428,17	0,00	428,17	428,17
Тимирязева ул, 1	ОДЗ	0,0220			0,0220	55,41	0,00	55,41	55,41
Тимирязева ул, 33	ОДЗ	0,0148			0,0148	37,28	0,00	37,28	37,28
Тимирязева ул, 33	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Тимирязева ул, 33	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Ашхабадская ул, 3	ОДЗ	0,2043	0,0325		0,2368	596,42	0,00	596,42	596,42
Тимирязева ул, 3 корпус 2	ОДЗ	0,0133			0,0133	33,50	0,00	33,50	33,50
Тимирязева ул, 3 корпус 2	ОДЗ		0,0213		0,0213	53,65	0,00	53,65	53,65
Тимирязева ул, 3 корпус 2	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,72	0,00	29,72	29,72
Тимирязева ул, 3 корпус 2	ОДЗ		0,0188		0,0188	47,35	0,00	47,35	47,35
Белинского ул, 66	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94
Белинского ул, 66	ОДЗ	0,0200			0,0200	50,37	0,00	50,37	50,37
Белинского ул, 15	ОДЗ	0,0066	0,0183		0,0249	62,71	0,00	62,71	62,71
Белинского ул, 66	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Белинского ул, 66	ОДЗ	0,0297			0,0297	74,80	0,00	74,80	74,80
Белинского ул, 66	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Белинского ул, 66	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Белинского ул, 66	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Белинского ул, 66	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Белинского ул, 66	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,26	0,00	1,26	1,26
Белинского ул, 66	ОДЗ	0,0088			0,0088	22,16	0,00	22,16	22,16
Белинского ул, 66	ОДЗ	0,0131			0,0131	32,99	0,00	32,99	32,99
Белинского ул, 66	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Белинского ул, 66	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Белинского ул, 66	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
Белинского ул, 66	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Белинского ул, 11/66	ОДЗ	0,0168	0,0314		0,0482	121,40	0,00	121,40	121,40
Белинского ул, 15	ОДЗ	0,0082	0,0226		0,0308	77,58	0,00	77,58	77,58
Белинского ул, 15	ОДЗ	0,0072	0,0199		0,0271	68,26	0,00	68,26	68,26
Белинского ул, 11/66	ОДЗ	0,0078	0,0145		0,0223	56,17	0,00	56,17	56,17
Белинского ул, 11/66	ОДЗ	0,0151	0,0282		0,0433	109,06	0,00	109,06	109,06
Белинского ул, 11/66	ОДЗ	0,0142	0,0266		0,0408	102,76	0,00	102,76	102,76
Белинского ул, 11/66	ОДЗ	0,0094	0,0175		0,0269	67,75	0,00	67,75	67,75
Белинского ул, 11/66	ОДЗ	0,0249	0,0465		0,0714	179,83	0,00	179,83	179,83
Белинского ул, 15	ОДЗ	0,0072	0,0200		0,0272	68,51	0,00	68,51	68,51
Белинского ул, 15	ОДЗ	0,0074	0,0204		0,0278	70,02	0,00	70,02	70,02
Тимирязева ул, 3	ОДЗ	0,0264			0,0264	66,49	0,00	66,49	66,49
Тимирязева ул, 3	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Тимирязева ул, 29	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,82	0,00	42,82	42,82
Тимирязева ул, 29	ЖФ	0,4460			0,4460	1123,33	0,00	1123,33	1123,33
Тимирязева ул, 31	ЖФ	0,3200			0,3200	805,98	0,00	805,98	805,98
Тимирязева ул, 31	ОДЗ	0,0437			0,0437	110,07	0,00	110,07	110,07
Тимирязева ул, 31	ОДЗ	0,0570			0,0570	143,56	0,00	143,56	143,56
Белинского ул, 9Б	ОДЗ	0,0840			0,0840	211,57	0,00	211,57	211,57
Белинского ул, 9Б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Оранжерейная 1-я ул, 30 литер А	ОДЗ	0,0665			0,0665	167,49	0,00	167,49	167,49
Тимирязева ул, 33	ОДЗ	0,0320			0,0320	80,60	0,00	80,60	80,60
Белинского ул, 66	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Тимирязева ул, 33а	ЖФ			0,0295	0,0295	0,00	217,85	217,85	147,97
Тимирязева ул, 33	ЖФ			0,1125	0,1125	0,00	830,79	830,79	564,30
Тимирязева ул, 33	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,34	0,34	0,22
Тимирязева ул, 1а	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,18	0,18	0,12
Тимирязева ул, 3	ОДЗ			0,0054	0,0054	0,00	12,51	12,51	8,01
Тимирязева ул, 3	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,43	0,43	0,28
Тимирязева ул, 3	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,17	0,17	0,11
Тимирязева ул, 1	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,06	0,06	0,04
Тимирязева ул, 1	ЖФ			0,1301	0,1301	0,00	960,76	960,76	652,58
Тимирязева ул, 3	ЖФ			0,1694	0,1694	0,00	1250,99	1250,99	849,71
Тимирязева ул, 1	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,32	0,32	0,21
Максима Горького ул, 24	ЖФ	0,7057			0,7057	1777,43	0,00	1777,43	1777,43

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Большая Печерская ул, 36	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Верхне-Волжская наб, 14	ОДЗ	0,0137			0,0137	34,51	0,00	34,51	34,51
Максима Горького ул, 260	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 262	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Минина ул, 33	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Фрунзе ул, 21	ЖФ	0,2904			0,2904	731,42	0,00	731,42	731,42
Фрунзе ул, 21	ОДЗ	0,1452			0,1452	365,71	0,00	365,71	365,71
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0025	0,0060		0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0025	0,0058		0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0025	0,0058		0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0025	0,0060		0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41
Верхне-Волжская наб, 14	ОДЗ	0,0148			0,0148	37,28	0,00	37,28	37,28
Ковалихинская ул, 60	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Ковалихинская ул, 60	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Фрунзе ул, 23	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Максима Горького пл, 195	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 195	ОДЗ	0,0608	0,0980		0,1588	399,97	0,00	399,97	399,97
Фрунзе ул, 23	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Верхне-Волжская наб, 19	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,50	0,00	0,50	0,50
Верхне-Волжская наб, 19	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Фрунзе ул, 16	ЖФ	0,2384			0,2384	600,45	0,00	600,45	600,45
Фрунзе ул, 16	ОДЗ		0,0716		0,0716	180,34	0,00	180,34	180,34
Фрунзе ул, 16	ОДЗ	0,0340			0,0340	85,63	0,00	85,63	85,63
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0020	0,0048		0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0019	0,0044		0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0033	0,0078		0,0111	27,96	0,00	27,96	27,96
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0036	0,0085		0,0121	30,48	0,00	30,48	30,48
Максима Горького ул, 195	ОДЗ	0,3979			0,3979	1002,18	0,00	1002,18	1002,18
Максима Горького ул, 195	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 195	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Верхне-Волжская наб, 19	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Верхне-Волжская наб, 19	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Верхне-Волжская наб, 19	ОДЗ	0,0001			0,0001	0,25	0,00	0,25	0,25
Верхне-Волжская наб, 19	ОДЗ	0,0001			0,0001	0,25	0,00	0,25	0,25
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0004			0,0004	1,01	0,00	1,01	1,01
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Максима Горького ул, 252	ОДЗ		0,1694		0,1694	426,66	0,00	426,66	426,66
Максима Горького ул, 252	ОДЗ		0,0325		0,0325	81,86	0,00	81,86	81,86
Максима Горького ул, 252	ОДЗ	0,2139	0,2992		0,5131	1292,33	0,00	1292,33	1292,33
Максима Горького ул, 252	ОДЗ		0,0739		0,0739	186,13	0,00	186,13	186,13
Максима Горького ул, 252	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 252	ОДЗ	0,0093			0,0093	23,42	0,00	23,42	23,42
Максима Горького ул, 252	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 252	ОДЗ	0,1618	0,3435		0,5053	1272,74	0,00	1272,74	1272,74

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Максима Горького ул, 252	ОДЗ		0,0202		0,0202	50,88	0,00	50,88	50,88
Минина ул, 33	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Ковалихинская ул, 62	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Ковалихинская ул, 62	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Большая Печерская ул, 38	ЖФ	0,0352			0,0352	88,66	0,00	88,66	88,66
Верхне-Волжская наб, 14	ЖФ	0,1648			0,1648	415,08	0,00	415,08	415,08
Верхне-Волжская наб, 15	ЖФ	0,1437			0,1437	361,93	0,00	361,93	361,93
Верхне-Волжская наб, 17	ЖФ	0,1851			0,1851	466,21	0,00	466,21	466,21
Верхне-Волжская наб, 19	ЖФ	0,2979			0,2979	750,31	0,00	750,31	750,31
Минина ул, 38/2	ЖФ	0,2581			0,2581	650,07	0,00	650,07	650,07
Верхне-Волжская наб, 19	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Большая Печерская ул, 45	ЖФ	0,0274			0,0274	69,01	0,00	69,01	69,01
Большая Печерская ул, 45б	ЖФ	0,0175			0,0175	44,08	0,00	44,08	44,08
Большая Печерская ул, 49	ЖФ	0,0189			0,0189	47,60	0,00	47,60	47,60
Большая Печерская ул, 49/51	ЖФ	0,0481			0,0481	121,15	0,00	121,15	121,15
Ковалихинская ул, 60	ЖФ	0,2266			0,2266	570,73	0,00	570,73	570,73
Ковалихинская ул, 62	ЖФ	0,2129			0,2129	536,23	0,00	536,23	536,23
Минина ул, 33	ЖФ	0,1029			0,1029	259,17	0,00	259,17	259,17
Ульянова ул, 45	ЖФ	0,1274			0,1274	320,88	0,00	320,88	320,88
Ульянова ул, 45б	ЖФ	0,1249			0,1249	314,58	0,00	314,58	314,58
Фрунзе ул, 14	ОДЗ	0,0608			0,0608	153,14	0,00	153,14	153,14
Фрунзе ул, 14	ЖФ	0,2935			0,2935	739,23	0,00	739,23	739,23
Фрунзе ул, 23	ЖФ	0,2141			0,2141	539,25	0,00	539,25	539,25
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Верхне-Волжская наб, 19	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,68	0,00	23,68	23,68
Ульянова ул, 45б	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,91	0,00	21,91	21,91
Большая Печерская ул, 38	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Большая Печерская ул, 49	ОДЗ	0,0096			0,0096	24,18	0,00	24,18	24,18
Большая Печерская ул, 38	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Верхне-Волжская наб, 19	ОДЗ	0,0128			0,0128	32,24	0,00	32,24	32,24
Большая Печерская ул, 38	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Большая Печерская ул, 38	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0029	0,0069		0,0098	24,68	0,00	24,68	24,68
Верхне-Волжская наб, 17	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Верхне-Волжская наб, 17	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Ульянова ул, 45	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Ковалихинская ул, 60	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Большая Печерская ул, 49/51	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Верхне-Волжская наб, 14	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Верхне-Волжская наб, 17	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Верхне-Волжская наб, 17	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Верхне-Волжская наб, 14	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Трудовая ул, 5	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Трудовая ул, 5	ОДЗ		0,0084		0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Минина ул, 33	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0096			0,0096	24,18	0,00	24,18	24,18
Верхне-Волжская наб, 19	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Минина ул, 35	ОДЗ	0,0500			0,0500	125,93	0,00	125,93	125,93
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Ковалихинская ул, 60	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Большая Печерская ул, 51	ОДЗ	0,0668			0,0668	168,25	0,00	168,25	168,25
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Большая Печерская ул, 34б	ОДЗ	0,0940			0,0940	236,76	0,00	236,76	236,76
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0010	0,0023		0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0018	0,0043		0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0273	0,0644		0,0917	230,96	0,00	230,96	230,96
Верхне-Волжская наб, 17	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0032	0,0074		0,0106	26,70	0,00	26,70	26,70
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0032	0,0074		0,0106	26,70	0,00	26,70	26,70
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0032	0,0074		0,0106	26,70	0,00	26,70	26,70
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0019	0,0044		0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0364	0,0858		0,1222	307,78	0,00	307,78	307,78
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0029	0,0069		0,0098	24,68	0,00	24,68	24,68
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0033	0,0078		0,0111	27,96	0,00	27,96	27,96
Трудовая ул, 5	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Трудовая ул, 5	ОДЗ		0,0113		0,0113	28,46	0,00	28,46	28,46
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0224	0,0529		0,0753	189,66	0,00	189,66	189,66
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0013	0,0031		0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0011	0,0025		0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0021	0,0051		0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0032	0,0076		0,0108	27,20	0,00	27,20	27,20
Верхне-Волжская наб, 17	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0016	0,0038		0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0019	0,0046		0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0029	0,0068		0,0097	24,43	0,00	24,43	24,43
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0013	0,0031		0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0005	0,0013		0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0014	0,0033		0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0036	0,0085		0,0121	30,48	0,00	30,48	30,48
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0024	0,0055		0,0079	19,90	0,00	19,90	19,90
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0024	0,0057		0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0013	0,0031		0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0023	0,0053		0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0027	0,0064		0,0091	22,92	0,00	22,92	22,92
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0008	0,0018		0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0013	0,0031		0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0046	0,0108		0,0154	38,79	0,00	38,79	38,79
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0008	0,0018		0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0008	0,0018		0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0027	0,0063		0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0031	0,0073		0,0104	26,19	0,00	26,19	26,19
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0013	0,0031		0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0010	0,0023		0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0154	0,0363		0,0517	130,22	0,00	130,22	130,22
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0031	0,0073		0,0104	26,19	0,00	26,19	26,19
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0036	0,0086		0,0122	30,73	0,00	30,73	30,73
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0046	0,0108		0,0154	38,79	0,00	38,79	38,79
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0018	0,0042		0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0014	0,0033		0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0018	0,0043		0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,76	0,00	0,76	0,76
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,76	0,00	0,76	0,76
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0026	0,0061		0,0087	21,91	0,00	21,91	21,91
Большая Печерская ул, 63в	ОДЗ	0,2540			0,2540	639,74	0,00	639,74	639,74
Минина ул, 35	ОДЗ	0,0836			0,0836	210,56	0,00	210,56	210,56
Минина ул, 35	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Минина ул, 35	ОДЗ	0,0964			0,0964	242,80	0,00	242,80	242,80
Минина ул, 35	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Минина ул, 35	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Верхне-Волжская наб, 15	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Большая Печерская ул, 36	ЖФ	0,3400			0,3400	856,35	0,00	856,35	856,35
Минина ул, 38/2	ОДЗ	0,0276			0,0276	69,52	0,00	69,52	69,52
Трудовая ул, 5	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Трудовая ул, 5	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Трудовая ул, 5	ОДЗ		0,0114		0,0114	28,71	0,00	28,71	28,71
Верхне-Волжская наб, 18/1	ОДЗ	0,1930	0,2700		0,4630	1166,15	0,00	1166,15	1166,15
Верхне-Волжская наб, 18/1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Верхне-Волжская наб, 18/1	ОДЗ	0,1840	0,1360		0,3200	805,98	0,00	805,98	805,98
Верхне-Волжская наб, 18/1	ОДЗ	0,3730	0,3000		0,6730	1695,07	0,00	1695,07	1695,07
Верхне-Волжская наб, 18/1	ОДЗ	0,3600	0,3590		0,7190	1810,93	0,00	1810,93	1810,93
Верхне-Волжская наб, 18/1	ОДЗ	0,3260	0,4210		0,7470	1881,45	0,00	1881,45	1881,45
Верхне-Волжская наб, 18/1	ОДЗ	0,1000	0,1900		0,2900	730,41	0,00	730,41	730,41
Верхне-Волжская наб, 18/1	ОДЗ	0,0194	0,0834		0,1028	258,92	0,00	258,92	258,92
Ульянова ул, 41	ОДЗ	0,3034	0,2873		0,5907	1487,78	0,00	1487,78	1487,78
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Верхне-Волжская наб, 17	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Большая Печерская ул, 47	ОДЗ	0,0142			0,0142	35,77	0,00	35,77	35,77
Большая Печерская ул, 47	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Верхне-Волжская наб, 15	ОДЗ	0,0240			0,0240	60,45	0,00	60,45	60,45
Верхне-Волжская наб, 17	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Верхне-Волжская наб, 19	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0046	0,0107		0,0153	38,54	0,00	38,54	38,54
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0273	0,0644		0,0917	230,96	0,00	230,96	230,96
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0016	0,0039		0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0019	0,0046		0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0029	0,0069		0,0098	24,68	0,00	24,68	24,68
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0033	0,0078		0,0111	27,96	0,00	27,96	27,96
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0045	0,0107		0,0152	38,28	0,00	38,28	38,28
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0031	0,0073		0,0104	26,19	0,00	26,19	26,19
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0035	0,0084		0,0119	29,97	0,00	29,97	29,97
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0027	0,0063		0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0024	0,0057		0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0066	0,0157		0,0223	56,17	0,00	56,17	56,17
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0170	0,0402		0,0572	144,07	0,00	144,07	144,07
Фрунзе ул, 7	ОДЗ	0,1650			0,1650	415,58	0,00	415,58	415,58
Фрунзе ул, 7	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Печерская ул, 43	ОДЗ	0,0470			0,0470	118,38	0,00	118,38	118,38
Большая Печерская ул, 43	ОДЗ	0,0960			0,0960	241,79	0,00	241,79	241,79
Большая Печерская ул, 43	ОДЗ	0,0255			0,0255	64,23	0,00	64,23	64,23
Большая Печерская ул, 43	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Большая Печерская ул, 43	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ковалихинская ул, 60	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Трудовая ул, 5	ОДЗ	0,0257	0,1041		0,1298	326,92	0,00	326,92	326,92
Трудовая ул, 5	ЖФ	0,1892			0,1892	476,53	0,00	476,53	476,53
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0162	0,0383		0,0545	137,27	0,00	137,27	137,27
Верхне-Волжская наб, 19	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Большая Печерская ул, 34а	ОДЗ	0,2700			0,2700	680,04	0,00	680,04	680,04
Минина ул, 31а	ОДЗ	0,2900			0,2900	730,41	0,00	730,41	730,41
Минина ул, 33а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Минина ул, 33а	ОДЗ	0,3300			0,3300	831,16	0,00	831,16	831,16
Школьный пер, нет	ОДЗ	0,1360			0,1360	342,54	0,00	342,54	342,54
Максима Горького ул, 262	ОДЗ	0,0028	0,0065		0,0093	23,42	0,00	23,42	23,42
Максима Горького ул, 260	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Тургенева ул, 1	ОДЗ	0,1100			0,1100	277,05	0,00	277,05	277,05
Тургенева ул, 1	ОДЗ	0,0195			0,0195	49,11	0,00	49,11	49,11
Тургенева ул, 1	ОДЗ	0,0715			0,0715	180,09	0,00	180,09	180,09
Верхне-Волжская наб, 21а	ЖФ	0,0240		0,0001	0,0241	60,45	1,02	61,47	61,14
Верхне-Волжская наб, 21	ОДЗ			0,0217	0,0217	0,00	50,69	50,69	32,45
Верхне-Волжская наб, 21	ОДЗ	0,0330		0,0000	0,0330	83,12	0,05	83,16	83,15
Верхне-Волжская наб, 21	ОДЗ	0,3039	0,3720	0,0149	0,6908	1702,37	34,82	1737,19	1724,66
Верхне-Волжская наб, 21	ОДЗ	0,3110		0,0403	0,3513	783,31	93,98	877,29	843,47
Верхне-Волжская наб, 21	ОДЗ	0,2100		0,0031	0,2131	528,92	7,23	536,16	533,55
Верхне-Волжская наб, 21	ОДЗ	0,0320		0,0000	0,0320	80,60	0,05	80,64	80,63

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Верхне-Волжская наб, 21	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,74	0,00	32,74	32,74
Верхне-Волжская наб, 21	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Верхне-Волжская наб, 21	ОДЗ	0,0860		0,0002	0,0862	216,61	0,54	217,14	216,95
Верхне-Волжская наб, 21	ОДЗ	0,1330			0,1330	334,98	0,00	334,98	334,98
Ковалихинская ул, 30б	ОДЗ	0,0081		0,0001	0,0082	20,40	0,32	20,72	20,61
Ковалихинская ул, 30	ОДЗ	0,0131		0,0007	0,0138	32,99	1,66	34,66	34,06
Ковалихинская ул, 30	ЖФ	1,1766		0,2393	1,4159	2963,47	1767,18	4730,65	4163,80
Ковалихинская ул, 56	ЖФ	0,1150			0,1150	289,65	0,00	289,65	289,65
Ковалихинская ул, 56	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Ульянова ул, 41	ОДЗ	0,0400		0,0120	0,0520	100,75	28,08	128,82	118,72
Ульянова ул, 41	ОДЗ	0,0133			0,0133	33,50	0,00	33,50	33,50
Ульянова ул, 41	ОДЗ	0,2040		0,0052	0,2092	513,81	12,02	525,83	521,50
Ульянова ул, 41	ОДЗ	0,0653		0,0112	0,0765	164,47	26,15	190,62	181,21
Ульянова ул, 41	ОДЗ	0,2000		0,0052	0,2052	503,73	12,02	515,76	511,43
Ульянова ул, 41	ОДЗ			0,0254	0,0254	0,00	59,21	59,21	37,90
Ульянова ул, 41	ОДЗ	0,0240			0,0240	60,45	0,00	60,45	60,45
Ульянова ул, 41	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Белинского ул, 122а	ЖФ	0,1497			0,1497	377,05	0,00	377,05	377,05
Белинского ул, 122а	ОДЗ	0,0879			0,0879	221,39	0,00	221,39	221,39
Трудовая ул, 21а	ОДЗ	0,0090		0,0003	0,0093	22,67	0,77	23,44	23,16
Трудовая ул, 25	ОДЗ	0,0052		0,0000	0,0052	13,10	0,03	13,13	13,12
Максима Горького ул, 250	ОДЗ	0,0117		0,0000	0,0117	29,47	0,09	29,56	29,53
Максима Горького ул, 165	ЖФ	0,2189		0,0343	0,2532	551,34	253,30	804,64	723,39
Максима Горького ул, 165	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Максима Горького ул, 165	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Максима Горького ул, 165	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Максима Горького ул, 165	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Максима Горького ул, 165	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Максима Горького ул, 165	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Максима Горького ул, 250	ОДЗ	0,0038		0,0000	0,0038	9,57	0,03	9,60	9,59
Максима Горького ул, 163	ОДЗ	0,0028		0,0001	0,0029	7,05	0,15	7,20	7,15
Белинского ул, 118/29	ОДЗ	0,0061		0,0001	0,0062	15,36	0,12	15,49	15,44
Максима Горького ул, 250	ОДЗ	0,0058		0,0001	0,0059	14,61	0,20	14,81	14,74
Максима Горького ул, 163	ОДЗ	0,0044		0,0000	0,0044	11,08	0,08	11,16	11,13
Максима Горького ул, 232	ОДЗ	0,0101		0,0001	0,0102	25,44	0,24	25,68	25,59
Максима Горького ул, 232	ОДЗ	0,0068		0,0001	0,0069	17,13	0,31	17,43	17,32
Максима Горького ул, 232	ОДЗ	0,0068		0,0002	0,0070	17,13	0,42	17,54	17,39
Максима Горького ул, 232	ОДЗ	0,0096		0,0000	0,0096	24,18	0,09	24,27	24,24
Белинского ул, 118/29	ОДЗ	0,0032		0,0013	0,0045	8,06	2,92	10,97	9,93
Максима Горького ул, 232	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,72	0,00	29,72	29,72
Максима Горького ул, 232	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,91	0,00	21,91	21,91
Максима Горького ул, 250	ОДЗ	0,0021		0,0000	0,0021	5,29	0,06	5,35	5,33
Белинского ул, 118/29	ОДЗ	0,0042		0,0000	0,0042	10,58	0,06	10,64	10,62
Максима Горького ул, 250б	ОДЗ	0,0487	0,2129	0,0003	0,2619	658,88	0,58	659,47	659,26
Максима Горького ул, 250б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Максима Горького ул, 2266	ОДЗ	0,0354		0,0010	0,0364	89,16	2,35	91,52	90,67
Максима Горького ул, 2266	ОДЗ		0,0316		0,0316	79,59	0,00	79,59	79,59
Максима Горького ул, 2266	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 226	ОДЗ	0,0688			0,0688	173,28	0,00	173,28	173,28
Максима Горького ул, 226	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Белинского ул, 118/29	ОДЗ	0,0471		0,0029	0,0500	118,63	6,66	125,29	122,90
Белинского ул, 118/29	ОДЗ	0,0200			0,0200	50,37	0,00	50,37	50,37
Белинского ул, 118/29	ОДЗ	0,0335			0,0335	84,38	0,00	84,38	84,38
Белинского ул, 118/29	ЖФ			0,0953	0,0953	0,00	703,77	703,77	478,02
Ковалихинская ул, 77	ЖФ	0,9207		0,1933	1,1140	2318,94	1427,48	3746,42	3288,53
Ковалихинская ул, 93а	ЖФ			0,0572	0,0572	0,00	422,41	422,41	286,92
Ковалихинская ул, 95а	ЖФ			0,0650	0,0650	0,00	480,01	480,01	326,04
Ковалихинская ул, 97	ЖФ			0,0669	0,0669	0,00	494,04	494,04	335,57
Ковалихинская ул, 97а	ЖФ			0,0576	0,0576	0,00	425,36	425,36	288,92
Максима Горького ул, 234	ЖФ	0,3433		0,0609	0,4042	864,66	449,73	1314,39	1170,13
Максима Горького ул, 250	ЖФ	0,7049		0,1477	0,8526	1775,41	1090,73	2866,15	2516,28
Трудовая ул, 21	ЖФ			0,0654	0,0654	0,00	482,97	482,97	328,05
Трудовая ул, 23	ЖФ			0,0617	0,0617	0,00	455,64	455,64	309,49
Трудовая ул, 25	ЖФ			0,0628	0,0628	0,00	463,77	463,77	315,00
Трудовая ул, 27	ЖФ	0,2952		0,0636	0,3588	743,51	469,67	1213,19	1062,53
Максима Горького ул, 240а	ОДЗ	0,2000		0,0012	0,2012	503,73	2,76	506,49	505,50
Максима Горького ул, 240а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 163	ОДЗ	0,0034		0,0000	0,0034	8,56	0,06	8,63	8,60
Белинского ул, 118/29	ЖФ	0,4748			0,4748	1195,87	0,00	1195,87	1195,87
Ковалихинская ул, 93а	ЖФ	0,2943			0,2943	741,25	0,00	741,25	741,25
Ковалихинская ул, 95а	ЖФ	0,2932			0,2932	738,47	0,00	738,47	738,47
Ковалихинская ул, 97	ЖФ	0,2940			0,2940	740,49	0,00	740,49	740,49
Ковалихинская ул, 97а	ЖФ	0,2944			0,2944	741,50	0,00	741,50	741,50
Максима Горького ул, 163	ЖФ	0,2456		0,0456	0,2912	618,59	336,75	955,33	847,32
Максима Горького ул, 232	ЖФ	0,0943		0,0108	0,1051	237,51	79,76	317,27	291,68
Максима Горького ул, 232	ЖФ	0,1103		0,0105	0,1208	277,81	77,54	355,35	330,48
Максима Горького ул, 232	ЖФ	0,0740		0,0060	0,0800	186,38	44,31	230,69	216,48
Максима Горького ул, 240б	ЖФ	0,0237			0,0237	59,69	0,00	59,69	59,69
Трудовая ул, 21	ЖФ	0,2950			0,2950	743,01	0,00	743,01	743,01
Трудовая ул, 23	ЖФ	0,2955			0,2955	744,27	0,00	744,27	744,27
Трудовая ул, 25	ЖФ	0,2905			0,2905	731,67	0,00	731,67	731,67
Максима Горького ул, 163	ОДЗ	0,0022		0,0000	0,0022	5,54	0,03	5,57	5,56
Белинского ул, 118/29	ОДЗ	0,0129		0,0001	0,0130	32,49	0,23	32,72	32,64
Белинского ул, 118/29	ОДЗ	0,0021		0,0000	0,0021	5,29	0,06	5,35	5,33
Белинского ул, 118/29	ОДЗ	0,0037		0,0000	0,0037	9,32	0,08	9,40	9,37
Максима Горького ул, 232	ОДЗ	0,0035		0,0000	0,0035	8,82	0,03	8,85	8,84
Максима Горького ул, 232	ОДЗ	0,0149		0,0001	0,0150	37,53	0,14	37,67	37,62
Максима Горького ул, 250	ОДЗ	0,0023		0,0000	0,0023	5,79	0,03	5,82	5,81
Белинского ул, 118/29	ОДЗ	0,0073		0,0001	0,0074	18,39	0,15	18,54	18,48
Белинского ул, 118/29	ОДЗ	0,0063		0,0001	0,0064	15,87	0,12	15,99	15,95

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Максима Горького ул, 250	ОДЗ	0,0027		0,0000	0,0027	6,80	0,08	6,88	6,85
Максима Горького ул, 250	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Белинского ул, 118/29	ОДЗ	0,0112		0,0000	0,0112	28,21	0,03	28,24	28,23
Максима Горького ул, 250	ОДЗ	0,0014		0,0000	0,0014	3,53	0,03	3,56	3,55
Максима Горького ул, 234	ОДЗ	0,0033		0,0001	0,0034	8,31	0,23	8,54	8,46
Белинского ул, 118/29	ОДЗ	0,0109			0,0109	27,45	0,00	27,45	27,45
Белинского ул, 118/29	ОДЗ	0,0132			0,0132	33,25	0,00	33,25	33,25
Максима Горького ул, 250	ОДЗ	0,0152		0,0000	0,0152	38,28	0,09	38,38	38,34
Трудовая ул, 6а	ОДЗ	0,0190		0,0000	0,0190	47,85	0,08	47,94	47,91
Фрунзе ул, 12	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Фрунзе ул, 12	ЖФ	0,5908			0,5908	1488,03	0,00	1488,03	1488,03
Фрунзе ул, 12	ОДЗ	0,0905			0,0905	227,94	0,00	227,94	227,94
Большая Печерская ул, 45а	ЖФ	0,2500		0,0516	0,3016	629,67	381,06	1010,72	888,49
Большая Печерская ул, 45а	ОДЗ	0,0529		0,0007	0,0536	133,24	1,72	134,96	134,34
Большая Печерская ул, 39	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Трудовая ул, 14	ОДЗ	0,0267		0,0002	0,0269	67,25	0,37	67,62	67,49
Трудовая ул, 6	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Трудовая ул, 6	ОДЗ	0,0124		0,0000	0,0124	31,23	0,08	31,31	31,28
Ковалихинская ул, 64	ОДЗ	0,0018		0,0004	0,0022	4,53	0,85	5,38	5,08
Трудовая ул, 6	ОДЗ	0,0093		0,0001	0,0094	23,42	0,28	23,70	23,60
Трудовая ул, 3	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Фрунзе ул, 23	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,08	0,08	0,05
Фрунзе ул, 23	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Трудовая ул, 8	ЖФ	0,6210		0,0501	0,6711	1564,10	369,98	1934,07	1815,40
Трудовая ул, 8	ОДЗ	0,0444		0,0001	0,0445	111,83	0,25	112,08	111,99
Фрунзе ул, 12	ОДЗ	0,0140			0,0140	35,26	0,00	35,26	35,26
Трудовая ул, 3	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Большая Печерская ул, 39	ОДЗ	0,0145			0,0145	36,52	0,00	36,52	36,52
Фрунзе ул, 12	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41
Ковалихинская ул, 64	ЖФ	0,1597		0,0277	0,1874	402,23	204,56	606,79	541,18
Ковалихинская ул, 72	ЖФ	0,8595		0,1772	1,0367	2164,80	1308,59	3473,39	3053,63
Трудовая ул, 14	ЖФ	0,1400		0,0213	0,1613	352,61	157,30	509,91	459,45
Трудовая ул, 6	ЖФ	0,4648		0,0946	0,5594	1170,68	698,60	1869,28	1645,19
Фрунзе ул, 23	ЖФ			0,0393	0,0393	0,00	290,22	290,22	197,13
Большая Печерская ул, 39	ЖФ	0,1617			0,1617	407,27	0,00	407,27	407,27
Большая Печерская ул, 41	ЖФ	0,0198			0,0198	49,87	0,00	49,87	49,87
Большая Печерская ул, 41а	ЖФ	0,0191			0,0191	48,11	0,00	48,11	48,11
Трудовая ул, 3	ЖФ	0,1086			0,1086	273,53	0,00	273,53	273,53
Трудовая ул, 8	ОДЗ	0,0126		0,0000	0,0126	31,74	0,07	31,81	31,78
Трудовая ул, 14	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,93	0,00	24,93	24,93
Большая Печерская ул, 39	ОДЗ	0,0432			0,0432	108,81	0,00	108,81	108,81
Трудовая ул, 3	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
Большая Печерская ул, 39	ОДЗ	0,0175			0,0175	44,08	0,00	44,08	44,08
Большая Печерская ул, 37а	ОДЗ	0,1491			0,1491	375,53	0,00	375,53	375,53
Большая Печерская ул, 37а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Трудовая ул, 6	ОДЗ	0,0093		0,0000	0,0093	23,42	0,03	23,45	23,44
Ковалихинская ул, 72б	ОДЗ	0,0306		0,0001	0,0307	77,07	0,28	77,35	77,25
Большая Печерская ул, 41	ОДЗ	0,0144			0,0144	36,27	0,00	36,27	36,27
Большая Печерская ул, 40	ОДЗ	0,7500		0,1000	0,8500	1889,00	233,21	2122,22	2038,29
Бориса Панина ул, 7б	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Бориса Панина ул, 7б	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Ванеева ул, 63	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Ванеева ул, 63	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Внутриквартальная ул, 4	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Бориса Панина ул, 5 корпус 3	ОДЗ	0,0277			0,0277	69,77	0,00	69,77	69,77
Бориса Панина ул, 7 корпус 4	ОДЗ	0,0108			0,0108	27,20	0,00	27,20	27,20
Генкиной ул, 30	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Ошарская ул, 80	ОДЗ	0,0105			0,0105	26,45	0,00	26,45	26,45
Полтавская ул, 11	ОДЗ	0,0336			0,0336	84,63	0,00	84,63	84,63
Ванеева ул, 15/34	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Ванеева ул, 21	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Невзоровых ул, 87	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Ошарская ул, 53	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Ошарская ул, 72/32	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Бориса Панина ул, 7 корпус 2	ЖФ	0,3761			0,3761	947,27	0,00	947,27	947,27
Дунаева ул, 12	ЖФ	0,2062		0,0362	0,2424	519,35	267,33	786,68	700,93
Дунаева ул, 12	ОДЗ	0,0124		0,0002	0,0126	31,23	0,39	31,62	31,48
Дунаева ул, 12	ОДЗ	0,0086		0,0007	0,0093	21,66	1,62	23,28	22,70
Невзоровых ул, 83	ЖФ	0,1223			0,1223	308,03	0,00	308,03	308,03
Невзоровых ул, 83	ОДЗ	0,0355			0,0355	89,41	0,00	89,41	89,41
Генкиной ул, 39а/16	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Ижорская ул, 27/20	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Ванеева ул, 19	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41
Ванеева ул, 19	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Генкиной ул, 39а/16	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Белинского ул, 47	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Ванеева ул, 11/41	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Ванеева ул, 11/41	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Ванеева ул, 11/41	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Ванеева ул, 13	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Ванеева ул, 13	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Ванеева ул, 13	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Ошарская ул, 53	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Ванеева ул, 23/10	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Республиканская ул, 43 корпус 5	ЖФ	0,5754			0,5754	1449,24	0,00	1449,24	1449,24
Республиканская ул, 43 корпус 5	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Республиканская ул, 43 корпус 5	ОДЗ	0,0247			0,0247	62,21	0,00	62,21	62,21



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Республиканская ул, 43 корпус 5	ОДЗ		0,0235		0,0235	59,19	0,00	59,19	59,19
Белинского ул, 49	ОДЗ	0,0127			0,0127	31,99	0,00	31,99	31,99
Ванеева ул, 4/45	ЖФ	0,1671			0,1671	420,87	0,00	420,87	420,87
Ванеева ул, 4/45	ОДЗ	0,0858			0,0858	216,10	0,00	216,10	216,10
Ванеева ул, 6	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 6	ЖФ	0,4253			0,4253	1071,19	0,00	1071,19	1071,19
Ванеева ул, 6	ОДЗ	0,0960			0,0960	241,79	0,00	241,79	241,79
Генкиной ул, 38	ЖФ	0,3232			0,3232	814,03	0,00	814,03	814,03
Генкиной ул, 38	ОДЗ	0,0780			0,0780	196,46	0,00	196,46	196,46
Генкиной ул, 40	ЖФ	0,2906			0,2906	731,93	0,00	731,93	731,93
Генкиной ул, 40	ОДЗ	0,0636			0,0636	160,19	0,00	160,19	160,19
Генкиной ул, 42/15	ЖФ	0,1922			0,1922	484,09	0,00	484,09	484,09
Генкиной ул, 42/15	ОДЗ	0,0730			0,0730	183,86	0,00	183,86	183,86
Ижорская ул, 11	ЖФ	0,2590			0,2590	652,34	0,00	652,34	652,34
Ижорская ул, 11	ОДЗ	0,0401			0,0401	101,00	0,00	101,00	101,00
Невзоровых ул, 47	ЖФ	0,2259			0,2259	568,97	0,00	568,97	568,97
Невзоровых ул, 47	ЖФ	0,4103			0,4103	1033,41	0,00	1033,41	1033,41
Невзоровых ул, 47	ЖФ	0,5193			0,5193	1307,95	0,00	1307,95	1307,95
Невзоровых ул, 47	ОДЗ	0,0254			0,0254	63,97	0,00	63,97	63,97
Невзоровых ул, 47	ОДЗ	0,0489			0,0489	123,16	0,00	123,16	123,16
Невзоровых ул, 47	ОДЗ	0,0556			0,0556	140,04	0,00	140,04	140,04
Ванеева ул, 15/34	ОДЗ	0,0161			0,0161	40,55	0,00	40,55	40,55
Ванеева ул, 25/88	ЖФ	0,5623			0,5623	1416,25	0,00	1416,25	1416,25
Ванеева ул, 25/88	ОДЗ	0,0977			0,0977	246,07	0,00	246,07	246,07
Ванеева ул, 19	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Ижорская ул, 27/20	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Ванеева ул, 23/10	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Ванеева ул, 21	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Дунаева ул, 8	ОДЗ	0,0125			0,0125	31,48	0,00	31,48	31,48
Невзоровых ул, 39/68	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Ошарская ул, 98 корпус 1	ОДЗ	0,0128			0,0128	32,24	0,00	32,24	32,24
Ошарская ул, 80	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Белинского ул, 53/64	ОДЗ	0,0126			0,0126	31,74	0,00	31,74	31,74
Республиканская ул, 14	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Белинского ул, 47	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Белинского ул, 49	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Невзоровых ул, 83	ОДЗ	0,0113			0,0113	28,46	0,00	28,46	28,46
Ванеева ул, 15/34	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Ошарская ул, 53	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Ошарская ул, 72/32	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Ошарская ул, 96а	ЖФ	0,2078			0,2078	523,38	0,00	523,38	523,38
Ошарская ул, 96а	ОДЗ	0,0171			0,0171	43,07	0,00	43,07	43,07
Ошарская ул, 96а	ОДЗ	0,0185			0,0185	46,60	0,00	46,60	46,60
Ванеева ул, 11/41	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Белинского ул, 55	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Ижорская ул, 27/20	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,93	0,00	24,93	24,93
Ошарская ул, 72/32	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Ошарская ул, 53	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Ванеева ул, 13	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Ванеева ул, 23/10	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Ошарская ул, 53	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Бориса Панина ул, 10	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Белинского ул, 47	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Белинского ул, 47	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Невзоровых ул, 39/68	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Бориса Панина ул, 3	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Ванеева ул, 61	ОДЗ	0,0176			0,0176	44,33	0,00	44,33	44,33
Бориса Панина ул, 10	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Ванеева ул, 45	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Полтавская ул, 53	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Бориса Панина ул, 5 корпус 4	ЖФ	0,2766			0,2766	696,66	0,00	696,66	696,66
Бориса Панина ул, 5 корпус 4	ОДЗ	0,0311			0,0311	78,33	0,00	78,33	78,33
Бориса Панина ул, 5 корпус 4	ОДЗ		0,0405		0,0405	102,01	0,00	102,01	102,01
Ванеева ул, 13	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Ванеева ул, 13	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Ванеева ул, 15/34	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Ошарская ул, 53	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Ванеева ул, 23/10	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Ошарская ул, 72/32	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Генкиной ул, 44	ОДЗ		0,0847		0,0847	213,33	0,00	213,33	213,33
Генкиной ул, 44	ЖФ	0,2938			0,2938	739,99	0,00	739,99	739,99
Генкиной ул, 44	ОДЗ	0,0185			0,0185	46,60	0,00	46,60	46,60
Генкиной ул, 46	ОДЗ		0,0570		0,0570	143,56	0,00	143,56	143,56
Генкиной ул, 46	ЖФ	0,2710			0,2710	682,56	0,00	682,56	682,56
Генкиной ул, 46	ОДЗ	0,0320			0,0320	80,60	0,00	80,60	80,60
Дунаева ул, 15	ЖФ	0,3206			0,3206	807,49	0,00	807,49	807,49
Дунаева ул, 15	ОДЗ	0,0211			0,0211	53,14	0,00	53,14	53,14
Дунаева ул, 17	ОДЗ		0,1104		0,1104	278,06	0,00	278,06	278,06
Дунаева ул, 17	ЖФ	0,2221			0,2221	559,40	0,00	559,40	559,40
Дунаева ул, 17	ОДЗ	0,0172			0,0172	43,32	0,00	43,32	43,32
Дунаева ул, 19	ОДЗ		0,0580		0,0580	146,08	0,00	146,08	146,08
Дунаева ул, 19	ЖФ	0,1839			0,1839	463,18	0,00	463,18	463,18
Дунаева ул, 19	ОДЗ	0,0245			0,0245	61,71	0,00	61,71	61,71
Невзоровых ул, 49	ЖФ	0,3118			0,3118	785,32	0,00	785,32	785,32
Невзоровых ул, 49	ОДЗ	0,1178			0,1178	296,70	0,00	296,70	296,70
Невзоровых ул, 51	ЖФ	0,2187			0,2187	550,83	0,00	550,83	550,83
Невзоровых ул, 51	ОДЗ	0,0569			0,0569	143,31	0,00	143,31	143,31
Невзоровых ул, 53	ЖФ	0,2466			0,2466	621,10	0,00	621,10	621,10
Невзоровых ул, 53	ОДЗ	0,0470			0,0470	118,38	0,00	118,38	118,38

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Полтавская ул, 11	ЖФ	0,1879			0,1879	473,26	0,00	473,26	473,26
Ванеева ул, 23/10	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Белинского ул, 47	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Невzorовых ул, 39/68	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Дунаева ул, 10	ОДЗ	0,0129			0,0129	32,49	0,00	32,49	32,49
Дунаева ул, 12	ОДЗ	0,0108		0,0001	0,0109	27,20	0,21	27,42	27,34
Дунаева ул, 19	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Дунаева ул, 8	ОДЗ	0,0202			0,0202	50,88	0,00	50,88	50,88
Ижорская ул, 18(2оч.)	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,70	0,00	26,70	26,70
Невzorовых ул, 49	ОДЗ	0,0159			0,0159	40,05	0,00	40,05	40,05
Невzorовых ул, 83	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Белинского ул, 49	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Дунаева ул, 8	ЖФ	0,2461			0,2461	619,85	0,00	619,85	619,85
Ижорская ул, 18	ЖФ	0,2094			0,2094	527,41	0,00	527,41	527,41
Ижорская ул, 18(2оч.)	ЖФ	0,2359			0,2359	594,15	0,00	594,15	594,15
Ванеева ул, 19	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Белинского ул, 53/64	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,93	0,00	24,93	24,93
Ванеева ул, 15/34	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Ванеева ул, 21	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Ошарская ул, 98	ЖФ	0,2377			0,2377	598,69	0,00	598,69	598,69
Бориса Панина ул, 7в	ЖФ	0,1952			0,1952	491,64	0,00	491,64	491,64
Бориса Панина ул, 7в	ЖФ	0,2780			0,2780	700,19	0,00	700,19	700,19
Ванеева ул, 21а	ОДЗ	0,0634			0,0634	159,68	0,00	159,68	159,68
Белинского ул, 55	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Белинского ул, 55	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Бориса Панина ул, 7в	ОДЗ	0,0748			0,0748	188,40	0,00	188,40	188,40
Дунаева ул, 8	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Республиканская ул, 43 корпус 7	ОДЗ	0,0151			0,0151	38,03	0,00	38,03	38,03
Республиканская ул, 43 корпус 7	ОДЗ	0,0151			0,0151	38,03	0,00	38,03	38,03
Республиканская ул, 43 корпус 6	ОДЗ	0,0131			0,0131	32,99	0,00	32,99	32,99
Республиканская ул, 43 корпус 7	ОДЗ	0,0179			0,0179	45,08	0,00	45,08	45,08
Ванеева ул, 23/10	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Ижорская ул, 18(2оч.)	ОДЗ	0,0116			0,0116	29,22	0,00	29,22	29,22
Невzorовых ул, 87	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,96	0,00	27,96	27,96
Республиканская ул, 43 корпус 6	ОДЗ	0,0216			0,0216	54,40	0,00	54,40	54,40
Республиканская ул, 43 корпус 3	ОДЗ	0,0189			0,0189	47,60	0,00	47,60	47,60
Республиканская ул, 43 корпус 7	ОДЗ	0,0326			0,0326	82,11	0,00	82,11	82,11
Ванеева ул, 47	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Бориса Панина ул, 12	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Генкиной ул, 30/59	ОДЗ	0,0108			0,0108	27,20	0,00	27,20	27,20
Бориса Панина ул, 7в	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,79	0,00	38,79	38,79
Бориса Панина ул, 7в	ОДЗ	0,0290			0,0290	73,04	0,00	73,04	73,04
Республиканская ул, 43 корпус 2	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Невзоровых ул, 64 корпус 2	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Невзоровых ул, 64 корпус 2	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Республиканская ул, 14	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Бориса Панина ул, 5 корпус 6	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Невзоровых ул, 64 корпус 2	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Невзоровых ул, 64 корпус 2	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Невзоровых ул, 64 корпус 2	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Полтавская ул, 39	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Невзоровых ул, 39/68	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Бориса Панина ул, 7 корпус 1	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Генкиной ул, 41	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Ванеева ул, 23/10	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Бориса Панина ул, 7 корпус 6	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Бориса Панина ул, 7 корпус 4	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Бориса Панина ул, 7 корпус 4	ОДЗ	0,0112			0,0112	28,21	0,00	28,21	28,21
Республиканская ул, 43 корпус 2	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Невзоровых ул, 64 корпус 1	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Генкиной ул, 65	ОДЗ	0,0164			0,0164	41,31	0,00	41,31	41,31
Ижорская ул, 18(2оч.)	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,96	0,00	28,96	28,96
Республиканская ул, 14	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Полтавская ул, 39	ЖФ	0,2424			0,2424	610,53	0,00	610,53	610,53
Гаражный пер, 3	ОДЗ	0,0341			0,0341	85,89	0,00	85,89	85,89
Гаражный пер, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 23/10	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Бориса Панина ул, 5 корпус 6	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,69	0,00	25,69	25,69
Генкиной ул, 65	ЖФ	0,1865			0,1865	469,73	0,00	469,73	469,73
Ванеева ул, 9	ОДЗ	0,2810			0,2810	707,75	0,00	707,75	707,75
Ванеева ул, 9	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 9	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Генкиной ул, 30/59	ОДЗ	0,0190			0,0190	47,85	0,00	47,85	47,85
Дунаева ул, 12	ОДЗ	0,0074		0,0001	0,0075	18,64	0,23	18,87	18,79
Республиканская ул, 43 корпус 2	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Республиканская ул, 43 корпус 2	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,68	0,00	23,68	23,68
Гаражная ул, 4	ОДЗ	0,0520			0,0520	130,97	0,00	130,97	130,97
Гаражная ул, 4	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Белинского ул, 55а	ОДЗ		0,1390		0,1390	350,10	0,00	350,10	350,10

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Белинского ул, 55а	ОДЗ	0,2672	0,1837		0,4509	1135,67	0,00	1135,67	1135,67
Белинского ул, 55а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Генкиной ул, 41а	ОДЗ	0,0367			0,0367	92,44	0,00	92,44	92,44
Ижорская ул, 18(2оч.)	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Ошарская ул, 98 корпус 1	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Ошарская ул, 98 корпус 1	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Невзоровых ул, 87	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Ванеева ул, 11/41	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Невзоровых ул, 87	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Невзоровых ул, 87	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Дунаева ул, 8	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Белинского ул, 49	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Белинского ул, 49	ОДЗ	0,0117			0,0117	29,47	0,00	29,47	29,47
Белинского ул, 49	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Белинского ул, 55	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Бориса Панина ул, 7б	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,22	1,22	0,78
Дунаева ул, 12	ОДЗ	0,0130		0,0001	0,0131	32,74	0,26	33,00	32,91
Дунаева ул, 12	ОДЗ	0,0089		0,0001	0,0090	22,42	0,18	22,59	22,53
Белинского ул, 55	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Невзоровых ул, 39/68	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Белинского ул, 49	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Дунаева ул, 12	ОДЗ	0,0065		0,0001	0,0066	16,37	0,13	16,50	16,45
Ванеева ул, 55	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Ванеева ул, 23/10	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Дунаева ул, 10	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94
Ижорская ул, 18(2оч.)	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Ванеева ул, 11/41	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Ижорская ул, 18	ОДЗ	0,0097			0,0097	24,43	0,00	24,43	24,43
Бориса Панина ул, 10	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Республиканская ул, 43 корпус 3	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Полтавская ул, 39	ОДЗ	0,0127			0,0127	31,99	0,00	31,99	31,99
Полтавская ул, 39	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,72	0,00	29,72	29,72
Белинского ул, 55	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Ванеева ул, 13	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Генкиной ул, 39а/16	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Генкиной ул, 39а/16	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,96	0,00	28,96	28,96
Ижорская ул, 18	ОДЗ	0,0092			0,0092	23,17	0,00	23,17	23,17
Генкиной ул, 44	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Невзоровых ул, 85	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Ванеева ул, 23/10	ЖФ	0,4601			0,4601	1158,84	0,00	1158,84	1158,84
Ванеева ул, 47	ЖФ	0,1163			0,1163	292,92	0,00	292,92	292,92
Ванеева ул, 75	ЖФ	0,0431			0,0431	108,55	0,00	108,55	108,55
Вишневый пер, 19	ЖФ	0,1196			0,1196	301,23	0,00	301,23	301,23
Генкиной ул, 67	ЖФ	0,3122			0,3122	786,33	0,00	786,33	786,33

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ошарская ул, 53	ЖФ	0,3761			0,3761	947,27	0,00	947,27	947,27
Ошарская ул, 80	ОДЗ	0,0168			0,0168	42,31	0,00	42,31	42,31
Республиканская ул, 43 корпус 3	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Ванеева ул, 23/10	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Ижорская ул, 18	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,96	0,00	28,96	28,96
Республиканская ул, 43 корпус 3	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Республиканская ул, 43 корпус 3	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Республиканская ул, 43 корпус 3	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Ванеева ул, 11/41	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Ошарская ул, 80	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Генкиной ул, 40	ОДЗ	0,0144			0,0144	36,27	0,00	36,27	36,27
Ванеева ул, 19	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Ижорская ул, 18	ОДЗ	0,0158			0,0158	39,80	0,00	39,80	39,80
Дунаева ул, 8	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,79	0,00	38,79	38,79
Белинского ул, 47	ЖФ	0,1531			0,1531	385,61	0,00	385,61	385,61
Белинского ул, 47а	ЖФ	0,1701			0,1701	428,43	0,00	428,43	428,43
Белинского ул, 49	ЖФ	0,4933			0,4933	1242,46	0,00	1242,46	1242,46
Белинского ул, 53/64	ЖФ	0,1001			0,1001	252,12	0,00	252,12	252,12
Белинского ул, 55	ЖФ	0,1997			0,1997	502,98	0,00	502,98	502,98
Бориса Панина ул, 10	ЖФ	0,0849			0,0849	213,84	0,00	213,84	213,84
Бориса Панина ул, 10а	ЖФ	0,0623			0,0623	156,91	0,00	156,91	156,91
Бориса Панина ул, 12	ЖФ	0,0911			0,0911	229,45	0,00	229,45	229,45
Бориса Панина ул, 12а	ЖФ	0,0638			0,0638	160,69	0,00	160,69	160,69
Бориса Панина ул, 13	ЖФ	0,0229			0,0229	57,68	0,00	57,68	57,68
Бориса Панина ул, 13а	ЖФ	0,0220			0,0220	55,41	0,00	55,41	55,41
Бориса Панина ул, 15	ЖФ	0,1177			0,1177	296,45	0,00	296,45	296,45
Бориса Панина ул, 3	ЖФ	0,3229			0,3229	813,28	0,00	813,28	813,28
Бориса Панина ул, 3	ЖФ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Бориса Панина ул, 5	ЖФ	0,4274			0,4274	1076,48	0,00	1076,48	1076,48
Бориса Панина ул, 5 корпус 3	ЖФ	0,3110			0,3110	783,31	0,00	783,31	783,31
Бориса Панина ул, 7	ЖФ	0,5850			0,5850	1473,42	0,00	1473,42	1473,42
Бориса Панина ул, 7 корпус 1	ЖФ	0,1569			0,1569	395,18	0,00	395,18	395,18
Бориса Панина ул, 7 корпус 3	ЖФ	0,5483			0,5483	1380,99	0,00	1380,99	1380,99
Бориса Панина ул, 7 корпус 4	ЖФ	0,1657			0,1657	417,34	0,00	417,34	417,34
Бориса Панина ул, 7а	ЖФ	0,4531			0,4531	1141,21	0,00	1141,21	1141,21
Ванеева ул, 11/41	ЖФ	0,1706			0,1706	429,69	0,00	429,69	429,69
Ванеева ул, 13	ЖФ	0,1718			0,1718	432,71	0,00	432,71	432,71
Ванеева ул, 15/34	ЖФ	0,1934			0,1934	487,11	0,00	487,11	487,11
Ванеева ул, 19	ЖФ	0,1736			0,1736	437,24	0,00	437,24	437,24
Ванеева ул, 21	ЖФ	0,2266			0,2266	570,73	0,00	570,73	570,73
Ванеева ул, 33	ЖФ	0,0592			0,0592	149,11	0,00	149,11	149,11



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ванеева ул, 45	ЖФ	0,1970			0,1970	496,18	0,00	496,18	496,18
Ванеева ул, 49	ЖФ	0,1213			0,1213	305,51	0,00	305,51	305,51
Ванеева ул, 51	ЖФ	0,1199			0,1199	301,99	0,00	301,99	301,99
Ванеева ул, 53	ЖФ	0,1216			0,1216	306,27	0,00	306,27	306,27
Ванеева ул, 55	ЖФ	0,1111			0,1111	279,82	0,00	279,82	279,82
Ванеева ул, 59	ЖФ	0,1219			0,1219	307,03	0,00	307,03	307,03
Ванеева ул, 61	ЖФ	0,2422			0,2422	610,02	0,00	610,02	610,02
Ванеева ул, 65	ЖФ	0,0190			0,0190	47,85	0,00	47,85	47,85
Ванеева ул, 67	ЖФ	0,0314			0,0314	79,09	0,00	79,09	79,09
Ванеева ул, 69	ЖФ	0,0656			0,0656	165,22	0,00	165,22	165,22
Ванеева ул, 71	ЖФ	0,0215			0,0215	54,15	0,00	54,15	54,15
Ванеева ул, 73	ЖФ	0,2182			0,2182	549,57	0,00	549,57	549,57
Ванеева ул, 79	ЖФ	0,2295			0,2295	578,04	0,00	578,04	578,04
Гаражный проезд, 3	ЖФ	0,1926			0,1926	485,10	0,00	485,10	485,10
Генкиной ул, 30/59	ЖФ	0,1470			0,1470	370,24	0,00	370,24	370,24
Генкиной ул, 39/17	ЖФ	0,2324			0,2324	585,34	0,00	585,34	585,34
Генкиной ул, 39а/16	ЖФ	0,2356			0,2356	593,40	0,00	593,40	593,40
Генкиной ул, 41	ЖФ	0,1314			0,1314	330,95	0,00	330,95	330,95
Генкиной ул, 41а	ЖФ	0,2461			0,2461	619,85	0,00	619,85	619,85
Генкиной ул, 41б	ЖФ	0,1370			0,1370	345,06	0,00	345,06	345,06
Ижорская ул, 27/20	ЖФ	0,2253			0,2253	567,46	0,00	567,46	567,46
Невзоровых ул, 37/57	ЖФ	0,1483			0,1483	373,52	0,00	373,52	373,52
Невзоровых ул, 39/68	ЖФ	0,1606			0,1606	404,50	0,00	404,50	404,50
Ошарская ул, 57а	ЖФ	0,1535			0,1535	386,62	0,00	386,62	386,62
Ошарская ул, 72/32	ЖФ	0,2236			0,2236	563,18	0,00	563,18	563,18
Ошарская ул, 80	ЖФ	0,5883			0,5883	1481,73	0,00	1481,73	1481,73
Ошарская ул, 94	ЖФ	0,2561			0,2561	645,03	0,00	645,03	645,03
Ошарская ул, 94а	ЖФ	0,0587			0,0587	147,85	0,00	147,85	147,85
Ошарская ул, 98 корпус 1	ЖФ	0,2380			0,2380	599,44	0,00	599,44	599,44
Ошарская ул, 98 корпус 1	ЖФ	0,1380			0,1380	347,58	0,00	347,58	347,58
Ошарская ул, 98 корпус 1	ЖФ	0,2740			0,2740	690,12	0,00	690,12	690,12
Полтавская ул, 51а	ЖФ	0,0999			0,0999	251,62	0,00	251,62	251,62
Полтавская ул, 53	ЖФ	0,1058			0,1058	266,48	0,00	266,48	266,48
Республиканская ул, 14	ЖФ	0,3008			0,3008	757,62	0,00	757,62	757,62
Республиканская ул, 43 корпус 2	ЖФ	0,5850			0,5850	1473,42	0,00	1473,42	1473,42
Республиканская ул, 43 корпус 3	ЖФ	0,6140			0,6140	1546,46	0,00	1546,46	1546,46
Республиканская ул, 43 корпус 6	ЖФ	0,2218			0,2218	558,64	0,00	558,64	558,64
Республиканская ул, 43 корпус 7	ЖФ	0,3489			0,3489	878,76	0,00	878,76	878,76
Ижорская ул, 18	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Ошарская ул, 80	ОДЗ	0,0176			0,0176	44,33	0,00	44,33	44,33
Бориса Панина ул, 5 корпус 6	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Бориса Панина ул, 7 корпус 4	ОДЗ	0,0220			0,0220	55,41	0,00	55,41	55,41
Бориса Панина ул, 7 корпус 4	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Бориса Панина ул, 7 корпус 6	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Бориса Панина ул, 7 корпус 5	ОДЗ	0,0113			0,0113	28,46	0,00	28,46	28,46
Бориса Панина ул, 7 корпус 4	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Бориса Панина ул, 7 корпус 5	ОДЗ	0,0129			0,0129	32,49	0,00	32,49	32,49
Бориса Панина ул, 7 корпус 5	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Бориса Панина ул, 3	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Бориса Панина ул, 5 корпус 5	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Бориса Панина ул, 5 корпус 5	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Бориса Панина ул, 5 корпус 5	ОДЗ	0,0149			0,0149	37,53	0,00	37,53	37,53
Бориса Панина ул, 5 корпус 5	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Бориса Панина ул, 7 корпус 6	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Ванеева ул, 21	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Дунаева ул, 15	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Дунаева ул, 8	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Дунаева ул, 8	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,73	0,00	30,73	30,73
Ижорская ул, 18(2оч.)	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,73	0,00	30,73	30,73
Бориса Панина ул, 12	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Ошарская ул, 80	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Республиканская ул, 43 корпус 2	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Ижорская ул, 18(2оч.)	ОДЗ	0,0129			0,0129	32,49	0,00	32,49	32,49
Ижорская ул, 18	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94
Дунаева ул, 8	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Дунаева ул, 8	ОДЗ	0,0156			0,0156	39,29	0,00	39,29	39,29
Бориса Панина ул, 7 корпус 5	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,68	0,00	23,68	23,68
Невзоровых ул, 87	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Невзоровых ул, 87	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Полтавская ул, 39	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Невзоровых ул, 39а	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Ванеева ул, 13	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Ошарская ул, 53	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Белинского ул, 55	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Бориса Панина ул, 7 корпус 5	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Невзоровых ул, 39/68	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Невзоровых ул, 39/68	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Невзоровых ул, 39/68	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Белинского ул, 53/64	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Белинского ул, 53/64	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Бориса Панина ул, 12	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Дунаева ул, 8	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Дунаева ул, 8	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Ванеева ул, 13	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Невзоровых ул, 39/68	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Невzorовых ул, 39/68	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Ванеева ул, 15/34	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Ошарская ул, 57а	ОДЗ	0,0393			0,0393	98,98	0,00	98,98	98,98
Ванеева ул, 11/41	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Невzorовых ул, 64 корпус 1	ЖФ	0,2372			0,2372	597,43	0,00	597,43	597,43
Невzorовых ул, 64 корпус 1	ЖФ	0,0197			0,0197	49,62	0,00	49,62	49,62
Невzorовых ул, 64 корпус 1	ОДЗ	0,0176			0,0176	44,33	0,00	44,33	44,33
Невzorовых ул, 64 корпус 2	ЖФ	0,4988			0,4988	1256,31	0,00	1256,31	1256,31
Невzorовых ул, 64 корпус 2	ЖФ	0,1040			0,1040	261,94	0,00	261,94	261,94
Невzorовых ул, 64 корпус 2	ОДЗ	0,0131			0,0131	32,99	0,00	32,99	32,99
Невzorовых ул, 64 корпус 2	ОДЗ	0,0242	0,4805		0,5047	1271,07	0,00	1271,07	1271,07
Невzorовых ул, 83	ОДЗ	0,0088			0,0088	22,16	0,00	22,16	22,16
Невzorовых ул, 39/68	ОДЗ	0,0093			0,0093	23,42	0,00	23,42	23,42
Ванеева ул, 55	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Ванеева ул, 40б	ЖФ	0,2660			0,2660	669,97	0,00	669,97	669,97
Вишневый пер, 19	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Ошарская ул, 53	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Бориса Панина ул, 7 корпус 4	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бориса Панина ул, 7 корпус 5	ЖФ	0,5659			0,5659	1425,32	0,00	1425,32	1425,32
Бориса Панина ул, 7 корпус 6	ЖФ	0,7615			0,7615	1917,97	0,00	1917,97	1917,97
Ошарская ул, 80	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Белинского ул, 49	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Бориса Панина ул, 7 корпус 6	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Ошарская ул, 61а	ОДЗ	0,0190			0,0190	47,85	0,00	47,85	47,85
Ошарская ул, 61а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Республиканская ул, 43 корпус 5	ОДЗ	0,0096			0,0096	24,18	0,00	24,18	24,18
Республиканская ул, 43 корпус 5	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Республиканская ул, 43 корпус 5	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Республиканская ул, 43 корпус 5	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Бориса Панина ул, 3	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Ванеева ул, 15/34	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Полтавская ул, 11	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Ошарская ул, 80	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Генкиной ул, 61	ОДЗ	0,0486			0,0486	122,41	0,00	122,41	122,41
Генкиной ул, 61	ЖФ	0,4217			0,4217	1062,12	0,00	1062,12	1062,12
Полтавская ул, 53	ЖФ	0,0647			0,0647	162,96	0,00	162,96	162,96
Полтавская ул, 53	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Невzorовых ул, 85	ЖФ	0,2648			0,2648	666,94	0,00	666,94	666,94
Невzorовых ул, 85	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Невzorовых ул, 85	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Невzorовых ул, 85	ОДЗ	0,0373			0,0373	93,95	0,00	93,95	93,95

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ошарская ул, 88 корпус 1	ЖФ	0,2119			0,2119	533,71	0,00	533,71	533,71
Ошарская ул, 88 корпус 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Невзоровых ул, 87	ЖФ	0,3707			0,3707	933,67	0,00	933,67	933,67
Ижорская ул, 18	ОДЗ	0,0232			0,0232	58,43	0,00	58,43	58,43
Белинского ул, 47	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Ошарская ул, 80	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Ванеева ул, 49	ОДЗ	0,0153			0,0153	38,54	0,00	38,54	38,54
Бориса Панина ул, 7 корпус 3	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Ошарская ул, 80	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Республиканская ул, 43 корпус 2	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Невзоровых ул, 39/68	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Бориса Панина ул, 15	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Республиканская ул, 43 корпус 7	ОДЗ	0,0245			0,0245	61,71	0,00	61,71	61,71
Ижорская ул, 18	ОДЗ	0,0223			0,0223	56,17	0,00	56,17	56,17
Ошарская ул, 98 корпус 1	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Ошарская ул, 98 корпус 1	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Невзоровых ул, 64 корпус 1	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Ошарская ул, 98 корпус 1	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Ошарская ул, 98 корпус 1	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Ошарская ул, 98 корпус 1	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Ошарская ул, 98 корпус 1	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,97	0,00	29,97	29,97
Невзоровых ул, 64 корпус 1	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Республиканская ул, 43 корпус 2	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Республиканская ул, 14	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,96	0,00	28,96	28,96
Республиканская ул, 14	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Республиканская ул, 14	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Республиканская ул, 14	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Невзоровых ул, 39/68	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Ошарская ул, 98 корпус 1	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41
Ошарская ул, 94	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,92	0,00	22,92	22,92
Невзоровых ул, 83	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Бориса Панина ул, 7 корпус 6	ОДЗ	0,0027	0,0025		0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Невзоровых ул, 53	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Бориса Панина ул, 7 корпус 6	ОДЗ	0,0187	0,0175		0,0362	91,18	0,00	91,18	91,18
Бориса Панина ул, 7 корпус 6	ОДЗ	0,0166	0,0155		0,0321	80,85	0,00	80,85	80,85
Невзоровых ул, 53	ОДЗ	0,0227			0,0227	57,17	0,00	57,17	57,17
Невзоровых ул, 53	ОДЗ	0,0156			0,0156	39,29	0,00	39,29	39,29
Бориса Панина ул, 5 корпус 5	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бориса Панина ул, 5 корпус 5	ЖФ	0,2238			0,2238	563,68	0,00	563,68	563,68
Бориса Панина ул, 7 корпус 1	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Республиканская ул, 14	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,91	0,00	21,91	21,91

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Республиканская ул, 43 корпус 6	ОДЗ	0,0166			0,0166	41,81	0,00	41,81	41,81
Бориса Панина ул, 5 корпус 6	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Невзоровых ул, 87	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Невзоровых ул, 87	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Невзоровых ул, 87	ОДЗ	0,0117			0,0117	29,47	0,00	29,47	29,47
Невзоровых ул, 87	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Невзоровых ул, 87	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,73	0,00	30,73	30,73
Бориса Панина ул, 3	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 23/10	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Бориса Панина ул, 8/54	ОДЗ	0,1110			0,1110	279,57	0,00	279,57	279,57
Бориса Панина ул, 8/54	ОДЗ	0,1257			0,1257	316,60	0,00	316,60	316,60
Бориса Панина ул, 8/54	ОДЗ		0,3289		0,3289	828,39	0,00	828,39	828,39
Бориса Панина ул, 8/54	ОДЗ	0,0685			0,0685	172,53	0,00	172,53	172,53
Бориса Панина ул, 8/54	ОДЗ		0,0564		0,0564	142,05	0,00	142,05	142,05
Ванеева ул, 23/10	ОДЗ	0,0282			0,0282	71,03	0,00	71,03	71,03
Ванеева ул, 7/57	ОДЗ	0,1621			0,1621	408,28	0,00	408,28	408,28
Ванеева ул, 7/57	ОДЗ	0,1153			0,1153	290,40	0,00	290,40	290,40
Ижорская ул, 25	ОДЗ	0,0355	0,0154		0,0509	128,20	0,00	128,20	128,20
Ижорская ул, 25	ОДЗ	0,0458	0,0947		0,1405	353,87	0,00	353,87	353,87
Ижорская ул, 25	ОДЗ	0,2740	0,5324		0,8064	2031,06	0,00	2031,06	2031,06
Ижорская ул, 25	ОДЗ	0,0573			0,0573	144,32	0,00	144,32	144,32
Ижорская ул, 25	ОДЗ		0,0078		0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Ижорская ул, 25	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Ошарская ул, 98	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Генкиной ул, 84	ОДЗ	0,0088			0,0088	22,16	0,00	22,16	22,16
Генкиной ул, 84	ОДЗ	0,0964	0,2476		0,3440	866,42	0,00	866,42	866,42
Генкиной ул, 84	ОДЗ	0,0694	0,0962		0,1656	417,09	0,00	417,09	417,09
Генкиной ул, 84	ОДЗ	0,4122	0,6535		1,0657	2684,15	0,00	2684,15	2684,15
Ошарская ул, 70	ОДЗ	0,1914			0,1914	482,07	0,00	482,07	482,07
Белинского ул, 55б	ОДЗ	0,0850			0,0850	214,09	0,00	214,09	214,09
Ванеева ул, 19а	ОДЗ	0,0882		0,0066	0,0948	222,15	15,32	237,46	231,95
Белинского ул, 49	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Внутриквартальная ул, 4	ОДЗ	0,0673			0,0673	169,51	0,00	169,51	169,51
Ижорская ул, 27/20	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Бориса Панина ул, 5	ОДЗ	0,0612			0,0612	154,14	0,00	154,14	154,14
Бориса Панина ул, 10а	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Ошарская ул, 94	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Ванеева ул, 45	ОДЗ	0,0185			0,0185	46,60	0,00	46,60	46,60
Бориса Панина ул, 3	ОДЗ		0,1275		0,1275	321,13	0,00	321,13	321,13
Ванеева ул, 11/41	ОДЗ	0,0186			0,0186	46,85	0,00	46,85	46,85
Ванеева ул, 15/34	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Бориса Панина ул, 5 корпус 6	ЖФ	0,4248			0,4248	1069,93	0,00	1069,93	1069,93
Белинского ул, 53/64	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Генкиной ул, 30/59	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ижорская ул, 27/20	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Невзоровых ул, 39/68	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Ошарская ул, 53	ОДЗ	0,0113			0,0113	28,46	0,00	28,46	28,46
Ошарская ул, 72/32	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Ошарская ул, 98	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Бориса Панина ул, 3	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Бориса Панина ул, 3	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,79	0,00	38,79	38,79
Бориса Панина ул, 3	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Бориса Панина ул, 3	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Бориса Панина ул, 7 корпус 3	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ошарская ул, 98 корпус 1	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Ижорская ул, 50/4	ОДЗ	0,1256			0,1256	316,35	0,00	316,35	316,35
Ижорская ул, 50/4	ОДЗ	0,0175			0,0175	44,08	0,00	44,08	44,08
Ошарская ул, 98 корпус 1	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,73	0,00	30,73	30,73
Ванеева ул, 23/10	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Ошарская ул, 98	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Ванеева ул, 11/41	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Ванеева ул, 40б	ОДЗ	0,0045	0,0093		0,0138	34,76	0,00	34,76	34,76
Ванеева ул, 40б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Дунаева ул, 10	ЖФ	0,1773			0,1773	446,56	0,00	446,56	446,56
Ванеева ул, 40б	ОДЗ	0,0035	0,0074		0,0109	27,45	0,00	27,45	27,45
Ванеева ул, 40б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 40б	ОДЗ	0,0050	0,0105		0,0155	39,04	0,00	39,04	39,04
Ванеева ул, 40б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Дунаева ул, 10	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Дунаева ул, 10	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Дунаева ул, 10	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Дунаева ул, 10	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Дунаева ул, 10	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Бориса Панина ул, 3	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Ванеева ул, 40б	ОДЗ	0,0063	0,0130		0,0193	48,61	0,00	48,61	48,61
Ошарская ул, 96а	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Ошарская ул, 96а	ОДЗ	0,0166			0,0166	41,81	0,00	41,81	41,81
Ошарская ул, 96а	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Белинского ул, 47	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Бориса Панина ул, 7 корпус 4	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Ванеева ул, 77	ОДЗ	0,2298			0,2298	578,79	0,00	578,79	578,79
Ванеева ул, 77	ОДЗ	0,0136			0,0136	34,25	0,00	34,25	34,25
Ванеева ул, 77	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 79	ОДЗ	0,0117			0,0117	29,47	0,00	29,47	29,47
Бориса Панина ул, 3	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Бориса Панина ул, 3	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Дунаева ул, 10	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Дунаева ул, 10	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Ванеева ул, 21	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Бориса Панина ул, 5 корпус 3	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Ошарская ул, 64	ОДЗ	0,3070			0,3070	773,23	0,00	773,23	773,23
Ошарская ул, 64	ОДЗ	0,0300			0,0300	75,56	0,00	75,56	75,56
Ошарская ул, 64	ОДЗ	0,0536			0,0536	135,00	0,00	135,00	135,00
Ошарская ул, 64	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Генкиной ул, 63	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Генкиной ул, 63	ОДЗ	0,0207			0,0207	52,14	0,00	52,14	52,14
Генкиной ул, 63	ЖФ	0,2196			0,2196	553,10	0,00	553,10	553,10
Генкиной ул, 63	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Генкиной ул, 63	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Генкиной ул, 63	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Полтавская ул, 11	ОДЗ	0,0116			0,0116	29,22	0,00	29,22	29,22
Ижорская ул, 27/20	ОДЗ	0,0129			0,0129	32,49	0,00	32,49	32,49
Ванеева ул, 15/34	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Ошарская ул, 80	ОДЗ	0,0278			0,0278	70,02	0,00	70,02	70,02
Ошарская ул, 80	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Ванеева ул, 40б	ОДЗ	0,0046	0,0095		0,0141	35,51	0,00	35,51	35,51
Ванеева ул, 40б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бориса Панина ул, 5 корпус 3	ОДЗ	0,0203			0,0203	51,13	0,00	51,13	51,13
Ванеева ул, 40б	ОДЗ	0,0064	0,0132		0,0196	49,37	0,00	49,37	49,37
Ванеева ул, 40б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ошарская ул, 96а	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Ванеева ул, 13	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Бориса Панина ул, 8/54	ОДЗ			0,0040	0,0040	0,00	9,28	9,28	5,94
Бориса Панина ул, 8/54	ОДЗ			0,0052	0,0052	0,00	12,07	12,07	7,73
Бориса Панина ул, 8/54	ОДЗ			0,0048	0,0048	0,00	11,25	11,25	7,20
Бориса Панина ул, 8/54	ОДЗ			0,0050	0,0050	0,00	11,54	11,54	7,39
Внутриквартальная ул, 4	ОДЗ			0,0055	0,0055	0,00	12,76	12,76	8,17
Ижорская ул, 50/4	ОДЗ			0,0011	0,0011	0,00	2,66	2,66	1,70
Ванеева ул, 26	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Ванеева ул, 24	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Ванеева ул, 32/1	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Ванеева ул, 32/1	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Ванеева ул, 32/1	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Ванеева ул, 30/2	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Ванеева ул, 30/2	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Бориса Панина ул, 4	ОДЗ	0,0031		0,0000	0,0031	7,81	0,07	7,87	7,85
Бориса Панина ул, 4	ОДЗ	0,0040		0,0000	0,0040	10,07	0,07	10,14	10,12
Бориса Панина ул, 4	ОДЗ	0,0048		0,0000	0,0048	12,09	0,10	12,19	12,15
Бориса Панина ул, 4	ОДЗ	0,0020		0,0000	0,0020	5,04	0,03	5,07	5,06
Бориса Панина ул, 4	ОДЗ	0,0027		0,0000	0,0027	6,80	0,03	6,83	6,82
Ванеева ул, 24	ОДЗ	0,0210			0,0210	52,89	0,00	52,89	52,89
Бориса Панина ул, 4	ОДЗ	0,0031		0,0000	0,0031	7,81	0,03	7,84	7,83
Ванеева ул, 26	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Ижорская ул, 37	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Бориса Панина ул, 4	ОДЗ	0,0034		0,0000	0,0034	8,56	0,08	8,64	8,61
Ванеева ул, 28	ОДЗ	0,0202			0,0202	50,88	0,00	50,88	50,88
Бориса Панина ул, 4	ОДЗ	0,0016		0,0000	0,0016	4,03	0,03	4,06	4,05
Бориса Панина ул, 4	ОДЗ	0,0016		0,0000	0,0016	4,03	0,03	4,06	4,05
Ванеева ул, 32/1	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,66	0,00	21,66	21,66
Ванеева ул, 34	ОДЗ	0,1700			0,1700	428,17	0,00	428,17	428,17
Ванеева ул, 34	ОДЗ	0,0160			0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
Ванеева ул, 34	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 30/2	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Ванеева ул, 30/2	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Ванеева ул, 24	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Ванеева ул, 24	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Бориса Панина ул, 4	ОДЗ	0,0041		0,0000	0,0041	10,33	0,03	10,36	10,35
Бориса Панина ул, 4	ОДЗ	0,0046		0,0000	0,0046	11,59	0,03	11,62	11,61
Ванеева ул, 26	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Бориса Панина ул, 4	ЖФ			0,1679	0,1679	0,00	1239,91	1239,91	842,19
Бориса Панина ул, 4	ЖФ	0,6833			0,6833	1721,01	0,00	1721,01	1721,01
Ванеева ул, 24	ЖФ	0,3500			0,3500	881,54	0,00	881,54	881,54
Ванеева ул, 26	ЖФ	0,2424			0,2424	610,53	0,00	610,53	610,53
Ванеева ул, 28	ЖФ	0,2418			0,2418	609,01	0,00	609,01	609,01
Ванеева ул, 28а	ЖФ	0,2348			0,2348	591,38	0,00	591,38	591,38
Ванеева ул, 30/2	ЖФ	0,0208			0,0208	52,39	0,00	52,39	52,39
Ванеева ул, 32/1	ЖФ	0,0497			0,0497	125,18	0,00	125,18	125,18
Ижорская ул, 37	ЖФ	0,1753			0,1753	441,52	0,00	441,52	441,52
Ижорская ул, 37	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Ванеева ул, 32/1	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Ванеева ул, 24	ОДЗ	0,0360			0,0360	90,67	0,00	90,67	90,67
Ванеева ул, 26	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Бориса Панина ул, 4	ОДЗ	0,0046		0,0000	0,0046	11,59	0,06	11,65	11,63
Ванеева ул, 24	ОДЗ	0,0290			0,0290	73,04	0,00	73,04	73,04
Ижорская ул, 37	ОДЗ	0,0125			0,0125	31,48	0,00	31,48	31,48
Ванеева ул, 18/21	ОДЗ	0,0166			0,0166	41,81	0,00	41,81	41,81
Ванеева ул, 18/21	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 18/21	ОДЗ	0,0439			0,0439	110,57	0,00	110,57	110,57
Ванеева ул, 18/21	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ижорская ул, 35	ОДЗ	0,1160		0,0008	0,1168	292,17	1,88	294,04	293,37
Ижорская ул, 35	ОДЗ		0,2830		0,2830	712,78	0,00	712,78	712,78
Ижорская ул, 35	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 18/21	ОДЗ	0,0263			0,0263	66,24	0,00	66,24	66,24
Ванеева ул, 28	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Ванеева ул, 28	ОДЗ	0,0140			0,0140	35,26	0,00	35,26	35,26
Ванеева ул, 18/21	ОДЗ	0,0409			0,0409	103,01	0,00	103,01	103,01
Ванеева ул, 18/21	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 18/21	ОДЗ	0,0471			0,0471	118,63	0,00	118,63	118,63
Ванеева ул, 18/21	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Бориса Панина ул, 5а	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Бориса Панина ул, 5 корпус 1	ОДЗ	0,0069		0,0000	0,0069	17,38	0,03	17,41	17,40
Бориса Панина ул, 5 корпус 1	ЖФ			0,1028	0,1028	0,00	759,16	759,16	515,64
Бориса Панина ул, 5 корпус 2	ЖФ			0,1069	0,1069	0,00	789,44	789,44	536,21
Бориса Панина ул, 5 корпус 1	ЖФ	0,4235			0,4235	1066,66	0,00	1066,66	1066,66
Бориса Панина ул, 5 корпус 2	ЖФ	0,5232			0,5232	1317,77	0,00	1317,77	1317,77
Бориса Панина ул, 5 корпус 1	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Бориса Панина ул, 7б	ОДЗ	0,0387			0,0387	97,47	0,00	97,47	97,47
Бориса Панина ул, 7б	ОДЗ	0,0352			0,0352	88,66	0,00	88,66	88,66
Бориса Панина ул, 5	ЖФ			0,0897	0,0897	0,00	662,42	662,42	449,94
Бориса Панина ул, 7	ЖФ			0,1279	0,1279	0,00	944,52	944,52	641,55
Бориса Панина ул, 7а	ЖФ			0,0927	0,0927	0,00	684,57	684,57	464,98
Бориса Панина ул, 5	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,22	2,22	1,42
Бориса Панина ул, 9	ОДЗ	0,0308		0,0003	0,0311	77,58	0,69	78,27	78,02
Бориса Панина ул, 9	ОДЗ	0,0182		0,0001	0,0183	45,84	0,17	46,01	45,95
Бориса Панина ул, 9	ОДЗ	0,0363		0,0001	0,0364	91,43	0,14	91,57	91,52
Бориса Панина ул, 9	ЖФ			0,0710	0,0710	0,00	524,32	524,32	356,14
Бориса Панина ул, 9	ЖФ	0,3483			0,3483	877,25	0,00	877,25	877,25
Бориса Панина ул, 9 корпус 1	ЖФ	0,4977		0,1369	0,6346	1253,54	1010,98	2264,52	1940,23
Бориса Панина ул, 9 корпус 1	ОДЗ	0,0171		0,0001	0,0172	43,07	0,23	43,30	43,22
Белинского ул, 47	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,08
Белинского ул, 47	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Белинского ул, 47	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,06	0,06	0,04
Белинского ул, 47	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Белинского ул, 47	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Белинского ул, 47	ЖФ			0,0269	0,0269	0,00	198,65	198,65	134,93
Белинского ул, 47а	ЖФ			0,0292	0,0292	0,00	215,64	215,64	146,47
Белинского ул, 47	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,10	0,10	0,06
Гаражный пер, 3а	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,69	0,00	25,69	25,69
Гаражный пер, 5 корпус 1	ЖФ	0,1440		0,0584	0,2024	362,69	431,27	793,96	655,62
Гаражный пер, 5	ЖФ	0,4551		0,0960	0,5511	1146,25	708,94	1855,19	1627,78
Невзоровых ул, 107	ОДЗ	0,0680		0,0000	0,0680	171,27	0,08	171,35	171,32
Полтавская ул, 18	ЖФ	0,4593		0,1327	0,5920	1156,83	979,96	2136,79	1822,45
Невзоровых ул, 89	ЖФ			0,1123	0,1123	0,00	829,31	829,31	563,30
Белинского ул, 83	ОДЗ	0,0071		0,0001	0,0072	17,88	0,20	18,08	18,01
Белинского ул, 83	ОДЗ	0,0073		0,0000	0,0073	18,39	0,09	18,48	18,45
Белинского ул, 83	ОДЗ	0,0030		0,0000	0,0030	7,56	0,06	7,62	7,60
Белинского ул, 87	ОДЗ	0,0023		0,0002	0,0025	5,79	0,43	6,22	6,07
Генкиной ул, 102	ОДЗ	0,0049		0,0001	0,0050	12,34	0,23	12,57	12,49
Генкиной ул, 102	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Полтавская ул, 2	ОДЗ	0,0043		0,0000	0,0043	10,83	0,09	10,92	10,89
Полтавская ул, 2а	ОДЗ	0,0810		0,0008	0,0818	204,01	1,92	205,94	205,24
Полтавская ул, 2а	ОДЗ	0,0640			0,0640	161,20	0,00	161,20	161,20
Полтавская ул, 2	ОДЗ	0,0039		0,0002	0,0041	9,82	0,43	10,25	10,10
Белинского ул, 85	ОДЗ	0,0150		0,0000	0,0150	37,78	0,09	37,87	37,84

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Белинского ул, 85	ОДЗ	0,0077		0,0009	0,0086	19,39	2,08	21,47	20,72
Белинского ул, 83	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Полтавская ул, 2	ОДЗ	0,0044		0,0000	0,0044	11,08	0,04	11,12	11,11
Невzorовых ул, 111	ОДЗ	0,0221		0,0001	0,0222	55,66	0,22	55,88	55,80
Белинского ул, 83	ОДЗ	0,0070		0,0002	0,0072	17,63	0,43	18,06	17,91
Белинского ул, 93а	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,90	0,00	19,90	19,90
Белинского ул, 87	ОДЗ	0,0022		0,0000	0,0022	5,54	0,03	5,57	5,56
Белинского ул, 85	ОДЗ	0,0076		0,0000	0,0076	19,14	0,09	19,23	19,20
Белинского ул, 93	ОДЗ	0,0056		0,0000	0,0056	14,10	0,06	14,17	14,14
Белинского ул, 83	ОДЗ	0,0054		0,0001	0,0055	13,60	0,12	13,72	13,68
Белинского ул, 83	ОДЗ	0,0032		0,0000	0,0032	8,06	0,03	8,09	8,08
Белинского ул, 93	ОДЗ	0,0060		0,0000	0,0060	15,11	0,03	15,14	15,13
Невzorовых ул, 111	ОДЗ	0,0098		0,0000	0,0098	24,68	0,03	24,71	24,70
Генкиной ул, 67а	ЖФ	0,2349		0,0277	0,2626	591,64	204,56	796,20	730,58
Белинского ул, 95	ОДЗ	0,0039		0,0000	0,0039	9,82	0,05	9,87	9,85
Белинского ул, 83	ОДЗ	0,0032		0,0000	0,0032	8,06	0,03	8,09	8,08
Полтавская ул, 2	ОДЗ	0,0009		0,0000	0,0009	2,27	0,03	2,30	2,29
Полтавская ул, 2	ОДЗ	0,0026		0,0001	0,0026	6,42	0,12	6,54	6,50
Полтавская ул, 2	ОДЗ	0,0026		0,0001	0,0026	6,42	0,12	6,54	6,50
Полтавская ул, 2	ОДЗ	0,0038		0,0000	0,0038	9,57	0,03	9,60	9,59
Генкиной ул, 102	ОДЗ	0,0024		0,0000	0,0024	6,04	0,05	6,09	6,07
Невzorовых ул, 109	ЖФ	0,3671		0,0846	0,4517	924,60	624,75	1549,36	1348,96
Невzorовых ул, 109	ОДЗ	0,0088		0,0001	0,0089	22,16	0,23	22,40	22,31
Невzorовых ул, 89	ОДЗ	0,0096		0,0000	0,0096	24,18	0,10	24,28	24,24
Белинского ул, 93а	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,66	0,00	21,66	21,66
Полтавская ул, 2	ОДЗ	0,0061		0,0001	0,0062	15,36	0,23	15,60	15,51
Полтавская ул, 14	ОДЗ	0,1530			0,1530	385,36	0,00	385,36	385,36
Родниковая ул, 6	ОДЗ	0,0034		0,0000	0,0034	8,56	0,11	8,67	8,63
Невzorовых ул, 109	ОДЗ	0,0787		0,0009	0,0796	198,22	1,99	200,21	199,49
Родниковая ул, 6а	ОДЗ	0,0175		0,0002	0,0177	44,08	0,46	44,54	44,37
Белинского ул, 83	ОДЗ	0,0035		0,0000	0,0035	8,82	0,06	8,88	8,85
Невzorовых ул, 89	ОДЗ	0,0044		0,0000	0,0044	11,08	0,04	11,13	11,11
Невzorовых ул, 89	ОДЗ	0,0055		0,0000	0,0055	13,85	0,06	13,91	13,89
Невzorовых ул, 89	ОДЗ	0,0081		0,0000	0,0081	20,40	0,08	20,48	20,45
Невzorовых ул, 89	ОДЗ	0,0056		0,0000	0,0056	14,10	0,06	14,16	14,14
Невzorовых ул, 89	ОДЗ	0,0081		0,0000	0,0081	20,40	0,08	20,48	20,45
Невzorовых ул, 89	ОДЗ	0,0031		0,0000	0,0031	7,81	0,03	7,84	7,83
Невzorовых ул, 89	ОДЗ	0,0021		0,0001	0,0022	5,29	0,16	5,45	5,39
Невzorовых ул, 89	ОДЗ	0,0031		0,0000	0,0031	7,81	0,03	7,84	7,83
Невzorовых ул, 89	ОДЗ	0,0108		0,0003	0,0111	27,20	0,80	28,00	27,71
Белинского ул, 83	ЖФ	0,9478		0,1742	1,1220	2387,20	1286,43	3673,63	3260,98
Белинского ул, 85	ЖФ			0,1036	0,1036	0,00	765,07	765,07	519,66
Белинского ул, 87	ЖФ			0,0751	0,0751	0,00	554,60	554,60	376,70
Белинского ул, 89	ЖФ			0,0800	0,0800	0,00	590,78	590,78	401,28
Белинского ул, 91	ЖФ			0,0759	0,0759	0,00	560,51	560,51	380,71

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Белинского ул, 93	ЖФ			0,0583	0,0583	0,00	430,53	430,53	292,43
Белинского ул, 95	ЖФ			0,0557	0,0557	0,00	411,33	411,33	279,39
Белинского ул, 97	ЖФ			0,0561	0,0561	0,00	414,29	414,29	281,40
Генкиной ул, 100	ЖФ	0,5086		0,1073	0,6159	1281,00	792,39	2073,39	1819,21
Генкиной ул, 102	ЖФ	0,5813		0,1174	0,6987	1464,10	866,98	2331,08	2052,98
Генкиной ул, 69	ЖФ	0,3014		0,0654	0,3668	759,13	482,97	1242,09	1087,17
Генкиной ул, 80	ЖФ	0,2969		0,0613	0,3582	747,79	452,69	1200,48	1055,27
Генкиной ул, 82	ЖФ	0,4685		0,0935	0,5620	1180,00	690,48	1870,48	1648,99
Невзоровых ул, 111	ЖФ	0,2680		0,0565	0,3245	675,00	417,24	1092,25	958,41
Невзоровых ул, 82	ЖФ			0,1163	0,1163	0,00	858,85	858,85	583,36
Полтавская ул, 2	ЖФ	0,2614		0,0550	0,3164	658,38	406,16	1064,54	934,26
Полтавская ул, 2а	ЖФ	0,3661		0,0725	0,4386	922,09	535,40	1457,48	1285,75
Родниковая ул, 6	ЖФ			0,2120	0,2120	0,00	1565,58	1565,58	1063,39
Невзоровых ул, 89	ОДЗ	0,0092		0,0000	0,0092	23,17	0,11	23,28	23,24
Невзоровых ул, 89	ОДЗ	0,0049		0,0000	0,0049	12,34	0,06	12,40	12,38
Белинского ул, 85	ЖФ	0,5059			0,5059	1274,20	0,00	1274,20	1274,20
Белинского ул, 87	ЖФ	0,3208			0,3208	807,99	0,00	807,99	807,99
Белинского ул, 89	ЖФ	0,3298			0,3298	830,66	0,00	830,66	830,66
Белинского ул, 91	ЖФ	0,3229			0,3229	813,28	0,00	813,28	813,28
Белинского ул, 93	ЖФ	0,2807			0,2807	706,99	0,00	706,99	706,99
Белинского ул, 93а	ЖФ	0,0207			0,0207	52,14	0,00	52,14	52,14
Белинского ул, 95	ЖФ	0,2867			0,2867	722,10	0,00	722,10	722,10
Белинского ул, 97	ЖФ	0,2629			0,2629	662,16	0,00	662,16	662,16
Невзоровых ул, 82	ЖФ	0,5934			0,5934	1494,58	0,00	1494,58	1494,58
Невзоровых ул, 89	ЖФ	0,4039			0,4039	1017,29	0,00	1017,29	1017,29
Родниковая ул, 6	ЖФ	1,0063			1,0063	2534,54	0,00	2534,54	2534,54
Генкиной ул, 82	ОДЗ	0,0036		0,0000	0,0036	9,07	0,05	9,11	9,10
Белинского ул, 87	ОДЗ	0,0023		0,0000	0,0023	5,79	0,05	5,84	5,82
Генкиной ул, 82	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Белинского ул, 93а	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Белинского ул, 83	ОДЗ	0,0036		0,0000	0,0036	9,07	0,09	9,16	9,13
Белинского ул, 97	ОДЗ	0,0247		0,0001	0,0248	62,21	0,23	62,44	62,36
Генкиной ул, 102	ОДЗ	0,0027		0,0000	0,0027	6,80	0,03	6,83	6,82
Невзоровых ул, 89	ОДЗ	0,0042		0,0000	0,0042	10,58	0,05	10,63	10,61
Белинского ул, 97	ОДЗ	0,0213			0,0213	53,65	0,00	53,65	53,65
Дунаева ул, 9	ЖФ	0,1841		0,0249	0,2090	463,69	183,88	647,57	588,59
Дунаева ул, 9	ОДЗ	0,0330			0,0330	83,12	0,00	83,12	83,12
Родниковая ул, 6а	ЖФ	0,2569		0,0659	0,3228	647,05	486,66	1133,71	977,60
Родниковая ул, 6а	ОДЗ	0,0421		0,0002	0,0423	106,04	0,42	106,45	106,30
Белинского ул, 85	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Белинского ул, 83	ОДЗ	0,0038		0,0000	0,0038	9,57	0,06	9,63	9,61
Генкиной ул, 67а	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Генкиной ул, 102	ОДЗ	0,0027		0,0000	0,0027	6,80	0,03	6,83	6,82
Белинского ул, 93	ОДЗ	0,0054		0,0000	0,0054	13,60	0,03	13,63	13,62
Белинского ул, 91	ОДЗ	0,0020		0,0000	0,0020	5,04	0,03	5,07	5,06

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Невzorовых ул, 100	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Невzorовых ул, 100	ОДЗ	0,0950		0,0008	0,0958	239,27	1,77	241,04	240,41
Невzorовых ул, 100	ОДЗ	0,0480			0,0480	120,90	0,00	120,90	120,90
Невzorовых ул, 100	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Невzorовых ул, 100	ОДЗ	0,0740		0,0078	0,0818	186,38	18,29	204,67	198,09
Невzorовых ул, 100	ОДЗ	0,0890		0,0110	0,1000	224,16	25,63	249,79	240,57
Невzorовых ул, 100	ОДЗ		0,1960		0,1960	493,66	0,00	493,66	493,66
Белинского ул, 85	ОДЗ	0,0316		0,0018	0,0334	79,59	4,11	83,70	82,22
Генкиной ул, 100	ОДЗ	0,0844		0,0003	0,0847	212,58	0,69	213,27	213,02
Невzorовых ул, 89	ОДЗ	0,0057		0,0000	0,0057	14,36	0,07	14,42	14,40
Генкиной ул, 102	ОДЗ	0,0052		0,0001	0,0053	13,10	0,16	13,26	13,20
Генкиной ул, 71	ЖФ	0,3153		0,0995	0,4148	794,14	735,05	1529,18	1293,41
Генкиной ул, 71	ОДЗ	0,0072		0,0024	0,0096	18,13	5,65	23,78	21,75
Ошарская ул, 61б	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Ошарская ул, 61	ОДЗ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
Ошарская ул, 61	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Ошарская ул, 61	ОДЗ	0,0109			0,0109	27,45	0,00	27,45	27,45
Ошарская ул, 61	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,71	0,00	28,71	28,71
Ошарская ул, 61	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,96	0,00	28,96	28,96
Ошарская ул, 63	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Генкиной ул, 31	ОДЗ	0,1520			0,1520	382,84	0,00	382,84	382,84
Генкиной ул, 31	ОДЗ	0,1173			0,1173	295,44	0,00	295,44	295,44
Ломоносова ул, 12	ОДЗ	0,0396			0,0396	99,74	0,00	99,74	99,74
Ломоносова ул, 12	ОДЗ	0,0410			0,0410	103,27	0,00	103,27	103,27
Генкиной ул, 33/59а	ОДЗ	0,0596			0,0596	150,11	0,00	150,11	150,11
Ошарская ул, 61в	ОДЗ	0,0331			0,0331	83,37	0,00	83,37	83,37
Ошарская ул, 63	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Генкиной ул, 26	ЖФ	0,0811			0,0811	204,26	0,00	204,26	204,26
Генкиной ул, 31а	ЖФ	0,1508			0,1508	379,82	0,00	379,82	379,82
Генкиной ул, 31б	ЖФ	0,0754			0,0754	189,91	0,00	189,91	189,91
Генкиной ул, 33/59а	ЖФ	0,2398			0,2398	603,98	0,00	603,98	603,98
Ломоносова ул, 12а	ЖФ	0,0770			0,0770	193,94	0,00	193,94	193,94
Ломоносова ул, 14	ЖФ	0,0397			0,0397	99,99	0,00	99,99	99,99
Ломоносова ул, 14а	ЖФ	0,0251			0,0251	63,22	0,00	63,22	63,22
Ломоносова ул, 16	ЖФ	0,0718			0,0718	180,84	0,00	180,84	180,84
Ошарская ул, 61	ЖФ	0,1539			0,1539	387,62	0,00	387,62	387,62
Ошарская ул, 63	ЖФ	0,0935			0,0935	235,50	0,00	235,50	235,50
Республиканская ул, 2	ЖФ	0,0407			0,0407	102,51	0,00	102,51	102,51
Генкиной ул, 26	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Ошарская ул, 61	ОДЗ	0,0219			0,0219	55,16	0,00	55,16	55,16
Генкиной ул, 31а	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,90	0,00	19,90	19,90
Генкиной ул, 33/59а	ОДЗ	0,0182			0,0182	45,84	0,00	45,84	45,84
Ошарская ул, 63	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Ошарская ул, 88а	ОДЗ	0,0440			0,0440	110,82	0,00	110,82	110,82
Ошарская ул, 88	ОДЗ	0,1430		0,0002	0,1432	360,17	0,45	360,62	360,46



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ванеева ул, 21б	ЖФ			0,0269	0,0269	0,00	198,65	198,65	134,93
Ошарская ул, 88	ЖФ			0,2157	0,2157	0,00	1592,90	1592,90	1081,95
Ванеева ул, 21б	ЖФ	0,1221			0,1221	307,53	0,00	307,53	307,53
Ошарская ул, 88	ЖФ	1,0691			1,0691	2692,71	0,00	2692,71	2692,71
Ошарская ул, 88	ОДЗ	0,0018		0,0000	0,0018	4,53	0,03	4,56	4,55
Ошарская ул, 88	ОДЗ	0,0047		0,0000	0,0047	11,84	0,03	11,87	11,86
Ошарская ул, 88	ОДЗ	0,0055		0,0000	0,0055	13,85	0,09	13,95	13,91
Ошарская ул, 88	ОДЗ	0,0170		0,0009	0,0179	42,82	2,00	44,82	44,10
Ошарская ул, 88	ОДЗ		0,0163		0,0163	41,05	0,00	41,05	41,05
Ванеева ул, 59	ЖФ			0,0049	0,0049	0,00	36,19	36,19	24,58
Ошарская ул, 94а	ЖФ			0,0080	0,0080	0,00	59,08	59,08	40,13
Полтавская ул, 35а	ОДЗ	0,0730			0,0730	183,86	0,00	183,86	183,86
Полтавская ул, 24	ЖФ	0,2347		0,0565	0,2912	591,13	417,24	1008,37	874,54
Полтавская ул, 22	ОДЗ	0,3646			0,3646	918,31	0,00	918,31	918,31
Полтавская ул, 33/45	ЖФ	0,4529		0,1465	0,5994	1140,71	1081,87	2222,58	1875,55
Полтавская ул, 22	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Ижорская ул, 40 корпус 2	ЖФ	0,0745		0,0194	0,0939	187,64	143,27	330,91	284,95
Полтавская ул, 35 корпус 2	ОДЗ	0,0016		0,0000	0,0016	4,03	0,05	4,08	4,06
Полтавская ул, 39	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,51	1,51	0,97
Полтавская ул, 37	ОДЗ	0,0097		0,0001	0,0098	24,43	0,15	24,58	24,53
Полтавская ул, 39	ЖФ			0,0638	0,0638	0,00	471,15	471,15	320,02
Полтавская ул, 35	ЖФ	1,0314		0,2292	1,2606	2597,76	1692,60	4290,35	3747,43
Ижорская ул, 34а	ОДЗ	0,0322		0,0027	0,0349	81,10	6,25	87,35	85,10
Полтавская ул, 39	ОДЗ			0,0012	0,0012	0,00	2,71	2,71	1,74
Полтавская ул, 39	ОДЗ			0,0011	0,0011	0,00	2,52	2,52	1,61
Ижорская ул, 34	ЖФ			0,0707	0,0707	0,00	522,11	522,11	354,63
Ижорская ул, 36	ЖФ			0,0725	0,0725	0,00	535,40	535,40	363,66
Ижорская ул, 38	ЖФ			0,0710	0,0710	0,00	524,32	524,32	356,14
Ижорская ул, 40	ЖФ			0,0688	0,0688	0,00	508,07	508,07	345,10
Полтавская ул, 35 корпус 2	ЖФ			0,0624	0,0624	0,00	460,81	460,81	313,00
Ижорская ул, 34	ЖФ	0,2827			0,2827	712,03	0,00	712,03	712,03
Ижорская ул, 36	ЖФ	0,2944			0,2944	741,50	0,00	741,50	741,50
Ижорская ул, 38	ЖФ	0,2977			0,2977	749,81	0,00	749,81	749,81
Ижорская ул, 40	ЖФ	0,2942			0,2942	740,99	0,00	740,99	740,99
Полтавская ул, 35 корпус 2	ЖФ	0,2818			0,2818	709,76	0,00	709,76	709,76
Республиканская ул, 20 корпус 1	ЖФ	0,1910		0,0336	0,2246	481,07	248,13	729,20	649,60
Полтавская ул, 39	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,65	1,65	1,05
Полтавская ул, 26	ОДЗ	0,1120		0,0010	0,1130	282,09	2,33	284,42	283,58
Ижорская ул, 34а	ОДЗ	0,0160		0,0000	0,0160	40,30	0,06	40,36	40,34
Генкиной ул, 43 корпус 1	ЖФ	0,2778		0,0240	0,3018	699,69	177,42	877,11	820,20
Генкиной ул, 43 корпус 1	ЖФ			0,0179	0,0179	0,00	132,00	132,00	89,66
Генкиной ул, 43 корпус 1	ОДЗ	0,0084		0,0001	0,0085	21,16	0,12	21,28	21,24
Ижорская ул, 36а	ЖФ	0,1111		0,0138	0,1249	279,82	101,91	381,73	349,05
Полтавская ул, 37	ЖФ	0,2213		0,0629	0,2842	557,38	464,50	1021,89	872,89

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Полтавская ул, 37	ОДЗ	0,0704		0,0005	0,0709	177,31	1,07	178,38	178,00
Ижорская ул, 34а	ЖФ			0,0194	0,0194	0,00	143,27	143,27	97,31
Ижорская ул, 34а	ЖФ	0,1368			0,1368	344,55	0,00	344,55	344,55
Ижорская ул, 34а	ЖФ			0,0013	0,0013	0,00	9,60	9,60	6,52
Ижорская ул, 34а	ЖФ	0,0930			0,0930	234,24	0,00	234,24	234,24
Ижорская ул, 34а	ЖФ			0,0015	0,0015	0,00	11,08	11,08	7,52
Ижорская ул, 34а	ЖФ			0,0088	0,0088	0,00	64,99	64,99	44,14
Полтавская ул, 35 корпус 2	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Полтавская ул, 35 корпус 2	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Генкиной ул, 43 корпус 1	ОДЗ	0,0057		0,0003	0,0060	14,36	0,63	14,99	14,76
Полтавская ул, 35а	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Генкиной ул, 47а	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Генкиной ул, 47а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ижорская ул, 34а	ОДЗ	0,0408			0,0408	102,76	0,00	102,76	102,76
Ижорская ул, 34а	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,74	0,74	0,47
Полтавская ул, 22	ОДЗ	0,3657			0,3657	921,08	0,00	921,08	921,08
Полтавская ул, 22	ОДЗ	0,0164			0,0164	41,31	0,00	41,31	41,31
Полтавская ул, 22	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Генкиной ул, 47а	ОДЗ	0,1000			0,1000	251,87	0,00	251,87	251,87
Генкиной ул, 47а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Республиканская ул, 25а	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Республиканская ул, 25а	ОДЗ	0,0440		0,0000	0,0440	110,82	0,08	110,91	110,88
Республиканская ул, 25	ОДЗ	0,0133		0,0016	0,0149	33,50	3,82	37,32	35,94
Республиканская ул, 25	ОДЗ	0,0061		0,0000	0,0061	15,36	0,03	15,39	15,38
Республиканская ул, 25	ОДЗ	0,0048		0,0000	0,0048	12,09	0,05	12,14	12,12
Ванеева ул, 22	ОДЗ	0,0035		0,0000	0,0035	8,82	0,05	8,86	8,84
Республиканская ул, 25	ОДЗ	0,0051		0,0000	0,0051	12,85	0,06	12,91	12,88
Республиканская ул, 27	ОДЗ	0,0600		0,0002	0,0602	151,12	0,46	151,58	151,42
Ванеева ул, 20	ЖФ			0,0523	0,0523	0,00	386,23	386,23	262,34
Ванеева ул, 22	ЖФ			0,0507	0,0507	0,00	374,41	374,41	254,31
Республиканская ул, 23	ЖФ			0,0495	0,0495	0,00	365,55	365,55	248,29
Республиканская ул, 25	ЖФ			0,1024	0,1024	0,00	756,20	756,20	513,64
Республиканская ул, 27	ЖФ			0,1237	0,1237	0,00	913,50	913,50	620,48
Ванеева ул, 20	ЖФ	0,2171			0,2171	546,80	0,00	546,80	546,80
Ванеева ул, 22	ЖФ	0,2354			0,2354	592,90	0,00	592,90	592,90
Республиканская ул, 23	ЖФ	0,2364			0,2364	595,41	0,00	595,41	595,41
Республиканская ул, 25	ЖФ	0,5679			0,5679	1430,35	0,00	1430,35	1430,35
Республиканская ул, 27	ЖФ	0,5747			0,5747	1447,48	0,00	1447,48	1447,48
Ванеева ул, 20	ОДЗ	0,0700		0,0019	0,0719	176,31	4,53	180,83	179,20
Ванеева ул, 20	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Республиканская ул, 25 корпус 1	ЖФ	0,0922		0,0198	0,1120	232,22	146,22	378,44	331,54
Республиканская ул, 25 корпус 1	ОДЗ	0,0369		0,0001	0,0370	92,94	0,23	93,17	93,09
Ванеева ул, 20	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ванеева ул, 20	ОДЗ	0,0060		0,0000	0,0060	15,11	0,08	15,19	15,16
Ижорская ул, 50 корпус 2	ОДЗ	0,0775		0,0014	0,0789	195,20	3,34	198,54	197,34
Ижорская ул, 50 корпус 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Республиканская ул, 35а	ОДЗ	0,0369		0,0014	0,0383	92,94	3,26	96,20	95,03
Полтавская ул, 53	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,42	0,42	0,27
Республиканская ул, 37	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Ижорская ул, 48	ЖФ			0,0669	0,0669	0,00	494,04	494,04	335,57
Ижорская ул, 50 корпус 1	ЖФ			0,0336	0,0336	0,00	248,13	248,13	168,54
Ижорская ул, 50 корпус 2	ЖФ			0,0389	0,0389	0,00	287,27	287,27	195,12
Полтавская ул, 47	ЖФ	0,6454		0,1279	0,7733	1625,55	944,52	2570,07	2267,10
Полтавская ул, 47	ЖФ	0,2829		0,0507	0,3336	712,53	374,41	1086,94	966,84
Республиканская ул, 35	ЖФ			0,0512	0,0512	0,00	378,10	378,10	256,82
Республиканская ул, 37	ЖФ			0,0516	0,0516	0,00	381,06	381,06	258,83
Ижорская ул, 48	ЖФ	0,3030			0,3030	763,16	0,00	763,16	763,16
Ижорская ул, 50 корпус 1	ЖФ	0,1541			0,1541	388,13	0,00	388,13	388,13
Ижорская ул, 50 корпус 2	ЖФ	0,1452			0,1452	365,71	0,00	365,71	365,71
Ижорская ул, 50 корпус 3	ЖФ	0,1439		0,0295	0,1734	362,44	217,85	580,29	510,41
Ижорская ул, 52	ЖФ	0,1557		0,0295	0,1852	392,16	217,85	610,01	540,13
Республиканская ул, 31	ЖФ	0,2786		0,0609	0,3395	701,70	449,73	1151,44	1007,18
Республиканская ул, 33	ЖФ	0,3737		0,0744	0,4481	941,23	549,43	1490,66	1314,42
Республиканская ул, 35	ЖФ	0,2491			0,2491	627,40	0,00	627,40	627,40
Республиканская ул, 37	ЖФ	0,2769			0,2769	697,42	0,00	697,42	697,42
Полтавская ул, 47	ОДЗ	0,0465		0,0002	0,0467	117,12	0,46	117,58	117,41
Полтавская ул, 53	ЖФ			0,0178	0,0178	0,00	131,45	131,45	89,28
Полтавская ул, 53	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,50	0,50	0,32
Ижорская ул, 48 корпус 1	ЖФ	0,4833		0,0752	0,5585	1217,27	555,34	1772,61	1594,48
Республиканская ул, 37	ОДЗ	0,0068		0,0000	0,0068	17,13	0,03	17,16	17,15
Республиканская ул, 31	ОДЗ	0,0206		0,0003	0,0209	51,88	0,58	52,47	52,26
Малая Ямская ул, 66	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Малая Ямская ул, 66	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Ильинская ул, 149	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Красносельская ул, 26	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Красносельская ул, 26	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Малая Ямская ул, 65/4	ЖФ	0,3400			0,3400	856,35	0,00	856,35	856,35
Малая Ямская ул, 65/4	ОДЗ	0,0776			0,0776	195,45	0,00	195,45	195,45
Ильинская ул, 149	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41
Ильинская ул, 149	ОДЗ	0,0207			0,0207	52,14	0,00	52,14	52,14
Ильинская ул, 151	ОДЗ	0,0104			0,0104	26,19	0,00	26,19	26,19
Ошарская пл, 95/2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 48/50	ОДЗ	0,0418			0,0418	105,28	0,00	105,28	105,28
Максима Горького ул, 48/50	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
Ошарская ул, 956	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 48/50	ОДЗ	0,0120			0,0120	30,22	0,00	30,22	30,22
Максима Горького ул, 48/50	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 48/50	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Максима Горького ул, 48/50	ОДЗ		0,1188		0,1188	299,22	0,00	299,22	299,22
Максима Горького ул, 48/50	ОДЗ	0,1812			0,1812	456,38	0,00	456,38	456,38
Максима Горького ул, 48/50	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Максима Горького ул, 48/50	ОДЗ	0,0160			0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
Максима Горького ул, 48/50	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,96	0,00	27,96	27,96
Ильинская ул, 149	ЖФ	0,5030			0,5030	1266,89	0,00	1266,89	1266,89
Красносельская ул, 26	ЖФ	0,2592			0,2592	652,84	0,00	652,84	652,84
Малая Ямская ул, 66	ЖФ	0,3950			0,3950	994,88	0,00	994,88	994,88
Малая Ямская ул, 63	ОДЗ	0,0127			0,0127	31,99	0,00	31,99	31,99
Ильинская ул, 151	ЖФ	0,2712			0,2712	683,06	0,00	683,06	683,06
Ильинская ул, 157б	ЖФ	0,0753			0,0753	189,66	0,00	189,66	189,66
Ильинская ул, 162	ЖФ	0,1222			0,1222	307,78	0,00	307,78	307,78
Ильинская ул, 168/2	ЖФ	0,2892			0,2892	728,40	0,00	728,40	728,40
Красносельская ул, 24	ЖФ	0,1266			0,1266	318,86	0,00	318,86	318,86
Мало-Ямской пер, 4	ЖФ	0,1221			0,1221	307,53	0,00	307,53	307,53
Малая Ямская ул, 63	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Малая Ямская ул, 63	ОДЗ	0,0189			0,0189	47,60	0,00	47,60	47,60
Красносельская ул, 26	ОДЗ	0,0096			0,0096	24,18	0,00	24,18	24,18
Максима Горького ул, 48/50	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Максима Горького ул, 48/50	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
Малая Ямская ул, 63	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Малая Ямская ул, 63	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,96	0,00	28,96	28,96
Максима Горького ул, 48/50	ОДЗ	0,0211			0,0211	53,14	0,00	53,14	53,14
Малая Ямская ул, 66	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Малая Ямская ул, 66	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Красносельская ул, 26	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Ильинская ул, 168/2	ОДЗ	0,0260			0,0260	65,49	0,00	65,49	65,49
Малая Ямская ул, 66	ОДЗ	0,0192			0,0192	48,36	0,00	48,36	48,36
Ильинская ул, 149	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,74	0,00	32,74	32,74
Максима Горького ул, 48/50	ЖФ	0,3227			0,3227	812,78	0,00	812,78	812,78
Малая Ямская ул, 66	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Ильинская ул, 149	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Красносельская ул, 26	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Красносельская ул, 2	ЖФ	0,9220		0,1854	1,1074	2322,22	1369,14	3691,36	3252,18
Героя Жидкова ул, 6	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Героя Жидкова ул, 6	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Героя Жидкова ул, 6	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Надежды Сусловой ул, 22а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ветеринарная ул, 5а	ОДЗ	0,1443			0,1443	363,44	0,00	363,44	363,44
Ветеринарная ул, 5а	ОДЗ	0,2785			0,2785	701,45	0,00	701,45	701,45
Ветеринарная ул, 5а	ОДЗ	0,1087			0,1087	273,78	0,00	273,78	273,78
Ветеринарная ул, 5а	ОДЗ	0,0468			0,0468	117,87	0,00	117,87	117,87
Ветеринарная ул, 5а	ОДЗ	0,0810			0,0810	204,01	0,00	204,01	204,01
Ветеринарная ул, 5а	ОДЗ	0,0420			0,0420	105,78	0,00	105,78	105,78
Ветеринарная ул, 5а	ОДЗ	0,0127			0,0127	31,99	0,00	31,99	31,99

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Богородского ул, 7 корпус 1	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Гагарина пр-кт, 13	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Малая Ямская ул, 78	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Ванеева ул, 98 корпус 1	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Ванеева ул, 98 корпус 1	ЖФ	0,2373			0,2373	597,68	0,00	597,68	597,68
Гагарина пр-кт, 21	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Плетневская ул, 2	ЖФ	0,3704			0,3704	932,92	0,00	932,92	932,92
Пушкина ул, 20	ЖФ	0,2070			0,2070	521,37	0,00	521,37	521,37
Гагарина пр-кт, 21	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Юбилейная ул, 39а	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Гагарина пр-кт, 21 корпус 2	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Бекетова ул, 69	ОДЗ	0,0645			0,0645	162,45	0,00	162,45	162,45
Гагарина пр-кт, 18	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Гагарина пр-кт, 3	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Гагарина пр-кт, 17	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Гагарина пр-кт, 3	ОДЗ	0,0193			0,0193	48,61	0,00	48,61	48,61
Вячеслава Шишкова ул, 8 корпус 1	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Красносельская ул, 13	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Гагарина пр-кт, 16	ОДЗ	0,0144			0,0144	36,27	0,00	36,27	36,27
Гагарина пр-кт, 20	ОДЗ	0,0812			0,0812	204,52	0,00	204,52	204,52
Гагарина пр-кт, 13	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Гагарина пр-кт, 13	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Гагарина пр-кт, 13	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Бекетова ул, 71	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Гагарина пр-кт, 7	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,68	0,00	23,68	23,68
Генерала Штеменко ул, 3	ЖФ	0,1531			0,1531	385,61	0,00	385,61	385,61
Студенческая ул, 4	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,93	0,00	24,93	24,93
Ванеева ул, 90	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Гагарина пр-кт, 19	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,85	0,00	16,85	16,85
Гагарина пр-кт, 21	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Гагарина пр-кт, 7	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Верхняя ул, 19	ЖФ	0,1534			0,1534	386,36	0,00	386,36	386,36
Кулибина ул, 12/3	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Гагарина пр-кт, 19	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Гагарина пр-кт, 21	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Окский Съезд ул, 1	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Гагарина пр-кт, 21 корпус 1	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Гагарина пр-кт, 13	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Окский Съезд ул, 1	ЖФ	0,3616			0,3616	910,75	0,00	910,75	910,75
Гагарина пр-кт, 19	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Гагарина пр-кт, 19	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Маршала Баграмяна ул, 1	ОДЗ	0,0287			0,0287	72,29	0,00	72,29	72,29
Гагарина пр-кт, 13	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Ванеева ул, 98 корпус 3	ЖФ	0,2436			0,2436	613,55	0,00	613,55	613,55

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Богородского ул, 5 корпус 1	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Богородского ул, 5 корпус 1	ЖФ	0,3093			0,3093	779,03	0,00	779,03	779,03
Богородского ул, 5 корпус 2	ЖФ	0,2476			0,2476	623,62	0,00	623,62	623,62
Чачиной ул, 39	ОДЗ	0,0738			0,0738	185,88	0,00	185,88	185,88
Чачиной ул, 39	ОДЗ	0,0316			0,0316	79,59	0,00	79,59	79,59
Чачиной ул, 39	ОДЗ	0,0263			0,0263	66,24	0,00	66,24	66,24
Чачиной ул, 39	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 76	ЖФ	0,2056			0,2056	517,84	0,00	517,84	517,84
Адмирала Васюнина ул, 3	ЖФ	0,3215			0,3215	809,75	0,00	809,75	809,75
Малая Ямская ул, 76	ЖФ	0,2437			0,2437	613,80	0,00	613,80	613,80
Надежды Сусловой ул, 3 корпус 1	ЖФ	0,2045			0,2045	515,07	0,00	515,07	515,07
Ванеева ул, 104 корпус 2	ЖФ	0,2139			0,2139	538,74	0,00	538,74	538,74
Надежды Сусловой ул, 25	ОДЗ	0,0600			0,0600	151,12	0,00	151,12	151,12
Надежды Сусловой ул, 25	ОДЗ	0,0330			0,0330	83,12	0,00	83,12	83,12
Малая Ямская ул, 63	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Адмирала Васюнина ул, 1 корпус 1	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Гагарина пр-кт, 7	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Студенческая ул, 21	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Гагарина пр-кт, 19	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94
Гагарина пр-кт, 3	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Богородского ул, 5 корпус 3	ЖФ	0,2256			0,2256	568,21	0,00	568,21	568,21
Ванеева ул, 98 корпус 2	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Козицкого ул, 1 корпус 2	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Козицкого ул, 1 корпус 2	ОДЗ	0,0533			0,0533	134,25	0,00	134,25	134,25
Гагарина пр-кт, 3	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Ванеева ул, 205	ОДЗ	0,1793			0,1793	451,60	0,00	451,60	451,60
Ванеева ул, 205	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 205	ОДЗ	0,1200			0,1200	302,24	0,00	302,24	302,24
Ванеева ул, 205	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 7а	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Студенческая ул, 21	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Богородского ул, 7 корпус 2	ЖФ	0,4495			0,4495	1132,14	0,00	1132,14	1132,14
Богородского ул, 7 корпус 3	ЖФ	0,4449			0,4449	1120,56	0,00	1120,56	1120,56
Ветеринарная ул, 2	ОДЗ	0,0200			0,0200	50,37	0,00	50,37	50,37
Рыбинская ул, 75	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Гагарина пр-кт, 5	ОДЗ	0,0606			0,0606	152,63	0,00	152,63	152,63
Адмирала Васюнина ул, 2	ОДЗ	0,1814			0,1814	456,89	0,00	456,89	456,89
Ванеева ул, 98 корпус 2	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Кулибина ул, 15 корпус 1	ОДЗ	0,0347			0,0347	87,40	0,00	87,40	87,40
Пушкина ул, 18	ОДЗ	0,0138			0,0138	34,76	0,00	34,76	34,76
Пушкина ул, 18	ОДЗ	0,1445			0,1445	363,95	0,00	363,95	363,95
Пушкина ул, 18	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Пушкина ул, 18	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Пушкина ул, 18	ОДЗ	0,0720			0,0720	181,34	0,00	181,34	181,34
Пушкина ул, 18	ОДЗ	0,0480			0,0480	120,90	0,00	120,90	120,90
Пушкина ул, 18	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Пушкина ул, 18	ОДЗ	0,0330			0,0330	83,12	0,00	83,12	83,12
Пушкина ул, 18	ОДЗ	0,0926			0,0926	233,23	0,00	233,23	233,23
Пушкина ул, 18	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пушкина ул, 20	ОДЗ	0,0137			0,0137	34,51	0,00	34,51	34,51
Салганская ул, 33	ОДЗ	0,0691	0,0499		0,1190	299,72	0,00	299,72	299,72
Салганская ул, 33	ОДЗ	0,3320	0,2000		0,5320	1339,93	0,00	1339,93	1339,93
Салганская ул, 33	ОДЗ	0,1700	0,9100		1,0800	2720,17	0,00	2720,17	2720,17
Салганская ул, 33	ОДЗ	0,0560			0,0560	141,05	0,00	141,05	141,05
Салганская ул, 33	ОДЗ	0,0280			0,0280	70,52	0,00	70,52	70,52
Салганская ул, 33	ОДЗ	0,1900	1,4690		1,6590	4178,48	0,00	4178,48	4178,48
Салганская ул, 33(1)	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бекетова ул, 58/2	ОДЗ	0,0180			0,0180	45,34	0,00	45,34	45,34
Окский Съезд ул, 2	ОДЗ	0,4164			0,4164	1048,78	0,00	1048,78	1048,78
Окский Съезд ул, 2	ОДЗ	0,0555			0,0555	139,79	0,00	139,79	139,79
Окский Съезд ул, 2	ОДЗ	0,0157			0,0157	39,54	0,00	39,54	39,54
Окский Съезд ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Малая Ямская ул, 78а	ОДЗ	0,0610			0,0610	153,64	0,00	153,64	153,64
Студенческая ул, 4	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Малая Ямская ул, 78	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,47	0,00	22,47	22,47
Малая Ямская ул, 78	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,62	0,00	22,62	22,62
Богородского ул, 4	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Студенческая ул, 21	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Пушкина ул, 20	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Генерала Штеменко ул, 3	ОДЗ	0,0141			0,0141	35,51	0,00	35,51	35,51
Генерала Штеменко ул, 3	ОДЗ	0,0162			0,0162	40,80	0,00	40,80	40,80
Кулибина ул, 15 корпус 1	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Гагарина пр-кт, 17	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Гагарина пр-кт, 17	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Малая Ямская ул, 78	ОДЗ	0,0705			0,0705	177,57	0,00	177,57	177,57
Гагарина пр-кт, 17	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Адмирала Васюнина ул, 1 корпус 1	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Гагарина пр-кт, 19	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
60-летия Октября б-р, 23 корпус 4	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Гагарина пр-кт, 3	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Вячеслава Шишкова ул, 8 корпус 1	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Адмирала Васюнина ул, 26	ОДЗ	0,0344			0,0344	86,64	0,00	86,64	86,64
Адмирала Васюнина ул, 26	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Маршала Баграмяна ул, 1	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,88	0,00	24,88	24,88
60-летия Октября б-р, 5А	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Малая Ямская ул, 78	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Богородского ул, 7 корпус 1	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Богородского ул, 7 корпус 3	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Богородского ул, 7 корпус 3	ОДЗ		0,0009		0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Гагарина пр-кт, 17	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Гагарина пр-кт, 14	ОДЗ	0,0352			0,0352	88,66	0,00	88,66	88,66
Студенческая ул, 17	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Гагарина пр-кт, 7	ОДЗ	0,0127			0,0127	31,99	0,00	31,99	31,99
60-летия Октября б-р, 25 корпус 2	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
60-летия Октября б-р, 25 корпус 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Эльтонская ул, 38	ЖФ	0,3681			0,3681	927,12	0,00	927,12	927,12
Эльтонская ул, 38	ЖФ	0,2325			0,2325	585,59	0,00	585,59	585,59
Эльтонская ул, 38	ЖФ	0,2277			0,2277	573,50	0,00	573,50	573,50
Адмирала Васюнина ул, 1 корпус 1	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
60-летия Октября б-р, 25 корпус 2	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
60-летия Октября б-р, 25 корпус 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кулибина ул, 12/3	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Гагарина пр-кт, 21 корпус 2	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Гагарина пр-кт, 18	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Пушкина ул, 18	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Пушкина ул, 18	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Пушкина ул, 18	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Пушкина ул, 18	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Пушкина ул, 18	ОДЗ	0,0108			0,0108	27,20	0,00	27,20	27,20
Богородского ул, 5 корпус 4	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Богородского ул, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
60-летия Октября б-р, 25 корпус 2	ЖФ	0,4310			0,4310	1085,55	0,00	1085,55	1085,55
60-летия Октября б-р, 25 корпус 2	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
60-летия Октября б-р, 25 корпус 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 108	ОДЗ	0,0153			0,0153	38,54	0,00	38,54	38,54
Адмирала Васюнина ул, 1 корпус 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Малая Ямская ул, 78	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,98	0,00	30,98	30,98
Красносельская ул, 11а	ОДЗ	0,0955			0,0955	240,53	0,00	240,53	240,53
Гагарина пр-кт, 16	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Богородского ул, 7 корпус 1	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Богородского ул, 7 корпус 1	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Генерала Ивлиева ул, 36 корпус 2	ЖФ	0,3814			0,3814	960,62	0,00	960,62	960,62
Рыбинская ул, 75	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Рыбинская ул, 75	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
60-летия Октября б-р, 23 корпус 2	ЖФ	0,4590			0,4590	1156,07	0,00	1156,07	1156,07
Рыбинская ул, 77	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
60-летия Октября б-р, 23 корпус 3	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
60-летия Октября б-р, 23 корпус 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бекетова ул, 58/2	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Кулибина ул, 12/3	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Гагарина пр-кт, 7	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Гагарина пр-кт, 7	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
60-летия Октября б-р, 25 корпус 3	ЖФ	0,4310			0,4310	1085,55	0,00	1085,55	1085,55
60-летия Октября б-р, 25 корпус 3	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Пушкина ул, 20	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Пушкина ул, 20	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
60-летия Октября б-р, 25 корпус 3	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Бекетова ул, 58/2	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
60-летия Октября б-р, 5А	ЖФ	0,9020			0,9020	2271,84	0,00	2271,84	2271,84
60-летия Октября б-р, 5А	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Бекетова ул, 58/2	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Маршала Баграмяна ул, 2	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Студенческая ул, 17	ОДЗ	0,0731			0,0731	184,11	0,00	184,11	184,11
60-летия Октября б-р, 25 корпус 2	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
60-летия Октября б-р, 25 корпус 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
60-летия Октября б-р, 25 корпус 3	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
60-летия Октября б-р, 25 корпус 3	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
60-летия Октября б-р, 25 корпус 3	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Маршала Баграмяна ул, 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Малая Ямская ул, 63	ЖФ	0,2660			0,2660	669,97	0,00	669,97	669,97
Малая Ямская ул, 63	ОДЗ	0,1553			0,1553	391,15	0,00	391,15	391,15
Богородского ул, 6	ОДЗ	0,0800			0,0800	201,49	0,00	201,49	201,49
Богородского ул, 6	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
60-летия Октября б-р, 23 корпус 3	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
60-летия Октября б-р, 23 корпус 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
60-летия Октября б-р, 25 корпус 1	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Ванеева ул, 209а	ОДЗ	0,0224			0,0224	56,42	0,00	56,42	56,42
Ванеева ул, 209а	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Надежды Сусловой ул, 17а	ОДЗ	0,0199	0,0237		0,0436	109,81	0,00	109,81	109,81
Надежды Сусловой ул, 17а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кузнечихинская ул, 73	ОДЗ	0,1350			0,1350	340,02	0,00	340,02	340,02
Кузнечихинская ул, 73	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Богородского ул, 5 корпус 5	ОДЗ	0,0890			0,0890	224,16	0,00	224,16	224,16
Богородского ул, 5/5	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Студенческая ул, 21	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Салганская ул, 34	ОДЗ	0,0780			0,0780	196,46	0,00	196,46	196,46
Салганская ул, 34	ОДЗ	0,1110	0,2150		0,3260	821,09	0,00	821,09	821,09
Салганская ул, 34	ОДЗ	0,4420			0,4420	1113,25	0,00	1113,25	1113,25
Салганская ул, 34	ОДЗ	0,0460			0,0460	115,86	0,00	115,86	115,86
Салганская ул, 34	ОДЗ	0,0143			0,0143	36,02	0,00	36,02	36,02
Салганская ул, 34	ОДЗ	0,0200	0,2400		0,2600	654,85	0,00	654,85	654,85
Салганская ул, 34	ОДЗ	0,1760	0,6070		0,7830	1972,12	0,00	1972,12	1972,12
Салганская ул, 34	ОДЗ	0,0540	0,0600		0,1140	287,13	0,00	287,13	287,13
Салганская ул, 34	ОДЗ	0,1190	1,0130		1,1320	2851,14	0,00	2851,14	2851,14
Окский Съезд ул, 2а	ОДЗ	0,3050			0,3050	768,20	0,00	768,20	768,20
Окский Съезд ул, 2а	ОДЗ	0,1330			0,1330	334,98	0,00	334,98	334,98
Окский Съезд ул, 2а	ОДЗ	0,0920	0,1094		0,2014	507,26	0,00	507,26	507,26
Окский Съезд ул, 2а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чачиной ул, 39б	ОДЗ	0,0168			0,0168	42,31	0,00	42,31	42,31
Чачиной ул, 39б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Красносельская ул, 11б	ОДЗ	0,1246			0,1246	313,83	0,00	313,83	313,83
Салганская ул, 28	ОДЗ	0,0301			0,0301	75,81	0,00	75,81	75,81
Салганская ул, 28	ОДЗ	0,0458			0,0458	115,36	0,00	115,36	115,36
Салганская ул, 28	ОДЗ	0,1800			0,1800	453,36	0,00	453,36	453,36
Салганская ул, 7а	ОДЗ	0,4369	1,1217		1,5586	3925,60	0,00	3925,60	3925,60
Салганская ул, 7а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 96/1	ОДЗ	0,0926			0,0926	233,23	0,00	233,23	233,23
Богородского ул, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0686			0,0686	172,78	0,00	172,78	172,78
Богородского ул, 7 корпус 2	ОДЗ		0,0173		0,0173	43,57	0,00	43,57	43,57
Богородского ул, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0520			0,0520	130,97	0,00	130,97	130,97
Богородского ул, 7 корпус 2	ОДЗ		0,0131		0,0131	32,99	0,00	32,99	32,99
Богородского ул, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0494			0,0494	124,42	0,00	124,42	124,42
Богородского ул, 7 корпус 2	ОДЗ		0,0124		0,0124	31,23	0,00	31,23	31,23
Богородского ул, 7 корпус 3	ОДЗ	0,0628			0,0628	158,17	0,00	158,17	158,17
Богородского ул, 7 корпус 3	ОДЗ		0,0123		0,0123	30,98	0,00	30,98	30,98
Богородского ул, 7 корпус 3	ОДЗ	0,0435			0,0435	109,56	0,00	109,56	109,56
Богородского ул, 7 корпус 3	ОДЗ		0,0085		0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Богородского ул, 7 корпус 3	ОДЗ	0,0314			0,0314	79,09	0,00	79,09	79,09
Богородского ул, 7 корпус 3	ОДЗ		0,0061		0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Ошарская ул, 95 корпус 2	ОДЗ	0,0660			0,0660	166,23	0,00	166,23	166,23
Ошарская ул, 95 корпус 2	ОДЗ	0,0647	0,0143		0,0790	198,98	0,00	198,98	198,98
Салганская ул, 10	ОДЗ	0,1170	0,2202		0,3372	849,30	0,00	849,30	849,30
Салганская ул, 10	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Салганская ул, 8	ОДЗ	0,0400	0,1704		0,2104	529,93	0,00	529,93	529,93
Салганская ул, 8	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Чачиной ул, 39	ОДЗ	0,0155			0,0155	39,04	0,00	39,04	39,04
Чачиной ул, 39	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бекетова ул, 73	ОДЗ	0,0780			0,0780	196,46	0,00	196,46	196,46
Ванеева ул, 110а	ОДЗ	0,0898	0,2106		0,3004	756,61	0,00	756,61	756,61
Ванеева ул, 110и	ОДЗ	0,0550	0,1140		0,1690	425,66	0,00	425,66	425,66
Ванеева ул, 110и	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 17а	ЖФ	0,4230			0,4230	1065,40	0,00	1065,40	1065,40
Конный проезд, 3	ОДЗ	0,0584			0,0584	147,09	0,00	147,09	147,09
Конный проезд, 3	ОДЗ	0,0353		0,0002	0,0355	88,91	0,35	89,26	89,14
Конный проезд, 3	ОДЗ	0,0592			0,0592	149,11	0,00	149,11	149,11
Конный проезд, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Конный проезд, 3а	ОДЗ	0,0580		0,0023	0,0603	146,08	5,36	151,44	149,51
Конный проезд, 3а	ОДЗ	0,0380			0,0380	95,71	0,00	95,71	95,71
Конный проезд, 3а	ОДЗ	0,0577			0,0577	145,33	0,00	145,33	145,33
Конный проезд, 3а	ОДЗ	0,1272			0,1272	320,38	0,00	320,38	320,38
Конный проезд, 3а	ОДЗ	0,1272			0,1272	320,38	0,00	320,38	320,38
Конный проезд, 3а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Советская пл, 2	ОДЗ	0,2800			0,2800	705,23	0,00	705,23	705,23
Советская пл, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Богородского ул, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Богородского ул, 7 корпус 2	ОДЗ		0,0014		0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Богородского ул, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Богородского ул, 7 корпус 2	ОДЗ		0,0012		0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Барминская ул, 15	ОДЗ			0,0109	0,0109	0,00	25,42	25,42	16,27
Ошарская ул, 95	ОДЗ	0,3430			0,3430	863,90	0,00	863,90	863,90
Ошарская ул, 95	ОДЗ	0,2230			0,2230	561,66	0,00	561,66	561,66
Ошарская ул, 95	ОДЗ	0,0452			0,0452	113,84	0,00	113,84	113,84
Ошарская ул, 95	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ошарская ул, 95б	ОДЗ	0,1587			0,1587	399,71	0,00	399,71	399,71
Студенческая ул, 4	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Генерала Штеменко ул, 7/21	ОДЗ	0,1370	0,1337		0,2707	681,80	0,00	681,80	681,80
Генерала Штеменко ул, 7/21	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Героя Жидкова ул, 2	ЖФ	0,3322			0,3322	836,70	0,00	836,70	836,70
Героя Жидкова ул, 6	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,50	0,00	0,50	0,50
Маршала Баграмяна ул, 1	ЖФ	0,1181			0,1181	297,46	0,00	297,46	297,46
Маршала Баграмяна ул, 1	ЖФ	0,1097			0,1097	276,30	0,00	276,30	276,30
Маршала Баграмяна ул, 1	ЖФ	0,0780			0,0780	196,46	0,00	196,46	196,46

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Маршала Баграмяна ул, 1	ЖФ	0,1026			0,1026	258,42	0,00	258,42	258,42
Маршала Баграмяна ул, 1	ЖФ	0,1049			0,1049	264,21	0,00	264,21	264,21
Маршала Баграмяна ул, 1	ЖФ	0,1102			0,1102	277,56	0,00	277,56	277,56
Маршала Баграмяна ул, 1	ЖФ	0,1096			0,1096	276,05	0,00	276,05	276,05
Маршала Баграмяна ул, 1	ЖФ	0,1392			0,1392	350,60	0,00	350,60	350,60
Маршала Баграмяна ул, 1	ЖФ	0,4785			0,4785	1205,06	0,00	1205,06	1205,06
Маршала Баграмяна ул, 2	ЖФ	0,1664			0,1664	419,11	0,00	419,11	419,11
Маршала Баграмяна ул, 2	ЖФ	0,1765			0,1765	444,55	0,00	444,55	444,55
Маршала Баграмяна ул, 2	ЖФ	0,1995			0,1995	502,48	0,00	502,48	502,48
Маршала Баграмяна ул, 2	ЖФ	0,1215			0,1215	306,02	0,00	306,02	306,02
Маршала Баграмяна ул, 2	ЖФ	0,1383			0,1383	348,33	0,00	348,33	348,33
Маршала Баграмяна ул, 2	ЖФ	0,1358			0,1358	342,04	0,00	342,04	342,04
Маршала Баграмяна ул, 2	ЖФ	0,4659			0,4659	1173,45	0,00	1173,45	1173,45
Маршала Баграмяна ул, 3	ЖФ	0,1647			0,1647	414,83	0,00	414,83	414,83
Маршала Баграмяна ул, 3	ЖФ	0,1264			0,1264	318,36	0,00	318,36	318,36
Маршала Баграмяна ул, 3	ЖФ	0,1583			0,1583	398,71	0,00	398,71	398,71
Маршала Баграмяна ул, 3	ЖФ	0,1688			0,1688	425,15	0,00	425,15	425,15
Маршала Баграмяна ул, 3	ЖФ	0,2009			0,2009	506,00	0,00	506,00	506,00
Маршала Баграмяна ул, 3	ЖФ	0,2040			0,2040	513,81	0,00	513,81	513,81
Маршала Баграмяна ул, 3	ЖФ	0,2243			0,2243	564,94	0,00	564,94	564,94
Маршала Баграмяна ул, 3	ЖФ	0,4316			0,4316	1087,06	0,00	1087,06	1087,06
Маршала Баграмяна ул, 4	ЖФ	0,1447			0,1447	364,45	0,00	364,45	364,45
Маршала Баграмяна ул, 4	ЖФ	0,1719			0,1719	432,96	0,00	432,96	432,96
Маршала Баграмяна ул, 4	ЖФ	0,1568			0,1568	394,93	0,00	394,93	394,93
Маршала Баграмяна ул, 4	ЖФ	0,1717			0,1717	432,46	0,00	432,46	432,46
Маршала Баграмяна ул, 4	ЖФ	0,1810			0,1810	455,88	0,00	455,88	455,88
Маршала Баграмяна ул, 4	ЖФ	0,2010			0,2010	506,25	0,00	506,25	506,25
Маршала Баграмяна ул, 4	ЖФ	0,1977			0,1977	497,94	0,00	497,94	497,94
Маршала Баграмяна ул, 4	ЖФ	0,4316			0,4316	1087,06	0,00	1087,06	1087,06
Гагарина пр-кт, 21	ОДЗ	0,0092			0,0092	23,17	0,00	23,17	23,17
Ванеева ул, 199	ОДЗ	0,3832			0,3832	965,16	0,00	965,16	965,16
Ванеева ул, 199	ОДЗ	0,1280			0,1280	322,39	0,00	322,39	322,39
Ванеева ул, 199	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Студенческая ул, 8	ОДЗ	0,1286			0,1286	323,90	0,00	323,90	323,90
Студенческая ул, 8	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Богородского ул, напротив д. №6	ОДЗ	0,0693	0,0499		0,1192	300,23	0,00	300,23	300,23
Богородского ул, напротив д. №6	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Маршала Баграмяна ул, 1	ОДЗ	0,0175			0,0175	44,08	0,00	44,08	44,08
Маршала Баграмяна ул, 2	ОДЗ	0,0129			0,0129	32,49	0,00	32,49	32,49
Маршала Баграмяна ул, 2	ОДЗ	0,0093			0,0093	23,42	0,00	23,42	23,42
Маршала Баграмяна ул, 4	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,96	0,00	27,96	27,96
Маршала Баграмяна ул, 4	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,91	0,00	21,91	21,91
Богородского ул, 5 корпус 6	ОДЗ	0,0200			0,0200	50,37	0,00	50,37	50,37



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Гагарина пр-кт, 17	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Гагарина пр-кт, 18	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Гагарина пр-кт, 18	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Адмирала Васюнина ул, 1 корпус 1	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Маршала Баграмяна ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Маршала Баграмяна ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Студенческая ул, 12	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,91	0,00	21,91	21,91
Богородского ул, 3 корпус 1	ЖФ	0,3484			0,3484	877,51	0,00	877,51	877,51
Козицкого ул, 2	ЖФ	0,2435			0,2435	613,30	0,00	613,30	613,30
Адмирала Васюнина ул, 1 корпус 1	ЖФ	0,3624			0,3624	912,77	0,00	912,77	912,77
Бекетова ул, 71	ЖФ	0,3583			0,3583	902,44	0,00	902,44	902,44
Ванеева ул, 74	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 78	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 80	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 88	ЖФ	0,2718			0,2718	684,58	0,00	684,58	684,58
Гагарина пр-кт, 14	ЖФ	0,1922			0,1922	484,09	0,00	484,09	484,09
Гагарина пр-кт, 16	ЖФ	0,2194			0,2194	552,60	0,00	552,60	552,60
Гагарина пр-кт, 3	ЖФ	0,2190			0,2190	551,59	0,00	551,59	551,59
Кулибина ул, 15 корпус 1	ЖФ	0,2347			0,2347	591,13	0,00	591,13	591,13
Кулибина ул, 15 корпус 2	ЖФ	0,3141			0,3141	791,11	0,00	791,11	791,11
Норвежская ул, 37	ЖФ	0,0433			0,0433	109,06	0,00	109,06	109,06
Пушкина ул, 9а	ЖФ	0,0490			0,0490	123,41	0,00	123,41	123,41
60-летия Октября б-р, 23 корпус 4	ЖФ	0,9020			0,9020	2271,84	0,00	2271,84	2271,84
Гагарина пр-кт, 21 корпус 5	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Маршала Баграмяна ул, 1	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,72	0,00	29,72	29,72
60-летия Октября б-р, 23 корпус 1	ЖФ	0,8994			0,8994	2265,29	0,00	2265,29	2265,29
60-летия Октября б-р, 25 корпус 1	ЖФ	0,3577			0,3577	900,93	0,00	900,93	900,93
Адмирала Васюнина ул, 1 корпус 2	ЖФ	0,2250			0,2250	566,70	0,00	566,70	566,70
Адмирала Васюнина ул, 4 корпус 2	ЖФ	0,2681			0,2681	675,26	0,00	675,26	675,26
Адмирала Васюнина ул, 4 корпус 3	ЖФ	0,2602			0,2602	655,36	0,00	655,36	655,36
Артельный проезд, 8	ЖФ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Барминская ул, 1а	ЖФ	0,5878			0,5878	1480,48	0,00	1480,48	1480,48
Бекетова ул, 58/2	ЖФ	0,1524			0,1524	383,85	0,00	383,85	383,85
Бекетова ул, 69	ЖФ	0,3135			0,3135	789,60	0,00	789,60	789,60
Бекетова ул, 73	ЖФ	0,1516			0,1516	381,83	0,00	381,83	381,83
Богородского ул, 1	ЖФ	0,2686			0,2686	676,52	0,00	676,52	676,52
Богородского ул, 2	ЖФ	0,1802			0,1802	453,86	0,00	453,86	453,86

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Богородского ул, 4	ЖФ	0,1773			0,1773	446,56	0,00	446,56	446,56
Богородского ул, 5 корпус 4	ЖФ	0,2298			0,2298	578,79	0,00	578,79	578,79
Ванеева ул, 100	ЖФ	0,2427			0,2427	611,28	0,00	611,28	611,28
Ванеева ул, 102	ЖФ	0,2435			0,2435	613,30	0,00	613,30	613,30
Ванеева ул, 104 корпус 1	ЖФ	0,2393			0,2393	602,72	0,00	602,72	602,72
Ванеева ул, 106	ЖФ	0,3598			0,3598	906,22	0,00	906,22	906,22
Ванеева ул, 108	ЖФ	0,3628			0,3628	913,77	0,00	913,77	913,77
Ванеева ул, 74	ЖФ	0,1784			0,1784	449,33	0,00	449,33	449,33
Ванеева ул, 78	ЖФ	0,1775			0,1775	447,06	0,00	447,06	447,06
Ванеева ул, 80	ЖФ	0,1780			0,1780	448,32	0,00	448,32	448,32
Ванеева ул, 82	ЖФ	0,2736			0,2736	689,11	0,00	689,11	689,11
Ванеева ул, 84	ЖФ	0,2740			0,2740	690,12	0,00	690,12	690,12
Ванеева ул, 86	ЖФ	0,2694			0,2694	678,53	0,00	678,53	678,53
Ванеева ул, 90	ЖФ	0,2142			0,2142	539,50	0,00	539,50	539,50
Ванеева ул, 96	ЖФ	0,3331			0,3331	838,97	0,00	838,97	838,97
Ванеева ул, 98 корпус 2	ЖФ	0,2303			0,2303	580,05	0,00	580,05	580,05
Ветеринарная ул, 2	ЖФ	0,1982			0,1982	499,20	0,00	499,20	499,20
Вячеслава Шишкова ул, 10	ЖФ	0,1869			0,1869	470,74	0,00	470,74	470,74
Вячеслава Шишкова ул, 2 корпус 1	ЖФ	0,2380			0,2380	599,44	0,00	599,44	599,44
Вячеслава Шишкова ул, 4 корпус 1	ЖФ	0,3531			0,3531	889,34	0,00	889,34	889,34
Вячеслава Шишкова ул, 4 корпус 2	ЖФ	0,1916			0,1916	482,58	0,00	482,58	482,58
Вячеслава Шишкова ул, 6 корпус 1	ЖФ	0,3622			0,3622	912,26	0,00	912,26	912,26
Вячеслава Шишкова ул, 6 корпус 2	ЖФ	0,2331			0,2331	587,10	0,00	587,10	587,10
Вячеслава Шишкова ул, 8 корпус 1	ЖФ	0,2283			0,2283	575,01	0,00	575,01	575,01
Вячеслава Шишкова ул, 8 корпус 2	ЖФ	0,3614			0,3614	910,25	0,00	910,25	910,25
Гагарина пр-кт, 13	ЖФ	0,1248			0,1248	314,33	0,00	314,33	314,33
Гагарина пр-кт, 13а	ЖФ	0,1602			0,1602	403,49	0,00	403,49	403,49
Гагарина пр-кт, 17	ЖФ	0,2031			0,2031	511,54	0,00	511,54	511,54
Гагарина пр-кт, 17а	ЖФ	0,1495			0,1495	376,54	0,00	376,54	376,54
Гагарина пр-кт, 17а	ЖФ	0,2233			0,2233	562,42	0,00	562,42	562,42
Гагарина пр-кт, 18	ЖФ	0,2089			0,2089	526,15	0,00	526,15	526,15
Гагарина пр-кт, 19	ЖФ	0,2189			0,2189	551,34	0,00	551,34	551,34
Гагарина пр-кт, 20	ЖФ	0,1904			0,1904	479,56	0,00	479,56	479,56
Гагарина пр-кт, 21	ЖФ	0,2132			0,2132	536,98	0,00	536,98	536,98
Гагарина пр-кт, 21 корпус 1	ЖФ	0,1107			0,1107	278,82	0,00	278,82	278,82
Гагарина пр-кт, 21 корпус 2	ЖФ	0,1772			0,1772	446,31	0,00	446,31	446,31
Гагарина пр-кт, 21 корпус 3	ЖФ	0,2093			0,2093	527,16	0,00	527,16	527,16
Гагарина пр-кт, 21 корпус 5	ЖФ	0,2379			0,2379	599,19	0,00	599,19	599,19

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Гагарина пр-кт, 21 корпус 6	ЖФ	0,0871			0,0871	219,38	0,00	219,38	219,38
Гагарина пр-кт, 5	ЖФ	0,1499			0,1499	377,55	0,00	377,55	377,55
Гагарина пр-кт, 7	ЖФ	0,1544			0,1544	388,88	0,00	388,88	388,88
Гагарина пр-кт, 7а	ЖФ	0,1946			0,1946	490,13	0,00	490,13	490,13
Генерала Штеменко ул, 2 корпус 1	ЖФ	0,2064			0,2064	519,85	0,00	519,85	519,85
Героя Жидкова ул, 6	ЖФ	0,3308			0,3308	833,18	0,00	833,18	833,18
Елховская ул, 2/72	ЖФ	0,0091			0,0091	22,92	0,00	22,92	22,92
Елховская ул, 3	ЖФ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Елховская ул, 8	ЖФ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Козицкого ул, 1 корпус 1	ЖФ	0,3348			0,3348	843,25	0,00	843,25	843,25
Козицкого ул, 1 корпус 2	ЖФ	0,1596			0,1596	401,98	0,00	401,98	401,98
Красносельская ул, 13	ЖФ	0,1208			0,1208	304,26	0,00	304,26	304,26
Красносельская ул, 13б	ЖФ	0,1193			0,1193	300,48	0,00	300,48	300,48
Красносельская ул, 15/74	ЖФ	0,1888			0,1888	475,53	0,00	475,53	475,53
Красносельская ул, 5	ЖФ	0,0796			0,0796	200,49	0,00	200,49	200,49
Кулибина ул, 10	ЖФ	0,0486			0,0486	122,41	0,00	122,41	122,41
Кулибина ул, 10а	ЖФ	0,0474			0,0474	119,39	0,00	119,39	119,39
Кулибина ул, 12/3	ЖФ	0,0458			0,0458	115,36	0,00	115,36	115,36
Кулибина ул, 4а	ЖФ	0,1015			0,1015	255,65	0,00	255,65	255,65
Надежды Сусловой ул, 1 корпус 1	ЖФ	0,2630			0,2630	662,41	0,00	662,41	662,41
Надежды Сусловой ул, 22а	ЖФ	0,1999			0,1999	503,48	0,00	503,48	503,48
Надежды Сусловой ул, 22б	ЖФ	0,2559			0,2559	644,53	0,00	644,53	644,53
Надежды Сусловой ул, 22в	ЖФ	0,0843			0,0843	212,32	0,00	212,32	212,32
Норвежская ул, 6 корпус 3	ЖФ	0,0139			0,0139	35,01	0,00	35,01	35,01
Плетневская ул, 13	ЖФ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Плетневская ул, 15	ЖФ	0,0111			0,0111	27,96	0,00	27,96	27,96
Плетневская ул, 18	ЖФ	0,0140			0,0140	35,26	0,00	35,26	35,26
Плетневская ул, 7	ЖФ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Плетневская ул, 9	ЖФ	0,0121			0,0121	30,48	0,00	30,48	30,48
Пушкина ул, 11	ЖФ	0,2407			0,2407	606,24	0,00	606,24	606,24
Пушкина ул, 11а	ЖФ	0,2037			0,2037	513,05	0,00	513,05	513,05
Пушкина ул, 12	ЖФ	0,2437			0,2437	613,80	0,00	613,80	613,80
Рыбинская ул, 75	ЖФ	0,1242			0,1242	312,82	0,00	312,82	312,82
Рыбинская ул, 77	ЖФ	0,0934			0,0934	235,24	0,00	235,24	235,24
Студенческая ул, 12	ЖФ	0,6155			0,6155	1550,24	0,00	1550,24	1550,24
Студенческая ул, 17а	ЖФ	0,1431			0,1431	360,42	0,00	360,42	360,42
Студенческая ул, 19	ЖФ	0,0716			0,0716	180,34	0,00	180,34	180,34
Студенческая ул, 21	ЖФ	0,0493			0,0493	124,17	0,00	124,17	124,17
Студенческая ул, 4	ЖФ	0,1224			0,1224	308,29	0,00	308,29	308,29
Студенческая ул, 6а	ЖФ	0,0727			0,0727	183,11	0,00	183,11	183,11
Эльтонский пер, 8	ЖФ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Юбилейная ул, 39а	ЖФ	0,4853			0,4853	1222,31	0,00	1222,31	1222,31
Малая Ямская ул, 78	ОДЗ	0,0201			0,0201	50,63	0,00	50,63	50,63

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Маршала Баграмяна ул, 1	ОДЗ	0,0128			0,0128	32,24	0,00	32,24	32,24
60-летия Октября б-р, 25 корпус 1	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Богородского ул, 7 корпус 1	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
60-летия Октября б-р, 23 корпус 1	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Бекетова ул, 73а	ОДЗ	0,1366			0,1366	344,05	0,00	344,05	344,05
Бекетова ул, 73а	ОДЗ		0,1846		0,1846	464,95	0,00	464,95	464,95
Бекетова ул, 73а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Маршала Баграмяна ул, 2	ОДЗ	0,0112			0,0112	28,21	0,00	28,21	28,21
60-летия Октября б-р, 25 корпус 1	ОДЗ	0,0155			0,0155	39,04	0,00	39,04	39,04
60-летия Октября б-р, 25 корпус 1	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
60-летия Октября б-р, 25 корпус 1	ОДЗ	0,0293			0,0293	73,80	0,00	73,80	73,80
60-летия Октября б-р, 25 корпус 1	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Кузнечихинская ул, 100	ОДЗ	0,1081			0,1081	272,27	0,00	272,27	272,27
Кузнечихинская ул, 100	ЖФ	0,1545			0,1545	389,13	0,00	389,13	389,13
Кузнечихинская ул, 100	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Салганская ул, 5	ОДЗ	0,1226			0,1226	308,79	0,00	308,79	308,79
Салганская ул, 5	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Салганская ул, 5	ОДЗ	0,1727			0,1727	434,97	0,00	434,97	434,97
Салганская ул, 5	ОДЗ		0,5096		0,5096	1283,52	0,00	1283,52	1283,52
Салганская ул, 5	ОДЗ	0,0560			0,0560	141,05	0,00	141,05	141,05
Салганская ул, 5	ОДЗ	0,0563			0,0563	141,80	0,00	141,80	141,80
Салганская ул, 5	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пушкина ул, 18	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Надежды Сусловой ул, 226	ОДЗ		0,0872		0,0872	219,63	0,00	219,63	219,63
Пушкина ул, 18	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Пушкина ул, 18	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Бекетова ул, 75а	ОДЗ	0,2830			0,2830	712,78	0,00	712,78	712,78
Бекетова ул, 75а	ОДЗ	0,2541			0,2541	639,99	0,00	639,99	639,99
Бекетова ул, 75а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бекетова ул, 75а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Вячеслава Шишкова ул, 8 корпус 1	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Гагарина пр-кт, 18	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Чачиной ул, 39	ОДЗ	0,1062			0,1062	267,48	0,00	267,48	267,48
Чачиной ул, 39	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Окский Съезд ул, 2	ОДЗ	0,1141			0,1141	287,38	0,00	287,38	287,38
Окский Съезд ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Студенческая ул, 17	ЖФ	0,0621			0,0621	156,41	0,00	156,41	156,41
Богородского ул, 7 корпус 1	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Пушкина ул, 22	ОДЗ	0,1239			0,1239	312,06	0,00	312,06	312,06
Пушкина ул, 22	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Маршала Баграмяна ул, 3	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,70	0,00	26,70	26,70
Маршала Баграмяна ул, 3	ОДЗ	0,0242			0,0242	60,95	0,00	60,95	60,95
Маршала Баграмяна ул, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Маршала Баграмяна ул, 2	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,90	0,00	19,90	19,90
Юбилейная ул, 39а	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Юбилейная ул, 39а	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Юбилейная ул, 39а	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Вячеслава Шишкова ул, 2 корпус 1	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Пушкина ул, 18	ОДЗ	0,0195			0,0195	49,11	0,00	49,11	49,11
Надежды Сусловой ул, 22б	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Маршала Баграмяна ул, 2	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,69	0,00	25,69	25,69
Маршала Баграмяна ул, 4	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
60-летия Октября б-р, 23 корпус 2	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Адмирала Васюнина ул, 1 корпус 1	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Гагарина пр-кт, 3	ОДЗ	0,0407			0,0407	102,51	0,00	102,51	102,51
60-летия Октября б-р, 25 корпус 1	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
60-летия Октября б-р, 25 корпус 1	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
60-летия Октября б-р, 25 корпус 1	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,96	0,00	27,96	27,96
60-летия Октября б-р, 25 корпус 1	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
60-летия Октября б-р, 25 корпус 1	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
60-летия Октября б-р, 25 корпус 1	ОДЗ	0,0181			0,0181	45,59	0,00	45,59	45,59
60-летия Октября б-р, 25 корпус 1	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
60-летия Октября б-р, 25 корпус 1	ОДЗ	0,0208			0,0208	52,39	0,00	52,39	52,39
Маршала Баграмяна ул, 3	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Героя Жидкова ул, 2	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Маршала Баграмяна ул, 4	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Маршала Баграмяна ул, 4	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Маршала Баграмяна ул, 4	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Маршала Баграмяна ул, 3	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Маршала Баграмяна ул, 3	ОДЗ	0,0239			0,0239	60,20	0,00	60,20	60,20
Окский Съезд ул, 8	ОДЗ	0,1633			0,1633	411,30	0,00	411,30	411,30
Окский Съезд ул, 8	ОДЗ	0,1400			0,1400	352,61	0,00	352,61	352,61
Окский Съезд ул, 8	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Богородского ул, 5 корпус 6	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Богородского ул, 5 корпус 6	ОДЗ	0,0240			0,0240	60,45	0,00	60,45	60,45
Богородского ул, 5 корпус 6	ОДЗ	0,0191			0,0191	48,11	0,00	48,11	48,11
Богородского ул, 5/6	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 18	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Гагарина пр-кт, 18	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Гагарина пр-кт, 13а	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Маршала Баграмяна ул, 4	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,68	0,00	24,68	24,68
60-летия Октября б-р, 21 корпус 1	ЖФ	0,4850			0,4850	1221,56	0,00	1221,56	1221,56
Пушкина ул, 11	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
60-летия Октября б-р, 25 корпус 1	ОДЗ	0,0149			0,0149	37,53	0,00	37,53	37,53
Маршала Баграмяна ул, 3	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,68	0,00	23,68	23,68
Маршала Баграмяна ул, 3	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,91	0,00	21,91	21,91
Окский Съезд ул, 1	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Маршала Баграмяна ул, 3	ОДЗ	0,0125			0,0125	31,48	0,00	31,48	31,48
Гагарина пр-кт, 21 корпус 2	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Ванеева ул, 90	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Богородского ул, 7 корпус 3	ОДЗ	0,0173			0,0173	43,57	0,00	43,57	43,57
Богородского ул, 7 корпус 3	ОДЗ		0,0034		0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Бекетова ул, 71	ОДЗ	0,0113			0,0113	28,46	0,00	28,46	28,46
60-летия Октября б-р, 21 корпус 2	ЖФ	0,4850			0,4850	1221,56	0,00	1221,56	1221,56
60-летия Октября б-р, 21 корпус 3	ЖФ	0,4850			0,4850	1221,56	0,00	1221,56	1221,56
Маршала Баграмяна ул, 4	ОДЗ	0,0113			0,0113	28,46	0,00	28,46	28,46
Маршала Баграмяна ул, 4	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Маршала Баграмяна ул, 4	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,92	0,00	22,92	22,92
Ванеева ул, 205	ОДЗ	0,1544			0,1544	388,88	0,00	388,88	388,88
Ванеева ул, 205	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 205	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 205	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 205	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Маршала Баграмяна ул, 4	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
60-летия Октября б-р, 23 корпус 1	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Богородского ул, 5 корпус 7	ОДЗ	0,0412			0,0412	103,77	0,00	103,77	103,77
Богородского ул, 5 корпус 7	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Маршала Баграмяна ул, 4	ОДЗ	0,0113			0,0113	28,46	0,00	28,46	28,46
Гагарина пр-кт, 5	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Малая Ямская ул, 78	ОДЗ	0,0202			0,0202	50,88	0,00	50,88	50,88
Малая Ямская ул, 78	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Малая Ямская ул, 78	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
имени Генерала Ивлиева И.Д. ул, 38Б	ОДЗ	0,0800			0,0800	201,49	0,00	201,49	201,49
имени Генерала Ивлиева И.Д. ул, 38Б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
60-летия Октября б-р, 21 корпус 1	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Гагарина пр-кт, 7	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Гагарина пр-кт, 9	ОДЗ	0,0310			0,0310	78,08	0,00	78,08	78,08
Гагарина пр-кт, 9	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 9	ОДЗ	0,0436	0,0297		0,0733	184,62	0,00	184,62	184,62
Гагарина пр-кт, 9	ОДЗ	0,0470			0,0470	118,38	0,00	118,38	118,38
Гагарина пр-кт, 9	ОДЗ	0,0340			0,0340	85,63	0,00	85,63	85,63
Гагарина пр-кт, 9	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Окский Съезд ул, 4	ОДЗ	0,1933			0,1933	486,86	0,00	486,86	486,86
Окский Съезд ул, 4	ОДЗ	0,0539			0,0539	135,76	0,00	135,76	135,76
Окский Съезд ул, 4	ОДЗ	0,0929			0,0929	233,98	0,00	233,98	233,98
Окский Съезд ул, 4	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Маршала Баграмяна ул, 1	ОДЗ	0,0184			0,0184	46,34	0,00	46,34	46,34
60-летия Октября б-р, 23 корпус 1	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Малая Ямская ул, 78	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Малая Ямская ул, 78	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Окский Съезд ул, 6	ОДЗ	0,1410	0,5350		0,6760	1702,62	0,00	1702,62	1702,62
Окский Съезд ул, 6	ОДЗ	0,3230	0,1070		0,4300	1083,03	0,00	1083,03	1083,03
Пушкина ул, 9	ОДЗ	0,0708			0,0708	178,32	0,00	178,32	178,32
Пушкина ул, 9	ОДЗ		0,1150		0,1150	289,65	0,00	289,65	289,65
Надежды Сусловой ул, 226	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Надежды Сусловой ул, 226	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Малая Ямская ул, 78	ОДЗ	0,0363			0,0363	91,43	0,00	91,43	91,43
Гагарина пр-кт, 13	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Малая Ямская ул, 78	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
60-летия Октября б-р, 23 корпус 2	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Героя Жидкова ул, 2	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Гагарина пр-кт, 16	ОДЗ	0,0225			0,0225	56,67	0,00	56,67	56,67
Пушкина ул, 20	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Пушкина ул, 20	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Ванеева ул, 90	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Ванеева ул, 90	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Салганская ул, 1	ОДЗ	0,2710			0,2710	682,56	0,00	682,56	682,56
Ванеева ул, 90	ОДЗ	0,0261			0,0261	65,74	0,00	65,74	65,74
Маршала Баграмяна ул, 4	ОДЗ	0,0135			0,0135	34,00	0,00	34,00	34,00
Маршала Баграмяна ул, 1	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,73	0,00	30,73	30,73
Богородского ул, 7 корпус 1	ЖФ	0,4674			0,4674	1177,23	0,00	1177,23	1177,23
Малая Ямская ул, 78	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
60-летия Октября б-р, 21 корпус 2	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Ванеева ул, 96а	ОДЗ	0,0268			0,0268	67,50	0,00	67,50	67,50
Ванеева ул, 96а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бориса Корнилова ул, 1а	ОДЗ	0,0196			0,0196	49,37	0,00	49,37	49,37
Бориса Корнилова ул, 1а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Богородского ул, 7 корпус 1	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Богородского ул, 7 корпус 3	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Богородского ул, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Маршала Баграмяна ул, 4	ОДЗ	0,0112			0,0112	28,21	0,00	28,21	28,21
60-летия Октября б-р, 21 корпус 3	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
60-летия Октября б-р, 21 корпус 2	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Малая Ямская ул, 78	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Гагарина пр-кт, 13	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
60-летия Октября б-р	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Надежды Сусловой ул, 22а	ОДЗ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
Надежды Сусловой ул, 22а	ОДЗ		0,0724		0,0724	182,35	0,00	182,35	182,35
Богородского ул, 2	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Малая Ямская ул, 78а	ОДЗ	0,0710			0,0710	178,83	0,00	178,83	178,83
Малая Ямская ул, 78а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 6	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Гагарина пр-кт, 6	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Гагарина пр-кт, 6	ЖФ	0,1331			0,1331	335,24	0,00	335,24	335,24
Гагарина пр-кт, 6	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пушкина ул, 18	ОДЗ	0,0724			0,0724	182,35	0,00	182,35	182,35
Студенческая ул, 23	ОДЗ	0,8796	2,1343		3,0139	7591,03	0,00	7591,03	7591,03
Студенческая ул, 23	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Надежды Сусловой ул, 28	ОДЗ	0,2771	0,5210		0,7981	2010,15	0,00	2010,15	2010,15
Надежды Сусловой ул, 28	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Адмирала Васюнина ул, 4 корпус 3	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Козицкого ул, 1 корпус 2	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Советская пл, 1	ОДЗ	0,2630			0,2630	662,41	0,00	662,41	662,41
Советская пл, 1	ОДЗ		0,0200		0,0200	50,37	0,00	50,37	50,37
Верхняя ул, 20	ОДЗ	0,0104			0,0104	26,19	0,00	26,19	26,19
Генерала Штеменко ул, 5	ОДЗ	0,0407			0,0407	102,51	0,00	102,51	102,51
Гагарина пр-кт, 8	ОДЗ	0,2000			0,2000	503,73	0,00	503,73	503,73
Юбилейная ул, 39а	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Юбилейная ул, 39а	ОДЗ	0,0169			0,0169	42,57	0,00	42,57	42,57
Верхняя ул, 8	ОДЗ	0,3730			0,3730	939,46	0,00	939,46	939,46
Малая Ямская ул, 78	ОДЗ	0,0698			0,0698	175,80	0,00	175,80	175,80
Ванеева ул, 205	ОДЗ	0,0166			0,0166	41,81	0,00	41,81	41,81
Барминская ул, 8 литер а	ОДЗ	0,0422		0,0008	0,0430	106,29	1,86	108,15	107,48

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Барминская ул, 8 литер а	ОДЗ	0,1680		0,0348	0,2028	423,14	81,13	504,27	475,07
Барминская ул, 8 литер а	ОДЗ	0,1680		0,0257	0,1937	423,14	59,97	483,10	461,52
Барминская ул, 8 литер а	ОДЗ	0,1700		0,0348	0,2048	428,17	81,13	509,31	480,11
Барминская ул, 8 литер а	ОДЗ	0,0249		0,0277	0,0526	62,71	64,65	127,36	104,10
Барминская ул, 8 литер а	ОДЗ			0,0081	0,0081	0,00	18,92	18,92	12,11
Барминская ул, 8 литер а	ОДЗ	0,0290		0,0055	0,0345	73,04	12,76	85,80	81,21
Надежды Суловой ул, 3 корпус 3	ОДЗ	0,2210			0,2210	556,63	0,00	556,63	556,63
Козицкого ул, 1 корпус 1	ОДЗ	0,0260			0,0260	65,49	0,00	65,49	65,49
Ванеева ул, 104 корпус 3	ОДЗ	0,4580			0,4580	1153,55	0,00	1153,55	1153,55
Кулибина ул, 6	ОДЗ	0,2111			0,2111	531,69	0,00	531,69	531,69
Кулибина ул, 6	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Адмирала Васюнина ул, 2а	ОДЗ	0,2290			0,2290	576,78	0,00	576,78	576,78
Адмирала Васюнина ул, 2а	ОДЗ		0,2820		0,2820	710,27	0,00	710,27	710,27
Адмирала Васюнина ул, 1 корпус 1	ОДЗ	0,0092			0,0092	23,17	0,00	23,17	23,17
Надежды Суловой ул, 5 корпус 3	ОДЗ	0,3480			0,3480	876,50	0,00	876,50	876,50
Кузнечихинская ул, 102	ЖФ	0,1966			0,1966	495,17	0,00	495,17	495,17
Кузнечихинская ул, 102	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кузнечихинская ул, 102	ОДЗ	0,0151			0,0151	38,03	0,00	38,03	38,03
Кузнечихинская ул, 102	ОДЗ		0,0414		0,0414	104,27	0,00	104,27	104,27
Пушкина ул, 20	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,96	0,00	28,96	28,96
Ванеева ул, 205	ОДЗ	0,0223			0,0223	56,17	0,00	56,17	56,17
Малая Ямская ул, 78	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Кустовой пер, 7	ОДЗ	0,1140			0,1140	287,13	0,00	287,13	287,13
Малая Ямская ул, 78	ОДЗ	0,0208			0,0208	52,39	0,00	52,39	52,39
Бориса Корнилова ул, 12	ОДЗ	0,0555			0,0555	139,79	0,00	139,79	139,79
Бориса Корнилова ул, 12	ОДЗ		0,0657		0,0657	165,48	0,00	165,48	165,48
Бориса Корнилова ул, 12	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бориса Корнилова ул, 12	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,91	0,00	21,91	21,91
Бориса Корнилова ул, 12	ОДЗ			0,0107	0,0107	0,00	24,95	24,95	15,97
Бориса Корнилова ул, 12	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
60-летия Октября б-р, 21 корпус 1	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Пушкина ул, 13	ОДЗ	0,1000			0,1000	251,87	0,00	251,87	251,87
Ванеева ул, 205	ОДЗ	0,0358			0,0358	90,17	0,00	90,17	90,17
Ванеева ул, 205	ОДЗ		0,0142		0,0142	35,77	0,00	35,77	35,77
Ванеева ул, 205	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 205	ОДЗ	0,0136			0,0136	34,25	0,00	34,25	34,25
Пушкина ул, 10	ОДЗ	0,2072			0,2072	521,87	0,00	521,87	521,87
Пушкина ул, 10	ЖФ	0,3089			0,3089	778,02	0,00	778,02	778,02
Пушкина ул, 10	ОДЗ	0,0139			0,0139	35,01	0,00	35,01	35,01
Пушкина ул, 8	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Пушкина ул, 8	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Пушкина ул, 8	ОДЗ	0,1998	0,1028		0,3026	762,15	0,00	762,15	762,15
Пушкина ул, 8	ОДЗ	0,1301			0,1301	327,68	0,00	327,68	327,68
Пушкина ул, 8	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,50	0,00	0,50	0,50
Пушкина ул, 8	ОДЗ	0,0730	0,0749		0,1479	372,51	0,00	372,51	372,51
Пушкина ул, 8	ОДЗ	0,0876	0,2188		0,3064	771,72	0,00	771,72	771,72
Пушкина ул, 8	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Пушкина ул, 8	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Надежды Сусловой ул, 9/3	ОДЗ	0,1790			0,1790	450,84	0,00	450,84	450,84
60-летия Октября б-р, 21 корпус 3	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Елецкая ул, 10а	ОДЗ	0,0160			0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
Елецкая ул, 10а	ОДЗ	0,2400		0,0098	0,2498	604,48	22,90	627,38	619,14
Елецкая ул, 10а	ОДЗ	0,4080		0,0006	0,4086	1027,62	1,49	1029,11	1028,57
Гагарина пр-кт, 14	ОДЗ	0,0406			0,0406	102,26	0,00	102,26	102,26
Козицкого ул, 1 корпус 2	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Гагарина пр-кт, 3	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
60-летия Октября б-р, 21 корпус 1	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Генерала Ивлиева ул, нет	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Генерала Ивлиева ул, нет	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Генерала Ивлиева ул, нет	ОДЗ	0,8800			0,8800	2216,43	0,00	2216,43	2216,43
Адмирала Васюнина ул, 4 корпус 3	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Ванеева ул, 98 корпус 2	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Ванеева ул, 98 корпус 2	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Гагарина пр-кт, 14	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Козицкого ул, 1 корпус 1	ОДЗ	0,0338			0,0338	85,13	0,00	85,13	85,13
Красносельская ул, 13	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Красносельская ул, 13	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Пушкина ул, 20	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Ветеринарная ул, 4	ОДЗ	0,0120			0,0120	30,22	0,00	30,22	30,22
Ветеринарная ул, 4	ОДЗ	0,0206			0,0206	51,88	0,00	51,88	51,88
Ветеринарная ул, 4	ОДЗ	0,0251			0,0251	63,22	0,00	63,22	63,22
Ветеринарная ул, 4	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Генерала Ивлиева ул, нет	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Генерала Ивлиева ул, нет	ОДЗ	0,6050			0,6050	1523,80	0,00	1523,80	1523,80
Окский Съезд ул, 1	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
60-летия Октября б-р, 21 корпус 2	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Богородского ул, 5 корпус 4	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
60-летия Октября б-р, 21 корпус 2	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Адмирала Васюнина ул, 1 корпус 1	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
60-летия Октября б-р, 21 корпус 3	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
60-летия Октября б-р, 21 корпус 3	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Барминская ул, 1а	ОДЗ	0,0277			0,0277	69,77	0,00	69,77	69,77
Барминская ул, 1а	ОДЗ	0,0375	0,1290		0,1665	419,36	0,00	419,36	419,36
Барминская ул, 1а	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
60-летия Октября б-р, 23 корпус 4	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Гагарина пр-кт, 19	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,17	0,00	20,17	20,17
Чачиной ул, 27	ОДЗ	0,1920			0,1920	483,59	0,00	483,59	483,59
Чачиной ул, 27	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 205	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Кулибина ул, 4	ОДЗ	0,0514			0,0514	129,46	0,00	129,46	129,46
Кулибина ул, 4	ОДЗ	0,0801			0,0801	201,75	0,00	201,75	201,75
Кулибина ул, 4	ОДЗ	0,0828			0,0828	208,55	0,00	208,55	208,55
Кулибина ул, 4	ОДЗ	0,0112			0,0112	28,21	0,00	28,21	28,21
Пушкина ул, 8	ОДЗ	0,3384			0,3384	852,32	0,00	852,32	852,32
Бекетова ул, 75	ОДЗ	0,1340			0,1340	337,50	0,00	337,50	337,50
Бекетова ул, 75	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 17а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 17а, пом. П1	ОДЗ	0,3368	0,1752		0,5120	1289,56	0,00	1289,56	1289,56
Верхняя ул, 20	ОДЗ	0,1377			0,1377	346,82	0,00	346,82	346,82
имени Маршала Малиновского Р.Я. ул, 13	ОДЗ	0,0739			0,0739	186,13	0,00	186,13	186,13
имени Маршала Малиновского Р.Я. ул, 13	ОДЗ		0,0255		0,0255	64,23	0,00	64,23	64,23
имени Маршала Малиновского Р.Я. ул, 13	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Салганская ул, 32	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Салганская ул, 32 литер Г	ОДЗ	0,1140			0,1140	287,13	0,00	287,13	287,13
Салганская ул, 32 литер Е	ОДЗ	0,0183			0,0183	46,09	0,00	46,09	46,09
Салганская ул, 32 литер Ж	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Салганская ул, 32 литер И	ОДЗ	0,0253			0,0253	63,72	0,00	63,72	63,72
Салганская ул, 32 литер К	ОДЗ	0,0177			0,0177	44,58	0,00	44,58	44,58
Кулибина ул, 11	ОДЗ	0,1980			0,1980	498,70	0,00	498,70	498,70
Кулибина ул, 11	ОДЗ	0,0235			0,0235	59,19	0,00	59,19	59,19
Кулибина ул, 11	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кулибина ул, 11 литер А	ОДЗ	0,0441			0,0441	111,07	0,00	111,07	111,07
Кулибина ул, 11 литер Б	ОДЗ	0,0133			0,0133	33,50	0,00	33,50	33,50
Кулибина ул, 11 литер Б	ОДЗ	0,0630			0,0630	158,68	0,00	158,68	158,68
Пушкина ул, 9	ОДЗ	0,0461			0,0461	116,11	0,00	116,11	116,11
Пушкина ул, 9	ОДЗ		0,0750		0,0750	188,90	0,00	188,90	188,90
Ветеринарная ул, 3	ОДЗ	0,2010			0,2010	506,25	0,00	506,25	506,25
Ветеринарная ул, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Малая Ямская ул, 78	ОДЗ	0,1394			0,1394	351,10	0,00	351,10	351,10
Адмирала Васюнина ул, 26	ОДЗ	0,0135			0,0135	34,00	0,00	34,00	34,00
Малая Ямская ул, 78	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Барминская ул, 8 литер а	ОДЗ	0,1680		0,0242	0,1922	423,14	56,44	479,58	459,27
Генерала Штеменко ул, 5	ОДЗ	0,0120			0,0120	30,22	0,00	30,22	30,22
Генерала Штеменко ул, 5	ОДЗ	0,0361	0,0240		0,0601	151,37	0,00	151,37	151,37
Генерала Штеменко ул, 5	ЖФ	0,2795			0,2795	703,97	0,00	703,97	703,97
Генерала Штеменко ул, 5	ОДЗ	0,0573			0,0573	144,32	0,00	144,32	144,32
Генерала Штеменко ул, 5	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
60-летия Октября б-р, 23 корпус 3	ЖФ	0,4590			0,4590	1156,07	0,00	1156,07	1156,07
Ванеева ул, 205	ОДЗ	0,0135			0,0135	34,00	0,00	34,00	34,00
Богородского ул, 3 корпус 2	ОДЗ	0,1798			0,1798	452,86	0,00	452,86	452,86
Богородского ул, 3 корпус 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 12	ОДЗ	0,0303			0,0303	76,32	0,00	76,32	76,32
Гагарина пр-кт, 12	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Гагарина пр-кт, 12	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,97	0,00	29,97	29,97
Гагарина пр-кт, 12	ОДЗ	0,7226			0,7226	1819,99	0,00	1819,99	1819,99
Адмирала Васюнина ул, 2	ОДЗ	0,0492			0,0492	123,92	0,00	123,92	123,92
Ванеева ул, 203	ОДЗ	0,0670			0,0670	168,75	0,00	168,75	168,75
Ванеева ул, 203	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,96	0,00	27,96	27,96
Ванеева ул, 203	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 203	ОДЗ	0,4183			0,4183	1053,56	0,00	1053,56	1053,56
Ветеринарная ул, 4а	ОДЗ	0,1800			0,1800	453,36	0,00	453,36	453,36
Ветеринарная ул, 4а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ветеринарная ул, 4б	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,82	0,00	42,82	42,82
Ветеринарная ул, 4б	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Ветеринарная ул, 4б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Адмирала Васюнина ул, 2	ОДЗ	0,0129			0,0129	32,49	0,00	32,49	32,49
Адмирала Васюнина ул, 2	ОДЗ	0,2178			0,2178	548,57	0,00	548,57	548,57
Ванеева ул, 205	ОДЗ	0,0168			0,0168	42,31	0,00	42,31	42,31
Салганская ул, 6	ОДЗ	0,1141			0,1141	287,38	0,00	287,38	287,38
Салганская ул, 6	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 1	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Гагарина пр-кт, 1	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Гагарина пр-кт, 1	ЖФ	0,4769			0,4769	1201,15	0,00	1201,15	1201,15
Гагарина пр-кт, 1	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Гагарина пр-кт, 1	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Гагарина пр-кт, 1	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Гагарина пр-кт, 1	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Гагарина пр-кт, 1	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Красносельская ул, 17	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Красносельская ул, 17	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Красносельская ул, 17	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,97	0,00	29,97	29,97
Красносельская ул, 17	ЖФ	0,2700			0,2700	680,04	0,00	680,04	680,04



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Красносельская ул, 17	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Красносельская ул, 17	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Красносельская ул, 17	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Красносельская ул, 17	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Окский Съезд ул, 1	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Вячеслава Шишкова ул, 2 корпус 2	ОДЗ	0,0615			0,0615	154,90	0,00	154,90	154,90
Вячеслава Шишкова ул, 2 корпус 2	ОДЗ	0,1195			0,1195	300,98	0,00	300,98	300,98
Вячеслава Шишкова ул, 2 корпус 2	ОДЗ	0,1070			0,1070	269,50	0,00	269,50	269,50
Коммунальный п, 5а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальный п, 5а	ОДЗ	0,2311			0,2311	582,07	0,00	582,07	582,07
Коммунальный п, 5а	ОДЗ	0,0273			0,0273	68,76	0,00	68,76	68,76
Коммунальный п, 5а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Салганская ул, 11	ОДЗ	0,1920			0,1920	483,59	0,00	483,59	483,59
Салганская ул, 11	ОДЗ	0,0360			0,0360	90,67	0,00	90,67	90,67
Салганская ул, 11	ОДЗ	0,0260			0,0260	65,49	0,00	65,49	65,49
Салганская ул, 11	ОДЗ	0,1060			0,1060	266,98	0,00	266,98	266,98
Салганская ул, 11	ОДЗ	0,0790			0,0790	198,98	0,00	198,98	198,98
Салганская ул, 11	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 10	ОДЗ	0,2790			0,2790	702,71	0,00	702,71	702,71
Кулибина ул, 14	ЖФ	0,1743			0,1743	439,00	0,00	439,00	439,00
Кулибина ул, 14	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
60-летия Октября б-р, 21 корпус 1	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Адмирала Васюнина ул, 2	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Генерала Штеменко ул, 1	ОДЗ	0,0143			0,0143	36,02	0,00	36,02	36,02
Генерала Штеменко ул, 1	ОДЗ	0,0112			0,0112	28,21	0,00	28,21	28,21
Генерала Штеменко ул, 1	ЖФ	0,2853			0,2853	718,58	0,00	718,58	718,58
Гагарина пр-кт, 4	ЖФ	0,1857			0,1857	467,72	0,00	467,72	467,72
Гагарина пр-кт, 4	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Гагарина пр-кт, 4	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Гагарина пр-кт, 4	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Гагарина пр-кт, 4	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Кулибина ул, 2	ОДЗ	0,0131			0,0131	32,99	0,00	32,99	32,99
Гагарина пр-кт, 2	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Гагарина пр-кт, 2	ОДЗ	0,0520			0,0520	130,97	0,00	130,97	130,97
Гагарина пр-кт, 2	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Гагарина пр-кт, 2	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Гагарина пр-кт, 2	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Гагарина пр-кт, 2	ОДЗ	0,0465			0,0465	117,12	0,00	117,12	117,12
Гагарина пр-кт, 2	ЖФ	0,2612			0,2612	657,88	0,00	657,88	657,88
Гагарина пр-кт, 2	ОДЗ	0,0198			0,0198	49,87	0,00	49,87	49,87
Кулибина ул, 2	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Кулибина ул, 2	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,92	0,00	22,92	22,92
Кулибина ул, 2	ОДЗ	0,0134			0,0134	33,75	0,00	33,75	33,75
Кулибина ул, 2	ЖФ	0,3429			0,3429	863,65	0,00	863,65	863,65
Кулибина ул, 2	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Салганская ул, 34	ОДЗ	0,0300	0,1000		0,1300	327,43	0,00	327,43	327,43
Салганская ул, 34	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Салганская ул, 34	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Салганская ул, 34	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 17а	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Гагарина пр-кт, 17а	ОДЗ	0,3350			0,3350	843,76	0,00	843,76	843,76
Чачиной ул, 5	ОДЗ	1,2600			1,2600	3173,53	0,00	3173,53	3173,53
Чачиной ул, 5	ОДЗ	0,1070			0,1070	269,50	0,00	269,50	269,50
60-летия Октября б-р, 12а	ОДЗ	0,1140			0,1140	287,13	0,00	287,13	287,13
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 7	ЖФ	0,2219		0,0546	0,2765	558,89	403,21	962,10	832,77
60-летия Октября б-р, 19/10	ЖФ	0,2062		0,0537	0,2599	519,35	396,56	915,91	788,71
60-летия Октября б-р, 15	ЖФ	0,1736		0,0650	0,2386	437,24	480,01	917,25	763,28
Героя Быкова ул, 10	ЖФ			0,0433	0,0433	0,00	319,76	319,76	217,19
Генерала Штеменко ул, 4	ЖФ	0,2559		0,0424	0,2983	644,53	313,12	957,64	857,21
60-летия Октября б-р, 12	ЖФ	0,1553		0,0564	0,2117	391,15	416,50	807,65	674,05
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 13	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 13	ОДЗ	0,0272		0,0002	0,0274	68,51	0,35	68,86	68,73
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 9	ЖФ			0,0283	0,0283	0,00	208,99	208,99	141,95
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 9	ЖФ	0,1851		0,0333	0,2184	466,21	245,91	712,12	633,24
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 9	ОДЗ	0,0447		0,0026	0,0473	112,58	6,16	118,74	116,53
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 9	ОДЗ	0,0103		0,0000	0,0103	25,94	0,05	25,99	25,97
Генерала Штеменко ул, 2	ЖФ			0,0479	0,0479	0,00	353,73	353,73	240,27
Генерала Штеменко ул, 6	ЖФ			0,0699	0,0699	0,00	516,20	516,20	350,62
Героя Быкова ул, 8	ЖФ			0,0774	0,0774	0,00	571,58	571,58	388,24
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 13	ЖФ			0,0602	0,0602	0,00	444,56	444,56	301,96
60-летия Октября б-р, 17	ЖФ	0,1447		0,0622	0,2069	364,45	459,33	823,79	676,45
Генерала Штеменко ул, 6	ЖФ	0,2954			0,2954	744,02	0,00	744,02	744,02
Героя Быкова ул, 11	ЖФ			0,0662	0,0662	0,00	488,87	488,87	332,06
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 11	ЖФ	0,1747		0,0424	0,2171	440,01	313,12	753,13	652,69
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 13	ЖФ	0,2819			0,2819	710,01	0,00	710,01	710,01
60-летия Октября б-р, 14/12	ОДЗ	0,0031		0,0000	0,0031	7,81	0,08	7,88	7,86

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
60-летия Октября б-р, 14/12	ЖФ	0,2094		0,0438	0,2532	527,41	323,45	850,86	747,11
Генерала Штеменко ул, 8	ОДЗ	0,2210		0,0077	0,2287	556,63	17,98	574,60	568,13
60-летия Октября б-р, 10	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94
60-летия Октября б-р, 10	ОДЗ	0,0597			0,0597	150,36	0,00	150,36	150,36
60-летия Октября б-р, 10	ОДЗ	0,1460		0,0104	0,1564	367,73	24,37	392,09	383,32
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 9	ОДЗ	0,0130		0,0001	0,0131	32,74	0,31	33,05	32,94
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 11	ОДЗ	0,0052		0,0000	0,0052	13,10	0,08	13,17	13,15
Агрономическая ул, 134	ЖФ			0,0041	0,0041	0,00	30,28	30,28	20,57
Рыбинская ул, 73	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Агрономическая ул, 132/35	ОДЗ	0,0066		0,0001	0,0067	16,62	0,14	16,76	16,71
Ванеева ул, 127	ОДЗ	0,2890			0,2890	727,90	0,00	727,90	727,90
Агрономическая ул, 132/35	ОДЗ	0,0101		0,0002	0,0103	25,44	0,42	25,85	25,70
Рыбинская ул, 73	ОДЗ	0,0034		0,0004	0,0038	8,56	0,93	9,50	9,16
Рыбинская ул, 73	ОДЗ	0,0067		0,0007	0,0074	16,88	1,63	18,51	17,92
Рыбинская ул, 73	ОДЗ	0,0035		0,0004	0,0039	8,82	0,93	9,75	9,41
Рыбинская ул, 73	ОДЗ	0,0107		0,0011	0,0118	26,95	2,57	29,52	28,59
Агрономическая ул, 132/35	ЖФ	0,3500		0,1245	0,4745	881,54	919,41	1800,94	1506,03
Агрономическая ул, нет	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гужева ул, 42	ОДЗ	0,0404			0,0404	101,75	0,00	101,75	101,75
Агрономическая ул, 132/35	ОДЗ	0,0378		0,0004	0,0382	95,21	0,98	96,19	95,84
Кузнечихинская ул, 37	ЖФ	0,2288		0,0323	0,2611	576,27	238,53	814,80	738,29
Кузнечихинская ул, 37	ОДЗ	0,0043		0,0002	0,0045	10,83	0,37	11,20	11,07
Агрономическая ул, 134	ЖФ			0,1357	0,1357	0,00	1002,12	1002,12	680,67
Агрономическая ул, 136	ЖФ			0,1865	0,1865	0,00	1377,27	1377,27	935,48
Агрономическая ул, 138	ЖФ			0,1402	0,1402	0,00	1035,35	1035,35	703,24
Агрономическая ул, 134	ЖФ	0,6262			0,6262	1577,19	0,00	1577,19	1577,19
Агрономическая ул, 134	ЖФ	0,0361			0,0361	90,92	0,00	90,92	90,92
Агрономическая ул, 136	ЖФ	0,8193			0,8193	2063,55	0,00	2063,55	2063,55
Агрономическая ул, 138	ЖФ	0,6093			0,6093	1534,63	0,00	1534,63	1534,63
Рыбинская ул, 73	ЖФ	0,1233		0,0342	0,1575	310,55	252,56	563,11	482,10
Агрономическая ул, 138а	ОДЗ	0,0213			0,0213	53,65	0,00	53,65	53,65
Агрономическая ул, 136	ОДЗ	0,0043		0,0001	0,0044	10,83	0,12	10,95	10,91
Агрономическая ул, 134	ОДЗ	0,0600		0,0008	0,0608	151,12	1,92	153,04	152,35
Адмирала Васюнина ул, 5 к. 3, пом. 3	ОДЗ	0,0180			0,0180	45,34	0,00	45,34	45,34
Бориса Корнилова ул, 5 корпус 1	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,97	0,00	29,97	29,97
Бориса Корнилова ул, 3 корпус 1	ОДЗ	0,0121			0,0121	30,48	0,00	30,48	30,48
Бориса Корнилова ул, 5 корпус 2	ЖФ	0,1968			0,1968	495,67	0,00	495,67	495,67
Надежды Сусловой ул, 7	ЖФ	0,3095			0,3095	779,53	0,00	779,53	779,53

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Адмирала Васюнина ул, 5 корпус 2	ЖФ			0,0360	0,0360	0,00	265,85	265,85	180,58
Надежды Сусловой ул, 9 корпус 1	ЖФ	0,2112			0,2112	531,94	0,00	531,94	531,94
Бориса Корнилова ул, 1	ЖФ	0,3179			0,3179	800,69	0,00	800,69	800,69
Бориса Корнилова ул, 7 корпус 1	ЖФ	0,3338			0,3338	840,73	0,00	840,73	840,73
Бориса Корнилова ул, 3 корпус 2	ЖФ	0,2589			0,2589	652,08	0,00	652,08	652,08
Адмирала Васюнина ул, 6	ЖФ	0,3359			0,3359	846,02	0,00	846,02	846,02
Бориса Корнилова ул, 3 корпус 3	ЖФ	0,3970			0,3970	999,91	0,00	999,91	999,91
Бориса Корнилова ул, 3 корпус 1	ОДЗ	0,0116			0,0116	29,22	0,00	29,22	29,22
Бориса Корнилова ул, 3 корпус 3	ОДЗ	0,0780			0,0780	196,46	0,00	196,46	196,46
Адмирала Васюнина ул, 5 корпус 3	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Бориса Корнилова ул, 5 корпус 1	ОДЗ	0,0121			0,0121	30,48	0,00	30,48	30,48
Адмирала Васюнина ул, 1 корпус 2	ЖФ			0,0493	0,0493	0,00	364,07	364,07	247,29
Бориса Корнилова ул, 7 корпус 2	ЖФ			0,0486	0,0486	0,00	358,90	358,90	243,78
Адмирала Васюнина ул, 4 корпус 1	ЖФ	0,1978			0,1978	498,19	0,00	498,19	498,19
Адмирала Васюнина ул, 5 корпус 1	ЖФ	0,3935			0,3935	991,10	0,00	991,10	991,10
Адмирала Васюнина ул, 5 корпус 2	ЖФ	0,1830			0,1830	460,92	0,00	460,92	460,92
Адмирала Васюнина ул, 7 корпус 1	ЖФ	0,1978			0,1978	498,19	0,00	498,19	498,19
Адмирала Васюнина ул, 7 корпус 2	ЖФ	0,2687			0,2687	676,77	0,00	676,77	676,77
Адмирала Васюнина ул, 7 корпус 3	ЖФ	0,2704			0,2704	681,05	0,00	681,05	681,05
Адмирала Васюнина ул, 8	ЖФ	0,3943			0,3943	993,11	0,00	993,11	993,11
Бориса Корнилова ул, 3 корпус 1	ЖФ	0,2453			0,2453	617,83	0,00	617,83	617,83
Бориса Корнилова ул, 5 корпус 1	ЖФ	0,2451			0,2451	617,33	0,00	617,33	617,33
Бориса Корнилова ул, 7 корпус 2	ЖФ	0,2262			0,2262	569,72	0,00	569,72	569,72
Надежды Сусловой ул, 11 корпус 1	ЖФ	0,3980			0,3980	1002,43	0,00	1002,43	1002,43

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Надежды Сусловой ул, 11 корпус 2	ЖФ	0,2694			0,2694	678,53	0,00	678,53	678,53
Надежды Сусловой ул, 3 корпус 2	ЖФ	0,1965			0,1965	494,92	0,00	494,92	494,92
Надежды Сусловой ул, 5 корпус 1	ЖФ	0,3913			0,3913	985,56	0,00	985,56	985,56
Надежды Сусловой ул, 5 корпус 2	ЖФ	0,2711			0,2711	682,81	0,00	682,81	682,81
Надежды Сусловой ул, 9 корпус 2	ЖФ	0,1982			0,1982	499,20	0,00	499,20	499,20
Надежды Сусловой ул, 9/3	ОДЗ			0,0075	0,0075	0,00	17,41	17,41	11,14
Богородского ул, 15А	ОДЗ	0,0400			0,0400	100,75	0,00	100,75	100,75
Богородского ул, 12	ЖФ	0,3834			0,3834	965,66	0,00	965,66	965,66
Богородского ул, 11	ЖФ	0,2250			0,2250	566,70	0,00	566,70	566,70
Богородского ул, 14	ЖФ	0,3330		0,1302	0,4632	838,72	961,50	1800,22	1491,80
Генерала Ивлиева ул, 32 корпус 1	ЖФ	0,3833		0,0870	0,4703	965,41	642,48	1607,88	1401,80
Богородского ул, 15 корпус 2	ЖФ	0,2060		0,0483	0,2543	518,85	356,69	875,53	761,12
Генерала Ивлиева ул, 24	ЖФ	0,2091		0,0520	0,2611	526,65	384,01	910,66	787,49
Генерала Ивлиева ул, 26	ЖФ	0,2090		0,0657	0,2747	526,40	485,18	1011,58	855,95
Богородского ул, 13 корпус 2	ЖФ	0,2057		0,0549	0,2606	518,09	405,43	923,52	793,47
Козицкого ул, 7	ОДЗ	0,0055		0,0001	0,0056	13,85	0,12	13,98	13,93
Козицкого ул, 7	ОДЗ	0,0252		0,0002	0,0254	63,47	0,35	63,82	63,70
Генерала Ивлиева ул, 32 корпус 1	ОДЗ	0,0100		0,0003	0,0103	25,19	0,71	25,89	25,64
Козицкого ул, 8	ОДЗ	0,0108		0,0001	0,0109	27,20	0,15	27,36	27,30
Козицкого ул, 8	ОДЗ	0,0186		0,0016	0,0202	46,85	3,76	50,60	49,25
Козицкого ул, 8	ОДЗ	0,0146		0,0013	0,0159	36,77	2,92	39,70	38,64
Козицкого ул, 8	ОДЗ	0,0115		0,0004	0,0119	28,96	1,04	30,00	29,63
Генерала Ивлиева ул, 32 корпус 3	ЖФ	0,1551		0,0619	0,2170	390,65	457,12	847,77	701,14
Козицкого ул, 8	ОДЗ	0,0048		0,0002	0,0050	12,09	0,44	12,53	12,37
Богородского ул, 13 корпус 1	ЖФ			0,0609	0,0609	0,00	449,73	449,73	305,47
Богородского ул, 15 корпус 1	ЖФ			0,0493	0,0493	0,00	364,07	364,07	247,29
Генерала Ивлиева ул, 28	ЖФ			0,0815	0,0815	0,00	601,86	601,86	408,80
Генерала Ивлиева ул, 32 корпус 2	ЖФ			0,0942	0,0942	0,00	695,65	695,65	472,51
Козицкого ул, 6	ЖФ			0,1170	0,1170	0,00	864,02	864,02	586,87
Козицкого ул, 7	ЖФ			0,0527	0,0527	0,00	389,18	389,18	264,34
Козицкого ул, 8	ЖФ			0,1039	0,1039	0,00	767,28	767,28	521,16
Богородского ул, 13 корпус 1	ЖФ	0,2422			0,2422	610,02	0,00	610,02	610,02
Богородского ул, 15 корпус 1	ЖФ	0,2439			0,2439	614,30	0,00	614,30	614,30
Генерала Ивлиева ул, 28	ЖФ	0,3869			0,3869	974,47	0,00	974,47	974,47
Генерала Ивлиева ул, 32 корпус 2	ЖФ	0,3904			0,3904	983,29	0,00	983,29	983,29

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Козицкого ул, 6	ЖФ	0,5173			0,5173	1302,91	0,00	1302,91	1302,91
Козицкого ул, 7	ЖФ	0,2265			0,2265	570,48	0,00	570,48	570,48
Козицкого ул, 8	ЖФ	0,4617			0,4617	1162,87	0,00	1162,87	1162,87
Богородского ул, 13 корпус 1	ОДЗ	0,0074		0,0001	0,0075	18,64	0,23	18,87	18,79
Богородского ул, 13 корпус 1	ОДЗ	0,0424		0,0003	0,0427	106,79	0,82	107,61	107,31
Богородского ул, 15 корпус 1	ОДЗ	0,0486		0,0001	0,0487	122,41	0,18	122,59	122,53
Генерала Ивлиева ул, 30 корпус 1	ЖФ	0,0407		0,0039	0,0446	102,51	28,80	131,31	122,07
Генерала Ивлиева ул, 30 корпус 1	ЖФ	0,1302		0,0112	0,1414	327,93	82,71	410,64	384,11
Генерала Ивлиева ул, 30 корпус 1	ОДЗ	0,0197			0,0197	49,62	0,00	49,62	49,62
Козицкого ул, 8	ОДЗ	0,0042		0,0001	0,0043	10,58	0,12	10,70	10,66
Генерала Ивлиева ул, 32 корпус 1	ОДЗ	0,0561		0,0068	0,0629	141,30	15,79	157,09	151,41
Генерала Ивлиева ул, 30 корпус 2	ОДЗ	0,2450		0,0095	0,2545	617,07	22,04	639,12	631,18
Генерала Ивлиева ул, 32 корпус 4	ОДЗ	0,6950		0,0049	0,6999	1750,48	11,41	1761,88	1757,78
Богородского ул, 11	ОДЗ	0,0302			0,0302	76,06	0,00	76,06	76,06
Богородского ул, 11	ОДЗ	0,0162			0,0162	40,80	0,00	40,80	40,80
Генерала Ивлиева ул, 30	ОДЗ	0,0720			0,0720	181,34	0,00	181,34	181,34
имени Генерала Ивлиева И.Д. ул, 30	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Богородского ул, 9А	ОДЗ	0,0400			0,0400	100,75	0,00	100,75	100,75
Богородского ул, 8	ЖФ	0,1717		0,0331	0,2048	432,46	244,44	676,89	598,49
Вячеслава Шишкова ул, 5 корпус 1	ЖФ	0,3214		0,0668	0,3882	809,50	493,30	1302,81	1144,57
Богородского ул, 12	ЖФ			0,1089	0,1089	0,00	804,20	804,20	546,24
Вячеслава Шишкова ул, 7 корпус 1	ЖФ	0,3320		0,0785	0,4105	836,20	579,71	1415,91	1229,96
Богородского ул, 11	ЖФ			0,0506	0,0506	0,00	373,67	373,67	253,81
Вячеслава Шишкова ул, 7 корпус 4	ЖФ	0,2441		0,0407	0,2848	614,81	300,56	915,37	818,96
Богородского ул, 7	ЖФ	0,1886		0,0422	0,2308	475,02	311,64	786,66	686,70
Богородского ул, 8 корпус 1	ЖФ	0,2234		0,0479	0,2713	562,67	353,73	916,40	802,94
Богородского ул, 8 корпус 1	ЖФ	0,2340		0,0452	0,2792	589,37	333,79	923,16	816,09
Вячеслава Шишкова ул, 7 корпус 2	ЖФ	0,1906		0,0356	0,2262	480,06	262,90	742,96	658,63
Вячеслава Шишкова ул, 5 корпус 2	ЖФ	0,3012		0,0635	0,3647	758,62	468,93	1227,56	1077,14
Козицкого ул, 4	ОДЗ	0,0020		0,0000	0,0020	5,04	0,08	5,11	5,09
Богородского ул, 10	ЖФ	0,1958		0,0292	0,2250	493,16	215,64	708,79	639,62
Козицкого ул, 5 корпус 1	ОДЗ	0,0113		0,0005	0,0118	28,46	1,25	29,71	29,26
Козицкого ул, 3	ОДЗ	0,0103		0,0005	0,0108	25,94	1,25	27,19	26,74
Вячеслава Шишкова ул, 3	ОДЗ	0,0020		0,0002	0,0022	5,04	0,45	5,49	5,33



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Козицкого ул, 3	ОДЗ	0,0073		0,0000	0,0073	18,39	0,09	18,48	18,45
Козицкого ул, 4	ОДЗ	0,0029		0,0001	0,0030	7,30	0,31	7,61	7,50
Козицкого ул, 4	ОДЗ	0,0120		0,0000	0,0120	30,22	0,08	30,31	30,28
Козицкого ул, 4	ОДЗ	0,0040		0,0000	0,0040	10,07	0,04	10,12	10,10
Вячеслава Шишкова ул, 7 корпус 3	ЖФ	0,2036		0,0344	0,2380	512,80	254,04	766,84	685,35
Козицкого ул, 4	ОДЗ	0,0185		0,0001	0,0186	46,60	0,15	46,75	46,69
Богородского ул, 9	ЖФ			0,0583	0,0583	0,00	430,53	430,53	292,43
Вячеслава Шишкова ул, 1	ЖФ			0,0422	0,0422	0,00	311,64	311,64	211,68
Вячеслава Шишкова ул, 3	ЖФ			0,0393	0,0393	0,00	290,22	290,22	197,13
Козицкого ул, 3	ЖФ			0,0811	0,0811	0,00	598,91	598,91	406,80
Козицкого ул, 4	ЖФ			0,1118	0,1118	0,00	825,62	825,62	560,79
Козицкого ул, 5 корпус 1	ЖФ			0,1092	0,1092	0,00	806,42	806,42	547,75
Козицкого ул, 5 корпус 2	ЖФ			0,1080	0,1080	0,00	797,56	797,56	541,73
Козицкого ул, 5 корпус 3	ЖФ			0,0860	0,0860	0,00	635,09	635,09	431,38
Богородского ул, 9	ЖФ	0,2362			0,2362	594,91	0,00	594,91	594,91
Вячеслава Шишкова ул, 1	ЖФ	0,1758			0,1758	442,78	0,00	442,78	442,78
Вячеслава Шишкова ул, 3	ЖФ	0,1760			0,1760	443,29	0,00	443,29	443,29
Козицкого ул, 3	ЖФ	0,3500			0,3500	881,54	0,00	881,54	881,54
Козицкого ул, 4	ЖФ	0,4709			0,4709	1186,04	0,00	1186,04	1186,04
Козицкого ул, 5 корпус 1	ЖФ	0,4628			0,4628	1165,64	0,00	1165,64	1165,64
Козицкого ул, 5 корпус 2	ЖФ	0,4686			0,4686	1180,25	0,00	1180,25	1180,25
Козицкого ул, 5 корпус 3	ЖФ	0,3815			0,3815	960,87	0,00	960,87	960,87
Козицкого ул, 4	ОДЗ	0,0029		0,0000	0,0029	7,30	0,03	7,33	7,32
Козицкого ул, 5 корпус 1	ОДЗ	0,0109			0,0109	27,45	0,00	27,45	27,45
Вячеслава Шишкова ул, 1	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Козицкого ул, 4	ОДЗ	0,0014		0,0000	0,0014	3,53	0,03	3,56	3,55
Козицкого ул, 4	ОДЗ	0,0014		0,0000	0,0014	3,53	0,03	3,56	3,55
Козицкого ул, 3	ОДЗ	0,0059		0,0001	0,0060	14,86	0,14	15,00	14,95
Вячеслава Шишкова ул, 1	ОДЗ	0,0036		0,0001	0,0037	9,07	0,22	9,28	9,21
Козицкого ул, 5 корпус 1	ОДЗ	0,0357		0,0003	0,0360	89,92	0,77	90,69	90,41
Козицкого ул, 4	ОДЗ	0,0032		0,0000	0,0032	8,06	0,03	8,09	8,08
Козицкого ул, 4	ОДЗ	0,0037		0,0000	0,0037	9,32	0,02	9,33	9,33
Вячеслава Шишкова ул, 3	ОДЗ	0,0136		0,0001	0,0137	34,25	0,22	34,47	34,39
Вячеслава Шишкова ул, 7 корпус 5	ОДЗ	0,2450		0,0104	0,2554	617,07	24,37	641,44	632,67
Богородского ул, 11	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,72	0,72	0,46
Вячеслава Шишкова ул, 1	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Богородского ул, 11	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,39	0,39	0,25
Козицкого ул, 4	ОДЗ	0,0156			0,0156	39,29	0,00	39,29	39,29
Козицкого ул, 4	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,18	0,18	0,12
Козицкого ул, 4	ОДЗ	0,0132			0,0132	33,25	0,00	33,25	33,25
Вячеслава Шишкова ул, 1	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Ванеева ул, 110Г	ОДЗ	0,1140			0,1140	287,13	0,00	287,13	287,13
Ванеева ул, 110Б	ОДЗ		0,0379		0,0379	95,46	0,00	95,46	95,46

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ванеева ул, 110б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 110б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 110б	ЖФ	0,1635		0,0240	0,1875	411,80	177,24	589,04	532,19
Ванеева ул, 110б	ЖФ	0,1466		0,0276	0,1742	369,24	203,82	573,06	507,68
Ванеева ул, 110б	ОДЗ	0,0705		0,0118	0,0823	177,57	27,52	205,09	195,18
Ванеева ул, 110б	ОДЗ	0,1425	0,1830		0,3255	819,83	0,00	819,83	819,83
Ванеева ул, 110б	ОДЗ	0,0859	0,2725		0,3584	902,69	0,00	902,69	902,69
Ванеева ул, 110б	ОДЗ	0,0226	0,0158		0,0384	96,72	0,00	96,72	96,72
Ванеева ул, 110б	ОДЗ			0,0130	0,0130	0,00	30,42	30,42	19,48
Ванеева ул, 110б	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,29	1,29	0,83
Ванеева ул, 110б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 110б	ОДЗ	0,1770	0,2250	0,0187	0,4207	1012,51	43,61	1056,12	1040,42
Ванеева ул, 110б(А)	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 110б(Б)	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 116а	ОДЗ	0,0480			0,0480	120,90	0,00	120,90	120,90
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 6	ЖФ	1,0650		0,3054	1,3704	2682,39	2255,32	4937,70	4214,27
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 2. корпус 1	ЖФ			0,1534	0,1534	0,00	1132,83	1132,83	769,45
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 2. корпус 1	ЖФ	0,7703			0,7703	1940,13	0,00	1940,13	1940,13
Ванеева ул, 114	ЖФ	0,4383		0,0870	0,5253	1103,93	642,48	1746,41	1540,33
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 8 корпус 1	ЖФ	0,4126		0,0157	0,4283	1039,20	115,94	1155,15	1117,96
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 8 корпус 2	ЖФ	0,4188		0,0221	0,4409	1054,82	163,20	1218,02	1165,67
Ванеева ул, 116 корпус 1	ЖФ	0,8180		0,1182	0,9362	2060,27	872,88	2933,16	2653,17
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 8а	ОДЗ	0,1070			0,1070	269,50	0,00	269,50	269,50
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 4	ОДЗ	0,0045		0,0000	0,0045	11,33	0,08	11,41	11,38
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 8 корпус 1	ОДЗ	0,0032		0,0000	0,0032	8,06	0,03	8,09	8,08
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 8 корпус 3	ОДЗ	0,0778			0,0778	195,95	0,00	195,95	195,95
Маршала Рокоссовского ул, 8 корпус 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 116	ЖФ	0,4660		0,1230	0,5890	1173,70	908,33	2082,03	1790,67
Ванеева ул, 116	ЖФ	1,1139		0,2538	1,3677	2805,55	1874,26	4679,81	4078,61
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 10	ЖФ	0,4998		0,1233	0,6231	1258,83	910,55	2169,38	1877,31
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 2	ЖФ	1,0208			1,0208	2571,06	0,00	2571,06	2571,06
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 2	ЖФ			0,2217	0,2217	0,00	1637,21	1637,21	1112,05

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 4	ЖФ			0,1084	0,1084	0,00	800,51	800,51	543,73
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 4	ЖФ	0,5270			0,5270	1327,34	0,00	1327,34	1327,34
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 8	ЖФ	1,0081			1,0081	2539,07	0,00	2539,07	2539,07
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 8 корпус 2	ОДЗ	0,0046		0,0004	0,0050	11,59	0,85	12,43	12,13
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 10	ОДЗ	0,0137		0,0000	0,0137	34,51	0,08	34,58	34,56
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 10	ОДЗ	0,0497		0,0011	0,0508	125,18	2,51	127,69	126,78
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 4	ОДЗ	0,0550		0,0002	0,0552	138,53	0,42	138,94	138,79
Маршала Малиновского ул, 12	ОДЗ	0,6500		0,0036	0,6536	1637,14	8,48	1645,62	1642,57
Ванеева ул, 120	ОДЗ	0,2210		0,0095	0,2305	556,63	22,04	578,67	570,74
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 8	ЖФ			0,2221	0,2221	0,00	1640,16	1640,16	1114,05
Генерала Ивлиева ул, 36 корпус 2	ЖФ			0,0690	0,0690	0,00	509,55	509,55	346,10
Гагарина пр-кт, 21 корпус 8	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Гагарина пр-кт, 21 корпус 10	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,72	0,00	29,72	29,72
Гагарина пр-кт, 21 корпус 10	ОДЗ	0,0131		0,0000	0,0131	32,99	0,03	33,03	33,01
Студенческая ул, 12	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,13	0,13	0,09
Гагарина пр-кт, 21 корпус 10	ЖФ	0,5751		0,1219	0,6970	1448,49	900,21	2348,70	2059,94
Гагарина пр-кт, 21 корпус 11	ЖФ			0,0359	0,0359	0,00	265,11	265,11	180,07
Гагарина пр-кт, 17а	ЖФ			0,0136	0,0136	0,00	100,43	100,43	68,22
Гагарина пр-кт, 17а	ЖФ			0,0230	0,0230	0,00	169,85	169,85	115,37
Гагарина пр-кт, 21 корпус 11	ЖФ	0,1701			0,1701	428,43	0,00	428,43	428,43
Гагарина пр-кт, 21 корпус 7	ЖФ	0,2144			0,2144	540,00	0,00	540,00	540,00
Гагарина пр-кт, 21 корпус 8	ЖФ	0,2369			0,2369	596,67	0,00	596,67	596,67
Гагарина пр-кт, 21 корпус 9	ЖФ	0,2575			0,2575	648,56	0,00	648,56	648,56
Студенческая ул, 12	ЖФ			0,0927	0,0927	0,00	684,57	684,57	464,98
Гагарина пр-кт, 21 корпус 10	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Гагарина пр-кт, 21 корпус 10	ОДЗ	0,0121		0,0001	0,0122	30,48	0,26	30,74	30,64
Гагарина пр-кт, 21 корпус 7	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
имени Генерала Ивлиева И.Д. ул, 2А	ОДЗ	0,0132			0,0132	33,25	0,00	33,25	33,25
Бориса Корнилова ул, 4	ОДЗ	0,0116		0,0009	0,0125	29,22	2,08	31,29	30,55
Бориса Корнилова ул, 6 корпус 3	ЖФ	0,2414			0,2414	608,01	0,00	608,01	608,01
Бориса Корнилова ул, 4	ОДЗ	0,0015		0,0000	0,0015	3,78	0,03	3,81	3,80
Бориса Корнилова ул, 4	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Бориса Корнилова ул, 2	ОДЗ	0,0020		0,0000	0,0020	5,04	0,03	5,07	5,06
Бориса Корнилова ул, 8	ОДЗ	0,0026		0,0000	0,0026	6,55	0,03	6,57	6,56

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Бориса Корнилова ул, 8	ОДЗ	0,0018		0,0000	0,0018	4,53	0,03	4,56	4,55
Бориса Корнилова ул, 8	ОДЗ	0,0027		0,0000	0,0027	6,80	0,03	6,83	6,82
Надежды Сусловой ул, 13	ОДЗ	0,0039		0,0002	0,0041	9,82	0,43	10,25	10,10
Бориса Корнилова ул, 8	ОДЗ	0,0129		0,0001	0,0130	32,49	0,14	32,63	32,58
Бориса Корнилова ул, 6 корпус 1	ОДЗ	0,0029		0,0002	0,0031	7,30	0,42	7,72	7,57
Бориса Корнилова ул, 8	ОДЗ	0,0030		0,0000	0,0030	7,56	0,05	7,61	7,59
Бориса Корнилова ул, 8	ОДЗ	0,0042		0,0000	0,0042	10,58	0,03	10,61	10,60
Надежды Сусловой ул, 13	ОДЗ	0,0023		0,0000	0,0023	5,79	0,03	5,82	5,81
Бориса Корнилова ул, 4	ОДЗ	0,0105			0,0105	26,45	0,00	26,45	26,45
Надежды Сусловой ул, 13	ОДЗ	0,0022		0,0000	0,0022	5,54	0,03	5,57	5,56
Надежды Сусловой ул, 15 корпус 1	ОДЗ	0,0038		0,0000	0,0038	9,57	0,09	9,66	9,63
Бориса Корнилова ул, 2	ОДЗ	0,0022		0,0001	0,0023	5,54	0,15	5,70	5,64
Бориса Корнилова ул, 2	ОДЗ	0,0022		0,0000	0,0022	5,54	0,03	5,57	5,56
Бориса Корнилова ул, 4	ОДЗ	0,0261			0,0261	65,74	0,00	65,74	65,74
Бориса Корнилова ул, 6 корпус 1	ОДЗ	0,0442		0,0002	0,0444	111,33	0,42	111,74	111,59
Бориса Корнилова ул, 2	ЖФ			0,0624	0,0624	0,00	460,81	460,81	313,00
Бориса Корнилова ул, 4	ЖФ			0,0430	0,0430	0,00	317,55	317,55	215,69
Бориса Корнилова ул, 6 корпус 1	ЖФ	0,2153		0,0467	0,2620	542,27	344,87	887,14	776,52
Бориса Корнилова ул, 8	ЖФ			0,1050	0,1050	0,00	775,40	775,40	526,68
Генерала Ивлиева ул, 10 корпус 1	ЖФ			0,1069	0,1069	0,00	789,44	789,44	536,21
Генерала Ивлиева ул, 10 корпус 2	ЖФ			0,0523	0,0523	0,00	386,23	386,23	262,34
Генерала Ивлиева ул, 2	ЖФ			0,1028	0,1028	0,00	759,16	759,16	515,64
Генерала Ивлиева ул, 4	ЖФ	0,2694		0,0658	0,3352	678,53	485,92	1164,45	1008,58
Генерала Ивлиева ул, 6 корпус 1	ЖФ			0,1159	0,1159	0,00	855,90	855,90	581,35
Генерала Ивлиева ул, 6 корпус 2	ЖФ			0,0400	0,0400	0,00	295,39	295,39	200,64
Генерала Ивлиева ул, 8	ЖФ			0,0636	0,0636	0,00	469,67	469,67	319,02
Надежды Сусловой ул, 13	ЖФ			0,0329	0,0329	0,00	242,96	242,96	165,03
Надежды Сусловой ул, 15 корпус 1	ЖФ			0,0512	0,0512	0,00	378,10	378,10	256,82
Надежды Сусловой ул, 17	ЖФ			0,0493	0,0493	0,00	364,07	364,07	247,29
Бориса Корнилова ул, 2	ЖФ	0,2647			0,2647	666,69	0,00	666,69	666,69
Бориса Корнилова ул, 4	ЖФ	0,2137			0,2137	538,24	0,00	538,24	538,24
Бориса Корнилова ул, 6 корпус 2	ЖФ	0,2753		0,0422	0,3175	693,39	311,64	1005,03	905,07
Бориса Корнилова ул, 8	ЖФ	0,5045			0,5045	1270,67	0,00	1270,67	1270,67
Генерала Ивлиева ул, 10 корпус 1	ЖФ	0,4718			0,4718	1188,31	0,00	1188,31	1188,31

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Генерала Ивлиева ул, 10 корпус 2	ЖФ	0,1976			0,1976	497,69	0,00	497,69	497,69
Генерала Ивлиева ул, 2	ЖФ	0,4698			0,4698	1183,27	0,00	1183,27	1183,27
Генерала Ивлиева ул, 6 корпус 1	ЖФ	0,4712			0,4712	1186,80	0,00	1186,80	1186,80
Генерала Ивлиева ул, 6 корпус 2	ЖФ	0,2001			0,2001	503,99	0,00	503,99	503,99
Генерала Ивлиева ул, 8	ЖФ	0,2699			0,2699	679,79	0,00	679,79	679,79
Надежды Сусловой ул, 13	ЖФ	0,1893			0,1893	476,78	0,00	476,78	476,78
Надежды Сусловой ул, 15 корпус 1	ЖФ	0,1951			0,1951	491,39	0,00	491,39	491,39
Надежды Сусловой ул, 17	ЖФ	0,1978			0,1978	498,19	0,00	498,19	498,19
Бориса Корнилова ул, 2	ОДЗ	0,0034		0,0000	0,0034	8,56	0,03	8,59	8,58
Бориса Корнилова ул, 4	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Бориса Корнилова ул, 8	ОДЗ	0,0267		0,0002	0,0269	67,25	0,35	67,60	67,48
Надежды Сусловой ул, 15 корпус 2	ОДЗ	0,2210		0,0065	0,2275	556,63	15,08	571,71	566,28
Бориса Корнилова ул, 6 корпус 3	ОДЗ	0,0135			0,0135	34,00	0,00	34,00	34,00
Бориса Корнилова ул, 4	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
имени Генерала Ивлиева И.Д. ул, 37а	ОДЗ	0,0700			0,0700	176,31	0,00	176,31	176,31
Героя Быкова ул, 5	ЖФ	0,2482		0,0639	0,3121	625,13	471,89	1097,02	945,66
Героя Быкова ул, 4	ЖФ	0,1595		0,0531	0,2126	401,73	392,13	793,86	668,08
Героя Быкова ул, 4	ЖФ	0,0436		0,0037	0,0473	109,81	27,32	137,14	128,37
Генерала Ивлиева ул, 33	ЖФ	0,1686		0,0519	0,2205	424,65	383,27	807,92	684,98
Генерала Ивлиева ул, 33	ОДЗ	0,0107		0,0001	0,0108	26,95	0,32	27,27	27,16
Героя Быкова ул, 9	ЖФ	0,1495		0,0411	0,1906	376,54	303,52	680,06	582,70
Героя Быкова ул, 1	ЖФ	0,1721		0,0410	0,2131	433,46	302,78	736,24	639,12
Генерала Ивлиева ул, 35 корпус 1	ЖФ	0,1753		0,0356	0,2109	441,52	262,90	704,42	620,09
Героя Быкова ул, 12	ЖФ	0,1443			0,1443	363,44	0,00	363,44	363,44
Героя Быкова ул, 12	ЖФ			0,0367	0,0367	0,00	271,02	271,02	184,09
Героя Быкова ул, 2	ЖФ	0,2930		0,0587	0,3517	737,97	433,49	1171,46	1032,41
Генерала Ивлиева ул, 35 корпус 2	ЖФ	0,2213		0,0271	0,2484	557,38	200,13	757,51	693,32
Генерала Ивлиева ул, 39	ЖФ	0,2039		0,0367	0,2406	513,56	271,02	784,58	697,64
Героя Быкова ул, 10	ЖФ	0,1582			0,1582	398,45	0,00	398,45	398,45
Героя Быкова ул, 3	ЖФ	0,1572		0,0414	0,1986	395,94	305,73	701,67	603,60
60-летия Октября б-р, 2	ЖФ	0,2637		0,0373	0,3010	664,17	275,45	939,63	851,27
60-летия Октября б-р, 3	ОДЗ	0,0144		0,0002	0,0146	36,27	0,42	36,68	36,53
60-летия Октября б-р, 1	ЖФ	0,2822		0,0551	0,3373	710,77	406,90	1117,67	987,15
60-летия Октября б-р, 3	ОДЗ	0,0140		0,0027	0,0167	35,26	6,31	41,57	39,30
Генерала Ивлиева ул, 33	ОДЗ	0,0151		0,0001	0,0152	38,03	0,22	38,25	38,17
Генерала Штеменко ул, 2	ЖФ	0,1417			0,1417	356,90	0,00	356,90	356,90

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
60-летия Октября б-р, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
60-летия Октября б-р, 3	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,54	0,54	0,34
60-летия Октября б-р, 3	ОДЗ	0,0406		0,0016	0,0422	102,26	3,66	105,92	104,60
Героя Быкова ул, 7	ЖФ	0,1573		0,0486	0,2059	396,19	358,90	755,09	639,96
60-летия Октября б-р, 2а	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,96	0,00	27,96	27,96
60-летия Октября б-р, 3	ЖФ	0,3354		0,0800	0,4154	844,76	590,78	1435,55	1246,04
Генерала Ивлиева ул, 36 корпус 1	ЖФ			0,0987	0,0987	0,00	728,88	728,88	495,08
Генерала Ивлиева ул, 37 корпус 1	ЖФ			0,0572	0,0572	0,00	422,41	422,41	286,92
Генерала Ивлиева ул, 37 корпус 2	ЖФ	0,2318		0,0486	0,2804	583,83	358,90	942,73	827,61
Генерала Ивлиева ул, 38	ЖФ	0,4397		0,1088	0,5485	1107,46	803,47	1910,93	1653,20
Генерала Ивлиева ул, 34	ЖФ	0,2513		0,0852	0,3365	632,94	629,18	1262,13	1060,31
Генерала Ивлиева ул, 36 корпус 1	ЖФ	0,4449			0,4449	1120,56	0,00	1120,56	1120,56
Генерала Ивлиева ул, 37 корпус 1	ЖФ	0,2322			0,2322	584,84	0,00	584,84	584,84
Героя Быкова ул, 11	ЖФ	0,2939			0,2939	740,24	0,00	740,24	740,24
Героя Быкова ул, 6	ЖФ	0,1673		0,0471	0,2144	421,37	347,82	769,20	657,63
Героя Быкова ул, 8	ЖФ	0,3013			0,3013	758,88	0,00	758,88	758,88
Генерала Ивлиева ул, 34	ОДЗ	0,0010		0,0001	0,0011	2,52	0,17	2,69	2,63
Генерала Ивлиева ул, 39	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Генерала Ивлиева ул, 39	ОДЗ	0,0161		0,0006	0,0167	40,55	1,48	42,03	41,50
имени Генерала Ивлиева И.Д. ул, 38Б	ОДЗ			0,0020	0,0020	0,00	4,66	4,66	2,99
Генерала Ивлиева ул, 35а	ОДЗ	0,2668		0,0075	0,2743	671,98	17,41	689,39	683,13
60-летия Октября б-р, 3	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
имени Генерала Ивлиева И.Д. ул, 8А	ОДЗ	0,0460			0,0460	115,86	0,00	115,86	115,86
Генерала Ивлиева ул, 18	ЖФ	0,3884		0,1039	0,4923	978,25	767,28	1745,53	1499,41
Генерала Ивлиева ул, 14 корпус 1	ЖФ	0,4594		0,0809	0,5403	1157,08	597,43	1754,51	1562,87
Генерала Ивлиева ул, 14 корпус 1	ЖФ			0,0081	0,0081	0,00	59,82	59,82	40,63
Адмирала Васюнина ул, 10	ЖФ	0,2895		0,0624	0,3519	729,16	460,81	1189,97	1042,15
Адмирала Васюнина ул, 11	ЖФ	0,2945		0,0557	0,3502	741,75	411,33	1153,08	1021,14
Адмирала Васюнина ул, 12 корпус 1	ЖФ			0,0916	0,0916	0,00	676,45	676,45	459,47
Адмирала Васюнина ул, 12 корпус 2	ЖФ			0,0550	0,0550	0,00	406,16	406,16	275,88
Адмирала Васюнина ул, 12 корпус 3	ЖФ			0,0755	0,0755	0,00	557,55	557,55	378,71
Адмирала Васюнина ул, 12 корпус 4	ЖФ			0,0456	0,0456	0,00	336,75	336,75	228,73
Адмирала Васюнина ул, 13	ЖФ			0,1006	0,1006	0,00	742,91	742,91	504,61

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Адмирала Васюнина ул, 9	ЖФ			0,0587	0,0587	0,00	433,49	433,49	294,44
Генерала Ивлиева ул, 12	ЖФ			0,0662	0,0662	0,00	488,87	488,87	332,06
Генерала Ивлиева ул, 14 корпус 2	ЖФ	0,1974		0,0512	0,2486	497,19	378,10	875,29	754,01
Генерала Ивлиева ул, 16	ЖФ			0,0535	0,0535	0,00	395,09	395,09	268,36
Генерала Ивлиева ул, 20	ЖФ			0,0624	0,0624	0,00	460,81	460,81	313,00
Адмирала Васюнина ул, 12 корпус 1	ЖФ	0,4017			0,4017	1011,75	0,00	1011,75	1011,75
Адмирала Васюнина ул, 12 корпус 2	ЖФ	0,2343			0,2343	590,12	0,00	590,12	590,12
Адмирала Васюнина ул, 12 корпус 3	ЖФ	0,3372			0,3372	849,30	0,00	849,30	849,30
Адмирала Васюнина ул, 12 корпус 4	ЖФ	0,1996			0,1996	502,73	0,00	502,73	502,73
Адмирала Васюнина ул, 13	ЖФ	0,3938			0,3938	991,85	0,00	991,85	991,85
Адмирала Васюнина ул, 9	ЖФ	0,2951			0,2951	743,26	0,00	743,26	743,26
Генерала Ивлиева ул, 12	ЖФ	0,2735			0,2735	688,86	0,00	688,86	688,86
Генерала Ивлиева ул, 16	ЖФ	0,2716			0,2716	684,07	0,00	684,07	684,07
Генерала Ивлиева ул, 20	ЖФ	0,2691			0,2691	677,77	0,00	677,77	677,77
Генерала Ивлиева ул, 22	ЖФ	0,1663		0,0374	0,2037	418,86	276,19	695,05	606,45
Бориса Корнилова ул, 10	ОДЗ	0,3707		0,0052	0,3759	933,67	12,13	945,80	941,44
Бориса Корнилова ул, 10	ОДЗ	0,0393		0,0003	0,0396	98,98	0,80	99,78	99,50
Бориса Корнилова ул, 12	ОДЗ	0,2210		0,0109	0,2319	556,63	25,52	582,15	572,96
Бориса Корнилова ул, 10	ОДЗ	0,0282		0,0060	0,0342	71,03	13,93	84,96	79,94
Бориса Корнилова ул, 10	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
имени Маршала Малиновского Р.Я. ул, 7а	ОДЗ	0,0480			0,0480	120,90	0,00	120,90	120,90
Маршала Малиновского ул, 5	ОДЗ	0,0025		0,0000	0,0025	6,30	0,03	6,32	6,31
Маршала Малиновского ул, 11	ЖФ	0,2180		0,0226	0,2406	549,07	166,90	715,97	662,43
Маршала Малиновского ул, 11	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Маршала Малиновского ул, 11	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,28	0,28	0,18
Маршала Малиновского ул, 2	ОДЗ	0,0403		0,0052	0,0455	101,50	12,08	113,59	109,24
Маршала Малиновского ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Маршала Малиновского ул, 7	ЖФ	0,2351		0,0338	0,2689	592,14	249,61	841,75	761,68
Маршала Малиновского ул, 10	ЖФ			0,1409	0,1409	0,00	1040,52	1040,52	706,75
Маршала Малиновского ул, 2	ЖФ	2,4584		0,5286	2,9870	6191,90	3903,61	10095,51	8843,36
Маршала Малиновского ул, 3	ЖФ			0,1387	0,1387	0,00	1024,27	1024,27	695,72
Маршала Малиновского ул, 4	ЖФ			0,0414	0,0414	0,00	305,73	305,73	207,66
Маршала Малиновского ул, 5	ЖФ			0,1847	0,1847	0,00	1363,97	1363,97	926,46
Маршала Малиновского ул, 6	ЖФ	0,5834		0,1331	0,7165	1469,39	982,92	2452,31	2137,02
Маршала Малиновского ул, 9	ЖФ			0,1974	0,1974	0,00	1457,76	1457,76	990,16



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Маршала Малиновского ул, 10	ЖФ	0,5781			0,5781	1456,04	0,00	1456,04	1456,04
Маршала Малиновского ул, 3	ЖФ	0,5860			0,5860	1475,94	0,00	1475,94	1475,94
Маршала Малиновского ул, 4	ЖФ	0,1988			0,1988	500,71	0,00	500,71	500,71
Маршала Малиновского ул, 5	ЖФ	0,8505			0,8505	2142,13	0,00	2142,13	2142,13
Маршала Малиновского ул, 9	ЖФ	0,8510			0,8510	2143,39	0,00	2143,39	2143,39
Маршала Малиновского ул, 4	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Маршала Малиновского ул, 7	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
имени Маршала Малиновского Р.Я. ул, 8	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
имени Маршала Малиновского Р.Я. ул, 8	ОДЗ	0,0190		0,0153	0,0343	47,85	35,65	83,50	70,67
имени Маршала Малиновского Р.Я. ул, 8	ОДЗ	0,2963		0,0104	0,3067	746,28	24,37	770,65	761,88
имени Маршала Малиновского Р.Я. ул, 8	ОДЗ			0,0072	0,0072	0,00	16,72	16,72	10,70
имени Маршала Малиновского Р.Я. ул, 1	ОДЗ	0,2210		0,0104	0,2314	556,63	24,21	580,84	572,13
Маршала Малиновского ул, 4	ОДЗ	0,0097			0,0097	24,43	0,00	24,43	24,43
Маршала Малиновского ул, 9а	ОДЗ	0,0220			0,0220	55,41	0,00	55,41	55,41
Маршала Малиновского ул, 4	ОДЗ	0,0051		0,0000	0,0051	12,85	0,03	12,88	12,86
Маршала Малиновского ул, 7	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Маршала Малиновского ул, 7	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Маршала Малиновского ул, 11	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 1 а	ОДЗ	0,1140			0,1140	287,13	0,00	287,13	287,13
60-летия Октября б-р, 4	ОДЗ	0,0082		0,0000	0,0082	20,65	0,10	20,75	20,72
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 1	ЖФ	0,2035		0,0356	0,2391	512,55	262,90	775,45	691,12
60-летия Октября б-р, 11	ЖФ	0,2106		0,0500	0,2606	530,43	369,24	899,67	781,23
60-летия Октября б-р, 4	ОДЗ	0,0127		0,0009	0,0136	31,99	2,20	34,19	33,40
60-летия Октября б-р, 9	ЖФ	0,3780		0,0740	0,4520	952,06	546,48	1498,53	1323,24
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 5	ЖФ	0,1530		0,0326	0,1856	385,36	240,74	626,10	548,88
60-летия Октября б-р, 4	ОДЗ	0,0015		0,0000	0,0015	3,78	0,03	3,81	3,80
60-летия Октября б-р, 4	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 1	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 1	ОДЗ	0,0316		0,0001	0,0317	79,59	0,20	79,79	79,72
60-летия Октября б-р, 4	ОДЗ	0,0049		0,0001	0,0050	12,34	0,22	12,56	12,48
60-летия Октября б-р, 13	ЖФ	0,2968		0,0695	0,3663	747,54	513,24	1260,79	1096,15
60-летия Октября б-р, 4	ЖФ			0,1282	0,1282	0,00	946,73	946,73	643,05
60-летия Октября б-р, 6	ЖФ			0,0613	0,0613	0,00	452,69	452,69	307,48

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
60-летия Октября б-р, 7	ЖФ			0,0755	0,0755	0,00	557,55	557,55	378,71
60-летия Октября б-р, 8	ЖФ			0,0602	0,0602	0,00	444,56	444,56	301,96
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул. 3	ЖФ			0,0621	0,0621	0,00	458,60	458,60	311,49
60-летия Октября б-р, 4	ЖФ	0,4842			0,4842	1219,54	0,00	1219,54	1219,54
60-летия Октября б-р, 6	ЖФ	0,2659			0,2659	669,71	0,00	669,71	669,71
60-летия Октября б-р, 7	ЖФ	0,2972			0,2972	748,55	0,00	748,55	748,55
60-летия Октября б-р, 8	ЖФ	0,2336			0,2336	588,36	0,00	588,36	588,36
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул. 3	ЖФ	0,2681			0,2681	675,26	0,00	675,26	675,26
60-летия Октября б-р, 4	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул. 5	ОДЗ	0,0042		0,0000	0,0042	10,58	0,09	10,67	10,64
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул. 5	ОДЗ	0,0230			0,0230	57,93	0,00	57,93	57,93
60-летия Октября б-р, 4	ОДЗ	0,0040		0,0001	0,0041	10,07	0,12	10,20	10,15
60-летия Октября б-р, 4	ОДЗ	0,0187		0,0034	0,0221	47,10	7,96	55,06	52,19
60-летия Октября б-р, 4	ОДЗ	0,0053		0,0004	0,0057	13,35	0,85	14,20	13,89
60-летия Октября б-р, 5	ОДЗ	0,5525		0,0064	0,5589	1391,57	14,99	1406,56	1401,16
60-летия Октября б-р, 5 корпус 2	ОДЗ	0,3520		0,0042	0,3562	886,57	9,85	896,42	892,88
60-летия Октября б-р, 4	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
60-летия Октября б-р, 4	ОДЗ	0,0019		0,0000	0,0019	4,79	0,02	4,81	4,80
60-летия Октября б-р, 4	ОДЗ	0,0025		0,0000	0,0025	6,30	0,05	6,34	6,33
60-летия Октября б-р, 5	ОДЗ	0,0195		0,0010	0,0205	49,11	2,31	51,42	50,59
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул. 15а	ОДЗ	0,0172			0,0172	43,32	0,00	43,32	43,32
60-летия Октября б-р, 22	ЖФ			0,0445	0,0445	0,00	328,62	328,62	223,21
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул. 17	ЖФ			0,0781	0,0781	0,00	576,75	576,75	391,75
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул. 17	ЖФ	0,3025		0,0033	0,3058	761,90	24,37	786,27	778,45
60-летия Октября б-р, 18	ЖФ	0,2094		0,0380	0,2474	527,41	280,62	808,03	718,02
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул. 17	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
60-летия Октября б-р, 20	ЖФ	0,3535		0,0753	0,4288	890,35	556,08	1446,43	1268,06
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул. 17	ОДЗ	0,0755		0,0002	0,0757	190,16	0,55	190,71	190,51
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул. 17	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул. 19	ОДЗ	0,0096		0,0005	0,0101	24,18	1,06	25,24	24,86
Ванеева ул. 110/30	ЖФ	0,3075		0,0728	0,3803	774,49	537,61	1312,11	1139,66
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул. 15	ОДЗ			0,0018	0,0018	0,00	4,25	4,25	2,72

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 15	ОДЗ	0,0750		0,0107	0,0857	188,90	24,90	213,80	204,84
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 19	ОДЗ	0,0017		0,0000	0,0017	4,18	0,03	4,21	4,20
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 19	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 19	ОДЗ	0,0077		0,0018	0,0095	19,39	4,17	23,57	22,06
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 15	ОДЗ	0,0160			0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 15	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 15	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 15	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 15	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,68	0,00	23,68	23,68
60-летия Октября б-р, 24	ОДЗ	0,0280			0,0280	70,52	0,00	70,52	70,52
60-летия Октября б-р, 24	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 19	ОДЗ	0,0140			0,0140	35,26	0,00	35,26	35,26
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 15	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Генерала Штеменко ул, 9/16	ЖФ	0,4322		0,0661	0,4983	1088,57	488,14	1576,71	1420,13
60-летия Октября б-р, 28	ЖФ			0,0699	0,0699	0,00	516,20	516,20	350,62
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 15	ЖФ			0,1323	0,1323	0,00	977,01	977,01	663,62
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 19	ЖФ			0,1264	0,1264	0,00	933,44	933,44	634,02
60-летия Октября б-р, 22	ЖФ	0,2026			0,2026	510,28	0,00	510,28	510,28
60-летия Октября б-р, 28	ЖФ	0,2897			0,2897	729,66	0,00	729,66	729,66
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 15	ЖФ	0,5158			0,5158	1299,13	0,00	1299,13	1299,13
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 19	ЖФ	0,5132			0,5132	1292,58	0,00	1292,58	1292,58
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 19	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,48	0,00	5,48	5,48
Ванеева ул, 110/30а	ЖФ	0,3567		0,0718	0,4285	898,41	530,23	1428,64	1258,56
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 19	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 15	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 15	ОДЗ	0,0254			0,0254	63,97	0,00	63,97	63,97

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 19	ОДЗ	0,0032		0,0000	0,0032	8,10	0,03	8,13	8,12
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 19	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 19	ОДЗ	0,0115		0,0011	0,0126	28,96	2,51	31,47	30,57
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 15	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
60-летия Октября б-р, 26	ЖФ	0,4439		0,1095	0,5534	1118,04	808,64	1926,67	1667,29
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 19	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 17	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 17	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 19	ОДЗ	0,0234		0,0000	0,0234	58,94	0,08	59,01	58,99
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 19	ОДЗ		0,0270		0,0270	68,00	0,00	68,00	68,00
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 19	ОДЗ	0,0530			0,0530	133,49	0,00	133,49	133,49
имени Маршала Рокоссовского К.К. ул, 19	ОДЗ	0,0016		0,0000	0,0017	4,14	0,03	4,17	4,16
Красносельская ул, 3	ЖФ	0,1432		0,0265	0,1697	360,67	195,70	556,37	493,60
Красносельская ул, 3	ОДЗ	0,0104		0,0001	0,0105	26,19	0,12	26,32	26,27
Кулибина ул, 15 корпус 1	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,18	0,18	0,12
Кулибина ул, 15 корпус 1	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Кулибина ул, 15 корпус 1	ЖФ			0,0445	0,0445	0,00	328,62	328,62	223,21
Кулибина ул, 15 корпус 2	ЖФ			0,0643	0,0643	0,00	474,84	474,84	322,53
Надежды Сусловой ул, 18а	ОДЗ	0,1140			0,1140	287,13	0,00	287,13	287,13
Надежды Сусловой ул, 12 корпус 1	ЖФ	0,5244		0,1115	0,6359	1320,79	823,41	2144,20	1880,08
Надежды Сусловой ул, 12 корпус 1	ОДЗ	0,0151		0,0009	0,0160	38,03	2,08	40,11	39,36
Надежды Сусловой ул, 26	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,96	0,00	27,96	27,96
Надежды Сусловой ул, 12 корпус 1	ОДЗ	0,0020		0,0001	0,0021	5,04	0,23	5,27	5,19
Надежды Сусловой ул, 12 корпус 2	ЖФ	0,8043		0,1421	0,9464	2025,77	1049,38	3075,15	2738,54
Надежды Сусловой ул, 20	ЖФ	0,5816		0,1327	0,7143	1464,86	979,96	2444,82	2130,48
Надежды Сусловой ул, 22	ЖФ			0,0591	0,0591	0,00	436,44	436,44	296,45
Надежды Сусловой ул, 24	ЖФ			0,0658	0,0658	0,00	485,92	485,92	330,05
Надежды Сусловой ул, 22	ЖФ	0,2726			0,2726	686,59	0,00	686,59	686,59
Надежды Сусловой ул, 24	ЖФ	0,2996			0,2996	754,59	0,00	754,59	754,59
Надежды Сусловой ул, 26	ЖФ	0,3066		0,0523	0,3589	772,22	386,23	1158,45	1034,56
Надежды Сусловой ул, 26	ОДЗ	0,0287			0,0287	72,29	0,00	72,29	72,29

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Надежды Сусловой ул, 26	ОДЗ	0,0167			0,0167	42,06	0,00	42,06	42,06
Надежды Сусловой ул, 22	ОДЗ	0,0234		0,0002	0,0236	58,94	0,54	59,48	59,28
Надежды Сусловой ул, 2 корп 1 пом. П2	ОДЗ	0,0360			0,0360	90,67	0,00	90,67	90,67
Надежды Сусловой ул, 16 корпус 2	ЖФ	0,1989		0,0585	0,2574	500,96	432,01	932,97	794,40
Надежды Сусловой ул, 2 корпус 4	ОДЗ	0,0029		0,0000	0,0029	7,30	0,03	7,33	7,32
Надежды Сусловой ул, 10 корпус 1	ОДЗ	0,0045		0,0000	0,0045	11,33	0,09	11,43	11,39
Надежды Сусловой ул, 10 корпус 2	ОДЗ	0,0044		0,0004	0,0048	11,08	0,83	11,91	11,61
Надежды Сусловой ул, 10 корпус 1	ОДЗ	0,0080		0,0002	0,0082	20,12	0,53	20,65	20,46
Надежды Сусловой ул, 14	ОДЗ	0,0052		0,0001	0,0053	13,10	0,23	13,33	13,24
Надежды Сусловой ул, 14	ОДЗ	0,0028		0,0000	0,0028	7,05	0,06	7,11	7,09
Надежды Сусловой ул, 2 корпус 1	ОДЗ	0,0073	0,1060		0,1133	285,37	0,00	285,37	285,37
Надежды Сусловой ул, 2/1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Надежды Сусловой ул, 10 корпус 1	ОДЗ	0,0081		0,0001	0,0082	20,40	0,12	20,52	20,48
Надежды Сусловой ул, 6 корпус 2	ОДЗ	0,0530			0,0530	133,49	0,00	133,49	133,49
Надежды Сусловой ул, 6 корпус 2	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,66	1,66	1,06
Надежды Сусловой ул, 10 корпус 1	ЖФ			0,0493	0,0493	0,00	364,07	364,07	247,29
Надежды Сусловой ул, 10 корпус 2	ЖФ			0,0755	0,0755	0,00	557,55	557,55	378,71
Надежды Сусловой ул, 10 корпус 3	ЖФ			0,0901	0,0901	0,00	665,37	665,37	451,94
Надежды Сусловой ул, 12	ЖФ			0,0979	0,0979	0,00	722,97	722,97	491,07
Надежды Сусловой ул, 16 корпус 1	ЖФ			0,0520	0,0520	0,00	384,01	384,01	260,83
Надежды Сусловой ул, 16 корпус 3	ЖФ			0,0953	0,0953	0,00	703,77	703,77	478,02
Надежды Сусловой ул, 18	ЖФ			0,1021	0,1021	0,00	753,99	753,99	512,13
Надежды Сусловой ул, 2 корпус 2	ЖФ			0,0501	0,0501	0,00	369,98	369,98	251,30
Надежды Сусловой ул, 2 корпус 3	ЖФ			0,1922	0,1922	0,00	1419,36	1419,36	964,08
Надежды Сусловой ул, 2 корпус 4	ЖФ			0,1264	0,1264	0,00	933,44	933,44	634,02
Надежды Сусловой ул, 4 корпус 1	ЖФ			0,0542	0,0542	0,00	400,26	400,26	271,87

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Надежды Сусловой ул, 4 корпус 2	ЖФ			0,0751	0,0751	0,00	554,60	554,60	376,70
Надежды Сусловой ул, 4 корпус 3	ЖФ			0,0953	0,0953	0,00	703,77	703,77	478,02
Надежды Сусловой ул, 4 корпус 4	ЖФ			0,1312	0,1312	0,00	968,89	968,89	658,10
Надежды Сусловой ул, 6	ЖФ			0,0965	0,0965	0,00	712,63	712,63	484,04
Надежды Сусловой ул, 8 корпус 2	ЖФ			0,0594	0,0594	0,00	438,66	438,66	297,95
Надежды Сусловой ул, 10 корпус 1	ЖФ	0,2070			0,2070	521,37	0,00	521,37	521,37
Надежды Сусловой ул, 10 корпус 2	ЖФ	0,3268			0,3268	823,10	0,00	823,10	823,10
Надежды Сусловой ул, 10 корпус 3	ЖФ	0,3963			0,3963	998,15	0,00	998,15	998,15
Надежды Сусловой ул, 12	ЖФ	0,4365			0,4365	1099,40	0,00	1099,40	1099,40
Надежды Сусловой ул, 14	ЖФ	0,0614		0,0149	0,0763	154,65	110,03	264,68	229,38
Надежды Сусловой ул, 16 корпус 1	ЖФ	0,2340			0,2340	589,37	0,00	589,37	589,37
Надежды Сусловой ул, 16 корпус 3	ЖФ	0,3932			0,3932	990,34	0,00	990,34	990,34
Надежды Сусловой ул, 18	ЖФ	0,4401			0,4401	1108,47	0,00	1108,47	1108,47
Надежды Сусловой ул, 2 корпус 2	ЖФ	0,2346			0,2346	590,88	0,00	590,88	590,88
Надежды Сусловой ул, 2 корпус 3	ЖФ	0,8586			0,8586	2162,53	0,00	2162,53	2162,53
Надежды Сусловой ул, 2 корпус 4	ЖФ	0,5565			0,5565	1401,64	0,00	1401,64	1401,64
Надежды Сусловой ул, 4 корпус 1	ЖФ	0,2336			0,2336	588,36	0,00	588,36	588,36
Надежды Сусловой ул, 4 корпус 2	ЖФ	0,3368			0,3368	848,29	0,00	848,29	848,29
Надежды Сусловой ул, 4 корпус 3	ЖФ	0,3940			0,3940	992,36	0,00	992,36	992,36
Надежды Сусловой ул, 4 корпус 4	ЖФ	0,5649			0,5649	1422,80	0,00	1422,80	1422,80
Надежды Сусловой ул, 6	ЖФ	0,4400			0,4400	1108,22	0,00	1108,22	1108,22
Надежды Сусловой ул, 8 корпус 2	ЖФ	0,2361			0,2361	594,66	0,00	594,66	594,66
Надежды Сусловой ул, 10 корпус 1	ОДЗ	0,0046		0,0001	0,0047	11,59	0,23	11,82	11,74
Надежды Сусловой ул, 2 корпус 4	ОДЗ	0,0048		0,0000	0,0048	12,09	0,06	12,15	12,13
Надежды Сусловой ул, 14	ОДЗ	0,0035		0,0000	0,0035	8,82	0,09	8,91	8,87
Норвежская ул, 6а	ОДЗ	0,0960			0,0960	241,79	0,00	241,79	241,79
Норвежская ул, 6	ОДЗ	0,0013		0,0000	0,0013	3,27	0,03	3,30	3,29

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Норвежская ул, 6	ЖФ			0,2008	0,2008	0,00	1482,87	1482,87	1007,21
Норвежская ул, 6 корпус 2	ЖФ			0,0662	0,0662	0,00	488,87	488,87	332,06
Норвежская ул, 6	ЖФ	0,8594			0,8594	2164,55	0,00	2164,55	2164,55
Норвежская ул, 6 корпус 2	ЖФ	0,2994			0,2994	754,09	0,00	754,09	754,09
Эльтонская ул, 38	ЖФ			0,0907	0,0907	0,00	669,80	669,80	454,95
Эльтонская ул, 38	ЖФ			0,0454	0,0454	0,00	335,27	335,27	227,73
Эльтонская ул, 38	ЖФ			0,0524	0,0524	0,00	386,96	386,96	262,84
Юбилейная ул, 41	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Юбилейная ул, 41	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Юбилейная ул, 41	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,26	0,00	1,26	1,26
Юбилейная ул, 41	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Юбилейная ул, 41	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Юбилейная ул, 41	ЖФ	0,2872			0,2872	723,36	0,00	723,36	723,36
Юбилейная ул, 41	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Юбилейная ул, 41	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Юбилейная ул, 41	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Ванеева ул, 2096	ОДЗ	0,0354			0,0354	89,16	0,00	89,16	89,16
Ванеева ул, 300	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Академика Королева Б.А. б-р, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 237	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 229	ЖФ	0,9200			0,9200	2317,18	0,00	2317,18	2317,18
Ванеева ул, 229	ОДЗ	0,1016			0,1016	255,90	0,00	255,90	255,90
Ванеева ул, 217	ЖФ	0,5124			0,5124	1290,57	0,00	1290,57	1290,57
Ванеева ул, 225	ЖФ	0,2693		0,0384	0,3077	678,28	283,58	961,85	870,89
Академика Королева Б.А. б-р, 10	ЖФ	0,4068			0,4068	1024,60	0,00	1024,60	1024,60
Академика Королева Б.А. б-р, 10	ОДЗ	0,0147			0,0147	37,02	0,00	37,02	37,02
Академика Королева Б.А. б-р, 8	ОДЗ	0,0097			0,0097	24,43	0,00	24,43	24,43
Ванеева ул, 231	ОДЗ	0,0125			0,0125	31,48	0,00	31,48	31,48
Академика Королева Б.А. б-р, 4	ОДЗ	0,0256			0,0256	64,48	0,00	64,48	64,48
Академика Королева Б.А. б-р, 4	ОДЗ	0,0196			0,0196	49,37	0,00	49,37	49,37
Ванеева ул, 231	ОДЗ	0,0203			0,0203	51,13	0,00	51,13	51,13
Академика Королева Б.А. б-р, 4	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,91	0,00	21,91	21,91
Академика Королева Б.А. б-р, 2	ОДЗ	0,0654			0,0654	164,77	0,00	164,77	164,77
Академика Королева Б.А. б-р, 8	ОДЗ	0,0186			0,0186	46,85	0,00	46,85	46,85
Академика Королева Б.А. б-р, 2	ЖФ	0,4008			0,4008	1009,48	0,00	1009,48	1009,48



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Академика Королева Б.А. б-р, 4	ЖФ	0,4036			0,4036	1016,54	0,00	1016,54	1016,54
Академика Королева Б.А. б-р, 8	ЖФ	0,4036			0,4036	1016,54	0,00	1016,54	1016,54
Ванеева ул, 227	ЖФ	0,4187		0,0593	0,4780	1054,57	437,92	1492,49	1352,02
Ванеева ул, 231	ЖФ	0,2511			0,2511	632,44	0,00	632,44	632,44
Ванеева ул, 231	ЖФ	0,4274			0,4274	1076,48	0,00	1076,48	1076,48
Ванеева ул, 227	ОДЗ	0,0044		0,0000	0,0044	11,08	0,03	11,11	11,10
Ванеева ул, 227	ОДЗ	0,0052		0,0000	0,0052	13,10	0,03	13,13	13,12
Ванеева ул, 227	ОДЗ	0,0035		0,0000	0,0035	8,82	0,03	8,85	8,84
Ванеева ул, 227	ОДЗ	0,0035		0,0000	0,0035	8,82	0,03	8,85	8,84
Академика Королева Б.А. б-р, 8	ОДЗ	0,0230			0,0230	57,93	0,00	57,93	57,93
Ванеева ул, 237	ОДЗ	0,2414	0,4786		0,7200	1813,44	0,00	1813,44	1813,44
Ванеева ул, 221	ЖФ	0,5235			0,5235	1318,52	0,00	1318,52	1318,52
Ванеева ул, 231	ОДЗ	0,0231			0,0231	58,18	0,00	58,18	58,18
Ванеева ул, 231	ОДЗ	0,0629			0,0629	158,42	0,00	158,42	158,42
Ванеева ул, 231	ОДЗ	0,0236			0,0236	59,44	0,00	59,44	59,44
Ванеева ул, 231	ОДЗ	0,0164			0,0164	41,31	0,00	41,31	41,31
Ванеева ул, 231	ОДЗ	0,0236			0,0236	59,44	0,00	59,44	59,44
Ванеева ул, 231	ОДЗ	0,0199			0,0199	50,12	0,00	50,12	50,12
Академика Королева Б.А. б-р, 10	ОДЗ	0,0265			0,0265	66,74	0,00	66,74	66,74
Академика Королева Б.А. б-р, 10	ОДЗ	0,0228			0,0228	57,43	0,00	57,43	57,43
Академика Королева Б.А. б-р, 6	ОДЗ	0,0498			0,0498	125,43	0,00	125,43	125,43
Академика Королева Б.А. б-р, 6	ОДЗ		0,1737		0,1737	437,49	0,00	437,49	437,49
Академика Королева Б.А. б-р, 6	ЖФ	0,3474			0,3474	874,99	0,00	874,99	874,99
Ванеева ул, 227	ОДЗ	0,0062		0,0000	0,0062	15,62	0,03	15,65	15,64
Академика Королева Б.А. б-р, 6	ОДЗ	0,0430	0,1340		0,1770	445,81	0,00	445,81	445,81
Академика Королева Б.А. б-р, 8	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,73	0,00	30,73	30,73
Ванеева ул, 211	ОДЗ	0,0980	0,1140	0,0040	0,2160	533,96	9,36	543,32	539,95
Ванеева ул, 211	ОДЗ	0,2370		0,0261	0,2631	596,93	60,92	657,85	635,92
Ванеева ул, 211	ОДЗ		0,6550		0,6550	1649,73	0,00	1649,73	1649,73
Ванеева ул, 211	ОДЗ	0,2260	0,6090	0,0425	0,8775	2103,09	99,20	2202,29	2166,59
Ванеева ул, 211	ОДЗ	0,2320	0,6110	0,0104	0,8534	2123,24	24,37	2147,61	2138,84
Ванеева ул, 211	ОДЗ	0,2360	1,1090	0,0166	1,3616	3387,61	38,63	3426,25	3412,34
Ванеева ул, 211	ОДЗ			0,0027	0,0027	0,00	6,23	6,23	3,99
Ванеева ул, 211	ОДЗ	0,0944	0,1503		0,2447	616,32	0,00	616,32	616,32
Ванеева ул, 211	ОДЗ	0,2420	0,9278	0,0466	1,2164	2946,34	108,71	3055,06	3015,93

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ванеева ул, 211	ОДЗ	0,1890	0,2018	0,0003	0,3911	984,30	0,77	985,07	984,79
Ванеева ул, 211	ОДЗ	0,1060		0,0092	0,1152	266,98	21,35	288,33	280,65
Ванеева ул, 211	ОДЗ		0,0800		0,0800	201,49	0,00	201,49	201,49
Ванеева ул, 211	ОДЗ	0,0800	0,0580	0,0053	0,1433	347,58	12,34	359,92	355,48
Ванеева ул, 211	ОДЗ	0,1500	0,2430	0,0260	0,4190	989,84	60,69	1050,53	1028,69
Ванеева ул, 211	ОДЗ	0,0450	0,3180	0,0637	0,4267	914,28	148,52	1062,80	1009,35
Ванеева ул, 211	ОДЗ	0,2100	0,5205	0,0382	0,7687	1839,89	89,09	1928,98	1896,92
Ванеева ул, 211	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 211	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ванеева ул, 209	ОДЗ	0,1060		0,0013	0,1073	266,98	2,99	269,97	268,89
Ванеева ул, 209	ОДЗ	0,0320			0,0320	80,60	0,00	80,60	80,60
Ванеева ул, 209	ОДЗ	0,5200	0,8220	0,0540	1,3960	3380,06	125,94	3506,00	3460,68
Ванеева ул, 209	ОДЗ			0,0078	0,0078	0,00	18,24	18,24	11,68
Ванеева ул, 209	ОДЗ	0,0610			0,0610	153,64	0,00	153,64	153,64
Ванеева ул, 209	ОДЗ	0,0500		0,0001	0,0501	125,93	0,20	126,13	126,06
Ванеева ул, 209	ОДЗ	0,0710		0,0014	0,0724	178,83	3,37	182,20	180,98
Ванеева ул, 209	ОДЗ			0,0031	0,0031	0,00	7,30	7,30	4,68
Кремль тер, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Нестерова ул, 31	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
3-я Ямская ул, 7	ОДЗ	0,0072		0,0003	0,0075	18,13	0,60	18,73	18,52
Большая Покровская ул, 14	ОДЗ	0,0354			0,0354	89,16	0,00	89,16	89,16
Большая Покровская ул, 12	ОДЗ	0,0116			0,0116	29,22	0,00	29,22	29,22
Большая Покровская ул, 12и	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Большая Покровская ул, 12и	ОДЗ	0,0096			0,0096	24,18	0,00	24,18	24,18
Большая Покровская ул, 18	ОДЗ	0,2313			0,2313	582,57	0,00	582,57	582,57
Большая Покровская ул, 18	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Минина ул, 2/8	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Большая Покровская ул, 14	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Большая Покровская ул, 14	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Большая Покровская ул, 16а	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
3-я Ямская ул, 7	ЖФ	0,1144			0,1144	288,14	0,00	288,14	288,14
Большая Покровская ул, 16	ЖФ	0,0442			0,0442	111,33	0,00	111,33	111,33
Ереванская ул, 2/5	ЖФ	0,2611			0,2611	657,63	0,00	657,63	657,63
Минина ул, 2/8	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Большая Покровская ул, 12	ЖФ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Большая Покровская ул, 14	ЖФ	0,1028			0,1028	258,92	0,00	258,92	258,92
Минина ул, 2/8	ЖФ	0,1812			0,1812	456,38	0,00	456,38	456,38
Большая Покровская ул, 43	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Верхне-Волжская наб, 2	ОДЗ	0,1290	0,0290		0,1580	397,95	0,00	397,95	397,95
Большая Покровская ул, 16	ОДЗ	0,0217			0,0217	54,66	0,00	54,66	54,66
Большая Покровская ул, 16	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
Большая Покровская ул, 16	ОДЗ	0,0132			0,0132	33,25	0,00	33,25	33,25
Кремль тер, 3	ОДЗ	0,1629	0,1140		0,2769	697,42	0,00	697,42	697,42
Кремль тер, 4	ОДЗ	0,1403			0,1403	353,37	0,00	353,37	353,37
Большая Покровская ул, 39	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Большая Покровская ул, 39	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кремль тер, 5	ОДЗ	0,5489			0,5489	1382,50	0,00	1382,50	1382,50
Кремль тер, 5	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кремль тер, 5	ОДЗ	0,0711			0,0711	179,08	0,00	179,08	179,08
Минина и Пожарского пл, 10/1	ОДЗ	0,3223			0,3223	811,77	0,00	811,77	811,77
Большая Перекрестная ул, 9	ОДЗ			0,0024	0,0024	0,00	5,70	5,70	3,65
Большая Перекрестная ул, 9	ОДЗ	0,0473		0,0049	0,0522	119,13	11,37	130,51	126,41
Большая Покровская ул, 12	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,91	0,00	21,91	21,91
Большая Покровская ул, 16а	ОДЗ	0,0216			0,0216	54,40	0,00	54,40	54,40
Кремль тер, 4	ОДЗ	0,0467			0,0467	117,62	0,00	117,62	117,62
Кремль тер, 4а	ОДЗ	0,0690			0,0690	173,79	0,00	173,79	173,79
Большая Покровская ул, 12	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Большая Покровская ул, 12	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Воровского ул, 24	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Воровского ул, 24	ЖФ			0,0295	0,0295	0,00	217,85	217,85	147,97
Воровского ул, 24	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,08	0,08	0,05
Воровского ул, 24	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Воровского ул, 24	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Воровского ул, 24	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Воровского ул, 24	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Воровского ул, 24	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Воровского ул, 24	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Воровского ул, 24	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,06	0,06	0,04
Большая Покровская ул, 71а	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,30	0,30	0,19
Воровского ул, 11	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Воровского ул, 11	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,05	0,05	0,03
Большая Покровская ул, 73	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,18	0,18	0,12
Большая Покровская ул, 75	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,06	0,06	0,04
Воровского ул, 22	ЖФ			0,0161	0,0161	0,00	118,90	118,90	80,76
Воровского ул, 22	ОДЗ			0,0059	0,0059	0,00	13,82	13,82	8,85
Воровского ул, 11	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,45	0,45	0,29
Воровского ул, 11	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Максима Горького ул, 65б	ЖФ			0,0216	0,0216	0,00	159,51	159,51	108,35
Максима Горького ул, 65б	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,15	1,15	0,74
Воровского ул, 11	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,34	0,34	0,22
Большая Покровская ул, 73	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,32	0,32	0,21
Большая Покровская ул, 75	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,17	0,17	0,11
Воровского ул, 13	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,06	0,06	0,04
Воровского ул, 13	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,35	0,35	0,23
Большая Покровская ул, 71а	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,28	0,28	0,18
Большая Покровская ул, 71а	ОДЗ			0,0026	0,0026	0,00	6,10	6,10	3,90
Воровского ул, 13	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Большая Покровская ул, 75	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,32	0,32	0,21
Большая Покровская ул, 75	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,18	0,18	0,12

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Большая Покровская ул, 73	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,09	0,09	0,06
Большая Покровская ул, 73	ЖФ			0,0314	0,0314	0,00	231,88	231,88	157,50
Большая Покровская ул, 75	ЖФ			0,0299	0,0299	0,00	220,81	220,81	149,98
Воровского ул, 13	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Воровского ул, 11	ЖФ			0,0531	0,0531	0,00	392,13	392,13	266,35
Воровского ул, 13	ЖФ			0,0164	0,0164	0,00	121,11	121,11	82,26
Большая Покровская ул, 73	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,05	0,05	0,03
Семашко ул, 22	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Перекрестная ул, 5	ОДЗ	0,0104			0,0104	26,19	0,00	26,19	26,19
Бойновский пер, 9Д	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Тургенева ул, 28	ОДЗ	0,0127			0,0127	31,99	0,00	31,99	31,99
Тургенева ул, 28	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Сеченова ул, 2а	ОДЗ	0,0860			0,0860	216,61	0,00	216,61	216,61
Сеченова ул, 2а	ОДЗ	0,0140			0,0140	35,26	0,00	35,26	35,26
Сеченова ул, 2а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бойновский пер, 17а	ОДЗ	0,0213			0,0213	53,65	0,00	53,65	53,65
Бойновский пер, 17а	ОДЗ	0,0891			0,0891	224,41	0,00	224,41	224,41
Бойновский пер, 17а	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Бойновский пер, 17а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Тургенева ул, 13а	ОДЗ	0,2520		0,0016	0,2536	634,71	3,72	638,43	637,09
Тургенева ул, 13а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бойновский пер, 9	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Бойновский пер, 9	ОДЗ	0,0362			0,0362	91,18	0,00	91,18	91,18
Бойновский пер, 9	ОДЗ	0,0559			0,0559	140,79	0,00	140,79	140,79
Бойновский пер, 9	ОДЗ	0,2304		0,0006	0,2310	580,30	1,40	581,70	581,20
Бойновский пер, 9	ОДЗ	0,0256			0,0256	64,48	0,00	64,48	64,48
Бойновский пер, 9	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Тургенева ул, 13а	ОДЗ	0,0208			0,0208	52,39	0,00	52,39	52,39
Тургенева ул, 13а	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Тургенева ул, 28	ЖФ	0,1642		0,0379	0,2021	413,57	279,88	693,45	603,67
Тургенева ул, 19а/11	ЖФ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Тургенева ул, 24	ЖФ	0,3046			0,3046	767,19	0,00	767,19	767,19
Тургенева ул, 24б	ЖФ	0,2411			0,2411	607,25	0,00	607,25	607,25
Тургенева ул, 7	ЖФ	0,0580			0,0580	146,08	0,00	146,08	146,08
Большая Печерская ул, 93	ОДЗ	0,4085		0,0031	0,4116	1028,88	7,23	1036,11	1033,51
Большая Печерская ул, 93	ОДЗ		0,0800		0,0800	201,49	0,00	201,49	201,49
Тургенева ул, 26	ОДЗ	0,1350		0,0019	0,1369	340,02	4,46	344,48	342,88
Тургенева ул, 26	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Тургенева ул, 24	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Большая Печерская ул, 93	ОДЗ	0,0319		0,0009	0,0328	80,35	2,19	82,53	81,74
Большая Печерская ул, 93	ОДЗ	0,0955			0,0955	240,53	0,00	240,53	240,53
Большая Печерская ул, 93	ЖФ	0,4763		0,0748	0,5511	1199,64	552,14	1751,79	1574,68
Большая Печерская ул, 93	ОДЗ	0,0132		0,0043	0,0175	33,25	10,08	43,33	39,70
Большая Печерская ул, 93	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большая Печерская ул, 89	ЖФ	0,4181			0,4181	1053,06	0,00	1053,06	1053,06

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Большие Овраги ул, 12	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большие Овраги ул, 12 К1/К3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Большие Овраги ул, 12/К1/К3	ОДЗ	0,2900	0,0584		0,3484	877,51	0,00	877,51	877,51
Варварская ул, 15б	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Варварская ул, 15б	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Академика И.Н.Блохиной ул, 2 (стр.)	ОДЗ	0,0491			0,0491	123,67	0,00	123,67	123,67
Академика И.Н.Блохиной ул, 7а	ЖФ	0,3482		0,0451	0,3933	877,00	333,05	1210,06	1103,22
Академика И.Н.Блохиной ул, 7а	ОДЗ	0,0219		0,0013	0,0232	55,16	3,03	58,19	57,10
Академика И.Н.Блохиной ул, 7	ЖФ	0,1485		0,0189	0,1674	374,02	139,57	513,60	468,83
Академика И.Н.Блохиной ул, 7	ОДЗ	0,0456		0,0056	0,0512	114,85	13,06	127,91	123,21
Академика И.Н.Блохиной ул, 7а	ОДЗ	0,0171		0,0010	0,0181	43,07	2,33	45,40	44,56
Академика И.Н.Блохиной ул, 7а	ОДЗ	0,0126		0,0008	0,0134	31,74	1,87	33,60	32,93
Варварская ул, 13	ОДЗ	0,0968			0,0968	243,81	0,00	243,81	243,81
Варварская ул, 13	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Академика И.Н.Блохиной ул, 2 (стр.)	ОДЗ	0,4009			0,4009	1009,69	0,00	1009,69	1009,69
Варварская ул, 15а	ОДЗ	0,4168		0,0069	0,4237	1049,78	16,04	1065,82	1060,05
Нижне-Волжская наб, 12/1	ОДЗ	0,1671			0,1671	420,87	0,00	420,87	420,87
Нижне-Волжская наб, 12/1	ОДЗ	0,0198			0,0198	49,87	0,00	49,87	49,87
Нижне-Волжская наб, 12/1	ОДЗ	0,0258			0,0258	64,98	0,00	64,98	64,98
Нижне-Волжская наб, 12/1	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Нижне-Волжская наб, 12/1	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Нижне-Волжская наб, 12/1 литер ВВ1	ОДЗ	0,0320			0,0320	80,60	0,00	80,60	80,60
Нижне-Волжская наб, 13	ОДЗ	0,0139			0,0139	35,01	0,00	35,01	35,01
Нижне-Волжская наб, 13	ОДЗ	0,0467			0,0467	117,62	0,00	117,62	117,62
Верхне-Волжская наб, 6	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Минина ул, 10в	ОДЗ		0,0027		0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Минина ул, 10в	ОДЗ		0,0027		0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Минина ул, 10в	ОДЗ	0,0109		0,0021	0,0130	27,45	4,90	32,35	30,59
Минина ул, 10в	ОДЗ		0,0588		0,0588	148,10	0,00	148,10	148,10
Минина ул, 10в	ОДЗ	0,0279			0,0279	70,27	0,00	70,27	70,27
Минина ул, 10в	ОДЗ	0,1490		0,0025	0,1515	375,28	5,83	381,11	379,01
Минина ул, 10в	ОДЗ		0,0819		0,0819	206,28	0,00	206,28	206,28
Минина ул, 10в	ОДЗ		0,0227		0,0227	57,17	0,00	57,17	57,17
Верхне-Волжская наб, 6	ЖФ	0,2328			0,2328	586,35	0,00	586,35	586,35
Минина ул, 10в	ЖФ	0,2611		0,0180	0,2791	657,63	132,93	790,55	747,91
Минина ул, 10в	ОДЗ		0,0013		0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Минина ул, 10в	ОДЗ		0,0027		0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Минина ул, 10в	ОДЗ	0,0074		0,0008	0,0082	18,64	1,87	20,50	19,83
Минина ул, 10в	ОДЗ		0,0013		0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Верхне-Волжская наб, 6	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Минина ул, 10в	ОДЗ		0,0013		0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Минина ул, 10в	ОДЗ		0,0013		0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Минина ул, 10а	ОДЗ	0,0486			0,0486	122,41	0,00	122,41	122,41
Верхне-Волжская наб, 6	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,96	0,00	27,96	27,96
Верхне-Волжская наб, 7а	ОДЗ	0,1487	0,0146		0,1633	411,30	0,00	411,30	411,30
Верхне-Волжская наб, 7а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Верхне-Волжская наб, 7б	ОДЗ	0,0590			0,0590	148,60	0,00	148,60	148,60
Верхне-Волжская наб, 7в	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Верхне-Волжская наб, 7в	ОДЗ	0,0606	0,0391		0,0997	251,11	0,00	251,11	251,11
Воровского ул, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Воровского ул, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Воровского ул, 3	ОДЗ	0,0034		0,0000	0,0034	8,56	0,06	8,62	8,60
Воровского ул, 3	ОДЗ	0,0014		0,0000	0,0014	3,53	0,02	3,55	3,54
Воровского ул, 3	ОДЗ	0,0196		0,0001	0,0197	49,37	0,32	49,69	49,57
Воровского ул, 3	ОДЗ	0,0065		0,0000	0,0065	16,37	0,11	16,48	16,44
Воровского ул, 3	ОДЗ	0,0065		0,0000	0,0065	16,37	0,11	16,48	16,44
Воровского ул, 3	ОДЗ	0,0659		0,0005	0,0664	165,98	1,09	167,07	166,68
Воровского ул, 3	ОДЗ	0,0054		0,0000	0,0054	13,60	0,09	13,69	13,66
Воровского ул, 3	ОДЗ	0,0054		0,0000	0,0054	13,60	0,09	13,69	13,66
Воровского ул, 3	ОДЗ	0,0061		0,0000	0,0061	15,36	0,10	15,46	15,43
Воровского ул, 3	ОДЗ	0,0207		0,0001	0,0208	52,14	0,34	52,48	52,36
Воровского ул, 3	ОДЗ	0,0313		0,0002	0,0315	78,83	0,52	79,35	79,17
Воровского ул, 3	ОДЗ	0,0184		0,0003	0,0187	46,34	0,74	47,08	46,82
Воровского ул, 3	ОДЗ	0,0160		0,0001	0,0161	40,30	0,26	40,56	40,47
Воровского ул, 3	ОДЗ	0,0069		0,0000	0,0069	17,38	0,11	17,49	17,45
Воровского ул, 3	ЖФ	0,4496		0,0715	0,5211	1132,40	528,01	1660,41	1491,04
Воровского ул, 3	ОДЗ	0,0129		0,0001	0,0130	32,49	0,21	32,70	32,63
Воровского ул, 3	ОДЗ	0,0063		0,0000	0,0063	15,87	0,10	15,97	15,93
Воровского ул, 3	ОДЗ	0,0070		0,0000	0,0070	17,63	0,11	17,75	17,70
Воровского ул, 3	ОДЗ	0,0093		0,0001	0,0094	23,42	0,15	23,58	23,52
Воровского ул, 3	ОДЗ	0,0204		0,0066	0,0270	51,38	15,39	66,77	61,23
Воровского ул, 3	ОДЗ	0,0207		0,0001	0,0208	52,14	0,34	52,48	52,35
Большая Покровская ул, 62/5	ОДЗ	0,0996			0,0996	250,86	0,00	250,86	250,86
Большая Покровская ул, 62/5	ОДЗ	0,1725			0,1725	434,47	0,00	434,47	434,47
Воровского ул, 3	ОДЗ	0,0088		0,0001	0,0089	22,16	0,14	22,31	22,26
Воровского ул, 3	ОДЗ	0,0076		0,0001	0,0077	19,14	0,13	19,27	19,22
Воровского ул, 3	ОДЗ	0,0073		0,0001	0,0074	18,39	0,12	18,51	18,46
Воровского ул, 3	ОДЗ	0,0140		0,0001	0,0141	35,26	0,23	35,49	35,41
Воровского ул, 3	ОДЗ	0,0033		0,0000	0,0033	8,31	0,05	8,37	8,35
Черниговская ул, 15	ОДЗ	0,0120			0,0120	30,22	0,00	30,22	30,22
Гаршина ул, 30	ОДЗ	0,1285			0,1285	323,65	0,00	323,65	323,65

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Гаршина ул, 30	ОДЗ	0,0251			0,0251	63,22	0,00	63,22	63,22
Гаршина ул, 30	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гаршина ул, 24	ЖФ	0,0376			0,0376	94,70	0,00	94,70	94,70
Гаршина ул, 5	ЖФ	0,0406			0,0406	102,26	0,00	102,26	102,26
Черниговская ул, 12/2	ЖФ	0,0478			0,0478	120,39	0,00	120,39	120,39
Черниговская ул, 12а	ЖФ	0,0372			0,0372	93,69	0,00	93,69	93,69
Черниговская ул, 12б	ЖФ	0,0433			0,0433	109,06	0,00	109,06	109,06
Черниговская ул, 15	ЖФ	0,0571			0,0571	143,82	0,00	143,82	143,82
Черниговская ул, 8	ОДЗ	0,0688	0,0180		0,0868	218,62	0,00	218,62	218,62
Черниговская ул, 8	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гребешковский Откос ул, 7	ОДЗ	0,0273			0,0273	68,76	0,00	68,76	68,76
Гребешковский Откос ул, 7	ОДЗ	0,0330			0,0330	83,12	0,00	83,12	83,12
Гребешковский Откос ул, 9а	ОДЗ	0,0571			0,0571	143,82	0,00	143,82	143,82
Гребешковский Откос ул, 5	ЖФ	0,0666			0,0666	167,74	0,00	167,74	167,74
Гребешковский Откос ул, 9а	ЖФ	0,0593			0,0593	149,36	0,00	149,36	149,36
Гребешковский Откос ул, 3	ЖФ	0,0876			0,0876	220,64	0,00	220,64	220,64
Гребешковский Откос ул, 3а	ЖФ	0,0221			0,0221	55,66	0,00	55,66	55,66
Гребешковский Откос ул, 7а	ЖФ	0,0424			0,0424	106,79	0,00	106,79	106,79
Ярославская ул, 1/1	ЖФ	0,2078			0,2078	523,38	0,00	523,38	523,38
Гребешковский Откос ул, 3	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Гребешковский Откос ул, 7	ОДЗ	0,1054			0,1054	265,47	0,00	265,47	265,47
Ярославская ул, 1/1	ОДЗ	0,0196			0,0196	49,37	0,00	49,37	49,37
Гребешковский Откос ул, 3а	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Гребешковский Откос ул, 3а	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Чернышевского ул, 22	ЖФ	0,4668			0,4668	1175,72	0,00	1175,72	1175,72
Чернышевского ул, 22	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гребешковский Откос ул, 3	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Артемовские луга, нет	ОДЗ	0,1920		0,0056	0,1976	483,59	12,99	496,58	491,90
Артемовские луга, нет	ОДЗ		0,5540		0,5540	1395,34	0,00	1395,34	1395,34
Артемовские луга, нет	ОДЗ	0,0310			0,0310	78,08	0,00	78,08	78,08
Артемовские луга, нет	ОДЗ	0,0912		0,0022	0,0934	229,70	5,02	234,72	232,91
Артемовские луга, нет	ОДЗ		0,5650		0,5650	1423,05	0,00	1423,05	1423,05
Артемовские луга, нет	ОДЗ	0,0659		0,0054	0,0713	165,98	12,53	178,51	174,00
Артемовские луга, нет	ОДЗ		0,0708		0,0708	178,32	0,00	178,32	178,32
Артемовские луга, нет	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Артемовские луга, нет	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Артемовские луга, нет	ОДЗ	0,1410		0,0097	0,1507	355,13	22,55	377,68	369,57
Артемовские луга, нет	ОДЗ	0,0480			0,0480	120,90	0,00	120,90	120,90
Артемовские луга, нет	ОДЗ			0,0022	0,0022	0,00	5,02	5,02	3,21
Артемовские луга, нет	ОДЗ	0,0266			0,0266	67,00	0,00	67,00	67,00
Артемовские луга, нет	ОДЗ	0,0266			0,0266	67,00	0,00	67,00	67,00
Артемовские луга, нет	ОДЗ	0,0266			0,0266	67,00	0,00	67,00	67,00
Артемовские луга, нет	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Артемовские луга, нет	ОДЗ	0,0890			0,0890	224,16	0,00	224,16	224,16
Артемовские луга, нет	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,51	0,51	0,33



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Артемовские луга, нет	ОДЗ	0,0235			0,0235	59,19	0,00	59,19	59,19
Артемовские луга, нет	ОДЗ	0,0218			0,0218	54,91	0,00	54,91	54,91
Артемовские луга, нет	ОДЗ	0,0580			0,0580	146,08	0,00	146,08	146,08
Артемовские луга, нет	ОДЗ			0,0028	0,0028	0,00	6,63	6,63	4,25
Артемовские луга, нет	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Артемовские луга, нет	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Артемовские луга, нет	ОДЗ	0,0344			0,0344	86,64	0,00	86,64	86,64
Артемовские луга, нет	ОДЗ	0,0310			0,0310	78,08	0,00	78,08	78,08
Артемовские луга, нет	ОДЗ	0,0540			0,0540	136,01	0,00	136,01	136,01
Артемовские луга, нет	ОДЗ	0,1310		0,0027	0,1337	329,95	6,26	336,21	333,96
Артемовские луга, нет	ОДЗ	0,0156		0,0001	0,0157	39,29	0,15	39,45	39,39
Артемовские луга, нет	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Артемовские луга, нет	ОДЗ	0,0453		0,0201	0,0654	114,10	46,78	160,87	144,04
Артемовские луга, нет	ОДЗ	0,1400			0,1400	352,61	0,00	352,61	352,61
Артемовские луга, нет	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,94	1,94	1,24
Артемовские луга, нет	ОДЗ	0,0582			0,0582	146,59	0,00	146,59	146,59
Артемовские луга, нет	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,55	0,55	0,35
Артемовские луга, нет	ОДЗ	0,0690			0,0690	173,79	0,00	173,79	173,79
Артемовские луга, нет	ОДЗ		0,2020		0,2020	508,77	0,00	508,77	508,77
Артемовские луга, нет	ОДЗ	0,1160	0,4920	0,0011	0,6091	1531,35	2,51	1533,86	1532,96
Дальняя ул, 7	ЖФ	0,1216			0,1216	306,27	0,00	306,27	306,27
Одесская ул, 2	ЖФ	0,0644			0,0644	162,20	0,00	162,20	162,20
Одесская ул, 2	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Донецкая ул, 9в	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Донецкая ул, 9в	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Донецкая ул, 9в	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Родионова ул, 7	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,08	0,08	0,05
Родионова ул, 7	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,08	0,08	0,05
Донецкая ул, 2	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Донецкая ул, 5	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Донецкая ул, 5	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Донецкая ул, 5	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Родионова ул, 7	ЖФ			0,0108	0,0108	0,00	79,76	79,76	54,17
Родионова ул, 7	ЖФ			0,0163	0,0163	0,00	120,37	120,37	81,76
Ковровская ул, 21	ЖФ	0,1381		0,0347	0,1728	347,83	256,25	604,08	521,88
Ковровская ул, 21	ЖФ	0,0734			0,0734	184,87	0,00	184,87	184,87
Родионова ул, 7	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Ковровская ул, 45	ОДЗ	0,0055		0,0001	0,0056	13,85	0,12	13,98	13,93
Ковровская ул, 47	ЖФ	0,3255		0,0823	0,4078	819,83	607,77	1427,60	1232,64
Ковровская ул, 47	ОДЗ	0,0098		0,0000	0,0098	24,68	0,08	24,77	24,74
Кудьминская ул, 4	ОДЗ	0,0030		0,0002	0,0032	7,56	0,43	7,99	7,83
Радужная ул, 12	ЖФ	0,2416		0,0508	0,2924	608,51	375,15	983,66	863,32
Радужная ул, 1	ЖФ			0,0210	0,0210	0,00	155,08	155,08	105,34
Радужная ул, 1	ЖФ			0,0220	0,0220	0,00	162,47	162,47	110,35
Радужная ул, 8	ЖФ	0,1779		0,0203	0,1982	448,07	149,91	597,98	549,90

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ковровская ул, 47	ОДЗ	0,0032		0,0000	0,0032	8,06	0,03	8,09	8,08
Донецкая ул, 5	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Донецкая ул, 5	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Ковровская ул, 21а	ОДЗ	0,2089		0,0160	0,2249	526,15	37,40	563,55	550,09
Ковровская ул, 21а	ОДЗ		0,1584		0,1584	398,96	0,00	398,96	398,96
Ковровская ул, 21а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ковровская ул, 47	ОДЗ	0,0282		0,0001	0,0283	71,03	0,14	71,17	71,12
Ковровская ул, 47	ОДЗ	0,0342			0,0342	86,14	0,00	86,14	86,14
Ковровская ул, 47	ОДЗ	0,0038		0,0000	0,0038	9,57	0,03	9,60	9,59
Ковровская ул, 47	ОДЗ	0,0078		0,0000	0,0078	19,65	0,05	19,70	19,68
Донецкая ул, 2	ЖФ			0,1267	0,1267	0,00	935,65	935,65	635,53
Донецкая ул, 6	ЖФ	0,6548		0,1465	0,8013	1649,23	1081,87	2731,10	2384,07
Донецкая ул, 9	ЖФ			0,1447	0,1447	0,00	1068,58	1068,58	725,82
Ковровская ул, 49	ЖФ	0,4365		0,0987	0,5352	1099,40	728,88	1828,28	1594,48
Кудьминская ул, 1	ЖФ	0,4430		0,0965	0,5395	1115,77	712,63	1828,41	1599,82
Кудьминская ул, 2	ЖФ	0,8464		0,1779	1,0243	2131,80	1313,76	3445,56	3024,15
Кудьминская ул, 3	ЖФ			0,1765	0,1765	0,00	1303,42	1303,42	885,32
Кудьминская ул, 4	ЖФ	0,2916		0,0740	0,3656	734,44	546,48	1280,92	1105,63
Радужная ул, 14	ЖФ	0,6539		0,1447	0,7986	1646,96	1068,58	2715,54	2372,78
Радужная ул, 3	ЖФ			0,0322	0,0322	0,00	237,79	237,79	161,52
Родионова ул, 5а	ЖФ			0,0572	0,0572	0,00	422,41	422,41	286,92
Родионова ул, 9	ЖФ	0,1765		0,0366	0,2131	444,55	270,28	714,83	628,13
Ковровская ул, 49	ОДЗ	0,0100		0,0001	0,0101	25,19	0,14	25,33	25,28
Донецкая ул, 2	ЖФ	0,5679			0,5679	1430,35	0,00	1430,35	1430,35
Донецкая ул, 5	ЖФ	0,1947			0,1947	490,39	0,00	490,39	490,39
Донецкая ул, 9	ЖФ	0,6572			0,6572	1655,27	0,00	1655,27	1655,27
Ковровская ул, 45	ЖФ	0,0491		0,0080	0,0571	123,67	59,08	182,75	163,79
Кудьминская ул, 3	ЖФ	0,8302			0,8302	2091,00	0,00	2091,00	2091,00
Радужная ул, 3	ЖФ	0,1413			0,1413	355,89	0,00	355,89	355,89
Родионова ул, 5а	ЖФ	0,2205			0,2205	555,37	0,00	555,37	555,37
Донецкая ул, 5	ОДЗ	0,0208			0,0208	52,39	0,00	52,39	52,39
Ковровская ул, 47	ОДЗ	0,0031		0,0000	0,0031	7,81	0,06	7,87	7,85
Ковровская ул, 47	ОДЗ	0,0027		0,0000	0,0027	6,80	0,11	6,91	6,87
Ковровская ул, 45	ОДЗ	0,0058		0,0002	0,0060	14,61	0,48	15,09	14,91
Ковровская ул, 47	ОДЗ	0,0063		0,0000	0,0063	15,87	0,05	15,92	15,90
Родионова ул, 7	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Донецкая ул, 5	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Донецкая ул, 5	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Донецкая ул, 5	ОДЗ	0,0142			0,0142	35,77	0,00	35,77	35,77
Кудьминская ул, 1	ОДЗ	0,0589		0,0026	0,0615	148,35	6,03	154,38	152,21
Донецкая ул, 3	ОДЗ			0,0195	0,0195	0,00	45,50	45,50	29,13
Донецкая ул, 3	ОДЗ			0,0081	0,0081	0,00	18,86	18,86	12,07
Донецкая ул, 5	ОДЗ	0,0227			0,0227	57,17	0,00	57,17	57,17
Донецкая ул, 5	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Донецкая ул, 4а	ОДЗ	0,1280		0,0310	0,1590	322,39	72,30	394,69	368,67

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Донецкая ул, 2	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Донецкая ул, 5	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Радужная ул, 10	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,68	0,00	23,68	23,68
Радужная ул, 10	ЖФ	0,2986		0,1044	0,4030	752,08	770,85	1522,92	1275,66
Радужная ул, 10	ОДЗ	0,1036		0,0082	0,1118	260,93	19,19	280,13	273,22
Радужная ул, 10	ОДЗ		0,1570		0,1570	395,43	0,00	395,43	395,43
Радужная ул, 10	ОДЗ	0,0050		0,0281	0,0331	12,59	65,49	78,09	54,52
Радужная ул, 3	ОДЗ	0,0039		0,0004	0,0043	9,82	0,83	10,65	10,35
Донецкая ул, 5	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Донецкая ул, 4	ОДЗ			0,0032	0,0032	0,00	7,36	7,36	4,71
Зеленый Город кп - Звезда п, 4	ОДЗ	0,0185			0,0185	46,60	0,00	46,60	46,60
Зеленый Город кп, 1 литер А	ОДЗ	0,0292			0,0292	73,55	0,00	73,55	73,55
Зеленый Город кп - Санаторий Зеленый город п, 12	ЖФ	0,0232			0,0232	58,43	0,00	58,43	58,43
Зеленый Город кп - Санаторий Зеленый город п, 6	ЖФ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Зеленый Город кп - Звезда п, 1	ЖФ	0,0286			0,0286	72,03	0,00	72,03	72,03
Зеленый Город кп - Звезда п, 2	ЖФ	0,0383			0,0383	96,47	0,00	96,47	96,47
Зеленый Город кп - Звезда п, 3	ЖФ	0,0337			0,0337	84,88	0,00	84,88	84,88
Зеленый Город кп - Звезда п, 4	ЖФ	0,0160			0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
Зеленый Город кп - Звезда п, 5	ЖФ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94
Зеленый Город кп - Звезда п, 6	ЖФ	0,0104			0,0104	26,19	0,00	26,19	26,19
Зеленый Город кп - Звезда п, 7	ЖФ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Зеленый Город кп - Звезда п, 8	ЖФ	0,0085			0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41
Зеленый Город кп - Санаторий Зеленый город п, 10	ЖФ	0,0124			0,0124	31,23	0,00	31,23	31,23
Зеленый Город кп - Санаторий Зеленый город п, 13	ЖФ	0,0232			0,0232	58,43	0,00	58,43	58,43
Зеленый Город кп - Санаторий Зеленый город п, 14	ЖФ	0,1135		0,0228	0,1363	285,87	168,37	454,24	400,23
Зеленый Город кп - Санаторий Зеленый город п, 5	ЖФ	0,0657			0,0657	165,48	0,00	165,48	165,48
Зеленый Город кп - Санаторий Зеленый город п, 7	ЖФ	0,0159			0,0159	40,05	0,00	40,05	40,05
Зеленый Город кп - Санаторий Зеленый город п, 8	ЖФ	0,0114			0,0114	28,71	0,00	28,71	28,71

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Зеленый Город кп - Санаторий Зеленый город п, 9	ЖФ	0,0102			0,0102	25,69	0,00	25,69	25,69
Зеленый Город кп - д/о Агродом п	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Зеленый Город кп - д/о Агродом п, 1	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Зеленый Город кп - д/о Агродом п, 8	ЖФ	0,1317			0,1317	331,71	0,00	331,71	331,71
Зеленый Город кп - д/о Агродом п	ОДЗ	0,0420			0,0420	105,78	0,00	105,78	105,78
Зеленый Город кп - д/о Агродом п	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Зеленый Город кп - д/о Агродом п, 3	ЖФ	0,0450			0,0450	113,34	0,00	113,34	113,34
Зеленый Город кп - д/о Агродом п, 6	ЖФ	0,0350			0,0350	88,15	0,00	88,15	88,15
Зеленый Город кп - д/о Агродом п, 1	ЖФ	0,0990			0,0990	249,35	0,00	249,35	249,35
Зеленый Город кп - д/о Агродом п, 2	ЖФ	0,1000			0,1000	251,87	0,00	251,87	251,87
Зеленый Город кп - д/о Агродом п, 4	ЖФ	0,1292			0,1292	325,41	0,00	325,41	325,41
Зеленый Город кп - д/о Агродом п, 7	ЖФ	0,0990			0,0990	249,35	0,00	249,35	249,35
Зеленый Город кп - ул. Агродом ул, 7а	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,69	0,00	25,69	25,69
Зеленый Город кп - д/о Агродом п, 7	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Зеленый Город кп - ул. Агродом ул, 7а	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,90	0,00	19,90	19,90
Зеленый Город кп - ул. Агродом ул, 9	ОДЗ	0,0520			0,0520	130,97	0,00	130,97	130,97
Зеленый Город кп - ул. Агродом ул, 7а	ОДЗ	0,0157			0,0157	39,54	0,00	39,54	39,54
Зеленый Город кп - ул. Агродом ул, 7а	ОДЗ	0,0128			0,0128	32,24	0,00	32,24	32,24
Зеленый Город кп - д/о Агродом п, 10	ОДЗ	0,1779			0,1779	448,07	0,00	448,07	448,07
Зеленый Город кп - д/о Агродом п, 7	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Зеленый Город кп - ул. Агродом ул, 13	ОДЗ	0,0420			0,0420	105,78	0,00	105,78	105,78
Зеленый Город кп - ул. Агродом ул, 15	ОДЗ	0,0909			0,0909	228,95	0,00	228,95	228,95
Зеленый Город кп - ул. Агродом ул, 17	ОДЗ	0,0630			0,0630	158,68	0,00	158,68	158,68

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Зеленый Город кп - ул. Агродом ул, 18	ОДЗ	0,0339			0,0339	85,38	0,00	85,38	85,38
Зеленый Город кп - ул. Агродом ул, 19	ОДЗ	0,0433			0,0433	109,06	0,00	109,06	109,06
Зеленый Город кп - ул. Агродом ул, 1А	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Зеленый Город кп - ул. Агродом ул, 21	ОДЗ	0,0380			0,0380	95,71	0,00	95,71	95,71
Зеленый Город кп - ул. Агродом ул, 7а	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Зеленый Город кп, нет	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Зеленый Город кп, нет	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Зеленый Город кп, нет	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Зеленый Город кп - д/о Зеленый город п, 1	ЖФ	0,0320			0,0320	80,60	0,00	80,60	80,60
Зеленый Город кп - д/о Зеленый город п, 2	ЖФ	0,0127			0,0127	31,99	0,00	31,99	31,99
Зеленый Город кп - д/о Зеленый город п, 3	ЖФ	0,0126			0,0126	31,74	0,00	31,74	31,74
Зеленый Город кп - д/о Зеленый город п, 4	ЖФ	0,0135			0,0135	34,00	0,00	34,00	34,00
Зеленый Город кп - д/о Зеленый город п, 5	ЖФ	0,0230			0,0230	57,93	0,00	57,93	57,93
Зеленый Город кп - д/о Зеленый город п, 8	ЖФ	0,0605			0,0605	152,38	0,00	152,38	152,38
Зеленый Город кп - д/о Кудьма п, 1	ЖФ	0,0117			0,0117	29,47	0,00	29,47	29,47
Зеленый Город кп - д/о Кудьма п, 10	ЖФ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Зеленый Город кп - д/о Кудьма п, 11	ЖФ	0,0217			0,0217	54,66	0,00	54,66	54,66
Зеленый Город кп - д/о Кудьма п, 12	ЖФ	0,0156			0,0156	39,29	0,00	39,29	39,29
Зеленый Город кп - д/о Кудьма п, 13	ЖФ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Зеленый Город кп - д/о Кудьма п, 2	ЖФ	0,0161			0,0161	40,55	0,00	40,55	40,55
Зеленый Город кп - д/о Кудьма п, 3	ЖФ	0,0115			0,0115	28,96	0,00	28,96	28,96
Зеленый Город кп - д/о Кудьма п, 4	ЖФ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Зеленый Город кп - д/о Кудьма п, 5	ЖФ	0,0138			0,0138	34,76	0,00	34,76	34,76
Зеленый Город кп - д/о Кудьма п, 6	ЖФ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Зеленый Город кп - д/о Кудьма п, 7	ЖФ	0,0102			0,0102	25,69	0,00	25,69	25,69
Зеленый Город кп - д/о Кудьма п, 8	ЖФ	0,0098			0,0098	24,68	0,00	24,68	24,68
Зеленый Город кп - д/о Кудьма п, 9	ЖФ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Зеленый Город кп - Детский оздоровительный лагерь Чайка тер, 10 литер ш	ЖФ	0,0096		0,0004	0,0100	24,18	2,95	27,13	26,19
Зеленый Город кп - Детский оздоровительный лагерь Чайка тер, 11Б корпус 2Б	ЖФ	0,0048		0,0004	0,0052	12,09	2,59	14,68	13,85
Зеленый Город кп - Детский оздоровительный лагерь Чайка тер, 11Б корпус 2Б1	ЖФ	0,0191		0,0004	0,0195	48,11	2,59	50,69	49,86
Зеленый Город кп - Детский оздоровительный лагерь Чайка тер, 16	ЖФ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Зеленый Город кп - Детский оздоровительный лагерь Чайка тер, 1и	ЖФ	0,0389		0,0041	0,0430	97,98	30,28	128,25	118,54
Зеленый Город кп - Детский оздоровительный лагерь Чайка тер, 3н	ЖФ	0,0079		0,0026	0,0105	19,90	19,20	39,10	32,94
Зеленый Город кп - Детский оздоровительный лагерь Чайка тер, 4м	ЖФ	0,0079		0,0022	0,0101	19,90	16,25	36,14	30,93
Зеленый Город кп - Детский оздоровительный лагерь Чайка тер, 5л	ЖФ	0,0079		0,0022	0,0101	19,90	16,25	36,14	30,93
Зеленый Город кп - Детский оздоровительный лагерь Чайка тер, 6х	ЖФ	0,0082		0,0031	0,0113	20,65	23,07	43,73	36,33
Зеленый Город кп - Детский оздоровительный лагерь Чайка тер, 9ч	ЖФ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Зеленый Город кп - Детский оздоровительный лагерь Чайка тер, № 2К	ЖФ	0,0051		0,0007	0,0058	12,85	5,17	18,01	16,36
Зеленый Город кп, нет	ОДЗ	0,1657			0,1657	417,34	0,00	417,34	417,34
Зеленый Город кп, нет	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,89	0,89	0,57
Зеленый Город кп, нет	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Зеленый Город кп - Детский оздоровительный лагерь Чайка тер, 18	ЖФ	0,0266			0,0266	67,00	0,00	67,00	67,00

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Зеленый Город кп - Детский оздоровительный лагерь Чайка тер, 20	ЖФ	0,0342		0,0056	0,0398	86,14	41,67	127,81	114,44
Зеленый Город кп - Детский оздоровительный лагерь Чайка тер, 23	ОДЗ	0,0179			0,0179	45,08	0,00	45,08	45,08
Зеленый Город кп - Детский оздоровительный лагерь Чайка тер, 7	ЖФ	0,0463		0,0028	0,0491	116,61	20,70	137,31	130,67
Зеленый Город кп - Детский оздоровительный лагерь Чайка тер, 8	ЖФ	0,0437		0,0021	0,0458	110,07	15,21	125,27	120,39
Зеленый Город кп, д. № 19	ОДЗ			0,0025	0,0025	0,00	5,77	5,77	3,69
Зеленый Город кп, д. № 19	ОДЗ	0,0059		0,0010	0,0069	14,86	2,43	17,29	16,42
Зеленый Город кп, нет	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Зеленый Город кп, нет	ОДЗ	0,0125		0,0113	0,0238	31,48	26,34	57,82	48,34
Зеленый Город кп, нет	ОДЗ	0,0661		0,0003	0,0664	166,48	0,77	167,25	166,98
Зеленый Город кп, нет	ОДЗ	0,0339			0,0339	85,38	0,00	85,38	85,38
Зеленый Город кп, нет	ОДЗ	0,0339			0,0339	85,38	0,00	85,38	85,38
Зеленый Город кп, нет	ОДЗ	0,0451			0,0451	113,59	0,00	113,59	113,59
Зеленый Город кп, нет	ОДЗ	0,1022		0,0400	0,1422	257,41	93,32	350,73	317,15
Зеленый Город кп, нет	ОДЗ	0,1675		0,0334	0,2009	421,88	77,93	499,81	471,76
Зеленый Город кп - Детский санаторий Ройка п, 10	ЖФ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Зеленый Город кп - Детский санаторий Ройка п, 8	ЖФ	0,0092			0,0092	23,17	0,00	23,17	23,17
Зеленый Город кп - Детский санаторий Ройка п	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Зеленый Город кп - Детский санаторий Ройка п	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Зеленый Город кп - Детский санаторий Ройка п	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Зеленый Город кп - Детский санаторий Ройка п	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Зеленый Город кп - Детский санаторий Ройка п, 12	ЖФ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Зеленый Город кп - Детский санаторий Ройка п, 2	ЖФ	0,0158			0,0158	39,80	0,00	39,80	39,80
Зеленый Город кп - Детский санаторий Ройка п, 3	ЖФ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Зеленый Город кп - Детский санаторий Ройка п, 4	ЖФ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Зеленый Город кп - Детский санаторий Ройка п, 6	ЖФ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Зеленый Город кп, д/с Ройка	ОДЗ	0,0286		0,0001	0,0287	72,03	0,32	72,36	72,24
Зеленый Город кп, д/с Ройка	ОДЗ	0,0175		0,0038	0,0213	44,08	8,85	52,93	49,74



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Зеленый Город кп, д/с Ройка	ОДЗ	0,1896		0,0081	0,1977	477,54	18,93	496,47	489,66
Зеленый Город кп, д/с Ройка	ОДЗ			0,0012	0,0012	0,00	2,74	2,74	1,75
Зеленый Город кп, д/с Ройка	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Зеленый Город кп, д/с Ройка	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,88	0,88	0,56
Зеленый Город кп, д/с Ройка	ОДЗ	0,0151			0,0151	38,03	0,00	38,03	38,03
Зеленый Город кп - Дом-интернат Зеленый город п, 3	ЖФ	0,0117		0,0017	0,0134	29,47	12,55	42,02	38,00
Зеленый Город кп - Дом-интернат Зеленый город п, 4	ЖФ	0,0085			0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41
Зеленый Город кп - Дом-интернат Зеленый город п, 5	ЖФ	0,1103		0,0299	0,1402	277,81	220,81	498,62	427,79
Зеленый Город кп - Дом-интернат Зеленый город п, 6	ЖФ	0,0078		0,0022	0,0100	19,65	16,25	35,89	30,68
Зеленый Город кп - Лесничество тер, 16	ЖФ	0,0047		0,0004	0,0051	11,84	2,95	14,79	13,84
Зеленый Город кп - Лесничество тер, 5	ЖФ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Зеленый Город кп - Дом-интернат Зеленый город п	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Зеленый Город кп - Дом-интернат Зеленый город п	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Зеленый Город кп - Дом-интернат Зеленый город п	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Зеленый Город кп, 1	ОДЗ	0,1743		0,0299	0,2042	439,00	69,74	508,75	483,65
Зеленый Город кп, 13б	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Зеленый Город кп, 14	ОДЗ	0,0232		0,0028	0,0260	58,43	6,59	65,02	62,65
Зеленый Город кп, 15дд1	ОДЗ	0,0088			0,0088	22,16	0,00	22,16	22,16
Зеленый Город кп, 16	ОДЗ	0,0447		0,0178	0,0625	112,58	41,56	154,14	139,19
Зеленый Город кп, 17в	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Зеленый Город кп, 2	ОДЗ	0,0331		0,0072	0,0403	83,37	16,84	100,21	94,15
Зеленый Город кп, 7	ОДЗ	0,0095		0,0015	0,0110	23,93	3,43	27,36	26,12
Зеленый Город кп, нет	ОДЗ	0,0946		0,0002	0,0948	238,27	0,35	238,62	238,49
Зеленый Город кп - Мореновская школа п, 3	ЖФ	0,0139			0,0139	35,01	0,00	35,01	35,01
Зеленый Город кп - Мореновская школа п, 1	ЖФ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Зеленый Город кп - Мореновская школа п, 10	ЖФ	0,0772			0,0772	194,44	0,00	194,44	194,44
Зеленый Город кп - Мореновская школа п, 2	ЖФ	0,0128			0,0128	32,24	0,00	32,24	32,24
Зеленый Город кп - Мореновская школа п, 6	ЖФ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Зеленый Город кп - Мореновская школа п, 9	ЖФ	0,0144			0,0144	36,27	0,00	36,27	36,27
Зеленый Город кп, 7	ОДЗ	0,0610			0,0610	153,64	0,00	153,64	153,64
Зеленый Город кп, 7	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Зеленый Город кп, 7	ОДЗ			0,0067	0,0067	0,00	15,53	15,53	9,94
Зеленый Город кп, 7	ОДЗ	0,1556			0,1556	391,91	0,00	391,91	391,91
Зеленый Город кп, 7	ОДЗ			0,0111	0,0111	0,00	25,86	25,86	16,55
Зеленый Город кп, 7	ОДЗ	0,0163			0,0163	41,05	0,00	41,05	41,05
Зеленый Город кп, 7	ОДЗ			0,0067	0,0067	0,00	15,53	15,53	9,94
Зеленый Город кп, 7	ОДЗ	0,0782			0,0782	196,96	0,00	196,96	196,96
Зеленый Город кп, нет литер М	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94
Зеленый Город кп, нет литер Н	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Зеленый Город кп - Санаторий им ВЦСПС п, 10/2	ЖФ	0,0534			0,0534	134,50	0,00	134,50	134,50
Зеленый Город кп - Санаторий им ВЦСПС п, 11/2	ЖФ	0,0105			0,0105	26,45	0,00	26,45	26,45
Зеленый Город кп - Санаторий им ВЦСПС п, 4/2	ЖФ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Зеленый Город кп - Санаторий им ВЦСПС п, 7/2	ЖФ	0,0132			0,0132	33,25	0,00	33,25	33,25
Зеленый Город кп - Санаторий им ВЦСПС п, 8/2	ЖФ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Зеленый Город кп - Санаторий им ВЦСПС п, 9/2	ЖФ	0,0652			0,0652	164,22	0,00	164,22	164,22
Зеленый Город кп - Санаторий Нижегородский п, 3	ЖФ	0,0670		0,0142	0,0812	168,75	104,86	273,62	239,98
Зеленый Город кп - Санаторий Нижегородский п, 5	ЖФ	0,0148		0,0040	0,0188	37,28	29,54	66,82	57,34
Зеленый Город кп - Санаторий Нижегородский п, 6	ЖФ	0,0382		0,0100	0,0482	96,21	73,85	170,06	146,37
Зеленый Город кп - Санаторий Нижегородский п, 7	ЖФ	0,0599		0,0101	0,0700	150,87	74,59	225,45	201,53
Гоголя ул, 34	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гоголя ул, 5	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижегородская ул, 10	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гоголя ул, 32	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,26	0,00	1,26	1,26
Гоголя ул, 34	ЖФ	0,1369			0,1369	344,81	0,00	344,81	344,81
Гоголя ул, 32	ЖФ	0,2354			0,2354	592,90	0,00	592,90	592,90
Гоголя ул, 5	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гоголя ул, 5	ЖФ	0,2881			0,2881	725,63	0,00	725,63	725,63
Нижегородская ул, 10	ЖФ	0,2170			0,2170	546,55	0,00	546,55	546,55
Нижегородская ул, 10	ОДЗ	0,1231			0,1231	310,05	0,00	310,05	310,05
Нижегородская ул, 10	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижегородская ул, 10	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Гоголя ул, 32	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Гоголя ул, 32	ЖФ			0,0519	0,0519	0,00	383,27	383,27	260,33
Казанское ш, 10 корпус 5	ОДЗ	0,0231		0,0033	0,0264	58,18	7,70	65,88	63,11
Казанское ш, 10 корпус 1	ОДЗ	0,0215		0,0030	0,0245	54,15	7,00	61,15	58,63

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Казанское ш, 8 корпус 1	ОДЗ	0,0113		0,0023	0,0136	28,46	5,36	33,82	31,89
Казанское ш, 10	ЖФ	0,1676		0,0394	0,2070	422,13	290,96	713,09	619,76
Казанское ш, 10 корпус 1	ЖФ	0,5958		0,0837	0,6795	1500,62	618,11	2118,73	1920,46
Казанское ш, 10 корпус 2	ЖФ	0,1514		0,0222	0,1736	381,33	163,94	545,27	492,68
Казанское ш, 10 корпус 4	ЖФ	0,1154		0,0280	0,1434	290,65	206,77	497,43	431,10
Казанское ш, 10 корпус 5	ЖФ	0,3025		0,0480	0,3505	761,90	354,47	1116,37	1002,67
Казанское ш, 10 корпус 6	ЖФ	0,2023		0,0509	0,2532	509,53	375,89	885,41	764,84
Казанское ш, 14	ЖФ	0,3144			0,3144	791,87	0,00	791,87	791,87
Казанское ш, 14 корпус 1	ЖФ	0,3478			0,3478	875,99	0,00	875,99	875,99
Казанское ш, 14 корпус 3	ЖФ	0,6275			0,6275	1580,47	0,00	1580,47	1580,47
Казанское ш, 14 корпус 3	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Казанское ш, 16	ЖФ	0,2905			0,2905	731,67	0,00	731,67	731,67
Казанское ш, 18	ЖФ	0,3650			0,3650	919,32	0,00	919,32	919,32
Казанское ш, 8	ЖФ	0,3134		0,0553	0,3687	789,35	408,38	1197,73	1066,74
Казанское ш, 8 корпус 1	ЖФ	0,3017		0,0618	0,3635	759,88	456,38	1216,26	1069,87
Казанское ш, 8 корпус 2	ЖФ	0,2247		0,0373	0,2620	565,95	275,45	841,40	753,04
Казанское ш, 8 корпус 3	ЖФ	0,3093		0,0313	0,3406	779,03	231,14	1010,17	936,03
Казанское ш, 10 корпус 3	ЖФ	0,4279		0,0875	0,5154	1077,74	646,17	1723,91	1516,64
Казанское ш, 10 корпус 3	ОДЗ	0,0037		0,0008	0,0045	9,32	1,87	11,18	10,51
Казанское ш, 8 корпус 4	ОДЗ	0,0163		0,0021	0,0184	41,05	4,90	45,95	44,19
Казанское ш, 18 корпус 1	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Казанское ш, 16 корпус 1	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Казанское ш, 18 корпус 1	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Казанское ш, 18 корпус 1	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Казанское ш, 16 корпус 1	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Казанское ш, 16 корпус 1	ОДЗ	0,0155			0,0155	39,04	0,00	39,04	39,04
Казанское ш, 8 корпус 3	ОДЗ	0,0021		0,0002	0,0023	5,29	0,47	5,76	5,59
Казанское ш, 16 корпус 1	ОДЗ	0,0161			0,0161	40,55	0,00	40,55	40,55
Казанское ш, 8 корпус 2	ОДЗ	0,0013		0,0002	0,0015	3,27	0,47	3,74	3,57
Казанское ш, 14	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Казанское ш, 14	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Казанское ш, 14	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Казанское ш, 14	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Казанское ш, 10 корпус 1	ОДЗ	0,0096		0,0013	0,0109	24,18	3,03	27,21	26,12
Казанское ш, 10 корпус 2	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Казанское ш, 10 корпус 1	ОДЗ	0,0058		0,0008	0,0066	14,61	1,87	16,47	15,80
Казанское ш, 14 корпус 1	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Казанское ш, 14 корпус 1	ОДЗ	0,0088			0,0088	22,16	0,00	22,16	22,16
Казанское ш, 14 корпус 1	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Казанское ш, 8 корпус 2	ОДЗ	0,0030		0,0005	0,0035	7,56	1,17	8,72	8,30
Казанское ш, 8 корпус 2	ОДЗ	0,0033		0,0005	0,0038	8,31	1,17	9,48	9,06
Казанское ш, 8 корпус 2	ОДЗ	0,0032		0,0005	0,0037	8,06	1,17	9,23	8,81
Казанское ш, 8 корпус 3	ОДЗ	0,0040		0,0004	0,0044	10,07	0,93	11,01	10,67
Казанское ш, 10 корпус 5	ОДЗ	0,0163		0,0023	0,0186	41,05	5,36	46,42	44,49
Казанское ш, 16 корпус 1	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Казанское ш, 16 корпус 1	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,76	0,00	0,76	0,76
Казанское ш, 16 корпус 1	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Казанское ш, 16 корпус 1	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,76	0,00	0,76	0,76
Казанское ш, 18	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Казанское ш, 10 корпус 6	ОДЗ	0,0034		0,0009	0,0043	8,56	2,10	10,66	9,91
Казанское ш, 16	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Казанское ш, 18	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Казанское ш, 16	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Казанское ш, 10 корпус 5	ОДЗ	0,0185		0,0026	0,0211	46,60	6,06	52,66	50,48
Казанское ш, 18 корпус 1	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Казанское ш, 10 корпус 5	ОДЗ	0,0060		0,0009	0,0069	15,11	2,10	17,21	16,46
Казанское ш, 10 корпус 4	ОДЗ	0,0028		0,0007	0,0035	7,05	1,63	8,68	8,10
Казанское ш, 18	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Казанское ш, 10	ОДЗ	0,0029		0,0007	0,0036	7,30	1,63	8,94	8,35
Казанское ш, 10 корпус 3	ОДЗ	0,0080		0,0008	0,0088	20,15	1,87	22,02	21,34
Казанское ш, 10 корпус 3	ОДЗ	0,0112		0,0012	0,0124	28,21	2,80	31,01	30,00
Казанское ш, 10 корпус 5	ОДЗ	0,0031		0,0004	0,0035	7,81	0,93	8,74	8,41
Казанское ш, 10 корпус 3	ОДЗ	0,0080		0,0008	0,0088	20,15	1,87	22,02	21,34
Казанское ш, 10 корпус 6	ОДЗ	0,0033		0,0008	0,0041	8,31	1,87	10,18	9,51
Казанское ш, 16	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Казанское ш, 16	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Казанское ш, 16	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Казанское ш, 16	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Казанское ш, 16	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Казанское ш, 16	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Казанское ш, 16	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Казанское ш, 16 корпус 1	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Казанское ш, 16 корпус 1	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Казанское ш, 18	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Казанское ш, 18	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Казанское ш, 18	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Казанское ш, 18	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Казанское ш, 18	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Казанское ш, 18	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Казанское ш, 18	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Казанское ш, 18	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Казанское ш, 8 корпус 3	ОДЗ	0,0028		0,0003	0,0031	7,05	0,70	7,75	7,50
Казанское ш, 10 корпус 6	ОДЗ	0,0013		0,0003	0,0016	3,27	0,70	3,97	3,72
Казанское ш, 10 корпус 6	ОДЗ	0,0003		0,0001	0,0004	0,76	0,23	0,99	0,90
Казанское ш, 10 корпус 6	ОДЗ	0,0003		0,0001	0,0004	0,76	0,23	0,99	0,90
Казанское ш, 8 корпус 3	ОДЗ	0,0036		0,0004	0,0040	9,07	0,93	10,00	9,66
Казанское ш, 10 корпус 6	ОДЗ	0,0025		0,0006	0,0031	6,30	1,40	7,70	7,19
Казанское ш, 8 корпус 3	ОДЗ	0,0026		0,0003	0,0029	6,55	0,70	7,25	7,00
Казанское ш, 10 корпус 4	ОДЗ	0,0019		0,0005	0,0024	4,79	1,17	5,95	5,53
Казанское ш, 10 корпус 4	ОДЗ	0,0019		0,0005	0,0024	4,79	1,17	5,95	5,53

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Казанское ш, 10 корпус 4	ОДЗ	0,0008		0,0002	0,0010	2,01	0,47	2,48	2,31
Казанское ш, 10 корпус 4	ОДЗ	0,0024		0,0006	0,0030	6,04	1,40	7,44	6,94
Казанское ш, 10 корпус 4	ОДЗ	0,0012		0,0003	0,0015	3,02	0,70	3,72	3,47
Казанское ш, 10 корпус 4	ОДЗ	0,0004		0,0001	0,0005	1,01	0,23	1,24	1,16
Казанское ш, 10 корпус 4	ОДЗ	0,0004		0,0001	0,0005	1,01	0,23	1,24	1,16
Казанское ш, 16 корпус 1	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Казанское ш, 10 корпус 3	ОДЗ	0,0159		0,0016	0,0175	40,05	3,73	43,78	42,44
Казанское ш, 10 корпус 5	ОДЗ	0,0173		0,0025	0,0198	43,57	5,83	49,40	47,31
Казанское ш, 10 корпус 5	ОДЗ	0,0058		0,0008	0,0066	14,61	1,87	16,47	15,80
Казанское ш, 16	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Казанское ш, 16	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Казанское ш, 16 корпус 1	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,76	0,00	0,76	0,76
Казанское ш, 14 корпус 1	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Казанское ш, 10 корпус 3	ОДЗ	0,0035		0,0004	0,0039	8,82	0,93	9,75	9,41
Казанское ш, 10 корпус 2	ОДЗ	0,0019		0,0003	0,0022	4,79	0,70	5,49	5,23
Казанское ш, 14 корпус 3	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Казанское ш, 10 корпус 5	ОДЗ	0,0195		0,0028	0,0223	49,11	6,53	55,64	53,29
Казанское ш, 8 корпус 2	ОДЗ	0,0057		0,0010	0,0067	14,36	2,33	16,69	15,85
Казанское ш, 10 корпус 3	ОДЗ	0,0081		0,0008	0,0089	20,40	1,87	22,27	21,60
Казанское ш, 10 корпус 3	ОДЗ	0,0050		0,0005	0,0055	12,59	1,17	13,76	13,34
Казанское ш, 10	ОДЗ	0,0014		0,0003	0,0017	3,53	0,70	4,23	3,97
Казанское ш, 10	ОДЗ	0,0014		0,0003	0,0017	3,53	0,70	4,23	3,97
Казанское ш, 14 корпус 2	ОДЗ	0,1900			0,1900	478,55	0,00	478,55	478,55
Казанское ш, 10 корпус 6	ОДЗ	0,0026		0,0007	0,0033	6,55	1,63	8,18	7,59
Казанское ш, 10 корпус 6	ОДЗ	0,0038		0,0010	0,0048	9,57	2,33	11,90	11,06
Казанское ш, 12	ОДЗ	0,2726			0,2726	686,59	0,00	686,59	686,59
Казанское ш, 16 корпус 1	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Казанское ш, 16 корпус 1	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,76	0,00	0,76	0,76
Казанское ш, 10 корпус 5	ОДЗ	0,0041		0,0006	0,0047	10,33	1,40	11,73	11,22
Казанское ш, 10 корпус 5	ОДЗ	0,0012		0,0002	0,0014	3,02	0,47	3,49	3,32
Казанское ш, 10 корпус 5	ОДЗ	0,0012		0,0002	0,0014	3,02	0,47	3,49	3,32
Казанское ш, 10 корпус 5	ОДЗ	0,0017		0,0002	0,0019	4,28	0,47	4,75	4,58
Казанское ш, 10 корпус 5	ОДЗ	0,0009		0,0001	0,0010	2,27	0,23	2,50	2,42
Казанское ш, 10 корпус 5	ОДЗ	0,0014		0,0002	0,0016	3,53	0,47	3,99	3,82
Казанское ш, 10 корпус 5	ОДЗ	0,0004		0,0001	0,0005	1,01	0,23	1,24	1,16
Казанское ш, 16 корпус 1	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Казанское ш, 16 корпус 1	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Казанское ш, 10 корпус 5	ОДЗ	0,0032		0,0004	0,0036	8,06	0,93	8,99	8,66
Казанское ш, 10 корпус 5	ОДЗ	0,0015		0,0002	0,0017	3,78	0,47	4,24	4,08
Казанское ш, 10 корпус 5	ОДЗ	0,0015		0,0002	0,0017	3,78	0,47	4,24	4,08
Казанское ш, 18	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Казанское ш, 8 корпус 2	ОДЗ	0,0041		0,0007	0,0048	10,33	1,63	11,96	11,37
Казанское ш, 16 корпус 1	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
Казанское ш, 16 корпус 1	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,76	0,00	0,76	0,76
Казанское ш, 18 корпус 1	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Казанское ш, 10 корпус 5	ОДЗ	0,0013		0,0002	0,0015	3,27	0,47	3,74	3,57
Казанское ш, 12 корпус 2	ОДЗ	0,1479			0,1479	372,51	0,00	372,51	372,51
Казанское ш, 12 корпус 6	ОДЗ	2,0877			2,0877	5258,23	0,00	5258,23	5258,23
Казанское ш, 12б	ЖФ	0,3050			0,3050	768,20	0,00	768,20	768,20
Казанское ш, 12б	ЖФ	0,4617			0,4617	1162,87	0,00	1162,87	1162,87
Маслякова ул, 16/102	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Маслякова ул, 16/102	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Максима Горького пл, 4 корпус 2	ОДЗ	0,0085		0,0001	0,0086	21,41	0,14	21,55	21,50
Максима Горького пл, 4 корпус 2а	ОДЗ	0,0240		0,0000	0,0240	60,45	0,08	60,53	60,50
Новая ул, 57	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Новая ул, 57	ЖФ	0,1190			0,1190	299,72	0,00	299,72	299,72
Новая ул, 57	ОДЗ	0,0147			0,0147	37,02	0,00	37,02	37,02
Максима Горького пл, 5/76	ОДЗ	0,0056		0,0000	0,0056	14,10	0,09	14,20	14,16
Маслякова ул, 14	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Максима Горького пл, 5/76	ОДЗ	0,0066		0,0001	0,0067	16,62	0,17	16,79	16,73
Максима Горького пл, 4 корпус 2	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Максима Горького пл, 5/76	ОДЗ	0,0980			0,0980	246,83	0,00	246,83	246,83
Максима Горького пл, 4 корпус 2	ОДЗ	0,0310			0,0310	78,08	0,00	78,08	78,08
Максима Горького пл, 4 корпус 2	ОДЗ	0,0199			0,0199	50,12	0,00	50,12	50,12
Максима Горького пл, 4 корпус 2	ОДЗ	0,0235		0,0012	0,0247	59,19	2,69	61,88	60,91
Маслякова ул, 12а	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,68	0,00	24,68	24,68
Маслякова ул, 12а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Маслякова ул, 12а	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Маслякова ул, 12а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Новая ул, 55б	ОДЗ	0,0197			0,0197	49,62	0,00	49,62	49,62
Новая ул, 55б	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Маслякова ул, 5	ОДЗ	0,2040			0,2040	513,81	0,00	513,81	513,81
Маслякова ул, 5	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Маслякова ул, 16	ОДЗ	0,0662			0,0662	166,74	0,00	166,74	166,74
Маслякова ул, 16	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Маслякова ул, 14	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Маслякова ул, 14	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Маслякова ул, 9	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Маслякова ул, 9	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,70	0,00	26,70	26,70
Новая ул, 55д	ЖФ	0,1064			0,1064	267,99	0,00	267,99	267,99
Максима Горького пл, 5/76	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,69	0,00	25,69	25,69
Маслякова ул, 16/102	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Маслякова ул, 14	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,93	0,00	24,93	24,93

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Максима Горького пл, 4 корпус 2а	ОДЗ	0,0054		0,0000	0,0054	13,60	0,05	13,65	13,63
Максима Горького пл, 4 корпус 2а	ОДЗ	0,0669		0,0003	0,0672	168,50	0,58	169,08	168,87
Максима Горького пл, 4	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,48	0,48	0,31
Максима Горького пл, 4	ОДЗ	0,1130	0,1013	0,0008	0,2151	539,75	1,86	541,61	540,94
Максима Горького пл, 5/76	ЖФ			0,0654	0,0654	0,00	482,97	482,97	328,05
Ильинская ул, 83	ЖФ	0,0250			0,0250	62,97	0,00	62,97	62,97
Максима Горького пл, 4	ЖФ	0,3337		0,0650	0,3987	840,48	480,01	1320,49	1166,52
Максима Горького пл, 5/76	ЖФ	0,3271			0,3271	823,86	0,00	823,86	823,86
Маслякова ул, 12а	ЖФ	0,1180			0,1180	297,20	0,00	297,20	297,20
Маслякова ул, 12а	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Маслякова ул, 14	ЖФ	0,0280			0,0280	70,52	0,00	70,52	70,52
Маслякова ул, 14а	ЖФ	0,0307			0,0307	77,32	0,00	77,32	77,32
Маслякова ул, 16/102	ЖФ	0,0251			0,0251	63,22	0,00	63,22	63,22
Маслякова ул, 9	ЖФ	0,1257			0,1257	316,60	0,00	316,60	316,60
Новая ул, 55б	ЖФ	0,0592			0,0592	149,11	0,00	149,11	149,11
Новая ул, 57	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Маслякова ул, 14	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Новая ул, 55б	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,92	0,00	22,92	22,92
Маслякова ул, 14	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Маслякова ул, 14	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Максима Горького пл, 4 корпус 2	ОДЗ	0,0196		0,0002	0,0198	49,37	0,35	49,72	49,59
Максима Горького пл, 5/76	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Максима Горького пл, 4 корпус 2	ОДЗ	0,0057		0,0000	0,0057	14,36	0,09	14,45	14,42
Максима Горького пл, 4 корпус 2	ОДЗ	0,0260			0,0260	65,49	0,00	65,49	65,49
Новая ул, 55б	ОДЗ	0,0105			0,0105	26,45	0,00	26,45	26,45
Маслякова ул, 8	ОДЗ	0,0590		0,0404	0,0994	148,60	94,22	242,82	208,91
Ильинская ул, 118а	ОДЗ	0,0465			0,0465	117,12	0,00	117,12	117,12
Максима Горького пл, 4 корпус 2	ОДЗ	0,0349		0,0002	0,0351	87,90	0,38	88,29	88,15
Максима Горького пл, 4 корпус 2	ОДЗ	0,0157		0,0002	0,0159	39,54	0,40	39,94	39,80
Максима Горького пл, 4 корпус 2а	ОДЗ	0,0248		0,0003	0,0251	62,46	0,58	63,05	62,84
Ильинская ул, 83а	ОДЗ	0,0974			0,0974	245,32	0,00	245,32	245,32
Ильинская ул, 83а	ОДЗ	0,0192			0,0192	48,36	0,00	48,36	48,36
Ильинская ул, 83а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ильинская ул, 83а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ильинская ул, 81	ОДЗ	0,0220			0,0220	55,41	0,00	55,41	55,41
Большая Покровская ул, 93	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Большая Покровская ул, 93	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Большая Покровская ул, 71а	ОДЗ	0,0406			0,0406	102,26	0,00	102,26	102,26
Воровского ул, 11	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Воровского ул, 11	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Максима Горького ул, 65а	ОДЗ	0,0183			0,0183	46,09	0,00	46,09	46,09
Большая Покровская ул, 73	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Большая Покровская ул, 75	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Воровского ул, 22	ОДЗ		0,0012		0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Воровского ул, 22	ЖФ	0,1066			0,1066	268,49	0,00	268,49	268,49
Воровского ул, 22	ОДЗ	0,1700			0,1700	428,17	0,00	428,17	428,17
Воровского ул, 11	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Воровского ул, 24	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Воровского ул, 11	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Большая Покровская ул, 69	ОДЗ	0,0227			0,0227	57,17	0,00	57,17	57,17
Максима Горького ул, 65а	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Воровского ул, 24	ЖФ	0,1002			0,1002	252,37	0,00	252,37	252,37
Максима Горького ул, 65б	ЖФ	0,1628			0,1628	410,04	0,00	410,04	410,04
Максима Горького ул, 65б	ОДЗ		0,0848		0,0848	213,58	0,00	213,58	213,58
Максима Горького ул, 65б	ОДЗ	0,2029			0,2029	511,04	0,00	511,04	511,04
Максима Горького ул, 65б	ОДЗ		0,0426		0,0426	107,30	0,00	107,30	107,30
Воровского ул, 11	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Большая Покровская ул, 71	ОДЗ	0,0160			0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
Большая Покровская ул, 73	ОДЗ	0,0125			0,0125	31,48	0,00	31,48	31,48
Максима Горького ул, 65а	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Большая Покровская ул, 75	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Максима Горького ул, 65а	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Воровского ул, 24	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Максима Горького ул, 65а	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Воровского ул, 24	ОДЗ	0,0132			0,0132	33,25	0,00	33,25	33,25
Воровского ул, 24	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Воровского ул, 24	ОДЗ	0,0448			0,0448	112,84	0,00	112,84	112,84
Воровского ул, 24	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,76	0,00	0,76	0,76
Воровского ул, 24	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Воровского ул, 24	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
Воровского ул, 24	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,73	0,00	30,73	30,73
Воровского ул, 13	ОДЗ	0,0096			0,0096	24,18	0,00	24,18	24,18
Воровского ул, 13	ОДЗ	0,0205			0,0205	51,63	0,00	51,63	51,63
Большая Покровская ул, 71а	ОДЗ	0,0379			0,0379	95,46	0,00	95,46	95,46
Воровского ул, 13	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Большая Покровская ул, 93	ОДЗ	0,0452			0,0452	113,84	0,00	113,84	113,84
Большая Покровская ул, 93	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Большая Покровская ул, 93	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,95	0,00	26,95	26,95
Максима Горького ул, 65а	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Максима Горького ул, 65а	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Большая Покровская ул, 93	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Большая Покровская ул, 75	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Большая Покровская ул, 75	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,71	0,00	28,71	28,71
Большая Покровская ул, 93	ОДЗ	0,0152			0,0152	38,28	0,00	38,28	38,28
Большая Покровская ул, 73	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Большая Покровская ул, 93	ЖФ	0,3095			0,3095	779,53	0,00	779,53	779,53
Воровского ул, 13	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Большая Покровская ул, 69б	ЖФ	0,0365			0,0365	91,93	0,00	91,93	91,93
Большая Покровская ул, 73	ЖФ	0,1553			0,1553	391,15	0,00	391,15	391,15
Большая Покровская ул, 75	ЖФ	0,1632			0,1632	411,05	0,00	411,05	411,05
Воровского ул, 11	ЖФ	0,2840			0,2840	715,30	0,00	715,30	715,30
Воровского ул, 13	ЖФ	0,0764			0,0764	192,43	0,00	192,43	192,43
Крупской ул, 16а	ЖФ	0,0716			0,0716	180,34	0,00	180,34	180,34
Максима Горького ул, 65а	ЖФ	0,2554			0,2554	643,27	0,00	643,27	643,27
Большая Покровская ул, 69а	ОДЗ	0,0137			0,0137	34,51	0,00	34,51	34,51
Максима Горького ул, 65а	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Большая Покровская ул, 69а	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Большая Покровская ул, 71	ОДЗ	0,0159			0,0159	40,05	0,00	40,05	40,05
Большая Покровская ул, 65	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Большая Покровская ул, 65	ОДЗ	0,3077			0,3077	775,00	0,00	775,00	775,00
Большая Покровская ул, 93	ОДЗ	0,0193			0,0193	48,61	0,00	48,61	48,61
Большая Покровская ул, 93	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,71	0,00	28,71	28,71
Большая Покровская ул, 73	ОДЗ	0,0108			0,0108	27,20	0,00	27,20	27,20
Крупской ул, 16а	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Большая Покровская ул, 69	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Малая Ямская ул, 9а	ОДЗ	0,0840		0,0247	0,1087	211,57	57,60	269,17	248,44
Минина ул, 1а	ОДЗ	0,0047		0,0014	0,0061	11,84	3,27	15,10	13,93
Верхне-Волжская наб, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Минина ул, 1	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Минина ул, 1а	ОДЗ	0,0066		0,0019	0,0085	16,62	4,43	21,05	19,46
Минина ул, 1	ОДЗ	0,0070		0,0013	0,0083	17,63	3,08	20,71	19,60
Минина ул, 1	ОДЗ	0,0073		0,0001	0,0074	18,39	0,15	18,54	18,48
Минина ул, 1	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,43	0,43	0,28
Минина ул, 3	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Минина ул, 1	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,66	0,00	21,66	21,66
Минина ул, 1а	ОДЗ	0,0049		0,0014	0,0063	12,34	3,27	15,61	14,43
Минина ул, 1	ОДЗ	0,0035		0,0000	0,0035	8,82	0,03	8,85	8,84
Минина ул, 3а	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Минина ул, 1	ОДЗ	0,0108			0,0108	27,20	0,00	27,20	27,20
Минина ул, 1	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Минина ул, 3а	ОДЗ	0,0051		0,0000	0,0051	12,85	0,05	12,89	12,87
Минина ул, 1	ОДЗ	0,0124		0,0000	0,0124	31,23	0,03	31,26	31,25
Минина ул, 1а	ОДЗ	0,0006		0,0002	0,0008	1,51	0,47	1,98	1,81
Минина и Пожарского пл, 7/1	ЖФ	0,0567		0,0064	0,0631	142,81	47,26	190,07	174,91
Минина ул, 1	ЖФ	0,3756		0,0430	0,4186	946,01	317,55	1263,56	1161,70
Минина ул, 3	ЖФ	0,2252		0,0329	0,2581	567,21	242,96	810,16	732,23
Минина ул, 3а	ОДЗ	0,0037		0,0000	0,0037	9,32	0,03	9,35	9,34

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Минина ул, 1а	ОДЗ	0,0049		0,0014	0,0063	12,34	3,27	15,61	14,43
Минина ул, 1а	ЖФ	0,4880		0,0793	0,5673	1229,11	585,61	1814,73	1626,88
Минина ул, 3а	ЖФ	0,2579		0,0374	0,2953	649,57	276,19	925,76	837,16
Минина ул, 3б	ЖФ	0,1024		0,0146	0,1170	257,91	107,82	365,73	331,15
Верхне-Волжская наб, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Минина ул, 3а	ОДЗ	0,0047		0,0001	0,0048	11,84	0,12	11,96	11,92
Минина ул, 3а	ОДЗ	0,0041		0,0005	0,0046	10,33	1,06	11,39	11,01
Верхне-Волжская наб, 3	ОДЗ	0,1360	0,1140		0,2500	629,67	0,00	629,67	629,67
Минина ул, 1а	ОДЗ	0,0134		0,0001	0,0135	33,75	0,23	33,98	33,90
Минина ул, 3	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,30
Минина ул, 3	ОДЗ	0,0086		0,0001	0,0087	21,66	0,25	21,91	21,82
Минина ул, 3в	ОДЗ	0,0860		0,0197	0,1057	216,61	45,94	262,55	246,02
Минина и Пожарского пл, 10/1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Минина ул, 3	ОДЗ	0,0450		0,0004	0,0454	113,34	0,91	114,25	113,92
Минина ул, 1	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,50	0,00	0,50	0,50
Минина ул, 1	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Минина ул, 1	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Минина ул, 3а	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Минина ул, 3а	ОДЗ	0,0124			0,0124	31,23	0,00	31,23	31,23
Минина ул, 6а	ОДЗ	0,1081			0,1081	272,27	0,00	272,27	272,27
Минина ул, 41	ОДЗ	0,0114		0,0015	0,0129	28,71	3,50	32,21	30,95
Минина ул, 41	ОДЗ	0,0038		0,0004	0,0042	9,57	0,93	10,50	10,17
Минина ул, 43А	ОДЗ	0,0021		0,0002	0,0023	5,29	0,47	5,76	5,59
Минина ул, 41	ЖФ	0,1213		0,0123	0,1336	305,51	90,83	396,35	367,21
Минина ул, 43А	ЖФ	0,1631		0,0147	0,1778	410,80	108,56	519,35	484,53
Минина ул, 49	ЖФ	0,0714		0,0079	0,0793	179,83	58,34	238,17	219,46
Сенная пл, 6/49	ЖФ	0,3745		0,0237	0,3982	943,24	175,02	1118,26	1062,12
Минина ул, 43А	ОДЗ	0,0067		0,0006	0,0073	16,88	1,40	18,27	17,77
Минина ул, 43А	ОДЗ	0,0138		0,0012	0,0150	34,76	2,80	37,56	36,55
Минина ул, 49	ОДЗ	0,0110		0,0011	0,0121	27,71	2,57	30,27	29,35
Сенная пл, 6/49	ОДЗ	0,0062		0,0004	0,0066	15,62	0,93	16,55	16,21
Сенная пл, 6/49	ОДЗ	0,0084		0,0005	0,0089	21,16	1,17	22,32	21,90
Сенная пл, 6/49	ОДЗ	0,0035		0,0002	0,0037	8,82	0,47	9,28	9,11
Сенная пл, 6/49	ОДЗ	0,0496		0,0031	0,0527	124,93	7,23	132,16	129,55
Сенная пл, 6/49	ОДЗ	0,0022		0,0001	0,0023	5,54	0,23	5,77	5,69
Сенная пл, 6/49	ОДЗ	0,0090		0,0006	0,0096	22,67	1,40	24,07	23,56
Сенная пл, 6/49	ОДЗ	0,0191		0,0012	0,0203	48,11	2,80	50,91	49,90
Сенная пл, 6/49	ОДЗ	0,0083		0,0005	0,0088	20,90	1,17	22,07	21,65
Сенная пл, 6/49	ОДЗ	0,0039		0,0002	0,0041	9,82	0,47	10,29	10,12
Минина ул, 41	ОДЗ	0,0106		0,0011	0,0117	26,70	2,57	29,26	28,34
Минина ул, 43А	ОДЗ	0,0033		0,0003	0,0036	8,31	0,70	9,01	8,76
Сенная пл, 6/49	ОДЗ	0,0017		0,0001	0,0018	4,28	0,23	4,51	4,43
Сенная пл, 6/49	ОДЗ	0,0017		0,0001	0,0018	4,28	0,23	4,51	4,43
Нижне-Волжская наб, 4	ОДЗ	0,0206			0,0206	51,88	0,00	51,88	51,88

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Нижне-Волжская наб, 4	ОДЗ	0,0410			0,0410	103,27	0,00	103,27	103,27
Магистратская ул, 3/4	ОДЗ	0,0730			0,0730	183,86	0,00	183,86	183,86
Магистратская ул, 3/4	ОДЗ		0,0700	0,0004	0,0704	176,31	0,93	177,24	176,90
Магистратская ул, 3/4	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижне-Волжская наб, 4	ЖФ	0,0234			0,0234	58,94	0,00	58,94	58,94
Кожевенная ул, 1-1а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кожевенная ул, 1/1а литер В2	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Кожевенная ул, 1/1а литер Д	ОДЗ	0,0147			0,0147	37,02	0,00	37,02	37,02
Кожевенная ул, 12	ОДЗ	0,0367			0,0367	92,44	0,00	92,44	92,44
Нижне-Волжская наб, 5/2 литер а, б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижне-Волжская наб, 5/2а	ОДЗ	0,0539			0,0539	135,76	0,00	135,76	135,76
Нижне-Волжская наб, 5/2б	ОДЗ	0,0212			0,0212	53,40	0,00	53,40	53,40
Кожевенная ул, 1-1а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кожевенная ул, 1-1а литер А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кожевенная ул, 1/1а	ОДЗ	0,0528			0,0528	132,99	0,00	132,99	132,99
Кожевенная ул, 1/1а литер А	ОДЗ	0,1564			0,1564	393,92	0,00	393,92	393,92
Кожевенная ул, 1/1а литер А	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Кожевенный пер, 4 корпус 8	ОДЗ	0,0240			0,0240	60,45	0,00	60,45	60,45
Кожевенный пер, 4 корпус 8	ОДЗ	0,0116			0,0116	29,22	0,00	29,22	29,22
Нижне-Волжская наб, 1	ЖФ			0,0112	0,0112	0,00	82,71	82,71	56,18
Кожевенная ул, 1а	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Кожевенная ул, 5	ЖФ	0,1079		0,0176	0,1255	271,76	129,97	401,74	360,05
Магистратская ул, 5/6	ЖФ	0,0222			0,0222	55,91	0,00	55,91	55,91
Нижне-Волжская наб, 1	ЖФ	0,0692			0,0692	174,29	0,00	174,29	174,29
Кожевенная ул, 1а	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Кожевенная ул, 1а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кожевенный пер, 4 корпус 8	ОДЗ	0,0134			0,0134	33,75	0,00	33,75	33,75
Кожевенная ул, 10	ОДЗ	0,0124			0,0124	31,23	0,00	31,23	31,23
Нижне-Волжская наб, 1	ОДЗ	0,0431		0,0054	0,0485	108,55	12,53	121,08	116,58
Кожевенная ул, 1-1а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кожевенная ул, 1/1а литер А	ОДЗ	0,0334			0,0334	84,12	0,00	84,12	84,12
Кожевенная ул, 14 литер А	ОДЗ	0,0436			0,0436	109,81	0,00	109,81	109,81
Кожевенная ул, 1-1а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кожевенная ул, 1а	ОДЗ	0,0538			0,0538	135,50	0,00	135,50	135,50
Кожевенная ул, 1а	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Кожевенная ул, 1а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижне-Волжская наб, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижне-Волжская наб, 2	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,88	0,88	0,56
Нижне-Волжская наб, 2	ОДЗ	0,1741		0,0007	0,1748	438,50	1,68	440,18	439,57
Нижне-Волжская наб, 2	ОДЗ	0,2952		0,0081	0,3033	743,51	18,84	762,35	755,57
Кожевенная ул, 14а	ОДЗ	0,0409			0,0409	103,01	0,00	103,01	103,01
Кожевенная ул, 1/1а литер А	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Почаинская ул, 35	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Почаинская ул, 29	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ильинская ул, 37	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Добролюбова ул, 10	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Добролюбова ул, 5	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Ильинская ул, 48	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Ильинская ул, 56	ОДЗ	0,0290			0,0290	73,04	0,00	73,04	73,04
Добролюбова ул, 8	ОДЗ	0,0140			0,0140	35,26	0,00	35,26	35,26
Ильинская ул, 59	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Плотничный пер, 34	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Плотничный пер, 12	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Добролюбова ул, 7	ОДЗ	0,0088			0,0088	22,16	0,00	22,16	22,16
Добролюбова ул, 7	ОДЗ	0,0240			0,0240	60,45	0,00	60,45	60,45
Сергиевская ул, 1	ОДЗ	0,0218			0,0218	54,91	0,00	54,91	54,91
Добролюбова ул, 7	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Ильинская ул, 29	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Добролюбова ул, 6а	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Добролюбова ул, 6а	ОДЗ	0,0088			0,0088	22,16	0,00	22,16	22,16
им Федоровского наб, 3	ЖФ	0,3948			0,3948	994,37	0,00	994,37	994,37
Ильинская ул, 38	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Ильинская ул, 57	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Крутой (Нижегородский р-н) пер, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Крутой (Нижегородский р-н) пер, 3	ОДЗ	0,0345			0,0345	86,89	0,00	86,89	86,89
Крутой (Нижегородский р-н) пер, 6	ОДЗ	0,0139			0,0139	35,01	0,00	35,01	35,01
Крутой (Нижегородский р-н) пер, 6	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Крутой (Нижегородский р-н) пер, 7	ОДЗ	0,0332			0,0332	83,62	0,00	83,62	83,62
Ильинская ул, 53	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Ильинская ул, 53	ОДЗ	0,0227			0,0227	57,17	0,00	57,17	57,17
Ильинская ул, 53	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Добролюбова ул, 13а	ОДЗ	0,0327			0,0327	82,36	0,00	82,36	82,36
Ильинская ул, 33	ОДЗ	0,0637			0,0637	160,44	0,00	160,44	160,44
Ильинская ул, 60	ОДЗ	0,0417	0,0283		0,0700	176,31	0,00	176,31	176,31
Ильинская ул, 60	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ильинская ул, 46	ОДЗ	0,0934			0,0934	235,24	0,00	235,24	235,24
Ильинская ул, 46	ОДЗ	0,2846	1,0200		1,3046	3285,86	0,00	3285,86	3285,86
Ильинская ул, 46	ОДЗ	0,3540			0,3540	891,61	0,00	891,61	891,61
Ильинская ул, 46	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ильинская ул, 54	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ильинская ул, 54	ОДЗ	0,0546			0,0546	137,52	0,00	137,52	137,52
Ильинская ул, 29в	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Ильинская ул, 41	ОДЗ	0,0549			0,0549	138,28	0,00	138,28	138,28
Ильинская ул, 41	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Почаинская ул, 35	ОДЗ	0,0281			0,0281	70,77	0,00	70,77	70,77
Почаинская ул, 22	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Ильинская ул, 48	ЖФ	0,0818			0,0818	206,03	0,00	206,03	206,03
Ильинская ул, 48	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Плотничный пер, 17	ЖФ	0,1571			0,1571	395,68	0,00	395,68	395,68
Плотничный пер, 17	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Плотничный пер, 17	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Плотничный пер, 17	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Добролюбова ул, 9	ОДЗ	0,1035	0,0617		0,1652	416,08	0,00	416,08	416,08
Добролюбова ул, 9	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ильинская ул, 25	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
им Федоровского наб, 3	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Добролюбова ул, 20	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94
Добролюбова ул, 20	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Ильинская ул, 40/11	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Ильинская ул, 35	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Добролюбова ул, 9	ЖФ	0,2527			0,2527	636,47	0,00	636,47	636,47
Ильинская ул, 25а	ЖФ	0,0099			0,0099	24,93	0,00	24,93	24,93
Ильинская ул, 32	ЖФ	0,2393			0,2393	602,72	0,00	602,72	602,72
Ильинская ул, 38	ЖФ	0,0326			0,0326	82,11	0,00	82,11	82,11
Ильинская ул, 40/11	ЖФ	0,0476			0,0476	119,89	0,00	119,89	119,89
Ильинская ул, 53	ЖФ	0,0511			0,0511	128,70	0,00	128,70	128,70
Почаинская ул, 29	ЖФ	0,2385			0,2385	600,70	0,00	600,70	600,70
Сергиевская ул, 1	ЖФ	0,3443			0,3443	867,18	0,00	867,18	867,18
Почаинская ул, 35	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Добролюбова ул, 10	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Добролюбова ул, 10	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Добролюбова ул, 10	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Добролюбова ул, 10	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Добролюбова ул, 10	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Добролюбова ул, 10	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Добролюбова ул, 10	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Добролюбова ул, 10	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Добролюбова ул, 10	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Добролюбова ул, 10	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Добролюбова ул, 10	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Добролюбова ул, 10	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Добролюбова ул, 10	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ильинская ул, 48	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Добролюбова ул, 20	ЖФ	0,0202			0,0202	50,88	0,00	50,88	50,88
Добролюбова ул, 5	ЖФ	0,2364			0,2364	595,41	0,00	595,41	595,41
Добролюбова ул, 6а	ЖФ	0,1293			0,1293	325,66	0,00	325,66	325,66
Добролюбова ул, 7	ЖФ	0,2058			0,2058	518,34	0,00	518,34	518,34
Добролюбова ул, 8	ЖФ	0,1171			0,1171	294,94	0,00	294,94	294,94
Ильинская ул, 20а	ЖФ	0,0314			0,0314	79,09	0,00	79,09	79,09



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ильинская ул, 23	ЖФ	0,0465			0,0465	117,12	0,00	117,12	117,12
Ильинская ул, 23а	ЖФ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Ильинская ул, 25	ЖФ	0,0262			0,0262	65,99	0,00	65,99	65,99
Ильинская ул, 27	ЖФ	0,0232			0,0232	58,43	0,00	58,43	58,43
Ильинская ул, 29	ЖФ	0,0118			0,0118	29,72	0,00	29,72	29,72
Ильинская ул, 29в	ЖФ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Ильинская ул, 31	ЖФ	0,0254			0,0254	63,97	0,00	63,97	63,97
Ильинская ул, 35	ЖФ	0,1655			0,1655	416,84	0,00	416,84	416,84
Ильинская ул, 37	ЖФ	0,1689			0,1689	425,40	0,00	425,40	425,40
Ильинская ул, 40а	ЖФ	0,0684			0,0684	172,28	0,00	172,28	172,28
Ильинская ул, 53б	ЖФ	0,0282			0,0282	71,03	0,00	71,03	71,03
Ильинская ул, 57	ЖФ	0,1115			0,1115	280,83	0,00	280,83	280,83
Ильинская ул, 59	ЖФ	0,0244			0,0244	61,46	0,00	61,46	61,46
Ильинская ул, 59б	ЖФ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Ильинская ул, 62А	ЖФ	0,0568			0,0568	143,06	0,00	143,06	143,06
Крутой (Нижегородский р-н) пер, 10	ЖФ	0,0212			0,0212	53,40	0,00	53,40	53,40
Крутой (Нижегородский р-н) пер, 12	ЖФ	0,1221			0,1221	307,53	0,00	307,53	307,53
Нижегородская ул, 4	ЖФ	0,2347			0,2347	591,13	0,00	591,13	591,13
Плотничный пер, 10	ЖФ	0,0152			0,0152	38,28	0,00	38,28	38,28
Плотничный пер, 12	ЖФ	0,0187			0,0187	47,10	0,00	47,10	47,10
Плотничный пер, 2 корпус 1	ЖФ	0,1376			0,1376	346,57	0,00	346,57	346,57
Плотничный пер, 2 корпус 1	ОДЗ	0,0352			0,0352	88,66	0,00	88,66	88,66
Плотничный пер, 2 корпус 2	ЖФ	0,1324			0,1324	333,47	0,00	333,47	333,47
Плотничный пер, 34	ЖФ	0,0670			0,0670	168,75	0,00	168,75	168,75
Почаинская ул, 22	ЖФ	0,2390			0,2390	601,96	0,00	601,96	601,96
Почаинская ул, 35	ЖФ	0,4277			0,4277	1077,24	0,00	1077,24	1077,24
Почаинская ул, 29	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Ильинская ул, 48	ОДЗ	0,0134			0,0134	33,75	0,00	33,75	33,75
Ильинская ул, 48	ОДЗ	0,0125			0,0125	31,48	0,00	31,48	31,48
Ильинская ул, 52	ОДЗ	0,0929			0,0929	233,98	0,00	233,98	233,98
Ильинская ул, 52	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ильинская ул, 53/2	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Ильинская ул, 31	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Почаинская ул, 35	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Почаинская ул, 35	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,95	0,00	26,95	26,95
Добролюбова ул, 8	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Плотничный пер, 2	ОДЗ	0,0651	0,0953		0,1604	404,00	0,00	404,00	404,00
Плотничный пер, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ильинская ул, 57	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Сергиевская ул, 9	ОДЗ	0,0136			0,0136	34,25	0,00	34,25	34,25
Сергиевская ул, 9	ОДЗ	0,0730			0,0730	183,86	0,00	183,86	183,86
Сергиевская ул, 9	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Плотничный пер, 2 корпус 1	ЖФ		0,0676		0,0676	170,26	0,00	170,26	170,26



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Плотничный пер, 2 корпус 1	ОДЗ		0,0870		0,0870	219,12	0,00	219,12	219,12
Плотничный пер, 2 корпус 2	ЖФ		0,0591		0,0591	148,85	0,00	148,85	148,85
Плотничный пер, 17	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,73	0,00	30,73	30,73
Добролюбова ул, 6а	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Ильинская ул, 59	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Ильинская ул, 37	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Ильинская ул, 78	ОДЗ	0,1000			0,1000	251,87	0,00	251,87	251,87
Ильинская ул, 78а	ОДЗ	0,0486			0,0486	122,41	0,00	122,41	122,41
Почтовый Съезд ул, 21	ОДЗ	0,0134			0,0134	33,75	0,00	33,75	33,75
Почтовый Съезд ул, 21	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Почтовый Съезд ул, 23	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Плотничный пер, 18в	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Плотничный пер, 18в	ОДЗ	0,2640			0,2640	664,93	0,00	664,93	664,93
Добролюбова ул, 5	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Ильинская ул, 56а	ОДЗ	0,0500			0,0500	125,93	0,00	125,93	125,93
Ильинская ул, 56а,б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ильинская ул, 56б	ОДЗ	0,0147			0,0147	37,02	0,00	37,02	37,02
Почаинская ул, 27	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,74	0,00	32,74	32,74
Почаинская ул, 27	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ильинская ул, 68а	ОДЗ	0,0470			0,0470	118,38	0,00	118,38	118,38
Крутой (Нижегородский р-н) пер, 11	ОДЗ	0,0924			0,0924	232,73	0,00	232,73	232,73
Крутой (Нижегородский р-н) пер, 11б	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Почаинская ул, 20	ОДЗ	0,0194			0,0194	48,86	0,00	48,86	48,86
Почаинская ул, 20	ОДЗ	0,0273			0,0273	68,76	0,00	68,76	68,76
Почаинская ул, 20	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Почаинская ул, 20	ОДЗ	0,0271			0,0271	68,26	0,00	68,26	68,26
Нижегородская ул, 4	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Почаинская ул, 22	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Почаинская ул, 35	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Ильинская ул, 62А	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Ильинская ул, 62А	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94
Почаинская ул, 14а	ОДЗ	0,0515			0,0515	129,71	0,00	129,71	129,71
Почаинская ул, 14а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Почаинская ул, 14б	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Почаинская ул, 14б	ОДЗ	0,0128			0,0128	32,24	0,00	32,24	32,24
Ильинская ул, 52а	ОДЗ	0,1376			0,1376	346,57	0,00	346,57	346,57
Ильинская ул, 52а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ильинская ул, 62А	ОДЗ	0,0108			0,0108	27,20	0,00	27,20	27,20
Ильинская ул, 62А	ОДЗ	0,0126			0,0126	31,74	0,00	31,74	31,74
Ильинская ул, 62А	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,73	0,00	30,73	30,73
Ильинская ул, 62А	ОДЗ	0,0125			0,0125	31,48	0,00	31,48	31,48
Ильинская ул, 62А	ОДЗ	0,0146			0,0146	36,77	0,00	36,77	36,77
Плотничный пер, 38	ОДЗ	0,2400			0,2400	604,48	0,00	604,48	604,48

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Плотничный пер, 38	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ильинская ул, 11/14	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ильинская ул, 22	ОДЗ	0,1850			0,1850	465,95	0,00	465,95	465,95
Ильинская ул, 20	ОДЗ	0,1224			0,1224	308,29	0,00	308,29	308,29
Ильинская ул, 20	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ильинская ул, 37	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,05	0,05	0,03
Добролюбова ул, 5	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,06	0,06	0,04
Добролюбова ул, 7	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,05	0,05	0,03
Сергиевская ул, 1	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,39	1,39	0,89
Добролюбова ул, 7	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,05	0,05	0,03
Добролюбова ул, 13а	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,20	1,20	0,77
Почаинская ул, 35	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,33	2,33	1,49
Добролюбова ул, 9	ОДЗ			0,0155	0,0155	0,00	36,03	36,03	23,07
Добролюбова ул, 20	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,06	0,06	0,04
Добролюбова ул, 20	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,05	0,05	0,03
Ильинская ул, 35	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,05	0,05	0,03
Добролюбова ул, 5	ЖФ			0,0439	0,0439	0,00	324,19	324,19	220,20
Добролюбова ул, 7	ЖФ			0,0449	0,0449	0,00	331,58	331,58	225,22
Добролюбова ул, 9	ЖФ			0,0479	0,0479	0,00	353,73	353,73	240,27
Ильинская ул, 32	ЖФ			0,0508	0,0508	0,00	375,15	375,15	254,81
Ильинская ул, 35	ЖФ			0,0370	0,0370	0,00	273,24	273,24	185,59
Ильинская ул, 37	ЖФ			0,0318	0,0318	0,00	234,84	234,84	159,51
Почаинская ул, 22	ЖФ			0,0467	0,0467	0,00	344,87	344,87	234,25
Почаинская ул, 29	ЖФ			0,0437	0,0437	0,00	322,72	322,72	219,20
Сергиевская ул, 1	ЖФ			0,0733	0,0733	0,00	541,31	541,31	367,67
Почаинская ул, 35	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,45
Добролюбова ул, 10	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,05	0,05	0,03
Добролюбова ул, 20	ЖФ			0,0041	0,0041	0,00	30,28	30,28	20,57
Почаинская ул, 35	ЖФ			0,0312	0,0312	0,00	230,41	230,41	156,50
Почаинская ул, 35	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,45
Почаинская ул, 35	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,45
Ильинская ул, 37	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,05	0,05	0,03
Добролюбова ул, 5	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,05	0,05	0,03
Крутой (Нижегородский р-н) пер, 11	ОДЗ			0,0073	0,0073	0,00	16,97	16,97	10,86
Почаинская ул, 35	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,70	0,70	0,45
Ильинская ул, 22	ОДЗ			0,0189	0,0189	0,00	44,08	44,08	28,22
им Федоровского наб, 3	ЖФ			0,0714	0,0714	0,00	527,27	527,27	358,14
Ильинская ул, 16	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Ильинская ул, 13/2	ОДЗ	0,1065			0,1065	268,24	0,00	268,24	268,24
Ильинская ул, 13/2	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
им Федоровского наб, 3	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,17	0,17	0,11
Ильинская ул, 13/2	ЖФ	0,5246			0,5246	1321,30	0,00	1321,30	1321,30
Ильинская ул, 18а	ЖФ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Ильинская ул, 19	ЖФ	0,0498			0,0498	125,43	0,00	125,43	125,43

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ильинская ул, 13/2	ОДЗ	0,0546			0,0546	137,52	0,00	137,52	137,52
Ильинская ул, 13/2	ОДЗ	0,0361			0,0361	90,92	0,00	90,92	90,92
Ильинская ул, 18	ОДЗ	0,0531			0,0531	133,74	0,00	133,74	133,74
Ильинская ул, 11/14	ЖФ	0,4139		0,0586	0,4725	1042,48	433,00	1475,48	1336,59
Ильинская ул, 11/14	ЖФ	0,2781			0,2781	700,44	0,00	700,44	700,44
Ильинская ул, 11/14	ЖФ		0,1011		0,1011	254,64	0,00	254,64	254,64
Ильинская ул, 11/14	ЖФ		0,0559		0,0559	140,90	0,00	140,90	140,90
Ильинская ул, 11/14	ЖФ		0,0899		0,0899	226,55	0,00	226,55	226,55
Родионова ул, 28б	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Радужная ул, 2	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Родионова ул, 7	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Родионова ул, 7	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Родионова ул, 5	ЖФ	0,2386			0,2386	600,96	0,00	600,96	600,96
Родионова ул, 5	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Родионова ул, 7	ЖФ	0,1373			0,1373	345,81	0,00	345,81	345,81
Родионова ул, 7	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Родионова ул, 7	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Родионова ул, 7	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Радужная ул, 1	ЖФ	0,2146			0,2146	540,51	0,00	540,51	540,51
Радужная ул, 2	ОДЗ	0,0695			0,0695	175,05	0,00	175,05	175,05
Родионова ул, 3	ЖФ	0,2229			0,2229	561,41	0,00	561,41	561,41
Радужная ул, 6	ЖФ	0,1972			0,1972	496,68	0,00	496,68	496,68
Родионова ул, 1	ЖФ	0,2106			0,2106	530,43	0,00	530,43	530,43
Донецкая ул, 4	ЖФ	0,4690			0,4690	1181,26	0,00	1181,26	1181,26
Радужная ул, 2	ЖФ	0,1935			0,1935	487,36	0,00	487,36	487,36
Радужная ул, 4	ЖФ	0,2020			0,2020	508,77	0,00	508,77	508,77
Радужная ул, 4а	ЖФ	0,1972			0,1972	496,68	0,00	496,68	496,68
Родионова ул, 7	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Донецкая ул, 3	ОДЗ	0,1552	0,1670		0,3222	811,52	0,00	811,52	811,52
Донецкая ул, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Донецкая ул, 3	ОДЗ	0,3280			0,3280	826,12	0,00	826,12	826,12
Донецкая ул, 4	ОДЗ	0,0088			0,0088	22,16	0,00	22,16	22,16
Родионова ул, 28	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Родионова ул, 28	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Родионова ул, 28	ОДЗ	0,1898			0,1898	478,04	0,00	478,04	478,04
Родионова ул, 28	ОДЗ		0,0403		0,0403	101,50	0,00	101,50	101,50
Донецкая ул, 4	ОДЗ	0,0810			0,0810	204,01	0,00	204,01	204,01
Рождественская ул, 22	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,76	0,00	0,76	0,76
Рождественская ул, 22	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Рождественская ул, 22в	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,91	0,00	9,91	9,91
Рождественская ул, 22 литер е	ОДЗ	0,0211			0,0211	53,14	0,00	53,14	53,14
Рождественская ул, 22	ЖФ	0,0197			0,0197	49,62	0,00	49,62	49,62
Рождественская ул, 22	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,96	0,00	28,96	28,96
Рождественская ул, 22в	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Рождественская ул, 22в	ЖФ	0,0353			0,0353	88,91	0,00	88,91	88,91
Рождественская ул, 24	ЖФ	0,0642			0,0642	161,70	0,00	161,70	161,70
Рождественская ул, 24	ОДЗ	0,0446			0,0446	112,33	0,00	112,33	112,33
Рождественская ул, 24	ОДЗ	0,0787			0,0787	198,22	0,00	198,22	198,22
Рождественская ул, 24	ОДЗ	0,1083			0,1083	272,77	0,00	272,77	272,77
Рождественская ул, 24	ОДЗ	0,1034			0,1034	260,43	0,00	260,43	260,43
Рождественская ул, 24	ОДЗ	0,0287			0,0287	72,29	0,00	72,29	72,29
Рождественская ул, 22в	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Рождественская ул, 24	ОДЗ	0,0645			0,0645	162,45	0,00	162,45	162,45
Рождественская ул, 24	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Рождественская ул, 24	ОДЗ	0,0155			0,0155	39,04	0,00	39,04	39,04
Рождественская ул, 24	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Рождественская ул, 24	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Рождественская ул, 24 литер А	ОДЗ	0,0880			0,0880	221,64	0,00	221,64	221,64
Рождественская ул, 24 литер А	ОДЗ		0,1190		0,1190	299,72	0,00	299,72	299,72
Рождественская ул, 24	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Рождественская ул, 40	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Рождественская ул, 38	ОДЗ	0,0700			0,0700	176,31	0,00	176,31	176,31
Рождественская ул, 38	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Рождественская ул, 47с	ОДЗ	0,0124			0,0124	31,23	0,00	31,23	31,23
Рождественская ул, 42	ОДЗ	0,0637			0,0637	160,44	0,00	160,44	160,44
Рождественская ул, 47а	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Рождественская ул, 47д	ОДЗ	0,0389			0,0389	97,98	0,00	97,98	97,98
Рождественская ул, 47д	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Рождественская ул, 38е	ОДЗ	0,0280			0,0280	70,52	0,00	70,52	70,52
Рождественская ул, 47а	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Рождественская ул, 47а	ЖФ	0,0451			0,0451	113,59	0,00	113,59	113,59
Нижне-Волжская наб, 20а	ЖФ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Рождественская ул, 40	ЖФ	0,0833			0,0833	209,81	0,00	209,81	209,81
Рождественская ул, 47в	ЖФ	0,0156			0,0156	39,29	0,00	39,29	39,29
Рождественская ул, 47с	ЖФ	0,0332			0,0332	83,62	0,00	83,62	83,62
Рождественская ул, 47а	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Рождественская ул, 47а	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Рождественская ул, 47а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Рождественская ул, 38	ОДЗ	0,0276			0,0276	69,52	0,00	69,52	69,52
Рождественская ул, 40	ОДЗ	0,0177			0,0177	44,58	0,00	44,58	44,58
Рождественская ул, 42	ОДЗ	0,1370			0,1370	345,06	0,00	345,06	345,06
Рождественская ул, 42д	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Рождественская ул, 49а	ОДЗ	0,0864			0,0864	217,61	0,00	217,61	217,61
Рождественская ул, 49б	ОДЗ	0,0132			0,0132	33,25	0,00	33,25	33,25
Рождественская ул, 49б	ОДЗ	0,0864			0,0864	217,61	0,00	217,61	217,61
Рождественская ул, 49б	ОДЗ	0,0157			0,0157	39,54	0,00	39,54	39,54
Рождественская ул, 49б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Рождественская ул, 40	ОДЗ	0,0566			0,0566	142,56	0,00	142,56	142,56
Рождественская ул, 47в	ОДЗ	0,0205			0,0205	51,63	0,00	51,63	51,63
Рождественская ул, 38	ОДЗ	0,0733			0,0733	184,62	0,00	184,62	184,62
Рождественская ул, 38	ОДЗ	0,0120			0,0120	30,22	0,00	30,22	30,22
Рождественская ул, 38	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Рождественская ул, 40	ОДЗ	0,0205			0,0205	51,63	0,00	51,63	51,63
Рождественская ул, 40	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Рождественская ул, 42	ОДЗ	0,0332			0,0332	83,62	0,00	83,62	83,62
Рождественская ул, 10а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Рождественская ул, 6в	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Рождественская ул, 6в	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Рождественская ул, 8	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Рождественская ул, 8	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Рождественская ул, 8	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,76	0,00	0,76	0,76
Рождественская ул, 8б	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Рождественская ул, 8б	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Рождественская ул, 10а	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Рождественская ул, 8	ОДЗ	0,0287			0,0287	72,29	0,00	72,29	72,29
Рождественская ул, 8	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Рождественская ул, 8б	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Рождественская ул, 8а	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Рождественская ул, 8а	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Рождественская ул, 8а	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Рождественская ул, 6б	ОДЗ	0,0096			0,0096	24,18	0,00	24,18	24,18
Рождественская ул, 8	ОДЗ	0,0134			0,0134	33,75	0,00	33,75	33,75
Рождественская ул, 6б	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Вахитова пер, 8	ОДЗ	0,0120			0,0120	30,22	0,00	30,22	30,22
Рождественская ул, 8б	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Вахитова пер, 8б	ОДЗ	0,0699			0,0699	176,06	0,00	176,06	176,06
Вахитова пер, 8б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Рождественская ул, 10 литер Б1	ОДЗ	0,1052			0,1052	264,96	0,00	264,96	264,96
Рождественская ул, 10 литер Б1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Рождественская ул, 6а	ОДЗ	0,0147			0,0147	37,02	0,00	37,02	37,02
Рождественская ул, 6а	ОДЗ	0,0400			0,0400	100,75	0,00	100,75	100,75
Рождественская ул, 10а	ОДЗ	0,0235			0,0235	59,19	0,00	59,19	59,19
Рождественская ул, 8б	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Рождественская ул, 8	ЖФ	0,0755			0,0755	190,16	0,00	190,16	190,16
Рождественская ул, 6	ЖФ	0,0205			0,0205	51,63	0,00	51,63	51,63
Рождественская ул, 6б	ЖФ	0,0143			0,0143	36,02	0,00	36,02	36,02
Рождественская ул, 8а	ЖФ	0,0607			0,0607	152,88	0,00	152,88	152,88
Рождественская ул, 8	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,92	0,00	22,92	22,92
Рождественская ул, 10а	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,66	0,00	21,66	21,66

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Рождественская ул, 6	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Рождественская ул, 6б	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Рождественская ул, 6б	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Рождественская ул, 10	ОДЗ	0,0322			0,0322	81,10	0,00	81,10	81,10
Рождественская ул, 10	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Рождественская ул, 6б	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Рождественская ул, 10	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Рождественская ул, 10	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Рождественская ул, 10	ОДЗ	0,0166			0,0166	41,81	0,00	41,81	41,81
Рождественская ул, 6а	ОДЗ	0,0189			0,0189	47,60	0,00	47,60	47,60
Рождественская ул, 10	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Рождественская ул, 10	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Рождественская ул, 10а	ОДЗ	0,0128			0,0128	32,24	0,00	32,24	32,24
Рождественская ул, 10а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Соревнования ул, 4а	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Соревнования ул, 4а	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Соревнования ул, 4а	ОДЗ	0,0004			0,0004	1,01	0,00	1,01	1,01
Ярославская ул, 21	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Ярославская ул, 21	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Ярославская ул, 21	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Соревнования ул, 4а	ЖФ	0,1005			0,1005	253,13	0,00	253,13	253,13
Соревнования ул, 4а	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,92	0,00	22,92	22,92
Ярославская ул, 21	ОДЗ	0,0189	0,0847		0,1036	260,93	0,00	260,93	260,93
Ярославская ул, 21	ЖФ	0,2814			0,2814	708,75	0,00	708,75	708,75
Ярославская ул, 21	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Ярославская ул, 21	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Ярославская ул, 21	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Ярославская ул, 21	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Ярославская ул, 21	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Чернышевского ул, 20	ОДЗ	0,0530			0,0530	133,49	0,00	133,49	133,49
Чернышевского ул, 22	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ярославская ул, 25	ОДЗ	0,0714			0,0714	179,83	0,00	179,83	179,83
Ярославская ул, 25	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Суетинская ул, 21	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,68	0,00	24,68	24,68
Нижегородская ул, 3	ОДЗ	0,0092			0,0092	23,17	0,00	23,17	23,17
Суетинская ул, 5	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Гоголя пер, 5	ЖФ	0,2119		0,0092	0,2211	533,71	67,94	601,65	579,85
Гоголя ул, 34	ЖФ			0,0165	0,0165	0,00	121,85	121,85	82,76
Нижегородская ул, 11в	ЖФ	0,1260		0,0102	0,1362	317,35	75,32	392,68	368,52
Суетинская ул, 7	ЖФ	0,3916		0,0685	0,4601	986,31	505,86	1492,17	1329,91
Суетинская ул, 7	ОДЗ	0,0092			0,0092	23,17	0,00	23,17	23,17
Гоголя ул, 36а	ОДЗ	0,0121			0,0121	30,48	0,00	30,48	30,48
Сергиевская ул, 12	ОДЗ	0,0420		0,0025	0,0445	105,78	5,82	111,60	109,51
Сергиевская ул, 12	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергиевская ул, 25	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Суетинская ул, 1а	ОДЗ	0,0156			0,0156	39,29	0,00	39,29	39,29
Нижегородская ул, 3	ОДЗ	0,0001			0,0001	0,25	0,00	0,25	0,25
Нижегородская ул, 3	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
им Федоровского наб, 8	ОДЗ	0,0092		0,0001	0,0093	23,17	0,23	23,40	23,32
им Федоровского наб, 8	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Суетинская ул, 1а	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Сергиевская ул, 17а	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Гоголя ул, 47	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Гоголя ул, 62	ОДЗ	0,1930		0,0007	0,1937	486,10	1,54	487,64	487,09
Сергиевская ул, 25	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,79	0,00	38,79	38,79
Сергиевская ул, 25а	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Сергиевская ул, 25а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергиевская ул, 25а	ОДЗ	0,0830			0,0830	209,05	0,00	209,05	209,05
Сергиевская ул, 12д	ЖФ	0,1442		0,0093	0,1535	363,19	68,68	431,87	409,84
Гоголя ул, 45а	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
им Федоровского наб, 7	ОДЗ	0,0805			0,0805	202,75	0,00	202,75	202,75
им Федоровского наб, 8	ОДЗ	0,0446			0,0446	112,33	0,00	112,33	112,33
им Федоровского наб, 8	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижегородская ул, 15а	ЖФ	0,4124		0,0085	0,4209	1038,70	62,77	1101,47	1081,34
Нижегородская ул, 15а	ОДЗ	0,0817		0,0000	0,0817	205,78	0,02	205,79	205,79
Нижегородская ул, 15а	ОДЗ		0,0563		0,0563	141,80	0,00	141,80	141,80
Нижегородская ул, 3	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Нижегородская ул, 3	ОДЗ	0,0001			0,0001	0,25	0,00	0,25	0,25
им Федоровского наб, 7	ОДЗ	0,0332			0,0332	83,62	0,00	83,62	83,62
Нижегородская ул, 3	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Суетинская ул, 1а	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,91	0,00	21,91	21,91
Гоголя ул, 45а	ЖФ	0,0621			0,0621	156,41	0,00	156,41	156,41
Гоголя ул, 47а	ЖФ	0,0270			0,0270	68,00	0,00	68,00	68,00
Сергиевская ул, 12	ЖФ	0,0371			0,0371	93,44	0,00	93,44	93,44
Суетинская ул, 1	ЖФ			0,0351	0,0351	0,00	259,21	259,21	176,06
Суетинская ул, 13	ЖФ			0,0295	0,0295	0,00	217,85	217,85	147,97
Суетинская ул, 14	ЖФ			0,0351	0,0351	0,00	259,21	259,21	176,06
Суетинская ул, 2	ЖФ			0,0359	0,0359	0,00	265,11	265,11	180,07
Суетинская ул, 4	ЖФ	0,2462			0,2462	620,10	0,00	620,10	620,10
Сергиевская ул, 25	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Гоголя ул, 36а	ЖФ	0,2348		0,0313	0,2661	591,38	231,14	822,53	748,39
им Федоровского наб, 4	ЖФ	0,1223			0,1223	308,03	0,00	308,03	308,03
им Федоровского наб, 5	ЖФ	0,1237			0,1237	311,56	0,00	311,56	311,56
им Федоровского наб, 6	ЖФ	0,1237			0,1237	311,56	0,00	311,56	311,56
им Федоровского наб, 7	ЖФ	0,2924			0,2924	736,46	0,00	736,46	736,46
им Федоровского наб, 8	ЖФ	0,2929			0,2929	737,72	0,00	737,72	737,72
Нижегородская ул, 3	ЖФ	0,2329			0,2329	586,60	0,00	586,60	586,60
Сергиевская ул, 17а	ЖФ	0,0367			0,0367	92,44	0,00	92,44	92,44
Сергиевская ул, 18	ЖФ	0,0605			0,0605	152,38	0,00	152,38	152,38
Сергиевская ул, 25	ЖФ	0,2028			0,2028	510,79	0,00	510,79	510,79



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Суетинская ул, 1	ЖФ	0,1726			0,1726	434,72	0,00	434,72	434,72
Суетинская ул, 10	ЖФ	0,2694			0,2694	678,53	0,00	678,53	678,53
Суетинская ул, 13	ЖФ	0,1712			0,1712	431,20	0,00	431,20	431,20
Суетинская ул, 14	ЖФ	0,1703			0,1703	428,93	0,00	428,93	428,93
Суетинская ул, 2	ЖФ	0,1685			0,1685	424,40	0,00	424,40	424,40
Суетинская ул, 3	ЖФ	0,2506			0,2506	631,18	0,00	631,18	631,18
Суетинская ул, 5	ЖФ	0,2653			0,2653	668,20	0,00	668,20	668,20
Суетинская ул, 9	ЖФ	0,2693			0,2693	678,28	0,00	678,28	678,28
Суетинская ул, 1а	ОДЗ	0,0250			0,0250	62,97	0,00	62,97	62,97
Суетинская ул, 4	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Нижегородская ул, 5	ОДЗ	0,1258			0,1258	316,85	0,00	316,85	316,85
Нижегородская ул, 5	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гоголя ул, 52	ОДЗ	0,0413			0,0413	104,02	0,00	104,02	104,02
им Федоровского наб, 7	ОДЗ	0,0571			0,0571	143,82	0,00	143,82	143,82
Гоголя ул, 36а	ОДЗ	0,0134		0,0009	0,0143	33,75	2,03	35,78	35,05
Сергиевская ул, 21	ОДЗ	0,0635			0,0635	159,94	0,00	159,94	159,94
Сергиевская ул, 21	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гоголя ул, 47	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,87	0,00	9,87	9,87
Гоголя ул, 47	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,23	0,00	14,23	14,23
Гоголя ул, 47	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,42	0,00	16,42	16,42
Гоголя ул, 47	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,42	0,00	16,42	16,42
Ильинская ул, 47	ОДЗ	0,1187			0,1187	298,97	0,00	298,97	298,97
Суетинская ул, 3	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Урожайный пер, 4	ОДЗ	0,2530		0,0130	0,2660	637,22	30,32	667,54	656,63
Урожайный пер, 4	ОДЗ	0,0590		0,0290	0,0880	148,60	67,63	216,23	191,89
Суетинская ул, 4	ОДЗ	0,0164			0,0164	41,31	0,00	41,31	41,31
Суетинская ул, 1а	ОДЗ	0,0837			0,0837	210,81	0,00	210,81	210,81
Суетинская ул, 1а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
им Федоровского наб, 8	ОДЗ	0,0245		0,0027	0,0272	61,71	6,34	68,05	65,77
им Федоровского наб, 8	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Гоголя ул, 45а	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Гоголя ул, 45а	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,90	0,00	19,90	19,90
Гоголя ул, 45а	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
им Федоровского наб, 7	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,82	0,00	42,82	42,82
Суетинская ул, 1а	ОДЗ	0,0121			0,0121	30,48	0,00	30,48	30,48
им Федоровского наб, 8	ОДЗ	0,0630			0,0630	158,68	0,00	158,68	158,68
Ильинская ул, 51	ОДЗ	0,0705			0,0705	177,57	0,00	177,57	177,57
Ильинская ул, 51	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижегородская ул, 3А	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Ульянова ул, 47	ОДЗ	0,0201		0,0001	0,0202	50,63	0,15	50,78	50,72
Ульянова ул, 47	ЖФ	0,2419		0,0466	0,2885	609,27	344,13	953,40	843,01
Яблонева ул, 1	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Яблонева ул, 14а	ОДЗ	0,0056		0,0000	0,0056	14,10	0,03	14,14	14,12
Яблонева ул, 8	ОДЗ	0,0173			0,0173	43,57	0,00	43,57	43,57
Яблонева ул, 16	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,82	0,00	42,82	42,82

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Яблонева ул, 14а	ОДЗ	0,0042		0,0001	0,0043	10,58	0,14	10,72	10,67
Яблонева ул, 17	ОДЗ	0,0172			0,0172	43,32	0,00	43,32	43,32
Яблонева ул, 3	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Яблонева ул, 12а	ОДЗ	0,0231			0,0231	58,18	0,00	58,18	58,18
Яблонева ул, 14	ЖФ			0,0516	0,0516	0,00	381,06	381,06	258,83
Яблонева ул, 14а	ЖФ			0,0445	0,0445	0,00	328,62	328,62	223,21
Яблонева ул, 3	ЖФ	0,0415			0,0415	104,52	0,00	104,52	104,52
Яблонева ул, 7	ЖФ	0,0560			0,0560	141,05	0,00	141,05	141,05
Яблонева ул, 1	ЖФ	0,0378			0,0378	95,21	0,00	95,21	95,21
Яблонева ул, 10	ЖФ	0,0418			0,0418	105,28	0,00	105,28	105,28
Яблонева ул, 11	ЖФ	0,0317			0,0317	79,84	0,00	79,84	79,84
Яблонева ул, 12	ЖФ	0,0463			0,0463	116,61	0,00	116,61	116,61
Яблонева ул, 12а	ЖФ	0,2614			0,2614	658,38	0,00	658,38	658,38
Яблонева ул, 13	ЖФ	0,1267			0,1267	319,12	0,00	319,12	319,12
Яблонева ул, 13а	ЖФ	0,1075			0,1075	270,76	0,00	270,76	270,76
Яблонева ул, 14	ЖФ	0,2211			0,2211	556,88	0,00	556,88	556,88
Яблонева ул, 14а	ЖФ	0,2939			0,2939	740,24	0,00	740,24	740,24
Яблонева ул, 15	ЖФ	0,0223			0,0223	56,17	0,00	56,17	56,17
Яблонева ул, 16	ЖФ	0,1394			0,1394	351,10	0,00	351,10	351,10
Яблонева ул, 17	ЖФ	0,2438			0,2438	614,05	0,00	614,05	614,05
Яблонева ул, 2	ЖФ	0,0340			0,0340	85,63	0,00	85,63	85,63
Яблонева ул, 4	ЖФ	0,1216			0,1216	306,27	0,00	306,27	306,27
Яблонева ул, 5	ЖФ	0,0403			0,0403	101,50	0,00	101,50	101,50
Яблонева ул, 6	ЖФ	0,0357			0,0357	89,92	0,00	89,92	89,92
Яблонева ул, 8	ЖФ	0,0266			0,0266	67,00	0,00	67,00	67,00
Яблонева ул, 9	ЖФ	0,0582			0,0582	146,59	0,00	146,59	146,59
Яблонева ул, 14а	ОДЗ	0,0045		0,0000	0,0045	11,33	0,08	11,41	11,38
Яблонева ул, 14а	ОДЗ	0,0047		0,0000	0,0047	11,84	0,03	11,87	11,86
Яблонева ул, 6	ОДЗ	0,0104			0,0104	26,19	0,00	26,19	26,19
Яблонева ул, 7	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Яблонева ул, 14а	ОДЗ	0,0021		0,0000	0,0021	5,29	0,05	5,34	5,32
Ярославская ул, 23	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ярославская ул, 23	ЖФ	0,1353		0,0086	0,1439	340,78	63,51	404,29	383,91
Ярославская ул, 2	ЖФ	0,2162		0,0138	0,2300	544,54	101,91	646,45	613,76
Ярославская ул, 2а	ЖФ	0,0408		0,0007	0,0415	102,76	5,17	107,93	106,27
Ярославская ул, 6	ЖФ	0,0345		0,0010	0,0355	86,89	7,38	94,28	91,91
Ярославская ул, 6а	ЖФ	0,0380			0,0380	95,71	0,00	95,71	95,71
Ярославская ул, 6а	ЖФ	0,0394			0,0394	99,24	0,00	99,24	99,24
Ярославская ул, 2	ОДЗ	0,0066		0,0040	0,0106	16,62	9,33	25,95	22,59
Ярославская ул, 2	ОДЗ	0,0121		0,0080	0,0201	30,48	18,66	49,13	42,42
Ярославская ул, 2	ОДЗ	0,0044		0,0003	0,0047	11,08	0,70	11,78	11,53
Ярославская ул, 2	ОДЗ	0,0127		0,0008	0,0135	31,99	1,87	33,85	33,18
Генкиной ул, 37	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Генкиной ул, 35/72а	ОДЗ	0,0075		0,0000	0,0075	18,89	0,11	19,00	18,96
Генкиной ул, 35/72а	ОДЗ	0,0032		0,0000	0,0032	8,06	0,05	8,11	8,09

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Бориса Панина ул, 1а	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,70	0,00	9,70	9,70
Бориса Панина ул, 1а	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Генкиной ул, 35/72а	ЖФ			0,0329	0,0329	0,00	242,96	242,96	165,03
Бориса Панина ул, 1а	ЖФ	0,2431			0,2431	612,29	0,00	612,29	612,29
Генкиной ул, 35/72а	ЖФ	0,2020			0,2020	508,77	0,00	508,77	508,77
Генкиной ул, 37	ЖФ	0,1051	0,0217		0,1268	264,71	160,25	424,96	373,56
Бориса Панина ул, 1а	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,70	0,00	9,70	9,70
Бориса Панина ул, 1а	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Генкиной ул, 35/72а	ОДЗ	0,0074	0,0000		0,0074	18,64	0,09	18,73	18,70
Бориса Панина ул, 8/54	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бориса Панина ул, 1а	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Бориса Панина ул, 19б	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Бориса Панина ул, 19б	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Высоковский проезд, 20	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Высоковский проезд, 24	ОДЗ	0,0638	0,0002		0,0640	160,69	0,35	161,05	160,92
Высоковский проезд, 24	ОДЗ	0,0151			0,0151	38,03	0,00	38,03	38,03
Бориса Панина ул, 20	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Бориса Панина ул, 20	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Бориса Панина ул, 20	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Высоковский проезд, 24	ЖФ		0,0595		0,0595	0,00	439,29	439,29	298,38
Высоковский проезд, 24	ЖФ		0,0266		0,0266	0,00	196,11	196,11	133,21
Высоковский проезд, 24	ЖФ		0,0324		0,0324	0,00	239,34	239,34	162,57
Высоковский проезд, 24	ОДЗ	0,0153			0,0153	38,54	0,00	38,54	38,54
Бориса Панина ул, 21	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Бориса Панина ул, 21	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Бориса Панина ул, 19	ЖФ		0,0950		0,0950	0,00	701,56	701,56	476,52
Бориса Панина ул, 20	ЖФ	0,0790			0,0790	198,98	0,00	198,98	198,98
Бориса Панина ул, 24	ЖФ	0,0438			0,0438	110,32	0,00	110,32	110,32
Бориса Панина ул, 26/12	ЖФ	0,0429			0,0429	108,05	0,00	108,05	108,05
Бориса Панина ул, 19	ЖФ	0,2412			0,2412	607,50	0,00	607,50	607,50
Бориса Панина ул, 19а	ЖФ	0,2308	0,0939		0,3247	581,31	693,43	1274,74	1052,31
Бориса Панина ул, 21	ЖФ	0,2336			0,2336	588,36	0,00	588,36	588,36
Бориса Панина ул, 22	ЖФ	0,0286			0,0286	72,03	0,00	72,03	72,03
Высоковский пер, 1/18	ЖФ	0,0208			0,0208	52,39	0,00	52,39	52,39
Высоковский проезд, 20	ЖФ	0,1763			0,1763	444,04	0,00	444,04	444,04
Высоковский проезд, 24	ЖФ	0,4549			0,4549	1145,74	0,00	1145,74	1145,74
Высоковский проезд, 24	ЖФ	0,1923			0,1923	484,34	0,00	484,34	484,34
Высоковский проезд, 24	ЖФ	0,2347			0,2347	591,13	0,00	591,13	591,13
Высоковский проезд, 22	ОДЗ		0,0015		0,0015	0,00	3,52	3,52	2,26
Высоковский проезд, 22	ОДЗ	0,1593			0,1593	401,22	0,00	401,22	401,22
Высоковский проезд, 20	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Бориса Панина ул, 19а	ОДЗ	0,0038	0,0000		0,0038	9,57	0,05	9,62	9,60
Бориса Панина ул, 19	ОДЗ	0,0047	0,0001		0,0048	11,84	0,17	12,01	11,95
Бориса Панина ул, 19	ОДЗ	0,0030	0,0000		0,0030	7,56	0,03	7,59	7,58
Звенигородский пер, 8а	ОДЗ	0,1234			0,1234	310,80	0,00	310,80	310,80

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Высоковский проезд, 5	ОДЗ	0,0124			0,0124	31,23	0,00	31,23	31,23
Высоковский проезд, 11	ОДЗ	0,0142			0,0142	35,77	0,00	35,77	35,77
Родниковая ул, 63 корпус 1	ЖФ	0,0817			0,0817	205,78	0,00	205,78	205,78
Балхашская ул, 5	ОДЗ	0,0256			0,0256	64,48	0,00	64,48	64,48
Высоковский проезд, 7	ЖФ	0,1091			0,1091	274,79	0,00	274,79	274,79
Звенигородский пер, 8	ЖФ	0,0985			0,0985	248,09	0,00	248,09	248,09
Балхашская ул, 11	ЖФ	0,0267			0,0267	67,25	0,00	67,25	67,25
Балхашская ул, 13	ЖФ	0,1966			0,1966	495,17	0,00	495,17	495,17
Балхашская ул, 3	ЖФ	0,0991			0,0991	249,60	0,00	249,60	249,60
Высоковский проезд, 11	ЖФ	0,1742			0,1742	438,75	0,00	438,75	438,75
Высоковский проезд, 3	ЖФ	0,1740			0,1740	438,25	0,00	438,25	438,25
Высоковский проезд, 5	ЖФ	0,1523			0,1523	383,59	0,00	383,59	383,59
Высоковский проезд, 7а	ЖФ	0,0335			0,0335	84,38	0,00	84,38	84,38
Высоковский проезд, 9	ЖФ	0,1606			0,1606	404,50	0,00	404,50	404,50
Высоковский проезд, 9а	ЖФ	0,0375			0,0375	94,45	0,00	94,45	94,45
Звенигородская ул, 4/2	ЖФ	0,0741			0,0741	186,63	0,00	186,63	186,63
Звенигородский пер, 10	ЖФ	0,0979			0,0979	246,58	0,00	246,58	246,58
Звенигородский пер, 4	ЖФ	0,0753			0,0753	189,66	0,00	189,66	189,66
Звенигородский пер, 6	ЖФ	0,0742			0,0742	186,89	0,00	186,89	186,89
Родниковая ул, 46	ЖФ	0,4173			0,4173	1051,04	0,00	1051,04	1051,04
Высоковский проезд, 3	ОДЗ	0,0205			0,0205	51,63	0,00	51,63	51,63
Звенигородский пер, 5	ОДЗ	0,0700			0,0700	176,31	0,00	176,31	176,31
Балхашская ул, 13	ОДЗ	0,0149			0,0149	37,53	0,00	37,53	37,53
Балхашская ул, 13	ОДЗ	0,0398			0,0398	100,24	0,00	100,24	100,24
Балхашская ул, 13	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Республиканская ул, 47а	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Республиканская ул, 47а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Высоковский проезд, 1	ОДЗ	0,1380		0,0013	0,1393	347,58	3,14	350,72	349,59
Высоковский проезд, 1	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,82	0,00	42,82	42,82
Высоковский проезд, 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Звенигородская ул, 3	ЖФ	0,0780			0,0780	196,46	0,00	196,46	196,46
Звенигородская ул, 5	ЖФ	0,0766			0,0766	192,93	0,00	192,93	192,93
Звенигородская ул, 6/1	ЖФ	0,0761			0,0761	191,67	0,00	191,67	191,67
Звенигородская ул, 7	ЖФ	0,0885			0,0885	222,90	0,00	222,90	222,90
Звенигородская ул, 8	ЖФ	0,0710			0,0710	178,83	0,00	178,83	178,83
Звенигородский пер, 3	ЖФ	0,0761			0,0761	191,67	0,00	191,67	191,67
Республиканская ул, 47	ОДЗ	0,0520			0,0520	130,97	0,00	130,97	130,97
Республиканская ул, 47	ОДЗ	0,1160		0,0316	0,1476	292,17	73,59	365,76	339,27
Республиканская ул, 47	ОДЗ	0,0350		0,0703	0,1053	88,15	163,97	252,13	193,12
Республиканская ул, 47	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Республиканская ул, 47	ОДЗ	0,1940		0,0460	0,2400	488,62	107,27	595,89	557,29
Республиканская ул, 47	ОДЗ	0,0300		0,0031	0,0331	75,56	7,22	82,78	80,18
Кирова ул, 49	ЖФ	0,1400			0,1400	352,61	0,00	352,61	352,61
Казанская ул, 4 литер д	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Семашко ул, 200	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Семашко ул, 21	ОДЗ	0,3145			0,3145	792,12	0,00	792,12	792,12
Семашко ул, 21	ОДЗ	0,0912			0,0912	229,70	0,00	229,70	229,70
Семашко ул, 21	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
40 лет Победы ул, 100	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
40 лет Победы ул, 18	ОДЗ	0,0066		0,0005	0,0071	16,62	1,17	17,79	17,37
40 лет Победы ул, 11	ЖФ	0,2244		0,0261	0,2505	565,19	192,74	757,93	696,11
40 лет Победы ул, 5	ЖФ	0,2827		0,0609	0,3436	712,03	449,73	1161,76	1017,50
40 лет Победы ул, 14	ЖФ	0,2233		0,0377	0,2610	562,42	278,41	840,83	751,52
40 лет Победы ул, 7	ОДЗ	0,0380		0,0007	0,0387	95,71	1,66	97,37	96,77
40 лет Победы ул, 1	ОДЗ	0,0099		0,0001	0,0100	24,93	0,12	25,06	25,01
40 лет Победы ул, 4	ОДЗ		0,2077		0,2077	523,13	0,00	523,13	523,13
40 лет Победы ул, 4	ЖФ	1,2666		0,2762	1,5428	3190,15	2039,68	5229,83	4575,57
40 лет Победы ул, 4	ОДЗ	0,0216		0,0002	0,0218	54,40	0,54	54,94	54,75
40 лет Победы ул, 10	ОДЗ	0,0014		0,0000	0,0014	3,53	0,03	3,56	3,55
40 лет Победы ул, 10	ОДЗ	0,0010		0,0000	0,0010	2,52	0,03	2,55	2,54
40 лет Победы ул, 4	ОДЗ	0,0052		0,0001	0,0053	13,10	0,12	13,22	13,18
40 лет Победы ул, 4	ОДЗ	0,0069		0,0001	0,0070	17,38	0,16	17,54	17,48
40 лет Победы ул, 4	ОДЗ	0,0076		0,0001	0,0077	19,14	0,18	19,32	19,26
40 лет Победы ул, 4	ОДЗ	0,0056		0,0001	0,0057	14,10	0,13	14,24	14,19
40 лет Победы ул, 18	ОДЗ	0,0031		0,0002	0,0033	7,81	0,47	8,27	8,11
40 лет Победы ул, 17	ОДЗ	0,0696			0,0696	175,30	0,00	175,30	175,30
40 лет Победы ул, 17	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,25	0,25	0,16
40 лет Победы ул, 17	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
40 лет Победы ул, 9	ОДЗ	0,0156		0,0000	0,0156	39,29	0,03	39,32	39,31
40 лет Победы ул, 9	ОДЗ	0,0514		0,0005	0,0519	129,46	1,25	130,71	130,26
40 лет Победы ул, 9	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
40 лет Победы ул, 9	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
40 лет Победы ул, 10	ЖФ			0,3626	0,3626	0,00	2677,73	2677,73	1818,80
40 лет Победы ул, 12	ЖФ	0,2899		0,0766	0,3665	730,16	565,68	1295,84	1114,39
40 лет Победы ул, 2	ЖФ			0,1297	0,1297	0,00	957,81	957,81	650,58
40 лет Победы ул, 21	ЖФ	0,2236		0,0654	0,2890	563,18	482,97	1046,14	891,22
40 лет Победы ул, 3	ЖФ			0,0710	0,0710	0,00	524,32	524,32	356,14
40 лет Победы ул, 6	ЖФ	1,6087		0,3675	1,9762	4051,79	2713,91	6765,70	5895,17
40 лет Победы ул, 7	ЖФ	0,2859		0,0710	0,3569	720,09	524,32	1244,41	1076,22
40 лет Победы ул, 18	ОДЗ	0,0045		0,0003	0,0048	11,33	0,70	12,03	11,78
40 лет Победы ул, 4	ОДЗ	0,0045		0,0000	0,0045	11,33	0,11	11,44	11,40
40 лет Победы ул, 18	ОДЗ	0,0046		0,0003	0,0049	11,59	0,70	12,29	12,03
40 лет Победы ул, 1	ЖФ	1,4373		0,3320	1,7693	3620,09	2451,75	6071,84	5285,40
40 лет Победы ул, 10	ЖФ	1,5936			1,5936	4013,76	0,00	4013,76	4013,76
40 лет Победы ул, 13	ЖФ	0,2878		0,0692	0,3570	724,87	511,03	1235,90	1071,98
40 лет Победы ул, 18	ЖФ	0,5645		0,1061	0,6706	1421,79	783,53	2205,32	1953,99
40 лет Победы ул, 19	ЖФ	0,4367		0,0968	0,5335	1099,90	714,85	1814,75	1585,45
40 лет Победы ул, 2	ЖФ	0,5680			0,5680	1430,61	0,00	1430,61	1430,61
40 лет Победы ул, 20	ЖФ	0,2940		0,0938	0,3878	740,49	692,69	1433,18	1210,99
40 лет Победы ул, 22	ЖФ	0,3100		0,0840	0,3940	780,79	620,32	1401,11	1202,13

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
40 лет Победы ул, 3	ЖФ	0,2960			0,2960	745,53	0,00	745,53	745,53
40 лет Победы ул, 8	ЖФ	0,2851		0,0639	0,3490	718,07	471,89	1189,96	1038,60
40 лет Победы ул, 9	ЖФ	0,2849		0,0665	0,3514	717,57	491,09	1208,66	1051,13
40 лет Победы ул, 8	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
40 лет Победы ул, 18	ОДЗ	0,0052		0,0004	0,0056	13,10	0,93	14,03	13,69
40 лет Победы ул, 6	ОДЗ	0,0011		0,0000	0,0011	2,77	0,01	2,78	2,78
40 лет Победы ул, 4	ОДЗ	0,0031		0,0003	0,0034	7,81	0,72	8,53	8,27
40 лет Победы ул, 18	ОДЗ	0,0031		0,0002	0,0033	7,81	0,47	8,27	8,11
40 лет Победы ул, 2	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
40 лет Победы ул, 18	ОДЗ	0,0039		0,0003	0,0042	9,82	0,70	10,52	10,27
40 лет Победы ул, 4	ОДЗ	0,0010		0,0001	0,0011	2,52	0,23	2,75	2,67
40 лет Победы ул, 19	ОДЗ	0,0018		0,0001	0,0019	4,53	0,14	4,67	4,62
40 лет Победы ул, 8	ОДЗ	0,0480		0,0020	0,0500	120,90	4,77	125,67	123,95
40 лет Победы ул, 8	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
40 лет Победы ул, 4	ОДЗ	0,0317		0,0003	0,0320	79,84	0,75	80,60	80,33
Верховая ул, 18	ОДЗ	0,3797	0,0661	0,0222	0,4680	1122,82	51,77	1174,60	1155,97
40 лет Победы ул, 16	ОДЗ	0,2860		0,0039	0,2899	720,34	9,05	729,39	726,13
40 лет Победы ул, 16	ОДЗ		0,4900		0,4900	1234,15	0,00	1234,15	1234,15
40 лет Победы ул, 4	ОДЗ	0,0081		0,0001	0,0082	20,40	0,20	20,60	20,53
40 лет Победы ул, 1	ОДЗ	0,0008		0,0000	0,0008	2,01	0,03	2,05	2,03
40 лет Победы ул, 1	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,26	0,00	1,26	1,26
40 лет Победы ул, 1	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
40 лет Победы ул, 1	ОДЗ	0,0020		0,0000	0,0020	5,04	0,03	5,07	5,06
40 лет Победы ул, 6	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
40 лет Победы ул, 6	ОДЗ	0,0012		0,0000	0,0012	3,02	0,01	3,04	3,03
40 лет Победы ул, 4	ОДЗ	0,0058		0,0001	0,0059	14,61	0,14	14,75	14,70
40 лет Победы ул, 18	ОДЗ	0,0036		0,0003	0,0039	9,07	0,70	9,77	9,52
40 лет Победы ул, 4	ОДЗ	0,0042		0,0000	0,0042	10,58	0,10	10,68	10,64
Академика Сахарова ул, 4	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Академика Сахарова ул, 4	ОДЗ	0,4662	1,4055		1,8717	4714,20	0,00	4714,20	4714,20
Анкудиновское ш, 24	ОДЗ	0,0152			0,0152	38,28	0,00	38,28	38,28
Анкудиновское ш, 28	ОДЗ	0,0153			0,0153	38,54	0,00	38,54	38,54
Анкудиновское ш, 26	ЖФ	0,1272			0,1272	320,38	0,00	320,38	320,38
Анкудиновское ш, 30	ЖФ	0,2305			0,2305	580,55	0,00	580,55	580,55
Анкудиновское ш, 32	ЖФ	0,2285			0,2285	575,52	0,00	575,52	575,52
Анкудиновское ш, 9а	ЖФ			0,0045	0,0045	0,00	33,23	33,23	22,57
Анкудиновское ш, 11 литер Б	ЖФ	0,4919			0,4919	1238,93	0,00	1238,93	1238,93
Анкудиновское ш, 11 литер Б	ЖФ	0,0340			0,0340	85,63	0,00	85,63	85,63
Анкудиновское ш, 26а	ЖФ	0,2429			0,2429	611,79	0,00	611,79	611,79
Анкудиновское ш, 28	ЖФ	0,2248			0,2248	566,20	0,00	566,20	566,20
Анкудиновское ш, 9а	ЖФ	0,0222			0,0222	55,91	0,00	55,91	55,91
Анкудиновское ш, 11 литер Б	ОДЗ	0,0230			0,0230	57,93	0,00	57,93	57,93
Анкудиновское ш, 11 литер Б	ОДЗ	0,0180			0,0180	45,34	0,00	45,34	45,34
Анкудиновское ш, 32	ОДЗ	0,0093			0,0093	23,42	0,00	23,42	23,42
Анкудиновское ш, 32	ОДЗ	0,0133			0,0133	33,50	0,00	33,50	33,50



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Анкудиновское ш, 24	ОДЗ	0,3240			0,3240	816,05	0,00	816,05	816,05
Анкудиновское ш, 11а	ОДЗ	0,0852			0,0852	214,59	0,00	214,59	214,59
Анкудиновское ш, 9	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Анкудиновское ш, 9	ОДЗ	0,2864			0,2864	721,35	0,00	721,35	721,35
Анкудиновское ш, 28	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Анкудиновское ш, 30	ОДЗ	0,0136			0,0136	34,25	0,00	34,25	34,25
Анкудиновское ш, 11	ОДЗ	0,0204			0,0204	51,38	0,00	51,38	51,38
Анкудиновское ш, 11	ОДЗ	0,2062		0,0151	0,2213	519,35	35,12	554,48	541,83
Анкудиновское ш, 11	ОДЗ		0,0573		0,0573	144,32	0,00	144,32	144,32
Карбышева ул, 1а	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Карбышева ул, 7	ОДЗ	0,0253			0,0253	63,72	0,00	63,72	63,72
Карбышева ул, 3	ОДЗ	0,0018		0,0004	0,0022	4,53	0,83	5,36	5,07
Карбышева ул, 1	ЖФ			0,0639	0,0639	0,00	471,89	471,89	320,52
Карбышева ул, 3	ЖФ	0,2150		0,0632	0,2782	541,51	466,72	1008,23	858,53
Карбышева ул, 5	ЖФ			0,0688	0,0688	0,00	508,07	508,07	345,10
Анкудиновское ш, 13	ЖФ	0,1319			0,1319	332,21	0,00	332,21	332,21
Карбышева ул, 1	ЖФ	0,2496			0,2496	628,66	0,00	628,66	628,66
Карбышева ул, 5	ЖФ	0,2220			0,2220	559,15	0,00	559,15	559,15
Карбышева ул, 7	ЖФ	0,2999		0,0725	0,3724	755,35	535,40	1290,75	1119,01
Карбышева ул, 1	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Карбышева ул, 3	ОДЗ	0,0052		0,0000	0,0052	13,10	0,05	13,14	13,13
Карбышева ул, 5	ОДЗ	0,0193		0,0007	0,0200	48,61	1,60	50,21	49,64
Карбышева ул, 5	ОДЗ		0,0135		0,0135	34,00	0,00	34,00	34,00
Анкудиновское ш, 3	ОДЗ	0,0692			0,0692	174,29	0,00	174,29	174,29
Анкудиновское ш, 3	ОДЗ	0,2024		0,0223	0,2247	509,78	51,95	561,73	543,03
Анкудиновское ш, 3	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Анкудиновское ш, 3	ОДЗ	0,0467		0,0032	0,0499	117,62	7,43	125,06	122,38
Анкудиновское ш, 3	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Анкудиновское ш, 3	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Анкудиновское ш, 3	ЖФ	0,3312		0,0457	0,3769	834,18	337,14	1171,32	1063,18
Анкудиновское ш, 3	ЖФ	0,3028		0,0457	0,3485	762,65	337,14	1099,79	991,65
Анкудиновское ш, 3	ОДЗ	0,0305	0,1728		0,2033	512,05	0,00	512,05	512,05
Анкудиновское ш, 3	ОДЗ	0,1062		0,0000	0,1062	267,48	0,06	267,54	267,52
Анкудиновское ш, 3	ОДЗ	0,0499			0,0499	125,68	0,00	125,68	125,68
Анкудиновское ш, 3	ОДЗ	0,0452			0,0452	113,84	0,00	113,84	113,84
Анкудиновское ш, 3	ОДЗ	0,1710	0,0866	0,0031	0,2607	648,81	7,23	656,04	653,44
Анкудиновское ш, 3	ОДЗ	0,0728			0,0728	183,36	0,00	183,36	183,36
Анкудиновское ш, 3	ОДЗ	0,8938	0,3757	0,1582	1,4277	3197,45	368,98	3566,43	3433,65
Анкудиновское ш, 3	ОДЗ	0,0873		0,0040	0,0913	219,88	9,44	229,32	225,92
Анкудиновское ш, 3а	ОДЗ			0,0021	0,0021	0,00	4,89	4,89	3,13
Анкудиновское ш, 3а	ОДЗ	0,0520			0,0520	130,97	0,00	130,97	130,97
Анкудиновское ш, 3а	ЖФ	0,1582		0,0048	0,1630	398,45	35,54	433,99	422,59
Анкудиновское ш, 3а	ОДЗ	0,1282		0,0021	0,1303	322,89	4,96	327,85	326,07
Анкудиновское ш, 3а	ОДЗ	0,0557		0,0005	0,0562	140,29	1,09	141,38	140,99
Анкудиновское ш, 3а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Анкудиновское ш, 3а	ОДЗ	0,2299		0,0013	0,2312	579,04	3,05	582,09	580,99
Анкудиновское ш, 3б	ОДЗ	0,3350	0,6992	0,0487	1,0829	2604,81	113,58	2718,39	2677,51
Анкудиновское ш, 5а	ОДЗ	0,1056		0,0005	0,1061	265,97	1,15	267,13	266,71
Анкудиновское ш, 5а	ОДЗ	0,0064		0,0045	0,0109	16,12	10,53	26,65	22,86
Анкудиновское ш, 3	ОДЗ	0,2440			0,2440	614,56	0,00	614,56	614,56
Корейская ул, 26	ОДЗ		0,0648		0,0648	163,21	0,00	163,21	163,21
Корейская ул, 26	ОДЗ		0,1410		0,1410	355,13	0,00	355,13	355,13
Корейская ул, 26	ОДЗ	0,0368		0,0144	0,0512	92,69	33,68	126,37	114,25
Корейская ул, 26	ОДЗ	0,0181			0,0181	45,59	0,00	45,59	45,59
Анкудиновское ш, 5	ОДЗ	0,1148		0,0015	0,1163	289,14	3,46	292,61	291,36
Анкудиновское ш, 1	ОДЗ	0,0068		0,0018	0,0086	17,13	4,23	21,36	19,84
Анкудиновское ш, 1	ОДЗ	0,3251		0,0598	0,3849	818,82	139,50	958,32	908,12
Анкудиновское ш, 1	ОДЗ	0,0112		0,0133	0,0245	28,21	30,92	59,12	48,00
Анкудиновское ш, 1	ОДЗ	0,1805		0,0198	0,2003	454,62	46,18	500,80	484,18
Анкудиновское ш, 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Анкудиновское ш, 1	ОДЗ	0,0228		0,0018	0,0246	57,43	4,29	61,72	60,17
Луганская ул, 7	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Пятигорская ул, 23	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,68	0,00	23,68	23,68
Батумская ул, 1а	ОДЗ	0,0187			0,0187	47,10	0,00	47,10	47,10
Батумская ул, 2а	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Гагарина пр-кт, 114	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Гагарина пр-кт, 114	ОДЗ	0,0142			0,0142	35,77	0,00	35,77	35,77
Столетова ул, 5	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Луганская ул, 7	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,79	0,00	38,79	38,79
Героя Елисеева ул, 8	ЖФ	0,1794			0,1794	451,85	0,00	451,85	451,85
Батумская ул, 2а	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Гагарина пр-кт, 112	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Гагарина пр-кт, 116	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
Гагарина пр-кт, 112а	ОДЗ	0,0190			0,0190	47,85	0,00	47,85	47,85
Гагарина пр-кт, 116	ОДЗ	0,0220			0,0220	55,41	0,00	55,41	55,41
Батумская ул, 1а	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Луганская ул, 7	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,98	0,00	30,98	30,98
Бонч-Бруевича ул, 12	ОДЗ	0,0191			0,0191	48,11	0,00	48,11	48,11
Гагарина пр-кт, 112а	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Батумская ул, 7б	ОДЗ	0,0802			0,0802	202,00	0,00	202,00	202,00
Батумская ул, 7б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Батумская ул, 1а	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Гагарина пр-кт, 114	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Батумская ул, 2а	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Батумская ул, 2а	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Батумская ул, 2а	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Батумская ул, 13	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Бонч-Бруевича ул, 13	ОДЗ	0,0283			0,0283	71,28	0,00	71,28	71,28
Углова ул, 2а	ОДЗ	0,0326			0,0326	82,11	0,00	82,11	82,11
Углова ул, 2а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Пятигорская ул, 23	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Бонч-Бруевича ул, 13	ОДЗ	0,0088			0,0088	22,16	0,00	22,16	22,16
Гагарина пр-кт, 112а	ЖФ	0,2280			0,2280	574,26	0,00	574,26	574,26
Гагарина пр-кт, 114	ЖФ	0,2951			0,2951	743,26	0,00	743,26	743,26
Героя Елисеева ул, 4	ЖФ	0,0236			0,0236	59,44	0,00	59,44	59,44
Героя Елисеева ул, 5	ЖФ	0,0269			0,0269	67,75	0,00	67,75	67,75
Героя Елисеева ул, 6	ЖФ	0,0271			0,0271	68,26	0,00	68,26	68,26
Луганская ул, 5	ЖФ	0,1525			0,1525	384,10	0,00	384,10	384,10
Пятигорская ул, 22б	ЖФ	0,0435			0,0435	109,56	0,00	109,56	109,56
Столетова ул, 1	ЖФ	0,0555			0,0555	139,79	0,00	139,79	139,79
Столетова ул, 5	ЖФ	0,0460			0,0460	115,86	0,00	115,86	115,86
Столетова ул, 7	ЖФ	0,0297			0,0297	74,80	0,00	74,80	74,80
Столетова ул, 8	ЖФ	0,1152			0,1152	290,15	0,00	290,15	290,15
Батумская ул, 10	ЖФ	0,0428			0,0428	107,80	0,00	107,80	107,80
Батумская ул, 11	ЖФ	0,0374			0,0374	94,20	0,00	94,20	94,20
Батумская ул, 12	ЖФ	0,0293			0,0293	73,80	0,00	73,80	73,80
Батумская ул, 13	ЖФ	0,0370			0,0370	93,19	0,00	93,19	93,19
Батумская ул, 18	ЖФ	0,0289			0,0289	72,79	0,00	72,79	72,79
Батумская ул, 1а	ЖФ	0,1027			0,1027	258,67	0,00	258,67	258,67
Батумская ул, 2	ЖФ	0,0426			0,0426	107,30	0,00	107,30	107,30
Батумская ул, 20	ЖФ	0,0287			0,0287	72,29	0,00	72,29	72,29
Батумская ул, 22	ЖФ	0,0323			0,0323	81,35	0,00	81,35	81,35
Батумская ул, 22а	ЖФ	0,0294			0,0294	74,05	0,00	74,05	74,05
Батумская ул, 25	ЖФ	0,2095			0,2095	527,66	0,00	527,66	527,66
Батумская ул, 26	ЖФ	0,0388			0,0388	97,72	0,00	97,72	97,72
Батумская ул, 26а	ЖФ	0,0288			0,0288	72,54	0,00	72,54	72,54
Батумская ул, 28	ЖФ	0,0274			0,0274	69,01	0,00	69,01	69,01
Батумская ул, 2а	ЖФ	0,0760			0,0760	191,42	0,00	191,42	191,42
Батумская ул, 32	ЖФ	0,0273			0,0273	68,76	0,00	68,76	68,76
Батумская ул, 3а	ЖФ	0,0345			0,0345	86,89	0,00	86,89	86,89
Батумская ул, 5а	ЖФ	0,0312			0,0312	78,58	0,00	78,58	78,58
Батумская ул, 8	ЖФ	0,0418			0,0418	105,28	0,00	105,28	105,28
Батумская ул, 9	ЖФ	0,0430			0,0430	108,30	0,00	108,30	108,30
Батумская ул, 9а	ЖФ	0,0593			0,0593	149,36	0,00	149,36	149,36
Батумская ул, 9б	ЖФ	0,0593			0,0593	149,36	0,00	149,36	149,36
Бонч-Бруевича ул, 10	ЖФ	0,0826			0,0826	208,04	0,00	208,04	208,04
Бонч-Бруевича ул, 12	ЖФ	0,1648			0,1648	415,08	0,00	415,08	415,08
Бонч-Бруевича ул, 13	ЖФ	0,1949			0,1949	490,89	0,00	490,89	490,89
Бонч-Бруевича ул, 2	ЖФ	0,1791			0,1791	451,09	0,00	451,09	451,09
Гагарина пр-кт, 112	ЖФ	0,1494			0,1494	376,29	0,00	376,29	376,29
Гагарина пр-кт, 116	ЖФ	0,2415			0,2415	608,26	0,00	608,26	608,26
Героя Елисеева ул, 1	ЖФ	0,0406			0,0406	102,26	0,00	102,26	102,26
Героя Елисеева ул, 10	ЖФ	0,0271			0,0271	68,26	0,00	68,26	68,26
Героя Елисеева ул, 11	ЖФ	0,0279			0,0279	70,27	0,00	70,27	70,27
Героя Елисеева ул, 12	ЖФ	0,0550			0,0550	138,53	0,00	138,53	138,53

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Героя Елисеева ул, 2	ЖФ	0,0237			0,0237	59,69	0,00	59,69	59,69
Героя Елисеева ул, 3	ЖФ	0,0237			0,0237	59,69	0,00	59,69	59,69
Героя Елисеева ул, 8а	ЖФ	0,0271			0,0271	68,26	0,00	68,26	68,26
Героя Елисеева ул, 9	ЖФ	0,0288			0,0288	72,54	0,00	72,54	72,54
Героя Елисеева ул, 9а	ЖФ	0,0288			0,0288	72,54	0,00	72,54	72,54
Луганская ул, 3	ЖФ	0,1498			0,1498	377,30	0,00	377,30	377,30
Луганская ул, 7	ЖФ	0,2541			0,2541	639,99	0,00	639,99	639,99
Луганская ул, 9	ЖФ	0,2395			0,2395	603,22	0,00	603,22	603,22
Пятигорская ул, 20	ЖФ	0,0656			0,0656	165,22	0,00	165,22	165,22
Пятигорская ул, 20а	ЖФ	0,0452			0,0452	113,84	0,00	113,84	113,84
Пятигорская ул, 22	ЖФ	0,0934			0,0934	235,24	0,00	235,24	235,24
Пятигорская ул, 22а	ЖФ	0,0441			0,0441	111,07	0,00	111,07	111,07
Пятигорская ул, 23	ЖФ	0,1628			0,1628	410,04	0,00	410,04	410,04
Пятигорская ул, 27	ЖФ	0,1531			0,1531	385,61	0,00	385,61	385,61
Пятигорская ул, 29	ЖФ	0,1226			0,1226	308,79	0,00	308,79	308,79
Столетова ул, 2	ЖФ	0,0575			0,0575	144,82	0,00	144,82	144,82
Столетова ул, 3	ЖФ	0,0575			0,0575	144,82	0,00	144,82	144,82
Столетова ул, 4	ЖФ	0,0578			0,0578	145,58	0,00	145,58	145,58
Углова ул, 1	ЖФ	0,0440			0,0440	110,82	0,00	110,82	110,82
Углова ул, 2	ЖФ	0,0418			0,0418	105,28	0,00	105,28	105,28
Углова ул, 3	ЖФ	0,0422			0,0422	106,29	0,00	106,29	106,29
Углова ул, 5	ЖФ	0,0770			0,0770	193,94	0,00	193,94	193,94
Батумская ул, 2а	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Столетова ул, 8	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Гагарина пр-кт, 110в	ОДЗ	0,0230			0,0230	57,93	0,00	57,93	57,93
Гагарина пр-кт, 114	ОДЗ	0,0092			0,0092	23,17	0,00	23,17	23,17
Батумская ул, 7а	ОДЗ	0,1413			0,1413	355,89	0,00	355,89	355,89
Батумская ул, 7а	ОДЗ	0,0382			0,0382	96,21	0,00	96,21	96,21
Батумская ул, 7а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 116	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Пятигорская ул, 27	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Столетова ул, 6	ОДЗ	0,0823			0,0823	207,29	0,00	207,29	207,29
Столетова ул, 6	ОДЗ	0,0145			0,0145	36,52	0,00	36,52	36,52
Столетова ул, 6	ОДЗ	0,0195			0,0195	49,11	0,00	49,11	49,11
Столетова ул, 6	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пятигорская ул, 20	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Пятигорская ул, 20	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,72	0,00	29,72	29,72
Луганская ул, 7	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Бонч-Бруевича ул, 13	ОДЗ	0,0185			0,0185	46,60	0,00	46,60	46,60
Батумская ул, 6а	ОДЗ	0,0690			0,0690	173,79	0,00	173,79	173,79
Батумская ул, 13а	ОДЗ	0,0650			0,0650	163,71	0,00	163,71	163,71
Батумская ул, 24	ОДЗ	0,0852			0,0852	214,59	0,00	214,59	214,59
Батумская ул, 24	ОДЗ		0,0784		0,0784	197,46	0,00	197,46	197,46
Луганская ул, 8	ОДЗ	0,0600			0,0600	151,12	0,00	151,12	151,12
Бонч-Бруевича ул, 2	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Батумская ул, 9в	ОДЗ	0,0732			0,0732	184,37	0,00	184,37	184,37
Гагарина пр-кт, 116	ОДЗ	0,0234			0,0234	58,94	0,00	58,94	58,94
Пятигорская ул, 23	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,70	0,00	26,70	26,70
Батумская ул, 11	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41
Батумская ул, 5а	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Гагарина пр-кт, 114	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,95	0,00	26,95	26,95
Гагарина пр-кт, 114	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Гагарина пр-кт, 116	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Пятигорская ул, 20	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Пятигорская ул, 20	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Пятигорская ул, 22	ОДЗ	0,0129			0,0129	32,49	0,00	32,49	32,49
Пятигорская ул, 27	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Гагарина пр-кт, 114	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Пятигорская ул, 20	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Гагарина пр-кт, 116	ОДЗ	0,0396			0,0396	99,74	0,00	99,74	99,74
Гагарина пр-кт, 112	ОДЗ	0,0180			0,0180	45,34	0,00	45,34	45,34
Гагарина пр-кт, 112	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Гагарина пр-кт, 114	ОДЗ	0,0120			0,0120	30,22	0,00	30,22	30,22
Гагарина пр-кт, 114	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Столетова ул, 8	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Батумская ул, 9б	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Углова ул, 1в	ОДЗ	0,1650			0,1650	415,58	0,00	415,58	415,58
Гагарина пр-кт, 116	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Ближнеконстантиново д - Полевая ул, 10	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ближнеконстантиново д - Полевая ул, 10 литер а	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ближнеконстантиново д - Полевая ул, 10	ЖФ	0,6400			0,6400	1611,95	0,00	1611,95	1611,95
Ближнеконстантиново д - Полевая ул, 10 литер а	ЖФ	0,2100			0,2100	528,92	0,00	528,92	528,92
Ближнеконстантиново д - Полевая ул, 10	ОДЗ	0,0180		0,0004	0,0184	45,34	0,93	46,27	45,93
Ближнеконстантиново д - Полевая ул, 4	ОДЗ	0,1540			0,1540	387,88	0,00	387,88	387,88
Ближнеконстантиново д - Полевая ул, 6	ОДЗ	0,1510			0,1510	380,32	0,00	380,32	380,32
Ближнеконстантиново д Полевая ул, 4	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ближнеконстантиново д Полевая ул, 6	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ботаническая ул, 9	ОДЗ	0,2657	0,1298	0,0298	0,4253	996,13	69,50	1065,63	1040,62
Военных Комиссаров ул, 9	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,96	0,00	27,96	27,96
Военных Комиссаров ул, 9	ОДЗ	0,0209			0,0209	52,64	0,00	52,64	52,64
Маршала Голованова ул, 200	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Маршала Голованова ул, 73	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,73	0,00	30,73	30,73
Гагарина пр-кт, 222	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Маршала Жукова ул, 21	ЖФ	0,3011		0,0598	0,3609	758,37	441,61	1199,98	1058,33
Гагарина пр-кт, 206	ЖФ	0,2782		0,0254	0,3036	700,69	187,57	888,27	828,10
Маршала Жукова ул, 13	ЖФ	0,2333		0,0332	0,2665	587,61	245,18	832,78	754,14
Гагарина пр-кт, 208	ЖФ	0,2689		0,0266	0,2955	677,27	196,44	873,71	810,70
Гагарина пр-кт, 204	ЖФ	0,2302		0,0219	0,2521	579,80	161,73	741,53	689,65
Военных Комиссаров ул, 3	ЖФ	0,3748		0,0761	0,4509	944,00	561,98	1505,98	1325,72
Гагарина пр-кт, 222	ОДЗ	0,0036		0,0000	0,0036	9,07	0,09	9,16	9,13
Гагарина пр-кт, 224	ОДЗ	0,0030		0,0000	0,0030	7,56	0,03	7,59	7,58
Гагарина пр-кт, 210	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Гагарина пр-кт, 222	ОДЗ	0,0038		0,0001	0,0039	9,57	0,12	9,69	9,65
Гагарина пр-кт, 214	ОДЗ	0,0047		0,0000	0,0047	11,84	0,06	11,90	11,88
Гагарина пр-кт, 214	ОДЗ	0,0050		0,0000	0,0050	12,59	0,03	12,62	12,61
Маршала Жукова ул, 24	ОДЗ	0,0099		0,0001	0,0100	24,93	0,12	25,06	25,01
Маршала Жукова ул, 19	ЖФ	0,3148		0,0718	0,3866	792,88	530,23	1323,11	1153,03
Военных Комиссаров ул, 5	ЖФ	0,3392		0,0785	0,4177	854,33	579,71	1434,04	1248,09
Гагарина пр-кт, 222	ОДЗ	0,0026		0,0000	0,0026	6,55	0,03	6,58	6,57
Гагарина пр-кт, 222	ОДЗ	0,0031		0,0004	0,0035	7,81	0,85	8,65	8,35
Гагарина пр-кт, 105 литер В	ОДЗ	0,0704	0,0884	0,0011	0,1599	399,97	2,57	402,53	401,61
Гагарина пр-кт, 105 литер В	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Академика Лебедева ул, 6	ЖФ	0,2066		0,0298	0,2364	520,36	220,07	740,42	669,83
Академика Лебедева ул, 8	ЖФ	0,1989		0,0376	0,2365	500,96	277,67	778,63	689,57
Маршала Жукова ул, 24	ОДЗ	0,0700		0,0004	0,0704	176,31	0,97	177,28	176,93
Маршала Жукова ул, 24	ОДЗ		0,0325		0,0325	81,86	0,00	81,86	81,86
Маршала Жукова ул, 24	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Маршала Жукова ул, 12	ЖФ	0,1812		0,0295	0,2107	456,38	217,85	674,24	604,36
Маршала Жукова ул, 14	ЖФ	0,2059		0,0347	0,2406	518,59	256,25	774,85	692,65
Академика Лебедева ул, 8а	ЖФ	0,4041		0,0688	0,4729	1017,80	508,07	1525,87	1362,90
Академика Лебедева ул, 8а	ОДЗ	0,1063		0,0017	0,1080	267,73	3,85	271,58	270,20
Маршала Жукова ул, 25	ОДЗ	0,0043		0,0000	0,0043	10,83	0,08	10,91	10,88
Гагарина пр-кт, 222	ОДЗ	0,0025		0,0000	0,0025	6,30	0,06	6,36	6,34
Военных Комиссаров ул, 2	ОДЗ	0,0470		0,0004	0,0474	118,38	0,95	119,33	118,99
Военных Комиссаров ул, 1	ОДЗ	0,0275			0,0275	69,26	0,00	69,26	69,26
Гагарина пр-кт, 214	ОДЗ	0,0042		0,0009	0,0051	10,58	2,08	12,66	11,91
Маршала Жукова ул, 16	ОДЗ	0,0038		0,0001	0,0039	9,57	0,26	9,83	9,74
Военных Комиссаров ул, 2	ОДЗ	0,0054		0,0000	0,0054	13,60	0,03	13,63	13,62
Маршала Жукова ул, 20	ОДЗ	0,0010		0,0000	0,0010	2,52	0,03	2,55	2,54
Военных Комиссаров ул, 1	ОДЗ	0,0031		0,0003	0,0034	7,81	0,58	8,39	8,18
Военных Комиссаров ул, 1	ОДЗ	0,0025		0,0000	0,0025	6,30	0,06	6,36	6,34
Военных Комиссаров ул, 1	ОДЗ	0,0025		0,0000	0,0025	6,30	0,03	6,33	6,32
Маршала Голованова ул, 63	ОДЗ	0,0484			0,0484	121,90	0,00	121,90	121,90
Маршала Голованова ул, 63	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Маршала Голованова ул, 73	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Маршала Жукова ул, 25	ОДЗ	0,0039		0,0001	0,0040	9,82	0,26	10,08	9,99

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Гагарина пр-кт, 222	ОДЗ	0,0016		0,0000	0,0016	4,03	0,06	4,09	4,07
Гагарина пр-кт, 222	ОДЗ	0,0016		0,0000	0,0016	4,03	0,03	4,06	4,05
Гагарина пр-кт, 226	ОДЗ	0,0560		0,0001	0,0561	141,05	0,32	141,37	141,25
Гагарина пр-кт, 202	ОДЗ	0,0940		0,0019	0,0959	236,76	4,43	241,19	239,59
Гагарина пр-кт, 202	ОДЗ		0,1890		0,1890	476,03	0,00	476,03	476,03
Гагарина пр-кт, 202	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,05	0,05	0,03
Гагарина пр-кт, 202	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 202	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,08
Гагарина пр-кт, 202	ОДЗ			0,0026	0,0026	0,00	5,99	5,99	3,83
Академика Лебедева ул, 2	ОДЗ	0,0230			0,0230	57,93	0,00	57,93	57,93
Военных Комиссаров ул, 1	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41
Гагарина пр-кт, 105а	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,93	0,00	24,93	24,93
Гагарина пр-кт, 105а	ОДЗ		0,3822		0,3822	962,64	0,00	962,64	962,64
Гагарина пр-кт, 105а	ОДЗ	0,0380		0,0213	0,0593	95,71	49,64	145,35	127,49
Гагарина пр-кт, 105а	ОДЗ			0,0211	0,0211	0,00	49,27	49,27	31,54
Гагарина пр-кт, 105а	ОДЗ		0,0511		0,0511	128,70	0,00	128,70	128,70
Гагарина пр-кт, 105а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 105а	ОДЗ	0,1777	0,2000	0,0019	0,3796	951,30	4,34	955,64	954,08
Гагарина пр-кт, 224 литер А	ОДЗ	0,0540			0,0540	136,01	0,00	136,01	136,01
Гагарина пр-кт, 224 литер А	ОДЗ		0,0360		0,0360	90,67	0,00	90,67	90,67
Гагарина пр-кт, 224 литер А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 222 литер стр.	ОДЗ	0,1900			0,1900	478,55	0,00	478,55	478,55
Гагарина пр-кт, 222 литер стр.	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Маршала Голованова ул, 67	ОДЗ	0,0050		0,0000	0,0050	12,59	0,06	12,65	12,63
Военных Комиссаров ул, 1	ОДЗ	0,0316		0,0015	0,0331	79,59	3,43	83,02	81,79
Маршала Жукова ул, 24	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Академика Лебедева ул, 12	ЖФ			0,0699	0,0699	0,00	516,20	516,20	350,62
Академика Лебедева ул, 4	ЖФ			0,0546	0,0546	0,00	403,21	403,21	273,87
Военных Комиссаров ул, 4	ЖФ	0,4720		0,1088	0,5808	1188,81	803,47	1992,28	1734,55
Военных Комиссаров ул, 7	ЖФ			0,1084	0,1084	0,00	800,51	800,51	543,73
Гагарина пр-кт, 216	ЖФ			0,0632	0,0632	0,00	466,72	466,72	317,01
Гагарина пр-кт, 220	ЖФ	0,8442		0,1847	1,0289	2126,26	1363,97	3490,24	3052,72
Маршала Голованова ул, 59	ЖФ	0,4337		0,1103	0,5440	1092,35	814,54	1906,89	1645,61
Маршала Голованова ул, 63	ЖФ	0,2833		0,0673	0,3506	713,54	497,00	1210,54	1051,12
Маршала Голованова ул, 65	ЖФ			0,0912	0,0912	0,00	673,49	673,49	457,46
Маршала Голованова ул, 69	ЖФ	0,3248		0,0893	0,4141	818,06	659,46	1477,53	1265,99
Маршала Голованова ул, 73	ЖФ			0,0942	0,0942	0,00	695,65	695,65	472,51
Маршала Жукова ул, 11	ЖФ			0,1114	0,1114	0,00	822,67	822,67	558,78
Маршала Жукова ул, 24	ЖФ			0,0830	0,0830	0,00	612,94	612,94	416,33
Академика Лебедева ул, 10	ЖФ	0,2607		0,0573	0,3180	656,62	423,15	1079,77	944,03
Академика Лебедева ул, 12	ЖФ	0,2962			0,2962	746,03	0,00	746,03	746,03
Академика Лебедева ул, 14	ЖФ	0,2965		0,0736	0,3701	746,79	543,52	1290,31	1115,96
Академика Лебедева ул, 4	ЖФ	0,2318			0,2318	583,83	0,00	583,83	583,83



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Военных Комиссаров ул, 1	ЖФ	0,2155		0,0602	0,2757	542,77	444,56	987,34	844,74
Военных Комиссаров ул, 2	ЖФ	0,2276		0,0546	0,2822	573,25	403,21	976,46	847,12
Военных Комиссаров ул, 6	ЖФ	0,1645		0,0381	0,2026	414,32	281,36	695,68	605,43
Военных Комиссаров ул, 7	ЖФ	0,4646			0,4646	1170,18	0,00	1170,18	1170,18
Гагарина пр-кт, 210	ЖФ	0,8294		0,1843	1,0137	2088,99	1361,02	3450,01	3013,44
Гагарина пр-кт, 214	ЖФ	0,2726		0,0602	0,3328	686,59	444,56	1131,16	988,55
Гагарина пр-кт, 216	ЖФ	0,2886			0,2886	726,89	0,00	726,89	726,89
Гагарина пр-кт, 218	ЖФ	0,2965		0,0733	0,3698	746,79	541,31	1288,09	1114,46
Гагарина пр-кт, 222	ЖФ	0,8272		0,1903	1,0175	2083,45	1405,33	3488,77	3037,99
Гагарина пр-кт, 224	ЖФ	0,4955		0,1062	0,6017	1248,00	784,27	2032,27	1780,70
Гагарина пр-кт, 226	ЖФ	0,3016		0,0740	0,3756	759,63	546,48	1306,11	1130,82
Маршала Голованова ул, 61	ЖФ	0,2939		0,0744	0,3683	740,24	549,43	1289,67	1113,43
Маршала Голованова ул, 65	ЖФ	0,3253			0,3253	819,32	0,00	819,32	819,32
Маршала Голованова ул, 67	ЖФ	0,5728		0,1361	0,7089	1442,70	1005,07	2447,77	2125,37
Маршала Голованова ул, 71	ЖФ	0,5717		0,1174	0,6891	1439,92	866,98	2306,90	2028,80
Маршала Голованова ул, 73	ЖФ	0,3199			0,3199	805,72	0,00	805,72	805,72
Маршала Жукова ул, 11	ЖФ	0,4614			0,4614	1162,12	0,00	1162,12	1162,12
Маршала Жукова ул, 16	ЖФ	0,4620		0,1069	0,5689	1163,63	789,44	1953,06	1699,84
Маршала Жукова ул, 17	ЖФ	0,1476		0,0307	0,1783	371,76	226,71	598,47	525,75
Маршала Жукова ул, 20	ЖФ	0,4646		0,1009	0,5655	1170,18	745,13	1915,30	1676,29
Маршала Жукова ул, 22	ЖФ	0,4658		0,1166	0,5824	1173,20	861,07	2034,27	1758,06
Маршала Жукова ул, 24	ЖФ	0,3311			0,3311	833,93	0,00	833,93	833,93
Маршала Жукова ул, 25	ЖФ	0,5706		0,1237	0,6943	1437,15	913,50	2350,65	2057,63
Гагарина пр-кт, 216	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Гагарина пр-кт, 222	ОДЗ	0,0059		0,0000	0,0059	14,86	0,09	14,95	14,92
Гагарина пр-кт, 214	ОДЗ	0,0013		0,0001	0,0014	3,27	0,15	3,43	3,37
Маршала Голованова ул, 43	ОДЗ	0,1530		0,0048	0,1578	385,36	11,14	396,50	392,49
Гагарина пр-кт, 214	ОДЗ	0,0157		0,0001	0,0158	39,54	0,12	39,67	39,62
Маршала Жукова ул, 23	ОДЗ	0,1660		0,0087	0,1747	418,10	20,30	438,40	431,10
Маршала Жукова ул, 23	ОДЗ	0,0483	0,0656		0,1139	286,88	0,00	286,88	286,88
Маршала Жукова ул, 23	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Маршала Жукова ул, 23	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Маршала Жукова ул, 23	ОДЗ			0,0107	0,0107	0,00	24,95	24,95	15,97
Маршала Жукова ул, 23	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Маршала Жукова ул, 15	ОДЗ	0,2240		0,0093	0,2333	564,18	21,58	585,76	578,00
Академика Лебедева ул, 3	ОДЗ	0,4810		0,0069	0,4879	1211,48	16,16	1227,64	1221,83
Академика Лебедева ул, 3	ОДЗ		0,1200		0,1200	302,24	0,00	302,24	302,24
Маршала Жукова ул, 27	ОДЗ	0,1800		0,0075	0,1875	453,36	17,41	470,77	464,50
Маршала Голованова ул, 71	ОДЗ	0,0226		0,0003	0,0229	56,92	0,71	57,63	57,38
Гагарина пр-кт, 224	ОДЗ	0,0020		0,0000	0,0020	5,04	0,05	5,08	5,07
Маршала Жукова ул, 25	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Гагарина пр-кт, 220	ОДЗ	0,0030		0,0001	0,0031	7,56	0,28	7,83	7,73
Маршала Голованова ул, 67	ОДЗ	0,0190		0,0001	0,0191	47,85	0,28	48,13	48,03
Маршала Жукова ул, 18	ОДЗ	0,5140	0,1290	0,0058	0,6488	1619,51	13,48	1632,99	1628,14
40 лет Октября ул, 1а	ОДЗ	0,0042		0,0001	0,0043	10,58	0,12	10,70	10,66



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
40 лет Октября ул, 1а	ОДЗ	0,0082		0,0001	0,0083	20,65	0,25	20,90	20,81
Гагарина пр-кт, 158	ОДЗ	0,0057		0,0004	0,0061	14,36	0,92	15,28	14,95
Гагарина пр-кт, 156	ОДЗ	0,0110		0,0003	0,0113	27,71	0,77	28,48	28,20
Гагарина пр-кт, 160	ОДЗ	0,0076		0,0001	0,0077	19,14	0,15	19,29	19,24
Невская ул, 23	ОДЗ	0,0875			0,0875	220,38	0,00	220,38	220,38
Невская ул, 23	ОДЗ	0,0206	0,0318	0,0067	0,0591	131,98	15,65	147,63	142,00
Гагарина пр-кт, 162а	ОДЗ		0,1716		0,1716	432,20	0,00	432,20	432,20
Гагарина пр-кт, 162а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 162а	ОДЗ	0,1052			0,1052	264,96	0,00	264,96	264,96
Гагарина пр-кт, 156	ОДЗ	0,0299		0,0007	0,0306	75,31	1,66	76,97	76,37
Гагарина пр-кт, 156	ОДЗ	0,0015		0,0001	0,0016	3,78	0,22	3,99	3,92
Невская ул, 21	ОДЗ	0,0040		0,0000	0,0040	10,07	0,06	10,14	10,11
Гагарина пр-кт, 156	ОДЗ	0,0101		0,0001	0,0102	25,44	0,23	25,67	25,59
40 лет Октября ул, 1а	ОДЗ	0,0042		0,0000	0,0042	10,58	0,09	10,67	10,64
Пятигорская ул, 4	ОДЗ	0,0160			0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
Невская ул, 19	ОДЗ	0,0200		0,0001	0,0201	50,37	0,20	50,57	50,50
Пятигорская ул, 4б	ОДЗ	0,0195			0,0195	49,11	0,00	49,11	49,11
Невская ул, 29	ОДЗ	0,1000		0,0004	0,1004	251,87	0,86	252,73	252,42
Невская ул, 19а	ОДЗ	0,1406		0,0008	0,1414	354,13	1,86	355,99	355,32
Пятигорская ул, 2	ОДЗ	0,0131			0,0131	32,99	0,00	32,99	32,99
40 лет Октября ул, 1а	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
40 лет Октября ул, 1а	ОДЗ	0,0027		0,0001	0,0028	6,80	0,22	7,02	6,94
40 лет Октября ул, 1а	ЖФ	0,1163		0,0967	0,2130	292,92	714,11	1007,03	777,97
Гагарина пр-кт, 150	ЖФ			0,0370	0,0370	0,00	273,24	273,24	185,59
Гагарина пр-кт, 156	ЖФ	0,3293		0,0432	0,3725	829,40	319,02	1148,42	1046,09
Невская ул, 21	ЖФ			0,0490	0,0490	0,00	361,86	361,86	245,78
Гагарина пр-кт, 150	ЖФ	0,1725			0,1725	434,47	0,00	434,47	434,47
Гагарина пр-кт, 160	ЖФ	0,2284		0,0449	0,2733	575,26	331,58	906,84	800,48
Невская ул, 21	ЖФ	0,2058			0,2058	518,34	0,00	518,34	518,34
Пятигорская ул, 2	ЖФ	0,1191			0,1191	299,97	0,00	299,97	299,97
Пятигорская ул, 4	ЖФ	0,0800			0,0800	201,49	0,00	201,49	201,49
Горная ул, 3	ОДЗ	0,0590		0,0103	0,0693	148,60	24,13	172,74	164,05
Горная ул, 3	ОДЗ	0,1614			0,1614	406,51	0,00	406,51	406,51
Гагарина пр-кт, 160	ОДЗ	0,0036		0,0000	0,0036	9,07	0,07	9,14	9,11
Горная ул, 3	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Гагарина пр-кт, 162	ОДЗ	0,1040		0,0040	0,1080	261,94	9,28	271,22	267,88
Пятигорская ул, 2а	ОДЗ	0,0800		0,0039	0,0839	201,49	9,05	210,54	207,29
Невская ул, 27	ОДЗ	0,1150		0,0092	0,1242	289,65	21,47	311,12	303,39
Гагарина пр-кт, 156	ОДЗ	0,0014		0,0000	0,0014	3,53	0,03	3,56	3,55
Горная ул, 3	ОДЗ	0,0136			0,0136	34,25	0,00	34,25	34,25
Горная ул, 3	ОДЗ	0,0120		0,0003	0,0123	30,22	0,71	30,93	30,68
Невская ул, 23 литер А	ОДЗ	0,0088			0,0088	22,16	0,00	22,16	22,16
Невская ул, 23 литер А	ОДЗ	0,0647		0,0009	0,0656	162,96	2,05	165,01	164,27
Пятигорская ул, 2	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Пятигорская ул, 4	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Гагарина пр-кт, 158	ОДЗ	0,1074		0,0006	0,1080	270,51	1,46	271,97	271,44
Гагарина пр-кт, 158	ОДЗ	0,0693			0,0693	174,54	0,00	174,54	174,54
Невская ул, 23 литер А	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Гагарина пр-кт, 158	ОДЗ	0,0160		0,0016	0,0176	40,30	3,71	44,01	42,67
Пятигорская ул, 4	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,72	0,00	29,72	29,72
Невская ул, 25	ОДЗ	0,0242			0,0242	60,95	0,00	60,95	60,95
Невская ул, 25	ОДЗ	0,1500		0,0010	0,1510	377,80	2,37	380,17	379,32
Горная ул, 5	ОДЗ	0,1410		0,0056	0,1466	355,13	13,05	368,19	363,49
Гагарина пр-кт, 154	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,31	0,31	0,20
Гагарина пр-кт, 154	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,96	0,00	28,96	28,96
Гагарина пр-кт, 154	ОДЗ	0,0160			0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
Гагарина пр-кт, 154	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Гагарина пр-кт, 154	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Гагарина пр-кт, 154	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Гагарина пр-кт, 154	ОДЗ	0,1937		0,0018	0,1955	487,87	4,16	492,02	490,53
Гагарина пр-кт, 178б	ОДЗ	0,0334			0,0334	84,12	0,00	84,12	84,12
Маршала Голованова ул, 11	ОДЗ	0,0004			0,0004	1,01	0,00	1,01	1,01
Маршала Голованова ул, 11	ОДЗ	0,0142			0,0142	35,77	0,00	35,77	35,77
Петровского ул, 100	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кащенко ул, 1	ОДЗ	0,0043	0,0508		0,0551	138,78	0,00	138,78	138,78
Кащенко ул, 1	ОДЗ	0,0337	0,3398		0,3735	940,72	0,00	940,72	940,72
Кащенко ул, 1	ОДЗ	0,0022	0,0189		0,0211	53,14	0,00	53,14	53,14
Петровского ул, 5	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Маршала Голованова ул, 11	ОДЗ	0,0138			0,0138	34,76	0,00	34,76	34,76
Кемеровская ул, 18	ОДЗ	0,0195			0,0195	49,11	0,00	49,11	49,11
Кемеровская ул, 18	ОДЗ	0,0219			0,0219	55,16	0,00	55,16	55,16
Маршала Голованова ул, 7а	ЖФ	0,0866			0,0866	218,12	0,00	218,12	218,12
Маршала Голованова ул, 3а	ЖФ	0,0745			0,0745	187,64	0,00	187,64	187,64
2-й Кемеровский пер, 7	ЖФ	0,0439			0,0439	110,57	0,00	110,57	110,57
Кащенко ул, 6	ОДЗ	0,0206			0,0206	51,88	0,00	51,88	51,88
Кащенко ул, 6	ОДЗ		0,0180		0,0180	45,34	0,00	45,34	45,34
Кащенко ул, 6	ОДЗ	0,1805			0,1805	454,62	0,00	454,62	454,62
Кащенко ул, 6	ОДЗ		0,4580		0,4580	1153,55	0,00	1153,55	1153,55
Кащенко ул, 21	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Маршала Голованова ул, 11	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Маршала Голованова ул, 11	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,68	0,00	23,68	23,68
Кащенко ул, 6	ОДЗ	0,1220			0,1220	307,28	0,00	307,28	307,28
Гагарина пр-кт, 101 корпус 1	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 101 корпус 1	ЖФ	0,8959			0,8959	2256,48	0,00	2256,48	2256,48
Гагарина пр-кт, 101 корпус 1	ОДЗ	0,0151			0,0151	38,03	0,00	38,03	38,03
Гагарина пр-кт, 101 корпус 2	ЖФ	0,8960			0,8960	2256,73	0,00	2256,73	2256,73
Гагарина пр-кт, 101 корпус 2	ОДЗ	0,0151			0,0151	38,03	0,00	38,03	38,03
Гагарина пр-кт, 101 корпус 3	ЖФ	0,2099			0,2099	528,67	0,00	528,67	528,67
Гагарина пр-кт, 101 корпус 4	ЖФ	0,1911			0,1911	481,32	0,00	481,32	481,32
Гагарина пр-кт, 101 корпус 5	ЖФ	0,6905			0,6905	1739,14	0,00	1739,14	1739,14

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Гагарина пр-кт, 101 корпус 5	ЖФ	0,5599			0,5599	1410,20	0,00	1410,20	1410,20
Гагарина пр-кт, 99 корпус 2	ЖФ	0,8960			0,8960	2256,73	0,00	2256,73	2256,73
Гагарина пр-кт, 99 корпус 2	ОДЗ	0,0151			0,0151	38,03	0,00	38,03	38,03
Петровского ул, 5	ОДЗ	0,0307			0,0307	77,32	0,00	77,32	77,32
Петровского ул, 5а	ОДЗ	0,0223			0,0223	56,17	0,00	56,17	56,17
Петровского ул, 7	ОДЗ	0,0249			0,0249	62,71	0,00	62,71	62,71
Кащенко ул, 6	ОДЗ	0,0469			0,0469	118,13	0,00	118,13	118,13
Кащенко ул, 27	ОДЗ	0,0155			0,0155	39,04	0,00	39,04	39,04
Кащенко ул, 25	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Кащенко ул, 25	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Кащенко ул, 27	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Щербинки 1 мкр, 13	ЖФ	0,1697			0,1697	427,42	0,00	427,42	427,42
Маршала Голованова ул, 13	ОДЗ	0,0310			0,0310	78,08	0,00	78,08	78,08
Петровского ул, 15а	ОДЗ	0,7131			0,7131	1796,07	0,00	1796,07	1796,07
Кащенко ул, 23	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Щербинки 1 мкр, 13 корпус 2	ЖФ	0,2084			0,2084	524,89	0,00	524,89	524,89
Гагарина пр-кт, 101 корпус 5	ОДЗ	0,0070	0,0059		0,0129	32,49	0,00	32,49	32,49
Гагарина пр-кт, 101 корпус 3	ОДЗ	0,0159	0,0209		0,0368	92,69	0,00	92,69	92,69
Гагарина пр-кт, 101 корпус 4	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Гагарина пр-кт, 101 корпус 4	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Гагарина пр-кт, 101 корпус 4	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Гагарина пр-кт, 101 корпус 4	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Гагарина пр-кт, 101 корпус 4	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Гагарина пр-кт, 101 корпус 4	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Гагарина пр-кт, 101 корпус 4	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Гагарина пр-кт, 101 корпус 5	ОДЗ	0,0308	0,0258		0,0566	142,56	0,00	142,56	142,56
Гагарина пр-кт, 101 корпус 5	ОДЗ	0,0296	0,0247		0,0543	136,76	0,00	136,76	136,76
Гагарина пр-кт, 101 корпус 5	ОДЗ	0,0134	0,0112		0,0246	61,96	0,00	61,96	61,96
Гагарина пр-кт, 101 корпус 5	ОДЗ	0,0298	0,0249		0,0547	137,77	0,00	137,77	137,77
Ларина ул, 7 литер (стр.)	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ларина ул, 7 литер (стр.)	ОДЗ	0,0847			0,0847	213,33	0,00	213,33	213,33
Ларина ул, 7 литер (стр.)	ОДЗ	0,0255			0,0255	64,23	0,00	64,23	64,23
Гагарина пр-кт, 101 корпус 3	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Гагарина пр-кт, 101 корпус 3	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41
Кемеровская ул, 18	ОДЗ	0,0339			0,0339	85,38	0,00	85,38	85,38
Кемеровская ул, 18 (стр.)	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Геологов ул, 1	ОДЗ	0,1370			0,1370	345,06	0,00	345,06	345,06
Кащенко ул, 21	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Ларина ул, 7	ОДЗ	4,5000			4,5000	11334,03	0,00	11334,03	11334,03
Ларина ул, 7	ОДЗ	2,5000			2,5000	6296,68	0,00	6296,68	6296,68
Ларина ул, 7	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кащенко ул, 23	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Гагарина пр-кт, 101 корпус 5	ОДЗ	0,0092			0,0092	23,17	0,00	23,17	23,17
Гагарина пр-кт, 101 корпус 4	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Гагарина пр-кт, 101 корпус 4	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Гагарина пр-кт, 101 корпус 3	ОДЗ	0,0141	0,0048		0,0189	47,60	0,00	47,60	47,60
Гагарина пр-кт, 101 корпус 5	ОДЗ	0,0025	0,0021		0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
1-й Кемеровский пер, 1	ЖФ	0,0200			0,0200	50,37	0,00	50,37	50,37
1-й Кемеровский пер, 4	ЖФ	0,0546			0,0546	137,52	0,00	137,52	137,52
Кемеровская ул, 18	ЖФ	0,1942			0,1942	489,13	0,00	489,13	489,13
Маршала Голованова ул, 1а	ЖФ	0,1129			0,1129	284,36	0,00	284,36	284,36
Маршала Голованова ул, 3	ЖФ	0,1408			0,1408	354,63	0,00	354,63	354,63
Маршала Голованова ул, 7	ЖФ	0,0455			0,0455	114,60	0,00	114,60	114,60
Петровского ул, 1	ЖФ	0,0426			0,0426	107,30	0,00	107,30	107,30
Петровского ул, 5а	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Шапошникова ул, 12	ЖФ	0,0488			0,0488	122,91	0,00	122,91	122,91
Маршала Голованова ул, 13	ОДЗ	0,0181			0,0181	45,59	0,00	45,59	45,59
1-й Кемеровский пер, 2/12	ЖФ	0,0436			0,0436	109,81	0,00	109,81	109,81
1-й Кемеровский пер, 6	ЖФ	0,0546			0,0546	137,52	0,00	137,52	137,52
2-й Кемеровский пер, 2/14	ЖФ	0,0411			0,0411	103,52	0,00	103,52	103,52
2-й Кемеровский пер, 3	ЖФ	0,2656			0,2656	668,96	0,00	668,96	668,96
2-й Кемеровский пер, 4	ЖФ	0,0393			0,0393	98,98	0,00	98,98	98,98
Гагарина пр-кт, 99 корпус 1	ЖФ	0,9111			0,9111	2294,76	0,00	2294,76	2294,76
Кащенко ул, 12	ЖФ	0,0764			0,0764	192,43	0,00	192,43	192,43
Кащенко ул, 14	ЖФ	0,0809			0,0809	203,76	0,00	203,76	203,76
Кащенко ул, 14а	ЖФ	0,0812			0,0812	204,52	0,00	204,52	204,52
Кащенко ул, 17	ЖФ	0,2970			0,2970	748,05	0,00	748,05	748,05
Кащенко ул, 19	ЖФ	0,2547			0,2547	641,51	0,00	641,51	641,51
Кащенко ул, 19а	ЖФ	0,2989			0,2989	752,83	0,00	752,83	752,83
Кащенко ул, 21	ЖФ	0,2283			0,2283	575,01	0,00	575,01	575,01
Кащенко ул, 23	ЖФ	0,4531			0,4531	1141,21	0,00	1141,21	1141,21
Кащенко ул, 25	ЖФ	0,5861			0,5861	1476,19	0,00	1476,19	1476,19
Кащенко ул, 27	ЖФ	0,4319			0,4319	1087,81	0,00	1087,81	1087,81
Кемеровская ул, 10	ЖФ	0,0551			0,0551	138,78	0,00	138,78	138,78
Кемеровская ул, 16/1	ЖФ	0,2568			0,2568	646,80	0,00	646,80	646,80
Кемеровская ул, 8	ЖФ	0,0609			0,0609	153,39	0,00	153,39	153,39
Маршала Голованова ул, 11	ЖФ	0,4670			0,4670	1176,22	0,00	1176,22	1176,22
Маршала Голованова ул, 13	ЖФ	0,2450			0,2450	617,07	0,00	617,07	617,07
Маршала Голованова ул, 5	ЖФ	0,1436			0,1436	361,68	0,00	361,68	361,68
Маршала Голованова ул, 5а	ЖФ	0,0312			0,0312	78,58	0,00	78,58	78,58
Маршала Голованова ул, 9	ЖФ	0,1011			0,1011	254,64	0,00	254,64	254,64
Петровского ул, 11	ЖФ	0,0648			0,0648	163,21	0,00	163,21	163,21
Петровского ул, 13а	ЖФ	0,2109			0,2109	531,19	0,00	531,19	531,19
Петровского ул, 15	ЖФ	0,1244			0,1244	313,32	0,00	313,32	313,32
Петровского ул, 23	ЖФ	0,1960			0,1960	493,66	0,00	493,66	493,66
Петровского ул, 3	ЖФ	0,0337			0,0337	84,88	0,00	84,88	84,88
Петровского ул, 5	ЖФ	0,2558			0,2558	644,28	0,00	644,28	644,28
Петровского ул, 5а	ЖФ	0,1525			0,1525	384,10	0,00	384,10	384,10
Петровского ул, 7	ЖФ	0,1382			0,1382	348,08	0,00	348,08	348,08
Петровского ул, 9а	ЖФ	0,0430			0,0430	108,30	0,00	108,30	108,30

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Шапошникова ул, 8	ЖФ	0,0434			0,0434	109,31	0,00	109,31	109,31
Щербинки 1 мкр, 10б	ЖФ	0,2621			0,2621	660,14	0,00	660,14	660,14
Щербинки 1 мкр, 12	ЖФ	0,2209			0,2209	556,37	0,00	556,37	556,37
Щербинки 1 мкр, 13 корпус 1	ЖФ	0,4910			0,4910	1236,67	0,00	1236,67	1236,67
Щербинки 1 мкр, 8а	ЖФ	0,1490			0,1490	375,28	0,00	375,28	375,28
Щербинки 1 мкр, 9	ЖФ	0,2443			0,2443	615,31	0,00	615,31	615,31
Гагарина пр-кт, 101 корпус 4	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Гагарина пр-кт, 101 корпус 5	ОДЗ	0,0040	0,0034		0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Кемеровская ул, 18	ОДЗ	0,0219			0,0219	55,16	0,00	55,16	55,16
Гагарина пр-кт, 101 корпус 4	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Гагарина пр-кт, 101 корпус 3	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Гагарина пр-кт, 101 корпус 3	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Геологов ул, 1	ОДЗ	0,0707			0,0707	178,07	0,00	178,07	178,07
Геологов ул, 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кащенко ул, 25	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Кащенко ул, 25	ОДЗ	0,0144			0,0144	36,27	0,00	36,27	36,27
Петровского ул, 5а	ОДЗ	0,0168			0,0168	42,31	0,00	42,31	42,31
Маршала Голованова ул, 11	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Кащенко ул, 8	ОДЗ	0,1159	0,0740		0,1899	478,30	0,00	478,30	478,30
Кащенко ул, 8	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41
Кащенко ул, 8	ОДЗ	0,1106			0,1106	278,57	0,00	278,57	278,57
Кащенко ул, 8	ОДЗ	0,0715			0,0715	180,09	0,00	180,09	180,09
Кащенко ул, 8	ОДЗ	0,0620			0,0620	156,16	0,00	156,16	156,16
Кащенко ул, 8	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Петровского ул, 13а	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Петровского ул, 13а	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Гагарина пр-кт, 101 корпус 5	ОДЗ	0,0106	0,0089		0,0195	49,11	0,00	49,11	49,11
Ларина ул, 9	ОДЗ	0,0810			0,0810	204,01	0,00	204,01	204,01
Щербинки 1 мкр, 13	ОДЗ	0,0433			0,0433	109,06	0,00	109,06	109,06
Щербинки 1 мкр, 13	ОДЗ		0,0281		0,0281	70,77	0,00	70,77	70,77
Щербинки 1 мкр, 13 корпус 2	ОДЗ	0,0290			0,0290	73,04	0,00	73,04	73,04
Петровского ул, 23	ОДЗ	0,0240			0,0240	60,45	0,00	60,45	60,45
Маршала Голованова ул, 1а	ОДЗ	0,1590			0,1590	400,47	0,00	400,47	400,47
Петровского ул, 21	ОДЗ	0,1190			0,1190	299,72	0,00	299,72	299,72
Петровского ул, 13а	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,73	0,00	30,73	30,73
Гагарина пр-кт, 101 литер Б	ОДЗ	0,3035	0,6875		0,9910	2496,00	0,00	2496,00	2496,00
Петровского ул, 23	ОДЗ	0,0248			0,0248	62,46	0,00	62,46	62,46
Гагарина пр-кт, 101 литер В	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 101 литер В	ОДЗ	0,2000	0,0954		0,2954	744,02	0,00	744,02	744,02
Гагарина пр-кт, 101 литер В	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кащенко ул, 27	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Кемеровская ул, 16/1	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Маршала Голованова ул, 11	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Маршала Голованова ул, 11	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Маршала Голованова ул, 11	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Маршала Голованова ул, 11	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Петровского ул, 23	ОДЗ	0,0148			0,0148	37,28	0,00	37,28	37,28
Щербинки 1 мкр, 12	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,66	0,00	21,66	21,66
Щербинки 1 мкр, 13	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ларина ул, 9А	ОДЗ	0,5000	0,4692		0,9692	2441,10	0,00	2441,10	2441,10
Кемеровская ул, 16/1	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Щербинки 1 мкр, 12	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Щербинки 1 мкр, 12	ОДЗ	0,0207			0,0207	52,14	0,00	52,14	52,14
Героя Шапошникова ул, 10	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Шапошникова ул, 10	ОДЗ	0,3652		0,0127	0,3779	919,82	29,61	949,43	938,78
Петровского ул, 23	ОДЗ	0,0409			0,0409	103,01	0,00	103,01	103,01
Кащенко ул, 23	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Кащенко ул, 23	ОДЗ	0,0093			0,0093	23,42	0,00	23,42	23,42
Маршала Голованова ул, 11	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Щербинки 1 мкр, 20	ОДЗ			0,0009	0,0009	0,00	2,19	2,19	1,40
Маршала Голованова ул, 7а	ЖФ			0,0233	0,0233	0,00	172,07	172,07	116,87
Маршала Голованова ул, 3а	ЖФ			0,0236	0,0236	0,00	174,28	174,28	118,38
Щербинки 1 мкр, 14 корпус 1	ЖФ	0,2436		0,0431	0,2867	613,55	318,28	931,83	829,74
Щербинки 1 мкр, 13	ЖФ			0,0349	0,0349	0,00	257,73	257,73	175,06
Маршала Голованова ул, 1а	ЖФ			0,0217	0,0217	0,00	160,25	160,25	108,85
Маршала Голованова ул, 3	ЖФ			0,0325	0,0325	0,00	240,01	240,01	163,02
Щербинки 1 мкр, 12	ЖФ			0,0508	0,0508	0,00	375,15	375,15	254,81
Щербинки 1 мкр, 8а	ЖФ			0,0229	0,0229	0,00	169,11	169,11	114,87
Гагарина пр-кт, 186	ЖФ			0,0333	0,0333	0,00	245,91	245,91	167,03
Маршала Голованова ул, 5	ЖФ			0,0389	0,0389	0,00	287,27	287,27	195,12
Маршала Голованова ул, 5а	ЖФ			0,0082	0,0082	0,00	60,56	60,56	41,13
Щербинки 1 мкр, 13 корпус 1	ЖФ			0,0472	0,0472	0,00	348,56	348,56	236,76
Щербинки 1 мкр, 20	ЖФ			0,0677	0,0677	0,00	499,95	499,95	339,58
Щербинки 1 мкр, 9	ЖФ			0,0587	0,0587	0,00	433,49	433,49	294,44
Щербинки 1 мкр, 13	ОДЗ			0,0032	0,0032	0,00	7,46	7,46	4,78
Щербинки 1 мкр, 14 корпус 2	ЖФ	0,1955		0,0447	0,2402	492,40	330,10	822,50	716,62
Маршала Голованова ул, 1а	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,57	0,57	0,36
Щербинки 1 мкр, 4	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Щербинки 1 мкр, 7а	ЖФ	0,1176			0,1176	296,20	0,00	296,20	296,20
Гагарина пр-кт, 180	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,69	0,00	25,69	25,69
Гагарина пр-кт, 184	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,08
Щербинки 1 мкр, 6а	ЖФ	0,1072			0,1072	270,00	0,00	270,00	270,00
Гагарина пр-кт, 184	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	1,03	1,03	0,66
Гагарина пр-кт, 184	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	1,03	1,03	0,66
Гагарина пр-кт, 184	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	1,03	1,03	0,66
Щербинки 1 мкр, 6	ОДЗ	0,0200			0,0200	50,37	0,00	50,37	50,37
Гагарина пр-кт, 180	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Гагарина пр-кт, 184	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,91	1,91	1,22
Гагарина пр-кт, 184	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,06	0,06	0,04
Гагарина пр-кт, 184	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,28	0,28	0,18



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Гагарина пр-кт, 184	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,15	0,15	0,10
Гагарина пр-кт, 180	ОДЗ	0,0152			0,0152	38,28	0,00	38,28	38,28
Гагарина пр-кт, 180	ОДЗ	0,0137			0,0137	34,51	0,00	34,51	34,51
Гагарина пр-кт, 180	ОДЗ	0,0430			0,0430	108,30	0,00	108,30	108,30
Щербинки 1 мкр, 8	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Щербинки 1 мкр, 8	ОДЗ	0,0152			0,0152	38,28	0,00	38,28	38,28
Гагарина пр-кт, 184	ЖФ			0,0931	0,0931	0,00	687,52	687,52	466,99
Ларина ул, 3	ЖФ	0,2123			0,2123	534,71	0,00	534,71	534,71
Щербинки 1 мкр, 1	ЖФ	0,3605			0,3605	907,98	0,00	907,98	907,98
Гагарина пр-кт, 180	ЖФ	0,4067			0,4067	1024,34	0,00	1024,34	1024,34
Гагарина пр-кт, 182	ЖФ	0,1650			0,1650	415,58	0,00	415,58	415,58
Ларина ул, 5а	ЖФ	0,1491			0,1491	375,53	0,00	375,53	375,53
Щербинки 1 мкр, 2	ЖФ	0,3678			0,3678	926,37	0,00	926,37	926,37
Щербинки 1 мкр, 27	ЖФ	0,3484			0,3484	877,51	0,00	877,51	877,51
Щербинки 1 мкр, 28	ЖФ	0,3439		0,0856	0,4295	866,17	632,14	1498,31	1295,54
Щербинки 1 мкр, 29	ЖФ	0,4678			0,4678	1178,23	0,00	1178,23	1178,23
Щербинки 1 мкр, 4	ЖФ	0,1873			0,1873	471,75	0,00	471,75	471,75
Щербинки 1 мкр, 5	ЖФ	0,1937			0,1937	487,87	0,00	487,87	487,87
Щербинки 1 мкр, 6	ЖФ	0,3672			0,3672	924,86	0,00	924,86	924,86
Щербинки 1 мкр, 7	ЖФ	0,3602			0,3602	907,23	0,00	907,23	907,23
Щербинки 1 мкр, 8	ЖФ	0,3590			0,3590	904,20	0,00	904,20	904,20
Ларина ул, 1	ЖФ	0,2111			0,2111	531,69	0,00	531,69	531,69
Ларина ул, 5	ЖФ	0,2162			0,2162	544,54	0,00	544,54	544,54
Гагарина пр-кт, 182	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Гагарина пр-кт, 182	ОДЗ	0,0189			0,0189	47,60	0,00	47,60	47,60
Гагарина пр-кт, 180	ОДЗ	0,0200			0,0200	50,37	0,00	50,37	50,37
Гагарина пр-кт, 184	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,15	0,15	0,10
Щербинки 1 мкр, 2а	ОДЗ	0,1070			0,1070	269,50	0,00	269,50	269,50
Щербинки 1 мкр, 1	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Щербинки 1 мкр, 1	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Гагарина пр-кт, 184	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,15	0,15	0,10
Гагарина пр-кт, 182	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Гагарина пр-кт, 182	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Гагарина пр-кт, 180	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Гагарина пр-кт, 180	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Гагарина пр-кт, 180	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Щербинки 1 мкр, 8	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,38	0,38	0,25
Щербинки 1 мкр, 7	ЖФ			0,0893	0,0893	0,00	659,46	659,46	447,93
Щербинки 1 мкр, 8	ЖФ			0,0957	0,0957	0,00	706,73	706,73	480,03
Кащенко ул, 27	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Кащенко ул, 23	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,06	0,06	0,04
Кащенко ул, 17	ЖФ			0,0781	0,0781	0,00	576,75	576,75	391,75
Кащенко ул, 19а	ЖФ			0,0755	0,0755	0,00	557,55	557,55	378,71
Кащенко ул, 23	ЖФ			0,0854	0,0854	0,00	630,66	630,66	428,37
Кащенко ул, 25	ЖФ			0,1596	0,1596	0,00	1178,61	1178,61	800,55



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Кащенко ул, 27	ЖФ			0,1080	0,1080	0,00	797,56	797,56	541,73
Кащенко ул, 27	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Кащенко ул, 23	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Кащенко ул, 23	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Щербинки 1 мкр, 19	ОДЗ	0,0032		0,0000	0,0032	8,06	0,09	8,15	8,12
Щербинки 1 мкр, 19	ОДЗ	0,0033		0,0000	0,0033	8,31	0,09	8,40	8,37
Щербинки 1 мкр, 19	ОДЗ	0,0037		0,0000	0,0037	9,32	0,02	9,34	9,33
Маршала Голованова ул, 19	ЖФ	0,3341		0,1298	0,4639	841,49	958,55	1800,04	1492,57
Щербинки 1 мкр, 17	ЖФ	0,1938		0,0460	0,2398	488,12	339,70	827,82	718,85
Щербинки 1 мкр, 18	ЖФ	0,2182		0,0549	0,2731	549,57	405,43	955,00	824,95
Щербинки 1 мкр, 11	ОДЗ	0,0032		0,0000	0,0032	8,06	0,03	8,09	8,08
Щербинки 1 мкр, 11	ЖФ			0,0647	0,0647	0,00	477,80	477,80	324,54
Щербинки 1 мкр, 25	ЖФ			0,0864	0,0864	0,00	638,05	638,05	433,38
Щербинки 1 мкр, 26	ЖФ			0,1118	0,1118	0,00	825,62	825,62	560,79
Щербинки 1 мкр, 19	ОДЗ	0,0037		0,0001	0,0038	9,32	0,26	9,58	9,49
Щербинки 1 мкр, 10	ЖФ	0,4698		0,1092	0,5790	1183,27	806,42	1989,69	1731,02
Щербинки 1 мкр, 11	ЖФ	0,2444			0,2444	615,56	0,00	615,56	615,56
Щербинки 1 мкр, 14	ЖФ	0,2110		0,0879	0,2989	531,44	649,12	1180,56	972,35
Щербинки 1 мкр, 15	ЖФ	0,2044		0,0834	0,2878	514,82	615,89	1130,71	933,15
Щербинки 1 мкр, 16	ЖФ	0,3479		0,0808	0,4287	876,25	596,69	1472,94	1281,54
Щербинки 1 мкр, 19	ЖФ	0,3340		0,0673	0,4013	841,24	497,00	1338,23	1178,81
Щербинки 1 мкр, 25	ЖФ	0,3454			0,3454	869,95	0,00	869,95	869,95
Щербинки 1 мкр, 26	ЖФ	0,4607			0,4607	1160,35	0,00	1160,35	1160,35
Щербинки 1 мкр, 26	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Щербинки 1 мкр, 15а	ОДЗ	0,0570			0,0570	143,56	0,00	143,56	143,56
Щербинки 1 мкр, 21	ОДЗ	0,1128	0,1933	0,0157	0,3218	770,97	36,61	807,58	794,40
Щербинки 1 мкр, 15	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Щербинки 1 мкр, 31	ОДЗ	0,1070		0,0060	0,1130	269,50	13,93	283,43	278,41
Щербинки 1 мкр, 10	ОДЗ	0,0160		0,0002	0,0162	40,30	0,42	40,71	40,56
Щербинки 1 мкр, 9а	ОДЗ	0,1070		0,0045	0,1115	269,50	10,44	279,93	276,18
Щербинки 1 мкр, 30	ОДЗ	0,3980		0,0055	0,4035	1002,43	12,81	1015,24	1010,63
Щербинки 1 мкр, 10а	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Щербинки 1 мкр, 11	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,97	0,00	29,97	29,97
Щербинки 1 мкр, 11	ОДЗ	0,0081		0,0000	0,0081	20,40	0,08	20,48	20,45
Щербинки 1 мкр, 11	ОДЗ	0,0048		0,0000	0,0048	12,09	0,03	12,12	12,11
Щербинки 1 мкр, 10а	ОДЗ	0,0132			0,0132	33,25	0,00	33,25	33,25
Щербинки 1 мкр, 10	ОДЗ	0,0057		0,0000	0,0057	14,36	0,08	14,43	14,41
Щербинки 1 мкр, 26	ОДЗ	0,0050		0,0000	0,0050	12,59	0,06	12,65	12,63
Щербинки 1 мкр, 7а	ЖФ			0,0133	0,0133	0,00	98,22	98,22	66,71
Щербинки 1 мкр, 6а	ЖФ			0,0172	0,0172	0,00	127,02	127,02	86,28
Щербинки 1 мкр, 6	ОДЗ			0,0013	0,0013	0,00	2,92	2,92	1,87
Гагарина пр-кт, 180	ОДЗ			0,0011	0,0011	0,00	2,51	2,51	1,61
Гагарина пр-кт, 180	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,15	0,15	0,10
Гагарина пр-кт, 180	ЖФ			0,0946	0,0946	0,00	698,60	698,60	474,51
Гагарина пр-кт, 182	ЖФ			0,0299	0,0299	0,00	220,81	220,81	149,98

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ларина ул, 3	ЖФ			0,0450	0,0450	0,00	332,32	332,32	225,72
Щербинки 1 мкр, 27	ЖФ			0,0725	0,0725	0,00	535,40	535,40	363,66
Ларина ул, 5а	ЖФ			0,0359	0,0359	0,00	265,11	265,11	180,07
Щербинки 1 мкр, 29	ЖФ			0,1129	0,1129	0,00	833,74	833,74	566,31
Щербинки 1 мкр, 6	ЖФ			0,0890	0,0890	0,00	657,25	657,25	446,42
Ларина ул, 1	ЖФ			0,0523	0,0523	0,00	386,23	386,23	262,34
Ларина ул, 5	ЖФ			0,0487	0,0487	0,00	359,64	359,64	244,28
Гагарина пр-кт, 182	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,04	0,04	0,03
Гагарина пр-кт, 182	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,19	0,19	0,12
Гагарина пр-кт, 180	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,55	0,55	0,35
Щербинки 1 мкр, 2а	ОДЗ			0,0043	0,0043	0,00	10,10	10,10	6,46
Гагарина пр-кт, 182	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,04	0,04	0,03
Гагарина пр-кт, 182	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,06	0,06	0,04
Гагарина пр-кт, 180	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,17	0,17	0,11
Лбищенская ул, 1	ЖФ	0,2057		0,0520	0,2577	518,09	384,01	902,10	778,92
Лбищенская ул, 1	ОДЗ	0,0009		0,0000	0,0009	2,27	0,05	2,31	2,30
Эпроновская ул, 10	ЖФ	0,7377		0,0689	0,8066	1858,02	508,81	2366,84	2203,63
Эпроновская ул, 10	ЖФ			0,0889	0,0889	0,00	656,51	656,51	445,92
Лбищенская ул, 1	ОДЗ	0,0129			0,0129	32,49	0,00	32,49	32,49
Лбищенская ул, 1	ОДЗ	0,0049		0,0000	0,0049	12,34	0,03	12,37	12,36
Гагарина пр-кт, 25в	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Гагарина пр-кт, 76	ОДЗ	0,0254			0,0254	63,97	0,00	63,97	63,97
Гагарина пр-кт, 76	ОДЗ	0,0196			0,0196	49,37	0,00	49,37	49,37
Гагарина пр-кт, 76	ОДЗ	0,0388			0,0388	97,72	0,00	97,72	97,72
Гагарина пр-кт, 76	ОДЗ	0,0175			0,0175	44,08	0,00	44,08	44,08
Крылова ул, 100	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Медицинская ул, 9	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Корейская ул, 4	ОДЗ	0,0113			0,0113	28,46	0,00	28,46	28,46
Медицинская ул, 9	ОДЗ	0,0093			0,0093	23,42	0,00	23,42	23,42
Крылова ул, 4	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Крылова ул, 6	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Крылова ул, 3	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Крылова ул, 3	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Крылова ул, 2	ОДЗ	0,0093			0,0093	23,42	0,00	23,42	23,42
Медицинская ул, 9	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Гагарина пр-кт, 80	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Крылова ул, 14	ОДЗ	0,0120			0,0120	30,22	0,00	30,22	30,22
Медицинская ул, 1а	ОДЗ	0,1094		0,0001	0,1095	275,54	0,32	275,87	275,75
Медицинская ул, 1а	ЖФ	0,3015		0,0573	0,3588	759,38	423,15	1182,53	1046,80
Сурикова ул, 5	ЖФ	0,2156			0,2156	543,03	0,00	543,03	543,03
Медицинская ул, 13	ОДЗ	0,0069		0,0011	0,0080	17,38	2,51	19,89	18,98
Крылова ул, 2а	ЖФ	0,1862			0,1862	468,98	0,00	468,98	468,98
Крылова ул, 5а	ЖФ	0,3659			0,3659	921,58	0,00	921,58	921,58
Медицинская ул, 7а	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Крылова ул, 6а	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Крылова ул, 5	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Крылова ул, 1	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,74	0,00	32,74	32,74
Гагарина пр-кт, 74	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Гагарина пр-кт, 80	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Гагарина пр-кт, 78	ОДЗ	0,1140			0,1140	287,13	0,00	287,13	287,13
Гагарина пр-кт, 74	ОДЗ	0,0031		0,0000	0,0031	7,81	0,03	7,84	7,83
Гагарина пр-кт, 74	ОДЗ	0,0032		0,0000	0,0032	8,06	0,03	8,09	8,08
Крылова ул, 5	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Медицинская ул, 9	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Гагарина пр-кт, 74	ЖФ	0,1623		0,0351	0,1974	408,78	259,21	667,99	584,84
Гагарина пр-кт, 78	ЖФ	0,1960			0,1960	493,66	0,00	493,66	493,66
Медицинская ул, 7	ЖФ	0,2406			0,2406	605,99	0,00	605,99	605,99
Гагарина пр-кт, 72	ЖФ	0,1725		0,0355	0,2080	434,47	262,16	696,63	612,54
Гагарина пр-кт, 80	ЖФ	0,2948			0,2948	742,50	0,00	742,50	742,50
Корейская ул, 4	ЖФ	0,2326			0,2326	585,84	0,00	585,84	585,84
Корейский пер, 5	ЖФ	0,1155			0,1155	290,91	0,00	290,91	290,91
Крылова ул, 1	ЖФ	0,1996			0,1996	502,73	0,00	502,73	502,73
Крылова ул, 14	ЖФ	0,2447			0,2447	616,32	0,00	616,32	616,32
Крылова ул, 2	ЖФ	0,1866			0,1866	469,98	0,00	469,98	469,98
Крылова ул, 3	ЖФ	0,1985			0,1985	499,96	0,00	499,96	499,96
Крылова ул, 4	ЖФ	0,1123			0,1123	282,85	0,00	282,85	282,85
Крылова ул, 5	ЖФ	0,2014			0,2014	507,26	0,00	507,26	507,26
Крылова ул, 5б	ЖФ	0,2082			0,2082	524,39	0,00	524,39	524,39
Крылова ул, 6	ЖФ	0,1874			0,1874	472,00	0,00	472,00	472,00
Крылова ул, 6а	ЖФ	0,1882			0,1882	474,01	0,00	474,01	474,01
Медицинская ул, 11	ЖФ	0,4782		0,0912	0,5694	1204,43	673,49	1877,92	1661,89
Медицинская ул, 13	ЖФ	0,4908		0,1054	0,5962	1236,16	778,36	2014,52	1764,85
Медицинская ул, 7а	ЖФ	0,1947			0,1947	490,39	0,00	490,39	490,39
Медицинская ул, 9	ЖФ	0,4589			0,4589	1155,82	0,00	1155,82	1155,82
Сурикова ул, 1	ЖФ	0,2430			0,2430	612,04	0,00	612,04	612,04
Сурикова ул, 16а	ЖФ	0,4400			0,4400	1108,22	0,00	1108,22	1108,22
Сурикова ул, 3	ЖФ	0,1179			0,1179	296,95	0,00	296,95	296,95
Корейский пер, 10	ЖФ	0,2708			0,2708	682,06	0,00	682,06	682,06
Сурикова ул, 3	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Крылова ул, 6а	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Корейский пер, 5	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94
Корейский пер, 5	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Медицинская ул, 9	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Корейская ул, 4	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Медицинская ул, 9	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Медицинская ул, 11	ОДЗ	0,0120		0,0001	0,0121	30,22	0,17	30,39	30,33
Медицинская ул, 9	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Гагарина пр-кт, 82	ОДЗ	0,0093			0,0093	23,42	0,00	23,42	23,42
Гагарина пр-кт, 82	ОДЗ	0,0135			0,0135	34,00	0,00	34,00	34,00
Гагарина пр-кт, 82	ЖФ	0,1760			0,1760	443,29	0,00	443,29	443,29

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Гагарина пр-кт, 82	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Крылова ул, 4а	ОДЗ	0,0840			0,0840	211,57	0,00	211,57	211,57
Гагарина пр-кт, 70	ОДЗ	0,2300		0,0015	0,2315	579,29	3,51	582,80	581,54
Крылова ул, 5б	ОДЗ	0,0590		0,0026	0,0616	148,60	6,03	154,64	152,46
Гагарина пр-кт, 68	ЖФ	0,2352		0,1195	0,3547	592,39	882,36	1474,75	1191,72
Гагарина пр-кт, 68	ОДЗ	0,0448			0,0448	112,84	0,00	112,84	112,84
Гагарина пр-кт, 68	ОДЗ	0,0383		0,0177	0,0560	96,47	41,17	137,64	122,82
Гагарина пр-кт, 68а	ЖФ	0,1073		0,0413	0,1486	270,25	304,82	575,08	477,30
Гагарина пр-кт, 70	ОДЗ	0,0278			0,0278	70,02	0,00	70,02	70,02
Гагарина пр-кт, 70	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,71	0,00	28,71	28,71
Гагарина пр-кт, 70	ОДЗ	0,0119		0,0002	0,0121	29,97	0,42	30,39	30,24
Гагарина пр-кт, 70	ОДЗ	0,4420		0,0123	0,4543	1113,25	28,61	1141,87	1131,57
Гагарина пр-кт, 70	ОДЗ	0,0289		0,0047	0,0336	72,79	10,88	83,67	79,76
Медицинская ул, 1	ОДЗ	0,2440		0,0074	0,2514	614,56	17,16	631,72	625,54
Медицинская ул, 3а	ЖФ	0,3129		0,1527	0,4656	788,09	1127,89	1915,98	1554,19
Медицинская ул, 5	ЖФ	0,1424		0,0725	0,2149	358,66	535,41	894,06	722,32
Медицинская ул, 5	ЖФ	0,0952		0,0323	0,1275	239,78	238,61	478,39	401,85
Медицинская ул, 5 литер Б	ОДЗ	0,1099	0,0307	0,0376	0,1782	354,13	87,69	441,81	410,26
Медицинская ул, 5а	ЖФ	0,2717		0,1281	0,3998	684,32	945,94	1630,26	1326,83
Медицинская ул, 5а	ОДЗ	0,1710		0,0005	0,1715	430,69	1,09	431,79	431,39
Медицинская ул, 13	ОДЗ	0,0017		0,0002	0,0019	4,28	0,35	4,64	4,51
Сурикова ул, 1	ОДЗ	0,0400			0,0400	100,75	0,00	100,75	100,75
Гагарина пр-кт, 76	ОДЗ	0,1760		0,0000	0,1760	443,29	0,05	443,33	443,32
Гагарина пр-кт, 76	ОДЗ	0,4920		0,0237	0,5157	1239,19	55,32	1294,51	1274,60
Гагарина пр-кт, 76	ОДЗ	0,1889	0,9347	0,2210	1,3446	2829,98	515,40	3345,38	3159,90
Гагарина пр-кт, 76	ОДЗ	0,0490	0,0850	0,0119	0,1459	337,50	27,84	365,35	355,33
Гагарина пр-кт, 76	ОДЗ	0,3750	0,0400	0,0248	0,4398	1045,25	57,72	1102,97	1082,20
Корейский пер, 6	ЖФ	0,2270			0,2270	571,74	0,00	571,74	571,74
Корейский пер, 6	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Крылова ул, 6	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Гагарина пр-кт, 99	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Гагарина пр-кт, 101	ЖФ	0,2601			0,2601	655,11	0,00	655,11	655,11
Гагарина пр-кт, 99	ЖФ	0,0093			0,0093	23,42	0,00	23,42	23,42
Студгородок ГСХИ ул, 11	ЖФ	0,0776		0,0164	0,0940	195,45	121,11	316,56	277,71
Студгородок ГСХИ ул, 12	ЖФ	0,0771		0,0198	0,0969	194,19	146,22	340,41	293,51
Студгородок ГСХИ ул, 15	ЖФ	0,0509		0,0120	0,0629	128,20	88,62	216,82	188,39
Студгородок ГСХИ ул, 17	ЖФ	0,0510		0,0116	0,0626	128,45	85,66	214,12	186,64
Учхоз Щербинки тер, 14а	ЖФ	0,0212			0,0212	53,40	0,00	53,40	53,40
Гагарина пр-кт, 97	ОДЗ	1,0369			1,0369	2611,61	0,00	2611,61	2611,61
Гагарина пр-кт, 97	ЖФ	0,3302			0,3302	831,67	0,00	831,67	831,67
Гагарина пр-кт, 97	ОДЗ	0,0175			0,0175	44,08	0,00	44,08	44,08
Гагарина пр-кт, 97	ЖФ	0,3319			0,3319	835,95	0,00	835,95	835,95
Гагарина пр-кт, 97	ОДЗ	0,0163			0,0163	41,05	0,00	41,05	41,05
Гагарина пр-кт, 97	ЖФ	0,4376			0,4376	1102,17	0,00	1102,17	1102,17
Гагарина пр-кт, 97	ЖФ	0,4223			0,4223	1063,64	0,00	1063,64	1063,64

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Гагарина пр-кт, 97	ЖФ	0,3094		0,0579	0,3673	779,28	427,90	1207,18	1069,92
Гагарина пр-кт, 97	ОДЗ	0,0502			0,0502	126,44	0,00	126,44	126,44
Гагарина пр-кт, 97	ОДЗ	0,1818			0,1818	457,89	0,00	457,89	457,89
Гагарина пр-кт, 97	ОДЗ	0,0141			0,0141	35,51	0,00	35,51	35,51
Гагарина пр-кт, 97	ОДЗ	0,2352			0,2352	592,39	0,00	592,39	592,39
Гагарина пр-кт, 97	ОДЗ	0,0972			0,0972	244,81	0,00	244,81	244,81
Гагарина пр-кт, 97	ОДЗ	0,1150			0,1150	289,65	0,00	289,65	289,65
Гагарина пр-кт, 97	ОДЗ	0,0788			0,0788	198,47	0,00	198,47	198,47
Гагарина пр-кт, 97	ОДЗ	0,3019			0,3019	760,39	0,00	760,39	760,39
Гагарина пр-кт, 97	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 97	ОДЗ	0,1330			0,1330	334,98	0,00	334,98	334,98
Гагарина пр-кт, 97	ОДЗ	0,0148			0,0148	37,28	0,00	37,28	37,28
Гагарина пр-кт, 97	ОДЗ	0,1883			0,1883	474,27	0,00	474,27	474,27
Гагарина пр-кт, 97	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Горная ул, 13а	ОДЗ	0,0088			0,0088	22,16	0,00	22,16	22,16
Горная ул, 100	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Горная ул, 6а	ОДЗ	0,0255		0,0010	0,0265	64,23	2,33	66,56	65,72
40 лет Октября ул, 7б	ЖФ	0,3833		0,0751	0,4584	965,41	554,60	1520,01	1342,11
Горная ул, 11	ЖФ	0,3684		0,0700	0,4384	927,88	516,94	1444,81	1279,00
Горная ул, 11	ОДЗ	0,0629		0,0018	0,0647	158,42	4,26	162,68	161,15
Горная ул, 4	ОДЗ	0,0019		0,0000	0,0019	4,79	0,03	4,82	4,81
40 лет Октября ул, 5б	ЖФ	0,2046		0,0383	0,2429	515,32	282,84	798,16	707,43
Горная ул, 9	ОДЗ	0,0299		0,0001	0,0300	75,31	0,23	75,54	75,46
Горная ул, 11 корпус 1	ЖФ	0,3048		0,0347	0,3395	767,69	256,25	1023,94	941,75
Горная ул, 11 корпус 2	ЖФ	0,3117		0,0443	0,3560	785,07	327,15	1112,22	1007,28
Горная ул, 11 корпус 3	ЖФ	0,3011		0,0567	0,3578	758,37	418,72	1177,09	1042,78
Горная ул, 11 корпус 4	ЖФ	0,2368		0,0690	0,3058	596,42	509,55	1105,97	942,53
Горная ул, 30	ОДЗ	0,0317		0,0001	0,0318	79,84	0,17	80,01	79,95
Горная ул, 6а	ОДЗ	0,0233		0,0009	0,0242	58,69	2,10	60,78	60,03
Горная ул, 11 корпус 2	ОДЗ	0,0084		0,0002	0,0086	21,16	0,35	21,51	21,38
Горная ул, 11 корпус 3	ОДЗ	0,0057		0,0000	0,0057	14,36	0,02	14,37	14,37
Горная ул, 11 корпус 1	ОДЗ	0,0151		0,0001	0,0152	38,03	0,12	38,16	38,11
Горная ул, 2а	ОДЗ	0,0130		0,0000	0,0130	32,74	0,03	32,77	32,76
40 лет Октября ул, 15 корпус 1	ЖФ	0,3508		0,0535	0,4043	883,55	395,09	1278,64	1151,91
40 лет Октября ул, 15 корпус 2	ЖФ	0,3508		0,0535	0,4043	883,55	395,09	1278,64	1151,91
40 лет Октября ул, 15 корпус 3	ЖФ	0,3508		0,0535	0,4043	883,55	395,09	1278,64	1151,91
40 лет Октября ул, 17а	ЖФ	0,2904		0,0311	0,3215	731,42	229,67	961,09	887,42
40 лет Октября ул, 17А корпус 1	ЖФ	0,3354		0,0371	0,3725	844,76	273,75	1118,52	1030,71
40 лет Октября ул, 17а корпус 2	ОДЗ	0,0593	0,2782		0,3375	850,05	0,00	850,05	850,05
Горная ул, 11 корпус 5	ОДЗ	0,0413	0,1504		0,1917	482,83	0,00	482,83	482,83

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Горная ул, 11 корпус 5	ЖФ	0,4856		0,0552	0,5408	1223,07	407,64	1630,71	1499,95
40 лет Октября ул, 7б	ОДЗ	0,0060		0,0002	0,0062	15,11	0,42	15,53	15,38
40 лет Октября ул, 15 корпус 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
40 лет Октября ул, 7г	ОДЗ	0,0413		0,0019	0,0432	104,02	4,43	108,45	106,86
40 лет Октября ул, 7г	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Горная ул, 46	ОДЗ	0,0379		0,0000	0,0379	95,46	0,03	95,49	95,48
Горная ул, 46	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Горная ул, 17а	ОДЗ	0,0836		0,0001	0,0837	210,56	0,18	210,75	210,68
Горная ул, 17а	ОДЗ	0,0258		0,0009	0,0267	64,98	2,09	67,08	66,32
Горная ул, 17а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Горная ул, 11 корпус 1	ОДЗ	0,0035		0,0000	0,0035	8,82	0,05	8,86	8,84
40 лет Октября ул, 5б	ОДЗ	0,0219		0,0000	0,0219	55,16	0,04	55,20	55,18
Горная ул, 15а	ОДЗ	0,0350	0,0150	0,0002	0,0502	125,93	0,42	126,35	126,20
Горная ул, 15а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
40 лет Октября ул, 15 корпус 2	ОДЗ	0,0111		0,0007	0,0118	27,96	1,63	29,59	29,00
2-й Осташковский пер, 1	ЖФ	0,2974		0,0849	0,3823	749,05	626,97	1376,02	1174,91
2-й Осташковский пер, 3а	ЖФ	0,2983		0,0725	0,3708	751,32	535,40	1286,72	1114,98
40 лет Октября ул, 5а	ЖФ	0,1611		0,0351	0,1962	405,76	259,21	664,96	581,82
Горная ул, 17	ЖФ	0,3002		0,0755	0,3757	756,11	557,55	1313,66	1134,81
Горная ул, 19	ЖФ			0,0864	0,0864	0,00	638,05	638,05	433,38
Горная ул, 20	ЖФ	0,7886		0,1682	0,9568	1986,23	1242,12	3228,35	2829,92
Горная ул, 28	ЖФ			0,0692	0,0692	0,00	511,03	511,03	347,11
Горная ул, 2а	ЖФ	0,2092		0,0471	0,2563	526,91	347,82	874,73	763,16
Горная ул, 30	ЖФ	0,4499		0,1013	0,5512	1133,15	748,08	1881,23	1641,27
Энергетиков ул, 2	ЖФ			0,0400	0,0400	0,00	295,39	295,39	200,64
40 лет Октября ул, 15 корпус 1	ОДЗ	0,0447		0,0027	0,0474	112,58	6,30	118,88	116,62
Горная ул, 11	ОДЗ	0,0070		0,0002	0,0072	17,63	0,47	18,10	17,93
40 лет Октября ул, 15 корпус 2	ОДЗ	0,0125		0,0008	0,0133	31,48	1,87	33,35	32,68
40 лет Октября ул, 7а	ЖФ	0,3217		0,0781	0,3998	810,26	576,75	1387,01	1202,01
Горная ул, 12	ЖФ	0,4422		0,1095	0,5517	1113,76	808,64	1922,39	1663,01
Горная ул, 14а	ЖФ	0,0783			0,0783	197,21	0,00	197,21	197,21
Горная ул, 19	ЖФ	0,3889			0,3889	979,51	0,00	979,51	979,51
Горная ул, 24	ЖФ	0,3045		0,0736	0,3781	766,94	543,52	1310,46	1136,11
Горная ул, 26	ЖФ	0,3006		0,0594	0,3600	757,11	438,66	1195,77	1055,06
Горная ул, 26а	ЖФ	0,1501		0,0344	0,1845	378,05	254,04	632,09	550,60
Горная ул, 28	ЖФ	0,2967			0,2967	747,29	0,00	747,29	747,29
Горная ул, 32	ЖФ	0,4450		0,1032	0,5482	1120,81	762,11	1882,92	1638,46
Горная ул, 4	ЖФ	0,1485		0,0340	0,1825	374,02	251,08	625,11	544,57
Горная ул, 6	ЖФ	0,1501		0,0366	0,1867	378,05	270,28	648,34	561,64
Горная ул, 6а	ЖФ	0,7240		0,0868	0,8108	1823,52	641,00	2464,52	2258,91
Горная ул, 6а	ЖФ	0,1000			0,1000	251,87	0,00	251,87	251,87



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Энергетиков ул, 2	ЖФ	0,1612			0,1612	406,01	0,00	406,01	406,01
40 лет Октября ул, 15 корпус 2	ОДЗ	0,0125		0,0008	0,0133	31,48	1,87	33,35	32,68
Горная ул, 11 корпус 3	ОДЗ	0,0088		0,0000	0,0088	22,16	0,03	22,19	22,18
Горная ул, 24	ОДЗ	0,0022		0,0000	0,0022	5,54	0,06	5,60	5,58
Шатковская ул, 2а	ОДЗ	0,0286			0,0286	72,03	0,00	72,03	72,03
Горная ул, 11 корпус 2	ОДЗ	0,0091		0,0000	0,0091	22,92	0,08	23,00	22,97
Горная ул, 11 корпус 4	ОДЗ	0,0079		0,0009	0,0088	19,90	2,11	22,00	21,25
Горная ул, 11 корпус 3	ОДЗ	0,0040		0,0000	0,0040	10,07	0,01	10,09	10,08
Горная ул, 11 корпус 3	ОДЗ	0,0040		0,0000	0,0040	10,07	0,01	10,09	10,08
40 лет Октября ул, 15 корпус 3	ОДЗ	0,0125		0,0008	0,0133	31,48	1,87	33,35	32,68
40 лет Октября ул, 15 корпус 3	ОДЗ	0,0125		0,0007	0,0132	31,48	1,63	33,12	32,53
40 лет Октября ул, 15 корпус 3	ОДЗ	0,0086		0,0005	0,0091	21,66	1,17	22,83	22,41
40 лет Октября ул, 15 корпус 3	ОДЗ	0,0111		0,0007	0,0118	27,96	1,63	29,59	29,00
Горная ул, 11 корпус 3	ОДЗ	0,0021		0,0000	0,0021	5,29	0,01	5,30	5,29
Горная ул, 11 корпус 3	ОДЗ	0,0080		0,0000	0,0080	20,15	0,03	20,17	20,17
Горная ул, 11 корпус 4	ОДЗ	0,0045		0,0005	0,0050	11,33	1,20	12,54	12,10
Горная ул, 11 корпус 4	ОДЗ	0,0068		0,0008	0,0076	17,13	1,82	18,95	18,29
Горная ул, 11 корпус 2	ОДЗ	0,0128		0,0001	0,0129	32,24	0,17	32,41	32,35
40 лет Октября ул, 5б	ОДЗ	0,0159		0,0000	0,0159	40,05	0,03	40,07	40,06
Горная ул, 26а	ОДЗ	0,0041		0,0000	0,0041	10,33	0,03	10,36	10,35
Горная ул, 32	ОДЗ	0,0082		0,0000	0,0082	20,65	0,05	20,70	20,68
Горная ул, 11 корпус 2	ОДЗ	0,0051		0,0001	0,0052	12,85	0,31	13,15	13,04
Горная ул, 11 корпус 5	ОДЗ	0,0096	0,0197	0,0015	0,0308	73,80	3,58	77,38	76,09
Горная ул, 6а	ОДЗ	0,0028		0,0001	0,0029	7,05	0,23	7,29	7,20
Горная ул, 6а	ОДЗ	0,0174		0,0007	0,0181	43,82	1,63	45,46	44,87
40 лет Октября ул, 7б	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
40 лет Октября ул, 7б	ОДЗ	0,0448			0,0448	112,84	0,00	112,84	112,84
40 лет Октября ул, 5б	ОДЗ	0,0166		0,0000	0,0166	41,81	0,03	41,84	41,83
Горная ул, 28	ОДЗ	0,0745		0,0020	0,0765	187,64	4,59	192,23	190,58
Горная ул, 28	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
40 лет Октября ул, 15 корпус 2	ОДЗ	0,0086		0,0005	0,0091	21,66	1,17	22,83	22,41
40 лет Октября ул, 17А корпус 1	ОДЗ	0,0026		0,0010	0,0036	6,55	2,33	8,88	8,04
Горная ул, 11 корпус 3	ОДЗ	0,0068		0,0000	0,0068	17,13	0,02	17,15	17,14
Горная ул, 15	ОДЗ	0,1538		0,0045	0,1583	387,37	10,42	397,79	394,04
Горная ул, 15	ОДЗ		0,1076		0,1076	271,01	0,00	271,01	271,01
Горная ул, 15	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Горная ул, 18	ОДЗ	0,0633		0,0007	0,0640	159,43	1,60	161,04	160,46
Горная ул, 18	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
40 лет Октября ул, 21а	ОДЗ			0,0092	0,0092	0,00	21,47	21,47	13,74
Горная ул, 30	ОДЗ	0,0320		0,0007	0,0327	80,60	1,57	82,17	81,60
Горная ул, 30	ОДЗ		0,0190		0,0190	47,85	0,00	47,85	47,85
Горная ул, 10а	ОДЗ	0,0542		0,0028	0,0570	136,51	6,50	143,01	140,67
Горная ул, 10а	ОДЗ		0,0156		0,0156	39,29	0,00	39,29	39,29
Горная ул, 26а	ОДЗ	0,0040		0,0000	0,0040	10,07	0,03	10,11	10,09
Горная ул, 11 корпус 5	ОДЗ	0,0110	0,0226	0,0018	0,0354	84,63	4,10	88,73	87,25
Горная ул, 11 корпус 1	ОДЗ	0,0205		0,0001	0,0206	51,63	0,23	51,86	51,78
Горная ул, 11 корпус 2	ОДЗ	0,0044		0,0001	0,0045	11,08	0,26	11,34	11,25
40 лет Октября ул, 17а	ОДЗ	0,0026		0,0001	0,0027	6,55	0,23	6,78	6,70
Горная ул, 13а	ОДЗ	0,0072		0,0025	0,0097	18,13	5,77	23,91	21,83
Горная ул, 4	ОДЗ	0,0144		0,0000	0,0144	36,27	0,05	36,32	36,30
Горная ул, 24	ОДЗ	0,0746			0,0746	187,89	0,00	187,89	187,89
Горная ул, 24	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Горная ул, 30	ОДЗ	0,0196			0,0196	49,37	0,00	49,37	49,37
Ветлужская ул, 2	ОДЗ	0,2534			0,2534	638,23	0,00	638,23	638,23
Ветлужская ул, 2	ОДЗ		0,0560		0,0560	141,05	0,00	141,05	141,05
Горная ул, 16	ОДЗ	0,1812		0,0085	0,1897	456,38	19,84	476,22	469,08
40 лет Октября ул, 21	ЖФ			0,0208	0,0208	0,00	153,60	153,60	104,33
2-ая Дорожная ул, 10	ЖФ	0,2127			0,2127	535,72	0,00	535,72	535,72
2-ая Дорожная ул, 11	ЖФ	0,2127			0,2127	535,72	0,00	535,72	535,72
2-ая Дорожная ул, 12	ЖФ	0,2127			0,2127	535,72	0,00	535,72	535,72
2-ая Дорожная ул, 13	ЖФ	0,2127			0,2127	535,72	0,00	535,72	535,72
2-ая Дорожная ул, 14	ЖФ	0,2127			0,2127	535,72	0,00	535,72	535,72
2-ая Дорожная ул, 15	ЖФ	0,2127			0,2127	535,72	0,00	535,72	535,72
2-ая Дорожная ул, 16	ЖФ	0,2127			0,2127	535,72	0,00	535,72	535,72
2-ая Дорожная ул, 17	ЖФ	0,2123			0,2123	534,71	0,00	534,71	534,71
2-ая Дорожная ул, 18	ЖФ	0,2123			0,2123	534,71	0,00	534,71	534,71
2-ая Дорожная ул, 19	ЖФ	0,2123			0,2123	534,71	0,00	534,71	534,71
2-ая Дорожная ул, 2	ЖФ	0,2820			0,2820	710,27	0,00	710,27	710,27
2-ая Дорожная ул, 20	ЖФ	0,2127			0,2127	535,72	0,00	535,72	535,72
2-ая Дорожная ул, 21	ЖФ	0,2127			0,2127	535,72	0,00	535,72	535,72
2-ая Дорожная ул, 22	ЖФ	0,2127			0,2127	535,72	0,00	535,72	535,72
2-ая Дорожная ул, 23	ЖФ	0,2820			0,2820	710,27	0,00	710,27	710,27
2-ая Дорожная ул, 3	ЖФ	0,2820			0,2820	710,27	0,00	710,27	710,27
2-ая Дорожная ул, 4	ЖФ	0,2820			0,2820	710,27	0,00	710,27	710,27
2-ая Дорожная ул, 5	ЖФ	0,2820			0,2820	710,27	0,00	710,27	710,27
2-ая Дорожная ул, 6	ЖФ	0,2820			0,2820	710,27	0,00	710,27	710,27
2-ая Дорожная ул, 7	ЖФ	0,2820			0,2820	710,27	0,00	710,27	710,27
2-ая Дорожная ул, 8	ЖФ	0,2127			0,2127	535,72	0,00	535,72	535,72
2-ая Дорожная ул, 9	ЖФ	0,2127			0,2127	535,72	0,00	535,72	535,72
2-ая Дорожная ул, 1	ЖФ	0,2820			0,2820	710,27	0,00	710,27	710,27
2-ая Дорожная ул, 18	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ая Дорожная ул, 19	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ая Дорожная ул, 2	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
2-ая Дорожная ул, 22	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ая Дорожная ул, 23	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ая Дорожная ул, 29	ЖФ	0,3610			0,3610	909,24	0,00	909,24	909,24
2-ая Дорожная ул, 3	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ая Дорожная ул, 31	ЖФ	0,3610			0,3610	909,24	0,00	909,24	909,24
2-ая Дорожная ул, 4	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ая Дорожная ул, 5	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ая Дорожная ул, 6	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ая Дорожная ул, 7	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ая Дорожная ул, 10	ОДЗ	0,0199			0,0199	50,12	0,00	50,12	50,12
2-ая Дорожная ул, 11	ОДЗ	0,0131			0,0131	32,99	0,00	32,99	32,99
2-ая Дорожная ул, 12	ОДЗ	0,0136			0,0136	34,25	0,00	34,25	34,25
2-ая Дорожная ул, 13	ОДЗ	0,0263			0,0263	66,24	0,00	66,24	66,24
2-ая Дорожная ул, 14	ОДЗ	0,0263			0,0263	66,24	0,00	66,24	66,24
2-ая Дорожная ул, 15	ОДЗ	0,0263			0,0263	66,24	0,00	66,24	66,24
2-ая Дорожная ул, 16	ОДЗ	0,0263			0,0263	66,24	0,00	66,24	66,24
2-ая Дорожная ул, 17	ОДЗ	0,0133			0,0133	33,50	0,00	33,50	33,50
2-ая Дорожная ул, 18	ОДЗ	0,0267			0,0267	67,25	0,00	67,25	67,25
2-ая Дорожная ул, 19	ОДЗ	0,0267			0,0267	67,25	0,00	67,25	67,25
2-ая Дорожная ул, 20	ОДЗ	0,0199			0,0199	50,12	0,00	50,12	50,12
2-ая Дорожная ул, 21	ОДЗ	0,0263			0,0263	66,24	0,00	66,24	66,24
2-ая Дорожная ул, 22	ОДЗ	0,0131			0,0131	32,99	0,00	32,99	32,99
2-ая Дорожная ул, 9	ОДЗ	0,0263			0,0263	66,24	0,00	66,24	66,24
2-ая Дорожная ул, 10 литер А	ОДЗ	0,1638	0,0937		0,2575	648,56	0,00	648,56	648,56
2-ая Дорожная ул, 10 литер А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ая Дорожная ул, 12 литер А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
2-ая Дорожная ул, 12 литер А	ОДЗ	0,4609	1,1204		1,5813	3982,78	0,00	3982,78	3982,78
2-ая Дорожная ул, 12	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
2-ая Дорожная ул, 12	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
2-ая Дорожная ул, 22	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
2-ая Дорожная ул, 22	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
2-ая Дорожная ул, 8	ОДЗ	0,0263			0,0263	66,24	0,00	66,24	66,24
2-ая Дорожная ул, 17	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
2-ая Дорожная ул, 17	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
2-ая Дорожная ул, 11	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
2-ая Дорожная ул, 11	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
2-ая Дорожная ул, 20	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
2-ая Дорожная ул, 10	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Заготзерно ул, 2	ОДЗ	0,0458			0,0458	115,36	0,00	115,36	115,36
Заготзерно ул, 6	ЖФ	0,0160			0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
Заготзерно ул, 7	ЖФ	0,0074		0,0004	0,0078	18,64	2,95	21,59	20,64
Казанская ул	ОДЗ	0,0707			0,0707	178,07	0,00	178,07	178,07
Казанская ул	ОДЗ	0,1075			0,1075	270,76	0,00	270,76	270,76
Казанская ул, 1 литер А	ЖФ	0,0425		0,0019	0,0444	107,04	14,03	121,07	116,57
Казанская ул, 113	ЖФ	0,0060		0,0003	0,0063	15,11	2,22	17,33	16,62

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Казанская ул, 12	ЖФ	0,0191		0,0002	0,0193	48,11	1,48	49,58	49,11
Казанская ул, 125/а	ЖФ	0,0340		0,0009	0,0349	85,63	6,65	92,28	90,15
Казанская ул, 15	ЖФ	0,0150		0,0003	0,0153	37,78	2,22	40,00	39,28
Казанская ул, 16	ЖФ	0,0440		0,0030	0,0470	110,82	22,15	132,98	125,87
Казанская ул, 16 д	ОДЗ	0,0244			0,0244	61,46	0,00	61,46	61,46
Казанская ул, 16 д/п	ОДЗ	0,0591			0,0591	148,85	0,00	148,85	148,85
Казанская ул, 16 д/п	ОДЗ	0,0984			0,0984	247,84	0,00	247,84	247,84
Казанская ул, 17	ЖФ	0,0179		0,0011	0,0190	45,08	8,12	53,21	50,60
Казанская ул, 18	ОДЗ	0,1014			0,1014	255,39	0,00	255,39	255,39
Казанская ул, 18	ОДЗ	0,2179			0,2179	548,82	0,00	548,82	548,82
Казанская ул, 18	ОДЗ	0,0660			0,0660	166,23	0,00	166,23	166,23
Казанская ул, 18	ОДЗ	0,0390			0,0390	98,23	0,00	98,23	98,23
Казанская ул, 18	ОДЗ	0,0524			0,0524	131,98	0,00	131,98	131,98
Казанская ул, 2/2	ЖФ	0,0270		0,0028	0,0298	68,00	20,68	88,68	82,05
Казанская ул, 213	ЖФ	0,0100		0,0022	0,0122	25,19	16,25	41,43	36,22
Казанская ул, 214а	ЖФ	0,0350		0,0016	0,0366	88,15	11,82	99,97	96,18
Казанская ул, 216	ЖФ	0,0210		0,0008	0,0218	52,89	5,91	58,80	56,90
Казанская ул, 217	ЖФ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Казанская ул, 218а	ЖФ	0,0290		0,0009	0,0299	73,04	6,65	79,69	77,56
Казанская ул, 219	ЖФ	0,0330		0,0030	0,0360	83,12	22,15	105,27	98,16
Казанская ул, 220	ЖФ	0,0191		0,0022	0,0213	48,11	16,25	64,35	59,14
Казанская ул, 221	ЖФ	0,0150		0,0005	0,0155	37,78	3,69	41,47	40,29
Казанская ул, 222	ЖФ	0,0250		0,0015	0,0265	62,97	11,08	74,04	70,49
Казанская ул, 223	ЖФ	0,0260		0,0009	0,0269	65,49	6,65	72,13	70,00
Казанская ул, 256	ЖФ	0,0110		0,0011	0,0121	27,71	8,12	35,83	33,22
Казанская ул, 2д	ОДЗ	0,0304			0,0304	76,57	0,00	76,57	76,57
Казанская ул, 3	ЖФ	0,0080		0,0017	0,0097	20,15	12,55	32,70	28,68
Казанская ул, 3а	ОДЗ	0,2733		0,0125	0,2858	688,35	29,15	717,50	707,01
Казанская ул, 3в	ОДЗ	0,0238			0,0238	59,94	0,00	59,94	59,94
Казанская ул, 3г	ОДЗ	0,0871			0,0871	219,38	0,00	219,38	219,38
Казанская ул, 4	ОДЗ	0,0180			0,0180	45,34	0,00	45,34	45,34
Казанская ул, 4	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Казанская ул, 4	ОДЗ	0,0234			0,0234	58,94	0,00	58,94	58,94
Казанская ул, 4	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Казанская ул, 4	ОДЗ	0,1978			0,1978	498,19	0,00	498,19	498,19
Казанская ул, 4	ОДЗ	0,2603			0,2603	655,61	0,00	655,61	655,61
Казанская ул, 4 литер Г	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Казанская ул, 4/1	ОДЗ	0,0248		0,0055	0,0303	62,46	12,83	75,29	70,67
Казанская ул, 4а	ОДЗ	0,0590			0,0590	148,60	0,00	148,60	148,60
Казанская ул, 5	ЖФ	0,0100		0,0013	0,0113	25,19	9,60	34,79	31,71
Казанская ул, 6	ОДЗ	0,0618		0,0017	0,0635	155,65	3,96	159,62	158,19
Казанская ул, 6	ОДЗ	0,0311			0,0311	78,33	0,00	78,33	78,33
Казанская ул, 6	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Казанская ул, 6	ОДЗ	0,0868			0,0868	218,62	0,00	218,62	218,62
Казанская ул, 6	ОДЗ	0,0832			0,0832	209,55	0,00	209,55	209,55

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Казанская ул, 6	ОДЗ	0,0109			0,0109	27,45	0,00	27,45	27,45
Казанская ул, 6	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Казанская ул, 6	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Казанская ул, 6	ОДЗ	0,0479			0,0479	120,64	0,00	120,64	120,64
Казанская ул, 6	ОДЗ	0,0160			0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
Казанская ул, 6	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Казанская ул, 6	ОДЗ	0,0169			0,0169	42,57	0,00	42,57	42,57
Казанская ул, 6	ОДЗ	0,1175			0,1175	295,94	0,00	295,94	295,94
Казанская ул, 6	ОДЗ	0,0772			0,0772	194,44	0,00	194,44	194,44
Казанская ул, 6/А	ЖФ	0,0070		0,0011	0,0081	17,63	8,12	25,75	23,15
Казанская ул, 7	ЖФ	0,0448		0,0012	0,0460	112,84	8,86	121,70	118,86
Казанская ул, 9	ЖФ	0,0040		0,0057	0,0097	10,07	42,09	52,17	38,67
Красный путь ул, 3/1	ЖФ	0,2680		0,0345	0,3025	675,00	254,78	929,78	848,06
Красный путь ул, 3/2	ЖФ	0,3210		0,0353	0,3563	808,49	260,68	1069,18	985,56
Красный путь ул, 44в	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
1 Мая ул, 53	ЖФ	0,2700			0,2700	680,04	0,00	680,04	680,04
1 Мая ул, 53а	ОДЗ	0,0936			0,0936	235,75	0,00	235,75	235,75
Калинина ул, 1	ЖФ	0,2320			0,2320	584,33	0,00	584,33	584,33
Калинина ул, 1 литер а	ОДЗ	0,0580			0,0580	146,08	0,00	146,08	146,08
Калинина ул, 10	ЖФ	0,1419			0,1419	357,40	0,00	357,40	357,40
Калинина ул, 10	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Калинина ул, 10а	ОДЗ	0,0260			0,0260	65,49	0,00	65,49	65,49
Калинина ул, 10а	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Калинина ул, 10а	ОДЗ	0,0213			0,0213	53,65	0,00	53,65	53,65
Калинина ул, 10а	ОДЗ	0,0339			0,0339	85,38	0,00	85,38	85,38
Калинина ул, 10а литер А	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Калинина ул, 12	ЖФ	0,1670			0,1670	420,62	0,00	420,62	420,62
Калинина ул, 16	ЖФ	0,0987			0,0987	248,59	0,00	248,59	248,59
Калинина ул, 18	ЖФ	0,1460			0,1460	367,73	0,00	367,73	367,73
Калинина ул, 18	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Калинина ул, 2	ЖФ	0,1618			0,1618	407,52	0,00	407,52	407,52
Калинина ул, 2	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Калинина ул, 20	ЖФ	0,2160			0,2160	544,03	0,00	544,03	544,03
Калинина ул, 20	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Калинина ул, 22	ОДЗ	0,0467			0,0467	117,62	0,00	117,62	117,62
Калинина ул, 22	ЖФ	0,2650			0,2650	667,45	0,00	667,45	667,45
Калинина ул, 3	ЖФ	0,1330			0,1330	334,98	0,00	334,98	334,98
Калинина ул, 3 литер а	ЖФ	0,3050			0,3050	768,20	0,00	768,20	768,20
Калинина ул, 3 литер б	ОДЗ	0,1948			0,1948	490,64	0,00	490,64	490,64
Калинина ул, 4	ЖФ	0,1470			0,1470	370,24	0,00	370,24	370,24
Калинина ул, 4	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Калинина ул, 5	ЖФ	0,1820			0,1820	458,40	0,00	458,40	458,40
Калинина ул, 6	ЖФ	0,1398			0,1398	352,11	0,00	352,11	352,11
Калинина ул, 6	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Калинина ул, 7	ОДЗ	0,0314			0,0314	79,09	0,00	79,09	79,09

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Калинина ул, 7	ЖФ	0,2320			0,2320	584,33	0,00	584,33	584,33
Калинина ул, 7	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Калинина ул, 8	ЖФ	0,1500			0,1500	377,80	0,00	377,80	377,80
Калинина ул, 8	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Калинина ул, 8 литер б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Кирова ул, 37	ЖФ	0,3790			0,3790	954,58	0,00	954,58	954,58
Кирова ул, 37	ЖФ	0,3350			0,3350	843,76	0,00	843,76	843,76
Кирова ул, 39	ЖФ	0,2542			0,2542	640,25	0,00	640,25	640,25
Кирова ул, 39/1	ЖФ	0,1806			0,1806	454,87	0,00	454,87	454,87
Кирова ул, 47	ЖФ	0,2035			0,2035	512,55	0,00	512,55	512,55
Кирова ул, 47а	ОДЗ	0,2384			0,2384	600,45	0,00	600,45	600,45
Кирова ул, 49	ЖФ	0,3147			0,3147	792,63	0,00	792,63	792,63
Кирова ул, 49	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Кирова ул, 49	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Куликова ул, 24	ЖФ	0,1630			0,1630	410,54	0,00	410,54	410,54
Куликова ул, 26б	ЖФ	0,0590			0,0590	148,60	0,00	148,60	148,60
Куликова ул, 26г	ЖФ	0,3225			0,3225	812,27	0,00	812,27	812,27
Куликова ул, 28	ЖФ	0,1350			0,1350	340,02	0,00	340,02	340,02
Куликова ул, 28а	ЖФ	0,0990			0,0990	249,35	0,00	249,35	249,35
Куликова ул, 33	ЖФ	0,2720			0,2720	685,08	0,00	685,08	685,08
Куликова ул, 35	ЖФ	0,5510			0,5510	1387,79	0,00	1387,79	1387,79
Куликова ул, 35	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Куликова ул, 35	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Куликова ул, 35 а	ОДЗ	0,0252			0,0252	63,47	0,00	63,47	63,47
Куликова ул, 47	ЖФ	0,0800			0,0800	201,49	0,00	201,49	201,49
Куликова ул, 53	ЖФ	0,0760			0,0760	191,42	0,00	191,42	191,42
Куликова ул, 55	ОДЗ	0,0200			0,0200	50,37	0,00	50,37	50,37
Куликова ул, 55	ЖФ	0,2320			0,2320	584,33	0,00	584,33	584,33
Революции ул, 14/1	ЖФ	0,3164			0,3164	796,91	0,00	796,91	796,91
Советская ул, 70	ЖФ	0,2778			0,2778	699,69	0,00	699,69	699,69
Советская ул, 70	ОДЗ	0,0234			0,0234	58,94	0,00	58,94	58,94
Советская ул, 70	ОДЗ	0,0258			0,0258	64,98	0,00	64,98	64,98
Советская ул, 72	ЖФ	0,2620			0,2620	659,89	0,00	659,89	659,89
Советская ул, 72	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Кирилловский мкр - Центральная ул, 4	ОДЗ	0,3990		0,0131	0,4121	1004,95	30,55	1035,50	1024,51
Космонавтов ул, 16	ОДЗ	0,0866			0,0866	218,12	0,00	218,12	218,12
Ленина пр-кт, 50 литер Б	ОДЗ	0,0745			0,0745	187,64	0,00	187,64	187,64
Ленина ул, 48 литер а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Магистральная ул, 3	ОДЗ	0,3902	0,1297	0,0232	0,5431	1309,46	54,11	1363,56	1344,09
Маршала Голованова ул, 25а	ОДЗ	0,0183			0,0183	46,09	0,00	46,09	46,09
Маршала Голованова ул, 23	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Маршала Голованова ул, 23	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Маршала Голованова ул, 23	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Маршала Жукова ул, 100	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Вятская ул, 7	ОДЗ	0,0405		0,0000	0,0405	102,01	0,06	102,06	102,04
Вятская ул, 7	ЖФ	0,2496		0,0611	0,3107	628,66	451,21	1079,87	935,14
Вятская ул, 7	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Щербинки 1 мкр, 20	ОДЗ	0,0890			0,0890	224,16	0,00	224,16	224,16
Вятская ул, 5	ОДЗ	0,0026		0,0000	0,0026	6,55	0,03	6,58	6,57
Маршала Голованова ул, 37а	ОДЗ	0,0124		0,0000	0,0124	31,23	0,05	31,28	31,26
Маршала Голованова ул, 39	ЖФ	0,2936		0,0636	0,3572	739,48	469,67	1209,16	1058,50
Вятская ул, 3	ЖФ	0,1848		0,0519	0,2367	465,45	383,27	848,72	725,78
Маршала Голованова ул, 55	ЖФ	0,2871		0,0359	0,3230	723,11	265,11	988,23	903,19
Маршала Голованова ул, 23	ОДЗ	0,0930			0,0930	234,24	0,00	234,24	234,24
Гагарина пр-кт, 196	ЖФ	0,2399		0,0502	0,2901	604,23	370,72	974,95	856,03
Маршала Голованова ул, 23	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Маршала Жукова ул, 1	ОДЗ	0,0037		0,0001	0,0038	9,32	0,15	9,47	9,42
Маршала Жукова ул, 9	ОДЗ	0,0053		0,0001	0,0054	13,35	0,15	13,50	13,45
Маршала Голованова ул, 23	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Гагарина пр-кт, 198	ОДЗ	0,0036		0,0004	0,0040	9,07	0,83	9,90	9,60
Академика Лебедева ул, 1	ОДЗ	0,0298		0,0052	0,0350	75,06	12,13	87,19	82,82
Гагарина пр-кт, 184	ОДЗ	0,0250			0,0250	62,97	0,00	62,97	62,97
Вятская ул, 5	ЖФ	0,2162		0,0528	0,2690	544,54	389,92	934,45	809,38
Вятская ул, 9	ЖФ	0,3796		0,1379	0,5175	956,09	1018,36	1974,45	1647,79
Вятская ул, 9	ОДЗ	0,0085		0,0000	0,0085	21,41	0,08	21,48	21,46
Маршала Голованова ул, 23	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Маршала Жукова ул, 1а	ЖФ	0,4938		0,0566	0,5504	1243,72	417,98	1661,70	1527,63
Гагарина пр-кт, 194	ЖФ	0,2490		0,0464	0,2954	627,15	342,65	969,80	859,89
Маршала Голованова ул, 37а	ЖФ	0,1773		0,0354	0,2127	446,56	261,42	707,98	624,13
Гагарина пр-кт, 184	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
Гагарина пр-кт, 184	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
Гагарина пр-кт, 184	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
Маршала Голованова ул, 19 корпус 2	ЖФ	0,1810		0,0253	0,2063	455,88	186,84	642,72	582,78
Маршала Голованова ул, 25	ОДЗ	0,0750			0,0750	188,90	0,00	188,90	188,90
Гагарина пр-кт, 184	ОДЗ	0,0120			0,0120	30,22	0,00	30,22	30,22
Гагарина пр-кт, 184	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Гагарина пр-кт, 184	ОДЗ	0,0260			0,0260	65,49	0,00	65,49	65,49
Маршала Голованова ул, 49а литер Г	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,79	0,00	38,79	38,79
Маршала Голованова ул, 17	ЖФ	0,4092		0,0706	0,4798	1030,64	521,37	1552,01	1384,77
Маршала Голованова ул, 17	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Маршала Голованова ул, 17	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,52	0,52	0,33
Маршала Голованова ул, 57	ЖФ	0,2014		0,0465	0,2479	507,26	343,39	850,65	740,50
Маршала Голованова ул, 23 литер а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Маршала Голованова ул, 23а	ОДЗ	0,0502			0,0502	126,44	0,00	126,44	126,44
Маршала Голованова ул, 19 корпус 2	ОДЗ	0,0039		0,0000	0,0039	9,82	0,01	9,84	9,83



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Маршала Голованова ул, 19 корпус 2	ОДЗ	0,0080		0,0000	0,0080	20,15	0,06	20,21	20,19
Маршала Голованова ул, 37	ОДЗ	0,0330		0,0001	0,0331	83,12	0,15	83,27	83,21
Маршала Жукова ул, 8	ОДЗ	0,0043		0,0000	0,0043	10,83	0,08	10,91	10,88
Маршала Голованова ул, 19 корпус 2	ОДЗ	0,0083		0,0000	0,0083	20,90	0,06	20,96	20,94
Маршала Голованова ул, 19 корпус 2	ОДЗ	0,0021		0,0000	0,0021	5,29	0,01	5,30	5,29
Маршала Голованова ул, 19 корпус 2	ОДЗ	0,0061		0,0000	0,0061	15,36	0,03	15,39	15,38
Маршала Голованова ул, 19 корпус 2	ОДЗ	0,0033		0,0000	0,0033	8,31	0,01	8,33	8,32
Маршала Голованова ул, 19 корпус 2	ОДЗ	0,0021		0,0000	0,0021	5,29	0,01	5,30	5,29
Гагарина пр-кт, 192	ОДЗ	0,0576			0,0576	145,08	0,00	145,08	145,08
Гагарина пр-кт, 192	ОДЗ	0,1224			0,1224	308,29	0,00	308,29	308,29
Гагарина пр-кт, 192	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Вятская ул, 6	ОДЗ	0,0103		0,0006	0,0109	25,94	1,40	27,34	26,84
Вятская ул, 9	ОДЗ	0,0100		0,0000	0,0100	25,19	0,09	25,28	25,24
Маршала Жукова пл, 3	ОДЗ	0,2494		0,0053	0,2547	628,16	12,36	640,52	636,07
Маршала Жукова ул, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 186	ОДЗ	0,0215			0,0215	54,15	0,00	54,15	54,15
Гагарина пр-кт, 186	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,70	0,00	26,70	26,70
Вятская ул, 41	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Вятская ул, 41	ОДЗ	0,0410			0,0410	103,27	0,00	103,27	103,27
Маршала Голованова ул, 49	ОДЗ	0,0836		0,0008	0,0844	210,56	1,94	212,50	211,80
Маршала Голованова ул, 49	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Маршала Жукова пл, 1а	ОДЗ	0,0120			0,0120	30,22	0,00	30,22	30,22
Гагарина пр-кт, 186	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Гагарина пр-кт, 186	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Гагарина пр-кт, 200	ЖФ			0,1880	0,1880	0,00	1388,34	1388,34	943,01
Маршала Голованова ул, 15а	ЖФ			0,0624	0,0624	0,00	460,81	460,81	313,00
Маршала Голованова ул, 27	ЖФ	0,5898		0,1432	0,7330	1485,51	1057,50	2543,02	2203,80
Маршала Голованова ул, 33	ЖФ			0,0695	0,0695	0,00	513,24	513,24	348,61
Маршала Голованова ул, 35	ЖФ	0,5657		0,1316	0,6973	1424,81	971,84	2396,65	2084,92
Маршала Голованова ул, 41	ЖФ			0,0778	0,0778	0,00	574,54	574,54	390,24
Маршала Голованова ул, 49	ЖФ			0,2086	0,2086	0,00	1540,47	1540,47	1046,34
Маршала Жукова ул, 10	ЖФ	0,5741		0,1316	0,7057	1445,97	971,84	2417,81	2106,08
Маршала Жукова ул, 2	ЖФ	0,5875		0,1361	0,7236	1479,72	1005,07	2484,79	2162,40
Маршала Жукова ул, 3	ЖФ			0,0841	0,0841	0,00	621,06	621,06	421,85
Маршала Жукова ул, 4	ЖФ	0,5830		0,1409	0,7239	1468,39	1040,52	2508,90	2175,14
Маршала Жукова ул, 5	ЖФ			0,0692	0,0692	0,00	511,03	511,03	347,11
Маршала Жукова ул, 9	ЖФ			0,0295	0,0295	0,00	217,85	217,85	147,97
Вятская ул, 6	ОДЗ	0,0086		0,0006	0,0092	21,66	1,40	23,06	22,56
Вятская ул, 6	ОДЗ	0,0108		0,0007	0,0115	27,20	1,63	28,83	28,25



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Академика Лебедева ул, 1	ЖФ	0,2240		0,0475	0,2715	564,18	350,78	914,96	802,44
Вятская ул, 1	ЖФ	0,6535		0,1835	0,8370	1645,95	1355,11	3001,06	2566,39
Вятская ул, 2	ЖФ	0,1736		0,0887	0,2623	437,24	655,03	1092,27	882,16
Вятская ул, 4	ЖФ	0,4360		0,1268	0,5628	1098,14	936,39	2034,53	1734,17
Вятская ул, 6	ЖФ	0,1876		0,0362	0,2238	472,50	267,33	739,83	654,08
Вятская ул, 8	ЖФ	0,7515		0,1642	0,9157	1892,78	1212,58	3105,37	2716,41
Гагарина пр-кт, 184	ЖФ	0,4062			0,4062	1023,08	0,00	1023,08	1023,08
Гагарина пр-кт, 186	ЖФ	0,1583			0,1583	398,71	0,00	398,71	398,71
Гагарина пр-кт, 198	ЖФ	0,2923		0,0665	0,3588	736,21	491,09	1227,30	1069,77
Гагарина пр-кт, 200	ЖФ	0,8423			0,8423	2121,48	0,00	2121,48	2121,48
Маршала Голованова ул, 15а	ЖФ	0,3201			0,3201	806,23	0,00	806,23	806,23
Маршала Голованова ул, 19 корпус 3	ЖФ	0,1529		0,0182	0,1711	385,11	134,40	519,51	476,40
Маршала Голованова ул, 29	ЖФ	0,2943		0,0722	0,3665	741,25	533,18	1274,43	1103,40
Маршала Голованова ул, 31	ЖФ	0,2983		0,0714	0,3697	751,32	527,27	1278,59	1109,46
Маршала Голованова ул, 33	ЖФ	0,2897			0,2897	729,66	0,00	729,66	729,66
Маршала Голованова ул, 37	ЖФ	0,5707		0,1376	0,7083	1437,41	1016,15	2453,55	2127,61
Маршала Голованова ул, 41	ЖФ	0,2940			0,2940	740,49	0,00	740,49	740,49
Маршала Голованова ул, 45	ЖФ	0,5659		0,1413	0,7072	1425,32	1043,47	2468,79	2134,08
Маршала Голованова ул, 47	ЖФ	0,3021		0,0815	0,3836	760,89	601,86	1362,75	1169,69
Маршала Голованова ул, 49	ЖФ	0,8442			0,8442	2126,26	0,00	2126,26	2126,26
Маршала Жукова ул, 1	ЖФ	0,8629		0,2064	1,0693	2173,36	1524,22	3697,59	3208,66
Маршала Жукова ул, 3	ЖФ	0,3363			0,3363	847,03	0,00	847,03	847,03
Маршала Жукова ул, 5	ЖФ	0,2968			0,2968	747,54	0,00	747,54	747,54
Маршала Жукова ул, 6	ЖФ	0,2933		0,0658	0,3591	738,73	485,92	1224,65	1068,78
Маршала Жукова ул, 8	ЖФ	0,5840		0,1637	0,7477	1470,90	1208,89	2679,80	2292,02
Маршала Жукова ул, 9	ЖФ	0,1392			0,1392	350,60	0,00	350,60	350,60
Щербинки 1 мкр, 20	ЖФ	0,2986			0,2986	752,08	0,00	752,08	752,08
Маршала Голованова ул, 23	ОДЗ	0,0199			0,0199	50,12	0,00	50,12	50,12
Маршала Голованова ул, 29	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Вятская ул, 8	ОДЗ	0,0102		0,0022	0,0124	25,69	5,13	30,82	28,97
Вятская ул, 6	ОДЗ	0,0041		0,0002	0,0043	10,33	0,47	10,79	10,63
Вятская ул, 1	ОДЗ	0,0471			0,0471	118,63	0,00	118,63	118,63
Вятская ул, 9	ОДЗ	0,0055		0,0000	0,0055	13,85	0,05	13,90	13,88
Вятская ул, 8	ОДЗ	0,0013		0,0003	0,0016	3,27	0,70	3,97	3,72
Маршала Голованова ул, 21	ОДЗ	0,1980	0,0970	0,0193	0,3143	743,01	44,90	787,91	771,75
Маршала Голованова ул, 21	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Вятская ул, 47	ОДЗ	0,0744			0,0744	187,39	0,00	187,39	187,39
Вятская ул, 47	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Вятская ул, 47	ОДЗ	0,0167			0,0167	42,06	0,00	42,06	42,06
Гагарина пр-кт, 184	ОДЗ	0,0380			0,0380	95,71	0,00	95,71	95,71
Маршала Голованова ул, 17	ОДЗ	0,0028		0,0000	0,0028	7,05	0,03	7,08	7,07
Маршала Голованова ул, 41а	ОДЗ	0,1490		0,0044	0,1534	375,28	10,33	385,61	381,89
Маршала Голованова ул, 41а	ОДЗ		0,0600		0,0600	151,12	0,00	151,12	151,12
Маршала Жукова пл, 1	ОДЗ		0,1188		0,1188	299,22	0,00	299,22	299,22

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Маршала Жукова пл, 1	ОДЗ		0,0124		0,0124	31,23	0,00	31,23	31,23
Маршала Жукова пл, 1	ОДЗ	0,2730		0,0072	0,2802	687,60	16,90	704,50	698,42
Маршала Жукова пл, 1	ОДЗ		0,3363		0,3363	847,03	0,00	847,03	847,03
Маршала Жукова пл, 1	ОДЗ	0,0042		0,0353	0,0395	10,58	82,27	92,85	63,24
Маршала Жукова пл, 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Маршала Голованова ул, 51	ОДЗ	0,0970		0,0055	0,1025	244,31	12,76	257,07	252,48
Маршала Голованова ул, 51	ОДЗ		0,0480		0,0480	120,90	0,00	120,90	120,90
Маршала Жукова ул, 7	ОДЗ	0,2210		0,0043	0,2253	556,63	10,10	566,73	563,09
Маршала Жукова ул, 7	ОДЗ		0,1140		0,1140	287,13	0,00	287,13	287,13
Маршала Жукова ул, 7	ОДЗ	0,0190		0,0088	0,0278	47,85	20,52	68,37	60,99
Маршала Жукова ул, 7	ОДЗ		0,0020		0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Маршала Жукова ул, 9	ОДЗ	0,0105		0,0002	0,0107	26,45	0,35	26,80	26,67
Маршала Жукова пл, 5	ОДЗ	0,2240	0,2820	0,0108	0,5168	1274,45	25,20	1299,65	1290,58
Маршала Жукова ул, 1а	ОДЗ	0,0300		0,0001	0,0301	75,56	0,17	75,73	75,67
Академика Лебедева ул, 1	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Маршала Голованова ул, 23	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Маршала Голованова ул, 23	ОДЗ	0,0329			0,0329	82,86	0,00	82,86	82,86
Маршала Голованова ул, 29	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Маршала Голованова ул, 33	ОДЗ	0,0026		0,0000	0,0026	6,55	0,09	6,64	6,61
Маршала Голованова ул, 17	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Маршала Голованова ул, 17	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Гагарина пр-кт, 184	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Маршала Голованова ул, 25	ОДЗ	0,0760			0,0760	191,42	0,00	191,42	191,42
Маршала Голованова ул, 25	ОДЗ		0,0620		0,0620	156,16	0,00	156,16	156,16
Маршала Жукова ул, стр	ЖФ	0,6757			0,6757	1701,87	0,00	1701,87	1701,87
Маршала Голованова ул, 23	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Центральная ул, 26а	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,17	0,00	12,17	12,17
Полевая ул, 1а	ЖФ	0,0094			0,0094	23,68	0,00	23,68	23,68
Студгородок ул, 2	ЖФ	0,0361			0,0361	90,92	0,00	90,92	90,92
Студгородок ул, 6	ЖФ	0,0366			0,0366	92,18	0,00	92,18	92,18
Центральная ул, 11	ЖФ	0,0475			0,0475	119,64	0,00	119,64	119,64
Центральная ул, 12	ЖФ	0,0807			0,0807	203,26	0,00	203,26	203,26
Центральная ул, 13	ЖФ	0,0315			0,0315	79,34	0,00	79,34	79,34
Центральная ул, 14	ЖФ	0,0386			0,0386	97,22	0,00	97,22	97,22
Центральная ул, 15	ЖФ	0,0656			0,0656	165,22	0,00	165,22	165,22
Центральная ул, 17	ЖФ	0,0852			0,0852	214,59	0,00	214,59	214,59
Центральная ул, 18	ЖФ	0,0731			0,0731	184,11	0,00	184,11	184,11
Центральная ул, 19	ЖФ	0,0917			0,0917	230,96	0,00	230,96	230,96
Центральная ул, 20	ЖФ	0,0832			0,0832	209,55	0,00	209,55	209,55
Центральная ул, 21	ЖФ	0,0759			0,0759	191,17	0,00	191,17	191,17
Центральная ул, 22	ЖФ	0,0688			0,0688	173,28	0,00	173,28	173,28
Центральная ул, 23	ЖФ	0,0735			0,0735	185,12	0,00	185,12	185,12
Центральная ул, 25	ЖФ	0,0829			0,0829	208,80	0,00	208,80	208,80
Центральная ул, 5	ОДЗ	0,1238			0,1238	311,81	0,00	311,81	311,81
Центральная ул, 26а	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Центральная ул, 5	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Центральная ул, 27	ОДЗ	0,0736			0,0736	185,37	0,00	185,37	185,37
Центральная ул, 27а	ОДЗ	0,0761			0,0761	191,67	0,00	191,67	191,67
Центральная ул, 5	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Центральная ул, 5	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Студгородок ул, 6	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Центральная ул, 5	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,90	0,00	19,90	19,90
Центральная ул, 16	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Центральная ул, 3	ОДЗ	0,0229			0,0229	57,68	0,00	57,68	57,68
Центральная ул, 6	ОДЗ	0,1863			0,1863	469,23	0,00	469,23	469,23
Магистральная ул, 1	ОДЗ	0,3190	0,8538	0,0724	1,2452	2953,90	168,85	3122,75	3061,98
Широтная ул, 3	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
40 лет Октября ул, 6	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
40 лет Октября ул, 18	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
40 лет Октября ул, 7	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
40 лет Октября ул, 8	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
40 лет Октября ул, 23	ОДЗ	0,0240			0,0240	60,45	0,00	60,45	60,45
Широтная ул, 3	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
40 лет Октября ул, 18	ОДЗ	0,0162			0,0162	40,80	0,00	40,80	40,80
40 лет Октября ул, 3а	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
40 лет Октября ул, 10	ЖФ	0,0217			0,0217	54,66	0,00	54,66	54,66
40 лет Октября ул, 15	ЖФ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
40 лет Октября ул, 16	ЖФ	0,0647			0,0647	162,96	0,00	162,96	162,96
40 лет Октября ул, 21	ЖФ	0,0725			0,0725	182,60	0,00	182,60	182,60
Глазунова ул, 4а	ЖФ	0,0427			0,0427	107,55	0,00	107,55	107,55
Радистов ул, 20	ЖФ	0,0547			0,0547	137,77	0,00	137,77	137,77
Радистов ул, 24а	ЖФ	0,0668			0,0668	168,25	0,00	168,25	168,25
Радистов ул, 5	ЖФ	0,1076			0,1076	271,01	0,00	271,01	271,01
Радистов ул, 8	ЖФ	0,0212			0,0212	53,40	0,00	53,40	53,40
Широтная ул, 16	ЖФ	0,0326			0,0326	82,11	0,00	82,11	82,11
Широтная ул, 9	ЖФ	0,0669			0,0669	168,50	0,00	168,50	168,50
40 лет Октября ул, 11	ЖФ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
40 лет Октября ул, 13	ЖФ	0,0225			0,0225	56,67	0,00	56,67	56,67
40 лет Октября ул, 14/5	ЖФ	0,0716			0,0716	180,34	0,00	180,34	180,34
40 лет Октября ул, 15а	ЖФ	0,0217			0,0217	54,66	0,00	54,66	54,66
40 лет Октября ул, 16а	ЖФ	0,0426			0,0426	107,30	0,00	107,30	107,30
40 лет Октября ул, 17	ЖФ	0,0229			0,0229	57,68	0,00	57,68	57,68
40 лет Октября ул, 19	ЖФ	0,0225			0,0225	56,67	0,00	56,67	56,67
40 лет Октября ул, 20а	ЖФ	0,0427			0,0427	107,55	0,00	107,55	107,55
40 лет Октября ул, 22	ЖФ	0,1000			0,1000	251,87	0,00	251,87	251,87
40 лет Октября ул, 24/2	ЖФ	0,0669			0,0669	168,50	0,00	168,50	168,50
40 лет Октября ул, 26/1	ЖФ	0,0677			0,0677	170,51	0,00	170,51	170,51
40 лет Октября ул, 3	ЖФ	0,0676			0,0676	170,26	0,00	170,26	170,26
40 лет Октября ул, 30	ЖФ	0,0184			0,0184	46,34	0,00	46,34	46,34
40 лет Октября ул, 30а	ЖФ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
40 лет Октября ул, 3а	ЖФ	0,0672			0,0672	169,25	0,00	169,25	169,25
40 лет Октября ул, 5	ЖФ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
40 лет Октября ул, 6	ЖФ	0,0210			0,0210	52,89	0,00	52,89	52,89
40 лет Октября ул, 7	ЖФ	0,0227			0,0227	57,17	0,00	57,17	57,17
40 лет Октября ул, 8	ЖФ	0,0217			0,0217	54,66	0,00	54,66	54,66
40 лет Октября ул, 9	ЖФ	0,0231			0,0231	58,18	0,00	58,18	58,18
Глазунова ул, 10	ЖФ	0,0221			0,0221	55,66	0,00	55,66	55,66
Глазунова ул, 11	ЖФ	0,0213			0,0213	53,65	0,00	53,65	53,65
Глазунова ул, 12	ЖФ	0,0315			0,0315	79,34	0,00	79,34	79,34
Глазунова ул, 13	ЖФ	0,0220			0,0220	55,41	0,00	55,41	55,41
Глазунова ул, 14	ЖФ	0,0312			0,0312	78,58	0,00	78,58	78,58
Глазунова ул, 15	ЖФ	0,0217			0,0217	54,66	0,00	54,66	54,66
Глазунова ул, 3	ЖФ	0,0439			0,0439	110,57	0,00	110,57	110,57
Глазунова ул, 3а	ЖФ	0,0223			0,0223	56,17	0,00	56,17	56,17
Глазунова ул, 4	ЖФ	0,0659			0,0659	165,98	0,00	165,98	165,98
Глазунова ул, 5	ЖФ	0,0452			0,0452	113,84	0,00	113,84	113,84
Глазунова ул, 6/11	ЖФ	0,0747			0,0747	188,14	0,00	188,14	188,14
Глазунова ул, 7/13	ЖФ	0,0452			0,0452	113,84	0,00	113,84	113,84
Глазунова ул, 9/16	ЖФ	0,0217			0,0217	54,66	0,00	54,66	54,66
Радистов ул, 10	ЖФ	0,0218			0,0218	54,91	0,00	54,91	54,91
Радистов ул, 10а	ЖФ	0,0553			0,0553	139,28	0,00	139,28	139,28
Радистов ул, 12	ЖФ	0,0227			0,0227	57,17	0,00	57,17	57,17
Радистов ул, 14	ЖФ	0,0225			0,0225	56,67	0,00	56,67	56,67
Радистов ул, 15	ЖФ	0,0216			0,0216	54,40	0,00	54,40	54,40
Радистов ул, 17	ЖФ	0,0223			0,0223	56,17	0,00	56,17	56,17
Радистов ул, 18	ЖФ	0,0220			0,0220	55,41	0,00	55,41	55,41
Радистов ул, 2	ЖФ	0,0223			0,0223	56,17	0,00	56,17	56,17
Радистов ул, 22	ЖФ	0,0450			0,0450	113,34	0,00	113,34	113,34
Радистов ул, 24	ЖФ	0,0432			0,0432	108,81	0,00	108,81	108,81
Радистов ул, 24б	ЖФ	0,1020			0,1020	256,90	0,00	256,90	256,90
Радистов ул, 3	ЖФ	0,1240			0,1240	312,32	0,00	312,32	312,32
Радистов ул, 3а	ЖФ	0,0420			0,0420	105,78	0,00	105,78	105,78
Радистов ул, 4	ЖФ	0,0211			0,0211	53,14	0,00	53,14	53,14
Радистов ул, 6	ЖФ	0,0213			0,0213	53,65	0,00	53,65	53,65
Радистов ул, 7	ЖФ	0,0674			0,0674	169,76	0,00	169,76	169,76
Радистов ул, 7а	ЖФ	0,0423			0,0423	106,54	0,00	106,54	106,54
Радистов ул, 8а	ЖФ	0,0455			0,0455	114,60	0,00	114,60	114,60
Радистов ул, 9	ЖФ	0,0668			0,0668	168,25	0,00	168,25	168,25
Широтная ул, 1/4	ЖФ	0,0679			0,0679	171,02	0,00	171,02	171,02
Широтная ул, 11	ЖФ	0,0225			0,0225	56,67	0,00	56,67	56,67
Широтная ул, 12	ЖФ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
Широтная ул, 13	ЖФ	0,0225			0,0225	56,67	0,00	56,67	56,67
Широтная ул, 14	ЖФ	0,0450			0,0450	113,34	0,00	113,34	113,34
Широтная ул, 15	ЖФ	0,0323			0,0323	81,35	0,00	81,35	81,35
Широтная ул, 17	ЖФ	0,0324			0,0324	81,60	0,00	81,60	81,60

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Широтная ул, 18	ЖФ	0,0330			0,0330	83,12	0,00	83,12	83,12
Широтная ул, 2	ЖФ	0,0634			0,0634	159,68	0,00	159,68	159,68
Широтная ул, 20	ЖФ	0,0446			0,0446	112,33	0,00	112,33	112,33
Широтная ул, 3	ЖФ	0,0712			0,0712	179,33	0,00	179,33	179,33
Широтная ул, 4	ЖФ	0,0415			0,0415	104,52	0,00	104,52	104,52
Широтная ул, 5	ЖФ	0,0208			0,0208	52,39	0,00	52,39	52,39
Широтная ул, 7	ЖФ	0,0245			0,0245	61,71	0,00	61,71	61,71
Широтная ул, 8	ЖФ	0,0495			0,0495	124,67	0,00	124,67	124,67
Энергетиков ул, 1	ЖФ	0,0232			0,0232	58,43	0,00	58,43	58,43
Энергетиков ул, 10	ЖФ	0,0430			0,0430	108,30	0,00	108,30	108,30
Энергетиков ул, 3	ЖФ	0,0225			0,0225	56,67	0,00	56,67	56,67
Энергетиков ул, 4	ЖФ	0,0224			0,0224	56,42	0,00	56,42	56,42
Энергетиков ул, 6/12	ЖФ	0,0428			0,0428	107,80	0,00	107,80	107,80
Энергетиков ул, 6а	ЖФ	0,0208			0,0208	52,39	0,00	52,39	52,39
Энергетиков ул, 7	ЖФ	0,0664			0,0664	167,24	0,00	167,24	167,24
Энергетиков ул, 7а	ЖФ	0,0424			0,0424	106,79	0,00	106,79	106,79
Энергетиков ул, 8	ЖФ	0,0422			0,0422	106,29	0,00	106,29	106,29
Энергетиков ул, 8а	ЖФ	0,0211			0,0211	53,14	0,00	53,14	53,14
Энергетиков ул, 9/1	ЖФ	0,0646			0,0646	162,71	0,00	162,71	162,71
40 лет Октября ул, 9	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
40 лет Октября ул, 28	ОДЗ	0,0410			0,0410	103,27	0,00	103,27	103,27
40 лет Октября ул, 30б	ОДЗ	0,0140			0,0140	35,26	0,00	35,26	35,26
40 лет Октября ул, 32	ОДЗ	0,0480			0,0480	120,90	0,00	120,90	120,90
Радистов ул, 19	ОДЗ	0,0400			0,0400	100,75	0,00	100,75	100,75
Радистов ул, 19	ОДЗ	0,0480			0,0480	120,90	0,00	120,90	120,90
Радистов ул, 19	ОДЗ	0,0480			0,0480	120,90	0,00	120,90	120,90
Радистов ул, 19а	ЖФ	0,0480			0,0480	120,90	0,00	120,90	120,90
Радистов ул, нет	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
40 лет Октября ул, 18а	ОДЗ	0,0860			0,0860	216,61	0,00	216,61	216,61
40 лет Октября ул, 21а	ОДЗ	0,2190			0,2190	551,59	0,00	551,59	551,59
40 лет Октября ул, 9	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
40 лет Октября ул, 2	ОДЗ	0,6000			0,6000	1511,20	0,00	1511,20	1511,20
Терешковой ул, 7	ОДЗ	0,0119			0,0119	29,97	0,00	29,97	29,97
Сурикова ул, 16	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Сурикова ул, 2	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Гагарина пр-кт, 84	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Гагарина пр-кт, 86	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Сурикова ул, 4	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Гагарина пр-кт, 84	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Сурикова ул, 18	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Гагарина пр-кт, 92	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Гагарина пр-кт, 84	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Сурикова ул, 5	ЖФ			0,0440	0,0440	0,00	324,93	324,93	220,70
Гагарина пр-кт, 84	ОДЗ	0,0134			0,0134	33,75	0,00	33,75	33,75
Крылова ул, 14а	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Крылова ул, 14а	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,70	0,00	26,70	26,70
Сурикова ул, 5	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,49	0,49	0,32
Гагарина пр-кт, 92	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,74	0,00	32,74	32,74
Крылова ул, 18	ОДЗ	0,0055		0,0001	0,0056	13,85	0,15	14,00	13,95
Гагарина пр-кт, 98	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Крылова ул, 14а	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Гагарина пр-кт, 96	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Терешковой ул, 6а	ОДЗ	0,0126			0,0126	31,74	0,00	31,74	31,74
Терешковой ул, 10	ОДЗ	0,0105		0,0001	0,0106	26,45	0,29	26,74	26,63
Терешковой ул, 10	ОДЗ	0,0289			0,0289	72,79	0,00	72,79	72,79
Гагарина пр-кт, 88	ОДЗ	0,0249			0,0249	62,71	0,00	62,71	62,71
Корейская ул, 17	ОДЗ	0,0117			0,0117	29,47	0,00	29,47	29,47
Терешковой ул, 3	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Терешковой ул, 6а	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Терешковой ул, 6	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Терешковой ул, 6	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Сурикова ул, 6	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Гагарина пр-кт, 94	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Гагарина пр-кт, 90	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Гагарина пр-кт, 88	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Крылова ул, 14а	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Сурикова ул, 14а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Терешковой ул, 6б	ОДЗ	0,1234			0,1234	310,80	0,00	310,80	310,80
Терешковой ул, 6	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Сурикова ул, 14а	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Крылова ул, 14а	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Крылова ул, 14а	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
Терешковой ул, 6а	ОДЗ	0,0163			0,0163	41,05	0,00	41,05	41,05
Корейская ул, 24	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,15	1,15	0,74
Терешковой ул, 7б	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Гагарина пр-кт, 88	ЖФ	0,1103			0,1103	277,81	0,00	277,81	277,81
Гжатская ул, 6	ЖФ			0,0355	0,0355	0,00	262,16	262,16	178,07
Гжатская ул, 8	ЖФ			0,0400	0,0400	0,00	295,39	295,39	200,64
Корейская ул, 17	ЖФ	0,0754			0,0754	189,91	0,00	189,91	189,91
Крылова ул, 16	ЖФ	0,1017			0,1017	256,15	0,00	256,15	256,15
Сурикова ул, 12а	ЖФ	0,2093			0,2093	527,16	0,00	527,16	527,16
Сурикова ул, 16а	ЖФ			0,0931	0,0931	0,00	687,52	687,52	466,99
Терешковой ул, 10	ЖФ	0,1400		0,0307	0,1707	352,61	226,71	579,33	506,61
Терешковой ул, 11	ЖФ			0,0804	0,0804	0,00	593,74	593,74	403,29
Терешковой ул, 2	ЖФ	0,2442			0,2442	615,06	0,00	615,06	615,06
Терешковой ул, 9	ЖФ	0,1484		0,0340	0,1824	373,77	251,08	624,85	544,31
Корейская ул, 15	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Гагарина пр-кт, 84	ЖФ	0,2137			0,2137	538,24	0,00	538,24	538,24
Гагарина пр-кт, 86	ЖФ	0,1939			0,1939	488,37	0,00	488,37	488,37
Гагарина пр-кт, 90	ЖФ	0,2500			0,2500	629,67	0,00	629,67	629,67



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Гагарина пр-кт, 92	ЖФ	0,1199			0,1199	301,99	0,00	301,99	301,99
Гагарина пр-кт, 94	ЖФ	0,2526			0,2526	636,22	0,00	636,22	636,22
Гагарина пр-кт, 96	ЖФ	0,1220			0,1220	307,28	0,00	307,28	307,28
Гжатская ул, 2	ЖФ	0,1513		0,0359	0,1872	381,08	265,11	646,19	561,15
Гжатская ул, 4	ЖФ	0,1477		0,0333	0,1810	372,01	245,91	617,92	539,04
Гжатская ул, 6	ЖФ	0,1513			0,1513	381,08	0,00	381,08	381,08
Гжатская ул, 8	ЖФ	0,1519			0,1519	382,59	0,00	382,59	382,59
Корейская ул, 10	ЖФ	0,1878			0,1878	473,01	0,00	473,01	473,01
Корейская ул, 13	ЖФ	0,0233			0,0233	58,69	0,00	58,69	58,69
Корейская ул, 15	ЖФ	0,1821			0,1821	458,65	0,00	458,65	458,65
Корейская ул, 19	ЖФ	0,1254			0,1254	315,84	0,00	315,84	315,84
Корейская ул, 19а	ЖФ	0,1001		0,0117	0,1118	252,12	86,40	338,52	310,81
Корейская ул, 21	ЖФ	0,1026			0,1026	258,42	0,00	258,42	258,42
Крылова ул, 14а	ЖФ	0,4492			0,4492	1131,39	0,00	1131,39	1131,39
Крылова ул, 18	ЖФ	0,3825		0,0374	0,4199	963,39	276,19	1239,58	1150,99
Крылова ул, 7	ЖФ	0,2470			0,2470	622,11	0,00	622,11	622,11
Сурикова ул, 10	ЖФ	0,2418			0,2418	609,01	0,00	609,01	609,01
Сурикова ул, 12	ЖФ	0,2006			0,2006	505,25	0,00	505,25	505,25
Сурикова ул, 14	ЖФ	0,2489			0,2489	626,90	0,00	626,90	626,90
Сурикова ул, 14а	ЖФ	0,1986			0,1986	500,21	0,00	500,21	500,21
Сурикова ул, 16	ЖФ	0,2585			0,2585	651,08	0,00	651,08	651,08
Сурикова ул, 18	ЖФ	0,0644			0,0644	162,20	0,00	162,20	162,20
Сурикова ул, 2	ЖФ	0,2490			0,2490	627,15	0,00	627,15	627,15
Сурикова ул, 4	ЖФ	0,1935			0,1935	487,36	0,00	487,36	487,36
Сурикова ул, 6	ЖФ	0,2340			0,2340	589,37	0,00	589,37	589,37
Сурикова ул, 6а	ЖФ	0,2042			0,2042	514,31	0,00	514,31	514,31
Терешковой ул, 1	ЖФ	0,2686			0,2686	676,52	0,00	676,52	676,52
Терешковой ул, 11	ЖФ	0,3356			0,3356	845,27	0,00	845,27	845,27
Терешковой ул, 2а	ЖФ	0,2652			0,2652	667,95	0,00	667,95	667,95
Терешковой ул, 3	ЖФ	0,1314			0,1314	330,95	0,00	330,95	330,95
Терешковой ул, 4	ЖФ	0,1219			0,1219	307,03	0,00	307,03	307,03
Терешковой ул, 5	ЖФ	0,2429			0,2429	611,79	0,00	611,79	611,79
Терешковой ул, 5а	ЖФ	0,1945			0,1945	489,88	0,00	489,88	489,88
Терешковой ул, 6	ЖФ	0,2519			0,2519	634,45	0,00	634,45	634,45
Терешковой ул, 6а	ЖФ	0,1927			0,1927	485,35	0,00	485,35	485,35
Терешковой ул, 6б	ЖФ	0,1937			0,1937	487,87	0,00	487,87	487,87
Терешковой ул, 8	ЖФ	0,1487		0,0318	0,1805	374,53	234,84	609,36	534,04
Терешковой ул, 2	ОДЗ	0,1376			0,1376	346,57	0,00	346,57	346,57
Гагарина пр-кт, 84	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Терешковой ул, 11	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Корейская ул, 21	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,74	0,00	32,74	32,74
Сурикова ул, 12	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Сурикова ул, 12	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Корейская ул, 10	ОДЗ	0,0136			0,0136	34,25	0,00	34,25	34,25
Крылова ул, 14а	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Сурикова ул, 14а	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Сурикова ул, 16	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,72	0,00	29,72	29,72
Крылова ул, 14а	ОДЗ	0,0171			0,0171	43,07	0,00	43,07	43,07
Сурикова ул, 4	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Сурикова ул, 2	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Корейская ул, 15	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Терешковой ул, 5б	ОДЗ	0,0450			0,0450	113,34	0,00	113,34	113,34
Корейская ул, 10	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Сурикова ул, 2	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Корейская ул, 22а	ОДЗ	0,0156			0,0156	39,29	0,00	39,29	39,29
Корейская ул, 22а	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,06	0,06	0,04
Гагарина пр-кт, 86	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Терешковой ул, 5	ОДЗ	0,0128			0,0128	32,24	0,00	32,24	32,24
Терешковой ул, 5	ОДЗ	0,0202			0,0202	50,88	0,00	50,88	50,88
Крылова ул, 9	ОДЗ	0,0628	0,1050		0,1678	422,63	0,00	422,63	422,63
Сурикова ул, 4	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Сурикова ул, 8а	ОДЗ	0,0750			0,0750	188,90	0,00	188,90	188,90
Корейская ул, 22	ОДЗ	0,0364		0,0033	0,0397	91,68	7,80	99,48	96,68
Крылова ул, 7	ОДЗ	0,0200			0,0200	50,37	0,00	50,37	50,37
Терешковой ул, 3а	ОДЗ	0,0900			0,0900	226,68	0,00	226,68	226,68
Крылова ул, 14а	ОДЗ	0,0192			0,0192	48,36	0,00	48,36	48,36
Гагарина пр-кт, 94	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,96	0,00	28,96	28,96
Терешковой ул, 4а	ОДЗ	0,2438			0,2438	614,05	0,00	614,05	614,05
Терешковой ул, 4а	ОДЗ	0,2540			0,2540	639,74	0,00	639,74	639,74
Терешковой ул, 6а	ОДЗ	0,0092			0,0092	23,17	0,00	23,17	23,17
Гагарина пр-кт, 84	ОДЗ	0,0174			0,0174	43,82	0,00	43,82	43,82
Крылова ул, 14а	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Крылова ул, 16	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Сурикова ул, 14	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Сурикова ул, 2	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Сурикова ул, 2	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Сурикова ул, 6а	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,93	0,00	24,93	24,93
Терешковой ул, 11	ОДЗ	0,0032		0,0000	0,0032	8,06	0,08	8,14	8,11
Терешковой ул, 5	ОДЗ	0,0442			0,0442	111,33	0,00	111,33	111,33
Терешковой ул, 5б	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Терешковой ул, 5б	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Терешковой ул, 5б	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Терешковой ул, 5б	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Корейская ул, 15	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Гагарина пр-кт, 94	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Терешковой ул, 5а	ОДЗ	0,0716			0,0716	180,34	0,00	180,34	180,34
Гжатская ул, 4	ОДЗ	0,0191		0,0011	0,0202	48,11	2,57	50,67	49,75
Терешковой ул, 11	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
Гагарина пр-кт, 100	ОДЗ	0,1250			0,1250	314,83	0,00	314,83	314,83
Гагарина пр-кт, 100	ОДЗ	0,0300			0,0300	75,56	0,00	75,56	75,56

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Гагарина пр-кт, 100	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Крылова ул, 9	ОДЗ	0,0850			0,0850	214,09	0,00	214,09	214,09
Терешковой ул, 6	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Терешковой ул, 4	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,82	0,00	42,82	42,82
Корейская ул, 22	ОДЗ	0,3583		0,0054	0,3637	902,44	12,67	915,11	910,55
Терешковой ул, 5б	ОДЗ	0,0340			0,0340	85,63	0,00	85,63	85,63
Терешковой ул, 5б	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Терешковой ул, 6	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Терешковой ул, 6	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Тропинина ул, 13б	ЖФ	0,1882		0,0262	0,2144	474,01	193,74	667,75	605,61
Тропинина ул, 82	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Тропинина ул, 12	ОДЗ	0,0013		0,0000	0,0013	3,27	0,05	3,32	3,31
Тропинина ул, 12	ОДЗ	0,0047		0,0000	0,0047	11,84	0,05	11,89	11,87
Гагарина пр-кт, 103	ЖФ	0,7741		0,0284	0,8025	1949,70	209,73	2159,43	2092,16
Гагарина пр-кт, 103	ЖФ			0,1342	0,1342	0,00	991,04	991,04	673,15
Гагарина пр-кт, 103а	ОДЗ	0,0013		0,0000	0,0013	3,27	0,03	3,31	3,30
Гагарина пр-кт, 103а	ЖФ	0,2599		0,0537	0,3136	654,60	396,56	1051,17	923,96
Гагарина пр-кт, 109	ЖФ	0,4681		0,0474	0,5155	1178,99	350,04	1529,03	1416,75
Гагарина пр-кт, 109	ОДЗ	0,0406		0,0001	0,0407	102,26	0,20	102,46	102,39
Гагарина пр-кт, 105	ЖФ	0,2238		0,0293	0,2531	563,68	216,37	780,05	710,65
Гагарина пр-кт, 105	ОДЗ	0,0057		0,0003	0,0060	14,36	0,68	15,04	14,79
Гагарина пр-кт, 109	ОДЗ	0,0042		0,0000	0,0042	10,58	0,05	10,62	10,61
Тропинина ул, 8	ОДЗ	0,0040		0,0000	0,0040	10,07	0,10	10,17	10,14
Тропинина ул, 8	ОДЗ	0,0045		0,0000	0,0045	11,33	0,07	11,40	11,38
Тропинина ул, 6	ОДЗ	0,0490			0,0490	123,41	0,00	123,41	123,41
Гагарина пр-кт, 115	ОДЗ	0,0317			0,0317	79,84	0,00	79,84	79,84
Гагарина пр-кт, 115	ОДЗ	0,0233	0,0300	0,0003	0,0536	134,25	0,70	134,95	134,69
Тропинина ул, 4а	ОДЗ	0,0446	0,0557	0,0040	0,1043	252,62	9,31	261,94	258,58
Гагарина пр-кт, 111	ЖФ	0,4517		0,0583	0,5100	1137,68	430,53	1568,22	1430,12
Тропинина ул, 12	ОДЗ	0,0020		0,0000	0,0020	5,04	0,03	5,07	5,06
Гагарина пр-кт, 115	ОДЗ	0,0027		0,0000	0,0027	6,80	0,10	6,90	6,86
Гагарина пр-кт, 113	ОДЗ	0,0097		0,0000	0,0097	24,43	0,10	24,53	24,50
Тропинина ул, 12	ОДЗ	0,0054		0,0000	0,0054	13,60	0,05	13,65	13,63
Гагарина пр-кт, 103б	ЖФ	0,3356		0,0914	0,4270	845,27	674,97	1520,24	1303,73
Гагарина пр-кт, 111	ОДЗ	0,0036		0,0000	0,0036	9,07	0,04	9,10	9,09
Тропинина ул, 8	ОДЗ	0,0043		0,0000	0,0043	10,83	0,03	10,86	10,85
Гагарина пр-кт, 113	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Тропинина ул, 18	ОДЗ	0,0266			0,0266	67,00	0,00	67,00	67,00
Тропинина ул, 18	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Тропинина ул, 12	ОДЗ	0,0241		0,0000	0,0241	60,70	0,03	60,73	60,72
Гагарина пр-кт, 109	ОДЗ	0,0041		0,0000	0,0041	10,33	0,03	10,36	10,35
Тропинина ул, 7	ОДЗ	0,1177		0,0006	0,1183	296,45	1,38	297,83	297,33
Тропинина ул, 7	ОДЗ	0,0414			0,0414	104,27	0,00	104,27	104,27
Тропинина ул, 12	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Тропинина ул, 12	ОДЗ	0,0243			0,0243	61,20	0,00	61,20	61,20

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Гагарина пр-кт, 115а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 115а	ОДЗ	0,0179			0,0179	45,08	0,00	45,08	45,08
Гагарина пр-кт, 115а	ОДЗ	0,0319			0,0319	80,35	0,00	80,35	80,35
Гагарина пр-кт, 107	ОДЗ	0,0098		0,0001	0,0099	24,68	0,27	24,96	24,86
Гагарина пр-кт, 117	ЖФ	0,5663		0,1151	0,6814	1426,32	849,99	2276,31	2003,67
Тропинина ул, 10	ЖФ	0,5762		0,1503	0,7265	1451,26	1109,94	2561,19	2205,16
Тропинина ул, 14	ЖФ	0,2974		0,0748	0,3722	749,05	552,38	1301,44	1124,25
Тропинина ул, 18	ЖФ			0,1140	0,1140	0,00	841,87	841,87	571,82
Тропинина ул, 3	ЖФ	0,4409		0,1308	0,5717	1110,48	965,93	2076,41	1766,58
Тропинина ул, 4	ЖФ	0,5787		0,1548	0,7335	1457,56	1143,17	2600,72	2234,03
Тропинина ул, 5а	ЖФ			0,0680	0,0680	0,00	502,17	502,17	341,09
Тропинина ул, 6	ЖФ	0,5066		0,1301	0,6367	1275,96	960,76	2236,72	1928,54
Тропинина ул, 7а	ЖФ			0,0684	0,0684	0,00	505,12	505,12	343,09
Тропинина ул, 8	ЖФ	0,2829		0,0695	0,3524	712,53	513,24	1225,78	1061,14
Гагарина пр-кт, 107	ЖФ	0,4397		0,0616	0,5013	1107,46	454,90	1562,36	1416,45
Гагарина пр-кт, 107	ОДЗ	0,0058		0,0001	0,0059	14,61	0,16	14,77	14,71
Гагарина пр-кт, 107	ОДЗ	0,0063		0,0001	0,0064	15,87	0,18	16,05	15,98
Гагарина пр-кт, 107	ОДЗ	0,0075		0,0001	0,0076	18,89	0,21	19,10	19,03
Гагарина пр-кт, 107	ОДЗ	0,0047		0,0001	0,0048	11,84	0,13	11,97	11,92
Гагарина пр-кт, 111	ОДЗ	0,0042		0,0000	0,0042	10,58	0,04	10,62	10,61
Гагарина пр-кт, 107	ОДЗ	0,0117		0,0001	0,0118	29,47	0,33	29,80	29,68
Гагарина пр-кт, 107	ОДЗ	0,0054		0,0001	0,0055	13,60	0,15	13,75	13,70
Гагарина пр-кт, 107	ОДЗ	0,0051		0,0001	0,0052	12,85	0,14	12,99	12,94
Гагарина пр-кт, 111	ОДЗ	0,0063		0,0000	0,0063	15,87	0,06	15,93	15,91
Гагарина пр-кт, 111	ОДЗ	0,0030		0,0000	0,0030	7,56	0,03	7,59	7,58
Гагарина пр-кт, 111	ОДЗ	0,0046		0,0000	0,0046	11,59	0,05	11,63	11,62
Гагарина пр-кт, 111	ОДЗ	0,0019		0,0000	0,0019	4,79	0,02	4,80	4,80
Гагарина пр-кт, 111	ОДЗ	0,0020		0,0000	0,0020	5,04	0,02	5,06	5,05
Гагарина пр-кт, 113	ЖФ	0,2208		0,0456	0,2664	556,12	336,75	892,87	784,85
Гагарина пр-кт, 115	ЖФ	0,6667		0,1290	0,7957	1679,20	952,64	2631,84	2326,26
Гагарина пр-кт, 119	ЖФ	0,4232		0,0852	0,5084	1065,90	629,18	1695,09	1493,27
Тропинина ул, 12	ЖФ	0,4668		0,1136	0,5804	1175,72	838,91	2014,63	1745,53
Тропинина ул, 16	ЖФ	0,5778		0,1484	0,7262	1455,29	1095,90	2551,19	2199,66
Тропинина ул, 18	ЖФ	0,4858			0,4858	1223,57	0,00	1223,57	1223,57
Тропинина ул, 2	ЖФ	0,6103		0,1458	0,7561	1537,15	1076,70	2613,85	2268,48
Тропинина ул, 2а	ЖФ	0,5920		0,1465	0,7385	1491,05	1081,87	2572,93	2225,90
Тропинина ул, 3а	ЖФ	0,4394		0,1185	0,5579	1106,70	875,10	1981,80	1701,10
Тропинина ул, 5а	ЖФ	0,2838			0,2838	714,80	0,00	714,80	714,80
Тропинина ул, 7а	ЖФ	0,2828			0,2828	712,28	0,00	712,28	712,28
Гагарина пр-кт, 109	ОДЗ	0,0053		0,0000	0,0053	13,35	0,06	13,41	13,39
Гагарина пр-кт, 111	ОДЗ	0,0040		0,0000	0,0040	10,07	0,04	10,12	10,10
Гагарина пр-кт, 111	ОДЗ	0,0041		0,0000	0,0041	10,33	0,04	10,37	10,35
Гагарина пр-кт, 111	ОДЗ	0,0045		0,0000	0,0045	11,33	0,05	11,38	11,36
Гагарина пр-кт, 113	ОДЗ	0,0037		0,0009	0,0046	9,32	2,08	11,40	10,65
Гагарина пр-кт, 115	ОДЗ	0,0061		0,0003	0,0064	15,36	0,74	16,10	15,84

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Гагарина пр-кт, 115	ОДЗ	0,0111		0,0006	0,0117	27,96	1,34	29,30	28,81
Гагарина пр-кт, 111	ОДЗ	0,0012		0,0000	0,0012	3,02	0,01	3,04	3,03
Тропинина ул, 4а	ЖФ	0,2754		0,0654	0,3408	693,64	482,97	1176,61	1021,69
Гагарина пр-кт, 109	ОДЗ	0,0040		0,0000	0,0040	10,07	0,05	10,12	10,10
Гагарина пр-кт, 115	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Гагарина пр-кт, 115	ОДЗ	0,0190		0,0000	0,0190	47,85	0,10	47,95	47,92
Гагарина пр-кт, 115	ОДЗ	0,0065		0,0003	0,0068	16,37	0,69	17,06	16,81
Гагарина пр-кт, 111	ОДЗ	0,0107		0,0001	0,0108	26,95	0,20	27,15	27,08
Гагарина пр-кт, 105	ОДЗ	0,0636		0,0003	0,0639	160,19	0,70	160,89	160,64
Гагарина пр-кт, 105	ОДЗ	0,0404		0,0001	0,0405	101,75	0,17	101,92	101,86
Тропинина ул, 5	ОДЗ	0,1600		0,0107	0,1707	402,99	24,90	427,88	418,92
Тропинина ул, 5	ОДЗ		0,1238		0,1238	311,81	0,00	311,81	311,81
Тропинина ул, 12	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
Тропинина ул, 18	ОДЗ	0,0024		0,0001	0,0025	6,04	0,17	6,21	6,15
Гагарина пр-кт, 111	ОДЗ	0,0078		0,0000	0,0078	19,65	0,04	19,68	19,67
Тропинина ул, 1	ОДЗ	0,0367		0,0046	0,0413	92,44	10,69	103,12	99,28
Тропинина ул, 1	ОДЗ	0,4051	0,7379	0,0061	1,1491	2878,84	14,26	2893,10	2887,97
Малиновая гряда п, 1	ЖФ	0,0121			0,0121	30,48	0,00	30,48	30,48
Малиновая гряда п, 2	ЖФ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Тропинина ул, 83	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 1216	ОДЗ	0,0224			0,0224	56,42	0,00	56,42	56,42
Тропинина ул, 61	ЖФ	0,3963		0,0709	0,4672	998,15	523,58	1521,73	1353,78
Гагарина пр-кт, 1216	ОДЗ	0,0296			0,0296	74,55	0,00	74,55	74,55
Гагарина пр-кт, 1216	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 1216	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Гагарина пр-кт, 1216	ОДЗ	0,0986			0,0986	248,34	0,00	248,34	248,34
Гагарина пр-кт, 1216	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 1216	ОДЗ	0,0168			0,0168	42,31	0,00	42,31	42,31
Гагарина пр-кт, 1216	ОДЗ	0,0108			0,0108	27,20	0,00	27,20	27,20
Гагарина пр-кт, 1216	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 1216	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 1216	ОДЗ	0,0169			0,0169	42,57	0,00	42,57	42,57
Гагарина пр-кт, 1216	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 1216	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Гагарина пр-кт, 1216	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 1216	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,68	0,00	23,68	23,68
Гагарина пр-кт, 1216	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Тропинина ул, 51	ОДЗ	0,0429		0,0007	0,0436	108,05	1,66	109,71	109,12
Тропинина ул, 51	ЖФ			0,0822	0,0822	0,00	607,03	607,03	412,32
Тропинина ул, 53	ЖФ			0,0695	0,0695	0,00	513,24	513,24	348,61
Тропинина ул, 57	ЖФ	0,3220		0,0729	0,3949	811,01	538,35	1349,36	1176,68
Тропинина ул, 51	ЖФ	0,3253			0,3253	819,32	0,00	819,32	819,32
Тропинина ул, 53	ЖФ	0,3242			0,3242	816,55	0,00	816,55	816,55
Тропинина ул, 55	ЖФ	0,3115		0,0573	0,3688	784,57	423,15	1207,72	1071,98
Гагарина пр-кт, 121	ОДЗ	0,0590			0,0590	148,60	0,00	148,60	148,60

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Гагарина пр-кт, 121	ОДЗ		0,0210		0,0210	52,89	0,00	52,89	52,89
Гагарина пр-кт, 121	ОДЗ	0,2240			0,2240	564,18	0,00	564,18	564,18
Гагарина пр-кт, 121	ОДЗ	0,0660	0,1500		0,2160	544,03	0,00	544,03	544,03
Гагарина пр-кт, 121	ОДЗ	0,3400			0,3400	856,35	0,00	856,35	856,35
Гагарина пр-кт, 121	ОДЗ	0,1450			0,1450	365,21	0,00	365,21	365,21
Гагарина пр-кт, 121	ОДЗ	0,2352			0,2352	592,39	0,00	592,39	592,39
Гагарина пр-кт, 121	ОДЗ	0,1103	0,2504		0,3607	908,49	0,00	908,49	908,49
Гагарина пр-кт, 121	ОДЗ	0,5000	0,4780		0,9780	2463,26	0,00	2463,26	2463,26
Гагарина пр-кт, 121	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Гагарина пр-кт, 121	ОДЗ	0,0620	0,1660		0,2280	574,26	0,00	574,26	574,26
Тропинина ул, 57 литер А	ОДЗ	0,0930		0,0025	0,0955	234,24	5,77	240,01	237,93
Батумская ул, 100	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 102	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Гагарина пр-кт, 110	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,93	0,00	24,93	24,93
Гагарина пр-кт, 146	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Бонч-Бруевича ул, 5	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Вологодина ул, 1	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Гагарина пр-кт, 104	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Гагарина пр-кт, 110	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Гагарина пр-кт, 104	ОДЗ	0,0132			0,0132	33,25	0,00	33,25	33,25
Гагарина пр-кт, 146	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Батумская ул, 56	ЖФ	0,1655		0,0334	0,1989	416,84	246,65	663,49	584,37
Батумская ул, 56	ОДЗ	0,0173		0,0003	0,0176	43,57	0,61	44,18	43,96
Пятигорская ул, 21	ОДЗ	0,0528	0,1253		0,1781	448,58	0,00	448,58	448,58
Луганская ул, 2а	ЖФ	0,3146			0,3146	792,37	0,00	792,37	792,37
Батумская ул, 1	ОДЗ	0,0043		0,0001	0,0044	10,83	0,17	11,00	10,94
Пятигорская ул, 1	ОДЗ	0,0086		0,0000	0,0086	21,66	0,11	21,77	21,73
Пятигорская ул, 1	ЖФ	0,3462		0,0705	0,4167	871,96	520,63	1392,59	1225,59
Луганская ул, 4а	ЖФ	0,2841			0,2841	715,55	0,00	715,55	715,55
Батумская ул, 16	ЖФ	0,0868		0,0176	0,1044	218,62	129,97	348,59	306,90
Пятигорская ул, 16	ОДЗ	0,0511		0,0027	0,0538	128,70	6,25	134,95	132,70
Батумская ул, 3	ОДЗ	0,0049		0,0001	0,0050	12,34	0,14	12,48	12,43
Батумская ул, 3	ОДЗ	0,0045		0,0003	0,0048	11,33	0,68	12,02	11,77
Батумская ул, 15а	ОДЗ	0,0740		0,0003	0,0743	186,38	0,68	187,07	186,82
Батумская ул, 15а	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94
Гагарина пр-кт, 110	ОДЗ	0,0422			0,0422	106,29	0,00	106,29	106,29
Пятигорская ул, 6а	ОДЗ	0,0260			0,0260	65,49	0,00	65,49	65,49
Гагарина пр-кт, 104	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Пятигорская ул, 21	ЖФ	0,2453		0,0746	0,3199	617,83	550,91	1168,74	992,02
Гагарина пр-кт, 104	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Вологодина ул, 3	ОДЗ	0,0149			0,0149	37,53	0,00	37,53	37,53
Пятигорская ул, 16	ОДЗ	0,0129		0,0000	0,0129	32,49	0,05	32,54	32,52
Вологодина ул, 5	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Гагарина пр-кт, 110	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Гагарина пр-кт, 110	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Гагарина пр-кт, 104	ОДЗ	0,0136			0,0136	34,25	0,00	34,25	34,25
Углова ул, 6	ЖФ	0,3443		0,0650	0,4093	867,18	480,01	1347,19	1193,22
Гагарина пр-кт, 110	ОДЗ	0,0282			0,0282	71,03	0,00	71,03	71,03
Бонч-Бруевича ул, 8а	ЖФ	0,4146			0,4146	1044,24	0,00	1044,24	1044,24
Бонч-Бруевича ул, 8а	ОДЗ	0,0825			0,0825	207,79	0,00	207,79	207,79
Арсеньева ул, 5	ЖФ	0,4368		0,0188	0,4556	1100,16	138,83	1238,99	1194,46
Арсеньева ул, 5	ЖФ			0,0904	0,0904	0,00	667,59	667,59	453,45
Володина ул, 16	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Володина ул, 16	ЖФ	0,2297		0,0488	0,2785	578,54	360,38	938,92	823,32
Володина ул, 16	ОДЗ	0,0235		0,0030	0,0265	59,19	7,11	66,30	63,74
Гагарина пр-кт, 146	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,93	0,00	24,93	24,93
Пятигорская ул, 19	ЖФ	0,5015		0,1148	0,6163	1263,11	847,78	2110,89	1838,95
Гагарина пр-кт, 122	ОДЗ		0,0244		0,0244	61,46	0,00	61,46	61,46
Батумская ул, 16	ОДЗ	0,0037		0,0000	0,0037	9,32	0,01	9,33	9,32
Батумская ул, 16	ОДЗ	0,0037		0,0000	0,0037	9,32	0,01	9,33	9,32
Батумская ул, 16	ОДЗ	0,0037		0,0000	0,0037	9,32	0,01	9,33	9,32
Батумская ул, 16	ОДЗ	0,0037		0,0000	0,0037	9,32	0,01	9,33	9,32
Гагарина пр-кт, 118	ОДЗ	0,0052		0,0003	0,0055	13,10	0,70	13,80	13,54
Гагарина пр-кт, 118	ОДЗ	0,0015		0,0001	0,0016	3,78	0,23	4,01	3,93
Гагарина пр-кт, 118	ОДЗ	0,0058		0,0003	0,0061	14,61	0,70	15,31	15,06
Гагарина пр-кт, 118	ОДЗ	0,0084		0,0005	0,0089	21,16	1,17	22,32	21,90
Гагарина пр-кт, 118	ОДЗ	0,0072		0,0003	0,0075	18,13	0,70	18,83	18,58
Гагарина пр-кт, 122	ОДЗ	0,0029		0,0003	0,0032	7,30	0,70	8,00	7,75
Гагарина пр-кт, 122	ОДЗ	0,0183		0,0020	0,0203	46,09	4,66	50,76	49,08
Гагарина пр-кт, 122	ОДЗ	0,0022		0,0002	0,0024	5,54	0,47	6,01	5,84
Бонч-Бруевича ул, 6а	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Бонч-Бруевича ул, 6а	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,72	0,00	29,72	29,72
Гагарина пр-кт, 108	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Батумская ул, 7б	ОДЗ			0,1638	0,1638	0,00	382,09	382,09	244,59
Гагарина пр-кт, 118	ОДЗ	0,0096		0,0005	0,0101	24,18	1,17	25,35	24,93
Углова ул, 1а	ОДЗ	0,0330			0,0330	83,12	0,00	83,12	83,12
Гагарина пр-кт, 110	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,91	0,00	21,91	21,91
Гагарина пр-кт, 118	ОДЗ	0,0109		0,0006	0,0115	27,45	1,40	28,85	28,35
Володина ул, 2	ОДЗ	0,1150		0,0055	0,1205	289,65	12,78	302,42	297,83
Володина ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бонч-Бруевича ул, 1	ОДЗ	0,0297		0,0021	0,0318	74,80	5,00	79,81	78,01
Гагарина пр-кт, 118	ЖФ	0,5090		0,1151	0,6241	1282,00	849,99	2131,99	1859,35
Гагарина пр-кт, 118	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Гагарина пр-кт, 122	ОДЗ	0,0173		0,0019	0,0192	43,57	4,43	48,00	46,41
Батумская ул, 21а	ОДЗ	0,0942		0,0138	0,1080	237,26	32,28	269,54	257,92
Арсеньева ул, 1	ЖФ	0,1503		0,0292	0,1795	378,56	215,64	594,19	525,02
Арсеньева ул, 2	ЖФ	0,5816		0,1368	0,7184	1464,86	1010,24	2475,10	2151,05
Арсеньева ул, 3	ЖФ	0,5962		0,1451	0,7413	1501,63	1071,53	2573,17	2229,45
Батумская ул, 21	ЖФ	0,3716		0,0905	0,4621	935,94	668,32	1604,26	1389,89
Батумская ул, 3	ЖФ	0,2083		0,0239	0,2322	524,64	176,50	701,14	644,52



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Вологодина ул, 1а	ЖФ	0,1591			0,1591	400,72	0,00	400,72	400,72
Вологодина ул, 4	ЖФ			0,1649	0,1649	0,00	1217,75	1217,75	827,14
Вологодина ул, 8	ЖФ			0,0310	0,0310	0,00	228,93	228,93	155,50
Гагарина пр-кт, 102	ЖФ	0,1776			0,1776	447,32	0,00	447,32	447,32
Гагарина пр-кт, 104	ЖФ	0,5024			0,5024	1265,38	0,00	1265,38	1265,38
Гагарина пр-кт, 110б	ЖФ	0,1997			0,1997	502,98	0,00	502,98	502,98
Героя Елисеева ул, 7	ЖФ			0,0763	0,0763	0,00	563,46	563,46	382,72
Луганская ул, 6	ЖФ			0,0400	0,0400	0,00	295,39	295,39	200,64
Пятигорская ул, 14	ЖФ	0,2877		0,0669	0,3546	724,62	494,04	1218,67	1060,19
Пятигорская ул, 16	ЖФ	0,7042		0,1656	0,8698	1773,65	1222,92	2996,57	2604,30
Пятигорская ул, 18	ЖФ	0,1349		0,0333	0,1682	339,77	245,91	585,68	506,80
Пятигорская ул, 18а	ЖФ	0,1329		0,0258	0,1587	334,73	190,53	525,26	464,14
Пятигорская ул, 8	ЖФ	0,2944		0,0598	0,3542	741,50	441,61	1183,11	1041,45
Арсеньева ул, 4	ЖФ	0,2926		0,0748	0,3674	736,96	552,38	1289,35	1112,16
Батумская ул, 1	ЖФ	0,1540		0,0407	0,1947	387,88	300,56	688,44	592,03
Батумская ул, 17	ЖФ	0,0317		0,0101	0,0418	79,84	74,59	154,43	130,50
Батумская ул, 19	ЖФ	0,0220		0,0064	0,0284	55,41	47,26	102,67	87,51
Батумская ул, 30а	ЖФ	0,0273			0,0273	68,76	0,00	68,76	68,76
Бонч-Бруевича ул, 1	ЖФ	0,5617		0,1256	0,6873	1414,74	927,53	2342,27	2044,75
Бонч-Бруевича ул, 3	ЖФ	0,5696		0,1551	0,7247	1434,64	1145,38	2580,02	2212,62
Бонч-Бруевича ул, 4	ЖФ	0,1230			0,1230	309,80	0,00	309,80	309,80
Бонч-Бруевича ул, 5	ЖФ	0,4404		0,0991	0,5395	1109,22	731,83	1841,06	1606,31
Бонч-Бруевича ул, 6а	ЖФ	0,1117			0,1117	281,34	0,00	281,34	281,34
Вологодина ул, 1	ЖФ	0,2687			0,2687	676,77	0,00	676,77	676,77
Вологодина ул, 3	ЖФ	0,2422			0,2422	610,02	0,00	610,02	610,02
Вологодина ул, 4	ЖФ	0,7357			0,7357	1852,99	0,00	1852,99	1852,99
Вологодина ул, 5	ЖФ	0,2359			0,2359	594,15	0,00	594,15	594,15
Вологодина ул, 8	ЖФ	0,1618			0,1618	407,52	0,00	407,52	407,52
Гагарина пр-кт, 106	ЖФ	0,1651			0,1651	415,83	0,00	415,83	415,83
Гагарина пр-кт, 108	ЖФ	0,2495			0,2495	628,41	0,00	628,41	628,41
Гагарина пр-кт, 110	ЖФ	0,5520			0,5520	1390,31	0,00	1390,31	1390,31
Гагарина пр-кт, 110а	ЖФ	0,2852			0,2852	718,33	0,00	718,33	718,33
Гагарина пр-кт, 146	ЖФ	0,1735			0,1735	436,99	0,00	436,99	436,99
Героя Елисеева ул, 7	ЖФ	0,3055			0,3055	769,45	0,00	769,45	769,45
Героя Елисеева ул, 7а	ЖФ	0,6114		0,1484	0,7598	1539,92	1095,90	2635,82	2284,29
Луганская ул, 1	ЖФ	0,2470			0,2470	622,11	0,00	622,11	622,11
Луганская ул, 6	ЖФ	0,1885			0,1885	474,77	0,00	474,77	474,77
Пятигорская ул, 10	ЖФ	0,4470		0,1073	0,5543	1125,85	792,39	1918,24	1664,06
Пятигорская ул, 12	ЖФ	0,3008		0,0665	0,3673	757,62	491,09	1248,71	1091,18
Пятигорская ул, 18б	ЖФ	0,2329			0,2329	586,60	0,00	586,60	586,60
Гагарина пр-кт, 122	ОДЗ	0,0053	0,0025	0,0006	0,0084	19,65	1,40	21,04	20,54
Гагарина пр-кт, 104	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Гагарина пр-кт, 110	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Пятигорская ул, 1	ОДЗ	0,0073		0,0001	0,0074	18,39	0,28	18,66	18,56
Бонч-Бруевича ул, 4	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Пятигорская ул, 14	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Пятигорская ул, 14	ОДЗ	0,0184			0,0184	46,34	0,00	46,34	46,34
Гагарина пр-кт, 122	ЖФ	0,4724		0,0617	0,5341	1189,82	455,64	1645,46	1499,31
Гагарина пр-кт, 118	ОДЗ	0,0060		0,0004	0,0064	15,11	0,82	15,93	15,63
Гагарина пр-кт, 118	ОДЗ	0,0060		0,0004	0,0064	15,11	0,82	15,93	15,63
Гагарина пр-кт, 118	ОДЗ	0,0117		0,0007	0,0124	29,47	1,63	31,10	30,51
Бонч-Бруевича ул, 4	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Луганская ул, 1	ОДЗ	0,0172			0,0172	43,32	0,00	43,32	43,32
Углова ул, 6	ОДЗ	0,0333			0,0333	83,87	0,00	83,87	83,87
Гагарина пр-кт, 104	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Гагарина пр-кт, 118	ОДЗ	0,0105		0,0006	0,0111	26,45	1,40	27,85	27,34
Бонч-Бруевича ул, 6а	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Углова ул, 6	ОДЗ	0,0092			0,0092	23,17	0,00	23,17	23,17
Углова ул, 6	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Гагарина пр-кт, 122	ОДЗ		0,0358		0,0358	90,17	0,00	90,17	90,17
Бонч-Бруевича ул, 8а	ОДЗ	0,0135			0,0135	34,00	0,00	34,00	34,00
Гагарина пр-кт, 108	ОДЗ	0,0293			0,0293	73,80	0,00	73,80	73,80
Пятигорская ул, 16	ОДЗ	0,0222		0,0000	0,0222	55,91	0,09	56,01	55,97
Гагарина пр-кт, 122	ОДЗ	0,0303		0,0033	0,0336	76,32	7,70	84,01	81,24
Вологодина ул, 5а	ОДЗ	0,0873			0,0873	219,88	0,00	219,88	219,88
Гагарина пр-кт, 108	ОДЗ	0,0469			0,0469	118,13	0,00	118,13	118,13
Арсеньева ул, 5	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Луганская ул, 1	ОДЗ	0,0124			0,0124	31,23	0,00	31,23	31,23
Вологодина ул, 3а	ОДЗ	0,0670			0,0670	168,75	0,00	168,75	168,75
Пятигорская ул, 18в	ОДЗ	0,0700		0,0014	0,0714	176,31	3,28	179,59	178,41
Пятигорская ул, 6	ОДЗ	0,0873		0,0049	0,0922	219,88	11,37	231,25	227,16
Бонч-Бруевича ул, 11а	ОДЗ	0,1485		0,0035	0,1520	374,02	8,13	382,15	379,23
Бонч-Бруевича ул, 11а	ОДЗ		0,2505		0,2505	630,93	0,00	630,93	630,93
Бонч-Бруевича ул, 11а	ОДЗ	0,3024		0,0045	0,3069	761,65	10,50	772,14	768,37
Героя Елисеева ул, 7	ОДЗ	0,0621			0,0621	156,41	0,00	156,41	156,41
Гагарина пр-кт, 106	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Гагарина пр-кт, 110	ОДЗ	0,0093			0,0093	23,42	0,00	23,42	23,42
Пятигорская ул, 18	ОДЗ	0,0186		0,0004	0,0190	46,85	0,99	47,83	47,48
Гагарина пр-кт, 104	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,71	0,00	28,71	28,71
Вологодина ул, 1	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,66	0,00	21,66	21,66
Бонч-Бруевича ул, 1	ОДЗ	0,0039		0,0000	0,0039	9,82	0,09	9,92	9,88
Бонч-Бруевича ул, 5	ОДЗ	0,0043		0,0000	0,0043	10,83	0,05	10,88	10,86
Гагарина пр-кт, 146	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Пятигорская ул, 16	ОДЗ	0,0120		0,0000	0,0120	30,22	0,06	30,29	30,26
Пятигорская ул, 6а	ОДЗ	0,0260			0,0260	65,49	0,00	65,49	65,49
Пятигорская ул, 6а	ОДЗ	0,0870		0,0013	0,0883	219,12	3,05	222,17	221,08
Гагарина пр-кт, 118	ОДЗ	0,0143		0,0008	0,0151	36,02	1,87	37,88	37,21
Вологодина ул, 1а	ОДЗ	0,0234			0,0234	58,94	0,00	58,94	58,94
Луганская ул, 6а	ОДЗ	0,0310		0,0002	0,0312	78,08	0,55	78,63	78,43
Батумская ул, 16	ОДЗ	0,0179		0,0001	0,0180	45,08	0,32	45,41	45,29

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Пятигорская ул, 18а	ОДЗ	0,0214		0,0001	0,0215	53,90	0,28	54,18	54,08
Гагарина пр-кт, 106	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Гагарина пр-кт, 110	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Гагарина пр-кт, 110	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Гагарина пр-кт, 148	ОДЗ	0,1680			0,1680	423,14	0,00	423,14	423,14
Гагарина пр-кт, 146	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Героя Елисеева ул, 8	ЖФ			0,0295	0,0295	0,00	217,85	217,85	147,97
Бонч-Бруевича ул, 8а	ЖФ			0,0949	0,0949	0,00	700,82	700,82	476,02
Бонч-Бруевича ул, 8а	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,31	0,31	0,20
Бонч-Бруевича ул, 8а	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,86	1,86	1,19
Углова ул, 5а	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,17	0,17	0,11
Героя Елисеева ул, 4	ЖФ			0,0030	0,0030	0,00	22,15	22,15	15,05
Героя Елисеева ул, 5	ЖФ			0,0079	0,0079	0,00	58,34	58,34	39,63
Героя Елисеева ул, 6	ЖФ			0,0029	0,0029	0,00	21,42	21,42	14,55
Луганская ул, 3	ЖФ			0,0340	0,0340	0,00	251,08	251,08	170,54
Луганская ул, 5	ЖФ			0,0318	0,0318	0,00	234,84	234,84	159,51
Столетова ул, 8	ЖФ			0,0045	0,0045	0,00	33,23	33,23	22,57
Батумская ул, 9	ЖФ			0,0052	0,0052	0,00	38,40	38,40	26,08
Батумская ул, 9а	ЖФ			0,0107	0,0107	0,00	79,02	79,02	53,67
Батумская ул, 9б	ЖФ			0,0060	0,0060	0,00	44,31	44,31	30,10
Бонч-Бруевича ул, 10	ЖФ			0,0131	0,0131	0,00	96,74	96,74	65,71
Героя Елисеева ул, 1	ЖФ			0,0053	0,0053	0,00	39,14	39,14	26,58
Героя Елисеева ул, 12	ЖФ			0,0194	0,0194	0,00	143,27	143,27	97,31
Героя Елисеева ул, 2	ЖФ			0,0036	0,0036	0,00	26,59	26,59	18,06
Героя Елисеева ул, 3	ЖФ			0,0044	0,0044	0,00	32,49	32,49	22,07
Героя Елисеева ул, 8а	ЖФ			0,0105	0,0105	0,00	77,54	77,54	52,67
Героя Елисеева ул, 9а	ЖФ			0,0135	0,0135	0,00	99,69	99,69	67,72
Батумская ул, 7а	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,40	0,40	0,26
Бонч-Бруевича ул, 8а	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,10	1,10	0,70
Батумская ул, 6а	ОДЗ			0,0052	0,0052	0,00	12,19	12,19	7,80
Батумская ул, 13а	ОДЗ			0,0009	0,0009	0,00	2,12	2,12	1,36
Батумская ул, 24	ОДЗ			0,0108	0,0108	0,00	25,19	25,19	16,12
Луганская ул, 8	ОДЗ			0,0032	0,0032	0,00	7,42	7,42	4,75
Батумская ул, 9в	ОДЗ			0,0048	0,0048	0,00	11,14	11,14	7,13
Столетова ул, 8	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,14	0,14	0,09
Цветочная (Приокский) ул, 100	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Цветочная (Приокский) ул, 100	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Цветочная (Приокский) ул, 10	ЖФ	0,1879			0,1879	473,26	0,00	473,26	473,26
Цветочная (Приокский) ул, 11	ЖФ	0,1865			0,1865	469,73	0,00	469,73	469,73
Цветочная (Приокский) ул, 1	ОДЗ	0,0341			0,0341	85,89	0,00	85,89	85,89
Цветочная (Приокский) ул, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Цветочная (Приокский) ул, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Цветочная (Приокский) ул, 7 корпус 1	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Цветочная (Приокский) ул, 7	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Цветочная (Приокский) ул, 7 корпус 1	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,90	0,00	19,90	19,90
Цветочная (Приокский) ул, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Цветочная (Приокский) ул, 7	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Цветочная (Приокский) ул, 5а	ЖФ	0,1043			0,1043	262,70	0,00	262,70	262,70
Цветочная (Приокский) ул, 1	ЖФ	0,2377			0,2377	598,69	0,00	598,69	598,69
Цветочная (Приокский) ул, 2	ЖФ	0,3348			0,3348	843,25	0,00	843,25	843,25
Цветочная (Приокский) ул, 5	ЖФ	0,3142			0,3142	791,37	0,00	791,37	791,37
Цветочная (Приокский) ул, 7	ЖФ	0,4063			0,4063	1023,34	0,00	1023,34	1023,34
Цветочная (Приокский) ул, 7 корпус 1	ЖФ	0,4244			0,4244	1068,92	0,00	1068,92	1068,92
Цветочная (Приокский) ул, 7 корпус 2	ЖФ	0,3991			0,3991	1005,20	0,00	1005,20	1005,20
Цветочная (Приокский) ул, 9	ЖФ	0,2946			0,2946	742,00	0,00	742,00	742,00
Цветочная (Приокский) ул, 7	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Академика Сахарова ул, 117	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Академика Сахарова ул, 117	ЖФ	0,6101			0,6101	1536,64	0,00	1536,64	1536,64
Цветочная (Приокский) ул, 7	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Цветочная (Приокский) ул, 7	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Цветочная (Приокский) ул, 7 корпус 1	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Академика Сахарова ул, 117 корпус 1	ЖФ	0,6101			0,6101	1536,64	0,00	1536,64	1536,64
Цветочная (Приокский) ул, 2	ОДЗ	0,0270			0,0270	68,00	0,00	68,00	68,00
Цветочная (Приокский) ул, 7	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Цветочная (Приокский) ул, 4	ОДЗ	0,0978			0,0978	246,33	0,00	246,33	246,33
Цветочная (Приокский) ул, 7 корпус 1	ОДЗ	0,0088			0,0088	22,16	0,00	22,16	22,16
Академика Сахарова ул, 117 корпус 1	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Академика Сахарова ул, 117	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Цветочная (Приокский) ул, 1	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Академика Сахарова ул, 117 корпус 1	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Черепичный п, 100	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Черепичный п, 18	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Черепичный п, 13	ОДЗ	0,0202			0,0202	50,88	0,00	50,88	50,88
Черепичный п, 20	ОДЗ	0,0242			0,0242	60,95	0,00	60,95	60,95
Черепичный п, 21	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Черепичный п, 10	ЖФ	0,3885			0,3885	978,50	0,00	978,50	978,50

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Черепичный п, 11	ЖФ	0,2081			0,2081	524,14	0,00	524,14	524,14
Черепичный п, 13	ЖФ	0,3204			0,3204	806,98	0,00	806,98	806,98
Черепичный п, 14	ЖФ	0,0532			0,0532	133,99	0,00	133,99	133,99
Черепичный п, 14а	ЖФ	0,0863			0,0863	217,36	0,00	217,36	217,36
Черепичный п, 15	ЖФ	0,0765			0,0765	192,68	0,00	192,68	192,68
Черепичный п, 16	ЖФ	0,0697			0,0697	175,55	0,00	175,55	175,55
Черепичный п, 17	ЖФ	0,1008			0,1008	253,88	0,00	253,88	253,88
Черепичный п, 18	ЖФ	0,0959			0,0959	241,54	0,00	241,54	241,54
Черепичный п, 20	ЖФ	0,3315			0,3315	834,94	0,00	834,94	834,94
Черепичный п, 21	ЖФ	0,3385			0,3385	852,57	0,00	852,57	852,57
Черепичный п, 9	ЖФ	0,2474			0,2474	623,12	0,00	623,12	623,12
Черепичный п, 13	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Черепичный п, 19	ОДЗ	0,0480			0,0480	120,90	0,00	120,90	120,90
Черепичный п, 9	ОДЗ	0,0312			0,0312	78,58	0,00	78,58	78,58
Черепичный п, 13	ОДЗ	0,0147			0,0147	37,02	0,00	37,02	37,02
Черепичный п, 13	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
Черепичный п, 13	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Черепичный п, 13	ОДЗ	0,0202			0,0202	50,88	0,00	50,88	50,88
Черепичный п, 16	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Черепичный п, 13	ОДЗ	0,0265			0,0265	66,74	0,00	66,74	66,74
Бекетова ул, 2	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Бекетова ул, 2	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Бекетова ул, 2	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Бекетова ул, 4	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Бекетова ул, 2	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Бекетова ул, 4	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Бекетова ул, 4	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Бекетова ул, 2	ЖФ	0,1116			0,1116	281,08	0,00	281,08	281,08
Бекетова ул, 4	ЖФ	0,2339			0,2339	589,12	0,00	589,12	589,12
Бекетова ул, 4	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Бекетова ул, 4	ОДЗ	0,0137			0,0137	34,51	0,00	34,51	34,51
Бекетова ул, 4	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Бекетова ул, 2	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Бекетова ул, 4	ОДЗ	0,0114			0,0114	28,71	0,00	28,71	28,71
Гагарина пр-кт, 60 корпус 25	ОДЗ			0,0099	0,0099	0,00	23,09	23,09	14,78
Бекетова ул, 4	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Гагарина пр-кт, 114	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Гагарина пр-кт, 222	ОДЗ	0,0033		0,0000	0,0033	8,31	0,03	8,34	8,33
Гагарина пр-кт, 25е	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Гагарина пр-кт, 25е	ОДЗ	0,0191			0,0191	48,11	0,00	48,11	48,11
Гагарина пр-кт, 25е	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,82	0,00	42,82	42,82
Гагарина пр-кт, 23б литер А2	ОДЗ	0,0127			0,0127	31,99	0,00	31,99	31,99
Гагарина пр-кт, 25в	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Гагарина пр-кт, 25в	ОДЗ	0,1400			0,1400	352,61	0,00	352,61	352,61
Гагарина пр-кт, 23а	ОДЗ	0,1426			0,1426	359,16	0,00	359,16	359,16

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Гагарина пр-кт, 23б	ОДЗ	0,1153			0,1153	290,40	0,00	290,40	290,40
Гагарина пр-кт, 29	ОДЗ	0,0824			0,0824	207,54	0,00	207,54	207,54
Гагарина пр-кт, 29	ОДЗ	0,3011	0,6162		0,9173	2310,38	0,00	2310,38	2310,38
Гагарина пр-кт, 29	ОДЗ	0,3034	0,2468		0,5502	1385,77	0,00	1385,77	1385,77
Гагарина пр-кт, 29	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 23а	ОДЗ	0,0443			0,0443	111,58	0,00	111,58	111,58
Гагарина пр-кт, 23а	ОДЗ	0,0530			0,0530	133,49	0,00	133,49	133,49
Гагарина пр-кт, 23а	ОДЗ	0,0360			0,0360	90,67	0,00	90,67	90,67
Гагарина пр-кт, 23а	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Гагарина пр-кт, 23а	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Гагарина пр-кт, 23а	ОДЗ	0,0220			0,0220	55,41	0,00	55,41	55,41
Гагарина пр-кт, 23а	ОДЗ	0,0120			0,0120	30,22	0,00	30,22	30,22
Гагарина пр-кт, 23а	ОДЗ	0,0257			0,0257	64,73	0,00	64,73	64,73
Гагарина пр-кт, 25б	ОДЗ	0,3100			0,3100	780,79	0,00	780,79	780,79
Гагарина пр-кт, 25б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 25г	ОДЗ	0,0880			0,0880	221,64	0,00	221,64	221,64
Гагарина пр-кт, 23б литер А1	ОДЗ	0,0630			0,0630	158,68	0,00	158,68	158,68
Гагарина пр-кт, 29а	ОДЗ	0,1100			0,1100	277,05	0,00	277,05	277,05
Гагарина пр-кт, 25в	ОДЗ	0,0178			0,0178	44,83	0,00	44,83	44,83
Гагарина пр-кт, 31	ОДЗ	0,9980			0,9980	2513,63	0,00	2513,63	2513,63
Гагарина пр-кт, 31	ОДЗ	0,4740			0,4740	1193,85	0,00	1193,85	1193,85
Гагарина пр-кт, 31	ОДЗ		0,2620		0,2620	659,89	0,00	659,89	659,89
Гагарина пр-кт, 25в	ОДЗ	0,1500			0,1500	377,80	0,00	377,80	377,80
Гагарина пр-кт, 29	ОДЗ	0,7500	0,2258		0,9758	2457,72	0,00	2457,72	2457,72
Гагарина пр-кт, 25в	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Гагарина пр-кт, 25к	ОДЗ	0,0419			0,0419	105,53	0,00	105,53	105,53
Гагарина пр-кт, 25а	ОДЗ	0,1900			0,1900	478,55	0,00	478,55	478,55
Гагарина пр-кт, 25а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 25	ОДЗ	0,2550	0,0700		0,3250	818,57	0,00	818,57	818,57
Гагарина пр-кт, 25	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 50	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 52	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Гагарина пр-кт, 52	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Гагарина пр-кт, 52	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Гагарина пр-кт, 48	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Гагарина пр-кт, 48	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Бекетова ул, 1а	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Бекетова ул, 1а	ЖФ	0,1036			0,1036	260,93	0,00	260,93	260,93
Бекетова ул, 1	ЖФ	0,1055			0,1055	265,72	0,00	265,72	265,72
Гагарина пр-кт, 48	ЖФ	0,2018			0,2018	508,27	0,00	508,27	508,27
Гагарина пр-кт, 52	ЖФ	0,2018			0,2018	508,27	0,00	508,27	508,27
Гагарина пр-кт, 54	ЖФ	0,1311			0,1311	330,20	0,00	330,20	330,20
Гагарина пр-кт, 48	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Гагарина пр-кт, 54	ОДЗ	0,0213			0,0213	53,65	0,00	53,65	53,65
Гагарина пр-кт, 54	ОДЗ	0,0296			0,0296	74,55	0,00	74,55	74,55

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Гагарина пр-кт, 48	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,77	0,00	8,77	8,77
Гагарина пр-кт, 60	ОДЗ	0,0202			0,0202	50,88	0,00	50,88	50,88
Гагарина пр-кт, 56	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Гагарина пр-кт, 56а	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Гагарина пр-кт, 56	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Гагарина пр-кт, 58	ЖФ	0,1737			0,1737	437,49	0,00	437,49	437,49
Гагарина пр-кт, 56	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Гагарина пр-кт, 64	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,71	0,71	0,45
Гагарина пр-кт, 64	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,06	0,06	0,04
Гагарина пр-кт, 60 корпус 17	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,74	0,00	32,74	32,74
Гагарина пр-кт, 56	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Гагарина пр-кт, 31 литер Г	ОДЗ	0,1135	0,0353		0,1488	374,78	0,00	374,78	374,78
Гагарина пр-кт, 31 литер Г	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 56	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Гагарина пр-кт, 60 корпус 14	ЖФ	0,2590			0,2590	652,34	0,00	652,34	652,34
Гагарина пр-кт, 60 корпус 15	ЖФ	0,0874		0,0209	0,1083	220,13	154,34	374,47	324,97
Гагарина пр-кт, 60 корпус 18	ЖФ	0,0415			0,0415	104,52	0,00	104,52	104,52
Гагарина пр-кт, 60 корпус 19	ЖФ	0,0539			0,0539	135,76	0,00	135,76	135,76
Гагарина пр-кт, 60 корпус 7	ЖФ	0,0765			0,0765	192,68	0,00	192,68	192,68
Гагарина пр-кт, 64	ЖФ			0,0307	0,0307	0,00	226,71	226,71	153,99
Медицинская ул, 16 корпус 1	ЖФ	0,1825		0,0419	0,2244	459,66	309,42	769,08	669,83
Гагарина пр-кт, 56	ЖФ	0,1970			0,1970	496,18	0,00	496,18	496,18
Гагарина пр-кт, 56а	ЖФ	0,2384			0,2384	600,45	0,00	600,45	600,45
Гагарина пр-кт, 60 корпус 11	ЖФ	0,0901			0,0901	226,93	0,00	226,93	226,93
Гагарина пр-кт, 60 корпус 12	ЖФ	0,1180			0,1180	297,20	0,00	297,20	297,20
Гагарина пр-кт, 60 корпус 13	ЖФ	0,1141			0,1141	287,38	0,00	287,38	287,38
Гагарина пр-кт, 60 корпус 16	ЖФ	0,1023			0,1023	257,66	0,00	257,66	257,66
Гагарина пр-кт, 60 корпус 2	ЖФ	0,0741			0,0741	186,63	0,00	186,63	186,63
Гагарина пр-кт, 60 корпус 23	ЖФ	0,1461		0,0174	0,1635	367,98	128,50	496,47	455,26
Гагарина пр-кт, 60 корпус 4	ЖФ	0,0224			0,0224	56,42	0,00	56,42	56,42
Гагарина пр-кт, 60 корпус 8	ЖФ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
Гагарина пр-кт, 60 корпус 9	ЖФ	0,0225			0,0225	56,67	0,00	56,67	56,67
Краснозвездная ул, 12а	ЖФ	0,5339			0,5339	1344,72	0,00	1344,72	1344,72
Гагарина пр-кт, 56	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Гагарина пр-кт, 56	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Гагарина пр-кт, 56	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Гагарина пр-кт, 60 корпус 11	ОДЗ	0,1314			0,1314	330,95	0,00	330,95	330,95
Гагарина пр-кт, 60/15д	ОДЗ	0,0946		0,0013	0,0959	238,27	3,08	241,34	240,24
Гагарина пр-кт, 60 корпус 25	ОДЗ	0,1418	0,0832		0,2250	566,70	0,00	566,70	566,70
Гагарина пр-кт, 60 корпус 25	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гагарина пр-кт, 56	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Медицинская ул, 2а	ЖФ	0,2026			0,2026	510,28	0,00	510,28	510,28
Гагарина пр-кт, 70	ОДЗ	0,0590			0,0590	148,60	0,00	148,60	148,60
Гагарина пр-кт, 99	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Кузнечиха д, нет	ОДЗ	0,3067	0,1076		0,4143	1043,49	0,00	1043,49	1043,49

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Кузнечиха д, нет	ОДЗ	0,2232	0,0297		0,2529	636,97	0,00	636,97	636,97
Кузнечиха д, нет	ОДЗ	0,3614	0,4527		0,8141	2050,45	0,00	2050,45	2050,45
Кузнечиха д, нет	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Кузнечиха д, нет	ОДЗ	0,3635	0,1185		0,4820	1214,00	0,00	1214,00	1214,00
Кузнечиха д, нет	ОДЗ	0,3938	0,1185		0,5123	1290,32	0,00	1290,32	1290,32
Кузнечиха д, нет	ОДЗ	0,3873	0,1185		0,5058	1273,94	0,00	1273,94	1273,94
Кузнечиха д, нет	ОДЗ	0,3873	0,1185		0,5058	1273,94	0,00	1273,94	1273,94
Гагарина пр-кт, 66	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Гагарина пр-кт, 62	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Гагарина пр-кт, 62	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Гагарина пр-кт, 66	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Гагарина пр-кт, 64	ОДЗ	0,0125			0,0125	31,48	0,00	31,48	31,48
Гагарина пр-кт, 64	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Гагарина пр-кт, 66	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Гагарина пр-кт, 64	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Гагарина пр-кт, 64	ЖФ	0,1578			0,1578	397,45	0,00	397,45	397,45
Гагарина пр-кт, 62	ЖФ	0,2291			0,2291	577,03	0,00	577,03	577,03
Гагарина пр-кт, 66	ЖФ	0,2227			0,2227	560,91	0,00	560,91	560,91
Медицинская ул, 10	ЖФ	0,0754			0,0754	189,91	0,00	189,91	189,91
Медицинская ул, 8	ЖФ	0,0747			0,0747	188,14	0,00	188,14	188,14
Гагарина пр-кт, 66	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Гагарина пр-кт, 66	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Гагарина пр-кт, 62	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Гагарина пр-кт, 62	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Гагарина пр-кт, 66	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Братьев Игнатовых ул, 1 корпус 2	ОДЗ	0,1441			0,1441	362,94	0,00	362,94	362,94
Братьев Игнатовых ул, 1 корпус 2	ЖФ	0,5855		0,0636	0,6491	1474,68	469,67	1944,36	1793,70
Братьев Игнатовых ул, 1 корпус 1	ЖФ	0,6585		0,1510	0,8095	1658,55	1115,10	2773,65	2415,96
Революции пл, 5	ОДЗ	0,0219			0,0219	55,16	0,00	55,16	55,16
Тонкинская ул, 14а	ЖФ	0,8231			0,8231	2073,12	0,00	2073,12	2073,12
Тонкинская ул, 14а	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Тонкинская ул, 14а	ОДЗ	0,0761			0,0761	191,67	0,00	191,67	191,67
Московское ш, 6	ОДЗ	0,0645		0,0005	0,0650	162,45	1,12	163,58	163,17
Московское ш, 6	ОДЗ		0,0301		0,0301	75,81	0,00	75,81	75,81
Революции пл, 2	ОДЗ	0,0140			0,0140	35,26	0,00	35,26	35,26
Революции пл, 2	ОДЗ	0,2810			0,2810	707,75	0,00	707,75	707,75
Революции пл, 2	ОДЗ	0,0356			0,0356	89,66	0,00	89,66	89,66
Московское ш, 25А	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Московское ш, 29А	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Московское ш, 25А	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Московское ш, 29А	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Революции пл, 5	ОДЗ	0,0088			0,0088	22,16	0,00	22,16	22,16



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Московское ш, 27А	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Революции пл, 2	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,96	0,00	27,96	27,96
Революции пл, 2	ОДЗ	0,0261			0,0261	65,74	0,00	65,74	65,74
Революции пл, 2	ОДЗ	0,1630			0,1630	410,54	0,00	410,54	410,54
Московское ш, 12б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Революции пл, 2	ОДЗ	0,2196			0,2196	553,10	0,00	553,10	553,10
Революции пл, 2	ОДЗ	0,2717	0,3625	0,0485	0,6827	1597,34	113,21	1710,55	1669,81
Революции пл, 2	ОДЗ	0,5126			0,5126	1291,07	0,00	1291,07	1291,07
Революции пл, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Тонкинская ул, 14а	ОДЗ	0,0184			0,0184	46,34	0,00	46,34	46,34
Революции пл, 3А	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Тонкинская ул, 14а	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Тонкинская ул, 14а	ОДЗ	0,0208			0,0208	52,39	0,00	52,39	52,39
Тонкинская ул, 14а	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Тонкинская ул, 14а	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Тонкинская ул, 14а	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Московское ш, 27А	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Революции пл, 7	ОДЗ	0,5822	0,1919		0,7741	1949,70	0,00	1949,70	1949,70
Революции пл, 7	ОДЗ	0,1820	0,1005		0,2825	711,52	0,00	711,52	711,52
Революции пл, 7	ОДЗ	0,0659	0,1269		0,1928	485,60	0,00	485,60	485,60
Революции пл, 2	ОДЗ	0,0116			0,0116	29,22	0,00	29,22	29,22
Революции пл, 7	ОДЗ	0,0436	0,0839		0,1275	321,13	0,00	321,13	321,13
Фильченкова ул, 10	ОДЗ	0,1392	0,3266		0,4658	1173,20	0,00	1173,20	1173,20
Фильченкова ул, 10	ОДЗ	0,0828	0,5968	0,0275	0,7071	1711,69	64,17	1775,86	1752,77
Фильченкова ул, 10	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Есенина ул, 39а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Есенина ул, 46	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Народная ул, нет	ОДЗ	0,0770		0,0025	0,0795	193,94	5,83	199,77	197,67
Березовская ул, 82	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Березовская ул, 82	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,95	0,00	26,95	26,95
Березовская ул, 111	ОДЗ	0,0200		0,0002	0,0202	50,37	0,38	50,76	50,62
Березовская ул, 106	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Березовская ул, 108	ОДЗ	0,0066		0,0000	0,0066	16,62	0,07	16,69	16,67
Московское ш, 25А	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Московское ш, 25А	ОДЗ		0,0058		0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Московское ш, 27А	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Московское ш, 27А	ОДЗ		0,0060		0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Страж Революции ул, 29	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Березовская ул, 104 корпус 1	ОДЗ	0,0080		0,0002	0,0082	20,15	0,52	20,67	20,48
Березовская ул, 104 корпус 1	ЖФ	0,2547		0,0444	0,2991	641,51	327,89	969,39	864,22
Березовская ул, 104 корпус 1	ОДЗ	0,0070		0,0022	0,0092	17,63	5,05	22,68	20,86
Березовская ул, 104 корпус 1	ОДЗ	0,0071		0,0026	0,0097	17,88	6,16	24,04	21,82
Березовская ул, 104 корпус 1	ОДЗ	0,0080		0,0001	0,0081	20,15	0,25	20,40	20,31
Буревестника ул, 9	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Буревестника ул, 9	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,91	0,00	21,91	21,91

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Маршала Казакова ул, 6а	ЖФ	0,2701		0,0535	0,3236	680,29	395,09	1075,38	948,65
Страж Революции ул, 29	ОДЗ	0,0096			0,0096	24,18	0,00	24,18	24,18
Страж Революции ул, 29	ОДЗ	0,0088			0,0088	22,16	0,00	22,16	22,16
Березовская ул, 103	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Березовская ул, 103	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Березовская ул, 103	ЖФ	0,4573			0,4573	1151,79	0,00	1151,79	1151,79
Березовская ул, 103	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Березовская ул, 103	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Березовская ул, 103	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Березовская ул, 103	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Страж Революции ул, 7/5	ОДЗ	0,0658			0,0658	165,73	0,00	165,73	165,73
Бурнаковская ул, 63	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Страж Революции ул, 1	ЖФ	0,3350			0,3350	843,76	0,00	843,76	843,76
Коминтерна ул, 6/1	ОДЗ	0,0039		0,0000	0,0039	9,82	0,05	9,87	9,85
Буревестника ул, 16	ОДЗ	0,0028		0,0004	0,0032	7,05	0,90	7,95	7,63
Березовская ул, 104а	ОДЗ	0,0083		0,0001	0,0084	20,90	0,17	21,07	21,01
Коминтерна ул, 4/2	ОДЗ	0,0389		0,0045	0,0434	97,98	10,42	108,40	104,65
Березовская ул, 91	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Березовская ул, 91	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
50-летия Победы ул, 6/2	ОДЗ	0,0254		0,0001	0,0255	63,97	0,23	64,21	64,12
Страж Революции ул, 29	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Березовская ул, 82а	ОДЗ	0,1938			0,1938	488,12	0,00	488,12	488,12
Березовская ул, 82а	ОДЗ	0,0350			0,0350	88,15	0,00	88,15	88,15
Березовская ул, 91	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Березовская ул, 89а	ОДЗ	0,0025		0,0000	0,0025	6,30	0,03	6,33	6,32
Коминтерна ул, 10	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коминтерна ул, 10	ОДЗ	0,0809		0,0003	0,0812	203,76	0,60	204,36	204,14
Березовская ул, 104а	ОДЗ	0,0064		0,0000	0,0064	16,12	0,05	16,17	16,15
50-летия Победы ул, 6/2	ОДЗ	0,0084		0,0000	0,0084	21,16	0,08	21,23	21,21
50-летия Победы ул, 6/2	ОДЗ	0,0076		0,0000	0,0076	19,14	0,06	19,20	19,18
Маршала Воронова ул, 1а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коминтерна ул, 10	ОДЗ	0,0081		0,0000	0,0081	20,40	0,05	20,45	20,43
Березовская ул, 95	ОДЗ	0,0301		0,0003	0,0304	75,81	0,66	76,47	76,24
Коминтерна ул, 2	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
50-летия Победы ул, 4/1	ОДЗ	0,0052		0,0000	0,0052	13,10	0,08	13,17	13,15
Маршала Казакова ул, 3	ОДЗ	0,2271			0,2271	571,99	0,00	571,99	571,99
Маршала Казакова ул, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Маршала Казакова ул, 8	ЖФ	0,6667			0,6667	1679,20	0,00	1679,20	1679,20
Маршала Казакова ул, 8 корпус 1	ЖФ	0,6959			0,6959	1752,74	0,00	1752,74	1752,74
Маршала Казакова ул, 9	ЖФ	1,2218			1,2218	3077,31	0,00	3077,31	3077,31
Коминтерна ул, 14	ОДЗ	0,0025		0,0002	0,0027	6,30	0,51	6,80	6,62
Березовская ул, 101	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Березовская ул, 101	ОДЗ	0,0174			0,0174	43,82	0,00	43,82	43,82
Березовская ул, 101	ОДЗ	0,0196			0,0196	49,37	0,00	49,37	49,37

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
50-летия Победы ул, 10 корпус 2	ОДЗ	0,0006	0,0011		0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
50-летия Победы ул, 6/2	ОДЗ	0,0305			0,0305	76,90	0,00	76,90	76,90
Страж Революции ул, 6/3	ОДЗ	0,0040		0,0000	0,0040	10,07	0,06	10,14	10,11
Страж Революции ул, 6/3	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Березовская ул, 111	ОДЗ	0,0030		0,0002	0,0032	7,56	0,37	7,93	7,79
Коминтерна ул, 16	ОДЗ	0,0038		0,0001	0,0039	9,57	0,14	9,71	9,66
Коминтерна ул, 16	ОДЗ	0,0049		0,0001	0,0050	12,34	0,22	12,56	12,48
Березовская ул, 110	ОДЗ	0,0327		0,0014	0,0341	82,36	3,25	85,61	84,44
Березовская ул, 110	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Березовская ул, 110	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Березовская ул, 114	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Маршала Казакова ул, 6б	ОДЗ	0,0217			0,0217	54,66	0,00	54,66	54,66
Маршала Казакова ул, 6б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Страж Революции ул, 6/3	ОДЗ	0,0147		0,0000	0,0147	37,02	0,11	37,13	37,09
Березовская ул, 101	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Маршала Казакова ул, 3	ОДЗ	0,2435			0,2435	613,30	0,00	613,30	613,30
Маршала Казакова ул, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коминтерна ул, 16	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Бурнаковская ул, 113	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Бурнаковская ул, 113	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,70	0,00	26,70	26,70
Коминтерна ул, 16	ОДЗ	0,0149		0,0000	0,0149	37,53	0,04	37,57	37,55
Коминтерна ул, 16	ОДЗ	0,0219		0,0000	0,0219	55,16	0,04	55,20	55,18
Буревестника ул, 15	ОДЗ			0,0035	0,0035	0,00	8,23	8,23	5,27
Буревестника ул, 15	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Березовская ул, 104а	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Березовская ул, 104а	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Березовская ул, 106	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Московское ш, 31А	ЖФ	0,4390			0,4390	1105,70	0,00	1105,70	1105,70
Московское ш, 31А	ОДЗ	0,0224			0,0224	56,42	0,00	56,42	56,42
Московское ш, 33А	ЖФ	0,4438			0,4438	1117,79	0,00	1117,79	1117,79
Московское ш, 33А	ОДЗ	0,0427			0,0427	107,55	0,00	107,55	107,55
Куйбышева ул, 39а	ЖФ	0,4599			0,4599	1158,34	0,00	1158,34	1158,34
Куйбышева ул, 39а	ОДЗ	0,0221			0,0221	55,66	0,00	55,66	55,66
Буревестника ул, 16	ОДЗ	0,0022		0,0000	0,0022	5,54	0,06	5,60	5,58
Березовская ул, 103	ОДЗ	0,0438			0,0438	110,32	0,00	110,32	110,32
Березовская ул, 103	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коминтерна ул, 2	ОДЗ	0,0096			0,0096	24,18	0,00	24,18	24,18
Московское ш, 12а	ОДЗ	0,0640		0,0003	0,0643	161,20	0,69	161,89	161,64
Московское ш, 6	ОДЗ	0,2387			0,2387	601,21	0,00	601,21	601,21
Московское ш, 6	ОДЗ	0,2650		0,0011	0,2661	667,45	2,56	670,00	669,08
Московское ш, 6	ОДЗ	0,0120			0,0120	30,22	0,00	30,22	30,22
Маршала Казакова ул, 6а	ОДЗ	0,0100		0,0001	0,0101	25,19	0,23	25,42	25,33
Буревестника ул, 13	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Московское ш, 31А	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,68	0,00	23,68	23,68

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Коминтерна ул, 6/1	ОДЗ	0,0048		0,0000	0,0048	12,09	0,03	12,12	12,11
Коминтерна ул, 6/1	ОДЗ	0,0041		0,0000	0,0041	10,33	0,03	10,36	10,35
50-летия Победы ул, 4/1	ОДЗ	0,0055		0,0000	0,0055	13,85	0,05	13,90	13,88
50-летия Победы ул, 7а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
50-летия Победы ул, 7а	ОДЗ	0,0505			0,0505	127,19	0,00	127,19	127,19
Буревестника ул, 15	ОДЗ	0,1241			0,1241	312,57	0,00	312,57	312,57
Александра Люкина ул, 9д	ОДЗ	0,0717			0,0717	180,59	0,00	180,59	180,59
Березовская ул, 97	ОДЗ	0,0041		0,0001	0,0042	10,33	0,22	10,54	10,46
Маршала Казакова ул, 6	ОДЗ	0,0029		0,0000	0,0029	7,30	0,03	7,33	7,32
Страж Революции ул, 9/6	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Сормовское ш, 26	ОДЗ	0,1640			0,1640	413,06	0,00	413,06	413,06
Сормовское ш, 26	ОДЗ	0,1328			0,1328	334,48	0,00	334,48	334,48
Березовская ул, 18	ОДЗ	0,2300		0,0189	0,2489	579,29	43,98	623,27	607,44
Маршала Казакова ул, 5	ОДЗ	0,1460			0,1460	367,73	0,00	367,73	367,73
Маршала Казакова ул, 5	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коминтерна ул, 4/2	ОДЗ	0,0043		0,0000	0,0043	10,83	0,09	10,92	10,89
Березовская ул, 124	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Березовская ул, 124	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Березовская ул, 124	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Бурнаковская ул, 49	ОДЗ	0,0222	0,0083		0,0305	76,71	0,00	76,71	76,71
Бурнаковская ул, 49	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Софьи Перовской ул, 13	ОДЗ	0,3074		0,0016	0,3090	774,24	3,68	777,92	776,59
Софьи Перовской ул, 13	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Александра Люкина ул, 5	ОДЗ	0,1348		0,0086	0,1434	339,52	20,13	359,65	352,40
Коминтерна ул, 16	ОДЗ	0,0466			0,0466	117,37	0,00	117,37	117,37
Буревестника ул, 16	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Буревестника ул, 16	ОДЗ	0,0017		0,0000	0,0017	4,28	0,06	4,34	4,32
Буревестника ул, 16	ОДЗ	0,0378		0,0001	0,0379	95,21	0,15	95,36	95,30
Бурнаковская ул, 103А	ОДЗ		0,1219		0,1219	307,03	0,00	307,03	307,03
Бурнаковская ул, 103а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бурнаковская ул, 103А	ОДЗ	0,2064	0,7734		0,9798	2467,80	0,00	2467,80	2467,80
Бурнаковская ул, 103А	ОДЗ	0,0197	0,0700		0,0897	225,92	0,00	225,92	225,92
Бурнаковская ул, 51а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бурнаковская ул, 51а	ОДЗ	0,3267	0,6290		0,9557	2407,10	0,00	2407,10	2407,10
Березовская ул, 104а	ОДЗ	0,0062		0,0000	0,0062	15,62	0,03	15,65	15,64
Куйбышева ул, 39а	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Бурнаковская ул, 77а	ОДЗ	0,3267	0,6290		0,9557	2407,10	0,00	2407,10	2407,10
Бурнаковская ул, 77а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Страж Революции ул, 6/3	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Коминтерна ул, 58	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,98	0,00	30,98	30,98
Страж Революции ул, 9/6	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Коминтерна ул, 4/2	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,79	0,00	38,79	38,79
Гвардейцев ул, 11а	ОДЗ	0,0259			0,0259	65,23	0,00	65,23	65,23
Гвардейцев ул, 11а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Страж Революции ул, 6/3	ОДЗ	0,0058		0,0001	0,0059	14,61	0,12	14,73	14,69

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Березовская ул, 104а	ОДЗ	0,0097		0,0000	0,0097	24,43	0,05	24,48	24,46
Страж Революции ул, 6/3	ОДЗ	0,0072		0,0000	0,0072	18,13	0,06	18,20	18,17
Александра Люкина ул, 5	ОДЗ	0,0071		0,0000	0,0071	17,88	0,08	17,96	17,93
Страж Революции ул, 6/3	ОДЗ	0,0055		0,0000	0,0055	13,85	0,09	13,95	13,91
Березовская ул, 89а	ОДЗ	0,0027		0,0001	0,0028	6,80	0,29	7,09	6,99
Софьи Перовской ул, 1	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,68	0,00	23,68	23,68
Маршала Казакова ул, 7	ОДЗ	0,0050		0,0004	0,0054	12,59	0,83	13,42	13,13
Евгения Никонова ул, 11	ОДЗ	0,0140			0,0140	35,26	0,00	35,26	35,26
Страж Революции ул, 7/5	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Евгения Никонова ул, 11	ОДЗ	0,0240			0,0240	60,45	0,00	60,45	60,45
Буревестника ул, 9а	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Березовская ул, 108	ОДЗ	0,0171		0,0003	0,0174	43,07	0,63	43,70	43,47
Коминтерна ул, 2	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Березовская ул, 101	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Гвардейцев ул, 8	ОДЗ	0,0109			0,0109	27,45	0,00	27,45	27,45
Березовская ул, 102а	ЖФ	0,4574			0,4574	1152,04	0,00	1152,04	1152,04
Березовская ул, 104а	ОДЗ	0,0100		0,0001	0,0101	25,19	0,12	25,31	25,27
Березовская ул, 124	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Коминтерна ул, 43 (стр)	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
50-летия Победы ул, 6/2	ЖФ			0,0030	0,0030	0,00	22,15	22,15	15,05
Александра Люкина ул, 4	ЖФ			0,0804	0,0804	0,00	593,74	593,74	403,29
Александра Люкина ул, 5	ЖФ			0,0860	0,0860	0,00	635,09	635,09	431,38
Александра Люкина ул, 6	ЖФ			0,0879	0,0879	0,00	649,12	649,12	440,91
Александра Люкина ул, 7	ЖФ			0,4617	0,4617	0,00	3409,56	3409,56	2315,89
Березовская ул, 104а	ЖФ	1,0129		0,2041	1,2170	2551,16	1507,24	4058,40	3574,93
Березовская ул, 118	ЖФ	0,5759		0,1436	0,7195	1450,50	1060,46	2510,96	2170,80
Березовская ул, 122	ЖФ			0,1417	0,1417	0,00	1046,43	1046,43	710,77
Березовская ул, 89	ЖФ	1,4581		0,3548	1,8129	3672,48	2620,13	6292,60	5452,15
Бийская ул, 3	ЖФ	0,1858		0,0385	0,2243	467,97	284,31	752,28	661,09
Буревестника ул, 13	ЖФ	0,0456			0,0456	114,85	0,00	114,85	114,85
Буревестника ул, 16	ЖФ			0,1368	0,1368	0,00	1010,24	1010,24	686,19
Буревестника ул, 9	ЖФ	0,1203			0,1203	303,00	0,00	303,00	303,00
Буревестника ул, 9а	ЖФ	0,1403			0,1403	353,37	0,00	353,37	353,37
Гвардейцев ул, 11	ЖФ			0,1996	0,1996	0,00	1474,01	1474,01	1001,19
Глинки ул, 40	ЖФ			0,0908	0,0908	0,00	670,54	670,54	455,45
Коминтерна ул, 10	ЖФ			0,2770	0,2770	0,00	2045,59	2045,59	1389,43
Коминтерна ул, 16	ЖФ			0,2744	0,2744	0,00	2026,39	2026,39	1376,39
Коминтерна ул, 18	ЖФ			0,0987	0,0987	0,00	728,88	728,88	495,08
Коминтерна ул, 2	ЖФ	0,3214			0,3214	809,50	0,00	809,50	809,50
Коминтерна ул, 20	ЖФ			0,2475	0,2475	0,00	1827,74	1827,74	1241,46
Коминтерна ул, 4/2	ЖФ			0,0523	0,0523	0,00	386,23	386,23	262,34
Маршала Казакова ул, 7	ЖФ	0,2924		0,0714	0,3638	736,46	527,27	1263,73	1094,60
Народная ул, 45	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Страж Революции ул, 6/3	ЖФ	0,3238		0,0557	0,3795	815,55	411,33	1226,88	1094,94
Страж Революции ул, 7/5	ЖФ	0,2976			0,2976	749,56	0,00	749,56	749,56

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Страж Революции ул, 9/6	ЖФ	0,1969			0,1969	495,93	0,00	495,93	495,93
Березовская ул, 104а	ОДЗ	0,0075		0,0000	0,0075	18,89	0,11	19,00	18,96
Березовская ул, 101	ЖФ	0,4211			0,4211	1060,61	0,00	1060,61	1060,61
Гвардейцев ул, 9	ОДЗ	0,0148			0,0148	37,28	0,00	37,28	37,28
Березовская ул, 103	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Коминтерна ул, 6/1	ОДЗ	0,0048		0,0000	0,0048	12,09	0,03	12,12	12,11
50-летия Победы ул, 10 корпус 1	ЖФ	0,3827			0,3827	963,90	0,00	963,90	963,90
50-летия Победы ул, 10 корпус 1	ЖФ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
50-летия Победы ул, 10 корпус 2	ЖФ	0,3827			0,3827	963,90	0,00	963,90	963,90
50-летия Победы ул, 10 корпус 2	ЖФ	0,0133			0,0133	33,50	0,00	33,50	33,50
50-летия Победы ул, 12 корпус 1	ЖФ	0,9709			0,9709	2445,38	0,00	2445,38	2445,38
50-летия Победы ул, 4/1	ЖФ	0,3650		0,0628	0,4278	919,32	463,77	1383,08	1234,32
50-летия Победы ул, 6/2	ЖФ	0,5839			0,5839	1470,65	0,00	1470,65	1470,65
Александра Люкина ул, 4	ЖФ	0,3575			0,3575	900,43	0,00	900,43	900,43
Александра Люкина ул, 5	ЖФ	0,3568			0,3568	898,66	0,00	898,66	898,66
Александра Люкина ул, 6	ЖФ	0,3592			0,3592	904,71	0,00	904,71	904,71
Александра Люкина ул, 7	ЖФ	1,8075			1,8075	4552,50	0,00	4552,50	4552,50
Александра Люкина ул, 9	ЖФ	0,7971		0,2008	0,9979	2007,63	1482,87	3490,50	3014,85
Березовская ул, 102	ЖФ	1,1990			1,1990	3019,89	0,00	3019,89	3019,89
Березовская ул, 106	ЖФ	0,3453		0,1282	0,4735	869,70	946,73	1816,43	1512,75
Березовская ул, 108	ЖФ	0,3295		0,1256	0,4551	829,90	927,53	1757,43	1459,91
Березовская ул, 110	ЖФ	0,5757		0,1394	0,7151	1450,00	1029,44	2479,44	2149,23
Березовская ул, 111	ЖФ	0,8331		0,1970	1,0301	2098,31	1454,81	3553,11	3086,46
Березовская ул, 112	ЖФ	1,0530			1,0530	2652,16	0,00	2652,16	2652,16
Березовская ул, 114	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Березовская ул, 114	ЖФ	0,8306			0,8306	2092,01	0,00	2092,01	2092,01
Березовская ул, 116	ЖФ	0,5832		0,1503	0,7335	1468,89	1109,94	2578,83	2222,79
Березовская ул, 120	ЖФ	0,5805		0,1421	0,7226	1462,09	1049,38	2511,47	2174,86
Березовская ул, 122	ЖФ	0,6035			0,6035	1520,02	0,00	1520,02	1520,02
Березовская ул, 20	ЖФ	0,3513			0,3513	884,81	0,00	884,81	884,81
Березовская ул, 22	ЖФ	0,3390		0,0834	0,4224	853,83	615,89	1469,72	1272,16
Березовская ул, 87	ЖФ	0,2936		0,0778	0,3714	739,48	574,54	1314,02	1129,73
Березовская ул, 87а	ЖФ	0,2955			0,2955	744,27	0,00	744,27	744,27
Березовская ул, 89а	ЖФ	0,3182		0,0674	0,3856	801,44	497,74	1299,18	1139,52
Березовская ул, 91	ЖФ	0,2714			0,2714	683,57	0,00	683,57	683,57
Березовская ул, 95	ЖФ	0,6444		0,1529	0,7973	1623,03	1129,14	2752,17	2389,98
Березовская ул, 97	ЖФ	0,7017		0,1581	0,8598	1767,35	1167,54	2934,89	2560,38
Буревестника ул, 11	ЖФ	0,1095			0,1095	275,79	0,00	275,79	275,79
Буревестника ул, 16	ЖФ	0,5540			0,5540	1395,34	0,00	1395,34	1395,34
Буревестника ул, 17	ЖФ	0,5759		0,1473	0,7232	1450,50	1087,78	2538,28	2189,36



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Бурнаковская ул, 113	ЖФ	0,3850			0,3850	969,69	0,00	969,69	969,69
Бурнаковская ул, 117	ЖФ	0,2900			0,2900	730,41	0,00	730,41	730,41
Бурнаковская ул, 121	ЖФ	0,2900			0,2900	730,41	0,00	730,41	730,41
Бурнаковская ул, 51	ЖФ	0,3061			0,3061	770,97	0,00	770,97	770,97
Бурнаковская ул, 61	ЖФ	0,3200			0,3200	805,98	0,00	805,98	805,98
Бурнаковская ул, 65	ЖФ	0,3200			0,3200	805,98	0,00	805,98	805,98
Бурнаковская ул, 71	ЖФ	0,3200			0,3200	805,98	0,00	805,98	805,98
Бурнаковская ул, 75 корпус 1	ЖФ	0,4320			0,4320	1088,07	0,00	1088,07	1088,07
Бурнаковская ул, 87	ЖФ	0,2900			0,2900	730,41	0,00	730,41	730,41
Гвардейцев ул, 10	ЖФ	0,1081			0,1081	272,27	0,00	272,27	272,27
Гвардейцев ул, 11	ЖФ	0,8516			0,8516	2144,90	0,00	2144,90	2144,90
Гвардейцев ул, 8	ЖФ	0,2108			0,2108	530,94	0,00	530,94	530,94
Гвардейцев ул, 9	ЖФ	0,0840			0,0840	211,57	0,00	211,57	211,57
Героев пр-кт, 37а	ЖФ	0,0814		0,0240	0,1054	205,02	177,24	382,26	325,40
Глинки ул, 40	ЖФ	0,3221			0,3221	811,26	0,00	811,26	811,26
Евгения Никонова ул, 11	ЖФ	0,1965			0,1965	494,92	0,00	494,92	494,92
Евгения Никонова ул, 13	ЖФ	0,2424			0,2424	610,53	0,00	610,53	610,53
Евгения Никонова ул, 14	ЖФ	0,2623			0,2623	660,65	0,00	660,65	660,65
Евгения Никонова ул, 15	ЖФ	0,2400			0,2400	604,48	0,00	604,48	604,48
Евгения Никонова ул, 19	ЖФ	0,4645		0,1193	0,5838	1169,92	881,01	2050,93	1768,33
Коминтерна ул, 10	ЖФ	1,2000			1,2000	3022,41	0,00	3022,41	3022,41
Коминтерна ул, 12	ЖФ	0,3657		0,0908	0,4565	921,08	670,54	1591,62	1376,53
Коминтерна ул, 14	ЖФ	1,1829		0,2886	1,4715	2979,34	2131,25	5110,59	4426,96
Коминтерна ул, 16	ЖФ	1,1871			1,1871	2989,92	0,00	2989,92	2989,92
Коминтерна ул, 18	ЖФ	0,3706			0,3706	933,42	0,00	933,42	933,42
Коминтерна ул, 20	ЖФ	1,0398			1,0398	2618,92	0,00	2618,92	2618,92
Коминтерна ул, 22	ЖФ	0,5798		0,1514	0,7312	1460,33	1118,06	2578,38	2219,75
Коминтерна ул, 24	ЖФ	0,9353		0,2366	1,1719	2355,71	1747,24	4102,96	3542,50
Коминтерна ул, 26	ЖФ	0,3562		0,0991	0,4553	897,15	731,83	1628,98	1394,24
Коминтерна ул, 4/2	ЖФ	0,3145			0,3145	792,12	0,00	792,12	792,12
Коминтерна ул, 56	ЖФ	0,2622			0,2622	660,40	0,00	660,40	660,40
Коминтерна ул, 58	ЖФ	0,1151			0,1151	289,90	0,00	289,90	289,90
Коминтерна ул, 6/1	ЖФ	0,7647		0,1675	0,9322	1926,03	1236,95	3162,98	2766,21
Коминтерна ул, 8	ЖФ	1,0434		0,2505	1,2939	2627,98	1849,89	4477,88	3884,49
Маршала Казакова ул, 6	ЖФ	0,3460		0,0740	0,4200	871,46	546,48	1417,94	1242,64
Московское ш, 25А	ЖФ	0,5846			0,5846	1472,42	0,00	1472,42	1472,42
Московское ш, 27А	ЖФ	0,5846			0,5846	1472,42	0,00	1472,42	1472,42
Народная ул, 43	ЖФ	0,1584		0,0166	0,1750	398,96	122,59	521,55	482,22
Народная ул, 45	ЖФ	0,1653			0,1653	416,34	0,00	416,34	416,34
Софьи Перовской ул, 1	ЖФ	0,0573			0,0573	144,32	0,00	144,32	144,32
Софьи Перовской ул, 1а	ЖФ	0,0575			0,0575	144,82	0,00	144,82	144,82
Страж Революции ул, 21	ЖФ	0,1655			0,1655	416,84	0,00	416,84	416,84
Страж Революции ул, 23	ЖФ	0,1680			0,1680	423,14	0,00	423,14	423,14
Страж Революции ул, 23а	ЖФ	0,0720			0,0720	181,34	0,00	181,34	181,34
Страж Революции ул, 23б	ЖФ	0,0945			0,0945	238,01	0,00	238,01	238,01



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Страж Революции ул, 29	ЖФ	0,1629			0,1629	410,29	0,00	410,29	410,29
Страж Революции ул, 3	ЖФ	0,2605		0,0486	0,3091	656,11	358,90	1015,02	899,89
Страж Революции ул, 4	ЖФ	0,2715		0,0557	0,3272	683,82	411,33	1095,15	963,21
Народная ул, 56	ЖФ	0,2163			0,2163	544,79	0,00	544,79	544,79
Московское ш, 31А	ОДЗ	0,0109			0,0109	27,45	0,00	27,45	27,45
Березовская ул, 104а	ОДЗ	0,0093		0,0000	0,0093	23,42	0,09	23,52	23,48
Березовская ул, 101	ОДЗ	0,0138			0,0138	34,76	0,00	34,76	34,76
50-летия Победы ул, 10 корпус 2	ОДЗ	0,0009	0,0016		0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Березовская ул, 101	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Березовская ул, 101	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Березовская ул, 101	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Коминтерна ул, 2	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Березовская ул, 101	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Московское ш, 29А	ЖФ	0,5846			0,5846	1472,42	0,00	1472,42	1472,42
Московское ш, 29А	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Березовская ул, 101	ОДЗ	0,0116			0,0116	29,22	0,00	29,22	29,22
Березовская ул, 101	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,68	0,00	23,68	23,68
Березовская ул, 103	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Березовская ул, 102г	ОДЗ	0,0610			0,0610	153,64	0,00	153,64	153,64
Березовская ул, 102г	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Березовская ул, 111а	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Александра Люкина ул, 7	ОДЗ	0,0031		0,0000	0,0031	7,81	0,03	7,84	7,83
Березовская ул, 106	ОДЗ	0,0069		0,0027	0,0096	17,38	6,30	23,68	21,41
Маршала Казакова ул, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Маршала Казакова ул, 3	ОДЗ	0,2434			0,2434	613,04	0,00	613,04	613,04
Московское ш, 12б	ОДЗ	0,0194			0,0194	48,86	0,00	48,86	48,86
Александра Люкина ул, 5	ОДЗ	0,0061		0,0004	0,0065	15,36	0,91	16,27	15,94
Березовская ул, 101	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Березовская ул, 101	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Бийская ул, 3	ОДЗ	0,0062		0,0000	0,0062	15,62	0,06	15,68	15,66
Бурнаковская ул, 95	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,26	0,00	1,26	1,26
Страж Революции ул, 23 в	ЖФ	0,2236			0,2236	563,18	0,00	563,18	563,18
Страж Революции ул, 23 в	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
Страж Революции ул, 6/3	ОДЗ	0,0073		0,0000	0,0073	18,39	0,06	18,45	18,43
Страж Революции ул, 4	ОДЗ	0,0082		0,0002	0,0084	20,65	0,42	21,07	20,92
Березовская ул, 101	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Березовская ул, 124	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Березовская ул, 106	ОДЗ	0,0094			0,0094	23,68	0,00	23,68	23,68
Маршала Казакова ул, 8	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Бурнаковская ул, 99	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Евгения Никонова ул, 11	ОДЗ	0,0176			0,0176	44,33	0,00	44,33	44,33
Коминтерна ул, 2	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Березовская ул, 101	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Бурнаковская ул, 99	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Бурнаковская ул, 99	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Страж Революции ул, 29	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,01	0,00	8,01	8,01
Страж Революции ул, 29	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Березовская ул, 102	ЖФ			0,0869	0,0869	0,00	641,74	641,74	435,89
Страж Революции ул, 21	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Березовская ул, 124	ЖФ	0,3950			0,3950	994,88	0,00	994,88	994,88
Коминтерна ул, 56	ОДЗ	0,0163			0,0163	41,05	0,00	41,05	41,05
Коминтерна ул, 56	ОДЗ	0,0163			0,0163	41,05	0,00	41,05	41,05
Коминтерна ул, 56	ОДЗ	0,0163			0,0163	41,05	0,00	41,05	41,05
Березовская ул, 106	ОДЗ	0,0079		0,0000	0,0079	19,90	0,03	19,93	19,92
Бурнаковская ул, 113	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Березовская ул, 114	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
50-летия Победы ул, 10	ЖФ	0,2146			0,2146	540,51	0,00	540,51	540,51
50-летия Победы ул, 10 корпус 1	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
50-летия Победы ул, 10 корпус 2	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
50-летия Победы ул, 12 корпус 1	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
50-летия Победы ул, 12 корпус 1	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Коминтерна ул, 34а	ОДЗ	0,0467			0,0467	117,62	0,00	117,62	117,62
Коминтерна ул, 34а	ОДЗ		0,0531		0,0531	133,74	0,00	133,74	133,74
Буревестника ул, 16	ОДЗ	0,0039		0,0000	0,0039	9,82	0,02	9,84	9,83
Буревестника ул, 16	ОДЗ	0,0038		0,0000	0,0038	9,57	0,03	9,60	9,59
Березовская ул, 108	ОДЗ	0,0020		0,0000	0,0020	5,04	0,02	5,06	5,05
Героев пр-кт, 23а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коминтерна ул, 4/2	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
50-летия Победы ул, 10 корпус 2	ОДЗ	0,0022	0,0043		0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Березовская ул, 101	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Бурнаковская ул, 93	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,26	0,00	1,26	1,26
Бурнаковская ул, 113	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Бурнаковская ул, 99	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Березовская ул, 106	ОДЗ	0,0011		0,0001	0,0012	2,77	0,13	2,90	2,86
Буревестника ул, 13	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Березовская ул, 124	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Березовская ул, 95	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Березовская ул, 95	ОДЗ	0,0265		0,0001	0,0266	66,74	0,18	66,93	66,86
Александра Люкина ул, 6	ОДЗ	0,0110		0,0000	0,0110	27,71	0,11	27,81	27,77
Бурнаковская ул, 101	ЖФ	0,2900			0,2900	730,41	0,00	730,41	730,41
Бурнаковская ул, 103	ЖФ	0,2900			0,2900	730,41	0,00	730,41	730,41
Бурнаковская ул, 105	ЖФ	0,2900			0,2900	730,41	0,00	730,41	730,41
Бурнаковская ул, 107	ЖФ	0,2900			0,2900	730,41	0,00	730,41	730,41
Бурнаковская ул, 109	ЖФ	0,2900			0,2900	730,41	0,00	730,41	730,41

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Бурнаковская ул, 111	ЖФ	0,2900			0,2900	730,41	0,00	730,41	730,41
Бурнаковская ул, 115	ЖФ	0,2900			0,2900	730,41	0,00	730,41	730,41
Бурнаковская ул, 119	ЖФ	0,3259			0,3259	820,84	0,00	820,84	820,84
Бурнаковская ул, 53	ЖФ	0,3210			0,3210	808,49	0,00	808,49	808,49
Бурнаковская ул, 55	ЖФ	0,3120			0,3120	785,83	0,00	785,83	785,83
Бурнаковская ул, 57	ЖФ	0,3120			0,3120	785,83	0,00	785,83	785,83
Бурнаковская ул, 59	ЖФ	0,3200			0,3200	805,98	0,00	805,98	805,98
Бурнаковская ул, 63	ЖФ	0,3110			0,3110	783,31	0,00	783,31	783,31
Бурнаковская ул, 67	ЖФ	0,2820			0,2820	710,27	0,00	710,27	710,27
Бурнаковская ул, 69	ЖФ	0,3200			0,3200	805,98	0,00	805,98	805,98
Бурнаковская ул, 73	ЖФ	0,2820			0,2820	710,27	0,00	710,27	710,27
Бурнаковская ул, 75	ЖФ	0,2820			0,2820	710,27	0,00	710,27	710,27
Бурнаковская ул, 77	ЖФ	0,3210			0,3210	808,49	0,00	808,49	808,49
Бурнаковская ул, 79	ЖФ	0,2900			0,2900	730,41	0,00	730,41	730,41
Бурнаковская ул, 81	ЖФ	0,2900			0,2900	730,41	0,00	730,41	730,41
Бурнаковская ул, 83	ЖФ	0,2900			0,2900	730,41	0,00	730,41	730,41
Бурнаковская ул, 89	ЖФ	0,2900			0,2900	730,41	0,00	730,41	730,41
Бурнаковская ул, 91	ЖФ	0,2900			0,2900	730,41	0,00	730,41	730,41
Бурнаковская ул, 93	ЖФ	0,3400			0,3400	856,35	0,00	856,35	856,35
Бурнаковская ул, 95	ЖФ	0,3880			0,3880	977,24	0,00	977,24	977,24
Бурнаковская ул, 97	ЖФ	0,3400			0,3400	856,35	0,00	856,35	856,35
Бурнаковская ул, 99	ЖФ	0,3100			0,3100	780,79	0,00	780,79	780,79
Бурнаковская ул, 99	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
50-летия Победы ул, 12 корпус 1	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Березовская ул, 104а	ОДЗ	0,0019		0,0002	0,0021	4,79	0,43	5,22	5,06
Березовская ул, 108	ОДЗ	0,0021		0,0001	0,0022	5,29	0,23	5,52	5,44
Коминтерна ул, 6/1	ОДЗ	0,0040		0,0006	0,0046	10,07	1,48	11,55	11,02
Сормовское ш	ОДЗ	0,0520	0,0375		0,0895	225,42	0,00	225,42	225,42
Сормовское ш, нет	ОДЗ	0,0668	0,0376		0,1044	262,95	0,00	262,95	262,95
Коминтерна ул, 21	ОДЗ	0,4500			0,4500	1133,40	0,00	1133,40	1133,40
Коминтерна ул, 21	ОДЗ		0,6300		0,6300	1586,76	0,00	1586,76	1586,76
Страж Революции ул, 29	ОДЗ	0,0136			0,0136	34,25	0,00	34,25	34,25
Гвардейцев ул, 7а	ОДЗ	0,1400		0,0054	0,1454	352,61	12,65	365,27	360,71
Березовская ул, 100	ОДЗ	0,2430		0,0015	0,2445	612,04	3,48	615,52	614,26
Страж Революции ул, 4	ОДЗ	0,0623		0,0009	0,0632	156,91	2,20	159,11	158,32
Березовская ул, 111	ОДЗ	0,0093		0,0001	0,0094	23,42	0,28	23,70	23,60
Березовская ул, 111	ОДЗ	0,0101		0,0005	0,0106	25,44	1,25	26,69	26,24
Березовская ул, 106а	ОДЗ	0,3260			0,3260	821,09	0,00	821,09	821,09
Березовская ул, 106а	ОДЗ		0,0810		0,0810	204,01	0,00	204,01	204,01
Коминтерна ул, 54	ОДЗ	0,2904			0,2904	731,42	0,00	731,42	731,42
Коминтерна ул, 56а	ОДЗ	0,0720			0,0720	181,34	0,00	181,34	181,34
Бурнаковская ул, 85	ОДЗ	0,2503	0,1949		0,4452	1121,31	0,00	1121,31	1121,31
Бурнаковская ул, 85	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бурнаковская ул, 85	ОДЗ	0,0185			0,0185	46,60	0,00	46,60	46,60

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Московское ш, 207а	ОДЗ	0,4954			0,4954	1247,65	0,00	1247,65	1247,65
Московское ш, 207а	ОДЗ	0,1978			0,1978	498,29	0,00	498,29	498,29
Буревестника ул, 9	ОДЗ	0,0350			0,0350	88,15	0,00	88,15	88,15
Маршала Казакова ул, 6	ОДЗ	0,0109		0,0000	0,0109	27,45	0,08	27,53	27,50
Коминтерна ул, 18а	ОДЗ	0,1596			0,1596	401,98	0,00	401,98	401,98
Софьи Перовской ул, 2	ОДЗ	0,0160			0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
Софьи Перовской ул, 2	ОДЗ	0,3953			0,3953	995,63	0,00	995,63	995,63
Коминтерна ул, 2	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Гвардейцев ул, 13	ОДЗ	0,2650			0,2650	667,45	0,00	667,45	667,45
Березовская ул, 89б	ОДЗ	0,1350			0,1350	340,02	0,00	340,02	340,02
Евгения Никонова ул, 6	ОДЗ	0,0825			0,0825	207,79	0,00	207,79	207,79
Александра Люкина ул, 4	ОДЗ	0,0189		0,0001	0,0190	47,60	0,31	47,91	47,80
Коминтерна ул, 20а	ОДЗ	0,1090		0,0003	0,1093	274,54	0,68	275,21	274,97
Березовская ул, 124	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Коминтерна ул, 58	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Березовская ул, 108	ОДЗ	0,0063		0,0000	0,0063	15,87	0,03	15,90	15,89
Бурнаковская ул, 113	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Народная ул, 43а	ОДЗ	0,1280		0,0114	0,1394	322,39	26,52	348,91	339,37
Народная ул, нет	ОДЗ	0,0970			0,0970	244,31	0,00	244,31	244,31
Народная ул, нет	ОДЗ			0,0025	0,0025	0,00	5,93	5,93	3,79
Шаляпина ул, 20	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Шаляпина ул, 20	ОДЗ	0,0275		0,0017	0,0292	69,26	4,02	73,28	71,84
Буревестника ул, 16	ОДЗ	0,0038		0,0001	0,0039	9,57	0,23	9,80	9,72
Березовская ул, 106	ОДЗ	0,0036		0,0000	0,0036	9,07	0,05	9,12	9,10
Березовская ул, 106	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Березовская ул, 106	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Березовская ул, 82	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Березовская ул, 82	ОДЗ	0,0240			0,0240	60,45	0,00	60,45	60,45
Березовская ул, 97	ОДЗ	0,0017		0,0000	0,0017	4,28	0,11	4,39	4,35
Буревестника ул, 9	ОДЗ	0,0088			0,0088	22,16	0,00	22,16	22,16
Бурнаковская низина мкр	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Маршала Казакова ул, 5а	ОДЗ	0,3040			0,3040	765,68	0,00	765,68	765,68
Маршала Казакова ул, 5а	ОДЗ		0,3420		0,3420	861,39	0,00	861,39	861,39
Маршала Казакова ул, 5а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
50-летия Победы ул, 10 корпус 1	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
50-летия Победы ул, 10	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
50-летия Победы ул, 10	ОДЗ		0,0204		0,0204	51,38	0,00	51,38	51,38
50-летия Победы ул, 10	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
50-летия Победы ул, 10	ОДЗ		0,0200		0,0200	50,37	0,00	50,37	50,37
Александра Люкина ул, 7	ОДЗ	0,0020		0,0000	0,0020	5,04	0,03	5,07	5,06
50-летия Победы ул, 10 корпус 1	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
50-летия Победы ул, 10 корпус 1	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Народная ул, нет	ОДЗ	0,0350			0,0350	88,15	0,00	88,15	88,15
Народная ул, нет	ОДЗ	0,0400		0,0011	0,0411	100,75	2,57	103,32	102,39
Народная ул, нет	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Народная ул, нет	ОДЗ	0,5739		0,0191	0,5930	1445,47	44,65	1490,12	1474,05
Народная ул, нет	ОДЗ	0,0300			0,0300	75,56	0,00	75,56	75,56
50-летия Победы ул, 10 корпус 1	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Коминтерна ул, 16	ОДЗ	0,0681			0,0681	171,52	0,00	171,52	171,52
Березовская ул, 22	ОДЗ	0,0193		0,0000	0,0193	48,61	0,09	48,70	48,67
50-летия Победы ул, 10 корпус 1	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
50-летия Победы ул, 10 корпус 2	ОДЗ	0,0012	0,0024		0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
50-летия Победы ул, 10 корпус 2	ОДЗ	0,0011	0,0021		0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
50-летия Победы ул, 10	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
50-летия Победы ул, 10	ОДЗ		0,0209		0,0209	52,64	0,00	52,64	52,64
Березовская ул, 110	ОДЗ	0,0093		0,0004	0,0097	23,42	0,92	24,35	24,01
Бурнаковская ул, 51	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Героев пр-кт, 27а	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,74	0,00	32,74	32,74
Гвардейцев ул, 11	ОДЗ	0,1060		0,0091	0,1151	266,98	21,33	288,31	280,64
Гвардейцев ул, 11	ОДЗ	0,0115		0,0000	0,0115	28,96	0,06	29,03	29,00
Бурнаковская ул, 99	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Бийская ул, 15	ОДЗ	0,4130		0,0514	0,4644	1040,21	119,94	1160,15	1116,99
Бийская ул, 15	ОДЗ	0,1310		0,0061	0,1371	329,95	14,21	344,15	339,04
Коминтерна ул, 16	ОДЗ	0,0835		0,0014	0,0849	210,31	3,22	213,53	212,37
Коминтерна ул, 4/2	ОДЗ			0,0015	0,0015	0,00	3,39	3,39	2,17
Коминтерна ул, 4/2	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Чебоксарская ул, 9	ОДЗ	1,2150			1,2150	3060,19	0,00	3060,19	3060,19
Чебоксарская ул, 9	ОДЗ			0,0034	0,0034	0,00	7,96	7,96	5,09
Чебоксарская ул, 9	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Страж Революции ул, 29	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Народная ул, 82	ОДЗ	0,0042		0,0004	0,0046	10,58	0,83	11,41	11,11
Народная ул, 82	ОДЗ	0,0107		0,0004	0,0111	26,95	0,84	27,79	27,49
Народная ул, 82	ЖФ	0,3322		0,0699	0,4021	836,70	516,20	1352,90	1187,32
Народная ул, 80	ЖФ	0,3681		0,0829	0,4510	927,12	612,20	1539,32	1342,95
Народная ул, 78	ОДЗ	0,1090		0,0039	0,1129	274,54	9,13	283,66	280,38
Народная ул, 78	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Народная ул, 78	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Народная ул, 78	ОДЗ	0,2330		0,0116	0,2446	586,85	26,97	613,82	604,11
Сормовское ш, 20	ОДЗ	0,3862			0,3862	972,71	0,00	972,71	972,71
Сормовское ш, 20	ОДЗ	0,1580			0,1580	397,95	0,00	397,95	397,95
Сормовское ш, 20	ОДЗ	0,1317			0,1317	331,71	0,00	331,71	331,71
Сормовское ш, 20	ОДЗ	0,2860	0,2708		0,5568	1402,40	0,00	1402,40	1402,40
Сормовское ш, 20	ОДЗ		0,2372		0,2372	597,43	0,00	597,43	597,43

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Сормовское ш, 20	ОДЗ	0,5018			0,5018	1263,87	0,00	1263,87	1263,87
Сормовское ш, 20	ОДЗ	0,2311	0,3558		0,5869	1478,21	0,00	1478,21	1478,21
Сормовское ш, 20	ОДЗ	0,0294			0,0294	74,05	0,00	74,05	74,05
Сормовское ш, 20	ОДЗ	0,0910			0,0910	229,20	0,00	229,20	229,20
Сормовское ш, 20	ОДЗ	0,2427			0,2427	611,28	0,00	611,28	611,28
Сормовское ш, 20	ОДЗ	0,0621	0,2678		0,3299	830,91	0,00	830,91	830,91
Сормовское ш, 20	ОДЗ	0,1212			0,1212	305,26	0,00	305,26	305,26
Героев пр-кт, 37б корпус 3	ОДЗ	0,1214		0,0137	0,1351	305,77	31,92	337,68	326,20
Героев пр-кт, 37б корпус 3	ОДЗ	0,1230		0,0139	0,1369	309,80	32,34	342,14	330,50
Героев пр-кт, 37б корпус 3	ОДЗ	0,1222		0,0138	0,1360	307,78	32,13	339,91	328,35
Героев пр-кт, 37б корпус 3	ОДЗ	0,1208			0,1208	304,26	0,00	304,26	304,26
Героев пр-кт, 37в	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Героев пр-кт, 37в корпус 1	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Героев пр-кт, 37в корпус 2	ОДЗ	0,1168			0,1168	294,18	0,00	294,18	294,18
Героев пр-кт, 37в корпус 4	ОДЗ	0,0311			0,0311	78,33	0,00	78,33	78,33
Героев пр-кт, 37в корпус 5	ОДЗ	0,0702			0,0702	176,81	0,00	176,81	176,81
Героев пр-кт, 37в корпус 6	ОДЗ	0,1137			0,1137	286,37	0,00	286,37	286,37
Героев пр-кт, 37в корпус 7	ОДЗ	0,2740			0,2740	690,12	0,00	690,12	690,12
Народная ул, 41	ОДЗ	0,1721	0,3790		0,5511	1388,04	0,00	1388,04	1388,04
Народная ул, 41	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Народная ул, 41	ОДЗ	0,0273			0,0273	68,76	0,00	68,76	68,76
Народная ул, 41	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,43	0,43	0,28
Народная ул, 41	ОДЗ	0,0628		0,0003	0,0631	158,17	0,71	158,88	158,63
Народная ул, 41	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Народная ул, 41в	ОДЗ	0,0207			0,0207	52,14	0,00	52,14	52,14
Народная ул, 41	ОДЗ	0,0548		0,0003	0,0551	138,02	0,77	138,79	138,52
Народная ул, 41	ОДЗ	0,1206			0,1206	303,75	0,00	303,75	303,75
Народная ул, 41	ОДЗ	0,0405			0,0405	102,01	0,00	102,01	102,01
Маршала Воронова ул, 18а	ОДЗ	0,0624			0,0624	157,17	0,00	157,17	157,17
Маршала Воронова ул, 18а	ОДЗ	0,0216			0,0216	54,40	0,00	54,40	54,40
Маршала Воронова ул, 18а	ОДЗ	0,1363			0,1363	343,30	0,00	343,30	343,30
Маршала Воронова ул, 18а	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Маршала Воронова ул, 18а	ОДЗ	0,0176			0,0176	44,33	0,00	44,33	44,33
Маршала Воронова ул, 18а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Маршала Воронова ул, 1а	ОДЗ	0,1789		0,0001	0,1790	450,59	0,32	450,91	450,80
Березовская ул, 82	ОДЗ			0,0040	0,0040	0,00	9,37	9,37	6,00
Березовская ул, 75	ОДЗ	0,0091		0,0087	0,0178	22,92	20,29	43,21	35,91
Березовская ул, 67	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Березовская ул, 90	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Просвещенская ул, 1	ЖФ	0,4473		0,1290	0,5763	1126,60	952,64	2079,24	1773,67
Березовская ул, 83	ОДЗ	0,0076		0,0001	0,0077	19,14	0,15	19,30	19,24
Березовская ул, 94 корпус 1	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Березовская ул, 94 корпус 1	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Березовская ул, 94 корпус 1	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Березовская ул, 94 корпус 1	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Березовская ул, 83	ОДЗ	0,0038		0,0000	0,0038	9,57	0,05	9,62	9,60
Березовская ул, 94	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Героев пр-кт, 74а	ОДЗ	0,0554		0,0007	0,0561	139,53	1,66	141,20	140,60
Березовская ул, 83	ЖФ			0,1323	0,1323	0,00	977,01	977,01	663,62
Березовская ул, 92	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Героев пр-кт, 74	ЖФ			0,1454	0,1454	0,00	1073,75	1073,75	729,33
Героев пр-кт, 74а	ЖФ			0,0400	0,0400	0,00	295,39	295,39	200,64
Березовская ул, 65	ЖФ	0,3719		0,0950	0,4669	936,69	701,56	1638,25	1413,21
Березовская ул, 67	ЖФ	0,3742		0,0875	0,4617	942,49	646,17	1588,66	1381,39
Березовская ул, 75	ЖФ	0,2261		0,0486	0,2747	569,47	358,90	928,37	813,25
Березовская ул, 83	ЖФ	0,5529			0,5529	1392,57	0,00	1392,57	1392,57
Березовская ул, 90	ЖФ	0,2730			0,2730	687,60	0,00	687,60	687,60
Березовская ул, 92	ЖФ	0,5832			0,5832	1468,89	0,00	1468,89	1468,89
Березовская ул, 94	ЖФ	0,9441			0,9441	2377,88	0,00	2377,88	2377,88
Березовская ул, 94 корпус 1	ЖФ	0,1286			0,1286	323,90	0,00	323,90	323,90
Березовская ул, 96	ЖФ			0,4415	0,4415	0,00	3260,39	3260,39	2214,56
Березовская ул, 96	ЖФ	1,8392			1,8392	4632,34	0,00	4632,34	4632,34
Героев пр-кт, 74	ЖФ	0,5923			0,5923	1491,81	0,00	1491,81	1491,81
Героев пр-кт, 74а	ЖФ	0,1943			0,1943	489,38	0,00	489,38	489,38
Березовская ул, 94 корпус 1	ОДЗ	0,0155			0,0155	39,04	0,00	39,04	39,04
Березовская ул, 94	ОДЗ	0,0546			0,0546	137,52	0,00	137,52	137,52
Березовская ул, 94	ОДЗ	0,0252			0,0252	63,47	0,00	63,47	63,47
Березовская ул, 65	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Березовская ул, 65	ОДЗ	0,0535	0,0119	0,0002	0,0656	164,72	0,57	165,29	165,09
Березовская ул, 63	ОДЗ	0,1400			0,1400	352,54	0,00	352,54	352,54
Березовская ул, 63	ОДЗ		0,0800		0,0800	201,41	0,00	201,41	201,41
Березовская ул, 63	ОДЗ	0,0111			0,0111	28,02	0,00	28,02	28,02
Березовская ул, 63	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Березовская ул, 74	ОДЗ	0,1180			0,1180	297,20	0,00	297,20	297,20
Просвещенская ул, 9а	ОДЗ	0,1210			0,1210	304,76	0,00	304,76	304,76
Березовская ул, 96	ОДЗ	0,1165			0,1165	293,43	0,00	293,43	293,43
Страж Революции ул, 31	ОДЗ	0,0830		0,0043	0,0873	209,05	10,00	219,05	215,45
Страж Революции ул, 31	ОДЗ	0,0255		0,0001	0,0256	64,23	0,23	64,46	64,37
Страж Революции ул, 31	ОДЗ	0,2020		0,0949	0,2969	508,77	221,26	730,03	650,41
Березовская ул, 94 корпус 1	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Березовская ул, 82	ОДЗ			0,0019	0,0019	0,00	4,48	4,48	2,87
Березовская ул, 82	ОДЗ			0,0039	0,0039	0,00	9,10	9,10	5,82
Березовская ул, 94	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Березовская ул, 85а	ОДЗ	0,1610		0,0058	0,1668	405,51	13,42	418,93	414,10
Березовская ул, 85а	ОДЗ	0,3110			0,3110	783,31	0,00	783,31	783,31
Березовская ул, 85а	ОДЗ		0,6428		0,6428	1619,00	0,00	1619,00	1619,00
Березовская ул, 85а	ОДЗ			0,0046	0,0046	0,00	10,67	10,67	6,83
Березовская ул, 85а	ОДЗ			0,0036	0,0036	0,00	8,43	8,43	5,40
Березовская ул, 85а	ОДЗ	0,2640		0,0835	0,3475	664,93	194,71	859,64	789,57
Березовская ул, 85а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Березовская ул, 85а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Березовская ул, 85	ОДЗ	0,0710		0,0170	0,0880	178,83	39,54	218,37	204,14
Березовская ул, 85	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Березовская ул, 96	ОДЗ	0,0437		0,0003	0,0440	110,07	0,78	110,85	110,57
Березовская ул, 96	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Березовская ул, 96	ОДЗ	0,0525		0,0003	0,0528	132,23	0,66	132,89	132,65
Красных Зорь ул, 11	ЖФ	1,0129		0,1684	1,1813	2551,16	1243,60	3794,76	3395,86
Красных Зорь ул, 11	ЖФ	0,4965		0,0925	0,5890	1250,52	683,09	1933,61	1714,50
Красных Зорь ул, 11	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Красных Зорь ул, 11	ОДЗ	0,0072		0,0011	0,0083	18,13	2,46	20,60	19,71
Московское ш, 207а	ОДЗ			0,0049	0,0049	0,00	11,36	11,36	7,27
Им Героя Давыдова ул, 22	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,51	1,51	0,97
Им Героя Давыдова ул, 22	ОДЗ	0,0690			0,0690	173,79	0,00	173,79	173,79
Березовская ул, 82а	ОДЗ			0,0026	0,0026	0,00	6,17	6,17	3,95
Героя Безрукова ул, 5а	ОДЗ	0,0169		0,0259	0,0428	42,57	60,40	102,97	81,23
Героя Безрукова ул, 5а	ОДЗ	0,0289			0,0289	72,79	0,00	72,79	72,79
50-летия Победы ул, 22	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
50-летия Победы ул, 34а	ОДЗ	0,0040		0,0000	0,0040	10,07	0,10	10,18	10,14
Страж Революции ул, 30	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,69	0,00	25,69	25,69
Евгения Никонова ул, 7/24	ОДЗ	0,0160			0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
Евгения Никонова ул, 7/24	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,72	0,00	29,72	29,72
Евгения Никонова ул, 17	ЖФ	0,2296			0,2296	578,29	0,00	578,29	578,29
Евгения Никонова ул, 18	ЖФ	0,2212			0,2212	557,13	0,00	557,13	557,13
Евгения Никонова ул, 7/24	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
50-летия Победы ул, 20	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03
Героя Безрукова ул, 1	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Героя Безрукова ул, 1	ОДЗ	0,0224			0,0224	56,42	0,00	56,42	56,42
Героя Безрукова ул, 6	ОДЗ	0,0036		0,0000	0,0036	9,07	0,08	9,14	9,12
Героя Безрукова ул, 1	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Им Генерала Ключева ул, 1	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Страж Революции ул, 36	ОДЗ	0,0055		0,0001	0,0056	13,85	0,26	14,11	14,02
Страж Революции ул, 34	ОДЗ	0,0059		0,0003	0,0062	14,86	0,72	15,58	15,32
Им Генерала Ключева ул, 1	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
50-летия Победы ул, 22	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Им Генерала Ключева ул, 1	ОДЗ	0,0143			0,0143	36,02	0,00	36,02	36,02
Им Генерала Ключева ул, 1	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Им Генерала Ключева ул, 1	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Евгения Никонова ул, 7/24	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
50-летия Победы ул, 20	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,92	0,00	22,92	22,92
Страж Революции ул, 40	ОДЗ	0,0069		0,0000	0,0069	17,38	0,03	17,41	17,40
Героя Безрукова ул, 4	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Страж Революции ул, 26	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Им Генерала Ключева ул, 1	ОДЗ	0,0135			0,0135	34,00	0,00	34,00	34,00
50-летия Победы ул, 20	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
50-летия Победы ул, 22	ЖФ			0,0255	0,0255	0,00	188,31	188,31	127,91

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
50-летия Победы ул, 23	ЖФ	0,1140			0,1140	287,13	0,00	287,13	287,13
Героя Безрукова ул, 6	ЖФ	0,1095		0,0143	0,1238	275,79	105,60	381,40	347,52
Евгения Никонова ул, 1	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Им Генерала Ключева ул, 10	ЖФ	0,0738			0,0738	185,88	0,00	185,88	185,88
Им Генерала Ключева ул, 2	ЖФ	0,0744			0,0744	187,39	0,00	187,39	187,39
Им Генерала Ключева ул, 4	ЖФ	0,1120			0,1120	282,09	0,00	282,09	282,09
Им Генерала Ключева ул, 6	ЖФ	0,1994			0,1994	502,22	0,00	502,22	502,22
Им Генерала Ключева ул, 8	ЖФ	0,1103			0,1103	277,81	0,00	277,81	277,81
Просвещенская ул, 2	ЖФ	0,0738		0,0134	0,0872	185,88	98,96	284,83	253,09
Просвещенская ул, 6	ЖФ	0,0752			0,0752	189,40	0,00	189,40	189,40
Страж Революции ул, 36	ЖФ	0,0703		0,0142	0,0845	177,06	104,86	281,93	248,29
Страж Революции ул, 38	ЖФ	0,0745		0,0217	0,0962	187,64	160,25	347,89	296,49
Страж Революции ул, 40	ЖФ	0,0691		0,0135	0,0826	174,04	99,69	273,74	241,76
50-летия Победы ул, 11	ЖФ	0,1499			0,1499	377,55	0,00	377,55	377,55
50-летия Победы ул, 13	ЖФ	0,2115			0,2115	532,70	0,00	532,70	532,70
50-летия Победы ул, 15	ЖФ	0,2044			0,2044	514,82	0,00	514,82	514,82
50-летия Победы ул, 17	ЖФ	0,1989			0,1989	500,96	0,00	500,96	500,96
50-летия Победы ул, 19	ЖФ	0,1523			0,1523	383,59	0,00	383,59	383,59
50-летия Победы ул, 20	ЖФ	0,0923			0,0923	232,47	0,00	232,47	232,47
50-летия Победы ул, 21	ЖФ	0,1139			0,1139	286,88	0,00	286,88	286,88
50-летия Победы ул, 22	ЖФ	0,1019			0,1019	256,65	0,00	256,65	256,65
50-летия Победы ул, 25	ЖФ	0,1356			0,1356	341,53	0,00	341,53	341,53
50-летия Победы ул, 28	ЖФ	0,2347			0,2347	591,13	0,00	591,13	591,13
50-летия Победы ул, 30	ЖФ	0,2544			0,2544	640,75	0,00	640,75	640,75
50-летия Победы ул, 32	ЖФ	0,2410			0,2410	607,00	0,00	607,00	607,00
50-летия Победы ул, 34	ЖФ	0,2006			0,2006	505,25	0,00	505,25	505,25
50-летия Победы ул, 36	ЖФ	0,1105			0,1105	278,31	0,00	278,31	278,31
50-летия Победы ул, 9	ЖФ	0,2134			0,2134	537,48	0,00	537,48	537,48
Героя Безрукова ул, 1	ЖФ	0,1550			0,1550	390,39	0,00	390,39	390,39
Героя Безрукова ул, 2	ЖФ	0,1213		0,0333	0,1546	305,51	245,91	551,43	472,55
Героя Безрукова ул, 3	ЖФ	0,1055			0,1055	265,72	0,00	265,72	265,72
Героя Безрукова ул, 4	ЖФ	0,0772			0,0772	194,44	0,00	194,44	194,44
Героя Безрукова ул, 8	ЖФ	0,2045		0,0329	0,2374	515,07	242,96	758,03	680,09
Евгения Никонова ул, 1	ЖФ	0,1109			0,1109	279,32	0,00	279,32	279,32
Евгения Никонова ул, 16	ЖФ	0,2429			0,2429	611,79	0,00	611,79	611,79
Евгения Никонова ул, 3	ЖФ	0,0890			0,0890	224,16	0,00	224,16	224,16
Евгения Никонова ул, 5	ЖФ	0,1028			0,1028	258,92	0,00	258,92	258,92
Евгения Никонова ул, 7/24	ЖФ	0,1531			0,1531	385,61	0,00	385,61	385,61
Им Генерала Ключева ул, 1	ЖФ	0,2215			0,2215	557,89	0,00	557,89	557,89
Им Генерала Ключева ул, 3	ЖФ	0,1129			0,1129	284,36	0,00	284,36	284,36
Страж Революции ул, 26	ЖФ	0,1038			0,1038	261,44	0,00	261,44	261,44
Страж Революции ул, 28	ЖФ	0,1893			0,1893	476,78	0,00	476,78	476,78
Страж Революции ул, 30	ЖФ	0,2766			0,2766	696,66	0,00	696,66	696,66
Страж Революции ул, 32	ЖФ	0,2020			0,2020	508,77	0,00	508,77	508,77
Страж Революции ул, 34	ЖФ	0,1124		0,0243	0,1367	283,10	179,45	462,55	404,99

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Страж Революции ул, 28	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Евгения Никонова ул, 7/24	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Страж Революции ул, 26	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
50-летия Победы ул, 34	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
50-летия Победы ул, 34	ОДЗ	0,0160			0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
50-летия Победы ул, 34	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
50-летия Победы ул, 25	ОДЗ	0,0168			0,0168	42,31	0,00	42,31	42,31
50-летия Победы ул, 25	ОДЗ	0,0142			0,0142	35,77	0,00	35,77	35,77
50-летия Победы ул, 25	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
50-летия Победы ул, 24	ОДЗ	0,0656			0,0656	165,22	0,00	165,22	165,22
50-летия Победы ул, 24	ОДЗ	0,2640			0,2640	664,93	0,00	664,93	664,93
Просвещенская ул, 4	ОДЗ	0,0452			0,0452	113,84	0,00	113,84	113,84
Просвещенская ул, 4	ОДЗ	0,0171			0,0171	43,07	0,00	43,07	43,07
Просвещенская ул, 4	ОДЗ	0,3850			0,3850	969,69	0,00	969,69	969,69
50-летия Победы ул, 20	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
50-летия Победы ул, 30	ОДЗ	0,0640			0,0640	161,20	0,00	161,20	161,20
Им Генерала Клюева ул, 12	ОДЗ	0,0640			0,0640	161,20	0,00	161,20	161,20
50-летия Победы ул, 34	ОДЗ	0,0236			0,0236	59,44	0,00	59,44	59,44
50-летия Победы ул, 32	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
50-летия Победы ул, 20	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
50-летия Победы ул, 34а	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,65	0,65	0,42
50-летия Победы ул, 34а	ОДЗ	0,0270			0,0270	68,00	0,00	68,00	68,00
Героя Безрукова ул, 4	ОДЗ	0,0112			0,0112	28,21	0,00	28,21	28,21
Евгения Никонова ул, 3	ОДЗ	0,0548			0,0548	138,02	0,00	138,02	138,02
Героя Безрукова ул, 4	ОДЗ	0,0199			0,0199	50,12	0,00	50,12	50,12
Евгения Никонова ул, 21	ОДЗ	0,1450		0,0702	0,2152	365,21	163,66	528,87	469,97
Евгения Никонова ул, 21	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Евгения Никонова ул, 21	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
50-летия Победы ул, 20	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Красных Зорь ул, 11	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Красных Зорь ул, 15	ОДЗ	0,0111		0,0001	0,0112	27,96	0,23	28,19	28,11
Красных Зорь ул, 19	ОДЗ	0,0217		0,0001	0,0218	54,66	0,14	54,79	54,74
Красных Зорь ул, 19	ОДЗ	0,0219			0,0219	55,16	0,00	55,16	55,16
Красных Зорь ул, 19	ОДЗ		0,0150		0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Красных Зорь ул, 19	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Героя Рябцева ул, 38	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Красных Зорь ул, 15	ЖФ	1,4508		0,2858	1,7366	3654,09	2110,58	5764,67	5087,66
Красных Зорь ул, 13	ЖФ	0,5227		0,0633	0,5860	1316,51	467,46	1783,97	1634,02
Красных Зорь ул, 18	ЖФ	0,6178		0,1254	0,7432	1556,04	926,05	2482,09	2185,04
Красных Зорь ул, 14а	ОДЗ	0,0171			0,0171	43,07	0,00	43,07	43,07
Красных Зорь ул, 14а	ОДЗ	0,0553			0,0553	139,28	0,00	139,28	139,28
Красных Зорь ул, 17	ОДЗ	0,0053		0,0000	0,0053	13,35	0,08	13,43	13,40
Красных Зорь ул, 17	ОДЗ	0,0019		0,0001	0,0020	4,79	0,12	4,91	4,86
Красных Зорь ул, 19	ЖФ	1,2907		0,2029	1,4936	3250,85	1498,38	4749,23	4268,60
Героя Рябцева ул, 46	ОДЗ	0,0140			0,0140	35,26	0,00	35,26	35,26

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Красных Зорь ул, 19	ОДЗ	0,0341		0,0018	0,0359	85,89	4,17	90,06	88,56
Красных Зорь ул, 19	ОДЗ	0,0406			0,0406	102,26	0,00	102,26	102,26
Красных Зорь ул, 19	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Березовская ул, 18	ОДЗ	0,0124		0,0084	0,0208	31,23	19,62	50,86	43,79
Красных Зорь ул, 19	ОДЗ	0,0656			0,0656	165,22	0,00	165,22	165,22
Александра Люкина ул, 5	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Им Героя Давыдова ул, 17	ОДЗ	0,0115			0,0115	28,96	0,00	28,96	28,96
Александра Люкина ул, 5	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Героя Рябцева ул, 36	ЖФ	0,0412			0,0412	103,77	0,00	103,77	103,77
Героя Рябцева ул, 38	ЖФ	0,0409			0,0409	103,01	0,00	103,01	103,01
Героя Рябцева ул, 44	ЖФ	0,0405			0,0405	102,01	0,00	102,01	102,01
Им Героя Давыдова ул, 21	ЖФ	0,0412			0,0412	103,77	0,00	103,77	103,77
Красных Зорь ул, 14	ЖФ			0,0766	0,0766	0,00	565,68	565,68	384,23
Героя Рябцева ул, 40	ЖФ	0,0409			0,0409	103,01	0,00	103,01	103,01
Героя Рябцева ул, 42	ЖФ	0,0403			0,0403	101,50	0,00	101,50	101,50
Им Героя Давыдова ул, 15	ЖФ	0,0279			0,0279	70,27	0,00	70,27	70,27
Им Героя Давыдова ул, 17	ЖФ	0,0191			0,0191	48,11	0,00	48,11	48,11
Им Героя Давыдова ул, 19	ЖФ	0,0407			0,0407	102,51	0,00	102,51	102,51
Им Героя Давыдова ул, 28	ЖФ	0,0426			0,0426	107,30	0,00	107,30	107,30
Им Героя Давыдова ул, 32	ЖФ	0,0414			0,0414	104,27	0,00	104,27	104,27
Красных Зорь ул, 14	ЖФ	0,3608			0,3608	908,74	0,00	908,74	908,74
Красных Зорь ул, 17	ЖФ	1,0444		0,2662	1,3106	2630,50	1965,83	4596,34	3965,76
Лубянская ул, 1	ЖФ	0,2984			0,2984	751,57	0,00	751,57	751,57
Лубянская ул, 6	ЖФ	0,2987			0,2987	752,33	0,00	752,33	752,33
Красных Зорь ул, 14б	ОДЗ	0,0155			0,0155	39,04	0,00	39,04	39,04
Красных Зорь ул, 18г	ОДЗ	0,0351			0,0351	88,41	0,00	88,41	88,41
Красных Зорь ул, 19	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Красных Зорь ул, 14а	ОДЗ	0,2600			0,2600	654,85	0,00	654,85	654,85
Красных Зорь ул, 14а	ОДЗ		0,5600		0,5600	1410,46	0,00	1410,46	1410,46
Красных Зорь ул, 14	ОДЗ	0,0076		0,0001	0,0077	19,14	0,23	19,37	19,29
Им Героя Давыдова ул, 15	ОДЗ	0,0245			0,0245	61,71	0,00	61,71	61,71
Красных Зорь ул, 13а	ОДЗ	0,2210			0,2210	556,63	0,00	556,63	556,63
Красных Зорь ул, 13а	ОДЗ		0,0440		0,0440	110,82	0,00	110,82	110,82
Александра Люкина ул, 7а	ОДЗ	0,0300			0,0300	75,56	0,00	75,56	75,56
Александра Люкина ул, 7а	ОДЗ		0,0760		0,0760	191,42	0,00	191,42	191,42
Александра Люкина ул, 7а	ОДЗ	0,2030			0,2030	511,29	0,00	511,29	511,29
Александра Люкина ул, 7а	ОДЗ		0,0950		0,0950	239,27	0,00	239,27	239,27
Героя Рябцева ул, 46	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Героя Рябцева ул, 46	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Героя Рябцева ул, 46	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Героя Рябцева ул, 46	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Героя Рябцева ул, 46	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Героя Рябцева ул, 46	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Героя Рябцева ул, 46	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Героя Рябцева ул, 46	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Героя Рябцева ул, 46	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Героя Рябцева ул, 46	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Героя Рябцева ул, 46	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Им Героя Давыдова ул, 22	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Красных Зорь ул, 23	ОДЗ	0,0516		0,0088	0,0604	129,96	20,52	150,49	143,10
Красных Зорь ул, 23	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Красных Зорь ул, 25	ЖФ	0,2082		0,0695	0,2777	524,39	513,24	1037,63	873,00
Красных Зорь ул, 23	ЖФ	0,4653		0,0948	0,5601	1171,94	699,71	1871,65	1647,20
Красных Зорь ул, 27	ЖФ	0,1929		0,0365	0,2294	485,85	269,55	755,40	668,94
Красных Зорь ул, 24/5	ОДЗ	0,0600		0,0135	0,0735	151,12	31,57	182,69	171,33
Красных Зорь ул, 24/5	ОДЗ		0,0310		0,0310	78,08	0,00	78,08	78,08
Красных Зорь ул, 24/5	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Красных Зорь ул, 24а	ОДЗ	0,0312			0,0312	78,58	0,00	78,58	78,58
Красных Зорь ул, 27	ОДЗ	0,0300		0,0001	0,0301	75,56	0,23	75,79	75,71
Красных Зорь ул, 23	ЖФ	0,6244		0,1596	0,7840	1572,66	1178,61	2751,27	2373,21
Красных Зорь ул, 24	ЖФ	1,1854		0,2628	1,4482	2985,63	1940,73	4926,36	4303,84
Красных Зорь ул, 25	ОДЗ	0,0782		0,0001	0,0783	196,96	0,28	197,24	197,14
Красных Зорь ул, 25	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,21	0,21	0,13
Красных Зорь ул, 25	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Красных Зорь ул, 23е	ОДЗ	0,0151		0,0012	0,0163	38,03	2,82	40,85	39,84
Красных Зорь ул, 23	ОДЗ	0,0004		0,0000	0,0004	1,01	0,05	1,05	1,04
Красных Зорь ул, 23	ОДЗ	0,0020		0,0000	0,0020	5,04	0,06	5,10	5,08
Красных Зорь ул, 23	ОДЗ	0,0022		0,0000	0,0022	5,54	0,05	5,59	5,57
Красных Зорь ул, 23а	ОДЗ	0,0970		0,0011	0,0981	244,31	2,66	246,97	246,02
Красных Зорь ул, 23а	ОДЗ	0,0110		0,0009	0,0119	27,71	2,06	29,77	29,03
Красных Зорь ул, 23	ОДЗ	0,0560		0,0003	0,0563	141,05	0,77	141,82	141,54
Народная ул, 54	ЖФ	0,2167		0,0724	0,2891	545,80	534,66	1080,46	908,95
Народная ул, 56	ЖФ			0,0724	0,0724	0,00	534,66	534,66	363,16
Сормовское ш, 15б	ОДЗ	0,0319			0,0319	80,35	0,00	80,35	80,35
Сормовское ш, 15	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Сормовское ш, 15	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Маршала Воронова ул, 2а	ЖФ	0,2005		0,0486	0,2491	504,99	358,90	863,90	748,77
Сормовское ш, 16а	ЖФ	0,1974		0,0497	0,2471	497,19	367,02	864,21	746,48
Сормовское ш, 13	ОДЗ	0,0434			0,0434	109,31	0,00	109,31	109,31
Сормовское ш, 13	ОДЗ	0,0172			0,0172	43,32	0,00	43,32	43,32
Сормовское ш, 15а	ОДЗ	0,0280			0,0280	70,52	0,00	70,52	70,52
Маршала Воронова ул, 6	ЖФ	0,2109			0,2109	531,19	0,00	531,19	531,19
Сормовское ш, 13	ЖФ	0,1946			0,1946	490,13	0,00	490,13	490,13
Сормовское ш, 15	ОДЗ	0,1773		0,0005	0,1778	446,56	1,12	447,68	447,28
Сормовское ш, 13	ОДЗ	0,0335			0,0335	84,38	0,00	84,38	84,38
Маршала Казакова ул, 4	ОДЗ	0,2731			0,2731	687,85	0,00	687,85	687,85
Маршала Казакова ул, 4	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Маршала Воронова ул, 2а	ОДЗ	0,0456		0,0001	0,0457	114,85	0,32	115,17	115,06
Сормовское ш, 15	ЖФ			0,1144	0,1144	0,00	844,82	844,82	573,83
Сормовское ш, 15а	ЖФ			0,0763	0,0763	0,00	563,46	563,46	382,72

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Сормовское ш, 14	ЖФ	0,1928			0,1928	485,60	0,00	485,60	485,60
Сормовское ш, 15	ЖФ	0,4711			0,4711	1186,55	0,00	1186,55	1186,55
Сормовское ш, 15а	ЖФ	0,3345			0,3345	842,50	0,00	842,50	842,50
Сормовское ш, 16	ЖФ	0,2568			0,2568	646,80	0,00	646,80	646,80
Сормовское ш, 17	ЖФ	0,2626			0,2626	661,40	0,00	661,40	661,40
Сормовское ш, 19	ЖФ	0,3004			0,3004	756,61	0,00	756,61	756,61
Сормовское ш, 14	ОДЗ	0,0275			0,0275	69,26	0,00	69,26	69,26
Сормовское ш, 14	ОДЗ	0,0193			0,0193	48,61	0,00	48,61	48,61
Сормовское ш, 14	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Страж Революции ул, 15	ОДЗ	0,0177		0,0260	0,0437	44,58	60,64	105,22	83,39
Страж Революции ул, 15а	ОДЗ	0,0469			0,0469	118,13	0,00	118,13	118,13
Гвардейцев ул, 12	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Страж Революции ул, 8/4	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Страж Революции ул, 8/4	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Страж Революции ул, 18	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Буревестника ул, 14	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Страж Революции ул, 16	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Страж Революции ул, 17	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Гвардейцев ул, 12	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Гвардейцев ул, 16	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Страж Революции ул, 20	ОДЗ	0,0252			0,0252	63,47	0,00	63,47	63,47
Буревестника ул, 14	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Софьи Перовской ул, 9	ОДЗ	0,0220			0,0220	55,41	0,00	55,41	55,41
Софьи Перовской ул, 9	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,08	0,08	0,05
Страж Революции ул, 18	ОДЗ	0,0195			0,0195	49,11	0,00	49,11	49,11
Страж Революции ул, 20	ОДЗ	0,0263			0,0263	66,24	0,00	66,24	66,24
Страж Революции ул, 8/4	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Буревестника ул, 12а	ЖФ	0,0587			0,0587	147,85	0,00	147,85	147,85
Страж Революции ул, 18	ЖФ	0,2859			0,2859	720,09	0,00	720,09	720,09
Страж Революции ул, 20	ЖФ	0,2050			0,2050	516,33	0,00	516,33	516,33
Страж Революции ул, 22	ЖФ			0,0314	0,0314	0,00	231,88	231,88	157,50
Страж Революции ул, 15	ОДЗ	0,0700			0,0700	176,31	0,00	176,31	176,31
Страж Революции ул, 15	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,69	0,69	0,44
Страж Революции ул, 15	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Буревестника ул, 12	ЖФ	0,0899			0,0899	226,43	0,00	226,43	226,43
Буревестника ул, 14	ЖФ	0,1516			0,1516	381,83	0,00	381,83	381,83
Гвардейцев ул, 12	ЖФ	0,1033			0,1033	260,18	0,00	260,18	260,18
Гвардейцев ул, 16	ЖФ	0,4392			0,4392	1106,20	0,00	1106,20	1106,20
Гвардейцев ул, 18	ЖФ	0,2992			0,2992	753,59	0,00	753,59	753,59
Софьи Перовской ул, 3	ЖФ	0,0745		0,0067	0,0812	187,64	49,48	237,12	221,25
Страж Революции ул, 16	ЖФ	0,3177			0,3177	800,18	0,00	800,18	800,18
Страж Революции ул, 17	ЖФ	0,3111			0,3111	783,56	0,00	783,56	783,56
Страж Революции ул, 22	ЖФ	0,1939			0,1939	488,37	0,00	488,37	488,37
Страж Революции ул, 8/4	ЖФ	0,1401			0,1401	352,87	0,00	352,87	352,87
Страж Революции ул, 15а	ОДЗ	0,0500		0,0005	0,0505	125,93	1,06	127,00	126,61



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Страж Революции ул, 15а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Страж Революции ул, 12	ОДЗ	0,0830			0,0830	209,05	0,00	209,05	209,05
Страж Революции ул, 12а	ОДЗ	0,0380			0,0380	95,71	0,00	95,71	95,71
Страж Революции ул, 13	ОДЗ	0,0810			0,0810	204,01	0,00	204,01	204,01
Страж Революции ул, 14	ОДЗ	0,0830			0,0830	209,05	0,00	209,05	209,05
Буревестника ул, 14	ОДЗ	0,0117			0,0117	29,47	0,00	29,47	29,47
Страж Революции ул, 17	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Гвардейцев ул, 4а	ОДЗ	0,1680			0,1680	423,14	0,00	423,14	423,14
Страж Революции ул, 17	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Софьи Перовской ул, 9	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Софьи Перовской ул, 9	ОДЗ	0,0170			0,0170	42,82	0,00	42,82	42,82
Страж Революции ул, 20	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,66	0,00	21,66	21,66
Софьи Перовской ул, 5	ОДЗ	0,1390			0,1390	350,10	0,00	350,10	350,10
Софьи Перовской ул, 5	ОДЗ	0,2396		0,0058	0,2454	603,47	13,42	616,90	612,07
Софьи Перовской ул, 5	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,79	0,00	38,79	38,79
Софьи Перовской ул, 5	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Березовская ул, 95а	ОДЗ	0,1738			0,1738	437,75	0,00	437,75	437,75
Страж Революции ул, 10	ОДЗ	0,0730			0,0730	183,86	0,00	183,86	183,86
Страж Революции ул, 22	ОДЗ	0,0056		0,0001	0,0057	14,10	0,12	14,23	14,18
Буревестника ул, 12	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Страж Революции ул, 17	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Страж Революции ул, 9а	ОДЗ	0,0530			0,0530	133,49	0,00	133,49	133,49
Страж Революции ул, 9а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Левинка ул, 39	ОДЗ	0,0158			0,0158	39,80	0,00	39,80	39,80
Левинка ул, 50	ОДЗ	0,0390			0,0390	98,23	0,00	98,23	98,23
Левинка ул, 53	ОДЗ	0,0277			0,0277	69,77	0,00	69,77	69,77
Левинка ул, 56	ОДЗ	0,0165			0,0165	41,56	0,00	41,56	41,56
Левинка ул, 56	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Левинка ул, 38	ЖФ	0,0224			0,0224	56,42	0,00	56,42	56,42
Левинка ул, 39	ЖФ	0,0524			0,0524	131,98	0,00	131,98	131,98
Левинка ул, 40	ЖФ	0,0228			0,0228	57,43	0,00	57,43	57,43
Левинка ул, 41	ЖФ	0,0220			0,0220	55,41	0,00	55,41	55,41
Левинка ул, 43	ЖФ	0,0241			0,0241	60,70	0,00	60,70	60,70
Левинка ул, 42	ЖФ	0,0222			0,0222	55,91	0,00	55,91	55,91
Левинка ул, 9	ОДЗ	0,0763			0,0763	192,17	0,00	192,17	192,17
Левинка ул, 9	ОДЗ	0,0244			0,0244	61,46	0,00	61,46	61,46
Левинка ул, 51	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,93	0,00	24,93	24,93
Левинка ул, 51	ОДЗ	0,0137			0,0137	34,61	0,00	34,61	34,61
Левинка ул, 51	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Левинка ул, 51	ОДЗ	0,0517			0,0517	130,22	0,00	130,22	130,22
Левинка ул, нет	ОДЗ	0,0059		0,0035	0,0094	14,86	8,16	23,02	20,09
Левинка ул, 36	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Левинка ул, 39	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,83	0,83	0,53
Левинка ул, нет	ОДЗ	0,0929			0,0929	233,98	0,00	233,98	233,98
Левинка ул, нет	ОДЗ	0,0681			0,0681	171,52	0,00	171,52	171,52



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Левинка ул, нет	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Левинка ул, 50	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Левинка ул, 53	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,08	0,08	0,05
Левинка ул, 56	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,08	0,08	0,05
Левинка ул, 1	ЖФ	0,3347		0,0800	0,4147	843,00	590,78	1433,78	1244,28
Левинка ул, 35	ЖФ	0,0229		0,0059	0,0288	57,68	43,57	101,25	87,27
Левинка ул, 36	ЖФ	0,0222		0,0044	0,0266	55,91	32,49	88,41	77,98
Левинка ул, 37	ЖФ	0,0219		0,0056	0,0275	55,16	41,35	96,51	83,25
Левинка ул, 38	ЖФ			0,0040	0,0040	0,00	29,54	29,54	20,06
Левинка ул, 39	ЖФ			0,0150	0,0150	0,00	110,77	110,77	75,24
Левинка ул, 40	ЖФ			0,0053	0,0053	0,00	39,14	39,14	26,58
Левинка ул, 41	ЖФ			0,0031	0,0031	0,00	22,89	22,89	15,55
Левинка ул, 43	ЖФ			0,0082	0,0082	0,00	60,56	60,56	41,13
Левинка ул, 44	ЖФ	0,1028		0,0191	0,1219	258,92	141,05	399,97	354,73
Левинка ул, 42	ЖФ			0,0044	0,0044	0,00	32,49	32,49	22,07
Левинка ул, 47	ОДЗ	0,0545		0,0001	0,0546	137,27	0,28	137,54	137,44
Левинка ул, 47	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Левинка ул, нет	ОДЗ	0,2002		0,0136	0,2138	504,24	31,68	535,92	524,52
Левинка ул, нет	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Левинка ул, 9	ОДЗ			0,0033	0,0033	0,00	7,70	7,70	4,93
Коминтерна ул, 248	ОДЗ	0,0145			0,0145	36,52	0,00	36,52	36,52
Ефремова ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,05	0,05	0,03
Ефремова ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,06	0,06	0,04
Ефремова ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,08	0,08	0,05
Ефремова ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Ефремова ул, 3	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,83	0,83	0,53
Ефремова ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,09	0,09	0,06
Ефремова ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,04	0,04	0,02
Ефремова ул, 3	ЖФ			0,0822	0,0822	0,00	607,03	607,03	412,32
Ефремова ул, 5	ЖФ			0,0617	0,0617	0,00	455,64	455,64	309,49
Ефремова ул, 3	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,08	0,08	0,05
Коминтерна ул, 179	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,12	0,12	0,08
Коминтерна ул, 179	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,04	0,04	0,02
Коминтерна ул, 179	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,85	0,85	0,54
Коминтерна ул, 179	ЖФ			0,0359	0,0359	0,00	265,11	265,11	180,07
Коминтерна ул, 181	ЖФ			0,0449	0,0449	0,00	331,58	331,58	225,22
Сталелитейный пер, 9	ЖФ			0,0002	0,0002	0,00	1,48	1,48	1,00
Коминтерна ул, 179	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,02	0,02	0,01
Коминтерна ул, 179	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,02	0,02	0,01
Коминтерна ул, 179	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,85	0,85	0,54
Коминтерна ул, 177	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коминтерна ул, 41а	ОДЗ	0,5000		0,0013	0,5013	1259,34	2,96	1262,29	1261,23
Коминтерна ул, 99	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Белозерская ул, 4	ОДЗ	0,0117			0,0117	29,52	0,00	29,52	29,52
Белозерская ул, 4	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,85	0,00	23,85	23,85

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Белозерская ул, 4	ЖФ	0,4939			0,4939	1243,97	0,00	1243,97	1243,97
Белозерская ул, 5	ЖФ	0,4447			0,4447	1120,05	0,00	1120,05	1120,05
Белозерская ул, 5	ОДЗ	0,0239			0,0239	60,20	0,00	60,20	60,20
Белозерская ул, 5	ОДЗ	0,0370			0,0370	93,19	0,00	93,19	93,19
Белозерская ул, 6	ЖФ	0,4882			0,4882	1229,62	0,00	1229,62	1229,62
Белозерская ул, 6	ОДЗ	0,0371			0,0371	93,44	0,00	93,44	93,44
Белозерская ул, 7	ЖФ	0,3945			0,3945	993,62	0,00	993,62	993,62
Белозерская ул, 7	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Белозерская ул, 7	ОДЗ	0,0179			0,0179	45,11	0,00	45,11	45,11
Белозерская ул, 7	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Щербакова ул, 31	ОДЗ	0,0483			0,0483	121,65	0,00	121,65	121,65
Щербакова ул, 31	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коминтерна ул, 43	ОДЗ	0,6358			0,6358	1601,37	0,00	1601,37	1601,37
Коминтерна ул, 43	ОДЗ	0,1042			0,1042	262,45	0,00	262,45	262,45
Коминтерна ул, 43	ОДЗ	0,0265			0,0265	66,74	0,00	66,74	66,74
Коминтерна ул, 43	ОДЗ	0,0512			0,0512	128,96	0,00	128,96	128,96
Коминтерна ул, 43	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Московское ш, 4е	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Московское ш, 4е	ОДЗ	0,0570	0,0700		0,1270	319,87	0,00	319,87	319,87
Коминтерна ул, 31 (стр.)	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коминтерна ул, 31 (стр.)	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коминтерна ул, 31(стр)	ОДЗ	0,0900			0,0900	226,68	0,00	226,68	226,68
Коминтерна ул, 31(стр)	ОДЗ	0,0400	0,0800		0,1200	302,24	0,00	302,24	302,24
Коминтерна ул, 11	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коминтерна ул, 11	ОДЗ	0,1555	1,1358		1,2913	3252,36	0,00	3252,36	3252,36
Коминтерна ул, 41в	ОДЗ	0,1091			0,1091	274,79	0,00	274,79	274,79
Коминтерна ул, 41в	ОДЗ	0,7233			0,7233	1821,76	0,00	1821,76	1821,76
Белозерская ул, 1а	ОДЗ	0,0205			0,0205	51,63	0,00	51,63	51,63
Коминтерна ул, 5	ОДЗ	0,1091	0,2068		0,3159	795,65	0,00	795,65	795,65
Коминтерна ул, 5	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коминтерна ул, 5	ОДЗ	0,0597	0,7965		0,8562	2156,49	0,00	2156,49	2156,49
Коминтерна ул, 5	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коминтерна ул, 5	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коминтерна ул, 43 (стр)	ОДЗ	0,0490			0,0490	123,41	0,00	123,41	123,41
Белозерская ул, 4	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Белозерская ул, 4	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,37	0,00	9,37	9,37
Белозерская ул, 6	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Белозерская ул, 5	ОДЗ	0,0196			0,0196	49,37	0,00	49,37	49,37
Белозерская ул, 4	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,45	0,00	20,45	20,45
Коминтерна ул, 41г	ОДЗ	0,1510			0,1510	380,32	0,00	380,32	380,32
Коминтерна ул, 41г	ОДЗ		0,1100		0,1100	277,05	0,00	277,05	277,05
Коминтерна ул, 41г	ОДЗ	0,4480		0,0119	0,4599	1128,37	27,84	1156,21	1146,19
Коминтерна ул, 41г	ОДЗ		0,1500		0,1500	377,80	0,00	377,80	377,80
Коминтерна ул, 41г	ОДЗ	0,0380			0,0380	95,71	0,00	95,71	95,71
Коминтерна ул, 41г	ОДЗ	0,1510		0,0024	0,1534	380,32	5,62	385,94	383,92

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Коминтерна ул, 41г	ОДЗ		0,1600		0,1600	402,99	0,00	402,99	402,99
Коминтерна ул, 41г	ОДЗ	0,0300		0,0002	0,0302	75,56	0,35	75,91	75,79
Коминтерна ул, 41г	ОДЗ	0,2740			0,2740	690,12	0,00	690,12	690,12
Коминтерна ул, 41г	ОДЗ		0,1000		0,1000	251,87	0,00	251,87	251,87
Коминтерна ул, 41г	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коминтерна ул, 99	ОДЗ	0,0140			0,0140	35,26	0,00	35,26	35,26
Коминтерна ул, 99	ОДЗ	0,0286			0,0286	72,03	0,00	72,03	72,03
Коминтерна ул, 99	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Коминтерна ул, 99	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Коминтерна ул, 99	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Коминтерна ул, 99	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Коминтерна ул, 99	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Коминтерна ул, 99	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Коминтерна ул, между д. 168,170	ОДЗ	0,0131			0,0131	33,07	0,00	33,07	33,07
Коминтерна ул, 99	ЖФ	0,8445			0,8445	2127,02	0,00	2127,02	2127,02
Коминтерна ул, 99	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,50	0,00	0,50	0,50
Коминтерна ул, 99	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Коминтерна ул, 99	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Коминтерна ул, 99	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Коминтерна ул, 99	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Коминтерна ул, 99	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Коминтерна ул, 99	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Коминтерна ул, 99	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Коминтерна ул, 99	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Коминтерна ул, 99	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Коминтерна ул, 99	ОДЗ	0,0088			0,0088	22,16	0,00	22,16	22,16
Коминтерна ул, 99	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Коминтерна ул, 99	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Коминтерна ул, 99	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Коминтерна ул, 99	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Васенко ул, 9	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коминтерна ул, 41	ОДЗ	0,2036		0,0454	0,2490	512,80	105,82	618,62	580,54
Коминтерна ул, 41г	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коминтерна ул, 41 литер ДД1	ОДЗ	0,0725			0,0725	182,60	0,00	182,60	182,60
Коминтерна ул, 47	ОДЗ	0,0003			0,0003	0,76	0,00	0,76	0,76
Коминтерна ул, 47	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Коминтерна ул, 47	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Коминтерна ул, 47	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Коминтерна ул, 47	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,74	0,00	32,74	32,74
Коминтерна ул, 47	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Коминтерна ул, 47	ЖФ	0,1297			0,1297	326,67	0,00	326,67	326,67
Коминтерна ул, 47	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Коминтерна ул, 47	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Коминтерна ул, 47	ОДЗ	0,0016			0,0016	4,03	0,00	4,03	4,03

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Коминтерна ул, 47	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Коминтерна ул, 47	ОДЗ	0,0005			0,0005	1,26	0,00	1,26	1,26
Коминтерна ул, 155	ОДЗ	0,0382			0,0382	96,21	0,00	96,21	96,21
Белозерская ул, 1	ЖФ	0,3251			0,3251	818,82	0,00	818,82	818,82
Белозерская ул, 1	ОДЗ	0,0171			0,0171	43,07	0,00	43,07	43,07
Белозерская ул, 2	ЖФ	0,4235			0,4235	1066,66	0,00	1066,66	1066,66
Белозерская ул, 3	ЖФ	0,4939			0,4939	1243,97	0,00	1243,97	1243,97
Белозерская ул, 3	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,93	0,00	24,93	24,93
Белозерская ул, 3	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Белозерская ул, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Белозерская ул, 3а	ОДЗ	0,0327			0,0327	82,36	0,00	82,36	82,36
Белозерская ул, 1	ОДЗ	0,0178			0,0178	44,83	0,00	44,83	44,83
Белозерская ул, 3	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Белозерская ул, 3	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Белозерская ул, 3	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Белозерская ул, 2	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Белозерская ул, 2	ОДЗ	0,0169			0,0169	42,57	0,00	42,57	42,57
Белозерская ул, 2	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Белозерская ул, 2	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Белозерская ул, 2а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коминтерна ул, 166	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Белозерская ул, 2а	ОДЗ	0,0523			0,0523	131,73	0,00	131,73	131,73
Заводской парк ул, нет	ОДЗ	0,0152		0,0088	0,0240	38,28	20,52	58,81	51,42
Коминтерна ул, 176	ЖФ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Коминтерна ул, 137	ОДЗ	0,0305			0,0305	76,82	0,00	76,82	76,82
Заводской парк ул, 23а	ОДЗ	0,1174			0,1174	295,69	0,00	295,69	295,69
Заводской парк ул, 23а	ОДЗ	0,0128			0,0128	32,24	0,00	32,24	32,24
Заводской парк ул, 23а	ОДЗ	0,0142			0,0142	35,77	0,00	35,77	35,77
Заводской парк ул, 23а	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Заводской парк ул, 23а	ОДЗ	0,0184			0,0184	46,34	0,00	46,34	46,34
Заводской парк ул, 23а	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Щербакова ул, 6	ОДЗ	0,0607	0,0531		0,1138	286,62	0,00	286,62	286,62
Щербакова ул, 6	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Дмитрия Павлова ул, 8	ЖФ	0,2724		0,0475	0,3199	686,09	350,78	1036,86	924,35
Ефремова ул, 6	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Дмитрия Павлова ул, 7	ЖФ	0,1572		0,0404	0,1976	395,94	298,35	694,28	598,58
Дмитрия Павлова ул, 9	ЖФ	0,1431		0,0168	0,1599	360,42	124,06	484,49	444,69
Дмитрия Павлова ул, 9	ЖФ			0,0086	0,0086	0,00	63,51	63,51	43,14
Коминтерна ул, 199	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Коминтерна ул, 199	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,66	0,00	21,66	21,66
Коминтерна ул, 199	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Ефремова ул, 6	ОДЗ	0,0092			0,0092	23,17	0,00	23,17	23,17
Ефремова ул, 6	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Дмитрия Павлова ул, 10	ЖФ	0,4877		0,0467	0,5344	1228,36	344,87	1573,23	1462,60
Дмитрия Павлова ул, 10	ОДЗ	0,0093			0,0093	23,42	0,00	23,42	23,42

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ефремова ул, 4	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Коминтерна ул, 127	ЖФ	0,1108		0,0265	0,1373	279,07	195,70	474,77	411,99
Коминтерна ул, 127	ЖФ	0,1726		0,0440	0,2166	434,72	324,93	759,65	655,43
Коминтерна ул, 172	ОДЗ	0,0140			0,0140	35,26	0,00	35,26	35,26
Проходной пер, 3	ОДЗ	0,0194			0,0194	48,86	0,00	48,86	48,86
Проходной пер, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефремова ул, 6	ОДЗ	0,0215			0,0215	54,15	0,00	54,15	54,15
Коминтерна ул, 115	ОДЗ	0,0206		0,0000	0,0206	51,88	0,03	51,92	51,90
Коминтерна ул, 174	ОДЗ	0,0682			0,0682	171,77	0,00	171,77	171,77
Васенко ул, 2	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Коминтерна ул, 123	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Коминтерна ул, 123	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Коминтерна ул, 115	ОДЗ	0,0191		0,0022	0,0213	48,11	5,13	53,23	51,39
Коминтерна ул, 115	ОДЗ	0,0129		0,0001	0,0130	32,49	0,16	32,65	32,60
Коминтерна ул, 115	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коминтерна ул, 115	ОДЗ	0,2144		0,0017	0,2161	540,00	3,89	543,90	542,50
Заводской парк ул, 25	ОДЗ	0,0059		0,0001	0,0060	14,86	0,12	14,98	14,94
Щербакова ул, 19	ОДЗ	0,0044		0,0000	0,0044	11,08	0,03	11,12	11,10
Ефремова ул, 3	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Дмитрия Павлова ул, 5	ОДЗ	0,0032		0,0001	0,0033	8,06	0,12	8,18	8,14
Коминтерна ул, 179	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Коминтерна ул, 170	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Проходной пер, 4	ОДЗ	0,0736			0,0736	185,37	0,00	185,37	185,37
Коминтерна ул, 155	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефремова ул, 1	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Коминтерна ул, 119	ОДЗ	0,0240		0,0109	0,0349	60,45	25,46	85,91	76,74
Коминтерна ул, 119	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Васенко ул, 2	ОДЗ	0,0055		0,0000	0,0055	13,85	0,09	13,95	13,91
Коминтерна ул, 199	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Ефремова ул, 3	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Коминтерна ул, 123	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Коминтерна ул, 183	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Щербакова ул, 17	ОДЗ	0,0130			0,0130	32,74	0,00	32,74	32,74
Щербакова ул, 22	ОДЗ	0,0173			0,0173	43,45	0,00	43,45	43,45
Щербакова ул, 22	ОДЗ	0,0195			0,0195	48,99	0,00	48,99	48,99
Коминтерна ул, 115	ОДЗ		0,1419		0,1419	357,40	0,00	357,40	357,40
Щербакова ул, 7	ОДЗ	0,0451		0,0001	0,0452	113,59	0,23	113,82	113,74
Щербакова ул, 7	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефремова ул, 3	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Ефремова ул, 3	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Васенко ул, 1	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Васенко ул, 3	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Коминтерна ул, 168	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Коминтерна ул, 168	ОДЗ	0,0256			0,0256	64,48	0,00	64,48	64,48
Васенко ул, 1	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Ефремова ул, 1	ОДЗ	0,0124			0,0124	31,23	0,00	31,23	31,23
Коминтерна ул, 172	ОДЗ	0,0127			0,0127	31,99	0,00	31,99	31,99
Коминтерна ул, 127	ОДЗ	0,0179			0,0179	45,08	0,00	45,08	45,08
Васенко ул, 1	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Ефремова ул, 1	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41
Коминтерна ул, 168	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Щербакова ул, 15	ОДЗ	0,2864	0,1772	0,0556	0,5192	1167,66	129,67	1297,32	1250,66
Щербакова ул, 2	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Васенко ул, 1	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Васенко ул, 1	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Ефремова ул, 6	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Проходной пер, 3	ОДЗ	0,0212			0,0212	53,40	0,00	53,40	53,40
Проходной пер, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коминтерна ул, 137	ОДЗ	0,0268			0,0268	67,50	0,00	67,50	67,50
Щербакова ул, 14	ОДЗ	0,0099		0,0018	0,0117	24,93	4,20	29,13	27,62
Коминтерна ул, 139	ОДЗ	0,0191		0,0009	0,0200	48,11	2,15	50,26	49,48
Коминтерна ул, 139	ЖФ	1,1002		0,1758	1,2760	2771,04	1298,25	4069,29	3652,86
Коминтерна ул, 139	ОДЗ	0,0216		0,0010	0,0226	54,40	2,43	56,84	55,96
Коминтерна ул, 139	ОДЗ	0,0090		0,0004	0,0094	22,67	1,02	23,68	23,32
Коминтерна ул, 139	ОДЗ	0,0406		0,0020	0,0426	102,26	4,58	106,83	105,19
Коминтерна ул, 139	ОДЗ	0,1770		0,0086	0,1856	445,81	19,94	465,75	458,57
Коминтерна ул, 139	ОДЗ	0,0052		0,0003	0,0055	13,10	0,59	13,68	13,47
Коминтерна ул, 139	ОДЗ	0,0044		0,0002	0,0046	11,08	0,49	11,57	11,40
Васенко ул, 2	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Коминтерна ул, 199	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Коминтерна ул, 172	ОДЗ	0,0007			0,0007	1,76	0,00	1,76	1,76
Ефремова ул, 6	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Ефремова ул, 6	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Щербакова ул, 31	ОДЗ	0,0675			0,0675	170,01	0,00	170,01	170,01
Щербакова ул, 31	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефремова ул, 3	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Коминтерна ул, 172	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Щербакова ул, 14	ОДЗ	0,0068		0,0012	0,0080	17,13	2,80	19,93	18,92
Заводской парк ул, 2а	ОДЗ	0,0162			0,0162	40,80	0,00	40,80	40,80
Щербакова ул, 14	ЖФ	0,2346		0,0306	0,2652	590,88	225,97	816,86	744,37
Щербакова ул, 14	ОДЗ	0,0146			0,0146	36,77	0,00	36,77	36,77
Щербакова ул, 14	ОДЗ		0,0705		0,0705	177,57	0,00	177,57	177,57
Коминтерна ул, 127	ОДЗ	0,0142			0,0142	35,77	0,00	35,77	35,77
Ефремова ул, 1	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,70	0,00	26,70	26,70
Дмитрия Павлова ул, 9	ОДЗ	0,0037		0,0000	0,0037	9,32	0,08	9,40	9,37
Коминтерна ул, 127	ОДЗ	0,0016		0,0000	0,0016	4,03	0,05	4,08	4,06
Заводской парк ул, 21а	ОДЗ	0,0463			0,0463	116,61	0,00	116,61	116,61
Заводской парк ул, 21а	ОДЗ	0,0631			0,0631	158,93	0,00	158,93	158,93
Заводской парк ул, 21а	ОДЗ	0,0470			0,0470	118,38	0,00	118,38	118,38
Станционная ул, 62	ОДЗ	0,0548			0,0548	138,02	0,00	138,02	138,02



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Щербакова ул, 7	ОДЗ	0,0958			0,0958	241,29	0,00	241,29	241,29
Щербакова ул, 7	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефремова ул, 1	ОДЗ	0,0093			0,0093	23,42	0,00	23,42	23,42
Станционная ул, 48	ОДЗ	0,0267			0,0267	67,25	0,00	67,25	67,25
Станционная ул, 48	ОДЗ	0,0177			0,0177	44,58	0,00	44,58	44,58
Станционная ул, 52	ОДЗ	0,0184			0,0184	46,34	0,00	46,34	46,34
Станционная ул, 52	ОДЗ	0,0122			0,0122	30,73	0,00	30,73	30,73
Станционная ул, 60	ОДЗ	0,0463			0,0463	116,61	0,00	116,61	116,61
Заводской парк ул, 21	ОДЗ	0,0240			0,0240	60,45	0,00	60,45	60,45
Заводской парк ул, 21	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Станционная ул, 58	ОДЗ	0,0188			0,0188	47,35	0,00	47,35	47,35
Коминтерна ул, 166	ОДЗ	0,1306	0,0548		0,1854	466,96	0,00	466,96	466,96
Коминтерна ул, 117	ОДЗ	0,1778			0,1778	447,82	0,00	447,82	447,82
Коминтерна ул, 117	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефремова ул, 1	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Коминтерна ул, 170	ОДЗ	0,0206			0,0206	51,88	0,00	51,88	51,88
Васенко ул, 4	ОДЗ	0,1430			0,1430	360,17	0,00	360,17	360,17
Васенко ул, 4	ОДЗ	0,0196	0,0596	0,0345	0,1137	199,48	80,48	279,96	251,00
Васенко ул, 4	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Дмитрия Павлова ул, 13	ОДЗ	0,0832		0,0074	0,0906	209,63	17,30	226,93	220,70
Дмитрия Павлова ул, 13	ОДЗ	0,0355		0,0014	0,0369	89,41	3,29	92,71	91,52
Дмитрия Павлова ул, 13	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Дмитрия Павлова ул, 13	ОДЗ	0,0215			0,0215	54,15	0,00	54,15	54,15
Дмитрия Павлова ул, 13Б	ОДЗ	0,0968		0,0037	0,1005	243,73	8,65	252,38	249,27
Дмитрия Павлова ул, 13В	ОДЗ	0,0284		0,0011	0,0295	71,53	2,65	74,18	73,23
Коминтерна ул, 121	ОДЗ	0,1352		0,0122	0,1474	340,52	28,34	368,86	358,66
Коминтерна ул, 121	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коминтерна ул, 121а	ОДЗ	0,0086			0,0086	21,66	0,00	21,66	21,66
Щербакова ул, 4	ОДЗ	0,0144		0,0026	0,0170	36,27	6,11	42,38	40,18
Коминтерна ул, 127	ОДЗ	0,0332			0,0332	83,62	0,00	83,62	83,62
Коминтерна ул, 127	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,58	0,58	0,37
Ефремова ул, 1	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Коминтерна ул, 123	ОДЗ	0,0136			0,0136	34,25	0,00	34,25	34,25
Коминтерна ул, 179	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Коминтерна ул, 168	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Ефремова ул, 3	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Коминтерна ул, 179	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Коминтерна ул, 179	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Ефремова ул, 4	ОДЗ	0,0079			0,0079	19,90	0,00	19,90	19,90
Коминтерна ул, 170	ОДЗ	0,0297			0,0297	74,80	0,00	74,80	74,80
Васенко ул, 1	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Ефремова ул, 1	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Коминтерна ул, 115	ОДЗ	0,0055		0,0001	0,0056	13,85	0,12	13,98	13,93
Васенко ул, 2	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Щербакова ул, 2	ОДЗ	0,0265			0,0265	66,74	0,00	66,74	66,74

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Щербакова ул, 2	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,98	0,00	30,98	30,98
Коминтерна ул, 172	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Ефремова ул, 3	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Коминтерна ул, 123	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Васенко ул, 1	ЖФ	0,1756			0,1756	442,28	0,00	442,28	442,28
Васенко ул, 2	ЖФ	0,1640		0,0486	0,2126	413,06	358,90	771,96	656,84
Васенко ул, 3	ЖФ	0,2470			0,2470	622,11	0,00	622,11	622,11
Дмитрия Павлова ул, 11	ЖФ	1,2943		0,1583	1,4526	3259,92	1169,01	4428,93	4053,95
Дмитрия Павлова ул, 2	ЖФ	0,2818		0,0665	0,3483	709,76	491,09	1200,85	1043,33
Дмитрия Павлова ул, 3	ЖФ	0,2818		0,0677	0,3495	709,76	499,95	1209,71	1049,35
Дмитрия Павлова ул, 4	ЖФ	0,2787		0,0699	0,3486	701,95	516,20	1218,15	1052,57
Дмитрия Павлова ул, 5	ЖФ	0,2817		0,0624	0,3441	709,51	460,81	1170,32	1022,51
Дмитрия Павлова ул, 6	ЖФ	0,2799		0,0748	0,3547	704,98	552,38	1257,36	1080,17
Ефремова ул, 3	ЖФ	0,3991			0,3991	1005,20	0,00	1005,20	1005,20
Ефремова ул, 4	ЖФ	0,3102			0,3102	781,29	0,00	781,29	781,29
Ефремова ул, 5	ЖФ	0,2673			0,2673	673,24	0,00	673,24	673,24
Заводской парк ул, 25	ЖФ	0,0728		0,0181	0,0909	183,36	133,66	317,02	274,15
Коминтерна ул, 115	ЖФ	0,8736		0,1836	1,0572	2200,31	1355,85	3556,16	3121,25
Коминтерна ул, 123	ЖФ	0,1051			0,1051	264,71	0,00	264,71	264,71
Коминтерна ул, 168	ЖФ	0,2568			0,2568	646,80	0,00	646,80	646,80
Коминтерна ул, 169	ЖФ	0,0216			0,0216	54,40	0,00	54,40	54,40
Коминтерна ул, 170	ЖФ	0,1953			0,1953	491,90	0,00	491,90	491,90
Коминтерна ул, 172	ЖФ	0,1945			0,1945	489,88	0,00	489,88	489,88
Коминтерна ул, 174	ЖФ	0,1940			0,1940	488,62	0,00	488,62	488,62
Коминтерна ул, 176	ЖФ	0,1974			0,1974	497,19	0,00	497,19	497,19
Коминтерна ул, 179	ЖФ	0,2048			0,2048	515,82	0,00	515,82	515,82
Коминтерна ул, 181	ЖФ	0,2157			0,2157	543,28	0,00	543,28	543,28
Коминтерна ул, 183	ЖФ	0,1029			0,1029	259,17	0,00	259,17	259,17
Коминтерна ул, 199	ЖФ	0,2269			0,2269	571,49	0,00	571,49	571,49
Сталелитейный пер, 9	ЖФ	0,0121			0,0121	30,44	0,00	30,44	30,44
Щербакова ул, 17	ЖФ	0,1957		0,0576	0,2533	492,90	425,36	918,27	781,83
Щербакова ул, 19	ЖФ	0,1807		0,0610	0,2417	455,12	450,47	905,60	761,10
Щербакова ул, 2	ЖФ	0,2132			0,2132	536,98	0,00	536,98	536,98
Васенко ул, 13а	ОДЗ	0,0530			0,0530	133,49	0,00	133,49	133,49
Щербакова ул, 11	ОДЗ	0,2450			0,2450	617,07	0,00	617,07	617,07
Щербакова ул, 12	ОДЗ	0,0125			0,0125	31,48	0,00	31,48	31,48
Щербакова ул, 15	ОДЗ	0,0093			0,0093	23,42	0,00	23,42	23,42
Васенко ул, 2	ОДЗ	0,0007		0,0002	0,0009	1,76	0,35	2,12	1,99
Васенко ул, 3	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Васенко ул, 5	ОДЗ	0,0800			0,0800	201,49	0,00	201,49	201,49
Васенко ул, 5	ОДЗ	0,1904		0,0027	0,1931	479,56	6,33	485,88	483,60
Ефремова ул, 1	ОДЗ	0,0104			0,0104	26,19	0,00	26,19	26,19
Коминтерна ул, 115	ОДЗ	0,0139			0,0139	35,01	0,00	35,01	35,01
Коминтерна ул, 115	ОДЗ	0,0005		0,0000	0,0005	1,26	0,01	1,27	1,26
Щербакова ул, 19	ОДЗ	0,0073		0,0000	0,0073	18,39	0,08	18,46	18,44

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Щербакова ул, 14	ОДЗ	0,0088		0,0016	0,0104	22,16	3,73	25,90	24,55
Дмитрия Павлова ул, 11	ОДЗ	0,0073		0,0000	0,0073	18,39	0,07	18,46	18,43
Щербакова ул, 31	ОДЗ	0,1137			0,1137	286,37	0,00	286,37	286,37
Щербакова ул, 31	ОДЗ	0,0180			0,0180	45,34	0,00	45,34	45,34
Щербакова ул, 31	ОДЗ	0,0676			0,0676	170,26	0,00	170,26	170,26
Ефремова ул, 1	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Коминтерна ул, 176	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Щербакова ул, 2	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,72	0,00	29,72	29,72
Свободы ул, 40	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Свободы ул, 40	ОДЗ	0,0159			0,0159	40,05	0,00	40,05	40,05
Свободы ул, 40	ОДЗ	0,0252			0,0252	63,47	0,00	63,47	63,47
Коминтерна ул, 115	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Коминтерна ул, 179	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Коминтерна ул, 179	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Васенко ул, 3	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Коминтерна ул, 199	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Коминтерна ул, 168	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Дмитрия Павлова ул, 4	ОДЗ	0,0017		0,0000	0,0017	4,28	0,03	4,31	4,30
Щербакова ул, 6	ОДЗ	0,0230			0,0230	57,93	0,00	57,93	57,93
Щербакова ул, 6	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коминтерна ул, 176	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Коминтерна ул, 176	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Коминтерна ул, 176	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,69	0,00	25,69	25,69
Коминтерна ул, 176	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Щербакова ул, 29	ОДЗ	0,0875			0,0875	220,38	0,00	220,38	220,38
Щербакова ул, 29	ЖФ	0,0465			0,0465	117,12	0,00	117,12	117,12
Заводской парк ул, 23	ОДЗ	0,0929		0,0011	0,0940	233,98	2,65	236,63	235,68
Коминтерна ул, 123	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Коминтерна ул, 176	ОДЗ	0,0146			0,0146	36,77	0,00	36,77	36,77
Коминтерна ул, 183	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Ефремова ул, 1	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Заводской парк ул, 8	ОДЗ	0,0710			0,0710	178,83	0,00	178,83	178,83
Заводской парк ул, 8	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,35	0,35	0,23
Щербакова ул, 2	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Щербакова ул, 14	ОДЗ	0,0053		0,0009	0,0062	13,35	2,10	15,45	14,69
Коминтерна ул, 168	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Ефремова ул, 6	ОДЗ	0,0116			0,0116	29,22	0,00	29,22	29,22
Щербакова ул, 6	ОДЗ	0,0343	0,0191		0,0534	134,50	0,00	134,50	134,50
Щербакова ул, 6	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коминтерна ул, 176	ОДЗ	0,0172			0,0172	43,32	0,00	43,32	43,32
Баррикад ул, 14	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Дмитрия Павлова ул, 30	ОДЗ	0,0154			0,0154	38,79	0,00	38,79	38,79
Дмитрия Павлова ул, 30	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Свободы ул, 57	ОДЗ	0,1320	0,0767		0,2087	525,65	0,00	525,65	525,65
Свободы ул, 57	ОДЗ	0,0362			0,0362	91,18	0,00	91,18	91,18

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Свободы ул, 57	ОДЗ	0,1790	0,0323		0,2113	532,20	0,00	532,20	532,20
Свободы ул, 57	ОДЗ	0,1100	0,0603		0,1703	428,93	0,00	428,93	428,93
Свободы ул, 57	ОДЗ	0,1700	0,3070		0,4770	1201,41	0,00	1201,41	1201,41
Свободы ул, 57	ОДЗ	0,1100	0,1750		0,2850	717,82	0,00	717,82	717,82
Свободы ул, 57	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коминтерна ул, 173	ОДЗ	0,1252			0,1252	315,34	0,00	315,34	315,34
Коминтерна ул, 173	ОДЗ		0,0725		0,0725	182,60	0,00	182,60	182,60
Коминтерна ул, 175	ОДЗ	0,1841			0,1841	463,69	0,00	463,69	463,69
Заводской парк ул, 21	ОДЗ	0,1760			0,1760	443,29	0,00	443,29	443,29
Щербакова ул, 17	ОДЗ	0,0008			0,0008	2,01	0,00	2,01	2,01
Щербакова ул, 17	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Щербакова ул, 17	ОДЗ	0,0083		0,0000	0,0083	20,90	0,03	20,94	20,92
Коминтерна ул, 193а	ОДЗ	0,0634			0,0634	159,68	0,00	159,68	159,68
Коминтерна ул, 193а	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Дмитрия Павлова ул, 7	ОДЗ	0,0080		0,0001	0,0081	20,15	0,22	20,36	20,29
Коминтерна ул, 137	ОДЗ	0,0337			0,0337	84,88	0,00	84,88	84,88
Васенко ул, 2	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Васенко ул, 2	ОДЗ	0,0037		0,0000	0,0037	9,32	0,08	9,40	9,37
Коминтерна ул, 172	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Коминтерна ул, 179	ОДЗ	0,0092			0,0092	23,17	0,00	23,17	23,17
Коминтерна ул, 137	ОДЗ	0,0216			0,0216	54,40	0,00	54,40	54,40
Васенко ул, 9	ОДЗ	0,1994			0,1994	502,22	0,00	502,22	502,22
Баррикад ул, 14	ОДЗ	0,0507			0,0507	127,70	0,00	127,70	127,70
Баррикад ул, 14	ОДЗ	0,0240			0,0240	60,45	0,00	60,45	60,45
Баррикад ул, 14	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Станционная ул, 64	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Ефремова ул, 4	ОДЗ	0,0503			0,0503	126,69	0,00	126,69	126,69
Свободы ул, 38	ОДЗ	0,0320			0,0320	80,60	0,00	80,60	80,60
Свободы ул, 38	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Щербакова ул, 10	ОДЗ	0,0419			0,0419	105,53	0,00	105,53	105,53
Щербакова ул, 10	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Васенко ул, 11	ОДЗ		0,0779		0,0779	196,20	0,00	196,20	196,20
Васенко ул, 11	ОДЗ	0,4148	0,0301	0,0103	0,4552	1120,56	24,12	1144,68	1136,00
Свободы ул, 3	ОДЗ	0,7500			0,7500	1889,00	0,00	1889,00	1889,00
Коминтерна ул, 137	ОДЗ	0,0740			0,0740	186,38	0,00	186,38	186,38
Коминтерна ул, 137	ОДЗ	0,0330			0,0330	83,12	0,00	83,12	83,12
Ефремова ул, 6	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Коминтерна ул, 176	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Коминтерна ул, 137	ОДЗ	0,0314			0,0314	79,09	0,00	79,09	79,09
Ефремова ул, 3	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,08	1,08	0,69
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,12	1,12	0,71
Тонкинская ул, 7а	ЖФ			0,1554	0,1554	0,00	1147,60	1147,60	779,49
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,09	1,09	0,70
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,68	0,68	0,44

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,33	1,33	0,85
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,10	1,10	0,70
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,95	0,95	0,61
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,08	1,08	0,69
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,22	1,22	0,78
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,09	1,09	0,69
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ			0,0006	0,0006	0,00	1,29	1,29	0,82
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,93	0,93	0,60
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,15	1,15	0,74
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	1,00	1,00	0,64
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,10	1,10	0,70
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ			0,0010	0,0010	0,00	2,34	2,34	1,50
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,23	1,23	0,79
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,09	1,09	0,69
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,22	1,22	0,78
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,79	0,79	0,51
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	1,00	1,00	0,64
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ			0,0004	0,0004	0,00	0,96	0,96	0,62
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ			0,0005	0,0005	0,00	1,10	1,10	0,70
Мира б-р, 14	ОДЗ	0,1434		0,0028	0,1462	361,18	6,63	367,81	365,42
Мира б-р, 14	ОДЗ	0,2852		0,0015	0,2867	718,33	3,48	721,80	720,55
Мира б-р, 14	ОДЗ	0,0169		0,0001	0,0170	42,57	0,12	42,69	42,64
Мира б-р, 14	ОДЗ	0,1102		0,0001	0,1103	277,56	0,12	277,68	277,64
Мира б-р, 14	ОДЗ	0,0065		0,0017	0,0082	16,37	3,94	20,31	18,89
Мира б-р, 23	ОДЗ	0,1392			0,1392	350,60	0,00	350,60	350,60
Бетанкура ул, 6	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Портовый пер, 2	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Портовый пер, 2	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Портовый пер, 6	ЖФ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Пролетарская ул, 4 корпус 1	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
Пролетарская ул, 4 корпус 1	ОДЗ		0,0015		0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
Пролетарская ул, 7	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Пролетарская ул, 5	ОДЗ	0,0093		0,0000	0,0093	23,42	0,03	23,45	23,44
Волжская наб, 11	ЖФ	0,2846		0,0486	0,3332	716,81	358,90	1075,72	960,59
Гордеевская ул, 36а	ЖФ	0,4605			0,4605	1159,85	0,00	1159,85	1159,85
Волжская наб, 10	ЖФ	0,1948		0,0298	0,2246	490,64	220,07	710,70	640,11
Волжская наб, 10	ЖФ	0,4192		0,0957	0,5149	1055,83	706,73	1762,55	1535,86
Волжская наб, 10	ЖФ	1,1239		0,1851	1,3090	2830,74	1366,93	4197,66	3759,20
Волжская наб, 10	ЖФ	0,7266		0,1055	0,8321	1830,07	779,09	2609,16	2359,25
Пролетарская ул, 7	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Волжская наб, 9а	ЖФ	0,3946		0,0594	0,4540	993,87	438,66	1432,53	1291,82
Пролетарская ул, 5	ОДЗ	0,0061		0,0001	0,0062	15,36	0,23	15,60	15,51
Мещерский б-р, 10 б	ОДЗ	0,0736			0,0736	185,37	0,00	185,37	185,37
Мещерский б-р, 10 б(стр.1а)	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Мещерский б-р, 5а	ЖФ	0,7284			0,7284	1834,60	0,00	1834,60	1834,60

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Мещерский б-р, 5а	ОДЗ	0,0510			0,0510	128,45	0,00	128,45	128,45
Карла Маркса ул, 38	ЖФ	0,1836			0,1836	462,43	0,00	462,43	462,43
Карла Маркса ул, 30	ЖФ			0,1641	0,1641	0,00	1211,85	1211,85	823,13
Пролетарская ул, 7	ОДЗ	0,0086		0,0001	0,0087	21,66	0,12	21,78	21,74
Совнаркомовская ул, 6а	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Мещерский б-р, 11	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Карла Маркса ул, 32	ОДЗ	0,0050		0,0001	0,0051	12,59	0,31	12,90	12,79
Карла Маркса ул, 32	ОДЗ	0,0015		0,0000	0,0015	3,78	0,05	3,82	3,81
Карла Маркса ул, 32	ОДЗ	0,0043		0,0000	0,0043	10,83	0,08	10,91	10,88
Карла Маркса ул, 32	ОДЗ	0,0022		0,0000	0,0022	5,54	0,08	5,62	5,59
Карла Маркса ул, 32	ОДЗ	0,0056		0,0002	0,0058	14,10	0,46	14,57	14,40
Карла Маркса ул, 32	ОДЗ	0,0086		0,0000	0,0086	21,66	0,11	21,77	21,73
Мира б-р, 14	ОДЗ	0,0024		0,0000	0,0024	6,04	0,08	6,12	6,09
Пролетарская ул, 10а	ЖФ	0,4077			0,4077	1026,86	0,00	1026,86	1026,86
Пролетарская ул, 10а	ОДЗ	0,0347			0,0347	87,40	0,00	87,40	87,40
Сибирская ул, 3	ОДЗ	0,0957	0,1930		0,2887	727,14	0,00	727,14	727,14
Сибирская ул, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Должанская ул, 2в	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Мещерский б-р, 5а	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Мещерский б-р, 11	ЖФ	1,1068			1,1068	2787,67	0,00	2787,67	2787,67
Пролетарская ул, 5	ОДЗ	0,0072		0,0000	0,0072	18,13	0,06	18,19	18,17
Бетанкура ул, 6	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Бетанкура ул, 6	ОДЗ	0,0093			0,0093	23,42	0,00	23,42	23,42
Революции пл, 4	ОДЗ	0,0771			0,0771	194,19	0,00	194,19	194,19
Революции пл, 5	ОДЗ	0,2917			0,2917	734,70	0,00	734,70	734,70
Бетанкура ул, 6	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Бетанкура ул, 6	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39
Бетанкура ул, 6	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Бетанкура ул, 6	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Мещерский б-р, 11	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Мещерский б-р, 11	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Мещерский б-р, 11	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Мещерский б-р, 11	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Мещерский б-р, 11	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Мещерский б-р, 11	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Мещерский б-р, 11	ОДЗ	0,0112			0,0112	28,21	0,00	28,21	28,21
Мещерский б-р, 11	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Мещерский б-р, 11	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Карла Маркса ул, 32	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Мещерский б-р, 11	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Мещерский б-р, 11	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Мещерский б-р, 11	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Мещерский б-р, 11	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Гордеевская ул, 36а	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,93	0,00	24,93	24,93
Бетанкура ул, 6	ОДЗ	0,0077			0,0077	19,39	0,00	19,39	19,39



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Мещерский б-р, 11	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Карла Маркса ул, 32	ОДЗ	0,0025		0,0000	0,0025	6,30	0,03	6,33	6,32
Бетанкура ул, 6	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Бетанкура ул, 6	ОДЗ	0,0088			0,0088	22,16	0,00	22,16	22,16
Бетанкура ул, 6	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Портовый пер, 2	ОДЗ	0,0151			0,0151	38,03	0,00	38,03	38,03
Бетанкура ул, 6	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Бетанкура ул, 6	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Мира б-р, 23	ОДЗ	0,1303		0,0725	0,2028	328,18	169,10	497,29	436,43
Мира б-р, 23	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Карла Маркса ул, 32	ОДЗ	0,0047		0,0000	0,0047	11,84	0,03	11,87	11,86
Карла Маркса ул, 32	ОДЗ	0,0045		0,0000	0,0045	11,33	0,08	11,41	11,38
Карла Маркса ул, 32	ОДЗ	0,0055		0,0001	0,0056	13,85	0,15	14,01	13,95
Карла Маркса ул, 32	ОДЗ	0,0014		0,0000	0,0014	3,53	0,08	3,60	3,58
Карла Маркса ул, 32	ОДЗ	0,0025		0,0000	0,0025	6,30	0,06	6,36	6,34
Пролетарская ул, 10а	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Пролетарская ул, 10а	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Пролетарская ул, 10а	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Бетанкура ул, 6	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,93	0,00	24,93	24,93
Пролетарская ул, 4 корпус 1	ЖФ	0,4419			0,4419	1113,00	0,00	1113,00	1113,00
Гордеевская ул, 141 литер А	ОДЗ	0,0142			0,0142	35,77	0,00	35,77	35,77
Гордеевская ул, 141 литер В	ОДЗ	0,0317			0,0317	79,84	0,00	79,84	79,84
Гордеевская ул, 141 литер Г	ОДЗ	0,0458			0,0458	115,36	0,00	115,36	115,36
Карла Маркса ул, 19	ОДЗ	0,1550			0,1550	390,39	0,00	390,39	390,39
Карла Маркса ул, 19	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пролетарская ул, 5	ОДЗ	0,0051		0,0004	0,0055	12,85	0,83	13,68	13,38
Бетанкура ул, 3в	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бетанкура ул, 3в	ОДЗ	0,0265	0,5018		0,5283	1330,61	0,00	1330,61	1330,61
Керченская ул, 13	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Керченская ул, 14	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Пролетарская ул, 5	ОДЗ	0,0020		0,0000	0,0020	5,04	0,03	5,07	5,06
Мещерский б-р, 11	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Пролетарская ул, 10а	ОДЗ	0,0088			0,0088	22,16	0,00	22,16	22,16
Революции пл, 5а	ОДЗ	0,1144	0,3792		0,4936	1243,22	0,00	1243,22	1243,22
Революции пл, 5а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Революции пл, 4	ОДЗ	0,0162			0,0162	40,80	0,00	40,80	40,80
Карла Маркса ул, 19	ОДЗ	0,0412		0,0001	0,0413	103,77	0,12	103,89	103,85
Карла Маркса ул, 19	ОДЗ	0,0424		0,0001	0,0425	106,79	0,17	106,96	106,90
Сергея Есенина ул, 46	ЖФ	0,2962			0,2962	746,03	0,00	746,03	746,03
Волжская наб, 10	ОДЗ	0,0093		0,0020	0,0113	23,42	4,62	28,04	26,38
Керченская ул, 14	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Пролетарская ул, 5	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Мещерский б-р, 11	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Волжская наб, 10в	ОДЗ	0,0032		0,0007	0,0039	8,06	1,57	9,63	9,06
Портовый пер, 4	ЖФ	0,0222			0,0222	55,91	0,00	55,91	55,91

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Пролетарская ул, 5	ЖФ			0,4759	0,4759	0,00	3514,43	3514,43	2387,11
Стрелка ул, 4б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гордеевская ул, 36а	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Бетанкура ул, 6	ЖФ	0,5648			0,5648	1422,55	0,00	1422,55	1422,55
Волжская наб, 10б	ЖФ	0,2583		0,0454	0,3037	650,57	335,27	985,84	878,30
Волжская наб, 10в	ЖФ	0,1974		0,0355	0,2329	497,19	262,16	759,35	675,25
Карла Маркса ул, 30	ЖФ	0,7523			0,7523	1894,80	0,00	1894,80	1894,80
Карла Маркса ул, 32	ЖФ	1,1902		0,4082	1,5984	2997,72	3014,48	6012,20	5045,26
Карла Маркса ул, 32	ЖФ	0,2533		0,0711	0,3244	637,98	525,06	1163,04	994,62
Карла Маркса ул, 40	ЖФ	0,6080		0,1593	0,7673	1531,35	1176,40	2707,75	2330,40
Керченская ул, 14	ЖФ	0,1810			0,1810	455,88	0,00	455,88	455,88
Портовый пер, 2	ЖФ	0,0606			0,0606	152,63	0,00	152,63	152,63
Портовый пер, 6	ЖФ	0,0668			0,0668	168,25	0,00	168,25	168,25
Пролетарская ул, 5	ЖФ	2,2474			2,2474	5660,46	0,00	5660,46	5660,46
Пролетарская ул, 7	ЖФ	0,9916		0,3839	1,3755	2497,52	2835,02	5332,54	4423,16
Пролетарская ул, 7	ЖФ	0,8920			0,8920	2246,66	0,00	2246,66	2246,66
Революции пл, 4	ЖФ	0,0450			0,0450	113,34	0,00	113,34	113,34
Совнаркомовская ул, 6а	ЖФ	0,0608			0,0608	153,14	0,00	153,14	153,14
Гордеевская ул, 36а	ОДЗ	0,0123			0,0123	30,98	0,00	30,98	30,98
Волжская наб, 10	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Должанская ул, 2б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Должанская ул, 2в	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Должанская ул, 2в	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Керченская ул, 15	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гордеевская ул, 36а	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Гордеевская ул, 36а	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Карла Маркса ул, 19	ОДЗ	0,0030		0,0001	0,0031	7,56	0,31	7,86	7,75
Карла Маркса ул, 19	ОДЗ	0,0042		0,0000	0,0042	10,58	0,02	10,60	10,59
Гордеевская ул, 36а	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Гордеевская ул, 36а	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Гордеевская ул, 36а	ОДЗ	0,0064			0,0064	16,12	0,00	16,12	16,12
Керченская ул, 13а	ОДЗ	0,0290	0,0410		0,0700	176,31	0,00	176,31	176,31
Керченская ул, 13а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бетанкура ул, 6	ОДЗ	0,0359			0,0359	90,42	0,00	90,42	90,42
Пролетарская ул, 10а	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Пролетарская ул, 4 корпус 1	ОДЗ	0,0161			0,0161	40,55	0,00	40,55	40,55
Пролетарская ул, 4 корпус 1	ОДЗ		0,0168		0,0168	42,31	0,00	42,31	42,31
Пролетарская ул, 4 корпус 1	ОДЗ	0,0196			0,0196	49,37	0,00	49,37	49,37
Пролетарская ул, 4 корпус 1	ОДЗ		0,0205		0,0205	51,63	0,00	51,63	51,63
Волжская наб, 10в	ОДЗ	0,0043		0,0008	0,0051	10,83	1,87	12,70	12,02
Волжская наб, 10б	ОДЗ	0,0104		0,0018	0,0122	26,19	4,20	30,39	28,88
Волжская наб, 10в	ОДЗ	0,0029		0,0005	0,0034	7,30	1,17	8,47	8,05
Волжская наб, 10в	ОДЗ	0,0044		0,0008	0,0052	11,08	1,87	12,95	12,28
Карла Маркса ул, 32	ОДЗ	0,0030		0,0000	0,0030	7,56	0,08	7,63	7,61
Карла Маркса ул, 30	ОДЗ	0,0028		0,0000	0,0028	7,05	0,02	7,08	7,07

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Бетанкура ул, 6	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,95	0,00	26,95	26,95
Мещерский б-р, 11	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Портовый пер, 2	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Пролетарская ул, 7	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Мещерский б-р, 5а	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Революции пл, 4	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Мира б-р, 14	ОДЗ	0,0079		0,0001	0,0080	19,90	0,26	20,16	20,06
Бетанкура ул, 6	ОДЗ	0,0364			0,0364	91,68	0,00	91,68	91,68
Бетанкура ул, 6	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Мурашкинская ул, 20	ОДЗ	0,2542		0,0495	0,3037	640,25	115,44	755,69	714,14
Мурашкинская ул, 20	ОДЗ		0,3120		0,3120	785,83	0,00	785,83	785,83
Карла Маркса ул, 32	ОДЗ	0,0132		0,0011	0,0143	33,25	2,51	35,76	34,85
Карла Маркса ул, 30	ОДЗ	0,0029		0,0000	0,0029	7,30	0,02	7,33	7,32
Керченская ул, 18	ОДЗ	0,4420	0,5943		1,0363	2610,10	0,00	2610,10	2610,10
Карла Маркса ул, 32	ОДЗ	0,0018		0,0000	0,0018	4,53	0,08	4,61	4,58
Пролетарская ул, 5	ОДЗ	0,0091		0,0001	0,0092	22,92	0,22	23,14	23,06
Карла Маркса ул, 19	ОДЗ	0,0043		0,0000	0,0043	10,83	0,04	10,87	10,86
Бетанкура ул, 6	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Карла Маркса ул, 19	ОДЗ	0,0099		0,0000	0,0099	24,93	0,02	24,95	24,94
Пролетарская ул, 4 корпус 1	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Пролетарская ул, 4 корпус 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пролетарская ул, 4 корпус 1	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Пролетарская ул, 4 корпус 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пролетарская ул, 4 корпус 1	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Пролетарская ул, 4 корпус 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пролетарская ул, 4 корпус 1	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Пролетарская ул, 4 корпус 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пролетарская ул, 4 корпус 1	ОДЗ	0,0382			0,0382	96,21	0,00	96,21	96,21
Пролетарская ул, 4 корпус 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Стрелка ул, 1	ОДЗ	0,0811			0,0811	204,26	0,00	204,26	204,26
Стрелка ул, 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Мещерский б-р, 3 (стр)	ОДЗ	0,0134	0,4328		0,4462	1123,83	0,00	1123,83	1123,83
Мещерский б-р, 3 (стр)	ОДЗ	0,0480	0,3616		0,4096	1031,65	0,00	1031,65	1031,65
Мещерский б-р, 3 (стр)	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Мещерский б-р, 3 (стр)	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пролетарская ул, 5а	ОДЗ	0,1650			0,1650	415,58	0,00	415,58	415,58
Карла Маркса ул, 28	ОДЗ		0,0550		0,0550	138,53	0,00	138,53	138,53
Карла Маркса ул, 28	ОДЗ	0,1650			0,1650	415,58	0,00	415,58	415,58
Карла Маркса ул, 17а	ОДЗ	0,2244	0,2450	0,0071	0,4765	1182,26	16,58	1198,84	1192,88
Карла Маркса ул, 17а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Карла Маркса ул, 17а	ОДЗ	0,0342	0,0754		0,1096	276,05	0,00	276,05	276,05
Карла Маркса ул, 17Е	ОДЗ	1,1891			1,1891	2994,95	0,00	2994,95	2994,95
Карла Маркса ул, 17Е	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Карла Маркса ул, 17	ОДЗ	0,0400			0,0400	100,75	0,00	100,75	100,75
Карла Маркса ул, 17	ОДЗ	0,8200			0,8200	2065,31	0,00	2065,31	2065,31

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Карла Маркса ул, 19	ОДЗ	0,0185		0,0000	0,0185	46,60	0,11	46,70	46,66
Пролетарская ул, 5	ОДЗ	0,0021		0,0000	0,0021	5,29	0,03	5,32	5,31
Карла Маркса ул, 32	ОДЗ	0,0029		0,0000	0,0029	7,30	0,08	7,38	7,35
Карла Маркса ул, 19	ОДЗ	0,0218		0,0001	0,0219	54,91	0,14	55,05	55,00
Совнаркомовская ул, 4	ОДЗ	0,4024			0,4024	1013,51	0,00	1013,51	1013,51
Совнаркомовская ул, 4	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Карла Маркса ул, 19	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Гордеевская ул, 107	ОДЗ	0,3048			0,3048	767,69	0,00	767,69	767,69
Гордеевская ул, 107	ОДЗ		0,2602		0,2602	655,36	0,00	655,36	655,36
Гордеевская ул, 107	ОДЗ	0,0240			0,0240	60,45	0,00	60,45	60,45
Гордеевская ул, 107	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бетанкура ул литер стр	ОДЗ	0,2370			0,2370	596,93	0,00	596,93	596,93
Бетанкура ул, 1а	ОДЗ	1,5900			1,5900	4004,69	0,00	4004,69	4004,69
Бетанкура ул, 1а	ОДЗ	3,3384	5,2350		8,5734	21593,59	0,00	21593,59	21593,59
Бетанкура ул, 1а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Карла Маркса ул, 32	ОДЗ	0,0019		0,0002	0,0021	4,79	0,43	5,22	5,06
Сергея Акимова ул, 10	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Акимова ул, 10	ЖФ	0,1917			0,1917	482,83	0,00	482,83	482,83
Сергея Акимова ул, 11	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Сергея Акимова ул, 11	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Акимова ул, 11	ЖФ	0,8312			0,8312	2093,52	0,00	2093,52	2093,52
Сергея Акимова ул, 13	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Сергея Акимова ул, 13	ОДЗ	0,0036			0,0036	9,07	0,00	9,07	9,07
Сергея Акимова ул, 13	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Акимова ул, 13	ЖФ	0,5649			0,5649	1422,80	0,00	1422,80	1422,80
Сергея Акимова ул, 14	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Акимова ул, 14	ЖФ	0,1916			0,1916	482,58	0,00	482,58	482,58
Сергея Акимова ул, 25	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Сергея Акимова ул, 25	ЖФ	0,2907			0,2907	732,18	0,00	732,18	732,18
Сергея Акимова ул, 26	ЖФ	0,2935			0,2935	739,23	0,00	739,23	739,23
Сергея Акимова ул, 28	ЖФ	0,2374			0,2374	597,93	0,00	597,93	597,93
Сергея Акимова ул, 40	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Акимова ул, 40	ЖФ	0,2472			0,2472	622,62	0,00	622,62	622,62
Сергея Акимова ул, 48	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Акимова ул, 48	ЖФ	0,1660			0,1660	418,10	0,00	418,10	418,10
Сергея Акимова ул, 5	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Сергея Акимова ул, 5	ОДЗ	0,0133			0,0133	33,50	0,00	33,50	33,50
Сергея Акимова ул, 5	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Акимова ул, 5	ЖФ	0,7163			0,7163	1804,12	0,00	1804,12	1804,12
Сергея Акимова ул, 55	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Акимова ул, 55	ЖФ	0,1680			0,1680	423,14	0,00	423,14	423,14
Сергея Акимова ул, 6	ОДЗ	0,0195			0,0195	49,11	0,00	49,11	49,11
Сергея Акимова ул, 6	ОДЗ	0,2870			0,2870	722,86	0,00	722,86	722,86
Сергея Акимова ул, 6	ОДЗ		0,0950		0,0950	239,27	0,00	239,27	239,27
Сергея Акимова ул, 6	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Сергея Акимова ул, 7	ОДЗ	0,0350			0,0350	88,15	0,00	88,15	88,15
Сергея Акимова ул, 7	ОДЗ		0,0849		0,0849	213,84	0,00	213,84	213,84
Сергея Акимова ул, 7	ОДЗ	0,2724			0,2724	686,09	0,00	686,09	686,09
Сергея Акимова ул, 7	ОДЗ		0,0972		0,0972	244,81	0,00	244,81	244,81
Сергея Акимова ул, 8	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Сергея Акимова ул, 8	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Акимова ул, 8	ЖФ	0,4457			0,4457	1122,57	0,00	1122,57	1122,57
Сергея Акимова ул, 9	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Акимова ул, 9	ЖФ	0,5785			0,5785	1457,05	0,00	1457,05	1457,05
Сергея Акимова ул, 9	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Волжская наб, 7	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Волжская наб, 7	ЖФ	0,4345			0,4345	1094,36	0,00	1094,36	1094,36
Волжская наб, 9	ОДЗ	0,0021		0,0000	0,0021	5,29	0,05	5,34	5,32
Волжская наб, 9	ОДЗ	0,0106		0,0009	0,0115	26,70	2,10	28,80	28,04
Волжская наб, 9	ОДЗ	0,0017		0,0000	0,0017	4,28	0,03	4,31	4,30
Волжская наб, 9	ЖФ	1,0023		0,4516	1,4539	2524,47	3334,98	5859,44	4789,69
Волжская наб, 9	ЖФ	1,4272		0,1687	1,5959	3594,65	1245,82	4840,46	4440,85
Волжская наб, 9	ЖФ	0,5819			0,5819	1465,62	0,00	1465,62	1465,62
Волжская наб, 9	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Мещерский б-р, 9	ЖФ	1,0438			1,0438	2628,99	0,00	2628,99	2628,99
Мещерский б-р, 9	ОДЗ	0,1373			0,1373	345,81	0,00	345,81	345,81
Мещерский б-р, 9	ОДЗ	0,0482			0,0482	121,40	0,00	121,40	121,40
Сергея Акимова ул, 16а	ОДЗ			0,0030	0,0030	0,00	7,00	7,00	4,48
Мещерский б-р, 9	ОДЗ	0,0065			0,0065	16,37	0,00	16,37	16,37
Мещерский б-р, 9	ОДЗ	0,0074			0,0074	18,64	0,00	18,64	18,64
Мещерский б-р, 9	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Мещерский б-р, 9	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Гордеевская ул, 61в	ОДЗ	0,0211			0,0211	53,14	0,00	53,14	53,14
Генерала Зимины ул, 24а	ОДЗ	0,0449		0,0087	0,0536	113,09	20,29	133,38	126,08
Гордеевская ул, 18	ОДЗ	0,0027		0,0000	0,0027	6,80	0,03	6,83	6,82
Гордеевская ул, 61а	ОДЗ	0,0207			0,0207	52,14	0,00	52,14	52,14
Гордеевская ул, 61	ОДЗ	0,0240			0,0240	60,45	0,00	60,45	60,45
Гордеевская ул, 61	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гордеевская ул, 59	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Гордеевская ул, 5а	ОДЗ	0,1048			0,1048	263,96	0,00	263,96	263,96
Гордеевская ул, 97б	ОДЗ	0,0850			0,0850	214,09	0,00	214,09	214,09
Гордеевская ул, 97б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гордеевская ул, 7	ОДЗ	0,0440			0,0440	110,82	0,00	110,82	110,82
Гордеевская ул, 7	ОДЗ	0,4806	0,4465		0,9271	2335,06	0,00	2335,06	2335,06
Гордеевская ул, 7	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гордеевская ул, 77	ОДЗ	0,1540			0,1540	387,88	0,00	387,88	387,88
Гордеевская ул, 77	ОДЗ		0,2940		0,2940	740,49	0,00	740,49	740,49
Гордеевская ул, 77	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Гордеевская ул, 77	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гордеевская ул, 75а	ОДЗ	0,0221			0,0221	55,66	0,00	55,66	55,66

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Гордеевская ул, 75а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гордеевская ул, 75	ОДЗ	0,1420			0,1420	357,65	0,00	357,65	357,65
Гордеевская ул, 75	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Гордеевская ул, 75	ОДЗ	0,0160			0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
Гордеевская ул, 75	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гордеевская ул, 14	ЖФ			0,0098	0,0098	0,00	72,37	72,37	49,16
Гордеевская ул, 16	ЖФ			0,0118	0,0118	0,00	87,14	87,14	59,19
Гордеевская ул, 18	ЖФ			0,0176	0,0176	0,00	129,97	129,97	88,28
Гордеевская ул, 20	ЖФ	0,2534		0,0621	0,3155	638,23	458,60	1096,83	949,73
Гордеевская ул, 22	ЖФ	0,1063		0,0232	0,1295	267,73	171,33	439,06	384,11
Гордеевская ул, 24	ЖФ			0,0161	0,0161	0,00	118,90	118,90	80,76
Гордеевская ул, 26	ЖФ			0,0565	0,0565	0,00	417,24	417,24	283,40
Гордеевская ул, 28	ЖФ			0,0591	0,0591	0,00	436,44	436,44	296,45
Гордеевская ул, 59	ЖФ	0,0394			0,0394	99,24	0,00	99,24	99,24
Гордеевская ул, 26	ЖФ	0,1951		0,0269	0,2220	491,39	198,65	690,04	626,32
Гордеевская ул, 14	ЖФ	0,2012			0,2012	506,76	0,00	506,76	506,76
Гордеевская ул, 16	ЖФ	0,0696			0,0696	175,30	0,00	175,30	175,30
Гордеевская ул, 18	ЖФ	0,1055			0,1055	265,72	0,00	265,72	265,72
Гордеевская ул, 24	ЖФ	0,1091			0,1091	274,79	0,00	274,79	274,79
Гордеевская ул, 26	ЖФ	0,2549			0,2549	642,01	0,00	642,01	642,01
Гордеевская ул, 28	ЖФ	0,2893			0,2893	728,65	0,00	728,65	728,65
Гордеевская ул, 61а	ЖФ	0,2970			0,2970	748,05	0,00	748,05	748,05
Московское ш, 1а	ЖФ	0,0136			0,0136	34,25	0,00	34,25	34,25
Гордеевская ул, 26	ОДЗ	0,0079		0,0003	0,0082	19,90	0,79	20,68	20,40
Гордеевская ул, 26	ОДЗ	0,0054		0,0002	0,0056	13,60	0,37	13,97	13,84
Гордеевская ул, 26	ОДЗ	0,0134		0,0001	0,0135	33,75	0,14	33,89	33,84
Гордеевская ул, 26	ОДЗ	0,0089		0,0000	0,0089	22,42	0,09	22,51	22,47
Гордеевская ул, 26	ОДЗ	0,0057		0,0000	0,0057	14,36	0,03	14,39	14,38
Гордеевская ул, 1/3	ОДЗ	0,0964			0,0964	242,80	0,00	242,80	242,80
Гордеевская ул, 1/3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гордеевская ул, 105	ОДЗ	0,1343			0,1343	338,26	0,00	338,26	338,26
Гордеевская ул, 105	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гордеевская ул, 61	ОДЗ	0,0158			0,0158	39,80	0,00	39,80	39,80
Гордеевская ул, 5	ОДЗ	0,0417			0,0417	105,03	0,00	105,03	105,03
Гордеевская ул, 5	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гордеевская ул, 3/5	ОДЗ	0,0967			0,0967	243,56	0,00	243,56	243,56
Гордеевская ул, 55	ОДЗ	0,0780			0,0780	196,46	0,00	196,46	196,46
Гордеевская ул, 59	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Гордеевская ул, 59	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Гордеевская ул, 5	ЖФ	0,3318			0,3318	835,70	0,00	835,70	835,70
Гордеевская ул, 5	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Московское ш, 1	ОДЗ	0,0129			0,0129	32,49	0,00	32,49	32,49
Московское ш, 1	ОДЗ	0,4537			0,4537	1142,72	0,00	1142,72	1142,72
Московское ш, 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гордеевская ул, 139в	ОДЗ	0,2941			0,2941	740,74	0,00	740,74	740,74



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Генерала Зими́на ул, 26а	ОДЗ	0,0395		0,0089	0,0484	99,49	20,76	120,24	112,77
Генерала Зими́на ул, 26а	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Генерала Зими́на ул, 26	ОДЗ	0,0245		0,0001	0,0246	61,71	0,31	62,02	61,90
Генерала Зими́на ул, 26	ОДЗ	0,0150		0,0001	0,0151	37,78	0,20	37,98	37,91
Тонкинская ул, 7а	ЖФ	0,4961			0,4961	1249,51	0,00	1249,51	1249,51
Тонкинская ул, 7	ОДЗ	0,0293		0,0001	0,0294	73,80	0,12	73,92	73,88
Генерала Зими́на ул, 12	ОДЗ	0,0042		0,0001	0,0043	10,58	0,15	10,73	10,68
Генерала Зими́на ул, 4	ОДЗ	0,0054		0,0005	0,0059	13,60	1,25	14,85	14,40
Тонкинская ул, 7	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Генерала Зими́на ул, 4	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Генерала Зими́на ул, 12	ОДЗ	0,0040		0,0002	0,0042	10,07	0,37	10,44	10,31
Генерала Зими́на ул, 26	ОДЗ	0,0150		0,0001	0,0151	37,78	0,20	37,98	37,91
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Генерала Зими́на ул, 26	ОДЗ	0,0368		0,0002	0,0370	92,69	0,52	93,21	93,02
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Генерала Зими́на ул, 24	ОДЗ	0,0042		0,0000	0,0042	10,58	0,08	10,66	10,63
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Генерала Зими́на ул, 10	ЖФ			0,0624	0,0624	0,00	460,81	460,81	313,00
Генерала Зими́на ул, 12	ЖФ			0,1862	0,1862	0,00	1375,05	1375,05	933,98
Генерала Зими́на ул, 16	ЖФ			0,0710	0,0710	0,00	524,32	524,32	356,14
Генерала Зими́на ул, 18	ЖФ			0,0598	0,0598	0,00	441,61	441,61	299,96
Генерала Зими́на ул, 20	ЖФ			0,1993	0,1993	0,00	1471,79	1471,79	999,69
Генерала Зими́на ул, 22	ЖФ			0,2049	0,2049	0,00	1513,15	1513,15	1027,78
Генерала Зими́на ул, 26	ЖФ			0,1002	0,1002	0,00	739,96	739,96	502,60
Генерала Зими́на ул, 4	ЖФ			0,1843	0,1843	0,00	1361,02	1361,02	924,45
Генерала Зими́на ул, 6	ЖФ			0,1234	0,1234	0,00	911,28	911,28	618,97
Тонкинская ул, 3	ЖФ			0,1794	0,1794	0,00	1324,83	1324,83	899,87
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ	0,0051			0,0051	12,85	0,00	12,85	12,85
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ	0,0104			0,0104	26,19	0,00	26,19	26,19
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ	0,0054			0,0054	13,60	0,00	13,60	13,60
Генерала Зими́на ул, 10	ЖФ	0,2851			0,2851	718,07	0,00	718,07	718,07
Генерала Зими́на ул, 12	ЖФ	0,8704			0,8704	2192,25	0,00	2192,25	2192,25

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Генерала Зими́на ул, 14	ЖФ	0,5835		0,1297	0,7132	1469,65	957,81	2427,45	2120,22
Генерала Зими́на ул, 16	ЖФ	0,2974			0,2974	749,05	0,00	749,05	749,05
Генерала Зими́на ул, 18	ЖФ	0,2916			0,2916	734,44	0,00	734,44	734,44
Генерала Зими́на ул, 2	ЖФ			0,0647	0,0647	0,00	477,80	477,80	324,54
Генерала Зими́на ул, 2	ЖФ	0,2830			0,2830	712,78	0,00	712,78	712,78
Генерала Зими́на ул, 20	ЖФ	0,8816			0,8816	2220,46	0,00	2220,46	2220,46
Генерала Зими́на ул, 22	ЖФ	0,8608			0,8608	2168,07	0,00	2168,07	2168,07
Генерала Зими́на ул, 24	ЖФ	0,5940		0,1346	0,7286	1496,09	993,99	2490,09	2171,24
Генерала Зими́на ул, 26	ЖФ	0,4303			0,4303	1083,78	0,00	1083,78	1083,78
Генерала Зими́на ул, 4	ЖФ	0,8699			0,8699	2190,99	0,00	2190,99	2190,99
Генерала Зими́на ул, 6	ЖФ	0,5845			0,5845	1472,16	0,00	1472,16	1472,16
Генерала Зими́на ул, 8	ЖФ	0,2939		0,0662	0,3601	740,24	488,87	1229,11	1072,30
Тонкинская ул, 3	ЖФ	0,8766			0,8766	2207,87	0,00	2207,87	2207,87
Тонкинская ул, 7	ЖФ	0,8707		0,1914	1,0621	2193,01	1413,45	3606,46	3153,07
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Генерала Зими́на ул, 4	ОДЗ	0,0052		0,0002	0,0054	13,10	0,43	13,53	13,37
Тонкинская ул, 3	ОДЗ	0,0574			0,0574	144,57	0,00	144,57	144,57
Тонкинская ул, 3	ОДЗ	0,0360			0,0360	90,67	0,00	90,67	90,67
Тонкинская ул, 3	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Генерала Зими́на ул, 4	ОДЗ	0,0042		0,0002	0,0044	10,58	0,42	10,99	10,84
Генерала Зими́на ул, 2	ОДЗ	0,0009		0,0004	0,0013	2,27	0,96	3,23	2,88
Гордеевская ул, 8	ОДЗ	0,1417			0,1417	356,90	0,00	356,90	356,90
Гордеевская ул, 8	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Генерала Зими́на ул, 26	ОДЗ	0,0208		0,0147	0,0355	52,39	34,25	86,64	74,31
Генерала Зими́на ул, 26	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Генерала Зими́на ул, 10	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Тонкинская ул, 4	ОДЗ	0,0282			0,0282	71,03	0,00	71,03	71,03
Тонкинская ул, 4	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Тонкинская ул, 4	ОДЗ	0,4060			0,4060	1022,58	0,00	1022,58	1022,58
Тонкинская ул, 4	ОДЗ		0,6020		0,6020	1516,24	0,00	1516,24	1516,24
Генерала Зими́на ул, 73	ОДЗ	0,1000			0,1000	251,87	0,00	251,87	251,87
Генерала Зими́на ул, 75	ОДЗ	0,3500			0,3500	881,54	0,00	881,54	881,54
Генерала Зими́на ул, 2	ОДЗ	0,0007		0,0003	0,0010	1,76	0,69	2,45	2,20
Генерала Зими́на ул, 2	ОДЗ	0,0005		0,0002	0,0007	1,26	0,48	1,74	1,57
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Тонкинская ул, 7а	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Тонкинская ул, 7	ОДЗ	0,0270			0,0270	68,00	0,00	68,00	68,00
Тонкинская ул, 7	ОДЗ		0,0393		0,0393	98,98	0,00	98,98	98,98
Тонкинская ул, 11	ОДЗ	0,0130		0,0000	0,0130	32,74	0,08	32,82	32,79
Генерала Зими́на ул, 37	ЖФ	0,1620		0,0729	0,2349	408,02	538,35	946,38	773,69
Генерала Зими́на ул, 30	ЖФ	0,4166		0,0689	0,4855	1049,28	508,81	1558,09	1394,88
Генерала Зими́на ул, 35	ЖФ	0,2281		0,0518	0,2799	574,51	382,53	957,04	834,34
Генерала Зими́на ул, 28	ЖФ	0,3175		0,0684	0,3859	799,68	505,12	1304,80	1142,77
Тонкинская ул, 12	ОДЗ	0,0210		0,0021	0,0231	52,89	5,00	57,89	56,09

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Тонкинская ул, 12	ЖФ	0,2944		0,0527	0,3471	741,50	389,18	1130,68	1005,84
Тонкинская ул, 11	ОДЗ	0,0210		0,0001	0,0211	52,89	0,28	53,17	53,07
Генерала Зимины ул, 39	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Тонкинская ул, 9	ОДЗ	0,0058		0,0000	0,0058	14,61	0,03	14,64	14,63
Тонкинская ул, 9	ОДЗ	0,0041		0,0001	0,0042	10,33	0,17	10,49	10,43
Генерала Зимины ул, 39	ЖФ	0,1252		0,1252	0,2504	0,00	924,58	924,58	628,00
Генерала Зимины ул, 40	ЖФ	0,0688		0,0688	0,1376	0,00	508,07	508,07	345,10
Тонкинская ул, 11	ЖФ	0,0565		0,0565	0,1130	0,00	417,24	417,24	283,40
Тонкинская ул, 13	ЖФ	0,0684		0,0684	0,1368	0,00	505,12	505,12	343,09
Тонкинская ул, 14	ЖФ	0,0665		0,0665	0,1330	0,00	491,09	491,09	333,56
Тонкинская ул, 17	ЖФ	0,4484		0,0950	0,5434	1129,37	701,56	1830,93	1605,89
Тонкинская ул, 8	ЖФ			0,1185	0,1185	0,00	875,10	875,10	594,40
Генерала Зимины ул, 32	ЖФ	0,1650		0,0340	0,1990	415,58	251,08	666,66	586,12
Генерала Зимины ул, 32	ЖФ	0,1046		0,0057	0,1103	263,45	42,09	305,55	292,04
Генерала Зимины ул, 34	ЖФ	0,2955		0,0677	0,3632	744,27	499,95	1244,22	1083,85
Генерала Зимины ул, 36	ЖФ	0,2354		0,0434	0,2788	592,90	320,50	913,40	810,59
Генерала Зимины ул, 39	ЖФ	0,5595			0,5595	1409,20	0,00	1409,20	1409,20
Генерала Зимины ул, 40	ЖФ	0,2897			0,2897	729,66	0,00	729,66	729,66
Генерала Зимины ул, 41	ЖФ	0,3104		0,0714	0,3818	781,80	527,27	1309,07	1139,94
Тонкинская ул, 11	ЖФ	0,2894			0,2894	728,90	0,00	728,90	728,90
Тонкинская ул, 13	ЖФ	0,2871			0,2871	723,11	0,00	723,11	723,11
Тонкинская ул, 14	ЖФ	0,2815			0,2815	709,01	0,00	709,01	709,01
Тонкинская ул, 15	ЖФ	0,3079		0,0684	0,3763	775,50	505,12	1280,62	1118,59
Тонкинская ул, 16	ЖФ	0,4276		0,1060	0,5336	1076,98	782,79	1859,77	1608,68
Тонкинская ул, 6	ЖФ	0,2893		0,0572	0,3465	728,65	422,41	1151,06	1015,57
Тонкинская ул, 8	ЖФ	0,5249			0,5249	1322,05	0,00	1322,05	1322,05
Генерала Зимины ул, 32	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Генерала Зимины ул, 41а	ОДЗ	0,2771	0,0664		0,3435	865,16	0,00	865,16	865,16
Генерала Зимины ул, 41а	ОДЗ	0,0125			0,0125	31,48	0,00	31,48	31,48
Генерала Зимины ул, 41а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Тонкинская ул, 9	ОДЗ	0,0038		0,0000	0,0038	9,57	0,03	9,60	9,59
Тонкинская ул, 12	ОДЗ	0,0120		0,0002	0,0122	30,22	0,35	30,58	30,45
Тонкинская ул, 9	ОДЗ	0,0841		0,0002	0,0843	211,82	0,42	212,24	212,09
Тонкинская ул, 9	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Гордеевская ул, 34а	ОДЗ	0,0037		0,0087	0,0124	9,32	20,29	29,61	22,31
Гордеевская ул, 34	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Гордеевская ул, 42	ОДЗ	0,0313		0,0001	0,0314	78,83	0,18	79,02	78,95
Гордеевская ул, 42	ОДЗ	0,0256		0,0004	0,0260	64,48	0,84	65,32	65,02
Гордеевская ул, 42	ОДЗ	0,0195		0,0001	0,0196	49,11	0,28	49,39	49,29
Гордеевская ул, 80а	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94
Гордеевская ул, 42	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Гордеевская ул, 42	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Гордеевская ул, 42	ОДЗ	0,0286		0,0001	0,0287	72,03	0,17	72,21	72,15
Гордеевская ул, 34	ЖФ			0,1454	0,1454	0,00	1073,75	1073,75	729,33
Гордеевская ул, 36	ЖФ			0,1095	0,1095	0,00	808,64	808,64	549,25

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Гордеевская ул, 38	ЖФ			0,1428	0,1428	0,00	1054,55	1054,55	716,28
Гордеевская ул, 40	ЖФ			0,1428	0,1428	0,00	1054,55	1054,55	716,28
Гордеевская ул, 42	ЖФ			0,1084	0,1084	0,00	800,51	800,51	543,73
Гордеевская ул, 44	ЖФ			0,1114	0,1114	0,00	822,67	822,67	558,78
Гордеевская ул, 102	ЖФ	0,0304		0,0086	0,0390	76,57	63,51	140,08	119,71
Гордеевская ул, 34	ЖФ	0,6078			0,6078	1530,85	0,00	1530,85	1530,85
Гордеевская ул, 36	ЖФ	0,4867			0,4867	1225,84	0,00	1225,84	1225,84
Гордеевская ул, 38	ЖФ	0,6101			0,6101	1536,64	0,00	1536,64	1536,64
Гордеевская ул, 40	ЖФ	0,6100			0,6100	1536,39	0,00	1536,39	1536,39
Гордеевская ул, 42	ЖФ	0,4615			0,4615	1162,37	0,00	1162,37	1162,37
Гордеевская ул, 44	ЖФ	0,4615			0,4615	1162,37	0,00	1162,37	1162,37
Гордеевская ул, 40	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Гордеевская ул, 42	ОДЗ	0,0074		0,0000	0,0074	18,64	0,06	18,70	18,68
Гордеевская ул, 42	ОДЗ	0,0092		0,0000	0,0092	23,17	0,06	23,23	23,21
Гордеевская ул, 44	ОДЗ	0,0860			0,0860	216,61	0,00	216,61	216,61
Гордеевская ул, 80а	ОДЗ	0,0392			0,0392	98,73	0,00	98,73	98,73
Гордеевская ул, 40	ОДЗ	0,0808		0,0023	0,0831	203,51	5,42	208,93	206,98
Гордеевская ул, 42	ОДЗ	0,0208		0,0001	0,0209	52,39	0,23	52,62	52,54
Гордеевская ул, 42	ОДЗ	0,0013		0,0000	0,0013	3,27	0,03	3,31	3,29
Гордеевская ул, 42	ОДЗ	0,0006		0,0000	0,0006	1,51	0,03	1,54	1,53
Гордеевская ул, 60а	ОДЗ	0,0082		0,0087	0,0169	20,65	20,29	40,94	33,64
Гордеевская ул, 54	ЖФ	0,2388		0,0703	0,3091	601,46	519,15	1120,61	954,08
Гордеевская ул, 62	ЖФ	0,4570		0,1017	0,5587	1151,03	751,03	1902,07	1661,16
Гордеевская ул, 104	ОДЗ	0,0603			0,0603	151,88	0,00	151,88	151,88
Гордеевская ул, 104	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гордеевская ул, 60	ЖФ	0,3864		0,0990	0,4854	973,21	731,10	1704,31	1469,80
Гордеевская ул, 56	ЖФ			0,1563	0,1563	0,00	1154,24	1154,24	784,00
Гордеевская ул, 58	ЖФ			0,1129	0,1129	0,00	833,74	833,74	566,31
Гордеевская ул, 64	ЖФ			0,1136	0,1136	0,00	838,91	838,91	569,82
Гордеевская ул, 66	ЖФ			0,1237	0,1237	0,00	913,50	913,50	620,48
Гордеевская ул, 56	ЖФ	0,6394			0,6394	1610,44	0,00	1610,44	1610,44
Гордеевская ул, 58	ЖФ	0,4632			0,4632	1166,65	0,00	1166,65	1166,65
Гордеевская ул, 64	ЖФ	0,4645			0,4645	1169,92	0,00	1169,92	1169,92
Гордеевская ул, 66	ЖФ	0,5628			0,5628	1417,51	0,00	1417,51	1417,51
Гордеевская ул, 54а	ОДЗ		0,0645		0,0645	162,45	0,00	162,45	162,45
Гордеевская ул, 54а	ОДЗ	0,1406		0,0111	0,1517	354,13	25,92	380,05	370,72
Сергея Есенина ул, 13	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Есенина ул, 13	ЖФ	1,2139			1,2139	3057,42	0,00	3057,42	3057,42
Сергея Есенина ул, 13	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Сергея Есенина ул, 13	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Сергея Есенина ул, 15	ОДЗ	0,2210			0,2210	556,63	0,00	556,63	556,63
Сергея Есенина ул, 15	ОДЗ		0,0810		0,0810	204,01	0,00	204,01	204,01
Сергея Есенина ул, 15	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Есенина ул, 21	ЖФ	0,2096			0,2096	527,91	0,00	527,91	527,91
Сергея Есенина ул, 26	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Сергея Есенина ул, 26	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Есенина ул, 26	ЖФ	0,5654			0,5654	1424,06	0,00	1424,06	1424,06
Сергея Есенина ул, 26	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Сергея Есенина ул, 27	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Есенина ул, 27	ЖФ	0,2842			0,2842	715,81	0,00	715,81	715,81
Сергея Есенина ул, 27	ОДЗ	0,1610			0,1610	405,51	0,00	405,51	405,51
Сергея Есенина ул, 27	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Есенина ул, 28	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Есенина ул, 28	ЖФ	0,1932			0,1932	486,61	0,00	486,61	486,61
Сергея Есенина ул, 30	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Есенина ул, 30	ОДЗ	0,0633			0,0633	159,43	0,00	159,43	159,43
Сергея Есенина ул, 30	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65
Сергея Есенина ул, 30	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Сергея Есенина ул, 30	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Есенина ул, 30	ЖФ	0,7151			0,7151	1801,10	0,00	1801,10	1801,10
Сергея Есенина ул, 32	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Сергея Есенина ул, 32	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Сергея Есенина ул, 32	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Сергея Есенина ул, 32	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Сергея Есенина ул, 32	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Сергея Есенина ул, 32	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Сергея Есенина ул, 32	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Есенина ул, 32	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Сергея Есенина ул, 32	ЖФ	0,4385			0,4385	1104,44	0,00	1104,44	1104,44
Сергея Есенина ул, 32	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Сергея Есенина ул, 32	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Сергея Есенина ул, 34	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Есенина ул, 34	ЖФ	0,5731			0,5731	1443,45	0,00	1443,45	1443,45
Сергея Есенина ул, 35	ЖФ	0,7288			0,7288	1835,61	0,00	1835,61	1835,61
Сергея Есенина ул, 35	ОДЗ	0,0087			0,0087	21,91	0,00	21,91	21,91
Сергея Есенина ул, 36	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Сергея Есенина ул, 36	ОДЗ	0,0062			0,0062	15,62	0,00	15,62	15,62
Сергея Есенина ул, 36	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Есенина ул, 36	ЖФ	0,1796			0,1796	452,35	0,00	452,35	452,35
Сергея Есенина ул, 37	ОДЗ	0,7110			0,7110	1790,78	0,00	1790,78	1790,78
Сергея Есенина ул, 37	ОДЗ		0,3690		0,3690	929,39	0,00	929,39	929,39
Сергея Есенина ул, 38	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Есенина ул, 38	ЖФ	1,0237			1,0237	2578,36	0,00	2578,36	2578,36
Сергея Есенина ул, 39	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Есенина ул, 39	ЖФ	0,5761			0,5761	1451,01	0,00	1451,01	1451,01
Сергея Есенина ул, 39	ОДЗ	0,0012			0,0012	3,02	0,00	3,02	3,02
Сергея Есенина ул, 39	ОДЗ	0,0289			0,0289	72,79	0,00	72,79	72,79
Сергея Есенина ул, 39	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Сергея Есенина ул, 39а	ОДЗ	0,6673			0,6673	1680,71	0,00	1680,71	1680,71
Сергея Есенина ул, 39а	ОДЗ		0,0774		0,0774	194,95	0,00	194,95	194,95

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Сергея Есенина ул, 40	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Есенина ул, 40	ЖФ	0,4279			0,4279	1077,74	0,00	1077,74	1077,74
Сергея Есенина ул, 40	ОДЗ	0,0018			0,0018	4,53	0,00	4,53	4,53
Сергея Есенина ул, 42	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Есенина ул, 42	ЖФ	0,1890			0,1890	476,03	0,00	476,03	476,03
Сергея Есенина ул, 42	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Сергея Есенина ул, 44	ОДЗ	0,0134			0,0134	33,75	0,00	33,75	33,75
Сергея Есенина ул, 44	ОДЗ	0,0466			0,0466	117,37	0,00	117,37	117,37
Сергея Есенина ул, 44	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Есенина ул, 44	ЖФ	0,5709			0,5709	1437,91	0,00	1437,91	1437,91
Сергея Есенина ул, 46	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Сергея Есенина ул, 46	ОДЗ	0,1918			0,1918	483,08	0,00	483,08	483,08
Сергея Есенина ул, 46	ОДЗ		0,1030		0,1030	259,42	0,00	259,42	259,42
Сергея Есенина ул, 48	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Есенина ул, 48	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Сергея Есенина ул, 48	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Сергея Есенина ул, 48	ЖФ	0,6723			0,6723	1693,30	0,00	1693,30	1693,30
Сергея Есенина ул, 48	ОДЗ	0,0125			0,0125	31,48	0,00	31,48	31,48
Сергея Есенина ул, 48	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Есенина ул, 48	ОДЗ	0,0163			0,0163	41,05	0,00	41,05	41,05
Сергея Есенина ул, 48	ОДЗ	0,0246			0,0246	61,96	0,00	61,96	61,96
Карла Маркса ул, 20	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Карла Маркса ул, 20	ОДЗ	0,0095			0,0095	23,93	0,00	23,93	23,93
Карла Маркса ул, 20	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Карла Маркса ул, 20	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Карла Маркса ул, 20	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Карла Маркса ул, 20	ОДЗ	0,0035			0,0035	8,82	0,00	8,82	8,82
Карла Маркса ул, 20	ОДЗ	0,0047			0,0047	11,84	0,00	11,84	11,84
Карла Маркса ул, 20	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Карла Маркса ул, 20	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Карла Маркса ул, 20	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Карла Маркса ул, 20	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Карла Маркса ул, 20	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Карла Маркса ул, 20	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Карла Маркса ул, 20	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Карла Маркса ул, 20	ОДЗ	0,0100			0,0100	25,19	0,00	25,19	25,19
Карла Маркса ул, 20	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Карла Маркса ул, 20	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Карла Маркса ул, 20	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Карла Маркса ул, 20	ЖФ	1,3020			1,3020	3279,31	0,00	3279,31	3279,31
Карла Маркса ул, 20	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Карла Маркса ул, 20	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Карла Маркса ул, 22	ОДЗ	0,0159			0,0159	40,05	0,00	40,05	40,05
Карла Маркса ул, 22	ОДЗ	0,0023		0,0000	0,0023	5,79	0,03	5,82	5,81
Карла Маркса ул, 22	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Карла Маркса ул, 22	ОДЗ			0,0002	0,0002	0,00	0,46	0,46	0,30
Карла Маркса ул, 22	ОДЗ	0,0048		0,0007	0,0055	12,09	1,66	13,75	13,15
Карла Маркса ул, 22	ОДЗ	0,0108		0,0004	0,0112	27,20	0,83	28,03	27,73
Карла Маркса ул, 22	ОДЗ	0,0020		0,0001	0,0021	5,04	0,15	5,19	5,13
Карла Маркса ул, 22	ОДЗ	0,0036		0,0001	0,0037	9,07	0,28	9,35	9,25
Карла Маркса ул, 22	ОДЗ	0,0042		0,0000	0,0042	10,58	0,03	10,61	10,60
Карла Маркса ул, 22	ОДЗ	0,0137		0,0001	0,0138	34,51	0,23	34,74	34,65
Карла Маркса ул, 22	ОДЗ	0,0043		0,0000	0,0043	10,83	0,06	10,89	10,87
Карла Маркса ул, 22	ЖФ	0,2812		0,4023	0,6835	708,25	2970,91	3679,16	2726,19
Карла Маркса ул, 22	ЖФ	1,6414		0,0001	1,6415	4134,15	0,74	4134,89	4134,65
Карла Маркса ул, 22	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Карла Маркса ул, 22	ОДЗ	0,0011		0,0000	0,0011	2,77	0,03	2,80	2,79
Карла Маркса ул, 22	ОДЗ	0,0046		0,0000	0,0046	11,59	0,03	11,62	11,61
Карла Маркса ул, 22	ОДЗ	0,0049		0,0000	0,0049	12,34	0,06	12,40	12,38
Карла Маркса ул, 22	ОДЗ	0,0015		0,0000	0,0015	3,78	0,03	3,81	3,80
Карла Маркса ул, 22	ОДЗ	0,0015		0,0000	0,0015	3,78	0,06	3,84	3,82
Карла Маркса ул, 22	ОДЗ	0,0171		0,0001	0,0172	43,07	0,14	43,21	43,16
Карла Маркса ул, 24	ЖФ			0,1428	0,1428	0,00	1054,55	1054,55	716,28
Карла Маркса ул, 24	ЖФ	0,7458			0,7458	1878,43	0,00	1878,43	1878,43
Керченская ул, 20	ОДЗ	0,0136		0,0087	0,0223	34,25	20,29	54,54	47,24
Керченская ул, 20в	ОДЗ	0,0322		0,0002	0,0324	81,10	0,42	81,52	81,37
Керченская ул, 20в	ЖФ	0,1052		0,0235	0,1287	264,96	173,54	438,51	382,84
Бетанкура ул, 29	ЖФ	0,3827		0,1042	0,4869	963,90	769,50	1733,39	1486,56
Бетанкура ул, 29	ОДЗ	0,0310		0,0000	0,0310	78,08	0,06	78,14	78,12
Бетанкура ул, 2	ЖФ	0,9260		0,0936	1,0196	2332,29	691,22	3023,51	2801,79
Бетанкура ул, 2	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Бетанкура ул, 2	ОДЗ	0,0775		0,0001	0,0776	195,20	0,23	195,43	195,34
Бетанкура ул, 2	ОДЗ	0,0711			0,0711	179,08	0,00	179,08	179,08
Бетанкура ул, 3	ЖФ	0,1614		0,0234	0,1848	406,51	172,80	579,32	523,89
Бетанкура ул, 3	ОДЗ	0,0629		0,0007	0,0636	158,42	1,60	160,03	159,45
Бетанкура ул, 3	ОДЗ			0,0003	0,0003	0,00	0,75	0,75	0,48
Бетанкура ул, 4	ЖФ	0,1024		0,0146	0,1170	257,91	107,82	365,73	331,15
Бетанкура ул, 4	ОДЗ	0,0313		0,0014	0,0327	78,83	3,31	82,15	80,95
Керченская ул, 22	ЖФ	0,4239		0,0781	0,5020	1067,67	576,75	1644,42	1459,41
Керченская ул, 22	ОДЗ	0,0071		0,0001	0,0072	17,88	0,20	18,08	18,01
Керченская ул, 24	ЖФ	0,0820		0,0112	0,0932	206,53	82,71	289,24	262,71
Керченская ул, 26	ЖФ	0,2651		0,0418	0,3069	667,70	308,68	976,38	877,37
Керченская ул, 28	ЖФ	0,2274		0,0292	0,2566	572,75	215,64	788,38	719,21
Керченская ул, 28	ОДЗ	0,0322		0,0001	0,0323	81,10	0,20	81,30	81,23
Бетанкура ул, 29	ОДЗ	0,0041		0,0000	0,0041	10,33	0,01	10,33	10,33
Керченская ул, 20	ОДЗ	0,0009			0,0009	2,27	0,00	2,27	2,27
Бетанкура ул, 4	ОДЗ	0,0028		0,0001	0,0029	7,05	0,25	7,30	7,21
Бетанкура ул, 2	ОДЗ	0,0223			0,0223	56,17	0,00	56,17	56,17
Керченская ул, 13	ОДЗ	0,7220	0,7840	0,0404	1,5464	3793,12	94,23	3887,35	3853,44
Керченская ул, 20	ЖФ			0,0740	0,0740	0,00	546,48	546,48	371,18

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Керченская ул, 20	ЖФ	0,3450			0,3450	868,94	0,00	868,94	868,94
Керченская ул, 26	ОДЗ	0,0065		0,0001	0,0066	16,37	0,18	16,56	16,49
Бетанкура ул, 2	ОДЗ	0,0379			0,0379	95,46	0,00	95,46	95,46
Бетанкура ул, 2	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Бетанкура ул, 2	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Бетанкура ул, 2	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Керченская ул, 24	ОДЗ	0,0374		0,0001	0,0375	94,20	0,15	94,35	94,30
Бетанкура ул, 29	ОДЗ	0,0055		0,0000	0,0055	13,85	0,01	13,86	13,86
Бетанкура ул, 29	ОДЗ	0,0035		0,0000	0,0035	8,82	0,01	8,82	8,82
Бетанкура ул, 2	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Бетанкура ул, 2	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Мануфактурная ул, 16	ОДЗ	0,1246		0,0467	0,1713	313,83	108,91	422,74	383,54
Керченская ул, 14а	ЖФ	0,4633		0,0725	0,5358	1166,90	535,40	1702,30	1530,56
Керченская ул, 12	ОДЗ	0,0455			0,0455	114,60	0,00	114,60	114,60
Керченская ул, 12	ОДЗ	0,0126			0,0126	31,74	0,00	31,74	31,74
Керченская ул, 12	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Керченская ул, 14а	ОДЗ	0,0120		0,0000	0,0120	30,22	0,09	30,32	30,28
Мануфактурная ул, 10	ОДЗ	0,0072			0,0072	18,13	0,00	18,13	18,13
Должанская ул, 4	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Мира б-р, 19а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Мануфактурная ул, 10	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Мира б-р, 19а	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Керченская ул, 14а	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Керченская ул, 14а	ОДЗ	0,0242			0,0242	60,95	0,00	60,95	60,95
Керченская ул, 14а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Мануфактурная ул, 12	ОДЗ	0,0141		0,0001	0,0142	35,51	0,12	35,64	35,59
Ярмарочный проезд, 11	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Стрелка ул, 4	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Стрелка ул, 4	ОДЗ	0,0113			0,0113	28,46	0,00	28,46	28,46
Стрелка ул, 4	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Должанская ул, 2в	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Мануфактурная ул, 12	ОДЗ	0,0056		0,0000	0,0056	14,10	0,01	14,12	14,11
Должанская ул, 6б	ОДЗ	0,0647			0,0647	162,96	0,00	162,96	162,96
Должанская ул, 6б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Совнаркомовская ул, 1	ОДЗ	0,1428			0,1428	359,67	0,00	359,67	359,67
Совнаркомовская ул, 1	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Совнаркомовская ул, 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Керченская ул, 14а	ОДЗ	0,0240			0,0240	60,45	0,00	60,45	60,45
Мануфактурная ул, 12	ОДЗ	0,0049		0,0000	0,0049	12,34	0,01	12,35	12,35
Стрелка ул, 14	ОДЗ	0,0542			0,0542	136,51	0,00	136,51	136,51
Стрелка ул, 19	ОДЗ	0,0295			0,0295	74,30	0,00	74,30	74,30
Мануфактурная ул, 9	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Стрелка ул, 4	ОДЗ	0,0500			0,0500	125,93	0,00	125,93	125,93
Совнаркомовская ул, 2	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Керченская ул, 15	ОДЗ	0,0650			0,0650	163,71	0,00	163,71	163,71

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Керченская ул, 15	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Должанская ул, 6	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Мануфактурная ул, 12	ОДЗ	0,0057		0,0000	0,0057	14,36	0,01	14,37	14,36
Должанская ул, 6	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Мануфактурная ул, 20	ОДЗ	0,0189			0,0189	47,60	0,00	47,60	47,60
Ярмарочный проезд, 8	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Мануфактурная ул, 12	ОДЗ	0,0041		0,0001	0,0042	10,33	0,15	10,48	10,43
Мануфактурная ул, 11	ЖФ	0,2049			0,2049	516,08	0,00	516,08	516,08
Мануфактурная ул, 12	ЖФ	0,5453		0,1148	0,6601	1373,43	847,78	2221,21	1949,27
Портовый пер, 8	ЖФ			0,1092	0,1092	0,00	806,42	806,42	547,75
Ярмарочный проезд, 7	ЖФ	0,2058			0,2058	518,34	0,00	518,34	518,34
Ярмарочный проезд, 9	ЖФ	0,2043			0,2043	514,56	0,00	514,56	514,56
Ярмарочный проезд, 9а	ЖФ	0,2043			0,2043	514,56	0,00	514,56	514,56
Стрелка ул, 4б	ОДЗ	0,0921			0,0921	231,97	0,00	231,97	231,97
Мануфактурная ул, 12	ОДЗ	0,0051		0,0000	0,0051	12,85	0,01	12,86	12,85
Стрелка ул, 4	ОДЗ	0,1141			0,1141	287,38	0,00	287,38	287,38
Стрелка ул, 4а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Должанская ул, 1а	ЖФ	0,2085			0,2085	525,14	0,00	525,14	525,14
Должанская ул, 3	ЖФ	0,3936			0,3936	991,35	0,00	991,35	991,35
Должанская ул, 4	ЖФ	0,1857			0,1857	467,72	0,00	467,72	467,72
Должанская ул, 6	ЖФ	0,1968			0,1968	495,67	0,00	495,67	495,67
Мануфактурная ул, 10	ЖФ	0,3325			0,3325	837,46	0,00	837,46	837,46
Мануфактурная ул, 13	ЖФ	0,2031			0,2031	511,54	0,00	511,54	511,54
Мануфактурная ул, 20	ЖФ	0,2170			0,2170	546,55	0,00	546,55	546,55
Мануфактурная ул, 7	ЖФ	0,4850			0,4850	1221,56	0,00	1221,56	1221,56
Мануфактурная ул, 9	ЖФ	0,1659			0,1659	417,85	0,00	417,85	417,85
Мира б-р, 19а	ЖФ	0,2169			0,2169	546,30	0,00	546,30	546,30
Портовый пер, 8	ЖФ	0,5263			0,5263	1325,58	0,00	1325,58	1325,58
Стрелка ул, 4	ЖФ	0,0429		0,0041	0,0470	108,05	30,28	138,33	128,62
Ярмарочный проезд, 11	ЖФ	0,2255		0,0360	0,2615	567,96	265,85	833,81	748,54
Ярмарочный проезд, 5	ЖФ	0,2054			0,2054	517,34	0,00	517,34	517,34
Ярмарочный проезд, 6	ЖФ	0,2066			0,2066	520,36	0,00	520,36	520,36
Ярмарочный проезд, 8	ЖФ	0,1918			0,1918	483,08	0,00	483,08	483,08
Совнаркомовская ул, 2	ОДЗ	0,1110			0,1110	279,57	0,00	279,57	279,57
Совнаркомовская ул, 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Должанская ул, 2б	ОДЗ	0,2890	0,1635		0,4525	1139,70	0,00	1139,70	1139,70
Должанская ул, 2б	ОДЗ		0,0916		0,0916	230,71	0,00	230,71	230,71
Должанская ул, 2в литер В	ОДЗ	0,0476			0,0476	119,89	0,00	119,89	119,89
Должанская ул, 2в литер В	ОДЗ	0,0244			0,0244	61,46	0,00	61,46	61,46
Керченская ул, 15 литер А Б	ОДЗ	0,1102	0,1050		0,2152	542,02	0,00	542,02	542,02
Мануфактурная ул, 12	ОДЗ	0,0110			0,0110	27,71	0,00	27,71	27,71
Стрелка ул, 3	ОДЗ	0,2570			0,2570	647,30	0,00	647,30	647,30
Стрелка ул, 3	ОДЗ	0,0532			0,0532	133,99	0,00	133,99	133,99
Стрелка ул, 3	ОДЗ		0,0160		0,0160	40,30	0,00	40,30	40,30
Стрелка ул, 3 литер Д	ОДЗ	0,1500			0,1500	377,80	0,00	377,80	377,80

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Стрелка ул, 4	ОДЗ	0,1635			0,1635	411,80	0,00	411,80	411,80
Стрелка ул, 4б	ОДЗ	0,0670			0,0670	168,75	0,00	168,75	168,75
Керченская ул, 14а	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Должанская ул, 6а	ОДЗ	0,1020			0,1020	256,90	0,00	256,90	256,90
Должанская ул, 6а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Стрелка ул, 3а	ОДЗ	0,3463			0,3463	872,22	0,00	872,22	872,22
Мануфактурная ул, 20	ОДЗ	0,0150			0,0150	37,78	0,00	37,78	37,78
Стрелка ул, 4	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,27	0,00	3,27	3,27
Стрелка ул, 4	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Мануфактурная ул, 12	ОДЗ	0,0055		0,0000	0,0055	13,85	0,01	13,86	13,86
Должанская ул, 2а	ОДЗ	0,1313			0,1313	330,70	0,00	330,70	330,70
Должанская ул, 1а	ОДЗ	0,0289			0,0289	72,79	0,00	72,79	72,79
Портовый пер, 8	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Мануфактурная ул, 16	ОДЗ	0,0262			0,0262	65,99	0,00	65,99	65,99
Мануфактурная ул, 16	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Мануфактурная ул, 12	ОДЗ	0,0117			0,0117	29,47	0,00	29,47	29,47
Мира б-р, 19а	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Мануфактурная ул, 12	ОДЗ	0,0024		0,0000	0,0024	6,04	0,00	6,05	6,05
Керченская ул, 14а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Мануфактурная ул, 16	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Мануфактурная ул, 16	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Мануфактурная ул, 16	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Мануфактурная ул, 16	ОДЗ	0,0487			0,0487	122,66	0,00	122,66	122,66
Мануфактурная ул, 16	ОДЗ		0,0126		0,0126	31,74	0,00	31,74	31,74
Должанская ул, 4	ОДЗ	0,0106			0,0106	26,70	0,00	26,70	26,70
Должанская ул, 4	ОДЗ	0,0015			0,0015	3,78	0,00	3,78	3,78
Мануфактурная ул, 12	ОДЗ	0,0184		0,0000	0,0184	46,34	0,03	46,37	46,36
Мануфактурная ул, 16а	ОДЗ	0,4440			0,4440	1118,29	0,00	1118,29	1118,29
Ярмарочный проезд, 5а	ОДЗ	0,1060		0,0048	0,1108	266,98	11,25	278,23	274,18
Мануфактурная ул, 13	ОДЗ	0,0022			0,0022	5,54	0,00	5,54	5,54
Ярмарочный проезд, 8	ОДЗ	0,0058			0,0058	14,61	0,00	14,61	14,61
Мануфактурная ул, 12	ОДЗ	0,0160		0,0001	0,0161	40,30	0,12	40,42	40,38
Мануфактурная ул, 16	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Керченская ул, 12	ОДЗ	0,1400		0,0012	0,1412	352,61	2,74	355,35	354,37
Керченская ул, 12	ОДЗ		0,0700		0,0700	176,31	0,00	176,31	176,31
Керченская ул, 12	ОДЗ	0,0260			0,0260	65,49	0,00	65,49	65,49
Портовый пер, 8	ОДЗ	0,0936		0,0053	0,0989	235,75	12,27	248,02	243,60
Мануфактурная ул, 15	ОДЗ	0,3130			0,3130	788,34	0,00	788,34	788,34
Мануфактурная ул, 9	ОДЗ	0,0149			0,0149	37,53	0,00	37,53	37,53
Карла Маркса ул, 13	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Карла Маркса ул, 13	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Карла Маркса ул, 13	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Карла Маркса ул, 13	ЖФ	0,1816			0,1816	457,39	0,00	457,39	457,39
Карла Маркса ул, 14	ЖФ	0,4221			0,4221	1063,13	0,00	1063,13	1063,13
Карла Маркса ул, 15а	ОДЗ	0,0299		0,0175	0,0474	75,31	40,81	116,12	101,43

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Карла Маркса ул, 15а	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Карла Маркса ул, 15а	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Пролетарская ул, 6	ОДЗ	0,0066			0,0066	16,62	0,00	16,62	16,62
Сергея Акимова ул, 34	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Карла Маркса ул, 15	ОДЗ	0,0039		0,0001	0,0040	9,82	0,15	9,98	9,92
Сергея Акимова ул, 25а	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Сергея Акимова ул, 25а	ОДЗ	0,0165			0,0165	41,56	0,00	41,56	41,56
Сергея Акимова ул, 25а	ОДЗ	0,0213			0,0213	53,65	0,00	53,65	53,65
Сергея Акимова ул, 25а	ОДЗ	0,0175			0,0175	44,08	0,00	44,08	44,08
Сергея Акимова ул, 25а	ОДЗ	0,0175			0,0175	44,08	0,00	44,08	44,08
Сергея Акимова ул, 25а	ЖФ	0,3390			0,3390	853,83	0,00	853,83	853,83
Сергея Акимова ул, 25а	ЖФ	0,1018			0,1018	256,40	0,00	256,40	256,40
Сергея Акимова ул, 25а	ЖФ	0,3409			0,3409	858,62	0,00	858,62	858,62
Сергея Акимова ул, 25а	ЖФ	0,1083			0,1083	272,77	0,00	272,77	272,77
Сергея Акимова ул, 25а	ЖФ	0,2441			0,2441	614,81	0,00	614,81	614,81
Сергея Акимова ул, 34	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Пролетарская ул, 2	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Сергея Акимова ул, 33	ОДЗ	0,0246			0,0246	61,96	0,00	61,96	61,96
Сергея Акимова ул, 25а	ОДЗ	0,0215			0,0215	54,15	0,00	54,15	54,15
Сергея Акимова ул, 25а	ОДЗ	0,0081			0,0081	20,40	0,00	20,40	20,40
Сергея Акимова ул, 25а	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Карла Маркса ул, 7а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Карла Маркса ул, 7а	ОДЗ	0,1490		0,0104	0,1594	375,28	24,25	399,54	390,81
Карла Маркса ул, 7а	ОДЗ		0,1709		0,1709	430,44	0,00	430,44	430,44
Пролетарская ул, 6а	ОДЗ	0,0250			0,0250	62,97	0,00	62,97	62,97
Сергея Акимова ул, 31	ОДЗ	0,0149			0,0149	37,53	0,00	37,53	37,53
Сергея Акимова ул, 33	ОДЗ	0,0250			0,0250	62,97	0,00	62,97	62,97
Карла Маркса ул, 15	ОДЗ	0,0045		0,0005	0,0050	11,33	1,25	12,58	12,13
Пролетарская ул, 2	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пролетарская ул, 6	ЖФ	0,8725			0,8725	2197,54	0,00	2197,54	2197,54
Сергея Акимова ул, 31	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Акимова ул, 38	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Акимова ул, 39	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Карла Маркса ул, 11	ЖФ	0,4362		0,1050	0,5412	1098,64	775,40	1874,05	1625,32
Карла Маркса ул, 15	ЖФ	0,4196			0,4196	1056,83	0,00	1056,83	1056,83
Карла Маркса ул, 7	ЖФ	0,2914			0,2914	733,94	0,00	733,94	733,94
Пролетарская ул, 2	ЖФ	0,7544			0,7544	1900,09	0,00	1900,09	1900,09
Сергея Акимова ул, 27	ЖФ	0,1480		0,0422	0,1902	372,76	311,64	684,40	584,44
Сергея Акимова ул, 29	ЖФ	0,4399		0,1050	0,5449	1107,96	775,40	1883,37	1634,64
Сергея Акимова ул, 31	ЖФ	0,2138			0,2138	538,49	0,00	538,49	538,49
Сергея Акимова ул, 32	ЖФ	0,2143			0,2143	539,75	0,00	539,75	539,75
Сергея Акимова ул, 33	ЖФ	0,2174			0,2174	547,56	0,00	547,56	547,56
Сергея Акимова ул, 34	ЖФ	0,2473			0,2473	622,87	0,00	622,87	622,87
Сергея Акимова ул, 37	ЖФ	0,5791			0,5791	1458,56	0,00	1458,56	1458,56
Сергея Акимова ул, 38	ЖФ	0,2404			0,2404	605,49	0,00	605,49	605,49

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Сергея Акимова ул, 39	ЖФ	0,4360			0,4360	1098,14	0,00	1098,14	1098,14
Сергея Акимова ул, 41	ЖФ	0,4387			0,4387	1104,94	0,00	1104,94	1104,94
Карла Маркса ул, 15	ОДЗ	0,0046		0,0000	0,0046	11,59	0,03	11,62	11,61
Сергея Акимова ул, 32	ОДЗ	0,0752			0,0752	189,40	0,00	189,40	189,40
Сергея Акимова ул, 31	ОДЗ	0,0252			0,0252	63,47	0,00	63,47	63,47
Карла Маркса ул, 15	ОДЗ	0,0040		0,0000	0,0040	10,07	0,05	10,12	10,10
Сергея Акимова ул, 25а	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Карла Маркса ул, 15	ЖФ			0,1032	0,1032	0,00	762,11	762,11	517,65
Сергея Акимова ул, 35	ОДЗ	0,4115	0,2933		0,7048	1775,16	0,00	1775,16	1775,16
Сергея Акимова ул, 31	ОДЗ	0,0320			0,0320	80,60	0,00	80,60	80,60
Карла Маркса ул, 11	ОДЗ	0,0039		0,0000	0,0039	9,82	0,03	9,85	9,84
Сергея Акимова ул, 25а	ОДЗ	0,0129			0,0129	32,49	0,00	32,49	32,49
Сергея Акимова ул, 25а	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Сергея Акимова ул, 25а	ОДЗ	0,0071			0,0071	17,88	0,00	17,88	17,88
Сергея Акимова ул, 25а	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Сергея Акимова ул, 25а	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Сергея Акимова ул, 25а	ОДЗ	0,0096			0,0096	24,18	0,00	24,18	24,18
Сергея Акимова ул, 25а	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Сергея Акимова ул, 25а	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Сергея Акимова ул, 25а	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Сергея Акимова ул, 25а	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Сергея Акимова ул, 25а	ОДЗ	0,0078			0,0078	19,65	0,00	19,65	19,65
Сергея Акимова ул, 25а	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Сергея Акимова ул, 25а	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Сергея Акимова ул, 25а	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Сергея Акимова ул, 25а	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Сергея Акимова ул, 25а	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Карла Маркса ул, 16	ОДЗ	0,0103			0,0103	25,94	0,00	25,94	25,94
Карла Маркса ул, 16	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Карла Маркса ул, 16	ЖФ	0,1576			0,1576	396,94	0,00	396,94	396,94
Карла Маркса ул, 18	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Карла Маркса ул, 18	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Карла Маркса ул, 18	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Карла Маркса ул, 18	ОДЗ	0,0027			0,0027	6,80	0,00	6,80	6,80
Карла Маркса ул, 18	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Карла Маркса ул, 18	ОДЗ	0,0055			0,0055	13,85	0,00	13,85	13,85
Карла Маркса ул, 18	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Карла Маркса ул, 18	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Карла Маркса ул, 18	ЖФ	0,4050			0,4050	1020,06	0,00	1020,06	1020,06
Карла Маркса ул, 18	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Карла Маркса ул, 18а	ОДЗ	0,0616		0,2462	0,3078	155,15	574,17	729,32	522,69
Сергея Акимова ул, 53	ЖФ	0,2064		0,0354	0,2418	519,85	261,42	781,28	697,42
Сергея Акимова ул, 57	ЖФ	0,5565		0,0895	0,6460	1401,64	660,94	2062,58	1850,57
Сергея Акимова ул, 44	ЖФ	0,1721		0,0338	0,2059	433,46	249,61	683,07	603,00
Сергея Акимова ул, 51	ЖФ	0,3098		0,0950	0,4048	780,28	701,56	1481,84	1256,80



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Сергея Акимова ул, 44	ОДЗ	0,0090		0,0003	0,0093	22,67	0,58	23,25	23,04
Сергея Акимова ул, 44	ОДЗ	0,0021			0,0021	5,29	0,00	5,29	5,29
Сергея Акимова ул, 44	ОДЗ	0,0106	0,0142	0,0002	0,0250	62,46	0,52	62,99	62,80
Сергея Акимова ул, 44	ОДЗ	0,0334	0,0429	0,0007	0,0770	192,17	1,68	193,85	193,25
Сергея Акимова ул, 44	ОДЗ	0,0296		0,0001	0,0297	74,55	0,23	74,78	74,70
Сергея Акимова ул, 44	ОДЗ	0,0043		0,0000	0,0043	10,83	0,08	10,91	10,88
Пролетарская ул, 18	ОДЗ	0,0387			0,0387	97,47	0,00	97,47	97,47
Пролетарская ул, 18	ОДЗ			0,0007	0,0007	0,00	1,60	1,60	1,03
Пролетарская ул, 18	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Акимова ул, 49	ОДЗ	0,0240			0,0240	60,45	0,00	60,45	60,45
Сергея Акимова ул, 49	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Акимова ул, 56	ОДЗ	0,0750			0,0750	188,90	0,00	188,90	188,90
Карла Маркса ул, 4	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Волжская наб, 7а	ОДЗ	0,0048			0,0048	12,09	0,00	12,09	12,09
Сергея Акимова ул, 50	ОДЗ	0,2354			0,2354	592,90	0,00	592,90	592,90
Сергея Акимова ул, 50	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Акимова ул, 51	ОДЗ	0,0050		0,0001	0,0051	12,59	0,12	12,72	12,67
Сергея Акимова ул, 46	ОДЗ	0,0059			0,0059	14,86	0,00	14,86	14,86
Волжская наб, 5	ЖФ			0,1021	0,1021	0,00	753,99	753,99	512,13
Волжская наб, 5а	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Волжская наб, 6	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Волжская наб, 7а	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Карла Маркса ул, 4	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пролетарская ул, 12а	ЖФ	0,1685		0,0344	0,2029	424,40	254,04	678,43	596,95
Пролетарская ул, 14а	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Акимова ул, 46	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Акимова ул, 47	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Акимова ул, 49	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Акимова ул, 56	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Акимова ул, 58	ЖФ			0,1267	0,1267	0,00	935,65	935,65	635,53
Волжская наб, 5	ЖФ	0,4275			0,4275	1076,73	0,00	1076,73	1076,73
Волжская наб, 5а	ЖФ	0,1691			0,1691	425,91	0,00	425,91	425,91
Волжская наб, 6	ЖФ	0,2898			0,2898	729,91	0,00	729,91	729,91
Волжская наб, 7а	ЖФ	0,1662			0,1662	418,60	0,00	418,60	418,60
Карла Маркса ул, 12	ЖФ	0,5790		0,1249	0,7039	1458,31	922,36	2380,67	2084,81
Карла Маркса ул, 2	ЖФ	0,4333		0,1009	0,5342	1091,34	745,13	1836,47	1597,46
Карла Маркса ул, 4	ЖФ	0,2795			0,2795	703,97	0,00	703,97	703,97
Карла Маркса ул, 8	ЖФ	0,1843			0,1843	464,19	0,00	464,19	464,19
Пролетарская ул, 14а	ЖФ	0,1654			0,1654	416,59	0,00	416,59	416,59
Сергея Акимова ул, 42	ЖФ	0,1671		0,0351	0,2022	420,87	259,21	680,08	596,93
Сергея Акимова ул, 45	ЖФ	0,2848			0,2848	717,32	0,00	717,32	717,32
Сергея Акимова ул, 46	ЖФ	0,2804			0,2804	706,24	0,00	706,24	706,24
Сергея Акимова ул, 47	ЖФ	0,4319			0,4319	1087,81	0,00	1087,81	1087,81
Сергея Акимова ул, 49	ЖФ	0,4209			0,4209	1060,11	0,00	1060,11	1060,11
Сергея Акимова ул, 52	ЖФ	0,2873			0,2873	723,61	0,00	723,61	723,61

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Сергея Акимова ул, 54	ЖФ	0,4348			0,4348	1095,12	0,00	1095,12	1095,12
Сергея Акимова ул, 56	ЖФ	0,4190			0,4190	1055,32	0,00	1055,32	1055,32
Сергея Акимова ул, 58	ЖФ	0,5835			0,5835	1469,65	0,00	1469,65	1469,65
Сергея Акимова ул, 59	ЖФ	0,3360		0,0714	0,4074	846,27	527,27	1373,55	1204,42
Сергея Акимова ул, 60	ЖФ	0,2913		0,0680	0,3593	733,69	502,17	1235,86	1074,78
Карла Маркса ул, 8	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Карла Маркса ул, 8	ОДЗ	0,0045			0,0045	11,33	0,00	11,33	11,33
Пролетарская ул, 18	ОДЗ	0,1195			0,1195	300,98	0,00	300,98	300,98
Пролетарская ул, 18	ОДЗ			0,0021	0,0021	0,00	4,95	4,95	3,17
Пролетарская ул, 18	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Акимова ул, 44а	ОДЗ	0,0343			0,0343	86,39	0,00	86,39	86,39
Сергея Акимова ул, 44а	ОДЗ	0,1920			0,1920	483,59	0,00	483,59	483,59
Сергея Акимова ул, 49	ОДЗ	0,0510			0,0510	128,45	0,00	128,45	128,45
Сергея Акимова ул, 56	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Сергея Акимова ул, 57	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Карла Маркса ул, 12	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Сергея Акимова ул, 50	ОДЗ	0,4154			0,4154	1046,26	0,00	1046,26	1046,26
Сергея Акимова ул, 51	ОДЗ	0,0056			0,0056	14,10	0,00	14,10	14,10
Сергея Акимова ул, 49	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Карла Маркса ул, 3	ЖФ	0,2941			0,2941	740,74	0,00	740,74	740,74
Карла Маркса ул, 5	ЖФ	0,2955			0,2955	744,27	0,00	744,27	744,27
Карла Маркса ул, 6	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08
Карла Маркса ул, 6	ОДЗ	0,0057			0,0057	14,36	0,00	14,36	14,36
Карла Маркса ул, 6	ЖФ	0,2793			0,2793	703,47	0,00	703,47	703,47
Карла Маркса ул, 6	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Мещерский б-р, 5	ОДЗ	0,0774			0,0774	194,95	0,00	194,95	194,95
Мещерский б-р, 5	ОДЗ	0,0605			0,0605	152,38	0,00	152,38	152,38
Мещерский б-р, 5	ОДЗ		0,0369		0,0369	92,94	0,00	92,94	92,94
Мещерский б-р, 5	ОДЗ	0,0345			0,0345	86,89	0,00	86,89	86,89
Мещерский б-р, 5	ОДЗ	0,0133			0,0133	33,50	0,00	33,50	33,50
Мещерский б-р, 5	ОДЗ	0,0139			0,0139	35,01	0,00	35,01	35,01
Мещерский б-р, 5	ЖФ	0,9049			0,9049	2279,15	0,00	2279,15	2279,15
Мещерский б-р, 5	ОДЗ	0,0104			0,0104	26,19	0,00	26,19	26,19
Мещерский б-р, 5а	ОДЗ	0,0223		0,0001	0,0224	56,17	0,23	56,40	56,32
Сергея Есенина ул, 23	ЖФ	0,2057		0,0304	0,2361	518,09	224,50	742,59	670,58
Сергея Есенина ул, 17	ЖФ	0,4518		0,0441	0,4959	1137,94	325,67	1463,61	1359,14
Сергея Есенина ул, 17	ЖФ			0,0441	0,0441	0,00	325,67	325,67	221,21
Сергея Есенина ул, 17	ЖФ			0,0177	0,0177	0,00	130,71	130,71	88,78
Мещерский б-р, 5	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Есенина ул, 30	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Мещерский б-р, 5	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Есенина ул, 17	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Сергея Есенина ул, 17	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Есенина ул, 17а	ОДЗ	0,0271			0,0271	68,26	0,00	68,26	68,26
Сергея Есенина ул, 19	ЖФ	0,1922		0,0293	0,2215	484,09	216,37	700,46	631,06

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Мещерский б-р, 5 (5,6 под.)	ЖФ	0,4629			0,4629	1165,89	0,00	1165,89	1165,89
Мещерский б-р, 7а	ОДЗ	0,0484		0,0089	0,0573	121,90	20,76	142,66	135,19
Мещерский б-р, 7	ЖФ	0,4952		0,0550	0,5502	1247,25	406,16	1653,41	1523,13
Мещерский б-р, 7 корпус 3	ЖФ	0,3876			0,3876	976,24	0,00	976,24	976,24
Мещерский б-р, 7 корпус 3	ОДЗ	0,1592			0,1592	400,97	0,00	400,97	400,97
Мещерский б-р, 7 корпус 3	ОДЗ		0,1236		0,1236	311,31	0,00	311,31	311,31
Сергея Есенина ул, 41	ЖФ	0,4064		0,1146	0,5210	1023,59	846,30	1869,89	1598,42
Сергея Есенина ул, 41	ОДЗ	0,0832		0,0060	0,0892	209,55	13,97	223,52	218,49
Пролетарская ул, 3	ОДЗ	0,0314	0,1047		0,1361	342,79	0,00	342,79	342,79
Мещерский б-р, 7	ОДЗ	0,1000		0,0003	0,1003	251,87	0,80	252,67	252,38
Мещерский б-р, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0023			0,0023	5,79	0,00	5,79	5,79
Мещерский б-р, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Мещерский б-р, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0060			0,0060	15,11	0,00	15,11	15,11
Сергея Акимова ул, 22б	ОДЗ	0,0067			0,0067	16,88	0,00	16,88	16,88
Сергея Акимова ул, 22б	ОДЗ	0,0111			0,0111	27,86	0,00	27,86	27,86
Сергея Акимова ул, 22б	ОДЗ	0,0013			0,0013	3,38	0,00	3,38	3,38
Мещерский б-р, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Сергея Акимова ул, 22а	ЖФ	0,3032			0,3032	763,66	0,00	763,66	763,66
Сергея Есенина ул, 44	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Есенина ул, 41	ОДЗ	0,0048		0,0003	0,0051	12,09	0,80	12,89	12,60
Сергея Есенина ул, 41	ОДЗ	0,0048		0,0003	0,0051	12,09	0,80	12,89	12,60
Сергея Есенина ул, 41	ОДЗ	0,0051		0,0004	0,0055	12,85	0,86	13,71	13,40
Нолинская ул, 56	ОДЗ	0,2110			0,2110	531,44	0,00	531,44	531,44
Сергея Есенина ул, 41	ОДЗ	0,0050		0,0004	0,0054	12,59	0,83	13,43	13,13
Пролетарская ул, 3	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Есенина ул, 31	ЖФ			0,2639	0,2639	0,00	1948,85	1948,85	1323,72
Мещерский б-р, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Мещерский б-р, 7 корпус 2	ЖФ	0,2728			0,2728	687,09	0,00	687,09	687,09
Пролетарская ул, 3	ЖФ	0,7214			0,7214	1816,97	0,00	1816,97	1816,97
Сергея Акимова ул, 22б	ЖФ	0,2654			0,2654	668,46	0,00	668,46	668,46
Сергея Есенина ул, 31	ЖФ	1,2193			1,2193	3071,02	0,00	3071,02	3071,02
Мещерский б-р, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0076			0,0076	19,14	0,00	19,14	19,14
Мещерский б-р, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Мещерский б-р, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Мещерский б-р, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0024			0,0024	6,04	0,00	6,04	6,04
Мещерский б-р, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Мещерский б-р, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Мещерский б-р, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Мещерский б-р, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Мещерский б-р, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53
Мещерский б-р, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Мещерский б-р, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Мещерский б-р, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Мещерский б-р, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0006			0,0006	1,51	0,00	1,51	1,51
Мещерский б-р, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0014			0,0014	3,53	0,00	3,53	3,53

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Мещерский б-р, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Мещерский б-р, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Мещерский б-р, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0118			0,0118	29,72	0,00	29,72	29,72
Мещерский б-р, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0026			0,0026	6,55	0,00	6,55	6,55
Мещерский б-р, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0134			0,0134	33,75	0,00	33,75	33,75
Сергея Акимова ул, 22а	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Мещерский б-р, 10	ОДЗ	0,0880	0,3541		0,4421	1113,51	0,00	1113,51	1113,51
Сергея Есенина ул, 31А	ОДЗ	0,2771	0,0664		0,3435	865,16	0,00	865,16	865,16
Сергея Есенина ул, 31А	ОДЗ	0,0125			0,0125	31,48	0,00	31,48	31,48
Сергея Есенина ул, 31а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Мещерский б-р, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Сергея Есенина ул, 39	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Мещерский б-р, 7 корпус 2	ОДЗ	0,0083			0,0083	20,90	0,00	20,90	20,90
Пролетарская ул, 10	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пролетарская ул, 10	ЖФ	0,5724			0,5724	1441,69	0,00	1441,69	1441,69
Пролетарская ул, 12	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пролетарская ул, 12	ЖФ	0,2878			0,2878	724,87	0,00	724,87	724,87
Пролетарская ул, 14	ОДЗ	0,0017			0,0017	4,28	0,00	4,28	4,28
Пролетарская ул, 14	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пролетарская ул, 14	ЖФ	0,5714			0,5714	1439,17	0,00	1439,17	1439,17
Пролетарская ул, 14	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Пролетарская ул, 4	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31
Пролетарская ул, 4	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пролетарская ул, 4	ЖФ	0,7237			0,7237	1822,76	0,00	1822,76	1822,76
Пролетарская ул, 8	ОДЗ	0,0050			0,0050	12,59	0,00	12,59	12,59
Пролетарская ул, 8	ОДЗ	0,0039			0,0039	9,82	0,00	9,82	9,82
Пролетарская ул, 8	ОДЗ	0,0040			0,0040	10,07	0,00	10,07	10,07
Пролетарская ул, 8	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Пролетарская ул, 8	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Пролетарская ул, 8	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Пролетарская ул, 8	ОДЗ	0,0038			0,0038	9,57	0,00	9,57	9,57
Пролетарская ул, 8	ОДЗ	0,0069			0,0069	17,38	0,00	17,38	17,38
Пролетарская ул, 8	ЖФ	1,0108			1,0108	2545,87	0,00	2545,87	2545,87
Пролетарская ул, 8	ОДЗ	0,0037			0,0037	9,32	0,00	9,32	9,32
Пролетарская ул, 8	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Сергея Акимова ул, 15	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Акимова ул, 15	ЖФ	0,4477			0,4477	1127,61	0,00	1127,61	1127,61
Сергея Акимова ул, 16	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Акимова ул, 16	ЖФ	0,5976			0,5976	1505,16	0,00	1505,16	1505,16
Сергея Акимова ул, 17	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Акимова ул, 17	ЖФ	0,2842			0,2842	715,81	0,00	715,81	715,81
Сергея Акимова ул, 18	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Акимова ул, 18	ЖФ	0,1903			0,1903	479,30	0,00	479,30	479,30
Сергея Акимова ул, 19	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Сергея Акимова ул, 19	ОДЗ	0,0044			0,0044	11,08	0,00	11,08	11,08

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Сергея Акимова ул, 19	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Акимова ул, 19	ЖФ	0,2823			0,2823	711,02	0,00	711,02	711,02
Сергея Акимова ул, 19	ОДЗ	0,0046			0,0046	11,59	0,00	11,59	11,59
Сергея Акимова ул, 20	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Акимова ул, 20	ЖФ	0,2905			0,2905	731,67	0,00	731,67	731,67
Сергея Акимова ул, 21	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Акимова ул, 21	ЖФ	0,2688			0,2688	677,02	0,00	677,02	677,02
Сергея Акимова ул, 22	ЖФ	0,7132			0,7132	1796,32	0,00	1796,32	1796,32
Сергея Акимова ул, 23	ОДЗ	0,0052			0,0052	13,10	0,00	13,10	13,10
Сергея Акимова ул, 23	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Пролетарская ул, 1	ЖФ	0,3767			0,3767	948,78	0,00	948,78	948,78
Сергея Акимова ул, 23	ЖФ	0,3833			0,3833	965,41	0,00	965,41	965,41
Сергея Акимова ул, 43	ОДЗ	0,0704			0,0704	177,31	0,00	177,31	177,31
Сергея Акимова ул, 43	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Акимова ул, 43	ЖФ	0,4242			0,4242	1068,42	0,00	1068,42	1068,42
Сергея Есенина ул, 76/1	ОДЗ	0,0401		0,0089	0,0490	101,00	20,76	121,75	114,29
Сергея Есенина ул, 3	ЖФ	0,3192		0,0509	0,3701	803,96	375,89	1179,85	1059,27
Сергея Акимова ул, 2	ОДЗ	0,0019		0,0000	0,0019	4,79	0,04	4,82	4,81
Сергея Есенина ул, 24	ЖФ	0,3667		0,0720	0,4387	923,60	531,71	1455,30	1284,75
Сергея Есенина ул, 22	ЖФ	0,1911		0,0402	0,2313	481,32	296,87	778,19	682,96
Сергея Есенина ул, 20	ЖФ	0,3093		0,0812	0,3905	779,03	599,65	1378,67	1186,32
Мещерский б-р, 3 корпус 1	ЖФ	0,4056		0,0532	0,4588	1021,57	392,87	1414,44	1288,42
Мещерский б-р, 3 корпус 3	ОДЗ	0,0129		0,0001	0,0130	32,49	0,14	32,63	32,58
Мещерский б-р, 3 корпус 2	ОДЗ	0,0080			0,0080	20,15	0,00	20,15	20,15
Мещерский б-р, 3 корпус 2	ОДЗ			0,0008	0,0008	0,00	1,94	1,94	1,24
Мещерский б-р, 3 корпус 2	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Есенина ул, 14	ОДЗ	0,0710		0,0003	0,0713	178,83	0,82	179,64	179,35
Мещерский б-р, 3 корпус 3	ОДЗ	0,0062		0,0001	0,0063	15,62	0,23	15,85	15,76
Сергея Есенина ул, 12	ОДЗ	0,0209		0,0002	0,0211	52,64	0,38	53,03	52,89
Сергея Есенина ул, 12	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Сергея Есенина ул, 12	ОДЗ	0,0182			0,0182	45,84	0,00	45,84	45,84
Сергея Есенина ул, 12	ОДЗ	0,0081		0,0003	0,0084	20,40	0,63	21,03	20,81
Сергея Есенина ул, 6	ОДЗ	0,0085			0,0085	21,41	0,00	21,41	21,41
Мещерский б-р, 3 корпус 2	ЖФ	0,3268		0,0505	0,3773	823,10	372,93	1196,03	1076,41
Мещерский б-р, 3 корпус 2	ОДЗ	0,0043		0,0000	0,0043	10,83	0,04	10,87	10,86
Мещерский б-р, 3 корпус 2	ОДЗ	0,0022		0,0000	0,0022	5,54	0,05	5,59	5,57
Мещерский б-р, 3 корпус 2	ОДЗ	0,0062		0,0000	0,0062	15,62	0,08	15,69	15,67
Мещерский б-р, 3 корпус 2	ОДЗ	0,0255		0,0001	0,0256	64,23	0,12	64,35	64,30
Мещерский б-р, 3 корпус 2	ОДЗ	0,0039		0,0000	0,0039	9,82	0,04	9,86	9,85
Мещерский б-р, 3 корпус 3	ЖФ	0,3680		0,0374	0,4054	926,87	276,19	1203,06	1114,47
Мещерский б-р, 3 корпус 3	ОДЗ	0,0037		0,0000	0,0037	9,32	0,05	9,37	9,35
Мещерский б-р, 3 корпус 3	ОДЗ	0,0040		0,0000	0,0040	10,07	0,05	10,12	10,10
Мещерский б-р, 3 корпус 3	ОДЗ	0,0049		0,0000	0,0049	12,34	0,05	12,39	12,37
Мещерский б-р, 3 корпус 3	ОДЗ	0,0057		0,0000	0,0057	14,36	0,05	14,40	14,39
Мещерский б-р, 3 корпус 3	ОДЗ	0,0081		0,0000	0,0081	20,40	0,08	20,48	20,45

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Сергея Есенина ул, 14	ОДЗ	0,0090		0,0000	0,0090	22,67	0,06	22,73	22,71
Сергея Акимова ул, 2	ОДЗ	0,0010		0,0000	0,0010	2,52	0,02	2,54	2,53
Сергея Акимова ул, 4	ЖФ	0,1906		0,0386	0,2292	480,06	285,05	765,11	673,68
Сергея Есенина ул, 10	ОДЗ	0,1049			0,1049	264,21	0,00	264,21	264,21
Сергея Есенина ул, 10	ОДЗ	0,0011			0,0011	2,77	0,00	2,77	2,77
Мещерский б-р, 3 корпус 3	ОДЗ	0,0085		0,0000	0,0085	21,41	0,08	21,49	21,46
Сергея Есенина ул, 7	ОДЗ	0,0031		0,0000	0,0031	7,81	0,08	7,88	7,86
Мещерский б-р, 3 корпус 1	ОДЗ	0,0187		0,0000	0,0187	47,10	0,03	47,13	47,12
Мещерский б-р, 3 корпус 1	ОДЗ	0,0231		0,0001	0,0232	58,18	0,23	58,41	58,33
Мещерский б-р, 3 корпус 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сергея Есенина ул, 6	ОДЗ	0,0345			0,0345	86,89	0,00	86,89	86,89
Сергея Есенина ул, 5	ОДЗ	0,0037		0,0001	0,0038	9,32	0,17	9,49	9,43
Мещерский б-р, 3 корпус 3	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,17	0,17	0,11
Сергея Есенина ул, 4а	ОДЗ	0,0030		0,0000	0,0030	7,56	0,08	7,63	7,61
Сергея Акимова ул, 3	ЖФ	0,3601		0,0857	0,4458	906,97	632,88	1539,85	1336,85
Сергея Акимова ул, 3а	ЖФ	0,2039		0,0382	0,2421	513,56	282,10	795,66	705,17
Сергея Есенина ул, 16	ОДЗ	0,0025		0,0013	0,0038	6,30	3,05	9,35	8,25
Мещерский б-р, 1	ЖФ			0,0426	0,0426	0,00	314,59	314,59	213,68
Мещерский б-р, 2	ЖФ			0,1634	0,1634	0,00	1206,68	1206,68	819,61
Сергея Акимова ул, 2	ЖФ			0,5036	0,5036	0,00	3718,99	3718,99	2526,06
Сергея Есенина ул, 10	ЖФ			0,0628	0,0628	0,00	463,77	463,77	315,00
Сергея Есенина ул, 12	ЖФ			0,0609	0,0609	0,00	449,73	449,73	305,47
Сергея Есенина ул, 14	ЖФ			0,0632	0,0632	0,00	466,72	466,72	317,01
Сергея Есенина ул, 16	ЖФ			0,0677	0,0677	0,00	499,95	499,95	339,58
Сергея Есенина ул, 4	ЖФ			0,1320	0,1320	0,00	974,79	974,79	662,11
Сергея Есенина ул, 4а	ЖФ			0,0344	0,0344	0,00	254,04	254,04	172,55
Сергея Есенина ул, 4б	ЖФ			0,1376	0,1376	0,00	1016,15	1016,15	690,20
Сергея Есенина ул, 5	ЖФ			0,2090	0,2090	0,00	1543,42	1543,42	1048,34
Сергея Есенина ул, 6	ЖФ			0,0684	0,0684	0,00	505,12	505,12	343,09
Сергея Есенина ул, 7	ЖФ			0,0684	0,0684	0,00	505,12	505,12	343,09
Мещерский б-р, 3 корпус 2	ОДЗ	0,0108		0,0000	0,0108	27,20	0,09	27,29	27,26
Сергея Есенина ул, 18	ЖФ	0,3369		0,0484	0,3853	848,54	357,42	1205,97	1091,32
Мещерский б-р, 1	ЖФ	0,1935			0,1935	487,36	0,00	487,36	487,36
Мещерский б-р, 2	ЖФ	0,7163			0,7163	1804,12	0,00	1804,12	1804,12
Сергея Акимова ул, 2	ЖФ	2,1432			2,1432	5398,02	0,00	5398,02	5398,02
Сергея Есенина ул, 10	ЖФ	0,2860			0,2860	720,34	0,00	720,34	720,34
Сергея Есенина ул, 12	ЖФ	0,2839			0,2839	715,05	0,00	715,05	715,05
Сергея Есенина ул, 14	ЖФ	0,2828			0,2828	712,28	0,00	712,28	712,28
Сергея Есенина ул, 16	ЖФ	0,2905			0,2905	731,67	0,00	731,67	731,67
Сергея Есенина ул, 4	ЖФ	0,5798			0,5798	1460,33	0,00	1460,33	1460,33
Сергея Есенина ул, 4а	ЖФ	0,1886			0,1886	475,02	0,00	475,02	475,02
Сергея Есенина ул, 4б	ЖФ	0,5741			0,5741	1445,97	0,00	1445,97	1445,97
Сергея Есенина ул, 5	ЖФ	0,8583			0,8583	2161,78	0,00	2161,78	2161,78
Сергея Есенина ул, 6	ЖФ	0,2891			0,2891	728,15	0,00	728,15	728,15
Сергея Есенина ул, 7	ЖФ	0,2949			0,2949	742,76	0,00	742,76	742,76



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Мещерский б-р, 3 корпус 3	ОДЗ	0,0052		0,0000	0,0052	13,10	0,05	13,14	13,13
Сергея Есенина ул, 16	ОДЗ	0,0016		0,0008	0,0024	4,03	1,95	5,98	5,28
Сергея Есенина ул, 16	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Мещерский б-р, 3 корпус 2	ОДЗ	0,0043		0,0000	0,0043	10,83	0,08	10,91	10,88
Мещерский б-р, 3 корпус 2	ОДЗ	0,0107		0,0000	0,0107	26,95	0,08	27,03	27,00
Мещерский б-р, 3 корпус 2	ОДЗ	0,0022		0,0001	0,0023	5,54	0,31	5,85	5,74
Мещерский б-р, 3 корпус 3	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,23	0,23	0,15
Мещерский б-р, 3 корпус 3	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Сергея Есенина ул, 6	ОДЗ	0,0140			0,0140	35,26	0,00	35,26	35,26
Сергея Есенина ул, 9	ОДЗ	0,0192		0,0202	0,0394	48,36	47,07	95,43	78,49
Сергея Есенина ул, 9	ОДЗ	0,2720		0,0084	0,2804	685,08	19,61	704,69	697,63
Сергея Есенина ул, 8а	ОДЗ		0,0810		0,0810	204,01	0,00	204,01	204,01
Сергея Есенина ул, 8а	ОДЗ	0,3140		0,0097	0,3237	790,86	22,63	813,49	805,35
Сергея Есенина ул, 11а	ОДЗ	0,6010		0,0061	0,6071	1513,72	14,21	1527,93	1522,82
Сергея Есенина ул, 11а	ОДЗ		0,0510		0,0510	128,45	0,00	128,45	128,45
Сергея Есенина ул, 11а	ОДЗ		0,2380		0,2380	599,44	0,00	599,44	599,44
Сергея Акимова ул, 2	ОДЗ	0,0898		0,0020	0,0918	226,18	4,73	230,90	229,20
Сергея Есенина ул, 9а	ОДЗ	0,2800			0,2800	705,23	0,00	705,23	705,23
Сергея Есенина ул, 14	ОДЗ	0,0049		0,0000	0,0049	12,34	0,06	12,40	12,38
Мещерский б-р, 3 корпус 2	ОДЗ			0,0001	0,0001	0,00	0,25	0,25	0,16
Мещерский б-р, 3 корпус 2	ОДЗ	0,0201			0,0201	50,63	0,00	50,63	50,63
Мещерский б-р, 3 корпус 3	ОДЗ	0,0350		0,0007	0,0357	88,15	1,60	89,75	89,18
Мещерский б-р, 3 корпус 1	ОДЗ	0,0235			0,0235	59,19	0,00	59,19	59,19
Мещерский б-р, 3 корпус 1	ОДЗ	0,0274		0,0003	0,0277	69,01	0,82	69,83	69,53
Мещерский б-р, 3 корпус 1	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сормовское ш, 9	ОДЗ	0,0010			0,0010	2,52	0,00	2,52	2,52
Маршала Воронова ул, 11	ОДЗ	0,0910			0,0910	229,20	0,00	229,20	229,20
Маршала Воронова ул, 11	ОДЗ	0,2620			0,2620	659,89	0,00	659,89	659,89
Маршала Воронова ул, 11	ОДЗ	0,0320			0,0320	80,60	0,00	80,60	80,60
Героев пр-кт, 45	ОДЗ	0,0180			0,0180	45,34	0,00	45,34	45,34
Куйбышева ул, 6	ОДЗ	0,0093			0,0093	23,42	0,00	23,42	23,42
Куйбышева ул, 57	ОДЗ	0,0223		0,0001	0,0224	56,17	0,22	56,38	56,30
Куйбышева ул, 65	ЖФ	0,1930		0,0471	0,2401	486,10	347,82	833,93	722,36
Куйбышева ул, 57	ОДЗ	0,0050		0,0000	0,0050	12,59	0,03	12,62	12,61
Куйбышева ул, 57	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Куйбышева ул, 61	ОДЗ	0,0084			0,0084	21,16	0,00	21,16	21,16
Куйбышева ул, 57	ОДЗ	0,0032			0,0032	8,06	0,00	8,06	8,06
Куйбышева ул, 57	ОДЗ	0,0049			0,0049	12,34	0,00	12,34	12,34
Куйбышева ул, 61	ОДЗ	0,0063			0,0063	15,87	0,00	15,87	15,87
Куйбышева ул, 57	ОДЗ	0,0041			0,0041	10,33	0,00	10,33	10,33
Куйбышева ул, 59	ОДЗ	0,0263			0,0263	66,24	0,00	66,24	66,24
Куйбышева ул, 59	ОДЗ	0,0073			0,0073	18,39	0,00	18,39	18,39
Куйбышева ул, 59	ОДЗ	0,0029			0,0029	7,30	0,00	7,30	7,30
Сормовское ш, 9	ОДЗ	0,0389			0,0389	97,98	0,00	97,98	97,98
Героев пр-кт, 23	ОДЗ	0,0082			0,0082	20,65	0,00	20,65	20,65

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Куйбышева ул, 57	ОДЗ	0,0023		0,0000	0,0023	5,79	0,03	5,82	5,81
Куйбышева ул, 57	ОДЗ	0,0091		0,0001	0,0092	22,92	0,12	23,04	23,00
Куйбышева ул, 69	ЖФ	0,2973			0,2973	748,80	0,00	748,80	748,80
Куйбышева ул, 69	ОДЗ	0,0256			0,0256	64,48	0,00	64,48	64,48
Куйбышева ул, 69	ОДЗ	0,0068			0,0068	17,13	0,00	17,13	17,13
Куйбышева ул, 67	ЖФ	0,3592			0,3592	904,71	0,00	904,71	904,71
Куйбышева ул, 67	ОДЗ	0,0258			0,0258	64,98	0,00	64,98	64,98
Народная ул, 42б	ОДЗ	0,0228		0,0016	0,0244	57,43	3,72	61,14	59,80
Народная ул, 42б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Куйбышева ул, 57	ОДЗ	0,0019			0,0019	4,79	0,00	4,79	4,79
Народная ул, 42б	ОДЗ	0,0011		0,0001	0,0012	2,77	0,17	2,94	2,88
Народная ул, 42б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Героев пр-кт, 1а	ОДЗ	0,0276			0,0276	69,52	0,00	69,52	69,52
Героев пр-кт, 1а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сормовское ш, 8	ОДЗ	0,1070			0,1070	269,50	0,00	269,50	269,50
Народная ул, 42а	ОДЗ	0,0156		0,0013	0,0169	39,29	2,92	42,21	41,16
Народная ул, 42а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Березовская ул, 87б	ОДЗ	0,1000			0,1000	251,87	0,00	251,87	251,87
Героев пр-кт, 33а	ОДЗ	0,0378			0,0378	95,21	0,00	95,21	95,21
Героев пр-кт, 33а	ОДЗ	0,0285			0,0285	71,78	0,00	71,78	71,78
Героев пр-кт, 33а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
50-летия Победы ул, 3	ЖФ	0,1096			0,1096	276,05	0,00	276,05	276,05
50-летия Победы ул, 5	ЖФ	0,1127			0,1127	283,85	0,00	283,85	283,85
Куйбышева ул, 61	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Куйбышева ул, 63	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Маршала Воронова ул, 16а	ЖФ			0,0725	0,0725	0,00	535,40	535,40	363,66
Народная ул, 30а	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Народная ул, 37а	ЖФ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Сормовское ш, 12	ЖФ			0,1854	0,1854	0,00	1369,14	1369,14	929,97
Сормовское ш, 8	ЖФ	0,1928			0,1928	485,60	0,00	485,60	485,60
Куйбышева ул, 61	ОДЗ	0,0061			0,0061	15,36	0,00	15,36	15,36
Березовская ул, 104	ЖФ	0,4810		0,0563	0,5373	1211,48	415,76	1627,25	1493,88
50-летия Победы ул, 1	ЖФ	0,1483			0,1483	373,52	0,00	373,52	373,52
50-летия Победы ул, 7	ЖФ	0,1464			0,1464	368,73	0,00	368,73	368,73
Героев пр-кт, 23	ЖФ	0,4880		0,1129	0,6009	1229,11	833,74	2062,86	1795,42
Героев пр-кт, 37	ЖФ	0,2865			0,2865	721,60	0,00	721,60	721,60
Героев пр-кт, 41	ЖФ	0,5686			0,5686	1432,12	0,00	1432,12	1432,12
Героев пр-кт, 43	ЖФ	0,4799			0,4799	1208,71	0,00	1208,71	1208,71
Куйбышева ул, 49 корпус 1	ЖФ	0,3451			0,3451	869,19	0,00	869,19	869,19
Куйбышева ул, 57	ЖФ	0,4067		0,0935	0,5002	1024,34	690,48	1714,82	1493,34
Куйбышева ул, 59	ЖФ	0,2717		0,0594	0,3311	684,32	438,66	1122,98	982,27
Куйбышева ул, 6	ЖФ	0,1071			0,1071	269,75	0,00	269,75	269,75
Куйбышева ул, 61	ЖФ	0,2607			0,2607	656,62	0,00	656,62	656,62
Куйбышева ул, 63	ЖФ	0,6366			0,6366	1603,39	0,00	1603,39	1603,39
Маршала Воронова ул, 16	ЖФ	0,2752			0,2752	693,14	0,00	693,14	693,14

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Маршала Воронова ул, 16а	ЖФ	0,2805			0,2805	706,49	0,00	706,49	706,49
Маршала Воронова ул, 9	ЖФ	0,5721			0,5721	1440,93	0,00	1440,93	1440,93
Народная ул, 30а	ЖФ	0,3000			0,3000	755,60	0,00	755,60	755,60
Народная ул, 37а	ЖФ	0,3000			0,3000	755,60	0,00	755,60	755,60
Сормовское ш, 10	ЖФ	0,2766			0,2766	696,66	0,00	696,66	696,66
Сормовское ш, 11	ЖФ	0,2753			0,2753	693,39	0,00	693,39	693,39
Сормовское ш, 12	ЖФ	0,8906			0,8906	2243,13	0,00	2243,13	2243,13
Сормовское ш, 6	ЖФ	0,2713			0,2713	683,32	0,00	683,32	683,32
Сормовское ш, 7	ЖФ	0,2774			0,2774	698,68	0,00	698,68	698,68
Сормовское ш, 9	ЖФ	0,1920			0,1920	483,59	0,00	483,59	483,59
Шаляпина ул, 12	ЖФ	0,2302			0,2302	579,80	0,00	579,80	579,80
Шаляпина ул, 6	ЖФ	0,1169			0,1169	294,43	0,00	294,43	294,43
Куйбышева ул, 57	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Народная ул, 426	ОДЗ	0,0028		0,0002	0,0030	7,05	0,46	7,52	7,35
Народная ул, 426	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Куйбышева ул, 57	ОДЗ	0,0039		0,0000	0,0039	9,82	0,03	9,85	9,84
Героев пр-кт, 49	ОДЗ	0,0211		0,0000	0,0211	53,14	0,01	53,15	53,15
Героев пр-кт, 49	ОДЗ	0,0493		0,0000	0,0493	124,17	0,02	124,19	124,18
Героев пр-кт, 49	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Героев пр-кт, 49	ОДЗ	0,0644			0,0644	162,20	0,00	162,20	162,20
Героев пр-кт, 43	ОДЗ	0,0102			0,0102	25,69	0,00	25,69	25,69
Героев пр-кт, 49	ОДЗ	0,0124		0,0001	0,0125	31,23	0,26	31,49	31,40
Героев пр-кт, 49	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Куйбышева ул, 57	ОДЗ	0,0070			0,0070	17,63	0,00	17,63	17,63
Сормовское ш, 9	ОДЗ	0,0141			0,0141	35,51	0,00	35,51	35,51
Куйбышева ул, 65	ОДЗ	0,0232		0,0017	0,0249	58,43	4,05	62,48	61,02
Народная ул, 426	ОДЗ	0,0281		0,0020	0,0301	70,77	4,59	75,37	73,72
Народная ул, 426	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Героев пр-кт, 31а	ОДЗ	0,1190			0,1190	299,72	0,00	299,72	299,72
Куйбышева ул, 67А	ОДЗ	0,1720	0,1165		0,2885	726,64	0,00	726,64	726,64
Куйбышева ул, 67А	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Народная ул, 38 б	ОДЗ	0,0483	0,0656		0,1139	286,88	0,00	286,88	286,88
Народная ул, 38 б	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Народная ул, 38б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Шаляпина ул, 5а	ОДЗ	0,0483	0,0656		0,1139	286,88	0,00	286,88	286,88
Шаляпина ул, 5а	ОДЗ	0,0101			0,0101	25,44	0,00	25,44	25,44
Героев пр-кт, 1а	ОДЗ	0,0780			0,0780	196,46	0,00	196,46	196,46
Героев пр-кт, 1а	ОДЗ	0,0534			0,0534	134,50	0,00	134,50	134,50
Героев пр-кт, 45	ОДЗ	0,0020			0,0020	5,04	0,00	5,04	5,04
Сормовское ш, 12	ОДЗ	0,0033		0,0000	0,0033	8,31	0,09	8,40	8,37
Маршала Воронова ул, 16	ЖФ			0,0759	0,0759	0,00	560,51	560,51	380,71
Героев пр-кт, 47	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Героев пр-кт, 47	ОДЗ	0,3150	0,4200		0,7350	1851,22	0,00	1851,22	1851,22
Героев пр-кт, 47	ОДЗ	0,1440			0,1440	362,69	0,00	362,69	362,69
Сормовское ш, 6	ОДЗ	0,0033			0,0033	8,31	0,00	8,31	8,31

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Куйбышева ул, 61	ОДЗ	0,0099			0,0099	24,93	0,00	24,93	24,93
50-летия Победы ул, 3	ОДЗ	0,0042			0,0042	10,58	0,00	10,58	10,58
Куйбышева ул, 12	ОДЗ	0,0031			0,0031	7,81	0,00	7,81	7,81
Куйбышева ул, 10	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Куйбышева ул, 10	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Куйбышева ул, 14	ЖФ	0,0449			0,0449	113,09	0,00	113,09	113,09
Куйбышева ул, 16	ЖФ	0,0450			0,0450	113,34	0,00	113,34	113,34
Куйбышева ул, 18	ЖФ	0,0453			0,0453	114,10	0,00	114,10	114,10
Куйбышева ул, 10	ЖФ	0,0947			0,0947	238,52	0,00	238,52	238,52
Куйбышева ул, 12	ЖФ	0,0642			0,0642	161,70	0,00	161,70	161,70
Куйбышева ул, 12	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Куйбышева ул, 10	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,08	0,08	0,05
Куйбышева ул, 10	ОДЗ			0,0000	0,0000	0,00	0,03	0,03	0,02
Куйбышева ул, 10	ЖФ			0,0254	0,0254	0,00	187,57	187,57	127,41
Куйбышева ул, 12	ЖФ			0,0176	0,0176	0,00	129,97	129,97	88,28
Куйбышева ул, 14	ЖФ			0,0135	0,0135	0,00	99,69	99,69	67,72
Куйбышева ул, 16	ЖФ			0,0112	0,0112	0,00	82,71	82,71	56,18
Куйбышева ул, 18	ЖФ			0,0097	0,0097	0,00	71,63	71,63	48,66
Народная ул, 38	ОДЗ	0,0220		0,0087	0,0307	55,41	20,29	75,70	68,40
Народная ул, 22	ЖФ	0,6640			0,6640	1672,40	0,00	1672,40	1672,40
Народная ул, 22	ОДЗ	0,0292			0,0292	73,55	0,00	73,55	73,55
Народная ул, 22	ОДЗ	0,0538			0,0538	135,50	0,00	135,50	135,50
Народная ул, 22	ОДЗ	0,0304			0,0304	76,57	0,00	76,57	76,57
Народная ул, 22	ОДЗ	0,0148			0,0148	37,28	0,00	37,28	37,28
Народная ул, 38	ОДЗ	0,0026		0,0000	0,0026	6,55	0,03	6,58	6,57
Народная ул, 37	ЖФ	0,4017			0,4017	1011,75	0,00	1011,75	1011,75
Народная ул, 30	ОДЗ	0,0066		0,0001	0,0067	16,62	0,14	16,76	16,71
Народная ул, 22	ОДЗ	0,0128			0,0128	32,24	0,00	32,24	32,24
Народная ул, 22	ОДЗ	0,0139			0,0139	35,01	0,00	35,01	35,01
Народная ул, 30	ОДЗ	0,0024		0,0000	0,0024	6,04	0,03	6,08	6,06
Народная ул, 32	ОДЗ	0,0052		0,0001	0,0053	13,10	0,22	13,31	13,24
Народная ул, 22	ОДЗ	0,0151			0,0151	38,03	0,00	38,03	38,03
Народная ул, 38	ОДЗ	0,0023		0,0000	0,0023	5,79	0,03	5,82	5,81
Народная ул, 38	ОДЗ	0,0025			0,0025	6,30	0,00	6,30	6,30
Народная ул, 32а	ОДЗ	0,0280			0,0280	70,52	0,00	70,52	70,52
Народная ул, 32а	ОДЗ		0,0370		0,0370	93,19	0,00	93,19	93,19
Народная ул, 32а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Народная ул, 22	ОДЗ	0,0145			0,0145	36,52	0,00	36,52	36,52
Народная ул, 26	ОДЗ	0,0053			0,0053	13,35	0,00	13,35	13,35
Народная ул, 32	ОДЗ	0,0062		0,0000	0,0062	15,62	0,03	15,65	15,64
Народная ул, 26а	ОДЗ	0,0075			0,0075	18,89	0,00	18,89	18,89
Народная ул, 40а	ОДЗ	0,0542			0,0542	136,51	0,00	136,51	136,51
Народная ул, 38	ОДЗ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Народная ул, 26	ОДЗ	0,0034			0,0034	8,56	0,00	8,56	8,56
Народная ул, 36	ЖФ	1,2650		0,2277	1,4927	3186,12	1681,52	4867,64	4328,26

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопления и вентиляции	ГВС	всего	
Народная ул, 36	ЖФ	0,1779		0,0320	0,2099	448,07	236,31	684,39	608,58
Народная ул, 36	ОДЗ	0,0036		0,0007	0,0043	9,07	1,54	10,61	10,05
Народная ул, 30	ЖФ	0,6806		0,1615	0,8421	1714,21	1192,65	2906,85	2524,29
Народная ул, 40	ЖФ			0,1107	0,1107	0,00	817,50	817,50	555,27
Народная ул, 22	ОДЗ	0,0144			0,0144	36,27	0,00	36,27	36,27
Народная ул, 22	ОДЗ	0,0133			0,0133	33,50	0,00	33,50	33,50
Народная ул, 26	ЖФ	0,5297			0,5297	1334,14	0,00	1334,14	1334,14
Народная ул, 26а	ЖФ	0,1309			0,1309	329,69	0,00	329,69	329,69
Народная ул, 28	ЖФ	0,3632		0,0667	0,4299	914,78	492,57	1407,35	1249,35
Народная ул, 32	ЖФ	0,1726		0,0167	0,1893	434,72	123,33	558,05	518,49
Народная ул, 32	ЖФ	0,4824		0,0679	0,5503	1215,01	501,43	1716,44	1555,59
Народная ул, 32	ЖФ	0,8321		0,1258	0,9579	2095,79	929,01	3024,80	2726,80
Народная ул, 22	ОДЗ	0,0089			0,0089	22,42	0,00	22,42	22,42
Народная ул, 34	ЖФ	0,8368		0,1922	1,0290	2107,63	1419,36	3526,98	3071,70
Народная ул, 38	ЖФ	1,9500		0,5245	2,4745	4911,41	3873,33	8784,74	7542,30
Народная ул, 40	ЖФ	0,4382			0,4382	1103,68	0,00	1103,68	1103,68
Народная ул, 34	ОДЗ	0,0057		0,0005	0,0062	14,36	1,25	15,60	15,15
Народная ул, 32	ОДЗ	0,0054		0,0005	0,0059	13,60	1,06	14,66	14,28
Народная ул, 38б	ОДЗ	0,0299			0,0299	75,31	0,00	75,31	75,31
Народная ул, 36	ОДЗ	0,0018		0,0000	0,0018	4,53	0,05	4,58	4,56
Народная ул, 38	ОДЗ	0,0132		0,0013	0,0145	33,25	3,08	36,32	35,22
Народная ул, 38	ОДЗ	0,0024		0,0001	0,0025	6,04	0,23	6,28	6,19
Народная ул, 38	ОДЗ	0,0029		0,0001	0,0030	7,30	0,23	7,54	7,45
Народная ул, 38	ОДЗ	0,0522		0,0034	0,0556	131,47	7,87	139,34	136,51
Народная ул, 38	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Народная ул, 38	ОДЗ	0,0226			0,0226	56,92	0,00	56,92	56,92
Народная ул, 35	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Народная ул, 35	ОДЗ	0,4387			0,4387	1104,94	0,00	1104,94	1104,94
Народная ул, 35	ОДЗ		0,6295		0,6295	1585,50	0,00	1585,50	1585,50
Народная ул, 38б	ОДЗ	0,1803			0,1803	454,12	0,00	454,12	454,12
Народная ул, 34	ОДЗ	0,0030			0,0030	7,56	0,00	7,56	7,56
Народная ул, 48	ОДЗ	0,0469		0,0087	0,0556	118,13	20,29	138,42	131,11
Народная ул, 50	ЖФ	0,6129		0,1149	0,7278	1543,69	848,51	2392,21	2120,03
Народная ул, 48	ОДЗ	0,0038		0,0000	0,0038	9,57	0,05	9,62	9,60
Народная ул, 50	ОДЗ	0,0107			0,0107	26,95	0,00	26,95	26,95
Народная ул, 52	ОДЗ	0,0051		0,0003	0,0054	12,85	0,79	13,63	13,35
Народная ул, 42	ОДЗ	0,0024		0,0000	0,0024	6,04	0,06	6,11	6,08
Народная ул, 52	ЖФ	0,5174		0,0426	0,5600	1303,16	314,59	1617,75	1516,84
Народная ул, 52	ОДЗ	0,0013		0,0001	0,0014	3,27	0,19	3,47	3,40
Народная ул, 52	ОДЗ	0,0054		0,0004	0,0058	13,60	0,83	14,43	14,13
Народная ул, 50	ОДЗ	0,0120			0,0120	30,22	0,00	30,22	30,22
Народная ул, 48б	ОДЗ	0,0453		0,0091	0,0544	114,10	21,19	135,29	127,66
Народная ул, 48б	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Народная ул, 52	ОДЗ	0,0049		0,0003	0,0052	12,34	0,76	13,10	12,83
Народная ул, 48	ОДЗ	0,0025		0,0000	0,0025	6,30	0,05	6,35	6,33

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Народная ул, 48	ОДЗ	0,0024		0,0001	0,0025	6,04	0,33	6,38	6,26
Народная ул, 42	ЖФ			0,0849	0,0849	0,00	626,97	626,97	425,86
Народная ул, 46	ЖФ			0,0864	0,0864	0,00	638,05	638,05	433,38
Народная ул, 48	ЖФ			0,0718	0,0718	0,00	530,23	530,23	360,15
Народная ул, 42	ЖФ	0,3320			0,3320	836,20	0,00	836,20	836,20
Народная ул, 46	ЖФ	0,3331			0,3331	838,97	0,00	838,97	838,97
Народная ул, 48	ЖФ	0,2698			0,2698	679,54	0,00	679,54	679,54
Народная ул, 50	ОДЗ	0,0090			0,0090	22,67	0,00	22,67	22,67
Народная ул, 50	ОДЗ	0,0186			0,0186	46,85	0,00	46,85	46,85
Народная ул, 50	ОДЗ	0,0098			0,0098	24,68	0,00	24,68	24,68
Народная ул, 50	ОДЗ	0,0092		0,0009	0,0101	23,17	1,99	25,16	24,44
Народная ул, 50	ОДЗ	0,0091			0,0091	22,92	0,00	22,92	22,92
Народная ул, 50	ОДЗ	0,0065		0,0001	0,0066	16,37	0,17	16,54	16,48
Народная ул, 50	ОДЗ	0,0143		0,0013	0,0156	36,02	3,10	39,12	38,00
Народная ул, 50	ОДЗ	0,0128			0,0128	32,24	0,00	32,24	32,24
Народная ул, 50	ОДЗ	0,0074		0,0007	0,0081	18,64	1,61	20,25	19,67
Народная ул, 52	ОДЗ	0,0055		0,0004	0,0059	13,85	0,84	14,69	14,39
Народная ул, 52	ОДЗ	0,0109		0,0007	0,0116	27,45	1,68	29,13	28,53
Народная ул, 50	ОДЗ	0,0006		0,0001	0,0007	1,51	0,14	1,65	1,60
Народная ул, 50	ОДЗ	0,0067		0,0006	0,0073	16,88	1,45	18,33	17,81
Народная ул, 50	ОДЗ	0,0069		0,0006	0,0075	17,38	1,49	18,87	18,33
Народная ул, 50	ОДЗ	0,0006		0,0001	0,0007	1,51	0,14	1,65	1,60
Бригадная ул, 1в	ЖФ	0,0492			0,0492	123,92	0,00	123,92	123,92
Бригадная ул, 5	ЖФ	0,0402			0,0402	101,25	0,00	101,25	101,25
Бригадная ул, 3	ЖФ	0,0043			0,0043	10,83	0,00	10,83	10,83
Маршала Воронова ул, 1	ЖФ	0,0461			0,0461	116,11	0,00	116,11	116,11
Маршала Воронова ул, 2	ЖФ	0,0966			0,0966	243,30	0,00	243,30	243,30
Маршала Воронова ул, 4	ЖФ	0,0995			0,0995	250,61	0,00	250,61	250,61
Маршала Воронова ул, 8	ЖФ	0,0463			0,0463	116,61	0,00	116,61	116,61
Сормовское ш, 18	ЖФ	0,3508			0,3508	883,55	0,00	883,55	883,55
Бригадная ул, 5	ОДЗ	0,0093			0,0093	23,42	0,00	23,42	23,42
Сормовское ш, 18а	ОДЗ	0,0931			0,0931	234,49	0,00	234,49	234,49
Шаляпина ул, 14а	ОДЗ	0,0179		0,0003	0,0182	45,08	0,70	45,78	45,53
Шаляпина ул, 12	ОДЗ	0,0002			0,0002	0,50	0,00	0,50	0,50
Маршала Воронова ул, 20	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Маршала Воронова ул, 18	ЖФ			0,0905	0,0905	0,00	668,32	668,32	453,95
Маршала Воронова ул, 20	ЖФ			0,0856	0,0856	0,00	632,14	632,14	429,37
Маршала Воронова ул, 18	ЖФ	0,3234			0,3234	814,54	0,00	814,54	814,54
Маршала Воронова ул, 20	ЖФ	0,3237			0,3237	815,29	0,00	815,29	815,29
Шаляпина ул, 1	ЖФ	0,1826			0,1826	459,91	0,00	459,91	459,91
Шаляпина ул, 2	ЖФ	0,2805			0,2805	706,49	0,00	706,49	706,49
Шаляпина ул, 3	ЖФ	0,2727			0,2727	686,84	0,00	686,84	686,84
Шаляпина ул, 4	ЖФ	0,2703			0,2703	680,80	0,00	680,80	680,80
Шаляпина ул, 3	ОДЗ	0,0028			0,0028	7,05	0,00	7,05	7,05
Шаляпина ул, 23	ОДЗ	0,0282			0,0282	71,03	0,00	71,03	71,03



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Адрес объекта	Назначение	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал			Потребление в ОП, Гкал
		Отопление	Вентиляция	ГВС ср.ч.	Всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	
Шаляпина ул, 1	ЖФ	0,0484			0,0484	121,90	0,00	121,90	121,90
Куйбышева ул, 24	ОДЗ	0,0091		0,0001	0,0092	22,92	0,23	23,15	23,07
Куйбышева ул, 20	ОДЗ	0,0037		0,0000	0,0037	9,32	0,03	9,35	9,34
Шаляпина ул, 23а	ОДЗ	0,1065		0,0019	0,1084	268,24	4,47	272,70	271,10
Шаляпина ул, 23а	ОДЗ	0,0034		0,0001	0,0035	8,56	0,17	8,73	8,67
Шаляпина ул, 23а	ОДЗ	0,0321		0,0007	0,0328	80,85	1,59	82,44	81,87
Шаляпина ул, 23а	ОДЗ				0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Куйбышева ул, 20	ЖФ	0,0428		0,0112	0,0540	107,80	82,71	190,51	163,98
Куйбышева ул, 22	ЖФ	0,0458		0,0093	0,0551	115,36	68,68	184,03	162,00
Куйбышева ул, 24	ЖФ	0,0373		0,0135	0,0508	93,95	99,69	193,64	161,66